Tab. A1 **|** Informationen über die einzelnen Wasserversorgungsgebiete in Deutschland, in denen mehr als 1.000 m³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden – **Berichtsjahr 2019**

ID: Identifikationsnummer des WVG (vom Land festgelegt). Die ersten vier Buchstaben verweisen auf das Land.
LAU2: Codes für die untere Ebene der lokalen Verwaltungseinheiten (Local Administrative Units - LAU) im europäischem Klassifikationssystem zur Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS). In DE ist LAU2 die Gemeindeebene.

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WW Fuerstenwalde	DEBB 103_FUERSTENWALDE	12067144, 12064268, 12064539, 12067201	41.047	5.479,5
WW Beeskow	DEBB 1061_BEESKOW	12067036, 12067493	9.972	1.245,0
WW Rheinsberg/Lutterow	DEBB 1064/55_RHEINSBERG	12068353	7.530	1.016,8
WW Wüsten Buchholz	DEBB 1074_BUCHHOLZ	12070296, 12070173	12.849	2.123,5
WW Oranienburg-Sachsenhausen	DEBB 11_ORANIENBURG	12065256	33.000	5.263,6
ZW Linthe (PM)	DEBB 1135_LINTHE	12069345, 12069020, 12069076, 12069402, 12069470, 12069474	12.697	1.675,0
WW Schwarze Pumpe, Spremberg,	DEBB 114_Schwarze Pumpe	12071372	22.200	3.123,0
WW Prenden	DEBB 126_PRENDEN	12060269	16.949	2.412,0
WW Peitz	DEBB 134_PEITZ	12071304, 12071052, 12071060, 12071176, 12071401	9.800	1.197,0
WW Lübben (LDS)	DEBB 136_LUEBBEN	12061316	13.200	1.769,0
ZW Belzig (PM)	DEBB 14_BELZIG	12069020, 12069474	8.436	1.205,0
WVA Neuhardenberg	DEBB 140_NEUHARDENBERG	12064340, 12064274, 12064317, 12064340, 12064365, 12064370	18.872	2.000,0
WW Döbern	DEBB 147_DOEBERN	12071044, 12071392	7.530	1.148,0
WW Brieselang	DEBB 156_BRIESELANG	12063036	10.819	1.028,1
WW Elstal	DEBB 158_ELSTAL	12063357	8.502	947,2
WW Nauen	DEBB 160_NAUEN	12063208, 12063148	17.059	2.697,1
WW Zehdenick I Exin	DEBB 1641_ZEHDENICK	12065356	10.500	1.112,2
WW Schenkendöbern	DEBB 1649_SCHENKENDORF	12071337, 12071160	23.100	2.488,0
WW Tettau (OSL)	DEBB 167_TETTAU	12066316, 12062425, 12066104, 12066112, 12066124, 12066132, 12066176	90.403	12.764,0
Verbund Potsdam 171/72/73/74/77	DEBB 171/73/74/77_POTSDAM	12054000	150.000	29.000,0
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	DEBB 180/179 MAHL/KA	12051000, 12069018, 12069019, 12069028	72.000	10.500,0
WW Premnitz-Königshütte	DEBB 187_PREMNITZ_KH	12063244, 12063252	17.335	1.685,5
WW Rathenow	DEBB 188_RATHENOW	12063252	19.815	2.435,9
WW Rhinow	DEBB 189_RHINOW	12063260	5.620	644,0
WW Pritzwalk I	DEBB 196_PRITZWALK1	12070316, 12070096	13.880	2.665,0
WW Neuruppin II,III,IV	DEBB 203/4/5_NEURUPPIN	12068320	30.740	2.739,2
WW Groß Schulzendorf	DEBB 207_GROß SCHULZ	12072240, 12072120, 12072477	36.203	3.833,0
WW Ludwigsfelde-WARL	DEBB 210_LUDWIGSFELDE	12072240, 12072120	29.680	5.214,0
WW Eichwalde	DEBB 214_EICHWALDE	12061112, 12061433, 12061444, 12061540, 12061572	38.400	8.968,0
WW Königs-Wusterhausen (LDS)	DEBB 215_KOENIGS-WUSTERHA	12061260, 12061020, 12061332	1.070	3.931,0
WW Wildau	DEBB 216_WILDAU	12061540	7.940	745,0
Lindenbrück	DEBB 219_LINDENBRÜCK	12072477	21.702	3.972,6
WW Rangsdorf	DEBB 220_RANGSDORF	12072340	12.640	1.506,8
WW Treuenbrietzen	DEBB 229_TREUENBRIETZEN	12069632	6.576	796,0
WW Stolpe	DEBB 231_STOLPE	12065136, 12065036, 12065096, 12065144	50.550	6.182,1
WW Werneuchen	DEBB 234_WERNEUCHEN	12060280	7.010	987,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WW Lindow-Gransee	DEBB 243_GRANSEE	12065100	5.910	913,3
WW II Cottbus_Fehrower Weg	DEBB 261_COTTBUS	12052000	21.302	2.580,0
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	DEBB 262_SACHSENDORF	12052000	82.400	14.180,0
WW Pohlitz	DEBB 267_POHLITZ	12067120, 12067076, 12067180, 12067324, 12067357, 12067458, 12067528	41.321	7.875,0
WW Lindenberg Wittenberge	DEBB 27_LINDENBERG	12070424, 12070416	22.000	2.717,8
WW Oschätzchen	DEBB 271_OSCHAETZCHEN	12062024, 12062124, 12062240, 12062410	25.612	3.792,6
WW Kleinmachnow/Teltow	DEBB 272/73_KLEINMACHNOW	12069304, 12069604, 12069616	64.228	8.592,0
WW Wildenbruch-Bergheide/Bergstr.	DEBB 275/76_WILDENBRUCH	12069397	20.386	945,0
WVU Falkenberg	DEBB 28_FALKENBERG	12062128, 12062500	7.295	774,6
WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	DEBB 280/81_EBERSWALDE	12060052, 12060198	51.000	6.794,5
WVU Herzberg	DEBB 30_HERZBERG	12062224, 12062445	12.027	1.815,9
WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	DEBB 314/169/529/170_STRA	12064472, 12064029, 12064136, 12064153, 12064227, 12064336, 12064370	84.540	23.000,0
WW Töplitz/Werder PM	DEBB 361/62 TOEPLITZ	12069656, 12069249, 12069306, 12069590	32.799	5.186,0
WW Forst	DEBB 37_FORST	12071076	20.600	2.570,0
WW Briesen II	DEBB 401_BRIESEN	12067072, 12053000, 12067237, 12067336, 12067473	64.074	11.749,0
WW Bad Freienwalde	DEBB 410_BAD FREIENWALDE	12064044, 12064125, 12064349	22.310	2.944,7
WW Trebbin	DEBB 411_TREBBIN	12072426	6.729	767,0
WW Schollen	DEBB 418_SCHOLLEN	12061164, 12061017, 12061244, 12061320, 12061435	13.400	1.882,0
WW Lübbenau	DEBB 425_LUEBBENAU	12066196	17.847	3.099,0
WW Vetschau	DEBB 426_VETSCHAU	12066320, 12066052, 12071032	16.881	2.930,0
WW Neuhof Warnitz	DEBB 454_NEUHOF	12073430	6.243	440,0
WW Görlsdorf	DEBB 471_GOERLSDORF	12073008, 12073440, 12073505, 12073603	11.390	1.374,0
WW Schwedt Schlosswiesenpolder/springallee/Netz	DEBB 481/555_SCHWEDT	12073532, 12073032, 12073097	31.120	4.642,0
Storkow	DEBB 485_STORKOW	12061217	17.947	2.966,1
WW Prenzlau	DEBB 490_PRENZLAU	12073452, 12073085, 12073093, 12073216, 12073225, 12073261, 12073429	21.245	2.830,0
WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	DEBB 492/93/94 _DREETZ	12068324, 12068109, 12068409, 12068477	9.605	1.011,5
Verbund WW Kyritz/ WW Bork/	DEBB 496/508 BORK/KYRITZ	12068324, 12068264	10.950	1.655,4
WW Seelow	DEBB 507_SEELOW	12064448, 12064172, 12064266, 12064288, 12064388, 12064482	16.840	2.000,0
WW Fehrbellin	DEBB 520_FEHRBELLIN	12068117	6.241	1.005,8
Verbund Panke/Finow	DEBB 543/44/45/50_PANKE	12060020, 12060024	53.926	6.306,8
WW Beelitz	DEBB 551_BEELITZ	12069017	7.698	1.378,0
WW Jüterbog I	DEBB 63_JUETERBOG	12072169, 12072297	14.010	1.788,8
WW Wittstock	DEBB 80_WITTSTOCK	12068468	14.400	1.680,6
Templin I,Netz	DEBB 8026_TEMPLIN	12073572, 12073069, 12073157, 12073201, 12073384, 12073396	9.970	980,0
WVA Schönwalde (Finsterwalde)	DEBB 87_FINSTERWALDE	12062469, 12062140, 12062333, 12062469	19.132	2.606,2
WW Friesack	DEBB 91_FRIESACK	12063088, 12063240, 12063256	5.980	804,0
WW Henningsdorf	DEBB 92_HENNINGSDORF	12065136, 12065180, 12065332	29.700	4.668,0
WW Staaken	DEBB 96_STAAKEN	11000000, 12063056, 12063080, 12065136	81.950	10.607,2

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WW Doberlug Kirchhain	DEBB 960_DOBERLUG	12062092	10.491	1.155,4
WW Luckenwalde	DEBB 971_LUCKENWALDE	12072232, 12072312	28.866	3.316,8
WW Friedrichshagen (Berlin)	DEBB FRIEDRICHSHAGEN	12060005	12.400	1.863,0
Berlin BWB	DEBE 11	11000000	3.689.000	603.835,0
VB-ZV Bodenseewasserversorgung	DEBW 000001	8215097	250.000	5.000,0
ZV WV Kleine Kinzig	DEBW 000004	8317078, 8317041, 8237028, 8317051, 8237045, 8237019, 8237002, 8237004, 8235046	68.493	13.699,0
Zweckverband Oberer Neckar	DEBW 000005	8325064, 8325011, 8417078, 8325049, 8325072, 8327017	0	1.699,0
VG Nordstetter Wasserversorgung	DEBW 000007	8237040, 8417025, 8416050	13.500	1.603,0
VB ZV Hohenberggruppe; WW Hammer Hochdruckanlage	DEBW 000009	8417047, 8327041, 8327051, 8417002, 8327006, 8327007, 8327013, 8327029, 8327030, 8417044, 8327010	73.000	5.205,0
VB ZV Hohenberggruppe, WW Neidinger Mühle, Beuron-Neidingen	DEBW 000010	8417045, 8417044, 8437102, 8437107, 8437005, 8327027	11.000	2.200,0
VB ZV Hohenberggruppe WW Hammer Niederdruckanlage	DEBW 000011	8327004, 8417079, 8417044	34.000	2.466,0
VB-Gäuwasserversorgung	DEBW 000016	8115004, 8416050, 8115021, 8115016, 8115053, 8115034, 8237027, 8237040, 8235046, 8416049, 8416036	60.000	9.041,0
ZV Heimbachgruppe	DEBW 000017	8325012, 8237002, 8325009, 8325070	13.000	1.918,0
ZV WVG Kleiner Heuberg	DEBW 000018	8325045, 8325057, 8325061, 8325015, 8325011, 8417054, 8417014	21.000	4.200,0
VB-ZV Vordere Albgruppe	DEBW 000019	8116018, 8415088, 8415078, 8415093, 8415053, 8415028	8.700	1.457,0
ZV Mühlbachgruppe HB Hüffenhardt	DEBW 000020	8125087, 8125006, 8225042, 8226055	6.380	1.099,0
VB-Buchenwasserversorgung (Wildberg,	DEBW 000021	8235080, 8115010, 8235085	14.500	2.900,0
VB-Buchenwasserversorgung (Wildberg,	DEBW 000025		12.200	1.699,0
ZV Jagstgruppe	DEBW 100002	8136060, 8136035, 8127104, 8127014, 8127101, 8127046, 8127103	5.160	732,0
Zweckverband Jagsttalgruppe	DEBW 100004	8126045, 8128006	7.100	841,0
WW Itzelberg-HDH-AA	DEBW 100009	8136045, 8135025, 8136088, 8136038, 8136010, 8136007	6.986	855,0
HB SHA-zu-Hohenlohekreis, NOW-HB-Fronrot	DEBW 100010	8126047, 8126085, 8126069, 8126066, 8126058	30.136	6.027,0
ZV Hohenloher WV-Gruppe, NOW WW-Bronn	DEBW 100011	8128082, 8127047, 8128020, 8128007, 8128058, 8128126, 8127075, 8127008, 8127071, 8127032, 8127091, 8127073, 8127046	20.500	3.836,0
WW Wört-AA-SHA	DEBW 100012		11.500	2.300,0
Stuttgart, LW	DEBW 111002	8111000	310.000	62.000,0
Stuttgart, BWV	DEBW 111003	8111000	290.000	58.000,0
Ehningen-Ortsnetz	DEBW 115003	8115013	7.950	1.058,0
Gärtringen	DEBW 115004	8115015	10.478	1.677,0
Mischwasser Mahdentalquelle-BWV	DEBW 115005	8115028	7.397	1.479,0
Böblingen, ASG-BWV-Mischwasser	DEBW 115011	8115003	36.778	7.356,0
Aidlingen	DEBW 115012	8115001	8.853	1.030,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
ZV WV Döffingen-Dätzingen-Schafhausen	DEBW 115013	8115054, 8115050	10.741	1.136,0
Renningen-Rutesheim	DEBW 115014	8115042, 8115041	25.600	3.353,0
MercedesBenz-Werk Sindelfingen, BWV	DEBW 115015	8115045	8.050	1.610,0
Magstadt, BWV	DEBW 115016	8115029	8.900	1.780,0
Sindelfingen, BWV	DEBW 115017	8115045	33.400	5.584,0
Herrenberg mit Gültstein, Mönchberg,	DEBW 115018	8115021	20.904	3.055,0
Weil der Stadt, BWV	DEBW 115019	8115050	16.723	1.870,0
BB-Waldburg II + III, Stadtgebiet Nord,	DEBW 115021	8115003	13.900	2.312,0
Leonberg mit Teilorten, BWV	DEBW 115023	8115028	50.745	10.149,0
ASG reines BWV LKr.BB	DEBW 115024	8115044, 8115046	22.010	4.402,0
Weilheim an der Teck Stadtgebiet	DEBW 116004	8116070	9.500	1.300,0
Filderwasserversorgung Zweckverband	DEBW 116005	8116081, 8116073, 8116005, 8116077, 8116022, 8116041, 8116042, 8116047, 8116080	0	6.849,0
Wendlingen am Neckar	DEBW 116011	8116071	16.000	2.438,0
Oberboihingen	DEBW 116016	8116050	5.601	765,0
Neuhausen Niederzone	DEBW 116020	8116047	6.000	685,0
Wernau Zone Hengenbach	DEBW 116023	8116072	7.500	1.342,0
Nürtingen BWV	DEBW 116026	8116049	39.530	5.479,0
Frickenhausen OT	DEBW 116027	8116020	6.150	718,0
Ostfildern Stadtwerke BWV	DEBW 116030	8116080	36.500	5.096,0
Leinfelden-Echterdingen, FIWA, BWV	DEBW 116031	8116078, 8116077	39.826	6.373,0
Aichwald, LW	DEBW 116035	8116076	7.395	967,0
Denkendorf BWV	DEBW 116036	8116015	6.810	919,0
Esslingen am Neckar BWV	DEBW 116044	8116019	13.286	3.836,0
Esslingen am Neckar LWV	DEBW 116045	8116019	80.517	13.699,0
Baltmannsweiler LWV	DEBW 116047	8116007	5.636	623,0
Deizisau mit CocaCola, BWV	DEBW 116048	8116014	6.730	1.488,0
Köngen BWV	DEBW 116050	8116035	9.602	1.301,0
Plochingen LWV	DEBW 116052	8116056	14.319	1.868,0
Kirchheim unter Teck LWV	DEBW 116059	8116033	40.000	8.219,0
Aichtal FIWA	DEBW 116062		6.600	1.022,0
Wolfschlugen FIWA	DEBW 116064		6.160	693,0
Filderstadt, FIWA, BWV	DEBW 116067	8116077	44.040	6.575,0
Neuhausen Hochzone FIWA	DEBW 116068		5.400	849,0
Neuffen-Mischwasser	DEBW 116072		5.850	767,0
HB Kolpingweg	DEBW 117007	8117024	12.000	2.400,0
Zweckverband Ostalb, PW Bad Überkingen	DEBW 117008	8117007, 8117006, 8117024, 8117014	6.382	1.277,0
Eislingen, PW, Mischw.	DEBW 117016	8117019	42.739	8.548,0
Süßen, PW	DEBW 117017	8117042, 8117049	11.280	2.256,0
Geislingen,PW Rohrachtal	DEBW 117020	8117024	8.000	1.600,0
Geislingen, HB Oberböhringer Berg	DEBW 117021	8117024	5.500	1.100,0
Kuchen, HB Ebene	DEBW 117027	8117033	5.246	1.049,0
ZwV WV Rehgebirge, LW	DEBW 117036	8117019, 8117015, 8136065, 8136079, 8117037	10.310	1.808,0
ZV Uhinger WV Gruppe, LW	DEBW 117039	8117051, 8117003, 8117044, 8117029, 8117026	33.423	4.211,0
Donzdorf, LW	DEBW 117043	8117015	8.520	1.392,0
Göppingen, LW	DEBW 117046	8117026	30.000	6.000,0
ZV-Eislinger Gruppe, LW	DEBW 117047		7.121	1.424,0
Ditzingen-HB Lotterberg	DEBW 118002	8118011	7.000	825,0
Ditzingen-HB Hertern	DEBW 118003	8118011	7.000	833,0
ZV Strowa Eigenwasser	DEBW 118004	8118011, 8118067, 8118012, 8118027	31.000	1.885,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Schwieberdingen HB Seelach	DEBW 118005	8118067	11.600	2.300,0
Ingersheim	DEBW 118006	8118077	6.000	890,0
Freiberg	DEBW 118007	8118078	10.300	1.841,0
Bönnigheim HB Schupen	DEBW 118008	8118010	5.900	849,0
Sachsenheim HB Rossäcker	DEBW 118010	8118076	13.000	2.027,0
Vaihingen HB Wolfshalde	DEBW 118015	8118073	14.800	2.792,0
Vaihingen HB Auf Eck	DEBW 118016	8118073	6.700	918,0
Kornwestheim Wasserturm	DEBW 118019	8118046	30.600	3.331,0
ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	DEBW 118020	8118007, 8118028, 8118018, 8118050, 8118010, 8118047, 8118015, 8118074	31.000	4.109,0
Kirchheim	DEBW 118022	8118040	5.389	721,0
Bietigheim HB Fürstenstand	DEBW 118023	8118079	18.150	5.376,0
Bietigheim HB Reute	DEBW 118024	8118079	13.350	1.688,0
Stadt Markgröningen	DEBW 118027	8118050	12.000	2.285,0
Sersheim-Oberriexingen	DEBW 118030	8118068, 8118059	8.347	1.030,0
Pleidelsheim	DEBW 118031	8118063	6.250	931,0
Murr	DEBW 118034	8118054	6.400	885,0
Großbottwar	DEBW 118035	8118021	8.200	1.036,0
Ludwigsburg, Erdbehälter Siemensstraße,	DEBW 118042	8118003	6.300	740,0
Ditzingen, HB Leiter, BWV	DEBW 118043	8118011	5.500	742,0
Schwieberdingen, HB Laib, BWV	DEBW 118045	8118067	6.270	666,0
Korntal-Münchingen, HB Seewald, BWv	DEBW 118046	8118080	9.500	978,0
Korntal-Münchingen, HB Münchingen, LW	DEBW 118048	8118080	9.100	764,0
Gerlingen, HB Stöckach, BWV	DEBW 118054	8118019	11.500	1.901,0
Möglingen, HB Möglingen, Turm, BWV	DEBW 118055	8118051	6.800	726,0
Marbach, HB Eck, LW	DEBW 118057	8118049	12.900	1.655,0
Remseck, Aldingen, HB Oßweiler Höhe,	DEBW 118064	8118081	4.000	1.014,0
Ludwigsburg, HB Salonwald, BWV	DEBW 118069	8118048	18.000	2.836,0
Ludwigsburg, HB Fürstenhügel,	DEBW 118071	8118048	18.000	3.630,0
Ludwigsburg, HB Nußbäumle, LW	DEBW 118073	8118048	6.500	422,0
Ludwigsburg, HB Salonwald, Erdbehälter,	DEBW 118075	8118048	20.000	4.668,0
Ludwigsburg, HB Fürstenhügel,	DEBW 118076	8118048	20.000	4.000,0
Tamm, Großer Wasserturm, BWV	DEBW 118080	8118071	8.400	896,0
Bietigheim-Bissingen, Druckminderer HB	DEBW 118082	8118079	10.353	978,0
Schwieberdingen, Fa. Robert Bosch GmbH,	DEBW 118094	8118067	6.000	247,0
Kernen-Rommelshausen	DEBW 119002	8119093	6.500	1.300,0
WT Aichstrut	DEBW 119012	8119084, 8119037, 8119055, 8119001, 8119061	10.000	2.000,0
Backnang Steinbach	DEBW 119016	8119008	16.800	3.360,0
Söllbachgruppe HB Birklen	DEBW 119017	8119008, 8119018, 8119042	7.000	1.400,0
Winnenden Stadtgebiet	DEBW 119020	8119085	11.675	2.335,0
Schorndorf, Niederzone, nördlich der	DEBW 119029	8119067	10.150	2.030,0
Waiblingen-3 Kernstadt NZ	DEBW 119067	8119079	6.000	1.200,0
Murrhardt, Stadtgebiet 2 und Teilorte	DEBW 119099	8119044	7.500	1.500,0
Backnang, NOW-LW	DEBW 119114	8119008	16.450	3.290,0
Fellbach,HB Kappelberg, LW	DEBW 119116	8119020	19.000	3.800,0
Fellbach-Oefingen, BWV	DEBW 119117	8119020	13.500	2.700,0
Plüderhausen, LW	DEBW 119123	8119055	7.184	1.437,0
Schorndorf, 1 Oberberken, LW	DEBW 119128	8119067	8.650	1.730,0
Waiblingen-1, HB Sörenberg, LW	DEBW 119133	8119079	13.301	2.660,0
Waiblingen-2, LW	DEBW 119134	8119079	14.506	2.901,0
Weinstadt-	DEBW 119136	8119091	11.160	2.232,0
Heilbronn -Nord, HB Kirchhausen	DEBW 121002	8121000	10.780	2.156,0
PW Frankenbach	DEBW 121004	8121000, 8125074	7.650	1.166,0
Heilbronn, Niederdruckzone	DEBW 121007		36.652	7.330,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Heilbronn-Stadt,HB Ochsenberg, BWV	DEBW 121008	8121000	30.616	6.123,0
Fa. Friesland Campina GmbH,	DEBW 121014		100	1.863,0
Bad Wimpfen HB Galgenberg	DEBW 125002	8125007	6.790	1.493,0
Brackenheim HB Muckenloch	DEBW 125003	8125013	13.130	3.551,0
Eppingen HB Saubrunnen	DEBW 125006	8125026, 8125049, 8125047	19.200	3.666,0
Güglingen HB Hummelberg	DEBW 125008	8125038	6.167	1.515,0
Schwaigern HB Eselsberg	DEBW 125011	8125086	9.100	1.214,0
Bad Friedrichshall Zone 1	DEBW 125016	8125005	9.600	1.381,0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall	DEBW 125022	8125065, 8125005	13.200	2.948,0
Neckarsulm Zone 1	DEBW 125035	8125065	8.100	1.115,0
Möckmühl	DEBW 125040	8125063	8.173	1.315,0
Neudenau, Herbolzheim, Stein	DEBW 125041	8125068, 8125069	6.500	890,0
Neuenstadt	DEBW 125043	8125069	7.568	899,0
HB/WT Bad Rappenau	DEBW 125049	8125006, 8125034	25.500	3.762,0
Schozachgruppe HB Stettenfels	DEBW 125054	8125098, 8125046, 8125001	7.600	1.523,0
Leingarten HB Katzensteige	DEBW 125056	8125058	10.970	2.192,0
Lauffen, BWV	DEBW 125076	8125056	10.900	2.163,0
HB Kaiserforche, Weinsberg, BWV	DEBW 125079	8125102	10.700	2.140,0
HB Dorfberg, Affaltrach, BWV von NOW	DEBW 125082	8125110, 8125059, 8125102,	9.860	1.968,0
HB Eselsberg, Flein, BWV	DEBW 125083	8125030	6.420	1.280,0
Stadt Künzelsau	DEBW 126002	8126046	15.234	3.047,0
Gemeinde Schöntal, NOW-WW-	DEBW 126003	8126072	5.950	575,0
Stadt Ingelfingen-NOW-WW-Niedernhall	DEBW 126005	8126039	5.791	712,0
Stadt Krautheim,NOW, WW Bronn	DEBW 126009	8126045	6.500	685,0
Gemeinde Pfedelbach, VG HB Lerchenhof	DEBW 126010	8126069	8.800	1.760,0
Stadt Öhringen	DEBW 126011	8126066	22.847	3.644,0
Gemeinde Bretzfeld, WT Scheppach	DEBW 126012	8126011	6.600	1.320,0
Kupferzell	DEBW 126013	8126047	5.526	1.075,0
Neuenstein	DEBW 126014	8126058	6.107	822,0
Forchtenberg-NOW-WW-Niedernhall	DEBW 126016	8126028	4.965	1.205,0
ZwV Schmerachgruppe, NOW-Rudolfsberg	DEBW 127005	8127043, 8127089, 8127046	8.320	1.083,0
Schwäbisch Hall, HB Reifenhof	DEBW 127021	8127076	5.000	1.198,0
Schwäbisch Hall, HB Einkorn West, MW	DEBW 127022	8127076, 8127100	6.700	3.399,0
ZV Hohenloher WVG, NOW-Rudolfsberg	DEBW 127028	8127046, 8127073, 8127091, 8127071	2.700	1.425,0
ZV Bühlertal-WV, NOW-HB-Fronrot	DEBW 127038	8127012, 8127013, 8127063	12.000	1.151,0
VG ZV Biberwasservers.WT Bubenorbis	DEBW 127042	8127100, 8127076	11.500	1.644,0
HB-SHA/HB Einkorn-Ost, NOW-HB-Fronrot	DEBW 127043	8127076	7.000	1.618,0
VG ZV Biberwasser-Versorgungsgruppe,	DEBW 127059		6.600	658,0
Satteldorf	DEBW 127061	8127073	5.365	1.073,0
HB Streifleswald und	DEBW 127062		8.300	1.046,0
Külsheim mit Uissigheim, Eiersheim,	DEBW 128011	8128064	5.100	562,0
Wertheim Aalbachwasser	DEBW 128029	8128131, 8128039	19.800	2.992,0
Tauberbischofsheim Mischwasser	DEBW 128037	8128115	9.774	1.479,0
WVG Igersheim	DEBW 128043		6.482	796,0
Bad Mergentheim – WW Wart	DEBW 128048		19.686	3.937,0
Grünbachgruppe - WVMT	DEBW 128051		9.723	1.173,0
Giengen Pumpwerk Bernauer Feld	DEBW 135002	8135016	20.000	1.827,0
Nattheim, LW	DEBW 135005	8135026	6.200	840,0
Heidenheim	DEBW 135010	8135019	49.000	8.728,0
Steinheim Albuch	DEBW 135011	8135032	8.700	1.133,0
Herbrechtingen HB-Bolheim	DEBW 135014	8135020	13.200	540,0
Herbrechtingen PW Wartberg	DEBW 135015	8135020	13.200	581,0
Gerstetten, ZV Ostalb	DEBW 135016	8135015	12.000	1.446,0
Sontheim/Brenz	DEBW 135018	8135031	5.671	666,0
ZV Kapfenburg	DEBW 136002	8136038, 8136082	9.600	1.370,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WW Neresheim	DEBW 136003	8136045	9.000	1.507,0
Aalen HZ	DEBW 136006	8136088	9.000	192,0
Aalen NZ	DEBW 136007	8136088	39.400	5.479,0
Wasseralfingen Mischwasser	DEBW 136008	8136088	5.900	734,0
RieswasserVG-Leitung1	DEBW 136014	8136068	15.000	2.192,0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn,	DEBW 136019	8136027, 8127025	5.036	1.007,0
WV GD LW Herlikofen, Lindach, Zimmern	DEBW 136021	8136065	7.100	795,0
Ellwangen-HB Galgenberg	DEBW 136022	8136019	5.200	797,0
WV Ellwangen-HB Goldrain	DEBW 136023	8136019	5.300	603,0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u.	DEBW 136027	8136044	6.750	932,0
Oberkochen, HB Kapelle	DEBW 136033	8136050	11.000	1.268,0
WV Bopfingen	DEBW 136034	8136010	9.600	1.644,0
WV GD LW VG Kernstadt Oberbettringen	DEBW 136045	8136065	30.000	5.205,0
WV GDLW VG Rehenhof, Wetzgau,	DEBW 136053	8136065	5.500	822,0
Heubach Ortsnetz Niederzone	DEBW 136064	8136028	5.800	945,0
ZV Menzlesmühle HB Hinterlintal,	DEBW 136065	8136015, 8136066	12.800	1.397,0
WV Essingen, LW	DEBW 136078	8136021	5.695	816,0
VW Ellwangen, LW	DEBW 136079	8136019	5.184	1.037,0
WV ZV Rombachgruppe WT Holzhausen,	DEBW 136081	8136002, 8136049, 8136020	5.175	345,0
WV Wasseralfingen, HB Onatsfeld, LW	DEBW 136082	8136088	11.500	1.715,0
WV Rombachgruppe, Aalen, LW	DEBW 136083	8136088	13.700	2.022,0
WV Hüttlingen, LW	DEBW 136084	8136033	5.810	699,0
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	DEBW 200001	8215101, 8212000, 8215108	300.000	60.000,0
VG WW Entensee (HD / Dossenheim)	DEBW 200004	8221000, 8226012	20.000	4.000,0
VG Baden-Baden, Mischwasser	DEBW 211001	8211000	30.684	6.137,0
VG Baden-Baden-Quellwasser	DEBW 211002	8211000	16.164	3.233,0
VG KA - Höhenstadtteile	DEBW 212005	8212000	12.000	1.562,0
VG ZWV Mittelhardt	DEBW 215001	8215109, 8215009	25.500	3.562,0
VG Bruchsal Stadt, Untergrombach +	DEBW 215002	8215009	25.000	5.000,0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	DEBW 215003	8215009	6.800	1.360,0
VG BR-Unter- und Obergrombach	DEBW 215004	8215009	8.300	1.000,0
VG Dettenheim	DEBW 215005	8215111	6.500	1.300,0
VG Eggenstein - Leopoldshafen	DEBW 215006	8215102	15.500	3.100,0
VG Malsch NZ u. MZ	DEBW 215007	8215046	10.000	2.000,0
VG Ettlingen	DEBW 215009	8215017	38.000	7.600,0
VG Kraichbachgruppe (Forst, U.-Weiher)	DEBW 215010	8215021, 8215084	20.200	4.040,0
VG Neudorf + Huttenheim	DEBW 215012	8215099, 8215066	10.000	2.000,0
VG Karlsdorf-Neuthard	DEBW 215013	8215103	10.050	1.329,0
VG Linkenheim-Hochstetten	DEBW 215019	8215105	7.534	1.507,0
VG Langensteinbach	DEBW 215020	8215096	9.900	1.980,0
VG Oberhausen-Rheinhausen	DEBW 215021	8215107	9.500	1.900,0
VG ZWV Hohberggruppe	DEBW 215023		39.300	7.860,0
VG Pfinztal II -Söllingen	DEBW 215026	8215101	5.600	685,0
VG Philippsburg	DEBW 215028	8215066	10.000	2.000,0
VG Rheinstetten - Forchheim	DEBW 215030	8215108	9.000	1.800,0
VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	DEBW 215033	8215106, 8215029	25.000	5.000,0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	DEBW 215034	8215089	5.460	630,0
VG Weingarten	DEBW 215036	8215090	9.700	1.940,0
VG Bretten	DEBW 215040	8215007	31.500	6.300,0
VG Alb-Pfinzveraband (Karlsbad, Pfinztal	DEBW 215043	8212000, 8215101, 8215110,	24.250	4.850,0
VG Oberderdingen + Flehingen	DEBW 215048	8215059	10.400	1.362,0
VG Kraichtal Stadtteile	DEBW 215052	8215097	7.000	1.400,0
VG Albgau	DEBW 215058		150.000	1.301,0
VG Sinzheim	DEBW 216002	8216049	11.200	2.240,0
VG Durmersheim	DEBW 216003	8216009	12.100	2.420,0
VG Bühl Kernstadt	DEBW 216007	8216007	17.800	3.560,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG Gaggenau-Zentrum	DEBW 216008	8216015, 8216006	24.700	4.940,0
VG WVV Vorderes Murgtal	DEBW 216011	8216043, 8216017, 8216024	22.200	4.440,0
VG Muggensturm	DEBW 216021	8216033	6.300	1.260,0
VG Bühl - Balzhofen	DEBW 216024	8216007, 8216041	9.200	1.840,0
VG Rastatt-Kernstadt,RA-Wintersdorf,RA-	DEBW 216027	8216043	36.200	7.240,0
VG Rheinmünster, Lichtenau	DEBW 216028	8216063, 8216028	5.100	1.020,0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	DEBW 216029	8216012, 8216052, 8216005	12.700	2.540,0
VG HD - Südliche Talzone	DEBW 221001	8221000	80.000	16.000,0
VG HD Altstadt/ Schlierbach	DEBW 221002	8221000	20.000	4.000,0
VG HD - Nördliche Talzone	DEBW 221003	8221000	20.000	4.000,0
VG HD - Ziegelhausen - Nördl. Neckartal	DEBW 221004	8221000	20.000	4.000,0
VG Mannheim Mitte (WW Käfertal, WW	DEBW 222001	8222000	80.000	16.000,0
VG MA - nördl.Stadtteile (WW Käfertal)	DEBW 222002	8222000	120.000	24.000,0
VG Mercedes-Benz AG Mannheim	DEBW 222003	8222000	13.849	2.770,0
VG MA - südl.Stadtteile (WW Rheinau)	DEBW 222004	8222000	100.000	20.000,0
VG Osterburken	DEBW 225002	8225075	5.400	1.080,0
VG Adelsheim	DEBW 225003	8225001	5.350	1.070,0
VG Elztal	DEBW 225007	8225117	6.000	1.200,0
Mosbach Neckarelz	DEBW 225011	8225058	7.350	1.470,0
VG Walldürn	DEBW 225029		9.378	1.876,0
VG Buchen	DEBW 225033		9.232	1.846,0
VG Hardheim Ortsteile	DEBW 225034		5.396	1.079,0
VG Trienzbachgruppe	DEBW 225035		5.087	1.017,0
VG Südkreis MA	DEBW 226001	8226003, 8226032, 8226068, 8226059	40.000	8.000,0
VG Unteres Elsenztal (Wiesenbach, Mauer, Bammental)	DEBW 226003	8226006, 8226022, 8226056, 8226097, 8226048	17.500	3.500,0
VG Brühl	DEBW 226005	8226009	14.300	2.860,0
VG Dielheim / Horrenberg	DEBW 226009	8226010	8.900	1.233,0
VG Eberbach	DEBW 226013	8226013	15.000	3.000,0
VG Edingen - Neckarhausen	DEBW 226014	8226105	14.400	2.880,0
VG Eppelheim	DEBW 226017	8226018	14.500	2.126,0
VG Unterer Schwarzbach	DEBW 226020	8226058, 8226091	7.500	1.500,0
VG Heddesheim / Hirschberg	DEBW 226022	8226028, 8226107	21.200	4.240,0
VG Ladenburg	DEBW 226030	8226038	11.500	2.300,0
VG Hardtwald St.Leon-R. / Letzenberggruppe Malsch	DEBW 226032	8226046, 8226103, 8226054, 8226065	35.000	7.000,0
VG Meckesheim	DEBW 226037	8226049	5.300	1.060,0
VG Neckarbischofsheim	DEBW 226039	8226055, 8226106	8.500	1.700,0
VG Neckargemünd	DEBW 226040	8226056	12.000	2.400,0
VG Nussloch	DEBW 226045	8226060	10.700	2.140,0
VG Hardtgruppe (Sandhausen, Walldorf,	DEBW 226054	8226076, 8226041, 8226095	56.000	9.041,0
VG Schriesheim	DEBW 226056	8226082	14.600	2.603,0
VG Kurpfalz (Schwetzingen, Ketsch,	DEBW 226057	8226084, 8226063, 8226062,	55.000	9.589,0
VG Sinsheim	DEBW 226062	8226085	35.000	7.000,0
VG Badische Bergstraße (Weinheim,	DEBW 226072	8226040, 8226096, 8226031	45.000	9.000,0
VG Wiesloch	DEBW 226083	8226098	26.000	5.200,0
VG Büchenbronn TZ, HZ	DEBW 231001	8231000	6.200	1.240,0
VG Brötzingen, Rod-Gebiet	DEBW 231003	8231000	27.500	5.500,0
VG PF - Nord,Mitte,Ost	DEBW 231004	8231000	44.000	8.800,0
VG PF	DEBW 231005		46.000	9.200,0
VG Altensteig	DEBW 235003	8235006	8.000	1.600,0
VG CW-Kernst. + CW- Stammh. NZ +CW-	DEBW 235007	8235085	10.000	2.000,0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	DEBW 235015	8235079, 8235025	6.300	1.260,0
VG Schwarzwaldwasserversorgung -MW	DEBW 235022	8235006, 8235020, 8235080,	7.040	1.408,0
VG Nagold-Zentrum	DEBW 235028	8235046	10.000	2.000,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG Gemeinde Schömberg	DEBW 235036	8235065	7.540	1.508,0
VG Neubulach u. Bad Teinach	DEBW 235040	8235047, 8235084	8.500	1.700,0
VG Birkenfeld	DEBW 236002	8236004	7.800	1.560,0
VG Neuhausen / Lehningen	DEBW 236008	8236044, 8236062, 8231000	7.000	1.400,0
Ispringen, HB Nord	DEBW 236011		6.000	1.200,0
VG Illingen	DEBW 236012	8236028	5.700	1.140,0
VG Straubenhardt	DEBW 236014	8236072	10.700	2.140,0
VG Heimsheim	DEBW 236016	8236025	5.200	1.040,0
VG Maulbronn	DEBW 236019	8236038	6.800	1.360,0
VG Knittlingen	DEBW 236022	8236033	5.700	1.140,0
VG Wiernsheim	DEBW 236026	8236065	6.500	1.300,0
VG Niefern-Öschelbronn	DEBW 236027		12.224	2.445,0
VG Heustett	DEBW 236042		5.300	1.060,0
VG Mühlacker	DEBW 236043		25.900	5.180,0
VG Neulingen	DEBW 236044		6.600	1.320,0
VG FDS-Kernstadt	DEBW 237018	8237028	8.500	1.700,0
VG ZWV Haugenstein	DEBW 237026	8237074, 8237040, 8237061	9.000	137,0
VG Horb - Kernstadt	DEBW 237029	8237040	5.700	1.140,0
VG Loßburg (Lohmühle)	DEBW 237032	8237045	5.750	877,0
VG FDS Nordstadt und Teilorte	DEBW 237033		9.000	1.370,0
VG Baiersbronn und Teilorte	DEBW 237039		7.500	1.370,0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	DEBW 237040	8237032, 8237054, 8237073, 8237019, 8237028, 8237072	8.219	1.644,0
Zweckverband Baarwasserversorgung	DEBW 300002	8326074, 8325072, 8326010, 8327012, 8327020, 8327048, 8327049, 8327055	20.000	3.400,0
GWV Hohlebach-Kandertal über HB Erlenboden	DEBW 300003	8315074, 8336078, 8336006, 8336045	11.186	2.191,0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	DEBW 300004	8311000, 8315015, 8315006, 8315048, 8315098, 8315073	94.350	18.870,0
Wasserwerk Wassermerwald, Mauracher Berg, Denzlingen	DEBW 300005	8316056, 8316045, 8316011, 8316036, 8315051, 8315041, 8316009	24.410	3.323,0
Freiburg HB Schlossberg	DEBW 311002	8311000	102.390	20.478,0
HB Krozinger Berg	DEBW 315001	8315006, 8315050, 8315048	17.000	3.491,0
HB Bellen 315131 01 02	DEBW 315002	8315131, 8315098, 8315014, 8315089, 8315006	14.700	1.984,0
ZV Weilertal HB Blauen III	DEBW 315003	8315007, 8315074	5.163	1.241,0
Neuer Mischbehälter Breisach	DEBW 315005	8315015	9.500	1.795,0
Neuenburg PW Grißheim	DEBW 315008	8315076	15.929	2.413,0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	DEBW 315014	8315047	11.553	1.565,0
Kirchzarten	DEBW 315017	8315064	7.000	926,0
Müllheim über HB Luginsland	DEBW 315018	8315074, 8315004	20.000	4.000,0
WW Aigen 315113 01 01	DEBW 315029	8315113	11.014	1.823,0
Pumpwerk Umkirch 315115 00 01	DEBW 315032	8315115	5.172	745,0
March HB Scheibenbuck 31513 0 01	DEBW 315035	8315132	8.675	1.032,0
Hochbehälter Seelenberg Bötzingen	DEBW 315051	8315013	5.200	1.040,0
GWV Sulzbachtal, Heitersheim HB Neu	DEBW 315055	8315050, 8315111, 8315008, 8315033	9.140	1.828,0
Staufen, HB Süßtrunk	DEBW 315076	8315108	7.551	1.001,0
PW Tennenbacher Quellen, EM,Kollmarsreute 08316	DEBW 316011	8316011	6.007	716,0
Wasserwerk Emmendingen	DEBW 316014	8316011	18.300	3.039,0
Wasserwerk Allmend Teningen/	DEBW 316015	8316043	11.598	1.605,0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald	DEBW 316016	8316012, 8316013, 8316049	10.000	1.569,0
WVV Sasbach-Endingen TB Rheinmatten	DEBW 316017	8316038, 8316012	6.458	951,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
HB Lehrten 3160170101	DEBW 316022	8316017	7.227	1.294,0
HB Kenzingen 3160200101	DEBW 316024	8316020	6.672	1.130,0
Waldkirch, WVV Mauracher Berg, HB	DEBW 316045	8316056	16.451	2.405,0
Achern WW Rotherst	DEBW 317001	8317001	19.100	3.820,0
Appenweier WW Appenweier	DEBW 317004	8317005	9.100	1.820,0
WV Südliche Ortenau	DEBW 317011	8317113, 8317073, 8317026	10.000	2.000,0
Friesenheim, HB Vollmereiche	DEBW 317013	8317031	12.500	2.500,0
WVG HB Ziegelwald	DEBW 317014	8317034	9.000	1.800,0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	DEBW 317016	8317040	6.500	1.300,0
Hofweier	DEBW 317018	8317047	5.800	1.160,0
Kappelrodeck HB Erb	DEBW 317022	8317056	5.360	1.072,0
Kehl neues WW	DEBW 317023		33.140	6.628,0
Lahr WW Galgenberg	DEBW 317028	8317065	29.000	5.800,0
WVV Ried Sitz Meissenheim	DEBW 317032	8317075, 8317150	5.500	1.100,0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	DEBW 317033	8317089, 8317110	20.000	4.000,0
Offenburg WW Am Sägeteich	DEBW 317036	8317096	50.000	10.000,0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	DEBW 317038	8317097, 8317100	6.200	1.240,0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	DEBW 317043	8317114	7.000	1.400,0
Sasbach PW Mättich	DEBW 317044	8317116	5.040	1.008,0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. +	DEBW 317049	8317122	6.900	1.380,0
Willstätt, WW Spittelschlag	DEBW 317054	8317141	8.240	1.648,0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	DEBW 317058	8317146	7.800	1.560,0
Neuried WW Neuried	DEBW 317061	8317151	8.000	1.600,0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	DEBW 317062	8317152	7.700	1.540,0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz	DEBW 317063	8317153	5.638	1.128,0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz	DEBW 317064	8317153	7.157	1.431,0
Hausach HB Kreuzberg 100 % WKK	DEBW 317078	8317041	5.330	695,0
Wolfach 100 % WKK	DEBW 317081	8317145	5.900	499,0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	DEBW 325004	8325060, 8325009, 8325069, 8325049, 8325014	12.560	1.633,0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	DEBW 325008	8325045	10.259	1.783,0
HB Zimmern 325049 01 02	DEBW 325010	8325049	14.900	2.094,0
Schramberg HB Schwabenhof und HB Sulger Berg	DEBW 325011	8325053	5.500	786,0
Schramberg Sulgen HB Sulger Berg	DEBW 325013	8325053	11.000	2.200,0
Pumpwerk Reinau 3250570101	DEBW 325014	8325057	5.365	533,0
Wasserturm Charlottenwäldele	DEBW 325038	8325049	7.500	1.500,0
Bad Dürrheim HB Kapfwald	DEBW 326001	8326003	13.000	2.399,0
Donaueschingen HB Buchberg	DEBW 326005	8326012	11.200	1.787,0
Furtwangen HB Winterberg	DEBW 326009	8326017	6.500	855,0
Hüfingen HB Schosen neu	DEBW 326010	8326027	7.572	1.038,0
St. Georgen HB Hochwald HZ	DEBW 326011	8326052	8.570	822,0
Triberg, HB Prisen (neu)	DEBW 326013	8326060, 8326055	5.050	592,0
Villingen HB Hammerhalde	DEBW 326015		12.300	1.893,0
Blumberg HB Kleiner Buchberg	DEBW 326019	8326005	6.500	1.300,0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ	DEBW 327011	8327050	20.000	3.832,0
Wurmlingen HB Faulenrain	DEBW 327013	8327054	3.700	493.151,0
Deilingen, Eigenw. + 10%	DEBW 327016	8327009	1.700	205.479,0
Aldingen 100 % BWV	DEBW 327025	8327002	7.553	1.511,0
BWV Tuttlingen HZ	DEBW 327026	8327050	14.700	2.940,0
WW Konstanz 335043 01 01	DEBW 335001		85.000	17.000,0
Radolfzell, TB Überlingen a.R.,	DEBW 335003	8335063	9.900	1.644,0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	DEBW 335004	8335075	36.400	5.179,0
HB Osterholz	DEBW 335006	8335079	7.000	1.753,0
ZV Überlingen HB Galgenberg TB	DEBW 335009	8335100, 8335075	6.220	1.244,0
Hochbehälter Rielasingen neu	DEBW 335010	8335100	9.300	1.380,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Hochbehälter Heilsberg NZ	DEBW 335011	8335028	7.500	1.027,0
Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	DEBW 335012	8335002	7.000	877,0
Tengen HB Wannenberg-TB Im Sand	DEBW 335015	8335080, 8335035	5.490	1.098,0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1	DEBW 336005	8336091, 8336008, 8336019	36.293	5.790,0
Kleines Wiesental Raich HB Oberhäuser	DEBW 336007	8336107	386	52.142,0
Lörrach WW Grütt	DEBW 336012	8336050	48.845	8.337,0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	DEBW 336013	8336069	20.916	3.242,0
Stadt Schopfheim Hauptort	DEBW 336019		14.881	2.466,0
ZV WV Dinkelberg	DEBW 336020	8336069, 8336081, 8336057, 8336082	20.954	3.034,0
Steinen HB Gumbistbaum	DEBW 336022	8336084	9.092	1.148,0
WW Grenzach-Wyhlen	DEBW 336038	8336105	14.065	2.215,0
WW Albtal	DEBW 337001	8337118, 8337126, 8337002, 8337051, 8337045, 8337027	8.388	1.159,0
Lauchringen Oberlauchingen HB	DEBW 337011	8337065	5.450	696,0
Laufenburg HB Rappenstein	DEBW 337012	8337066	5.832	756,0
Bad Säckingen HB Schneckenhalde	DEBW 337016	8337096	16.700	3.137,0
Wehr HB Meierhof und HB Dinkelberg	DEBW 337023	8337116	8.000	1.581,0
Waldshut HB Haspel 2000	DEBW 337025	8337126	7.288	1.318,0
Waldshut Tiengen	DEBW 337027	8337126	8.287	1.225,0
VB-ZV Albwasserversorgungsgruppe XV (	DEBW 400003	8417013, 8415091, 8416025	12.500	1.720,0
VB-ON Gammertingen	DEBW 400004	8415073, 8437031, 8437082	7.034	1.033,0
VB-ZV Iller-Rißtal	DEBW 400008	8426044, 8426070, 8426028, 8426065	36.207	6.027,0
VB-ZV Starzel Eyach Gruppe	DEBW 400011	8417025, 8417051, 8416036, 8416018	19.000	2.438,0
VB-ZV Bussenwasserversorgungsgruppe,	DEBW 400012	8426124, 8425090	7.919	247,0
VB-ON Metzingen-1 (nur Eigenwasser)	DEBW 415002	8415050	15.500	5.534,0
VB-Reutlingen-1 (Honauer Wasser)	DEBW 415005	8415061, 8415092, 8415059	35.000	6.594,0
VB-ZV Albgruppe XIII	DEBW 415008	8415053, 8415078	12.000	1.781,0
VB-Bad Urach und St. Johann	DEBW 415011	8415093, 8415078	17.250	2.581,0
VB-ON Dettingen 1 (MW Br.	DEBW 415013	8415014	7.000	1.325,0
VB-ZV Albgruppe XIV (Echazgruppe)	DEBW 415019	8415092, 8415089	5.500	690,0
VB-ON Pliezhausen	DEBW 415027	8415060	9.291	1.879,0
VB-Metzingen-3; (Neuhausen BWV-Lokal)	DEBW 415041	8415050	4.511	1.644,0
VB-Metzingen-2 (Eigenwasser und BWV)	DEBW 415042	8415050	5.260	2.603,0
VB-Eningen unter der Achalm (BWV-Lokal)	DEBW 415044	8415019	10.600	1.400,0
VB-Reutlingen-4 Nord-Süd (BWV-Lokal)	DEBW 415048	8415061, 8415080, 8416023	75.000	12.786,0
VB-ON Tübingen	DEBW 416001	8416041	88.000	12.137,0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	DEBW 416002	8416048, 8416041, 8416036, 8415087	23.570	3.230,0
VB-WV Rottenburg	DEBW 416004	8416036, 8416050	44.000	6.496,0
VB-Dettenhausen (BWV-Lokal)	DEBW 416005	8416009	5.467	641,0
VB-ON Gomaringen	DEBW 416006	8416015	8.677	931,0
VB-Kirchentellinsfurt (BWV-Lokal)	DEBW 416008	8416022	5.700	652,0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	DEBW 416010	8416025, 8416031, 8416026, 8416011	33.000	4.068,0
VB-ON Bodelshausen	DEBW 416011	8416006	5.800	822,0
VB-Rottenburg/Heuberg	DEBW 416014	8416036	5.550	945,0
VB-ON Balingen	DEBW 417001	8417002	15.650	2.136,0
VG-Zweckverband Hohenzollern (HB	DEBW 417009	8117024, 8417002	13.000	1.918,0
VB-ON Hechingen-Niederzone	DEBW 417011	8417031, 8417023, 8417022	5.900	1.589,0
VB-ON Winterlingen	DEBW 417018	8417075	5.130	663,0
VB-Wasserwerk Albstadt Ebingen	DEBW 417019	8417079	27.000	3.753,0
VG-ZV Hohenzollern (HHB Burladingen)	DEBW 417020	8417013, 8417031, 8417002, 8417054	13.000	1.384,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG-HB Burg	DEBW 417021	8417002	15.000	3.027,0
VG Hechingen Hochzone	DEBW 417023	8417031	6.800	822,0
VB-Bisingen (BWV-lokal)	DEBW 417027	8417008	7.200	932,0
VB-Albstadt (BWV-lokal)	DEBW 417028	8417079	10.000	3.068,0
VB-WV Ulm	DEBW 421001	8421000	120.714	30.137,0
VB-Blaubeuren (Versorgungsgebiet	DEBW 425008	8425020, 8425039	14.319	1.836,0
VB-ON Dietenheim	DEBW 425009	8425028	6.785	520,0
VB-ON Ehingen (PW Donautal)	DEBW 425015	8425033	16.591	840,0
VB-ON Ehingen (Wenzelsteingebiet)	DEBW 425016	8425033	16.591	415,0
VB-ON Ehingen (Berkacher Ried)	DEBW 425018	8425033	16.591	1.590,0
VB-ON Griesingen	DEBW 425020	8425050, 8425033	5.574	712,0
VB Illerrrieden	DEBW 425021	8425066	5.400	685,0
VB-WV Munderkingen	DEBW 425024	8425081	5.240	603,0
VB-ON Schelklingen	DEBW 425027	8425108	6.871	545,0
VB-ZV Steinberggruppe	DEBW 425028	8425110, 8425137	10.785	1.315,0
VB-ZV Albwassergruppe III	DEBW 425030	8425071, 8425020, 8425017	9.180	1.301,0
VB-Erbach	DEBW 425032	8425039	13.449	2.219,0
VB-Ziegelhof (Ehingen)	DEBW 425033	8425033	16.591	150,0
VG Ulmer Alb, Tiefbrunnen Lautertal (Brunnen 6)	DEBW 425037	8425135, 8425019, 8425075, 8425141, 8425024, 8421000, 8425072, 8425014	20.000	4.685,0
VG Ulmer Alb, Tiefbrunnen IV u. V, Lautern	DEBW 425038		16.000	2.690,0
VG ZV Albwasserversorgungsgruppe II (LW-Lokal)	DEBW 425041	8425079, 8425084, 8425071, 8425134	21.755	3.559,0
VB Langenau (LW VB 1-Lokal)	DEBW 425042	8425072	15.062	2.247,0
VB-Bad Schussenried	DEBW 426009	8426014	8.400	1.342,0
VB-Hochzone Biberach (PW Appendorf	DEBW 426010	8426021	16.791	4.515,0
VB-ZV Rottumtal, Versorgungsgebiet Nord	DEBW 426011	8426087, 8426043	10.500	1.452,0
VB-ON Riedlingen	DEBW 426018	8426097	8.620	1.726,0
VB-ZV Ahlenbrunnengruppe	DEBW 426026	8426124, 8426090, 8426021, 8426011, 8426118	7.000	1.205,0
VB-ZV Mühlbach-Gruppe	DEBW 426028	8426134	7.200	1.211,0
VB-ZV Rottumgruppe	DEBW 426030	8426073, 8426028, 8426108, 8426070	8.000	1.288,0
VB-ZV Rotbachgruppe	DEBW 426031	8426062, 8426074	7.700	1.233,0
VB- ON Biberach-Niederzone	DEBW 426033	8426021	13.538	3.033,0
VB-ZV Illertalgruppe	DEBW 426034	8426066, 8426019	6.135	1.178,0
VB-ON Meckenbeuren-Niederzone	DEBW 435004	8435035	7.108	821,0
VB-Uhldingen-Mühlhofen (BWV-Lokal)	DEBW 435023	8435066	8.000	1.118,0
VB-ON Immenstaad	DEBW 435026	8435024	6.200	1.068,0
VB-ON Meersburg	DEBW 435034	8435036, 8435054, 8435059	6.067	1.107,0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	DEBW 435036	8435029	5.000	1.096,0
VB-ON Langenargen (HB Hochwacht)	DEBW 435037	8435030	7.550	1.452,0
VB-ON Salem (HB Neufrach)	DEBW 435041		7.000	1.014,0
VB-Friedrichshafen Seewasser	DEBW 435047	8435016, 8435034	68.853	12.030,0
VB-ZWV Unteres Schussental	DEBW 435053	8435035, 8435013	11.751	1.700,0
VB-ZV Haslach Wasserversorgung, Zone	DEBW 435058	8435057	7.000	959,0
VB-ON Stadt Tettnang	DEBW 435059	8435057	10.000	1.071,0
VB- Obere Schussentalgruppe Bereich Bad	DEBW 436009	8436009	12.500	1.863,0
VB-Obere Schussentalgruppe, Bereich Bad	DEBW 436013	8436010	7.300	1.082,0
VB-ON Baienfurt	DEBW 436015	8436012, 8436011	12.100	1.433,0
VB-ON Leutkirch-Wuchzenhofen	DEBW 436053	8436055	2.600	4.792,0
VB-ON Argenbühl	DEBW 436055	8436094	5.900	1.020,0
VB- ON Kisslegg (HB Spitzbühl)	DEBW 436062	8436052	7.900	945,0
VB-ON Leutkirch (HB Pfingstweide)	DEBW 436065	8436055	17.000	2.375,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VB-WV Oberes Schussental-Gaisbeuren	DEBW 436074	8436009, 8436008	8.600	150,0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	DEBW 436076	8436064	13.000	2.600,0
VB-ON Ravensburg, NZ Eschach	DEBW 436079	8436064	8.300	1.370,0
VB-ON Wangen Hochzone	DEBW 436089	8436081	5.900	973,0
VB-ON Weingarten, Hochzone	DEBW 436091	8436082	8.100	1.620,0
VB-ON Weingarten,	DEBW 436092	8436082	17.550	3.510,0
VB-ZV Schussen Rottachtal	DEBW 436102	8436095, 8436013, 8436096, 8436087, 8436008	30.000	4.351,0
VB Wangen-Mittelzone	DEBW 436103	8436081	5.400	890,0
VB-Süd/West u. Kernstadt Ravensburg	DEBW 436104	8436064	19.000	3.014,0
VB-ZV Neuravensburg 1 (PW Blausee)	DEBW 436107	8436081, 8436001	4.400	1.266,0
VB Pfullendorf (Hochzone)	DEBW 437006	8437088	6.464	2.543,0
VB-ON Bad Saulgau	DEBW 437007	8437100	12.200	1.822,0
VB-ON Vilsingen (ZV Heuberg	DEBW 437013	8437059	6.148	2.081,0
VB-ON Mengen	DEBW 437040	8437076	9.667	1.346,0
VB-ON Sigmaringen	DEBW 437061	8437104	13.711	2.052,0
WBW Moos	DEBY 2650/0271/00001	9271119, 9271111, 9271128, 9271135, 9271143, 9271151, 9271152, 9271153, 9271118, 9271141, 9279137, 9275112	40.148	4.958,6
WBW Flanitz	DEBY 2650/0276/00001	9271113, 9271114, 9271123, 9271149, 9271126, 9271127, 9271138, 9271140, 9271125, 9271132, 9272116, 9272120, 9272127, 9272146, 9272145, 9272143, 9272150, 9272150, 9272118, 9272119, 9272138, 9272140, 9272151, 9275111, 9275120, 9275159, 9275121, 9275127, 9275135, 9275150, 9275152, 9275119, 9278143, 9278149, 9278159, 9278171, 9278198, 9278147, 9278179, 9372115, 9372143, 9372177	79.109	11.774,6
ZWV Tann und ZV Rottal-Reut	DEBY 2650/0277/00025	9277140, 9277148, 9277154	5.163	628,2
ZWV Arnstorf und Mariakirchen	DEBY 2650/0277/30561	9277111	6.002	1.068,5
ZWV Eggenfelden und Unterdietfurt	DEBY 2650/0277/30567	9277116, 9277133, 9277151	16.194	2.710,6
ZWV Simbach und Stubenberg	DEBY 2650/0277/30586	9277145, 9277147, 9277152	11.200	1.720,3
WVG Stadtwerke Landau	DEBY 2650/0279/00001	9279122, 9279132, 9279137, 9279113	18.074	2.924,5
Arzberg 2 / 3 - Arzberger Gruppe - Neuhaus an der Eger	DEBY 2650/0479/01769	9479112, 9479127, 9479147, 9479158, 9479159	5.936	1.548,0
WVG Dillenberggruppe	DEBY 2650/0573/00001	9673114, 9573115, 9573120, 9573122, 9573126, 9573130, 9573133, 9575152	48.438	7.171,0
WVG Uehlfeld Fernwasserversorgung	DEBY 2650/0575/00002	9575119, 9575128, 9575116, 9575117, 9575135, 9575147, 9575167, 9575150	14.146	1.952,0
WVG Volkach-Astheim	DEBY 2650/0575/00015	9675117, 9675155, 9675158, 9675169, 9675174, 9675178, 9678196, 9678122, 9678124, 9678130, 9678150, 9678153, 9678157, 9678164, 9678183, 9679117, 9679167	34.177	4.041,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WVG Sulzfeld - Marktsteft	DEBY 2650/0575/00016	9675111, 9675113, 9675116, 9675117, 9675127, 9675131, 9675139, 9675141, 9675142, 9675144, 9675147, 9675148, 9675149, 9675150, 9675156, 9675161, 9675162, 9675162, 9675165, 9675166, 9675167, 9675170, 9675177, 9675178, 9675179, 9679114, 9679118, 9679122, 9679134, 9679135, 9679137, 9679138, 9679153, 9679156, 9679169, 9679170, 9679174, 9679175, 9679176, 9679179, 9679182, 9679185, 9679187, 9679188, 9679192, 9679193, 9679201, 9679206, 9575130, 9575134, 9575144, 9575157, 9575165, 9575155, 9575163, 9575168, 9575179	103.256	13.990,0
ZWV FWF (Brandhof)	DEBY 2650/0575/00017	9575118, 9575125, 9575129, 9575138, 9575121, 9575181	15.445	1.742,0
WVG Elpersdorf Fernwasserversorgung	DEBY 2650/0575/00018	9575112, 9575122, 9575124, 9575127, 9575133, 9575143, 9575156	19.657	3.501,0
Stadt Hilpoltstein/Rummelsberger	DEBY 2650/0576/05586	9576127, 9576148	15.185	2.232,0
Brunnbachgruppe/Allersberg/Pyrbaum	DEBY 2650/0576/05587	9576113, 9576143, 9576127, 9373156	9.203	1.492,0
Zweckverband zur Wasserversorgung der	DEBY 2650/0576/05614	9576111, 9576147	45.607	5.705,0
Würzburg (WVV)	DEBY 2650/0679/00001	9663000, 9677203, 9679128, 9679136, 9679209	133.436	25.683,0
WÜRZBURG (WW-E)	DEBY 2650/0679/00002	9663000, 9679130	9.419	3.944,0
FWM Veitshöchheim	DEBY 2650/0679/00005	9679126, 9679128, 9679142, 9679144, 9679146, 9679147, 9679154, 9679164, 9679175, 9679194, 9679196, 9679200, 9679202, 9679205	45.803	5.510,0
Veitshöchheim	DEBY 2650/0679/00014	9679202	10.374	1.426,0
Ochsenfurt	DEBY 2650/0679/00019	9679170	8.500	1.200,0
Rimpar	DEBY 2650/0679/00024	9679180	6.286	830,0
Wasserversorgung Fränkischer	DEBY 2650/0779/00336	9577173, 9779178, 9577125	17.500	2.100,0
Landeshauptstadt München	DEBY 4000/0000/00001	9162000	1.560.042	307.973,0
ZWV Rottenburger Gruppe	DEBY 4000/0000/00024	9375196, 9274127, 9274128, 9274141, 9274153, 9274172, 9274176, 9274187, 9273111, 9273125, 9273127, 9273139, 9273141, 9273165, 9273181, 9274126	38.699	7.455,0
Wasserversorgungsanlage (WVA)	DEBY 4000/0161/00001	9161000	162.486	29.786,1
Zweckverband Inn-Salzach	DEBY 4000/0171/00069	9171118, 9171123, 9171125, 9171130	7.399	1.272,0
Töging am Inn	DEBY 4000/0171/00757	9171132	9.291	1.151,0
Altötting	DEBY 4000/0171/00771	9171111	12.952	1.938,0
Garching	DEBY 4000/0171/00791	9171117	8.642	1.167,0
Neuötting	DEBY 4000/0171/00793	9171125	8.919	2.109,0
Kastl (Obb)	DEBY 4000/0171/00798	9171121, 9171133	6.200	873,1
Burghausen	DEBY 4000/0171/00800	9171112	20.398	3.747,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Burgkirchen a. d. Alz	DEBY 4000/0171/00801	9171113	8.930	2.410,0
Bad Reichenhall, WV	DEBY 4000/0172/00002	9172114, 9172128	18.081	4.237,0
Ainring, WV	DEBY 4000/0172/00266	9172111	9.800	1.298,0
Bischofswiesen, WV	DEBY 4000/0172/00447	9172117	7.400	1.099,0
Freilassing, WV	DEBY 4000/0172/00456	9172118, 9172122, 9172134	16.859	2.612,0
Laufen, WV	DEBY 4000/0172/00490	9172118, 9172122, 9172134	7.126	1.164,0
Piding, WV	DEBY 4000/0172/00502	9172111, 9172114, 9172128	5.491	1.892,0
Berchtesgaden, WV	DEBY 4000/0172/00508	9172116, 9172124	7.810	2.016,0
Schönau am Königssee, WV	DEBY 4000/0172/00520	9172116, 9172132	5.588	1.814,0
Surgruppe, Zweckverband zur Wasserversorgung, WV	DEBY 4000/0172/00529	9172112, 9172122, 9172130, 9172134	19.358	6.255,0
Stadtwerke Bad Tölz	DEBY 4000/0173/00001	9173112	18.802	3.230,0
Stadt Wolfratshausen	DEBY 4000/0173/00002	9173147	18.904	2.786,0
Stadtwerke Geretsried	DEBY 4000/0173/00003	9173126	25.301	3.919,0
Gemeinde Lenggries	DEBY 4000/0173/00004	9173135	9.100	1.455,0
Stadtwerke Dachau	DEBY 4000/0174/00001	9174113, 9174115, 9174126	47.384	7.331,5
Wasserwerk Karlsfeld	DEBY 4000/0174/00002	9174113, 9174126	21.475	2.987,3
Wasserwerk Petershausen	DEBY 4000/0174/00003	9174136	6.429	865,8
Zweckverband Alto-Gruppe	DEBY 4000/0174/00005	9174111, 9174122, 9174131, 9174141, 9174150, 9174151	30.724	4.372,6
Zweckverband Oberbachern-Gruppe	DEBY 4000/0174/00006	9174113, 9174115, 9174122, 9174143	14.757	2.196,3
Zweckverband Sulzemoos-Arnbach-Gruppe	DEBY 4000/0174/00007	9174111, 9174113, 9174118, 9174135, 9174143	16.520	3.229,3
Zweckverband Weilach-Gruppe	DEBY 4000/0174/00008	9174111, 9174147, 9771162	7.938	1.433,1
Gemeinde Hebertshausen	DEBY 4000/0174/00010	9174122	5.265	730,0
Gemeinde Schwabhausen	DEBY 4000/0174/00011	9174143	5.120	654,2
ZWV Anzing-Forstinning	DEBY 4000/0175/00002	9175111, 9175118	8.290	1.197,0
ZWV Baldham	DEBY 4000/0175/00004	9175132	7.200	1.143,1
ZWV Ebersberg	DEBY 4000/0175/00007	9175115	12.470	2.285,7
ZWV Kirchseeon	DEBY 4000/0175/00014	9175124	8.654	1.101,5
ZWV Markt Schwaben	DEBY 4000/0175/00016	9175127	14.299	1.840,0
ZWV gKu VE München-Ost	DEBY 4000/0175/00020	9175139, 9175135, 9175133, 9175132, 9184118, 9184112, 9184131	75.390	12.119,0
ZWV Grafing VG 2	DEBY 4000/0175/00021	9175122	12.231	1.832,0
Denkendorf-Kipfenberg	DEBY 4000/0176/00003	9176114, 9176120, 9176138	9.609	1.380,0
Altmannsteiner Gruppe (IN)	DEBY 4000/0176/00004	9176112, 9176139, 9176147, 9176153, 9273164	9.876	1.708,9
Beilngries	DEBY 4000/0176/00005	9176114	5.673	756,0
Böhmfelder Gruppe	DEBY 4000/0176/00006	9176116, 9176126, 9176132	6.163	780,6
Eichstätter Berggruppe	DEBY 4000/0176/00010	9176111, 9176123, 9176155, 9176160, 9176164	7.574	1.219,0
Eichstätt, Stadt	DEBY 4000/0176/00011	9176123	12.810	2.229,2
Kösching	DEBY 4000/0176/00021	9176139	8.015	1.839,0
Lenting	DEBY 4000/0176/00023	9176131, 9176143, 9176161	8.293	1.605,0
Gaimersheim	DEBY 4000/0176/00201	9176126	10.504	1.825,8
Großmehring	DEBY 4000/0176/00310	9176129	5.476	650,0
Zweckverband Berglerner Gruppe	DEBY 4000/0177/00003	9177143, 9177120, 9177126, 9178143, 9177112	15.029	1.772,0
Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain	DEBY 4000/0177/00004	9177133, 9177130, 9177116, 9177131, 9177118, 9178140, 9177112, 9162000	16.458	6.732,0
Wasserversorgung Taufkirchen/Vils	DEBY 4000/0177/00006	9177139	9.422	1.544,0
Wasserversorgung Erding GmbH	DEBY 4000/0177/00009	9177117, 9177142	40.390	6.599,0
Wasserzweckverband Erding Ost	DEBY 4000/0177/00010	9177113, 9177127, 9177115	6.777	1.522,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Wasserbeschaffungsverband Gatterberg	DEBY 4000/0177/00016	9177137	5.004	1.591,0
Stadtwerke Dorfen	DEBY 4000/0177/00017	9177115	15.601	1.888,0
ZVzWV Freising SÜD	DEBY 4000/0178/00001	9178120, 9178123, 9178130, 9178133, 9178137, 9178145	57.852	11.394,0
ZVzWV Paunzhausen Schweitenkirchen	DEBY 4000/0178/00003	9178136, 9178150, 9178156	13.907	2.091,8
Gemeinde Allershausen	DEBY 4000/0178/00010	9178113	5.847	941,1
ZVzWV Baumgartner Gruppe	DEBY 4000/0178/00013	9178115, 9178142, 9178143, 9178144, 9178155	9.878	1.962,2
Stadtwerke Freising	DEBY 4000/0178/00015	9178124	50.093	9.497,5
Zweckverband zur Wasserversorgung der Hörgertshausener Gruppe	DEBY 4000/0178/00017	9178125, 9178132, 9178142, 9178155	2.480	1.223,4
Zweckverband zur WV Hallertau - Lkr. FS -	DEBY 4000/0178/00018	9178115, 9178116, 9178132	18.437	5.623,8
Stadt Moosburg	DEBY 4000/0179/00002	9178143	17.929	2.499,7
WVG Maisach	DEBY 4000/0179/00180	9179134	14.227	2.381,0
WVG Emmering	DEBY 4000/0179/00187	9179119	6.729	974,0
WVG Landsberied	DEBY 4000/0179/00188	9179132, 9179130, 9179111, 9179138, 9179136	9.086	1.256,0
WVG Fürstenfeldbruck	DEBY 4000/0179/00189	9179121	37.459	8.342,0
WVG Ampergruppe	DEBY 4000/0179/00190	9179118, 9179142, 9179145, 9179126	81.287	11.491,0
WVG Grafrath	DEBY 4000/0179/00191	9179125, 9179131, 9179149	9.148	961,0
WVG Stadtwerke Germering	DEBY 4000/0179/00192	9179123	40.365	6.760,0
Garmisch-Partenkirchen	DEBY 4000/0180/00049	9180117	27.215	7.431,0
Grainau	DEBY 4000/0180/00055	9180118	3.441	1.150,0
Mittenwald	DEBY 4000/0180/00139	9180123	7.327	1.274,0
Murnau	DEBY 4000/0180/00145	9180124	12.180	3.056,0
Oberammergau	DEBY 4000/0180/00150	9180125	5.514	1.013,0
Ammersee West	DEBY 4000/0181/00500	9181115, 9181123, 9181139, 9181144	12.475	2.409,0
Diessen	DEBY 4000/0181/00507	9181114	10.511	2.078,0
Erpftinger Gruppe	DEBY 4000/0181/00511	9181126, 9181127, 9181130	6.072	1.123,0
Geltendorf	DEBY 4000/0181/00517	9181122	5.617	729,0
Kaufering	DEBY 4000/0181/00520	9181128	10.358	1.453,0
Landsberg am Lech	DEBY 4000/0181/00522	9181130, 9181143, 9181127	30.625	6.634,0
Lechfeldgemeinden	DEBY 4000/0181/00523	9181131	15.000	2.626,0
Pöringer Gruppe	DEBY 4000/0181/00527	9181132, 9181141, 9181140, 9181145	12.019	2.636,0
Bad Wiessee Gemeinde	DEBY 4000/0182/00038	9182111	4.626	1.160,0
Schliersee Markt	DEBY 4000/0182/00064	9182131	7.170	2.405,0
Waakirchen Gemeinde	DEBY 4000/0182/00067	9182134	5.800	800,0
Hausham Gemeinde	DEBY 4000/0182/00100	9182119	8.400	1.775,0
Miesbach Stadt	DEBY 4000/0182/00111	9182125	8.501	1.729,0
Rottach-Egern WVV Egern e.V.	DEBY 4000/0182/00154	9182129	5.800	1.576,0
Tegernsee Stadt	DEBY 4000/0182/00184	9182132	3.929	1.479,0
Holzkirchen Markt	DEBY 4000/0182/00966	9182120	17.367	2.921,0
Ampfing, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01415	9183112	7.126	1.769,2
Haag, Jäger, Milchwerke	DEBY 4000/0183/01425	9183119	6	1.687,0
Haag in OB, Markt	DEBY 4000/0183/01428	9183119	6.450	991,8
InnFood Weiding	DEBY 4000/0183/01431	9183136	0	2.118,6
Neumarkt-St. Veit, Stadt	DEBY 4000/0183/01434	9183129	6.287	876,7
Mühldorf am Inn, Stadtwerke	DEBY 4000/0183/01435	9183125, 9183127, 9183128	18.393	5.400,3
Waldkraiburg, Stadtwerke	DEBY 4000/0183/01436	9183120, 9183138, 9183148	24.423	6.849,3
Schlicht-Gruppe, ZV z. WV	DEBY 4000/0183/01466	9183118, 9183135, 9183140	4.000	1.472,1
Isener-Gruppe, ZV z. WV	DEBY 4000/0183/01469	9183135, 9183144	10.000	1.729,5
Brunnthal	DEBY 4000/0184/00006	9184114	5.546	1.025,0
Grasbrunn	DEBY 4000/0184/00036	9184121	6.904	1.238,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Höhenkirchen-Siegertsbrunn	DEBY 4000/0184/00038	9184127	10.872	1.367,0
Oberschleißheim - Unterschleißheim	DEBY 4000/0184/00041	9174122, 9184135, 9184149	40.717	7.688,0
Putzbrunn	DEBY 4000/0184/00042	9184140	6.687	1.138,0
Sauerlach	DEBY 4000/0184/00043	9184141	8.194	1.036,0
Grünwald	DEBY 4000/0184/00076	9184122	11.139	3.050,0
Haar	DEBY 4000/0184/00077	9184123, 9184127	21.185	2.963,0
Hohenbrunn	DEBY 4000/0184/00079	9184127, 9184129, 9184136, 9184146	8.823	3.779,0
Ismaning	DEBY 4000/0184/00081	9184130	17.120	2.986,0
Oberhaching	DEBY 4000/0184/00084	9184134	13.657	2.037,0
Pullach	DEBY 4000/0184/00087	9184113, 9184139	8.983	1.866,0
Schäftlarn	DEBY 4000/0184/00090	9184142	5.853	1.019,0
Taufkirchen	DEBY 4000/0184/00091	9184145	18.035	3.254,0
Arnbachgruppe	DEBY 4000/0185/00501	9185168, 9185158	29.191	4.403,0
SW Schrobenhausen	DEBY 4000/0185/00502	9185158	15.750	2.385,0
Burgheimer Gruppe	DEBY 4000/0185/00504	9185125	10.026	2.104,0
Heimberggruppe	DEBY 4000/0185/00505	9185153	6.863	1.054,0
SW Neuburg Sehensand	DEBY 4000/0185/00509	9185149	27.000	5.453,0
Pfaffenhofen Kommunalunternehmen	DEBY 4000/0186/00009	9186143	22.751	3.087,9
Reichertshausen ZWV	DEBY 4000/0186/00011	9186132, 9186146	5.209	624,8
Manching ZWV	DEBY 4000/0186/00016	9186137	13.128	1.777,0
Wolnzach ZWV	DEBY 4000/0186/00019	9186162	7.313	946,7
Paartal Gruppe ZWV	DEBY 4000/0186/00020	9185166, 9186128	7.570	1.184,0
Waaler Gruppe ZWV	DEBY 4000/0186/00021	9186147, 9186149	8.709	1.230,2
Ilmtal Gruppe ZWV	DEBY 4000/0186/00023	9186122, 9186143, 9186149	15.022	2.162,1
Hipp GmbH	DEBY 4000/0186/00033	9186143	0	1.449,0
Baar-Ebenhausen WVA	DEBY 4000/0186/00042	9186113	5.475	724,1
Kolbermoor Stadt	DEBY 4000/0187/00043	9187150	19.406	2.539,6
Großkarolinenfeld Gemeinde	DEBY 4000/0187/00044	9187137	6.217	895,0
Bad Aibling Stadt	DEBY 4000/0187/00178	9187117	17.983	5.173,2
Edling Gemeinde	DEBY 4000/0187/00184	9187124	4.581	1.048,5
Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing	DEBY 4000/0187/00191	9187159	5.658	904,1
Tuntenhausen Gemeinde	DEBY 4000/0187/00209	9187179	7.185	884,8
Wasserburg a. Stadtwerke	DEBY 4000/0187/00214	9187182	12.759	3.561,6
Schonstett Zweckverband Schonstetter	DEBY 4000/0187/00242	9187173, 9187126, 9187113	8.856	2.417,0
Rohrdorf Gemeinde	DEBY 4000/0187/00359	9187169	5.521	997,3
Bernau Gemeinde	DEBY 4000/0187/00360	9187118	6.610	1.228,4
Aschau Gemeinde	DEBY 4000/0187/00365	9187114	5.350	865,8
Bruckmühl Gemeinde	DEBY 4000/0187/00409	9187122	19.991	2.404,7
Rosenheim Stadtwerke	DEBY 4000/0187/00427	9163000, 9187177, 9187142	60.226	11.008,8
Bad Endorf Wasserwerk	DEBY 4000/0187/00523	9187128	7.705	1.487,7
Prien Gemeinde	DEBY 4000/0187/00571	9187162	10.121	2.791,5
Stephanskirchen Gemeinde	DEBY 4000/0187/00613	9187177	9.834	1.639,1
Kiefersfelden Gemeindewerke	DEBY 4000/0187/00668	9187148	6.976	1.057,5
Feldkirchen Gemeinde	DEBY 4000/0187/00680	9187130	4.106	1.081,3
Brannenburg Gemeinde	DEBY 4000/0187/00786	9187120	5.689	302,0
Brannenburg WBV Degerndorf	DEBY 4000/0187/00825	9187120, 9187165, 9187120	5.712	631,6
Oberaudorf Gemeindewerke	DEBY 4000/0187/00863	9187157	4.920	1.256,0
Raubling Gemeinde	DEBY 4000/0187/00885	9187165	11.800	2.000,0
Wasserwerk Berg	DEBY 4000/0188/00096	9188113, 9173137, 9173130	8.210	1.803,0
Wasserwerk Tutzing	DEBY 4000/0188/00115	9188141, 9188118, 9190138	9.900	1.553,0
Wasserversorgung Wörthsee	DEBY 4000/0188/00145	9188145	5.016	761,0
Wasserversorgung Weßling	DEBY 4000/0188/00169	9188144	5.476	1.125,0
Wasserversorgung Andechs	DEBY 4000/0188/00171	9188117	3.740	1.361,0
Gemeinde Gilching - Wasserwerk	DEBY 4000/0188/00172	9188121	18.993	2.605,0
Wasserversorgung Herrsching - Ried	DEBY 4000/0188/00174	9188124	8.971	1.666,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Wasserversorgung Seefeld	DEBY 4000/0188/00176	9188132	7.439	1.138,0
Wasserwerk Starnberg	DEBY 4000/0188/00177	9188139, 9184142	23.612	4.739,0
Würmtal-Zweckverband	DEBY 4000/0188/00179	9188127, 9188120, 9184138, 9188139, 9184120	53.389	9.675,0
ZV zur WV der Gemeinden Feldafing und	DEBY 4000/0188/00181	9188137, 9188118	10.249	1.870,0
ZV Achengruppe, Versorgungsgebiet Nord	DEBY 4000/0189/02701	9189118, 9189150, 9189152	12.031	2.049,0
ZV Otting-Pallinger Gruppe,	DEBY 4000/0189/03401	9189118, 9189150, 9189152	5.132	2.501,0
ZV Otting-Pallinger Gruppe,	DEBY 4000/0189/03402	9189134	1.780	1.047,4
Versorgungsgebiet Adelholzen	DEBY 4000/0189/04500	9189113, 9189145	451	1.257,0
Stadtwerke Traunreut	DEBY 4000/0189/05401	9189154	21.034	3.700,0
Versorgungsgebiet Laubau	DEBY 4000/0189/05500	9189124, 9189140, 9189145,	28.156	5.031,0
Stadtwerke Trostberg	DEBY 4000/0189/05701	9189157	11.519	1.784,0
Gemeindewerke Waging am See	DEBY 4000/0189/06201	9189162	3.951	1.506,9
Wielenbach	DEBY 4000/0190/00023	9190159	5.654	1.153,0
Peiting	DEBY 4000/0190/00065	9190140	15.278	2.257,0
Penzberg	DEBY 4000/0190/00077	9190141	16.514	4.426,0
Schongau	DEBY 4000/0190/00086	9190148	15.682	3.743,0
Weilheim	DEBY 4000/0190/00199	9190157	22.571	3.425,0
Peißenberg	DEBY 4000/0190/00230	9190139	12.589	1.708,0
WV Stadtwerke Passau	DEBY 4000/0262/00061	9262000, 9275119, 9275146,	60.516	12.410,0
Stadtwerke Plattling	DEBY 4000/0271/00096	9271146	13.942	2.502,2
Stadtwerke Deggendorf	DEBY 4000/0271/00280	9271119, 9271125, 9271148	33.156	6.003,5
Stadt Neustadt/Donau	DEBY 4000/0273/00424	9273152	11.600	2.364,0
Stadtwerke Abensberg	DEBY 4000/0273/00425	9273111	9.000	1.603,0
Stadtwerke Kelheim	DEBY 4000/0273/00426	9273137	14.000	3.419,0
ZVzWV Bad Abbacher Gruppe	DEBY 4000/0273/00431	9273116	16.000	2.334,0
ZVzWV Biburger Gruppe	DEBY 4000/0273/00432	9273152	7.500	2.137,0
ZVzWV Jachenhausener Gruppe	DEBY 4000/0273/00434	9273133, 9273137	6.300	754,0
ZVzWV Siegenburg-Train Gruppe	DEBY 4000/0273/00436	9273172	5.400	745,0
ZVzWV Hallertau	DEBY 4000/0273/00437	9273147	20.000	3.562,0
ZWV Binatalgruppe	DEBY 4000/0274/00004	9274120, 9274183, 9274184,	6.500	1.300,0
ZW Wasserversorgungsgruppe Bruckberg-	DEBY 4000/0274/00006	9274194	5.730	1.063,0
ZWV Geisenhausen	DEBY 4000/0274/00009	9274134	6.020	910,0
ZWV Isar-Vils Hofham	DEBY 4000/0274/00014	9178143, 9274114, 9274118, 9274124, 9274146, 9261000, 9274182, 9274185, 9178155	21.488	2.774,0
ZWV Isar-Vils Kröning	DEBY 4000/0274/00015	9279124, 9274156, 9274145, 9274135, 9274112, 9274134, 9274111, 9279130	13.620	2.020,0
ZWV Isar-Vils Wolfsteinerau	DEBY 4000/0274/00016	9274156, 9274111, 9274134, 9261000, 9274146	20.520	1.810,0
ZWV Isargruppe I Ohu	DEBY 4000/0274/00017	9274191, 9274126, 9274128, 9274156, 9274113	39.959	6.456,0
ZWV Markt Velden	DEBY 4000/0274/00019	9274183	6.040	795,0
ZWV Mittlere Vils	DEBY 4000/0274/00020	9279134, 9274135, 9279112, 9279115, 9279116, 9279125, 9279126, 9274112	18.050	1.550,0
ZWV Pfettrach Gruppe	DEBY 4000/0274/00023	9274165, 9274113, 9274187, 9274132	7.243	1.194,0
ZWV Stadtwerke Landshut	DEBY 4000/0274/00026	9261000	72.390	12.707,0
ZWV Vilsbiburg	DEBY 4000/0274/00027	9274184	10.530	3.200,0
WV Bad Füssing	DEBY 4000/0275/00002	9275116	5.010	1.843,0
WV Ortenburg	DEBY 4000/0275/00019	9275138	5.781	1.056,1
WV Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal	DEBY 4000/0275/00047	9275122, 9275133, 9275134, 9275145	15.500	2.052,4
WV Stadt Hauzenberg	DEBY 4000/0275/00060	9275126	7.300	2.206,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WV Stadtwerke Vilshofen	DEBY 4000/0275/00062	9275154	16.500	1.997,5
WV Ruhstorfer Gruppe	DEBY 4000/0275/00064	9275116, 9275124, 9275130, 9275132, 9275134, 9275141, 9275145, 9275149, 9277118	40.198	5.712,4
Regen	DEBY 4000/0276/13801	9276138	8.883	1.775,5
Viechtach Süd	DEBY 4000/0276/14401	9276144	5.177	1.198,5
Zwiesel Falkenstein	DEBY 4000/0276/14801	9276148	7.721	1.214,9
ZWV Kirchdorf	DEBY 4000/0277/00011	9277127, 9277128	5.455	648,1
ZWV Bad Birnbach	DEBY 4000/0277/30565	9277112, 9277113	4.037	1.426,1
ZWV Gangkofen	DEBY 4000/0277/30569	9277121	6.311	884,0
ZWV Pfarrkirchen	DEBY 4000/0277/30581	9277138, 9277139	11.913	2.480,2
ZWV Oberes Kollbachtal	DEBY 4000/0277/51355	9277119, 9277131, 9277141, 9279126, 9279134, 9279135	8.494	2.391,9
ZWV Rottal-Egglham	DEBY 4000/0277/53940	9277113, 9277114, 9277117, 9277138, 9277149	5.400	843,9
ZWV Rottal-Anzenkirchen	DEBY 4000/0277/53944	9277114, 9277138, 9277139, 9277144, 9277148	3.733	1.167,4
Zweckverband Irlbachgruppe	DEBY 4000/0278/00001	9278192	8.370	1.078,0
Zweckverband Aitrachtalgruppe	DEBY 4000/0278/00002	9278146, 9278167, 9278182, 9279127	9.733	1.403,0
Zweckverband Bogenbachtalgruppe	DEBY 4000/0278/00003	9278134, 9278139	8.670	1.248,0
Stadtwerke Bogen	DEBY 4000/0278/00005	9278118	10.560	3.531,0
Zweckverband Spitzberggruppe	DEBY 4000/0278/00006	9278172	10.610	1.350,0
Stadtwerke Straubing	DEBY 4000/0278/00011	9263000, 9278113	44.530	8.270,0
Wasserzweckverband Mallersdorf	DEBY 4000/0278/00015	9274119, 9274127, 9274128, 9274174, 9274188, 9278123, 9278144, 9278148, 9279127, 9279128, 9279132, 9375180, 9375196	22.990	6.129,0
Zweckverband Buchberggruppe	DEBY 4000/0278/01186	9278170, 9278190	10.886	1.366,0
ZWV Stadtwerke Dingolfing	DEBY 4000/0279/00015	9279112	20.013	4.840,0
ZWV Eichendorf	DEBY 4000/0279/00016	9279113	6.700	962,0
ZWV Daibersdorf	DEBY 4000/0279/00030	9279116, 9279112, 9279134	3.500	1.080,2
Stadt Coburg	DEBY 4000/0300/00803	9463000	63.150	8.582,0
Gemeinde Ebersdorf	DEBY 4000/0300/00804	9473121	6.050	818,0
Stadt Neustadt bei Coburg	DEBY 4000/0315/00800	9473151	15.285	2.058,0
Stadt Bad Rodach	DEBY 4000/0315/00801	9473158	6.394	854,0
Stadt Rödental	DEBY 4000/0315/00802	9473159	13.562	1.852,0
Stadt Amberg	DEBY 4000/0371/00380	9361000, 9371144, 9371111	41.500	9.380,0
Stadt Hirschau	DEBY 4000/0371/00387	9371127	5.800	950,0
Gemeinde Kümmersbruck	DEBY 4000/0371/00392	9371136	9.700	1.650,0
Stadt Sulzbach-Rosenberg	DEBY 4000/0371/00399	9371151	19.400	2.800,0
Stadt Vilseck * incl. Südlager US Army	DEBY 4000/0371/00401	9371156	5.900	2.400,0
Stadtwerke Cham	DEBY 4000/0372/00001	9372116, 9372146, 9372174, 9372175	17.009	4.398,0
Stadtweke Waldmünchen	DEBY 4000/0372/00002	9372171	6.716	1.441,0
Stadtwerke Frurth im Wald	DEBY 4000/0372/00003	9372126	9.114	1.583,0
Stadt Bad Kötzting	DEBY 4000/0372/00004	9372137	7.478	1.369,0
Kreiswerke Cham	DEBY 4000/0372/00005	9372125, 9372142, 9372149, 9372150, 9372153, 9372158, 9372161, 9372167, 9372169, 9372170	39.877	5.753,0
Zweckverband zur Wasserversorgung Chamer Gruppe	DEBY 4000/0372/00006	9372142, 9372146, 9372155, 9372157, 9372158, 9372164, 9372168, 9372174, 9372175	22.082	3.308,0
Stadtwerke Roding	DEBY 4000/0372/00007	9372153	12.156	1.298,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
BERCHING-ITTELHOFENER	DEBY 4000/0373/00005	9373112	6.433	1.279,0
FREYSTADT WVA	DEBY 4000/0373/00016	9373126	6.427	907,0
JACHENHAUSENER GRUPPE WVA	DEBY 4000/0373/00028	9273164, 9373121	11.500	2.210,0
NEUMARKT WVA	DEBY 4000/0373/00041	9373147, 9373160	39.930	6.874,0
PETTENHOFENER GRUPPE WVA	DEBY 4000/0373/00046	9373140	4.170	1.145,0
POSTBAUER-HENG WVA	DEBY 4000/0373/00051	9373155	6.548	1.032,0
SENGENTHAL-DEINING WVA	DEBY 4000/0373/00059	9373159	7.457	1.093,0
ZWV Grafenwöhr	DEBY 4000/0374/00144	9374124	15.000	3.150,0
ZWV Neustadt a.d. Waldnaab	DEBY 4000/0374/00159	9374139	5.705	1.218,0
ZWV Mantel/Weiherhammer	DEBY 4000/0374/00160	9374134	6.558	850,0
ZWV Vohenstrauß-Fahrenberg-Hochzone	DEBY 4000/0374/00175	9374162	4.500	1.001,0
ZWV Weiden	DEBY 4000/0374/00179	9363000	42.520	8.129,0
ZWV Windischeschenbach	DEBY 4000/0374/00180	9374168	5.194	717,0
ZWV Steinwaldgruppe	DEBY 4000/0374/00254	9374144	50.861	6.038,0
Obertraubling	DEBY 4000/0375/00001	9375179	6.558	1.007,0
Hemau	DEBY 4000/0375/01064	9375148	5.911	782,0
Laber-Naab	DEBY 4000/0375/01066	9375118, 9375122, 9375162, 9375131, 9375175, 9375148, 9375156, 9373134, 9373143, 9373151, 9373167, 9373160, 9376119	38.000	7.617,0
Naab-Donau-Regen-Gruppe	DEBY 4000/0375/01068	9375131, 9375153, 9375165, 9375156, 9375181, 9375184, 9375211	18.000	2.387,0
Regenstauf	DEBY 4000/0375/01071	9375190	13.358	1.972,0
REWAG	DEBY 4000/0375/01072	9362000, 9375213, 9375204, 9375130	189.000	31.180,0
Wenzenbacher Gruppe	DEBY 4000/0375/01081	9375208, 9375119	11.300	1.491,0
Alling	DEBY 4000/0375/01086	9375199, 9375175, 9273116, 9273137	11.349	1.351,0
Eichlberger Gruppe	DEBY 4000/0375/01091	9375148, 9375118, 9373115, 9373151, 9373160	6.861	908,0
Landkreis Regensburg-Süd	DEBY 4000/0375/01096	9375143, 9375130, 9375119, 9375117, 9375116, 9375115, 9375114, 9375205, 9375191, 9375183, 9375182, 9375180, 9375179, 9375171, 9375170, 9375161	36.890	4.246,0
Schierling	DEBY 4000/0375/01098	9375196	5.768	760,0
ZWV Burglengenfeld	DEBY 4000/0376/00007	9376119	12.800	1.750,0
ZWV Maxhütte-Haidhof	DEBY 4000/0376/00017	9376141	11.640	1.616,0
ZWV Naaburg	DEBY 4000/0376/00020	9376144, 9376159	5.800	1.364,0
ZWV Nittenau	DEBY 4000/0376/00024	9376149	8.900	835,0
ZWV Nord-Ost-Gruppe	DEBY 4000/0376/00025	9376147, 9376146, 9376164, 9376171	14.280	3.122,0
ZWV Pfreimd	DEBY 4000/0376/00029	9376153, 9376131, 9376133, 9376144	6.250	980,0
ZWV Schwandorf-Krondorf	DEBY 4000/0376/00041	9376161	29.100	4.964,0
ZWV Schwarzenfeld	DEBY 4000/0376/00043	9376163	8.700	2.400,0
ZWV Teublitz	DEBY 4000/0376/00046	9376170	7.950	970,0
ZWV Wackersdorf	DEBY 4000/0376/00051	9376175	5.200	1.457,0
ZWV Wernberg-Köblitz	DEBY 4000/0376/00054	9376150	5.070	1.260,0
Kemnath	DEBY 4000/0377/00021	9377129	5.508	1.611,0
Mitterteich	DEBY 4000/0377/00031	9377141	6.596	1.163,0
Tirschenreuth	DEBY 4000/0377/00046	9377154	8.401	1.938,0
Waldsassen	DEBY 4000/0377/00049	9377158	6.452	873,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
BMI	DEBY 4000/0471/04275	9471214	0	3.014,0
ZWV Auracher Gruppe, Burgebrach HZ	DEBY 4000/0471/04685	9471120, 9471122, 9471186, 9471191	8.016	1.051,0
ZWV Auracher Gruppe, Stegaurach TZ	DEBY 4000/0471/04686	9471120, 9471131, 9471169, 9471172, 9471191, 9471208	21.602	2.499,0
ZWV Hallstadt FWO	DEBY 4000/0471/04708	9471140	8.450	1.306,0
ZWV Hirschaid Erlach	DEBY 4000/0471/04712	9471145	5.121	655,0
ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	DEBY 4000/0471/04713	9471145	6.210	986,0
ZWV Litzendorf	DEBY 4000/0471/04721	9471155	5.377	631,0
ZWV Scheßlitz (FWO)	DEBY 4000/0471/04744	9471185	7.306	1.308,0
ZWV Schlüsselfeld	DEBY 4000/0471/04745	9471220	6.102	765,0
ZWV Stadt Bamberg Buger Wiesen	DEBY 4000/0471/04751	9461000	13.690	3.467,0
ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	DEBY 4000/0471/04753	9461000	24.286	4.658,0
ZWV Stadt Bamberg Stadtwald	DEBY 4000/0471/04754	9461000	34.968	6.894,0
ZWV Strullendorf	DEBY 4000/0471/04756	9471195	6.981	1.067,0
Bayreuther Energie und Wasserversorgung	DEBY 4000/0472/00008	9462000, 9472140, 9472150	76.330	15.342,0
Gemeinde Bindlach, Benker Gruppe	DEBY 4000/0472/00013	9472119, 9472143, 9472116, 9477121	5.449	785,0
Zweckverband Betzensteingruppe	DEBY 4000/0472/00014	9472118, 9474156, 9474138, 9474132, 9474173	7.733	1.093,0
Gemeinde Bindlach	DEBY 4000/0472/00015	9472119	5.645	771,0
Zweckverband Creußener Gruppe	DEBY 4000/0472/00020	9472127, 9472180	5.924	795,0
Zweckverband Oberes Fichtelnaabtal	DEBY 4000/0472/00025	9472138, 9472164, 9377113, 9377115, 9377143, 9377157	5.345	798,0
Zweckverband zur Wasserversorgung	DEBY 4000/0472/00038	9472175, 9472154, 9472197	22.375	3.382,0
Markt Weidenberg	DEBY 4000/0472/00059	9472199	5.901	417,0
Neunkirchen am Brand	DEBY 4000/0474/01073	9474154	8.184	1.194,0
Ebermannstadt	DEBY 4000/0474/01074	9474121	5.929	1.360,0
Heroldsbacher Gruppe	DEBY 4000/0474/01099	9474135	9.192	1.169,0
Forchheim	DEBY 4000/0474/01162	9474126	32.000	4.500,0
Eggolsheimer Gruppe	DEBY 4000/0474/01164	9474123	17.200	2.885,0
Leithenberggruppe	DEBY 4000/0474/01165	9474126, 9474145, 9474160	8.500	1.200,0
Igensdorf	DEBY 4000/0474/01171	9474140	5.286	803,0
Münchberg	DEBY 4000/0475/34425	9475154	9.892	1.709,0
Rehau	DEBY 4000/0475/36074	9475162	9.470	1.397,0
Helmbrechts-LUK	DEBY 4000/0475/37051	9475136	8.330	1.242,0
Schwarzenbach a. d. Saale	DEBY 4000/0475/37949	9475168	8.124	2.312,0
Hof-HEW	DEBY 4000/0475/38131	9464000, 9475141, 9475142, 9475168	45.645	7.153,0
Oberkotzau	DEBY 4000/0475/39476	9475158	5.551	632,0
WVG Rodacher Gruppe (Brunnen)	DEBY 4000/0476/00244	9476145, 9476183, 9476185, 9477128, 9477151	6.000	827,0
WVG Stadtwerke Kronach	DEBY 4000/0476/00245	9476145, 9476154	14.750	2.375,0
WVA Stockheim	DEBY 4000/0476/00246	9476178	5.120	900,0
WVG Frankenwaldgruppe (FWO-versorgt)	DEBY 4000/0476/00450	9476145, 9476152, 9476164, 9476166, 9476175, 9476177, 9476179, 9476180, 9476189	6.000	1.100,0
Lichtenfels	DEBY 4000/0478/00001	9478139, 9478165	15.734	2.210,0
Bad Staffelstein	DEBY 4000/0478/00005	9478165	5.555	1.082,2
Burgkunstadt	DEBY 4000/0478/00011	9478116	5.051	765,0
Michelau	DEBY 4000/0478/00012	9478145	6.020	760,0
Selb Zone 1	DEBY 4000/0479/00590	9479150, 9479152	7.524	1.656,4
Selb Zone 2 / 3	DEBY 4000/0479/00626	9479152	7.399	1.327,5
Marktredwitz	DEBY 4000/0479/00879	9479111, 9479136	17.100	3.424,0
Wunsiedel	DEBY 4000/0479/00887	9479169	6.500	1.041,0
Stadtwerke Dinkelsbühl	DEBY 4000/0571/00007	9571136	12.423	1.890,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Stadtwerke Feuchtwangen	DEBY 4000/0571/00008	9571145	12.352	1.764,0
Stadtwerke Ansbach	DEBY 4000/0571/00021	9561000	39.800	6.849,0
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.	DEBY 4000/0571/00058	9571193	11.181	2.350,0
Gemeindewerke Neuendettelsau	DEBY 4000/0571/00085	9571180	7.585	1.270,0
Stadtwerke Heilsbronn	DEBY 4000/0571/00303	9571165	9.352	1.300,0
WVA Baiersdorf	DEBY 4000/0572/05283	9572115	6.150	842,0
WVA Bubenreuth	DEBY 4000/0572/05284	9572119	5.020	608,6
WVA ZV Eltersdorfer Gruppe	DEBY 4000/0572/05286	9562000	19.162	3.038,0
WVA Hemhofen - Röttenbach	DEBY 4000/0572/05287	9572130, 9572149	10.434	1.401,9
WVA Höchstadt/Aisch	DEBY 4000/0572/05288	9572135	14.354	2.782,5
WVA Möhrendorf	DEBY 4000/0572/05291	9572142	5.128	617,0
WVA ZV Seebachgruppe (Heßdorf)	DEBY 4000/0572/05294	9572133	10.242	1.350,0
WVA ZV Schwabachgruppe (Eckental)	DEBY 4000/0572/05297	9572121	16.940	2.427,0
WVA Adelsdorf	DEBY 4000/0572/05310	9572111	9.115	1.158,0
WVA Erlangen (ESTW)	DEBY 4000/0572/05313	9562000	109.953	17.268,0
WVA Heroldsberg	DEBY 4000/0572/05318	9572131	8.816	1.150,0
WVA Herzogenaurach	DEBY 4000/0572/05319	9572132	24.620	4.080,0
WVA Marloffsteiner Gruppe	DEBY 4000/0572/05324	9572141	5.202	609,3
WVA Weisendorf	DEBY 4000/0572/05328	9572164	6.461	701,3
Lauf	DEBY 4000/0574/00006	9574138	28.120	4.086,0
Riegelsteingruppe	DEBY 4000/0574/00011	9472118, 9574135, 9574155, 9574160	12.132	1.779,0
Altdorf	DEBY 4000/0574/00019	9574112	12.858	1.936,0
Feucht	DEBY 4000/0574/00027	9574123	14.562	2.236,0
Röthenbach	DEBY 4000/0574/00038	9574152	11.643	1.903,0
Burgthann	DEBY 4000/0574/00046	9574117	11.353	1.607,0
Moritzberggruppe	DEBY 4000/0574/00061	9574139, 9574152	6.382	1.257,0
Pommelsbrunn	DEBY 4000/0574/00065	9574147	5.200	671,0
Schwarzenbruck	DEBY 4000/0574/00069	9574157	9.089	1.301,0
Winkelhaid	DEBY 4000/0574/00070	9574112, 9574164	5.519	753,0
HEWA GmbH	DEBY 4000/0574/00082	9574132	12.731	1.730,0
ZWV Neustadt a. d. Aisch	DEBY 4000/0575/00040	9575153	12.991	3.013,0
Zweckverband zur Wasserversorgung der	DEBY 4000/0576/00002	9576117, 9576121, 9576143	9.376	1.300,0
Zweckverband zur Wasserversorgung der Jura-Schwarzach-Thalach-Gruppe	DEBY 4000/0576/00004	9576122, 9576148, 9577115, 9373112, 9176114, 9176137, 9176164	7.245	1.360,0
Gemeindewerke Wendelstein	DEBY 4000/0576/00006	9576151	10.345	1.668,0
Stadtwerke Roth	DEBY 4000/0576/00007	9576143	16.973	2.670,0
Stadtwerke Schwabach	DEBY 4000/0576/00008	9565000	35.517	4.983,0
Zweckverband zur Wasserversorgung der	DEBY 4000/0576/00009	9576151, 9576132, 9565000	14.889	2.033,0
Gemeindewerke Rednitzhembach	DEBY 4000/0576/00010	9576137	7.200	1.030,0
Stadtwerke Schwabach-Wolkersdorf	DEBY 4000/0576/00015	9565000	5.201	688,0
Aschaffenburg	DEBY 4000/0671/00001	9661000, 9676144	72.313	11.559,0
Großostheim	DEBY 4000/0671/00002	9671122	16.500	2.176,0
Haibach	DEBY 4000/0671/00003	9671124	8.492	1.310,0
Versorgungsgebiet Kahl	DEBY 4000/0671/00004	9671134	8.141	1.225,0
Karlstein am Main	DEBY 4000/0671/00005	9671114	8.201	1.150,0
Versorgungsgebiet Kleinostheim	DEBY 4000/0671/00006	9671136	8.164	1.875,0
Versorgungsgebiet Mainaschaff	DEBY 4000/0671/00007	9671140	8.916	1.020,0
Versorgungsgebiet Spessartgruppe	DEBY 4000/0671/00008	9671119, 9671143, 9671111, 9671113, 9671130, 9671133, 9671138, 9671120, 9671114, 9671121	39.608	5.829,0
Versorgungsgebiet Stockstadt	DEBY 4000/0671/00009	9671155	7.990	1.394,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
ZWA Aschafftalverband	DEBY 4000/0671/00010	9671150, 9671156, 9671130, 9671121, 9671139, 9671128, 9671112	45.612	5.421,0
Bad Brückenau	DEBY 4000/0672/00002	9672113	6.415	1.135,0
Bad Kissingen	DEBY 4000/0672/00003	9672114	21.531	4.620,0
Hammelburg	DEBY 4000/0672/00016	9672127	8.895	1.798,0
Münnerstadt	DEBY 4000/0672/00021	9672135	7.634	915,0
WV Stadtwerke Bad Neustadt a.d.S.	DEBY 4000/0673/00013	9673156, 9673114	18.903	3.705,0
WZV Bad Königshofener Gruppe Mitte	DEBY 4000/0673/00027	9673141, 9673127, 9673173, 9673126, 9673113	9.692	1.210,0
WZV Mellrichstädter Gruppe	DEBY 4000/0673/00033	9673114, 9673133, 9673175, 9673151, 9673130, 9673142	7.311	1.856,0
Ebern	DEBY 4000/0674/00008	9674130	7.292	883,0
Eltmann	DEBY 4000/0674/00009	9674133	5.324	748,0
Haßfurt	DEBY 4000/0674/00014	9674147, 9674163, 9674164, 9674180, 9674149	13.391	3.741,0
Hofheim	DEBY 4000/0674/00015	9674149, 9674111	5.064	692,0
Knetzgau-Sand-Wohnfurt-Gruppe	DEBY 4000/0674/00019	9674163, 9674195, 9674219	10.495	3.600,0
Zeil-Ebelsbach-Gruppe	DEBY 4000/0674/00043	9674221, 9674129	9.747	2.409,0
Kitzingen EIGEN	DEBY 4000/0675/00016	9675114, 9675141	20.397	3.540,0
Elsenfeld	DEBY 4000/0676/00491	9676121, 9676123	10.203	1.800,0
Erlenbach a. Main	DEBY 4000/0676/00492	9676122	10.227	1.315,0
Großheubach	DEBY 4000/0676/00502	9676125	5.046	767,0
Großwallstadt	DEBY 4000/0676/00503	9676126	4.088	1.918,0
Kleinwallstadt	DEBY 4000/0676/00517	9676133	5.778	767,0
Klingenberg	DEBY 4000/0676/00518	9676134	6.160	1.233,0
Miltenberg	DEBY 4000/0676/00534	9676139, 9676119	11.805	2.100,0
Obernburg	DEBY 4000/0676/00544	9676145	8.712	1.479,0
Sulzbach	DEBY 4000/0676/00579	9676160	7.230	877,0
ZV WV Stadtprozeltener Gruppe	DEBY 4000/0676/00596	9676158, 9676111, 9676118, 9676124	7.105	812,0
Arnstein	DEBY 4000/0677/00001	9677114	7.892	931,0
Gemünden am Main	DEBY 4000/0677/00037	9677131	10.343	1.183,0
Karlstadt WGG Stetten	DEBY 4000/0677/00071	9677148	11.993	1.217,0
Lohr	DEBY 4000/0677/00087	9677155	8.996	1.439,0
FWM MSP	DEBY 4000/0677/00130	9677166	6.773	655,0
Weihersgrund	DEBY 4000/0677/00131	9677120	9.532	1.157,0
Wachengrund	DEBY 4000/0677/00132	9677181	5.253	806,0
Marktheidenfeld	DEBY 4000/0677/00157	9677157	7.112	840,0
Gerolzhofen (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01064	9678134	6.925	1.036,0
Kaistener Gruppe	DEBY 4000/0678/01235	9678192, 9678193, 9677114	6.084	336,0
Rhön-Maintal-Gruppe	DEBY 4000/0678/01249	9678168, 9678128, 9678132, 9678160, 9678193, 9678174, 9678115, 9678136, 9678190, 9678170, 9678176, 9678138, 9678135, 9678123, 9673162, 9672114, 9672112, 9672140	3.440.962	9.427,0
Stadtlauringer Gruppe	DEBY 4000/0678/01257	9678181	6.224	655,0
Stadtwerke Schweinfurt	DEBY 4000/0678/01258	9662000, 9678160, 9678123	63.693	11.642,0
Stadt Augsburg	DEBY 4000/0761/00017	9761000	300.000	52.923,0
Stadtwerke Memmingen	DEBY 4000/0764/00001	9764000, 9778171, 9778118, 9778202, 9778123	50.000	9.315,0
Wasserwerk Markt Mering	DEBY 4000/0771/00053	9771146	14.227	1.885,0
Markt Pöttmes	DEBY 4000/0771/00054	9771156	6.746	520,0
Wasserwerk Gemeinde Kissing	DEBY 4000/0771/00056	9771142	11.306	1.361,0
Stadtwerke Friedberg	DEBY 4000/0771/00057	9771130	29.807	2.709,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Zweckverband zur Wasserversorgung der Adelburggruppe	DEBY 4000/0771/00058	9179117, 9179128, 9179137, 9174135, 9771111, 9771113, 9771122, 9771129, 9771130, 9771145, 9771146, 9771160, 9771165, 9771168, 9179114, 9174146, 9771142, 9179136	35.261	6.092,0
Wasserwerk Stadt Aichach	DEBY 4000/0771/00060	9771113	14.053	2.555,0
Zweckverband Magnusgruppe	DEBY 4000/0771/00061	9771112, 9771113, 9771140, 9771141, 9771144, 9771149, 9771156, 9771162	16.080	3.623,0
Gemeinde Affing	DEBY 4000/0771/00065	9771112	5.436	967,0
ZWV Gersthofen	DEBY 4000/0772/10300	9772147	25.000	4.431,0
ZWV ZV Schmuttergruppe Nordendorf	DEBY 4000/0772/10400	9772185	8.500	1.435,0
ZWV ZV Thierhauptener Gruppe	DEBY 4000/0772/10500	9772207	8.500	1.860,0
ZWV Langweid	DEBY 4000/0772/10600	9772171	7.500	1.179,0
ZWV Meitingen	DEBY 4000/0772/10700	9772177	12.000	1.697,0
ZWV ZV Loderberggruppe	DEBY 4000/0772/21000	9772184	8.500	1.436,0
ZWV Dinkelscherben	DEBY 4000/0772/22000	9772131	6.500	1.572,0
ZWV Zusmarshausen	DEBY 4000/0772/23000	9772223	6.500	1.338,0
ZWV Königsbrunn	DEBY 4000/0772/30000	9772163	27.500	5.980,0
ZWV Bobingen	DEBY 4000/0772/30001	9772125	16.500	2.444,0
ZWV Schwabmünchen	DEBY 4000/0772/30002	9772200	14.500	2.149,0
ZWV Diedorf	DEBY 4000/0772/40000	9772130	10.500	990,0
ZWV ZV Staudenwasser	DEBY 4000/0772/41000	9772125, 9772141, 9772151, 9772157, 9772168, 9772170, 9772178, 9772179, 9772197, 9772200, 9772214, 9772215	25.000	7.146,0
ZWV Lechfeld	DEBY 4000/0772/41200	9772186, 9772160, 9772162, 9772149, 9772209, 9181131	17.500	2.151,0
Bayerische Rieswasserversorgung	DEBY 4000/0773/00008	9779131, 9773119, 9773125, 9773150, 9773139, 9773146, 9773147, 9773164, 9779197, 9779111, 9779112, 9779117, 9779130, 9779136, 9779138, 9779146, 9779147, 9779147, 9779154, 9779155, 9779162, 9779176, 9779177, 9779180, 9779184, 9779185, 9779188, 9779194, 9779203, 9779218, 9779224	121.000	19.466,0
Glöttgruppe	DEBY 4000/0773/00009	9773125	10.000	1.698,0
Kugelberggruppe	DEBY 4000/0773/00011	9773182	9.043	1.409,5
Wertingen für die Stadt Wertingen	DEBY 4000/0773/00015	9773144	7.674	1.404,6
Untere Brenz Gundelfingen a. d. Donau	DEBY 4000/0773/00017	9773139	9.396	1.369,9
DSDL Dillingen	DEBY 4000/0773/00018	9773112, 9773170, 9773187	17.700	3.882,0
VG Höchstädt a.d.Donau	DEBY 4000/0773/00019	9773111, 9773133, 9773140, 9774121, 9774127, 9774140, 9774196	5.827	849,4
DSDL Lauingen	DEBY 4000/0773/00022	9773143, 9773188, 9773116, 9773182	11.400	1.916,0
VG Syrgenstein	DEBY 4000/0773/00023	9773136, 9773137, 9773144	6.687	1.027,4
Buttenwiesen	DEBY 4000/0773/00043	9773122	4.714	1.244,5
ZV WV Heimenkirch Opfenbach	DEBY 4000/0776/00014	9776114, 9776131	6.205	2.006,9
ZV WV Handwerksgruppe	DEBY 4000/0776/00015	9776114, 9776115, 9776116, 9776122, 9776126, 9776130, 9776131	11.864	2.516,7

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WV Stadtwerke Lindau	DEBY 4000/0776/00016	9776111, 9776116, 9776120, 9776128	39.975	4.699,0
Stadtwerke Lindenberg GmbH	DEBY 4000/0776/00027	9776117, 9776129	11.687	1.940,3
Buchloe	DEBY 4000/0777/00044	9777121	12.000	2.117,0
Füssen	DEBY 4000/0777/00095	9777125, 9777129	14.655	2.117,0
Gabler Saliter	DEBY 4000/0777/00096	9777154	0	1.488,0
Gennach Hühnerbach Gruppe	DEBY 4000/0777/00108	9777121, 9777130, 9777140, 9777141, 9777152, 9777155, 9777157, 9777172, 9777182	16.444	3.369,0
Kaufbeuren	DEBY 4000/0777/00171	9762000, 9777112, 9777128	44.200	6.026,0
Marktoberdorf	DEBY 4000/0777/00209	9777151	17.500	3.705,0
Nestlé	DEBY 4000/0777/00236	9777112	0	3.931,0
Obere Singoldgruppe	DEBY 4000/0777/00242	9181130, 9181143, 9777121, 9777177	6.600	1.111,0
Pfronten	DEBY 4000/0777/00250	9777159	8.179	2.269,0
Babenhausen	DEBY 4000/0778/00003	9778115, 9778184	5.633	1.400,0
Bad Wörishofen	DEBY 4000/0778/00004	9778116, 9778127, 9777114	16.112	6.000,0
Bad Grönenbach	DEBY 4000/0778/00016	9778144	5.683	1.000,0
Mindelheim	DEBY 4000/0778/00030	9778173, 9778113	15.086	2.500,0
Oberschönegg	DEBY 4000/0778/00034	9778184, 9778130	979	2.000,0
Ottobeuren	DEBY 4000/0778/00035	9778186	8.300	1.300,0
Türkheim	DEBY 4000/0778/00042	9778203	7.329	1.100,0
Woringen	DEBY 4000/0778/00051	9778219, 9778186, 9764000, 9778218, 9778144, 9778161, 9778162, 9778118	9.000	2.900,0
Stadt Donauwörth	DEBY 4000/0779/00005	9779131	19.360	4.206,0
Gemeinde Mertingen	DEBY 4000/0779/00011	9779181	3.598	4.344,0
Stadt Monheim	DEBY 4000/0779/00012	9779197	5.338	1.406,0
Stadtwerke Nördlingen	DEBY 4000/0779/00016	9779194	16.890	2.944,0
Stadt Rain a. Lech	DEBY 4000/0779/00018	9779192	10.337	3.062,0
Stadt Oettingen	DEBY 4000/0779/00039	9779197	4.304	3.335,0
Altusried	DEBY 4000/0780/05033	9780112	7.000	1.534,0
Sonthofen	DEBY 4000/0780/05035	9780139	21.388	3.425,0
Bad Hindelang	DEBY 4000/0780/05103	9780123	3.900	1.003,0
Immenstadt	DEBY 4000/0780/05104	9780124	10.690	2.460,2
Oberstdorf	DEBY 4000/0780/05149	9780133	10.050	4.932,0
Lauben	DEBY 4000/0780/05608	9780125	5.000	3.562,0
Kempten (KKU)	DEBY 4000/0780/06434	9763000	65.624	11.000,0
Blaichach	DEBY 4000/0780/06444	9780115	5.651	1.763,0
Oberstaufen	DEBY 4000/0780/06455	9780132	7.339	1.741,0
Dietmannsried	DEBY 4000/0780/06462	9780119	7.825	1.474,0
N-ERGIE Aktiengesellschaft	DEBY 4000/0956/00001	9564000	536.299	96.394,0
Markt Altenstadt	DEBY 4000/1775/00001	9775111	5.109	651,0
Gemeinde Elchingen	DEBY 4000/1775/00006	9775139	5.802	685,0
Stadt Illertissen	DEBY 4000/1775/00008	9775129, 9775115	22.579	3.710,0
Gemeinde Nersingen	DEBY 4000/1775/00011	9775134	9.694	1.319,0
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm	DEBY 4000/1775/00012	9775135, 9775126	62.963	10.134,0
ZVzWV Rauher-Berg-Gruppe	DEBY 4000/1775/00015	9775143, 9774148, 9774143, 9774191, 9774119	13.348	2.166,0
Stadt Senden	DEBY 4000/1775/00019	9775152	21.909	2.965,0
Stadt Vöhringen	DEBY 4000/1775/00022	9775162	13.468	1.568,0
Stadt Weißenhorn	DEBY 4000/1775/00023	9775164	11.375	1.948,0
TWA Kulmbach	DEBY 4000/9477/00001	9477128	26.175	6.639,0
Markt Mainleus	DEBY 4000/9477/00026	9477136	6.489	924,0
Stadt Burgau	DEBY 4000/9774/31422	9774121	9.770	1.398,0
Stadt Günzburg	DEBY 4000/9774/31426	9774135, 9774121, 9774171	21.028	6.649,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Stadt Ichenhausen	DEBY 4000/9774/31429	9774143	9.213	1.241,0
Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	DEBY 4000/9774/31430	9774144	7.131	1.129,0
Stadt Krumbach	DEBY 4000/9774/31433	9774150	13.522	1.866,0
Stadt Leipheim	DEBY 4000/9774/31435	9774155	7.307	1.804,0
Stadt Thannhausen	DEBY 4000/9774/31440	9774185	6.250	1.059,0
SWB AG / Wesernetz GmbH	DEHB DE 501	4012000	557.400	87.671,0
WW Bexhövede	DEHB DE 502	4012000	23.373	4.675,0
WW Langen	DEHB DE 504	6532003	25.591	6.526,0
WW Leherheide	DEHB DE 505	6532023, 6532023	43.291	4.333,0
Wasserwerk Leherheide	DEHB DE 505	4012000	24.500	4.657,0
Braunfels: Braunfels, Tiefenbach	DEHE _90007000000000000007	6532003	9.687	1.194,0
1 Wetzlar -ZMW	DEHE _90007000000000000023	6532023	30.500	4.174,0
2 Wetzlar-Fortuna	DEHE _90007000000000000024	6532023	10.109	1.385,0
Schöffengrund:Schöffengrund+OT ohne	DEHE _90007000000000000029	6532018, 6534011	16.665	1.835,0
Bad Hersfeld	DEHE _90007000000000000035	6632002	31.248	5.301,0
Bebra	DEHE _90007000000000000036	6632003	10.815	1.426,0
Rotenburg	DEHE _90007000000000000093	6632018	13.811	2.137,0
3 Dillenburg + Donsbach	DEHE _90007000000000000134	6532006	5.986	877,0
1 Herborn Stadt + Alsbach	DEHE _90007000000000000148	6532012	7.296	984,0
Fürth TZ / Ellenbach / / Lörzenbach	DEHE _90007000000000000170	6431007	5.331	561,0
Wbv Riedgr O Auerbach / Bensheim /	DEHE _90007000000000000215	6431002	38.394	5.678,0
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe	DEHE _90007000000000000217	6431003	9.041	1.102,0
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe	DEHE _90007000000000000218	6431006	6.396	855,0
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe	DEHE _90007000000000000220	6431016	13.472	2.019,0
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe	DEHE _90007000000000000221	6431022	6.274	1.083,0
1 Aßlar TZ(Kernstadt + Kleinaltenstädten)	DEHE _90007000000000000227	6532001	6.827	901,0
Leun: Leun + OT	DEHE _90007000000000000268	6532016	5.987	631,0
Sinn: Sinn + OT	DEHE _90007000000000000279	6532020	6.505	759,0
1 Albshausen, Burgsolms HZ, Oberndorf,	DEHE _90007000000000000282	6532021	8.987	1.103,0
Bad Arolsen, Helsen, Massenhsn,	DEHE _90007000000000000292	6635002	14.204	1.908,0
Volkmarsen, Lütersheim, Ehringen	DEHE _90007000000000000316	6635020	5.540	668,0
Willingen, Stryck	DEHE _90007000000000000328	6635022	2.628	1.052,0
Frankenberg,Hommershsn,Rödden,Roden	DEHE _90007000000000000345	6635006, 6635011	15.516	1.999,0
Bad	DEHE _90007000000000000376	6635003	16.178	3.544,0
Korbach, Strothe, Helmscheid	DEHE _90007000000000000399	6635015	18.520	2.798,0
BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal,	DEHE _90007000000000000414	6435002	6.284	1.236,0
BSS_Ahl, Hausen, Salmünster Kernstadt,	DEHE _90007000000000000415	6435002	5.162	544,0
GKB_Grosskrotzenburg	DEHE _90007000000000000419	6435011	7.614	945,0
SLÜ_Schlüchtern	DEHE _90007000000000000421	6435025	7.254	739,0
STE_Steinau Innenstadt	DEHE _90007000000000000438	6435028	5.313	705,0
GN_Gelnhsn,Hailer,Meerholz,Roth,	DEHE _90007000000000000456	6435010, 6435020	26.809	4.045,0
HU_Stadtteile nördlich des Mains	DEHE _90007000000000000460	6435014	74.530	12.526,0
HU_Steinheim, Klein - Auheim	DEHE _90007000000000000462	6435014	20.767	2.791,0
WAE_Aufenau, Wächtersbach	DEHE _90007000000000000473	6435029	8.697	1.598,0
BOR_Bad Orb	DEHE _90007000000000000487	6435001	10.117	1.688,0
LAN_Langenselbold	DEHE _90007000000000000489	6435017	14.147	1.819,0
ERL_Langendiebach,Rückingen,	DEHE _90007000000000000490	6435020, 6438002, 6438011	26.102	3.165,0
BRK_Bruchköbel, HAM_Marköbel,	DEHE _90007000000000000494	6435020, 6435020, 6438002	11.667	1.309,0
FRE_Somborn	DEHE _90007000000000000497	6435009	6.200	770,0
MTL_Bischofsheim, Dörnigheim,	DEHE _90007000000000000505	6435019	38.930	5.182,0
NID_Heldenbergen, Windecken Zone A	DEHE _90007000000000000509	6435021	9.929	1.256,0
NID_Ostheim, Ostheim Hochzone,	DEHE _90007000000000000510	6435021	6.546	716,0
BRK_Bruchköbel Zone West	DEHE _90007000000000000516	6435006	8.062	912,0
GRÜ_Haingründau, Lieblos,	DEHE _90007000000000000520	6435012	14.028	1.686,0
Eltville / Niederwalluf südl. der Bahnlinie	DEHE _90007000000000000522	6439003, 6531007	9.923	1.330,0
Geisenheim	DEHE _90007000000000000531	6439004	6.407	892,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Rüdesheim / Niederwald	DEHE _9000700000000000543	6439013	7.125	1.408,8
Idstein-Mittelzone	DEHE _9000700000000000604	6439008	6.317	770,0
Taunusstein HB Eschbach	DEHE _9000700000000000622	6439015	5.920	646,0
Taunusstein HB Dieling	DEHE _9000700000000000623	6439015	5.309	680,0
Taunusstein-Wehen	DEHE _9000700000000000630	6439015	7.082	860,4
Alsbach-Hähnlein: Alsbach HZ + MZ /	DEHE _9000700000000000648	6432003, 6432005	11.248	1.587,0
Darmstadt / Erzhausen / Griesheim / Weiterstadt / Mühltal: Traisa	DEHE _9000700000000000650	6432008, 6433005, 6433006, 6433009, 6435010	225.049	35.237,0
Groß-Umstadt: Groß-Umstadt TZ	DEHE _9000700000000000664	6432010	9.098	1.399,0
Mühltal: Nieder-Ramstadt	DEHE _9000700000000000678	6432014	5.546	739,0
Ober-Ramstadt: Ober-Ramstadt	DEHE _9000700000000000679	6432016	10.971	1.208,0
Pfungstadt: Pfungstadt + OT	DEHE _9000700000000000688	6432018	26.641	2.336,0
Reinheim: Reinheim + OT	DEHE _9000700000000000690	6432019	17.634	2.011,0
Rossdorf: Rossdorf, Stetteritz	DEHE _9000700000000000691	6432020	9.300	1.535,0
Seeheim-Jugenheim: Jugenheim TZ, Ober-	DEHE _9000700000000000692	6432022	12.900	1.841,0
Babenhsn/Diebg/Eppertshsn/Gr.-Zimmern/Münster/Schaafh/Rossd:Gundernhsn	DEHE _9000700000000000695	6432005, 6432008, 6433005, 6433006, 6433009, 6435010, 6435020	74.830	9.050,0
Borken + OT	DEHE _9000700000000000702	6634001	6.975	990,0
Gudensberg + OT	DEHE _9000700000000000714	6634007	7.234	998,0
Melsungen VZ Körler Stück	DEHE _9000700000000000727	6634014	3.958	1.900,0
Melsungen VZ Stadtwald	DEHE _9000700000000000728	6634014	9.254	2.500,0
Neuenkirchen + OT	DEHE _9000700000000000737	6634017	5.480	990,0
Treysa	DEHE _9000700000000000749	6634022	9.507	1.901,4
Ziegenhain	DEHE _9000700000000000751	6634022	5.198	990,0
GWW Haarhausen	DEHE _9000700000000000768	6634001, 6634003, 6634018	26.380	4.100,0
GWW Kirchberg	DEHE _9000700000000000769	6634018, 6532003	14.238	3.500,0
GWW Remsfeld	DEHE _9000700000000000770	6634003, 6634018, 6532003	26.034	4.100,0
KS_Habichtswald - Ehlen HZ, - Dörnb HZ,	DEHE _9000700000000000797	6633001, 6633007	6.532	836,0
KS_Bad Karlshafen 14	DEHE _9000700000000000802	6633002	5.697	772,0
KS_Baunatal 15	DEHE _9000700000000000803	6633003	30.088	3.622,0
KS_Calden 20	DEHE _9000700000000000808	6633005	6.832	1.232,0
KS_ZDK-Immenhausen - Espenau 22	DEHE _9000700000000000810	6633007, 6633026	12.235	1.439,0
KS_Kaufungen 26	DEHE _9000700000000000814	6633015	11.432	1.591,0
KS_Zierenberg 27	DEHE _9000700000000000815	6633029	6.560	768,0
KS_Fuldatal - Ihringshausen, -	DEHE _9000700000000000818	6633009	8.689	1.149,0
KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, -	DEHE _9000700000000000820	6633028	8.777	1.136,0
KS_Niestetal - Heiligenrode 41	DEHE _9000700000000000829	6633020	5.296	611,0
KS_Niestetal - Sandershausen 42	DEHE _9000700000000000830	6633020	6.110	756,0
KS_Lohf-Z1 Rosenstr/Z2 Crumb/Z3	DEHE _9000700000000000831	6633017	8.514	1.194,0
KS_Hofgeismar 56	DEHE _9000700000000000846	6633013	17.175	1.993,0
KS_Fuldabrück 60	DEHE _9000700000000000850	6633008	8.828	1.477,0
KS_Kassel 64	DEHE _9000700000000000854	6633026, 6634001	223.979	34.703,0
Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg,	DEHE _9000700000000000855	6631004, 6631013, 6631013, 6631013	81.177	16.062,0
Zweckverband GWW Florenberg	DEHE _9000700000000000856	6631003, 6631004, 6631013, 6631013	19.799	2.426,0
Stadtwerke Hünfeld	DEHE _9000700000000000857	6631015	17.766	4.557,0
Eigenbetrieb Petersberg	DEHE _9000700000000000858	6631013, 6631013, 6632019	15.980	2.113,0
Gemeinde Flieden	DEHE _9000700000000000859	6631008	9.080	1.129,0
Gemeinde Großenlüder	DEHE _9000700000000000860	6631011	8.527	1.030,0
Gemeinde Kalbach	DEHE _9000700000000000861	6631016	6.405	963,0
Stadt Gersfeld (betreut durch Remondis	DEHE _9000700000000000862	6631010	5.652	862,0
Gemeinde Burghaun	DEHE _9000700000000000863	6631002, 6631003	6.173	754,0
Gemeinde Eiterfeld mit Unterweißenborn,	DEHE _9000700000000000864	6632019, 6633001	7.100	970,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Zweckverband GWW Vorderröhn	DEHE _9000700000000000865	6631013, 6632019, 6633001, 6633007	5.278	835,0
Eigenbetrieb Wasserwerk Neuhof	DEHE _9000700000000000866	6631018	11.554	1.262,0
Markt-Gemeinde Hilders	DEHE _9000700000000000868	6631013, 6631013, 6631013	5.121	948,0
INN: Innenstadt Ried / Spessart-	DEHE _9000700000000000886	6412000	28.825	5.765,0
OVF: OVAG / WB Friedberger Landstrasse	DEHE _9000700000000000888	6412000	83.260	16.652,0
PR: WW Praunheim II und OVAG	DEHE _9000700000000000889	6412000	30.445	6.089,0
OV: OVAG / WB Heiligenstock ohne	DEHE _9000700000000000890	6412000	70.025	14.005,0
RI: Hessisches Ried	DEHE _9000700000000000891	6412000	77.800	15.560,0
SR: WB Sachsenhausen Stadtwald und	DEHE _9000700000000000892	6412000	87.015	17.403,0
RH: Ried, WW Hinkelstein	DEHE _9000700000000000893	6412000	16.490	3.298,0
SV: Quellen Spessart / Vogelsberg	DEHE _9000700000000000894	6412000	40.825	8.165,0
Infraserv-Hoechst	DEHE _9000700000000000895	6412000	9.490	1.898,0
Bad König: Bad König + OT	DEHE _9000700000000000897	6437001	9.839	1.586,0
Beerfelden: Beerfelden + OT	DEHE _9000700000000000898	6437002	6.520	803,0
Brensbach: Brensbach + OT	DEHE _9000700000000000899	6437003	5.002	628,0
Breuberg: Breuberg + OT	DEHE _9000700000000000900	6437004	7.485	801,0
Erbach: Erbach + OT	DEHE _9000700000000000902	6437006	14.045	1.900,0
Höchst: Höchst + OT	DEHE _9000700000000000905	6437009	10.774	1.518,0
Lützelbach: OT	DEHE _9000700000000000906	6437010	7.221	880,0
Michelstadt: Michelstadt + OT	DEHE _9000700000000000907	6437011	17.655	2.436,0
Reichelsheim: Reichelsheim + OT	DEHE _9000700000000000909	6437013	8.799	1.111,0
ALT1_Alle Objekte	DEHE _9000700000000000912	6440001	12.702	1.779,0
BNA1_Heiligenstock 1+2, Schwalheim,	DEHE _9000700000000000913	6440002	6.610	1.327,0
BNA2_Kernstadt	DEHE _9000700000000000914	6440002	19.839	3.622,0
BUE6_Vonhausen, Diebach a.H.	DEHE _9000700000000000921	6440004	5.265	866,0
BVI1_Heilsberg, Bad Vilbel Hochzone,	DEHE _9000700000000000925	6440003	8.592	995,0
BVI2_Bad Vilbel Talzone, Massenheim,	DEHE _9000700000000000926	6440003	17.899	2.189,0
ECH1_GrundSchwalheim, Bisses, Echzell,	DEHE _9000700000000000927	6440006	5.796	784,1
EVB1_NWeisel,Osth,HWeisel,Hausen,Oes,	DEHE _9000700000000000928	6440005	6.837	770,2
EVB5_Butzbach MD, Butzbach HD	DEHE _9000700000000000932	6440005	8.389	958,3
FBG2_Tiefzone, Mittelzone, Kernstadt	DEHE _9000700000000000936	6440008	18.921	2.885,0
FBG3_Hochzone, Aussiedler Ober-Mörlen	DEHE _9000700000000000937	6440008	12.105	1.498,0
KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben,	DEHE _9000700000000000949	6440012	12.411	1.544,2
LIM1_Rommelhausen, Himbach, Hainchen	DEHE _9000700000000000953	6440014	6.061	718,6
ORT3_Eckhartsb,Lissberg,Wippenb,Ortenb	DEHE _9000700000000000972	6440019	7.130	938,9
REI2_Beienheim, Weckesheim,	DEHE _9000700000000000978	6440021	5.123	745,3
ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach,	DEHE _9000700000000000981	6440023	13.330	1.989,0
WFH2_Melbach, Södel, Wölfersheim,	DEHE _9000700000000000984	6440024	7.240	855,9
WLS1_Alle Objekte	DEHE _9000700000000000986	6440025	6.580	796,0
Gernsheim	DEHE _9000700000000000987	6433004	10.345	2.939,0
Groß-Gerau / Mitte	DEHE _9000700000000000988	6433009, 6435010, 6435020, 6435020	58.643	9.036,0
Kelsterbach	DEHE _9000700000000000989	6433007	17.132	3.041,0
Mainspitze	DEHE _9000700000000000990	6433005, 6433006	29.640	3.777,4
Mörfelden - Walldorf	DEHE _9000700000000000991	6433008	33.342	4.816,0
Raunheim	DEHE _9000700000000000993	6433010	17.186	2.185,9
Ried	DEHE _9000700000000000994	6433006, 6433009, 6435010, 6435020	36.317	4.263,0
Rüsselsheim	DEHE _9000700000000000995	6433012	65.060	8.819,7
WVG Biebertal "Obermühle I"	DEHE _9000700000000001001	6531002	6.111	702,0
WVG Grünberg "Stadt Grünberg"	DEHE _9000700000000001016	6531006	6.130	881,0
WVG Langgöns	DEHE _9000700000000001030	6531009	6.674	803,0
WVG Lich "Stadt Lich" inkl. Licher Brauerei	DEHE _9000700000000001041	6531011	8.838	1.681,0
WVG Linden	DEHE _9000700000000001046	6531012	13.450	1.653,0
WVG Pohlheim	DEHE _9000700000000001047	6531014	19.366	2.299,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WVG Zweckverband Lollar Staufenberg	DEHE _90007000000000001048	6531017	17.922	2.308,0
WVG Reiskirchen "Reiskirchen"	DEHE _90007000000000001062	6531016	5.302	635,0
WVG Wettenberg	DEHE _90007000000000001063	6531018	13.046	1.616,0
WVG Stadtwerke Gießen "Stadt Gießen"	DEHE _90007000000000001065	6531007, 6532018	83.628	12.150,0
Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	DEHE _90007000000000001076	6434002	25.345	3.321,0
Versorgungsgebiet Glashütten	DEHE _90007000000000001077	6434003	5.350	695,0
Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	DEHE _90007000000000001078	6434004	5.315	655,0
Versorgungsgebiet Weilrod	DEHE _90007000000000001079	6434013	6.483	703,0
Versorgungsgebiet Bad Homburg	DEHE _90007000000000001089	6434001	54.310	9.365,0
Versorgungsgebiet Königstein	DEHE _90007000000000001090	6434005	16.801	2.771,0
Versorgungsgebiet Oberursel	DEHE _90007000000000001091	6434008	46.553	6.579,0
Versorgungsgebiet Schmitten	DEHE _90007000000000001092	6434009	9.458	1.124,0
Versorgungsgebiet Usingen	DEHE _90007000000000001093	6434011	14.678	1.833,0
Versorgungsgebiet Kronberg	DEHE _90007000000000001094	6434006	18.281	2.815,0
Versorgungsgebiet Steinbach	DEHE _90007000000000001095	6434010	10.675	1.162,0
Versorgungsgebiet Neu-Anspach	DEHE _90007000000000001096	6434007	14.521	1.997,0
Versorgungsgebiet Wehrheim	DEHE _90007000000000001097	6434012	9.453	1.157,0
Bad Camberg: Kernstadt, Erbach,	DEHE _90007000000000001099	6533003	11.099	1.541,9
Elz: Elz und Malmeneich (EM)	DEHE _90007000000000001117	6533006	8.335	983,6
Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	DEHE _90007000000000001118	6533007	8.028	1.107,0
Limburg: Kernstadt, Stadtteile (LM1)	DEHE _90007000000000001124	6533009	33.643	5.229,0
Runkel:	DEHE _90007000000000001137	6533013	5.927	639,0
Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach,	DEHE _90007000000000001157	6533017	9.166	1.257,0
BRE_Breidenbach, Achenbach,	DEHE _90007000000000001187	6534005	5.460	826,9
MAR_Marburg Stadt, Marbach,	DEHE _90007000000000001222	6534014	64.069	9.624,2
MAR_Marburg Ost	DEHE _90007000000000001227	6534014	5.238	675,4
STA_Stadtallendorf, Niederklein	DEHE _90007000000000001243	6534018	17.042	5.228,0
Versorgungsgebiet der	DEHE _90007000000000001257	6414000	261.613	43.842,0
Versorgungsgebiet der Stadtwerke Mainz	DEHE _90007000000000001258	6414000	29.390	4.890,0
Dietzenb,Dreieich-Offent,-Dreieichenh,-Götzenh,Egelsb,Langen(Teil)	DEHE _90007000000000001259	6438002, 6438011, 6438011, 6438011	77.560	10.986,0
Sprendlingen - Buchschlag	DEHE _90007000000000001260	6438002	24.170	4.250,0
Hainburg, Seligenstadt, Mainhausen, Rodgau - Dudenhofen, - Jügesheim	DEHE _90007000000000001261	6438011, 6438011, 6439003, 6531007	64.930	9.500,0
Heusenstamm	DEHE _90007000000000001262	6438005	17.430	2.830,0
Langen	DEHE _90007000000000001263	6438006	24.800	4.410,0
Mühlheim	DEHE _90007000000000001264	6438008	22.090	3.550,0
Neu-Isenburg Kernstadt + Gravenbruch	DEHE _90007000000000001265	6438009	37.650	5.900,0
Obertsh, Rodgau -Hainh, -Weisk, Heusenst -Remb, Mühlh -Lämmers	DEHE _90007000000000001267	6438011, 6439003, 6531007, 6532018	47.170	7.020,0
Rödermark, Rodgau - Nieder-Roden	DEHE _90007000000000001268	6438011, 6438011	44.920	7.290,0
Bad Soden HZ	DEHE _90007000000000001270	6436001	6.899	1.250,0
Bad Soden - Neuenhain	DEHE _90007000000000001271	6436001	6.901	992,0
Bad Soden TZ	DEHE _90007000000000001272	6436001	5.918	999,0
Eschborn	DEHE _90007000000000001281	6436003	15.040	2.927,0
Eschborn - Niederhöchstadt	DEHE _90007000000000001282	6436003	7.505	1.002,0
Flörsheim	DEHE _90007000000000001283	6436004	21.373	2.712,0
Hattersheim	DEHE _90007000000000001284	6436005	27.479	3.135,0
Hochheim	DEHE _90007000000000001285	6436006	17.702	2.189,0
Hofheim - Mitte	DEHE _90007000000000001287	6436007	7.158	1.257,0
Hofheim - Süd TZ	DEHE _90007000000000001288	6436007	12.103	1.655,0
Kelkheim - Fischbach	DEHE _90007000000000001297	6436008	5.957	595,0
Kelkheim MZ	DEHE _90007000000000001299	6436008	8.235	1.198,0
Kelkheim - Münster TZ	DEHE _90007000000000001300	6436008	7.195	722,0
Kriftel	DEHE _90007000000000001302	6436009	11.248	1.416,0
Liederbach	DEHE _90007000000000001303	6436010	8.790	1.065,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Schwalbach	DEHE _9000700000000001304	6436011	15.422	2.063,0
Sulzbach	DEHE _9000700000000001305	6436012	8.937	1.142,0
TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	DEHE _9000700000000001306	6535001	13.698	2.000,0
TB Homberg - Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	DEHE _9000700000000001359	6535009	6.429	990,0
TB Lauterbach - Tiefdruckzone V + VI	DEHE _9000700000000001371	6535011	5.737	829,0
TB Mücke - Merlau Gruppenwasserwerk	DEHE _9000700000000001382	6535013	5.543	625,0
Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	DEHE _9000700000000001432	6636001	8.647	1.313,0
Eschwege: Eschwege + OT	DEHE _9000700000000001434	6636003	19.499	2.830,0
Großalmerode: Großalmerode + OT	DEHE _9000700000000001435	6636004	6.394	685,0
Hessisch Lichtenau: Hessisch Lichtenau +	DEHE _9000700000000001437	6636006	12.411	1.560,0
Sontra: Sontra + OT	DEHE _9000700000000001442	6636011	7.859	1.108,0
Witzenhausen: Witzenhausen + OT	DEHE _9000700000000001447	6636016	15.072	2.643,0
Bürstadt / Bobstadt / Riedrode	DEHE _9000700000000001467	6431005	16.731	1.963,0
Lampertheim / Hofheim / Hüttenfeld /	DEHE _9000700000000001468	6431013	32.911	4.501,0
Viernheim	DEHE _9000700000000001471	6431020	34.859	4.912,0
WVG Laubach "Laubach"	DEHE _9000700000000001482	6531010	5.547	932,0
Offenbach Stadt	DEHE _9000700000000001492	6413000	134.000	18.212,7
KAR2_Rendel HZ, Klein-Karben	DEHE _9000700000000001532	6440012	6.561	840,1
NID8_Nidda	DEHE _9000700000000001534	6440016	5.364	845,2
Rimbach	DEHE _9000700000000001584	6431019	6.751	758,0
Heppenheim	DEHE _9000700000000001589	6431011	21.002	3.988,0
WVG Hochwald Foods GmbH Werk	DEHE _9000700000000001613	6531008	1	1.680,0
BIE_Biedenkopf	DEHE _9000700000000001627	6534004	9.476	1.193,8
MAR_Pharmaserv	DEHE _9000700000000001629	6534014	1	2.491,0
ZMW_Coe Kir Lah Wet	DEHE _9000700000000001633	6534011, 6534013, 6631002, 6631003	27.685	3.228,7
ZMW_Neustadt	DEHE _9000700000000001635	6534016	6.716	708,1
ZMW_Wei	DEHE _9000700000000001638	6534020	6.537	725,7
ZMW_Fro Gla Loh	DEHE _9000700000000001639	6534013, 6631002, 6631003, 6631004	16.617	1.843,6
NIE_Niederdorfelden, Oberdorfelden	DEHE _9000700000000001652	6435022	5.895	706,0
SCH_Kilianstädten	DEHE _9000700000000001653	6435026	5.513	648,0
PRI: Praunheim II, OVAG, Ried	DEHE _9000700000000001667	6412000	150.520	30.104,0
SVS: WB Praunheim, WB Friedberger	DEHE _9000700000000001668	6412000	55.675	11.135,0
OSV: OVAG, Spessart	DEHE _9000700000000001669	6412000	10.090	2.018,0
WVG Heuchelheim	DEHE _9000700000000001717	6531007	8.020	1.354,0
Versorgungsgebiet Baursberg	DEHH _9000200000000000001	2000000	86.695	14.131,0
Versorgungsgebiet Walddörfer	DEHH _9000200000000000006	2000000	166.009	27.059,0
Versorgungsgebiet Langenhorn	DEHH _9000200000000000007	2000000	59.742	9.738,0
Versorgungsgebiet Lohbrügge	DEHH _9000200000000000008	2000000	20.966	3.417,0
Versorgungsgebiet Bergedorf	DEHH _9000200000000000009	2000000	10.000	1.630,0
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk	DEHH _9000200000000000011	2000000	579.817	94.510,0
Versorgungsgebiet Glinde	DEHH _9000200000000000013	2000000	23.131	3.770,0
Versorgungsgebiet Großensee	DEHH _9000200000000000014	2000000	68.706	10.787,0
Versorgungsgebiet Großhansdorf	DEHH _9000200000000000015	2000000	68.165	10.388,0
Versorgungsgebiet Haseldorfer Marsch	DEHH _9000200000000000016	2000000	27.033	4.406,0
Versorgungsgebiet Nordheide	DEHH _9000200000000000018	2000000	251.675	41.023,0
Versorgungsgebiet Schnelsen	DEHH _9000200000000000019	1056039, 2000000	69.053	11.256,0
Versorgungsgebiet Süd	DEHH _9000200000000000020	2000000	244.945	39.926,0
Versorgungsgebiet Stellingen	DEHH _9000200000000000021	2000000	114.957	18.738,0
HH-W-001-LMB	DEHH _9000200000000000047	2000000	1	3.624,0
HH-M-001-LMB	DEHH _9000200000000000064	2000000	1	2.326,0
Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	DEMV _9000300000000000006	13004000, 13076154, 13076113, 13076071, 13074062	65.192	9.765,9
Wasserwerk Friedrichshof Zone 1, Wismar	DEMV _9000300000000000007	13074087	33.909	7.808,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Wasserwerk Wendorf Zone 2, Wismar	DEMV _90003000000000008	13074087	14.687	1.401,0
Wasserwerk Wotenitz	DEMV _90003000000000009	13074071, 13074017, 13074039, 13074005, 13074016, 13074027, 13074026, 13074059, 13074069, 13074079, 13074067, 13075046, 13074011, 13074077, 13074032, 13074052, 13074063, 13074074, 13074085, 13074051, 13074083	17.415	3.390,0
Wasserwerk Dassow	DEMV _90003000000000010	13074029, 13074017, 13074049, 13074058, 13074045, 13074076, 13074074	17.436	2.997,0
Wasserwerk Klütz	DEMV _90003000000000011	13074039, 13074037, 13074010, 13074032	10.424	3.322,0
Wasserwerk Carlow	DEMV _90003000000000013	13074080, 13074018, 13074028, 13074013, 13074068, 13074078, 13074033, 13074066, 13074021, 13074043, 13074042, 13074040, 13074073	8.113	1.361,0
Wasserwerk Rehna	DEMV _90003000000000015	13074081, 13074092, 13074055, 13074021, 13074054, 13074065, 13074020, 13074042, 13074050, 13074083	13.325	1.745,0
Wasserwerk Groß Brütz	DEMV _90003000000000016	13074014, 13074024, 13074012, 13074064, 13074050	5.635	798,0
Wasserwerk Dorf Mecklenburg	DEMV _90003000000000027	13074008, 13074019, 13074002, 13074031, 13074053, 13074030	10.789	1.515,0
Wasserwerk Perniek	DEMV _90003000000000030	13074060, 13074019, 13074091, 13074090, 13074004, 13074047, 13074046, 13074057, 13074023, 13074034, 13074056	10.162	1.375,0
Wasserwerk Goldberg	DEMV _90003000000000033	13076096, 13076151, 13076032, 13076135, 13076048, 13076109, 13076040, 13076051	6.377	1.014,0
Wasserwerk Plau	DEMV _90003000000000037	13076042, 13076022, 13076066, 13076077, 13076089, 13076048, 13076114, 13076104, 13076006, 13076040	10.264	1.681,0
Wasserwerk Garwitz	DEMV _90003000000000047	13076085, 13076035, 13076124, 13076038, 13076126, 13076028	5.240	770,0
Wasserwerk Sternberg	DEMV _90003000000000048	13076026, 13076128, 13076072	4.674	1.086,0
Wasserwerk Crivitz	DEMV _90003000000000071	13076023, 13076025, 13076158, 13076007	5.526	749,0
Wasserwerk Parchim	DEMV _90003000000000074	13076035, 13076125, 13076108	18.952	2.487,0
Wasserwerk Lübz	DEMV _90003000000000075	13076043, 13076089, 13076091	6.110	777,0
Wasserwerk Pinnow	DEMV _90003000000000076	13004000, 13076033, 13076044, 13076024, 13076112, 13076025, 13076117, 13076080	30.679	5.356,9
Wasserwerk Neustadt Glewe	DEMV _90003000000000078	13076087, 13076012, 13076156, 13076017, 13076105, 13076118	9.478	1.168,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Wasserwerk Wanzlitz	DEMV _90003000000000000079	13076053, 13076097, 13076076, 13076098, 13076143, 13076001, 13076034, 13076067, 13076100, 13076046, 13076003, 13076037, 13076103, 13076049, 13076115, 13076127, 13076018, 13076090, 13076093, 13076050, 13076094, 13076084, 13076161	15.812	2.602,0
Wasserwerk Boizenburg	DEMV _90003000000000000080	13076014	11.000	1.810,0
Wasserwerk Steegen	DEMV _90003000000000000081	13076099, 13076110, 13076070, 13076060	15.023	3.545,0
Wasserwerk Ludwigslust	DEMV _90003000000000000082	13076058, 13076090, 13076050	19.000	2.652,0
Wasserwerk Rodenwalde	DEMV _90003000000000000092	13076030, 13076010, 13076054, 13076142, 13076153, 13076055, 13076088, 13076122, 13076102, 13076136, 13076016, 13076138, 13076106, 13076009	15.863	2.576,0
Wasserwerk Wittenburg	DEMV _90003000000000000096	13076152, 13076153, 13076159, 13076083	7.990	1.490,0
Wasserwerk Zarrentin	DEMV _90003000000000000097	13076159	6.005	922,0
Wasserwerk Ortkrug	DEMV _90003000000000000098	13076063, 13076086, 13076141, 13076134, 13076147, 13076105, 13076107, 13076118	12.285	1.756,0
Wasserwerk Walsmühlen	DEMV _90003000000000000099	13076063, 13076130, 13076163, 13076121, 13076036, 13076147	9.022	610,0
Wasserwerk Banz (Dranske)	DEMV _90003000000000000101	13073019, 13073004, 13073013, 13073101	4.057	1.058,2
Wasserwerk Dreschvitz - Poseritz/Glutzow	DEMV _90003000000000000115	13073027, 13073038, 13073079, 13073021, 13073065, 13073073	7.016	962,9
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	DEMV _90003000000000000117	13073080, 13073070, 13073106, 13073049, 13073011, 13073078, 13073010	16.620	5.040,7
Wasserwerk Bergen - Sehlen	DEMV _90003000000000000118	13073070, 13073027, 13073079, 13073014, 13073010, 13073063, 13073083	15.126	2.664,0
Wasserwerk Sellin - Gager	DEMV _90003000000000000121	13073091, 13073006, 13073026, 13073048, 13073056, 13073031, 13073084	6.229	2.464,9
Wasserwerk Stralsund, Andershof 1	DEMV _90003000000000000133	13073088, 13073099	5.153	1.179,1
Wasserwerk Stralsund, Andershof 2	DEMV _90003000000000000134	13073104, 13073088, 13073099, 13073087	6.785	1.951,4
Wasserwerke Groß Schönwalde und	DEMV _90003000000000000136	13075039	31.782	4.428,6
Wasserwerk Lüssow	DEMV _90003000000000000137	13073104, 13073046, 13073068, 13073088, 13073099, 13073054, 13073087, 13073061	52.676	5.413,1
Wasserwerk Franzburg	DEMV _90003000000000000138	13073039, 13073016, 13073024, 13073057, 13073034, 13073020, 13073097, 13073076, 13073096, 13073093	7.604	1.292,9
Wasserwerk Müggenwalde	DEMV _90003000000000000145	13073029, 13073035, 13073033, 13073086, 13073032, 13073098	5.802	904,6
Wasserwerk Lodmannshagen	DEMV _90003000000000000150	13075072, 13075083, 13075081, 13075018, 13075069, 13075124, 13075146, 13075120	6.957	3.847,3

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Wasserwerk Levenhagen	DEMV _90003000000000000156	13075050, 13075060, 13075081, 13075091, 13075028, 13075027, 13075059, 13075102, 13075046, 13075057, 13075154, 13075076, 13075142, 13075097, 13075141, 13075041, 13075040	17.487	1.868,4
Wasserwerk Anklam	DEMV _90003000000000000161	13075061, 13075094, 13075007, 13075128, 13075005, 13075013, 13075022, 13075110, 13075098, 13075020, 13075150	15.182	2.514,0
Wasserwerk Ribnitz	DEMV _90003000000000000181	13073075	16.031	2.564,3
Wasserwerk Damgarten	DEMV _90003000000000000182	13073075	8.111	672,8
Wasserwerk Peterskreuz	DEMV _90003000000000000190	13073012	4.382	1.142,2
Wasserwerk Divitz	DEMV _90003000000000000192	13073009, 13073018	14.160	664,6
Wasserwerk Rostock	DEMV _90003000000000000195	13072080, 13003000, 13072029, 13072019, 13072015, 13072012, 13072057, 13072032, 13072054, 13072087, 13072098, 13072077, 13072088, 13072121, 13072030, 13072064, 13072072, 13072081	241.546	37.261,3
Wasserwerk Graal-Müritz	DEMV _90003000000000000204	13003000, 13072036	4.184	1.070,0
Wasserwerk Niekrenz	DEMV _90003000000000000205	13072029, 13072091, 13072034, 13072021	6.909	809,0
Wasserwerk Kühlung	DEMV _90003000000000000206	13072117	30.662	4.572,0
Wasserwerk Kröpelin	DEMV _90003000000000000209	13072058	5.203	1.983,0
Wasserwerke Krempin / Teßmannsdorf	DEMV _90003000000000000211	13072022	5.443	1.049,0
Wasserwerk Schwaan	DEMV _90003000000000000214	13072110, 13072051, 13072095	6.842	873,0
Wasserwerk Bützow	DEMV _90003000000000000226	13072089, 13072101, 13072020	8.786	1.518,0
Wasserwerk Güstrow, Goldberger Str.	DEMV _90003000000000000245	13072043	14.000	1.550,0
Wasserwerk Laage	DEMV _90003000000000000254	13072027, 13072046, 13072112, 13072062	6.153	1.022,0
Wasserwerk Langensee	DEMV _90003000000000000256	13072028, 13072043, 13072042	17.564	2.420,0
Wasserwerk Teterow	DEMV _90003000000000000280	13072106, 13072049, 13072003, 13072004, 13072103, 13072045, 13072066, 13072041, 13072096, 13072094, 13072082, 13072109	12.021	2.764,0
Wasserwerk II Neubrandenburg	DEMV _90003000000000000291	13071145, 13071111, 13071021, 13071107, 13071108	50.029	6.002,7
Wasserwerk III Neubrandenburg	DEMV _90003000000000000292	13071104, 13071166, 13071010, 13071161, 13071170, 13071019, 13071107	23.547	4.041,1
Wasserwerk Neustrelitz	DEMV _90003000000000000293	13071147, 13071159, 13071110	20.441	2.910,0
Wasserwerk Friedland	DEMV _90003000000000000294	13071028, 13071037, 13071035, 13075143	7.560	1.175,0
Wasserwerk III Waren Feisneck	DEMV _90003000000000000295	13071156, 13071056, 13071144, 13071174, 13071172, 13071063, 13071071	11.087	1.782,0
Wasserwerk Waren Warenshof	DEMV _90003000000000000296	13071103, 13071156, 13071047, 13071077, 13071172	16.853	3.368,0
Wasserwerk Malchow	DEMV _90003000000000000297	13071138, 13071114, 13071036, 13071113, 13071077, 13071001, 13071155, 13071043, 13071093, 13071171	11.721	1.554,0
Wasserwerk Röbel	DEMV _90003000000000000298	13071124	6.164	1.164,0
Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	DEMV _90003000000000000299	13075082, 13075123	6.419	1.003,7
Wasserwerk Altentreptow	DEMV _90003000000000000300	13071004, 13071057	5.766	735,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Wasserwerk Malchin	DEMV _90003000000000000301	13071084, 13071030, 13071092	7.058	1.824,0
Wasserwerk II Stavenhagen	DEMV _90003000000000000302	13071142, 13071060	5.736	962,0
Wasserwerk Dargun	DEMV _90003000000000000303	13071027	3.895	3.200,0
Wasserwerk Demmin	DEMV _90003000000000000304	13071029, 13071136, 13071148, 13071112, 13071014, 13071157, 13071076	13.525	2.294,0
Wasserwerk Eggesin	DEMV _90003000000000000307	13075136, 13075078, 13075132, 13075031	13.773	2.434,0
Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	DEMV _90003000000000000308	13075109, 13075105, 13075115, 13075103	10.580	1.602,0
Wasserwerk Torgelow	DEMV _90003000000000000309	13075131	8.408	1.320,0
Wasserwerk Bentzin	DEMV _90003000000000000361	13071136, 13075009, 13075070, 13075134, 13075054, 13075140	6.884	697,0
Wasserwerk Reinberg	DEMV _90003000000000000372	13073090, 13075091	5.213	851,7
Wasserwerk Hohenwarth	DEMV _90003000000000000381	13073035, 13073102, 13073089, 13073062	8.544	1.255,6
Wasserwerk Ahlbeck	DEMV _90003000000000000772	13075049	8.827	2.823,8
Wasserwerk Bansin	DEMV _90003000000000000773	13075080, 13075049, 13075135, 13075066	3.715	1.167,5
Wasserwerk Hohendorf	DEMV _90003000000000000775	13075147, 13075145, 13075144, 13075086	14.004	2.035,0
Wasserwerk Karlshagen	DEMV _90003000000000000776	13075092, 13075106, 13075058, 13075133, 13075087, 13075151	6.180	269,3
LmB Arla Foods Deutschland GmbH	DEMV _90003000000000000803	13074079	101	2.587,0
LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei	DEMV _90003000000000000808	13076089	1	1.370,0
Wasserwerk Zingst (Druckstation	DEMV _90003000000000000824	13073105	3.246	1.228,6
LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	DEMV _90003000000000000829	13076105	1	1.296,0
B1001	DENI B1001	3241002, 3241005, 3241010, 3241012, 3241015, 3241019, 3241021, 3256026, 3256029, 3256031, 3358010	117.161	16.170,0
B1004	DENI B1004	3256007, 3256008, 3256009, 3256010, 3361002, 3361003, 3361005, 3361006, 3361012	37.291	6.195,0
B10103	DENI B10103	3101000	211.824	38.356,0
B1012	DENI B1012	3101000, 3151006, 3151016, 3154014	23.673	2.909,0
B1015	DENI B1015	3103000, 3151003, 3151008, 3151021, 3151024, 3151032, 3154001, 3154004, 3154007, 3154009, 3154024	43.505	5.601,0
B1017	DENI B1017	3241019, 3358015	32.936	4.110,0
B1026	DENI B1026	3453007, 3454004, 3454005, 3454006, 3454007, 3454008, 3454011, 3454013, 3454020, 3454022, 3454023, 3454025, 3454026, 3454027, 3454029, 3454030, 3454033, 3454037, 3454038, 3454039, 3454040, 3454041, 3454042, 3454043, 3454044, 3454047, 3454048, 3454050, 3454051, 3454052, 3454055, 3454056, 3454057, 3454058, 3454060, 3457022	119.814	28.129,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B1033	DENI B1033	3452006, 3457003, 3457006, 3457008, 3457009, 3457010, 3457011, 3457013, 3457014, 3457015, 3457016, 3457019, 3457020	50.100	10.424,0
B1034	DENI B1034	3454010, 3454045, 3456001, 3456003, 3456010, 3456016, 3456018, 3456020, 3456027	23.851	3.571,0
B1038	DENI B1038	3352032, 3352059, 3352060, 3356001, 3356004, 3356006, 3356009	37.257	8.177,0
B1039	DENI B1039	3352002, 3352020, 3352022, 3352024, 3352029, 3357002	9.040	1.899,0
B1040	DENI B1040	3352062	11.580	2.171,0
B1042	DENI B1042	3404000, 3459033	16.250	2.293,0
B1045	DENI B1045	3151008, 3151040	11.807	2.361,0
B1046	DENI B1046	3151001, 3151027, 3151041, 3157008	10.710	2.142,0
B1047	DENI B1047	3103000, 3151002, 3151014, 3151020, 3151030, 3151031, 3151039	13.076	2.464,0
B1049	DENI B1049	3402000, 3452001, 3452010, 3452011, 3452012, 3452014, 3452015, 3452016, 3452017, 3452019, 3452021, 3452022, 3452023, 3452024, 3452026	54.766	10.440,0
B1050	DENI B1050	3452001, 3452006, 3452012, 3452023, 3452025, 3457014, 3462005, 3462019	67.433	11.229,0
B1051	DENI B1051	3452001, 3452002, 3452007, 3452008, 3452009, 3452010, 3452019, 3452023, 3452027, 3455007, 3455020, 3455021, 3462001, 3462002, 3454044, 3454047, 3462003, 3462004, 3462006, 3462008, 3462009, 3462010, 3462011, 3462012, 3462013, 3462015, 3462016, 3462017, 3462018, 3462019	87.929	26.183,0
B1052	DENI B1052	3455007, 3455014, 3455015, 3455020, 3455025, 3455026, 3455027, 3461005, 3462005, 3462019	87.771	10.347,0
B1053	DENI B1053	3451001, 3451002, 3451004, 3451005, 3451007, 3451008, 3453001, 3455025, 3455026, 3455027	71.372	11.422,0
B1054	DENI B1054	3451005, 3451008, 3455026, 3461003, 3461005, 3461008, 3461009	33.007	9.040,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B1055	DENI B1055	3451002, 3451004, 3453001, 3453002, 3453003, 3453004, 3453006, 3453007, 3453008, 3453009, 3453010, 3453011, 3453012, 3453013, 3157008, 3103000, 3457017, 3460001, 3460003	141.825	39.545,0
B1056	DENI B1056	3403000, 3451004, 3451005, 3453002, 3453003, 3453004, 3453005, 3453006, 3453008, 3458003, 3458005, 3458007, 3458009, 3458010, 3452019, 3452021, 3458013, 3458014, 3460001, 3460003, 3460004, 3460006, 3460009, 3460010, 3461001, 3461002, 3461004, 3461005, 3461006, 3461008, 3461009	196.778	40.140,0
B1057	DENI B1057	3251037, 3251042, 3401000, 3458001, 3458002, 3458003, 3458004, 3458005, 3458006, 3458007, 3458008, 3458011, 3458012, 3458014, 3462004, 3462006, 3458015, 3460004, 3460010	72.002	11.581,0
B1058	DENI B1058	3251007, 3251037, 3251042, 3458001, 3458002, 3458004, 3458006, 3458008, 3458011, 3458015	32.786	6.580,0
B1059	DENI B1059	3353001, 3353006, 3353008, 3353014, 3353018, 3353019, 3353021, 3353025, 3353028, 3353035, 3353039, 3353041, 3359010	29.060	4.212,0
B1063	DENI B1063	3155012, 3155501	11.248	1.887,0
B1064	DENI B1064	3459014, 3460007	8.760	1.233,0
B1068	DENI B1068	3251037, 3251047	12.500	1.529,0
B1069	DENI B1069	3251026, 3251033, 3251037, 3251041, 3251047, 3361004, 3361010, 3361013	51.710	7.513,0
B1071	DENI B1071	3353007, 3353023, 3353040, 3355001, 3355004, 3355007, 3355011, 3355017, 3355023, 3355028, 3355032, 3355033, 3355039, 3355042	40.242	6.279,0
B1072	DENI B1072	3353007, 3353023, 3353033, 3353040, 3355003	13.486	3.120,0
B1073	DENI B1073	3157001, 3157002, 3157006, 3241011, 3241018	44.526	4.904,0
B1075	DENI B1075	3404000	75.700	11.277,0
B1076	DENI B1076	3157001, 3157006, 3157007, 3157008, 3157009, 3241018	34.475	3.918,0
B15104	DENI B15104	3151010, 3151026, 3151033, 3151035, 3151036, 3151038	14.200	2.840,0
B15107	DENI B15107	3151009, 3151018, 3151025	14.745	2.949,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B15108	DENI B15108	3151001, 3151009, 3151012, 3151015, 3151017, 3151018, 3151022	24.022	4.804,0
B15110	DENI B15110	3151006, 3151013, 3151016, 3151022, 3151023, 3151034, 3151037	15.037	3.007,0
B15111	DENI B15111	3151006, 3151009, 3151013, 3151025, 3151037	9.330	1.866,0
B15112	DENI B15112	3151009	31.131	6.226,0
B15116	DENI B15116	3151005, 3151008, 3151032	6.000	580,0
B15203	DENI B15203	3159001	6.448	782,0
B15205	DENI B15205	3159010, 3159014, 3159025, 3159027, 3159028, 3159030, 3159032, 3159033, 3159038	28.235	3.900,0
B15212	DENI B15212	3159015	5.106	759,0
B15242	DENI B15242	3159034	5.690	575,0
B15251	DENI B15251	3159017	14.237	2.003,0
B15257	DENI B15257	3159009, 3159017, 3159021, 3159024	7.240	853,0
B15258	DENI B15258	3159005, 3159006, 3159007, 3159011, 3159022, 3159023, 3159032, 3159035, 3159037	11.569	1.479,0
B15309	DENI B15309	3153017	37.840	5.739,0
B15349	DENI B15349	3153007	12.866	1.538,0
B15352	DENI B15352	3153008	9.700	1.443,0
B15354	DENI B15354	3153002	22.393	4.302,0
B15355	DENI B15355	3153018	15.803	2.346,0
B15358	DENI B15358	3153012	8.498	1.941,0
B15403	DENI B15403	3154013, 3154503	9.827	1.321,0
B15548	DENI B15548	3155009	6.171	979,0
B15551	DENI B15551	3155010	6.361	1.279,0
B15555	DENI B15555	3155001	4.662	1.086,0
B15571	DENI B15571	3155005	5.150	954,0
B15573	DENI B15573	3155010, 3155011, 3155013	31.299	4.843,0
B15601	DENI B15601	3159003	9.776	2.091,0
B15633	DENI B15633	3159019	9.721	1.314,0
B15635	DENI B15635	3159002	5.456	800,0
B15638	DENI B15638	3159026	8.300	1.419,0
B15706	DENI B15706	3157006	25.541	3.910,0
B2001	DENI B2001	3257035, 3257026, 3257035	21.798	2.718,0
B2002	DENI B2002	3257028, 3257001, 3257005, 3257008, 3257009, 3257012, 3257022, 3257023, 3257025, 3257027, 3257028, 3257035, 3257037, 3257013, 3157006, 3157007, 3257014, 3257026, 3257034	51.870	8.083,0
B2009	DENI B2009	3102000, 3158010, 3158019, 3158023, 3158038, 3158021	4.513	1.861,0
B2012	DENI B2012	3103000, 3103000, 3103000, 3154014	99.260	19.631,0
B2013	DENI B2013	3357041, 3357005, 3357015, 3357020, 3357022, 3357023, 3357028, 3357033, 3357037, 3357039, 3357041, 3357045, 3357046, 3357049	23.000	4.808,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B2014	DENI B2014	3357001, 3357005, 3357006, 3357009, 3357015, 3357020, 3357022, 3357024, 3357025, 3357031, 3357039, 3357041, 3357045, 3357051, 3159027, 3159028, 3357054, 3357015, 3358017, 3358004, 3358022	54.080	6.188,0
B2015	DENI B2015	3356002, 3356005, 3356005, 3356005, 3357007, 3357010, 3357016, 3357018, 3357026, 3357028, 3357030, 3357036, 3357038, 3357042, 3159032, 3159035, 3357047, 3357052, 3357053, 3357055, 3357057	35.657	7.460,0
B2016	DENI B2016	3357003, 3357004, 3357008, 3357011, 3357014, 3357016, 3357035, 3357036, 3357038, 3357040, 3357042, 3357043, 3357008	28.364	4.999,0
B2017	DENI B2017	3360001, 3360002, 3360004, 3360008, 3360011, 3360012, 3360014, 3360017, 3360026, 3360003, 3360004, 3360006, 3360007, 3360009, 3257022, 3257023, 3360010, 3360014, 3360019, 3360023, 3360025, 3360029	35.736	6.955,0
B2019	DENI B2019	3355026, 3355009, 3355010, 3355012, 3355013, 3355015, 3355018, 3355019, 3355021, 3355025, 3355037	21.459	2.575,0
B2020	DENI B2020	3356007, 3356008, 3356009, 3356007	37.782	5.315,0
B2021	DENI B2021	3352004, 3352008, 3352022, 3352029, 3352036, 3352039, 3352042, 3352043, 3352044, 3352051, 3352052, 3352056, 3352063, 3359004, 3357001, 3357005, 3359018, 3359030, 3359035, 3359040	32.292	6.904,0
B2022	DENI B2022	3154002, 3154003, 3154005, 3154006, 3154008, 3154010, 3154012, 3154019, 3154021, 3154022, 3154025, 3154026, 3154027, 3154502, 3154506, 3158037, 3158009, 3158012, 3158013, 3158022, 3158038, 3158017, 3158021, 3158040, 3158007, 3158008, 3158013, 3158025, 3158031, 3158032, 3158035, 3158036, 3158040,	123.145	18.628,0
B2023	DENI B2023	3153012, 3155001, 3159002, 3159026, 3254005, 3254044	19.207	3.128,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B2024	DENI B2024	3102000, 3153014, 3153014, 3153017, 3153009, 3254005, 3254008, 3254044, 3254022, 3254005	62.637	9.755,0
B2025	DENI B2025	3256006, 3256016, 3256017, 3256018, 3256020, 3256020, 3256022, 3256025	16.390	2.749,0
B2026	DENI B2026	3256001, 3256021, 3256036, 3256002, 3256019, 3256023	6.577	981,0
B2027	DENI B2027	3251002, 3251026, 3251033, 3251041, 3251049, 3256036, 3256021, 3256036	33.604	5.635,0
B2028	DENI B2028	3101000, 3102000, 3103000, 3154014, 3154013, 3154013, 3158039, 3158037, 3158037, 3158006, 3158005, 3158014, 3158006, 3158030, 3158033	125.580	23.843,0
B2030	DENI B2030	3357039, 3357039	23.400	2.978,0
B2032	DENI B2032	3459005, 3459034, 3459022, 3459019	48.900	4.961,0
B2034	DENI B2034	3241016, 3241021, 3241015, 3241021, 3241007, 3241014, 3241020, 3241007, 3241020, 3241006, 3241015, 3241017, 3241009, 3241013, 3154019, 3154021, 3241002, 3241012, 3254005, 3254028, 3254017, 3254011, 3254021, 3254020, 3254003	258.191	39.951,0
B2035	DENI B2035	3153017, 3153017	11.108	1.589,0
B2036	DENI B2036	3241011, 3241003, 3241011, 3241016	43.300	6.306,0
B2038	DENI B2038	3241021, 3257004, 3257010, 3257033, 3257038	17.824	2.329,0
B2039	DENI B2039	3257017, 3257002, 3257003, 3257006, 3257007, 3257015, 3257017, 3257018, 3257029, 3257032	18.074	2.923,0
B2040	DENI B2040	3159013, 3159013, 3159013	5.780	876,0
B2042	DENI B2042	3355002, 3355008, 3355027, 3355029, 3355034, 3355034	8.685	1.232,0
B2045	DENI B2045	3353009, 3353012, 3353034, 3353037, 3353040, 3353042	17.800	2.859,0
B2046	DENI B2046	3353002, 3353005, 3353009, 3353015, 3353017, 3353020, 3353021, 3353022, 3353026, 3353027, 3353029, 3353031, 3353035, 3353036, 3251033, 3251041, 3353038, 3353036	49.280	7.863,0
B2048	DENI B2048	3252005	8.554	1.468,0
B2049	DENI B2049	3158021, 3158039	7.858	1.024,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B2050	DENI B2050	3157002, 3157005, 3157006, 3157007, 3157008, 3157009, 3158002, 3158004, 3158002, 3158011, 3158016, 3158018, 3158028, 3254032, 3158030, 3454020, 3254032, 3254029	95.250	12.156,0
B2051	DENI B2051	3159029, 3159013, 3159029	11.886	1.947,0
B2053	DENI B2053	3355022, 3355005, 3355026, 3355030, 3355036, 3355038	80.402	14.693,0
B2054	DENI B2054	3360030, 3360005, 3360007, 3360009, 3360011, 3360013, 3360015, 3360016, 3360018, 3360020, 3360022, 3360023, 3360024, 3360025, 3360030	20.435	4.305,0
B2055	DENI B2055	3155003, 3155003, 3155013, 3155501	9.382	1.174,0
B2056	DENI B2056	3155013, 3155003, 3155011, 3155013	36.785	5.247,0
B2058	DENI B2058	3358016, 3358002	24.500	4.026,0
B2059	DENI B2059	3255018, 3255001, 3255007, 3255018, 3255027, 3255034, 3255036	10.681	1.207,0
B2060	DENI B2060	3352032, 3352032, 3352050, 3352062	16.800	4.085,0
B2061	DENI B2061	3159007, 3159016, 3159007, 3159007, 3159007	143.568	25.904,0
B24101	DENI B24101	3241003	24.080	3.117,0
B24110	DENI B24110	3241001, 3241007, 3241009, 3241010, 3241013, 3241014, 3241015	659.000	108.498,0
B24114	DENI B24114	3241017	13.500	2.060,0
B24119	DENI B24119	3241004, 3241008, 3241016, 3241019	30.500	4.110,0
B24120	DENI B24120	3241004, 3241008	17.900	2.247,0
B24126	DENI B24126	3241017	8.500	1.066,0
B24128	DENI B24128	3241002	37.000	5.832,0
B24129	DENI B24129	3241016	20.100	2.637,0
B24132	DENI B24132	3241021	22.000	3.451,0
B25101	DENI B25101	3251009, 3251020, 3251022, 3251023, 3251025, 3251029, 3251036	7.745	1.389,0
B25102	DENI B25102	3251005, 3251006, 3251011, 3251012, 3251013, 3251014, 3251017, 3251019, 3251030, 3251044, 3251046	41.350	7.819,0
B25103	DENI B25103	3251001, 3251003, 3251004, 3251006, 3251008, 3251015, 3251018, 3251021, 3251024, 3251027, 3251028, 3251031, 3251032, 3251034, 3159013, 3159029, 3251035, 3251038, 3251040, 3251043, 3251045	32.642	6.891,0
B25203	DENI B25203	3252005, 3252006	5.648	846,0
B25205	DENI B25205	3252002	9.092	1.597,0
B25244	DENI B25244	3252001, 3252005, 3252006, 3252007	49.830	7.929,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B25245	DENI B25245	3252002, 3252006, 3252007	7.339	678,0
B25246	DENI B25246	3252007	13.038	1.644,0
B25247	DENI B25247	3252003, 3252005	21.445	3.206,0
B25249	DENI B25249	3252001	11.078	1.613,0
B25420	DENI B25420	3254017	5.215	579,0
B25451	DENI B25451	3254014	9.238	1.175,0
B25462	DENI B25462	3254002	16.201	2.728,0
B25463	DENI B25463	3254013, 3254026, 3254043, 3254045	30.078	3.865,0
B25464	DENI B25464	3254041	9.200	1.153,0
B25514	DENI B25514	3255002, 3255023	25.462	4.030,0
B25530	DENI B25530	3255003, 3255010, 3255016, 3255017, 3255020, 3255025	12.304	2.076,0
B25531	DENI B25531	3255010, 3255013, 3255016, 3255022, 3255025, 3255028, 3255502, 3255503	5.100	1.020,0
B25602	DENI B25602	3256005, 3256011, 3256012, 3256022, 3256027	14.223	1.861,0
B25607	DENI B25607	3256022	21.914	3.250,0
B25613	DENI B25613	3256032	7.525	1.044,0
B25614	DENI B25614	3256004, 3256024, 3256030, 3256033, 3256034	21.047	3.699,0
B25617	DENI B25617	3256025	5.199	578,0
B25619	DENI B25619	3256003, 3256013, 3256014, 3256015, 3256028, 3256035	11.280	2.535,0
B25625	DENI B25625	3256001, 3256021	6.320	1.016,0
B25726	DENI B25726	3257028	9.910	1.028,0
B25732	DENI B25732	3257031	24.210	3.288,0
B25734	DENI B25734	3257006, 3257011, 3257016, 3257036	9.899	1.644,0
B25735	DENI B25735	3257004, 3257007, 3257015, 3257020, 3257033	5.623	959,0
B25736	DENI B25736	3257015, 3257019, 3257021, 3257030, 3257033, 3257035	5.397	580,0
B35103	DENI B35103	3351010, 3351026	10.947	1.222,0
B35104	DENI B35104	3351010, 3351025, 3351026	8.795	1.412,0
B35105	DENI B35105	3351002, 3351003, 3351008, 3351016, 3351025	15.819	3.538,0
B35106	DENI B35106	3351008, 3351015, 3351016	5.456	330,0
B35107	DENI B35107	3351001, 3351005, 3351006, 3351007, 3351017, 3351018, 3351021, 3351022	98.267	13.433,0
B35108	DENI B35108	3351012, 3351024	20.950	3.455,0
B35109	DENI B35109	3351023, 3351024	9.622	1.628,0
B35110	DENI B35110	3351004, 3351501	10.120	2.005,0
B35202	DENI B35202	3352061, 3352062	22.000	4.063,0
B35203	DENI B35203	3352011, 3352025, 3352038, 3352041, 3352045, 3352046, 3352055	31.851	6.768,0
B35209	DENI B35209	3352050, 3352059, 3352062	21.400	3.110,0
B35210	DENI B35210	3352011	40.718	7.927,0
B35302	DENI B35302	3353005	23.560	3.441,0
B35308	DENI B35308	3353010, 3353013, 3353030	6.250	1.109,0
B35311	DENI B35311	3353040	17.580	3.035,0
B35312	DENI B35312	3353032	6.610	997,0
B35314	DENI B35314	3353031	5.265	1.477,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B35316	DENI B35316	3353031, 3353032, 3353040	16.340	2.622,0
B35319	DENI B35319	3353001, 3353026, 3353039	7.665	1.244,0
B35321	DENI B35321	3353002, 3353003, 3353017, 3353020, 3353024, 3353031, 3353032, 3353040	26.460	4.190,0
B35401	DENI B35401	3354001, 3354002, 3354013, 3354015, 3354016, 3354017, 3354018, 3354022, 3354024, 3354025, 3354026	25.000	5.434,0
B35402	DENI B35402	3354003, 3354004, 3354006, 3354008, 3354009, 3354011, 3354012, 3354014, 3354027, 3354502	20.000	2.640,0
B35403	DENI B35403	3354005, 3354007, 3354010, 3354020, 3354021, 3354023, 3354501	5.000	1.376,0
B35501	DENI B35501	3355006, 3355014, 3355016, 3355020, 3355024, 3355031, 3355035, 3355040, 3355041	23.985	4.145,0
B35505	DENI B35505	3355049	5.474	736,0
B35601	DENI B35601	3356009	14.954	1.918,0
B35604	DENI B35604	3356003, 3356007, 3356010, 3356011	17.767	3.562,0
B35605	DENI B35605	3356005, 3356011	9.404	1.411,0
B35607	DENI B35607	3356008	8.416	1.096,0
B35705	DENI B35705	3357017, 3357019, 3357021, 3357029, 3357032, 3357034, 3357044, 3357048, 3357050, 3357056	10.900	1.764,0
B35706	DENI B35706	3357013, 3357018, 3357021, 3357039, 3357057	23.000	4.612,0
B35710	DENI B35710	3357004, 3357008, 3357012, 3357016, 3357027, 3357035	14.550	2.468,0
B35801	DENI B35801	3358022	12.000	2.193,0
B35802	DENI B35802	3358008, 3358022	14.500	4.935,0
B35803	DENI B35803	3358001, 3358003, 3358005, 3358006, 3358007, 3358009, 3358010, 3358011, 3358012, 3358013, 3358014, 3358018, 3358020, 3358022	31.530	3.942,0
B35807	DENI B35807	3358021	22.044	3.942,0
B35816	DENI B35816	3358002, 3358017, 3358019	20.000	2.740,0
B35901	DENI B35901	3359001, 3359002, 3359003, 3359005, 3359006, 3359007, 3359010, 3359012, 3359020, 3359021, 3359023, 3359026, 3359027, 3359028, 3354013, 3354015, 3359032, 3359033, 3359034, 3359037, 3359039	60.450	8.446,0
B35902	DENI B35902	3359002, 3359005, 3359008, 3359011, 3359017, 3359031, 3359038	20.450	2.953,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B35903	DENI B35903	3359009, 3359013, 3359014, 3359015, 3359016, 3359018, 3359019, 3359022, 3359024, 3359025, 3359029, 3359031, 3359035, 3359036, 3355006, 3355014, 3359038, 3359040	43.950	6.940,0
B35904	DENI B35904	3359010	36.300	5.975,0
B35905	DENI B35905	3359038	34.500	5.999,0
B36011	DENI B36011	3360025	26.021	4.110,0
B36012	DENI B36012	3360008, 3360025, 3360030	14.110	2.050,0
B36101	DENI B36101	3361012	16.979	2.740,0
B36102	DENI B36102	3361005, 3361006, 3361012	15.078	2.466,0
B36103	DENI B36103	3361001, 3361008, 3361009	57.052	9.589,0
B36104	DENI B36104	3361006, 3361008	6.817	1.151,0
B40101	DENI B40101	3401000	74.751	11.249,0
B40201	DENI B40201	3402000	50.547	9.589,0
B40301	DENI B40301	3403000	129.031	25.806,0
B40403	DENI B40403	3404000	40.450	6.933,0
B40404	DENI B40404	3404000	39.100	9.401,0
B40501	DENI B40501	3405000	76.105	22.026,0
B45101	DENI B45101	3451002	12.500	2.333,0
B45201	DENI B45201	3452008, 3452016, 3452019	25.000	3.836,0
B45202	DENI B45202	3452020	6.113	2.466,0
B45401	DENI B45401	3454035	24.000	3.789,0
B45402	DENI B45402	3454018, 3454035	25.368	5.292,0
B45403	DENI B45403	3454014, 3454018, 3454019, 3454035, 3454054	27.270	6.980,0
B45404	DENI B45404	3454009, 3454016, 3454019, 3454021, 3454024, 3454026, 3454035	29.346	5.496,0
B45405	DENI B45405	3454032	27.000	3.753,0
B45406	DENI B45406	3454001, 3454002, 3454003, 3454010, 3454012, 3454014, 3454015, 3454017, 3454028, 3454031, 3454032, 3454034, 3454036, 3454046, 3358017, 3358019, 3454049, 3454053, 3454059	70.000	15.290,0
B45501	DENI B45501	3455026	14.000	2.800,0
B45601	DENI B45601	3456002, 3456004, 3456006, 3456007, 3456008, 3456009, 3456011, 3456012, 3456013, 3456014, 3456019, 3456023, 3456024, 3456026	37.130	2.466,0
B45603	DENI B45603	3456005, 3456017, 3456025	7.300	1.438,0
B45604	DENI B45604	3456003, 3456015	52.000	6.301,0
B45605	DENI B45605	3456001	15.000	2.978,0
B45701	DENI B45701	3457013	34.000	4.111,0
B45702	DENI B45702	3457006, 3457013, 3457017, 3457018, 3457022	43.000	6.868,0
B45703	DENI B45703	3457012, 3457013, 3457021, 3457024	28.000	6.107,0
B45704	DENI B45704	3457002	5.500	2.240,0
B45901	DENI B45901	3459006	6.319	1.594,0
B45903	DENI B45903	3459004	11.287	2.133,0
B45904	DENI B45904	3459015	7.888	1.695,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
B45905	DENI B45905	3459022	6.500	824,0
B45909	DENI B45909	3459021	10.905	1.380,0
B45910	DENI B45910	3459020	7.975	560,0
B45911	DENI B45911	3459020	4.387	1.094,0
B45912	DENI B45912	3459033	14.000	2.810,0
B45915	DENI B45915	3459008	14.316	2.126,0
B45916	DENI B45916	3459014	12.340	2.994,0
B45917	DENI B45917	3459001, 3459002, 3459016, 3459017, 3459026, 3459027	23.000	6.610,0
B45918	DENI B45918	3459017	8.000	773,0
B45919	DENI B45919	3459007, 3459009, 3459011, 3459016, 3459017, 3459023, 3459025, 3459028, 3459030, 3459032	29.000	5.740,0
B45920	DENI B45920	3459001, 3459007, 3459010, 3459018, 3459031	20.000	3.870,0
B45921	DENI B45921	3459024	46.494	5.008,0
B45922	DENI B45922	3459003, 3459013, 3459029	38.762	7.352,0
B45923	DENI B45923	3459012	7.544	1.421,0
B45924	DENI B45924	3459012	6.000	663,0
B46001	DENI B46001	3460009	29.000	4.521,0
B46004	DENI B46004	3460002, 3460003, 3460005, 3460006, 3460007, 3460008	56.500	12.121,0
B46005	DENI B46005	3460007	2.400	1.041,0
B46102	DENI B46102	3461003, 3461005, 3461007, 3461008, 3461009	36.469	10.741,0
L10201	DENI L10201	3102000	0	1.507,0
L25603	DENI L25603	3256022	0	1.216,0
L25701	DENI L25701	3257031	0	3.100,0
L35501	DENI L35501	3355013	0	1.205,0
L35701	DENI L35701	3357057	0	3.499,0
L36001	DENI L36001	3360025	0	1.058,0
L45111	DENI L45111	3451004	0	1.696,0
L45113	DENI L45113	3451008	0	1.150,0
L45303	DENI L45303	3453004	0	1.323,0
L45304	DENI L45304	3453005	0	1.200,0
L45306	DENI L45306	3453006	0	2.100,0
L45307	DENI L45307	3453011	0	1.644,0
L45308	DENI L45308	3453006	0	2.600,0
L45401	DENI L45401	3454018	0	2.556,0
L45901	DENI L45901	3459015	0	1.257,0
L46003	DENI L46003	3460009	0	1.095,0
L46010	DENI L46010	3460006	0	2.192,0
EN_Herdecke	DENW _90000000000000001	5954020	23.978	3.396,0
EN_AVU	DENW _90000000000000002	5954012, 5954024, 5954032, 5954028, 5954004, 5954008	145.538	22.509,0
EN_WBV	DENW _90000000000000003	5954008	9.500	892,0
E_GE_ME_EN_WGEssen	DENW _90000000000000004	5513000, 5158032, 5954016, 5113000, 5954028	673.831	107.730,0
EN_Witten	DENW _90000000000000005	5954036	98.753	19.292,0
NE_WWMeerbusch	DENW _90000000000000011	5162022	21.209	3.111,0
VIE_NE_WWWillich	DENW _90000000000000013	5166036, 5166028, 5162022	92.425	13.088,0
NE_WWDriesch	DENW _90000000000000014	5162020, 5162022, 5162012, 5162016	64.285	12.857,0
NE_Neuss1	DENW _90000000000000015	5162024	57.894	8.449,0
NE_Neuss2	DENW _90000000000000016	5162024	55.757	10.117,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
NE_Grevenbroich	DENW _9000000000000000020	5162008	61.800	12.360,0
NE_Dormagen	DENW _9000000000000000021	5162008, 5162024, 5162004, 5162028	75.000	15.000,0
NE_Bayer	DENW _9000000000000000022	5162004	9.000	3.000,0
MH_Muelheim	DENW _9000000000000000026	5117000	173.000	34.600,0
BOT_OB_WWStyrum	DENW _9000000000000000029	5119000, 5512000	191.922	29.305,0
AC_StadtAachen	DENW _9000000000000000030	5334002	259.269	34.627,0
RS_Remscheid	DENW _9000000000000000031	5120000	113.624	19.114,0
UN_DO_DEWGmbH	DENW _9000000000000000032	5978028, 5913000	640.149	113.481,0
BO_Bochum	DENW _9000000000000000033	5911000	372.193	69.000,0
BM_AltkreisBergheim	DENW _9000000000000000034	5362004, 5362016, 5362008, 5362032	173.200	28.614,0
BM_Pu_Fr	DENW _9000000000000000035	5362024, 5362036	65.215	15.302,0
BM_Huerth	DENW _9000000000000000037	5362028	59.902	10.664,0
BM_Bruehl	DENW _9000000000000000038	5362012	44.000	8.700,0
BM_Wesseling	DENW _9000000000000000039	5362040	36.100	6.800,0
BM_Erftst	DENW _9000000000000000040	5362020	42.000	6.446,0
HS_WWUevekoven	DENW _9000000000000000042	5370020, 5370040, 5370004, 5370036	104.120	14.603,0
HS_Erkelenz	DENW _9000000000000000043	5370004	21.818	3.812,0
HS_Waldfeucht	DENW _9000000000000000044	5370032	9.245	1.277,0
HS_Heinsberg	DENW _9000000000000000045	5370016	40.340	5.689,0
HS_DN_WWGangelt	DENW _9000000000000000046	5370020, 5370008, 5370016, 5370024, 5358036, 5370012, 5358056	70.603	9.394,0
AC_HS_ENWOR	DENW _9000000000000000047	5334032, 5334012, 5334024, 5334036, 5334004, 5370008, 5334016, 5370028, 5334008	306.362	44.698,0
VIE_Nettetal	DENW _9000000000000000052	5166016	31.104	2.265,0
VIE_Grefrath	DENW _9000000000000000053	5166008	14.760	706,0
VIE_Kempen	DENW _9000000000000000054	5166012	34.618	1.891,0
VIE_Brueggen	DENW _9000000000000000055	5166004	15.469	2.166,0
VIE_Niederkruechten	DENW _9000000000000000058	5166020	16.778	2.002,0
VIE_Vie_Sch	DENW _9000000000000000060	5166032, 5166024	93.770	13.971,0
SO_Lippstadt	DENW _9000000000000000068	5974028	68.500	10.400,0
SO_An_En_Er_Moe_BadS	DENW _9000000000000000070	5974008, 5974016, 5974004, 5974012, 5974032, 5974044, 5974040	54.100	11.500,0
SO_Warstein	DENW _9000000000000000072	5974044	25.000	5.300,0
SO_Ruethen	DENW _9000000000000000073	5974036	10.900	1.700,0
PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	DENW _9000000000000000075	5974008, 5774040, 5974024, 5774016, 5570048, 5974020, 5774028, 5774032, 5570028, 5774012	63.800	8.720,0
WES_KLE_BOR_WWWittenhorst	DENW _9000000000000000076	5170012, 5554032, 5154044	38.204	5.285,0
KLE_Em_El	DENW _9000000000000000077	5154008	22.500	2.100,0
KLE_WWReichswalde	DENW _9000000000000000078	5154064, 5154040, 5154056, 5154016, 5154004, 5154036	90.000	5.800,0
KLE_Kalkar_WES	DENW _9000000000000000079	5154024, 5170052	17.500	4.100,0
KLE_Go_Go	DENW _9000000000000000082	5154016	27.000	1.800,0
KLE_Kevelaer	DENW _9000000000000000083	5154032	25.000	1.215,0
KLE_Geldern	DENW _9000000000000000084	5154020, 5154012	33.000	2.600,0
KLE_Straelen	DENW _9000000000000000085	5154052	17.000	1.100,0
KLE_Wachtendonk	DENW _9000000000000000087	5154060	6.500	380,0
WES_KLE_WWMoers-Gerdt	DENW _9000000000000000088	5154020, 5170020, 5154028, 5154048	62.724	9.123,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
UN_HAM_WWWarmen	DENW _9000000000000000089	5978012, 5915000, 5978008	179.966	30.782,0
SO_HAM_WAF_WWEchthausen	DENW _9000000000000000090	5974008, 5570040, 5974048, 5570052, 5974056, 5974052, 5915000, 5570004, 5974040	128.428	20.437,0
MK_UN_HAM_WWHalingen	DENW _9000000000000000091	5978020, 5978012, 5978036, 5915000, 5962040	257.470	51.494,0
SI_Obernautalsperre	DENW _9000000000000000101	5970012, 5970036, 5970004, 5970032, 5970044, 5970040, 5970028, 5970008	171.390	28.834,0
SI_Breitenbachtalsperre	DENW _9000000000000000103	5970024, 5970020, 5970032, 5970040, 5970016	80.770	13.673,0
SI_Siegen	DENW _9000000000000000112	5970040	5.418	1.100,0
DN_EU_WWEmbken	DENW _9000000000000000126	5358044, 5358060, 5358028, 5366044, 5358012	17.655	2.935,0
EU_Mechernich_Urfey	DENW _9000000000000000128	5366028	11.347	1.361,0
EU_WVOleftal	DENW _9000000000000000129	5366028, 5334028, 5366024, 5366036, 5366020, 5366012	33.387	4.735,9
EU_Blankenheim	DENW _9000000000000000132	5366008	6.013	1.260,0
AC_DN_WWPerlenbach	DENW _9000000000000000133	5358044, 5334024, 5334028, 5358016, 5358028, 5358012, 5334020	48.000	7.266,0
DN_WWTitz	DENW _9000000000000000134	5358056	6.920	915,0
DN_WWJuelich	DENW _9000000000000000136	5358056, 5358024	32.400	5.937,0
DN_WWNiederzier-Berg	DENW _9000000000000000138	5358020, 5358040, 5358048	14.565	2.495,0
DN_WWWenau	DENW _9000000000000000139	5358032, 5358020, 5358008	20.465	2.862,0
DN_WWObermaubach	DENW _9000000000000000140	5358040, 5358008	102.445	16.612,0
DN_WWLuexheim	DENW _9000000000000000141	5358052, 5358040, 5358060	17.460	3.610,0
DN_WWConcordia	DENW _9000000000000000142	5358028	14.025	2.855,0
DN_AC_WWAldenhoven	DENW _9000000000000000145	5334012, 5358020, 5358004, 5358024	61.160	7.963,0
D_Nord	DENW _9000000000000000146	5111000	239.909	31.390,0
D_West	DENW _9000000000000000147	5111000	139.642	20.388,0
D_Sued	DENW _9000000000000000148	5111000	118.623	45.193,0
D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	DENW _9000000000000000149	5158004, 5158024, 5111000	195.662	37.079,0
ME_Ratingen_1	DENW _9000000000000000150	5158028	29.830	5.201,0
ME_Heiligenhaus	DENW _9000000000000000151	5158012	27.700	4.338,0
ME_Wu_Ve_3	DENW _9000000000000000152	5158036, 5158032	85.923	13.722,0
W_ME_Velb_Wupp	DENW _9000000000000000153	5158032, 5124000	144.525	21.678,0
ME_Ratingen_7	DENW _9000000000000000154	5158028	57.555	9.424,0
ME_Ra9_He	DENW _9000000000000000156	5158028, 5158012	5.436	892,0
ME_Erkrath_14	DENW _9000000000000000157	5158004	32.763	5.114,0
ME_Hilden	DENW _9000000000000000159	5158016	55.764	9.596,0
ME_La_Mo_1	DENW _9000000000000000160	5158026, 5158020	57.412	9.000,0
UN_COE_WAF_WWHalingen_WWEchthausen	DENW _9000000000000000162	5978020, 5978032, 5570040, 5978036, 5978004, 5558004, 5978008, 5570016, 5978040	126.602	21.189,0
WAF_Ostbevern	DENW _9000000000000000163	5570032	10.649	1.154,0
WAF_Telgte	DENW _9000000000000000164	5570044	19.204	2.294,0
WAF_Everswinkel	DENW _9000000000000000165	5570024	9.452	2.165,0
WAF_Warendorf	DENW _9000000000000000166	5570052	33.806	4.007,0
WAF5_GT_Rh-Wd_St.Vit_Bat	DENW _9000000000000000167	5570020, 5754028, 5570052, 5570012, 5570004, 5570036, 5570028, 5570008	84.870	9.697,0
WAF_Beckum	DENW _9000000000000000168	5570008	26.525	3.271,0
WAF_GT_WWFuechtorf	DENW _9000000000000000169	5754048, 5570036	21.905	4.054,0
OE_Finnentrop	DENW _9000000000000000170	5966012	14.878	2.378,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
OE_6Gemeinden	DENW _9000000000000000171	5966020, 5966024, 5966016, 5966004, 5966028, 5966008	103.970	16.235,0
KR_West-Huels	DENW _9000000000000000172	5114000	115.821	17.473,0
KR_Ost	DENW _9000000000000000174	5114000	115.821	19.663,0
PB_WWPaderborn	DENW _9000000000000000178	5774008, 5774032, 5774024	100.000	16.000,0
PB_WWDelbrueck	DENW _9000000000000000179	5774020, 5774032, 5774024	37.350	6.200,0
PB_WWBokerHeide	DENW _9000000000000000180	5774020, 5774036, 5774032	27.350	4.250,0
PB_WWDoerenKamp	DENW _9000000000000000181	5774032	6.150	840,0
PB_WWHossengrund	DENW _9000000000000000182	5774008, 5774004, 5774032	17.000	2.700,0
PB_WWSalzkotten	DENW _9000000000000000183	5774036	23.800	3.050,0
PB_WWBuchlieth	DENW _9000000000000000184	5774028, 5774012	10.150	1.440,0
PB_WWBueren	DENW _9000000000000000188	5774016	6.050	855,0
COE_BOR_StWCoesfeld	DENW _9000000000000000190	5558040, 5554036, 5558012	46.958	6.311,0
RE_BOR_WES_BOT_OB_WWDorsten	DENW _9000000000000000191	5119000, 5512000, 5170036, 5562014, 5562012, 5554040	290.754	48.963,0
BOR_Gronau	DENW _9000000000000000192	5554020	48.072	7.287,6
BOR_Ah_He	DENW _9000000000000000193	5554004, 5554024	47.904	6.340,4
ST_BOR_StWEmsdetten	DENW _9000000000000000194	5566036, 5566024, 5566052, 5554052, 5566080, 5566008	63.795	9.441,0
BOR_Vr_St_Sue	DENW _9000000000000000195	5554056, 5554068, 5554060	52.212	7.941,0
BOR_Gescher	DENW _9000000000000000196	5554016	17.205	2.732,9
BOR_Ve_Bo	DENW _9000000000000000197	5554012, 5554064	21.902	3.129,6
BOR_Bocholt	DENW _9000000000000000198	5554008	71.099	10.487,3
BOR_Rhede	DENW _9000000000000000199	5554048	19.328	2.972,2
BOR_Bo_He_Ra	DENW _9000000000000000200	5554028, 5554012, 5554040	49.633	9.969,0
BOR_RE_WWMelchenberg	DENW _9000000000000000201	5554016, 5562012, 5554044	14.437	2.033,0
GL_GM_SG_LEV_WWSchuerholz	DENW _9000000000000000202	5374036, 5120000, 5378008, 5378020, 5316000, 5378032, 5374052, 5122000, 5378016	119.795	22.572,0
SG_West	DENW _9000000000000000203	5122000	11.005	1.651,0
SG_ME_WWGlueder_WWDabringhausen	DENW _9000000000000000204	5158008, 5122000	180.993	24.745,0
RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	DENW _9000000000000000206	5562032, 5566004, 5562020, 5558020, 5513000, 5562036, 5916000, 5562024, 5558024, 5562028, 5112000, 5562016, 5562004, 5562008, 5978032, 5558036, 5558008	708.869	135.738,0
RE_HER_WWWitten	DENW _9000000000000000207	5916000, 5954036, 5562004	108.816	16.794,6
HA_Hagen	DENW _9000000000000000208	5914000	190.000	36.500,0
HX_BadDriburg_Bd	DENW _9000000000000000210	5762004	12.545	1.591,0
HX_Beverungen_Be	DENW _9000000000000000216	5762008	8.295	945,0
HX_Borgentreich	DENW _9000000000000000220	5762012	9.759	1.364,0
HX_Brakel_Br	DENW _9000000000000000221	5762016	17.594	2.465,0
HX_Hoexter_Hoe	DENW _9000000000000000224	5762020	18.048	2.424,0
HX_Nieheim_Ni	DENW _9000000000000000237	5762028	6.195	759,0
HX_Steinheim_St_Vi_Ha	DENW _9000000000000000240	5762032	13.174	2.029,0
HX_Warburg_Wa	DENW _9000000000000000246	5762036	14.889	2.528,0
MG_Moenchengladbach	DENW _9000000000000000261	5116000, 5162020, 5162012	267.190	39.112,0
UN_Luenen	DENW _9000000000000000263	5978024	89.455	13.737,0
GL_StWRoesrath	DENW _9000000000000000266	5378028	28.455	4.795,0
GL_GEW	DENW _9000000000000000271	5378004	46.683	11.754,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
GM_GL_SU_WWAuchel	DENW _9000000000000000272	5374048, 5374004, 5374028, 5374008, 5378024, 5374040, 5378012, 5374020, 5374052, 5374044, 5374032, 5374024, 5374012, 5382076, 5382036	174.486	21.894,0
SU_BN_GL_WTV	DENW _9000000000000000273	5378024, 5314000, 5382020, 5382076, 5382032, 5382040, 5382052, 5382060, 5382072, 5382028, 5382048, 5382004, 5382016, 5382068, 5382024, 5382056	718.000	116.048,0
GM_Hueckeswagen	DENW _9000000000000000274	5374016	15.933	1.971,0
ME_LEV_WWLangenfeld	DENW _9000000000000000283	5158026, 5316000, 5158020	32.295	5.000,0
COE_Nottuln	DENW _9000000000000000286	5558032	17.676	2.298,0
COE_Duelmen	DENW _9000000000000000287	5558016	41.845	5.440,0
COE_Se_No	DENW _9000000000000000288	5558044, 5558028	26.864	3.492,0
ST_WWBrochterbeck	DENW _9000000000000000296	5566016, 5566028, 5566056, 5566088, 5566040, 5566020, 5566072	41.942	11.268,0
ST_Rh_Ne_We	DENW _9000000000000000299	5566096, 5566076, 5566060	97.290	15.708,0
ST_WWLehen	DENW _9000000000000000300	5566016	9.799	638,0
ST_WWDoerenthe	DENW _9000000000000000301	5566028, 5566056, 5566088, 5566092	54.114	7.971,0
ST_WWThiene	DENW _9000000000000000302	5566048, 5566092	22.502	2.267,0
ST_WWAhlintel	DENW _9000000000000000303	5566084, 5566064	41.500	7.901,0
ST_WWWentrup	DENW _9000000000000000304	5566012	33.481	5.664,0
ST_WWOfflum	DENW _9000000000000000305	5566068, 5566096	20.005	3.677,0
ST_WWSchollbruch	DENW _9000000000000000306	5566088, 5566044, 5566040, 5566032	43.674	4.872,0
LEV_WWRheindorf	DENW _9000000000000000316	5316000	76.000	8.700,0
LEV_WWDabringhausen	DENW _9000000000000000317	5316000	75.220	13.000,0
SU_Bornheim	DENW _9000000000000000321	5382012	48.400	6.350,0
W_SuedOst	DENW _9000000000000000322	5124000	71.636	10.745,0
DU_Sued	DENW _9000000000000000324	5112000	234.330	46.875,9
WES_Hammikeln_Misch	DENW _9000000000000000325	5170012	14.685	2.250,0
WES_WWBlumenkamp	DENW _9000000000000000326	5170012, 5170048, 5170036, 5170016	22.800	3.574,0
WES_WWXanten	DENW _9000000000000000327	5170004, 5170052, 5170040	33.686	4.575,0
WES_WWFlueren	DENW _9000000000000000328	5170048, 5170032	62.076	10.593,0
WES_WWBucholtwelmen	DENW _9000000000000000329	5170044, 5170016	49.528	8.971,0
WES_KWW	DENW _9000000000000000330	5170004, 5170032	30.121	4.593,0
WES_WWBinsheim	DENW _9000000000000000331	5170004, 5170032	26.050	5.245,0
WES_WWLoehnen	DENW _9000000000000000332	5170008	67.469	11.256,0
WES_ENNI	DENW _9000000000000000333	5170024, 5170028	130.671	21.010,0
UN_MK_Holzwickede	DENW _9000000000000000334	5978016	48.530	9.706,0
UN_Froendenberg	DENW _9000000000000000335	5978012	14.885	2.381,0
W_West	DENW _9000000000000000336	5124000	31.396	4.709,0
W_Ost	DENW _9000000000000000337	5124000	114.906	17.235,0
SU_Niederkassel	DENW _9000000000000000338	5382044	40.800	4.520,0
SU_Troisdorf	DENW _9000000000000000339	5382068	72.800	13.700,0
SU_WWAlfter	DENW _9000000000000000340	5382004	9.150	1.000,0
SU_WWThomasberg	DENW _9000000000000000341	5382020, 5382024, 5382056	33.350	4.335,0
SU_BadHonnef	DENW _9000000000000000342	5382008	26.500	4.200,0
SU_Swisttal_EU	DENW _9000000000000000348	5382064, 5366016	56.819	7.880,0
MG_Wickrath	DENW _9000000000000000349	5116000	18.305	2.354,0
MI_Stemwede_Nord	DENW _9000000000000000357	5770044	9.488	1.897,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
MI_Petershagen	DENW _9000000000000000358	5770028	25.883	3.634,0
MI_Mi_West	DENW _9000000000000000359	5770024	10.000	2.000,0
MI_BadOeynhausen	DENW _9000000000000000360	5770004	52.495	8.249,0
MI_Mi_Sued	DENW _9000000000000000362	5770024	10.000	2.000,0
MI_Mi_Ost	DENW _9000000000000000363	5770024	32.500	11.500,0
MI_PortaW_Po	DENW _9000000000000000364	5770032	36.946	7.389,0
MI_Rahden	DENW _9000000000000000366	5770040	15.481	3.096,0
MI_Espelkamp	DENW _9000000000000000368	5770008	26.250	5.142,0
MI_PrOldendorf_Boe	DENW _9000000000000000370	5770036	5.675	1.135,0
MI_Luebbecke	DENW _9000000000000000372	5770020	25.875	2.765,0
MI_Hille	DENW _9000000000000000373	5770012	16.000	3.200,0
MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	DENW _9000000000000000374	5770016, 5758024	129.000	17.347,0
MI_HF_WBVHoltrupUffeln	DENW _9000000000000000375	5758036, 5770032	5.546	929,0
K_West	DENW _9000000000000000376	5315000	684.445	135.269,0
K_Ost	DENW _9000000000000000377	5315000, 5378004	400.350	81.151,0
HF_Rödinghausen_Spenge	DENW _9000000000000000379	5758008, 5758028, 5758032, 5758020, 5758004	23.187	5.028,0
HF_Elverdissen_Diebrock_Eickum_Stedefr	DENW _9000000000000000381	5758012	9.167	1.259,0
HF_Bünde_Kirchlengern	DENW _9000000000000000382	5758020, 5758004	48.542	6.100,0
HF_Hiddenhausen	DENW _9000000000000000384	5758016	20.852	2.871,0
HF_Herford_Stadt	DENW _9000000000000000385	5758036, 5758012	55.511	10.080,0
HF_Vlotho_Stadt	DENW _9000000000000000387	5758036	11.735	1.756,0
BI_Bielefeld	DENW _9000000000000000388	5711000	205.750	10.123,0
BI_BI_Brackw-Ummeln	DENW _9000000000000000392	5711000	22.350	3.549,0
GT_Borgholzhausen	DENW _9000000000000000393	5754004	5.670	1.000,0
GT_Verl_Rietberg	DENW _9000000000000000394	5754028, 5754032, 5754044	26.120	5.224,0
GT_Schloß-Holte	DENW _9000000000000000395	5754036	26.485	5.297,0
GT_Halle	DENW _9000000000000000399	5754012	20.664	4.132,0
GT_Werther	DENW _9000000000000000400	5754052	8.325	1.665,0
GT_Harsewinkel	DENW _9000000000000000401	5754016	11.280	2.256,0
GT_Steinhagen	DENW _9000000000000000402	5754040	13.750	2.750,0
GT_Herzebrock	DENW _9000000000000000404	5754016, 5754028, 5754008, 5754020	16.878	3.375,0
GT_Guetersloh	DENW _9000000000000000405	5754008, 5754020, 5754044	97.509	19.501,0
MK_StWHalver_2	DENW _9000000000000000412	5962012	16.670	2.075,0
MK_StWAltena	DENW _9000000000000000417	5962048, 5962004, 5962044, 5962060	17.081	3.223,0
MK_StWBalve	DENW _9000000000000000418	5962008	9.036	1.220,0
MK_StWHemer	DENW _9000000000000000420	5962016	35.484	5.450,0
MK_StWIserlohn_2	DENW _9000000000000000422	5962024	60.175	10.735,0
MK_Luedenscheid	DENW _9000000000000000430	5962032, 5962020	146.437	23.287,0
MK_StWMeinerzhagen	DENW _9000000000000000431	5962036	20.860	4.162,0
MK_StWNeuenrade_1	DENW _9000000000000000432	5962048	11.786	1.828,0
MK_StWPlettenberg_1	DENW _9000000000000000436	5962052	9.550	1.910,0
MK_WBVDeilinghofen	DENW _9000000000000000444	5962016	5.500	479,0
MK_StWMenden	DENW _9000000000000000482	5962040	53.046	9.360,0
LIP_Barntrup	DENW _9000000000000000506	5766012	8.531	1.156,0
LIP_Augustdorf	DENW _9000000000000000507	5766004	10.038	1.064,0
LIP_Bad Salzuflen	DENW _9000000000000000516	5766008	56.408	7.974,0
LIP_Blomberg	DENW _9000000000000000517	5766016	15.035	2.214,0
LIP_Detmold	DENW _9000000000000000518	5766020	73.500	9.057,0
LIP_Doerentrup	DENW _9000000000000000519	5766024	7.692	1.069,0
LIP_Extertal	DENW _9000000000000000520	5766028	11.605	1.657,0
LIP_Horn-Bad Meinberg	DENW _9000000000000000521	5766032	17.663	1.784,0
LIP_Kalletal	DENW _9000000000000000522	5766036	8.730	1.063,0
LIP_Lage	DENW _9000000000000000523	5766040	37.388	4.500,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
LIP_Lemgo	DENW _9000000000000000524	5766044	42.978	4.885,0
LIP_Leopoldshoehe	DENW _9000000000000000525	5766048	17.218	1.900,0
LIP_Luegde	DENW _9000000000000000526	5766052	9.956	1.773,0
LIP_Oerlinghausen	DENW _9000000000000000527	5766056	17.873	2.715,0
LIP_Schlangen	DENW _9000000000000000533	5766064	9.298	1.288,0
LIP_Schieder-Schwalenberg	DENW _9000000000000000536	5766060	8.241	1.125,0
HSK_Arnsberg	DENW _9000000000000000566	5958032, 5958004	26.780	4.017,0
HSK_Neheim_Huesten	DENW _9000000000000000570	5958004	45.050	6.756,0
HSK_Brilon	DENW _9000000000000000575	5958024, 5958012	22.400	3.360,0
HSK_Marsberg	DENW _9000000000000000585	5958024	15.000	2.250,0
HSK_Medebach	DENW _9000000000000000590	5958028	7.850	1.177,5
HSK_Meschede	DENW _9000000000000000591	5958032, 5958016, 5958036, 5958008	36.234	5.435,1
HSK_Bigge_Olsberg	DENW _9000000000000000598	5958012, 5958036, 5958008	13.811	2.071,6
HSK_Schmallenberg	DENW _9000000000000000611	5958016, 5958040	15.186	2.278,0
HSK_Langscheid	DENW _9000000000000000615	5958044	7.624	1.144,0
HSK_Sundern	DENW _9000000000000000617	5958044	16.867	2.530,0
HSK_Allendorf	DENW _9000000000000000619	5958044	5.882	882,3
HSK_Winterberg	DENW _9000000000000000622	5958048, 5958040	5.731	860,0
GT_Rh_WD_Großkunde	DENW _9000000000000000655	5754028	1	3.287,0
GT_Rheda	DENW _9000000000000000656	5754028	21.605	3.362,0
ME_La_Re	DENW _9000000000000000680	5158020	9.865	2.000,0
MS_Muenster	DENW _9000000000000000730	5515000	300.000	60.000,0
HF_Enger	DENW _9000000000000000740	5758008	20.237	2.137,0
DU_Homberg	DENW _9000000000000000760	5112000	32.700	4.706,0
EU_Mechernich_Bleibuir	DENW _9000000000000000795	5366028	5.269	632,0
EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	DENW _9000000000000000800	5366028, 5366016, 5366044	10.835	1.300,0
EU_Weilerswist_Lommersum	DENW _9000000000000000803	5366040	10.034	1.204,0
EU_BM_Oberelvenich	DENW _9000000000000000804	5366040, 5366044, 5362020	39.552	4.846,0
EU_Euskirchen_Arloff	DENW _9000000000000000825	5366016	13.932	1.672,0
Wöllstein (WW), TW, HB Wöllstein	DERP 000100	7331017, 7331030, 7331035, 7331060, 7331062, 7331072, 7331075	8.622	1.460,0
AA Holzerath (WW), TW	DERP 000101	7235010, 7235027, 7235037, 7235038, 7235046, 7235048, 7235050, 7235100, 7235106, 7235107, 7235124	7.080	734,7
AB Steinbachtalsperre (WW), TW	DERP 000107	7134019, 7134045, 7134046, 7134062, 7134085	30.759	6.151,0
HB Hellerwald (WW), TW	DERP 000153	7140001, 7140009, 7140010, 7140016, 7140021, 7140025, 7140031, 7140036, 7140042, 7140043, 7140044, 7140045, 7140047, 7140055, 7140063, 7140064, 7140080, 7140087, 7140104, 7140112, 7140116, 7140117, 7140125, 7140133, 7140155, 7140161, 7140202, 7140204, 7140501, 7140503	60.580	9.336,0
ZHB Reil (WW), TW	DERP 000154	7135001, 7135004, 7135010, 7135013, 7135019, 7135032, 7135037, 7135041, 7135054, 7135061, 7135064, 7135068, 7135070, 7135073, 7135074, 7135076, 7135080, 7135092	6.251	934,5

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Wassermessschacht Driesch (WW), TW	DERP 000156	7135008, 7135012, 7135015, 7135020, 7135021, 7135024, 7135029, 7135034, 7135035, 7135048, 7135057, 7135076, 7135085, 7135087, 7135089, 7135501	10.857	2.252,0
HB Ulmen (WW), TW	DERP 000163	7135002, 7135005, 7135018, 7135030, 7135035, 7135051, 7135078, 7135083, 7135091	6.731	1.009,0
Oberwerth (WW), TW, Br. 1,2,3	DERP 000164	7137226, 7137229	69.365	12.518,0
Höchstberg HB, Auslauf	DERP 000194	7135026, 7135028, 7135040, 7135045, 7135046, 7135051, 7135052, 7135058, 7135067, 7135083, 7135084, 7135502, 7233242	5.947	1.154,0
AB Lametbach(WW),TW	DERP 000277	7140008, 7140056, 7140092, 7140115, 7140119, 7140134, 7140139, 7140144, 7140150	18.000	1.300,0
HB Hunsrück II (WW), TW	DERP 000283	7134030, 7134049, 7140029, 7140081, 7140109, 7140145, 7140146	5.121	605,0
HB III, Aufb. Riesweiler (WW), TW	DERP 000284	7140002, 7140012, 7140020, 7140065, 7140077, 7140079, 7140099, 7140118, 7140121, 7140122, 7140127, 7140144, 7140158	12.000	2.000,0
HB Kirchberg (WW), TW	DERP 000285	7140044, 7140049, 7140062, 7140067, 7140071, 7140094, 7140105, 7140122, 7140129, 7140151, 7140154	5.971	921,0
Neustadt West (WW), TW	DERP 000374	7332034	12.000	1.450,0
Ordenswald (WW), TW	DERP 000375		42.000	8.700,0
Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	DERP 000376	7332002, 7332028	8.888	2.127,0
HB Köppel (WW), TW	DERP 000379	7332002	7.539	1.090,0
Benzenloch (WW), TW	DERP 000391	7332017, 7332025, 7332039	22.500	3.520,0
AB Bruchmühlbach (WW), TW	DERP 000454	7335003	8.007	1.233,0
Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	DERP 000473	7332005, 7332008, 7332015, 7332019, 7332026, 7332028, 7332049, 7332050	16.000	2.048,0
Wachenheim (WW), TW	DERP 000495	7332020, 7332022, 7332039, 7332046	7.000	811,0
AB Eisenberg, Adenauerstr. (WW), TW	DERP 000536	7333019	5.532	711,0
AB Kerzenheim, VGW Göllheim (WW), TW	DERP 000537	7333006, 7333017, 7333026, 7333038, 7333041, 7333074, 7333081	6.738	851,0
ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	DERP 000541	7333004, 7333008, 7333014, 7333024, 7333025, 7333028, 7333034, 7333037, 7333061, 7333065, 7333066, 7333084, 7333502	9.881	1.335,0
AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	DERP 000545	7333005, 7333007, 7333010, 7333013, 7333022, 7333031, 7333035, 7333039, 7333045, 7333047, 7333057, 7333062, 7333076	13.602	1.895,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	DERP 000546	7333003, 7333014, 7333021, 7333023, 7333036, 7333043, 7333049, 7333050, 7333051, 7333053, 7333054, 7333055, 7333067, 7333072, 7333079, 7333083	6.360	728,0
ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	DERP 000549	7333009, 7333011, 7333020, 7333027, 7333030, 7333033, 7333042, 7333048, 7333069, 7333071, 7333075, 7333080, 7333503	12.872	1.650,0
ÜG-ÜS Fehrbach (VGW Thaleischw.-Fr.)(WW), TW	DERP 000600	7340024, 7340035, 7340222	5.567	652,0
AB, HB Birkenfeld (WW), TW	DERP 000678	7134001, 7134010, 7134016, 7134020, 7134022, 7134023, 7134024, 7134031, 7134042, 7134058, 7134061, 7134063, 7134070, 7134071, 7134078	10.528	1.374,8
Arenberg (WW), TW, Auslauf HB	DERP 000714	7143071	5.386	972,0
Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	DERP 000716	7339027, 7339030	23.000	4.160,0
ÜGS Hof Schönau (WW), TW	DERP 000814		22.000	3.222,0
ÜGS Petersaue (WW), TW	DERP 000816		43.100	6.255,0
Mutterstadt (WW), TW	DERP 000818	7338017, 7338019, 7338020	19.189	3.824,0
AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	DERP 000913	7340031, 7340032, 7340038	40.101	5.200,0
AA Kylltal (WW), TW	DERP 000953	7235001, 7235069, 7235078, 7235083, 7235125	30.000	5.745,0
Maikammer (WW), TW	DERP 000993	7337047, 7337052, 7337070	7.000	1.200,0
Altrip (WW), TW	DERP 001033	7338001	7.395	950,0
Maudach-Oggersheim (WW), TW	DERP 001035	7338019	94.250	16.714,0
Maxdorf (WW), TW	DERP 001036	7338003, 7338008, 7338016, 7338018	17.215	2.816,0
Parkinsel (WW), TW	DERP 001037	7338001, 7338020	98.260	17.034,0
Schifferstadt (WW), TW	DERP 001038	7338006, 7338017, 7338025	25.322	3.200,0
Waldsee (WW), TW	DERP 001039	7338017, 7338020, 7338021, 7338026	24.500	4.859,0
Wasserwerk-Süd SP (WW), TW	DERP 001040	7334028, 7338023	58.180	11.147,5
ÜGS Jugendhof Haßloch (WW), TW	DERP 001041	7332025, 7338005	7.010	780,0
Wasserwerk Nord FT (WW), TW	DERP 001053	7338004	58.754	9.705,0
Großniedesheim (WW), TW	DERP 001054	7338002, 7338009, 7338012, 7338013, 7338015	9.215	1.279,0
Hochdorf (WW), TW	DERP 001055	7338014, 7338022	13.100	1.744,0
ÜGS Speyer-Römerberg (WW), TW	DERP 001056	7338023	9.076	1.457,0
Dudenhofen (WW), TW	DERP 001073	7338007	5.738	808,0
ÜGS Speyer-Hanhofen (WW), TW	DERP 001074	7338007, 7338010, 7338011	5.303	685,0
Oberlahnstein - WW Grenbach	DERP 001093	7141075	15.615	2.721,0
HPW Windesheim (WW), TW	DERP 001196	7133018, 7133026, 7133035, 7133036, 7133040, 7133054, 7133056, 7133087, 7133093, 7133108, 7133114	19.145	2.840,0
Stromberger Str. (WW), TW	DERP 001255	7133006, 7133012, 7133037, 7133070, 7133071, 7133078, 7133080, 7133105, 7133106, 7133117	55.736	11.514,0
HB 3 Bad Sobernheim (WW), TW	DERP 001293	7133501	5.561	990,0
HB Diez/Tiefzone (WW), TW	DERP 001427	7141029, 7141076	9.300	1.850,0
AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	DERP 001560	7335034, 7335040, 7335045	33.977	6.282,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
AB Kaiserslautern, Barbarossastr. (WW),	DERP 001574	7335026	62.540	8.106,0
HB Kadenbach, AB Augst (WW),TW	DERP 001636	7143013, 7143039, 7143052, 7143071	7.685	873,0
HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	DERP 001756	7143229, 7143276	6.380	1.250,0
HB Obersayn (WW), TW	DERP 002102	7143213, 7143228, 7143230, 7143247, 7143249, 7143289, 7143308	5.180	600,0
AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	DERP 002118	7340017, 7340018, 7340022, 7340041, 7340055, 7340225	7.675	1.036,0
HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW),	DERP 002121		20.400	3.200,0
HB Zweibrücken, Kreuzberg (WW), TW	DERP 002122		13.600	2.400,0
AB Schelermühle(VGW PS-Land)(WW), TW	DERP 002135	7340026, 7340028, 7340036, 7340040, 7340053, 7340205	9.806	1.466,0
Grünstadt (WW), TW	DERP 002153	7332006, 7332012, 7332023, 7332024, 7332029, 7332030, 7332036, 7332042	13.200	3.000,0
Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	DERP 002159	7332001, 7332007, 7332027, 7332038, 7332044, 7332047	7.526	1.110,0
Feldfrieden (WW), TW	DERP 002173	7137003	27.500	4.860,0
AB Erlental (WW), TW	DERP 002174	7137008, 7137069, 7137101	10.218	1.296,0
Wasserwerk Kruft (WW), TW	DERP 002175	7131210, 7137008, 7137057, 7137069, 7137081, 7137088	8.339	918,0
HB Hinterforst (WW), TW	DERP 002176	7137061, 7137068, 7137093, 7137097	19.000	1.900,0
HB Oberwald (WW), TW, Mischw. von Gewinnungsanl.	DERP 002193	7143015, 7143022, 7143046, 7143056, 7143061, 7143064, 7143067, 7143069, 7143078	6.659	1.050,0
HB Herschbach/Kopf (WW), TW	DERP 002194	7143019, 7143029, 7143041, 7143044, 7143045, 7143064, 7143069	6.785	1.180,0
Flürchen (WW), TW	DERP 002214	7143031, 7143032	8.000	685,0
HB Hermeskeil (WW), TW	DERP 002234	7235005, 7235008, 7235030, 7235035, 7235036, 7235045, 7235047, 7235092, 7235112	7.880	1.056,0
HB Stipshausen (WW), TW	DERP 002236	7134012, 7134017, 7134035, 7134044, 7134065, 7134069, 7134087, 7134088, 7134092	5.850	686,0
HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	DERP 002240	7137003, 7137027, 7137048, 7137056, 7137065, 7137081, 7137086, 7137088, 7137089, 7137095, 7137096, 7137102, 7137112, 7137211, 7137501	21.920	2.983,0
ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	DERP 002295	7336001, 7336005, 7336012, 7336013, 7336014, 7336019, 7336023, 7336029, 7336030, 7336033, 7336035, 7336036, 7336038, 7336040, 7336042, 7336043, 7336044, 7336045, 7336049, 7336050, 7336053, 7336057, 7336058, 7336060, 7336061, 7336062, 7336065, 7336069, 7336072, 7336073, 7336074, 7336075, 7336085, 7336086, 7336087, 7336090, 7336095, 7336100, 7336104, 7336105	19.360	3.241,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW),	DERP 002301	7336055, 7336088	5.694	900,9
ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	DERP 002307	7336003, 7336021, 7336022, 7336046, 7336055, 7336079, 7336089, 7336099, 7336103, 7336106	6.233	782,0
ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	DERP 002308	7336002, 7336006, 7336015, 7336024, 7336034, 7336039, 7336051, 7336052, 7336055, 7336070, 7336077, 7336091, 7336094, 7336097, 7336098	8.080	978,0
ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	DERP 002311	7336004, 7336008, 7336011, 7336016, 7336027, 7336032, 7336037, 7336041, 7336047, 7336054, 7336056, 7336064, 7336076, 7336092, 7336096, 7336101	18.457	1.979,0
PW Arft (WW), TW	DERP 002353	7137006, 7137007, 7137025, 7137034, 7137036, 7137043, 7137049, 7137060, 7137061, 7137068, 7137074, 7137079, 7137089, 7137097, 7137105, 7137110, 7137113	7.317	779,0
ZHB Heimweiler (WW), TW	DERP 002522	7133041, 7133052	8.927	1.097,0
Übergabeschacht Friedhof Meisenheim, (WW), TW	DERP 002534	7133001, 7133017, 7133020, 7133024, 7133049, 7133051, 7133058, 7133065, 7133081, 7133083, 7133090	6.725	959,0
Guntersblum (WW),TW	DERP 002553	7331059, 7339005, 7339010, 7339011, 7339012, 7339013, 7339015, 7339018, 7339019, 7339024, 7339025, 7339028, 7339030, 7339033, 7339035, 7339037, 7339043, 7339048, 7339049, 7339053, 7339059, 7339060, 7339064, 7339066, 7339201	51.011	6.545,0
SB Bodenheim (WW), TW	DERP 002554	7339006, 7339034, 7339039	12.908	1.582,0
HB Laubenheim (WW),TW	DERP 002555		8.819	1.138,0
HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	DERP 002556	7339020, 7339026, 7339034, 7339042	12.998	1.515,0
HB.II Nieder-Olm (WW),TW	DERP 002557	7339042, 7339047	8.456	1.624,0
PW Ingelheim (WW), TW	DERP 002562	7331056, 7339001, 7339008, 7339016, 7339017, 7339030, 7339031, 7339041, 7339046, 7339057	12.310	1.493,0
ZHB Albachtal (WW), TW	DERP 002573	7235068, 7235095, 7235096, 7235143, 7235146	11.250	1.436,0
AA Irsch (WW), TW	DERP 002574	7235038, 7235070, 7235085, 7235129	76.000	14.586,0
AA Riveris (WW), TW	DERP 002575	7235056, 7235085, 7235090, 7235116, 7235129, 7235141	9.588	1.079,5
HB Dackenheid (WW), TW	DERP 002576	7235051, 7235069, 7235073, 7235094, 7235111, 7235137, 7235501	18.400	2.466,0
Linderhohl (WW), TW	DERP 002593	7143030, 7143032	6.000	530,0
HB Grossbachtal (WW), TW	DERP 002594	7137203	16.580	2.348,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Koblenz-Kesselheim (WW), TW	DERP 002598	7137201, 7137204, 7137205, 7137206, 7137207, 7137214, 7137217, 7137219, 7137220, 7137221, 7137223, 7137227, 7137230	21.167	3.019,0
Berg (WW), TW	DERP 002633	7334002, 7334008, 7334021, 7334027	5.300	658,0
Hagenbach (WW), TW	DERP 002634	7334008	5.700	685,0
Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	DERP 002635	7334009, 7334012, 7334501	21.448	4.680,0
Kandel (WW), TW	DERP 002636	7334004, 7334013	9.095	1.243,0
Kuhardt (WW), TW	DERP 002637	7334001, 7334009, 7334011, 7334014, 7334015, 7334016, 7334022, 7334023, 7334024, 7334025	35.520	4.700,0
Wasserwerk 2 (WW), TW	DERP 002638	7334007	20.700	3.602,0
Weingarten (WW), TW	DERP 002639	7334006, 7334017, 7334028, 7334032, 7334033, 7334036	13.200	1.730,0
Zeiskam (WW), TW	DERP 002640	7334018, 7334032, 7334033, 7334036	5.560	740,0
Venningen (WW), TW	DERP 002653	7337002, 7337011, 7337020, 7337021, 7337027, 7337032, 7337035, 7337048, 7337077	5.921	693,0
AB Rodenbach (WW), TW	DERP 002694	7335006, 7335040, 7335049	11.586	1.929,0
Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	DERP 002813		67.407	10.739,0
Im Henken (WW), TW	DERP 004420	7337011, 7337020, 7337021, 7337052, 7337066	6.702	1.051,0
Alter Hochbehälter (WW), TW, Landau	DERP 004425		25.131	3.766,0
Bürgerwald (WW), TW	DERP 004428	7337501, 7340057	7.098	1.126,0
HPW Osthofen (WW), TW	DERP 004497	7331009, 7331018, 7331023, 7331024, 7331036, 7331037, 7331038, 7331041, 7331047, 7331048, 7331052, 7331054, 7331055, 7331066	44.384	8.013,2
HB Bechtheim-West (WW), TW	DERP 004513	7331006, 7331011, 7331014, 7331015, 7331020, 7331028, 7331031, 7331039, 7331045, 7331049, 7331055, 7331071	12.673	1.017,2
Budenheim (WW), (HB),TW	DERP 004519	7339009	8.500	900,0
HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	DERP 004582	7232064, 7232201, 7232209, 7232213, 7232223, 7232224, 7232231, 7232260, 7232263, 7232288, 7232295, 7232296, 7232300, 7232304, 7232306, 7232320, 7232329	18.000	3.600,0
HB Höferwald, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 004671	7132006, 7132045, 7132063, 7132072, 7132076	17.969	1.855,0
Hochbehälter Elkenroth "Zentrale" (WW),TW	DERP 004758	7132020, 7132024, 7132025, 7132030, 7132039, 7132059, 7132066, 7132071, 7132073, 7132095, 7132107, 7132108	12.600	1.470,0
PW Mehlem -neu- (WW), TW	DERP 004809	7131070	17.765	2.365,0
HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	DERP 004810	7131007	18.687	3.128,0
HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	DERP 004812	7131007, 7131211	8.359	1.399,0
Niederau (WW),TW	DERP 004813	7131077	17.000	2.200,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
AB Stollen Alexandria (WW), TW	DERP 004878	7143206, 7143227, 7143231, 7143279, 7143300	13.520	2.014,0
Hochdorf (WW), TW für GA NW	DERP 005433	7332002, 7332035, 7332039, 7332046	5.710	674,0
ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	DERP 005574	7339017, 7339032, 7339047	8.129	914,0
HB Wierschem, Wierschem	DERP 005679	7137041, 7137048, 7137065, 7137070, 7137087, 7137089, 7137095, 7137114, 7137208, 7137212, 7137501, 7137504	9.324	1.171,0
HB Daaden-Biersdorf, Einspeisung WKA (WW),TW	DERP 006375	7132018, 7132019, 7132026, 7132036, 7132068, 7132075, 7132079, 7132101	7.950	1.020,0
HB Bitburg(WW),TW	DERP 006694	7232018	13.706	2.024,0
HB Hochzone (WW), TW	DERP 006774	7331001, 7331003, 7331005, 7331008, 7331012, 7331022, 7331027, 7331042, 7331043, 7331044, 7331053, 7331067	21.412	2.976,0
Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	DERP 006814	7339005, 7339030	24.000	3.800,0
Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	DERP 006834	7138003, 7138006, 7138009, 7138012, 7138030, 7138034, 7138037, 7138041, 7138043, 7138044, 7138045, 7138055, 7138068, 7138075, 7138077, 7138080, 7138501	44.099	6.155,0
Versorgungsgebiet AB Hafenstraße,	DERP 006838	7138045	65.643	9.403,0
Versorgungsgebiet HB Beulshöhe, Dierdorf	DERP 006839	7138012	5.782	877,0
Filterhaus am Schaff (WW), TW	DERP 006843	7231134	12.005	1.480,0
AA Balesfeld (WW),TW	DERP 006876	7232038, 7232070, 7232087, 7232119, 7232203, 7232227, 7232295, 7232322	10.000	1.930,0
WKA-ÜGS Giershausen/Ziegenhain (WW), TW	DERP 007074	7132005, 7132015, 7132016, 7132023, 7132032, 7132041, 7132043, 7132055, 7132065, 7132078, 7132083, 7132084, 7132085, 7132088, 7132089, 7132090, 7132093, 7132097, 7132100, 7132103, 7132104, 7132112, 7132116, 7132119, 7138044, 7138053	12.000	1.700,0
HB Lahr (WW), TW	DERP 007497	7232005, 7232056, 7232072, 7232080, 7232088, 7232096, 7232214, 7232289, 7232298	6.800	1.350,0
HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	DERP 007515	7232002, 7232019, 7232028, 7232037, 7232063, 7232082	6.501	951,0
ÜGS Guntersblum (WW), TW	DERP 007855	7331001, 7331002, 7331003, 7331004, 7331007, 7331010, 7331019, 7331026, 7331029, 7331032, 7331033, 7331034, 7331059, 7331061, 7331064, 7331067, 7331068, 7331072, 7331073, 7331075	29.212	3.818,0
ÜGS Badweg (WW), TW	DERP 007857	7331056, 7331058, 7331063, 7331065, 7331073, 7339057	16.986	2.500,0
ÜG-PW Salingsmühle (VGW	DERP 008546	7335007, 7335015	5.695	707,0
AB Bad Bergzabern (WW), TW	DERP 008654	7337005	8.249	1.910,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008778	7132001, 7132004, 7132009, 7132017, 7132022, 7132027, 7132031, 7132032, 7132033, 7132035, 7132040, 7132047, 7132048, 7132049, 7132051, 7132052, 7132053, 7132055, 7132056, 7132057, 7132058, 7132061, 7132062, 7132064, 7132067, 7132069, 7132070, 7132074, 7132081, 7132082, 7132086, 7132087, 7132092, 7132094, 7132097, 7132099, 7132106, 7132109, 7132110, 7132114, 7132115, 7132118, 7132201, 7132501	23.907	2.845,0
Übergabestelle HB Horet, (WW), TW	DERP 008781	7133087, 7339005, 7339062, 7339063	7.959	950,0
HB Hamm, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008795	7132007, 7132010, 7132013, 7132014, 7132028, 7132034, 7132038, 7132044, 7132077, 7132091, 7132096, 7132102, 7132117	12.755	1.469,8
WKA-ÜGS Wisserhof (WW), TW	DERP 008797	7132008, 7132011, 7132054, 7132080, 7132105, 7132117	15.553	1.700,0
HB Stadion, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008856	7132002, 7132006, 7132042, 7132098, 7132111	16.294	2.213,0
HB Spieß, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008857	7132042, 7132050	7.310	796,0
Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	DERP 009015	7138008, 7138019, 7138062, 7138073	13.435	2.036,0
WW Horststraße 133 (WW), TW, Landau	DERP 009219		19.127	3.084,0
HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	DERP 010094	7339009, 7339032, 7339047	171.000	24.913,0
PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	DERP 011275	7131001, 7131002, 7131003, 7131004, 7131005, 7131017, 7131018, 7131021, 7131022, 7131029, 7131030, 7131033, 7131034, 7131044, 7131049, 7131052, 7131068, 7131069, 7131074, 7131079, 7131082, 7131085, 7131086, 7131501	14.575	1.693,0
Steinfeld (WW), TW	DERP 011374	7337006, 7337018, 7337045, 7337046, 7337072, 7337076	5.889	1.039,5
Versorgungsgebiet AB/HB Dernbacher Kopf, Dernbach	DERP 013056	7138011, 7138013, 7138014, 7138040, 7138048, 7138057, 7138059, 7138074	7.990	989,0
AB Waldmohr neu (WW), TW	DERP 013172	7336010, 7336017, 7336102	7.000	1.100,0
HB Prinzenschlag (WW), TW	DERP 014038	7143048	15.000	2.000,0
PS Gensingen (WW),TW	DERP 014271	7339002, 7339021, 7339022, 7339029, 7339065, 7339068	8.479	932,0
Hochbehälter Kues (WW),TW	DERP 016511	7231008	5.500	1.100,0
Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 016539	7231026, 7231081, 7231086, 7231092, 7231105, 7231133	10.200	1.400,0
HB Niveau	DERP 016542	7137202, 7137209, 7137211, 7137216, 7137222, 7137225, 7137228	32.874	3.732,0
ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW	DERP 016612	7337038, 7337043, 7337044	14.251	1.975,0
HB Heidesheim (WW),TW	DERP 016691	7339027	7.300	900,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WGA Kaltenengers (WW), TW	DERP 016711	7137096, 7137209, 7137218, 7137224, 7137226, 7137229	54.871	9.902,0
Walsheim (WW), TW	DERP 016791	7337014, 7337015, 7337023, 7337041, 7337050, 7337061, 7337069, 7337082	16.302	2.486,0
ÜGS Mertesheim (WW), TW	DERP 017432	7332006, 7332012, 7332029, 7332036, 7332041, 7332042	5.736	867,0
HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	DERP 017434	7332010, 7332021, 7332023, 7332033, 7332040	7.341	1.130,0
ZHB Wittlicher Tal, Übergabe ZWEM	DERP 019271	7231134	5.591	622,0
AA Meisburg, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 019274	7231003, 7231009, 7231010, 7231021, 7231025, 7231026, 7231037, 7231080, 7231082, 7231104, 7231116, 7231127, 7231503, 7231504, 7233209	8.030	1.520,0
Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW VGW Wittlich-Land	DERP 019275	7231001, 7231007, 7231024, 7231036, 7231044, 7231046, 7231049, 7231062, 7231065, 7231074, 7231085, 7231091, 7231095, 7231096, 7231100, 7231101, 7231103, 7231107, 7231108, 7231113, 7231114	13.036	1.920,0
PW Hetzerath, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 019277	7231031, 7231053, 7231069, 7231111, 7231117	5.460	806,0
ZHB GRUWA Thalfang (WW), TW	DERP 019753	7231006, 7231018, 7231019, 7231035, 7231054, 7231064, 7231078, 7231093, 7231112, 7231115, 7231122, 7231123, 7231202, 7231203, 7231204	5.712	2.000,0
HB Brohltal-Ost (WW), TW	DERP 020412	7131202, 7131205, 7131209	5.002	656,0
Versorgungsgebiet HB Bad Hönningen	DERP 020995	7138004	5.900	813,0
AB Ramstein, neu (WW), TW	DERP 024845	7335038, 7335044	6.558	1.354,9
AB Schwarzbachtal (WW), TW	DERP 024873	7340003, 7340007, 7340031, 7340038	11.324	1.600,0
HB Carnet (WW), TW	DERP 025211	7235068	9.000	1.050,0
Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	DERP 028972	7131006, 7131014, 7131025, 7131077, 7131081	13.173	2.500,0
Versorgungsgebiet AB/HB Keltenhügel, Lautzert	DERP 039435	7138025, 7138052, 7138057, 7138058, 7138059, 7138070, 7138078	6.513	824,0
PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 039831	7231004, 7231005, 7231067, 7231068, 7231072	7.244	895,0
VG Christian-Albrechts-Universität	DESH _0000060000000000017	1002000	12.000	104,0
VG Kampen-Wenningstedt (Sylt)	DESH _9000100000000000136	1054061, 1054149	1.950	1.628,0
VG WBV Föhr	DESH _9000100000000000137	1054025, 1054005, 1054158, 1054015, 1054098, 1054087, 1054163, 1054143, 1054094, 1054083, 1054129	9.000	2.704,0
Energieversorgung Sylt	DESH _9000100000000000139	1054168, 1054046	19.000	6.832,0
VG Amrum	DESH _9000100000000000140	1054089, 1054160, 1054085	1.722	1.042,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG Zweckverband Drei Harden	DESH _9000100000000000141	1054062, 1054016, 1054136, 1054131, 1054076, 1054034, 1054154, 1054110, 1054077, 1054055, 1054017, 1054074, 1054167, 1054068, 1054126, 1054027, 1054048, 1054142, 1054065, 1054086, 1054166, 1054165, 1054088, 1054022, 1054109, 1054009	23.000	8.127,0
VG WBV Eiderstedt	DESH _9000100000000000142	1054072, 1054140, 1054063, 1054161, 1054150, 1054095, 1054084, 1054040, 1054090, 1054070, 1054135, 1054113, 1054036, 1054145, 1054134, 1054035, 1054148, 1054104, 1054120, 1054141, 1054100, 1054132, 1054106, 1054138	22.000	7.662,0
VG Stadtwerke Husum	DESH _9000100000000000143	1054056, 1054084	24.400	4.391,0
VG Stadtwerke Flensburg	DESH _9000100000000000144	1001000	94.236	14.795,0
VG Wik	DESH _9000100000000000145	1002000	19.639	3.031,0
VG WBV Süderdithmarschen	DESH _9000100000000000149	1051090, 1051089, 1051001, 1051046, 1051002, 1051083, 1051085, 1051086, 1051003, 1051048, 1051004, 1051126, 1051006, 1051082, 1051076, 1051032, 1051110, 1051077, 1051078, 1051034, 1051072, 1051073, 1051074, 1051118, 1051119, 1051113, 1051037, 1051039, 1051021, 1051022, 1051067, 1051024, 1051062, 1051063, 1051064, 1051069, 1051103, 1051026, 1051104, 1051027, 1051028, 1051098, 1051054, 1051010, 1051099, 1051011, 1051012, 1051134, 1051057, 1051051, 1051097, 1051135, 1051015, 1051137, 1051138, 1051017	73.700	19.780,0
VG Stadtwerke Heide	DESH _9000100000000000150	1051044	23.801	3.863,0
VG Wasserwerk Büchen	DESH _9000100000000000151	1053048, 1053015, 1053064, 1053020, 1053132, 1053119, 1053092, 1053115, 1053104, 1053029	12.000	1.640,0
VG Stadtwerke Ratzeburg	DESH _9000100000000000152	1053100, 1053136, 1053026, 1053004, 1053102, 1053110, 1053088, 1053093, 1053051	17.400	2.717,0
VG Wasserwerk Aumühle	DESH _9000100000000000153	1053023, 1053003	8.000	1.190,0
VG Stadtwerke Geesthacht	DESH _9000100000000000154	1053135, 1053047, 1053053, 1053131, 1053032, 1053071, 1053050	33.000	4.800,0
VG Stadtwerke Lauenburg	DESH _9000100000000000155	1053111, 1053058, 1053074, 1053022, 1053087, 1053082, 1053073, 1053083, 1053006, 1053019	16.000	2.271,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG Stadtwerke Mölln	DESH _9000100000000000156	1053081, 1053084, 1053090, 1053134, 1053046, 1053002, 1053056, 1053001, 1053125, 1053037, 1053113, 1053014, 1053031, 1053010, 1053126, 1053005, 1053008	25.400	5.380,0
VG Schwarzenbek	DESH _9000100000000000157	1053045, 1053036, 1053116, 1053017, 1053106	17.000	2.550,0
VG Zweckverband Karkbrook	DESH _9000100000000000160	1055016, 1055006, 1055036, 1055025, 1055037, 1055023, 1055010, 1055011, 1055029, 1055018	14.000	4.417,0
VG Städtische Betriebe Bad Schwartau	DESH _9000100000000000161	1055004	20.062	2.937,0
VG Stadtwerke Eutin	DESH _9000100000000000162	1055012	18.700	2.830,0
VG ZVO Stadt Oldenburg i. H.	DESH _9000100000000000163	1055033	9.800	1.302,0
VG Gemeindewerke Stockelsdorf	DESH _9000100000000000164	1055040	17.663	2.456,0
VG Gemeindewerke Malente	DESH _9000100000000000165	1055038, 1055028, 1057009	11.437	2.142,0
VG Stadtwerke Elmshorn	DESH _9000100000000000166	1056029, 1056015, 1061050, 1061044, 1056042, 1056031, 1056030, 1056008	54.000	9.292,0
VG HOWA Haseldorfer Marsch	DESH _9000100000000000167	1056028, 1056027, 1056024, 1056036, 1056044, 1056020, 1056050, 1056019	66.484	9.420,0
VG Gemeinde Rellingen	DESH _9000100000000000168	1056043	14.089	1.909,0
VG Stadtwerke Quickborn	DESH _9000100000000000169	1056026, 1056004, 1056046, 1056003, 1056022, 1056011, 1056034, 1060002, 1056041, 1060019	27.000	6.337,0
VG Gemeindewerke Halstenbek	DESH _9000100000000000170	1056018	16.408	2.281,0
VG Stadtwerke Barmstedt	DESH _9000100000000000172	1056002, 1056022, 1056008	10.420	2.493,0
VG Stadtwerke Pinneberg	DESH _9000100000000000173	1056039, 1056028, 1056047, 1056001, 1056032, 1056040, 1056050, 1056009	61.000	7.932,0
VG Uetersen	DESH _9000100000000000174	1056029, 1056048, 1056037, 1056049, 1056016, 1056033, 1056045, 1056023	40.185	5.748,0
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	DESH _9000100000000000175	1057090, 1057076, 1057077, 1057055, 1057072, 1057050, 1057073, 1057029, 1057049, 1057028, 1057006, 1057003, 1057004, 1057021, 1057088, 1057044, 1057063, 1057041, 1057020, 1057040, 1057081, 1057082, 1057060, 1057018, 1057039, 1057078, 1057056, 1057012, 1057035	33.000	5.548,0
VG Holstein Wasser GmbH	DESH _9000100000000000176	1057017, 1057057, 1057022	13.809	1.504,0
VG Stadtwerke Lütjenburg	DESH _9000100000000000177	1057048, 1057026, 1057030	6.805	1.100,0
Stadtwerke Eckernförde	DESH _9000100000000000179	1058039, 1058102, 1058123, 1058012, 1058043, 1058173, 1058083	23.500	3.537,0
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH	DESH _9000100000000000181	1058019, 1058016, 1058145, 1058033, 1058022, 1058064, 1058160, 1058109	13.450	2.400,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
Gemeindewerke Hohenwestedt	DESH _9000100000000000183	1058009, 1058106, 1058159, 1058113, 1058134, 1058077, 1058085, 1058062	8.050	1.800,0
VG Stadtwerke Nortorf	DESH _9000100000000000184	1058117, 1058038, 1058059, 1058168, 1058045, 1058023, 1058011	10.500	1.600,0
Wasserbeschaffungsverband Dänischer Wohld	DESH _9000100000000000186	1058165, 1058121, 1058110, 1058096, 1058150, 1058051, 1058116, 1058005, 1058037, 1058004, 1058157, 1058058, 1058112	20.550	4.110,0
VG Stadtwerke Rendsburg	DESH _9000100000000000188	1058081, 1058080, 1058135, 1058003, 1058024, 1058034, 1058054, 1058175	66.750	10.300,0
VG SW Schleswig	DESH _9000100000000000190	1059018, 1059026, 1059075	28.562	4.856,0
VG WW Kappeln	DESH _9000100000000000191	1059068, 1059045, 1059034	7.145	1.429,0
VG WV Nordangeln	DESH _9000100000000000192	1059178, 1059145, 1059176, 1059165, 1059153, 1059141, 1059161, 1059118, 1059106, 1059127, 1059137, 1059126, 1059157	13.480	2.696,0
VG WW Tarp	DESH _9000100000000000193	1059171	5.820	940,0
VG WBV Ostangeln	DESH _9000100000000000195	1059147, 1059136, 1059168, 1059112, 1059155, 1059154, 1059121, 1059142, 1059163, 1059152	5.588	1.100,0
VG Norderstedt	DESH _9000100000000000196	1060063	64.960	12.992,0
VG Henstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen	DESH _9000100000000000197	1060082, 1060084, 1060064, 1060042, 1060066, 1060044, 1060054, 1060100, 1060045, 1060034, 1060047, 1060039	55.915	11.183,0
VG Nahe	DESH _9000100000000000198	1060085, 1060077, 1060076, 1060065, 1060043, 1060046, 1060058	11.060	2.212,0
VG Bad Bramstedt	DESH _9000100000000000199	1060009, 1060040, 1060023, 1060004	18.280	3.656,0
VG Bornhöved	DESH _9000100000000000201	1060072, 1060086, 1060087, 1057032, 1060089, 1060012, 1060026, 1060017, 1060016, 1057005, 1057015, 1057001, 1060080	17.946	2.973,0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	DESH _9000100000000000202	1061042, 1061065	6.100	932,0
VG Stadtwerke Wilster	DESH _9000100000000000203	1061113	5.250	2.880,0
VG Stadtwerke Glückstadt	DESH _9000100000000000204	1061056, 1061012, 1061015, 1061027, 1061057, 1061006, 1061029	11.707	3.289,0
VG Stadtwerke Kellinghusen	DESH _9000100000000000205	1061049	8.000	1.400,0
VG Stadtwerke Itzehoe	DESH _9000100000000000206	1061079, 1061046	32.732	5.643,0
VG E-on Bargteheide	DESH _9000100000000000207	1062051, 1062027, 1062016, 1062005, 1062006, 1062036, 1062014, 1062081	29.000	3.380,0
VG Stadt Bad Oldesloe	DESH _9000100000000000208	1062062, 1062065, 1062004, 1062092, 1062019	28.700	4.202,0
VG HWW Schnelsen	DESH _9000100000000000209	1056005, 1056013, 1056021	12.318	1.607,0
VG HWW Bergedorf	DESH _9000100000000000212	1053129	8.865	1.761,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG HWW Großensee	DESH _9000100000000000213	1062035, 1062088, 1062022, 1062011, 1062069, 1062071	74.000	4.143,0
VG HWW Großhansdorf	DESH _9000100000000000214	1003000, 1062023, 1062001, 1062076, 1062036, 1062090	127.205	17.451,0
VG WBV Bad Oldesloe - Land	DESH _9000100000000000216	1053124, 1062089, 1062078, 1062056, 1062091	6.050	850,0
VG Stadt Reinfeld	DESH _9000100000000000217	1062031, 1062094, 1062083, 1062061, 1053114, 1062046, 1062087, 1062039, 1053039, 1062093, 1062008	16.000	2.100,0
VG WBV Mitteleider	DESH _9000100000000000218	1058070, 1059024, 1058089, 1058078, 1058056, 1058154, 1058055, 1059088, 1058010, 1058075, 1058129, 1058118, 1058029, 1059005, 1058158, 1058047, 1058036, 1059058	14.045	4.000,0
VG WBV Nordschwansen	DESH _9000100000000000219	1059045, 1058087, 1058032, 1058174, 1058042	3.985	1.200,0
VG WBV Mittleres Störgebiet	DESH _9000100000000000221	1061093, 1061072, 1060021, 1061115, 1061038, 1061016, 1061112, 1061058, 1060003, 1061019, 1061116, 1061017, 1061117, 1061080, 1060095, 1061088, 1061022, 1060031, 1061089, 1061086, 1060099, 1060033, 1061103, 1060035, 1060013, 1061049, 1061005, 1060056, 1061068, 1060037, 1061028, 1061109	16.000	2.749,0
VG Zweckverband Ostholstein	DESH _9000100000000000222	1062032, 1055041, 1055042, 1055031, 1055020, 1062048, 1060025, 1055038, 1055039, 1055017, 1055014, 1055015, 1055001, 1055046, 1055035, 1055024, 1055002, 1055043, 1055032, 1055021, 1055044, 1055022, 1055007	150.000	25.155,0
VG WBV Krempermarsch	DESH _9000100000000000223	1061073, 1061074, 1061030, 1061050, 1061055, 1061012, 1061054, 1061037, 1061015, 1056042, 1061118, 1056017, 1056038, 1056035, 1061041, 1061061, 1061044, 1061026, 1061004, 1061104, 1061027, 1056010, 1061101, 1056051, 1056030, 1061029, 1056006, 1061092	27.000	6.978,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG WBV Norderdithmarschen	DESH _9000100000000000224	1051092, 1051093, 1051120, 1051087, 1051043, 1051121, 1051088, 1051122, 1051045, 1051084, 1054033, 1051128, 1051129, 1051008, 1051047, 1051125, 1054119, 1051049, 1051005, 1051127, 1051080, 1051081, 1051033, 1051079, 1051035, 1054023, 1051030, 1051075, 1051117, 1051036, 1051114, 1051038, 1051071, 1051065, 1051100, 1051023, 1051068, 1051061, 1051140, 1051020, 1051141, 1051107, 1051108, 1051109, 1051102, 1051105, 1051060, 1051131, 1051132, 1051133, 1051013, 1051050, 1051096, 1051052, 1051130, 1051053, 1051139, 1051019, 1051058, 1051014, 1051136	41.862	8.767,0
VG Schulensee - Schwentinetal	DESH _9000100000000000225	1002000, 1057091, 1057025, 1057074, 1057051	146.703	18.834,0
VG Schulensee	DESH _9000100000000000226	1058092, 1057054, 1057010, 1057033, 1057011, 1058053, 1057086, 1057031, 1057062, 1057070, 1058107, 1002000, 1058126, 1058104, 1058016, 1057058, 1057047, 1057059, 1057037, 1057023, 1058145, 1057002	189.303	29.799,0
VG Stadtwerke Neumünster	DESH _9000100000000000227	1058091, 1057008, 1058128, 1058007, 1004000, 1058169, 1058044, 1058098, 1058163, 1060028, 1057083, 1060027	80.515	16.103,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG WBV Nord	DESH _9000100000000000228	1059177, 1059132, 1054041, 1059131, 1059174, 1059173, 1054080, 1054079, 1059129, 1054038, 1059128, 1054037, 1054075, 1059169, 1059124, 1054039, 1059123, 1054071, 1059120, 1054073, 1059162, 1054146, 1054024, 1054103, 1059116, 1059159, 1059115, 1054020, 1059158, 1054144, 1054108, 1059151, 1001000, 1054014, 1054013, 1059107, 1054059, 1059149, 1059105, 1054010, 1054012, 1054011, 1054018, 1054019, 1059101, 1054050, 1059144, 1054093, 1059143, 1059184, 1054092, 1059183, 1059182, 1054124, 1054167, 1054123, 1054002, 1054125, 1059138, 1054045, 1054001, 1059179, 1054121, 1054128, 1054006	88.990	17.798,0
VG Wasserversorgung Treene	DESH _9000100000000000229	1059092, 1059057, 1059056, 1054162, 1059010, 1054084, 1059053, 1059096, 1054157, 1059009, 1054156, 1054159, 1054032, 1054152, 1054116, 1054118, 1059044, 1059043, 1059041, 1054101, 1054103, 1054026, 1059039, 1054144, 1054106, 1054105, 1059079, 1059035, 1058067, 1059078, 1059077, 1054057, 1054054, 1054130, 1054097, 1054056, 1054099, 1059023, 1054096, 1054052, 1059064, 1059020, 1054091, 1054003, 1059019, 1054004, 1054043, 1054042, 1054007	45.000	10.236,0
VG Pries - Wik	DESH _9000100000000000230	1002000, 1058005	30.165	4.655,0
VG Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben	DESH _9000100000000000231	1062040, 1053070, 1062026, 1053094, 1053091, 1053101, 1053068, 1053024, 1053122, 1053089, 1053103, 1053069, 1053025, 1053086, 1053085, 1053121, 1053120, 1053021, 1053109, 1053108, 1053009, 1053127, 1053049, 1053007, 1062033, 1053060, 1053061, 1053112, 1053079, 1053013, 1053034, 1053130, 1053097, 1053096, 1053052, 1053099, 1053077, 1053011, 1053076, 1062082, 1053038, 1053118	32.000	5.205,0
VG SWL WW Vorwerk	DESH _9000100000000000232	1003000, 1062087, 1062025, 1062003	12.000	2.540,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG HWW Glinde	DESH _9000100000000000233	1062053, 1053133, 1062009, 1062060, 1062018	64.000	14.202,0
VG Wahlstedt	DESH _9000100000000000238	1060092, 1060020, 1060101, 1060059, 1060048, 1060049, 1060005, 1060091	29.785	5.957,0
VG WBV Mittelschwansen	DESH _9000100000000000239	1058090, 1058166, 1058067, 1058012, 1058099, 1058173, 1058162, 1058052, 1058084, 1058040, 1058082, 1058137, 1058123, 1058057	21.500	3.700,0
VG WBV Unteres Störgebiet und ZV Wacken	DESH _9000100000000000240	1061095, 1061052, 1061011, 1061097, 1061059, 1061013, 1061014, 1061017, 1061018, 1061062, 1061063, 1061060, 1061067, 1061023, 1061020, 1061021, 1061024, 1061102, 1061025, 1061108, 1061105, 1058025, 1061070, 1061110, 1061077, 1061078, 1061034, 1061031, 1061076, 1061035, 1061119, 1061039, 1058014, 1061081, 1061085, 1061082, 1061083, 1061045, 1061001, 1061087, 1061043, 1061048, 1061002, 1061047, 1061003, 1061008, 1061006, 1061007, 1061091	25.000	4.385,0
VG WBV Mittelangeln	DESH _9000100000000000241	1059071, 1059060, 1059070, 1059167, 1059163, 1059074, 1059063, 1059161, 1059095, 1059072, 1059109, 1059006, 1059148, 1059103, 1059168, 1059102, 1059069	16.300	3.260,0
VG WBV Südangeln	DESH _9000100000000000242	1059093, 1059090, 1059055, 1059033, 1059011, 1059098, 1059097, 1059073, 1059094, 1059008, 1059049, 1059047, 1059082, 1059081, 1059080, 1059022, 1059065, 1059021, 1059086, 1059042, 1059084, 1059062, 1059038, 1059016, 1059037, 1059014	15.690	3.138,0
VG Glücksburg	DESH _9000100000000000254	1059113	6.000	1.188,0
VG SWL Lübeck	DESH _9000100000000000433	1003000, 1053078, 1053067, 1053026, 1053075, 1053044, 1053098, 1053043, 1055020, 1053051, 1053040, 1053018	175.500	19.435,0
WVG 1 St.Wendeler Wurzelbach	DESL _9000600000000000001	10046113, 10046117, 10046111	15.081	2.876,0
WVG 2 Winterbacher Wurzelbach	DESL _9000600000000000002	10046117, 10046112	17.095	1.836,0
WVG 3 Würzbachtal - TNA	DESL _9000600000000000003	10046114, 10046113, 10046111	32.566	5.900,0
WVG 4 Eiweiler (Bohr. Eiweiler/Bosen/	DESL _9000600000000000004	10046116, 10046114, 10046118	10.712	2.240,0
WVG 8 Nonnweiler-Löstertal (Primstal	DESL _9000600000000000007	10046115, 10042116	1.306	1.606,0
WVG_Bexbach	DESL _9000600000000000014	10045111	17.782	2.271,0
WVG_Homburg	DESL _9000600000000000015	10045114	41.974	7.444,0
WVG_St.Ingbert	DESL _9000600000000000017	10045117, 10041100	117.582	12.124,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WVG_Blickweiler	DESL _9000600000000000018	10045112, 10045116, 10045113, 10041100	154.978	25.041,0
WVG 5-Königsbruch	DESL _9000600000000000019	10043114, 10043115, 10043116, 10045114, 10045116	30.673	5.192,0
WVG Gemeinde Beckingen	DESL _9000600000000000020	10042111	15.461	1.642,0
WVG Mettlach 1	DESL _9000600000000000021	10042114	7.425	1.039,0
WVG Weiskirchen	DESL _9000600000000000025	10042116, 10042117	8.812	1.326,0
WVG Brotdorf	DESL _9000600000000000026	10042113	16.906	2.227,0
WVG Merzig 1	DESL _9000600000000000027	10042113	16.906	2.227,0
WVG Merzig 2	DESL _9000600000000000028	10042113	9.297	1.299,0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	DESL _9000600000000000030	10042112, 10042116	11.685	1.605,0
WVG Wadern-Mitte	DESL _9000600000000000034	10042116	5.909	937,0
WVG Bous-Schwalbach-Püttlingen	DESL _9000600000000000036	10044118, 10041515	39.372	4.621,0
WVG Hixberg	DESL _9000600000000000037	10041515, 10041517	23.986	3.246,0
WVG Heusweiler	DESL _9000600000000000039	10041513	14.605	1.535,0
WVG Kleinblittersdorf	DESL _9000600000000000041	10041514	12.144	1.417,0
WVG Saarbrücken St. Arnual	DESL _9000600000000000043	10041100	9.424	3.524,0
WVG Sulzbach	DESL _9000600000000000046	10041100, 10041518	17.497	2.152,0
WVG Völklingen	DESL _9000600000000000047	10041519	30.671	4.597,0
WVG Warndt	DESL _9000600000000000048	10041512, 10041519	17.468	2.178,0
WVG HB Kaasberg/HB Petershof	DESL _9000600000000000049	10044118, 10044122	12.022	1.232,0
WVG HB Krickelsberg	DESL _9000600000000000050	10044118, 10044116	12.740	1.872,0
WVG Schmelz	DESL _9000600000000000051	10044117	17.717	2.044,0
WVG Energis	DESL _9000600000000000052	10044115, 10044119, 10044120, 10044123	37.800	4.952,0
WVG Dillingen	DESL _9000600000000000054	10044111	21.700	3.126,0
WVG Lebach-Eppelborn	DESL _9000600000000000055	10044112, 10043111, 10043112, 10043113	47.019	7.801,0
WVG Saarlouis	DESL _9000600000000000056	10044115	38.000	5.970,0
WVG Rehlingen-Siersburg	DESL _9000600000000000057	10044114	14.175	2.430,0
WVG Wallerfangen	DESL _9000600000000000058	10044114, 10044121	11.325	1.448,0
WVG Nalbach	DESL _9000600000000000059	10044113	9.600	1.232,0
WVG Saarwellingen	DESL _9000600000000000060	10044116	7.800	1.173,0
WVG 7-Wellesweiler	DESL _9000600000000000062	10043113, 10043114, 10043116	34.880	7.500,0
WVG 8-Eschweilerhof	DESL _9000600000000000063	10043114, 10043117	25.220	3.500,0
WVG Bildstock	DESL _9000600000000000065	10041511, 10041513, 10041516	33.310	4.301,0
WVG 4-Kobenwäldchen (Mischwasser)	DESL _9000600000000000067	10043112, 10043113, 10043114, 10043115, 10043116	26.180	2.608,0
WVG Überherrn	DESL _9000600000000000069	10044119	5.049	970,0
10	DESN 000010	14612000, 14627010, 14627020, 14627080, 14627100, 14627140, 14627170, 14627180, 14627210, 14627310	236.728	21.593,0
20	DESN 000020	14627030, 14627150, 14627210, 14627220, 14627310	32.970	4.856,0
30	DESN 000030	14627020, 14627070, 14627130, 14627230, 14627260	41.346	7.990,0
40	DESN 000040	14627030, 14627040, 14627060, 14627110, 14627190, 14627200, 14627270, 14627340, 14627360	39.961	6.188,0
50	DESN 000050	14627050, 14627060, 14627240	12.772	1.787,0
60	DESN 000060	14612000	421.832	87.665,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
70	DESN 000070	14628020, 14628030, 14628040, 14628070, 14628080, 14628140, 14628160, 14628210, 14628230, 14628250, 14628270, 14628310, 14628320, 14628340, 14628370	56.882	13.308,0
80	DESN 000080	14628030, 14628190, 14628260, 14628360	14.726	3.521,0
90	DESN 000090	14625040, 14625060, 14625140, 14625510, 14625530	21.000	2.200,0
100	DESN 000100	14625010, 14625170, 14625200, 14625410, 14625450	20.200	4.495,0
120	DESN 000120	14625110, 14625190, 14625390, 14625525, 14625630	18.500	1.500,0
130	DESN 000130	14625010	16.900	3.850,0
140	DESN 000140	14625120, 14625310, 14625330, 14625420, 14625570, 14625640	38.000	4.931,0
150	DESN 000150	14625020, 14625110, 14625150, 14625160, 14625230, 14625280, 14625290, 14625340, 14625360, 14625460, 14625490, 14625610, 14626020, 14626245, 14626270, 14626290	101.200	11.178,0
155	DESN 000155	14626110	6.100	671,0
160	DESN 000160	14625080, 14625130, 14625220, 14625250, 14625350, 14625370, 14625440, 14625470, 14625500, 14625540, 14625550, 14625640	24.900	2.300,0
170	DESN 000170	14625570, 14626100, 14626120, 14626250, 14626490, 14626560, 14626590, 14626600	65.220	10.190,0
180	DESN 000180	14625030, 14625270, 14625300, 14625310, 14625370, 14625480, 14625550, 14625600	45.325	12.566,0
190	DESN 000190	14626060, 14626600	4.492	1.932,0
200	DESN 000200	14626190, 14626200, 14626230, 14626330, 14626370, 14626440	17.400	2.282,0
210	DESN 000210	14626110, 14626240, 14626300, 14626420, 14626500, 14626520	67.318	8.000,0
220	DESN 000220	14626020, 14626350, 14626410	6.000	666,0
230	DESN 000230	14626070, 14626150, 14626180, 14626245	16.500	2.055,0
240	DESN 000240	14626210, 14626400	6.600	890,0
250	DESN 000250	14626050, 14626140, 14626170, 14626310	10.000	1.227,0
260	DESN 000260	14626180, 14626310, 14626390	5.200	866,0
270	DESN 000270	14626245, 14626280, 14626530	8.000	1.411,0
280	DESN 000280	14626610	26.077	4.529,0
290	DESN 000290	14626070, 14626290	8.000	967,0
300	DESN 000300	14627100, 14628050, 14628060, 14628090, 14628110, 14628130, 14628205, 14628220, 14628300, 14628400, 14628410	91.863	11.819,0
310	DESN 000310	14628010	9.000	1.100,0
1010	DESN 001010	14523050, 14523270, 14523320, 14523330, 14523410	45.000	5.160,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
1020	DESN 001020	14523060, 14523300, 14523320, 14523365, 14523420, 14523450	50.000	5.222,0
1030	DESN 001030	14523010, 14523020, 14523030, 14523040, 14523060, 14523080, 14523090, 14523100, 14523120, 14523130, 14523150, 14523160, 14523170, 14523190, 14523200, 14523230, 14523260, 14523280, 14523290, 14523330, 14523340, 14523360, 14523370, 14523430, 14523440, 14523460	105.000	5.700,0
1050	DESN 001050	14521030, 14521290, 14521310, 14521370, 14521380, 14521410, 14521450, 14521590, 14521710, 14524020, 14524030, 14524060, 14524070, 14524080, 14524090, 14524110, 14524120, 14524130, 14524160, 14524170, 14524180, 14524190, 14524210, 14524220, 14524280, 14524300, 14524320, 14524330	273.026	28.988,0
1051	DESN 001051	14524080	15.137	1.831,0
1053	DESN 001053	14524140, 14524210	24.782	2.501,0
1054	DESN 001054	14524190, 14524240, 14524290	15.518	1.842,0
1055	DESN 001055	14524040, 14524100, 14524130, 14524150	13.204	1.097,0
1057	DESN 001057	14524200	19.661	1.964,0
1060	DESN 001060	14521110, 14521170, 14521320, 14521540, 14521550, 14521600	19.311	2.256,0
1070	DESN 001070	14521030, 14521050, 14521080, 14521170, 14521355, 14521370, 14521530, 14521550, 14521600, 14521700	51.723	6.016,0
1080	DESN 001080	14521120, 14521420, 14521590, 14521710	16.457	2.039,0
1110	DESN 001110	14521010, 14521020, 14521040, 14521060, 14521150, 14521160, 14521440, 14521510, 14521520, 14521560, 14521630, 14521640	26.180	2.743,0
1120	DESN 001120	14521460	6.720	1.060,0
1130	DESN 001130	14521020, 14521400, 14521630	15.520	1.878,0
1140	DESN 001140	14521010, 14521090, 14521120, 14521220, 14521240, 14521250, 14521270, 14521390, 14521460, 14521670, 14521690, 14522020, 14522110, 14522320, 14729080	53.538	8.205,0
1150	DESN 001150	14521280, 14521460, 14522090, 14522150, 14522200, 14522230, 14522340, 14522390, 14522400, 14522440, 14522470, 14522540	54.700	7.016,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
1160	DESN 001160	14522090, 14522010, 14522060, 14522070, 14522120, 14522140, 14522150, 14522190, 14522260, 14522290, 14522300, 14522330, 14522350, 14522360, 14522380, 14522420, 14522460, 14522490, 14522500, 14522530, 14522550, 14522580, 14522600	355.422	47.000,0
1170	DESN 001170	14522035, 14522050, 14522180, 14522210, 14522240, 14522430, 14522480, 14522590, 14627100, 14627180	64.725	31.709,0
2010	DESN 002010	14730080, 14730110	18.222	1.899,0
2020	DESN 002020	14730060, 14730170, 14730230	14.891	2.270,0
2040	DESN 002040	14730060, 14730200, 14730210, 14730330	15.148	1.826,0
2050	DESN 002050	14730070, 14730180, 14730250, 14730280	33.754	4.645,0
2051	DESN 002051	14730020	8.626	1.288,0
2060	DESN 002060	14730090, 14730110, 14730160, 14730190, 14730320	9.529	833,0
2080	DESN 002080	14729030, 14729070, 14729410	12.812	1.258,0
2090	DESN 002090	14729070	11.452	1.110,0
2095	DESN 002095	14729040, 14729050, 14729220, 14729320, 14729360, 14729370	37.268	4.875,0
2110	DESN 002110	14729010, 14729140, 14729150, 14729330, 14729340	11.467	1.600,0
2120	DESN 002120	14729080, 14729160	17.557	2.087,0
2130	DESN 002130	14729010, 14729160, 14729330, 14729340, 14729400	25.355	4.681,0
2135	DESN 002135	14729050	6.407	1.784,0
2150	DESN 002150	14729380, 14729190, 14729260, 14729270, 14729350, 14729430	470.129	59.338,0
2160	DESN 002160	14729380, 14729380, 14729060	65.006	7.222,0
2170	DESN 002170	14729380, 14730010, 14730030, 14730080, 14730100, 14730120, 14730140, 14730150, 14730270, 14730310, 14730340	222.611	33.263,0
2180	DESN 002180	14522080, 14522220, 14522450, 14522510, 14522570, 14522620, 14627180	10.225	416,0
2190	DESN 002190	14522080, 14522220, 14522250, 14522310, 14522450, 14522510, 14522570, 14522620	222.352	5.049,0
2200	DESN 002200	14522250, 14522310	8.400	727,0
2210	DESN 002210	14522250, 14522570	7.600	510,0
2220	DESN 002220	14522080, 14522220, 14522450, 14522510, 14522570, 14522620	22.000	3.037,0
WVG WW Roßlau	DEST 15001-1 ROßLAU	15001000	11.800	1.340,0
WVG Stadt Dessau MW Ost + Quellendorf	DEST 15001-2 DESSAU	15001000, 15082256	66.737	14.850,0
WVG WW Gardelegen	DEST 15081-1 GARDELEGEN	15081135	16.351	2.699,7
WVG WW Klötze	DEST 15081-2 KLÖTZE	15081280, 15081240, 15081045	7.295	926,0
WVG WW Arendsee	DEST 15081-3 ARENDSEE	15081030, 15090003, 15090007, 15090635	5.148	714,5

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WVG WW Siedenlangenbeck	DEST 15081-4 SIEDENLANGEN	15081290, 15081545, 15081455, 15081026, 15081030, 15081045, 15081240, 15081440	31.822	3.147,7
WVG WW Kusey	DEST 15081-5 KUSEY	15081280	3.618	1.046,0
WVG WW Solpke	DEST 15081-6 SOLPKE	15081135, 15081280	4.113	1.162,5
WVG WW Wiepke	DEST 15081-7 WIEPKE	15081240, 15081135, 15081280	5.479	977,2
WVG WW Tangeln	DEST 15081-K2 TANGELN	15081045, 15081225, 15081440	4.298	1.110,0
WVG WW Lindau	DEST 15082-1 LINDAU	15082430, 15086140, 15001000, 15091060, 15086055, 15091375	78.898	11.457,1
WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	DEST 15082-2 KÖTHEN	15082180, 15082377	28.949	3.657,0
WVG WW Aken-Ost	DEST 15082-3 AKEN	15082005, 15082256	7.849	796,1
WVG WW Colbitz	DEST 15083-1 COLBITZ	15003000, 15083355, 15089041, 15089043, 15089045, 15089075, 15089175, 15089310, 15089365, 15089165, 15083415, 15083025, 15083035, 15083190, 15083245, 15083320, 15083490, 15083531, 15085185, 15086015, 15086145, 15086005, 15086055, 15086140, 15083030, 15083040, 15083130, 15083361, 15083440, 15083565, 15083580, 15083040, 15083390, 15083298, 15083270, 15083557	444.018	62.356,0
WVG WW Haldensleben	DEST 15083-2 HDL	15083270, 15083020, 15083115, 15083125, 15083205, 15083230, 15083298, 15083323, 15083411, 15083495, 15083230, 15083125, 15083411	32.867	4.591,0
WVG WW Oebisfelde	DEST 15083-3 OBISFELDE	15083411, 15081135	6.840	845,0
WVG WW Völpke	DEST 15083-4 VÖLPKE	15083190, 15083485, 15083505, 15083515, 15083535, 15083320	8.476	1.207,0
WVG WW Thalwinkel	DEST 15084-1 THALWINKEL	15084015, 15084285, 15084360, 15084025, 15084133, 15084135, 15084246, 15084132, 15084132, 15084246, 15084246	22.521	3.674,5
WVG WW Naumburg	DEST 15084-2 NAUMBURG	15084355, 15084560, 15084135, 15084341	33.719	4.740,3
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	DEST 15084-4 FERNM-BLK	15084115, 15084130, 15084235, 15084275, 15084375, 15084470, 15084490, 15084565, 15084335, 15084565, 15084590, 15084315, 15084013	39.150	5.164,2
WVG WGA Hainichen + Fernwasser	DEST 15084-5 HAIN/FERNW	15084130, 15084275, 15084590, 15084207, 15084442	28.738	3.486,5
WVG MW Markwerbener	DEST 15084-6 WIESE/LEIßLI	15084550	14.692	4.541,6
WVG WW Leißling	DEST 15084-7 LEIßLING	15084550, 15084445, 15084315, 15084490	26.381	5.903,0
WVG WW Lützen	DEST 15084-8 LÜTZEN	15084315	6.282	621,6

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WVG WW Wienrode	DEST 15085-1 WIENRODE	15087031, 15085110, 15089015, 15089130, 15089175, 15089307, 15082180, 15082256, 15089030, 15089185, 15089195, 15089235, 15089245, 15089005, 15082377, 15082440, 15084025, 15084135, 15084150, 15088235, 15084285, 15085135, 15087275, 15087386, 15087130, 15087165, 15087220, 15087370, 15087045, 15087260, 15087010, 15087205, 15087210, 15087470, 15087075, 15088365, 15088100, 15088305, 15088265, 15088025, 15088330, 15088030, 15088250, 15088355, 15085145, 15085040, 15089307, 15085160, 15085287, 15085235	411.873	66.902,2
WVG WW Quedlinburg	DEST 15085-3 QUEDLINBURG	15085090, 15085235	23.798	4.075,0
WVG WW Zillierbachtalsperre	DEST 15085-4 ZILLIERBACH	15085228, 15085370, 15085190, 15085227	21.000	4.215,4
WVG WW Klus + Wienrode	DEST 15085-5 KLUS	15083245, 15085125, 15085135, 15085140, 15085285, 15085365, 15085185, 15085230, 15085227	53.714	6.368,3
WVG WW Genthin	DEST 15086-1 GENTHIN	15086035, 15086040, 15086080	25.436	2.936,5
WVG MW Colbitz/Lindau	DEST 15086-2 COLBITZ/LIND	15086055, 15086140, 15089055, 15089305, 15089042, 15089235, 15082005, 15082256, 15089026, 15089310	61.228	8.759,5
WVG Schortau Schalkendorf	DEST 15088-1 SCHORTAU	15088065	9.049	1.009,9
WVG WW Mücheln	DEST 15088-2 MÜCHELN	15088235, 15088065	6.044	1.023,6
WVG WW Leuna Daspig	DEST 15088-3 LEUNA	15088205	7.410	1.058,6
WVG HB Hammelberge	DEST 15088-4 HAMMELBERGE	15002000	240.931	32.272,8
WVG EP Oppin/Fernwasser Wienrode Saalekreis	DEST 15088-5 OPPIN SK	15088295, 15088319, 15088330, 15088365, 15088025, 15088150, 15088195, 15088216	31.568	3.408,0
WVG EP Großkugel (Südring)	DEST 15088-6 GROßKUGEL	15088150, 15088195	5.969	1.303,0
WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	DEST 15088-7 HAMMEL/DIESK	15088065, 15088205, 15088220, 15088330, 15088020	59.406	7.926,0
WVG WW Gr. Schwarzlosen	DEST 15090-2 SCHWARZLOSEN	15083030, 15083120, 15090070, 15090220, 15090535, 15090546, 15090550, 15090546	19.330	2.680,3
WVG WW Havelberg	DEST 15090-3 HAVELBERG	15090225, 15090445, 15090285	8.571	1.276,8
WVG WW Klietz	DEST 15090-4 KLIETZ	15090310, 15090485, 15090500, 15090631	6.562	889,2
WVG WW Osterburg	DEST 15090-5 OSTERBURG	15090180, 15090245, 15090415, 15090270, 15090007, 15090435	11.323	1.579,4
WVG WW Seehausen	DEST 15090-6 SEEHAUSEN	15090003, 15090008, 15090520, 15090070, 15090610, 15090635	7.455	791,4
WVG WW Stendal	DEST 15090-7 STENDAL	15090135, 15090535, 15090220	36.830	6.270,1
WVG WW Tangermünde	DEST 15090-9 TANGERMÜNDE	15090550	8.931	1.698,3
WVG WW Wörpen	DEST 15091-1 WÖRPEN	15091060	8.514	1.310,2
WVG WW Oranienbaum	DEST 15091-2 ORANIENBAUM	15091241	8.313	1.609,5
WVG FW Mockritz	DEST 15091-3 MOCKRITZ	15082241, 15082301, 15082340, 15082015, 15082440, 15091020, 15091160, 15091110, 15082241	98.448	12.774,0
WVG WW Zahna	DEST 15091-4 ZAHNA	15091375, 15091391	7.008	881,3

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
WVG WW Pratau	DEST 15091-5 PRATAU	15091160, 15091375	10.526	1.494,0
WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	DEST 15091-6 JESSEN/NAUN	15091010, 15091145, 15091391	24.414	3.557,5
VG 001 FW und TB Steiger	DETH 051001	16068014, 16051000, 16068002, 16068057, 16068009, 16068045	122.781	14.370,0
VG 002 FW und TB Möbisburg	DETH 051002	16051000, 16067087	58.582	10.300,0
VG 001 HB Stadtwald	DETH 052001	16052000	18.472	1.600,0
VG 002 WW Langenberg	DETH 052002	16052000, 16076006, 16076008, 16076058, 16076028	22.584	3.840,0
VG 001 Burgau	DETH 053001	16053000, 16074032	45.059	6.600,0
VG 002 Drackendorf	DETH 053002	16053000, 16074094, 16074002, 16074087, 16074095, 16074049, 16074114, 16074079	45.790	6.100,0
VG 001 MW FWV und Aschental	DETH 054001	16054000, 16066092, 16066047	18.004	2.550,0
VG 002 Aschental	DETH 054002	16054000	4.459	3.067,0
VG 002 Ettersburger Straße	DETH 055002	16055000	5.609	860,0
VG 003 Weimar Mitte und Süd	DETH 055003	16055000	43.033	4.630,0
VG 004 Heiligenstadt Liethen	DETH 061004	16061045	7.000	710,0
VG 005 Heiligenstadt Buchborn	DETH 061005	16061045	8.500	1.000,0
VG 046 Teistungen/Ecklingerode/Brehme	DETH 061046	16061114, 16061003, 16061117, 16061094, 16061031, 16061015, 16061026, 16061103, 16061115	9.550	972,0
VG 049 Spitzmühle	DETH 061049	16061027, 16061063, 16064055, 16064074, 16061101, 16061018	6.996	960,0
VG 052 Helmsdorf	DETH 061052	16061087, 16061046, 16065032, 16064014, 16064073, 16064071, 16064072, 16061025	12.041	1.600,0
VG 054 Leinetal II	DETH 061054	16061012, 16061107, 16061115	13.625	1.517,0
VG 057 Niederorschel / Osterberg	DETH 061057	16061017, 16062049, 16061116, 16062002, 16061058, 16061115, 16061019, 16061044, 16062037, 16061117, 16061037	16.130	3.606,0
VG 058 Hahletal	DETH 061058	16061115	7.224	1.577,0
VG 002 GWV Großwechsungen	DETH 062002	16062063, 16062006, 16062062, 16062007, 16062041, 16062002, 16062024	5.618	1.487,0
VG 009 Ellrich	DETH 062009	16062062, 16062065, 16062005, 16062041, 16062063	10.922	2.315,0
VG 012 WW Puschkinstraße	DETH 062012	16062041, 16062058, 16062009, 16062026, 16062039, 16062065, 16062059, 16062014, 16071067, 16062002	47.443	9.955,0
VG 014 Mischwasser Bleicherode	DETH 062014	16062002, 16062033	6.252	1.000,0
VG 016 Goldene Aue	DETH 062016	16062064, 16062008, 16062041, 16062054	5.178	480,0
VG 011 Bad Liebenstein - Schweina	DETH 063011	16063099	6.566	1.327,0
VG 012 Barchfeld-Moorgrund	DETH 063012	16063003, 16063094, 16063004, 16063051, 16066013	34.725	5.831,0
VG 126 GWV Eisenach-Süd-Wutha-	DETH 063126	16063092, 16063071	6.784	657,0
VG 415 GWV Horschlitter Mulde	DETH 063415	16063097, 16063007, 16063089, 16063017	7.314	1.389,0
VG 431 GWV Eisenach Süd	DETH 063431	16056000	21.261	3.549,0
VG 432 GWV Eisenach Nord	DETH 063432	16056000, 16063098, 16063046	27.970	2.370,0
VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	DETH 064001	16064027, 16064019, 16064004, 16064045, 16068049, 16064022, 16064021, 16064007, 16064009, 16065084, 16064005	8.792	1.043,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG 003 Bad Langensalza Golken	DETH 064003	16064003, 16064008, 16064035, 16064001, 16064058, 16064048, 16067067	24.110	3.654,0
VG 005 Kammerforst	DETH 064005	16064047, 16064017, 16064032, 16064075, 16064065, 16064053	5.984	487,0
VG 006 Oberdorla	DETH 064006	16064023, 16064046, 16064018, 16064075	5.149	566,0
VG 018 Mühlhausen-Popperode Oberstadt	DETH 064018	16064046	15.705	2.470,0
VG 019 Mühlhausen-Popperode	DETH 064019	16064046	10.892	1.497,0
VG 020 Mühlhausen-Ammern	DETH 064020	16064071, 16064046	9.146	907,0
VG 001 Engelsdörfer/Ebeleben/Brüchter/Toba	DETH 065001	16065032, 16065014, 16065051, 16065084, 16065067, 16065048, 16065074, 16065072, 16065005, 16065001, 16065075, 16065082, 16065038, 16065058, 16065018	15.086	1.450,0
VG 002 Sondershausen	DETH 065002	16065067, 16065085	21.300	2.647,0
VG 007 Bretleben	DETH 065007	16065085, 16065054, 16065022, 16065042, 16065056, 16065002, 16065003, 16065011, 16065016, 16065008, 16068004, 15087125, 16068028	17.464	2.993,0
VG 008 Bad Frankenhausen	DETH 065008	16065085, 16065003	8.057	889,0
VG 022 Greußen	DETH 065022	16065012, 16065023, 16065077, 16065079	5.495	560,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	DETH 067001	16051000, 16055000, 16053000, 16067087, 16067053, 16070004, 16068055, 16068061, 16070028, 16067068, 16068026, 16070012, 16071053, 16067086, 16071013, 16071025, 16071034, 16071036, 16071043, 16071008, 16074036, 16074051, 16074057, 16067022, 16068039, 16068048, 16068051, 16068052, 16070044, 16067071, 16068021, 16071049, 16071057, 16071073, 16067039, 16074113, 16071027, 16071042, 16074002, 16067004, 16068034, 16068043, 16068058, 16064038, 16067083, 16067085, 16068001, 16068013, 16068031, 16071019, 16071006, 16074008, 16067025, 16068053, 16068007, 16068016, 16067029, 16067011, 16068056, 16067059, 16067072, 16068005, 16068012, 16068022, 16071065, 16071067, 16067044, 16067047, 16071037, 16067026, 16068059, 16068062, 16067082, 16068025, 16067033, 16067054, 16067016, 16068017, 16068029, 16067055, 16068037, 16068044, 16068015, 16068032, 16070008, 16067036, 16067052	209.085	27.753,0
VG 003 HB Gemeindekopf	DETH 067003	16067072	5.240	576,0
VG 004 Station Hirzberg	DETH 067004	16067029, 16067075, 16067088, 16067063, 16067006, 16067056, 16067021, 16067003, 16067013, 16067027, 16067037, 16067078, 16067074, 16067035, 16067005	39.465	6.900,0
VG 013 HB Gottlob	DETH 067013	16067019, 16067083	6.237	974,0
VG 003 Rastenberg - Buttstädt	DETH 068003	16068042, 16068006, 16068008, 16068035, 16068038, 16068033, 16068024, 16068019, 16068023	10.777	1.200,0
VG 005 Kölleda (Backleben)	DETH 068005	16068034, 16068051	6.254	850,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	DETH 069001	16069012, 16069062, 16054000, 16066063, 16069042, 16069043, 16069025, 16066057, 16066058, 16069058, 16069011, 16066071, 16066086, 16069026, 16070038, 16066045, 16069051, 16070002, 16069021, 16066039, 16069001, 16069037, 16066094, 16069047, 16069035, 16070029, 16070025, 16066042, 16069009, 16066064, 16066081, 16066016, 16069003, 16070005, 16066076, 16066079, 16066017, 16066022, 16069044, 16070022, 16066005, 16069006, 16066013, 16066038, 16066041, 16066023, 16070052, 16070016, 16069004, 16069016, 16069017, 16069024, 16069028, 16066049	142.681	31.239,0
VG 008 HB Krautberg	DETH 069008	16069062, 16069002, 16069024, 16069019, 16069049, 16069041, 16069056, 16069015, 16069046, 16069053	22.771	4.000,0
VG 021 Eisfeld	DETH 069021	16069012	5.797	560,0
VG 002 Arnstadt-Nord	DETH 070002	16070028, 16070004	3.170	1.981,0
VG 003 Arnstadt-Stadt	DETH 070003	16070004	19.755	3.554,0
VG 011 HB Langer Berg Gehren	DETH 070011	16070027, 16070029, 16073112	6.472	633,0
VG 014 GWV Ilmenau	DETH 070014	16070029	27.486	4.988,0
VG 028 WW Dörnfeld	DETH 070028	16070048, 16070001, 16070004, 16070054, 16070006, 16070012, 16070041, 16070013, 16073112	13.639	1.854,0
VG 002 Tiefengruben	DETH 071002	16071087, 16071003, 16071061, 16071008, 16055000, 16068036, 16071067, 16071005, 16071046, 16071088, 16071007, 16071092, 16071012, 16071085, 16071079, 16071076	17.889	2.630,0
VG 003 Bad Berka	DETH 071003	16055000, 16071101, 16071009, 16071095, 16071003, 16071053, 16071071, 16071056, 16071008, 16071059, 16071055, 16071038, 16071031, 16071089	19.441	1.464,0
VG 009 WW Wischroda (versorgt Thüringen)	DETH 071009	16071064, 16071069, 16071004, 16071099, 16068011, 16074011, 16071101, 16071015, 16071001, 16068046, 16071077	33.061	4.851,0
VG 003 Scheibe-Alsbach	DETH 072003	16072013, 16072018, 16072011, 16072019, 16073037	15.570	2.326,0
VG 005 Effelder-Schalkau	DETH 072005	16072015, 16072023, 16072001	7.145	369,0
VG 011 Sonneberg	DETH 072011	16072005, 16072018, 16072009, 16072014	30.884	3.187,0
VG 001 Röttersdorf	DETH 073001	16073046, 16075133	5.381	275,0
VG 020 Wöhlsdorf	DETH 073020	16073077, 16073111	14.966	2.900,0
VG 041 Langenschade	DETH 073041	16073106, 16073107, 16073002, 16073111, 16073035	10.623	1.240,0
VG 072 Königsee	DETH 073072	16073001, 16073005, 16073112, 16073082, 16073006, 16073084	8.429	950,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG 082 Unterweißbach	DETH 073082	16073065, 16073054, 16073056, 16073055, 16073074, 16073094, 16073013, 16073014, 16073037	9.378	1.800,0
VG 085 Rudolstadt Süd	DETH 073085	16073076, 16073005	10.600	1.800,0
VG 086 Zeigerheim	DETH 073086	16076004, 16076079, 16076033, 16076087, 16077001, 16075061, 16075077, 16075116, 16077044, 16077003, 16075085, 16073076, 16075019, 16075084, 16075102, 16075105, 16076007, 16076092, 16076039, 16076084, 16077041, 16075023, 16075029, 16075031, 16076088, 16076059, 16076061, 16073109, 16076042, 16076049, 16076022, 16076023, 16077036, 16075034, 16075035, 16076086, 16076029, 16076064, 16076074, 16076093, 16075098, 16077008, 16077018, 16075049, 16075054, 16075073, 16075075, 16077026, 16077043, 16077034, 14523100, 16052000, 16076043, 16076044, 16076052, 16075087, 16075088, 16075099, 16075103, 16075109, 16075121, 16075129, 16076081, 16077047, 16073077, 16074065, 16075009, 16075068, 16077031, 16075114, 16076062, 16076069, 16075048, 16075056, 16075065, 16075074, 16076055, 16076027, 16076034, 16075135, 16075119, 16076017, 16075039, 16073111, 16075014, 16076067, 16075063, 16075072, 16075081, 16075083, 16076009, 16076014, 16075006, 16075057, 16075076, 16075093, 16075018, 16075124, 16075125, 16076089, 16077049, 16075033, 16076068, 16077016, 16075047	286.610	96.976,0
VG 001 Eisenberg	DETH 074001	16074116, 16074009, 16074067, 16074091, 16074011, 16074018, 16074072, 16074099, 16074039, 16074019, 16074073, 16074112, 16074037, 16074055, 16074106, 16074025, 16074096	23.108	4.873,0
VG 002 Holzland	DETH 074002	16074098, 16074003, 16074109	6.015	1.247,0
VG 015 Hermsdorf	DETH 074015	16074041, 16074075	9.465	1.160,0
VG 023 Stadtroda	DETH 074023	16074046, 16074094, 16074084, 16074101, 16074029, 16074058, 16074074	7.519	668,0
VG 008 Hornsgrün mit Quelle Neuendorf	DETH 075008	16075062, 16075133, 16075071	8.574	970,0
VG 006 Niederndorf	DETH 076006	16076089, 16076026, 16052000	5.709	555,0
VG 011 HB Hainberg	DETH 076011	16076022	7.000	650,0
VG 013 Schönfeld	DETH 076013	16076022, 16076093, 16076023	5.200	360,0
VG 008 Nitzschkaer Brücke	DETH 077008	16077043, 16077036	12.734	2.200,0
VG 012 Flugplatz Nobitz	DETH 077012	16077036, 16077023	6.199	481,0
VG 014 Merlach	DETH 077014	16077012, 16077017, 16077039	5.567	538,0

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Abgegebenes Wasservolumen in m³/Tag
	ID	LAU2		
VG 016 FW WW Torgau	DETH 077016	16077001, 16077007, 16077022, 16077052, 16077027, 16077032, 16077034, 16077042, 16077048, 16077028, 16077005, 16077015	40.282	4.693,0

Tab. A2-1 **|** Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete (> 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag oder > 5 000 versorgte Personen), in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird (Informationen zur Anzahl durchgeführter Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – **Berichtsjahr 2017**

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBB	WW Fuerstenwalde	Geruch		19	14
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Elektrische Leitfähigkeit		4	1
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Geruch		4	2
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Cyanid		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Quecksilber		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Antimon		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Arsen		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Benzo-(a)-pyren		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Blei		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Cadmium		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Kupfer		1	0
2017	DEBB	WW Basdorf Waldsiedlung	Nickel		1	0
2017	DEBB	WW Prenden	Elektrische Leitfähigkeit		10	1
2017	DEBB	WW Prenden	Geruch		10	3
2017	DEBB	WW Prenden	Quecksilber		2	1
2017	DEBB	WW Prenden	Antimon		2	0
2017	DEBB	WW Prenden	Arsen		2	0
2017	DEBB	WW Prenden	Benzo-(a)-pyren		2	0
2017	DEBB	WW Prenden	Blei		2	0
2017	DEBB	WW Prenden	Cadmium		2	0
2017	DEBB	WW Prenden	Kupfer		2	0
2017	DEBB	WW Prenden	Nickel		2	0
2017	DEBB	WW Lübben (LDS)	Escherichia coli (E. coli)		7	6
2017	DEBB	WW Lübben (LDS)	Coliforme Bakterien		7	6
2017	DEBB	WW Lübben (LDS)	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2017	DEBB	WW Lübben (LDS)	Koloniezahl bei 36 °C		7	6
2017	DEBB	WW Lübben (LDS)	Ammonium		7	6
2017	DEBB	WW Lübben (LDS)	Geschmack		7	6
2017	DEBB	WW Lübben (LDS)	Trübung		7	6
2017	DEBB	WVA Neuhardenberg	Geruch		7	0
2017	DEBB	WVA Neuhardenberg	Calcitlösekapazität		2	0
2017	DEBB	WW Döbern	Calcitlösekapazität		2	0
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		5	2
2017	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Geschmack		10	3
2017	DEBB	WW Ludwigsfelde-WARL	Benzol		3	2
2017	DEBB	WW Eichwalde	Escherichia coli (E. coli)		28	27
2017	DEBB	WW Eichwalde	Coliforme Bakterien		28	27
2017	DEBB	WW Eichwalde	Koloniezahl bei 22 °C		28	27
2017	DEBB	WW Eichwalde	Koloniezahl bei 36 °C		28	27
2017	DEBB	WW Eichwalde	Ammonium		28	23
2017	DEBB	WW Eichwalde	Geschmack		28	27
2017	DEBB	WW Eichwalde	Wasserstoffionenkonzentration		28	27
2017	DEBB	WW Eichwalde	Benzol		4	0
2017	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	Benzol		3	0
2017	DEBB	WW Wildau	Escherichia coli (E. coli)		4	3
2017	DEBB	WW Wildau	Coliforme Bakterien		4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBB	WW Wildau	Koloniezahl bei 22 °C		4	3
2017	DEBB	WW Wildau	Koloniezahl bei 36 °C		4	3
2017	DEBB	WW Wildau	Ammonium		4	3
2017	DEBB	WW Wildau	Geschmack		4	3
2017	DEBB	WW Wildau	Wasserstoffionenkonzentration		4	3
2017	DEBB	WW Wildau	Benzol		1	0
2017	DEBB	WW Werneuchen	Elektrische Leitfähigkeit		4	2
2017	DEBB	WW Werneuchen	Geruch		4	3
2017	DEBB	WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Färbung		40	35
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Elektrische Leitfähigkeit		22	4
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Geruch		22	8
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Antimon		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Arsen		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Benzo-(a)-pyren		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Blei		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Cadmium		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Nickel		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Trihalogenmethane - insgesamt		4	3
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	Calcitlösekapazität		4	1
2017	DEBB	WW Forst	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEBB	WW Briesen II	Antimon		5	3
2017	DEBB	WW Briesen II	Arsen		5	3
2017	DEBB	WW Briesen II	Benzo-(a)-pyren		5	3
2017	DEBB	WW Briesen II	Cadmium		5	3
2017	DEBB	WW Briesen II	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		5	3
2017	DEBB	WW Bad Freienwalde	Geruch		10	0
2017	DEBB	WW Bad Freienwalde	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEBB	WW Trebbin	Geschmack		4	3
2017	DEBB	WW Schollen	Benzol		2	0
2017	DEBB	WW Schollen	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEBB	Storkow	Antimon		2	1
2017	DEBB	Storkow	Arsen		2	1
2017	DEBB	Storkow	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DEBB	Storkow	Blei		2	1
2017	DEBB	Storkow	Cadmium		2	1
2017	DEBB	Storkow	Kupfer		2	1
2017	DEBB	Storkow	Nickel		2	1
2017	DEBB	Storkow	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEBB	Storkow	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2017	DEBB	WW Seelow	Geruch		7	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBB	WW Seelow	Calcitlösekapazität		2	0
2017	DEBB	WW Fehrbellin	Geschmack		7	1
2017	DEBB	Verbund Panke/Finow	Elektrische Leitfähigkeit		22	18
2017	DEBB	Verbund Panke/Finow	Calcitlösekapazität		3	2
2017	DEBB	WW Jüterbog I	Bromat		2	1
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Escherichia coli (E. coli)		16	14
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Coliforme Bakterien		16	14
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Koloniezahl bei 22 °C		16	14
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Koloniezahl bei 36 °C		16	14
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Ammonium		16	14
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Geschmack		16	14
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Trübung		16	14
2017	DEBB	WW Henningsdorf	Wasserstoffionenkonzentration		16	15
2017	DEBB	WW Staaken	Benzol		5	3
2017	DEBB	WW Staaken	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		5	2
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Escherichia coli (E. coli)		7	5
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Coliforme Bakterien		7	6
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Koloniezahl bei 22 °C		7	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Koloniezahl bei 36 °C		7	5
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Ammonium		7	4
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Elektrische Leitfähigkeit		7	4
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Färbung		7	4
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Geschmack		7	4
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Trübung		7	4
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Benzol		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Bor		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Bromat		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Chrom		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Cyanid		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Fluorid		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Nitrat		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Quecksilber		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Selen		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Uran		2	0
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Antimon		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Arsen		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Blei		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Cadmium		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Kupfer		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Nickel		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Chlorid		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Mangan		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Natrium		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Sulfat		2	1
2017	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Geruch		70	40

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Calcitlösekapazität		6	5
2017	DEBY	Alling	Bromat		2	0
2017	DEBY	Bad Wörishofen	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2017	DEBY	BMI	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2017	DEBY	Hemau	Trihalogenmethane - insgesamt		1	0
2017	DEBY	Laber-Naab	Bromat		3	0
2017	DEBY	Lindenberg	Bor		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Bromat		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Cadmium		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Chlorid		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Chrom		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Cyanid		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Eisen		7	1
2017	DEBY	Lindenberg	Färbung		7	5
2017	DEBY	Lindenberg	Fluorid		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Geschmack		7	6
2017	DEBY	Lindenberg	Mangan		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Natrium		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Nitrat		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Bromacil	314-40-9	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Chloridazon	1698-60-8	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Dimefuron	34205-21-5	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Diuron	330-54-1	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Ethidimuron	30043-49-3	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Glyphosat	1071-83-6	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Hexazinon	51235-04-2	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Isoproturon	34123-59-6	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Metazachlor	67129-08-2	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Metolachlor	51218-45-2	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Propazin	139-40-2	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Sebutylazin	7286-69-3	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Terbutryn	886-50-0	2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Quecksilber		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Selen		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Sulfat		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2017	DEBY	Lindenberg	Trübung		7	6
2017	DEBY	Lindenberg	Uran		2	1
2017	DEBY	Markt Altenstadt	1,2-Dichloroethan		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Aluminium		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Ammonium		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Antimon		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Arsen		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Benzo-(a)-pyren		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Benzol		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Blei		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Bor		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Bromat		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Cadmium		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Calcitlösekapazität		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Chlorid		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Chrom		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Coliforme Bakterien		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Cyanid		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Eisen		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Enterokokken		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Escherichia coli (E. coli)		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Färbung		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Fluorid		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Geruch		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Geschmack		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Koloniezahl bei 22 °C		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Koloniezahl bei 36 °C		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Kupfer		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Elektrische Leitfähigkeit		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Mangan		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Natrium		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Nickel		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Nitrat		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Oxidierbarkeit		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Quecksilber		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Selen		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Sulfat		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Tetrachlorethen und Trichlorethen		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Trihalogenmethane - insgesamt		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Trübung		4	3
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Uran		1	0
2017	DEBY	Markt Altenstadt	Wasserstoffionenkonzentration		4	3
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Chlordan (Isomerengemisch)	57-74-9	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Chloridazon	1698-60-8	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Chlorthiamid	1918-13-4	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Chlortoluron	15545-48-9	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Cyanazin	21725-46-2	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Dieldrin	60-57-1	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Diuron	330-54-1	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Endrin	72-20-8	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Heptachlor	76-44-8	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Heptachlorepoxid, cis (Isomerengemisch)	66429-34-3	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Hexachlorbenzol (HCB)	118-74-1	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Hexachlorcyclohexan, delta- (delta-HCH)	319-86-8	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH)	58-89-9	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Hexazinon	51235-04-2	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Isoproturon	34123-59-6	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Linuron	330-55-2	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Metazachlor	67129-08-2	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Methabenzthiazuron (Tribunil)	18691-97-9	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Metobromuron	3060-89-7	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Metolachlor	51218-45-2	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Metoxuron	19937-59-8	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Metribuzin	21087-64-9	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Mirex	2385-85-5	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Monolinuron	1746-81-2	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	o,p'-DDD (2,4-DDD)	53-19-0	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	o,p'-DDE (2,4-DDE)	3424-82-6	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	o,p'-DDT (2,4-DDT)	789-02-6	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	p,p'-DDD (4,4-DDD)	72-54-8	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	p,p'-DDE (4,4-DDE)	72-55-9	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Penconazol	66246-88-6	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Pendimethalin	40487-42-1	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Prometryn	7287-19-6	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Propazin	139-40-2	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Sebutylazin	7286-69-3	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Simazin	122-34-9	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Terbutryn	886-50-0	2	1
2017	DEBY	Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2017	DEBY	Regenstauf	Geschmack		10	7
2017	DEBY	REWAG	Nitrat/Nitrit Formel		7	0
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Aluminium		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Antimon		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Arsen		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Benzol		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Blei		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Bor		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Bromat		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Cadmium		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Chlorid		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Chrom		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Cyanid		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Eisen		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Enterokokken		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Fluorid		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Kupfer		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Mangan		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Natrium		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Nickel		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Nitrat		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Oxidierbarkeit		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Quecksilber		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Selen		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Sulfat		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2017	DEBY	Stadt Weißenhorn	Uran		2	1
2017	DEBY	Türkheim	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2017	DEBY	WV Ruhstorfer Gruppe	Ammonium		19	10

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEBY	WV Stadtwerke Passau	Organisch gebundener Kohlenstoff		5	3
2017	DEBY	Zweckverband Oberbachern-Gruppe	Geschmack		10	8
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Ammonium		7	5
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Chlorid		2	1
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Natrium		2	1
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Sulfat		2	1
2017	DEBY	ZWV Litzendorf	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Ammonium		7	3
2017	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Cadmium		2	0
2017	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Elektrische Leitfähigkeit		7	0
2017	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Trihalogenmethane - insgesamt		2	0
2017	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Wasserstoffionenkonzentration		7	3
2017	DEBY	ZWV Schlüsselfeld	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Aluminium		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Antimon		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Arsen		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Benzol		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Blei		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Bor		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Bromat		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Cadmium		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Chlorid		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Chrom		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Cyanid		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Eisen		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Fluorid		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Kupfer		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Mangan		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Natrium		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Nickel		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Nitrat		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Quecksilber		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Selen		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Sulfat		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2017	DEHE	Bad König: Bad König + OT	Enterokokken		2	0
2017	DEHE	BUE5_Kernstadt	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Carbofuran	1563-66-2	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Monuron	150-68-5	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Metobromuron	3060-89-7	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron (Tribunil)	18691-97-9	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Parathion-ethyl	56-38-2	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH)	58-89-9	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Sebutylazin	7286-69-3	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	1	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Metobromuron	3060-89-7	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron (Tribunil)	18691-97-9	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DEHE	Borken + OT	Enterokokken		1	0
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2017	DEHE	Hochheim	Trübung		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Sulfat		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Antimon		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Färbung		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Wasserstoffionenkonzentration		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Blei		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Benzo-(a)-pyren		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Nickel		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Ammonium		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Natrium		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Mangan		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Elektrische Leitfähigkeit		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Koloniezahl bei 36 °C		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Koloniezahl bei 22 °C		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Geschmack		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Eisen		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Enterokokken		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Escherichia coli (E. coli)		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Kupfer		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Coliforme Bakterien		10	8
2017	DEHE	Hochheim	Chlorid		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Cadmium		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Arsen		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Aluminium		2	0
2017	DEHE	Hochheim	Geruch		10	8
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Trübung		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Färbung		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Ammonium		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Koloniezahl bei 36 °C		7	6

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Geschmack		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Escherichia coli (E. coli)		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Clostridium perfringens		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Coliforme Bakterien		7	6
2017	DEHE	Hofheim - Süd TZ	Geruch		7	6
2017	DEHE	Liederbach	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2017	DEHE	Liederbach	Ammonium		7	6
2017	DEHE	Liederbach	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2017	DEHE	Liederbach	Geschmack		7	6
2017	DEHE	Liederbach	Coliforme Bakterien		7	6
2017	DEHE	Rüdesheim / Niederwald	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Antimon		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Blei		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Nickel		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Fluorid		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Kupfer		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Chrom		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Cadmium		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Arsen		2	1
2017	DEHE	TB Alsfeld - 1,2,3,4,5,6	Enterokokken		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Uran		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Sulfat		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Selen		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Antimon		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Blei		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Benzol		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Nitrat		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Nickel		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Natrium		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Mangan		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	1,2-Dichloroethan		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Quecksilber		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Fluorid		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Kupfer		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Chrom		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Cyanid		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Chlorid		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Cadmium		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Bromat		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Bor		2	1
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Arsen		2	1
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Trübung		7	3
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Färbung		7	4
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Wasserstoffionenkonzentration		7	3
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Ammonium		7	3
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Elektrische Leitfähigkeit		7	5
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Koloniezahl bei 36 °C		7	3
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Geschmack		7	2
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Escherichia coli (E. coli)		7	3
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Coliforme Bakterien		7	3
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Koloniezahl bei 22 °C		7	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Geruch		7	6
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Trübung		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Selen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Antimon		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Wasserstoffionenkonzentration		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Ammonium		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Koloniezahl bei 36 °C		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Koloniezahl bei 22 °C		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Geschmack		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Geruch		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Färbung		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Escherichia coli (E. coli)		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Coliforme Bakterien		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Cyanid		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	Selen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	Antimon		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	Cyanid		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Trübung		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Selen		3	2
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Antimon		3	2
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Wasserstoffionenkonzentration		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Ammonium		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Koloniezahl bei 36 °C		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Koloniezahl bei 22 °C		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Geschmack		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Geruch		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Färbung		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Escherichia coli (E. coli)		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Coliforme Bakterien		16	15
2017	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Cyanid		3	0
2017	DEMV	Wasserwerk Dreschvitz - Poseritz/Glutzow	Selen		1	0
2017	DEMV	Wasserwerk Dreschvitz - Poseritz/Glutzow	Antimon		1	0
2017	DEMV	Wasserwerk Dreschvitz - Poseritz/Glutzow	Cyanid		1	0
2017	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Cyanid		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Calcitlösekapazität		1	0
2017	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Aluminium		1	0
2017	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Quecksilber		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Cyanid		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Bromat		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Karlshagen	Cyanid		1	0
2017	DEMV	Wasserwerk Karlshagen	Bromat		1	0
2017	DEMV	Wasserwerk Ludwigslust	Selen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Ludwigslust	Antimon		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Ludwigslust	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Ludwigslust	Bromat		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Selen		3	1
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Antimon		3	1
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		3	1
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Nickel		3	2
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Ammonium		19	18
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Quecksilber		3	1
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Chrom		3	1
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Cyanid		3	0
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Bromat		3	0
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Bor		3	1
2017	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Arsen		3	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Uran		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Sulfat		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Selen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Antimon		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Blei		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Benzol		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Nitrat		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Nickel		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Natrium		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Quecksilber		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Fluorid		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Kupfer		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Chrom		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Cyanid		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Chlorid		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Cadmium		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Calcitlösekapazität		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Bromat		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Bor		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Arsen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	Aluminium		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Röbel	Ammonium		7	4
2017	DEMV	Wasserwerk Röbel	Elektrische Leitfähigkeit		7	5
2017	DEMV	Wasserwerk Rodenwalde	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Sellin - Gager	Selen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Sellin - Gager	Antimon		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Sellin - Gager	Cyanid		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Steegen	Selen		3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DEMV	Wasserwerk Steegen	Antimon		3	2
2017	DEMV	Wasserwerk Steegen	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	2
2017	DEMV	Wasserwerk Steegen	Calcitlösekapazität		3	2
2017	DEMV	Wasserwerk Steegen	Bromat		3	2
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 12	Selen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 11	Antimon		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 10	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 9	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 8	Nickel		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 7	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 6	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 5	Quecksilber		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 4	Chrom		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 3	Cyanid		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 2	Bromat		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 1	Bor		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 0	Arsen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Thelkow	Aluminium		2	0
2017	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	Selen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	Antimon		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	Bromat		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Zarrentin	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DEMV	Wasserwerk Zarrentin	Arsen		2	1
2017	DENI	B1034	Ammonium		16	11
2017	DENI	B1034	Färbung		16	13
2017	DENI	B1034	Geruch		16	13
2017	DENI	B1034	Geschmack		16	11
2017	DENI	B1034	Elektrische Leitfähigkeit		16	13
2017	DENI	B1034	Trübung		16	13
2017	DENI	B1034	Wasserstoffionenkonzentration		16	13
2017	DENI	B1058	Enterokokken		4	3
2017	DENI	B1058	Benzol		4	3
2017	DENI	B1058	Bor		4	3
2017	DENI	B1058	Bromat		4	3
2017	DENI	B1058	Chrom		4	3
2017	DENI	B1058	Cyanid		4	3
2017	DENI	B1058	1,2-Dichloroethan		4	3
2017	DENI	B1058	Fluorid		4	3
2017	DENI	B1058	Nitrat		4	3
2017	DENI	B1058	Nitrat/Nitrit Formel		4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENI	B1058	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		4	3
2017	DENI	B1058	Quecksilber		4	3
2017	DENI	B1058	Selen		4	3
2017	DENI	B1058	Tetrachlorethen und Trichlorethen		4	3
2017	DENI	B1058	Uran		4	3
2017	DENI	B1058	Antimon		4	3
2017	DENI	B1058	Arsen		4	3
2017	DENI	B1058	Benzo-(a)-pyren		4	3
2017	DENI	B1058	Blei		4	2
2017	DENI	B1058	Cadmium		4	3
2017	DENI	B1058	Kupfer		4	2
2017	DENI	B1058	Nickel		4	2
2017	DENI	B1058	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		4	3
2017	DENI	B1058	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	3
2017	DENI	B1058	Aluminium		4	3
2017	DENI	B1058	Chlorid		4	3
2017	DENI	B1058	Eisen		4	3
2017	DENI	B1058	Mangan		4	3
2017	DENI	B1058	Natrium		4	3
2017	DENI	B1058	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3
2017	DENI	B1058	Sulfat		4	3
2017	DENI	B1058	Calcitlösekapazität		4	3
2017	DENI	B1059	Escherichia coli (E. coli)		19	17
2017	DENI	B1059	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	1
2017	DENI	B1059	Blei		3	2
2017	DENI	B1059	Kupfer		3	2
2017	DENI	B1059	Nickel		3	2
2017	DENI	B1059	Ammonium		19	17
2017	DENI	B1059	Coliforme Bakterien		19	17
2017	DENI	B1059	Färbung		19	17
2017	DENI	B1059	Geruch		19	17
2017	DENI	B1059	Geschmack		19	17
2017	DENI	B1059	Koloniezahl bei 22 °C		19	17
2017	DENI	B1059	Koloniezahl bei 36 °C		19	17
2017	DENI	B1059	Elektrische Leitfähigkeit		19	17
2017	DENI	B1059	Trübung		19	17
2017	DENI	B1059	Wasserstoffionenkonzentration		19	17
2017	DENI	B1064	Ammonium		13	12
2017	DENI	B1064	Coliforme Bakterien		13	9
2017	DENI	B1064	Färbung		13	10
2017	DENI	B1064	Geschmack		13	10
2017	DENI	B1064	Elektrische Leitfähigkeit		13	12
2017	DENI	B1064	Wasserstoffionenkonzentration		13	12
2017	DENI	B1072	Escherichia coli (E. coli)		16	15
2017	DENI	B1072	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DENI	B1072	Ammonium		16	15
2017	DENI	B1072	Coliforme Bakterien		16	15
2017	DENI	B1072	Färbung		16	15
2017	DENI	B1072	Geruch		16	15
2017	DENI	B1072	Geschmack		16	15
2017	DENI	B1072	Koloniezahl bei 22 °C		16	15

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENI	B1072	Koloniezahl bei 36 °C		16	15
2017	DENI	B1072	Elektrische Leitfähigkeit		16	15
2017	DENI	B1072	Trübung		16	15
2017	DENI	B1072	Wasserstoffionenkonzentration		16	15
2017	DENI	B1075	Escherichia coli (E. coli)		43	42
2017	DENI	B1075	Ammonium		43	42
2017	DENI	B1075	Coliforme Bakterien		43	42
2017	DENI	B1075	Färbung		43	42
2017	DENI	B1075	Geruch		43	42
2017	DENI	B1075	Geschmack		43	40
2017	DENI	B1075	Koloniezahl bei 22 °C		43	42
2017	DENI	B1075	Koloniezahl bei 36 °C		43	42
2017	DENI	B1075	Elektrische Leitfähigkeit		43	42
2017	DENI	B1075	Trübung		43	42
2017	DENI	B1075	Wasserstoffionenkonzentration		43	42
2017	DENI	B2043	Geruch		10	9
2017	DENI	B2043	Geschmack		10	9
2017	DENI	B2045	Escherichia coli (E. coli)		13	12
2017	DENI	B2045	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DENI	B2045	Ammonium		13	12
2017	DENI	B2045	Coliforme Bakterien		13	12
2017	DENI	B2045	Färbung		13	12
2017	DENI	B2045	Geruch		13	12
2017	DENI	B2045	Geschmack		13	12
2017	DENI	B2045	Koloniezahl bei 22 °C		13	12
2017	DENI	B2045	Koloniezahl bei 36 °C		13	12
2017	DENI	B2045	Elektrische Leitfähigkeit		13	12
2017	DENI	B2045	Trübung		13	12
2017	DENI	B2045	Wasserstoffionenkonzentration		13	12
2017	DENI	B2046	Tetrachlorethen und Trichlorethen		4	1
2017	DENI	B25103	Blei		4	3
2017	DENI	B25103	Kupfer		4	3
2017	DENI	B25103	Nickel		4	3
2017	DENI	B25734	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DENI	B35314	Escherichia coli (E. coli)		10	6
2017	DENI	B35314	Enterokokken		2	1
2017	DENI	B35314	Benzol		2	1
2017	DENI	B35314	Bromat		2	1
2017	DENI	B35314	Chrom		2	1
2017	DENI	B35314	Cyanid		2	1
2017	DENI	B35314	1,2-Dichloroethan		2	1
2017	DENI	B35314	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DENI	B35314	Quecksilber		2	1
2017	DENI	B35314	Selen		2	1
2017	DENI	B35314	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DENI	B35314	Uran		2	1
2017	DENI	B35314	Antimon		2	1
2017	DENI	B35314	Arsen		2	1
2017	DENI	B35314	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DENI	B35314	Blei		2	1
2017	DENI	B35314	Cadmium		2	1
2017	DENI	B35314	Kupfer		2	1
2017	DENI	B35314	Nickel		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENI	B35314	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2017	DENI	B35314	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2017	DENI	B35314	Aluminium		2	1
2017	DENI	B35314	Ammonium		10	6
2017	DENI	B35314	Coliforme Bakterien		10	6
2017	DENI	B35314	Färbung		10	6
2017	DENI	B35314	Geruch		10	6
2017	DENI	B35314	Geschmack		10	5
2017	DENI	B35314	Koloniezahl bei 22 °C		10	6
2017	DENI	B35314	Koloniezahl bei 36 °C		10	6
2017	DENI	B35314	Elektrische Leitfähigkeit		10	6
2017	DENI	B35314	Trübung		10	6
2017	DENI	B35314	Wasserstoffionenkonzentration		10	6
2017	DENI	B35316	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DENI	B35319	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2017	DENI	B35321	Enterokokken		3	2
2017	DENI	B35321	Benzol		3	2
2017	DENI	B35321	Bor		3	2
2017	DENI	B35321	Bromat		3	2
2017	DENI	B35321	Chrom		3	2
2017	DENI	B35321	Cyanid		3	2
2017	DENI	B35321	1,2-Dichloroethan		3	2
2017	DENI	B35321	Fluorid		3	2
2017	DENI	B35321	Nitrat		3	2
2017	DENI	B35321	Nitrat/Nitrit Formel		3	2
2017	DENI	B35321	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DENI	B35321	Quecksilber		3	2
2017	DENI	B35321	Selen		3	2
2017	DENI	B35321	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2017	DENI	B35321	Uran		3	2
2017	DENI	B35321	Antimon		3	2
2017	DENI	B35321	Arsen		3	2
2017	DENI	B35321	Benzo-(a)-pyren		3	2
2017	DENI	B35321	Blei		3	2
2017	DENI	B35321	Cadmium		3	2
2017	DENI	B35321	Kupfer		3	2
2017	DENI	B35321	Nickel		3	2
2017	DENI	B35321	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		3	2
2017	DENI	B35321	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		3	2
2017	DENI	B35321	Trihalogenmethane - insgesamt		3	2
2017	DENI	B35321	Aluminium		3	2
2017	DENI	B35321	Chlorid		3	2
2017	DENI	B35321	Natrium		3	2
2017	DENI	B35321	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DENI	B35321	Sulfat		3	2
2017	DENI	B35321	Calcitlösekapazität		3	2
2017	DENI	B40403	Ammonium		28	27
2017	DENI	B40403	Geschmack		28	26
2017	DENI	B40403	Elektrische Leitfähigkeit		28	27
2017	DENI	B40403	Wasserstoffionenkonzentration		28	27

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENI	B40404	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DENI	B45402	Geschmack		22	21
2017	DENI	B45601	Blei		2	0
2017	DENI	B45601	Kupfer		2	0
2017	DENI	B45601	Nickel		2	0
2017	DENI	B45601	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DENI	B45603	Blei		2	0
2017	DENI	B45603	Kupfer		2	0
2017	DENI	B45603	Nickel		2	0
2017	DENI	B45603	Calcitlösekapazität		2	1
2017	DENI	B45604	Enterokokken		3	0
2017	DENI	B45605	Blei		2	0
2017	DENI	B45605	Kupfer		2	0
2017	DENI	B45605	Nickel		2	0
2017	DENI	B45702	Blei		2	0
2017	DENI	B45702	Kupfer		2	0
2017	DENI	B45702	Nickel		2	0
2017	DENI	B45702	Aluminium		25	22
2017	DENI	B45903	Geschmack		10	9
2017	DENI	B45904	Ammonium		10	8
2017	DENI	B45904	Geschmack		10	8
2017	DENI	B45904	Elektrische Leitfähigkeit		10	8
2017	DENI	B45904	Wasserstoffionenkonzentration		10	8
2017	DENI	B45910	Ammonium		10	9
2017	DENI	B45910	Geschmack		10	6
2017	DENI	B45910	Elektrische Leitfähigkeit		10	9
2017	DENI	B45910	Wasserstoffionenkonzentration		10	9
2017	DENI	B45916	Enterokokken		2	0
2017	DENI	B45916	Ammonium		13	12
2017	DENI	B45916	Geschmack		13	10
2017	DENI	B45916	Elektrische Leitfähigkeit		13	12
2017	DENI	B45916	Wasserstoffionenkonzentration		13	12
2017	DENI	B45917	Geschmack		19	15
2017	DENI	B45919	Geschmack		16	10
2017	DENI	B45920	Coliforme Bakterien		16	15
2017	DENI	B45920	Färbung		16	15
2017	DENI	B45920	Geschmack		16	12
2017	DENI	B45921	Ammonium		22	11
2017	DENI	L45901	Ammonium		10	3
2017	DENI	L45901	Geschmack		10	8
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Trifluralin	1582-09-8	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Bromoxynil	1689-84-5	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron (Tribunil)	18691-97-9	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Pirimicarb	23103-98-2	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Diflufenican	83164-33-4	4	3
2017	DENI	B1058	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl	39475-55-3	4	3
2017	DENI	B1059	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	3	0
2017	DENI	B1072	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2017	DENI	B2045	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2017	DENI	B2046	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	4	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	3	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	3	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	3	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	3	0
2017	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	3	0
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2017	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2017	DENI	B35316	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2017	DENI	B35319	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	3	2
2017	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	3	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	1	0
2017	DENI	B40404	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	1	0
2017	DENW	BI_Bielefeld	Geschmack		127	0
2017	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Geschmack		4	0
2017	DENW	BI_Bethel	Geschmack		16	0
2017	DENW	BI_Bethel	Wasserstoffionenkonzentration		16	0
2017	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	Geschmack		65	26
2017	DENW	DN_EU_WWEmbken	Calcitlösekapazität		2	0
2017	DENW	DN_WWLuexheim	Calcitlösekapazität		2	0
2017	DENW	DN_WWConcordia	Calcitlösekapazität		2	0
2017	DENW	DU_Baerl	Geschmack		4	0
2017	DENW	DU_Sued	Geschmack		136	0
2017	DENW	DU_Homberg	Geschmack		16	0
2017	DENW	D_Nord	Geschmack		52	4
2017	DENW	D_West	Geschmack		35	4
2017	DENW	D_Sued	Geschmack		68	3
2017	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Geschmack		14	0
2017	DENW	EU_Zülpich_Eicks	Geschmack		5	0
2017	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Geschmack		7	0
2017	DENW	EU_Mechernich_Bleibuir	Geschmack		8	0
2017	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Geschmack		8	0
2017	DENW	GT_Borgholzhausen	Geschmack		4	0
2017	DENW	GT_Rheda	Elektrische Leitfähigkeit		13	0
2017	DENW	GT_Rheda	Ammonium		13	0
2017	DENW	GT_Rheda	Wasserstoffionenkonzentration		13	0
2017	DENW	GT_Rheda	Färbung		13	0
2017	DENW	GT_Rheda	Trübung		13	0
2017	DENW	GT_Werther	Geschmack		7	0
2017	DENW	GT_Isselhorst	Geschmack		4	0
2017	DENW	GT_Herzebrock	Geschmack		10	0
2017	DENW	GT_Guetersloh	Geschmack		37	0
2017	DENW	KLE_Kalkar_WES	Elektrische Leitfähigkeit		16	7
2017	DENW	LIP_Augustdorf	Ammonium		4	2
2017	DENW	LIP_Augustdorf	Färbung		4	2
2017	DENW	LIP_Augustdorf	Trübung		4	2
2017	DENW	LIP_Augustdorf	Geruch		4	2
2017	DENW	MG_Moenchengladbach	Geschmack		121	0
2017	DENW	MG_Moenchengladbach	Wasserstoffionenkonzentration		121	0
2017	DENW	MG_Wickrath	Coliforme Bakterien		10	4

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENW	MG_Wickrath	Escherichia coli (E. coli)		10	0
2017	DENW	MG_Wickrath	Koloniezahl bei 22 °C		10	4
2017	DENW	MG_Wickrath	Koloniezahl bei 36 °C		10	0
2017	DENW	MG_Wickrath	Elektrische Leitfähigkeit		10	4
2017	DENW	MG_Wickrath	Färbung		10	4
2017	DENW	MI_Espelkamp	Geschmack		10	0
2017	DENW	MI_Espelkamp	Elektrische Leitfähigkeit		10	2
2017	DENW	MI_Espelkamp	Ammonium		10	2
2017	DENW	MI_Espelkamp	Wasserstoffionenkonzentration		10	2
2017	DENW	MI_Espelkamp	Färbung		10	2
2017	DENW	MI_Espelkamp	Trübung		10	2
2017	DENW	MI_Espelkamp	Geruch		10	2
2017	DENW	NE_WWDriesch	Wasserstoffionenkonzentration		40	5
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Coliforme Bakterien		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Escherichia coli (E. coli)		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Geschmack		43	0
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Koloniezahl bei 22 °C		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Koloniezahl bei 36 °C		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Elektrische Leitfähigkeit		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Ammonium		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Wasserstoffionenkonzentration		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Färbung		43	0
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Trübung		43	1
2017	DENW	NE_Ölmühle_Sels	Geruch		43	0
2017	DENW	NE_Korschenbroich_NVV	Geschmack		10	0
2017	DENW	NE_Korschenbroich_NVV	Elektrische Leitfähigkeit		10	0
2017	DENW	NE_Korschenbroich_NVV	Ammonium		10	0
2017	DENW	NE_Korschenbroich_NVV	Wasserstoffionenkonzentration		10	0
2017	DENW	NE_Korschenbroich_NVV	Färbung		10	0
2017	DENW	NE_Korschenbroich_NVV	Trübung		10	0
2017	DENW	NE_Korschenbroich_NVV	Geruch		10	0
2017	DENW	NE_Neuss0	Geschmack		28	0
2017	DENW	NE_Neuss1	Geschmack		34	3
2017	DENW	NE_WWMuehlenbusch	Wasserstoffionenkonzentration		34	6
2017	DENW	NE_Grevenbroich	Ammonium		58	15
2017	DENW	NE_Grevenbroich	Wasserstoffionenkonzentration		58	27
2017	DENW	NE_Dormagen	Geschmack		16	0
2017	DENW	WES_ENNI	Geschmack		55	5
2017	DENW	WES_ENNI	Elektrische Leitfähigkeit		55	13
2017	DENW	WES_ENNI	Ammonium		55	13
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Coliforme Bakterien		10	4
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Escherichia coli (E. coli)		10	4
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Geschmack		10	0
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Koloniezahl bei 22 °C		10	3
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Koloniezahl bei 36 °C		10	4
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Elektrische Leitfähigkeit		10	0
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Ammonium		10	0
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Wasserstoffionenkonzentration		10	0
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Färbung		10	4
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Trübung		10	0
2017	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Geruch		10	4
2017	DENW	WES_WWBlumenkamp	Geschmack		10	3
2017	DENW	WES_WWFlueren	Geschmack		34	0
2017	DENW	WES_WWFlueren	Elektrische Leitfähigkeit		34	2
2017	DENW	WES_KWW	Ammonium		13	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DENW	WES_KWW	Geruch		13	0
2017	DENW	WES_WWLoehnen	Geruch		34	7
2017	DENW	W_SuedOst	Ammonium		67	0
2017	DENW	W_SuedOst	Färbung		67	0
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Chlorid		8	7
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Clostridium perfringens		10	9
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Sulfat		8	7
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Natrium		8	7
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Nitrat		8	7
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	3	2
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	AA Irsch (WW), TW	Enterokokken		7	6
2017	DERP	AA Irsch (WW), TW	Clostridium perfringens		7	6
2017	DERP	AA Irsch (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	7	6
2017	DERP	AA Irsch (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	7	6
2017	DERP	AA Kylltal (WW), TW	Enterokokken		4	3
2017	DERP	AA Kylltal (WW), TW	Clostridium perfringens		4	3
2017	DERP	AA Meisburg, Übergabe ZWEM (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	AA Meisburg, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	AA Meisburg, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	AB Bruchmühlbach (WW), TW	Enterokokken		3	2
2017	DERP	AB Bruchmühlbach (WW), TW	Bromat		3	2
2017	DERP	AB Bruchmühlbach (WW), TW	Oxidierbarkeit		1	0
2017	DERP	AB Bruchmühlbach (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	AB Bruchmühlbach (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Clostridium perfringens		13	4
2017	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	AB Kaiserslautern, Barbarossastr. (WW), TW	Enterokokken		4	3
2017	DERP	AB Kaiserslautern, Barbarossastr. (WW), TW	Clostridium perfringens		4	3
2017	DERP	AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	Enterokokken		3	2
2017	DERP	AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	Clostridium perfringens		3	2
2017	DERP	AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	Clostridium perfringens		8	7

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	Trübung		9	8
2017	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	Enterokokken		2	1
2017	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	Oxidierbarkeit		1	0
2017	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2017	DERP	AB Schwarzbachtal (WW), TW	Clostridium perfringens		8	7
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Aluminium		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Ammonium		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Clostridium perfringens		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Färbung		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Geschmack		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Coliforme Bakterien		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Trübung		23	21
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	3	1
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Bromat		3	2
2017	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2017	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2017	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Enterokokken		3	2
2017	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	Arenberg (WW), TW, Auslauf HB	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DERP	Bad Ems TZ	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DERP	Benzenloch (WW), TW	Enterokokken		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	Benzenloch (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DERP	Berg (WW), TW	Clostridium perfringens		7	6
2017	DERP	Berg (WW), TW	Bor		2	1
2017	DERP	Berg (WW), TW	Bromat		2	1
2017	DERP	Berg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	Berg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	Enterokokken		2	1
2017	DERP	Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Escherichia coli (E. coli)		13	11
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Enterokokken		3	2
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Ammonium		12	10
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Färbung		12	10
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Wasserstoffionenkonzentration		12	10
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Geschmack		12	10
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Koloniezahl bei 22 °C		13	11
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Koloniezahl bei 36 °C		13	11
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Coliforme Bakterien		13	11
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Trübung		12	10
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	2
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Escherichia coli (E. coli)		41	40
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Ammonium		41	40
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Färbung		41	40
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Elektrische Leitfähigkeit		41	39
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Wasserstoffionenkonzentration		46	45
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Geschmack		41	39
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Koloniezahl bei 22 °C		41	40
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Koloniezahl bei 36 °C		41	40
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Coliforme Bakterien		41	40
2017	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Trübung		41	40
2017	DERP	Dudenhofen (WW), TW	Geschmack		5	4
2017	DERP	Filterhaus am Schaff (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	Filterhaus am Schaff (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	Filterhaus am Schaff (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Flürchen (WW), TW	Aluminium		2	1
2017	DERP	Flürchen (WW), TW	Mangan		2	1
2017	DERP	Flürchen (WW), TW	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		2	1
2017	DERP	Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	Enterokokken		4	2
2017	DERP	Grünstadt (WW), TW	Enterokokken		3	2
2017	DERP	Grünstadt (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	Guntersblum (WW),TW	Wasserstoffionenkonzentration		25	24
2017	DERP	Guntersblum (WW),TW	Trübung		25	24
2017	DERP	Guntersblum (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	Guntersblum (WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Guntersblum (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	2
2017	DERP	Hagenbach (WW), TW	Clostridium perfringens		7	6
2017	DERP	Hagenbach (WW), TW	Bor		2	1
2017	DERP	Hagenbach (WW), TW	Bromat		2	1
2017	DERP	Hagenbach (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	Hagenbach (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2017	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	HB Carnet (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	HB Dackenheid (WW), TW	Geschmack		18	16
2017	DERP	HB Dackenheid (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	HB Diez (WW), TW	Enterokokken		2	1
2017	DERP	HB Diez (WW), TW	Clostridium perfringens		2	1
2017	DERP	HB Diez (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	2	1
2017	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	HB Grossbachtal (WW), TW	Aluminium		5	3
2017	DERP	HB Grossbachtal (WW), TW	Calcitlösekapazität		3	1
2017	DERP	HB Grossbachtal (WW), TW	Mangan		5	3
2017	DERP	HB Grossbachtal (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2017	DERP	HB Grossbachtal (WW), TW	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		5	3
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	1	0
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	1	0
2017	DERP	HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	Wasserstoffionenkonzentration		8	7
2017	DERP	HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	Trübung		8	7
2017	DERP	HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	7	6
2017	DERP	HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	7	6
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Ammonium		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Färbung		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Bromat		5	4
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Kupfer		5	4
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Geschmack		35	27
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Coliforme Bakterien		36	35
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		5	4
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Trübung		36	35
2017	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Clostridium perfringens		8	7
2017	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2017	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2017	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	4	3
2017	DERP	HB Hochzone (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		12	11
2017	DERP	HB Hochzone (WW), TW	Trübung		12	11
2017	DERP	HB III, Aufb. Riesweiler (WW), TW	Clostridium perfringens		9	8
2017	DERP	HB III, Aufb. Riesweiler (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	HB Köppel (WW), TW	Enterokokken		3	2
2017	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	HB Lahr (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	HB Lahr (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	HB Lahr (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	HB Laubenheim (WW),TW	Wasserstoffionenkonzentration		9	8
2017	DERP	HB Laubenheim (WW),TW	Trübung		9	8
2017	DERP	HB Niveau	Calcitlösekapazität		4	3
2017	DERP	HB Niveau	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Ammonium		12	11

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Färbung		12	11
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		12	11
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		12	11
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Geschmack		12	11
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Trübung		12	11
2017	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Clostridium perfringens		17	16
2017	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3
2017	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	4	3
2017	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	4	3
2017	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2017	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Clostridium perfringens		11	10
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	2	0
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Clostridium perfringens		19	16
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	2	0
2017	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	HB Wierschem, Wierschem	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	4	3
2017	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Enterokokken		2	1
2017	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Geschmack		8	5
2017	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DERP	HB.II Nieder-Olm (WW),TW	Wasserstoffionenkonzentration		9	8
2017	DERP	HB.II Nieder-Olm (WW),TW	Trübung		9	8
2017	DERP	HB.II Nieder-Olm (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2017	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	Enterokokken		3	2
2017	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	Hochbehälter Kues (WW),TW	Geschmack		10	9
2017	DERP	Hochbehälter Kues (WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	Hochbehälter Kues (WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Hochbehälter Kues (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	Hochbehälter Kues (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2017	DERP	Höchstberg HB, Auslauf	Bor		2	1
2017	DERP	Höchstberg HB, Auslauf	Kupfer		2	1
2017	DERP	HPW Osthofen (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		29	28
2017	DERP	Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2017	DERP	Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	Kandel (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		8	7
2017	DERP	Kandel (WW), TW	Bromat		3	2
2017	DERP	Kandel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Kandel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	Koblenz-Kesselheim (WW), TW	Calcitlösekapazität		3	2
2017	DERP	Kuhardt (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	4	3
2017	DERP	Kuhardt (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2017	DERP	Neustadt West (WW), TW	Aluminium		3	2
2017	DERP	Neustadt West (WW), TW	Enterokokken		3	2
2017	DERP	Neustadt West (WW), TW	Kupfer		3	2
2017	DERP	Neustadt West (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DERP	Niederau (WW),TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	Geschmack		10	7
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW VGW Wittlich-Land	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW VGW Wittlich-Land	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW VGW Wittlich-Land	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Aluminium		11	10
2017	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Eisen		11	10
2017	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Mangan		11	10
2017	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		11	10
2017	DERP	Oberwerth (WW), TW, Br. 1,2,4	Calcitlösekapazität		6	5
2017	DERP	Ordenswald (WW), TW	Enterokokken		5	4
2017	DERP	Ordenswald (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Escherichia coli (E. coli)		21	19
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Ammonium		20	18
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Färbung		20	18

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Elektrische Leitfähigkeit		20	18
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Wasserstoffionenkonzentration		20	18
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Geschmack		20	18
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Koloniezahl bei 22 °C		21	19
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Koloniezahl bei 36 °C		21	19
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Coliforme Bakterien		21	19
2017	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Trübung		20	18
2017	DERP	PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		9	8
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Aluminium		3	2
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Ammonium		9	8
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Färbung		10	9
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		10	9
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		10	9
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Eisen		3	2
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Geschmack		10	9
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		9	8
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		9	8
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Coliforme Bakterien		9	8
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Trübung		10	9
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	1	0
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DERP	PW Hetzerath, Übergabe ZWEM (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	PW Hetzerath, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	PW Hetzerath, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		9	8
2017	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	Trübung		9	8
2017	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2017	DERP	SB Bodenheim (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		9	8
2017	DERP	SB Bodenheim (WW), TW	Trübung		9	8
2017	DERP	SB Bodenheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	SB Bodenheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	Stromberger Str. (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	4	0
2017	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	3	0
2017	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	0
2017	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		4	3
2017	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	Clostridium perfringens		2	1
2017	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DERP	ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DERP	ÜG-PW Salingsmühle (VGW Hochsp.)(WW), TW	Enterokokken		1	0
2017	DERP	ÜG-PW Salingsmühle (VGW Hochsp.)(WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2017	DERP	ÜG-PW Salingsmühle (VGW Hochsp.)(WW), TW	Bromat		1	0
2017	DERP	ÜG-PW Salingsmühle (VGW Hochsp.)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DERP	ÜG-PW Salingsmühle (VGW Hochsp.)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2017	DERP	ÜGS Badweg (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		12	11
2017	DERP	ÜGS Badweg (WW), TW	Geschmack		11	10
2017	DERP	ÜGS Badweg (WW), TW	Trübung		12	11
2017	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		17	15
2017	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	Geschmack		15	14
2017	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	Trübung		17	15
2017	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2017	DERP	ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		6	5
2017	DERP	ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		6	5
2017	DERP	ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		6	5
2017	DERP	ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	Coliforme Bakterien		6	5
2017	DERP	ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	ÜGS Mertesheim (WW), TW	Enterokokken		2	1
2017	DERP	ÜGS Mertesheim (WW), TW	Geschmack		5	3
2017	DERP	ÜGS Mertesheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2017	DERP	ÜGS Mertesheim (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	ÜGS Speyer-Hanhofen (WW), TW	Geschmack		5	4
2017	DERP	ÜG-ÜS Fehrbach (VGW Thaleischw.-Fr.)(WW), TW	Clostridium perfringens		4	3
2017	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2017	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Bromat		1	0
2017	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2017	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	Aluminium		8	6
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	Clostridium perfringens		35	34
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	Mangan		8	6
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		8	6
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Clostridium perfringens		13	11
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Eisen		13	12
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	2
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	6	5
2017	DERP	Versorgungsgebiet HB Bad Hönningen	Aluminium		2	1
2017	DERP	Versorgungsgebiet HB Bad Hönningen	Mangan		2	1
2017	DERP	Versorgungsgebiet HB Bad Hönningen	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		2	1
2017	DERP	Wachenheim (WW), TW	Enterokokken		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DERP	Wachenheim (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2017	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2017	DERP	Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	0
2017	DERP	Wasserwerk 2 (WW), TW	Bromat		4	3
2017	DERP	Wasserwerk 2 (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2017	DERP	Wasserwerk 2 (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	4	3
2017	DERP	Wasserwerk-Süd (WW), TW	Geschmack		39	38
2017	DERP	Wasserwerk-Süd (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		39	38
2017	DERP	Weingarten (WW), TW	Bromat		3	2
2017	DERP	Weingarten (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	Weingarten (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	Calcitlösekapazität		6	5
2017	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		5	4
2017	DERP	Wöllstein (WW), TW, HB Wöllstein	Wasserstoffionenkonzentration		9	8
2017	DERP	Wöllstein (WW), TW, HB Wöllstein	Geschmack		8	7
2017	DERP	Wöllstein (WW), TW, HB Wöllstein	Trübung		9	8
2017	DERP	Zeiskam (WW), TW	Bromat		3	2
2017	DERP	Zeiskam (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2017	DERP	Zeiskam (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2017	DERP	ZHB Albachtal (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2017	DERP	ZHB GRUWA Thalfang (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	ZHB GRUWA Thalfang (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DERP	ZHB GRUWA Thalfang (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	ZHB Wittlicher Tal, Übergabe ZWEM (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2017	DERP	ZHB Wittlicher Tal, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2017	DERP	ZHB Wittlicher Tal, Übergabe ZWEM (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Napropamid	15299-99-7	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: 2,6-Dichlorbenzamid	2008-58-4	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Difenoconazol	119446-68-3	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	1231244-60-2	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	2	1
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2017	DESH	VG WW Tarp	Geschmack		4	0
2017	DESH	VG Christian-Albrechts-Universität	Geschmack		4	0
2017	DESL	WVG Blickweiler SB	Tetrachlorethen und Trichlorethen		5	0
2017	DESL	WVG Bous-Schwalbach-Püttlingen	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG Heusweiler	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG Hixberg	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG Kleinblittersdorf	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG Saarbrücken St. Arnual	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG Spiesermühltal	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Bor		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Bromat		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Cyanid		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Chrom		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Fluorid		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Quecksilber		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	1,2-Dichloroethan		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Benzol		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		3	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Selen		3	1
2017	DESL	WVG St. Ingbert	Uran		3	1
2017	DESL	WVG Sulzbach	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG Völklingen	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2017	DESL	WVG Völklingen	Nickel		3	1
2017	DESL	WVG Warndt	Arsen		2	1
2017	DESL	WVG Warndt	Cadmium		2	1
2017	DESL	WVG Warndt	Kupfer		2	1
2017	DESL	WVG Warndt	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG Warndt	Nickel		2	1
2017	DESL	WVG Warndt	Benzo-(a)-pyren		2	1
2017	DESL	WVG Warndt	Blei		2	1
2017	DESL	WVG Warndt	Antimon		2	1
2017	DESL	WVG Warndt	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2017	DESL	WVG_Bexbach	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		2	0
2017	DESL	WVG_Blickweiler	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2017	DESL	WVG_Blickweiler	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		3	0
2017	DESL	WVG_Homburg	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		4	0
2017	DESL	WVG_Kirkel	Färbung		4	1
2017	DESL	WVG_Kirkel	Geruch		4	1
2017	DESL	WVG_Kirkel	Geschmack		4	1
2017	DESL	WVG_Kirkel	Tetrachlorethen und Trichlorethen		1	0
2017	DESL	WVG_Kirkel	Elektrische Leitfähigkeit		4	1
2017	DESL	WVG_Kirkel	Ammonium		4	0
2017	DESL	WVG_Kirkel	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2017	DESL	WVG_Kirkel	Wasserstoffionenkonzentration		4	1
2017	DESL	WVG_Kirkel	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		1	0
2017	DESL	WVG_Kirkel	Trübung		4	1
2017	DESL	WVG_Königsbruch	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2017	DESL	WVG_Königsbruch	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Bor		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Bromat		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Calcitlösekapazität		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Chlorid		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Cyanid		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Chrom		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Fluorid		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Quecksilber		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	1,2-Dichloroethan		3	0
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Mangan		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Natrium		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Benzol		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Selen		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Sulfat		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Trihalogenmethane - insgesamt		3	0
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	1
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	Uran		3	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2017	DESN	2095	Coliforme Bakterien		16	15
2017	DESN	2095	Koloniezahl bei 22 °C		16	15
2017	DESN	2095	Koloniezahl bei 36 °C		16	15
2017	DESN	310	Coliforme Bakterien		7	6
2017	DESN	310	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2017	DESN	310	Koloniezahl bei 36 °C		7	6
2017	DESN	70	Aluminium		43	38
2017	DESN	70	Ammonium		43	35
2017	DESN	70	Coliforme Bakterien		43	22
2017	DESN	70	Elektrische Leitfähigkeit		43	42
2017	DESN	70	Escherichia coli (E. coli)		43	42
2017	DESN	70	Koloniezahl bei 22 °C		43	22
2017	DESN	70	Koloniezahl bei 36 °C		43	22
2017	DESN	80	Ammonium		13	12
2017	DESN	260	Coliforme Bakterien		4	3
2017	DESN	260	Koloniezahl bei 22 °C		4	3
2017	DESN	260	Koloniezahl bei 36 °C		4	3
2017	DESN	270	Coliforme Bakterien		7	2
2017	DESN	270	Koloniezahl bei 22 °C		7	2
2017	DESN	270	Koloniezahl bei 36 °C		7	2
2017	DESN	2160	Coliforme Bakterien		40	21
2017	DESN	2160	Koloniezahl bei 22 °C		40	21
2017	DESN	2160	Koloniezahl bei 36 °C		40	21
2017	DEST	WVG WW Thalwinkel	Ammonium		7	6
2017	DEST	WVG WW Thalwinkel	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2017	DEST	WVG WW Thalwinkel	Geschmack		7	5
2017	DEST	WVG WW Thalwinkel	Trübung		7	5
2017	DEST	WVG WW Thalwinkel	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2017	DEST	WVG WW Thalwinkel	Uran		2	1
2017	DEST	WVG WW Havelberg	Uran		2	1
2017	DEST	WVG WW Osterburg	Uran		2	1
2017	DEST	WVG WW Stendal	Uran		3	2
2017	DEST	WVG WW Genthin	Mangan		2	1
2017	DEST	WVG WW Aken-Ost	Ammonium		4	3

Tab. A2-2 **|** Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete (> 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag oder > 5 000 versorgte Personen), in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird (Informationen zur Anzahl durchgeführter Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – **Berichtsjahr 2018**

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	1,2-Dichloroethan		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Benzol		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Bor		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Bromat		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Calcitlösekapazität		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Chlorid		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Chrom		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Cyanid		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Fluorid		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Natrium		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Quecksilber		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Selen		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Sulfat		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	2
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	Uran		3	2
2018	DEBB	WW Eichwalde	Geschmack		28	25
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Benzol		2	1
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Bor		2	1
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Bromat		2	1
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Chrom		2	1
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Cyanid		2	1
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Quecksilber		2	1
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Selen		2	1
2018	DEBB	WW Fehrbellin	Uran		2	1
2018	DEBB	WW Forst	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Benzol		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Bor		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Bromat		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Chrom		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Cyanid		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Fluorid		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Geschmack		7	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Koloniezahl bei 22 °C		7	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Oxidierbarkeit		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Quecksilber		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Selen		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	Uran		2	0
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	Cyanid		4	0
2018	DEBB	WW Rangsdorf	Benzol		2	1
2018	DEBB	WW Staaken	Enterokokken		34	29
2018	DEBB	WW Stolpe	Bromat		3	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEBB	WW Werneuchen	Geschmack		4	3
2018	DEBB	WW Werneuchen	Trübung		4	3
2018	DEBB	WW Zehdenick I Exin	Ammonium		2	1
2018	DEBY	Alling	Geschmack		7	6
2018	DEBY	BMI	Ammonium		13	12
2018	DEBY	BMI	Färbung		13	12
2018	DEBY	BMI	Geruch		13	12
2018	DEBY	BMI	Geschmack		13	12
2018	DEBY	BMI	Elektrische Leitfähigkeit		13	12
2018	DEBY	BMI	Trübung		13	12
2018	DEBY	BMI	Wasserstoffionenkonzentration		13	12
2018	DEBY	Laber-Naab	Bromat		3	0
2018	DEBY	REWAG	Nitrat/Nitrit Formel		7	0
2018	DEBY	REWAG	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		7	6
2018	DEBY	Schierling	Geschmack		4	0
2018	DEBY	Stadt Neustadt/Donau	Sulfat		2	1
2018	DEBY	Stadt Weißenhorn	Enterokokken		7	5
2018	DEBY	Stadtwerke Abensberg	Bromat		2	0
2018	DEBY	Stadtwerke Kelheim	Bromat		3	2
2018	DEBY	WV Bad Füssing	Geschmack		12	11
2018	DEBY	WV Bad Füssing	Trübung		12	11
2018	DEBY	WV Stadtwerke Passau	Geruch		40	35
2018	DEBY	WV Stadtwerke Passau	Organisch gebundener Kohlenstoff		5	2
2018	DEBY	ZVzWV Hallertau	Aluminium		3	1
2018	DEBY	ZVzWV Hallertau	Mangan		3	1
2018	DEBY	ZVzWV Hallertau	Nitrat		3	1
2018	DEBY	ZVzWV Hallertau	Sulfat		3	1
2018	DEBY	ZVzWV Siegenburg-Train Gruppe	Bromat		1	0
2018	DEBY	ZVzWV Siegenburg-Train Gruppe	Trübung		4	3
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Aluminium		2	0
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Ammonium		2	0
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Antimon		2	0
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Arsen		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Blei		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Cadmium		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Chlorid		2	0
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Eisen		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Färbung		7	3
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Geruch		7	3
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Geschmack		7	3
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Kupfer		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Elektrische Leitfähigkeit		7	5
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Mangan		2	0
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Natrium		2	0
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Nickel		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Sulfat		2	0
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Trübung		7	5

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	Wasserstoffionenkonzentration		7	5
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	Färbung		4	3
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	Geruch		4	3
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	Geschmack		4	3
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	Elektrische Leitfähigkeit		4	3
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	Trübung		4	3
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	Wasserstoffionenkonzentration		4	3
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Aluminium		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Ammonium		7	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Antimon		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Arsen		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Benzol		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Blei		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Bor		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Bromat		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Cadmium		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Chrom		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Cyanid		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Eisen		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Fluorid		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Kupfer		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Mangan		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Nickel		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Quecksilber		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Selen		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2018	DEHE	1 Albshausen, Burgsolms HZ, Oberndorf, (+Gewerbegebiet Oberbiel)	Enterokokken		4	1
2018	DEHE	1 Wetzlar -ZMW	Enterokokken		16	13
2018	DEHE	Bad Arolsen, Helsen, Massenhsn, Mengeringhsn, Schmillinghsn, Külte	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2018	DEHE	Bad Arolsen, Helsen, Massenhsn, Mengeringhsn, Schmillinghsn, Külte	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2018	DEHE	Bad Wildungen,Albertshsn,Reinhardshsn,Alt Wild.,Reitzenh,Mandern,Wega	Nitrat/Nitrit Formel		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Coliforme Bakterien		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Enterokokken		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Escherichia coli (E. coli)		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Färbung		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Geruch		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Geschmack		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Koloniezahl bei 36 °C		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Trübung		7	6
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Uran		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2018	DEHE	BNA1_Heiligenstock 1+2, Schwalheim, Rödgen, Johannisberg,Nieder-Mörlen	Calcitlösekapazität		1	0
2018	DEHE	BNA1_Heiligenstock 1+2, Schwalheim, Rödgen, Johannisberg,Nieder-Mörlen	Enterokokken		4	2
2018	DEHE	BNA1_Heiligenstock 1+2, Schwalheim, Rödgen, Johannisberg,Nieder-Mörlen	Uran		1	0
2018	DEHE	BNA2_Kernstadt	Enterokokken		13	10
2018	DEHE	BNA2_Kernstadt	Oxidierbarkeit		2	1
2018	DEHE	BVI1_Heilsberg, Bad Vilbel Hochzone, Gronau	Cyanid		1	0
2018	DEHE	BVI1_Heilsberg, Bad Vilbel Hochzone, Gronau	Geruch		4	0
2018	DEHE	BVI1_Heilsberg, Bad Vilbel Hochzone, Gronau	Geschmack		4	0
2018	DEHE	BVI2_Bad Vilbel Talzone, Massenheim, Dortelweil	Enterokokken		10	9
2018	DEHE	BVI2_Bad Vilbel Talzone, Massenheim, Dortelweil	Escherichia coli (E. coli)		10	9
2018	DEHE	BVI2_Bad Vilbel Talzone, Massenheim, Dortelweil	Geruch		10	6
2018	DEHE	BVI2_Bad Vilbel Talzone, Massenheim, Dortelweil	Geschmack		10	6
2018	DEHE	EVB1_NWeisel,Osth,HWeisel,Hausen,Oes,Bodenr,Münster,Wiesent,Fauerb vdH	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2018	DEHE	FBG2_Tiefzone, Mittelzone, Kernstadt	Enterokokken		10	9
2018	DEHE	Flörsheim	Enterokokken		10	8
2018	DEHE	Frankenberg,Hommershsn,Rödden,Rodenb,Schreufa,Viermün, Wandershsn,Burgw	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2018	DEHE	Frankenberg,Hommershsn,Rödden,Rodenb,Schreufa,Viermün, Wandershsn,Burgw	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2018	DEHE	GRÜ_Haingründau, Lieblos, Mittelgründau, Niedergründau, Rotenbergen	Geruch		7	6
2018	DEHE	GRÜ_Haingründau, Lieblos, Mittelgründau, Niedergründau, Rotenbergen	Geschmack		7	6
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Aluminium		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Antimon		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Arsen		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Benzol		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Blei		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Bor		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Cadmium		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Chlorid		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Chrom		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Cyanid		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Eisen		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Enterokokken		16	15
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Fluorid		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Kupfer		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Mangan		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Natrium		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Nickel		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Nitrat		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Quecksilber		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Selen		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Sulfat		2	1
2018	DEHE	GWW Haarhausen	Uran		2	1
2018	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Ammonium		7	0
2018	DEHE	Infraserv-Hoechst	Enterokokken		10	2
2018	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	Cyanid		2	1
2018	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	Geruch		7	5
2018	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	Geschmack		7	5
2018	DEHE	Kelkheim - Münster TZ	Enterokokken		4	3
2018	DEHE	Korbach, Strothe, Helmscheid	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2018	DEHE	Korbach, Strothe, Helmscheid	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2018	DEHE	Korbach, Strothe, Helmscheid	Trihalogenmethane - insgesamt		2	0
2018	DEHE	KS_Trendelburg 29	Calcitlösekapazität		1	0
2018	DEHE	Liederbach	Enterokokken		7	6
2018	DEHE	LIM1_Rommelhausen, Himbach, Hainchen	Elektrische Leitfähigkeit		4	3
2018	DEHE	LIM1_Rommelhausen, Himbach, Hainchen	Trihalogenmethane - insgesamt		1	0
2018	DEHE	MAR_Pharmaserv	Nitrat		2	1
2018	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	Benzol		2	0
2018	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	Bor		2	0
2018	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	Chrom		2	0
2018	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	Cyanid		2	0
2018	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	Fluorid		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	Quecksilber		2	0
2018	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	Selen		2	0
2018	DEHE	Runkel: Wirbelau,Eschenau,Hofen,Arfurt,Ennerich,Runkel,Schadeck (RU1)	Ammonium		4	0
2018	DEHE	Sulzbach	Enterokokken		7	6
2018	DEHE	Taunusstein HB Dieling	Enterokokken		4	3
2018	DEHE	Taunusstein-Wehen	Ammonium		4	3
2018	DEHE	Taunusstein-Wehen	Enterokokken		4	3
2018	DEHE	TB Homberg - Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	Elektrische Leitfähigkeit		2	0
2018	DEHE	Viernheim	Bromat		3	0
2018	DEHE	Volkmarsen, Lütersheim, Ehringen	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2018	DEHE	WAE_Aufenau, Wächtersbach	Geschmack		7	3
2018	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Ammonium		7	2
2018	DEHE	Willingen, Stryck	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2018	DEHE	Willingen, Stryck	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DEHE	WVG Biebertal "Obermühle I"	Ammonium		4	2
2018	DEHE	WVG Grünberg "Stadt Grünberg"	Enterokokken		4	1
2018	DEHE	WVG Hochwald Foods GmbH Werk Hungen	Cyanid		2	1
2018	DEHE	WVG Hochwald Foods GmbH Werk Hungen	Enterokokken		7	6
2018	DEHE	WVG Lich "Stadt Lich" inkl. Licher Brauerei	Enterokokken		7	2
2018	DEHE	WVG Pohlheim	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DEHE	WVG Pohlheim	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DEHE	WVG Reiskirchen "Reiskirchen"	Enterokokken		4	1
2018	DEHE	WVG Stadtwerke Gießen "Stadt Gießen / Gemeinde Heuchelheim"	Enterokokken		46	15
2018	DEHE	ZMW_Coe Kir Lah Wet	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DEHE	ZMW_Coe Kir Lah Wet	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DEMV	LmB EWVA Molkerei Bergen Milchunion	Geschmack		10	0
2018	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	Geschmack		7	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Geschmack		7	6
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	94-75-7	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	94-75-7	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Dimethachlor Metabolit: CGA 354742	1231819-32-1	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Dimethachlor Metabolit: CGA 50266	1086384-49-7	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	2	0
2018	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	Trübung		7	6
2018	DEMV	Wasserwerk Boizenburg	Antimon		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Boizenburg	Bromat		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Boizenburg	Calcitlösekapazität		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEMV	Wasserwerk Boizenburg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Boizenburg	Selen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Antimon		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Arsen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Benzol		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Blei		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Bor		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Bromat		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Cadmium		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Chrom		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Cyanid		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Fluorid		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Geschmack		7	4
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Kupfer		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Nickel		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	94-75-7	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	94-75-7	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Dimethachlor Metabolit: CGA 354742	1231819-32-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Dimethachlor Metabolit: CGA 50266	1086384-49-7	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Quecksilber		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Selen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Uran		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEMV	Wasserwerk Malchow	Geschmack		7	2
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	Antimon		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	Bromat		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	Fluorid		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	Kupfer		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	Selen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Antimon		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Arsen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Benzol		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Blei		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Bor		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Bromat		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Cadmium		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Chrom		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Cyanid		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Fluorid		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Geschmack		7	2
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Kupfer		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Nickel		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	94-75-7	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	94-75-7	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Dimethachlor Metabolit: CGA 354742	1231819-32-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Dimethachlor Metabolit: CGA 50266	1086384-49-7	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Quecksilber		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Selen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Röbel	Uran		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Rodenwalde	Antimon		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Rodenwalde	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Rodenwalde	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Rodenwalde	Selen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Rodenwalde	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	Geschmack		106	103
2018	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Geschmack		13	8
2018	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Wittenburg	Antimon		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Wittenburg	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Wittenburg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Wittenburg	Selen		2	1
2018	DEMV	Wasserwerk Wittenburg	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DENI	B1033	Aluminium		2	1
2018	DENI	B1033	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	1
2018	DENI	B1033	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	1
2018	DENI	B1034	Elektrische Leitfähigkeit		13	11
2018	DENI	B1034	Enterokokken		13	8
2018	DENI	B1034	Geschmack		13	11
2018	DENI	B1034	Wasserstoffionenkonzentration		13	11
2018	DENI	B1056	1,2-Dichloroethan		7	6
2018	DENI	B1056	Aluminium		7	6
2018	DENI	B1056	Antimon		7	6
2018	DENI	B1056	Arsen		7	6
2018	DENI	B1056	Benzol		7	6
2018	DENI	B1056	Bor		7	6
2018	DENI	B1056	Cadmium		7	6

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DENI	B1056	Calcitlösekapazität		7	6
2018	DENI	B1056	Chlorid		7	6
2018	DENI	B1056	Chrom		7	6
2018	DENI	B1056	Cyanid		7	6
2018	DENI	B1056	Eisen		7	6
2018	DENI	B1056	Fluorid		7	6
2018	DENI	B1056	Mangan		7	6
2018	DENI	B1056	Natrium		7	6
2018	DENI	B1056	Nitrat		7	6
2018	DENI	B1056	Nitrat/Nitrit Formel		7	6
2018	DENI	B1056	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		7	6
2018	DENI	B1056	Organisch gebundener Kohlenstoff		7	6
2018	DENI	B1056	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		7	6
2018	DENI	B1056	Quecksilber		7	6
2018	DENI	B1056	Selen		7	6
2018	DENI	B1056	Sulfat		7	6
2018	DENI	B1056	Tetrachlorethen und Trichlorethen		7	6
2018	DENI	B1056	Uran		7	6
2018	DENI	B1059	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2018	DENI	B1059	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2018	DENI	B1072	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2018	DENI	B1073	Pestizide - einzeln: Trifluralin	1582-09-8	1	0
2018	DENI	B1075	Enterokokken		40	39
2018	DENI	B1076	Pestizide - einzeln: Trifluralin	1582-09-8	2	0
2018	DENI	B15551	Clostridium perfringens		7	0
2018	DENI	B15555	Pest.Tot.		2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	1
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DENI	B15555	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2018	DENI	B15571	Trihalogenmethane - insgesamt		1	0
2018	DENI	B15706	Pestizide - einzeln: Trifluralin	1582-09-8	2	0
2018	DENI	B2022	Clostridium perfringens		58	55
2018	DENI	B2045	Eisen		2	1
2018	DENI	B2045	Mangan		2	1
2018	DENI	B2045	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2018	DENI	B2045	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2018	DENI	B2046	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	3	0
2018	DENI	B2046	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	0
2018	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2018	DENI	B35308	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DENI	B35308	Aluminium		2	1
2018	DENI	B35308	Ammonium		2	1
2018	DENI	B35308	Antimon		2	1
2018	DENI	B35308	Arsen		2	1
2018	DENI	B35308	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DENI	B35308	Benzol		2	1
2018	DENI	B35308	Bor		2	1
2018	DENI	B35308	Bromat		2	1
2018	DENI	B35308	Cadmium		2	1
2018	DENI	B35308	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DENI	B35308	Chlorid		2	1
2018	DENI	B35308	Chrom		2	1
2018	DENI	B35308	Cyanid		2	1
2018	DENI	B35308	Eisen		2	1
2018	DENI	B35308	Fluorid		2	1
2018	DENI	B35308	Mangan		2	1
2018	DENI	B35308	Natrium		2	1
2018	DENI	B35308	Nitrat		2	1
2018	DENI	B35308	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2018	DENI	B35308	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2018	DENI	B35308	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DENI	B35308	Oxidierbarkeit		2	1
2018	DENI	B35308	Pest.Tot.		2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2018	DENI	B35308	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2018	DENI	B35308	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DENI	B35308	Quecksilber		2	1
2018	DENI	B35308	Selen		2	1
2018	DENI	B35308	Sulfat		2	1
2018	DENI	B35308	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DENI	B35308	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2018	DENI	B35308	Uran		2	1
2018	DENI	B35311	Enterokokken		13	10
2018	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	1	0
2018	DENI	B35314	Tetrachlorethen und Trichlorethen		1	0
2018	DENI	B35316	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2018	DENI	B35316	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2018	DENI	B35319	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2018	DENI	B35319	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2018	DENI	B35321	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2018	DENI	B35321	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2018	DENI	B35605	Enterokokken		7	5
2018	DENI	B40101	Ammonium		4	0
2018	DENI	B40101	Pestizide - einzeln: Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH)	58-89-9	4	0
2018	DENI	B40101	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT)	50-29-3	4	0
2018	DENI	B40403	Enterokokken		25	24
2018	DENI	B40403	Geschmack		25	24
2018	DENI	B40404	Enterokokken		22	21
2018	DENI	B45601	Blei		2	0
2018	DENI	B45601	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DENI	B45601	Kupfer		2	0
2018	DENI	B45601	Nickel		2	0
2018	DENI	B45601	Uran		2	1
2018	DENI	B45603	Blei		2	0
2018	DENI	B45603	Calcitlösekapazität		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DENI	B45603	Kupfer		2	0
2018	DENI	B45603	Nickel		2	0
2018	DENI	B45603	Uran		2	1
2018	DENI	B45604	Geschmack		22	19
2018	DENI	B45604	Pestizide - einzeln: Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH)	58-89-9	3	1
2018	DENI	B45605	Blei		2	1
2018	DENI	B45605	Kupfer		2	1
2018	DENI	B45605	Nickel		2	1
2018	DENI	B45701	Enterokokken		16	15
2018	DENI	B45903	Enterokokken		7	6
2018	DENI	B45909	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2018	DENI	B45909	Koloniezahl bei 36 °C		7	6
2018	DENI	B45915	Enterokokken		10	9
2018	DENI	B45919	Enterokokken		13	12
2018	DENI	B45920	Enterokokken		13	12
2018	DENI	L45111	Blei		2	1
2018	DENI	L45111	Kupfer		2	1
2018	DENI	L45111	Nickel		2	1
2018	DENI	L45401	Koloniezahl bei 36 °C		10	9
2018	DENW	BI_Bethel	Färbung		8	6
2018	DENW	BI_Bethel	Geruch		8	6
2018	DENW	BI_Bethel	Geschmack		8	0
2018	DENW	BI_Bethel	Trübung		8	7
2018	DENW	BI_Bielefeld	Geschmack		64	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Coliforme Bakterien		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Elektrische Leitfähigkeit		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Enterokokken		1	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Escherichia coli (E. coli)		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Färbung		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Geruch		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Geschmack		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Koloniezahl bei 22 °C		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Koloniezahl bei 36 °C		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Trübung		2	0
2018	DENW	BI_Brackw-Ummeln	Wasserstoffionenkonzentration		2	0
2018	DENW	BOT_OB_WWStyrum	Koloniezahl bei 22 °C		58	51
2018	DENW	BOT_OB_WWStyrum	Koloniezahl bei 36 °C		58	51
2018	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	Geschmack		55	24
2018	DENW	D_Nord	Geschmack		52	3
2018	DENW	D_Sued	Geschmack		71	3
2018	DENW	D_Sued	Wasserstoffionenkonzentration		71	62
2018	DENW	D_West	Geschmack		34	2
2018	DENW	DU_Baerl	Geschmack		2	0
2018	DENW	DU_Homberg	Geschmack		8	0
2018	DENW	DU_Sued	Geschmack		71	0
2018	DENW	EN_AVU	Geschmack		34	31
2018	DENW	EN_Witten	Geschmack		25	21
2018	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Elektrische Leitfähigkeit		13	10
2018	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Färbung		13	9
2018	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Geruch		13	9
2018	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Geschmack		13	4
2018	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Trübung		13	9

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Wasserstoffionenkonzentration		13	10
2018	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Enterokokken		2	1
2018	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Elektrische Leitfähigkeit		8	3
2018	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Färbung		8	3
2018	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Geruch		8	3
2018	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Geschmack		8	3
2018	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Trübung		8	3
2018	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Wasserstoffionenkonzentration		8	3
2018	DENW	EU_Mechernich_Bleibuir	Geschmack		5	4
2018	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Elektrische Leitfähigkeit		7	3
2018	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Färbung		7	3
2018	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Geruch		7	3
2018	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Geschmack		7	3
2018	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Trübung		7	3
2018	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Wasserstoffionenkonzentration		7	3
2018	DENW	EU_Zülpich_Eicks	Elektrische Leitfähigkeit		5	4
2018	DENW	EU_Zülpich_Eicks	Färbung		5	4
2018	DENW	EU_Zülpich_Eicks	Geruch		5	4
2018	DENW	EU_Zülpich_Eicks	Geschmack		5	4
2018	DENW	EU_Zülpich_Eicks	Trübung		5	4
2018	DENW	EU_Zülpich_Eicks	Wasserstoffionenkonzentration		5	4
2018	DENW	GL_GEW	Geschmack		32	13
2018	DENW	GT_Borgholzhausen	Geschmack		2	0
2018	DENW	GT_Guetersloh	Geschmack		19	0
2018	DENW	GT_Halle	Geschmack		7	0
2018	DENW	GT_Harsewinkel	Geschmack		7	0
2018	DENW	GT_Herzebrock	Geschmack		5	0
2018	DENW	GT_Isselhorst	Geschmack		2	0
2018	DENW	GT_Rheda	Elektrische Leitfähigkeit		7	4
2018	DENW	GT_Rheda	Färbung		7	4
2018	DENW	GT_Rheda	Trübung		7	4
2018	DENW	GT_Rheda	Wasserstoffionenkonzentration		7	4
2018	DENW	GT_Schloß-Holte	Enterokokken		2	0
2018	DENW	GT_Schloß-Holte	Färbung		5	0
2018	DENW	GT_Schloß-Holte	Geruch		5	0
2018	DENW	GT_Schloß-Holte	Geschmack		5	0
2018	DENW	GT_Schloß-Holte	Wasserstoffionenkonzentration		5	0
2018	DENW	GT_Steinhagen	Geschmack		7	0
2018	DENW	GT_Werther	Geschmack		4	0
2018	DENW	HS_Erkelenz	Färbung		7	0
2018	DENW	HS_Erkelenz	Geruch		7	0
2018	DENW	HS_Erkelenz	Geschmack		7	0
2018	DENW	HS_Erkelenz	Wasserstoffionenkonzentration		7	0
2018	DENW	HS_Heinsberg	Elektrische Leitfähigkeit		10	1
2018	DENW	HS_Heinsberg	Färbung		10	0
2018	DENW	HS_Heinsberg	Geruch		10	0
2018	DENW	HS_Heinsberg	Geschmack		10	0
2018	DENW	HS_Heinsberg	Trübung		10	0
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Coliforme Bakterien		4	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Elektrische Leitfähigkeit		4	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Enterokokken		2	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Escherichia coli (E. coli)		4	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Färbung		4	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Geruch		4	0
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Geschmack		4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Koloniezahl bei 22 °C		4	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Koloniezahl bei 36 °C		4	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Trübung		4	1
2018	DENW	HS_Waldfeucht	Wasserstoffionenkonzentration		4	1
2018	DENW	HS_WWUevekoven	Färbung		23	0
2018	DENW	HS_WWUevekoven	Geruch		23	0
2018	DENW	HS_WWUevekoven	Geschmack		23	0
2018	DENW	HS_WWUevekoven	Wasserstoffionenkonzentration		23	0
2018	DENW	HSK_Schmallenberg	Enterokokken		2	0
2018	DENW	HSK_Winterberg_Schmallenberg	Enterokokken		1	0
2018	DENW	HX_Warburg_Sch	Enterokokken		2	1
2018	DENW	KLE_Kalkar_WES	Koloniezahl bei 22 °C		8	7
2018	DENW	KLE_Kalkar_WES	Koloniezahl bei 36 °C		8	7
2018	DENW	LEV_WWRheindorf	Färbung		25	6
2018	DENW	LEV_WWRheindorf	Geruch		25	10
2018	DENW	LEV_WWRheindorf	Geschmack		25	4
2018	DENW	MG_Moenchengladbach	Geschmack		61	0
2018	DENW	MG_Wickrath	Coliforme Bakterien		5	1
2018	DENW	MG_Wickrath	Elektrische Leitfähigkeit		5	2
2018	DENW	MG_Wickrath	Escherichia coli (E. coli)		5	1
2018	DENW	MG_Wickrath	Färbung		5	2
2018	DENW	MG_Wickrath	Koloniezahl bei 22 °C		5	1
2018	DENW	MG_Wickrath	Koloniezahl bei 36 °C		5	1
2018	DENW	MG_Wickrath	Wasserstoffionenkonzentration		5	3
2018	DENW	MH_Muelheim	Enterokokken		6	3
2018	DENW	MI_BadOeynhausen	Geschmack		17	13
2018	DENW	MI_Espelkamp	Elektrische Leitfähigkeit		5	2
2018	DENW	MI_Espelkamp	Färbung		5	2
2018	DENW	MI_Espelkamp	Geruch		5	2
2018	DENW	MI_Espelkamp	Geschmack		5	0
2018	DENW	MI_Espelkamp	Trübung		5	2
2018	DENW	MI_Espelkamp	Wasserstoffionenkonzentration		5	2
2018	DENW	MI_PortaW_Po	Elektrische Leitfähigkeit		10	9
2018	DENW	MI_PortaW_Po	Färbung		10	9
2018	DENW	MI_PortaW_Po	Geruch		10	9
2018	DENW	MI_PortaW_Po	Geschmack		10	9
2018	DENW	MI_PortaW_Po	Trübung		10	8
2018	DENW	MI_PortaW_Po	Wasserstoffionenkonzentration		10	8
2018	DENW	MI_PrOldendorf_Pr	Geschmack		4	2
2018	DENW	NE_Dormagen	Wasserstoffionenkonzentration		23	13
2018	DENW	NE_Neuss1	Geschmack		14	0
2018	DENW	NE_Neuss2	Geschmack		17	3
2018	DENW	NE_WWDriesch	Wasserstoffionenkonzentration		20	9
2018	DENW	RS_Remscheid	Wasserstoffionenkonzentration		31	0
2018	DENW	SO_Werl	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2018	DENW	SO_Werl	Färbung		7	6
2018	DENW	SO_Werl	Trübung		7	6
2018	DENW	SO_Werl	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2018	DENW	SU_Bornheim	Enterokokken		3	0
2018	DENW	SU_Troisdorf	Geschmack		22	5
2018	DENW	UN_COE_WAF_WWHalingen_WWEchthausen	Elektrische Leitfähigkeit		34	10
2018	DENW	UN_COE_WAF_WWHalingen_WWEchthausen	Färbung		34	10

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DENW	UN_COE_WAF_WWHalingen_ WWEchthausen	Trübung		34	10
2018	DENW	UN_COE_WAF_WWHalingen_ WWEchthausen	Wasserstoffionenkonzentration		34	10
2018	DENW	UN_Luenen	Elektrische Leitfähigkeit		22	4
2018	DENW	UN_Luenen	Enterokokken		4	0
2018	DENW	UN_Luenen	Färbung		22	4
2018	DENW	UN_Luenen	Geruch		22	4
2018	DENW	UN_Luenen	Geschmack		22	4
2018	DENW	UN_Luenen	Trübung		22	4
2018	DENW	UN_Luenen	Wasserstoffionenkonzentration		22	4
2018	DENW	VIE_Brueggen	Koloniezahl bei 22 °C		5	3
2018	DENW	VIE_Brueggen	Koloniezahl bei 36 °C		5	3
2018	DENW	VIE_Kempen	Koloniezahl bei 22 °C		4	3
2018	DENW	VIE_Kempen	Koloniezahl bei 36 °C		4	3
2018	DENW	VIE_NE_WWWillich	Koloniezahl bei 22 °C		22	13
2018	DENW	VIE_NE_WWWillich	Koloniezahl bei 36 °C		22	13
2018	DENW	VIE_Niederkruechten	Enterokokken		2	1
2018	DENW	VIE_Niederkruechten	Koloniezahl bei 22 °C		5	0
2018	DENW	VIE_Niederkruechten	Koloniezahl bei 36 °C		5	0
2018	DENW	VIE_Vie_Sch	Geschmack		22	9
2018	DENW	W_SuedOst	Färbung		34	0
2018	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Elektrische Leitfähigkeit		5	2
2018	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Enterokokken		2	0
2018	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Geschmack		5	0
2018	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Trübung		5	2
2018	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Wasserstoffionenkonzentration		5	2
2018	DENW	WES_KWW	Elektrische Leitfähigkeit		7	3
2018	DENW	WES_KWW	Enterokokken		2	0
2018	DENW	WES_KWW	Färbung		7	5
2018	DENW	WES_KWW	Geruch		7	2
2018	DENW	WES_KWW	Geschmack		7	3
2018	DENW	WES_KWW	Trübung		7	3
2018	DENW	WES_KWW	Wasserstoffionenkonzentration		7	3
2018	DENW	WES_WWBinsheim	Elektrische Leitfähigkeit		10	3
2018	DENW	WES_WWBinsheim	Färbung		10	2
2018	DENW	WES_WWBinsheim	Geruch		10	2
2018	DENW	WES_WWBinsheim	Geschmack		10	2
2018	DENW	WES_WWBinsheim	Trübung		10	2
2018	DENW	WES_WWBinsheim	Wasserstoffionenkonzentration		10	3
2018	DENW	WES_WWBlumenkamp	Geschmack		5	3
2018	DENW	WES_WWFlueren	Elektrische Leitfähigkeit		17	3
2018	DENW	WES_WWFlueren	Geschmack		17	0
2018	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Clostridium perfringens		10	9
2018	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2018	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2018	DERP	AA Holzerath (WW), TW	Geschmack		6	5
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Aluminium		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Ammonium		8	7
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Blei		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Cadmium		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Clostridium perfringens		8	6
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Coliforme Bakterien		56	55

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Eisen		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		56	55
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Färbung		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Geschmack		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		56	55
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		56	55
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Kupfer		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Mangan		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Natrium		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Nickel		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		53	52
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Trihalomethane - insgesamt		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Trübung		54	53
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		54	53
2018	DERP	AA Kylltal (WW), TW	Clostridium perfringens		7	6
2018	DERP	AA Riveris (WW), TW	Geschmack		15	14
2018	DERP	AA Riveris (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	1	0
2018	DERP	AB Erlental (WW), TW	Geschmack		10	7
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Aluminium		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Clostridium perfringens		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Coliforme Bakterien		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Eisen		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Enterokokken		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Färbung		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Geschmack		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	3	1
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Trübung		23	22
2018	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		23	22

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Ammonium		10	9
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Bromat		3	2
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Enterokokken		3	2
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Färbung		10	9
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Geschmack		10	9
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		10	9
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Trübung		10	9
2018	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		10	9
2018	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Ammonium		14	2
2018	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Clostridium perfringens		13	9
2018	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Clostridium perfringens		10	9
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Enterokokken		18	17
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin	30125-63-4	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Mecoprop	7085-19-0	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2018	DERP	Benzenloch (WW), TW	Enterokokken		11	10
2018	DERP	Benzenloch (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	Enterokokken		11	10
2018	DERP	Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Enterokokken		41	40
2018	DERP	Dudenhofen (WW), TW	Clostridium perfringens		2	1
2018	DERP	Dudenhofen (WW), TW	Geschmack		5	4
2018	DERP	Dudenhofen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	1,2-Dichloroethan		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Aluminium		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Ammonium		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Benzol		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Bor		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Bromat		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Calcitlösekapazität		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Chlorid		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Chrom		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Cyanid		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Eisen		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Färbung		28	27
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Fluorid		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		28	27
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Mangan		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Natrium		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Nitrat		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin	30125-63-4	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop	7085-19-0	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	4	3
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Quecksilber		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Selen		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Sulfat		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Tetrachlorethen und Trichlorethen		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Trihalomethane - insgesamt		8	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Trübung		28	27
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Uran		5	4
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		28	27
2018	DERP	Grünstadt (WW), TW	Enterokokken		11	10
2018	DERP	Grünstadt (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Enterokokken		8	7
2018	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2018	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2018	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2018	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2018	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2018	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Clostridium perfringens		5	4
2018	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	Clostridium perfringens		11	10
2018	DERP	HB Hochzone (WW), TW	Enterokokken		11	10
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Clostridium perfringens		7	6
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Enterokokken		10	9
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin		3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop	7085-19-0	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2018	DERP	HB Köppel (WW), TW	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2018	DERP	HB Lahr (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2018	DERP	HB Lahr (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	HB Lahr (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2018	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Clostridium perfringens		17	16
2018	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3
2018	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	4	3
2018	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Ammonium		11	10
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Clostridium perfringens		11	10
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Coliforme Bakterien		11	10
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Eisen		8	7
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Escherichia coli (E. coli)		9	8
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Färbung		8	7
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Geschmack		9	8
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Koloniezahl bei 22 °C		9	8
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Koloniezahl bei 36 °C		9	8
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Elektrische Leitfähigkeit		9	8
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Mangan		8	7
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		8	7
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	0
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Mecoprop	7085-19-0	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	3	1
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Trübung		9	8
2018	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Wasserstoffionenkonzentration		9	8
2018	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	0
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Mecoprop	7085-19-0	3	1
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	2	1
2018	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (WW), TW	Enterokokken		15	5
2018	DERP	HB Zweibrücken, Kreuzberg (WW), TW	Enterokokken		12	5
2018	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	Enterokokken		8	7
2018	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	Hochdorf (WW), TW	Bromat		2	1
2018	DERP	Hochdorf (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DERP	Hochdorf (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	2	1
2018	DERP	Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	Clostridium perfringens		1	0
2018	DERP	Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	Enterokokken		20	17

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	Kuhardt (WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2018	DERP	Kuhardt (WW), TW	Enterokokken		20	18
2018	DERP	Maxdorf (WW), TW	Bromat		2	1
2018	DERP	Maxdorf (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DERP	Maxdorf (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	2	1
2018	DERP	Neustadt West (WW), TW	Enterokokken		10	7
2018	DERP	Neustadt West (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2018	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Aluminium		10	9
2018	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Eisen		11	10
2018	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Mangan		10	8
2018	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		11	9
2018	DERP	Ordenswald (WW), TW	Enterokokken		33	28
2018	DERP	Ordenswald (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	5	4
2018	DERP	PS Gensingen (WW),TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	1	0
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Aluminium		4	2
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Ammonium		8	7
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Clostridium perfringens		5	3
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Coliforme Bakterien		10	9
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Enterokokken		8	4
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Escherichia coli (E. coli)		10	9
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Färbung		9	8
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Geschmack		11	10
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		10	9
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		10	9
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Elektrische Leitfähigkeit		11	10
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	0
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop	7085-19-0	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Trübung		11	10
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		11	10

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	3	2
2018	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2018	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	4	3
2018	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	4	2
2018	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2018	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	4	1
2018	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	4	1
2018	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2018	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Ammonium		4	2
2018	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Bromat		1	0
2018	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2018	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2018	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2018	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	Ammonium		5	1
2018	DERP	ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	Bromat		1	0
2018	DERP	ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2018	DERP	ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2018	DERP	ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2018	DERP	ÜGS Mertesheim (WW), TW	Enterokokken		5	4
2018	DERP	ÜGS Mertesheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	ÜGS Mertesheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2018	DERP	ÜGS Speyer-Hanhofen (WW), TW	Clostridium perfringens		2	1
2018	DERP	ÜGS Speyer-Hanhofen (WW), TW	Geschmack		5	4
2018	DERP	ÜGS Speyer-Hanhofen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Ammonium		5	1
2018	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Bromat		1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Ammonium		4	1
2018	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Bromat		1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Enterokokken		2	1
2018	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2018	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Ammonium		7	2
2018	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Bromat		1	0
2018	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2018	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Enterokokken		2	0
2018	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	1	0
2018	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Enterokokken		14	13
2018	DERP	Wachenheim (WW), TW	Enterokokken		5	4
2018	DERP	Wachenheim (WW), TW	Pestizide - einzeln: Cyhalothrin, lambda-	91465-08-6	2	1
2018	DERP	Wasserwerk-Süd SP (WW), TW	Clostridium perfringens		6	5
2018	DERP	Wasserwerk-Süd SP (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2018	DESH	Energieversorgung Sylt	Trübung		25	20
2018	DESH	VG Christian-Albrechts-Universität	Geschmack		4	0
2018	DESH	VG Stadtwerke Nortorf	Enterokokken		7	2
2018	DESH	VG WBV Mitteleider	Enterokokken		13	3
2018	DESH	VG WW Tarp	Geschmack		4	0
2018	DESL	WVG Heusweiler	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DESL	WVG Heusweiler	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DESL	WVG Hixberg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DESL	WVG Spiesermühltal	Coliforme Bakterien		19	18
2018	DESL	WVG Spiesermühltal	Escherichia coli (E. coli)		19	18
2018	DESL	WVG Spiesermühltal	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2018	DESL	WVG Sulzbach	Enterokokken		12	7
2018	DESL	WVG Sulzbach	Färbung		10	7
2018	DESL	WVG Völklingen	1,2-Dichloroethan		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Aluminium		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Ammonium		3	1
2018	DESL	WVG Völklingen	Antimon		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Arsen		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Benzo-(a)-pyren		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Benzol		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Blei		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Bor		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Bromat		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Calcitlösekapazität		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Chlorid		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Chrom		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Coliforme Bakterien		19	18
2018	DESL	WVG Völklingen	Cyanid		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Elektrische Leitfähigkeit		19	18
2018	DESL	WVG Völklingen	Enterokokken		19	18
2018	DESL	WVG Völklingen	Escherichia coli (E. coli)		19	18
2018	DESL	WVG Völklingen	Färbung		16	15
2018	DESL	WVG Völklingen	Fluorid		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Kupfer		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Mangan		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Natrium		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Nickel		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Nitrat		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Nitrat/Nitrit Formel		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Quecksilber		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Sulfat		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Trihalogenmethane - insgesamt		3	0
2018	DESL	WVG Völklingen	Trübung		3	2
2018	DESL	WVG Völklingen	Wasserstoffionenkonzentration		19	18
2018	DESL	WVG Warndt	Antimon		2	1
2018	DESL	WVG Warndt	Arsen		2	1
2018	DESL	WVG Warndt	Benzo-(a)-pyren		2	1
2018	DESL	WVG Warndt	Blei		2	1
2018	DESL	WVG Warndt	Kupfer		2	1
2018	DESL	WVG Warndt	Nickel		2	1
2018	DESL	WVG Warndt	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DESL	WVG Warndt	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2018	DESL	WVG Warndt	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2018	DESL	WVG_Kirkel	Ammonium		1	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Chrom		1	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Elektrische Leitfähigkeit		4	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Enterokokken		4	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Färbung		4	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Geruch		4	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Geschmack		4	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Trübung		4	0
2018	DESL	WVG_Kirkel	Wasserstoffionenkonzentration		4	0
2018	DESL	WVG_Königsbruch	1,2-Dichloroethan		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Benzol		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Bor		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Bromat		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Chrom		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Cyanid		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Fluorid		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Nitrat		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Quecksilber		3	2
2018	DESL	WVG_Königsbruch	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	2
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Aluminium		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Benzol		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Bor		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Bromat		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Calcitlösekapazität		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Chlorid		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Chrom		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Cyanid		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Eisen		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Enterokokken		25	21
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Fluorid		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Geschmack		25	24
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Mangan		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Natrium		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Nitrat		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		4	3
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Quecksilber		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Sulfat		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	Trübung		25	24
2018	DESN	70	Geruch		43	24
2018	DESN	70	Geschmack		43	24

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2018	DESN	140	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2018	DESN	140	Trihalogenmethane - insgesamt		3	2
2018	DESN	180	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		4	3
2018	DESN	190	Geschmack		7	6
2018	DESN	310	Geruch		7	6
2018	DESN	310	Geschmack		7	6
2018	DESN	1050	Geschmack		88	86
2018	DESN	1053	Benzol		2	1
2018	DESN	1053	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2018	DESN	1055	Aluminium		7	5
2018	DESN	1055	Benzol		2	0
2018	DESN	1055	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2018	DESN	1055	Quecksilber		2	1
2018	DESN	1055	Uran		2	1
2018	DESN	1140	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		4	3
2018	DESN	1160	Eisen		145	144
2018	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	Selen		3	2
2018	DEST	WVG WW Lützen	Geschmack		4	3
2018	DEST	WVG WW Quedlinburg	Aluminium		2	1
2018	DEST	WVG WW Quedlinburg	Ammonium		2	0
2018	DEST	WVG WW Tangeln	1,2-Dichloroethan		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Ammonium		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Benzol		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Bor		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Chrom		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Cyanid		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Fluorid		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Oxidierbarkeit		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Quecksilber		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Selen		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2018	DEST	WVG WW Tangeln	Uran		2	1
2018	DEST	WVG WW Wörpen	Quecksilber		2	1

Tab. A2-3 **|** Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete (> 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag oder > 5 000 versorgte Personen), in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird (Informationen zur Anzahl durchgeführter Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – **Berichtsjahr 2019**

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEBB	WW Briesen II	Antimon		4	3
2019	DEBB	WW Briesen II	Arsen		4	3
2019	DEBB	WW Briesen II	Benzo-(a)-pyren		4	3
2019	DEBB	WW Briesen II	Cadmium		4	3
2019	DEBB	WW Briesen II	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	3
2019	DEBB	WW Fehrbellin	Bromat		2	0
2019	DEBB	WW Henningsdorf	Geschmack		16	13
2019	DEBB	WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Färbung		46	22
2019	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Bromat		2	0
2019	DEBB	WW Oranienburg-Sachsenhausen	Geschmack		19	14
2019	DEBB	WW Prenden	Antimon		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Arsen		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Blei		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Cadmium		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Coliforme Bakterien		10	8
2019	DEBB	WW Prenden	Enterokokken		10	8
2019	DEBB	WW Prenden	Escherichia coli (E. coli)		10	8
2019	DEBB	WW Prenden	Geruch		10	7
2019	DEBB	WW Prenden	Geschmack		10	5
2019	DEBB	WW Prenden	Koloniezahl bei 22 °C		10	8
2019	DEBB	WW Prenden	Koloniezahl bei 36 °C		10	8
2019	DEBB	WW Prenden	Kupfer		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Nickel		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEBB	WW Prenden	Trübung		10	5
2019	DEBB	WW Prenden	Wasserstoffionenkonzentration		10	8
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	1,2-Dichloroethan		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Benzol		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Bor		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Bromat		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Calcitlösekapazität		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Chlorid		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Chrom		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Cyanid		5	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Fluorid		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Natrium		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Nitrat		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Organisch gebundener Kohlenstoff		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Quecksilber		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Selen		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Sulfat		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Tetrachlorethen und Trichlorethen		5	3
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	Uran		5	3
2019	DEBB	WW Werneuchen	Geschmack		4	3
2019	DEBB	WW Werneuchen	Trübung		4	3
2019	DEBY	Alling	Geschmack		7	5
2019	DEBY	BERCHING-ITTELHOFENER WASSERGRUPPE WVA	Bromat		2	1
2019	DEBY	BERCHING-ITTELHOFENER WASSERGRUPPE WVA	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEBY	BERCHING-ITTELHOFENER WASSERGRUPPE WVA	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEBY	BMI	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEBY	BMI	Uran		2	0
2019	DEBY	Buchloe	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	1,2-Dichloroethan		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Aluminium		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Ammonium		19	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Bor		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Bromat		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Chlorid		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Chrom		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Cyanid		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Eisen		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Fluorid		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Mangan		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Natrium		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Nitrat		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Nitrat/Nitrit Formel		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	1
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Quecksilber		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Selen		3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Sulfat		3	2
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	2
2019	DEBY	Gabler Saliter	Enterokokken		7	6
2019	DEBY	Gabler Saliter	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DEBY	Gennach Hühnerbach Gruppe	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Aluminium		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Antimon		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Arsen		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Benzol		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Blei		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Bor		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Bromat		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Cadmium		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Chlorid		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Chrom		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Cyanid		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Eisen		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Färbung		7	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Fluorid		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Kupfer		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Mangan		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Natrium		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Nickel		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Quecksilber		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Selen		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Sulfat		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	Trihalogenmethane - insgesamt		2	0
2019	DEBY	Hof-HEW	Ammonium		25	7
2019	DEBY	Hof-HEW	Bromat		3	0
2019	DEBY	Hof-HEW	Färbung		25	7
2019	DEBY	JACHENHAUSENER GRUPPE WVA	Bromat		2	0
2019	DEBY	Kaufbeuren	Coliforme Bakterien		25	24
2019	DEBY	Kaufbeuren	Enterokokken		25	23
2019	DEBY	Kaufbeuren	Escherichia coli (E. coli)		25	24
2019	DEBY	Kaufbeuren	Geschmack		25	24
2019	DEBY	Kaufbeuren	Koloniezahl bei 22 °C		25	24
2019	DEBY	Kaufbeuren	Koloniezahl bei 36 °C		25	24
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Aluminium		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Ammonium		13	4
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Benzol		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Bor		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Bromat		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Chlorid		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Cyanid		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Fluorid		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Natrium		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Nitrat		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Quecksilber		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Selen		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Sulfat		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEBY	Laber-Naab	Bromat		4	0
2019	DEBY	Landkreis Regensburg-Süd	Trübung		16	15
2019	DEBY	Münchberg	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Aluminium		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Ammonium		7	0
2019	DEBY	Münchberg	Antimon		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Arsen		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Benzol		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Blei		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Bor		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Bromat		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Cadmium		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Chlorid		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Chrom		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Cyanid		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Eisen		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Färbung		7	0
2019	DEBY	Münchberg	Fluorid		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Kupfer		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Mangan		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Natrium		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Nickel		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Nitrat		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Quecksilber		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Selen		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Sulfat		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DEBY	Münchberg	Trihalogenmethane - insgesamt		2	0
2019	DEBY	Nestlé	Elektrische Leitfähigkeit		13	12
2019	DEBY	Nestlé	Enterokokken		13	11
2019	DEBY	Nestlé	Färbung		13	12
2019	DEBY	Nestlé	Geruch		13	12
2019	DEBY	Nestlé	Geschmack		13	12
2019	DEBY	Nestlé	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEBY	Nestlé	Trübung		13	12
2019	DEBY	Nestlé	Wasserstoffionenkonzentration		13	12
2019	DEBY	NEUMARKT WVA	Bromat		3	2
2019	DEBY	NEUMARKT WVA	Trihalogenmethane - insgesamt		3	1
2019	DEBY	Oberkotzau	Ammonium		4	1
2019	DEBY	Oberkotzau	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2019	DEBY	Oberkotzau	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEBY	Oberkotzau	Trihalogenmethane - insgesamt		1	0
2019	DEBY	Obertraubling	Geschmack		7	1
2019	DEBY	Obertraubling	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEBY	Ochsenfurt	Ammonium		7	2
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Ammonium		7	5
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Coliforme Bakterien		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Escherichia coli (E. coli)		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Färbung		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Geruch		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Geschmack		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Koloniezahl bei 36 °C		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Trihalogenmethane - insgesamt		2	0
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Trübung		7	6
2019	DEBY	PETTENHOFENER GRUPPE WVA	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2019	DEBY	Rehau	Ammonium		7	2
2019	DEBY	Rehau	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEBY	Rimpar	Ammonium		4	2
2019	DEBY	Rimpar	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2019	DEBY	Schierling	Geschmack		4	3
2019	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	Ammonium		10	2
2019	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	Färbung		10	2
2019	DEBY	SENGENTHAL-DEINING WVA Zweckverband	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEBY	Stadtwerke Bogen	Bromat		2	0
2019	DEBY	Veitshöchheim	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Aluminium		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Ammonium		7	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Benzol		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Bor		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Bromat		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEBY	Veitshöchheim	Chlorid		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Chrom		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Cyanid		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Eisen		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Färbung		7	6
2019	DEBY	Veitshöchheim	Fluorid		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Geruch		7	6
2019	DEBY	Veitshöchheim	Geschmack		7	6
2019	DEBY	Veitshöchheim	Kupfer		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Mangan		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Natrium		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Nitrat		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEBY	Veitshöchheim	Quecksilber		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Selen		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Sulfat		2	1
2019	DEBY	Veitshöchheim	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEBY	Würzburg (WVV)	Ammonium		79	48
2019	DEBY	Würzburg (WVV)	Nitrat/Nitrit Formel		5	0
2019	DEBY	WÜRZBURG (WW-E)	Ammonium		13	5
2019	DEBY	WÜRZBURG (WW-E)	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	1,2-Dichloroethan		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Ammonium		19	2
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Benzol		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Bor		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Bromat		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Chlorid		3	1
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Cyanid		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Elektrische Leitfähigkeit		19	8
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Fluorid		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Natrium		3	1
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Nitrat		3	1
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Nitrat/Nitrit Formel		3	1
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	1
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Quecksilber		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Selen		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Sulfat		3	1
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Trihalogenmethane - insgesamt		3	1
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	Wasserstoffionenkonzentration		19	5
2019	DEBY	WVG Volkach-Astheim	Ammonium		10	3
2019	DEBY	WVG Volkach-Astheim	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEBY	WVG Volkach-Astheim	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DEBY	Zweckverband Aitrachtalgruppe	Bromat		2	0
2019	DEBY	Zweckverband Buchberggruppe	Bromat		2	0
2019	DEBY	Zweckverband Irlbachgruppe	Bromat		2	0
2019	DEBY	Zweckverband Spitzberggruppe	Bromat		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEBY	ZWV Auracher Gruppe, Burgebrach HZ	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2019	DEBY	ZWV Auracher Gruppe, Burgebrach HZ	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Benzol		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Bor		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Bromat		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Chrom		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Cyanid		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Elektrische Leitfähigkeit		7	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Fluorid		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Mangan		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Nitrat		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Quecksilber		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Selen		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	Uran		2	0
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Aluminium		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Ammonium		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Chlorid		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Eisen		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Mangan		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Natrium		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Sulfat		2	1
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg HB Kunigundenruh	Uran		2	1
2019	DEBY	ZWV Strullendorf	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEHE	Bad Arolsen, Helsen, Massenhsn, Mengeringhsn, Schmillinghsn, Külte	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEHE	Bad Camberg: Kernstadt, Erbach, Schwickershausen, Dombach (BC1)	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DEHE	Bad König: Bad König + OT	Geschmack		7	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Benzol		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Bor		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Bromat		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Chrom		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Cyanid		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Fluorid		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Quecksilber		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Selen		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	Uran		2	0
2019	DEHE	Bad Wildungen,Albertshsn, Reinhardshsn,Alt Wild., Reitzenh,Mandern,Wega	Clostridium perfringens		13	4
2019	DEHE	Bad Wildungen,Albertshsn, Reinhardshsn,Alt Wild., Reitzenh,Mandern,Wega	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEHE	Bad Wildungen,Albertshsn, Reinhardshsn,Alt Wild., Reitzenh,Mandern,Wega	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEHE	Brensbach: Brensbach + OT	Clostridium perfringens		4	1
2019	DEHE	Breuberg: Breuberg + OT	Geschmack		4	4
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	1,2-Dichloroethan		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Antimon		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Arsen		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Benzo-(a)-pyren		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Benzol		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Blei		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Bor		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Bromat		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Cadmium		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Chrom		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Cyanid		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Fluorid		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Kupfer		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Nickel		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Quecksilber		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Selen		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Tetrachlorethen und Trichlorethen		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Trihalogenmethane - insgesamt		1	0
2019	DEHE	Elz: Elz und Malmeneich (EM)	Uran		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Frankenberg,Hommershsn,Rödden,Rodenb,Schreufa,Viermün, Wandershsn,Burgw	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEHE	GRÜ_Haingründau, Lieblos, Mittelgründau, Niedergründau, Rotenbergen	Geruch		7	6
2019	DEHE	GRÜ_Haingründau, Lieblos, Mittelgründau, Niedergründau, Rotenbergen	Geschmack		7	3
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Aluminium		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Ammonium		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Antimon		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Arsen		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Benzol		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Blei		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Bor		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Bromat		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Cadmium		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Chlorid		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Chrom		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Cyanid		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Eisen		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Fluorid		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Kupfer		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Mangan		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Natrium		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Nickel		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Nitrat		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Nitrat/Nitrit Formel		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Quecksilber		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Selen		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Sulfat		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	Uran		2	1
2019	DEHE	Heppenheim	Geschmack		13	16
2019	DEHE	Hessisch Lichtenau: Hessisch Lichtenau + OT	Bromat		2	0
2019	DEHE	Höchst: Höchst + OT	Geschmack		7	0
2019	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	Geruch		7	0
2019	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	Geschmack		7	4
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	1,2-Dichloroethan		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Aluminium		1	1
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Ammonium		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Antimon		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Arsen		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Benzo-(a)-pyren		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Benzol		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Blei		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Bor		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Bromat		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Cadmium		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Calcitlösekapazität		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Chlorid		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Chrom		1	3
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Clostridium perfringens		4	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Cyanid		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Eisen		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Fluorid		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Kupfer		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Mangan		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Natrium		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Nickel		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Nitrat		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	94-75-7	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Alachlor	15972-60-8	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Aldrin	309-00-2	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: alpha-Endosulfan	959-98-8	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Azinphos-ethyl	2642-71-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: beta-Endosulfan	33213-65-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Carbofuran	1563-66-2	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Chlorfenvinphos	470-90-6	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Clopyralid	1702-17-6	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Dicamba	1918-00-10	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Dichlobenil	8014685-6	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-3	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Dieldrin	60-57-1	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: gamma-HCH (Lindan)	58-89-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Heptachlor	76-44-8	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Heptachlorepoxid	1024-57-3	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: MCPA	94-74-6	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-0	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron	18691-97-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Metobromuron	3060-89-7	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Metoxuron		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Monuron	150-68-5	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Parathion-methyl	298-00-0	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Sebutylazin	7286-69-3	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Quecksilber		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Selen		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Sulfat		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Tetrachlorethen und Trichlorethen		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Trihalogenmethane - insgesamt		1	0
2019	DEHE	Kelkheim - Fischbach	Uran		1	0
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	94-75-7	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Alachlor	15972-60-8	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Aldrin	309-00-2	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: alpha-Endosulfan	959-98-8	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Azinphos-ethyl	2642-71-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: beta-Endosulfan	33213-65-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Carbofuran	1563-66-2	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Chlorfenvinphos	470-90-6	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Clopyralid	1702-17-6	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Dicamba	1918-00-11	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Dichlobenil	8014685-6	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-4	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Dieldrin	60-57-1	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: gamma-HCH (Lindan)	58-89-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Heptachlor	76-44-8	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Heptachlorepoxid	1024-57-3	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: MCPA	94-74-6	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-1	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron	18691-97-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Metobromuron	3060-89-7	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Metoxuron		2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Monuron	150-68-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Parathion-methyl	298-00-0	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Sebutylazin	7286-69-3	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEHE	Kelkheim MZ	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEHE	Korbach, Strothe, Helmscheid	Clostridium perfringens		10	4
2019	DEHE	Korbach, Strothe, Helmscheid	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEHE	Korbach, Strothe, Helmscheid	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Aluminium		2	4
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Ammonium		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Antimon		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Arsen		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Benzol		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Blei		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Bor		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Bromat		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Cadmium		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Chlorid		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Chrom		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Cyanid		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Eisen		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Fluorid		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Kupfer		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Mangan		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Natrium		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Nickel		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Nitrat		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Quecksilber		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Selen		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Sulfat		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEHE	KS_Wolfhagen, Wolfhagen - Gasterfeld, - Viesebeck 32	Uran		2	1
2019	DEHE	Lützelbach: OT	Geschmack		4	0
2019	DEHE	MTL_Bischofsheim, Dörnigheim, Hochstadt, Wachenbuchen	Geschmack		19	3
2019	DEHE	Reichelsheim: Reichelsheim + OT	Clostridium perfringens		7	4
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Aluminium		2	10
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Chlorid		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Eisen		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Fluorid		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Mangan		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Natrium		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Nitrat		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	0
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	Sulfat		2	0
2019	DEHE	Treysa	Enterokokken		7	3
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Carbofuran	1563-66-2	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: gamma-HCH (Lindan)	58-89-9	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron	18691-97-9	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Metobromuron	3060-89-7	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Monuron	150-68-5	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Sebutylazin	7286-69-3	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	1	0
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEHE	Volkmarsen, Lütersheim, Ehringen	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Aluminium		2	0
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Ammonium		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Antimon		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Arsen		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Benzol		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Blei		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Bor		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Bromat		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Cadmium		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Chlorid		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Chrom		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Cyanid		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Eisen		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Fluorid		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Kupfer		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Mangan		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Natrium		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Nickel		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Nitrat		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Quecksilber		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Selen		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Sulfat		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Trihalogenmethane - insgesamt		2	1
2019	DEHE	Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen, Weilburg (WE5)	Uran		2	1
2019	DEHE	Willingen, Stryck	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEHE	WVG Biebertal "Obermühle I"	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEHE	WVG Biebertal "Obermühle I"	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		1	0
2019	DEHE	WVG Linden	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEHE	Ziegenhain	Enterokokken		4	1
2019	DEMV	LmB Arla Foods Deutschland Gm	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DEMV	LmB Arla Foods Deutschland Gm	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEMV	LmB Arla Foods Deutschland Gm	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	LmB Arla Foods Deutschland Gm	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	LmB Arla Foods Deutschland Gm	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Coliforme Bakterien		7	4
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Elektrische Leitfähigkeit		7	4
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Escherichia coli (E. coli)		7	4
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Färbung		7	4
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Geruch		7	3
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Geschmack		7	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Koloniezahl bei 22 °C		7	4
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Koloniezahl bei 36 °C		7	4
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Trübung		7	4
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische	Wasserstoffionenkonzentration		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Geruch		10	9
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Geschmack		10	7
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Geschmack		4	3
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Geruch		10	8
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Geschmack		10	6
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Bromat		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Geschmack		7	5
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bansin	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Banz (Dranske)	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Bentzin	Geschmack		4	3
2019	DEMV	Wasserwerk Bentzin	Koloniezahl bei 22 °C		4	3
2019	DEMV	Wasserwerk Bentzin	Koloniezahl bei 36 °C		4	3
2019	DEMV	Wasserwerk Boizenburg	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Damgarten	Selen		1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Dargun	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Dargun	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Demmin	Geschmack		10	8
2019	DEMV	Wasserwerk Demmin	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Demmin	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Arsen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Geschmack		10	8
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Bromat		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Franzburg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Friedland	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Friedland	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Friedrichshof Zone 1, Wismar	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	0
2019	DEMV	Wasserwerk Friedrichshof Zone 1, Wismar	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	0
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Aluminium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Benzol		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Bor		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Chlorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Chrom		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Cyanid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Fluorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Natrium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Nitrat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Quecksilber		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Selen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Sulfat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	Uran		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Graal-Müritz	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Bromat		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Geschmack		10	9
2019	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	1
2019	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	1
2019	DEMV	Wasserwerk II Stavenhagen	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Neubrandenburg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk III Neubrandenburg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Geschmack		7	5
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Karlshagen	Bromat		1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Karlshagen	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Karlshagen	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Karlshagen	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Klütz	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Klütz	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Coliforme Bakterien		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Elektrische Leitfähigkeit		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Escherichia coli (E. coli)		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Färbung		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Geruch		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Geschmack		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Koloniezahl bei 22 °C		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Koloniezahl bei 36 °C		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Trübung		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kröpelin	Wasserstoffionenkonzentration		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Coliforme Bakterien		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Elektrische Leitfähigkeit		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Escherichia coli (E. coli)		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Färbung		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Geruch		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Geschmack		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Koloniezahl bei 22 °C		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Koloniezahl bei 36 °C		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Trübung		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Kühlung	Wasserstoffionenkonzentration		16	15
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Aluminium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Ammonium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Benzol		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Bor		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Chlorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Chrom		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Coliforme Bakterien		7	6
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Cyanid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Elektrische Leitfähigkeit		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Escherichia coli (E. coli)		7	6
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Färbung		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Fluorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Geruch		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Geschmack		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Koloniezahl bei 36 °C		7	6
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Natrium		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Quecksilber		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Selen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Sulfat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Trübung		7	6
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Uran		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Laage	Wasserstoffionenkonzentration		7	4
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Geschmack		13	10
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Aluminium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Antimon		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Arsen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Benzol		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Blei		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Bor		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Cadmium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Chlorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Chrom		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Cyanid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Eisen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Fluorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Geschmack		7	6
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Kupfer		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Mangan		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Natrium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Nickel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Nitrat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Quecksilber		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Selen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Sulfat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	Uran		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Lüssow	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchin	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Malchin	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Geschmack		7	3
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Niekrenz	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	Selen		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Aluminium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Fluorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	Selen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Ribnitz	Selen		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Aluminium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Antimon		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Arsen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Benzol		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Blei		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Bor		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Cadmium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Chrom		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Cyanid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Fluorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Geschmack		7	2
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Kupfer		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Nickel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Quecksilber		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Selen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	Uran		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	Geschmack		115	106
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		6	0
2019	DEMV	Wasserwerk Sellin - Gager	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 0	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 0	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 1	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 1	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 1	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 10	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 10	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 11	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 11	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 12	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 12	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 13	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 13	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 14	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 14	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 15	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 15	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 16	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 16	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 17	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 17	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 18	Bromat		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 18	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 19	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 2	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 2	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 3	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 3	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 4	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 4	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 5	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 5	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 6	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 6	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 7	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 7	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 8	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 8	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 9	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 9	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Aluminium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Antimon		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Arsen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Benzol		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Blei		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Bor		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Cadmium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Chrom		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Cyanid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Fluorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Kupfer		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Nickel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Quecksilber		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Selen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Teterow	Uran		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	1,2-Dichloroethan		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Aluminium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Antimon		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Arsen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Benzol		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Bor		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Cadmium		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Chrom		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Cyanid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Fluorid		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Geschmack		13	0
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Kupfer		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Nickel		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Quecksilber		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Selen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	Uran		2	1
2019	DEMV	Wasserwerk Wendorf Zone 2, Wismar	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Wendorf Zone 2, Wismar	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA)	94-74-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	1066-51-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Chloridazon-methyl-desphenyl	17254-80-7	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	120-36-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Fenuron	101-42-8	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstatior	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Metazachlorsäure	67129-08-2	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Prometryn	7287-19-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Propiconazol	7287-19-6	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	Selen		2	0
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	Bromat		2	1
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DENI	B10103	1,2-Dichloroethan		6	5
2019	DENI	B10103	Ammonium		6	5
2019	DENI	B10103	Antimon		6	5
2019	DENI	B10103	Arsen		6	5
2019	DENI	B10103	Benzo-(a)-pyren		6	5
2019	DENI	B10103	Benzol		6	5
2019	DENI	B10103	Blei		6	0
2019	DENI	B10103	Bor		6	5
2019	DENI	B10103	Bromat		6	5
2019	DENI	B10103	Cadmium		6	5
2019	DENI	B10103	Calcitlösekapazität		6	5
2019	DENI	B10103	Chlorid		6	5
2019	DENI	B10103	Chrom		6	5
2019	DENI	B10103	Clostridium perfringens		118	5
2019	DENI	B10103	Cyanid		6	5
2019	DENI	B10103	Fluorid		6	5
2019	DENI	B10103	Kupfer		6	0
2019	DENI	B10103	Mangan		6	5
2019	DENI	B10103	Natrium		6	5
2019	DENI	B10103	Nickel		6	0
2019	DENI	B10103	Nitrat		6	5
2019	DENI	B10103	Nitrat/Nitrit Formel		6	5
2019	DENI	B10103	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		6	5
2019	DENI	B10103	Organisch gebundener Kohlenstoff		6	5
2019	DENI	B10103	Oxidierbarkeit		6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	6	5

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	6	5
2019	DENI	B10103	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	6	5
2019	DENI	B10103	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		6	5
2019	DENI	B10103	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		6	5
2019	DENI	B10103	Quecksilber		6	5
2019	DENI	B10103	Selen		6	5
2019	DENI	B10103	Sulfat		6	5
2019	DENI	B10103	Tetrachlorethen und Trichlorethen		6	5
2019	DENI	B10103	Trihalogenmethane - insgesamt		6	5
2019	DENI	B10103	Uran		6	5
2019	DENI	B1012	Clostridium perfringens		9	6
2019	DENI	B1026	Coliforme Bakterien		88	86
2019	DENI	B1026	Enterokokken		88	79
2019	DENI	B1026	Escherichia coli (E. coli)		88	86
2019	DENI	B1026	Koloniezahl bei 22 °C		88	85
2019	DENI	B1026	Koloniezahl bei 36 °C		88	85
2019	DENI	B1042	Geschmack		10	9
2019	DENI	B1059	Coliforme Bakterien		16	15
2019	DENI	B1059	Elektrische Leitfähigkeit		16	15
2019	DENI	B1059	Enterokokken		16	15
2019	DENI	B1059	Escherichia coli (E. coli)		16	15
2019	DENI	B1059	Färbung		16	15
2019	DENI	B1059	Geruch		16	15
2019	DENI	B1059	Geschmack		16	15
2019	DENI	B1059	Koloniezahl bei 22 °C		16	15
2019	DENI	B1059	Koloniezahl bei 36 °C		16	15
2019	DENI	B1059	Trübung		16	15
2019	DENI	B1059	Wasserstoffionenkonzentration		16	15
2019	DENI	B1064	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DENI	B1072	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	1
2019	DENI	B15205	Blei		2	1
2019	DENI	B15205	Kupfer		2	1
2019	DENI	B15205	Nickel		2	1
2019	DENI	B15548	1,2-Dichloroethan		1	0
2019	DENI	B15548	Aluminium		1	0
2019	DENI	B15548	Ammonium		1	0
2019	DENI	B15548	Antimon		1	0
2019	DENI	B15548	Arsen		1	0
2019	DENI	B15548	Benzo-(a)-pyren		1	0
2019	DENI	B15548	Benzol		1	0
2019	DENI	B15548	Blei		1	0
2019	DENI	B15548	Bor		1	0
2019	DENI	B15548	Bromat		1	0
2019	DENI	B15548	Cadmium		1	0
2019	DENI	B15548	Calcitlösekapazität		1	0
2019	DENI	B15548	Chlorid		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B15548	Chrom		1	0
2019	DENI	B15548	Cyanid		1	0
2019	DENI	B15548	Eisen		1	0
2019	DENI	B15548	Enterokokken		4	3
2019	DENI	B15548	Fluorid		1	0
2019	DENI	B15548	Kupfer		1	0
2019	DENI	B15548	Mangan		1	0
2019	DENI	B15548	Natrium		1	0
2019	DENI	B15548	Nickel		1	0
2019	DENI	B15548	Nitrat		1	0
2019	DENI	B15548	Nitrat/Nitrit Formel		1	0
2019	DENI	B15548	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		1	0
2019	DENI	B15548	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2019	DENI	B15548	Oxidierbarkeit		1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	1	0
2019	DENI	B15548	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	1	0
2019	DENI	B15548	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		1	0
2019	DENI	B15548	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		1	0
2019	DENI	B15548	Quecksilber		1	0
2019	DENI	B15548	Selen		1	0
2019	DENI	B15548	Sulfat		1	0
2019	DENI	B15548	Tetrachlorethen und Trichlorethen		1	0
2019	DENI	B15548	Uran		1	0
2019	DENI	B15551	Clostridium perfringens		7	1
2019	DENI	B15555	Antimon		2	1
2019	DENI	B15555	Arsen		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B15555	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENI	B15555	Cadmium		2	1
2019	DENI	B15555	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENI	B15571	Bromat		1	0
2019	DENI	B2027	1,2-Dichloroethan		3	2
2019	DENI	B2027	Aluminium		3	2
2019	DENI	B2027	Ammonium		3	2
2019	DENI	B2027	Antimon		3	2
2019	DENI	B2027	Arsen		3	2
2019	DENI	B2027	Benzo-(a)-pyren		3	2
2019	DENI	B2027	Benzol		3	2
2019	DENI	B2027	Blei		3	2
2019	DENI	B2027	Bor		3	2
2019	DENI	B2027	Bromat		3	2
2019	DENI	B2027	Cadmium		3	2
2019	DENI	B2027	Calcitlösekapazität		3	2
2019	DENI	B2027	Chlorid		3	2
2019	DENI	B2027	Chrom		3	2
2019	DENI	B2027	Cyanid		3	2
2019	DENI	B2027	Fluorid		3	2
2019	DENI	B2027	Kupfer		3	2
2019	DENI	B2027	Mangan		3	2
2019	DENI	B2027	Natrium		3	2
2019	DENI	B2027	Nickel		3	2
2019	DENI	B2027	Nitrat/Nitrit Formel		3	2
2019	DENI	B2027	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		3	2
2019	DENI	B2027	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DENI	B2027	Oxidierbarkeit		3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2019	DENI	B2027	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2019	DENI	B2027	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		3	2
2019	DENI	B2027	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		3	2
2019	DENI	B2027	Quecksilber		3	2
2019	DENI	B2027	Selen		3	2
2019	DENI	B2027	Sulfat		3	2
2019	DENI	B2027	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	2
2019	DENI	B2027	Trihalogenmethane - insgesamt		3	2
2019	DENI	B2027	Uran		3	2
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	0
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	0
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	0
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	0
2019	DENI	B35302	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2019	DENI	B35312	Geruch		4	3
2019	DENI	B35312	Geschmack		4	3
2019	DENI	B35312	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		1	0
2019	DENI	B35314	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DENI	B35314	Aluminium		2	1
2019	DENI	B35314	Antimon		2	1
2019	DENI	B35314	Arsen		2	1
2019	DENI	B35314	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENI	B35314	Benzol		2	1
2019	DENI	B35314	Bromat		2	1
2019	DENI	B35314	Cadmium		2	1
2019	DENI	B35314	Chrom		2	1
2019	DENI	B35314	Cyanid		2	1
2019	DENI	B35314	Geschmack		7	6
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DENI	B35314	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DENI	B35314	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DENI	B35314	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENI	B35314	Quecksilber		2	1
2019	DENI	B35314	Selen		2	1
2019	DENI	B35314	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DENI	B35314	Uran		2	1
2019	DENI	B35905	Calcitlösekapazität		3	2
2019	DENI	B40101	Benzo-(a)-pyren		4	3
2019	DENI	B40101	Cyanid		4	2
2019	DENI	B40101	Nitrat/Nitrit Formel		4	3
2019	DENI	B40101	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		4	3
2019	DENI	B45601	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENI	B45601	Aluminium		2	0
2019	DENI	B45601	Ammonium		2	0
2019	DENI	B45601	Antimon		2	0
2019	DENI	B45601	Arsen		2	0
2019	DENI	B45601	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DENI	B45601	Benzol		2	0
2019	DENI	B45601	Blei		2	0
2019	DENI	B45601	Bor		2	0
2019	DENI	B45601	Bromat		2	0
2019	DENI	B45601	Cadmium		2	0
2019	DENI	B45601	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENI	B45601	Chlorid		2	0
2019	DENI	B45601	Chrom		2	0
2019	DENI	B45601	Cyanid		2	0
2019	DENI	B45601	Eisen		2	0
2019	DENI	B45601	Fluorid		2	0
2019	DENI	B45601	Kupfer		2	0
2019	DENI	B45601	Mangan		2	0
2019	DENI	B45601	Natrium		2	0
2019	DENI	B45601	Nickel		2	0
2019	DENI	B45601	Nitrat		2	0
2019	DENI	B45601	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DENI	B45601	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	0
2019	DENI	B45601	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DENI	B45601	Oxidierbarkeit		2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2019	DENI	B45601	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0
2019	DENI	B45601	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DENI	B45601	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DENI	B45601	Quecksilber		2	0
2019	DENI	B45601	Selen		2	0
2019	DENI	B45601	Sulfat		2	0
2019	DENI	B45601	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENI	B45601	Trihalogenmethane - insgesamt		2	0
2019	DENI	B45601	Uran		2	0
2019	DENI	B45603	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENI	B45603	Aluminium		2	0
2019	DENI	B45603	Ammonium		2	0
2019	DENI	B45603	Antimon		2	0
2019	DENI	B45603	Arsen		2	0
2019	DENI	B45603	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DENI	B45603	Benzol		2	0
2019	DENI	B45603	Blei		2	0
2019	DENI	B45603	Bor		2	0
2019	DENI	B45603	Bromat		2	0
2019	DENI	B45603	Cadmium		2	0
2019	DENI	B45603	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENI	B45603	Chlorid		2	0
2019	DENI	B45603	Chrom		2	0
2019	DENI	B45603	Cyanid		2	0
2019	DENI	B45603	Eisen		2	0
2019	DENI	B45603	Fluorid		2	0
2019	DENI	B45603	Kupfer		2	0
2019	DENI	B45603	Mangan		2	0
2019	DENI	B45603	Natrium		2	0
2019	DENI	B45603	Nickel		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B45603	Nitrat		2	0
2019	DENI	B45603	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DENI	B45603	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	0
2019	DENI	B45603	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DENI	B45603	Oxidierbarkeit		2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Ethofumesat	26225-79-6	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Metamitron	41394-05-2	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Metoxuron	19937-59-8	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Metribuzin	21087-64-9	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	0
2019	DENI	B45603	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	0
2019	DENI	B45603	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	0
2019	DENI	B45603	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DENI	B45603	Quecksilber		2	0
2019	DENI	B45603	Selen		2	0
2019	DENI	B45603	Sulfat		2	0
2019	DENI	B45603	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENI	B45603	Trihalogenmethane - insgesamt		2	0
2019	DENI	B45603	Uran		2	0
2019	DENI	B45604	Pestizide - einzeln: Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH)	58-89-9	3	0
2019	DENI	B45704	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DENI	B45912	Geschmack		10	9
2019	DENI	B45917	Enterokokken		22	21
2019	DENI	B45919	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	3	2
2019	DENI	B45923	Bromat		2	1
2019	DENI	B46005	Antimon		2	1
2019	DENI	B46005	Arsen		2	1
2019	DENI	B46005	Benzo-(a)-pyren		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENI	B46005	Cadmium		2	1
2019	DENI	B46005	Enterokokken		7	6
2019	DENI	B46005	Fluorid		2	1
2019	DENI	B46005	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENI	L45401	Geruch		10	9
2019	DENI	L45401	Geschmack		10	9
2019	DENI	L45901	Ammonium		2	0
2019	DENW	AC_DN_WWPerlenbach	Calcitlösekapazität		3	0
2019	DENW	AC_DN_WWPerlenbach	Nitrat/Nitrit Formel		3	0
2019	DENW	BI_BI_Brackw-Ummeln	Färbung		13	8
2019	DENW	BI_BI_Brackw-Ummeln	Geruch		13	6
2019	DENW	BI_BI_Brackw-Ummeln	Geschmack		13	0
2019	DENW	BI_BI_Brackw-Ummeln	Trübung		13	8
2019	DENW	BI_Bielefeld	Geschmack		34	0
2019	DENW	BM_Erftst	1,2-Dichloroethan		3	2
2019	DENW	BM_Erftst	Ammonium		3	2
2019	DENW	BM_Erftst	Benzol		3	2
2019	DENW	BM_Erftst	Fluorid		3	2
2019	DENW	BM_Erftst	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	0
2019	DENW	BOR_Ah_He	Geschmack		22	12
2019	DENW	BOR_Bo_He_Ra	Bromat		3	0
2019	DENW	BOR_Bo_He_Ra	Geruch		31	30
2019	DENW	BOR_Bo_He_Ra	Geschmack		31	10
2019	DENW	BOR_Gescher	Bromat		2	0
2019	DENW	BOR_Gescher	Geschmack		10	7
2019	DENW	BOR_Rhede	Bromat		2	0
2019	DENW	BOR_Rhede	Geschmack		10	8
2019	DENW	BOR_Vr_St_Sue	Geschmack		25	18
2019	DENW	DN_AC_WWAldenhoven	Ammonium		3	2
2019	DENW	DN_AC_WWAldenhoven	Cyanid		3	2
2019	DENW	DN_AC_WWAldenhoven	Uran		3	2
2019	DENW	DN_WWConcordia	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DENW	DN_WWNiederzier-Berg	Cyanid		2	1
2019	DENW	DN_WWNiederzier-Berg	Uran		2	1
2019	DENW	DU_Homberg	Geschmack		16	0
2019	DENW	DU_Sued	Coliforme Bakterien		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Elektrische Leitfähigkeit		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Enterokokken		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Escherichia coli (E.coli)		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Färbung		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Geruch		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Geschmack		142	0
2019	DENW	DU_Sued	Koloniezahl bei 22 °C		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Koloniezahl bei 36 °C		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Trübung		142	140
2019	DENW	DU_Sued	Wasserstoffionenkonzentration		142	140
2019	DENW	EN_AVU	Clostridium perfringens		70	67
2019	DENW	EN_WBV	Benzo-(a)-pyren		1	0
2019	DENW	EU_Blankenheim	Färbung		7	6
2019	DENW	EU_Blankenheim	Geruch		7	6
2019	DENW	EU_Blankenheim	Geschmack		7	6
2019	DENW	EU_Blankenheim	Koloniezahl bei 22 °C		7	0
2019	DENW	EU_Blankenheim	Koloniezahl bei 36 °C		7	0
2019	DENW	EU_Blankenheim	Trübung		7	6

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	EU_Blankenheim	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2019	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Elektrische Leitfähigkeit		16	13
2019	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Färbung		16	11
2019	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Geruch		16	11
2019	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Geschmack		16	10
2019	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Trübung		16	12
2019	DENW	EU_BM_Oberelvenich	Wasserstoffionenkonzentration		16	13
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Aluminium		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Antimon		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Arsen		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Benzol		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Blei		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Bor		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Bromat		2	0
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Cadmium		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Chlorid		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Chrom		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Cyanid		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Fluorid		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Kupfer		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Mangan		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Natrium		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Nickel		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Nitrat		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Quecksilber		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Selen		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Sulfat		2	1
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENW	EU_Euskirchen_Arloff	Uran		2	1
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Coliforme Bakterien		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Elektrische Leitfähigkeit		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Enterokokken		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Escherichia coli (E.coli)		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Färbung		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Geruch		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Geschmack		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Koloniezahl bei 22 °C		7	0
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Koloniezahl bei 36 °C		7	0
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Trübung		7	2
2019	DENW	EU_Me_Eu_Zü_Satzvey	Wasserstoffionenkonzentration		7	2
2019	DENW	EU_Mechernich_Bleibuir	Koloniezahl bei 22 °C		4	0
2019	DENW	EU_Mechernich_Bleibuir	Koloniezahl bei 36 °C		4	0
2019	DENW	EU_Mechernich_Urfey	Koloniezahl bei 22 °C		7	0
2019	DENW	EU_Mechernich_Urfey	Koloniezahl bei 36 °C		7	0
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Elektrische Leitfähigkeit		7	3
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Färbung		7	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Geruch		7	3
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Geschmack		7	3
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Koloniezahl bei 22 °C		7	0
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Koloniezahl bei 36 °C		7	0
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Trübung		7	3
2019	DENW	EU_Weilerswist_Lommersum	Wasserstoffionenkonzentration		7	3
2019	DENW	EU_WVOleftal	Koloniezahl bei 22 °C		16	0
2019	DENW	EU_WVOleftal	Koloniezahl bei 36 °C		16	0
2019	DENW	GL_GEW	Geschmack		37	7
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	1,2-Dichloroethan		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Aluminium		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Benzol		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Bor		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Calcitlösekapazität		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Chrom		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Cyanid		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Fluorid		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Geschmack		4	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Oxidierbarkeit		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Quecksilber		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Selen		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Tetrachlorethen und Trichlorethen		1	0
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	Uran		1	0
2019	DENW	GT_Guetersloh	Bromat		4	0
2019	DENW	GT_Guetersloh	Cyanid		4	0
2019	DENW	GT_Guetersloh	Enterokokken		61	4
2019	DENW	GT_Guetersloh	Geruch		61	0
2019	DENW	GT_Guetersloh	Geschmack		61	0
2019	DENW	GT_Guetersloh	Trübung		61	24
2019	DENW	GT_Guetersloh	Wasserstoffionenkonzentration		61	0
2019	DENW	GT_Halle	Geschmack		16	0
2019	DENW	GT_Harsewinkel	Geschmack		10	0
2019	DENW	GT_Herzebrock	Bromat		2	0
2019	DENW	GT_Herzebrock	Cyanid		2	0
2019	DENW	GT_Herzebrock	Enterokokken		13	12
2019	DENW	GT_Herzebrock	Geruch		13	10
2019	DENW	GT_Herzebrock	Geschmack		13	0
2019	DENW	GT_Herzebrock	Wasserstoffionenkonzentration		13	10
2019	DENW	GT_Rheda	Antimon		2	0
2019	DENW	GT_Rheda	Arsen		2	0
2019	DENW	GT_Rheda	Blei		2	0
2019	DENW	GT_Rheda	Cadmium		2	0
2019	DENW	GT_Rheda	Kupfer		2	0
2019	DENW	GT_Rheda	Nickel		2	0
2019	DENW	GT_Schloß-Holte	Cyanid		2	0
2019	DENW	GT_Schloß-Holte	Enterokokken		19	15
2019	DENW	GT_Schloß-Holte	Geschmack		19	14
2019	DENW	GT_Steinhagen	Geschmack		10	0
2019	DENW	GT_Verl_Rietberg	Trübung		19	16
2019	DENW	GT_Werther	Geschmack		7	0
2019	DENW	HF_Elverdissen_Diebrock_Eickum_Stedefreund	Enterokokken		7	6
2019	DENW	HF_Enger	Geschmack		10	9
2019	DENW	HF_Enger	Nitrat/Nitrit Formel		2	1
2019	DENW	HF_Hiddenhausen	Enterokokken		10	8

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	HF_Hiddenhausen	Geschmack		10	8
2019	DENW	HS_DN_WWGangelt	Wasserstoffionenkonzentration		31	26
2019	DENW	HS_Erkelenz	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	HS_Erkelenz	Elektrische Leitfähigkeit		13	12
2019	DENW	HS_Erkelenz	Färbung		13	6
2019	DENW	HS_Erkelenz	Geschmack		13	12
2019	DENW	HS_Erkelenz	Wasserstoffionenkonzentration		13	0
2019	DENW	HS_Heinsberg	1,2-Dichloroethan		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Benzol		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Bor		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Bromat		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Chrom		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Cyanid		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Elektrische Leitfähigkeit		19	3
2019	DENW	HS_Heinsberg	Fluorid		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Geschmack		19	3
2019	DENW	HS_Heinsberg	Quecksilber		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Selen		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Tetrachlorethen und Trichlorethen		3	2
2019	DENW	HS_Heinsberg	Trübung		19	3
2019	DENW	HS_Heinsberg	Uran		3	2
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Antimon		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Arsen		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Blei		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Cadmium		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Kupfer		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Nickel		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DENW	HS_Waldfeucht	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	HS_WWUevekoven	Calcitlösekapazität		4	0
2019	DENW	HS_WWUevekoven	Färbung		46	16
2019	DENW	HS_WWUevekoven	Wasserstoffionenkonzentration		46	0
2019	DENW	HSK_Allendorf	Bromat		1	0
2019	DENW	HSK_Langscheid	Bromat		2	0
2019	DENW	HSK_Langscheid	Clostridium perfringens		7	1
2019	DENW	HSK_Medebach	Enterokokken		7	5
2019	DENW	HSK_Schmallenberg	Bromat		2	0
2019	DENW	HSK_Sundern	Bromat		2	0
2019	DENW	K_West	Geschmack		409	355
2019	DENW	KR_Ost	Aluminium		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Antimon		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Arsen		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Benzo-(a)-pyren		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Blei		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Cadmium		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Kupfer		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Nickel		4	2
2019	DENW	KR_Ost	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	2
2019	DENW	LEV_WWRheindorf	Färbung		28	7
2019	DENW	LEV_WWRheindorf	Geruch		28	7

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	LEV_WWRheindorf	Geschmack		28	0
2019	DENW	LIP_Bad Salzuflen	Geschmack		25	11
2019	DENW	LIP_Luegde	Geschmack		7	6
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Antimon		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Benzol		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Bor		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Bromat		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Kupfer		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Selen		2	1
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	Uran		2	1
2019	DENW	MG_Moenchengladbach	Geschmack		121	0
2019	DENW	MG_Wickrath	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DENW	MG_Wickrath	Antimon		2	0
2019	DENW	MG_Wickrath	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	MG_Wickrath	Benzol		2	1
2019	DENW	MG_Wickrath	Bor		2	1
2019	DENW	MG_Wickrath	Bromat		2	1
2019	DENW	MG_Wickrath	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	MG_Wickrath	Coliforme Bakterien		10	4
2019	DENW	MG_Wickrath	Elektrische Leitfähigkeit		10	5
2019	DENW	MG_Wickrath	Escherichia coli (E.coli)		10	0
2019	DENW	MG_Wickrath	Färbung		10	4
2019	DENW	MG_Wickrath	Geschmack		10	8
2019	DENW	MG_Wickrath	Koloniezahl bei 22 °C		10	0
2019	DENW	MG_Wickrath	Koloniezahl bei 36 °C		10	0
2019	DENW	MG_Wickrath	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	MG_Wickrath	Selen		2	0
2019	DENW	MG_Wickrath	Trübung		10	4
2019	DENW	MG_Wickrath	Uran		2	1
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	Clostridium perfringens		28	18
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	Elektrische Leitfähigkeit		28	26
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	Färbung		28	25
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	Geruch		28	25
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	Geschmack		28	18
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	Trübung		28	26
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	Wasserstoffionenkonzentration		28	26
2019	DENW	MI_Espelkamp	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Aluminium		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Antimon		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Arsen		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Benzol		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Blei		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Bor		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Bromat		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Cadmium		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Chrom		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Cyanid		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Elektrische Leitfähigkeit		19	16

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	MI_Espelkamp	Färbung		19	16
2019	DENW	MI_Espelkamp	Fluorid		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Geruch		19	16
2019	DENW	MI_Espelkamp	Geschmack		19	7
2019	DENW	MI_Espelkamp	Kupfer		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Nickel		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Quecksilber		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Selen		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DENW	MI_Espelkamp	Trübung		19	16
2019	DENW	MI_Espelkamp	Uran		2	0
2019	DENW	MI_Espelkamp	Wasserstoffionenkonzentration		19	16
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	1,2-Dichloroethan		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Antimon		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Benzo-(a)-pyren		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Benzol		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Bor		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Bromat		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Färbung		4	3
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Geruch		4	3
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Geschmack		4	3
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Kupfer		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Selen		1	0
2019	DENW	MI_HF_WBVHoltrupUffeln	Uran		1	0
2019	DENW	MI_Hille	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Aluminium		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Ammonium		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Antimon		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Arsen		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Benzol		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Blei		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Bor		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Bromat		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Cadmium		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Chlorid		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Chrom		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Cyanid		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Eisen		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Kupfer		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Mangan		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Natrium		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Nickel		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Nitrat		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Quecksilber		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Selen		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	MI_Hille	Sulfat		2	1
2019	DENW	MI_Hille	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENW	MI_Hille	Uran		2	0
2019	DENW	MI_Luebbecke	Geschmack		10	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	1,2-Dichloroethan		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Arsen		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Benzo-(a)-pyren		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Benzol		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Blei		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Bor		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Bromat		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Cadmium		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Calcitlösekapazität		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Chrom		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Cyanid		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Fluorid		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Nickel		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Nitrat		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Nitrat/Nitrit Formel		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Quecksilber		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Selen		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Tetrachlorethen und Trichlorethen		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Ost	Uran		4	0
2019	DENW	MI_Mi_Sued	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	MI_Mi_West	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Aluminium		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Antimon		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Arsen		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Benzol		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Blei		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Bor		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Bromat		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Cadmium		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Chrom		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Cyanid		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Fluorid		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Kupfer		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Nickel		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Quecksilber		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Selen		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	1
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	Uran		2	1
2019	DENW	MI_Rahden	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Aluminium		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Ammonium		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Antimon		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Arsen		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Benzol		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	MI_Rahden	Blei		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Bor		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Bromat		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Cadmium		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Chlorid		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Chrom		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Cyanid		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Eisen		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Fluorid		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Kupfer		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Mangan		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Natrium		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Nickel		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Nitrat		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Oxidierbarkeit		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Quecksilber		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Selen		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Sulfat		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENW	MI_Rahden	Uran		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Aluminium		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Ammonium		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Antimon		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Arsen		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Benzol		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Blei		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Bor		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Bromat		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Cadmium		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Chlorid		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Chrom		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Cyanid		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Eisen		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Fluorid		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Kupfer		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Mangan		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Natrium		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Nickel		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Nitrat		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Oxidierbarkeit		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Quecksilber		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Selen		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Sulfat		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENW	MI_Stemwede_Nord	Uran		2	0
2019	DENW	MK_StWBalve	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2019	DENW	MK_StWBalve	Enterokokken		7	3
2019	DENW	MK_StWBalve	Geschmack		7	5
2019	DENW	MK_StWBalve	Trübung		7	6
2019	DENW	MK_StWBalve	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2019	DENW	MK_StWMenden	Enterokokken		31	27
2019	DENW	MK_StWMenden	Färbung		31	29
2019	DENW	MK_StWNeuenrade_0	Enterokokken		7	6
2019	DENW	NE_Grevenbroich	Cadmium		4	2
2019	DENW	NE_Neuss1	Cadmium		3	0
2019	DENW	NE_Neuss1	Geschmack		28	0
2019	DENW	NE_Neuss2	Cadmium		4	3
2019	DENW	NE_WWMeerbusch	Enterokokken		13	12
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Coliforme Bakterien		22	20
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Elektrische Leitfähigkeit		22	18
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Enterokokken		22	16
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Escherichia coli (E.coli)		22	20
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Färbung		22	18
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Geruch		22	18
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Geschmack		22	16
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Koloniezahl bei 22 °C		22	20
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Koloniezahl bei 36 °C		22	20
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Trübung		22	18
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	Wasserstoffionenkonzentration		22	18
2019	DENW	PB_WWDoerenKamp	Enterokokken		4	3
2019	DENW	SI_Breitenbachtalsperre	Enterokokken		43	4
2019	DENW	SI_Obernautalsperre	Enterokokken		88	6
2019	DENW	SI_Obernautalsperre	Kupfer		5	4
2019	DENW	SI_Siegen	Enterokokken		7	2
2019	DENW	SI_Siegen	Kupfer		2	1
2019	DENW	SO_Lippstadt	1,2-Dichloroethan		4	0
2019	DENW	SO_Lippstadt	Antimon		4	0
2019	DENW	SO_Lippstadt	Benzo-(a)-pyren		4	1
2019	DENW	SO_Lippstadt	Benzol		4	0
2019	DENW	SO_Lippstadt	Bor		4	0
2019	DENW	SO_Lippstadt	Bromat		4	0
2019	DENW	SO_Lippstadt	Kupfer		4	0
2019	DENW	SO_Lippstadt	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	1
2019	DENW	SO_Lippstadt	Selen		4	0
2019	DENW	SO_Lippstadt	Uran		4	3
2019	DENW	SO_Warstein	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Antimon		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Arsen		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	SO_Warstein	Benzol		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Blei		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Bor		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Bromat		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Cadmium		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Chrom		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	SO_Warstein	Clostridium perfringens		19	9
2019	DENW	SO_Warstein	Cyanid		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Elektrische Leitfähigkeit		19	12
2019	DENW	SO_Warstein	Enterokokken		19	12
2019	DENW	SO_Warstein	Färbung		19	12
2019	DENW	SO_Warstein	Fluorid		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Geruch		19	12
2019	DENW	SO_Warstein	Geschmack		19	12
2019	DENW	SO_Warstein	Kupfer		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Nickel		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	SO_Warstein	Quecksilber		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Selen		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Trübung		19	12
2019	DENW	SO_Warstein	Uran		2	0
2019	DENW	SO_Warstein	Wasserstoffionenkonzentration		19	12
2019	DENW	ST_WWDoerenthe	Clostridium perfringens		25	23
2019	DENW	ST_WWOfflum	Bromat		2	0
2019	DENW	SU_Bornheim	Antimon		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Arsen		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Benzo-(a)-pyren		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Blei		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Cadmium		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Kupfer		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Nickel		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Oxidierbarkeit		3	1
2019	DENW	SU_Bornheim	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		3	1
2019	DENW	SU_Niederkassel	Bor		2	0
2019	DENW	SU_Niederkassel	Uran		2	0
2019	DENW	SU_Swisttal_EU	Bromat		3	1
2019	DENW	SU_Troisdorf	Bromat		4	3
2019	DENW	SU_Troisdorf	Elektrische Leitfähigkeit		43	38
2019	DENW	SU_Troisdorf	Färbung		43	38
2019	DENW	SU_Troisdorf	Geruch		43	38
2019	DENW	SU_Troisdorf	Geschmack		43	4
2019	DENW	SU_Troisdorf	Trübung		43	38
2019	DENW	SU_Troisdorf	Wasserstoffionenkonzentration		43	38
2019	DENW	SU_WWAlfter	Benzo-(a)-pyren		1	0
2019	DENW	SU_WWAlfter	Bromat		1	0
2019	DENW	SU_WWAlfter	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		1	0
2019	DENW	SU_WWThomasberg	Bromat		2	0
2019	DENW	SU_WWThomasberg	Cyanid		2	1
2019	DENW	SU_WWThomasberg	Uran		2	1
2019	DENW	UN_Froendenberg	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENW	UN_Froendenberg	Aluminium		2	0
2019	DENW	UN_Froendenberg	Uran		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	VIE_Brueggen	Antimon		2	1
2019	DENW	VIE_Brueggen	Arsen		2	1
2019	DENW	VIE_Brueggen	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	VIE_Brueggen	Blei		2	1
2019	DENW	VIE_Brueggen	Cadmium		2	1
2019	DENW	VIE_Brueggen	Kupfer		2	1
2019	DENW	VIE_Brueggen	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	VIE_NE_WWWillich	Enterokokken		43	23
2019	DENW	VIE_Niederkruechten	Enterokokken		10	2
2019	DENW	VIE_Niederkruechten	Kupfer		2	0
2019	DENW	W_Ost	Antimon		4	3
2019	DENW	W_Ost	Arsen		4	3
2019	DENW	W_Ost	Benzo-(a)-pyren		4	3
2019	DENW	W_Ost	Blei		4	3
2019	DENW	W_Ost	Cadmium		4	3
2019	DENW	W_Ost	Kupfer		4	3
2019	DENW	W_Ost	Nickel		4	3
2019	DENW	W_Ost	Nitrat/Nitrit Formel		4	3
2019	DENW	W_Ost	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		4	3
2019	DENW	W_Ost	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	3
2019	DENW	W_SuedOst	Antimon		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Arsen		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Benzo-(a)-pyren		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Blei		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Cadmium		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Kupfer		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Nickel		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		4	0
2019	DENW	W_SuedOst	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	0
2019	DENW	W_West	Antimon		2	1
2019	DENW	W_West	Arsen		2	1
2019	DENW	W_West	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DENW	W_West	Blei		2	1
2019	DENW	W_West	Cadmium		2	1
2019	DENW	W_West	Kupfer		2	1
2019	DENW	W_West	Nickel		2	1
2019	DENW	W_West	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DENW	W_West	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	1
2019	DENW	WES_ENNI	Enterokokken		67	59
2019	DENW	WES_ENNI	Oxidierbarkeit		5	3
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Aluminium		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Antimon		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Arsen		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Benzol		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Blei		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Bor		2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Bromat		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Cadmium		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Chrom		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Coliforme Bakterien		10	9
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Cyanid		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Elektrische Leitfähigkeit		10	3
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Enterokokken		10	2
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Escherichia coli (E.coli)		10	7
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Färbung		10	3
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Fluorid		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Geruch		10	3
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Geschmack		10	1
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Koloniezahl bei 36 °C		10	7
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Kupfer		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Mangan		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Nickel		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Oxidierbarkeit		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Quecksilber		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Selen		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Trübung		10	3
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Uran		2	0
2019	DENW	WES_Hammikeln_Misch	Wasserstoffionenkonzentration		10	3
2019	DENW	WES_WWBinsheim	Geschmack		19	3
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Antimon		2	0
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Arsen		2	0
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Benzo-(a)-pyren		2	0
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Blei		2	0
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Cadmium		2	0
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Enterokokken		13	5
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Geschmack		13	6
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Kupfer		2	0
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Nickel		2	0
2019	DENW	WES_WWBlumenkamp	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		2	0
2019	DENW	WES_WWFlueren	1,2-Dichloroethan		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Antimon		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Arsen		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Benzo-(a)-pyren		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Benzol		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Bor		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Bromat		4	2
2019	DENW	WES_WWFlueren	Chrom		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Cyanid		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Färbung		34	12
2019	DENW	WES_WWFlueren	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Quecksilber		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Selen		4	3
2019	DENW	WES_WWFlueren	Tetrachlorethen und Trichlorethen		4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DENW	WES_WWFlueren	Trübung		34	5
2019	DENW	WES_WWFlueren	Uran		4	2
2019	DENW	WES_WWLoehnen	Antimon		4	2
2019	DENW	WES_WWLoehnen	Arsen		4	2
2019	DENW	WES_WWLoehnen	Benzo-(a)-pyren		4	2
2019	DENW	WES_WWLoehnen	Geschmack		37	35
2019	DENW	WES_WWLoehnen	Nitrat/Nitrit Formel		4	2
2019	DENW	WES_WWLoehnen	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		4	2
2019	DENW	WES_WWLoehnen	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	2
2019	DENW	WES_WWXanten	Geschmack		16	14
2019	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	AA Holzerath (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		6	5
2019	DERP	AA Holzerath (WW), TW	Pestizide - insgesamt		2	1
2019	DERP	AA Irsch (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	2	1
2019	DERP	AA Kylltal (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2019	DERP	AA Riveris (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		15	14
2019	DERP	AA Riveris (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	AB Kaiserslautern, Barbarossastr. (WW), TW	Clostridium perfringens		3	2
2019	DERP	AB Kaiserslautern, Barbarossastr. (WW), TW	Escherichia coli (E.coli)		77	76
2019	DERP	AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	Clostridium perfringens		3	2
2019	DERP	AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	Bromat		2	1
2019	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	Clostridium perfringens		2	1
2019	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Ammonium		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Clostridium perfringens		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Coliforme Bakterien		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Escherichia coli (E.coli)		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Färbung		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Geschmack		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Leitfähigkeit		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Trübung		7	6
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		7	6
2019	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Coliforme Bakterien		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Enterokokken		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Escherichia coli (E.coli)		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Färbung		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Geschmack		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Leitfähigkeit		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Trübung		8	7
2019	DERP	AB Waldmohr neu (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		8	7
2019	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	Benzenloch (WW), TW	Enterokokken		25	24
2019	DERP	Berg (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Organisch gebundener Kohlenstoff		6	5
2019	DERP	Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	6	5
2019	DERP	Grünstadt (WW), TW	Bromat		3	2
2019	DERP	Grünstadt (WW), TW	Clostridium perfringens		3	2
2019	DERP	Grünstadt (WW), TW	Enterokokken		11	10
2019	DERP	Grünstadt (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	Grünstadt (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	Hagenbach (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Bromat		3	2
2019	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Clostridium perfringens		1	0
2019	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Enterokokken		8	7
2019	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Färbung		8	7
2019	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	HB Bechtheim-West (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	HB Bechtheim-West (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	HB Bitburg(WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	HB Carnet (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	2	0
2019	DERP	HB Dackenheid (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	HB Dackenheid (WW), TW	Pestizide - insgesamt		2	1
2019	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	HB Hamm, Einspeisung WKA (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	HB Hamm, Einspeisung WKA (WW), TW	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	1	0
2019	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		5	4
2019	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	3	1
2019	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	5	4
2019	DERP	HB Hochzone (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	HB Hochzone (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Clostridium perfringens		7	6
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Coliforme Bakterien		13	12
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Enterokokken		9	8
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Escherichia coli (E.coli)		13	12
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Färbung		8	7
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Geschmack		8	7
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		13	12
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		13	12
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Leitfähigkeit		8	7
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Trübung		8	7
2019	DERP	HB Köppel (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		10	9
2019	DERP	HB Lahr (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	HB Lahr (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3
2019	DERP	HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	3
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Bifenthrin	82657-04-3	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Diflubenzuron	35367-38-5	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dimethachlorsulfonsäure	1086384-49-7	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dimethenamid	87674-68-8	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Fenoxycarb	72490-01-8	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Lambda-Cyhalothrin	143390-89-0	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: MCPA	1929-88-0	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Mecoprop	2595-54-2	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - einzeln: Transfluthrin	210631-68-8	3	1
2019	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	Pestizide - insgesamt		3	2
2019	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	HB Stipshausen (WW), TW	Trübung		4	3
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Bifenthrin	82657-04-3	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Diflubenzuron	35367-38-5	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dimethachlorsulfonsäure	1086384-49-7	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dimethenamid	87674-68-8	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Fenoxycarb	72490-01-8	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Lambda-Cyhalothrin	143390-89-0	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: MCPA	1929-88-0	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Mecoprop	2595-54-2	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - einzeln: Transfluthrin	210631-68-8	3	1
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Pestizide - insgesamt		3	2
2019	DERP	HB Ulmen (WW), TW	Geschmack		7	6
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Coliforme Bakterien		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Enterokokken		15	14
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Escherichia coli (E.coli)		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Färbung		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Geschmack		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Leitfähigkeit		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Trübung		13	12
2019	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (neu) (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		13	12
2019	DERP	Hochbehälter Elkenroth "Zentrale" (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		2	1
2019	DERP	Hochbehälter Elkenroth "Zentrale" (WW),TW	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	2	1
2019	DERP	Höchstberg HB, Auslauf	Coliforme Bakterien		9	8
2019	DERP	Höchstberg HB, Auslauf	Escherichia coli (E.coli)		9	8
2019	DERP	Höchstberg HB, Auslauf	Koloniezahl bei 22 °C		9	8
2019	DERP	Höchstberg HB, Auslauf	Koloniezahl bei 36 °C		9	8
2019	DERP	HPW Osthofen (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		5	4
2019	DERP	HPW Osthofen (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	5	4
2019	DERP	Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3
2019	DERP	Kandel (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	Kuhardt (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3
2019	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	Enterokokken		57	56
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Aluminium		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Clostridium perfringens		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Coliforme Bakterien		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Eisen		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Enterokokken		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Escherichia coli (E.coli)		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Färbung		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Geschmack		11	10

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Koloniezahl bei 22 °C		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Koloniezahl bei 36 °C		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Leitfähigkeit		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Bifenthrin	82657-04-3	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Diflubenzuron	35367-38-5	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlorsulfonsäure	1086384-49-7	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamid	87674-68-8	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Fenoxycarb	72490-01-8	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Lambda-Cyhalothrin	143390-89-0	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: MCPA	1929-88-0	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop	2595-54-2	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - einzeln: Transfluthrin	210631-68-8	3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Pestizide - insgesamt		3	2
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Trübung		11	10
2019	DERP	Niederau (WW),TW	Wasserstoffionenkonzentration		11	10
2019	DERP	Parkinsel (WW), TW	Enterokokken		67	65
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Ammonium		11	5
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Clostridium perfringens		4	3
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Coliforme Bakterien		13	12
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Enterokokken		13	7
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Escherichia coli (E.coli)		13	12
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Koloniezahl bei 22 °C		13	12
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Koloniezahl bei 36 °C		13	12
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bifenthrin	82657-04-3	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Diflubenzuron	35367-38-5	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlorsulfonsäure	1086384-49-7	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamid	87674-68-8	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fenoxycarb	72490-01-8	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Lambda-Cyhalothrin	143390-89-0	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: MCPA	1929-88-0	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop	2595-54-2	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - einzeln: Transfluthrin	210631-68-8	1	0
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Pestizide - insgesamt		2	1
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bifenthrin	82657-04-3	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin	30125-63-4	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Diflubenzuron	35367-38-5	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlorsulfonsäure	1086384-49-7	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamid	87674-68-8	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fenoxycarb	72490-01-8	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Lambda-Cyhalothrin	143390-89-0	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: MCPA	1929-88-0	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop	2595-54-2	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	3	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - einzeln: Transfluthrin	210631-68-8	3	2
2019	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	Pestizide - insgesamt		3	2
2019	DERP	Stromberger Str. (WW), TW	Clostridium perfringens		38	37
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	1,2-Dichloroethan		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Antimon		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Arsen		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Benzo-(a)-pyren		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Benzol		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Blei		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Bor		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Bromat		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Cadmium		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Calcitlösekapazität		3	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Chlorid		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Chrom		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Cyanid		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Enterokokken		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Färbung		15	14
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Fluorid		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Kupfer		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Mangan		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Natrium		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Nickel		4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Nitrat		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Nitrat/Nitrit Formel		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bifenthrin	82657-04-3	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Boscalid	188425-85-6	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin	30125-63-4	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dichlorprop	99-30-9	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Diflubenzuron	35367-38-5	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethachlorsulfonsäure	1086384-49-7	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamid	87674-68-8	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		4	0
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethomorph	110488-70-5	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Ethidimuron	30043-49-3	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fenoxycarb	72490-01-8	4	0
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron	104040-78-0	4	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Fluopyram	658066-35-4	4	0
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Glyphosate	1071-83-6	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Lambda-Cyhalothrin	143390-89-0	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Lenacil	2164-08-1	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: MCPA	1929-88-0	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Mecoprop	2595-54-2	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metalaxyl	57837-19-1	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	1	0
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202)	152019-73-3	4	0
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	3	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Propazin	139-40-2	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Propiconazol	60207-90-1	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Tebuconazol	107534-96-3	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Transfluthrin	210631-68-8	4	1
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Pestizide - insgesamt		4	2
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Quecksilber		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Selen		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Sulfat		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Trihalomethane - insgesamt		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Uran		4	3
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	Wasserstoffionenkonzentration		15	14
2019	DERP	ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Clostridium perfringens		2	1
2019	DERP	ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	Clostridium perfringens		2	1
2019	DERP	ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	Clostridium perfringens		2	0
2019	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2019	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	Clostridium perfringens		2	1
2019	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	ÜGS Badweg (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	ÜGS Badweg (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	3	2
2019	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Clostridium perfringens		1	0
2019	DERP	ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2019	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2019	DERP	ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		1	0
2019	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Clostridium perfringens		1	0
2019	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DERP	ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Trihalomethane - insgesamt		2	1
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	Eisen		12	11
2019	DERP	Wasserwerk 2 (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		4	3
2019	DERP	Wasserwerk Nord FT (WW), TW	Trihalomethane - insgesamt		7	6
2019	DERP	Weingarten (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	WKA-ÜGS Giershausen/Ziegenhain (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dimethenamidsulfonsäure		1	0
2019	DERP	WKA-ÜGS Giershausen/Ziegenhain (WW), TW	Pestizide - einzeln: Permethrin	52645-53-1	1	0
2019	DERP	Wöllstein (WW), TW, HB Wöllstein	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	Wöllstein (WW), TW, HB Wöllstein	Pestizide - einzeln: Flumioxazin	103361-09-7	2	1
2019	DERP	Zeiskam (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	1
2019	DERP	ZHB Albachtal (WW), TW	Organisch gebundener Kohlenstoff		3	2
2019	DERP	ZHB Albachtal (WW), TW	Pestizide - einzeln: Dikegulac	18467-77-1	2	0
2019	DERP	ZHB Albachtal (WW), TW	Pestizide - insgesamt		3	2
2019	DESH	Energieversorgung Sylt	Elektrische Leitfähigkeit		22	18
2019	DESH	Energieversorgung Sylt	Enterokokken		22	18
2019	DESH	Energieversorgung Sylt	Färbung		22	18
2019	DESH	Energieversorgung Sylt	Geruch		22	13
2019	DESH	Energieversorgung Sylt	Geschmack		22	13
2019	DESH	Energieversorgung Sylt	Trübung		22	18
2019	DESH	Energieversorgung Sylt	Wasserstoffionenkonzentration		22	18
2019	DESH	VG Amrum	1,2-Dichloroethan		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Aluminium		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Ammonium		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Antimon		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Arsen		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Benzo-(a)-pyren		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Benzol		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Blei		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Bor		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Cadmium		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Calcitlösekapazität		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Chlorid		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Chrom		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Cyanid		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Eisen		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Fluorid		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Kupfer		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Mangan		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Natrium		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Nickel		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Nitrat		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Oxidierbarkeit		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Quecksilber		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Selen		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DESH	VG Amrum	Sulfat		2	1
2019	DESH	VG Amrum	Uran		2	1
2019	DESH	VG E-on Bargteheide	Geschmack		13	12
2019	DESH	VG Gemeindewerke Halstenbek	Geschmack		10	9
2019	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	Geschmack		31	8
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: 2,6-Dichlorbenzamid	2008-58-4	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: AMPA	94-75-7	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Atrazin	1912-24-9	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Bentazon	25057-89-0	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Bromacil	314-40-9	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Chloridazon	1698-60-8	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl	6339-19-1	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Chlortoluron	15545-48-9	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin	6190-65-4	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin	30125-63-4	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	1007-28-9	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Difenoconazol	119446-68-3	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Dimethachlor	50563-36-5	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Diuron	330-54-1	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Glyphosat	1071-83-6	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Hexazinon	51235-04-2	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Imidacloprid	138261-41-3	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Isoproturon	34123-59-6	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: MCPA	94-74-6	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP)	7085-19-0	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metazachlor	67129-08-2	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8)	172960-62-2	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4)	1231244-60-2	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metolachlor	51218-45-2	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743)	171118-09-5	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid	3984-14-3	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Napropamid	15299-99-7	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Oxadixyl	77732-09-3	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Simazin	122-34-9	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Terbutylazin	5915-41-3	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pestizide - einzeln: Tolylfluanid	731-27-1	2	1
2019	DESH	VG WBV Mittelangeln	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		2	1
2019	DESH	VG WBV Norderdithmarschen	1,2-Dichloroethan		3	2
2019	DESH	VG WBV Norderdithmarschen	Benzol		3	2
2019	DESH	VG WBV Ostangeln	Elektrische Leitfähigkeit		7	6
2019	DESH	VG WW Kappeln	Bor		2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DESH	Wasserbeschaffungsverband Dänischer Wohld	Geschmack		16	12
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Ammonium		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Benzol		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Bor		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Bromat		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Chlorid		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Chrom		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Cyanid		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Fluorid		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Natrium		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Nitrat		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Oxidierbarkeit		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Pestizide - insgesamt		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Quecksilber		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Sulfat		2	0
2019	DESL	WVG 5-Königsbruch	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	1,2-Dichloroethan		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Ammonium		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Benzol		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Bor		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Bromat		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Calcitlösekapazität		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Chlorid		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Chrom		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Cyanid		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Fluorid		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Natrium		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Nitrat		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Nitrat/Nitrit Formel		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Organisch gebundener Kohlenstoff		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Oxidierbarkeit		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Pestizide - insgesamt		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Quecksilber		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Sulfat		2	0
2019	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	Tetrachlorethen und Trichlorethen		2	0
2019	DESN	100	Antimon		2	1
2019	DESN	100	Arsen		2	1
2019	DESN	100	Blei		2	1
2019	DESN	100	Cadmium		2	1
2019	DESN	100	Geschmack		16	11
2019	DESN	100	Kupfer		2	1
2019	DESN	100	Nickel		2	1
2019	DESN	130	Coliforme Bakterien		13	11
2019	DESN	130	Geschmack		13	7
2019	DESN	130	Koloniezahl bei 22 °C		13	11
2019	DESN	130	Koloniezahl bei 36 °C		13	11
2019	DESN	155	Antimon		1	0
2019	DESN	155	Arsen		1	0
2019	DESN	155	Blei		1	0
2019	DESN	155	Cadmium		1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	CAS-Nr. (bei Pestizide - einzeln)	Geforderte Anzahl der Untersu-chungen	Anzahl durch-geführter Untersu-chungen
2019	DESN	155	Kupfer		1	0
2019	DESN	155	Nickel		1	0
2019	DESN	180	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - insgesamt		4	3
2019	DESN	240	Geruch		4	3
2019	DESN	240	Geschmack		4	3
2019	DESN	290	Geschmack		4	3
2019	DESN	310	Geruch		7	6
2019	DESN	310	Geschmack		7	6
2019	DESN	2020	Geruch		10	9
2019	DESN	2020	Geschmack		10	9
2019	DESN	2040	Geruch		7	4
2019	DESN	2040	Geschmack		7	4
2019	DESN	2090	Coliforme Bakterien		7	5
2019	DESN	2090	Geruch		7	5
2019	DESN	2090	Geschmack		7	5
2019	DESN	2090	Koloniezahl bei 22 °C		7	5
2019	DESN	2090	Koloniezahl bei 36 °C		7	5
2019	DEST	WVG WW Genthin	Bromat		2	1
2019	DEST	WVG WW Tangeln	Uran		2	1
2019	DEST	WVG WW Tangermünde	Bromat		2	1

Tab. A3-1 **|** Zusammenfassende Informationen über die Qualität des Trinkwassers in großen Wasserversorgungsgebieten (> 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag oder > 5 000 versorgte Personen), hinsichtlich des Parameters ***„Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln“*** – **Berichtsjahr 2017**

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylharnstoff CAS-Nr. 3567-62-2	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
1,2,3-Trichlorbenzol CAS-Nr. 87-61-6	326	0	758	0	0	100	W,N,L,T
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol CAS-Nr. 95-94-3	21	0	50	0	0	100	W,N,L,T
1,2,4-Trichlorbenzol CAS-Nr. 120-82-1	1	1	1	1	0	0	W,N,L,T
1,2-Dichlorpropan CAS-Nr. 78-87-5	56	0	457	0	0	100	W,N,L,T
1,3-Dichlorpropen (cis- + trans-) CAS-Nr. 542-75-6	13	0	46	0	0	100	W,N,L,T
2,3,4-Trichlorphenol CAS-Nr. 15950-66-0	81	0	159	0	0	100	W,N,L,T
2,3,5-Trichlorphenol CAS-Nr. 933-78-8	5	0	6	0	0	100	W,N,L,T
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) CAS-Nr. 93-76-5	127	0	635	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxybutansäure (2,4-DB) CAS-Nr. 94-82-6	120	0	470	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) CAS-Nr. 94-75-7	350	0	1.405	0	0	100	W,N,L,T
2,6-Dichlorbenzamid CAS-Nr. 2008-58-4	384	0	1.284	0	0	100	W,N,L,T
2-Hydroxyterbutylazin CAS-Nr. 66753-07-9	2	0	2	0	0	100	W,N,L,T
2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA) CAS-Nr. 94-74-6	967	0	3.266	0	0	100	W,N,L,T
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) CAS-Nr. 94-81-5	174	0	579	0	0	100	W,N,L,T
4-Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA) CAS-Nr. 122-83-3	75	0	142	0	0	100	W,N,L,T

Tab. A3-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in Deutschland 2017-2019

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Abamectin CAS-Nr. 71751-41-2	328	0	758	0	0	100	W,N,L,T
Acetamiprid CAS-Nr. 135410-20-7	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Aclonifen CAS-Nr. 74070-46-5	308	0	601	0	0	100	W,N,L,T
Alachlor CAS-Nr. 15972-60-8	122	0	528	0	0	100	W,N,L,T
Aldicarb CAS-Nr. 116-06-3	4	0	8	0	0	100	W,N,L,T
Aldrin CAS-Nr. 309-00-2	254	0	886	0	0	100	W,N,L,T
Ametryn CAS-Nr. 834-12-8	107	0	441	0	0	100	W,N,L,T
Amidosulfuron CAS-Nr. 120923-37-7	185	0	255	0	0	100	W,N,L,T
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) CAS-Nr. 1066-51-9	218	0	994	0	0	100	W,N,L,T
Amitrol CAS-Nr. 61-82-5	7	0	13	0	0	100	W,N,L,T
Atraton CAS-Nr. 1610-17-9	19	0	33	0	0	100	W,N,L,T
Atrazin CAS-Nr. 1912-24-9	1.540	0	4.944	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-ethyl CAS-Nr. 2642-71-9	76	0	437	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-methyl CAS-Nr. 86-50-0	153	0	358	0	0	100	W,N,L,T
Aziprotryn CAS-Nr. 4658-28-0	9	0	46	0	0	100	W,N,L,T
Azoxystrobin CAS-Nr. 131860-33-8	312	0	782	0	0	100	W,N,L,T
Beflubutamid CAS-Nr. 113614-08-7	121	0	132	0	0	100	W,N,L,T
Benalaxyl CAS-Nr. 71626-11-4	16	0	36	0	0	100	W,N,L,T
Benomyl CAS-Nr. 17804-35-2	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Bentazon CAS-Nr. 25057-89-0	1.141	0	3.640	0	0	100	W,N,L,T
Benzotriazol CAS-Nr. 95-14-7	331	0	835	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Bifenox CAS-Nr. 42576-02-3	165	0	211	0	0	100	W,N,L,T
Bitertanol CAS-Nr. 55179-31-2	30	0	36	0	0	100	W,N,L,T
Boscalid CAS-Nr. 188425-85-6	404	0	936	0	0	100	W,N,L,T
Bromacil CAS-Nr. 314-40-9	912	0	2.910	0	0	100	W,N,L,T
Bromocyclen CAS-Nr. 1715-40-8	4	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Bromophos-methyl CAS-Nr. 2104-96-3	330	0	771	0	0	100	W,N,L,T
Bromoxynil CAS-Nr. 1689-84-5	301	0	846	0	0	100	W,N,L,T
Buturon CAS-Nr. 3766-60-7	27	0	30	0	0	100	W,N,L,T
Captan CAS-Nr. 133-06-2	79	0	139	0	0	100	W,N,L,T
Carbendazim CAS-Nr. 10605-21-7	46	0	122	0	0	100	W,N,L,T
Carbetamid CAS-Nr. 16118-49-3	72	0	317	0	0	100	W,N,L,T
Carbofuran CAS-Nr. 1563-66-2	180	0	807	0	0	100	W,N,L,T
Carfentrazon-ethyl CAS-Nr. 128639-02-1	116	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Chlorbromuron CAS-Nr. 13360-45-7	28	0	31	0	0	100	W,N,L,T
Chlordan (Isomerengemisch) CAS-Nr. 57-74-9	56	0	131	0	0	100	W,N,L,T
Chlordan, alpha- (cis-) CAS-Nr. 5103-71-9	2	0	34	0	0	100	W,N,L,T
Chlordan, gamma CAS-Nr. 5566-34-7	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Chlordecon CAS-Nr. 143-50-0	2	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Chlorfenvinphos CAS-Nr. 470-90-6	119	0	486	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon CAS-Nr. 1698-60-8	784	0	2.779	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon; Pyrazon; 5-Amino-4-chlor-2-phenyl-2,3-dihydro-3-oxo-	177	0	453	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
pyridazin CAS-Nr. 1968-60-8							
Chloridazon-desphenyl CAS-Nr. 6339-19-1	325	0	1.176	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-methyl-desphenyl CAS-Nr. 17254-80-7	72	0	342	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat CAS-Nr. 7003-89-6	14	0	14	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat (C5H13ClN) CAS-Nr. 999-81-5	67	0	164	0	0	100	W,N,L,T
Chloroxuron CAS-Nr. 1982-47-4	135	0	431	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpropham CAS-Nr. 101-21-3	45	0	82	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos CAS-Nr. 2921-88-2	81	0	325	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos-methyl CAS-Nr. 5598-13-0	16	0	51	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthalonil CAS-Nr. 1897-45-6	220	0	670	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthiamid CAS-Nr. 1918-13-4	35	0	97	0	0	100	W,N,L,T
Chlortoluron CAS-Nr. 15545-48-9	1.217	0	3.855	0	0	100	W,N,L,T
Cinerin 2 CAS-Nr. 121-20-0	81	0	164	0	0	100	W,N,L,T
Clodinafop-propargyl CAS-Nr. 105512-06-9	2	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Clomazone CAS-Nr. 81777-89-1	181	0	416	0	0	100	W,N,L,T
Clopyralid CAS-Nr. 1702-17-6	198	0	735	0	0	100	W,N,L,T
Cloquintocet-mexyl CAS-Nr. 99607-70-2	22	0	174	0	0	100	W,N,L,T
Clothianidin CAS-Nr. 210880-92-5	260	0	551	0	0	100	W,N,L,T
Crimidin CAS-Nr. 535-89-7	21	0	58	0	0	100	W,N,L,T
Cyanazin CAS-Nr. 21725-46-2	262	0	838	0	0	100	W,N,L,T
Cyanophos CAS-Nr. 2636-26-2	31	0	33	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Cyazofamid CAS-Nr. 120116-88-3	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Cybutryn CAS-Nr. 28159-98-0	36	0	96	0	0	100	W,N,L,T
Cycloxydim CAS-Nr. 101205-02-1	7	0	12	0	0	100	W,N,L,T
Cyflufenamid CAS-Nr. 180409-60-3	2	0	22	0	0	100	W,N,L,T
Cyfluthrin CAS-Nr. 68359-37-5	6	0	8	0	0	100	W,N,L,T
Cyhalothrin, lambda- CAS-Nr. 91465-08-6	337	0	729	0	0	100	W,N,L,T
Cymoxanil CAS-Nr. 57966-95-7	7	0	35	0	0	100	W,N,L,T
Cypermethrin, alpha- CAS-Nr. 67375-30-8	53	0	97	0	0	100	W,N,L,T
Cypermethrin, zeta (unspezifizierte Stereochemie) CAS-Nr. 52315-07-8	175	0	383	0	0	100	W,N,L,T
Cyproconazol CAS-Nr. 94361-06-5	14	0	23	0	0	100	W,N,L,T
Cyproconazol (unspezifizierte Stereochemie) CAS-Nr. 113096-99-4	152	0	304	0	0	100	W,N,L,T
Cyprodinil CAS-Nr. 121552-61-2	3	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Dalapon CAS-Nr. 127-20-8	65	0	100	0	0	100	W,N,L,T
Demeton-S; Disulfotonoxon CAS-Nr. 126-75-0	330	0	771	0	0	100	W,N,L,T
Desethylatrazin CAS-Nr. 6190-65-4	1.513	0	4.844	0	0	100	W,N,L,T
Desethylterbutylazin CAS-Nr. 30125-63-4	1.412	0	4.408	0	0	100	W,N,L,T
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) CAS-Nr. 1007-28-9	1.361	0	4.141	0	0	100	W,N,L,T
Desmedipham CAS-Nr. 13684-56-5	5	0	37	0	0	100	W,N,L,T
Desmetryn CAS-Nr. 1014-69-3	93	0	428	0	0	100	W,N,L,T
Diazinon CAS-Nr. 333-41-5	50	0	261	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Dicamba CAS-Nr. 1918-00-9	401	0	1.145	0	0	100	W,N,L,T
Dichlobenil CAS-Nr. 8014685-6	2	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Dichlobenil (DBN) CAS-Nr. 1194-65-6	150	0	562	0	0	100	W,N,L,T
Dichlofluanid CAS-Nr. 1085-98-9	9	0	16	0	0	100	W,N,L,T
Dichloran CAS-Nr. 99-30-9	7	0	12	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop (2,4-DP) CAS-Nr. 120-36-5	908	0	2.786	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorvos CAS-Nr. 62-73-7	22	0	60	0	0	100	W,N,L,T
Dicofol CAS-Nr. 115-32-2	182	0	421	0	0	100	W,N,L,T
Dicrotophos CAS-Nr. 141-66-2	228	0	539	0	0	100	W,N,L,T
Dieldrin CAS-Nr. 60-57-1	261	0	895	0	0	100	W,N,L,T
Difenoconazol CAS-Nr. 119446-68-3	282	0	930	0	0	100	W,N,L,T
Difenoxuron CAS-Nr. 14214-32-5	24	0	24	0	0	100	W,N,L,T
Diflubenzuron CAS-Nr. 35367-38-5	136	0	150	0	0	100	W,N,L,T
Diflufenican CAS-Nr. 83164-33-4	507	0	1.121	0	0	100	W,N,L,T
Dikegulac CAS-Nr. 18467-77-1	180	0	375	0	0	100	W,N,L,T
Dimefuron CAS-Nr. 34205-21-5	237	0	557	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor CAS-Nr. 50563-36-5	295	0	1.057	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 354742 CAS-Nr. 1231819-32-1	34	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid CAS-Nr. 87674-68-8	250	0	633	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid-P CAS-Nr. 163515-14-8	8	0	11	0	0	100	W,N,L,T
Dimethoat CAS-Nr. 60-51-5	330	0	1.003	0	0	100	W,N,L,T

Tab. A3-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in Deutschland 2017-2019

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Dimethomorph CAS-Nr. 110488-70-5	281	0	796	0	0	100	W,N,L,T
Dimoxystrobin CAS-Nr. 149961-52-4	122	0	250	0	0	100	W,N,L,T
Dioxathion CAS-Nr. 78-34-2	166	0	417	0	0	100	W,N,L,T
Diphenylamin CAS-Nr. 122-39-4	31	0	33	0	0	100	W,N,L,T
Diuron CAS-Nr. 330-54-1	1.652	0	5.144	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan (alpha- + beta-) CAS-Nr. 115-29-7	33	0	120	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan, alpha- CAS-Nr. 959-98-8	156	0	470	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan, beta- CAS-Nr. 33213-65-9	161	0	481	0	0	100	W,N,L,T
Endrin CAS-Nr. 72-20-8	171	0	701	0	0	100	W,N,L,T
Epoxiconazol (Gemisch von 4 Isomeren) CAS-Nr. 135319-73-2	14	0	146	0	0	100	W,N,L,T
Epoxiconazol [Racemat mit (2RS,3SR)-Konfiguration] CAS-Nr. 133855-98-8	200	0	466	0	0	100	W,N,L,T
Ethidimuron CAS-Nr. 30043-49-3	556	0	1.560	0	0	100	W,N,L,T
Ethion CAS-Nr. 563-12-2	31	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Ethofenprox CAS-Nr. 80844-07-1	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Ethofumesat CAS-Nr. 26225-79-6	669	0	2.029	0	0	100	W,N,L,T
Fenhexamid CAS-Nr. 126833-17-8	108	0	219	0	0	100	W,N,L,T
Fenitrothion CAS-Nr. 122-14-5	19	0	70	0	0	100	W,N,L,T
Fenoprop (2,4,5-TP) CAS-Nr. 93-72-1	410	0	964	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxaprop CAS-Nr. 95617-09-7	157	0	326	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxaprop-ethyl CAS-Nr. 66441-23-4	78	0	149	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Fenpropathrin CAS-Nr. 39515-41-8	34	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropidin CAS-Nr. 67306-00-7	206	0	444	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropimorph CAS-Nr. 67564-91-4	199	0	434	0	0	100	W,N,L,T
Fenthion CAS-Nr. 55-38-9	16	0	51	0	0	100	W,N,L,T
Fenuron CAS-Nr. 101-42-8	127	0	310	0	0	100	W,N,L,T
Fipronil CAS-Nr. 120068-37-3	150	0	386	0	0	100	W,N,L,T
Flazasulfuron CAS-Nr. 104040-78-0	227	0	644	0	0	100	W,N,L,T
Flonicamid CAS-Nr. 158062-67-0	4	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Florasulam CAS-Nr. 145701-23-1	187	0	396	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop CAS-Nr. 69335-91-7	57	0	103	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop-butyl CAS-Nr. 69806-50-4	14	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Fluazinam CAS-Nr. 79622-59-6	109	0	234	0	0	100	W,N,L,T
Fludioxonil CAS-Nr. 131341-86-1	2	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Flufenacet CAS-Nr. 142459-58-3	556	0	1.661	0	0	100	W,N,L,T
Flufenacet ESA Na-Salz Metabolit: M2 CAS-Nr. 947601-87-8	328	0	757	0	0	100	W,N,L,T
Flumioxazin CAS-Nr. 103361-09-7	287	0	471	0	0	100	W,N,L,T
Fluometuron CAS-Nr. 2164-17-2	32	0	36	0	0	100	W,N,L,T
Fluopicolide CAS-Nr. 239110-15-7	111	0	229	0	0	100	W,N,L,T
Fluopyram CAS-Nr. 658066-35-4	140	0	336	0	0	100	W,N,L,T
Fluphyrsulfuron-methyl CAS-Nr. 144740-53-4	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Fluquinconazol CAS-Nr. 136426-54-5	269	0	761	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Flurochloridon CAS-Nr. 61213-25-0	14	0	58	0	0	100	W,N,L,T
Fluroxypyr CAS-Nr. 69377-81-7	255	0	608	0	0	100	W,N,L,T
Flurtamone CAS-Nr. 96525-23-4	368	0	706	0	0	100	W,N,L,T
Flusilazol CAS-Nr. 85509-19-9	79	0	123	0	0	100	W,N,L,T
Fluxapyroxad CAS-Nr. 907204-31-3	9	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Foramsulfuron CAS-Nr. 173159-57-4	124	0	139	0	0	100	W,N,L,T
Fuberidazol CAS-Nr. 3878-19-1	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat CAS-Nr. 51276-47-2	266	0	751	0	0	100	W,N,L,T
Glyphosat CAS-Nr. 1071-83-6	719	0	2.102	0	0	100	W,N,L,T
Haloxyfop CAS-Nr. 69806-34-4	40	0	70	0	0	100	W,N,L,T
Haloxyfop-ethoxyethylester CAS-Nr. 87237-48-7	4	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlor CAS-Nr. 76-44-8	252	0	870	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid cis- (Isomer B) CAS-Nr. 1024-57-3	204	0	588	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid trans- (Isomer A) CAS-Nr. 28044-83-9	285	1	726	1	0	99,86	W,N,L,T
Heptachlorepoxid, cis (Isomerengemisch) CAS-Nr. 66429-34-3	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Heptenophos CAS-Nr. 23560-59-0	248	0	603	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorbenzol (HCB) CAS-Nr. 118-74-1	177	0	481	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorbutadien (HCBD) CAS-Nr. 87-68-3	10	0	69	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan (Isomerengemisch) CAS-Nr. 608-73-1	8	0	10	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Hexachlorcyclohexan, alpha- (alpha-HCH) CAS-Nr. 319-84-6	156	0	668	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, beta- (beta-HCH) CAS-Nr. 319-85-7	145	0	585	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, delta- (delta-HCH) CAS-Nr. 319-86-8	351	0	1.079	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, epsilon- (epsilon-HCH) CAS-Nr. 6108-10-7	25	0	95	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH) CAS-Nr. 58-89-9	283	0	973	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclopentadien (HCCPD) CAS-Nr. 77-47-4	7	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Hexazinon CAS-Nr. 51235-04-2	1.320	0	3.960	0	0	100	W,N,L,T
Hydroxyatrazin CAS-Nr. 2163-68-0	178	0	398	0	0	100	W,N,L,T
Hydroxydesethylatrazin CAS-Nr. 19988-24-0	6	0	7	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 105827-78-9	302	0	575	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 138261-41-3	236	0	871	0	0	100	W,N,L,T
Indoxacarb CAS-Nr. 173584-44-6	330	0	771	0	0	100	W,N,L,T
Iodosulfuron CAS-Nr. 144550-36-7	7	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Iodosulfuron-methyl CAS-Nr. 144550-06-1	155	0	352	0	0	100	W,N,L,T
Ioxynil CAS-Nr. 1689-83-4	21	0	51	0	0	100	W,N,L,T
Iprodion CAS-Nr. 36734-19-7	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Isodrin CAS-Nr. 465-73-6	66	0	337	0	0	100	W,N,L,T
Isoproturon CAS-Nr. 34123-59-6	1.347	0	4.463	0	0	100	W,N,L,T
Isoxaflutol CAS-Nr. 141112-29-0	32	0	42	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Karbutilat CAS-Nr. 4849-32-5	27	0	115	0	0	100	W,N,L,T
Kresoxim-methyl CAS-Nr. 143390-89-0	326	0	656	0	0	100	W,N,L,T
Lenacil CAS-Nr. 2164-08-1	165	0	652	0	0	100	W,N,L,T
Linuron CAS-Nr. 330-55-2	440	0	1.480	0	0	100	W,N,L,T
Malathion CAS-Nr. 121-75-5	116	0	379	0	0	100	W,N,L,T
Mandipropamid CAS-Nr. 374726-62-2	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
m-Benzthiazuron CAS-Nr. 1929-88-0	25	0	25	0	0	100	W,N,L,T
MCPA-2-ethylhexyl CAS-Nr. 29450-45-1	277	0	651	0	0	100	W,N,L,T
MCPA-methyl CAS-Nr. 2436-73-9	3	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 7085-19-0	679	0	2.491	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP), Racemat CAS-Nr. 93-65-2	292	0	840	0	0	100	W,N,L,T
Mefenpyr-diethyl CAS-Nr. 135590-91-9	2	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Mesosulfuron CAS-Nr. 400852-66-6	17	0	29	0	0	100	W,N,L,T
Mesotrione CAS-Nr. 104206-82-8	176	0	376	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl CAS-Nr. 57837-19-1	615	0	1.694	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M CAS-Nr. 70630-17-0	444	0	894	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M Metabolit: CGA 108906 CAS-Nr. 104390-56-9	34	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Metamitron CAS-Nr. 41394-05-2	572	0	1.788	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor CAS-Nr. 67129-08-2	1.329	0	4.359	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8) CAS-Nr. 172960-62-2	240	0	917	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4) CAS-Nr. 1231244-60-2	132	0	305	0	0	100	W,N,L,T
Metconazol CAS-Nr. 125116-23-6	12	0	15	0	0	100	W,N,L,T
Methabenzthiazuron (Tribunil) CAS-Nr. 18691-97-9	649	0	2.008	0	0	100	W,N,L,T
Methidathion CAS-Nr. 950-37-8	38	0	52	0	0	100	W,N,L,T
Methiocarb CAS-Nr. 2032-65-7	3	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Methoprotryn CAS-Nr. 841-06-5	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Methoxychlor CAS-Nr. 72-43-5	114	0	455	0	0	100	W,N,L,T
Metobromuron CAS-Nr. 3060-89-7	434	0	1.482	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor CAS-Nr. 51218-45-2	1.308	0	4.108	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743) CAS-Nr. 171118-09-5	115	0	619	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202) CAS-Nr. 152019-73-3	15	0	161	0	0	100	W,N,L,T
Metosulam CAS-Nr. 139528-85-1	160	0	200	0	0	100	W,N,L,T
Metoxuron CAS-Nr. 19937-59-8	355	0	1.296	0	0	100	W,N,L,T
Metribuzin CAS-Nr. 21087-64-9	653	0	2.169	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 79510-48-8	116	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 74223-64-6	65	0	121	0	0	100	W,N,L,T
Mevinphos CAS-Nr. 7786-34-7	33	0	198	0	0	100	W,N,L,T
Mirex CAS-Nr. 2385-85-5	61	0	173	0	0	100	W,N,L,T
Monolinuron CAS-Nr. 1746-81-2	280	0	993	0	0	100	W,N,L,T
Monuron CAS-Nr. 150-68-5	228	0	917	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Myclobutanil CAS-Nr. 88671-89-0	7	0	11	0	0	100	W,N,L,T
N,N-Dimethylsulfamid CAS-Nr. 3984-14-3	249	0	958	0	0	100	W,N,L,T
Napropamid CAS-Nr. 15299-99-7	225	0	833	0	0	100	W,N,L,T
Nicosulfuron CAS-Nr. 111991-09-4	516	0	1.303	0	0	100	W,N,L,T
Nuarimol CAS-Nr. 63284-71-9	149	0	328	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDD (2,4-DDD) CAS-Nr. 53-19-0	88	0	237	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDE (2,4-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	402	0	974	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDT (2,4-DDT) CAS-Nr. 789-02-6	132	0	588	0	0	100	W,N,L,T
O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenylthiophosphonat (EPN) CAS-Nr. 2104-64-5	75	0	140	0	0	100	W,N,L,T
Omethoat CAS-Nr. 1113-02-6	6	0	7	0	0	100	W,N,L,T
Oxadiazon CAS-Nr. 19666-30-9	8	0	10	0	0	100	W,N,L,T
Oxadixyl CAS-Nr. 77732-09-3	119	0	731	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDD (4,4-DDD) CAS-Nr. 72-54-8	92	0	257	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDE (4,4-DDE) CAS-Nr. 72-55-9	140	0	468	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDT (4,4-DDT) CAS-Nr. 50-29-3	477	0	1.328	0	0	100	W,N,L,T
Paclobutrazol CAS-Nr. 76738-62-0	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-ethyl CAS-Nr. 56-38-2	278	0	775	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-methyl CAS-Nr. 298-00-0	144	0	472	0	0	100	W,N,L,T
Penconazol CAS-Nr. 66246-88-6	25	0	187	0	0	100	W,N,L,T
Pencycuron CAS-Nr. 66063-05-6	24	0	24	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Pendimethalin CAS-Nr. 40487-42-1	382	0	1.264	0	0	100	W,N,L,T
Pentachloranisol CAS-Nr. 1825-21-4	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlorbenzol CAS-Nr. 608-93-5	29	0	103	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlornitrobenzol CAS-Nr. 82-68-8	18	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Permethrin CAS-Nr. 52645-53-1	10	0	16	0	0	100	W,N,L,T
Pethoxamid CAS-Nr. 106700-29-2	253	0	396	0	0	100	W,N,L,T
Phenmedipham CAS-Nr. 13684-63-4	37	0	90	0	0	100	W,N,L,T
Phorat CAS-Nr. 298-02-2	330	0	772	0	0	100	W,N,L,T
Phosalon CAS-Nr. 2310-17-0	18	0	56	0	0	100	W,N,L,T
Phoxim CAS-Nr. 14816-18-3	2	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Picloram CAS-Nr. 1918-02-1	47	0	92	0	0	100	W,N,L,T
Picolinafen CAS-Nr. 137641-05-5	118	0	131	0	0	100	W,N,L,T
Picoxystrobin CAS-Nr. 117428-22-5	63	0	109	0	0	100	W,N,L,T
Pinoxaden CAS-Nr. 243973-20-8	116	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Pirimicarb CAS-Nr. 23103-98-2	100	0	344	0	0	100	W,N,L,T
Pirimiphos-methyl CAS-Nr. 29232-93-7	14	0	171	0	0	100	W,N,L,T
Primisulfuron-methyl CAS-Nr. 86209-51-0	327	0	761	0	0	100	W,N,L,T
Prochloraz CAS-Nr. 67747-09-5	85	0	262	0	0	100	W,N,L,T
Procymidon CAS-Nr. 32809-16-8	49	0	117	0	0	100	W,N,L,T
Prometryn CAS-Nr. 7287-19-6	299	0	1.062	0	0	100	W,N,L,T
Propachlor CAS-Nr. 1918-16-7	41	0	98	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Propamocarb CAS-Nr. 24579-73-5	92	0	176	0	0	100	W,N,L,T
Propanil CAS-Nr. 709-98-8	7	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Propaquizafop CAS-Nr. 111479-05-1	178	0	356	0	0	100	W,N,L,T
Propargit CAS-Nr. 2312-35-8	30	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Propazin CAS-Nr. 139-40-2	1.214	0	3.443	0	0	100	W,N,L,T
Propetamphos CAS-Nr. 31218-83-4	16	0	51	0	0	100	W,N,L,T
Propham CAS-Nr. 122-42-9	45	0	82	0	0	100	W,N,L,T
Propiconazol CAS-Nr. 60207-90-1	225	0	629	0	0	100	W,N,L,T
Propoxur CAS-Nr. 114-26-1	14	0	146	0	0	100	W,N,L,T
Propoxycarbazone CAS-Nr. 145026-81-9	59	0	104	0	0	100	W,N,L,T
Propyzamid CAS-Nr. 23950-58-5	40	0	107	0	0	100	W,N,L,T
Proquinazid CAS-Nr. 189278-12-4	5	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfocarb CAS-Nr. 52888-80-9	273	0	838	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfuron CAS-Nr. 94125-34-5	287	0	483	0	0	100	W,N,L,T
Prothioconazol CAS-Nr. 178928-70-6	167	0	476	0	0	100	W,N,L,T
Pymetrozin CAS-Nr. 123312-89-0	103	0	209	0	0	100	W,N,L,T
Pyraclostrobin CAS-Nr. 175013-18-0	165	0	319	0	0	100	W,N,L,T
Pyraflufen-ethyl CAS-Nr. 129630-19-9	116	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Pyrethrin 1 CAS-Nr. 121-21-1	237	0	579	0	0	100	W,N,L,T
Pyridat CAS-Nr. 55512-33-9	125	0	257	0	0	100	W,N,L,T
Pyrimethanil CAS-Nr. 53112-28-0	5	0	9	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Pyroxsulam CAS-Nr. 422556-08-9	9	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Quinmerac CAS-Nr. 90717-03-6	351	0	1.124	0	0	100	W,N,L,T
Quinoclamin CAS-Nr. 2797-51-5	117	0	128	0	0	100	W,N,L,T
Quinoxyfen CAS-Nr. 124495-18-7	143	0	305	0	0	100	W,N,L,T
Rimsulfuron CAS-Nr. 122931-48-0	204	0	463	0	0	100	W,N,L,T
Sebuthylazin-desethyl CAS-Nr. 37019-18-4	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Sebutylazin CAS-Nr. 7286-69-3	523	0	1.742	0	0	100	W,N,L,T
Siduron CAS-Nr. 1982-49-6	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Silthiopham Silthiofam CAS-Nr. 175217-20-6	150	0	388	0	0	100	W,N,L,T
Simazin CAS-Nr. 122-34-9	1.532	0	4.872	0	0	100	W,N,L,T
S-Metolachlor CAS-Nr. 87392-12-9	145	0	227	0	0	100	W,N,L,T
Spiroxamin CAS-Nr. 118134-30-8	125	0	253	0	0	100	W,N,L,T
Sulcotrion CAS-Nr. 99105-77-8	4	0	7	0	0	100	W,N,L,T
Sulfosulfuron CAS-Nr. 141776-32-1	117	0	127	0	0	100	W,N,L,T
Tebuconazol CAS-Nr. 107534-96-3	505	0	1.593	0	0	100	W,N,L,T
Tebufenpyrad CAS-Nr. 119168-77-3	197	0	302	0	0	100	W,N,L,T
Tecnazen CAS-Nr. 117-18-0	23	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Tepraloxydim CAS-Nr. 149979-41-9	116	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Terbacil CAS-Nr. 5902-51-2	13	0	21	0	0	100	W,N,L,T
Terbumeton CAS-Nr. 33693-04-8	56	0	95	0	0	100	W,N,L,T
Terbutryn CAS-Nr. 886-50-0	375	0	1.389	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Terbutylazin CAS-Nr. 5915-41-3	1.515	0	4.825	0	0	100	W,N,L,T
Tetradifon CAS-Nr. 116-29-0	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Thiacloprid CAS-Nr. 111988-49-9	211	0	455	0	0	100	W,N,L,T
Thiamethoxam CAS-Nr. 153719-23-4	193	0	281	0	0	100	W,N,L,T
Thiazafluron CAS-Nr. 25366-23-8	27	0	31	0	0	100	W,N,L,T
Thifensulfuron-methyl CAS-Nr. 79277-27-3	169	0	219	0	0	100	W,N,L,T
Thiram CAS-Nr. 137-26-8	11	0	15	0	0	100	W,N,L,T
Tolylfluanid CAS-Nr. 731-27-1	124	0	599	0	0	100	W,N,L,T
Tolyltriazol (Methyl-1H-benzotriazol) CAS-Nr. 29385-43-1	3	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Topramezone CAS-Nr. 210631-68-8	18	0	59	0	0	100	W,N,L,T
Triadimefon CAS-Nr. 43121-43-3	272	0	665	0	0	100	W,N,L,T
Triadimenol CAS-Nr. 55219-65-3	383	0	703	0	0	100	W,N,L,T
Triallat CAS-Nr. 2303-17-5	157	0	382	0	0	100	W,N,L,T
Triamiphos CAS-Nr. 1031-47-6	16	0	21	0	0	100	W,N,L,T
Triasulfuron CAS-Nr. 82097-50-5	134	0	154	0	0	100	W,N,L,T
Triazophos CAS-Nr. 24017-47-8	16	0	51	0	0	100	W,N,L,T
Tribenuron-methyl CAS-Nr. 101200-48-0	50	0	84	0	0	100	W,N,L,T
Tributylphosphat CAS-Nr. 126-73-8	11	0	43	0	0	100	W,N,L,T
Triclopyr CAS-Nr. 55335-06-3	54	0	110	0	0	100	W,N,L,T
Triclosan CAS-Nr. 3380-34-5	36	0	96	0	0	100	W,N,L,T
Trifloxystrobin CAS-Nr. 141517-21-7	119	0	256	0	0	100	W,N,L,T

Tab. A3-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in Deutschland 2017-2019

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Trifluoressigsäure CAS-Nr. 76-05-1	87	3	87	3	0	96,55	W,N,L,T
Trifluralin CAS-Nr. 1582-09-8	104	0	490	0	0	100	W,N,L,T
Triflusulfuron-methyl CAS-Nr. 126535-15-7	138	0	160	0	0	100	W,N,L,T
Trinexapac-ethyl CAS-Nr. 95266-40-3	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Triticonazol CAS-Nr. 131983-72-7	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Tritosulfuron CAS-Nr. 142469-14-5	124	0	141	0	0	100	W,N,L,T
Vinclozolin CAS-Nr. 50471-44-8	24	0	51	0	0	100	W,N,L,T
∑ Pestizide -einzeln[4]	--[5]	5	200.480	5	0	100[6]	

(1) Parameterbezeichnung in der TrinkwV: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe

(2) TWI: Trinkwasser-Installation

(3) Der betreffende Parameter ist mindestens in einem Land an einer oder mehreren der genannten Probennahmestellen überwacht worden.
W: Wasserwerk, N: Verteilungsnetz, L: Übergabestelle
T: Zapfhahn des Verbrauchers

(4) Summe aus sämtlichen Angaben zu dem Parameter „Pestizide – einzeln“

(5) Hier lässt sich kein zutreffender Summenwert angeben.

(6) Wert gerundet, genauer Wert: 99,998 %.

Tab. A3-2 **|** Zusammenfassende Informationen über die Qualität des Trinkwassers in großen Wasserversorgungsgebieten (> 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag oder > 5 000 versorgte Personen), hinsichtlich des Parameters ***„Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln“*** – **Berichtsjahr 2018**

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylharnstoff CAS-Nr. 3567-62-2	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
1,2,3-Trichlorbenzol CAS-Nr. 87-61-6	85	0	161	0	0	100	W,N,L,T
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol CAS-Nr. 95-94-3	21	0	46	0	0	100	W,N,L,T
1,2-Dichlorpropan CAS-Nr. 78-87-5	54	0	441	0	0	100	W,N,L,T
1,3-Dichlorpropen (cis- + trans-) CAS-Nr. 542-75-6	9	0	23	0	0	100	W,N,L,T
2,3,4-Trichlorphenol CAS-Nr. 15950-66-0	86	0	169	0	0	100	W,N,L,T
2,3,5-Trichlorphenol CAS-Nr. 933-78-8	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) CAS-Nr. 93-76-5	126	0	618	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxybutansäure (2,4-DB) CAS-Nr. 94-82-6	114	0	448	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) CAS-Nr. 94-75-7	488	0	1.713	0	0	100	W,N,L,T
2,6-Dichlorbenzamid CAS-Nr. 2008-58-4	386	0	1.742	0	0	100	W,N,L,T
2-Hydroxyterbutylazin CAS-Nr. 66753-07-9	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA) CAS-Nr. 94-74-6	1.243	0	3.905	0	0	100	W,N,L,T
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) CAS-Nr. 94-81-5	142	0	527	0	0	100	W,N,L,T
4-Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA) CAS-Nr. 122-83-3	85	0	159	0	0	100	W,N,L,T
Abamectin CAS-Nr. 71751-41-2	91	0	174	0	0	100	W,N,L,T

Tab. A3-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in Deutschland 2017-2019

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Acetamiprid CAS-Nr. 135410-20-7	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Acibenzolar-S-methyl CAS-Nr. 135158-54-2	60	0	89	0	0	100	W,N,L,T
Aclonifen CAS-Nr. 74070-46-5	404	0	829	0	0	100	W,N,L,T
Alachlor CAS-Nr. 15972-60-8	138	0	606	0	0	100	W,N,L,T
Aldicarb CAS-Nr. 116-06-3	2	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Aldrin CAS-Nr. 309-00-2	283	0	1.142	0	0	100	W,N,L,T
Ametryn CAS-Nr. 834-12-8	122	0	489	0	0	100	W,N,L,T
Amidosulfuron CAS-Nr. 120923-37-7	337	0	577	0	0	100	W,N,L,T
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) CAS-Nr. 1066-51-9	192	0	801	0	0	100	W,N,L,T
Amitrol CAS-Nr. 61-82-5	15	0	28	0	0	100	W,N,L,T
Atraton CAS-Nr. 1610-17-9	12	0	21	0	0	100	W,N,L,T
Atrazin CAS-Nr. 1912-24-9	1.901	0	6.281	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-ethyl CAS-Nr. 2642-71-9	95	0	524	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-methyl CAS-Nr. 86-50-0	193	0	469	0	0	100	W,N,L,T
Aziprotryn CAS-Nr. 4658-28-0	7	0	46	0	0	100	W,N,L,T
Azoxystrobin CAS-Nr. 131860-33-8	407	0	1.024	0	0	100	W,N,L,T
Beflubutamid CAS-Nr. 113614-08-7	128	0	139	0	0	100	W,N,L,T
Benalaxyl CAS-Nr. 71626-11-4	131	0	288	0	0	100	W,N,L,T
Benomyl CAS-Nr. 17804-35-2	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Bentazon CAS-Nr. 25057-89-0	1.528	0	4.964	0	0	100	W,N,L,T
Benzotriazol CAS-Nr. 95-14-7	87	0	236	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Bifenox CAS-Nr. 42576-02-3	268	0	433	0	0	100	W,N,L,T
Bitertanol CAS-Nr. 55179-31-2	33	0	45	0	0	100	W,N,L,T
Boscalid CAS-Nr. 188425-85-6	515	0	1.439	0	0	100	W,N,L,T
Bromacil CAS-Nr. 314-40-9	1.399	0	4.528	0	0	100	W,N,L,T
Bromophos-methyl CAS-Nr. 2104-96-3	86	0	169	0	0	100	W,N,L,T
Bromoxynil CAS-Nr. 1689-84-5	555	0	1.394	0	0	100	W,N,L,T
Buturon CAS-Nr. 3766-60-7	45	0	69	0	0	100	W,N,L,T
Captan CAS-Nr. 133-06-2	85	0	161	0	0	100	W,N,L,T
Carbaryl CAS-Nr. 63-25-2	60	0	89	0	0	100	W,N,L,T
Carbendazim CAS-Nr. 10605-21-7	30	0	95	0	0	100	W,N,L,T
Carbetamid CAS-Nr. 16118-49-3	124	0	726	0	0	100	W,N,L,T
Carbofuran CAS-Nr. 1563-66-2	170	0	790	0	0	100	W,N,L,T
Carfentrazon-ethyl CAS-Nr. 128639-02-1	128	0	139	0	0	100	W,N,L,T
Chlorbromuron CAS-Nr. 13360-45-7	33	0	39	0	0	100	W,N,L,T
Chlordan (Isomerengemisch) CAS-Nr. 57-74-9	45	0	98	0	0	100	W,N,L,T
Chlordan, alpha- (cis-) CAS-Nr. 5103-71-9	2	0	33	0	0	100	W,N,L,T
Chlordan, gamma CAS-Nr. 5566-34-7	1	0	3	0	0	100	W,N,L,T
Chlordecon CAS-Nr. 143-50-0	2	0	3	0	0	100	W,N,L,T
Chlorfenvinphos CAS-Nr. 470-90-6	155	0	826	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon; Pyrazon; 5-Amino-4-chlor-2-phenyl-2,3-dihydro-3-oxo-pyridazin CAS-Nr. 1968-60-8	181	0	781	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Chloridazon CAS-Nr. 1698-60-8	1.070	0	3.479	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-desphenyl CAS-Nr. 6339-19-1	354	0	1.295	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-methyl-desphenyl CAS-Nr. 17254-80-7	74	0	310	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat (C5H13ClN) CAS-Nr. 999-81-5	72	0	161	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat CAS-Nr. 7003-89-6	26	0	58	0	0	100	W,N,L,T
Chloroxuron CAS-Nr. 1982-47-4	144	0	437	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpropham CAS-Nr. 101-21-3	51	0	92	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos CAS-Nr. 2921-88-2	214	0	688	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos-methyl CAS-Nr. 5598-13-0	17	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthalonil CAS-Nr. 1897-45-6	315	0	922	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthiamid CAS-Nr. 1918-13-4	40	0	99	0	0	100	W,N,L,T
Chlortoluron CAS-Nr. 15545-48-9	1.550	0	5.229	0	0	100	W,N,L,T
Cinerin 2 CAS-Nr. 121-20-0	86	0	169	0	0	100	W,N,L,T
Clodinafop-propargyl CAS-Nr. 105512-06-9	18	0	38	0	0	100	W,N,L,T
Clomazone CAS-Nr. 81777-89-1	266	0	595	0	0	100	W,N,L,T
Clopyralid CAS-Nr. 1702-17-6	347	0	1.118	0	0	100	W,N,L,T
Cloquintocet-mexyl CAS-Nr. 99607-70-2	14	0	130	0	0	100	W,N,L,T
Clothianidin CAS-Nr. 210880-92-5	357	0	751	0	0	100	W,N,L,T
Crimidin CAS-Nr. 535-89-7	22	0	59	0	0	100	W,N,L,T
Cyanazin CAS-Nr. 21725-46-2	276	0	899	0	0	100	W,N,L,T
Cyanophos CAS-Nr. 2636-26-2	33	0	38	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Cyazofamid CAS-Nr. 120116-88-3	12	0	26	0	0	100	W,N,L,T
Cybutryn CAS-Nr. 28159-98-0	28	0	102	0	0	100	W,N,L,T
Cycloxydim CAS-Nr. 101205-02-1	6	0	11	0	0	100	W,N,L,T
Cyflufenamid CAS-Nr. 180409-60-3	87	0	178	0	0	100	W,N,L,T
Cyfluthrin CAS-Nr. 68359-37-5	5	0	13	0	0	100	W,N,L,T
Cyhalothrin, lambda- CAS-Nr. 91465-08-6	444	0	976	0	0	100	W,N,L,T
Cymoxanil CAS-Nr. 57966-95-7	77	0	167	0	0	100	W,N,L,T
Cypermethrin, alpha- CAS-Nr. 67375-30-8	72	0	181	0	0	100	W,N,L,T
Cypermethrin, zeta (unspezifizierte Stereochemie) CAS-Nr. 52315-07-8	249	0	525	0	0	100	W,N,L,T
Cyproconazol (unspezifizierte Stereochemie) CAS-Nr. 113096-99-4	230	0	490	0	0	100	W,N,L,T
Cyproconazol CAS-Nr. 94361-06-5	6	0	8	0	0	100	W,N,L,T
Cyprodinil CAS-Nr. 121552-61-2	16	0	35	0	0	100	W,N,L,T
Dalapon CAS-Nr. 127-20-8	66	0	114	0	0	100	W,N,L,T
Demeton-S; Disulfotonoxon CAS-Nr. 126-75-0	86	0	169	0	0	100	W,N,L,T
Desethylatrazin CAS-Nr. 6190-65-4	1.859	1	6.131	4	0	99,93	W,N,L,T
Desethylterbutylazin CAS-Nr. 30125-63-4	1.607	0	5.000	0	0	100	W,N,L,T
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) CAS-Nr. 1007-28-9	1.739	0	5.525	0	0	100	W,N,L,T
Desmedipham CAS-Nr. 13684-56-5	153	0	338	0	0	100	W,N,L,T
Desmetryn CAS-Nr. 1014-69-3	106	0	439	0	0	100	W,N,L,T
Diazinon CAS-Nr. 333-41-5	41	0	252	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Dicamba CAS-Nr. 1918-00-9	505	0	1.387	0	0	100	W,N,L,T
Dichlobenil (DBN) CAS-Nr. 1194-65-6	115	0	548	0	0	100	W,N,L,T
Dichlofluanid CAS-Nr. 1085-98-9	5	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Dichloran CAS-Nr. 99-30-9	4	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop (2,4-DP) CAS-Nr. 120-36-5	1.200	0	3.492	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorvos CAS-Nr. 62-73-7	20	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Dicofol CAS-Nr. 115-32-2	34	0	40	0	0	100	W,N,L,T
Dicrotophos CAS-Nr. 141-66-2	85	0	161	0	0	100	W,N,L,T
Dieldrin CAS-Nr. 60-57-1	288	0	1.144	0	0	100	W,N,L,T
Diethyltoluamid CAS-Nr. 134-62-3	74	0	136	0	0	100	W,N,L,T
Difenoconazol CAS-Nr. 119446-68-3	389	0	1.148	0	0	100	W,N,L,T
Difenoxuron CAS-Nr. 14214-32-5	29	0	33	0	0	100	W,N,L,T
Diflubenzuron CAS-Nr. 35367-38-5	155	0	172	0	0	100	W,N,L,T
Diflufenican CAS-Nr. 83164-33-4	785	0	1.721	0	0	100	W,N,L,T
Dikegulac CAS-Nr. 18467-77-1	204	0	392	0	0	100	W,N,L,T
Dimefuron CAS-Nr. 34205-21-5	381	0	854	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 354742 CAS-Nr. 1231819-32-1	30	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor CAS-Nr. 50563-36-5	439	0	1.401	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid CAS-Nr. 87674-68-8	317	0	1.029	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid-P CAS-Nr. 163515-14-8	16	0	22	0	0	100	W,N,L,T
Dimethoat CAS-Nr. 60-51-5	393	0	1.166	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Dimethomorph CAS-Nr. 110488-70-5	385	0	1.032	0	0	100	W,N,L,T
Dimoxystrobin CAS-Nr. 149961-52-4	202	0	442	0	0	100	W,N,L,T
Dioxathion CAS-Nr. 78-34-2	14	0	29	0	0	100	W,N,L,T
Diphenylamin CAS-Nr. 122-39-4	33	0	38	0	0	100	W,N,L,T
Diuron CAS-Nr. 330-54-1	1.727	0	5.812	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan (alpha- + beta-) CAS-Nr. 115-29-7	39	0	77	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan, alpha- CAS-Nr. 959-98-8	152	0	455	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan, beta- CAS-Nr. 33213-65-9	159	0	471	0	0	100	W,N,L,T
Endrin CAS-Nr. 72-20-8	202	0	983	0	0	100	W,N,L,T
Epoxiconazol (Gemisch von 4 Isomeren) CAS-Nr. 135319-73-2	14	0	133	0	0	100	W,N,L,T
Epoxiconazol [Racemat mit (2RS,3SR)-Konfiguration] CAS-Nr. 133855-98-8	299	0	655	0	0	100	W,N,L,T
Ethidimuron CAS-Nr. 30043-49-3	898	0	2.545	0	0	100	W,N,L,T
Ethion CAS-Nr. 563-12-2	27	0	48	0	0	100	W,N,L,T
Ethofenprox CAS-Nr. 80844-07-1	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Ethofumesat CAS-Nr. 26225-79-6	821	0	2.825	0	0	100	W,N,L,T
Fenhexamid CAS-Nr. 126833-17-8	68	0	142	0	0	100	W,N,L,T
Fenitrothion CAS-Nr. 122-14-5	18	0	49	0	0	100	W,N,L,T
Fenoprop (2,4,5-TP) CAS-Nr. 93-72-1	149	0	314	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxaprop CAS-Nr. 95617-09-7	217	0	504	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxaprop-ethyl CAS-Nr. 66441-23-4	85	0	161	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Fenpropathrin CAS-Nr. 39515-41-8	30	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropidin CAS-Nr. 67306-00-7	292	0	625	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropimorph CAS-Nr. 67564-91-4	312	0	651	0	0	100	W,N,L,T
Fenthion CAS-Nr. 55-38-9	15	0	45	0	0	100	W,N,L,T
Fenuron CAS-Nr. 101-42-8	124	0	346	0	0	100	W,N,L,T
Flazasulfuron CAS-Nr. 104040-78-0	323	0	965	0	0	100	W,N,L,T
Flonicamid CAS-Nr. 158062-67-0	104	0	241	0	0	100	W,N,L,T
Florasulam CAS-Nr. 145701-23-1	274	0	593	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop-butyl CAS-Nr. 69806-50-4	24	0	72	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop CAS-Nr. 69335-91-7	154	0	337	0	0	100	W,N,L,T
Fluazinam CAS-Nr. 79622-59-6	80	0	185	0	0	100	W,N,L,T
Fludioxonil CAS-Nr. 131341-86-1	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Flufenacet ESA Na-Salz Metabolit: M2 CAS-Nr. 947601-87-8	85	0	161	0	0	100	W,N,L,T
Flufenacet CAS-Nr. 142459-58-3	657	0	2.480	0	0	100	W,N,L,T
Flumioxazin CAS-Nr. 103361-09-7	291	0	624	0	0	100	W,N,L,T
Fluometuron CAS-Nr. 2164-17-2	38	0	44	0	0	100	W,N,L,T
Fluopicolide CAS-Nr. 239110-15-7	212	0	465	0	0	100	W,N,L,T
Fluopyram CAS-Nr. 658066-35-4	253	0	567	0	0	100	W,N,L,T
Fluphyrsulfuron-methyl CAS-Nr. 144740-53-4	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Fluquinconazol CAS-Nr. 136426-54-5	20	0	144	0	0	100	W,N,L,T
Flurochloridon CAS-Nr. 61213-25-0	52	0	374	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Fluroxypyr CAS-Nr. 69377-81-7	345	0	775	0	0	100	W,N,L,T
Flurtamone CAS-Nr. 96525-23-4	462	0	1.250	0	0	100	W,N,L,T
Flusilazol CAS-Nr. 85509-19-9	79	0	366	0	0	100	W,N,L,T
Fluxapyroxad CAS-Nr. 907204-31-3	9	0	19	0	0	100	W,N,L,T
Foramsulfuron CAS-Nr. 173159-57-4	131	0	144	0	0	100	W,N,L,T
Fuberidazol CAS-Nr. 3878-19-1	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat CAS-Nr. 51276-47-2	187	0	447	0	0	100	W,N,L,T
Glyphosat CAS-Nr. 1071-83-6	1.157	1	2.952	1	0	99,97	W,N,L,T
Haloxyfop CAS-Nr. 69806-34-4	131	0	272	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlor CAS-Nr. 76-44-8	276	0	1.122	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid cis- (Isomer B) CAS-Nr. 1024-57-3	210	0	670	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid trans- (Isomer A) CAS-Nr. 28044-83-9	78	0	438	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorbenzol (HCB) CAS-Nr. 118-74-1	161	0	451	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorbutadien (HCBD) CAS-Nr. 87-68-3	10	0	64	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, alpha- (alpha-HCH) CAS-Nr. 319-84-6	173	0	934	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, beta- (beta-HCH) CAS-Nr. 319-85-7	163	0	832	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, delta- (delta-HCH) CAS-Nr. 319-86-8	130	0	748	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, epsilon- (epsilon-HCH) CAS-Nr. 6108-10-7	16	0	76	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH) CAS-Nr. 58-89-9	440	0	1.525	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Hexazinon CAS-Nr. 51235-04-2	1.129	0	4.066	0	0	100	W,N,L,T
Hydroxyatrazin CAS-Nr. 2163-68-0	30	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 105827-78-9	415	0	756	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 138261-41-3	256	0	884	0	0	100	W,N,L,T
Indoxacarb CAS-Nr. 173584-44-6	86	0	169	0	0	100	W,N,L,T
Iodosulfuron-methyl CAS-Nr. 144550-06-1	218	0	468	0	0	100	W,N,L,T
Ioxynil CAS-Nr. 1689-83-4	34	0	67	0	0	100	W,N,L,T
Iprodion CAS-Nr. 36734-19-7	111	0	237	0	0	100	W,N,L,T
Isodrin CAS-Nr. 465-73-6	56	0	293	0	0	100	W,N,L,T
Isoproturon CAS-Nr. 34123-59-6	1.664	0	5.650	0	0	100	W,N,L,T
Isoxaflutol CAS-Nr. 141112-29-0	9	0	11	0	0	100	W,N,L,T
Karbutilat CAS-Nr. 4849-32-5	24	0	131	0	0	100	W,N,L,T
Kresoxim-methyl CAS-Nr. 143390-89-0	435	0	898	0	0	100	W,N,L,T
Lenacil CAS-Nr. 2164-08-1	431	0	1.735	0	0	100	W,N,L,T
Linuron CAS-Nr. 330-55-2	460	0	1.826	0	0	100	W,N,L,T
Malathion CAS-Nr. 121-75-5	124	0	397	0	0	100	W,N,L,T
Mandipropamid CAS-Nr. 374726-62-2	88	0	196	0	0	100	W,N,L,T
m-Benzthiazuron CAS-Nr. 1929-88-0	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
MCPA-2-ethylhexyl CAS-Nr. 29450-45-1	26	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP), Racemat CAS-Nr. 93-65-2	214	0	691	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 7085-19-0	1.005	0	3.419	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Mefenpyr-diethyl CAS-Nr. 135590-91-9	2	0	3	0	0	100	W,N,L,T
Mesosulfuron CAS-Nr. 400852-66-6	18	0	45	0	0	100	W,N,L,T
Mesotrione CAS-Nr. 104206-82-8	267	0	579	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl CAS-Nr. 57837-19-1	1.001	0	3.031	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M Metabolit: CGA 108906 CAS-Nr. 104390-56-9	30	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M CAS-Nr. 70630-17-0	214	0	308	0	0	100	W,N,L,T
Metamitron CAS-Nr. 41394-05-2	965	0	2.994	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor CAS-Nr. 67129-08-2	1.705	0	5.702	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8) CAS-Nr. 172960-62-2	284	0	1.024	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4) CAS-Nr. 1231244-60-2	262	0	836	0	0	100	W,N,L,T
Metconazol CAS-Nr. 125116-23-6	163	0	358	0	0	100	W,N,L,T
Methabenzthiazuron (Tribunil) CAS-Nr. 18691-97-9	813	0	3.052	0	0	100	W,N,L,T
Methidathion CAS-Nr. 950-37-8	37	0	44	0	0	100	W,N,L,T
Methiocarb CAS-Nr. 2032-65-7	157	0	347	0	0	100	W,N,L,T
Methoprotryn CAS-Nr. 841-06-5	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Methoxychlor CAS-Nr. 72-43-5	146	0	746	0	0	100	W,N,L,T
Metobromuron CAS-Nr. 3060-89-7	605	0	2.141	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor CAS-Nr. 51218-45-2	1.689	0	5.254	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743) CAS-Nr. 171118-09-5	102	0	579	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202) CAS-Nr. 152019-73-3	96	0	546	0	0	100	W,N,L,T
Metosulam CAS-Nr. 139528-85-1	142	0	167	0	0	100	W,N,L,T
Metoxuron CAS-Nr. 19937-59-8	599	0	1.825	0	0	100	W,N,L,T
Metribuzin CAS-Nr. 21087-64-9	1.034	0	3.443	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 74223-64-6	188	0	401	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 79510-48-8	128	0	139	0	0	100	W,N,L,T
Mevinphos CAS-Nr. 7786-34-7	31	0	179	0	0	100	W,N,L,T
Mirex CAS-Nr. 2385-85-5	48	0	138	0	0	100	W,N,L,T
Monolinuron CAS-Nr. 1746-81-2	271	0	953	0	0	100	W,N,L,T
Monuron CAS-Nr. 150-68-5	252	0	999	0	0	100	W,N,L,T
Myclobutanil CAS-Nr. 88671-89-0	7	0	11	0	0	100	W,N,L,T
N,N-Dimethylsulfamid CAS-Nr. 3984-14-3	296	0	1.097	0	0	100	W,N,L,T
Napropamid CAS-Nr. 15299-99-7	337	0	1.120	0	0	100	W,N,L,T
Nicosulfuron CAS-Nr. 111991-09-4	340	0	878	0	0	100	W,N,L,T
Nuarimol CAS-Nr. 63284-71-9	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDD (2,4-DDD) CAS-Nr. 53-19-0	77	0	203	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDE (2,4-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	143	0	348	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDT (2,4-DDT) CAS-Nr. 789-02-6	128	0	569	0	0	100	W,N,L,T
O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenylthiophosphonat (EPN) CAS-Nr. 2104-64-5	84	0	157	0	0	100	W,N,L,T
Oxadixyl CAS-Nr. 77732-09-3	355	0	1.243	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
p,p'-DDD (4,4-DDD) CAS-Nr. 72-54-8	85	0	232	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDE (4,4-DDE) CAS-Nr. 72-55-9	128	0	421	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDT (4,4-DDT) CAS-Nr. 50-29-3	360	0	953	0	0	100	W,N,L,T
Paclobutrazol CAS-Nr. 76738-62-0	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-ethyl CAS-Nr. 56-38-2	295	0	833	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-methyl CAS-Nr. 298-00-0	169	0	520	0	0	100	W,N,L,T
Penconazol CAS-Nr. 66246-88-6	119	0	363	0	0	100	W,N,L,T
Pencycuron CAS-Nr. 66063-05-6	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Pendimethalin CAS-Nr. 40487-42-1	486	0	1.465	0	0	100	W,N,L,T
Pentachloranisol CAS-Nr. 1825-21-4	1	0	3	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlorbenzol CAS-Nr. 608-93-5	42	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlornitrobenzol CAS-Nr. 82-68-8	4	0	14	0	0	100	W,N,L,T
Permethrin CAS-Nr. 52645-53-1	4	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Pethoxamid CAS-Nr. 106700-29-2	335	0	581	0	0	100	W,N,L,T
Phenmedipham CAS-Nr. 13684-63-4	176	0	397	0	0	100	W,N,L,T
Phorat CAS-Nr. 298-02-2	86	0	169	0	0	100	W,N,L,T
Phosalon CAS-Nr. 2310-17-0	17	0	48	0	0	100	W,N,L,T
Phoxim CAS-Nr. 14816-18-3	2	0	3	0	0	100	W,N,L,T
Picloram CAS-Nr. 1918-02-1	145	0	294	0	0	100	W,N,L,T
Picolinafen CAS-Nr. 137641-05-5	244	0	381	0	0	100	W,N,L,T
Picoxystrobin CAS-Nr. 117428-22-5	176	0	382	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Pinoxaden CAS-Nr. 243973-20-8	13	0	15	0	0	100	W,N,L,T
Pirimicarb CAS-Nr. 23103-98-2	373	0	928	0	0	100	W,N,L,T
Pirimiphos-methyl CAS-Nr. 29232-93-7	14	0	183	0	0	100	W,N,L,T
Primisulfuron-methyl CAS-Nr. 86209-51-0	85	0	162	0	0	100	W,N,L,T
Prochloraz CAS-Nr. 67747-09-5	160	0	430	0	0	100	W,N,L,T
Procymidon CAS-Nr. 32809-16-8	47	0	115	0	0	100	W,N,L,T
Prometryn CAS-Nr. 7287-19-6	345	0	1.415	0	0	100	W,N,L,T
Propachlor CAS-Nr. 1918-16-7	29	0	88	0	0	100	W,N,L,T
Propamocarb CAS-Nr. 24579-73-5	165	0	341	0	0	100	W,N,L,T
Propaquizafop CAS-Nr. 111479-05-1	236	0	509	0	0	100	W,N,L,T
Propargit CAS-Nr. 2312-35-8	29	0	51	0	0	100	W,N,L,T
Propazin CAS-Nr. 139-40-2	1.315	0	4.065	0	0	100	W,N,L,T
Propetamphos CAS-Nr. 31218-83-4	15	0	45	0	0	100	W,N,L,T
Propham CAS-Nr. 122-42-9	23	0	60	0	0	100	W,N,L,T
Propiconazol CAS-Nr. 60207-90-1	318	0	803	0	0	100	W,N,L,T
Propoxur CAS-Nr. 114-26-1	14	0	133	0	0	100	W,N,L,T
Propoxycarbazone CAS-Nr. 145026-81-9	169	0	370	0	0	100	W,N,L,T
Propyzamid CAS-Nr. 23950-58-5	184	0	453	0	0	100	W,N,L,T
Proquinazid CAS-Nr. 189278-12-4	93	0	207	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfocarb CAS-Nr. 52888-80-9	361	0	1.018	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfuron CAS-Nr. 94125-34-5	389	0	699	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Prothioconazol CAS-Nr. 178928-70-6	234	0	615	0	0	100	W,N,L,T
Pymetrozin CAS-Nr. 123312-89-0	173	0	382	0	0	100	W,N,L,T
Pyraclostrobin CAS-Nr. 175013-18-0	236	0	502	0	0	100	W,N,L,T
Pyraflufen-ethyl CAS-Nr. 129630-19-9	128	0	139	0	0	100	W,N,L,T
Pyridat CAS-Nr. 55512-33-9	207	0	426	0	0	100	W,N,L,T
Pyrimethanil CAS-Nr. 53112-28-0	114	0	246	0	0	100	W,N,L,T
Pyroxsulam CAS-Nr. 422556-08-9	9	0	19	0	0	100	W,N,L,T
Quinmerac CAS-Nr. 90717-03-6	456	0	1.360	0	0	100	W,N,L,T
Quinoclamin CAS-Nr. 2797-51-5	198	0	310	0	0	100	W,N,L,T
Quinoxyfen CAS-Nr. 124495-18-7	233	0	504	0	0	100	W,N,L,T
Rimsulfuron CAS-Nr. 122931-48-0	297	0	645	0	0	100	W,N,L,T
Sebutylazin CAS-Nr. 7286-69-3	505	0	1.736	0	0	100	W,N,L,T
Siduron CAS-Nr. 1982-49-6	3	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Simazin CAS-Nr. 122-34-9	1.889	0	6.183	0	0	100	W,N,L,T
S-Metolachlor CAS-Nr. 87392-12-9	150	0	208	0	0	100	W,N,L,T
Spiroxamin CAS-Nr. 118134-30-8	215	0	458	0	0	100	W,N,L,T
Sulcotrion CAS-Nr. 99105-77-8	157	0	347	0	0	100	W,N,L,T
Sulfosulfuron CAS-Nr. 141776-32-1	129	0	143	0	0	100	W,N,L,T
Tebuconazol CAS-Nr. 107534-96-3	650	0	2.113	0	0	100	W,N,L,T
Tebufenpyrad CAS-Nr. 119168-77-3	276	0	483	0	0	100	W,N,L,T
Tecnazen CAS-Nr. 117-18-0	20	0	43	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Tepraloxydim CAS-Nr. 149979-41-9	128	0	139	0	0	100	W,N,L,T
Terbacil CAS-Nr. 5902-51-2	16	0	32	0	0	100	W,N,L,T
Terbumeton CAS-Nr. 33693-04-8	53	0	93	0	0	100	W,N,L,T
Terbutryn CAS-Nr. 886-50-0	413	0	2.022	0	0	100	W,N,L,T
Terbutylazin CAS-Nr. 5915-41-3	1.845	0	6.096	0	0	100	W,N,L,T
Thiacloprid CAS-Nr. 111988-49-9	228	0	465	0	0	100	W,N,L,T
Thiamethoxam CAS-Nr. 153719-23-4	289	0	505	0	0	100	W,N,L,T
Thiazafluron CAS-Nr. 25366-23-8	3	0	7	0	0	100	W,N,L,T
Thifensulfuron-methyl CAS-Nr. 79277-27-3	288	0	471	0	0	100	W,N,L,T
Thiram CAS-Nr. 137-26-8	4	0	7	0	0	100	W,N,L,T
Tolylfluanid CAS-Nr. 731-27-1	122	0	585	0	0	100	W,N,L,T
Tolyltriazol (Methyl-1H-benzotriazol) CAS-Nr. 29385-43-1	3	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Topramezone CAS-Nr. 210631-68-8	139	0	337	0	0	100	W,N,L,T
Triadimefon CAS-Nr. 43121-43-3	124	0	269	0	0	100	W,N,L,T
Triadimenol CAS-Nr. 55219-65-3	485	0	904	0	0	100	W,N,L,T
Triallat CAS-Nr. 2303-17-5	165	0	394	0	0	100	W,N,L,T
Triamiphos CAS-Nr. 1031-47-6	6	0	10	0	0	100	W,N,L,T
Triasulfuron CAS-Nr. 82097-50-5	258	0	417	0	0	100	W,N,L,T
Triazophos CAS-Nr. 24017-47-8	15	0	45	0	0	100	W,N,L,T
Tribenuron-methyl CAS-Nr. 101200-48-0	134	0	277	0	0	100	W,N,L,T
Tributylphosphat CAS-Nr. 126-73-8	15	0	38	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Triclopyr CAS-Nr. 55335-06-3	154	0	315	0	0	100	W,N,L,T
Triclosan CAS-Nr. 3380-34-5	24	0	91	0	0	100	W,N,L,T
Trifloxystrobin CAS-Nr. 141517-21-7	186	0	414	0	0	100	W,N,L,T
Trifluoressigsäure CAS-Nr. 76-05-1	1	1	2	1	0	50	W,N,L,T
Trifluralin CAS-Nr. 1582-09-8	238	0	829	0	0	100	W,N,L,T
Triflusulfuron-methyl CAS-Nr. 126535-15-7	244	0	383	0	0	100	W,N,L,T
Trinexapac-ethyl CAS-Nr. 95266-40-3	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Triticonazol CAS-Nr. 131983-72-7	111	0	239	0	0	100	W,N,L,T
Tritosulfuron CAS-Nr. 142469-14-5	247	0	389	0	0	100	W,N,L,T
Vinclozolin CAS-Nr. 50471-44-8	20	0	44	0	0	100	W,N,L,T
∑ Pestizide -einzeln[4]	--[5]	3	247.101	6	0	100[6]	

[1] Parameterbezeichnung in der TrinkwV: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe
[2] TWI: Trinkwasser-Installation
[3] Der betreffende Parameter ist mindestens in einem Land an einer oder mehreren der genannten Probennahmestellen überwacht worden.
W: Wasserwerk, N: Verteilungsnetz, L: Übergabestelle
T: Zapfhahn des Verbrauchers
[4] Summe aus sämtlichen Angaben zu dem Parameter „Pestizide – einzeln“
[5] Hier lässt sich kein zutreffender Summenwert angeben.
[6] Wert gerundet, genauer Wert: 99,998 %.

Tab. A3-3 **|** Zusammenfassende Informationen über die Qualität des Trinkwassers in großen Wasserversorgungsgebieten (> 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag oder > 5 000 versorgte Personen), hinsichtlich des Parameters „***Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln“*** – **Berichtsjahr 2019**

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylharnstoff CAS-Nr. 3567-62-2	2	0	5	0	0	100	W,N,L,T
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol CAS-Nr. 95-94-3	23	0	54	0	0	100	W,N,L,T
1,2-Dichlorpropan CAS-Nr. 78-87-5	64	0	472	0	0	100	W,N,L,T
1,3-Dichlorpropen (cis- + trans-) CAS-Nr. 542-75-6	17	0	53	0	0	100	W,N,L,T
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) CAS-Nr. 93-76-5	135	0	701	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxybutansäure (2,4-DB) CAS-Nr. 94-82-6	121	0	602	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) CAS-Nr. 94-75-7	627	0	2.086	0	0	100	W,N,L,T
2,6-Dichlorbenzamid CAS-Nr. 2008-58-4	407	0	2.213	0	0	100	W,N,L,T
2-Hydroxyterbutylazin CAS-Nr. 66753-07-9	3	0	9	0	0	100	W,N,L,T
2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA) CAS-Nr. 94-74-6	1.390	0	4.448	0	0	100	W,N,L,T
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) CAS-Nr. 94-81-5	147	0	583	0	0	100	W,N,L,T
4-Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA) CAS-Nr. 122-83-3	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Abamectin CAS-Nr. 71751-41-2	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Acetamiprid CAS-Nr. 135410-20-7	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Aclonifen CAS-Nr. 74070-46-5	428	0	959	0	0	100	W,N,L,T
Alachlor CAS-Nr. 15972-60-8	138	0	691	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Aldicarb CAS-Nr. 116-06-3	3	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Aldrin CAS-Nr. 309-00-2	301	0	1.478	0	0	100	W,N,L,T
Ametryn CAS-Nr. 834-12-8	120	0	601	0	0	100	W,N,L,T
Amidosulfuron CAS-Nr. 120923-37-7	387	0	743	0	0	100	W,N,L,T
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) CAS-Nr. 1066-51-9	296	0	1.056	0	0	100	W,N,L,T
Amitrol CAS-Nr. 61-82-5	19	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Atraton CAS-Nr. 1610-17-9	12	0	25	0	0	100	W,N,L,T
Atrazin CAS-Nr. 1912-24-9	2.038	0	7.227	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-ethyl CAS-Nr. 2642-71-9	91	0	540	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-methyl CAS-Nr. 86-50-0	175	0	460	0	0	100	W,N,L,T
Aziprotryn CAS-Nr. 4658-28-0	7	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Azoxystrobin CAS-Nr. 131860-33-8	444	0	1.106	0	0	100	W,N,L,T
Beflubutamid CAS-Nr. 113614-08-7	116	0	119	0	0	100	W,N,L,T
Benalaxyl CAS-Nr. 71626-11-4	184	0	452	0	0	100	W,N,L,T
Benomyl CAS-Nr. 17804-35-2	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Bentazon CAS-Nr. 25057-89-0	1.703	0	5.932	0	0	100	W,N,L,T
Benzotriazol CAS-Nr. 95-14-7	6	0	82	0	0	100	W,N,L,T
Bifenox CAS-Nr. 42576-02-3	276	0	519	0	0	100	W,N,L,T
Bifenthrin CAS-Nr. 82657-04-3	174	0	404	0	0	100	W,N,L,T
Bitertanol CAS-Nr. 55179-31-2	32	0	41	0	0	100	W,N,L,T
Boscalid CAS-Nr. 188425-85-6	596	0	1.985	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Bromacil CAS-Nr. 314-40-9	1.533	0	5.382	0	0	100	W,N,L,T
Bromophos-ethyl CAS-Nr. 4824-78-6	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Bromoxynil CAS-Nr. 1689-84-5	783	0	2.531	0	0	100	W,N,L,T
Buturon CAS-Nr. 3766-60-7	47	0	93	0	0	100	W,N,L,T
Carbendazim CAS-Nr. 10605-21-7	120	0	591	0	0	100	W,N,L,T
Carbetamid CAS-Nr. 16118-49-3	194	0	1.361	0	0	100	W,N,L,T
Carbofuran CAS-Nr. 1563-66-2	210	0	900	0	0	100	W,N,L,T
Carfentrazon-ethyl CAS-Nr. 128639-02-1	116	0	119	0	0	100	W,N,L,T
Chlorbromuron CAS-Nr. 13360-45-7	38	0	49	0	0	100	W,N,L,T
Chlordan (Isomerengemisch) CAS-Nr. 57-74-9	37	0	79	0	0	100	W,N,L,T
Chlordecon CAS-Nr. 143-50-0	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Chlorfenvinphos CAS-Nr. 470-90-6	163	0	1.166	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon; Pyrazon; 5-Amino-4-chlor-2-phenyl-2,3-dihydro-3-oxo-pyridazin CAS-Nr. 1968-60-8	182	0	1.064	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon CAS-Nr. 1698-60-8	1.213	0	4.009	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-desphenyl CAS-Nr. 6339-19-1	460	0	1.622	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-methyl-desphenyl CAS-Nr. 17254-80-7	174	0	575	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat (C5H13ClN) CAS-Nr. 999-81-5	73	0	175	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat CAS-Nr. 7003-89-6	23	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Chloroxuron CAS-Nr. 1982-47-4	165	0	536	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpropham CAS-Nr. 101-21-3	49	0	87	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Chlorpyrifos CAS-Nr. 2921-88-2	235	0	768	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos-methyl CAS-Nr. 5598-13-0	21	0	59	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthalonil CAS-Nr. 1897-45-6	311	0	998	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthiamid CAS-Nr. 1918-13-4	31	0	80	0	0	100	W,N,L,T
Chlortoluron CAS-Nr. 15545-48-9	1.723	0	6.212	0	0	100	W,N,L,T
Clodinafop-propargyl CAS-Nr. 105512-06-9	36	0	76	0	0	100	W,N,L,T
Clomazone CAS-Nr. 81777-89-1	292	0	703	0	0	100	W,N,L,T
Clopyralid CAS-Nr. 1702-17-6	392	0	1.271	0	0	100	W,N,L,T
Cloquintocet-mexyl CAS-Nr. 99607-70-2	23	0	175	0	0	100	W,N,L,T
Clothianidin CAS-Nr. 210880-92-5	367	0	837	0	0	100	W,N,L,T
Crimidin CAS-Nr. 535-89-7	22	0	60	0	0	100	W,N,L,T
Cyanazin CAS-Nr. 21725-46-2	292	0	1.010	0	0	100	W,N,L,T
Cyazofamid CAS-Nr. 120116-88-3	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Cybutryn CAS-Nr. 28159-98-0	38	0	132	0	0	100	W,N,L,T
Cyflufenamid CAS-Nr. 180409-60-3	140	0	373	0	0	100	W,N,L,T
Cyfluthrin CAS-Nr. 68359-37-5	18	0	38	0	0	100	W,N,L,T
Cyhalothrin, lambda- CAS-Nr. 91465-08-6	496	0	1.200	0	0	100	W,N,L,T
Cymoxanil CAS-Nr. 57966-95-7	124	0	315	0	0	100	W,N,L,T
Cypermethrin, alpha- CAS-Nr. 67375-30-8	75	0	210	0	0	100	W,N,L,T
Cypermethrin, zeta (unspezifizierte Stereochemie) CAS-Nr. 52315-07-8	257	0	624	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Cyproconazol (unspezifizierte Stereochemie) CAS-Nr. 113096-99-4	228	0	560	0	0	100	W,N,L,T
Cyproconazol CAS-Nr. 94361-06-5	12	0	15	0	0	100	W,N,L,T
Cyprodinil CAS-Nr. 121552-61-2	19	0	46	0	0	100	W,N,L,T
Desethylatrazin CAS-Nr. 6190-65-4	1.991	0	7.136	0	0	100	W,N,L,T
Desethylterbutylazin CAS-Nr. 30125-63-4	1.655	0	5.398	0	0	100	W,N,L,T
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) CAS-Nr. 1007-28-9	1.866	0	6.543	0	0	100	W,N,L,T
Desmedipham CAS-Nr. 13684-56-5	179	0	436	0	0	100	W,N,L,T
Desmetryn CAS-Nr. 1014-69-3	108	0	522	0	0	100	W,N,L,T
Diazinon CAS-Nr. 333-41-5	48	0	259	0	0	100	W,N,L,T
Dicamba CAS-Nr. 1918-00-9	508	0	1.490	0	0	100	W,N,L,T
Dichlobenil (DBN) CAS-Nr. 1194-65-6	152	0	626	0	0	100	W,N,L,T
Dichlofluanid CAS-Nr. 1085-98-9	4	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Dichloran CAS-Nr. 99-30-9	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop (2,4-DP) CAS-Nr. 120-36-5	1.349	0	4.049	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorvos CAS-Nr. 62-73-7	19	0	48	0	0	100	W,N,L,T
Dieldrin CAS-Nr. 60-57-1	310	0	1.501	0	0	100	W,N,L,T
Difenoconazol CAS-Nr. 119446-68-3	406	0	1.281	0	0	100	W,N,L,T
Difenoxuron CAS-Nr. 14214-32-5	28	0	29	0	0	100	W,N,L,T
Diflubenzuron CAS-Nr. 35367-38-5	318	0	549	0	0	100	W,N,L,T
Diflufenican CAS-Nr. 83164-33-4	874	0	2.499	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Dikegulac CAS-Nr. 18467-77-1	161	1	334	2	0	99,40	W,N,L,T
Dimefuron CAS-Nr. 34205-21-5	499	0	1.385	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 354742 CAS-Nr. 1231819-32-1	237	0	528	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 50266 CAS-Nr. 1086384-49-7	67	0	131	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor CAS-Nr. 50563-36-5	689	0	2.122	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid CAS-Nr. 87674-68-8	566	0	1.969	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid-ESA CAS-Nr. 205939-58-8	4	0	11	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid-P CAS-Nr. 163515-14-8	22	0	37	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamidsulfonsäure CAS-Nr. -	170	0	407	0	0	100	W,N,L,T
Dimethoat CAS-Nr. 60-51-5	433	0	1.376	0	0	100	W,N,L,T
Dimethomorph CAS-Nr. 110488-70-5	409	0	1.171	0	0	100	W,N,L,T
Dimoxystrobin CAS-Nr. 149961-52-4	209	0	524	0	0	100	W,N,L,T
Disulfoton CAS-Nr. 298-04-4	184	0	990	0	0	100	W,N,L,T
Diuron CAS-Nr. 330-54-1	1.643	0	5.674	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan (alpha- + beta-) CAS-Nr. 115-29-7	70	0	235	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan, alpha- CAS-Nr. 959-98-8	170	0	464	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan, beta- CAS-Nr. 33213-65-9	128	0	282	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfansulfat CAS-Nr. 1031-07-8	32	0	154	0	0	100	W,N,L,T
Endrin CAS-Nr. 72-20-8	179	0	1.112	0	0	100	W,N,L,T
Epoxiconazol [Racemat mit (2RS,3SR)-Konfiguration] CAS-Nr. 133855-98-8	320	0	777	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Ethephon CAS-Nr. 16672-87-0	38	0	168	0	0	100	W,N,L,T
Ethidimuron CAS-Nr. 30043-49-3	895	0	2.689	0	0	100	W,N,L,T
Ethofenprox CAS-Nr. 80844-07-1	134	0	697	0	0	100	W,N,L,T
Ethofumesat CAS-Nr. 26225-79-6	700	0	2.600	0	0	100	W,N,L,T
Etrimfos CAS-Nr. 38260-54-7	5	0	71	0	0	100	W,N,L,T
Fenarimol CAS-Nr. 60168-88-9	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Fenhexamid CAS-Nr. 126833-17-8	65	0	135	0	0	100	W,N,L,T
Fenitrothion CAS-Nr. 122-14-5	17	0	46	0	0	100	W,N,L,T
Fenoprop (2,4,5-TP) CAS-Nr. 93-72-1	74	0	183	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxaprop CAS-Nr. 95617-09-7	205	0	541	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxycarb CAS-Nr. 72490-01-8	7	0	16	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropidin CAS-Nr. 67306-00-7	304	0	716	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropimorph CAS-Nr. 67564-91-4	334	0	781	0	0	100	W,N,L,T
Fenthion CAS-Nr. 55-38-9	45	0	137	0	0	100	W,N,L,T
Fenuron CAS-Nr. 101-42-8	182	0	522	0	0	100	W,N,L,T
Flazasulfuron CAS-Nr. 104040-78-0	372	0	1.069	0	0	100	W,N,L,T
Flonicamid CAS-Nr. 158062-67-0	149	0	377	0	0	100	W,N,L,T
Florasulam CAS-Nr. 145701-23-1	283	0	694	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop-butyl CAS-Nr. 69806-50-4	9	0	78	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop CAS-Nr. 69335-91-7	209	0	521	0	0	100	W,N,L,T
Fluazinam CAS-Nr. 79622-59-6	91	0	203	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Fludioxonil CAS-Nr. 131341-86-1	145	0	680	0	0	100	W,N,L,T
Flufenacet CAS-Nr. 142459-58-3	571	0	2.289	0	0	100	W,N,L,T
Flumioxazin CAS-Nr. 103361-09-7	346	0	805	0	0	100	W,N,L,T
Fluometuron CAS-Nr. 2164-17-2	43	0	60	0	0	100	W,N,L,T
Fluopicolide CAS-Nr. 239110-15-7	241	0	590	0	0	100	W,N,L,T
Fluopyram CAS-Nr. 658066-35-4	312	0	796	0	0	100	W,N,L,T
Fluphyrsulfuron-methyl CAS-Nr. 144740-53-4	5	0	16	0	0	100	W,N,L,T
Fluquinconazol CAS-Nr. 136426-54-5	14	0	147	0	0	100	W,N,L,T
Flurochloridon CAS-Nr. 61213-25-0	150	0	1.222	0	0	100	W,N,L,T
Fluroxypyr CAS-Nr. 69377-81-7	375	0	937	0	0	100	W,N,L,T
Flurtamone CAS-Nr. 96525-23-4	479	0	1.677	0	0	100	W,N,L,T
Flusilazol CAS-Nr. 85509-19-9	110	0	453	0	0	100	W,N,L,T
Foramsulfuron CAS-Nr. 173159-57-4	127	0	149	0	0	100	W,N,L,T
Fuberidazol CAS-Nr. 3878-19-1	4	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat-ammonium CAS-Nr. 77182-82-2	84	0	339	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat CAS-Nr. 51276-47-2	200	0	450	0	0	100	W,N,L,T
Glyphosat CAS-Nr. 1071-83-6	1.188	0	3.050	0	0	100	W,N,L,T
Haloxyfop CAS-Nr. 69806-34-4	177	0	430	0	0	100	W,N,L,T
Haloxyfop-P-methyl CAS-Nr. 72619-32-0	38	0	179	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlor CAS-Nr. 76-44-8	293	0	1.476	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid cis- (Isomer B) CAS-Nr. 1024-57-3	256	0	648	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Heptachlorepoxid trans- (Isomer A) CAS-Nr. 28044-83-9	76	0	710	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid, cis (Isomerengemisch) CAS-Nr. 66429-34-3	1	0	1	0	0	100	W,N,L,T
Heptenophos CAS-Nr. 23560-59-0	30	0	131	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorbenzol (HCB) CAS-Nr. 118-74-1	111	0	287	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan (Isomerengemisch) CAS-Nr. 608-73-1	33	0	156	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, alpha- (alpha-HCH) CAS-Nr. 319-84-6	163	0	1.099	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, beta- (beta-HCH) CAS-Nr. 319-85-7	148	0	1.068	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, delta- (delta-HCH) CAS-Nr. 319-86-8	103	0	948	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, epsilon- (epsilon-HCH) CAS-Nr. 6108-10-7	67	0	276	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclohexan, gamma- (gamma-HCH) CAS-Nr. 58-89-9	437	0	1.691	0	0	100	W,N,L,T
Hexaconazol CAS-Nr. 79983-71-4	142	0	756	0	0	100	W,N,L,T
Hexazinon CAS-Nr. 51235-04-2	1.001	0	3.813	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 105827-78-9	458	0	956	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 138261-41-3	270	0	967	0	0	100	W,N,L,T
Iodosulfuron-methyl CAS-Nr. 144550-06-1	241	0	592	0	0	100	W,N,L,T
Iodosulfuron-methyl CAS-Nr. 185119-76-0	133	0	775	0	0	100	W,N,L,T
Ioxynil CAS-Nr. 1689-83-4	47	0	104	0	0	100	W,N,L,T
Iprodion CAS-Nr. 36734-19-7	165	0	411	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Isazophos CAS-Nr. 42509-80-8	5	0	26	0	0	100	W,N,L,T
Isodrin CAS-Nr. 465-73-6	45	0	252	0	0	100	W,N,L,T
Isofenfos CAS-Nr. 25311-71-1	187	0	999	0	0	100	W,N,L,T
Isoproturon CAS-Nr. 34123-59-6	1.642	0	5.594	0	0	100	W,N,L,T
Jasmolin 2 CAS-Nr. 1172-63-0	22	0	117	0	0	100	W,N,L,T
Karbutilat CAS-Nr. 4849-32-5	20	0	112	0	0	100	W,N,L,T
Kresoxim-methyl CAS-Nr. 143390-89-0	461	0	1.039	0	0	100	W,N,L,T
Lenacil CAS-Nr. 2164-08-1	647	0	2.804	0	0	100	W,N,L,T
Linuron CAS-Nr. 330-55-2	433	0	1.976	0	0	100	W,N,L,T
Malaoxon CAS-Nr. 1634-78-2	4	0	12	0	0	100	W,N,L,T
Malathion CAS-Nr. 121-75-5	38	0	242	0	0	100	W,N,L,T
Mandipropamid CAS-Nr. 374726-62-2	136	0	346	0	0	100	W,N,L,T
Mecarbam CAS-Nr. 2595-54-2	175	0	926	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP), Racemat CAS-Nr. 93-65-2	267	0	887	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 7085-19-0	976	0	3.283	0	0	100	W,N,L,T
Mefenpyr-diethyl CAS-Nr. 135590-91-9	4	0	5	0	0	100	W,N,L,T
Mesosulfuron CAS-Nr. 400852-66-6	29	0	65	0	0	100	W,N,L,T
Mesotrione CAS-Nr. 104206-82-8	325	0	930	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl CAS-Nr. 57837-19-1	1.076	0	3.737	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M Metabolit: CGA 108906 CAS-Nr. 104390-56-9	134	0	678	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M CAS-Nr. 70630-17-0	116	0	119	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Metamitron CAS-Nr. 41394-05-2	1.072	0	3.962	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor CAS-Nr. 67129-08-2	1.772	0	5.941	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8) CAS-Nr. 172960-62-2	377	0	1.279	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4) CAS-Nr. 1231244-60-2	277	0	710	0	0	100	W,N,L,T
Metconazol CAS-Nr. 125116-23-6	357	0	1.202	0	0	100	W,N,L,T
Methabenzthiazuron (Tribunil) CAS-Nr. 18691-97-9	714	0	2.918	0	0	100	W,N,L,T
Methidathion CAS-Nr. 950-37-8	6	0	11	0	0	100	W,N,L,T
Methiocarb CAS-Nr. 2032-65-7	199	0	500	0	0	100	W,N,L,T
Methoprotryn CAS-Nr. 841-06-5	33	0	156	0	0	100	W,N,L,T
Methoxychlor CAS-Nr. 72-43-5	231	0	1.477	0	0	100	W,N,L,T
Metobromuron CAS-Nr. 3060-89-7	796	0	3.259	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor CAS-Nr. 51218-45-2	1.605	0	4.835	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743) CAS-Nr. 171118-09-5	352	0	1.168	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202) CAS-Nr. 152019-73-3	85	0	312	0	0	100	W,N,L,T
Metosulam CAS-Nr. 139528-85-1	237	0	571	0	0	100	W,N,L,T
Metoxuron CAS-Nr. 19937-59-8	720	0	2.628	0	0	100	W,N,L,T
Metribuzin CAS-Nr. 21087-64-9	965	0	3.089	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 74223-64-6	229	0	560	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 79510-48-8	120	0	131	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Mevinphos CAS-Nr. 7786-34-7	32	0	190	0	0	100	W,N,L,T
Mirex CAS-Nr. 2385-85-5	41	0	97	0	0	100	W,N,L,T
Molinat CAS-Nr. 2212-67-1	35	0	152	0	0	100	W,N,L,T
Monolinuron CAS-Nr. 1746-81-2	307	0	1.259	0	0	100	W,N,L,T
Monuron CAS-Nr. 150-68-5	230	0	837	0	0	100	W,N,L,T
Myclobutanil CAS-Nr. 88671-89-0	18	0	38	0	0	100	W,N,L,T
N,N-Dimethylsulfamid CAS-Nr. 3984-14-3	411	0	1.450	0	0	100	W,N,L,T
Napropamid CAS-Nr. 15299-99-7	333	0	1.183	0	0	100	W,N,L,T
Neburon CAS-Nr. 555-37-3	49	0	206	0	0	100	W,N,L,T
Nicosulfuron CAS-Nr. 111991-09-4	399	0	1.048	0	0	100	W,N,L,T
Norflurazon CAS-Nr. 27314-13-2	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Nuarimol CAS-Nr. 63284-71-9	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDD (2,4-DDD) CAS-Nr. 53-19-0	78	0	196	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDE (2,4-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	96	0	317	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDT (2,4-DDT) CAS-Nr. 789-02-6	285	0	820	0	0	100	W,N,L,T
Oxadiazon CAS-Nr. 19666-30-9	5	0	13	0	0	100	W,N,L,T
Oxadixyl CAS-Nr. 77732-09-3	361	0	1.328	0	0	100	W,N,L,T
Oxyfluorfen CAS-Nr. 42874-03-3	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDD (4,4-DDD) CAS-Nr. 72-54-8	122	0	378	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDE (4,4-DDE) CAS-Nr. 72-55-9	126	0	320	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDT (4,4-DDT) CAS-Nr. 50-29-3	272	0	770	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Paclobutrazol CAS-Nr. 76738-62-0	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Paraoxon-methyl CAS-Nr. 950-35-6	52	0	254	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-ethyl CAS-Nr. 56-38-2	286	0	753	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-methyl CAS-Nr. 298-00-0	66	0	299	0	0	100	W,N,L,T
Penconazol CAS-Nr. 66246-88-6	172	0	554	0	0	100	W,N,L,T
Pendimethalin CAS-Nr. 40487-42-1	503	0	1.620	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlorbenzol CAS-Nr. 608-93-5	39	0	95	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlornitrobenzol CAS-Nr. 82-68-8	17	0	99	0	0	100	W,N,L,T
Permethrin CAS-Nr. 52645-53-1	170	0	395	0	0	100	W,N,L,T
Pethoxamid CAS-Nr. 106700-29-2	356	0	715	0	0	100	W,N,L,T
Phenmedipham CAS-Nr. 13684-63-4	220	0	539	0	0	100	W,N,L,T
Phosalon CAS-Nr. 2310-17-0	16	0	44	0	0	100	W,N,L,T
Phoxim CAS-Nr. 14816-18-3	2	0	3	0	0	100	W,N,L,T
Picloram CAS-Nr. 1918-02-1	187	0	466	0	0	100	W,N,L,T
Picolinafen CAS-Nr. 137641-05-5	276	0	540	0	0	100	W,N,L,T
Picoxystrobin CAS-Nr. 117428-22-5	210	0	526	0	0	100	W,N,L,T
Piperonylbutoxid CAS-Nr. 51-03-6	12	0	38	0	0	100	W,N,L,T
Pirimicarb CAS-Nr. 23103-98-2	416	0	1.144	0	0	100	W,N,L,T
Pirimiphos-methyl CAS-Nr. 29232-93-7	13	0	179	0	0	100	W,N,L,T
Prochloraz CAS-Nr. 67747-09-5	196	0	602	0	0	100	W,N,L,T
Procymidon CAS-Nr. 32809-16-8	44	0	120	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Prometon CAS-Nr. 1610-18-0	30	0	200	0	0	100	W,N,L,T
Prometryn CAS-Nr. 7287-19-6	398	0	1.853	0	0	100	W,N,L,T
Propachlor CAS-Nr. 1918-16-7	28	0	81	0	0	100	W,N,L,T
Propachlor-ESA CAS-Nr. 123732-85-4	25	0	29	0	0	100	W,N,L,T
Propamocarb CAS-Nr. 24579-73-5	184	0	459	0	0	100	W,N,L,T
Propaquizafop CAS-Nr. 111479-05-1	242	0	594	0	0	100	W,N,L,T
Propargit CAS-Nr. 2312-35-8	80	0	390	0	0	100	W,N,L,T
Propazin CAS-Nr. 139-40-2	1.299	0	4.427	0	0	100	W,N,L,T
Propetamphos CAS-Nr. 31218-83-4	15	0	42	0	0	100	W,N,L,T
Propham CAS-Nr. 122-42-9	72	0	371	0	0	100	W,N,L,T
Propiconazol CAS-Nr. 60207-90-1	621	0	1.605	0	0	100	W,N,L,T
Propoxur CAS-Nr. 114-26-1	180	0	534	0	0	100	W,N,L,T
Propoxycarbazone CAS-Nr. 145026-81-9	294	0	834	0	0	100	W,N,L,T
Propyzamid CAS-Nr. 23950-58-5	253	0	660	0	0	100	W,N,L,T
Proquinazid CAS-Nr. 189278-12-4	179	0	588	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfocarb CAS-Nr. 52888-80-9	374	0	829	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfuron CAS-Nr. 94125-34-5	407	0	850	0	0	100	W,N,L,T
Prothioconazol CAS-Nr. 178928-70-6	267	0	655	0	0	100	W,N,L,T
Pymetrozin CAS-Nr. 123312-89-0	174	0	456	0	0	100	W,N,L,T
Pyraclostrobin CAS-Nr. 175013-18-0	220	0	540	0	0	100	W,N,L,T
Pyraflufen-ethyl CAS-Nr. 129630-19-9	116	0	119	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Pyridaben CAS-Nr. 96489-71-3	34	0	142	0	0	100	W,N,L,T
Pyridat CAS-Nr. 55512-33-9	201	0	450	0	0	100	W,N,L,T
Pyrifenox CAS-Nr. 88283-41-4	4	0	12	0	0	100	W,N,L,T
Pyrimethanil CAS-Nr. 53112-28-0	157	0	411	0	0	100	W,N,L,T
Quinalphos CAS-Nr. 13593-03-8	115	0	564	0	0	100	W,N,L,T
Quinmerac CAS-Nr. 90717-03-6	383	0	1.007	0	0	100	W,N,L,T
Quinoclamin CAS-Nr. 2797-51-5	229	0	419	0	0	100	W,N,L,T
Quinoxyfen CAS-Nr. 124495-18-7	258	0	619	0	0	100	W,N,L,T
Rimsulfuron CAS-Nr. 122931-48-0	325	0	778	0	0	100	W,N,L,T
Sebuthylazin-desethyl CAS-Nr. 37019-18-4	30	0	200	0	0	100	W,N,L,T
Sebutylazin CAS-Nr. 7286-69-3	503	0	1.731	0	0	100	W,N,L,T
Siduron CAS-Nr. 1982-49-6	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Silthiopham Silthiofam CAS-Nr. 175217-20-6	183	0	979	0	0	100	W,N,L,T
Simazin CAS-Nr. 122-34-9	1.838	0	6.160	0	0	100	W,N,L,T
Simetryn CAS-Nr. 1014-70-6	23	0	77	0	0	100	W,N,L,T
S-Metolachlor CAS-Nr. 87392-12-9	123	0	164	0	0	100	W,N,L,T
Spiroxamin CAS-Nr. 118134-30-8	407	0	974	0	0	100	W,N,L,T
Sulcotrion CAS-Nr. 99105-77-8	200	0	500	0	0	100	W,N,L,T
Sulfosulfuron CAS-Nr. 141776-32-1	117	0	123	0	0	100	W,N,L,T
Sulfotep CAS-Nr. 3689-24-5	64	0	387	0	0	100	W,N,L,T
Tebuconazol CAS-Nr. 107534-96-3	627	0	2.232	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Tebufenpyrad CAS-Nr. 119168-77-3	295	0	581	0	0	100	W,N,L,T
Tecnazen CAS-Nr. 117-18-0	17	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Tepraloxydim CAS-Nr. 149979-41-9	116	0	119	0	0	100	W,N,L,T
Terbacil CAS-Nr. 5902-51-2	14	0	19	0	0	100	W,N,L,T
Terbumeton CAS-Nr. 33693-04-8	99	0	595	0	0	100	W,N,L,T
Terbutryn CAS-Nr. 886-50-0	587	0	3.023	0	0	100	W,N,L,T
Terbutylazin CAS-Nr. 5915-41-3	1.766	0	5.960	0	0	100	W,N,L,T
Tetrasul CAS-Nr. 2227-13-6	18	0	65	0	0	100	W,N,L,T
Thiacloprid CAS-Nr. 111988-49-9	199	0	418	0	0	100	W,N,L,T
Thiamethoxam CAS-Nr. 153719-23-4	302	0	580	0	0	100	W,N,L,T
Thiazafluron CAS-Nr. 25366-23-8	5	0	9	0	0	100	W,N,L,T
Thifensulfuron-methyl CAS-Nr. 79277-27-3	309	0	586	0	0	100	W,N,L,T
Tolclofos-methyl CAS-Nr. 57018-04-9	2	0	7	0	0	100	W,N,L,T
Tolylfluanid CAS-Nr. 731-27-1	116	0	608	0	0	100	W,N,L,T
Tolyltriazol (Methyl-1H-benzotriazol) CAS-Nr. 29385-43-1	32	0	142	0	0	100	W,N,L,T
Topramezone CAS-Nr. 210631-68-8	166	0	432	0	0	100	W,N,L,T
Triadimefon CAS-Nr. 43121-43-3	43	0	123	0	0	100	W,N,L,T
Triadimenol CAS-Nr. 55219-65-3	411	0	841	0	0	100	W,N,L,T
Triallat CAS-Nr. 2303-17-5	160	0	392	0	0	100	W,N,L,T
Triamiphos CAS-Nr. 1031-47-6	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Triasulfuron CAS-Nr. 82097-50-5	282	0	552	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Triazophos CAS-Nr. 24017-47-8	15	0	42	0	0	100	W,N,L,T
Tribenuron-methyl CAS-Nr. 101200-48-0	182	0	479	0	0	100	W,N,L,T
Triclopyr CAS-Nr. 55335-06-3	195	0	461	0	0	100	W,N,L,T
Triclosan CAS-Nr. 3380-34-5	35	0	125	0	0	100	W,N,L,T
Trifloxystrobin CAS-Nr. 141517-21-7	194	0	489	0	0	100	W,N,L,T
Trifluoressigsäure CAS-Nr. 76-05-1	27	0	151	0	0	100	W,N,L,T
Trifluralin CAS-Nr. 1582-09-8	214	0	742	0	0	100	W,N,L,T
Triflusulfuron-methyl CAS-Nr. 126535-15-7	265	0	500	0	0	100	W,N,L,T
Trinexapac-ethyl CAS-Nr. 95266-40-3	1	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Triticonazol CAS-Nr. 131983-72-7	167	0	460	0	0	100	W,N,L,T
Tritosulfuron CAS-Nr. 142469-14-5	298	0	560	0	0	100	
Vinclozolin CAS-Nr. 50471-44-8	17	0	39	0	0	100	
Triticonazol CAS-Nr. 131983-72-7	247	0	389	0	0	100	W,N,L,T
∑ Pestizide -einzeln[4]	--[5]	1	299.025	2	0	100[6]	

(1) Parameterbezeichnung in der TrinkwV: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe

(2) TWI: Trinkwasser-Installation

(3) Der betreffende Parameter ist mindestens in einem Land an einer oder mehreren der genannten Probennahmestellen überwacht worden.
W: Wasserwerk, N: Verteilungsnetz, L: Übergabestelle
T: Zapfhahn des Verbrauchers

(4) Summe aus sämtlichen Angaben zu dem Parameter „Pestizide – einzeln“

(5) Hier lässt sich kein zutreffender Summenwert angeben.

(6) Wert gerundet, genauer Wert: 99,9993 %.

Tab. A4-1

Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwerte im Trinkwasser in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag geliefert oder mehr als 5 000 Personen versorgt werden

Berichtsjahr **2017**

Parameter-Abkürzungen: Coliforme = Coliforme Bakterien*; C. perfringens = Clostridium perfringens; E. coli = E. coli = Escherichia coli (E.coli);* Koloniezahl 22 °C = Koloniezahl bei 22 °C*;* Koloniezahl 36 °C = Koloniezahlbei bei 36 °C; Nitrit in der Verteilung = Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle; PAK = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe; pH-Wert = Wasserstoffionenkonzentration; TOC = Organisch gebundener Kohlenstoff

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2017/00024	Ammonium	mg/l	13.880	4	5	0,05	1,45	1,45	C,C	C1,C1	L,M
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00061	Ammonium	mg/l	3.944	15	2	0,05	1,055	1,38	C	T1	M
2017	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2017/00390	Calcitlösekapazität	mg/l	1.070	13	2	1	9,5	12	U	O1	S
2017	DEBB	WW Oranienburg-Sachsenhausen	11_ORANIENBURG	2017/00107	Coliforme	#/100 ml	33.000	17	2	0	1,5	2	P	P2	S
2017	DEBB	WVA Neuhardenberg	140_NEUHARDENBERG	2017/00088	Coliforme	#/100 ml	18.872	22	1	0	7	7	U	E1	S
2017	DEBB	WW Brieselang	156_BRIESELANG	2017/00010	Coliforme	#/100 ml	10.819	20	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEBB	WW Elstal	158_ELSTAL	2017/00011	Coliforme	#/100 ml	8.502	18	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEBB	Verbund Potsdam 171/72/73/74/78	171/73/74/77_POTSDAM	2017/00106	Coliforme	#/100 ml	150.000	84	3	0	1	1	U	O1	S
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2017/00377	Coliforme	#/100 ml	72.000	142	2	0	100,5	200	U	O1	I
2017	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	203/4/5_NEURUPPIN	2017/00028	Coliforme	#/100 ml	10.156	93	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEBB	Lindenbrück	219_LINDENBRÜCK	2017/00033	Coliforme	#/100 ml	21.639	19	3	0	1	1	P,P	P2,P2	S,M
2017	DEBB	WW Treuenbrietzen	229_TREUENBRIETZEN	2017/00034	Coliforme	#/100 ml	6.576	6	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEBB	WW Stolpe	231_STOLPE	2017/00109	Coliforme	#/100 ml	50.550	25	3	0	7,5	42,9	P	P2	S
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	280/81_EBERSWALDE	2017/00043	Coliforme	#/100 ml	13.482	39	1	0	3	3	U	E1	S
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	280/81_EBERSWALDE	2017/00045	Coliforme	#/100 ml	37.562	39	1	0	1	1	U	E1	S
2017	DEBB	WW Forst	37_FORST	2017/00048	Coliforme	#/100 ml	20.000	12	4	0	2,5	3	U	O1	S
2017	DEBB	WW Nebelin	400_MUELLROSE	2017/00049	Coliforme	#/100 ml	61.300	7	1	0	2	2	D	D2	S
2017	DEBB	WW Briesen II	401_BRIESEN	2017/00050	Coliforme	#/100 ml	64.074	74	2	0	2	2	D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00056	Coliforme	#/100 ml	160	37	2	0	1	1	P	P2	S
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00057	Coliforme	#/100 ml	3.944	37	2	0	1	1	D,D	D2,D2	I,S
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00060	Coliforme	#/100 ml	4.425	37	2	0	3,5	6	T,T	T1,T1	S,I
2017	DEBB	Verbund WW Kyritz/ WW Bork/ WWMechow/WW Leddin/WW Heinrichsfelde	496/508 BORK/KYRITZ	2017/00065	Coliforme	#/100 ml	10.290	20	3	0	2	5	P	P2	S
2017	DEBB	Verbund WW Kyritz/ WW Bork/ WWMechow/WW Leddin/WW Heinrichsfelde	496/508 BORK/KYRITZ	2017/00067	Coliforme	#/100 ml	10.290	20	1	0	1	1	T	T1	S
2017	DEBB	Verbund Panke/Finow	543/44/45/50_PANKE	2017/00103	Coliforme	#/100 ml	21.457	63	1	0	48	48	U	O1	S
2017	DEBB	WW Staaken	96_STAAKEN	2017/00075	Coliforme	#/100 ml	81.950	80	3	0	2	2	T	T1	S
2017	DEBB	WW Staaken	96_STAAKEN	2017/00076	Coliforme	#/100 ml	81.950	80	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00112	Coliforme	#/100 ml	85	46	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00116	Coliforme	#/100 ml	28.550	46	2	0	7	7	P,P	T1,P1	M,M
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00117	Coliforme	#/100 ml	85	46	3	0	2	2	P,P	P2,P2	M,S
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00118	Coliforme	#/100 ml	28.550	46	1	0	2	2	P	P2	M
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00120	Coliforme	#/100 ml	28.550	46	1	0	1	1	P	P1	S
2017	DEBB	ZW Belzig (PM)	14_BELZIG	2017/00087	*Eisen*	µg/l	8.436	10	1	10	312	312	O	O1	S
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2017/00378	*Eisen*	µg/l	72.000	112	1	18	225	225	U	O1	S
2017	DEBB	WW Stolpe	231_STOLPE	2017/00108	Eisen	µg/l	50.550	25	2	30	259	298	P	P2	S
2017	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	280/81_EBERSWALDE	2017/00044	Eisen	µg/l	720	35	1	10	328	328	T	T1	M
2017	DEBB	Storkow	485_STORKOW	2017/00054	Eisen	µg/l	9.200	21	1	10	759	759	C	C1	S
2017	DEBB	Verbund Panke/Finow	543/44/45/50_PANKE	2017/00105	Eisen	µg/l	21.457	51	1	10	340	340	T	T1	S
2017	DEBB	WW Henningsdorf	92_HENNINGSDORF	2017/00111	Eisen	µg/l	29.700	13	1	14	534	534	P	P2	S
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00119	Eisen	µg/l	28.550	38	1	10	268	268	P	P2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2017/00002	Enterokokken	#/100 ml	12.849	17	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2017/00382	Enterokokken	#/100 ml	72.000	125	2	0	10,5	20	U	O1	I
2017	DEBB	Verbund WW Kyritz/ WW Bork/ WWMechow/WW Leddin/WW Heinrichsfelde	496/508 BORK/KYRITZ	2017/00066	Enterokokken	#/100 ml	10.290	20	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2017/00381	*E. coli*	#/100 ml	72.000	142	1	0	89	89	U	O1	I
2017	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	203/4/5_NEURUPPIN	2017/00029	*E. coli*	#/100 ml	10.156	93	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2017/00376	Färbung		72.000	112	6				U,U	O1,O1	S,I
2017	DEBB	WW Stolpe	231_STOLPE	2017/00110	Färbung		50.550	25	1				P	P2	S
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2017/00380	Koloniezahl 22 °C		72.000	142	1				U	O1	I
2017	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	203/4/5_NEURUPPIN	2017/00025	Koloniezahl 22 °C		30.740	93	1				D	D1	I
2017	DEBB	WW Groß Schulzendorf	207_GROß SCHULZ	2017/00030	Koloniezahl 22 °C		36.172	33	1				P	P2	S
2017	DEBB	WW Schwedt Schlosswiesenpolder/springallee/Netz	481/555_SCHWEDT	2017/00053	Koloniezahl 22 °C		31.120	18	1				P	P2	I
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00058	Koloniezahl 22 °C		3.944	40	1				T	T1	S
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00113	Koloniezahl 22 °C		28.550	51	1				P	P2	M
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00115	Koloniezahl 22 °C		28.550	51	1				P	P2	S
2017	DEBB	WW Rheinsberg/Lutterow	1064/55_RHEINSBERG	2017/00001	Koloniezahl 36 °C		6.040	19	2				P	P2	I
2017	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2017/00379	Koloniezahl 36 °C		72.000	142	2				U	O1	I

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	203/4/5_NEURUPPIN	2017/00026	Koloniezahl 36 °C		30.740	93	1				D	D1	I
2017	DEBB	WW Groß Schulzendorf	207_GROß SCHULZ	2017/00031	Koloniezahl 36 °C		36.172	33	1				P	P2	S
2017	DEBB	WW Lindenberg Wittenberge	27_LINDENBERG	2017/00102	Koloniezahl 36 °C		22.000	21	1				D	D2	S
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00059	Koloniezahl 36 °C		3.944	39	1				T	T1	S
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00062	Koloniezahl 36 °C		4.425	39	1				D	D1	S
2017	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2017/00114	Koloniezahl 36 °C		28.550	52	1				P	P2	M
2017	DEBB	WW Prenden	126_PRENDEN	2017/00004	Mangan	µg/l	12.840	12	1	5	249	249	S	S1	S
2017	DEBB	WW Premnitz-Königshütte	187_PREMNITZ_KH	2017/00023	Mangan	µg/l	17.335	27	1	10	70	70	T	T1	S
2017	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	203/4/5_NEURUPPIN	2017/00027	Mangan	µg/l	10.156	69	1	20	60	60	T	T1	M
2017	DEBB	Storkow	485_STORKOW	2017/00055	Mangan	µg/l	9.200	21	1	5	258	258	C	C1	S
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00063	Mangan	µg/l	4.425	20	1	5	57	57	T	T1	M
2017	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2017/00064	Mangan	µg/l	4.425	20	1	5	65	65	P	P2	M
2017	DEBB	WW Lübbenau	425_LUEBBENAU	2017/00052	Sulfat	mg/l	17.847	2	2	316,5	316,5	318	C	C1	L
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0001	*C. perfringens*	#/100 ml	700	1.684	2	0	1	1	U,U	D1,O1	S,S
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0005	Coliforme	#/100 ml	500	1.684	7	0	1	5	U,U,U	D1,E1,O1	S,S,S
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0002	Coliforme	#/100 ml	4.600	1.684	8	0	1	201	U,U	D1,O1	S,S
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0003	Coliforme	#/100 ml	230	1.684	1	0	1	1	U,U	O1,O1	S,M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0004	Coliforme	#/100 ml	50	1.684	10	0	7,5	19	U,U	O1,O1	S,M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0006	Eisen	µg/l	100	33	1	20	330	330	D,D	D2,D2	S,M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0007	Färbung		1.500	1.684	2				O	O1	S
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0008	Geschmack		100	1.684	25				D,D,D	D2,D2,O1	S,M,L
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0009	Geschmack		100	1.684	5				D	D2	S
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0010	Geschmack		900	1.684	8				O	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0014	Koloniezahl 22 °C		3.750	1.684	18				D	D2	S
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0015	Koloniezahl 22 °C		50	1.684	2				S	D1	M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0016	Koloniezahl 22 °C		300	1.684	7				S	D1	M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0017	Koloniezahl 36 °C		300	1.684	20	1	287,5	300	S	D1	M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0018	Koloniezahl 36 °C		50	1.684	3	1	203	300	D	D2	S
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0019	Koloniezahl 36 °C		350	1.684	7	1	163	300	S	D1	M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0011	Trübung		1.500	1.684	52				D,D,D	D2,O1,O1	S,L,M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0012	Trübung		100	1.684	30				S	D1	M
2017	DEBE	Berlin BWB	11	2017-0013	Trübung		900	1.684	10				S	D1	M
2017	DEBW	ZV WV Kleine Kinzig	4	1	Coliforme	#/100 ml	68.493	123	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	ZV WV Kleine Kinzig	4	1	Calcitlösekapazität	mg/l	68.493	5	1	12,08	56,4	56,4	O	O1	S
2017	DEBW	VB-Gäuwasserversorgung	16	1	*E. coli*	#/100 ml	60.000	87	1	0,023	2	2	O	O1	S
2017	DEBW	VB-Gäuwasserversorgung	16	1	Coliforme	#/100 ml	60.000	87	1	0	50	50	O	O1	S
2017	DEBW	Frickenhausen OT Frickenhausen+Tischardt BWV/LWV	116027	1	Coliforme	#/100 ml	6.150	26	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Zweckverband Ostalb, PW Bad Überkingen	116045	1	Coliforme	#/100 ml	61.939	58	2	0	101	201	O	O1	S
2017	DEBW	Zweckverband Ostalb, PW Bad Überkingen	116064	1	Blei	µg/l	6.600	1	1	11	11	11	O	O1	S
2017	DEBW	Zweckverband Ostalb, PW Bad Überkingen	116064	1	Nickel	µg/l	6.600	1	1	66	66	66	O	O1	S
2017	DEBW	Süßen, PW	117017	1	Coliforme	#/100 ml	11.280	7	2	0	2,5	4	O	O1	S
2017	DEBW	ZV Uhinger WV Gruppe, LW	117039	1	Coliforme	#/100 ml	33.423	88	11	0	2	56	O	O1	S
2017	DEBW	Donzdorf, LW	117043	1	Coliforme	#/100 ml	8.520	26	2	0	2	3	O	O1	S
2017	DEBW	Vaihingen HB Wolfshalde	118015	1	Coliforme	#/100 ml	14.800	32	2	0	2,5	3	O	O1	S
2017	DEBW	ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	118020	1	Coliforme	#/100 ml	31.000	101	2	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBW	ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	118020	1	Calcitlösekapazität	mg/l	31.000	17	5	-13,218	9,26	17	O	O1	S
2017	DEBW	Bietigheim HB Reute	118024	1	Coliforme	#/100 ml	13.350	44	4	0	1	4	O	O1	S
2017	DEBW	Remseck, Aldingen, HB Oßweiler Höhe, LW	118064	1	Coliforme	#/100 ml	5.068	29	5	0	1	2	O	O1	S
2017	DEBW	Ludwigsburg, HB Fürstenhügel, Erdbehälter, LW	118076	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	17	3	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Söllbachgruppe HB Birklen	119017	1	Eisen	µg/l	7.000	3	1	112,7	318	318	O	O1	S
2017	DEBW	Schorndorf, Niederzone, nördlich der Bahnlinie, Industrie	119029	1	Calcitlösekapazität	mg/l	10.150	3	1	-1,2067	14,09	14,09	O	O1	S
2017	DEBW	Backnang, NOW-LW	119114	1	Coliforme	#/100 ml	16.450	61	1	0	6	6	O	O1	S
2017	DEBW	Plüderhausen, LW	119123	1	Coliforme	#/100 ml	7.184	5	2	0	1,5	2	O	O1	S
2017	DEBW	Fa. Friesland Campina GmbH, Mischwasser	121014	1	Calcitlösekapazität	mg/l	100	2	2	21,5	21,5	22	O	O1	S
2017	DEBW	HB Dorfberg, Affaltrach, BWV von NOW	125082	1	Coliforme	#/100 ml	10.500	18	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Gemeinde Schöntal, NOW-WW-Niedernhall	126003	1	Coliforme	#/100 ml	5.950	52	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Stadt Ingelfingen-NOW-WW-Niedernhall	126005	1	Coliforme	#/100 ml	5.791	76	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Stadt Krautheim,NOW, WW Bronn	126009	1	Coliforme	#/100 ml	6.500	57	2	0	2,5	3	O	O1	S
2017	DEBW	Gemeinde Bretzfeld, WT Scheppach	126012	1	Coliforme	#/100 ml	6.600	20	1	0	3	3	O	O1	S
2017	DEBW	Kupferzell	126013	1	Coliforme	#/100 ml	5.330	27	2	0	1,5	2	O	O1	S
2017	DEBW	Neuenstein	126014	1	Coliforme	#/100 ml	6.107	31	3	0	3	5	O	O1	S
2017	DEBW	Forchtenberg-NOW-WW-Niedernhall	126016	1	Coliforme	#/100 ml	4.965	77	4	0	1	2	O	O1	S
2017	DEBW	WVG Igersheim	128038	1	Coliforme	#/100 ml	5.651	76	7	0	1	2	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBW	Giengen Pumpwerk Bernauer Feld	135002	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	11	1	0	4	4	O	O1	S
2017	DEBW	Heidenheim	135010	1	Coliforme	#/100 ml	49.000	132	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Steinheim Albuch	135011	1	Coliforme	#/100 ml	8.700	22	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Aalen NZ	136007	1	Coliforme	#/100 ml	39.400	11	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	136019	1	Coliforme	#/100 ml	5.036	26	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Ellwangen-HB Galgenberg	136022	1	Coliforme	#/100 ml	5.200	19	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	136027	1	Coliforme	#/100 ml	6.750	22	1	0	2	2	O	O1	S
2017	DEBW	WV GD LW VG Kernstadt Oberbettringen Hardt	136045	1	Coliforme	#/100 ml	30.000	21	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	200001	1	Coliforme	#/100 ml	300.000	138	1	0	3	3	O	O1	S
2017	DEBW	VG Eggenstein - Leopoldshafen	215006	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.500	14	1	-6,0643	6	6	O	O1	S
2017	DEBW	VG Ettlingen	215009	1	Coliforme	#/100 ml	38.000	43	1	0	3	3	O	O1	S
2017	DEBW	VG Neudorf + Huttenheim	215012	1	Coliforme	#/100 ml	10.000	6	1	0	3	3	O	O1	S
2017	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215021	1	Coliforme	#/100 ml	9.500	35	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215023	1	Mangan	µg/l	39.300	4	4	714,8	714,8	864	O	O1	S
2017	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215026	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.600	10	1	-12,71	8,5	8,5	O	O1	S
2017	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215028	1	Coliforme	#/100 ml	10.000	7	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215030	1	Coliforme	#/100 ml	9.000	3	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215033	1	Enterokokken	#/100 ml	25.000	8	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Weingarten	215036	1	Coliforme	#/100 ml	9.700	34	2	0	3,5	4	O	O1	S
2017	DEBW	VG Gaggenau-Zentrum	216008	1	Coliforme	#/100 ml	24.700	94	1	0	4	4	O	O1	S
2017	DEBW	VG Muggensturm	216021	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.300	2	2	17,75	17,75	19	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBW	VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	216029	1	Coliforme	#/100 ml	12.700	26	1	0	3	3	O	O1	S
2017	DEBW	VG Mannheim Mitte (WW Käfertal, WW Rheinau)	222001	1	Coliforme	#/100 ml	80.000	303	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Mannheim Mitte (WW Käfertal, WW Rheinau)	222001	1	Pestizide - einzeln: Trifluoressigsäure, CAS-Nr. 76-05-1	µg/l	80.000	1	1	4,8	4,8	4,8	O	O1	S
2017	DEBW	VG MA - südl.Stadtteile (WW Rheinau)	222004	1	Coliforme	#/100 ml	100.000	155	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG MA - südl.Stadtteile (WW Rheinau)	222004	1	Pestizide - einzeln: Trifluoressigsäure, CAS-Nr. 76-05-1	µg/l	100.000	1	1	4,8	4,8	4,8	O	O1	S
2017	DEBW	VG Hardheim Ortsteile	225034	1	Coliforme	#/100 ml	5.396	8	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Südkreis MA	226001	1	Coliforme	#/100 ml	40.000	44	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Brühl	226005	1	Coliforme	#/100 ml	14.300	146	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Brühl	226005	1	Pestizide - einzeln: Trifluoressigsäure, CAS-Nr. 76-05-1	µg/l	14.300	1	1	4,8	4,8	4,8	O	O1	S
2017	DEBW	VG Dielheim / Horrenberg	226009	1	Coliforme	#/100 ml	8.900	16	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Ladenburg	226030	1	Nitrat	mg/l	11.500	41	8	46,3927	50,8	52,5	O	O1	S
2017	DEBW	VG Badische Bergstraße (Weinheim, Laudenbach, Hemsbach)	226072	1	Mangan	µg/l	45.000	10	1	49	730	730	O	O1	S
2017	DEBW	VG Badische Bergstraße (Weinheim, Laudenbach, Hemsbach)	226072	1	Eisen	µg/l	45.000	10	1	31,1	260	260	O	O1	S
2017	DEBW	VG Badische Bergstraße (Weinheim, Laudenbach, Hemsbach)	226072	1	Coliforme	#/100 ml	45.000	39	4	0	2	3	O	O1	S
2017	DEBW	VG Wiesloch	226083	1	Eisen	µg/l	26.000	19	2	55,3	280	320	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBW	VG Birkenfeld	236002	1	Coliforme	#/100 ml	7.800	9	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG Birkenfeld	236002	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.800	2	1	5,5	9	9	O	O1	S
2017	DEBW	VG Straubenhardt	236014	1	Coliforme	#/100 ml	10.700	31	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VG FDS-Kernstadt	237018	1	Calcitlösekapazität	mg/l	8.500	3	1	56,6667	165	165	O	O1	S
2017	DEBW	VG Loßburg (Lohmühle)	237032	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.750	2	1	84,35	169	169	O	O1	S
2017	DEBW	VG FDS Nordstadt und Teilorte	237033	1	Calcitlösekapazität	mg/l	9.000	1	1	56,4	56,4	56,4	O	O1	S
2017	DEBW	VG Baiersbronn und Teilorte	237039	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.500	2	1	30,3	56,4	56,4	O	O1	S
2017	DEBW	Zweckverband Baarwasserversorgung	300002	1	Coliforme	#/100 ml	32.000	61	4	0	7,5	10	O	O1	S
2017	DEBW	Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	300004	1	Coliforme	#/100 ml	94.350	43	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	HB Krozinger Berg	315001	1	Coliforme	#/100 ml	17.000	32	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	ZV Weilertal HB Blauen III	315003	1	Coliforme	#/100 ml	5.163	56	7	0	3	7	O	O1	S
2017	DEBW	Kirchzarten	315017	1	pH-Wert	pH-Einheiten	7.000	13	1	7,2469	6,33	8,32	O	O1	S
2017	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	77	9	0	81	179	O	O1	S
2017	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Calcitlösekapazität	mg/l	20.000	23	1	-10,105	5,56	5,56	O	O1	S
2017	DEBW	GWV Sulzbachtal, Heitersheim HB Neu	315029	1	Calcitlösekapazität	mg/l	11.014	2	1	8,5145	16,97	16,97	O	O1	S
2017	DEBW	Staufen, HB Süßtrunk	315076	1	Coliforme	#/100 ml	7.551	23	4	0	78	101	O	O1	S
2017	DEBW	Hausach HB Kreuzberg 100 % WKK	317078	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.330	3	1	18,4	56,4	56,4	O	O1	S
2017	DEBW	Wolfach 100 % WKK	317081	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.900	3	1	18,6333	56,4	56,4	O	O1	S
2017	DEBW	Donaueschingen HB Buchberg	326005	1	Aluminium	µg/l	11.200	12	1	96,7	425	425	O	O1	S
2017	DEBW	Donaueschingen HB Buchberg	326005	1	*C. perfringens*	#/100 ml	11.200	12	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Blumberg HB Kleiner Buchberg	326019	1	Coliforme	#/100 ml	6.500	6	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	Lörrach WW Grütt	336012	1	Coliforme	#/100 ml	44.500	64	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	ZV WV Dinkelberg	336020	1	Coliforme	#/100 ml	16.600	50	3	0	2	5	O	O1	S
2017	DEBW	WW Grenzach-Wyhlen	336038	1	Coliforme	#/100 ml	13.000	15	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBW	VB-ON Gammertingen	400004	1	Coliforme	#/100 ml	7.034	26	2	0	1,5	2	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ZV Iller-Rißtal	400007	1	Coliforme	#/100 ml	5.500	5	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ZV Starzel Eyach Gruppe	400011	1	Eisen	µg/l	19.000	15	1	65,5	202	202	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ZV Starzel Eyach Gruppe	400011	1	Coliforme	#/100 ml	19.000	25	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Metzingen-1 (nur Eigenwasser)	415002	1	Coliforme	#/100 ml	15.500	9	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Ehingen (Berkacher Ried)	425018	1	Coliforme	#/100 ml	8.000	3	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Riedlingen	426018	1	Coliforme	#/100 ml	8.620	33	2	0	5,5	10	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ZV Mühlbach-Gruppe	426028	1	Coliforme	#/100 ml	7.200	7	1	0	3	3	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Meersburg	435034	1	Coliforme	#/100 ml	6.067	16	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Salem (HB Neufrach)	435041	1	Coliforme	#/100 ml	7.000	14	2	0	1,5	2	O	O1	S
2017	DEBW	VB-Friedrichshafen Seewasser	435047	1	Coliforme	#/100 ml	56.000	48	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-Obere Schussentalgruppe, Bereich Bad Wurzach	436013	1	Coliforme	#/100 ml	7.300	15	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Leutkirch (HB Pfingstweide)	436065	1	Coliforme	#/100 ml	17.000	17	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-WV Oberes Schussental-Gaisbeuren	436074	1	Coliforme	#/100 ml	8.600	14	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Bad Saulgau	437007	1	Mangan	µg/l	12.200	3	1	49	185	185	O	O1	S
2017	DEBW	VB-ON Vilsingen (ZV Heuberg Wvers.r.d.Donau)	437013	1	Coliforme	#/100 ml	6.148	7	2	0	2,5	4	O	O1	S
2017	DEBY	Landeshauptstadt München	4000/0000/00001	M-S1	Coliforme	#/100 ml	1.545.105	5.908	27	0	1	2	U	O1	L
2017	DEBY	Landeshauptstadt München	4000/0000/00001	M-S2	Koloniezahl 36 °C		1.545.105	5.908	3				U	O1	L
2017	DEBY	ZV Inn-Salzach	4000/0171/00069	AÖ4	Enterokokken	#/100 ml	7.136	8	2	0	67	67	P,P,D	P2,E1,D1	M,S,M
2017	DEBY	ZV Inn-Salzach	4000/0171/00069	AÖ2	Geruch		7.136	8	3				P,P	P2,E1	M,S
2017	DEBY	Kastl (Obb)	4000/0171/00798	AÖ1	Geruch		5.978	9	1				P	P2	S
2017	DEBY	Kastl (Obb)	4000/0171/00798	AÖ3	Koloniezahl 22 °C		5.978	7	1				P	P2	S
2017	DEBY	Ainring	4000/0172/00266	BGL2	Coliforme	#/100 ml	9.659	20	1	0	1	1	O	O1	I

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBY	Laufen	4000/0172/00490	BGL1	Coliforme	#/100 ml	7.109	35	1	0	1	1	O	O1	I
2017	DEBY	Surgruppe, WV	4000/0172/00529	BGL3	Coliforme	#/100 ml	18.306	40	1	0	1	1	O	O1	I
2017	DEBY	WVG Fürstenfeldbruck	4000/0179/00189	FFB4	Koloniezahl 36 °C		37.176	25	1				P	P2	S
2017	DEBY	WVG Ampergruppe	4000/0179/00190	FFB3	Coliforme	#/100 ml	79.046	317	1	0	8	8	P	P2	S
2017	DEBY	WVG Ampergruppe	4000/0179/00190	FFB1	Koloniezahl 22 °C		79.046	317	1				P	P2	S
2017	DEBY	WVG Ampergruppe	4000/0179/00190	FFB2	Koloniezahl 36 °C		79.046	317	1				P	P2	S
2017	DEBY	Oberschleißheim - Unterschleißheim	4000/0184/00041	M-L1	Coliforme	#/100 ml	50	122	1	0	2	2	D	D2	I
2017	DEBY	Hohenbrunn	4000/0184/00079	M-L3	Coliforme	#/100 ml	10	98	17	0	3	4	D	D2	I
2017	DEBY	Hohenbrunn	4000/0184/00079	M-L2	Koloniezahl 36 °C		10	93	4				D	D2	I
2017	DEBY	Pullach	4000/0184/00087	M-L4	Coliforme	#/100 ml	24	32	1	0	2	2	D	D2	I
2017	DEBY	Arnbachgruppe	4000/0185/00501	ND1	Coliforme	#/100 ml	27.464	75	5	0	1	2	P	D2	S
2017	DEBY	SW Neuburg Sehensand	4000/0185/00509	ND2	Enterokokken	#/100 ml	27.000	17	4	0	1	1	T	E1	S
2017	DEBY	Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing	4000/0187/00191	RO3	Coliforme	#/100 ml	5.658	4	1	0	10	10	P,P	E1,T1	I,S
2017	DEBY	Aschau Gemeinde	4000/0187/00365	RO1	Coliforme	#/100 ml	5.350	4	1	0	1	1	C	T1	S
2017	DEBY	Aschau Gemeinde	4000/0187/00365	RO2	*E. coli*	#/100 ml	5.350	4	1	0	1	1	C	T1	S
2017	DEBY	Kiefersfelden Gemeindewerke Kiefersfelden	4000/0187/00668	RO4	Coliforme	#/100 ml	6.976	7	1	0	14	14	C,C	E1,T1	I,S
2017	DEBY	Kiefersfelden Gemeindewerke Kiefersfelden	4000/0187/00668	RO5	*E. coli*	#/100 ml	6.976	7	1	0	1	1	C,T	E1,T1	I,S
2017	DEBY	Wasserversorgung Wörthsee	4000/0188/00145	STA2	Coliforme	#/100 ml	5.002	64	2	0	3	5	U	E1	S
2017	DEBY	Wasserversorgung Wörthsee	4000/0188/00145	STA1	*E. coli*	#/100 ml	5.002	64	2	0	2	3	U	E1	S
2017	DEBY	Wasserversorgung Wörthsee	4000/0188/00145	STA3	Koloniezahl 36 °C		5.002	64	1				U	E1	S
2017	DEBY	Wasserwerk Starnberg	4000/0188/00177	STA4	Coliforme	#/100 ml	23.207	339	5	0	1	1	U	O1	S
2017	DEBY	Wümtal-Zweckverband	4000/0188/00179	STA5	Coliforme	#/100 ml	51.354	215	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DEBY	Wümtal-Zweckverband	4000/0188/00179	STA6	Coliforme	#/100 ml	51.354	215	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DEBY	Wümtal-Zweckverband	4000/0188/00179	STA7	Koloniezahl 36 °C		634	215	1				U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBY	ZV Achengruppe, Versorgungsgebiet Nord	4000/0189/02701	TS1	Coliforme	#/100 ml	12.020	11	1	0	1	1	O	O1	I
2017	DEBY	ZV Achengruppe, Versorgungsgebiet Nord	4000/0189/02701	TS2	*E. coli*	#/100 ml	12.020	11	1	0	1	1	O	O1	I
2017	DEBY	WV Stadtwerke Passau	4000/0262/00061	PA1	Coliforme	#/100 ml	60.516	53	1	0	1	1	O	P2	S
2017	DEBY	Stadt Neustadt/Donau	4000/0273/00424	KEH4	Coliforme	#/100 ml	0	15	1	0	1	1	C	O1	S
2017	DEBY	Stadtwerke Abensberg	4000/0273/00425	KEH3	Coliforme	#/100 ml	0	8	1	0	1	1	C	O1	S
2017	DEBY	Stadtwerke Kelheim	4000/0273/00426	KEH5	Trübung		50	41	2				C	O1	S
2017	DEBY	ZVzWV Jachenhausener Gruppe	4000/0273/00434	KEH6	Coliforme	#/100 ml	0	11	1	0	2	2	C	O1	S
2017	DEBY	Zweckverband Wasserversorgung Hallertau	4000/0273/00437	KEH1	Coliforme	#/100 ml	0	16	1	0	1	1	C	O1	S
2017	DEBY	Zweckverband Wasserversorgung Hallertau	4000/0273/00437	KEH2	TOC		0	2	2				C	O1	S
2017	DEBY	WV Stadt Hauzenberg	4000/0275/00060	PA3	Coliforme	#/100 ml	7.300	21	2	0	11,5	12	C	C1	M
2017	DEBY	WV Stadt Hauzenberg	4000/0275/00060	PA2	*E. coli*	#/100 ml	7.300	21	1	0	1	1	C	C1	M
2017	DEBY	WV Ruhstorfer Gruppe	4000/0275/00064	PA4	Coliforme	#/100 ml	40.119	19	2	0	10	14	O	O1	S
2017	DEBY	Regen	4000/0276/13801	REG1	Coliforme	#/100 ml	8.961	12	1	0	1	1	D,D	E1,P2	I,I
2017	DEBY	Regen	4000/0276/13801	REG2	Radon-222	Bq/l	8.961	8	1	36,5	137	137	C	T1	M
2017	DEBY	ZWV Stadtwerke Dingolfing	4000/0279/00015	DGF1	Coliforme	#/100 ml	100	17	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEBY	ZWV Daibersdorf	4000/0279/00030	DGF2	Blei	µg/l	0	7	1	2	38	38	D	D1	S
2017	DEBY	Stadt Bad Rodach	4000/0315/00801	CO1	Coliforme	#/100 ml	764	5	1	0	1	1	D	D1	S
2017	DEBY	Stadtwerke Waldmünchen	4000/0372/00002	CHA1	Coliforme	#/100 ml	6.812	4	1	0	1	13	C	C1	S
2017	DEBY	ZWV Neustadt a.d. Waldnaab	4000/0374/00159	NEW2	Koloniezahl 22 °C		5.795	9	1				P,O	P1,P2	S,S
2017	DEBY	ZWV Windischeschenbach	4000/0374/00180	NEW1	Trübung		5.020	8	1				D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBY	Schierling	4000/0375/01098	R2	Coliforme	#/100 ml	5.642	11	4	0	20,5	63	P	P2	S
2017	DEBY	Schierling	4000/0375/01098	R3	Enterokokken	#/100 ml	5.642	7	1	0	3	3	P	P2	S
2017	DEBY	Schierling	4000/0375/01098	R1	*E. coli*	#/100 ml	5.642	11	1	0	5	5	P	P2	S
2017	DEBY	ZWV BURGLENGENFELD Stadt	4000/0376/00007	SAD1	Blei	µg/l	130	60	5	1	124	124	D,D,D,D,D	D2,D2,D2	S,S,S,S,S
2017	DEBY	ZWV BURGLENGENFELD Stadt	4000/0376/00007	SAD2	Nickel	µg/l	20	60	2	1	30,5	40	D,D	D2,D2	S,S
2017	DEBY	ZWV MAXHÜTTE-RAPPENBÜGL	4000/0376/00017	SAD3	Nickel	µg/l	15	22	2	1	67	99	D,D	D2,D2	S,S
2017	DEBY	ZWV NABBURG Stadt	4000/0376/00020	SAD4	Blei	µg/l	35	33	3	1	20,6	192,2	D,D,D	D2,D2,D2	S,S,S
2017	DEBY	ZWV Nittenau	4000/0376/00024	SAD9	Blei	µg/l	30	21	1	1	88,1	88,1	D	D2	S
2017	DEBY	ZWV Nittenau	4000/0376/00024	SAD10	Nickel	µg/l	30	21	1	1	35	35	D	D2	S
2017	DEBY	ZWV NORD-OST-Gruppe Zweckverband	4000/0376/00025	SAD5	Blei	µg/l	5	47	1	1	72,5	72,5	D	D2	S
2017	DEBY	ZWV SCHWANDORF-Krondorf	4000/0376/00041	SAD6	Blei	µg/l	40	113	3	1	12,9	16,7	D,D,D	D2,D2,D2	S,S,S
2017	DEBY	ZWV SCHWANDORF-Krondorf	4000/0376/00041	SAD7	Nickel	µg/l	15	113	1	1	85	85	D	D2	S
2017	DEBY	ZWV SCHWARZENFELD Markt	4000/0376/00043	SAD8	Blei	µg/l	25	24	1	1	12,8	12,8	D	D2	S
2017	DEBY	ZWV Auracher Gruppe, Stegaurach TZ	4000/0471/04686	BA4	Coliforme	#/100 ml	21.602	120	1	0	3	3	C	O1	S
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA1	Coliforme	#/100 ml	8.450	395	11	0	1	6	S	P1	M
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA2	Enterokokken	#/100 ml	8.450	386	2	0	1	1	U	E1	S
2017	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA3	Mangan	µg/l	8.450	2	1	57,5	110	110	U	O1	S
2017	DEBY	ZWV Hirschaid	4000/0471/04713	BA9	Coliforme	#/100 ml	6.210	76	9	0	5	9	S	O1	M
2017	DEBY	ZWV Hirschaid	4000/0471/04713	BA10	Koloniezahl 22 °C		6.210	76	3				S	O1	S
2017	DEBY	ZWV Hirschaid	4000/0471/04713	BA11	Koloniezahl 36 °C		6.210	76	3				S	O1	S
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA5	Coliforme	#/100 ml	6.848	48	8	0	1	1	C	O1	S
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA6	Koloniezahl 22 °C		6.981	48	4				P	P2	M
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA7	Koloniezahl 36 °C		6.981	48	4				P	P2	M
2017	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA8	Trübung		6.981	35	1				U	O1	I
2017	DEBY	Eggolsheimer Gruppe	4000/0474/01164	FO2	Coliforme	#/100 ml	775	12	1	0	15	15	U	P2	S
2017	DEBY	Eggolsheimer Gruppe	4000/0474/01164	FO1	Enterokokken	#/100 ml	775	12	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DEBY	Helmbrechts-LUK	4000/0475/37051	HO1	Radon-222	Bq/l	8.330	8	2	47	190	206	C	O1	L

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBY	Helmbrechts-LUK	4000/0475/37051	HO2	Radon-222	Bq/l	8.330	8	1	47	206	206	C	O1	S
2017	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO3	Calcitlösekapazität	mg/l	200	2	1	20,55	29,1	29,1	T	T1	M
2017	DEBY	Hof-HEW	4000/0475/38131	HO4	Eisen	µg/l	400	8	1	8,5	710	710	D	P2	S
2017	DEBY	Hof-HEW	4000/0475/38131	HO5	Mangan	µg/l	400	8	1	2	150	150	D	D2	S
2017	DEBY	Hof-HEW	4000/0475/38131	HO6	Trübung		400	64	1				D	D2	S
2017	DEBY	WVG Stadtwerke Kronach	4000/0476/00245	KC1	Coliforme	#/100 ml	20	19	1	0	2	2	U	O1	I
2017	DEBY	Bad Staffelstein	4000/0478/00005	LIF2	Coliforme	#/100 ml	6.100	12	2	0	6	9	C	C1	I
2017	DEBY	Michelau	4000/0478/00012	LIF1	Trübung		600	8	2				D	D2	S
2017	DEBY	Arzberg - Zone 2 / 3	4000/0479/00715	WUN1	Coliforme	#/100 ml	5.092	28	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEBY	WVA Erlangen (ESTW)	4000/0572/05313	ERH3	Eisen	µg/l	109.189	4	1	0	246	246	P	O1	I
2017	DEBY	WVA Erlangen (ESTW)	4000/0572/05313	ERH1	Koloniezahl 22 °C		109.189	56	2				O	D2	S
2017	DEBY	WVA Erlangen (ESTW)	4000/0572/05313	ERH2	Koloniezahl 36 °C		109.189	56	1				P,P	P1,P2	S,S
2017	DEBY	Cadolzburg	4000/0573/06187	FÜ5	Coliforme	#/100 ml	380	85	15	0	1	2	P	P1	S
2017	DEBY	Cadolzburg	4000/0573/06187	FÜ8	Trübung		380	20	4				D,D	D1,D2	I,I
2017	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ6	Coliforme	#/100 ml	20	101	1	0	1	1	O	O1	I
2017	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ3	Eisen	µg/l	746	100	13	20	380	1760	D,D,D	D1,D1,D1	I,I,I
2017	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ9	Trübung		1.220	100	13				D,D,D	D1,D1,D2	I,I,S
2017	DEBY	Knoblauchsland	4000/0573/06190	FÜ2	Eisen	µg/l	86	7	1	20	230	230	D	D2	I
2017	DEBY	Knoblauchsland	4000/0573/06190	FÜ10	Trübung		86	7	1				D	D1	I
2017	DEBY	Langenzenn Netz 1	4000/0573/06191	FÜ1	Blei	µg/l	163	8	2	2	19	19	D	D2	S
2017	DEBY	Langenzenn Netz 1	4000/0573/06191	FÜ4	Eisen	µg/l	400	4	1	45,5	346	346	D	D2	I
2017	DEBY	Langenzenn Netz 1	4000/0573/06191	FÜ11	Trübung		163	16	2				D	D1	I
2017	DEBY	Roßtal	4000/0573/06193	FÜ7	Coliforme	#/100 ml	60	26	2	0	1	1	D	D2	I
2017	DEBY	Zweckverband zur Wasserversorgung der Burgsalacher-Jura-Gruppe	4000/0577/01209	WUG1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.536	3	3	11,2	11,2	18,9	T	T1	M
2017	DEBY	Wasserversorgungs- u. Gewinnungs GmbH Pappenheim	4000/0577/01217	WUG2	Coliforme	#/100 ml	10.354	8	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEBY	WZV Bad Königshofener Gruppe Mitte	4000/0673/00027	NES1	Sulfat	mg/l	2.658	31	25	310	310	351	C	T1	L
2017	DEBY	Kitzingen EIGEN	4000/0675/00002	KT1	Sulfat	mg/l	20.000	3	3	254	254	300	C	O1	L
2017	DEBY	Iphofen S/M	4000/0675/00026	KT2	Coliforme	#/100 ml	200	188	1	0	106	201	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEBY	Iphofen S/M	4000/0675/00026	KT3	Coliforme	#/100 ml	10	188	1	0	201	201	O	O1	S
2017	DEBY	Elsenfeld	4000/0676/00491	MIL2	Calcitlösekapazität	mg/l	9.200	7	5	11,8	13	25,3	T	T1	M
2017	DEBY	Obernburg	4000/0676/00544	MIL3	Calcitlösekapazität	mg/l	8.600	7	2	-1	11,3	16,3	T	T1	M
2017	DEBY	Sulzbach	4000/0676/00579	MIL4	Calcitlösekapazität	mg/l	7.000	4	1	0	45,3	45,3	T	T1	M
2017	DEBY	Sulzbach	4000/0676/00579	MIL1	Koloniezahl 36 °C		50	8	1				P	P2	S
2017	DEBY	GERBRUNN	4000/0679/00033	WÜ2	Coliforme	#/100 ml	6.902	11	3	0	2	100	P	P2	S
2017	DEBY	GERBRUNN	4000/0679/00033	WÜ3	Koloniezahl 22 °C		6.902	11	1				D	D2	I
2017	DEBY	GERBRUNN	4000/0679/00033	WÜ4	Koloniezahl 36 °C		6.902	11	1				D	D2	I
2017	DEBY	OCHSENFURT	4000/0679/00062	WÜ1	Sulfat	mg/l	8.778	2	2	406,5	406,5	450	C	O1	L
2017	DEBY	RIMPAR	4000/0679/00068	WÜ5	Calcitlösekapazität	mg/l	6.286	4	4	20,75	20,75	23,7	C	O1	L
2017	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ8	Calcitlösekapazität	mg/l	126.543	12	12	31	31	50,3	C	O1	L
2017	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ9	Eisen	µg/l	126.534	25	1	10	1200	1200	C	O1	L
2017	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ10	Sulfat	mg/l	126.534	12	7	254	279	463	C	O1	L
2017	DEBY	WÜRZBURG (WW-E)	4000/0679/00233	WÜ6	Calcitlösekapazität	mg/l	4.859	3	3	27,5	27,5	29,5	C	O1	L
2017	DEBY	WÜRZBURG (WW-E)	4000/0679/00233	WÜ7	Sulfat	mg/l	4.859	3	3	475	475	480	C	O1	L
2017	DEBY	Stadtwerke Memmingen	4000/0764/00001	MM1	Coliforme	#/100 ml	50.000	74	1	0	2	2	U	O1	S
2017	DEBY	Zweckverband zur Wasserversorgung der Adelburggruppe	4000/0771/00058	AIC1	Coliforme	#/100 ml	100	41	2	0	4	4	P,P,P	P1,P2,E1	S,S,S
2017	DEBY	Türkheim	4000/0778/00042	MN1	Coliforme	#/100 ml	7.100	340	10	0	5	5	P,D,S,P	P1,P2,D2,	S,M,M,S
2017	DEBY	Altusried	4000/0780/05033	OA1	Trübung		7.000	1	1				C	T1	I
2017	DEBY	Kempten (KKU)	4000/0780/06434	OA2	Coliforme	#/100 ml	65.624	1	1	1	1	1	S	E1	I
2017	DEBY	N-ERGIE Aktiengesellschaft	4000/0956/00001	N1	Enterokokken	#/100 ml	50	387	1	0	1	1	U	P2	I
2017	DEBY	Markt Altenstadt	4000/1775/00001	NU1	Coliforme	#/100 ml	5.003	3	1	0	1	1	U	D2	S
2017	DEBY	ZVzWV Rauher-Berg-Gruppe	4000/1775/00015	NU2	Coliforme	#/100 ml	8.188	4	1	0	2	2	U	P2	S
2017	DEBY	Stadt Senden	4000/1775/00019	NU3	Coliforme	#/100 ml	21.909	13	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DEHE	Schöffengrund:Schöffengrund+OT ohne Oberwetz;Hüttenberg: Hüttenberg+OT	_90007000000000000029	2017-05-02 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	16.278	6	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEHE	Bad Hersfeld	_90007000000000000035	2017-11-28 09:26:00	Coliforme	#/100 ml	31.112	16	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEHE	Rotenburg	_90007000000000000093	2017-05-22 09:47:00	Trübung		13.671	7	1				D	O1	S
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_90007000000000002092	2017-08-23 13:20:00	Coliforme	#/100 ml	14.362	9	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_9000700000000000292	2017-08-23 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	14.362	9	1	0	1	1	T	O1	M
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000031 6	2017-05-10 11:50:00	Coliforme	#/100 ml	5.540	5	1	0	1	1	U	O1	M
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000032 8	2017-06-22 09:20:00	Calcitlösekapazität	mg/l	2.628	2	1	9,05	17,8	17,8	C	C2	M
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000032 8	2017-08-31 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	2.628	8	1	0,5	5	5	P	O1	S
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000032 8	2017-02-09 08:21:00	Coliforme	#/100 ml	2.628	8	3	0,5	3	8	C	C2	S
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000032 8	2017-11-20 08:14:00	Koloniezahl 22 °C		2.628	8	1				T	T1	S
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000032 8	2017-06-22 09:20:00	Koloniezahl 22 °C		2.628	8	1				C	C2	M
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000032 8	2017-11-20 08:14:00	Koloniezahl 36 °C		2.628	8	1				T	T1	S
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000034 5	2017-06-27 11:31:00	Coliforme	#/100 ml	17.837	10	2	0	1	1	P	O1	S
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000037 6	2017-06-26 12:10:00	Coliforme	#/100 ml	16.178	14	2	0	1,5	2	T	T1	M
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000037 6	2017-09-04 09:40:00	Koloniezahl 22 °C		16.178	14	1				D	D2	S
2017	DEHE	BSS_Bad Soden, Eckhardtroth, Romsthal, Wahlert	_900070000000000037 6	2017-09-04 09:40:00	Koloniezahl 36 °C		16.178	14	1				D	D2	S
2017	DEHE	STE_Steinau Innenstadt	_900070000000000043 8	2017-10-23 07:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.361	2	1	31,7	58,9	58,9	C	P2	I
2017	DEHE	STE_Steinau Innenstadt	_900070000000000043 8	2017-10-23 07:45:00	Coliforme	#/100 ml	5.361	5	1	0	25	25	C	P2	I

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHE	GN_Gelnhsn,Hailer,Meerholz,Roth, LIN_Altenhasslau,Grossenhsn,Lützelhsn	_90007000000000000456	2017-06-27 08:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	25.477	2	1	-2,3765	6,889	6,889	T	T1	S
2017	DEHE	GN_Gelnhsn,Hailer,Meerholz,Roth, LIN_Altenhasslau,Grossenhsn,Lützelhsn	_90007000000000000456	2017-01-10 11:35:00	Koloniezahl 36 °C		25.477	13	1				P	P2	S
2017	DEHE	HU_Stadtteile nördlich des Mains	_90007000000000000460	2017-08-14 10:10:00	Koloniezahl 22 °C		62.095	40	1				D	O1	I
2017	DEHE	HU_Stadtteile nördlich des Mains	_90007000000000000460	2017-08-14 10:10:00	Koloniezahl 36 °C		62.095	40	1				D	O1	I
2017	DEHE	HU_Stadtteile nördlich des Mains	_90007000000000000460	2017-11-14 11:30:00	Trübung		62.095	40	1				C	O1	I
2017	DEHE	HU_Steinheim, Klein - Auheim	_90007000000000000462	2017-06-26 11:30:00	Trübung		21.035	10	1				U	O1	I
2017	DEHE	WAE_Aufenau, Wächtersbach	_90007000000000000473	2017-11-16 09:14:00	Coliforme	#/100 ml	8.672	7	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEHE	BRK_Bruchköbel Zone West	_90007000000000000516	2017-03-13 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		8.090	4	1				D	D2	S
2017	DEHE	Borken + OT	_90007000000000000702	2017-03-13 10:09:00	Coliforme	#/100 ml	7.155	8	2	0	1,5	2	P	P2	S
2017	DEHE	Melsungen VZ Stadtwald	_90007000000000000728	2017-08-21 08:31:00	Coliforme	#/100 ml	9.175	14	4	0	2	36	U	P2	S
2017	DEHE	KS_Baunatal 14	_90007000000000000803	2017-05-30 09:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	27.938	2	1	3,6	6,4	6,4	T	T1	M
2017	DEHE	KS_Fuldatal - Ihringshausen, - Simmershausen TZ, - Wahnhausen 29	_90007000000000000817	2017-08-31 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	14.207	1	1	10,26	10,26	10,26	T	T1	S
2017	DEHE	KS_Fuldatal - Ihringshausen, - Simmershausen TZ, - Wahnhausen 28	_90007000000000000817	2017-08-31 10:53:00	Coliforme	#/100 ml	14.207	10	1	0	12	12	C	P2	M
2017	DEHE	KS_Fuldatal - Ihringshausen, - Simmershausen TZ, - Wahnhausen 27	_90007000000000000817	2017-08-31 10:53:00	*E. coli*	#/100 ml	14.207	10	1	0	2	2	C	P2	M
2017	DEHE	KS_Hofgeismar 55	_90007000000000000846	2017-06-19 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	16.956	7	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHE	KS_Fuldabrück 59	_90007000000000000850	2017-03-28 07:10:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.789	2	1	10,35	17,5	17,5	T	T1	M
2017	DEHE	KS_Kassel 63	_90007000000000000854	2017-01-09 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	212.137	12	5	2,2	13,7	15,9	T	T1	M
2017	DEHE	KS_Kassel 62	_90007000000000000854	2017-02-06 10:25:00	Coliforme	#/100 ml	212.137	110	8	0	1	5	P	P2	S
2017	DEHE	KS_Kassel 61	_90007000000000000854	2017-01-09 00:00:00	Trübung		212.137	115	1				U	O1	S
2017	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_90007000000000000855	2017-10-05 09:40:00	Koloniezahl 36 °C		80.774	44	1				D	O1	S
2017	DEHE	Zweckverband GWW Florenberg	_90007000000000000856	2017-08-17 11:27:10	Coliforme	#/100 ml	19.677	11	1	0	12	12	P	O1	S
2017	DEHE	Stadtwerke Hünfeld	_90007000000000000857	2017-01-30 13:27:00	Calcitlösekapazität	mg/l	16.975	2	2	16	16	19,7	T	T1	S
2017	DEHE	Stadt Gersfeld (betreut durch Remondis Aqua GmbH & Co. KG)	_90007000000000000862	2017-05-04 10:42:49	Coliforme	#/100 ml	6.065	7	1	0	1	1	D	O1	S
2017	DEHE	Gemeinde Burghaun	_90007000000000000863	2017-08-17 11:56:32	Coliforme	#/100 ml	6.631	7	1	0	1	1	D	O1	S
2017	DEHE	Gemeinde Eiterfeld mit Unterweißenborn, Gem. Schenklengsfeld, HEF	_90007000000000000864	2017-11-16 14:30:01	Coliforme	#/100 ml	6.224	6	2	0	1,5	2	D	O1	S
2017	DEHE	INN: Innenstadt Ried / Spessart-Vogelsberg	_90007000000000000869	2017-05-19 10:38:12	Coliforme	#/100 ml	5.192	5	1	0	1	1	D	O1	S
2017	DEHE	Erbach: Erbach + OT	_90007000000000000902	2017-11-23 08:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	13.501	2	1	2,8445	6,24	6,24	C	O1	M
2017	DEHE	Erbach: Erbach + OT	_90007000000000000902	2017-09-27 08:15:00	Coliforme	#/100 ml	13.501	7	2	0	1	1	P	P2	S
2017	DEHE	Höchst: Höchst + OT	_90007000000000000905	2017-08-28 09:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	10.672	4	1	5	7	7	U	O1	M
2017	DEHE	Michelstadt: Michelstadt + OT	_90007000000000000907	2017-07-13 09:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	18.020	2	1	5	10	10	C	O1	M

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHE	Michelstadt: Michelstadt + OT	_9000700000000000907	2017-05-08 09:00:00	pH-Wert	pH-Einheiten	18.020	11	1	7,91	6,45	6,45	C	O1	M
2017	DEHE	Reichelsheim: Reichelsheim + OT	_9000700000000000909	2017-07-13 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	8.915	7	1	0	5	5	D	D2	S
2017	DEHE	Reichelsheim: Reichelsheim + OT	_9000700000000000909	2017-07-13 09:00:00	*E. coli*	#/100 ml	8.915	7	1	0	4	4	C	C1	S
2017	DEHE	BVI1_Heilsberg, Bad Vilbel Hochzone, Gronau	_9000700000000000925	2017-11-07 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	2.600	4	1	0	63	63	O	D2	I
2017	DEHE	ECH1_GrundSchwalheim, Bisses, Echzell, Gettenau, Bingenheim	_9000700000000000927	2017-05-17 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	2.770	4	1	0	3	3	U	P2	I
2017	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	_9000700000000000949	2017-05-16 00:00:00	Trübung		12.198	7	1				C	O1	S
2017	DEHE	REI2_Beienheim, Weckesheim, Heuchelheim, Reichelsheim	_9000700000000000978	2017-05-17 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	1.505	4	1	0	1	1	P	P2	I
2017	DEHE	WLS1_Alle Objekte	_9000700000000000986	2017-10-23 09:18:00	Coliforme	#/100 ml	3.731	4	1	0	1	1	U	D2	I
2017	DEHE	WLS1_Alle Objekte	_9000700000000000986	2017-10-23 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		2.519	4	1				U	D2	I
2017	DEHE	WLS1_Alle Objekte	_9000700000000000986	2017-04-25 10:03:00	Trübung		5.988	4	1				C	O1	S
2017	DEHE	Mörfelden - Walldorf	_9000700000000000991	2017-09-28 12:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	33.342	3	1	-0,4	6	6	T	O1	S
2017	DEHE	Raunheim	_9000700000000000993	2017-03-20 08:55:00	Calcitlösekapazität	mg/l	16.431	2	1	-6,2	5,1	5,1	T	O1	S
2017	DEHE	Rüsselsheim	_9000700000000000995	2017-11-15 09:55:00	Trübung		61.967	31	1				U	O1	S
2017	DEHE	WVG Pohlheim	_9000700000000001047	2017-08-14 09:39:00	Trübung		2.407	10	1				D	O1	S
2017	DEHE	WVG Stadtwerke Gießen "Stadt Gießen"	_9000700000000001065	2017-09-04 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	53.700	37	1	0	1	1	U	P2	I

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHE	WVG Stadtwerke Gießen "Stadt Gießen"	_90007000000000001065	2017-07-03 10:40:00	Koloniezahl 22 °C		53.700	37	1				U	P2	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	_90007000000000001076	2017-07-12 12:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	25.281	2	2	16,7	23,9	39,1	C	T1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	_90007000000000001076	2017-10-17 13:35:00	Coliforme	#/100 ml	25.281	15	8	0	3,5	10	C	T1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	_90007000000000001076	2017-07-11 07:50:00	Eisen	µg/l	25.281	4	1	10	1800	1800	C	T1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	_90007000000000001076	2017-07-12 12:30:00	Mangan	µg/l	25.281	4	2	120	465	690	C	T1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Glashütten	_90007000000000001077	2017-07-31 11:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.419	1	1	6,2	6,2	6,2	C	C1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	_90007000000000001078	2017-10-25 12:30:00	Trübung		5.282	4	1				C	C1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Weilrod	_90007000000000001079	2017-05-08 12:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	6.547	2	1	7,45	19,3	19,3	C	C1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Weilrod	_90007000000000001079	2017-05-08 12:30:00	Mangan	µg/l	6.547	2	1	120	230	230	C	C1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Oberursel	_90007000000000001091	2017-06-28 13:25:00	Trübung		45.849	27	1				C	C1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Schmitten	_90007000000000001092	2017-08-31 09:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	9.147	2	1	7,45	12,3	12,3	C	C1	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet Wehrheim	_90007000000000001097	2017-12-05 09:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	9.405	4	1	1,3	8,6	8,6	C	C1	S
2017	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	_90007000000000001118	2017-08-02 11:30:00	Coliforme	#/100 ml	8.182	7	1	0	11	11	P	O1	S
2017	DEHE	MAR_Marburg Stadt, Marbach, Ockershausen, Wehrda, Ronhsn, Cappel	_90007000000000001222	2017-06-12 14:30:00	Coliforme	#/100 ml	28.900	29	1	0	2	2	P	P2	S
2017	DEHE	Versorgungsgebiet der Stadtwerke Mainz AG	_90007000000000001258	2017-01-15 08:50:00	Koloniezahl 22 °C		28.270	12	1				D	D2	S
2017	DEHE	Rödermark, Rodgau - Nieder-Roden	_90007000000000001268	2017-03-07 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	42.100	4	1	7,75	14	14	D	D2	M
2017	DEHE	Eschborn	_90007000000000001281	2017-06-06 10:15:00	Trübung		14.782	11	1				O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHE	Eschborn - Niederhöchstadt	_90007000000000001282	2017-03-08 13:45:00	Koloniezahl 22 °C		7.896	4	1				O	O1	I
2017	DEHE	Kelkheim MZ	_90007000000000001299	2017-09-12 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	8.469	7	1	0	1	1	O	O1	I
2017	DEHE	Sulzbach	_90007000000000001305	2017-05-10 13:20:00	Koloniezahl 36 °C		8.800	7	1				O	O1	I
2017	DEHE	TB Homberg - Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	_90007000000000001359	2017-11-15 11:43:00	Calcitlösekapazität	mg/l	6.429	1	1	9,9	9,9	9,9	C	C1	M
2017	DEHE	TB Lauterbach - Tiefdruckzone V + VI	_90007000000000001371	2017-06-21 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	5.737	4	2	4	8,5	9	C	C1	S
2017	DEHE	Sontra: Sontra + OT	_90007000000000001442	2017-12-06 14:14:00	Coliforme	#/100 ml	8.909	9	2	0	5,5	8	C	P2	S
2017	DEHE	Witzenhausen: Witzenhausen + OT	_90007000000000001443	2017-11-07 12:20:00	Coliforme	#/100 ml	5.134	6	1	0	1	1	C	P2	S
2017	DEHE	Witzenhausen: Witzenhausen + OT	_90007000000000001445	2017-09-06 08:10:00	Coliforme	#/100 ml	5.712	4	1	0	3	3	C	P2	S
2017	DEHE	Offenbach Stadt	_90007000000000001492	2017-05-03 12:50:00	Coliforme	#/100 ml	134.000	62	2	0	1	1	U	O1	I
2017	DEHE	Offenbach Stadt	_90007000000000001492	2017-05-03 12:50:00	Mangan	µg/l	134.000	6	1	5	130,8	130,8	U	O1	I
2017	DEHE	Offenbach Stadt	_90007000000000001492	2017-11-01 09:40:00	Trübung		134.000	64	4				U,U	O1,O1	I,S
2017	DEHE	NID8_Nidda	_90007000000000001534	2017-12-05 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	5.103	4	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DEHE	MAR_Pharmaserv	_90007000000000001629	2017-12-15 10:22:00	Koloniezahl 22 °C		1	12	1				D	D2	S
2017	DEHE	MAR_Pharmaserv	_90007000000000001629	2017-12-19 08:47:00	Koloniezahl 36 °C		1	12	2				D	D2	S
2017	DEHE	ZMW_Wei	_90007000000000001638	2017-06-08 08:30:00	Trübung		6.088	4	1				U	D2	S
2017	DEHE	ZMW_Fro Gla Loh	_90007000000000001639	2017-08-17 11:05:00	Coliforme	#/100 ml	20.967	11	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DEHE	ZMW_Fro Gla Loh	_90007000000000001639	2017-08-15 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	20.967	11	1	0	2	2	T	E1	I
2017	DEHE	ZMW_Fro Gla Loh	_90007000000000001639	2017-08-17 11:05:00	Trübung		20.967	10	1				U	D2	S
2017	DEHE	NIE_Niederdorfelden, Oberdorfelden	_90007000000000001652	2017-03-13 10:30:00	Trübung		5.813	4	1				O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHE	PRI: Praunheim II, OVAG, Ried	_90007000000000001667	2017-09-08 10:52:00	Coliforme	#/100 ml	142.890	88	1	0	10	10	D	D1	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Baursberg	_9000200000000000001	2017-11-28 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	500	50	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Walddörfer	_9000200000000000006	2017-06-22 12:20:00	Eisen	µg/l	100	170	2	13	287	309	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Walddörfer	_9000200000000000006	2017-06-22 12:05:00	Mangan	µg/l	100	170	1	0	66	66	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Walddörfer	_9000200000000000006	2017-06-22 12:20:00	Trübung		100	92	1				D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Lohbrügge	_9000200000000000008	2017-10-11 10:40:00	Coliforme	#/100 ml	10	26	1	0	3	3	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-07-28 08:35:00	Coliforme	#/100 ml	100	315	1	0	38	38	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-10-09 11:25:00	Coliforme	#/100 ml	100	315	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-11-29 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	20	320	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-09-19 11:30:00	Eisen	µg/l	100	687	1	17	251	251	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-02-23 08:50:00	Koloniezahl 22 °C		100	321	1				D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-05-19 09:55:00	Koloniezahl 22 °C		20	321	1				D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-11-29 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		20	321	1				D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-05-16 10:00:00	Kupfer	mg/l	20	687	1	0,065	2,437	2,437	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2017-06-15 11:35:00	Trübung		10	317	1				D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Großensee	_900020000000000000 14	2017-09-25 08:45:00	Coliforme	#/100 ml	100	46	1	0	3	3	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Haseldorfer Marsch	_900020000000000000 16	2017-04-10 08:30:00	Eisen	µg/l	10	64	1	12	313	313	D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Haseldorfer Marsch	_900020000000000000 16	2017-04-10 08:30:00	Färbung		10	37	1				D	D2	S
2017	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2017-05-08 08:45:00	Mangan	µg/l	100	122	1	0	53	53	D	D2	S
2017	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2017-10-10 08:45:00	Ammonium	mg/l	1	16	1	0,4	0,7	0,7	C	O1	S
2017	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2017-10-10 08:45:00	Eisen	µg/l	1	4	1	48,5	591	591	C	O1	S
2017	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2017-10-10 08:45:00	Mangan	µg/l	1	4	1	34	63	63	C	O1	S
2017	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2017-05-02 10:15:00	Trübung		1	15	1				C	O1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Friedrichshof Zone 1, Wismar	_900030000000000000 07	2017-01-09 10:45:00	Mangan	µg/l	32.259	45	3	40	60	90	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Carlow	_900030000000000000 13	2017-08-22 10:40:00	Mangan	µg/l	8.113	10	1	30	60	60	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_900030000000000000 33	2017-10-05 13:15:00	Coliforme	#/100 ml	6.377	24	1	0	24	24	P	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_900030000000000000 33	2017-10-25 12:30:00	Coliforme	#/100 ml	6.377	24	7	0	20	200	U	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_900030000000000000 33	2017-12-19 12:26:00	Eisen	µg/l	6.377	18	8	50	520	1.020	P,P,P	O1,P2,O1	S,S,I
2017	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_900030000000000000 33	2017-10-05 13:15:00	Mangan	µg/l	6.377	17	5	20	100	120	P	O1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	_900030000000000000 37	2017-06-22 11:50:00	Coliforme	#/100 ml	10.264	34	4	0	163,5	200	U,U	O1,O1	S,I
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	_900030000000000000 37	2017-10-30 12:00:00	Coliforme	#/100 ml	10.264	34	1	0	4	4	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	_900030000000000000 37	2017-10-30 12:00:00	Eisen	µg/l	10.264	25	2	30	280	340	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Plau	_900030000000000000 37	2017-10-30 08:00:00	Koloniezahl 36 °C		10.264	34	1				P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Parchim	_900030000000000000 74	2017-07-12 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	18.952	92	1	0	6	6	U	O1	I

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEMV	Wasserwerk Parchim	_9000300000000000074	2017-04-18 08:20:00	Eisen	µg/l	18.952	85	2	20	210	210	P	O1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Parchim	_9000300000000000074	2017-01-03 10:52:00	Koloniezahl 22 °C		18.952	92	1				U	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Parchim	_9000300000000000074	2017-01-03 10:52:00	Koloniezahl 36 °C		18.952	92	1				U	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Lübz	_9000300000000000075	2017-08-07 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	6.110	20	1	0	2	2	U	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2017-10-24 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	5.608	99	1	0	1	1	U	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2017-12-11 08:05:00	Coliforme	#/100 ml	30.741	192	6	0	1	2	U	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2017-11-08 13:50:00	Eisen	µg/l	5.608	97	1	20	390	390	T	O1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2017-12-11 10:14:00	Eisen	µg/l	30.741	109	1	0	1880	1880	P	P2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2017-08-07 12:25:00	Koloniezahl 22 °C		30.741	192	1				P	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2017-08-07 12:25:00	Koloniezahl 36 °C		30.741	192	1				P	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2017-10-24 10:30:00	Koloniezahl 36 °C		5.608	99	1				U	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	_9000300000000000079	2017-05-31 12:45:00	Coliforme	#/100 ml	286	56	4	0	4,5	24	P	P2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	_9000300000000000079	2017-04-04 15:45:00	Eisen	µg/l	251	49	3	20	290	600	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Steegen	_9000300000000000081	2017-09-28 09:05:00	Coliforme	#/100 ml	15.032	64	1	0	1	1	T	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Steegen	_9000300000000000081	2017-08-03 07:40:00	Mangan	µg/l	15.032	59	6	5	155	180	T	T1	M
2017	DEMV	Wasserwerk Wittenburg	_9000300000000000096	2017-07-13 09:15:00	Coliforme	#/100 ml	247	40	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_9000300000000000099	2017-10-20 06:45:00	Ammonium	mg/l	8.600	12	2	0,355	0,54	0,56	T	O1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_9000300000000000099	2017-10-10 14:00:00	Coliforme	#/100 ml	8.600	22	2	0	1	1	T	O1	I
2017	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_9000300000000000118	2017-06-06 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	15.126	69	4	0	13,5	27	T	T1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2017-10-18 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	59.791	86	10	0	3	10	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2017-09-12 09:35:00	Eisen	µg/l	59.791	87	1	12	170	170	D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2017-09-12 09:35:00	Mangan	µg/l	59.791	87	1	2,6	154	154	D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2017-09-12 09:35:00	Trübung		59.791	95	1				D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Franzburg	_90003000000000001 38	2017-08-03 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	7.394	21	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Müggenwalde	_90003000000000001 45	2017-08-14 08:00:00	Mangan	µg/l	5.998	2	1	35	60	60	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	_90003000000000001 50	2017-10-05 07:15:00	Coliforme	#/100 ml	6.946	29	2	0	0,5	1	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	_90003000000000001 50	2017-07-28 09:45:00	Koloniezahl 36 °C		6.946	33	1				P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Levenhagen	_90003000000000001 56	2017-06-12 14:00:00	Coliforme	#/100 ml	16.392	25	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Damgarten	_90003000000000001 82	2017-06-26 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	4.743	9	1	0	1	1	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Damgarten	_90003000000000001 82	2017-08-22 09:50:00	Koloniezahl 36 °C		4.743	9	1				T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Damgarten	_90003000000000001 82	2017-11-30 11:10:00	Mangan	µg/l	4.743	5	1	7	60	60	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	_90003000000000001 90	2017-09-29 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	3.351	15	1	0	4	4	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	_90003000000000001 90	2017-05-31 12:05:00	Mangan	µg/l	3.351	10	1	5	60	60	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Divitz	_90003000000000001 92	2017-03-28 10:50:00	Mangan	µg/l	10.207	5	1	5	80	80	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2017-02-09 12:40:00	Blei	µg/l	50	19	1	3	61	61	D	D1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2017-08-10 10:55:00	Coliforme	#/100 ml	100	921	17	0	3	22	D,S	D2,P2	I,I
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2017-12-19 12:15:00	Coliforme	#/100 ml	50	921	14	0	3	48	D,D	D2,D2	S,I

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-05-15 11:40:00	Eisen	µg/l	50	173	2	20	450	670	D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-06-29 07:55:00	*E. coli*	#/100 ml	100	921	2	0	3	5	D	D2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-09-21 11:50:00	*E. coli*	#/100 ml	50	921	2	0	1	1	D	D2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-11-20 11:05:00	Koloniezahl 22 °C		100	921	2				D	D2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-12-19 11:55:00	Koloniezahl 22 °C		50	921	11				D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-09-19 10:15:00	Koloniezahl 36 °C		50	921	7				D,D	D2,D2	S,I
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-11-20 11:05:00	Koloniezahl 36 °C		100	921	2				D	D2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2017-11-23 12:00:00	Koloniezahl 36 °C		150	921	1				P	P2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Thelkow	_90003000000000000200	2017-03-15 11:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	846	1	1	5,6	0	5,6	T	O1	M
2017	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000000293	2017-06-28 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	20.441	67	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000000293	2017-09-20 08:45:00	Koloniezahl 22 °C		8.000	66	1				P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000000293	2017-09-20 08:45:00	Koloniezahl 36 °C		8.000	67	1				P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	_90003000000000000295	2017-07-07 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	11.070	39	6	0	12,5	18	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	_90003000000000000295	2017-08-21 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	11.070	39	1	0	1	1	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	_90003000000000000296	2017-05-23 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	16.830	79	6	0	1	100	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	_90003000000000000296	2017-05-23 10:00:00	Enterokokken	#/100 ml	16.830	51	2	0	13	15	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	_90003000000000000296	2017-09-14 10:20:00	Koloniezahl 22 °C		16.830	78	5				T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	_90003000000000000296	2017-06-07 09:00:00	Koloniezahl 36 °C		16.830	78	11				T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000000297	2017-08-16 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	9.907	53	2	0	1	1	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000000297	2017-05-19 13:10:00	Koloniezahl 22 °C		9.907	53	2				T	T1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000000297	2017-08-16 10:10:00	Koloniezahl 22 °C		9.907	53	2				D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000000297	2017-01-25 10:00:00	Koloniezahl 36 °C		9.907	53	2				D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Röbel	_90003000000000000298	2017-03-16 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	6.273	30	2	0	8	8	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Röbel	_90003000000000000298	2017-07-06 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	6.273	30	2	0	4	7	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Röbel	_90003000000000000298	2017-06-14 09:30:00	Koloniezahl 22 °C		6.273	30	4				T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Röbel	_90003000000000000298	2017-05-11 07:45:00	Koloniezahl 36 °C		6.273	30	2				T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	_90003000000000000299	2017-10-12 08:10:00	Trübung		6.265	8	1				D	D2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Demmin	_90003000000000000304	2017-09-07 11:55:00	Coliforme	#/100 ml	13.525	27	1	0	1	1	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Eggesin	_90003000000000000307	2017-02-24 13:00:00	Koloniezahl 22 °C		14.060	15	1				P	P2	I
2017	DEMV	Wasserwerk Eggesin	_90003000000000000307	2017-11-07 10:05:00	Koloniezahl 36 °C		14.060	15	1				P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	_90003000000000000308	2017-09-27 08:45:00	Coliforme	#/100 ml	2.849	79	6	0	2	6	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	_90003000000000000308	2017-12-08 11:07:00	Eisen	µg/l	2.849	44	1	0	270	270	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Torgelow	_90003000000000000309	2017-11-02 07:50:00	Coliforme	#/100 ml	8.761	22	6	2	2	4	T	T1	S
2017	DEMV	LmB EWVA Molkerei Bergen Milchunion	_90003000000000000356	2017-02-20 10:00:00	Natrium	mg/l	1	1	1	292	292	292	T	T1	S
2017	DEMV	LmB EWVA Neue Rügenfisch Sassnitz	_90003000000000000357	2017-05-12 11:35:00	*C. perfringens*	#/100 ml	1	18	6	0	1	2	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Bentzin	_90003000000000000361	2017-11-17 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	6.884	7	1	0	3	3	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Hohenwarth	_90003000000000000381	2017-08-22 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	8.544	16	1	0	45	45	P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	_90003000000000000772	2017-04-04 08:20:00	Trübung		8.839	23	1				P	P2	S
2017	DEMV	Wasserwerk Garz	_90003000000000000774	2017-04-20 11:25:00	Trübung		2.611	20	1				P	P2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	_90003000000000007 75	2017-01-12 07:45:00	Ammonium	mg/l	14.117	37	1	0,04	0,6	0,6	T	T1	S
2017	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	_90003000000000007 75	2017-01-12 07:45:00	Mangan	µg/l	14.117	16	1	49	200	200	T	T1	M
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	_90003000000000008 08	2017-10-17 12:16:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	2	1	3	6	6	T	T1	L
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	_90003000000000008 08	2017-10-17 11:45:00	Eisen	µg/l	1	3	1	22	2.520	2.520	T	T1	S
2017	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	_90003000000000008 08	2017-10-17 11:45:00	Mangan	µg/l	1	3	1	10	260	260	T	T1	S
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	_90003000000000008 29	2017-10-24 13:45:00	Coliforme	#/100 ml	1	27	4	0	3	14	D,U	D2,O1	I,S
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	_90003000000000008 29	2017-10-19 11:00:00	Koloniezahl 22 °C		1	27	3				D	D2	I
2017	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	_90003000000000008 29	2017-10-19 11:00:00	Koloniezahl 36 °C		1	27	1				D	D2	I
2017	DENI	B1012	B1012	1	Coliforme	#/100 ml	23.673	17	1	1	0	1	P,P	P2,D2	I,I
2017	DENI	B1015	B1015	1	Calcitlösekapazität	mg/l	43.505	3	1	6,15	4,227	6,15	T	T1	L
2017	DENI	B1045	B1045	1	Nickel	µg/l	11.807	2	1	25	15,4	25	D	D1	M
2017	DENI	B1046	B1046	1	Calcitlösekapazität	mg/l	10.710	2	1	5,375	3,285	5,375	T	T1	L
2017	DENI	B1047	B1047	1	Coliforme	#/100 ml	13.076	11	1	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	B1049	B1049	1	Coliforme	#/100 ml	54.766	39	1	2	0	2	T	T1	M
2017	DENI	B1050	B1050	1	Aluminium	µg/l	67.433	47	1	250	59	250	T	T1	M
2017	DENI	B1050	B1050	1	Coliforme	#/100 ml	67.433	47	4	8	0	2	T	T1	M
2017	DENI	B1051	B1051	1	Coliforme	#/100 ml	87.929	107	43	20	0	3	T	T1	M
2017	DENI	B1051	B1051	1	Nickel	µg/l	87.929	12	1	92	2,5	92	D	D1	S
2017	DENI	B1052	B1052	1	Coliforme	#/100 ml	87.771	57	9	3	0	1	S	P2	S
2017	DENI	B1054	B1054	1	Nickel	µg/l	33.007	10	1	39	9	39	D	D1	I
2017	DENI	B1055	B1055	1	Coliforme	#/100 ml	141.825	117	1	16	0	16	D	D2	S
2017	DENI	B1056	B1056	1	Coliforme	#/100 ml	196.778	116	1	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	B1056	B1056	1	Nickel	µg/l	196.778	14	1	22	8	22	D	D2	S
2017	DENI	B1058	B1058	1	Coliforme	#/100 ml	32.786	28	1	7	0	7	D	D2	S
2017	DENI	B1063	B1063	1	Calcitlösekapazität	mg/l	11.248	2	1	5,3	2,75	5,3	D	O1	S
2017	DENI	B1075	B1075	1	Coliforme	#/100 ml	75.700	42	3	4	0	3	D	D2	S
2017	DENI	B1075	B1075	1	Eisen	µg/l	75.700	5	1	320	11	320	D	D2	S
2017	DENI	B15108	B15108	1	Calcitlösekapazität	mg/l	24.022	2	1	12,811	1,795	12,81	T	T1	L
2017	DENI	B15110	B15110	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.037	2	1	5,776	4,707	5,776	T	D2	L

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENI	B15112	B15112	1	Coliforme	#/100 ml	31.131	25	1	2	0	2	D	D1	S
2017	DENI	B15112	B15112	2	Coliforme	#/100 ml	31.131	25	1	12	0	12	P	D2	S
2017	DENI	B15203	B15203	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.448	1	1	8,935	8,935	8,935	T	T1	S
2017	DENI	B15349	B15349	1	*C. perfringens*	#/100 ml	12.866	9	1	1	0	1	T	T1	I
2017	DENI	B15358	B15358	1	Coliforme	#/100 ml	8.498	8	1	1	0	1	T	T1	I
2017	DENI	B15403	B15403	1	Coliforme	#/100 ml	9.827	12	2	1	0	1	C,P	C1,P2	I,L
2017	DENI	B15403	B15403	1	Sulfat	mg/l	9.827	2	1	274	219,5	274	C,P	C1,P2	I,L
2017	DENI	B15551	B15551	1	Arsen	µg/l	6.361	3	1	17,4	8,5	17,4	C	T1	L
2017	DENI	B15573	B15573	1	Calcitlösekapazität	mg/l	31.299	3	1	14,1	-4,8	14,1	C	O1	S
2017	DENI	B2001	B2001	1	Calcitlösekapazität	mg/l	21.798	3	1	5,1	4,5	5,1	C	O1	S
2017	DENI	B2004	B2004	1	Sulfat	mg/l	53.203	4	1	349	104	349	C	O1	M
2017	DENI	B2016	B2016	1	Nickel	µg/l	28.364	7	1	24	0,25	24	U	D2	S
2017	DENI	B2022	B2022	1	Coliforme	#/100 ml	76.262	59	1	1	0	1	D	D2	I
2017	DENI	B2024	B2024	1	pH-Wert	pH-Einheiten	62.637	52	1	9,65	8,96	9,65	P	C2	S
2017	DENI	B2030	B2030	1	Blei	µg/l	23.400	4	1	23	1,5	23	D	D1	M
2017	DENI	B2034	B2034	1	Coliforme	#/100 ml	258.191	153	1	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	B2034	B2034	1	Eisen	µg/l	258.191	82	1	379	5	379	D	D2	S
2017	DENI	B2039	B2039	1	Coliforme	#/100 ml	18.074	13	1	1	0	1	D	D2	I
2017	DENI	B2042	B2042	1	Coliforme	#/100 ml	8.685	14	1	1	0	1	P	P2	S
2017	DENI	B2044	B2044	1	Nickel	µg/l	20.179	7	1	36	2,5	36	D	D2	I
2017	DENI	B2045	B2045	1	Calcitlösekapazität	mg/l	17.800	2	1	7,5	5,6	7,5	C	T1	L
2017	DENI	B2056	B2056	1	Coliforme	#/100 ml	36.785	64	3	22	0	4	D	D2	S
2017	DENI	B24110	B24110	1	Coliforme	#/100 ml	659.000	367	2	1	0	1	P	P2	S
2017	DENI	B25462	B25462	1	Coliforme	#/100 ml	16.201	13	1	3	0	3	T	T1	S
2017	DENI	B25463	B25463	1	Eisen	µg/l	30.078	18	2	259	10	230	D	D2	S
2017	DENI	B25463	B25463	1	Nickel	µg/l	30.078	6	1	36,6	0,25	36,6	D	D2	S
2017	DENI	B25464	B25464	1	Coliforme	#/100 ml	9.200	11	2	10	0	6	D	D2	S
2017	DENI	B25514	B25514	1	Calcitlösekapazität	mg/l	25.462	3	1	7,063	3,88	7,063	D	T1	L
2017	DENI	B25530	B25530	1	Coliforme	#/100 ml	15.080	25	1	1	0	1	U	P2	S
2017	DENI	B25531	B25531	1	Coliforme	#/100 ml	5.100	11	1	3	0	3	U	P2	S
2017	DENI	B25736	B25736	1	Coliforme	#/100 ml	5.397	4	1	2	0	2	D	D2	I
2017	DENI	B35107	B35107	1	Coliforme	#/100 ml	98.267	49	1	2	0	2	P	P2	M
2017	DENI	B35203	B35203	1	Coliforme	#/100 ml	31.851	42	1	1	0	1	T	O1	S
2017	DENI	B35210	B35210	1	Blei	µg/l	40.718	12	1	42	1,5	42	D	O1	M
2017	DENI	B35308	B35308	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.250	2	1	5,9	4,35	5,9	C	T1	L
2017	DENI	B35312	B35312	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.610	1	1	8,5	8,5	8,5	C	T1	L
2017	DENI	B35401	B35401	1	Eisen	µg/l	25.000	26	1	240	10	240	D	O1	I
2017	DENI	B35403	B35403	1	Eisen	µg/l	5.000	16	1	1110	10	1110	D	D1	S
2017	DENI	B35705	B35705	1	Blei	µg/l	10.900	5	1	20,2	0,25	20,2	U	D2	S
2017	DENI	B35706	B35706	1	Nickel	µg/l	23.000	4	1	31,5	2,03	31,5	D	D1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENI	B35901	B35901	1	Calcitlösekapazität	mg/l	60.450	4	1	14,1	7,15	14,1	U	P2	S
2017	DENI	B35901	B35901	2	Calcitlösekapazität	mg/l	60.450	4	1	11,3	7,15	11,3	T	T1	S
2017	DENI	B35901	B35901	1	Coliforme	#/100 ml	60.450	34	1	1	0	1	P	P2	I
2017	DENI	B35901	B35901	1	Kupfer	mg/l	60.450	8	2	3,31	0,276	2,99	D,D	D1,O1	S,S
2017	DENI	B36101	B36101	1	Calcitlösekapazität	mg/l	16.979	2	1	5,3	2,39	5,3	T	T1	L
2017	DENI	B40501	B40501	1	Calcitlösekapazität	mg/l	83.722	16	1	7	1	7	T	T1	I
2017	DENI	B45201	B45201	1	Calcitlösekapazität	mg/l	25.000	4	1	6,4	5,15	6,4	C	T1	L
2017	DENI	B45201	B45201	2	Calcitlösekapazität	mg/l	25.000	4	1	6,3	5,15	6,3	T	T1	L
2017	DENI	B45202	B45202	1	Oxidierbarkeit	mg/l O2	6.113	6	2	5,5	5	5,5	C,C	C1,T1	L,L
2017	DENI	B45401	B45401	1	Coliforme	#/100 ml	24.000	19	2	1	0	1	U,U	P2,D2	S,S
2017	DENI	B45402	B45402	1	Calcitlösekapazität	mg/l	25.368	4	1	5,4	3,05	5,4	U	O1	M
2017	DENI	B45402	B45402	1	Coliforme	#/100 ml	25.368	26	1	1	0	1	U	O1	M
2017	DENI	B45403	B45403	1	Blei	µg/l	27.270	4	1	13	3,75	13	D	O1	M
2017	DENI	B45405	B45405	1	Coliforme	#/100 ml	27.000	46	1	3	0	3	S,S	P2,O1	S,S
2017	DENI	B45405	B45405	1	Nickel	µg/l	27.000	10	1	29	1,5	29	D	D2	S
2017	DENI	B45406	B45406	1	Coliforme	#/100 ml	70.000	52	2	1	0	1	P,S	P2,O1	S,S
2017	DENI	B45406	B45406	1	Geruch		70.000	58	1				D,D	D2,O1	M,M
2017	DENI	B45604	B45604	1	Coliforme	#/100 ml	52.000	44	1	1	0	1	T	E1	S
2017	DENI	B45604	B45604	2	Coliforme	#/100 ml	52.000	44	1	1	0	1	P	E1	S
2017	DENI	B45605	B45605	1	Coliforme	#/100 ml	15.000	19	1	1	0	1	P	E1	S
2017	DENI	B45701	B45701	1	Calcitlösekapazität	mg/l	34.000	3	1	11	5	11	P	P2	S
2017	DENI	B45702	B45702	1	Calcitlösekapazität	mg/l	43.000	2	1	10,84	5,431	10,84	P	P2	S
2017	DENI	B45909	B45909	1	Coliforme	#/100 ml	10.905	10	1	11	0	11	D	D2	S
2017	DENI	B45909	B45909	1	*E. coli*	#/100 ml	10.905	10	1	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	B45910	B45910	1	Coliforme	#/100 ml	7.975	10	1	1	0	1	P	O1	S
2017	DENI	B45912	B45912	1	Blei	µg/l	14.000	2	1	15	7,75	15	D	D2	S
2017	DENI	B45912	B45912	1	Coliforme	#/100 ml	14.000	10	1	1	0	1	P	P2	S
2017	DENI	B45916	B45916	1	Coliforme	#/100 ml	12.340	16	5	2	0	1	P	P2	S
2017	DENI	B45916	B45916	2	Coliforme	#/100 ml	12.340	16	2	3	0	2,5	T	P2	S
2017	DENI	B46001	B46001	1	Blei	µg/l	29.000	6	1	91,8	4,25	91,8	D	D1	M
2017	DENI	B46001	B46001	1	Coliforme	#/100 ml	29.000	38	1	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	L25603	L25603	1	Ammonium	mg/l	0	9	9	1,33	0,95	0,95	C,C,T	O1,T1,O1	L,L,L
2017	DENI	L25603	L25603	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	93	76,5	76,5	T,C	T1,O1	L,L
2017	DENI	L25603	L25603	1	Mangan	µg/l	0	8	5	120	71	82	C,T	T1,O1	L,L
2017	DENI	L25603	L25603	1	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	µg/l	0	68	1	0,17	0,015	0,17	C,T	T1,O1	L,L
2017	DENI	L25603	L25603	1	pH-Wert	pH-Einheiten	0	20	2	6,9	6,6	6,4	T,C	T1,O1	L,L
2017	DENI	L35501	L35501	1	Mangan	µg/l	0	10	3	101	17,5	73	C	C1	S
2017	DENI	L35701	L35701	1	Coliforme	#/100 ml	0	13	1	1	0	1	T	T1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENI	L35701	L35701	1	Mangan	µg/l	0	13	1	64	2,5	64	T	T1	S
2017	DENI	L45111	L45111	1	Chlorid	mg/l	0	3	3	320	320	320	T	T1	L
2017	DENI	L45113	L45113	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	7,9	5,55	7,9	D	D1	S
2017	DENI	L45303	L45303	1	Coliforme	#/100 ml	0	12	1	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	L45303	L45303	1	Mangan	µg/l	0	2	1	78	40,25	78	T	T1	M
2017	DENI	L45304	L45304	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	11	6,75	11	T	T1	L
2017	DENI	L45306	L45306	1	Coliforme	#/100 ml	0	18	1	6	0	6	D	D2	S
2017	DENI	L45308	L45308	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	7,3	5,2	7,3	T	T1	L
2017	DENI	L45308	L45308	1	Coliforme	#/100 ml	0	16	2	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	L45308	L45308	2	*E. coli*	#/100 ml	0	16	1	1	0	1	D	D2	S
2017	DENI	L46003	L46003	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	38,3	31	38,3	T	T1	L
2017	DENI	L46003	L46003	2	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	23,7	31	23,7	C	E1	L
2017	DENW	EN_Herdecke	_9000000000000000001	2017-04-27 10:16:22	Koloniezahl 22 °C		23.978	658	4				U	O1	S
2017	DENW	EN_WBV	_9000000000000000003	2017-07-27 07:10:05	Koloniezahl 22 °C		9.500	23	1				U	O1	S
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-05-24 09:05:00	Blei	µg/l	40	918	2	0	43,5	63	D	O1	S
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-03-14 07:20:00	Calcitlösekapazität	mg/l	590.194	33	1	0,8	5,1	5,1	U	O1	S
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-06-01 12:30:00	Coliforme	#/100 ml	590.194	3.391	4	0	1,5	6,4	U	O1	S
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-09-06 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	100	498	1	0	3	3	D	O1	S
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-03-29 11:25:00	Eisen	µg/l	50	651	2	0	925	1.470	D	D1	M
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-03-28 10:39:00	Geruch		590.194	1.560	38				O	O1	M
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-01-13 08:30:00	Koloniezahl 22 °C		10	418	1				D	O1	S
2017	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2017-01-13 08:30:00	Koloniezahl 36 °C		10	3.407	14				D	O1	S
2017	DENW	NE_WWMeerbusch	_9000000000000000011	2017-05-29 10:00:00	Trübung		21.209	46	1				U	O1	S
2017	DENW	NE_WWDriesch	_9000000000000000014	2017-08-01 09:25:00	Trübung		108.050	31	1				U	O1	S
2017	DENW	NE_Neuss2	_9000000000000000015	2017-05-22 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	57.894	70	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	NE_Neuss3	_9000000000000000016	2017-03-03 07:20:00	Koloniezahl 22 °C		55.757	200	2				U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	NE_Neuss4	_90000000000000000016	2017-03-03 07:20:00	Koloniezahl 36 °C		55.757	199	3				U	O1	S
2017	DENW	NE_WWMuehlenbusch	_90000000000000000019	2017-07-11 10:30:00	Koloniezahl 22 °C		79.035	81	5				U	O1	S
2017	DENW	NE_WWMuehlenbusch	_90000000000000000019	2017-10-04 10:40:00	Koloniezahl 36 °C		79.035	81	1				U	O1	S
2017	DENW	NE_Dormagen	_90000000000000000021	2017-10-04 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	35.648	88	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	NE_Bayer	_90000000000000000022	2017-07-19 13:15:00	Coliforme	#/100 ml	9.000	57	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	NE_Bayer	_90000000000000000022	2017-08-09 10:45:00	Koloniezahl 22 °C		9.000	57	1				U	O1	S
2017	DENW	NE_Bayer	_90000000000000000022	2017-05-17 11:55:00	Trübung		9.000	57	1				U	O1	S
2017	DENW	MH_Muelheim	_90000000000000000026	2017-03-06 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	173.000	27	1	-0,3	5,3	5,3	U	O1	S
2017	DENW	MH_Muelheim	_90000000000000000026	2017-06-21 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	173.000	351	4	0	1	12	U	O1	S
2017	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2017-12-27 09:31:00	Calcitlösekapazität	mg/l	640.149	162	1	0	5,701	5,701	U	O1	S
2017	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2017-02-09 09:55:00	Coliforme	#/100 ml	640.149	2.580	10	0	2	16	U	O1	S
2017	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2017-09-18 10:10:00	Geruch		640.149	2.603	23				U	O1	S
2017	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2017-03-06 14:45:00	Koloniezahl 22 °C		640.149	2.636	7				U	O1	S
2017	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2017-08-16 09:04:00	Koloniezahl 36 °C		640.149	2.636	8				U	O1	S
2017	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2017-09-26 10:00:00	Trübung		640.149	2.138	1				U	O1	S
2017	DENW	BO_Bochum	_90000000000000000033	2017-09-25 11:05:00	Geruch		371.582	381	4				U	O1	M
2017	DENW	HS_Waldfeucht	_90000000000000000044	2017-04-05 11:32:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.720	1	1	5,9	5,9	5,9	U	O1	S
2017	DENW	HS_Heinsberg	_90000000000000000045	2017-01-17 10:35:00	Coliforme	#/100 ml	41.032	56	2	0	11,5	22	U	O1	S
2017	DENW	HS_DN_WWGangelt	_90000000000000000046	2017-07-11 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	4	40	1	0	1	1	D	O1	S
2017	DENW	HS_DN_WWGangelt	_90000000000000000046	2017-06-12 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		4	64	1				D	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	AC_HS_ENWOR	_9000000000000000047	2017-07-26 08:00:00	Koloniezahl 22 °C		306.362	1.640	1				U	O1	S
2017	DENW	SO_Lippstadt	_9000000000000000068	2017-09-04 12:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	68.000	35	1	-16,6	15,6	15,6	U	O1	S
2017	DENW	SO_Lippstadt	_9000000000000000068	2017-02-14 12:55:00	Koloniezahl 22 °C		68.000	162	1				U	O1	S
2017	DENW	SO_Lippstadt	_9000000000000000068	2017-01-03 08:35:00	Koloniezahl 36 °C		68.000	162	1				U	O1	S
2017	DENW	SO_An_En_Er_Moe_BadS	_9000000000000000070	2017-06-22 09:00:00	Koloniezahl 22 °C		56.065	114	1				U	O1	S
2017	DENW	SO_Warstein	_9000000000000000072	2017-03-07 07:30:00	Koloniezahl 36 °C		27.170	109	1				U	O1	S
2017	DENW	SO_Ruethen	_9000000000000000073	2017-09-20 10:40:00	Coliforme	#/100 ml	10.510	100	9	0	1	12	O	D1	S
2017	DENW	PB_WAF_SO_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2017-06-23 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	63.750	337	6	0	1	2	U	O1	S
2017	DENW	PB_WAF_SO_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2017-07-19 08:20:00	Eisen	µg/l	63.750	58	1	0	230	230	D	D1	S
2017	DENW	PB_WAF_SO_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2017-07-24 09:05:00	Koloniezahl 36 °C		63.750	80	1				U	O1	S
2017	DENW	PB_WAF_SO_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2017-07-19 08:20:00	Trübung		63.750	71	1				U	D1	S
2017	DENW	SO_HAM_WAF_WWEchthausen	_9000000000000000090	2017-03-13 08:35:00	Geruch		164.888	432	6				U	O1	S
2017	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2017-04-03 11:48:00	*C. perfringens*	#/100 ml	2.968	165	1	0	1	1	U	D2	S
2017	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2017-04-10 12:48:00	Coliforme	#/100 ml	125.947	456	4	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2017-11-14 09:25:00	Geruch		125.947	456	36				U	O1	S
2017	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2017-02-26 07:30:00	Koloniezahl 22 °C		2.968	451	1				U	D2	S
2017	DENW	AC_DN_WWPerlenbach	_9000000000000000133	2017-03-09 14:05:00	Eisen	µg/l	48.000	38	2	0	415	510	U	O1	S
2017	DENW	DN_WWJuelich	_9000000000000000136	2017-07-11 08:47:00	Calcitlösekapazität	mg/l	28.435	7	3	4,3	6,5	7,1	U	O1	S
2017	DENW	DN_WWWenau	_9000000000000000139	2017-07-04 12:35:00	Coliforme	#/100 ml	20.674	82	1	0	12	12	U	O1	S
2017	DENW	DN_WWObermaubach	_9000000000000000140	2017-08-02 00:00:00	Eisen	µg/l	100	85	1	20	270	270	D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	DN_WWObermaubach	_9000000000000000140	2017-06-23 00:00:00	Trübung		100	461	1				D	D2	S
2017	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2017-02-06 00:00:00	Blei	µg/l	25	50	1	0	31,3	31,3	O	O1	I
2017	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2017-06-02 08:14:00	Koloniezahl 22 °C		30	281	5				D	O1	I
2017	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2017-06-02 08:25:00	Koloniezahl 36 °C		30	281	7				D	O1	I
2017	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	_9000000000000000149	2017-07-11 10:55:00	Coliforme	#/100 ml	235.271	143	1	0	2	2	U	O1	S
2017	DENW	ME_Ratingen_2	_9000000000000000150	2017-05-09 11:15:00	Blei	µg/l	29.840	47	7	2,8	19	71	U	D1	M
2017	DENW	ME_Ratingen_4	_9000000000000000150	2017-04-20 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	29.840	52	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DENW	ME_Ratingen_3	_9000000000000000150	2017-08-29 10:25:00	Coliforme	#/100 ml	29.840	52	1	0	1	1	D	O1	S
2017	DENW	ME_Heiligenhaus	_9000000000000000151	2017-05-30 09:50:00	Eisen	µg/l	26.807	26	1	0	211	211	D	O1	S
2017	DENW	ME_Wu_Ve_4	_9000000000000000152	2017-08-15 11:10:00	Coliforme	#/100 ml	87.751	252	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	ME_Wu_Ve_6	_9000000000000000152	2017-08-28 08:30:00	Geruch		87.751	227	1				U	P2	S
2017	DENW	ME_Wu_Ve_5	_9000000000000000152	2017-10-10 10:30:00	Koloniezahl 36 °C		87.751	237	1				U	O1	S
2017	DENW	ME_Ratingen_9	_9000000000000000154	2017-04-05 13:10:00	Eisen	µg/l	57.865	40	1	26	1.274	1.274	U	O1	S
2017	DENW	ME_Ratingen_8	_9000000000000000154	2017-09-12 10:50:00	Eisen	µg/l	57.865	40	1	26	550	550	D	O1	S
2017	DENW	ME_Ratingen_11	_9000000000000000154	2017-06-13 08:50:00	Koloniezahl 22 °C		57.865	47	1				U	O1	S
2017	DENW	ME_Ratingen_10	_9000000000000000154	2017-06-13 08:50:00	Koloniezahl 36 °C		57.865	47	1				U	O1	S
2017	DENW	ME_Ra9_He	_9000000000000000156	2017-02-20 10:25:00	Coliforme	#/100 ml	5.621	21	1	0	1	1	O	O1	S
2017	DENW	ME_Erkrath_15	_9000000000000000157	2017-06-21 09:10:00	Eisen	µg/l	33.131	11	1	0	481	481	T	T1	S
2017	DENW	ME_Hilden	_9000000000000000159	2017-10-16 10:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	57.794	59	2	-2,3	5,6	5,6	S	O1	S
2017	DENW	ME_Hilden	_9000000000000000159	2017-12-18 09:05:00	Koloniezahl 22 °C		57.794	110	1				D	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	ME_Hilden	_9000000000000000159	2017-08-28 08:35:00	Koloniezahl 36 °C		57.794	110	2				D	O1	S
2017	DENW	ME_La_Mo_2	_9000000000000000160	2017-01-16 10:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	59.949	57	1	-1,8	5,8	5,8	S	O1	S
2017	DENW	UN_COE_WAF_WWHallingen_WWEchthausen	_9000000000000000162	2017-06-08 12:10:00	Coliforme	#/100 ml	158.888	155	3	0	1	70	U	O1	S
2017	DENW	UN_COE_WAF_WWHallingen_WWEchthausen	_9000000000000000162	2017-05-09 11:00:00	Koloniezahl 36 °C		158.888	155	1				U	O1	S
2017	DENW	WAF_Warendorf	_9000000000000000166	2017-07-07 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	33.000	256	42	0	1	18	T,T	P2,T1	S,M
2017	DENW	PB_WWPaderborn	_9000000000000000178	2017-12-14 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	100.000	438	1	0	1	1	U	D2	S
2017	DENW	PB_WWBockerHeide	_9000000000000000180	2017-07-31 13:10:00	Coliforme	#/100 ml	27.300	75	1	0	1	1	U	D2	S
2017	DENW	PB_WWBockerHeide	_9000000000000000180	2017-10-05 09:05:00	Nickel	µg/l	27.300	8	1	1,25	21,3	21,3	D	D1	S
2017	DENW	PB_WWHossengrund	_9000000000000000182	2017-06-13 10:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	17.000	14	1	2,65	9,9	9,9	T	T1	S
2017	DENW	PB_WWHossengrund	_9000000000000000182	2017-09-11 14:55:00	Coliforme	#/100 ml	17.000	113	1	0	1	1	U	D1	S
2017	DENW	PB_WWSalzkotten	_9000000000000000183	2017-10-16 11:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	23.750	9	1	-16,3	7,5	7,5	U	O1	S
2017	DENW	PB_WWSalzkotten	_9000000000000000183	2017-03-08 08:45:00	Coliforme	#/100 ml	23.750	55	2	0	1,5	2	U	D1	S
2017	DENW	PB_WWBuchlieth	_9000000000000000184	2017-06-26 14:25:00	Coliforme	#/100 ml	10.100	71	1	0	6	6	U	D2	S
2017	DENW	BOR_Vr_St_Sue	_9000000000000000195	2017-06-14 00:00:04	Pestizide - einzeln: 1,2,4-Trichlorbenzol	µg/l	52.087	1	1	0,12	0,12	0,12	U	O1	S
2017	DENW	BOR_Vr_St_Sue	_9000000000000000195	2017-11-16 00:00:08	Trübung		52.087	46	3				U	O1	S
2017	DENW	SG_ME_WWGlueder_WWDabringhausen	_9000000000000000204	2017-05-10 08:40:00	Koloniezahl 22 °C		180.993	655	1				U	O1	S
2017	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_9000000000000000206	2017-04-08 07:20:00	Coliforme	#/100 ml	972.645	2.870	5	0	1	1	T	T1	S
2017	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_9000000000000000206	2017-04-19 14:10:00	Coliforme	#/100 ml	972.645	2.870	23	0	1	5,3	U	O1	S
2017	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_9000000000000000206	2017-06-20 12:36:00	Koloniezahl 22 °C		972.645	2.846	3				U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_90000000000000000206	2017-06-19 12:45:00	Koloniezahl 36 °C		972.645	2.871	1				U	O1	S
2017	DENW	HX_BadDriburg_Bd	_90000000000000000210	2017-11-21 10:30:00	*C. perfringens*	#/100 ml	12.545	11	1	0	80	80	U	O1	S
2017	DENW	HX_BadDriburg_Bd	_90000000000000000210	2017-11-21 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	8.749	15	1	0	26	26	U,U	O1,O1	I,I
2017	DENW	HX_Beverungen_Be	_90000000000000000216	2017-10-09 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	4.000	34	3	0	1	3	U	O1	S
2017	DENW	HX_Borgentreich	_90000000000000000220	2017-01-23 09:30:00	Färbung		1.211	48	1				U	O1	S
2017	DENW	HX_Borgentreich	_90000000000000000220	2017-10-05 00:00:00	Färbung		475	48	1				S	P2	S
2017	DENW	HX_Hoexter_Hoe	_90000000000000000224	2017-04-25 13:15:00	Coliforme	#/100 ml	17.324	61	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	HX_Hoexter_Hoe	_90000000000000000224	2017-10-18 11:00:00	Koloniezahl 22 °C		17.324	73	2				U,U	P2,O1	S,S
2017	DENW	HX_Steinheim_St_Vi_Ha	_90000000000000000240	2017-09-28 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	1.500	36	1	0	1	1	U	O1	I
2017	DENW	HX_Warburg_Sch	_90000000000000000245	2017-07-19 12:35:00	Coliforme	#/100 ml	3.310	52	2	0	11	13	U	O1	I
2017	DENW	HX_Warburg_Wa	_90000000000000000246	2017-12-08 09:40:00	Koloniezahl 22 °C		740	31	4				U	O1	S
2017	DENW	HX_Warburg_Wa	_90000000000000000246	2017-11-07 13:00:00	Nitrat	mg/l	740	11	1	16	54	54	U	O1	I
2017	DENW	HX_Warburg_Wa	_90000000000000000246	2017-05-11 12:45:00	Sulfat	mg/l	740	11	1	75	465	465	C	O1	I
2017	DENW	UN_Luenen	_90000000000000000263	2017-01-04 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	91.580	192	8	0	1	2	U	O1	S
2017	DENW	UN_Luenen	_90000000000000000263	2017-10-13 11:10:00	Koloniezahl 22 °C		91.580	192	1				U	O1	S
2017	DENW	GL_GEW	_90000000000000000271	2017-12-11 09:37:00	Coliforme	#/100 ml	20.000	951	37	0	115	2.419	P	P2	M
2017	DENW	GL_GEW	_90000000000000000271	2017-12-14 14:30:00	Enterokokken	#/100 ml	20.000	139	7	0	4	13	P	P2	M
2017	DENW	GL_GEW	_90000000000000000271	2017-12-13 11:50:00	Koloniezahl 22 °C		20.000	945	15				P	P2	M
2017	DENW	GL_GEW	_90000000000000000271	2017-12-11 09:37:00	Koloniezahl 36 °C		20.000	952	17				P	P2	M
2017	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_90000000000000000272	2017-08-07 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	176.657	259	3	0	1	1	U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2017-03-07 10:55:00	Koloniezahl 36 °C		176.657	273	1				U	O1	S
2017	DENW	SU_BN_GL_WTV	_9000000000000000273	2017-07-03 12:00:00	Coliforme	#/100 ml	671.360	4.757	5	0	1	1	U	P2	I
2017	DENW	SU_BN_GL_WTV	_9000000000000000273	2017-08-17 15:07:00	Koloniezahl 22 °C		100.000	4.761	7				P	P2	S
2017	DENW	SU_BN_GL_WTV	_9000000000000000273	2017-05-08 13:35:00	Koloniezahl 36 °C		100.000	4.758	5				P	P2	S
2017	DENW	GM_WWErlenhagen	_9000000000000000275	2017-09-27 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	106.019	104	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	ME_LEV_WWLangenfeld	_9000000000000000283	2017-03-29 10:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	33.721	17	1	1,2	7	7	S	O1	S
2017	DENW	COE_Nottuln	_9000000000000000286	2017-07-05 11:41:00	Färbung		17.676	29	2				U	O1	S
2017	DENW	COE_Duelmen	_9000000000000000287	2017-10-04 12:50:00	Koloniezahl 36 °C		41.845	44	1				U	O1	S
2017	DENW	COE_Se_No	_9000000000000000288	2017-04-04 10:25:00	Coliforme	#/100 ml	26.864	392	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	DU_Baerl	_9000000000000000323	2017-09-25 08:43:00	Coliforme	#/100 ml	5.011	276	5	0	1	2	U	O1	S
2017	DENW	DU_Baerl	_9000000000000000323	2017-11-29 09:00:00	Eisen	µg/l	5.011	8	1	0	762	762	U	O1	S
2017	DENW	DU_Baerl	_9000000000000000323	2017-12-22 10:30:00	Koloniezahl 36 °C		5.011	276	1				U	O1	S
2017	DENW	DU_Baerl	_9000000000000000323	2017-05-17 00:00:00	Trübung		5.011	83	1				U	O1	S
2017	DENW	DU_Sued	_9000000000000000324	2017-08-23 07:34:00	Calcitlösekapazität	mg/l	200.000	6	2	3,95	8,1	11,1	U	O1	I
2017	DENW	DU_Sued	_9000000000000000324	2017-10-23 09:35:00	Trübung		217.321	103	1				U	O1	S
2017	DENW	UN_Holzwickede	_9000000000000000334	2017-11-06 08:40:00	*C. perfringens*	#/100 ml	18.764	122	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	UN_Holzwickede	_9000000000000000334	2017-09-09 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	18.764	856	1	0	4,2	4,2	U	O1	S
2017	DENW	UN_Holzwickede	_9000000000000000334	2017-09-09 09:30:00	*E. coli*	#/100 ml	18.764	856	1	0	3,1	3,1	U	O1	S
2017	DENW	UN_Holzwickede	_9000000000000000334	2017-09-18 09:23:00	Geruch		18.764	855	7				U	O1	S
2017	DENW	UN_Holzwickede	_9000000000000000334	2017-01-30 08:40:00	Koloniezahl 22 °C		18.764	856	1				U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	UN_Holzwickede	_9000000000000000334	2017-01-30 08:40:00	Koloniezahl 36 °C		18.764	856	6				U	O1	S
2017	DENW	UN_Froendenberg	_9000000000000000335	2017-06-13 10:15:00	Coliforme	#/100 ml	15.875	84	3	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	UN_Froendenberg	_9000000000000000335	2017-03-14 12:10:00	Koloniezahl 36 °C		15.875	84	1				U	O1	S
2017	DENW	W_West	_9000000000000000336	2017-07-28 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		44.540	174	1				U	O1	I
2017	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2017-07-14 12:50:00	Coliforme	#/100 ml	72.800	298	6	0	1	2	P	P1	M
2017	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2017-03-06 00:00:00	Eisen	µg/l	150	53	2	0	718,5	1.230	D	D1	S
2017	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2017-10-19 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		150	92	1				C	C1	S
2017	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2017-11-22 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		50	158	1				D	D2	S
2017	DENW	MI_PortaW_Po	_9000000000000000364	2017-05-30 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		150	90	1				D	D2	S
2017	DENW	MI_PortaW_Po	_9000000000000000364	2017-05-30 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		150	71	1				D	D2	S
2017	DENW	MI_PortaW_Po	_9000000000000000364	2017-09-19 00:00:00	Mangan	µg/l	200	12	1	5	120	120	D	D1	S
2017	DENW	MI_Luebbecke	_9000000000000000372	2017-05-17 00:00:00	Färbung		50	62	1				U	O1	S
2017	DENW	MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	_9000000000000000374	2017-11-22 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	40.199	87	2	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	_9000000000000000374	2017-11-03 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		40.199	99	1				U	O1	S
2017	DENW	MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	_9000000000000000374	2017-01-20 09:30:00	Koloniezahl 36 °C		40.199	87	1				U	O1	S
2017	DENW	HF_Rödinghausen_Klosterbauerschaft_Quernheim	_9000000000000000379	2017-02-06 07:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	23.187	3	1	-25	36	36	U	O1	S
2017	DENW	HF_Elverdissen_Diebrock_Eickum_Stedefreund	_9000000000000000381	2017-11-15 12:00:00	Trübung		9.167	11	1				U	O1	S
2017	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2017-09-21 11:10:00	Coliforme	#/100 ml	48.542	59	5	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2017-11-06 07:15:00	Koloniezahl 36 °C		48.542	59	1				U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2017-09-04 07:00:00	Trübung		48.542	53	3				U	O1	S
2017	DENW	HF_Hiddenhausen	_9000000000000000384	2017-01-18 12:00:00	Koloniezahl 22 °C		20.852	13	1				U	O1	S
2017	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2017-09-13 11:40:00	Coliforme	#/100 ml	55.511	64	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2017-05-10 11:25:00	Eisen	µg/l	55.511	7	1	0	513	513	C	O1	S
2017	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2017-02-15 10:20:00	Koloniezahl 22 °C		55.511	64	2				U	O1	S
2017	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2017-01-18 09:35:00	Koloniezahl 36 °C		55.511	64	1				U	O1	S
2017	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2017-05-10 11:25:00	Sulfat	mg/l	55.511	9	1	82,9	384	384	C	O1	S
2017	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2017-10-05 10:50:00	Eisen	µg/l	11.735	8	3	85	290	300	D	O1	S
2017	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2017-09-18 12:15:00	Färbung		11.735	16	2				D	O1	S
2017	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2017-09-18 12:15:00	Trübung		11.735	17	4				U	O1	S
2017	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2017-04-18 11:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	205.750	92	34	3,1	8,3	76,8	C	O1	S
2017	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2017-06-06 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		205.750	581	1				C	O1	S
2017	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2017-04-18 11:00:00	Mangan	µg/l	205.750	92	4	2	82	120	C	O1	S
2017	DENW	BI_Bethel	_9000000000000000392	2017-02-16 11:25:00	Calcitlösekapazität	mg/l	22.350	13	1	-4,6	10,5	10,5	C	O1	S
2017	DENW	BI_Bethel	_9000000000000000392	2017-07-12 11:00:00	Mangan	µg/l	22.350	13	1	0	80	80	C	O1	S
2017	DENW	BI_Bethel	_9000000000000000392	2017-10-05 11:10:00	Tetrachlorethen und Trichlorethen	µg/l	22.350	6	1	0	2,1	2,1	C	T1	M
2017	DENW	GT_Rietberg	_9000000000000000398	2017-05-16 08:00:00	Trübung		46.345	7	1				D	O1	S
2017	DENW	GT_Halle	_9000000000000000399	2017-02-03 09:50:00	Färbung		20.664	41	2				D	O1	S
2017	DENW	GT_Halle	_9000000000000000399	2017-02-03 09:50:00	Trübung		20.664	41	3				D	O1	S
2017	DENW	GT_Werther	_9000000000000000400	2017-03-21 08:30:00	Sulfat	mg/l	10.580	11	2	191	268	275	C	C1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	GT_Isselhorst	_9000000000000000403	2017-07-21 08:00:00	Koloniezahl 22 °C		5.552	30	1				U	O1	S
2017	DENW	GT_Guetersloh	_9000000000000000405	2017-02-06 00:00:00	Färbung		80.708	73	15				C	O1	M
2017	DENW	MK_StWHalver_3	_9000000000000000412	2017-03-06 08:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	13.849	3	3	26,9	26,9	44,6	U	O1	S
2017	DENW	MK_StWBalve	_9000000000000000418	2017-03-07 09:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	9.036	4	3	5,2	5,3	5,5	U	O1	S
2017	DENW	MK_StWBalve	_9000000000000000418	2017-09-12 10:35:00	Eisen	µg/l	9.036	4	1	12	390	390	U	O1	S
2017	DENW	MK_StWMeinerzhagen	_9000000000000000431	2017-10-16 00:00:00	Aluminium	µg/l	21.499	11	1	70	206	206	U	O1	S
2017	DENW	MK_StWMeinerzhagen	_9000000000000000431	2017-10-20 06:10:00	Coliforme	#/100 ml	21.499	74	2	0	5	9	U	D2	S
2017	DENW	MK_StWNeuenrade_2	_9000000000000000432	2017-11-07 10:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.484	2	1	4,7	6,3	6,3	U	O1	S
2017	DENW	MK_StWPlettenberg_2	_9000000000000000436	2017-02-20 08:35:00	Koloniezahl 22 °C		9.200	8	1				U	D2	S
2017	DENW	MK_StWMenden	_9000000000000000482	2017-10-02 10:00:00	*C. perfringens*	#/100 ml	55.663	27	1	0	1	1	U	D2	S
2017	DENW	LIP_Augustdorf	_9000000000000000507	2017-10-16 10:20:00	Calcitlösekapazität	mg/l	9.549	2	1	-0,75	6,1	6,1	U	O1	S
2017	DENW	LIP_Bad Salzuflen	_9000000000000000516	2017-11-13 07:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	54.750	13	1	-6,8	6,9	6,9	T	O1	M
2017	DENW	LIP_Bad Salzuflen	_9000000000000000516	2017-05-08 07:30:00	Nitrat	mg/l	54.750	30	2	34	53	53	C,C,C	C1,E1,O1	M,I,M
2017	DENW	LIP_Blomberg	_9000000000000000517	2017-06-07 09:45:00	Sulfat	mg/l	17.450	27	1	30	450	450	T	O1	M
2017	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_9000000000000000521	2017-05-10 15:10:00	Calcitlösekapazität	mg/l	18.352	15	6	-0,2	13,3	40	T	T1	M
2017	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_9000000000000000521	2017-05-29 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	18.352	73	2	0	1	1	U	P1	S
2017	DENW	LIP_Lemgo	_9000000000000000524	2017-01-31 00:00:00	Nitrat	mg/l	44.115	188	1	24	51	51	U	O1	S
2017	DENW	LIP_Luegde	_9000000000000000526	2017-09-26 07:00:00	Coliforme	#/100 ml	10.554	33	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DENW	LIP_Oerlinghausen	_9000000000000000527	2017-10-24 07:20:00	Coliforme	#/100 ml	18.205	53	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DENW	LIP_Oerlinghausen	_9000000000000000527	2017-04-03 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		18.205	53	1				U	P2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DENW	LIP_Oerlinghausen	_900000000000000005 27	2017-10-24 07:20:00	Sulfat	mg/l	18.205	20	4	25,5	308	355	T	O1	M
2017	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	_900000000000000005 36	2017-04-19 10:05:00	Coliforme	#/100 ml	8.730	18	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DENW	LIP_WIG Hohenhausen	_900000000000000005 49	2017-07-07 13:00:00	Coliforme	#/100 ml	3.649	22	1	0	2	2	U	P2	S
2017	DENW	LIP_WIG Hohenhausen	_900000000000000005 49	2017-07-07 13:00:00	Sulfat	mg/l	3.649	2	2	291	291	330	T	O1	L
2017	DENW	ME_La_Re	_900000000000000006 80	2017-02-07 11:50:00	Coliforme	#/100 ml	9.865	8	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DENW	MS_Muenster	_900000000000000007 30	2017-05-15 11:40:00	Coliforme	#/100 ml	300.000	457	5	0	1	3	U	O1	S
2017	DENW	HF_Enger	_900000000000000007 40	2017-12-12 08:45:00	Trübung		20.237	16	1				U	O1	S
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	107	149	Koloniezahl 36 °C		20	39	2				D	D2	S
2017	DERP	AB Steinbachtalsperre (WW), TW	107	66	Nickel	µg/l	20	12	1	2	21	21	D	D2	S
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	56	Blei	µg/l	200	35	1	1	17	17	D	D1	S
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	144	Koloniezahl 36 °C		200	75	9				D	D2	S
2017	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	14	Trübung		200	35	1				P	P2	S
2017	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	156	76	Coliforme	#/100 ml	1	31	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	156	21	Koloniezahl 22 °C		50	31	1				D	D2	M
2017	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	156	118	Koloniezahl 36 °C		50	31	3				D	D2	M
2017	DERP	HB Ulmen (WW), TW	163	77	Coliforme	#/100 ml	0	15	1	0	2	2	O	O1	S
2017	DERP	Oberwerth (WW), TW, Br. 1,2,5	164	29	Koloniezahl 22 °C		4	52	1				D	D2	M
2017	DERP	Oberwerth (WW), TW, Br. 1,2,6	164	127	Koloniezahl 36 °C		4	52	1				D	D2	M
2017	DERP	Oberwerth (WW), TW, Br. 1,2,4	164	10	Trübung		12	39	1				C	C1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	Ordenswald (WW), TW	375	107	Coliforme	#/100 ml	500	52	4	0	7,5	89	P	P2	S
2017	DERP	Ordenswald (WW), TW	375	145	Koloniezahl 36 °C		500	52	1				P	P2	S
2017	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	376	40	Koloniezahl 22 °C		2.000	28	1				U	P2	S
2017	DERP	HB Köppel (WW), TW	379	108	Coliforme	#/100 ml	200	22	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DERP	HB Köppel (WW), TW	379	146	Koloniezahl 36 °C		100	22	3				D	D2	S
2017	DERP	Benzenloch (WW), TW	391	111	Coliforme	#/100 ml	100	21	2	0	1,5	2	P	P2	S
2017	DERP	Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	473	109	Coliforme	#/100 ml	100	18	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	541	48	Blei	µg/l	5	42	1	1	12	12	D	D1	S
2017	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	541	73	Coliforme	#/100 ml	5	84	3	0	3	9	D	D2	M
2017	DERP	AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	545	74	Coliforme	#/100 ml	45	46	1	0	8	8	D	D2	S
2017	DERP	ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	546	152	Calcitlösekapazität	mg/l	500	2	1	4	8,3	8,3	O	O1	M
2017	DERP	ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	549	75	Coliforme	#/100 ml	200	133	14	0	1	12	P	P2	S
2017	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	678	115	Coliforme	#/100 ml	311	44	1	0	2	2	U	O1	S
2017	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	678	148	Koloniezahl 36 °C		330	45	1				U	O1	I
2017	DERP	Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	716	43	Bromat	µg/l	3.000	9	1	3	44	44	O	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	716	153	Calcitlösekapazität	mg/l	3.000	16	1	-4	6,2	6,2	U	O1	S
2017	DERP	Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	716	79	Coliforme	#/100 ml	1.200	53	4	0	1,5	3	U	O1	M
2017	DERP	AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	913	34	Koloniezahl 22 °C		40.000	67	1				T	O1	S
2017	DERP	AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	913	133	Koloniezahl 36 °C		40.000	67	1				T	O1	S
2017	DERP	AA Kylltal (WW), TW	953	2	Eisen	µg/l	8	33	1	10	225	225	D	D2	I
2017	DERP	AA Kylltal (WW), TW	953	11	Trübung		8	33	1				D	D2	I
2017	DERP	Maikammer (WW), TW	993	103	Coliforme	#/100 ml	15	14	2	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	Altrip (WW), TW	1033	70	Coliforme	#/100 ml	4.000	8	2	0	6,5	9	U	P2	S
2017	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	44	Arsen	µg/l	150	33	1	7	11	11	C	C1	S
2017	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	69	Coliforme	#/100 ml	80.000	295	9	0	5	11	P	P2	M
2017	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	19	Koloniezahl 22 °C		500	295	1				P	P2	S
2017	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	46	Blei	µg/l	0	46	1	1	15	15	D	D1	S
2017	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	71	Coliforme	#/100 ml	80.000	289	5	0	1	1	P	P1	M
2017	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	1	Eisen	µg/l	0	31	1	20	310	310	D	D1	S
2017	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	20	Koloniezahl 22 °C		2.000	289	2				P	P2	S
2017	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	117	Koloniezahl 36 °C		20	289	2				D	D1	M
2017	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	5	Mangan	µg/l	0	31	1	5	420	420	D	D1	S
2017	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	6	Trübung		0	79	1				D	D1	S
2017	DERP	Schifferstadt (WW), TW	1038	72	Coliforme	#/100 ml	100	18	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	Wasserwerk-Süd (WW), TW	1040	47	Blei	µg/l	150	9	1	1	36	36	O	C1	S
2017	DERP	Wasserwerk-Süd (WW), TW	1040	151	Calcitlösekapazität	mg/l	1.000	7	2	-12	7,65	8,1	C	C1	S
2017	DERP	Wasserwerk Nord (WW), TW	1053	45	Blei	µg/l	150	19	1	1	11	11	D	D1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	Dudenhofen (WW), TW	1073	58	Kupfer	mg/l	100	3	1	0,02	5,89	5,89	D	O1	S
2017	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	1093	51	Blei	µg/l	100	11	1	1	28	28	D	D1	S
2017	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	1093	3	Eisen	µg/l	50	18	1	20	250	250	P	P2	M
2017	DERP	Oberlahnstein - WW Grenbach	1093	63	Nickel	µg/l	100	11	1	2	56	56	D	D1	S
2017	DERP	HB 3 Bad Sobernheim (WW), TW	1293	93	Coliforme	#/100 ml	5.561	5	1	0	1	1	S	P2	M
2017	DERP	HB Diez (WW), TW	1427	159	Calcitlösekapazität	mg/l	800	7	2	-11,6	8,8	12,3	U	C1	M
2017	DERP	HB Diez (WW), TW	1427	100	Coliforme	#/100 ml	100	35	2	0	2	3	D	D2	S
2017	DERP	HB Diez (WW), TW	1427	36	Koloniezahl 22 °C		150	33	1				P	P2	S
2017	DERP	HB Diez (WW), TW	1427	137	Koloniezahl 36 °C		150	33	1				P	P2	S
2017	DERP	HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	1756	99	Coliforme	#/100 ml	100	15	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	2118	157	Calcitlösekapazität	mg/l	7.675	2	1	7,7	13,8	13,8	T	T1	I
2017	DERP	HB Zweibrücken, Galgenberg (WW), TW	2121	134	Koloniezahl 36 °C		50	14	1				D	D2	S
2017	DERP	AB Schelermühle(VGW PS-Land)(WW), TW	2135	158	Calcitlösekapazität	mg/l	9.131	2	1	4,6	9,6	9,6	T	T1	S
2017	DERP	AB Schelermühle(VGW PS-Land)(WW), TW	2135	96	Coliforme	#/100 ml	35	12	1	0	2	2	D	D2	S
2017	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	2159	112	Coliforme	#/100 ml	0	10	1	0	2	2	U	P2	S
2017	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	2159	41	Koloniezahl 22 °C		2.500	10	2				P	P2	S
2017	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	49	Blei	µg/l	14	40	2	1	27	41	D	D1	S
2017	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	30	Koloniezahl 22 °C		12	88	4				D	D2	S
2017	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	123	Koloniezahl 36 °C		12	88	2				D	D2	S
2017	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	62	Nickel	µg/l	20	41	3	2	50	53	D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	AB Erlental (WW), TW	2174	86	Coliforme	#/100 ml	23	24	1	0	1	1	U	O1	I
2017	DERP	AB Erlental (WW), TW	2174	31	Koloniezahl 22 °C		23	24	1				D	D2	S
2017	DERP	Wasserwerk Kruft (WW), TW	2175	87	Coliforme	#/100 ml	3.740	63	2	0	15,5	30	C	C1	S
2017	DERP	Wasserwerk Kruft (WW), TW	2175	24	Koloniezahl 22 °C		1.104	63	1				P	P2	S
2017	DERP	Wasserwerk Kruft (WW), TW	2175	128	Koloniezahl 36 °C		1.104	63	1				P	P2	S
2017	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	50	Blei	µg/l	6	30	1	1	24	24	D	O1	S
2017	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	88	Coliforme	#/100 ml	5	77	1	0	2	2	D	O1	I
2017	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	124	Koloniezahl 36 °C		2	78	5				D	O1	I
2017	DERP	HB Oberwald (WW), TW, Mischw. von Gewinnungsanl.	2193	98	Coliforme	#/100 ml	6	13	2	0	2	2	U	O1	S
2017	DERP	HB Oberwald (WW), TW, Mischw. von Gewinnungsanl.	2193	135	Koloniezahl 36 °C		50	13	1				O	D2	S
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	89	Coliforme	#/100 ml	150	85	4	0	1,5	13	P	P2	S
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	18	*E. coli*	#/100 ml	240	85	1	0	160	160	D	D2	S
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	25	Koloniezahl 22 °C		150	85	1				P	P2	S
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	125	Koloniezahl 36 °C		8	85	1				U	O1	S
2017	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	60	Nickel	µg/l	1	22	3	2	63	85	O	O1	I
2017	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	2295	68	Coliforme	#/100 ml	60	15	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DERP	ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	2301	67	Coliforme	#/100 ml	200	9	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	PW Arft (WW), TW	2353	154	Calcitlösekapazität	mg/l	200	3	1	-5,4	48	48	O	O1	I
2017	DERP	PW Arft (WW), TW	2353	32	Koloniezahl 22 °C		8	31	1				O	O1	S
2017	DERP	PW Arft (WW), TW	2353	129	Koloniezahl 36 °C		8	31	1				O	O1	S
2017	DERP	ZHB Heimweiler (WW), TW	2522	94	Coliforme	#/100 ml	50	19	1	0	4	4	D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	Übergabeschacht Friedhof Meisenheim, (WW), TW	2534	92	Coliforme	#/100 ml	200	8	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DERP	Guntersblum (WW),TW	2553	83	Coliforme	#/100 ml	2.500	112	1	0	3	3	U	O1	S
2017	DERP	SB Bodenheim (WW), TW	2554	84	Coliforme	#/100 ml	80	38	2	0	1	1	D	D2	M
2017	DERP	SB Bodenheim (WW), TW	2554	4	Färbung		2.000	11	1				U	O1	M
2017	DERP	HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	2556	7	Trübung		80	10	1				U	O1	M
2017	DERP	HB.II Nieder-Olm (WW),TW	2557	85	Coliforme	#/100 ml	800	22	1	0	1	1	O	O1	M
2017	DERP	HB.II Nieder-Olm (WW),TW	2557	16	*E. coli*	#/100 ml	800	22	1	0	1	1	U	O1	M
2017	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	2562	80	Coliforme	#/100 ml	1.200	35	3	0	2	2	O	O1	M
2017	DERP	HB Grossbachtal (WW), TW	2594	61	Nickel	µg/l	4	17	1	2	22	22	D	D1	S
2017	DERP	Koblenz-Kesselheim (WW), TW	2598	26	Koloniezahl 22 °C		3	49	6				D	D2	M
2017	DERP	Koblenz-Kesselheim (WW), TW	2598	126	Koloniezahl 36 °C		3	49	7				D	D2	M
2017	DERP	Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	2635	12	Trübung		50	22	1				D	D2	S
2017	DERP	Kandel (WW), TW	2636	101	Coliforme	#/100 ml	9.000	9	2	0	1	1	P	P2	I
2017	DERP	Venningen (WW), TW	2653	104	Coliforme	#/100 ml	50	7	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	2694	114	Coliforme	#/100 ml	95	15	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	2694	147	Koloniezahl 36 °C		80	15	1				D	D2	S
2017	DERP	Alter Hochbehälter (WW), TW, Landau Vers.-G. Hochzone Weststadt	4425	138	Koloniezahl 36 °C		100	63	1				D	D2	S
2017	DERP	HB Bechtheim-West (WW), TW	4513	116	Coliforme	#/100 ml	12.673	17	3	0	1	1	D	D1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	4519	22	Koloniezahl 22 °C		100	69	1				U	O1	S
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	4519	120	Koloniezahl 36 °C		100	69	1				O	O1	S
2017	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	4519	8	Trübung		1.200	31	1				O	O1	S
2017	DERP	Hochbehälter Elkenroth "Zentrale" (WW),TW	4758	119	Koloniezahl 36 °C		2.800	14	1				P	P2	S
2017	DERP	HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	4812	15	Trübung		7.600	9	1				T	O1	S
2017	DERP	ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	5574	23	Koloniezahl 22 °C		80	7	1				D	D2	M
2017	DERP	ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	5574	121	Koloniezahl 36 °C		80	7	1				D	D2	M
2017	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	155	Calcitlösekapazität	mg/l	200	8	1	-15,5	21	21	O	O1	I
2017	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	91	Coliforme	#/100 ml	32	66	1	0	4	4	C	C1	M
2017	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	27	Koloniezahl 22 °C		8	66	1				U	O1	S
2017	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	130	Koloniezahl 36 °C		8	66	1				U	O1	S
2017	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	9	Trübung		4	15	1				C	C1	S
2017	DERP	HB Hochzone (WW), TW	6774	164	Calcitlösekapazität	mg/l	21.412	2	1	8,35	33,7	33,7	U	C1	M
2017	DERP	Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	6814	81	Coliforme	#/100 ml	100	48	1	0	1	1	O	O1	M
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	54	Blei	µg/l	0	25	3	1	13	35	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	161	Calcitlösekapazität	mg/l	0	6	1	-11	11	11	O	O1	L
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	105	Coliforme	#/100 ml	100	64	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	38	Koloniezahl 22 °C		100	64	3				D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	142	Koloniezahl 36 °C		100	64	2				D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	59	Kupfer	mg/l	0	23	1	0,05	2,7	2,7	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	64	Nickel	µg/l	0	22	1	2	55	55	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	55	Blei	µg/l	0	45	2	1	15,5	16	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	106	Coliforme	#/100 ml	25	93	1	0	2	2	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	39	Koloniezahl 22 °C		0	93	3				D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	143	Koloniezahl 36 °C		0	93	5				D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	65	Nickel	µg/l	0	45	1	2	23	23	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	13	Trübung		0	35	1				O	O1	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet HB Beulshöhe, Dierdorf	6839	162	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	2,3	10,5	10,5	O	O1	L
2017	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	6876	160	Calcitlösekapazität	mg/l	7.000	8	6	9,75	10,7	16,3	C	C1	L
2017	DERP	HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	7515	102	Coliforme	#/100 ml	226	8	1	0	4	4	U	D2	I
2017	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	7855	42	Koloniezahl 22 °C		29.212	50	1				U	O1	S
2017	DERP	ÜGS Guntersblum (WW), TW	7855	150	Koloniezahl 36 °C		29.212	50	1				U	O1	S
2017	DERP	AB Bad Bergzabern (WW), TW	8654	57	Cadmium	µg/l	150	11	2	0,1	5,15	5,5	D	D1	L
2017	DERP	WKA-ÜGS Wisserhof (WW), TW	8797	78	Coliforme	#/100 ml	50	13	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	9015	163	Calcitlösekapazität	mg/l	0	4	1	-1,305	7,53	7,53	O	O1	M

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	9015	141	Koloniezahl 36 °C		0	32	1				D	D2	S
2017	DERP	WW Horststraße 133 (WW), TW, Landau Vers.-G. Tiefzone Oststadt	9219	139	Koloniezahl 36 °C		40	84	3				D	D2	S
2017	DERP	HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	10094	122	Koloniezahl 36 °C		800	98	1				U	O1	S
2017	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	11275	113	Coliforme	#/100 ml	1.800	8	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DERP	HB Prinzenschlag (WW), TW	14038	35	Koloniezahl 22 °C		80	28	1				S	D2	S
2017	DERP	HB Prinzenschlag (WW), TW	14038	136	Koloniezahl 36 °C		80	28	1				S	D2	S
2017	DERP	HB Niveau	16542	90	Coliforme	#/100 ml	1	50	2	0	1	1	D	D2	M
2017	DERP	HB Niveau	16542	28	Koloniezahl 22 °C		3	50	3				D	D2	M
2017	DERP	HB Niveau	16542	131	Koloniezahl 36 °C		3	50	3				D	D2	M
2017	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Herxheim bei Landau	16612	52	Blei	µg/l	30	17	1	1	11	11	D	O1	M
2017	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Herxheim bei Landau	16612	37	Koloniezahl 22 °C		100	20	2				D	D2	S
2017	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Herxheim bei Landau	16612	140	Koloniezahl 36 °C		100	20	2				D	D2	S
2017	DERP	HB Heidesheim (WW),TW	16691	82	Coliforme	#/100 ml	1.500	27	4	0	3,5	5	O	O1	M
2017	DERP	HB Heidesheim (WW),TW	16691	17	*E. coli*	#/100 ml	1.500	27	1	0	4	4	O	O1	M
2017	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	16711	33	Koloniezahl 22 °C		1	79	7				D	D2	M
2017	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	16711	132	Koloniezahl 36 °C		2	79	6				D	D2	M
2017	DERP	Walsheim (WW), TW	16791	53	Blei	µg/l	150	10	1	1	12	12	D	D1	L
2017	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	17434	110	Coliforme	#/100 ml	200	9	1	0	1	1	U	D2	S
2017	DERP	AB Schwarzbachtal (WW), TW	24873	97	Coliforme	#/100 ml	934	18	2	0	2	3	U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DERP	HB Carnet (WW), TW	25211	156	Calcitlösekapazität	mg/l	90.000	3	1	4	22,6	22,6	T	T1	S
2017	DERP	HB Carnet (WW), TW	25211	95	Coliforme	#/100 ml	9.000	11	1	0	2	2	T	T1	I
2017	DESH	VG Christian-Albrechts-Universität	_00000600000000000017	2017-11-17 11:53:00	Coliforme	#/100 ml	12.000	20	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DESH	Energieversorgung Sylt	_90001000000000000139	2017-10-25 08:00:00	Trübung		1	21	1				U	O1	S
2017	DESH	VG Wik	_90001000000000000145	2017-05-05 12:00:00	Coliforme	#/100 ml	19.317	170	1	0	2	2	P	P2	S
2017	DESH	VG Wik	_90001000000000000145	2017-11-27 12:45:00	Coliforme	#/100 ml	50	170	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DESH	VG Wik	_90001000000000000145	2017-03-08 09:30:00	Koloniezahl 22 °C		19.317	170	1				P	P2	S
2017	DESH	VG Wik	_90001000000000000145	2017-08-28 09:45:00	Koloniezahl 22 °C		19.317	170	12				T	T1	M
2017	DESH	VG Wik	_90001000000000000145	2017-01-04 10:00:00	Koloniezahl 36 °C		19.317	170	1				D	D2	S
2017	DESH	VG Wik	_90001000000000000145	2017-08-28 09:45:00	Koloniezahl 36 °C		19.317	170	1				T	T1	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000000166	2017-01-05 12:26:00	Blei	µg/l	1	75	2	2,6	13,5	16	D	D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000000166	2017-04-06 09:30:00	Blei	µg/l	1	75	4	2,6	19,5	21	D	D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000000166	2017-01-05 11:44:00	Kupfer	mg/l	1	73	3	0,28	2,4	3,8	D	D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000000166	2017-04-06 09:30:00	Nickel	µg/l	1	75	2	0	64,5	71	D	D1	M
2017	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000000167	2017-01-24 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	66.484	678	86	0	1	5	T	O1	L
2017	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000000167	2017-02-08 12:02:00	Eisen	µg/l	1	32	1	11	237	237	D	D1	M
2017	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000000167	2017-08-09 15:01:00	Kupfer	mg/l	1	55	1	0,1	240	240	D	D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_90001000000000000169	2017-12-19 10:14:00	Blei	µg/l	1	16	3	0	28	67	D	D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_90001000000000000169	2017-02-09 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	10	239	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_90001000000000000173	2017-01-07 14:35:00	Blei	µg/l	100	240	6	1,8	17,65	38,9	D	O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_90001000000000000173	2017-01-30 11:42:00	Blei	µg/l	500	240	1	1,8	13	13	D	O1	M

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-05-29 17:43:00	Blei	µg/l	1	240	1	1,8	11	11 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-07-24 13:40:00	Blei	µg/l	1	240	1	1,8	20	20 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-08-10 15:27:00	Blei	µg/l	500	240	2	1,8	26	31 D		O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-08-15 13:16:00	Blei	µg/l	500	240	1	1,8	14	14 D		O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-08-23 13:23:00	Blei	µg/l	100	240	1	1,8	14	14 D		O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-09-16 12:51:00	Blei	µg/l	1	240	2	1,8	38	39 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-10-18 14:39:00	Blei	µg/l	500	240	5	1,8	14	80 D		O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-10-24 10:39:00	Blei	µg/l	1	240	1	1,8	12	12 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-11-27 12:19:00	Blei	µg/l	500	240	1	1,8	14	14 D		O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-08-10 15:27:00	Cadmium	µg/l	500	148	2	0	28	29 D		O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-07-10 12:34:00	Kupfer	mg/l	1	191	1	0,12	2,5	2,5 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-08-01 16:00:00	Kupfer	mg/l	500	191	1	0,12	2,1	2,1 D		O1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-08-10 15:16:00	Kupfer	mg/l	500	191	1	0,12	2,9	2,9 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-08-14 12:34:00	Kupfer	mg/l	500	191	2	0,12	2,2	2,3 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-09-16 12:48:00	Kupfer	mg/l	500	191	2	0,12	4,5	5,1 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-07-24 13:40:00	Nickel	µg/l	1	189	1	0	21	21 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-10-24 10:45:00	Nickel	µg/l	1	189	1	0	21	21 D		D1	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-07-04 07:35:00	Trübung		61.000	133	2				P	P2	M
2017	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2017-10-10 10:15:00	Trübung		61.000	133	2				P	P2	M
2017	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2017-01-12 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	40.185	118	3	0	3	3 C		O1	L

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DESH	VG Uetersen	_90001000000000001 74	2017-09-16 13:44:00	Nickel	µg/l	1	51	1	0	37	37	D	D1	M
2017	DESH	VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	_90001000000000001 75	2017-09-29 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	33.000	34	3	0	1	5	P	P2	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Nortorf	_90001000000000001 84	2017-02-27 08:45:00	Ammonium	mg/l	10.500	31	1	0	0,605	0,605	T	T1	S
2017	DESH	VG WBV Ostangeln	_90001000000000001 95	2017-02-07 13:30:00	Ammonium	mg/l	6.057	8	1	0	0,55	0,55	U	O1	S
2017	DESH	VG WBV Ostangeln	_90001000000000001 95	2017-02-07 10:00:00	Eisen	µg/l	6.057	4	2	1.069	2.150	2.200	U	O1	S
2017	DESH	VG WBV Ostangeln	_90001000000000001 95	2017-02-07 10:15:00	Geruch		6.057	9	2				U	O1	S
2017	DESH	VG WBV Ostangeln	_90001000000000001 95	2017-02-07 10:15:00	Geschmack		6.057	9	2				U	O1	S
2017	DESH	VG WBV Ostangeln	_90001000000000001 95	2017-02-07 10:15:00	Mangan	µg/l	6.057	4	2	115	270	310	U	O1	S
2017	DESH	VG WBV Ostangeln	_90001000000000001 95	2017-02-07 10:00:00	Trübung		6.057	8	1				U	O1	S
2017	DESH	VG Henstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen	_90001000000000001 97	2017-07-31 10:15:00	Trübung		10	76	2				D	D2	M
2017	DESH	VG Bornhöved	_90001000000000002 01	2017-08-23 09:10:00	Coliforme	#/100 ml	100	57	2	0	11,5	20	D	D2	M
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-06-15 09:15:00	Blei	µg/l	100	70	1	1,1	21	21	D	D1	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-10-26 09:17:00	Blei	µg/l	150	70	2	1,1	12,65	12,7	D	D1	M
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-11-16 10:15:00	Blei	µg/l	50	70	7	1,1	170	190	D	D2	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-11-21 09:20:00	Blei	µg/l	50	70	4	1,1	25	56	D	D2	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-10-02 13:10:00	Coliforme	#/100 ml	50	767	3	0	1	1	D	D2	M
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-12-18 10:35:00	Coliforme	#/100 ml	2.000	767	2	0	1,5	2	T	T1	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-01-12 08:15:00	Koloniezahl 22 °C		200	854	2				D	D1	M
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-11-16 10:15:00	Koloniezahl 22 °C		50	854	5				D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-11-21 09:20:00	Koloniezahl 22 °C		50	854	1				D	D2	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-01-17 11:48:00	Koloniezahl 36 °C		50	850	3				D	D2	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-01-20 10:40:00	Koloniezahl 36 °C		200	850	1				D	D1	M
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-03-01 11:55:00	Koloniezahl 36 °C		50	850	3				D	D2	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-11-21 09:20:00	Koloniezahl 36 °C		50	850	1				D	D2	S
2017	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2017-11-16 10:15:00	Nickel	µg/l	50	52	1	0	27	27	D	D2	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2017-03-21 08:10:00	Coliforme	#/100 ml	90.000	189	1	0	1	1	T	T1	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2017-10-05 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	90.000	189	3	0	2	34	T	O1	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2017-11-14 09:45:00	Coliforme	#/100 ml	10	189	1	0	2	2	D	O1	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2017-10-06 10:20:00	*E. coli*	#/100 ml	10	189	1	0	1	1	S	O1	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2017-09-07 08:00:00	Koloniezahl 22 °C		10	190	1				D	D2	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2017-10-06 10:20:00	Koloniezahl 22 °C		1	190	1				D	O1	S
2017	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2017-09-07 08:00:00	Koloniezahl 36 °C		10	52	1				D	D2	S
2017	DESH	VG Wasserversorgung Treene	_90001000000000002 29	2017-03-28 09:15:00	Trübung		1	47	1				U	O1	S
2017	DESH	VG Pries - Wik	_90001000000000002 30	2017-01-12 10:20:00	Koloniezahl 22 °C		50	126	2				D	D2	S
2017	DESH	VG Pries - Wik	_90001000000000002 30	2017-01-24 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		50	126	6				D	D2	S
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	_90001000000000002 41	2017-09-26 00:00:00	Eisen	µg/l	13.000	2	1	298	596	596	U	O1	S
2017	DESH	VG WBV Mittelangeln	_90001000000000002 41	2017-09-26 00:00:00	Mangan	µg/l	13.000	2	1	270	540	540	U	O1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DESL	WVG 4 Eiweiler (Bohr. Eiweiler/Bosen/ Würzbachtal)	_90006000000000000004	2017-10-23 12:40:00	Coliforme	#/100 ml	14.032	7	1	0			P	O1	S
2017	DESL	WVG 8 Nonnweiler-Löstertal (Primstal Bohr. 1 u. 2)	_90006000000000000007	2017-08-28 11:05:00	Trübung		5.356	7	1				D	O1	S
2017	DESL	WVG_St.Ingbert	_90006000000000000017	2017-06-22 10:45:00	pH-Wert	pH-Einheiten	36.292	16	1	7,365			C	C1	S
2017	DESL	WVG Mettlach 2	_90006000000000000021	2017-06-06 12:10:00	Coliforme	#/100 ml	7.557	9	1	0			T	T1	S
2017	DESL	WVG Hixberg	_90006000000000000037	2017-02-07 08:40:00	Trübung		23.986	13	1				C	C1	S
2017	DESL	WVG Spiesermühltal	_90006000000000000040	2017-08-11 10:55:00	Trübung		33.310	16	1				C	C1	S
2017	DESL	WVG Blickweiler SB	_90006000000000000042	2017-03-27 11:10:00	Coliforme	#/100 ml	116.533	64	1	0			C	C1	S
2017	DESL	WVG Blickweiler SB	_90006000000000000042	2017-01-16 00:00:00	Trübung		116.533	64	1				C	C1	S
2017	DESL	WVG Warndt	_90006000000000000048	2017-07-13 11:25:00	Coliforme	#/100 ml	17.468	10	1	0			C	C1	S
2017	DESL	WVG Warndt	_90006000000000000048	2017-10-24 10:55:00	Koloniezahl 22 °C		17.468	10	1				C	C1	S
2017	DESN	60	60	7	Eisen	µg/l	421.832	265	1	20	1.000	1.000	D	D2	S
2017	DESN	190	190	8	Eisen	µg/l	4.492	2	1	15	228	228	D	D1	S
2017	DESN	200	200	6	pH-Wert	pH-Einheiten	17.400	10	1	7,9	9,5	9,5	U	O1	S
2017	DESN	1160	1160	9	Eisen	µg/l	355.422	145	1	13	1.150	1.150	P	P2	S
2017	DESN	1160	1160	5	Enterokokken	#/100 ml	355.422	7	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DESN	1170	1170	3	Nickel	µg/l	64.725	6	1	1	122	122	U	D1	S
2017	DESN	2095	2095	4	Sulfat	mg/l	37.268	2	1	237	260	260	U	T1	S
2017	DESN	2200	2200	1	Coliforme	#/100 ml	8.400	4	1	0	1	1	U	P2	S
2017	DESN	2210	2210	2	Mangan	µg/l	7.600	1	1	270	270	270	U	O1	S
2017	DEST	WVG WW Roßlau	15001-1 ROßLAU	2017/00240	Coliforme Bakterien	#/100 ml	9.852	53	2	0	1,5	2	P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Roßlau	15001-1 ROßLAU	2017/00242	Koloniezahl bei 22 °C		9.852	53	1				S	P2	I
2017	DEST	WVG WW Roßlau	15001-1 ROßLAU	2017/00241	Koloniezahl bei 36 °C		9.852	53	2				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Roßlau	15001-1 ROßLAU	2017/00243	Koloniezahl bei 36 °C		9.852	53	1				S	P2	I
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00244	Koloniezahl bei 22 °C		68.585	218	1				U	C1	I
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00249	Koloniezahl bei 22 °C		95	218	2				D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00250	Koloniezahl bei 22 °C		40.327	218	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00246	Koloniezahl bei 36 °C		110	218	3				D	D2	S
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00247	Koloniezahl bei 36 °C		40.327	218	2				S	P2	I
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00248	Koloniezahl bei 36 °C		40.328	218	3				U	P2	S
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00251	Koloniezahl bei 36 °C		40.327	218	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG Stadt Dessau MW Ost+Quellendorf	15001-2 DESSAU	2017/00245	Nickel	µg/l	65	28	1	5	33	33	D	D1	S
2017	DEST	WVG WW Lindau	15082-1 LINDAU	2017/00252	Eisen	µg/l	2.405	80	1	10	224	224	D	D1	S
2017	DEST	WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	15082-2 KÖTHEN	2017/00254	Calcitlösekapazität	mg/l	28.598	3	2	7	7	7	O	O1	M
2017	DEST	WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	15082-2 KÖTHEN	2017/00253	Sulfat	mg/l	28.598	3	1	199	257	257	C	C2	L
2017	DEST	WVG WW Aken-Ost	15082-3 AKEN	2017/00255	Sulfat	mg/l	8.173	5	4	285	288,5	307	C,C1	C2,C1	L,L
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00256	Coliforme Bakterien	#/100 ml	14.866	930	5	0	1	2	U,U,U	O1,C1,O1	S,S,M
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00258	Coliforme Bakterien	#/100 ml	229.725	930	2	0	1	1	P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00262	Coliforme Bakterien	#/100 ml	36	930	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00260	Eisen	µg/l	4.259	763	1	10	295	295	U	C1	M
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00261	Eisen	µg/l	17	763	1	10	343	343	D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00259	Geruch		37.487	779	1				U	C1	S
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00257	Koloniezahl bei 22 °C		229.725	930	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2017/00263	Koloniezahl bei 36 °C		341	930	1				U	O1	S
2017	DEST	WVG WW Völpke	15083-4 VÖLPKE	2017/00264	Coliforme Bakterien	#/100 ml	8.692	51	1	0	1	1	S	O1	S
2017	DEST	WVG WW Völpke	15083-4 VÖLPKE	2017/00265	Koloniezahl bei 36 °C		4.213	51	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	15084-4 FERNM-BLK	2017/00468	Koloniezahl bei 36 °C		1.500	370	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00269	Clostridium perfringens	#/100 ml	373.541	113	1	0	1	1	C	C1	S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00272	Coliforme Bakterien	#/100 ml	6.436	1.521	10	0	1,5	5	U,U,U	P2,P1,C1	S,S,S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00273	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.799	1.521	2	0	1	1	O	O1	S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00274	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.799	1.521	3	0	3	12	D,P2	D2,P2	S,S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00276	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.833	1.521	2	0	8	15	P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00268	Eisen	µg/l	6.436	587	9	16	410	497	U,U,U	C1,C1,P2	M,S,S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00270	Eisen	µg/l	1.105	587	5	16	260	490	P,P2	P2,P2	S,M
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00277	Eisen	µg/l	3.493	587	2	16	275	320	D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00275	Koloniezahl bei 36 °C		3.493	1.447	2				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00271	Mangan	µg/l	373.541	373	1	5	88	88	U	P2	S
2017	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2017/00278	Trübung		5.880	1.406	1				P	P1	S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00284	Aluminium	µg/l	26.749	28	7	145,5	272	318	T,T,T,T	T1,T1, C1,C1	S,M,M,S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00279	Coliforme Bakterien	#/100 ml	26.749	58	2	0	2,5	4	U	P2	S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00281	Färbung		26.749	54	1				U	P2	S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00282	Färbung		26.749	54	2				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00280	Koloniezahl bei 22 °C		26.749	58	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00283	Koloniezahl bei 36 °C		45	58	1				D	D1	S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00285	Mangan	µg/l	26.749	26	1	13,5	638	638	U	O1	S
2017	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2017/00286	Mangan	µg/l	26.749	26	3	13,5	58	85	C,C1	C1,C1	M,S
2017	DEST	WVG WW Klus + Wienrode	15085-5 KLUS	2017/00287	Coliforme Bakterien	#/100 ml	52.997	100	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Klus + Wienrode	15085-5 KLUS	2017/00288	Coliforme Bakterien	#/100 ml	46	100	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Genthin	15086-1 GENTHIN	2017/00289	Coliforme Bakterien	#/100 ml	26.575	29	1	0	1	1	U	O1	S
2017	DEST	WVG MW Colbitz/Lindau	15086-2 COLBITZ/LIND	2017/00290	Coliforme Bakterien	#/100 ml	25.012	234	8	0	1	3	U	C1	S
2017	DEST	WVG MW Colbitz/Lindau	15086-2 COLBITZ/LIND	2017/00291	Geruch		11.156	105	1				U	O1	M
2017	DEST	WVG MW Colbitz/Lindau	15087-1 SANGERHAUSEN	2017/00292	Coliforme Bakterien	#/100 ml	115	17	1	0	1	1	D	D2	S
2017	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2017/00295	Coliforme Bakterien	#/100 ml	57	55	4	0	2,5	6	D	D2	S
2017	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2017/00297	Coliforme Bakterien	#/100 ml	9.154	55	1	0	12	12	O	O1	S
2017	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2017/00296	Mangan	µg/l	9.154	9	1	28	82	82	C	C2	L
2017	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2017/00293	Natrium	mg/l	9.154	5	1	36	350	350	C	C1	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2017/00294	Sulfat	mg/l	9.154	6	6	470,5	470,5	477	C,C1	C2,C1	L,L
2017	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2017/00298	Coliforme Bakterien	#/100 ml	7.272	75	5	0	2	16	P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2017/00301	Coliforme Bakterien	#/100 ml	7.272	75	1	0	2	2	T	T1	I
2017	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2017/00302	Enterokokken	#/100 ml	7.272	1	1	2	2	2	T	T1	I
2017	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2017/00299	Koloniezahl bei 22 °C		7.272	75	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2017/00300	Sulfat	mg/l	7.272	1	1	480	480	480	C	C2	L
2017	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2017/00304	Clostridium perfringens	#/100 ml	241.093	375	1	0	3	3	C	C1	I
2017	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2017/00308	Coliforme Bakterien	#/100 ml	241.093	535	4	0	2	15	U,O1	O1,O1	I,S
2017	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2017/00306	Eisen	µg/l	33.971	431	1	20	340	340	O	O1	S
2017	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2017/00307	Eisen	µg/l	241.093	431	2	20	905	1510	U,U	O1,O1	M,I
2017	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2017/00303	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	241.093	535	2	0	2,5	4	U	O1	I
2017	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2017/00305	Koloniezahl bei 22 °C		241.093	533	1				U	O1	I
2017	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2017/00311	Clostridium perfringens	#/100 ml	58.702	74	1	0	35	35	C	C1	I
2017	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2017/00314	Coliforme Bakterien	#/100 ml	58.702	173	1	0	1	1	P	P2	S
2017	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2017/00310	Eisen	µg/l	58.702	120	1	50	580	580	U	O1	I
2017	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2017/00312	Eisen	µg/l	58.702	120	1	50	360	360	P	P2	S
2017	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2017/00313	Mangan	µg/l	58.702	98	1	5	66	66	P	P2	S
2017	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2017/00309	Trübung		58.702	158	6				P,D2	P2,D2	S,S
2017	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2017/00316	Coliforme Bakterien	#/100 ml	21	41	1	0	3	3	D	D2	S

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2017/00315	Eisen	µg/l	19.793	18	1	71	292	292	C	T1	L
2017	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2017/00317	Mangan	µg/l	19.793	6	5	66	67	87	C	T1	L
2017	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2017/00318	Trübung		19.793	18	1				C	T1	L
2017	DEST	WVG WW Havelberg	15090-3 HAVELBERG	2017/00319	Coliforme Bakterien	#/100 ml	8.636	17	3	0	2	2	T,T1	T1,T1	L,S
2017	DEST	WVG WW Klietz	15090-4 KLIETZ	2017/00320	Eisen	µg/l	6.997	15	1	13	274	274	C	C2	L
2017	DEST	WVG WW Klietz	15090-4 KLIETZ	2017/00321	Trübung		6.997	15	1				C	C2	L
2017	DEST	WVG WW Osterburg	15090-5 OSTERBURG	2017/00323	Coliforme Bakterien	#/100 ml	11.817	28	2	0	1	1	P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Osterburg	15090-5 OSTERBURG	2017/00324	Coliforme Bakterien	#/100 ml	47	28	1	0	3	3	D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Osterburg	15090-5 OSTERBURG	2017/00322	Koloniezahl bei 22 °C		11.817	28	2				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Seehausen	15090-6 SEEHAUSEN	2017/00325	Eisen	µg/l	17	4	1	10	267	267	D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Stendal	15090-7 STENDAL	2017/00326	Mangan	µg/l	36.254	34	10	22,5	58	70	C,C1	T1,C1	L,L
2017	DEST	WVG WW Oranienbaum	15091-2 ORANIENBAUM	2017/00327	Coliforme Bakterien	#/100 ml	17	59	1	0	1	1	D	D1	S
2017	DEST	WVG FW Mockritz	15091-3 MOCKRITZ	2017/00328	Coliforme Bakterien	#/100 ml	98.338	183	2	0	2	3	P	P2	S
2017	DEST	WVG FW Mockritz	15091-3 MOCKRITZ	2017/00329	Koloniezahl bei 36 °C		4.420	183	1				P	P2	S
2017	DEST	WVG WW Zahna	15091-4 ZAHNA	2017/00330	Coliforme Bakterien	#/100 ml	7.053	27	3	0	2	4	P,P2	P2,P2	S,M
2017	DEST	WVG WW Zahna	15091-4 ZAHNA	2017/00331	Trübung		7.053	19	1				T	T1	M
2017	DEST	WVG WW Pratau	15091-5 PRATAU	2017/00334	Calcitlösekapazität	mg/l	10.297	7	1	4	6	6	T	T1	M
2017	DEST	WVG WW Pratau	15091-5 PRATAU	2017/00332	Eisen	µg/l	65	36	1	10	230	230	D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Pratau	15091-5 PRATAU	2017/00333	Geruch		5	4	1				D	D2	S
2017	DEST	WVG WW Pratau	15091-5 PRATAU	2017/00335	Trübung		10.297	47	3				T	T1	M
2017	DETH	VG 002 FW und TB Möbisburg	51002	1	Coliforme	#/100 ml	38.000	17	3	0	1	1	P,U	T1,T1	S,S
2017	DETH	VG 002 FW und TB Möbisburg	51002	1	Koloniezahl 36 °C		38.000	17	1				P,U	T1,T1	S,S
2017	DETH	VG 002 WW Langenberg	52002	1	Eisen	µg/l	0	6	1	208	208	208	P	P1	S
2017	DETH	VG 002 GWV Großwechsungen	62002	1	Sulfat	mg/l	5.618	2	2	484	484	485	C	C2	L
2017	DETH	VG 012 WW Puschkinstraße	62012	1	Eisen	µg/l	0	7	1	22	202	202	D,D	D1,D2	S,S
2017	DETH	VG 014 Mischwasser Bleicherode	62014	1	Sulfat	mg/l	6.252	1	1	300			C	C2	L
2017	DETH	VG 415 GWV Horschlitter Mulde	63415	1	Coliforme	#/100 ml	0	7	1	0	1	1	U	T1	S
2017	DETH	VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	64001	1	Sulfat	mg/l	8.792	2	2	286	286	290	C	C2	L

Tab. A4-1 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2017	DETH	VG 003 Bad Langensalza Golken	64003	1	Sulfat	mg/l	24.110	3	3	306	306	307	C	C2	L
2017	DETH	VG 020 Mühlhausen-Ammern	64020	1	Natrium	mg/l	0	3	2	203	239,5	276	D	D1	M
2017	DETH	VG 020 Mühlhausen-Ammern	64020	1	Sulfat	mg/l	9.146	1	1	331			C	C2	L
2017	DETH	VG 007 Bretleben	65007	1	Eisen	µg/l	0	3	1	22	341	341	D	D2	S
2017	DETH	VG 007 Bretleben	65007	1	Mangan	µg/l	0	3	1	5	59	59	U	O1	M
2017	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	67001	1	Eisen	µg/l	0	110	1	11	1.912	1.912	P	P2	S
2017	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	67001	1	Mangan	µg/l	0	48	1	1	161	161	P	P2	S
2017	DETH	VG 003 HB Gemeindekopf	67003	1	Coliforme	#/100 ml	0	4	1	0	30	30	U,U	E1,T1	S,S
2017	DETH	VG 004 Station Hirzberg	67004	1	Coliforme	#/100 ml	560	22	1	0	160	160	P,P	E1,P1	S,S
2017	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	69001	1	Coliforme	#/100 ml	0	170	1	2	0	2	U	O1	S
2017	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Coliforme	#/100 ml	351	456	2	0	1	1	U,U,U,D, D,D	O1,D1,D 2,O1,D1, D2	I,I,I,I,I,I
2017	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Koloniezahl 22 °C		0	457	2				D,D	D1,D2	S,S
2017	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Koloniezahl 36 °C		0	457	2				D,D	D1,D2	S,S
2017	DETH	VG 016 FW WW Torgau	77016	1	Trübung		2.821	19	1				D	D2	S

Tab. A4-2

Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwerte im Trinkwasser in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag geliefert oder mehr als 5 000 Personen versorgt werden

Berichtsjahr **2018**

Parameter-Abkürzungen: Coliforme = Coliforme Bakterien*; C. perfringens = Clostridium perfringens; E. coli = Escherichia coli (E.coli);* Koloniezahl 22 °C = Koloniezahl bei 22 °C*;* Koloniezahl 36 °C = Koloniezahlbei bei 36 °C; Nitrit in der Verteilung = Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle; PAK = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe; pH-Wert = Wasserstoffionenkonzentration; TOC = Organisch gebundener Kohlenstoff

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2018/00380	Coliforme	#/100 ml	12.849	29	5	0	4	11	T	T1	S
2018	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2018/00383	Coliforme	#/100 ml	12.849	29	4	0	83	186	T	T1	S
2018	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2018/00381	Enterokokken	#/100 ml	12.849	31	4	0	44,5	113	D	D2	S
2018	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2018/00382	Enterokokken	#/100 ml	12.849	31	2	0	53,5	105	D	D2	S
2018	DEBB	WW Oranienburg-Sachsenhausen	11_ORANIENBURG	2018/00385	Coliforme	#/100 ml	33.000	19	4	0	3	41	D	D2	S
2018	DEBB	WW Oranienburg-Sachsenhausen	11_ORANIENBURG	2018/00384	Koloniezahl 36 °C		33.000	19	1				D	D2	S
2018	DEBB	WW Schwarze Pumpe, Spremberg, Graustein	114_Schwarze Pumpe	2018/00386	Ammonium	mg/l	22.200	136	2	0,06	0,64	0,64	U	O1	S
2018	DEBB	WW Prenden	126_PRENDEN	2018/00526	Mangan	µg/l	12.840	24	6	5	68	125	U,U	P2,P2	S,M
2018	DEBB	WW Peitz	134_PEITZ	2018/00388	Coliforme	#/100 ml	9.808	14	4	0	7	21	U	O1	S
2018	DEBB	ZW Belzig (PM)	14_BELZIG	2018/00389	Koloniezahl 22 °C		8.436	9	1				D	D2	S
2018	DEBB	ZW Belzig (PM)	14_BELZIG	2018/00390	Koloniezahl 22 °C		8.436	9	1				D	D2	S
2018	DEBB	WVA Neuhardenberg	140_NEUHARDENBERG	2018/00534	Coliforme	#/100 ml	18.872	23	4	0	4	4	P	P2	S
2018	DEBB	WVA Neuhardenberg	140_NEUHARDENBERG	2018/00535	Koloniezahl 36 °C		18.872	23	1				C	C1	S
2018	DEBB	WW Brieselang	156_BRIESELANG	2018/00393	Coliforme	#/100 ml	10.819	24	2	0	1	1	D	D2	S
2018	DEBB	WW Brieselang	156_BRIESELANG	2018/00394	Coliforme	#/100 ml	10.819	24	4	0	1	2	T	E1	M
2018	DEBB	WW Brieselang	156_BRIESELANG	2018/00395	Koloniezahl 22 °C		10.819	24	1				D	D2	S
2018	DEBB	WW Elstal	158_ELSTAL	2018/00396	Mangan	µg/l	8.502	22	3	16,5	64	80	T,T	T1,T1	S,M
2018	DEBB	WW Nauen	160_NAUEN	2018/00397	Coliforme	#/100 ml	17.059	32	2	0	2	2	T	T1	S
2018	DEBB	WW Nauen	160_NAUEN	2018/00398	Coliforme	#/100 ml	17.059	32	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEBB	WW Nauen	160_NAUEN	2018/00399	Mangan	µg/l	17.059	31	5	7	66	83	T	T1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBB	WW Zehdenick I Exin	1641_ZEHDENICK	2018/00514	Calcitlösekapazität	mg/l	10.500	1	1	10,4	10,4	10,4	U	O1	S
2018	DEBB	WW Tettau (OSL)	167_TETTAU	2018/00405	Calcitlösekapazität	mg/l	90.403	6	1	0,5	7	7	U	O1	S
2018	DEBB	WW Tettau (OSL)	167_TETTAU	2018/00403	Coliforme	#/100 ml	90.403	44	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBB	WW Tettau (OSL)	167_TETTAU	2018/00406	Coliforme	#/100 ml	90.403	44	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DEBB	WW Tettau (OSL)	167_TETTAU	2018/00404	pH-Wert	pH-Einheiten	90.403	41	1	8,31	8,5	8,5	U	O1	S
2018	DEBB	Verbund Potsdam 171/72/73/74/76	171/73/74/77_POTSDAM	2018/00409	Coliforme	#/100 ml	150.000	85	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBB	Verbund Potsdam 171/72/73/74/74	171/73/74/77_POTSDAM	2018/00407	Eisen	µg/l	150.000	86	1	13	380	380	T	T1	S
2018	DEBB	Verbund Potsdam 171/72/73/74/75	171/73/74/77_POTSDAM	2018/00408	Mangan	µg/l	150.000	86	3	5	98,8	230	T	T1	S
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00412	Coliforme	#/100 ml	72.000	137	11	0	1	5	U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00416	Eisen	µg/l	72.000	125	1	17	287	287	U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00418	Eisen	µg/l	72.000	125	1	17	1560	1560	C	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00410	Färbung		412.085	124	1				U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00411	Färbung		72.000	124	20				U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00420	Färbung		72.000	124	1				C	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00415	Geruch		72.000	123	1				U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00417	Koloniezahl 22 °C		72.000	145	1				U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00414	Koloniezahl 36 °C		72.000	145	1				U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00413	Mangan	µg/l	72.000	125	1	1	145	145	U	O1	I
2018	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2018/00419	Mangan	µg/l	72.000	125	1	1	551	551	C	C1	I
2018	DEBB	WW Premnitz-Königshütte	187_PREMNITZ_KH	2018/00422	Coliforme	#/100 ml	17.335	27	2	0	2	3	T	T1	S
2018	DEBB	WW Premnitz-Königshütte	187_PREMNITZ_KH	2018/00423	Oxidierbarkeit	mg/l O2	17.335	4	1	4,15	5,3	5,3	C	C1	M
2018	DEBB	WW Rathenow	188_RATHENOW	2018/00424	Mangan	µg/l	19.815	25	1	5	51,6	51,6	T	T1	S
2018	DEBB	WW Rathenow	188_RATHENOW	2018/00425	Oxidierbarkeit	mg/l O2	19.815	3	1	4,9	5,8	5,8	C	C1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2018/00427	Ammonium	mg/l	13.880	9	1	0,05	0,63	0,63	C	C1	L
2018	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2018/00426	Mangan	µg/l	13.880	3	3	100	100	180	C	C1	M
2018	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2018/00428	Mangan	µg/l	13.880	1	1	80	80	80	C	C1	M
2018	DEBB	WW Ludwigsfelde-WARL	210_LUDWIGSFELDE	2018/00429	Coliforme	#/100 ml	29.470	44	3	0	3	4	T	T1	S
2018	DEBB	WW Ludwigsfelde-WARL	210_LUDWIGSFELDE	2018/00431	Coliforme	#/100 ml	29.470	44	2	0	1,5	2	U	O1	S
2018	DEBB	WW Ludwigsfelde-WARL	210_LUDWIGSFELDE	2018/00430	Eisen	µg/l	29.470	24	1	10	263	263	U	O1	S
2018	DEBB	WW Ludwigsfelde-WARL	210_LUDWIGSFELDE	2018/00432	Koloniezahl 22 °C		29.470	44	1				U	O1	S
2018	DEBB	WW Eichwalde	214_EICHWALDE	2018/00512	Coliforme	#/100 ml	38.400	45	1	0	2	2	D	D2	S
2018	DEBB	WW Eichwalde	214_EICHWALDE	2018/00511	Koloniezahl 22 °C		38.400	45	2				D	D2	S
2018	DEBB	WW Eichwalde	214_EICHWALDE	2018/00510	pH-Wert	pH-Einheiten	38.400	37	1	7,51	6,4	6,4	U	O1	S
2018	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2018/00504	Coliforme	#/100 ml	1.070	76	17	0	3	5	O,O	T1,O1	S,S
2018	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2018/00505	Coliforme	#/100 ml	1.070	76	2	0	5,5	7	T	T1	S
2018	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2018/00509	Coliforme	#/100 ml	1.070	76	3	0	2	3	U	O1	S
2018	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2018/00506	Koloniezahl 22 °C		1.070	76	7				O	T1	S
2018	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2018/00508	Koloniezahl 22 °C		1.070	76	1				U	O1	S
2018	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2018/00503	Koloniezahl 36 °C		1.070	76	3				O	T1	S
2018	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2018/00507	Koloniezahl 36 °C		1.070	76	1				O	T1	S
2018	DEBB	WW Wildau	216_WILDAU	2018/00501	Eisen	µg/l	271.925	8	1	16,5	2510	2510	U	O1	S
2018	DEBB	WW Wildau	216_WILDAU	2018/00502	Mangan	µg/l	271.925	8	1	5	1977	1977	U	O1	S
2018	DEBB	WW Rangsdorf	220_RANGSDORF	2018/00439	Coliforme	#/100 ml	12.598	23	1	0	10	10	T	E1	S
2018	DEBB	WW Rangsdorf	220_RANGSDORF	2018/00440	Coliforme	#/100 ml	12.598	23	6	0	100	100	T,T	E1,E2	S,S
2018	DEBB	WW Stolpe	231_STOLPE	2018/00536	Färbung		50.550	24	1				C	C1	L
2018	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2018/00444	Coliforme	#/100 ml	41.321	75	2	0	1	1	U,U	O1,D1	S,S
2018	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2018/00443	Eisen	µg/l	41.321	73	1	10	227	227	U	O1	S
2018	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2018/00445	Färbung		41.321	72	1				U	O1	S
2018	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2018/00442	Mangan	µg/l	41.321	73	1	5	100	100	U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBB	WW Lindenberg Wittenberge	27_LINDENBERG	2018/00446	Coliforme	#/100 ml	22.000	26	5	0	4	15	T	T1	S
2018	DEBB	WW Kleinmachnow/Teltow	272/73_KLEINMACHNOW	2018/00447	Coliforme	#/100 ml	64.228	38	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	280/81_EBERSWALDE	2018/00527	Coliforme	#/100 ml	37.562	39	2	0	4,5	7	U	P2	S
2018	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	314/169/529/170_STRA	2018/00516	Coliforme	#/100 ml	84.540	171	4	0	1,5	11	P	P2	S
2018	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	314/169/529/170_STRA	2018/00518	Eisen	µg/l	84.540	165	1	10	227	227	D	D1	S
2018	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	314/169/529/170_STRA	2018/00519	Koloniezahl 22 °C		84.540	171	1				C	C1	S
2018	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	314/169/529/170_STRA	2018/00517	Koloniezahl 36 °C		84.540	171	1				C	C1	S
2018	DEBB	WW Töplitz/Werder PM	361/62 TOEPLITZ	2018/00454	Calcitlösekapazität	mg/l	32.799	6	1	0	7,8	7,8	T	T1	L
2018	DEBB	WW Forst	37_FORST	2018/00455	Coliforme	#/100 ml	20.000	22	1	0	2	2	O	E1	S
2018	DEBB	WW Forst	37_FORST	2018/00456	*Coliforme*	#/100 ml	20.000	22	2	0	6	8	P	E1	S
2018	DEBB	WW Forst	37_FORST	2018/00457	*Coliforme*	#/100 ml	20.000	22	3	0	7	8	U,U,U	E1,D2,P2	S,S,S
2018	DEBB	WW Briesen II	401_BRIESEN	2018/00461	Eisen	µg/l	64.074	39	1	14	300	300	U	O1	S
2018	DEBB	WW Briesen II	401_BRIESEN	2018/00458	Koloniezahl 22 °C		64.074	63	1				D	D2	S
2018	DEBB	WW Briesen II	401_BRIESEN	2018/00459	Koloniezahl 36 °C		64.074	63	1				D	D2	S
2018	DEBB	WW Briesen II	401_BRIESEN	2018/00462	Mangan	µg/l	64.074	39	1	5	95	95	U	O1	S
2018	DEBB	WW Briesen II	401_BRIESEN	2018/00460	Nickel	µg/l	64.074	22	1	1	37	37	D	O1	S
2018	DEBB	WW Bad Freienwalde	410_BAD FREIENWALDE	2018/00520	Coliforme	#/100 ml	22.310	24	3	0	1	2	P	P2	S
2018	DEBB	WW Lübbenau	425_LUEBBENAU	2018/00464	Calcitlösekapazität	mg/l	17.847	3	1	1,5	11,4	11,4	U	O1	S
2018	DEBB	WW Lübbenau	425_LUEBBENAU	2018/00465	Natrium	mg/ml	17.847	3	1	35,4	230	230	U	O1	S
2018	DEBB	WW Lübbenau	425_LUEBBENAU	2018/00466	Sulfat	mg/ml	17.847	2	2	313,5	313,5	325	C	C1	L
2018	DEBB	WW Görlsdorf	471_GOERLSDORF	2018/00468	Coliforme	#/100 ml	11.390	9	1	0	1	1	P	P2	I
2018	DEBB	WW Schwedt Schlosswiesenpolder/springallee/Netz	481/555_SCHWEDT	2018/00469	Eisen	µg/l	31.120	20	1	10	774	774	P	P2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2018/00472	Ammonium	mg/l	4.425	36	4	0,078	0,745	2,25	C,C	C1,C1	M,S
2018	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2018/00473	Coliforme	#/100 ml	3.944	24	1	0	2	2	T	T1	I
2018	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2018/00471	Eisen	µg/l	4.425	37	5	20	868	1050	C,C,C	C1,C1,C1	M,M,S
2018	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2018/00474	Färbung		3.944	24	2				T	T1	S
2018	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2018/00470	Mangan	µg/l	4.425	42	12	17,5	238,5	772	C,C,C,C	C1,C1,C1,	S,M,I,M
2018	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2018/00475	Oxidierbarkeit	mg/l O2	3.944	9	2	3,2	5,4	5,42	T	T1	S
2018	DEBB	Verbund WW Kyritz/ WW Bork/ WWMechow/WW Leddin/WW Heinrichsfelde	496/508 BORK/KYRITZ	2018/00476	Coliforme	#/100 ml	10.290	27	1	0	1	1	D	D2	I
2018	DEBB	Verbund WW Kyritz/ WW Bork/ WWMechow/WW Leddin/WW Heinrichsfelde	496/508 BORK/KYRITZ	2018/00477	Coliforme	#/100 ml	10.290	27	1	0	3	3	T	T1	I
2018	DEBB	WW Seelow	507_SEELOW	2018/00521	Coliforme	#/100 ml	16.840	19	2	0	2,5	3	P	P2	S
2018	DEBB	WW Seelow	507_SEELOW	2018/00522	Enterokokken	#/100 ml	16.840	18	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEBB	WW Seelow	507_SEELOW	2018/00523	Mangan	µg/l	16.840	13	1	5	72	72	T	T1	S
2018	DEBB	WW Fehrbellin	520_FEHRBELLIN	2018/00481	Coliforme	#/100 ml	80	10	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	543/44/45/50_PANKE	2018/00528	Calcitlösekapazität	mg/l	7.657	1	1	8,9	8,9	8,9	U	O1	S
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	543/44/45/50_PANKE	2018/00531	Coliforme	#/100 ml	7.657	32	2	0	6	10	U	O1	S
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	543/44/45/50_PANKE	2018/00530	Eisen	µg/l	7.657	31	2	10	1480	1530	U	O1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	543/44/45/50_PANKE	2018/00532	Enterokokken	#/100 ml	7.657	31	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBB	Verbund Panke/Finow	543/44/45/50_PANKE	2018/00529	Mangan	µg/l	7.657	27	1	5	64	64	U	T1	S
2018	DEBB	WW Wittstock	80_WITTSTOCK	2018/00488	Eisen	µg/l	13.800	11	1	10	255	255	P	P2	S
2018	DEBB	WW Wittstock	80_WITTSTOCK	2018/00487	Färbung		13.800	9	1				D	D2	S
2018	DEBB	WW Wittstock	80_WITTSTOCK	2018/00489	Mangan	µg/l	13.800	11	2	5	90,5	108	P	P2	S
2018	DEBB	WVA Schönwalde (Finsterwalde)	87_FINSTERWALDE	2018/00490	Koloniezahl 22 °C		19.132	13	1				O	O1	S
2018	DEBB	WW Henningsdorf	92_HENNINGSDORF	2018/00491	Färbung		29.700	16	0				D	D2	S
2018	DEBB	WW Henningsdorf	92_HENNINGSDORF	2018/00492	Oxidierbarkeit	mg/l O2	29.700	4	2	4,985	5,235	5,4	O	O1	S
2018	DEBB	WW Staaken	96_STAAKEN	2018/00493	Coliforme	#/100 ml	81.950	77	1	0	1	1	T	T1	S
2018	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2018/00494	Coliforme	#/100 ml	28.550	31	6	0	2	7	S	T1	S
2018	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2018/00495	Coliforme	#/100 ml	28.550	31	2	0	2,5	4	S	T1	S
2018	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2018/00496	Coliforme	#/100 ml	28.550	31	2	0	6,5	10	U	O1	S
2018	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2018/00497	Coliforme	#/100 ml	28.550	31	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBB	WW Friedrichshagen (Berlin)	FRIEDRICHSHAGEN	2018/00533	Coliforme	#/100 ml	11.896	11	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00580	*C. perfringens*	#/100 ml	50	1.651	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00581	*C. perfringens*	#/100 ml	70	1.651	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00583	Coliforme	#/100 ml	740	1.651	18	0	1	201	D,D,D	D2,E1,E1	S,M,S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00595	Coliforme	#/100 ml	185	1.651	6	0	1	1	U,U,U	O1,O1,D2	S,M,I
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00598	*E. coli*	#/100 ml	110	1.651	1	0	8	8	D	D2	I
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00596	Färbung		100	1.651	1	0,28	0,52	0,52	U	O1	S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00593	Geruch		50	1.651	1				S	D1	M
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00586	Geschmack		500	1.651	4				D,D,D	D2,D1,O1	S,M,S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00591	Geschmack		50	1.651	7				S,S	D1,D1	S,M
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00585	Koloniezahl 22 °C		740	1.651	38				D,D,D,D,D	D2,E1,D1,	S,M,S,S,S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00597	Koloniezahl 22 °C		120	1.651	9				U,U,U	O1,D2,O1	S,S,M
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00590	Koloniezahl 22 °C		100	1.651	2				S,S	E1,D1	S,S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00588	Koloniezahl 22 °C		50	1.651	3				P	P2	S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00584	Koloniezahl 36 °C		740	1.651	25				D,D,D,D,D	D2,D1,E1,	S,S,S,S,M
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00594	Koloniezahl 36 °C		250	1.651	12				U,U,U	O1,D2,O1	S,S,M
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00592	Koloniezahl 36 °C		50	1.651	3				S,S	D1,E1	S,S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00582	Trübung		740	1.651	60	0,2	1,81	9,91	D,D,D,D,D	O1,D2,O1	L,S,M,M,S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00587	Trübung		100	1.651	7	0,2	2,31	4,68	P	P2	S
2018	DEBE	Berlin BWB	11	2018/00589	Trübung		100	1.651	8	0,2	1,38	3,48	S	D1	M
2018	DEBW	Zweckverband Oberer Neckar	5	1	Coliforme	#/100 ml	26.160	40	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Gäuwasserversorgung	16	1	Enterokokken	#/100 ml	60.000	66	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ZV Vordere Albgruppe	19	1	Coliforme	#/100 ml	8.232	7	1	0	109	109	O	O1	S
2018	DEBW	ZV Hohenloher WV-Gruppe, NOW WW-Bronn	100011	1	Coliforme	#/100 ml	20.500	188	6	0	4	13	O	O1	S
2018	DEBW	Leonberg mit Teilorten, BWV	115023	1	Coliforme	#/100 ml	50.745	32	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Wendlingen am Neckar	116011	1	Coliforme	#/100 ml	32.000	53	3	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Wendlingen am Neckar	116011	1	Eisen	µg/l	32.000	1	1	285	285	285	O	O1	S
2018	DEBW	Nürtingen BWV	116026	1	Coliforme	#/100 ml	61.969	53	2	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Aichwald, LW	116035	1	Coliforme	#/100 ml	14.837	25	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Esslingen am Neckar LWV	116045	1	Coliforme	#/100 ml	138.582	69	3	0	1	3	O	O1	S
2018	DEBW	Deizisau mit CocaCola, BWV	116048	1	Coliforme	#/100 ml	13.210	26	2	0	1,5	2	O	O1	S
2018	DEBW	Kirchheim unter Teck LWV	116059	1	Coliforme	#/100 ml	69.301	71	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Neuffen-Mischwasser	116072	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.850	2	1	3,15	9,3	9,3	O	O1	S
2018	DEBW	Süßen, PW	117017	1	Coliforme	#/100 ml	11.280	9	2	0	4,5	8	O	O1	S
2018	DEBW	Süßen, PW	117017	1	pH-Wert	pH-Einheiten	11.280	7	1	6,8	10,4	10,4	O	O1	S
2018	DEBW	Geislingen,PW Rohrachtal	117020	1	Coliforme	#/100 ml	8.000	15	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	ZwV WV Rehgebirge, LW	117036	1	Coliforme	#/100 ml	10.310	38	2	0	5	9	O	O1	S
2018	DEBW	ZV Uhinger WV Gruppe, LW	117039	1	Coliforme	#/100 ml	33.423	95	9	0	2	15	O	O1	S
2018	DEBW	ZV Uhinger WV Gruppe, LW	117039	1	*E. coli*	#/100 ml	33.423	95	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	Donzdorf, LW	117043	1	Coliforme	#/100 ml	8.520	27	4	0	1,5	3	O	O1	S
2018	DEBW	Göppingen, LW	117046	1	Coliforme	#/100 ml	30.000	22	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Ditzingen-HB Hertern	118003	1	Calcitlösekapazität	mg/l	14.750	3	1	4,0333	15,9	15,9	O	O1	S
2018	DEBW	Vaihingen HB Wolfshalde	118015	1	Coliforme	#/100 ml	29.600	28	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Vaihingen HB Auf Eck	118016	1	Coliforme	#/100 ml	13.400	17	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	118020	1	Calcitlösekapazität	mg/l	62.000	11	2	1,5864	9,8	11	O	O1	S
2018	DEBW	ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	118020	1	Coliforme	#/100 ml	62.000	104	5	0	2	7	O	O1	S
2018	DEBW	Kirchheim	118022	1	Coliforme	#/100 ml	10.594	33	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Bietigheim HB Reute	118024	1	Coliforme	#/100 ml	26.700	22	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Bietigheim HB Reute	118024	1	Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm bei 20'	26.700	12	1	784,167	3.400	3.400	O	O1	S
2018	DEBW	Sersheim-Oberriexingen	118030	1	Coliforme	#/100 ml	11.450	25	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Großbottwar	118035	1	Coliforme	#/100 ml	16.400	13	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	Remseck, Aldingen, HB Oßweiler Höhe, LW	118064	1	Coliforme	#/100 ml	9.068	18	2	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Ludwigsburg, HB Salonwald, Erdbehälter, LW	118075	1	Coliforme	#/100 ml	43.356	23	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Ludwigsburg, HB Fürstenhügel, Erdbehälter, LW	118076	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	20	1	0	5	5	O	O1	S
2018	DEBW	Söllbachgruppe HB Birklen	119017	1	Aluminium	µg/l	7.000	2	1	147,5	290	290	O	O1	S
2018	DEBW	Söllbachgruppe HB Birklen	119017	1	Coliforme	#/100 ml	7.000	44	1	0	60	60	O	O1	S
2018	DEBW	Söllbachgruppe HB Birklen	119017	1	Eisen	µg/l	7.000	2	1	155	300	300	O	O1	S
2018	DEBW	Winnenden Stadtgebiet	119020	1	Coliforme	#/100 ml	11.675	15	1	0	7	7	O	O1	S
2018	DEBW	PW Frankenbach	121004	1	Enterokokken	#/100 ml	32.338	23	1	0	3	3	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	Fa. Friesland Campina GmbH, Mischwasser	121014	1	Calcitlösekapazität	mg/l	100	2	1	3,3	6	6	O	O1	S
2018	DEBW	Bad Wimpfen HB Galgenberg	125002	1	Coliforme	#/100 ml	13.580	9	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	HB/WT Bad Rappenau	125049	1	Coliforme	#/100 ml	54.300	18	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	Gemeinde Schöntal, NOW-WW-Niedernhall	126003	1	Coliforme	#/100 ml	5.950	66	1	0	13	13	O	O1	S
2018	DEBW	Stadt Ingelfingen-NOW-WW-Niedernhall	126005	1	Coliforme	#/100 ml	5.791	105	9	0	15	124	O	O1	S
2018	DEBW	Stadt Ingelfingen-NOW-WW-Niedernhall	126005	1	Enterokokken	#/100 ml	5.791	101	2	0	1,5	2	O	O1	S
2018	DEBW	Gemeinde Bretzfeld, WT Scheppach	126012	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.600	1	1	5,5	5,5	5,5	O	O1	S
2018	DEBW	Neuenstein	126014	1	Coliforme	#/100 ml	6.107	37	2	0	1,5	2	O	O1	S
2018	DEBW	Schwäbisch Hall, HB Einkorn West, MW NOW-Kirkel+Fronrot	127022	1	Coliforme	#/100 ml	15.000	21	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	Külsheim mit Uissigheim, Eiersheim, Steinfurt	128011	1	Enterokokken	#/100 ml	5.100	23	1	0	10	10	O	O1	S
2018	DEBW	Wertheim Aalbachwasser	128029	1	Calcitlösekapazität	mg/l	19.800	14	2	1,8429	28	44,8	O	O1	S
2018	DEBW	Grünsfeld	128038	1	Coliforme	#/100 ml	5.651	54	2	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Bad Mergentheim – WW Wart	128048	1	Calcitlösekapazität	mg/l	19.686	8	1	-4,2625	11,8	11,8	O	O1	S
2018	DEBW	Bad Mergentheim – WW Wart	128048	1	Coliforme	#/100 ml	19.686	33	5	0	1	6	O	O1	S
2018	DEBW	Steinheim Albuch	135011	1	Coliforme	#/100 ml	17.400	32	2	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	RieswasserVG-Leitung0	136014	1	Coliforme	#/100 ml	15.000	6	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Ellwangen-HB Galgenberg	136022	1	Coliforme	#/100 ml	5.200	16	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	WV Ellwangen-HB Goldrain	136023	1	Coliforme	#/100 ml	5.300	11	1	0	20	20	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	136027	1	Enterokokken	#/100 ml	6.750	23	1	0	12	12	O	O1	S
2018	DEBW	ZV Menzlesmühle HB Hinterlintal, Durlangen-Spraitbach	136065	1	Coliforme	#/100 ml	12.800	18	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VW Ellwangen, LW	136079	1	Coliforme	#/100 ml	5.184	14	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	200001	1	Coliforme	#/100 ml	300.000	113	3	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	215003	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.800	2	1	-4,893	6,214	6,214	O	O1	S
2018	DEBW	VG Karlsdorf-Neuthard	215013	1	Calcitlösekapazität	mg/l	10.050	3	1	-3,3	5,4	5,4	O	O1	S
2018	DEBW	VG Oberhausen-Rheinhausen	215021	1	Coliforme	#/100 ml	9.500	29	2	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VG Philippsburg	215028	1	Calcitlösekapazität	mg/l	10.000	1	1	5,6	5,6	5,6	O	O1	S
2018	DEBW	VG Walzbachtal-Jöhlingen	215034	1	Eisen	µg/l	5.460	6	1	106,7	540	540	O	O1	S
2018	DEBW	VG Weingarten	215036	1	Coliforme	#/100 ml	9.700	14	1	0	300	300	O	O1	S
2018	DEBW	VG Oberderdingen + Flehingen (Niederzone)	215048	1	Coliforme	#/100 ml	10.400	7	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VG Sinzheim	216002	1	Calcitlösekapazität	mg/l	11.200	3	1	13,7333	41,5	41,5	O	O1	S
2018	DEBW	VG Sinzheim	216002	1	Coliforme	#/100 ml	11.200	19	1	0	82	82	O	O1	S
2018	DEBW	VG Sinzheim	216002	1	*E. coli*	#/100 ml	11.200	19	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	VG Gaggenau-Zentrum	216008	1	Coliforme	#/100 ml	24.700	84	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	VG WVV Vorderes Murgtal	216011	1	Coliforme	#/100 ml	22.200	42	1	0	12	12	O	O1	S
2018	DEBW	VG HD Altstadt/ Schlierbach	221002	1	Calcitlösekapazität	mg/l	20.000	2	1	3,715	5,3	5,3	O	O1	S
2018	DEBW	VG HD - Ziegelhausen - Nördl. Neckartal	221004	1	Calcitlösekapazität	mg/l	20.000	5	1	2,102	5,3	5,3	O	O1	S
2018	DEBW	VG Mannheim Mitte (WW Käfertal, WW Rheinau)	222001	1	pH-Wert	pH-Einheiten	80.000	341	1	7,3435	11,1	11,1	O	O1	S
2018	DEBW	VG MA - südl.Stadtteile (WW Rheinau)	222004	1	pH-Wert	pH-Einheiten	100.000	171	1	7,3257	11,1	11,1	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	Mosbach Neckarelz	225011	1	Pestizide - einzeln: Trifluoressigsäure, CAS-Nr. 76-05-1	µg/l	7.350	2	1	1,025	1,55	1,55	O	O1	S
2018	DEBW	VG Brühl	226005	1	pH-Wert	pH-Einheiten	14.300	153	1	7,3197	11,1	11,1	O	O1	S
2018	DEBW	VG Dielheim / Horrenberg	226009	1	Coliforme	#/100 ml	8.900	17	2	0	1,5	2	O	O1	S
2018	DEBW	VG Eberbach	226013	1	Coliforme	#/100 ml	15.000	21	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VG Heddesheim / Hirschberg	226022	1	Coliforme	#/100 ml	21.200	11	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VG Hardtwald St.Leon-R. / Letzenberggruppe Malsch	226032	1	Coliforme	#/100 ml	35.000	31	2	0	1,5	2	O	O1	S
2018	DEBW	VG Neckargemünd	226040	1	Calcitlösekapazität	mg/l	12.000	5	2	-1,234	7,235	8,71	O	O1	S
2018	DEBW	VG Hardtgruppe (Sandhausen, Walldorf, Leimen)	226054	1	Coliforme	#/100 ml	56.000	44	2	0	2,5	4	O	O1	S
2018	DEBW	VG Badische Bergstraße (Weinheim, Laudenbach, Hemsbach)	226072	1	Coliforme	#/100 ml	45.000	26	1	0	8	8	O	O1	S
2018	DEBW	VG Wiesloch	226083	1	Eisen	µg/l	26.000	25	1	68	560	560	O	O1	S
2018	DEBW	VG Büchenbronn TZ, HZ	231001	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.200	3	3	8,467	8,467	9,3	O	O1	S
2018	DEBW	VG Birkenfeld	236002	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.800	2	1	4,9	5,3	5,3	O	O1	S
2018	DEBW	Zweckverband Baarwasserversorgung	300002	1	Coliforme	#/100 ml	52.000	67	1	0	25	25	O	O1	S
2018	DEBW	GWV Hohlebach-Kandertal über HB Erlenboden	300003	1	Coliforme	#/100 ml	11.186	21	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	Wasserwerk Wassermerwald, Mauracher Berg, Denzlingen	300005	1	Enterokokken	#/100 ml	24.500	40	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	300006	1	Coliforme	#/100 ml	5.039	19	2	0	73	145	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	HB Krozinger Berg	315001	1	Coliforme	#/100 ml	17.000	11	2	0	1,5	2	O	O1	S
2018	DEBW	ZV Weilertal HB Blauen III	315003	1	Coliforme	#/100 ml	5.163	48	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Benzo-(a)-pyren	µg/l	20.000	11	1	0,0036	0,014	0,014	O	O1	S
2018	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Calcitlösekapazität	mg/l	20.000	22	1	-16,148	5,288	5,288	O	O1	S
2018	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	60	3	0	3	40	O	O1	S
2018	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Nitrit in der Verteilung	mg/l	20.000	11	1	0,3345	3,57	3,57	O	O1	S
2018	DEBW	Pumpwerk Umkirch 315115 00 01	315032	1	Coliforme	#/100 ml	5.172	7	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	HB Scheibenbuck 315132 03 01	315035	1	Coliforme	#/100 ml	8.675	39	2	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Hochbehälter Seelenberg Bötzingen	315051	1	Coliforme	#/100 ml	5.200	24	7	0	2	10	O	O1	S
2018	DEBW	Lahr WW Galgenberg	317028	1	Calcitlösekapazität	mg/l	29.000	3	1	2,6667	6	6	O	O1	S
2018	DEBW	Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	317049	1	Blei	µg/l	6.900	1	1	12	12	12	O	O1	S
2018	DEBW	Zell am Harmersbach HB Hochfirst	317058	1	Coliforme	#/100 ml	7.800	11	2	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	Pumpwerk Reinau 3250570100	325014	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.365	1	1	19,3	19,3	19,3	O	O1	S
2018	DEBW	Donaueschingen HB Buchberg	326005	1	*C. perfringens*	#/100 ml	11.200	9	1	0	4	4	O	O1	S
2018	DEBW	Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	327011	1	Nickel	µg/l	15.600	5	1	8	27	27	O	O1	S
2018	DEBW	Lörrach WW Grütt	336012	1	Coliforme	#/100 ml	44.500	76	1	0	8	8	O	O1	S
2018	DEBW	Lörrach WW Grütt	336012	1	Eisen	µg/l	44.500	6	1	56,7	290	290	O	O1	S
2018	DEBW	ZV WV Dinkelberg	336020	1	Coliforme	#/100 ml	16.600	55	6	0	2,5	8	O	O1	S
2018	DEBW	WW Albtal	337001	1	Coliforme	#/100 ml	8.388	27	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	Laufenburg HB Rappenstein	337012	1	Coliforme	#/100 ml	5.832	10	1	0	10	10	O	O1	S
2018	DEBW	Wehr HB Meierhof und HB Dinkelberg	337023	1	Coliforme	#/100 ml	8.000	22	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	Waldshut Tiengen	337027	1	Calcitlösekapazität	mg/l	8.402	2	1	-14,95	12	12	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	VB-ON Gammertingen	400004	1	Coliforme	#/100 ml	7.034	26	4	0	5	9	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ZV Hundsrücken	400007	1	Coliforme	#/100 ml	8.174	7	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Reutlingen-1 (Honauer Wasser)	415005	1	Coliforme	#/100 ml	30.000	61	2	0	2	3	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Metzingen-2 (Eigenwasser und BWV)	415042	1	Coliforme	#/100 ml	5.260	5	3	1	2	3	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Reutlingen-4 Nord-Süd (BWV-Lokal)	415048	1	Coliforme	#/100 ml	100.000	55	2	0	24,5	45	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Tübingen	416001	1	Coliforme	#/100 ml	158.000	31	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-WV Rottenburg	416004	1	Calcitlösekapazität	mg/l	84.000	6	1	-9	6,1	6,1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Balingen	417001	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.650	2	1	27,75	63,5	63,5	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Winterlingen	417018	1	Enterokokken	#/100 ml	5.130	7	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	VG-HB Burg	417021	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.000	1	1	21,8	21,8	21,8	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Ehingen (Wenzelsteingebiet)	425016	1	Coliforme	#/100 ml	20.091	5	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Griesingen	425020	1	Coliforme	#/100 ml	11.174	5	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-WV Munderkingen	425024	1	Coliforme	#/100 ml	10.233	5	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Schelklingen	425027	1	Coliforme	#/100 ml	10.871	5	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Erbach	425032	1	Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm bei 20'	27.249	12	1	1.233	7.140	7.140	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ZV Rottumgruppe	426030	1	Coliforme	#/100 ml	8.000	8	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ZV Rotbachgruppe	426031	1	Coliforme	#/100 ml	8.700	6	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Langenargen (HB Hochwacht)	435037	1	Coliforme	#/100 ml	15.100	7	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Salem (HB Neufrach)	435041	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.000	5	1	-15,32	13,2	13,2	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Salem (HB Neufrach)	435041	1	Coliforme	#/100 ml	7.000	11	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Obere Schussentalgruppe, Bereich Bad Wurzach	436013	1	Coliforme	#/100 ml	7.300	11	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Leutkirch-Wuchzenhofen	436053	1	Coliforme	#/100 ml	2.600	14	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	VB-WV Oberes Schussental-Gaisbeuren	436074	1	Coliforme	#/100 ml	8.600	12	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	436076	1	Coliforme	#/100 ml	13.000	19	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	436076	1	Enterokokken	#/100 ml	13.000	16	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Sigmaringendorf-Laucherthal	437005	1	Coliforme	#/100 ml	7.294	6	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Bad Saulgau	437007	1	Coliforme	#/100 ml	12.200	9	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Vilsingen (ZV Heuberg Wvers.r.d.Donau)	437013	1	Coliforme	#/100 ml	12.296	9	1	0	22	22	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Herbertingen(Hochzone)	437017	1	Coliforme	#/100 ml	2.332	11	2	0	2,5	3	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Herbertingen/Hundersingen	437018	1	Coliforme	#/100 ml	2.410	9	3	0	2	4	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Herbertingen/Hundersingen	437018	1	*E. coli*	#/100 ml	2.410	9	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Herbertingen/Hundersingen	437018	1	Enterokokken	#/100 ml	2.410	5	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Illmensee	437027	1	Coliforme	#/100 ml	3.510	18	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Inzigkofen	437030	1	Coliforme	#/100 ml	2.780	8	3	0	4	8	O	O1	S
2018	DEBW	VB ON Krauchenwies-Bittelschiess	437031	1	Coliforme	#/100 ml	762	13	4	0	19,5	45	O	O1	S
2018	DEBW	VB ON Krauchenwies-Bittelschiess	437031	1	*E. coli*	#/100 ml	762	13	2	0	3,5	4	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Bingen	437038	1	Coliforme	#/100 ml	5.340	6	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Ostrach/Weithart	437047	1	Coliforme	#/100 ml	1.634	11	2	0	3	5	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Scheer	437058	1	Coliforme	#/100 ml	5.202	6	3	0,5	1	2	O	O1	S
2018	DEBW	VB-Sigmaringen-Jungnau	437059	1	Eisen	µg/l	1.516	1	1	225	225	225	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Hohentengen/Ursendorf-Repperweiler	437062	1	Coliforme	#/100 ml	666	5	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBW	VB-ON Hohentengen/Ursendorf-Repperweiler	437062	1	Enterokokken	#/100 ml	666	4	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Hohentengen/Ursendorf-Repperweiler	437062	1	Nitrat	mg/l	666	1	1	52	52	52	O	O1	S
2018	DEBW	VB-ON Hohentengen/Ursendorf-Repperweiler	437062	1	Nitrat-Nitrit-Formel	ohne	666	1	1	1,04	1,04	1,04	O	O1	S
2018	DEBY	Landeshauptstadt München	4000/0000/00001	M-S1	Coliforme	#/100 ml	1.543.760	6.325	36	0	1	2	U	O1	L
2018	DEBY	Zweckverband Inn-Salzach	4000/0171/00069	AÖ4	Coliforme	#/100 ml	7.136	8	1	0	1	1	D	D1	S
2018	DEBY	Altötting	4000/0171/00771	AÖ1	Coliforme	#/100 ml	12.808	7	1	0	15	15	T	O1	S
2018	DEBY	Neuötting	4000/0171/00793	AÖ5	Coliforme	#/100 ml	13.410	7	1	0	7	7	D	D1	S
2018	DEBY	Burghausen	4000/0171/00800	AÖ2	Coliforme	#/100 ml	18.431	13	1	0	6	6	O	O1	S
2018	DEBY	Burgkirchen a. d. Alz	4000/0171/00801	AÖ3	Coliforme	#/100 ml	8.930	10	1	0	1	1	D	D1	S
2018	DEBY	Bischofswiesen, WV	4000/0172/00447	BGL2	Coliforme	#/100 ml	7.400	7	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DEBY	Laufen, WV	4000/0172/00490	BGL3	Coliforme	#/100 ml	7.126	7	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DEBY	Berchtesgaden, WV	4000/0172/00508	BGL1	Coliforme	#/100 ml	7.810	10	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DEBY	Gemeinde Schwabhausen	4000/0174/00011	DAH1	Coliforme	#/100 ml	5.120	4	1	0	1	1	O	C1	S
2018	DEBY	ZWV Markt Schwaben	4000/0175/00016	EBE1	Coliforme	#/100 ml	14.186	7	1	0	5	5	T,U	P2,E1	S,S
2018	DEBY	Kösching	4000/0176/00021	EI1	Coliforme	#/100 ml	8.015	15	1	0	1	1	C	E1	S
2018	DEBY	Kösching	4000/0176/00021	EI2	Enterokokken	#/100 ml	8.015	12	1	0	2	2	C	E1	S
2018	DEBY	WVG Emmering	4000/0179/00187	FFB2	Coliforme	#/100 ml	6.688	10	2	0	3	5	T	O1	S
2018	DEBY	WVG Emmering	4000/0179/00187	FFB1	Koloniezahl 36 °C		6.688	10	1				T	O1	S
2018	DEBY	WVG Ampergruppe	4000/0179/00190	FFB3	Coliforme	#/100 ml	80.730	349	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEBY	WVG Grafrath	4000/0179/00191	FFB4	Coliforme	#/100 ml	9.124	20	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEBY	Arnbachgruppe	4000/0185/00501	ND1	Coliforme	#/100 ml	11.200	19	1	0	1	1	T	E1	S
2018	DEBY	Arnbachgruppe	4000/0185/00501	ND2	*E. coli*	#/100 ml	11.200	19	1	0	1	1	T	E1	S
2018	DEBY	Pfaffenhofen Kommunalunternehmen (ZWV)	4000/0186/00009	PAF5	Coliforme	#/100 ml	24.155	10	1	0	1	1	D	D2	I
2018	DEBY	Paartal Gruppe ZWV	4000/0186/00020	PAF2	Geschmack		7.570	8	1				U	P2	I
2018	DEBY	Ilmtal Gruppe ZWV	4000/0186/00023	PAF4	Eisen	µg/l	15.287	2	1	751,5	1500	1500	T	T1	S
2018	DEBY	Ilmtal Gruppe ZWV	4000/0186/00023	PAF3	Mangan	µg/l	15.287	2	1	30,5	60	60	T	T1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBY	Ilmtal Gruppe ZWV	4000/0186/00023	PAF1	Trübung		15.287	8	1				T	T1	S
2018	DEBY	Bad Aibling Stadt	4000/0187/00178	RO1	Coliforme	#/100 ml	17.983	37	2	0	2	2	T	P2	S
2018	DEBY	Bad Aibling Stadt	4000/0187/00178	RO2	*E. coli*	#/100 ml	17.983	37	1	0	1	1	T	P2	S
2018	DEBY	Tuntenhausen Gemeinde	4000/0187/00209	RO7	*E. coli*	#/100 ml	5.002	34	6	0	1	1	C	P2	S
2018	DEBY	Wasserburg a. Stadtwerke	4000/0187/00214	RO4	*E. coli*	#/100 ml	12.759	18	1	0	1	1	D	P2	S
2018	DEBY	Schonstett Zweckverband Schonstetter Gruppe	4000/0187/00242	RO5	Coliforme	#/100 ml	8.856	18	4	0	1,5	2	P	P2	S
2018	DEBY	Feldkirchen Gemeinde	4000/0187/00680	RO6	Coliforme	#/100 ml	4.016	35	9	0	2,4	22	P	P2	M
2018	DEBY	Oberaudorf Gemeindewerke	4000/0187/00863	RO3	Coliforme	#/100 ml	4.920	11	1	0	63	63	D	D1	S
2018	DEBY	WV Stadtwerke Passau	4000/0262/00061	PA7	Calcitlösekapazität	mg/l	60.516	49	6	-5,671	5,805	15,854	O	O1	S
2018	DEBY	WV Stadtwerke Passau	4000/0262/00061	PA8	Coliforme	#/100 ml	60.516	41	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Deggendorf	4000/0271/00280	DEG4	Coliforme	#/100 ml	382	23	1	0	1	1	P	P1	S
2018	DEBY	Markt Hengersberg	4000/0271/00286	DEG1	Coliforme	#/100 ml	220	7	1	0	15	15	S	E1	I
2018	DEBY	Markt Hengersberg	4000/0271/00286	DEG2	Enterokokken	#/100 ml	220	7	1	0	3	3	S	E1	I
2018	DEBY	Markt Hengersberg	4000/0271/00286	DEG3	Trübung		220	7	1				D	O1	I
2018	DEBY	Stadtwerke Abensberg	4000/0273/00425	KEH3	TOC		1	1	1				D	O1	I
2018	DEBY	Stadtwerke Kelheim	4000/0273/00426	KEH4	Nickel	µg/l	1	10	1	1	87	87	D	D1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Kelheim	4000/0273/00426	KEH5	Trübung		1	42	1				U	O1	I
2018	DEBY	ZVzWV Jachenhausener Gruppe	4000/0273/00434	KEH6	TOC		1	1	1				O	O1	I
2018	DEBY	ZVzWV Hallertau	4000/0273/00437	KEH1	Coliforme	#/100 ml	1	18	1	0	1	1	D	O1	I
2018	DEBY	ZVzWV Hallertau	4000/0273/00437	KEH2	TOC		1	1	1				O	O1	I
2018	DEBY	WV Bad Füssing	4000/0275/00002	PA2	Coliforme	#/100 ml	5.010	18	1	0	2	2	O	O1	I
2018	DEBY	WV Bad Füssing	4000/0275/00002	PA3	Koloniezahl 36 °C		5.010	18	1				O	O1	I
2018	DEBY	WV Ortenburg	4000/0275/00019	PA4	Coliforme	#/100 ml	5.781	20	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBY	WV Stadt Hauzenberg	4000/0275/00060	PA6	Coliforme	#/100 ml	7.300	23	2	0	4,5	5	T	T1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBY	WV Stadt Hauzenberg	4000/0275/00060	PA1	pH-Wert	pH-Einheiten	7.300	12	1	7,465	5,94	8,34	T	T1	S
2018	DEBY	WV Ruhstorfer Gruppe	4000/0275/00064	PA5	Coliforme	#/100 ml	40.198	123	1	0	1	1	O	O1	I
2018	DEBY	Regen	4000/0276/13801	REG2	Coliforme	#/100 ml	9.848	11	1	0	3	3	D	D2	I
2018	DEBY	Regen	4000/0276/13801	REG1	Enterokokken	#/100 ml	9.848	5	1	0	4	4	D	D2	I
2018	DEBY	ZWV Stadtwerke Dingolfing	4000/0279/00015	DGF1	Coliforme	#/100 ml	300	16	1	0	15	15	D	D2	S
2018	DEBY	ZWV Stadtwerke Dingolfing	4000/0279/00015	DGF2	Coliforme	#/100 ml	19.847	16	1	0	3	3	P	P2	S
2018	DEBY	Stadt Rödental	4000/0315/00802	CO1	Coliforme	#/100 ml	451	16	1	0	1	1	P,U	P1,P2	S,L
2018	DEBY	Stadt Hirschau	4000/0371/00387	AM1	Coliforme	#/100 ml	5.800	9	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBY	Stadt Vilseck * incl. Südlager US Army	4000/0371/00401	AM2	Calcitlösekapazität	mg/l	5.900	3	1	1,69	8,1	8,1	T	T1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Cham	4000/0372/00001	CHA1	Coliforme	#/100 ml	14.475	63	1	0	4	4	C	C1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Cham	4000/0372/00001	CHA3	Koloniezahl 22 °C		14.475	63	1				C	C1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Cham	4000/0372/00001	CHA2	Koloniezahl 36 °C		14.475	63	1				C	C1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Waldmünchen	4000/0372/00002	CHA4	Coliforme	#/100 ml	6.812	32	1	0	2	2	C	C1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Waldmünchen	4000/0372/00002	CHA5	Coliforme	#/100 ml	6.812	32	1	0	5	5	C	C1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Waldmünchen	4000/0372/00002	CHA6	Coliforme	#/100 ml	6.812	32	1	0	5	5	C	C1	S
2018	DEBY	Zweckverband zur Wasserversorgung Chamer Gruppe	4000/0372/00006	CHA7	Coliforme	#/100 ml	22.050	20	1	0	3	3	C	C1	S
2018	DEBY	BERCHING-ITTELHOFENER WASSERGRUPPE WVA	4000/0373/00005	NM1	Coliforme	#/100 ml	1	11	1	0	3	3	U	O1	S
2018	DEBY	NEUMARKT WVA	4000/0373/00041	NM6	Coliforme	#/100 ml	1	56	4	0	30	94	U	O1	S
2018	DEBY	NEUMARKT WVA	4000/0373/00041	NM7	Koloniezahl 22 °C		1	56	1				U	O1	S
2018	DEBY	NEUMARKT WVA	4000/0373/00041	NM8	Koloniezahl 36 °C		1	56	1				U	O1	S
2018	DEBY	POSTBAUER-HENG WVA	4000/0373/00051	NM2	Calcitlösekapazität	mg/l	1	2	1	7,6	8,1	8,1	O	O1	S
2018	DEBY	POSTBAUER-HENG WVA	4000/0373/00051	NM3	Coliforme	#/100 ml	1	24	8	0	1,5	6	U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBY	POSTBAUER-HENG WVA	4000/0373/00051	NM4	Eisen	µg/l	1	10	1	10	210	210	O	O1	S
2018	DEBY	POSTBAUER-HENG WVA	4000/0373/00051	NM5	pH-Wert	pH-Einheiten	1	10	1	7,665	9,52	9,52	O	O1	S
2018	DEBY	ZWV Vohenstrauß	4000/0374/00175	NEW1	Trübung		5.420	5	1				D	D2	S
2018	DEBY	Regenstauf	4000/0375/01071	R1	Coliforme	#/100 ml	13.442	20	1	0	4	4	U	P2	S
2018	DEBY	ZWV Burglengenfeld	4000/0376/00007	SAD1	Blei	µg/l	55	56	1	1	23	23	D	D2	S
2018	DEBY	ZWV NABBURG Stadt	4000/0376/00020	SAD2	Blei	µg/l	112	36	3	1	135	256	D,D,D	D2,D2,D2	S,S,S
2018	DEBY	ZWV NORD-OST-Gruppe Zweckverband	4000/0376/00025	SAD3	Blei	µg/l	60	56	1	1	22	22	D	D2	S
2018	DEBY	ZWV NORD-OST-Gruppe Zweckverband	4000/0376/00025	SAD4	Eisen	µg/l	5	3	1	32,1	519	519	D	D2	S
2018	DEBY	ZWV SCHWANDORF-Krondorf	4000/0376/00041	SAD5	Blei	µg/l	45	116	5	1	15	18	D,D,D,D,D	D2,D2,D2	S,S,S,S,S
2018	DEBY	ZWV SCHWANDORF-Krondorf	4000/0376/00041	SAD6	Nickel	µg/l	30	116	1	1	114	114	D	D2	S
2018	DEBY	ZWV Teublitz	4000/0376/00046	SAD7	Blei	µg/l	20	15	1	1	12,3	12,3	D	D2	S
2018	DEBY	BMI	4000/0471/04275	BA11	Koloniezahl 36 °C		0	14	1				U	O1	S
2018	DEBY	BMI	4000/0471/04275	BA12	Koloniezahl 36 °C		0	14	1				U	O1	S
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA1	Coliforme	#/100 ml	8.450	455	1	0	33	33	S	E1	M
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA2	Koloniezahl 22 °C		8.450	455	1				C	O1	S
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA3	Koloniezahl 22 °C		8.450	455	1				D	O1	S
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA4	Koloniezahl 36 °C		8.450	455	1				P	O1	S
2018	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA5	Koloniezahl 36 °C		8.450	455	1				P	O1	S
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA13	Coliforme	#/100 ml	6.210	396	3	0	5	10	S	O1	S
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA14	Coliforme	#/100 ml	6.210	396	10	0	10,5	200	S	C1	M
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA15	Enterokokken	#/100 ml	6.210	396	3	0	2	8	T	E1	S
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA16	*E. coli*	#/100 ml	6.210	396	4	0	3,5	4	T	E1	M
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA17	Koloniezahl 22 °C		6.210	396	1				S	C1	S
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA18	Koloniezahl 22 °C		6.210	396	4				S	C1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA19	Koloniezahl 22 °C		6.210	396	1				T	O1	S
2018	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA20	Koloniezahl 36 °C		6.210	396	12				S	C1	M
2018	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	4000/0471/04744	BA6	Mangan	µg/l	7.306	3	1	5	149	149	P	P1	S
2018	DEBY	ZWV Stadt Bamberg Buger Wiesen	4000/0471/04751	BA23	Eisen	µg/l	13.690	6	1	17	300	300	U	O1	M
2018	DEBY	ZWV Stadt Bamberg Buger Wiesen	4000/0471/04751	BA24	Koloniezahl 36 °C		13.690	10	1				U	O1	S
2018	DEBY	ZWV Stadt Bamberg Stadtwald	4000/0471/04754	BA21	Eisen	µg/l	34.968	24	1	10	260	260	U	O1	S
2018	DEBY	ZWV Stadt Bamberg Stadtwald	4000/0471/04754	BA22	Koloniezahl 22 °C		34.968	32	1				U	O1	S
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA7	Coliforme	#/100 ml	6.981	65	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA8	Koloniezahl 22 °C		6.891	68	1				O	O1	M
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA9	Koloniezahl 36 °C		6.981	68	2				O	O1	M
2018	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA10	Trübung		6.981	64	4				U	O1	S
2018	DEBY	Neunkirchen am Brand	4000/0474/01073	FO3	Trübung		8.000	9	1				S	O1	S
2018	DEBY	Ebermannstadt	4000/0474/01074	FO5	Coliforme	#/100 ml	6.355	10	1	0	11	11	U	O1	S
2018	DEBY	Heroldsbacher Gruppe	4000/0474/01099	FO2	Trübung		10.200	9	2				S	O1	S
2018	DEBY	Eggolsheimer Gruppe	4000/0474/01164	FO1	Coliforme	#/100 ml	13.894	12	1	0	14	14	U	O1	S
2018	DEBY	Leithenberggruppe	4000/0474/01165	FO4	Coliforme	#/100 ml	8.000	9	1	0	200	200	U	O1	S
2018	DEBY	Rehau	4000/0475/36074	HO1	Trübung		9.459	44	4				C	O1	L
2018	DEBY	Helmbrechts-LUK	4000/0475/37051	HO2	Radon-222	Bq/l	8.830	5	4	105	117,5	186	O	O1	L
2018	DEBY	Helmbrechts-LUK	4000/0475/37051	HO3	Richtdosis	mSv/Jahr	8.200	1	1	0,4	0,4	0,4	C	O1	L
2018	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO4	Calcitlösekapazität	mg/l	8.632	6	4	11,1	14,7	26,2	C	T1	M
2018	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO5	Radon-222	Bq/l	8.632	4	1	29,65	495	495	C	O1	L
2018	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO6	Richtdosis	mSv/Jahr	8.632	2	2	1,15	1,15	1,3	C	O1	L
2018	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO7	pH-Wert	pH-Einheiten	8.632	21	1	8,26	5,86	8,55	C	O1	M
2018	DEBY	WVA Möhrendorf	4000/0572/05291	ERH1	Coliforme	#/100 ml	5.131	35	8	0	7	26	P	P2	S
2018	DEBY	Cadolzburg	4000/0573/06187	FÜ2	Calcitlösekapazität	mg/l	70	2	1	8,39	8,39	8,39	D	T1	I
2018	DEBY	Cadolzburg	4000/0573/06187	FÜ1	Trübung		20	9	2				D	D1	I

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ3	Eisen	µg/l	40	73	1	20	390	1390	D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ4	Eisen	µg/l	30	73	1	20	790	790	D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ5	Eisen	µg/l	50	73	1	20	520	520	D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ6	Eisen	µg/l	90	73	1	20	470	470	D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ7	Eisen	µg/l	40	73	1	20	290	290	D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ8	Eisen	µg/l	35	73	1	20	290	290	D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ9	Eisen	µg/l	80	73	1	20	220	220	D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ10	Trübung		40	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ11	Trübung		30	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ12	Trübung		50	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ13	Trübung		90	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ14	Trübung		40	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ15	Trübung		35	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ16	Trübung		80	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	infra fürth	4000/0573/06189	FÜ17	Trübung		25	73	1				D	D1	I
2018	DEBY	Oberasbach	4000/0573/06192	FÜ18	Trübung		120	15	1				D	D1	I
2018	DEBY	Veitsbronn	4000/0573/06208	FÜ19	Trübung		350	5	1				D	D1	I
2018	DEBY	Lauf	4000/0574/00006	LAU5	Coliforme	#/100 ml	27.044	17	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DEBY	Feucht	4000/0574/00027	LAU3	Calcitlösekapazität	mg/l	14.460	2	1	2,45	5,6	5,6	C	T1	S
2018	DEBY	Röthenbach	4000/0574/00038	LAU4	Eisen	µg/l	11.595	10	1	5	1100	1100	T	T1	S
2018	DEBY	Winkelhaid	4000/0574/00070	LAU1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.848	1	1	5,7	5,7	5,7	C	T1	S
2018	DEBY	Winkelhaid	4000/0574/00070	LAU2	Coliforme	#/100 ml	5.848	4	1	0	1	1	C	O1	S
2018	DEBY	ZWV Bad Windsheim	4000/0575/00002	NEA1	Koloniezahl 36 °C		402	34	1				D	D2	S
2018	DEBY	ZWV Uffenheim	4000/0575/00049	NEA3	Coliforme	#/100 ml	388	50	2	0	1	1	D	D2	S
2018	DEBY	ZWV Uffenheim	4000/0575/00049	NEA2	Koloniezahl 36 °C		388	50	1				D	D2	S
2018	DEBY	Stadtwerke Gunzenhausen	4000/0577/01225	WUG1	Coliforme	#/100 ml	12.077	9	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBY	WZV Bad Königshofener Gruppe Mitte	4000/0673/00027	NES1	Sulfat	mg/l	2.647	31	24	312	312	362	C	T1	L
2018	DEBY	Kitzingen EIGEN	4000/0675/00002	KT1	Sulfat	mg/l	20.000	3	2	256	262	300	C	O1	L
2018	DEBY	Iphofen S/M	4000/0675/00026	KT2	Coliforme	#/100 ml	10	207	1	0	1	1	D	O1	S
2018	DEBY	Iphofen S/M	4000/0675/00026	KT3	Koloniezahl 36 °C		400	207	1				U,U	O1,O1	S,S
2018	DEBY	Miltenberg	4000/0676/00534	MIL2	Calcitlösekapazität	mg/l	200	4	2	4,9	9,8	9,8	T	T1	S
2018	DEBY	Obernburg	4000/0676/00544	MIL1	Calcitlösekapazität	mg/l	8.696	8	1	-7,9	16,9	16,9	T	T1	S
2018	DEBY	Kaistener Gruppe	4000/0678/01235	SW2	Coliforme	#/100 ml	633	8	8	1	1	2	P,P,P	E1,P1,P2	S,S,S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBY	Kaistener Gruppe	4000/0678/01235	SW3	Enterokokken	#/100 ml	633	4	1	0	1	1	P,P,P	E1,P1,P2	S,S,S
2018	DEBY	Rhön-Maintal-Gruppe	4000/0678/01249	SW1	Coliforme	#/100 ml	600	4	3	1	1	10	P,P,P	E1,P1,P2	S,S,S
2018	DEBY	GERBRUNN	4000/0679/00033	WÜ2	Coliforme	#/100 ml	6.902	9	1	0	4	4	P	P2	S
2018	DEBY	OCHSENFURT	4000/0679/00062	WÜ1	Sulfat	mg/l	8.778	3	3	437	437	444	C	O1	L
2018	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ3	Calcitlösekapazität	mg/l	125.000	5	5	32	32	39,9	P	O1	M
2018	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ4	Coliforme	#/100 ml	125.000	510	12	0	2	59	P	P2	M
2018	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ5	Enterokokken	#/100 ml	125.000	287	2	0	1	1	P	P2	S
2018	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ6	Koloniezahl 22 °C		125.000	510	3				P	P2	S
2018	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ7	Koloniezahl 36 °C		125.000	510	1				P	P2	S
2018	DEBY	WÜRZBURG (WVV)	4000/0679/00232	WÜ8	Sulfat	mg/l	125.000	5	3	255	296	438	C	O1	L
2018	DEBY	Stadtwerke Memmingen	4000/0764/00001	MM1	Enterokokken	#/100 ml	50.000	86	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DEBY	Zweckverband zur Wasserversorgung der Adelburggruppe	4000/0771/00058	AIC1	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	µg/l	6.420	15	4	0,096	0,163	0,267	C	C1	L
2018	DEBY	VG Syrgenstein	4000/0773/00023	DLG1	Coliforme	#/100 ml	6.639	11	1	0	1	1	P	E1	S
2018	DEBY	Buttenwiesen	4000/0773/00043	DLG2	Coliforme	#/100 ml	4.689	182	21	0	201	201	P	E1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Lindenberg GmbH	4000/0776/00027	LI1	Coliforme	#/100 ml	5.000	10	1	0	0,5	1	D	D2	I
2018	DEBY	Oberstdorf	4000/0780/05149	OA2	Coliforme	#/100 ml	10.050	16	1	0	1	1	S	E1	I
2018	DEBY	Oberstdorf	4000/0780/05149	OA3	Coliforme	#/100 ml	10.050	16	1	0	1	1	S	E1	I
2018	DEBY	Oberstaufen	4000/0780/06455	OA1	Coliforme	#/100 ml	7.339	7	1	0	1	1	S	E1	I
2018	DEBY	N-ERGIE Aktiengesellschaft	4000/0956/00001	N1	Koloniezahl 22 °C		5.000	379	1				O	O1	I
2018	DEBY	Markt Altenstadt	4000/1775/00001	NU1	Coliforme	#/100 ml	30	4	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEBY	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm	4000/1775/00012	NU2	Trübung		30	34	1				D	O1	S
2018	DEBY	Stadt Senden	4000/1775/00019	NU3	Calcitlösekapazität	mg/l	30	2	1	0,5	35	35	D	D1	M
2018	DEBY	Stadt Senden	4000/1775/00019	NU4	Koloniezahl 22 °C		21.909	10	1				C	C1	S
2018	DEBY	Stadt Vöhringen	4000/1775/00022	NU5	Coliforme	#/100 ml	13.468	7	1	0	2	2	P,P	E1,P2	I,M
2018	DEBY	Stadt Weißenhorn	4000/1775/00023	NU6	Coliforme	#/100 ml	11.375	7	2	0	24	24	T,T	E1,T1	I,M
2018	DEBY	Stadt Weißenhorn	4000/1775/00023	NU8	Mangan	µg/l	11.375	2	1	135	270	270	T,T	E1,T1	I,M
2018	DEBY	Stadt Weißenhorn	4000/1775/00023	NU7	Trübung		11.375	7	1				T,T	E1,T1	I,M
2018	DEBY	TWA Kulmbach	4000/9477/00001	KU1	Coliforme	#/100 ml	6.500	319	77	0	242	242	P	O1	M
2018	DEBY	TWA Kulmbach	4000/9477/00001	KU2	Koloniezahl 22 °C		6.500	319	8				P	O1	M
2018	DEBY	TWA Kulmbach	4000/9477/00001	KU3	Koloniezahl 36 °C		6.500	319	5				P	O1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEBY	Stadt Krumbach	4000/9774/31433	GZ2	Trübung		12.731	17	2				S	P2	S
2018	DEBY	Stadt Thannhausen	4000/9774/31440	GZ1	Trübung		6.379	8	1				D	D2	M
2018	DEHE	Schöffengrund:Schöffengrund+OT ohne Oberwetz; Hüttenberg:Hüttenberg+OT	_9000700000000000029	2018-05-02 12:20:00	Eisen	µg/l	16.278	2	1	130	260	260	P	P2	S
2018	DEHE	0 Albshausen, Burgsolms HZ, Oberndorf, (+Gewerbegebiet Oberbiel)	_9000700000000000282	2018-05-14 10:06:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.650	1	1	33	33	33	C	O1	L
2018	DEHE	Volkmarsen, Lütersheim, Ehringen	_9000700000000000316	2018-11-19 11:44:00	Coliforme	#/100 ml	5.540	4	1	0	1	1	P	P2	M
2018	DEHE	Willingen, Stryck	_9000700000000000328	2018-08-27 09:04:00	Coliforme	#/100 ml	2.628	8	1	0	1	1	O	O1	M
2018	DEHE	Frankenberg,Hommershsn,Rödden,Rodenb,Schreufa,Viermün,Wandershsn,Burgw	_9000700000000000345	2018-12-12 08:31:00	Coliforme	#/100 ml	17.837	10	1	0	1	1	P	P2	M
2018	DEHE	Bad Wildungen,Albertshsn, Reinhardshsn,Alt Wild.,Reitzenh,Mandern,Wega	_9000700000000000376	2018-06-04 11:20:00	Coliforme	#/100 ml	16.178	13	1	0	2	2	C	O1	M
2018	DEHE	BSS_Ahl, Hausen, Salmünster Kernstadt, Alsberg	_9000700000000000415	2018-08-06 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.143	1	1	18,3	18,3	18,3	T	T1	S
2018	DEHE	STE_Steinau Innenstadt	_9000700000000000438	2018-08-20 14:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.339	1	1	9,157	9,157	9,157	T	T1	S
2018	DEHE	HU_Stadtteile nördlich des Mains	_9000700000000000460	2018-09-04 10:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	74.664	4	1	-1,487	7,73	7,73	U	O1	I
2018	DEHE	HU_Steinheim, Klein - Auheim	_9000700000000000462	2018-04-16 10:35:00	Trübung		20.701	10	1				D	O1	I
2018	DEHE	WAE_Aufenau, Wächtersbach	_9000700000000000473	2018-08-16 09:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.666	2	2	6	6	6	O	O1	S
2018	DEHE	WAE_Aufenau, Wächtersbach	_9000700000000000473	2018-03-15 08:20:00	Coliforme	#/100 ml	8.666	7	2	0	3,5	4	P	P2	S
2018	DEHE	BOR_Bad Orb	_9000700000000000487	2018-09-04 13:19:00	Koloniezahl 22 °C		9.958	8	1				D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEHE	LAN_Langenselbold	_90007000000000000489	2018-06-18 11:40:00	Coliforme	#/100 ml	14.089	7	1	0	3	3	D	O1	I
2018	DEHE	BRK_Bruchköbel, HAM_Marköbel, NEU_Ravolzhausen, Rüdigheim	_90007000000000000494	2018-04-27 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	11.485	7	1	0	1	1	D	D2	I
2018	DEHE	BRK_Bruchköbel, HAM_Marköbel, NEU_Ravolzhausen, Rüdigheim	_90007000000000000494	2018-04-27 10:20:00	Trübung		11.485	7	1				D	D2	I
2018	DEHE	MTL_Bischofsheim, Dörnigheim, Hochstadt, Wachenbuchen	_90007000000000000505	2018-11-05 10:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	38.558	3	1	5	7,11	7,11	C	C1	S
2018	DEHE	NID_Heldenbergen, Windecken Zone A	_90007000000000000509	2018-06-04 11:40:00	Coliforme	#/100 ml	9.797	7	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEHE	Idstein-Mittelzone	_90007000000000000604	2018-03-08 12:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	6.317	1	1	5,2	5,2	5,2	T	T1	S
2018	DEHE	Taunusstein HB Eschbach	_90007000000000000618	2018-12-04 12:55:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.162	1	1	27,53	27,53	27,53	T	T1	M
2018	DEHE	Taunusstein HB Eschbach	_90007000000000000622	2018-06-07 14:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.890	1	1	12,79	12,79	12,79	T	T1	M
2018	DEHE	Taunusstein HB Eschbach	_90007000000000000622	2018-09-20 12:50:00	Coliforme	#/100 ml	5.890	6	2	0	1	1	P	P2	S
2018	DEHE	Taunusstein HB Dieling	_90007000000000000623	2018-09-20 13:30:00	Coliforme	#/100 ml	5.309	5	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEHE	Alsbach-Hähnlein: Alsbach HZ + MZ / Bickenbach	_90007000000000000648	2018-03-12 14:00:00	Coliforme	#/100 ml	11.248	7	1	0	3	3	D	O1	S
2018	DEHE	Borken + OT	_90007000000000000702	2018-08-07 09:15:00	Coliforme	#/100 ml	7.155	10	4	0	5,5	16	C	C1	M
2018	DEHE	Melsungen VZ Körler Stück	_90007000000000000727	2018-05-15 10:42:00	Coliforme	#/100 ml	4.243	9	1	0	1	1	P	P1	S
2018	DEHE	Melsungen VZ Körler Stück	_90007000000000000727	2018-08-16 08:41:00	Coliforme	#/100 ml	4.243	9	2	0	1,5	2	T	P2	S
2018	DEHE	Melsungen VZ Stadtwald	_90007000000000000728	2018-05-15 08:40:00	Coliforme	#/100 ml	9.165	23	8	0	3,5	10	P	P1	S
2018	DEHE	Treysa	_90007000000000000749	2018-05-23 10:05:00	Coliforme	#/100 ml	9.529	12	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEHE	GWW Kirchberg	_9000700000000000769	2018-02-06 08:25:00	Calcitlösekapazität	mg/l	14.238	2	2	-2,85	10,65	12,4	C	T1	S
2018	DEHE	GWW Remsfeld	_9000700000000000770	2018-06-11 09:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	26.034	2	1	8,7	12,5	12,5	C	T1	M
2018	DEHE	GWW Remsfeld	_9000700000000000770	2018-06-11 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	26.034	66	1	0	4	4	P	P1	S
2018	DEHE	GWW Remsfeld	_9000700000000000770	2018-12-04 08:50:00	Koloniezahl 22 °C		26.034	66	1				P	P2	S
2018	DEHE	GWW Remsfeld	_9000700000000000770	2018-12-04 08:50:00	Koloniezahl 36 °C		26.034	66	1				P	P2	S
2018	DEHE	KS_Trendelburg 29	_9000700000000000817	2018-06-05 14:21:00	Coliforme	#/100 ml	14.207	10	1	0	5	5	C	T1	M
2018	DEHE	KS_Fuldabrück 59	_9000700000000000850	2018-01-24 07:13:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.828	2	1	7,1	11,1	11,1	T	T1	S
2018	DEHE	KS_Kassel 63	_9000700000000000854	2018-01-08 07:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	223.979	8	2	0,25	6	6,6	T	T1	S
2018	DEHE	KS_Kassel 62	_9000700000000000854	2018-06-19 12:50:00	Coliforme	#/100 ml	223.979	106	3	0	2	31	P	O1	S
2018	DEHE	KS_Kassel 61	_9000700000000000854	2018-01-22 08:35:00	Enterokokken	#/100 ml	223.979	102	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_9000700000000000855	2018-09-20 11:10:00	Coliforme	#/100 ml	80.764	49	1	0	1	1	D	O1	S
2018	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_9000700000000000855	2018-02-01 09:50:00	Koloniezahl 22 °C		80.764	49	3				D	O1	S
2018	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_9000700000000000855	2018-03-15 10:25:00	Koloniezahl 36 °C		80.764	49	5				D	O1	S
2018	DEHE	Zweckverband GWW Florenberg	_9000700000000000856	2018-08-23 14:00:00	Koloniezahl 22 °C		19.800	11	1				P	O1	S
2018	DEHE	Gemeinde Kalbach	_9000700000000000861	2018-08-09 09:11:00	Coliforme	#/100 ml	6.337	4	1	0	3	3	D	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEHE	Gemeinde Kalbach	_9000700000000000861	2018-08-09 09:11:00	Koloniezahl 22 °C		6.337	4	1				D	O1	S
2018	DEHE	Gemeinde Kalbach	_9000700000000000861	2018-08-09 09:11:00	Koloniezahl 36 °C		6.337	4	1				D	O1	S
2018	DEHE	Gemeinde Kalbach	_9000700000000000861	2018-08-09 09:11:00	Trübung		6.337	4	1				D	O1	S
2018	DEHE	Stadt Gersfeld (betreut durch Remondis Aqua GmbH & Co. KG)	_9000700000000000862	2018-02-15 08:41:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.499	1	1	14,9	14,9	14,9	T	T1	M
2018	DEHE	OV: OVAG / WB Heiligenstock ohne Teilmenge WB Praunheim	_9000700000000000890	2018-12-11 11:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	68.370	4	1	1,9	6,01	6,01	C	O1	S
2018	DEHE	Infraserv-Hoechst	_9000700000000000895	2018-11-26 09:38:00	Calcitlösekapazität	mg/l	10.175	2	1	-15,071	12,55	12,55	C	O1	S
2018	DEHE	Höchst: Höchst + OT	_9000700000000000905	2018-08-13 09:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	10.678	2	1	5,5	9	9	U	O1	S
2018	DEHE	BUE6_Vonhausen, Diebach a.H.	_9000700000000000921	2018-09-26 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	2.619	4	1	0,5	2	2	C	P2	I
2018	DEHE	BUE6_Vonhausen, Diebach a.H.	_9000700000000000921	2018-06-19 12:35:00	Coliforme	#/100 ml	2.619	4	1	0,5	1	1	O	P2	I
2018	DEHE	BUE6_Vonhausen, Diebach a.H.	_9000700000000000921	2018-06-19 12:35:00	Koloniezahl 22 °C		2.619	4	1				O	P2	I
2018	DEHE	BUE6_Vonhausen, Diebach a.H.	_9000700000000000921	2018-06-19 12:35:00	Koloniezahl 36 °C		2.619	4	1				O	P2	I
2018	DEHE	EVB5_Butzbach MD, Butzbach HD	_9000700000000000932	2018-06-05 09:35:00	Coliforme	#/100 ml	11.710	4	1	0	1	1	O	P2	I
2018	DEHE	FBG2_Tiefzone, Mittelzone, Kernstadt	_9000700000000000936	2018-09-05 12:10:00	Coliforme	#/100 ml	14.462	10	1	0	1	1	O	P2	I
2018	DEHE	LIM1_Rommelhausen, Himbach, Hainchen	_9000700000000000953	2018-08-21 11:07:00	Coliforme	#/100 ml	2.793	5	1	0	1	1	O	P2	I
2018	DEHE	WLS1_Alle Objekte	_9000700000000000986	2018-04-18 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	3.731	4	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DEHE	Mörfelden - Walldorf	_9000700000000000991	2018-10-01 10:45:00	Geschmack		33.342	16	2				O	O1	S
2018	DEHE	Raunheim	_9000700000000000993	2018-11-19 10:00:00	Koloniezahl 36 °C		16.431	10	1				D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEHE	Rüsselsheim	_9000700000000000995	2018-01-22 11:20:00	Trübung		65.060	28	1				P	P2	S
2018	DEHE	WVG Langgöns	_9000700000000001030	2018-10-16 09:52:00	Coliforme	#/100 ml	6.854	4	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DEHE	WVG Wettenberg	_9000700000000001063	2018-07-11 10:25:00	Koloniezahl 36 °C		2.469	8	1				U	D2	S
2018	DEHE	WVG Stadtwerke Gießen "Stadt Gießen"	_9000700000000001065	2018-07-11 07:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.020	6	1	6,61	24,9	24,9	U	O1	M
2018	DEHE	WVG Stadtwerke Gießen "Stadt Gießen"	_9000700000000001065	2018-07-11 08:10:00	Eisen	µg/l	2.200	6	1	19,5	450	450	D	D2	S
2018	DEHE	Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	_9000700000000001076	2018-07-11 12:10:00	Coliforme	#/100 ml	25.284	13	1	0	2	2	P	P2	S
2018	DEHE	Versorgungsgebiet Bad Homburg	_9000700000000001089	2018-06-21 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	54.093	31	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	_9000700000000001118	2018-11-21 09:15:00	Färbung		8.285	7	1				U	O1	S
2018	DEHE	Kelkheim MZ	_9000700000000001299	2018-12-04 09:35:00	Coliforme	#/100 ml	8.235	5	2	0	1	1	P	O1	S
2018	DEHE	Kelkheim - Münster TZ	_9000700000000001300	2018-12-04 11:50:00	Coliforme	#/100 ml	7.195	4	1	0	2	2	C	O1	S
2018	DEHE	TB Lauterbach - Tiefdruckzone V + VI	_9000700000000001371	2018-06-13 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	5.737	4	1	0	3	3	C	C1	S
2018	DEHE	TB Lauterbach - Tiefdruckzone V + VI	_9000700000000001371	2018-06-13 00:00:00	*E. coli*	#/100 ml	5.737	4	1	0	1	1	C	C1	S
2018	DEHE	Eschwege: Eschwege + OT	_9000700000000001434	2018-08-14 09:25:00	Coliforme	#/100 ml	20.065	10	1	0	3	3	C	O1	S
2018	DEHE	Eschwege: Eschwege + OT	_9000700000000001434	2018-08-14 09:25:00	Eisen	µg/l	20.065	2	1	12	22	22	C	O1	S
2018	DEHE	Hessisch Lichtenau: Hessisch Lichtenau + OT	_9000700000000001437	2018-09-03 12:20:00	Calcitlösekapazität	mg/l	13.650	2	1	8,8	13,1	13,1	U	O1	S
2018	DEHE	Sontra: Sontra + OT	_9000700000000001442	2018-06-06 09:06:00	Coliforme	#/100 ml	8.855	9	3	0	1	6	C	O1	S
2018	DEHE	Sontra: Sontra + OT	_9000700000000001442	2018-06-06 09:26:00	Sulfat	mg/l	8.855	2	1	145	259	259	C	O1	S
2018	DEHE	Sontra: Sontra + OT	_9000700000000001442	2018-08-29 10:00:00	Trübung		8.855	15	1				T	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEHE	Waldkappel: Waldkappel + OT	_9000700000000001443	2018-11-06 13:25:00	Koloniezahl 22 °C		5.090	6	2				C	P2	S
2018	DEHE	Waldkappel: Waldkappel + OT	_9000700000000001443	2018-11-06 13:25:00	Koloniezahl 36 °C		5.090	6	1				C	P2	S
2018	DEHE	Witzenhausen: Witzenhausen + OT	_9000700000000001447	2018-03-06 11:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	17.489	2	1	2,451	5,428	5,428	U	O1	S
2018	DEHE	Offenbach Stadt	_9000700000000001492	2018-05-07 08:50:00	Trübung		134.000	61	1				U	O1	I
2018	DEHE	MAR_Pharmaserv	_9000700000000001629	2018-02-14 11:45:00	Koloniezahl 36 °C		1	10	1				D	D2	I
2018	DEHE	ZMW_Fro Gla Loh	_9000700000000001639	2018-05-08 11:10:00	Koloniezahl 36 °C		16.617	10	1				P	O1	M
2018	DEHE	ZMW_Fro Gla Loh	_9000700000000001639	2018-11-06 14:00:00	Trübung		16.617	10	1				P	P2	S
2018	DEHE	NIE_Niederdorfelden, Oberdorfelden	_9000700000000001652	2018-02-27 09:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.909	1	1	5,8	5,8	5,8	O	O1	M
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Langenhorn	_9000200000000000007	2018-09-06 09:20:00	Mangan	µg/l	70.929	69	1	0	60	60	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2018-02-21 08:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	586.360	298	3	-4,855	6	7,26	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2018-07-02 12:30:00	Coliforme	#/100 ml	100	305	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2018-09-04 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	100	305	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2018-11-19 09:20:00	Coliforme	#/100 ml	100	305	2	0	1	1	D	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2018-09-24 09:00:00	Kupfer	mg/l	100	554	1	0,072	2,073	2,073	D	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_9000200000000000011	2018-06-21 12:05:00	Mangan	µg/l	100	554	1	0	51	51	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Glinde	_9000200000000000013	2018-02-02 10:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	25.028	15	2	1,26	5,775	6,54	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Glinde	_9000200000000000013	2018-01-05 09:55:00	Eisen	µg/l	100	39	1	13	607	607	D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Glinde	_900020000000000000 13	2018-01-05 09:55:00	Trübung		100	25	1				D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Großensee	_900020000000000000 14	2018-03-15 08:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	75.022	57	3	1,06	13,8	14,1	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Großhansdorf	_900020000000000000 15	2018-01-23 10:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	53.918	26	2	2,755	7,155	8,26	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Großhansdorf	_900020000000000000 15	2018-09-20 11:40:00	Eisen	µg/l	100	44	1	12	250	250	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Nordheide	_900020000000000000 18	2018-02-16 10:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	276.327	138	1	-0,115	5,42	5,42	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Süd	_900020000000000000 20	2018-01-03 08:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	250.527	173	2	1,13	5,24	5,24	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Süd	_900020000000000000 20	2018-05-17 11:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	250.527	173	1	1,13	5,65	5,65	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Süd	_900020000000000000 20	2018-03-06 12:00:00	Mangan	µg/l	100	277	1	0	57	57	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2018-04-05 10:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	114.994	78	1	-2,71	5,47	5,47	T	O1	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2018-01-30 08:45:00	Eisen	µg/l	200	133	1	10	214	214	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2018-03-22 08:20:00	Eisen	µg/l	200	133	1	10	327	327	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2018-04-18 10:45:00	Eisen	µg/l	200	133	1	10	201	201	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2018-03-22 08:20:00	Mangan	µg/l	200	133	1	0	77	77	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2018-04-18 10:45:00	Mangan	µg/l	200	133	2	0	69,5	71	D	D2	S
2018	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000 21	2018-03-22 08:20:00	Trübung		200	78	1				D	D2	S
2018	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2018-11-06 10:20:00	Ammonium	mg/l	1	14	1	0,375	0,54	0,54	C	O1	L
2018	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2018-11-06 10:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	2	1	1,6	8,3	8,3	C	O1	L
2018	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2018-11-06 10:20:00	Eisen	µg/l	1	3	1	74	609	609	C	O1	L
2018	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000 47	2018-11-06 10:20:00	Mangan	µg/l	1	3	1	47	62	62	C	O1	L

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEMV	Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	_90003000000000000006	2018-07-23 06:28:00	Coliforme	#/100 ml	65.142	451	6	0	1	2	U	O1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	_90003000000000000006	2018-07-30 14:05:00	Eisen	µg/l	65.142	407	1	20	1.400	1.400	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	_90003000000000000006	2018-10-12 13:20:00	Koloniezahl 22 °C		65.142	451	1				P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Friedrichshof Zone 1, Wismar	_90003000000000000007	2018-04-05 12:10:00	Mangan	µg/l	33.909	36	1	20	70	70	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_90003000000000000033	2018-05-04 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	6.377	26	1	0	2	2	T	O1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_90003000000000000033	2018-08-30 09:25:00	Coliforme	#/100 ml	6.377	26	8	0	3,5	51	P,P	P2,O1	S,S
2018	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_90003000000000000033	2018-06-21 09:30:00	Eisen	µg/l	6.377	16	1	90	270	270	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_90003000000000000033	2018-08-30 10:40:00	Eisen	µg/l	6.377	16	2	90	725	730	P,P	O1,P2	S,S
2018	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_90003000000000000033	2018-04-25 11:20:00	Enterokokken	#/100 ml	6.377	18	1	0	4	4	T	O1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_90003000000000000033	2018-06-21 09:30:00	Mangan	µg/l	6.377	16	1	30	70	70	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_90003000000000000033	2018-08-30 10:10:00	Mangan	µg/l	6.377	16	2	30	160	240	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	_90003000000000000037	2018-06-11 08:20:00	Coliforme	#/100 ml	10.264	22	3	0	1	2	U,U	O1,O1	I,S
2018	DEMV	Wasserwerk Plau	_90003000000000000037	2018-06-11 10:40:00	Eisen	µg/l	10.264	19	1	20	480	480	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Garwitz	_90003000000000000047	2018-06-13 08:05:00	Eisen	µg/l	5.240	10	1	80	480	480	P	P2	M
2018	DEMV	Wasserwerk Parchim	_90003000000000000074	2018-07-25 09:25:00	Coliforme	#/100 ml	18.952	81	2	0	8	9	P,P	O1,P2	S,S
2018	DEMV	Wasserwerk Parchim	_90003000000000000074	2018-07-30 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	18.952	81	2	0	39,5	77	U,U	O1,O1	I,S
2018	DEMV	Wasserwerk Parchim	_90003000000000000074	2018-08-09 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	18.952	81	1	0	4	4	T	O1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Parchim	_90003000000000000074	2018-06-26 14:20:00	Mangan	µg/l	18.952	74	2	5	85	110	P,P	P2,P2	M,S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEMV	Wasserwerk Lübz	_9000300000000000075	2018-10-18 08:25:00	Coliforme	#/100 ml	6.110	17	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-01-08 12:10:00	Coliforme	#/100 ml	5.608	158	1	0	1	1	T	O1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-01-22 07:26:00	Coliforme	#/100 ml	5.608	158	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-07-10 07:15:00	Coliforme	#/100 ml	30.655	217	22	0	1	2	P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-07-30 07:20:00	Eisen	µg/l	30.655	116	1	20	1.340	1.340	P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-07-10 10:35:00	*E. coli*	#/100 ml	30.655	217	2	0	2	3	P,P	P1,P2	I,I
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-07-02 07:35:00	Koloniezahl 22 °C		30.655	216	2				P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-03-29 11:00:00	Koloniezahl 36 °C		5.608	158	1				U	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2018-07-30 07:20:00	Mangan	µg/l	30.655	116	2	5	160	210	P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Ludwigslust	_9000300000000000082	2018-09-19 12:40:00	Coliforme	#/100 ml	20.000	63	8	0	1	18	T,T	O1,O1	S,M
2018	DEMV	Wasserwerk Ortkrug	_9000300000000000098	2018-12-20 08:00:00	Mangan	µg/l	12.265	25	10	40	60	70	T,T	T1,O1	M,M
2018	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_9000300000000000099	2018-03-02 07:30:00	Ammonium	mg/l	8.600	17	3	0,43	0,53	0,54	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_9000300000000000099	2018-03-02 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	8.600	18	1	0	4	4	U	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_9000300000000000099	2018-11-13 07:17:00	Coliforme	#/100 ml	8.600	18	1	0	2	2	T	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_9000300000000000099	2018-02-27 14:45:00	Koloniezahl 22 °C		8.600	18	1				U	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_9000300000000000099	2018-02-27 14:45:00	Koloniezahl 36 °C		8.600	18	1				U	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	_9000300000000000117	2018-05-02 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	16.620	20	2	0	1	1	T	T1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_9000300000000000118	2018-11-07 13:15:00	Coliforme	#/100 ml	20.992	118	11	0	1	17	P	P2	M
2018	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_9000300000000000118	2018-11-14 10:45:00	Coliforme	#/100 ml	20.992	118	4	0	3,5	7	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_9000300000000000118	2018-11-07 13:15:00	Enterokokken	#/100 ml	20.992	113	1	0	4	4	P	P2	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_90003000000000001 18	2018-11-07 13:15:00	Koloniezahl 22 °C		20.992	118	1				P	P2	M
2018	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_90003000000000001 18	2018-11-07 13:15:00	Koloniezahl 36 °C		20.992	118	1				P	P2	M
2018	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 2	_90003000000000001 33	2018-10-16 08:30:00	Eisen	µg/l	1.098	4	1	20	240	240	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Stralsund, Andershof 3	_90003000000000001 34	2018-08-28 10:55:00	Coliforme	#/100 ml	1.098	13	1	0	1	1	P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-05-29 11:10:00	Coliforme	#/100 ml	25	79	3	0	1	2	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-07-11 10:20:00	Eisen	µg/l	25	79	1	11	280	280	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-12-06 10:40:00	Eisen	µg/l	32.207	79	2	11	590	770	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-01-17 14:30:00	Enterokokken	#/100 ml	32.207	83	1	0	1	9	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-05-29 12:10:00	Enterokokken	#/100 ml	190	83	1	0	9	9	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-12-06 10:40:00	Mangan	µg/l	32.207	76	1	2,65	120	120	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-07-11 10:20:00	Trübung		25	81	1				D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000001 36	2018-12-06 10:40:00	Trübung		32.207	81	2				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Lüssow	_90003000000000001 37	2018-07-05 09:45:00	Coliforme	#/100 ml	5.546	69	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Lüssow	_90003000000000001 37	2018-05-07 08:10:00	Enterokokken	#/100 ml	5.546	30	1	0	17	17	P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Lodmannshagen	_90003000000000001 50	2018-08-03 07:00:00	Trübung		29	25	2				D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEMV	Wasserwerk Anklam	_9000300000000000161	2018-01-08 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	15.040	18	6	0	4	27	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Ribnitz	_9000300000000000181	2018-09-20 08:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	17.155	2	1	0,6	9,1	9,1	C	O1	M
2018	DEMV	Wasserwerk Ribnitz	_9000300000000000181	2018-05-31 09:10:00	Koloniezahl 22 °C		17.155	13	1				D	D2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Damgarten	_9000300000000000182	2018-07-31 07:50:00	Koloniezahl 36 °C		3.661	9	1				P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	_9000300000000000190	2018-05-31 09:55:00	Coliforme	#/100 ml	4.382	12	1	0	1	1	P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Peterskreuz	_9000300000000000190	2018-02-28 10:10:00	Koloniezahl 36 °C		4.382	13	1				T	T1	I
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-05-14 12:45:00	Coliforme	#/100 ml	50	924	3	0	6	7	P	P2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-12-11 10:55:00	Coliforme	#/100 ml	100	924	11	0	6	46	D,D	D1,D2	S,S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-12-18 07:00:00	Coliforme	#/100 ml	150	924	12	0	6,5	57	S,S,S	D2,P2,D2	S,S,I
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-02-14 14:20:00	Eisen	µg/l	30	186	1	20	780	780	D	D1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-05-23 11:15:00	Eisen	µg/l	150	186	2	20	2.560	4.200	S,S	P1,D1	S,S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-04-13 11:40:00	Enterokokken	#/100 ml	75	570	1	0	4	4	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-11-05 11:30:00	Enterokokken	#/100 ml	100	570	2	0	66	131	S	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-07-13 10:50:00	*E. coli*	#/100 ml	100	923	1	0	12	12	S	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-09-24 10:00:00	*E. coli*	#/100 ml	20	923	2	0	1	1	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-05-11 07:00:00	Färbung		10	156	1				S	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-05-23 11:15:00	Geruch		50	539	1				S	D1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-01-15 10:25:00	Koloniezahl 22 °C		150	922	7				P,P	P2,P2	I,S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-05-16 09:00:00	Koloniezahl 22 °C		150	922	9				S,S	D2,P2	S,S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_9000300000000000195	2018-08-01 10:40:00	Koloniezahl 22 °C		30	922	6				D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2018-07-05 10:15:00	Koloniezahl 36 °C		50	922	8				D,D	D2,D2	S,I
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2018-08-22 07:00:00	Koloniezahl 36 °C		150	922	4				S,S	D2,P2	S,S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2018-02-14 14:20:00	Mangan	µg/l	30	67	1	10	100	100	D	D1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2018-05-23 11:15:00	Mangan	µg/l	50	67	1	10	920	920	S	D1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2018-05-23 11:15:00	Nickel	µg/l	50	22	1	5	69	69	S	D1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000000195	2018-11-29 12:15:00	pH-Wert	pH-Einheiten	50	504	1	7,37	9,7	9,7	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Niekrenz	_90003000000000000205	2018-11-30 09:40:00	Coliforme	#/100 ml	6.909	6	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Groß Bäbelin	_90003000000000000237	2018-06-22 14:10:00	Coliforme	#/100 ml	4.629	7	1	0	4	4	T	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Güstrow, Goldberger Str.	_90003000000000000245	2018-04-05 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	14.000	15	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Langensee	_90003000000000000256	2018-11-13 09:30:00	Ammonium	mg/l	17.456	10	2	0,26	0,535	0,56	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000000291	2018-06-25 10:45:00	Coliforme	#/100 ml	50.029	259	17	0	14	100	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000000291	2018-07-24 08:30:00	Enterokokken	#/100 ml	50.029	220	3	0	2	3	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000000291	2018-07-02 10:15:00	Geruch		50.029	212	4				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000000291	2018-06-11 11:25:00	Koloniezahl 22 °C		50.029	260	2				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000000291	2018-07-02 08:05:00	Koloniezahl 36 °C		50.029	259	3				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk III Neubrandenburg	_90003000000000000292	2018-06-11 11:05:00	Coliforme	#/100 ml	23.547	105	1	0	3	3	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk III Neubrandenburg	_90003000000000000292	2018-07-02 11:20:00	Geruch		23.547	86	2				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk III Neubrandenburg	_90003000000000000292	2018-06-26 10:15:00	Koloniezahl 22 °C		23.547	107	4				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000000293	2018-03-22 09:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	20.441	1	1	23	23	23	O	O1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000002 93	2018-07-17 10:05:00	Coliforme	#/100 ml	8.300	76	3	0	12	19	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000002 93	2018-08-22 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	20.441	76	1	0	2	2	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Friedland	_90003000000000002 94	2018-06-25 12:00:00	Blei	µg/l	80	6	1	2	28	28	D	D1	S
2018	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	_90003000000000002 95	2018-12-05 11:05:00	Coliforme	#/100 ml	110	28	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	_90003000000000002 96	2018-11-21 13:00:00	Coliforme	#/100 ml	80	46	1	0	46	46	D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	_90003000000000002 96	2018-06-18 08:45:00	Geruch		250	50	1				D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000002 97	2018-07-02 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	9.907	43	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000002 97	2018-07-02 10:05:00	Koloniezahl 22 °C		9.907	43	2				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Altentreptow	_90003000000000003 00	2018-01-04 08:30:00	Mangan	µg/l	6.145	1	1	65	65	65	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Eggesin	_90003000000000003 07	2018-11-23 11:55:00	Enterokokken	#/100 ml	13.808	12	1	0	11	11	O	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Eggesin	_90003000000000003 07	2018-11-23 11:55:00	Koloniezahl 22 °C		13.808	4	1				O	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Eggesin	_90003000000000003 07	2018-11-23 11:55:00	Koloniezahl 36 °C		13.808	4	1				O	O1	S
2018	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	_90003000000000003 08	2018-06-06 14:00:00	Coliforme	#/100 ml	14.037	42	2	0	1	1	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Torgelow	_90003000000000003 09	2018-11-23 10:48:00	Trübung		20	42	1				D	D2	I
2018	DEMV	LmB EWVA Molkerei Bergen Milchunion	_90003000000000003 56	2018-10-29 09:40:00	Coliforme	#/100 ml	1	6	2	0	11	20	T	T1	M
2018	DEMV	LmB EWVA Molkerei Bergen Milchunion	_90003000000000003 56	2018-02-22 11:10:00	Nickel	µg/l	1	2	1	66,5	128	128	T	T1	M
2018	DEMV	LmB EWVA Neue Rügenfisch Sassnitz	_90003000000000003 57	2018-12-11 10:00:00	Koloniezahl 36 °C		1	8	1				D	D2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Hohenwarth	_90003000000000003 81	2018-06-19 09:45:00	Koloniezahl 36 °C		8.544	16	1				D	D2	I
2018	DEMV	Wasserwerk Ahlbeck	_90003000000000007 72	2018-07-24 10:35:00	Trübung		8.839	24	1				P	P2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEMV	Wasserwerk Garz	_900030000000000007 74	2018-03-21 09:35:00	Coliforme	#/100 ml	2.611	20	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Garz	_900030000000000007 74	2018-03-21 09:35:00	Koloniezahl 22 °C		2.611	20	1				P	P2	S
2018	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	_900030000000000007 75	2018-03-12 08:15:00	Koloniezahl 22 °C		15.580	9	2				T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Hohendorf	_900030000000000007 75	2018-11-15 11:25:00	Trübung		15.580	35	1				P	P2	S
2018	DEMV	LmB Arla Foods Deutschland GmbH	_900030000000000008 03	2018-02-13 08:05:00	Antimon	µg/l	101	3	1	4	7	7	T	T1	S
2018	DEMV	Wasserwerk Zingst (Druckstation Verschnitt Divitz und Peterskreuz)	_900030000000000008 24	2018-06-11 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	3.246	10	1	0	1	1	O	O1	I
2018	DEMV	LmB Franziska Stolle GmBH Brenz	_900030000000000008 29	2018-08-01 00:00:01	Coliforme	#/100 ml	1	27	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DENI	B10103	B10103	1	Coliforme	#/100 ml	211.824	125	1	0	1	1	P,O	O1,O1	S,S
2018	DENI	B1015	B1015	1	Nickel	µg/l	43.505	6	1	4	27	27	O	D1	S
2018	DENI	B1038	B1038	1	Calcitlösekapazität	mg/l	37.257	6	1	2,35	5,7	5,7	O	O1	S
2018	DENI	B1040	B1040	1	Calcitlösekapazität	mg/l	11.580	7	1	4,3	7,3	7,3	T	O1	S
2018	DENI	B1046	B1046	1	Calcitlösekapazität	mg/l	10.710	2	1	5,586	7,858	7,858	O	T1	L
2018	DENI	B1049	B1049	1	Calcitlösekapazität	mg/l	54.766	4	1	3,3	7	7	O	O1	S
2018	DENI	B1049	B1049	1	Coliforme	#/100 ml	54.766	37	2	0	2	3	T,T	C1,T1	M,M
2018	DENI	B1050	B1050	1	Coliforme	#/100 ml	67.433	41	3	0	1	3	T	T1	L
2018	DENI	B1051	B1051	1	Coliforme	#/100 ml	87.929	96	42	0	1,5	32	T,C	T1,C1	S,L
2018	DENI	B1052	B1052	1	Coliforme	#/100 ml	87.771	48	8	0	1	2	T,O	T1,O1	M,L
2018	DENI	B1056	B1056	1	Coliforme	#/100 ml	196.778	133	1	0	1	1	O	P2	M
2018	DENI	B1059	B1059	1	Calcitlösekapazität	mg/l	29.060	3	1	3	8,3	8,3	C	O1	L
2018	DENI	B1069	B1069	1	Coliforme	#/100 ml	51.710	17	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DENI	B1075	B1075	1	Eisen	µg/l	75.700	4	1	18,5	428	428	D	D2	S
2018	DENI	B15107	B15107	1	Calcitlösekapazität	mg/l	14.745	2	1	57,485	8,14	8,14	O	T1	L
2018	DENI	B15108	B15108	1	Calcitlösekapazität	mg/l	24.022	2	2	8,1265	8,127	10,88	O	T1	L
2018	DENI	B15110	B15110	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.037	2	1	3,6355	9,287	9,287	O	T1	L
2018	DENI	B15110	B15110	1	Coliforme	#/100 ml	15.037	12	1	0	1	1	O	D1	S
2018	DENI	B15111	B15111	1	Calcitlösekapazität	mg/l	9.330	2	1	4,8695	7,547	7,547	O	T1	L
2018	DENI	B15111	B15111	1	Nickel	µg/l	9.330	2	1	32,5	45	45	D	D1	S
2018	DENI	B15230	B15230	1	Coliforme	#/100 ml	9.824	15	1	0	6	6	O	O1	I

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENI	B15251	B15251	1	Calcitlösekapazität	mg/l	14.237	3	1	2,501	10,9	10,9	O	O1	I
2018	DENI	B15355	B15355	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.803	4	1	3,629	5,883	5,883	O	T1	L
2018	DENI	B15355	B15355	1	Coliforme	#/100 ml	15.803	16	1	0	1	1	T	T1	S
2018	DENI	B15355	B15355	1	Mangan	µg/l	15.803	4	1	38	63	63	T	T1	S
2018	DENI	B15358	B15358	1	Coliforme	#/100 ml	8.498	10	1	0	1,5	1	O	P2	S
2018	DENI	B15358	B15358	2	Coliforme	#/100 ml	8.498	10	1	0	1,5	2	T	T1	S
2018	DENI	B15403	B15403	1	Eisen	µg/l	9.827	2	1	160,5	316	316	C,D	D1,O1	M,L
2018	DENI	B15403	B15403	1	Sulfat	mg/l	9.827	2	1	240	338	338	C,D	D1,O1	M,L
2018	DENI	B15548	B15548	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.171	1	1	9,004	9,004	9,004	C	R1	S
2018	DENI	B15548	B15548	1	Coliforme	#/100 ml	6.171	3	1	0	1	1	O	D2	S
2018	DENI	B15551	B15551	1	Arsen	µg/l	6.361	3	1	7,7	19,3	19,3	O	T1	I
2018	DENI	B15551	B15551	1	Coliforme	#/100 ml	6.361	12	1	0	1	1	O	P2	S
2018	DENI	B15555	B15555	1	Coliforme	#/100 ml	4.662	12	1	0	1	1	O	P2	S
2018	DENI	B15571	B15571	1	pH-Wert	pH-Einheiten	5.150	11	1	7,48	6,4	7,96	C	T1	S
2018	DENI	B15573	B15573	1	Blei	µg/l	31.299	6	1	3,9	24,2	24,2	D	D1	S
2018	DENI	B2002	B2002	1	Bromat	µg/l	51.870	3	1	6	13	13	O	O1	L
2018	DENI	B2015	B2015	1	Coliforme	#/100 ml	35.657	32	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DENI	B2017	B2017	1	Calcitlösekapazität	mg/l	35.736	4	1	-0,55	6	6	O	O1	I
2018	DENI	B2020	B2020	1	Coliforme	#/100 ml	37.782	21	1	0	1	1	O	P2	S
2018	DENI	B2021	B2021	1	Coliforme	#/100 ml	32.292	29	1	0	1	1	D,O	O1,O1	S,S
2018	DENI	B2034	B2034	1	Coliforme	#/100 ml	258.191	139	3	0	1	1	O,O	D2,P2	S,S
2018	DENI	B2045	B2045	1	Calcitlösekapazität	mg/l	17.800	2	2	8,7	8,7	8,8	C	T1	L
2018	DENI	B2046	B2046	1	Calcitlösekapazität	mg/l	49.280	5	2	4,4	7,5	8,3	C,C	T1,O1	L,L
2018	DENI	B2046	B2046	1	Enterokokken	#/100 ml	49.280	31	2	0	1	1	D	D2	I
2018	DENI	B2051	B2051	1	Coliforme	#/100 ml	11.886	11	1	0	2	2	O	O1	I
2018	DENI	B2053	B2053	1	Coliforme	#/100 ml	80.402	54	1	0	1	1	U	D2	S
2018	DENI	B2056	B2056	1	Coliforme	#/100 ml	36.785	78	2	0	2,5	4	O,O	P2,D2	S,S
2018	DENI	B24110	B24110	1	Coliforme	#/100 ml	659.000	363	2	0	1,5	2	O	P2	I
2018	DENI	B24110	B24110	1	Oxidierbarkeit	mg/l O2	659.000	27	1	2,6	5,1	5,1	O	O1	S
2018	DENI	B25102	B25102	1	Coliforme	#/100 ml	41.350	32	2	0	5,5	10	O,P	O1,C1	S,S
2018	DENI	B25464	B25464	1	Coliforme	#/100 ml	9.200	7	1	0	1	1	O	D2	S
2018	DENI	B25514	B25514	1	Calcitlösekapazität	mg/l	25.462	3	1	4,896	8,673	8,673	U	O1	S
2018	DENI	B25530	B25530	1	Coliforme	#/100 ml	12.304	21	2	0	14	27	U	O1	S
2018	DENI	B25531	B25531	1	Coliforme	#/100 ml	5.100	12	4	0	42	83	U	O1	S
2018	DENI	B25607	B25607	1	Coliforme	#/100 ml	21.914	16	2	0	1,5	2	C,O	D2,D2	S,S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENI	B25735	B25735	1	Nickel	µg/l	5.623	2	1	51,5	100	100	D	D2	S
2018	DENI	B25736	B25736	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.397	1	1	14	14	14	C	C1	S
2018	DENI	B35101	B35101	1	Coliforme	#/100 ml	9.365	7	1	0	1	1	O	P2	S
2018	DENI	B35107	B35107	1	Coliforme	#/100 ml	98.267	44	3	0	1	1	O	P2	S
2018	DENI	B35109	B35109	1	Coliforme	#/100 ml	9.622	8	1	0	2	2	O	P2	S
2018	DENI	B35203	B35203	1	Coliforme	#/100 ml	31.851	48	1	0	1	1	P,O	O1,O1	S,S
2018	DENI	B35203	B35203	1	Nickel	µg/l	31.851	8	2	5,8	140	230	D,O	O1,O1	S,S
2018	DENI	B35210	B35210	1	Blei	µg/l	40.718	22	1	1,5	21	21	D,O	O1,O1	S,S
2018	DENI	B35210	B35210	1	Nickel	µg/l	40.718	15	1	2,5	74	74	D,O	O1,O1	S,S
2018	DENI	B35312	B35312	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.610	1	1	11	11	11	C	T1	L
2018	DENI	B35319	B35319	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.665	3	1	3,4	8,2	8,2	C	O1	L
2018	DENI	B35321	B35321	1	Calcitlösekapazität	mg/l	26.460	2	1	10,05	17,8	17,8	C	O1	L
2018	DENI	B35401	B35401	1	Eisen	µg/l	25.000	24	1	10	220	220	D	P1	S
2018	DENI	B35402	B35402	1	Ammonium	mg/l	20.000	22	1	0,05	0,51	0,51	O	P2	S
2018	DENI	B35402	B35402	1	Eisen	µg/l	20.000	22	1	10	330	330	D	O1	S
2018	DENI	B35402	B35402	1	Mangan	µg/l	20.000	22	1	2,5	60	60	D	O1	S
2018	DENI	B35604	B35604	1	Coliforme	#/100 ml	17.767	10	1	0	1	1	O	P2	S
2018	DENI	B35710	B35710	1	Nickel	µg/l	14.550	7	1	0,5	135,2	135,2	D	D2	L
2018	DENI	B35901	B35901	1	Calcitlösekapazität	mg/l	60.450	3	1	1,2	5,6	5,6	O	O1	S
2018	DENI	B35901	B35901	1	Kupfer	mg/l	60.450	6	1	0,1045	3,52	3,52	D	D2	S
2018	DENI	B35903	B35903	1	Coliforme	#/100 ml	43.950	30	1	0	1	1	U	D2	S
2018	DENI	B35904	B35904	1	Blei	µg/l	36.300	8	1	0,55	36,3	36,3	D	O1	I
2018	DENI	B35905	B35905	1	Coliforme	#/100 ml	34.500	25	1	0	7	7	O	D2	S
2018	DENI	B36012	B36012	1	Eisen	µg/l	14.110	2	1	375	740	740	D	D1	S
2018	DENI	B36012	B36012	1	Mangan	µg/l	14.110	2	1	76,25	150	150	D	D1	S
2018	DENI	B45402	B45402	1	Coliforme	#/100 ml	25.368	25	2	0	1	1	S,S,S	T1,P2,O1	S,M,M
2018	DENI	B45402	B45402	2	Coliforme	#/100 ml	25.368	25	2	0	1	1	O,U	P2,D2	M,S
2018	DENI	B45405	B45405	1	Coliforme	#/100 ml	27.000	50	1	0	1	1	U,U	P2,O1	S,S
2018	DENI	B45406	B45406	1	Coliforme	#/100 ml	70.000	50	1	0	2	2	U,U	P2,O1	S,S
2018	DENI	B45604	B45604	1	Coliforme	#/100 ml	52.000	39	1	0	1	1	P,P,P	P1,P2,E1	I,I,I
2018	DENI	B45605	B45605	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.000	4	1	1,85	130	130	T,T,T,T	T1,S1,O1,	S,S,S,S
2018	DENI	B45605	B45605	1	Coliforme	#/100 ml	15.000	23	1	0	1	1	P,P,P	P1,P2,E1	I,I,I
2018	DENI	B45605	B45605	1	Eisen	µg/l	15.000	17	1	15	275,5	201	P,P,P	P1,P2,E1	I,I,I
2018	DENI	B45605	B45605	2	Eisen	µg/l	15.000	17	1	15	275,5	350	T,T,T,T	T1,S1,O1,	S,S,S,S
2018	DENI	B45605	B45605	1	Enterokokken	#/100 ml	15.000	20	1	0	1	1	P,P,P	P1,P2,E1	I,I,I

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENI	B45605	B45605	1	Mangan	µg/l	15.000	4	1	3	154	154	T,T,T,T	T1,S1,O1,	S,S,S,S
2018	DENI	B45605	B45605	1	pH-Wert	pH-Einheiten	15.000	35	2	7,74	6,24	7,9	T,T,T,T	T1,S1,O1,	S,S,S,S
2018	DENI	B45702	B45702	1	Nickel	µg/l	43.000	4	1	1,5	33	33	D,O	P2,O1	S,S
2018	DENI	B45703	B45703	1	Calcitlösekapazität	mg/l	28.000	3	1	4,1	6	6	O	T1	S
2018	DENI	B45703	B45703	1	Coliforme	#/100 ml	28.000	22	1	0	2	2	D	D2	I
2018	DENI	B45704	B45704	1	Färbung		5.500	12	1				O	O1	S
2018	DENI	B45704	B45704	1	Kupfer	mg/l	5.500	4	1	0,01325	2,11	2,11	O	P2	S
2018	DENI	B45904	B45904	1	Coliforme	#/100 ml	7.888	12	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DENI	B45905	B45905	1	Coliforme	#/100 ml	6.500	5	1	0	1	1	O	O1	I
2018	DENI	B45909	B45909	1	Nickel	µg/l	10.905	3	1	6	23	23	U	O1	S
2018	DENI	B45910	B45910	1	Coliforme	#/100 ml	7.975	9	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DENI	B45912	B45912	1	Coliforme	#/100 ml	14.000	8	1	0	6	6	O	O1	S
2018	DENI	B45916	B45916	1	Coliforme	#/100 ml	12.340	17	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DENI	B45916	B45916	1	Nickel	µg/l	12.340	2	1	48	90	90	O	D1	S
2018	DENI	B45918	B45918	1	Calcitlösekapazität	mg/l	8.000	4	1	3,5	8,5	8,5	O	O1	M
2018	DENI	B45922	B45922	1	Calcitlösekapazität	mg/l	38.762	3	1	-4,5	11	11	O	T1	S
2018	DENI	B45922	B45922	1	Coliforme	#/100 ml	38.762	29	1	0	2	2	O	D1	S
2018	DENI	B45923	B45923	1	Blei	µg/l	7.544	2	1	10,75	21	21	D	D2	I
2018	DENI	B46001	B46001	1	Coliforme	#/100 ml	29.000	41	1	0	1	1	O	P2	S
2018	DENI	B46001	B46001	1	Geruch		29.000	38	1				O	D1	M
2018	DENI	B46005	B46005	1	Coliforme	#/100 ml	2.400	12	2	0	2,5	3	O	T1	S
2018	DENI	L25603	L25603	1	Ammonium	mg/l	0	9	1	0,025	1,1	1,1	T,T	T1,O1	M,M
2018	DENI	L25603	L25603	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	63	63	71	T,T	T1,O1	M,M
2018	DENI	L25603	L25603	1	Mangan	µg/l	0	9	7	79	100	450	T,T,O	T1,O1,C1	M,M,M
2018	DENI	L25603	L25603	1	pH-Wert	pH-Einheiten	0	14	1	6,6	6,4	6,7	T	T1	M
2018	DENI	L35704	L35704	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	10,25	18	18	O	T1	S
2018	DENI	L36001	L36001	1	Coliforme	#/100 ml	0	10	1	0	1	1	O	C1	I
2018	DENI	L45111	L45111	1	Chlorid	mg/l	0	3	3	310	310	330	C,O	C1,O1	L,L
2018	DENI	L45113	L45113	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	7,1	9,4	9,4	T,O	O1,O1	S,S
2018	DENI	L45303	L45303	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	7,75	18,7	18,7	O	T1	M
2018	DENI	L45304	L45304	1	Nickel	µg/l	0	4	1	2,5	62	62	O	O1	M
2018	DENI	L45306	L45306	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	4,3	10	10	T	T1	M
2018	DENI	L45307	L45307	1	Mangan	µg/l	0	2	1	43	57	57	O	T1	M
2018	DENI	L45308	L45308	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	7,05	9,9	9,9	T	T1	L
2018	DENI	L45308	L45308	1	Coliforme	#/100 ml	0	15	2	0	1	1	U,O	D2,O1	S,M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENI	L46003	L46003	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	10,4	10,4	14,5	O,O	O1,E1	L,L
2018	DENI	L46010	L46010	1	Blei	µg/l	0	2	1	6,5	12	12	O	O1	S
2018	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_90000000000000000004	2018-07-03 10:25:00	Blei	µg/l	30	798	1	0	17	17	D	D1	S
2018	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_90000000000000000004	2018-06-13 08:53:00	Koloniezahl 22 °C		590.611	3.215	2				C	C1	S
2018	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_90000000000000000004	2018-10-06 07:37:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	3.216	3				U	O1	S
2018	DENW	NE_WWDriesch	_90000000000000000014	2018-01-11 07:42:00	Koloniezahl 22 °C		50	20	3				U	O1	S
2018	DENW	NE_WWDriesch	_90000000000000000014	2018-01-15 02:00:00	Koloniezahl 36 °C		50	20	1				U	O1	S
2018	DENW	NE_WWDriesch	_90000000000000000014	2018-01-11 07:42:00	Koloniezahl 36 °C		50	20	3				U	O1	S
2018	DENW	NE_Neuss2	_90000000000000000015	2018-06-25 10:08:00	Calcitlösekapazität	mg/l	300	1	1	21,3	21,3	21,3	U	O1	S
2018	DENW	NE_Neuss4	_90000000000000000016	2018-10-09 10:55:00	Coliforme	#/100 ml	300	205	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	NE_Neuss3	_90000000000000000016	2018-01-19 08:30:00	Koloniezahl 36 °C		300	20	1				U	O1	S
2018	DENW	NE_Dormagen	_90000000000000000021	2018-07-24 10:05:00	Coliforme	#/100 ml	300	89	2	0	2	3	U	O1	S
2018	DENW	NE_Bayer	_90000000000000000022	2018-01-10 10:45:00	Coliforme	#/100 ml	300	51	3	0	1	2	U	O1	S
2018	DENW	MH_Muelheim	_90000000000000000026	2018-06-11 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	6	288	1	0	1	1	D	O1	I
2018	DENW	MH_Muelheim	_90000000000000000026	2018-12-13 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		6	288	1				D	D1	I
2018	DENW	MH_Muelheim	_90000000000000000026	2018-12-17 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		6	288	2				D	D1	I
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2018-03-22 10:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	640.149	163	1	0	5,442	5,442	U	O1	S
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2018-06-19 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	600.000	2.630	32	0	1	4,2	O	O1	M
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2018-06-27 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	640.149	2.630	3	0	2	140	U	O1	S
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2018-06-28 09:35:00	Eisen	µg/l	640.149	238	1	0	846	846	U	O1	S
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2018-04-23 09:30:00	Enterokokken	#/100 ml	640.149	611	1	0	1	1	U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_9000000000000000032	2018-06-27 09:00:00	*E. coli*	#/100 ml	640.149	2.654	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_9000000000000000032	2018-01-15 11:25:00	Geruch		640.149	2.624	32				C	C1	M
2018	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_9000000000000000032	2018-01-03 10:00:00	Trübung		640.149	2.130	3				U	O1	S
2018	DENW	BO_Bochum	_9000000000000000033	2018-01-15 09:30:00	Geruch		370.797	379	14				P	O1	L
2018	DENW	HS_DN_WWGangelt	_9000000000000000046	2018-02-21 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	50	85	1	0	24	24	P	P2	S
2018	DENW	AC_HS_ENWOR	_9000000000000000047	2018-09-04 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	10	986	2	0	1	1	D	O1	S
2018	DENW	VIE_Brueggen	_9000000000000000055	2018-04-19 11:15:00	Nickel	µg/l	15.469	36	19	21	21	23	C	T1	L
2018	DENW	SO_Werl	_9000000000000000069	2018-01-08 10:50:00	Coliforme	#/100 ml	1	37	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	SO_An_En_Er_Moe_BadS	_9000000000000000070	2018-03-22 09:20:00	Koloniezahl 22 °C		1	123	1				U	O1	S
2018	DENW	SO_An_En_Er_Moe_BadS	_9000000000000000070	2018-03-22 11:55:00	Koloniezahl 36 °C		1	123	1				U	O1	S
2018	DENW	SO_Ruethen	_9000000000000000073	2018-08-14 10:10:00	Trübung		1	33	2				O	O1	S
2018	DENW	PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2018-02-05 10:15:00	Aluminium	µg/l	600	56	1	13,65	254	254	U	O1	S
2018	DENW	PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2018-06-25 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	1	351	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2018-01-16 14:00:00	Enterokokken	#/100 ml	1.000	126	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	UN_HAM_WWWarmen	_9000000000000000089	2018-02-07 11:15:00	Coliforme	#/100 ml	151.427	120	1	0	6	6	U	O1	S
2018	DENW	SO_HAM_WAF_WWEchthausen	_9000000000000000090	2018-01-08 09:04:00	Geruch		1.000	357	6				U	O1	M
2018	DENW	SO_HAM_WAF_WWEchthausen	_9000000000000000090	2018-04-19 08:49:00	Koloniezahl 36 °C		1	408	1				U	O1	I
2018	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2018-02-28 08:35:00	Coliforme	#/100 ml	122.979	504	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2018-05-30 09:56:00	Enterokokken	#/100 ml	10	258	1	0	1	1	D	D2	I
2018	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2018-08-17 10:07:00	Enterokokken	#/100 ml	122.979	258	2	0	1	1	U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2018-05-14 09:50:00	Geruch		122.979	501	28				C	C1	M
2018	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2018-10-12 11:10:00	Trübung		122.979	197	2				U	O1	S
2018	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2018-03-06 00:00:00	Blei	µg/l	20	46	1	0	74	74	D	O1	I
2018	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2018-03-06 07:42:00	Kupfer	mg/l	60	77	2	0,016	81,15	160	S	D1	S
2018	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	_9000000000000000149	2018-07-17 10:50:00	Coliforme	#/100 ml	1	74	2	0	1,5	2	U	O1	S
2018	DENW	ME_Ratingen_2	_9000000000000000150	2018-07-19 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	29.801	53	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DENW	ME_Heiligenhaus	_9000000000000000151	2018-08-27 12:00:00	Eisen	µg/l	10.000	24	1	0	373	373	P	O1	S
2018	DENW	ME_Heiligenhaus	_9000000000000000151	2018-11-27 09:20:00	Trübung		27.161	24	1				U	O1	S
2018	DENW	ME_Heiligenhaus	_9000000000000000151	2018-08-27 10:15:00	Trübung		27.161	24	1				U	O1	S
2018	DENW	ME_Wu_Ve_7	_9000000000000000152	2018-07-19 00:00:00	Antimon	µg/l	86.944	37	1	0	8	8	U	O1	S
2018	DENW	ME_Wu_Ve_6	_9000000000000000152	2018-03-08 00:00:00	*C. perfringens*	#/100 ml	1.000	131	1	0	2	2	O	O1	S
2018	DENW	ME_Wu_Ve_4	_9000000000000000152	2018-05-16 13:00:00	Coliforme	#/100 ml	86.944	225	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	ME_Wu_Ve_5	_9000000000000000152	2018-09-12 08:00:00	Eisen	µg/l	10	133	1	0	239	239	U	O1	S
2018	DENW	ME_Ratingen_8	_9000000000000000154	2018-09-11 09:23:00	Koloniezahl 36 °C		57.251	46	1				U	O1	S
2018	DENW	ME_Ra9_He	_9000000000000000156	2018-11-30 10:00:00	Eisen	µg/l	5.537	18	1	0	328	328	U	O1	S
2018	DENW	ME_Ra9_He	_9000000000000000156	2018-08-14 07:45:00	Trübung		5.537	19	1				U	O1	S
2018	DENW	ME_Hilden	_9000000000000000159	2018-05-28 10:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	55.817	57	2	-0,7	5,55	5,9	C	O1	S
2018	DENW	UN_COE_WAF_WWHalingen_WWEchthausen	_9000000000000000162	2018-10-19 09:15:00	Coliforme	#/100 ml	158.888	133	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	KR_West-Huels	_9000000000000000172	2018-06-19 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	115.821	320	3	0			P	O1	I

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	KR_Ost	_9000000000000000174	2018-08-09 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	115.821	238	2	0			P	P1	I
2018	DENW	KR_Ost	_9000000000000000174	2018-08-07 09:05:00	Eisen	µg/l	50	122	1	0	570	570	P	P2	I
2018	DENW	PB_WWPaderborn	_9000000000000000178	2018-10-01 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	16.000	390	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	PB_WWPaderborn	_9000000000000000178	2018-07-05 13:05:00	Coliforme	#/100 ml	16.000	390	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	PB_WWDelbrueck	_9000000000000000179	2018-10-17 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	2.700	47	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	PB_WWDelbrueck	_9000000000000000179	2018-02-28 10:10:00	Trübung		50	16	1				D	D1	S
2018	DENW	PB_WWSalzkotten	_9000000000000000183	2018-03-21 08:10:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1.000	10	1	-20,8	21,3	21,3	U	O1	S
2018	DENW	PB_WWSalzkotten	_9000000000000000183	2018-10-08 11:30:00	Coliforme	#/100 ml	2.100	52	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	PB_WWBuchlieth	_9000000000000000184	2018-07-12 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	500	66	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DENW	RE_BOR_WES_BOT_OB_WWDorsten	_9000000000000000191	2018-08-08 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	150.338	17	2	0,3	12,3	13,7	T	T1	S
2018	DENW	RE_BOR_WES_BOT_OB_WWDorsten	_9000000000000000191	2018-05-30 00:00:00	Trübung		10.000	510	1				P	P1	I
2018	DENW	BOR_Vr_St_Sue	_9000000000000000195	2018-09-05 10:45:00	Färbung		48.543	58	3				T	T1	M
2018	DENW	BOR_Vr_St_Sue	_9000000000000000195	2018-11-15 09:41:00	Trübung		48.543	58	8				T	T1	M
2018	DENW	BOR_Gescher	_9000000000000000196	2018-10-30 08:27:00	Coliforme	#/100 ml	1	19	1	0	2	2	O	O1	I
2018	DENW	BOR_Gescher	_9000000000000000196	2018-10-30 08:27:01	*E. coli*	#/100 ml	15.669	19	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DENW	BOR_Gescher	_9000000000000000196	2018-08-28 12:25:00	Trübung		15.669	20	1				T	T1	S
2018	DENW	BOR_Ve_Bo	_9000000000000000197	2018-09-04 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	19.716	12	3	2,15	5,9	6,7	T	T1	S
2018	DENW	BOR_Bo_He_Ra	_9000000000000000200	2018-01-26 10:05:00	Coliforme	#/100 ml	43.351	51	1	0	7	7	U	O1	S
2018	DENW	SG_ME_WWGlueder_WWDabringhausen	_9000000000000000204	2018-08-22 10:15:00	Coliforme	#/100 ml	1	630	2	0	1,5	2	U	O1	I
2018	DENW	SG_ME_WWGlueder_WWDabringhausen	_9000000000000000204	2018-08-27 10:10:00	Mangan	µg/l	1	412	3	0	276	573	U	O1	I

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	SG_ME_WWGlueder_WWDabringhausen	_9000000000000000204	2018-04-04 11:15:00	Trübung		1	615	1				U	O1	I
2018	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_9000000000000000206	2018-05-01 08:46:00	Coliforme	#/100 ml	100	2.763	7	0	1	2	P	P2	S
2018	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_9000000000000000206	2018-02-22 07:34:00	Coliforme	#/100 ml	1	2.763	1	0	1	1	T	T1	I
2018	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_9000000000000000206	2018-09-05 08:23:00	Koloniezahl 22 °C		300	2.724	1				U	O1	I
2018	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_9000000000000000206	2018-03-14 09:30:00	Koloniezahl 36 °C		80	2.718	1				U	O1	I
2018	DENW	RE_HER_WWWitten	_9000000000000000207	2018-05-14 13:20:21	Geruch		230.869	460	13				U	O1	S
2018	DENW	HX_Beverungen_Be	_9000000000000000216	2018-01-15 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	1.500	39	3	0	1	3	U	O1	S
2018	DENW	HX_Borgentreich	_9000000000000000220	2018-07-10 11:30:00	Eisen	µg/l	1.211	1	1	470	470	470	D	O1	S
2018	DENW	HX_Borgentreich	_9000000000000000220	2018-07-10 11:30:00	Färbung		1.211	46	1				D	O1	S
2018	DENW	HX_Brakel_Br	_9000000000000000221	2018-08-14 11:40:00	Coliforme	#/100 ml	4.965	54	2	0	1,5	2	U	O1	S
2018	DENW	HX_Nieheim_Ni	_9000000000000000237	2018-05-15 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	2.000	78	5	0	4	10	U,U	O1,O1	S,I
2018	DENW	HX_Nieheim_Ni	_9000000000000000237	2018-01-04 11:00:00	*E. coli*	#/100 ml	2.000	78	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	HX_Warburg_Sch	_9000000000000000245	2018-11-19 10:15:00	Cadmium	µg/l	2.716	5	1	0,5	4,45	4,45	D	O1	S
2018	DENW	MG_Moenchengladbach	_9000000000000000261	2018-07-18 08:35:00	Blei	µg/l	1	93	1	0	13,1	13,1	U	O1	S
2018	DENW	MG_Moenchengladbach	_9000000000000000261	2018-01-03 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	267.190	785	16	0	1	3	U	O1	S
2018	DENW	MG_Moenchengladbach	_9000000000000000261	2018-12-17 11:10:00	Eisen	µg/l	267.190	169	1	0	327	327	U	O1	S
2018	DENW	MG_Moenchengladbach	_9000000000000000261	2018-01-04 15:33:00	*E. coli*	#/100 ml	267.190	785	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DENW	UN_Luenen	_9000000000000000263	2018-03-15 09:20:00	Coliforme	#/100 ml	91.580	189	3	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	UN_Luenen	_9000000000000000263	2018-03-15 11:00:00	Koloniezahl 36 °C		91.580	189	1				U	O1	S
2018	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2018-12-05 11:55:00	Coliforme	#/100 ml	1	251	1	0	4	4	U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	SU_BN_GL_WTV	_9000000000000000273	2018-07-13 12:10:00	Coliforme	#/100 ml	671.360	3.882	23	0	1	5	P	P2	L
2018	DENW	SU_BN_GL_WTV	_9000000000000000273	2018-01-15 09:11:00	Koloniezahl 22 °C		1	3.883	1				U	O1	S
2018	DENW	SU_BN_GL_WTV	_9000000000000000273	2018-09-11 11:45:00	Koloniezahl 36 °C		1	3.882	2				U	O1	S
2018	DENW	ME_LEV_WWLangenfeld	_9000000000000000283	2018-03-14 11:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	33.907	17	2	3,9	7,85	9,7	C	O1	S
2018	DENW	ME_LEV_WWLangenfeld	_9000000000000000283	2018-10-02 09:25:00	Coliforme	#/100 ml	1	44	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	ST_Rh_Ne_We	_9000000000000000299	2018-05-30 12:50:00	Coliforme	#/100 ml	97.290	83	6	0	1	10	U	O1	S
2018	DENW	ST_WWDoerenthe	_9000000000000000301	2018-02-13 11:37:02	Coliforme	#/100 ml	54.113	50	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	ST_WWOfflum	_9000000000000000305	2018-06-26 12:00:00	Coliforme	#/100 ml	20.005	20	1	0	3	3	P	P2	S
2018	DENW	DU_Baerl	_9000000000000000323	2018-11-19 10:00:00	Eisen	µg/l	5.011	8	1	0	428	428	U	O1	S
2018	DENW	DU_Baerl	_9000000000000000323	2018-05-22 08:30:00	Koloniezahl 36 °C		5.011	280	1				U	O1	S
2018	DENW	DU_Baerl	_9000000000000000323	2018-11-19 10:00:00	Trübung		5.011	88	1				U	O1	S
2018	DENW	DU_Sued	_9000000000000000324	2018-01-24 07:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	217.321	5	3	11	11,6	15,1	T	T1	S
2018	DENW	DU_Sued	_9000000000000000324	2018-11-22 07:40:00	Coliforme	#/100 ml	1	106	1	0	1	1	O	O1	I
2018	DENW	DU_Sued	_9000000000000000324	2018-04-23 11:20:00	Trübung		217.321	106	2				U	O1	S
2018	DENW	WES_WWBucholtwelmen	_9000000000000000329	2018-09-04 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	50.583	199	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	UN_MK_Holzwickede	_9000000000000000334	2018-12-27 11:44:00	Calcitlösekapazität	mg/l	18.764	66	1	0	5,319	5,319	U	O1	S
2018	DENW	UN_MK_Holzwickede	_9000000000000000334	2018-08-17 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	18.764	1.046	3	0	1	2	U	O1	S
2018	DENW	UN_MK_Holzwickede	_9000000000000000334	2018-01-15 09:14:00	Geruch		18.764	1.053	23				U	O1	S
2018	DENW	UN_Froendenberg	_9000000000000000335	2018-09-11 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	15.875	82	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DENW	SU_Niederkassel	_9000000000000000338	2018-09-18 10:02:00	Coliforme	#/100 ml	36.800	202	3	0	1	2	U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2018-06-25 08:10:00	Coliforme	#/100 ml	72.800	459	3	0	3	5	P	P2	M
2018	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2018-06-19 10:40:00	Koloniezahl 22 °C		72.800	327	4				P	P2	M
2018	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2018-08-20 13:20:00	Koloniezahl 22 °C		1	459	1				U	O1	S
2018	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2018-10-31 12:15:00	Koloniezahl 36 °C		72.800	459	3				U	O1	S
2018	DENW	SU_WWThomasberg	_9000000000000000341	2018-05-16 09:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	31.700	3	1	5	7,9	7,9	U	O1	S
2018	DENW	MG_Wickrath	_9000000000000000349	2018-05-23 10:10:00	Blei	µg/l	10	16	1	1,2	11,1	11,1	U	O1	S
2018	DENW	MI_Petershagen	_9000000000000000358	2018-03-07 12:15:00	Coliforme	#/100 ml	500	37	2	0	1,5	2	O	O1	S
2018	DENW	MI_Petershagen	_9000000000000000358	2018-12-10 12:51:00	Koloniezahl 36 °C		300	2	1				U	O1	S
2018	DENW	MI_Petershagen	_9000000000000000358	2018-11-13 09:00:00	Trübung		20	36	1				D	O1	S
2018	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2018-01-08 10:40:00	Coliforme	#/100 ml	1.200	71	4	0	1,5	4	U	O1	S
2018	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2018-06-07 10:15:00	Eisen	µg/l	35	50	4	0	1.312	2.410	D	D1	S
2018	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2018-08-06 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		500	134	2				T,D	T1,D2	S,S
2018	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2018-06-07 11:35:00	Trübung		200	114	3				D	D2	S
2018	DENW	MI_BadOeynhausen	_9000000000000000360	2018-04-16 10:35:00	Mangan	µg/l	200	6	1	0	100	100	T	T1	S
2018	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2018-01-08 11:15:00	Coliforme	#/100 ml	1.500	14	2	0	1	1	O	O1	S
2018	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2018-11-08 10:19:00	Koloniezahl 22 °C		50	21	1				O	O1	S
2018	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2018-11-08 10:19:00	Koloniezahl 36 °C		50	21	1				U	O1	S
2018	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2018-05-03 09:19:00	Trübung		1.000	34	1				D	D1	M
2018	DENW	MI_Mi_Ost	_9000000000000000363	2018-10-18 10:42:00	Eisen	µg/l	50	15	2	0	403,5	585	D	D1	S
2018	DENW	MI_PortaW_Po	_9000000000000000364	2018-09-11 00:00:00	Benzo-(a)-pyren	µg/l	1.000	8	1	0,003		0,016	U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	MI_PortaW_Po	_9000000000000000364	2018-09-11 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	2.500	7	1	-18,9		14,6	C	C1	L
2018	DENW	MI_PortaW_Po	_9000000000000000364	2018-09-11 00:00:00	Sulfat	mg/l	150	8	1	84		270	C	C1	M
2018	DENW	MI_Rahden	_9000000000000000366	2018-04-20 08:10:00	Coliforme	#/100 ml	1.000	64	3	0	1	11	O	O1	S
2018	DENW	MI_Rahden	_9000000000000000366	2018-12-18 07:30:00	Färbung		200	61	1				D	D1	S
2018	DENW	MI_Rahden	_9000000000000000366	2018-09-21 07:15:00	Koloniezahl 22 °C		400	64	1				O	O1	M
2018	DENW	MI_Rahden	_9000000000000000366	2018-09-21 07:15:00	Koloniezahl 36 °C		400	64	2				O	O1	M
2018	DENW	MI_Rahden	_9000000000000000366	2018-12-18 07:30:00	Trübung		200	61	1				D	D1	S
2018	DENW	MI_Espelkamp	_9000000000000000368	2018-11-23 13:03:00	Koloniezahl 36 °C		300	2	1				D	D2	S
2018	DENW	MI_Luebbecke	_9000000000000000372	2018-01-24 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	1.500	32	3	0	1	9	C	C1	S
2018	DENW	MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	_9000000000000000374	2018-05-02 08:15:00	Coliforme	#/100 ml	500	92	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	_9000000000000000374	2018-02-02 07:45:00	Koloniezahl 36 °C		500	23	1				U	O1	S
2018	DENW	K_West	_9000000000000000376	2018-04-25 10:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	110.000	40	2	1,085	16,01	18,84	T	T1	S
2018	DENW	K_West	_9000000000000000376	2018-03-15 12:30:00	Coliforme	#/100 ml	10	1.744	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DENW	K_West	_9000000000000000376	2018-06-29 10:54:00	Coliforme	#/100 ml	100	1.744	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DENW	K_West	_9000000000000000376	2018-08-17 11:40:00	Coliforme	#/100 ml	100	1.744	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DENW	K_West	_9000000000000000376	2018-10-26 08:00:00	Koloniezahl 22 °C		150.000	1.739	1				P	P1	S
2018	DENW	K_West	_9000000000000000376	2018-10-26 08:00:00	Koloniezahl 36 °C		150.000	1.744	1				P	P1	S
2018	DENW	K_West	_9000000000000000376	2018-08-08 09:20:00	Trübung		100	446	1				P	P2	S
2018	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2018-02-27 08:05:00	Calcitlösekapazität	mg/l	85.000	65	2	1,25	17,08	18,64	T	T1	S
2018	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2018-05-09 13:02:00	Coliforme	#/100 ml	10	1.058	1	0	15	15	D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2018-08-10 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	20.000	1.058	1	0	1	1	U	T1	S
2018	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2018-09-12 11:48:00	Coliforme	#/100 ml	10	1.058	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2018-02-19 10:48:00	Koloniezahl 36 °C		85.000	1.058	1				T	O1	S
2018	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2018-09-17 11:28:00	Trübung		85.000	272	1				T	T1	S
2018	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2018-10-31 08:16:00	Trübung		200	272	1				P	P2	I
2018	DENW	HF_Rödinghausen_Klosterbauerschaft_Quernheim	_9000000000000000379	2018-08-27 08:20:00	Coliforme	#/100 ml	23.187	29	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2018-08-27 09:05:00	Coliforme	#/100 ml	48.542	47	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	HF_Hiddenhausen	_9000000000000000384	2018-09-12 12:30:00	Coliforme	#/100 ml	1	21	4	0	2	3	U	O1	S
2018	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2018-08-15 11:30:00	Coliforme	#/100 ml	55.511	125	4	0	2	4	P	P1	S
2018	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2018-07-11 09:55:00	Coliforme	#/100 ml	55.511	125	1	0	2	2	T	T1	S
2018	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2018-08-15 12:00:00	Enterokokken	#/100 ml	55.511	43	1	0	1	1	P	P1	S
2018	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2018-12-11 09:30:00	Koloniezahl 22 °C		55.511	126	1				U	O1	S
2018	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2018-12-18 07:20:00	Koloniezahl 36 °C		55.511	126	1				U	O1	S
2018	DENW	HF_Herford_Stadt	_9000000000000000385	2018-09-12 09:20:00	Koloniezahl 36 °C		55.511	126	1				U	O1	S
2018	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2018-11-16 10:00:00	Koloniezahl 22 °C		1	20	1				U	O1	S
2018	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2018-09-11 00:00:00	Trübung		1	16	2				U	O1	S
2018	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2018-04-17 08:55:00	Calcitlösekapazität	mg/l	205.750	81	7	1,7	53,8	77,3	C	O1	M
2018	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2018-11-26 00:00:00	Eisen	µg/l	205.750	82	1	0	410	410	C	O1	M
2018	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2018-04-17 08:55:00	Mangan	µg/l	205.750	82	4	2	90	130	C	O1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	GT_SchloßŸHolte	_90000000000000000395	2018-05-04 08:20:00	Aluminium	µg/l	18.000	10	1	9	330	330	C	O1	S
2018	DENW	GT_SchloßŸHolte	_90000000000000000395	2018-05-04 08:20:00	Calcitlösekapazität	mg/l	18.000	10	2	-0,95	16,85	19,6	C	O1	S
2018	DENW	GT_SchloßŸHolte	_90000000000000000395	2018-05-04 06:35:00	Trübung		18.000	10	1				C	O1	S
2018	DENW	GT_Halle	_90000000000000000399	2018-02-08 09:15:00	Färbung		2	59	1				D	O1	S
2018	DENW	GT_Halle	_90000000000000000399	2018-02-08 09:15:00	Trübung		2	59	3				D	O1	S
2018	DENW	GT_Werther	_90000000000000000400	2018-09-10 08:10:00	Calcitlösekapazität	mg/l	10.580	5	1	0	13	13	U	O1	S
2018	DENW	GT_Werther	_90000000000000000400	2018-03-26 09:45:00	Sulfat	mg/l	10.580	13	4	202	311,5	337	C	O1	S
2018	DENW	GT_Isselhorst	_90000000000000000403	2018-01-23 09:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.552	7	1	-2,7	6,5	6,5	C	C1	L
2018	DENW	GT_Isselhorst	_90000000000000000403	2018-07-18 11:45:00	Färbung		100	19	1				U	O1	S
2018	DENW	GT_Isselhorst	_90000000000000000403	2018-01-23 09:00:00	Koloniezahl 36 °C		1	17	2				U	O1	S
2018	DENW	GT_Herzebrock	_90000000000000000404	2018-04-10 00:00:00	Ammonium	mg/l	15.028	9	1	0	0,64	0,64	C	O1	S
2018	DENW	GT_Herzebrock	_90000000000000000404	2018-04-10 00:00:00	Eisen	µg/l	15.028	1	1	4.240	4.240	4.240	C	O1	S
2018	DENW	GT_Herzebrock	_90000000000000000404	2018-04-10 00:00:00	Mangan	µg/l	15.028	1	1	641	641	641	C	O1	S
2018	DENW	GT_Guetersloh	_90000000000000000405	2018-04-11 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	80.708	24	2	-7,6	16,15	20,1	C	C1	S
2018	DENW	GT_Guetersloh	_90000000000000000405	2018-04-16 00:00:00	Eisen	µg/l	80.708	67	1	0	250	250	C	C1	S
2018	DENW	GT_Guetersloh	_90000000000000000405	2018-04-17 00:00:00	Färbung		80.708	67	11				C	C1	S
2018	DENW	MK_StWHalver_3	_90000000000000000412	2018-11-05 09:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	16.000	2	2	36,85	36,85	49,9	U	O1	S
2018	DENW	MK_StWBalve	_90000000000000000418	2018-07-03 10:20:00	Trübung		9.036	9	1				U	O1	S
2018	DENW	MK_StWHemer	_90000000000000000420	2018-04-19 09:45:00	Aluminium	µg/l	32.000	36	3	19	214	398	U	O1	S
2018	DENW	MK_StWHemer	_90000000000000000420	2018-04-19 09:15:00	Coliforme	#/100 ml	10	69	1	0	4	4	D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	MK_StWHemer	_90000000000000000420	2018-04-19 09:45:00	Trübung		32.000	36	1				U	O1	S
2018	DENW	MK_Luedenscheid	_90000000000000000430	2018-05-16 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	10	191	1	0	3	3	D	D2	S
2018	DENW	MK_Luedenscheid	_90000000000000000430	2018-09-05 11:05:10	Coliforme	#/100 ml	10	191	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DENW	MK_Luedenscheid	_90000000000000000430	2018-04-11 10:15:00	Eisen	µg/l	149.366	24	2	0	1.003	1.770	U	O1	S
2018	DENW	MK_Luedenscheid	_90000000000000000430	2018-11-15 09:20:00	Trübung		149.366	189	11				U	O1	S
2018	DENW	MK_StWMeinerzhagen	_90000000000000000431	2018-10-11 11:15:00	Coliforme	#/100 ml	10	77	2	0	1,5	2	D	D2	S
2018	DENW	MK_StWNeuenrade_5	_90000000000000000434	2018-05-08 11:15:00	Coliforme	#/100 ml	10	9	1	0	5	5	D	D2	S
2018	DENW	MK_StWNeuenrade_6	_90000000000000000434	2018-09-11 11:05:00	Coliforme	#/100 ml	10	9	1	0	3	3	D	D2	S
2018	DENW	MK_StWNeuenrade_7	_90000000000000000434	2018-03-06 11:25:00	Coliforme	#/100 ml	10	9	1	0	3	3	D	D2	S
2018	DENW	MK_StWPlettenberg_2	_90000000000000000436	2018-06-27 08:20:00	Koloniezahl 22 °C		10	12	1				D	D2	S
2018	DENW	MK_StWMenden	_90000000000000000482	2018-02-14 10:20:49	Coliforme	#/100 ml	10	30	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DENW	LIP_Bad Salzuflen	_90000000000000000516	2018-05-07 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	5.000	64	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	LIP_Bad Salzuflen	_90000000000000000516	2018-01-17 10:35:00	Nitrat	mg/l	130	37	2	33	53,5	54	C	C1	M
2018	DENW	LIP_Blomberg	_90000000000000000517	2018-04-24 08:50:00	Sulfat	mg/l	2.000	34	2	24	315	319	C	C1	S
2018	DENW	LIP_Detmold	_90000000000000000518	2018-05-02 12:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.000	43	1	-10,5	11,5	11,5	C	C1	S
2018	DENW	LIP_Detmold	_90000000000000000518	2018-01-08 10:00:00	Eisen	µg/l	2.000	88	2	0	260	289	U	T1	S
2018	DENW	LIP_Extertal	_90000000000000000520	2018-08-31 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	1.000	31	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	LIP_Extertal	_90000000000000000520	2018-10-30 07:30:00	Trübung		3.000	27	5				T	T1	S
2018	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_90000000000000000521	2018-05-16 08:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1.000	30	5	2,2	18,9	35,9	U	O1	S
2018	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_90000000000000000521	2018-05-16 12:15:00	Coliforme	#/100 ml	1.000	89	2	0	51	100	P	P1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_900000000000000005 21	2018-05-16 09:40:00	*E. coli*	#/100 ml	1.000	92	1	0	76	76	P	P2	S
2018	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_900000000000000005 21	2018-05-16 09:40:00	Koloniezahl 22 °C		1.000	92	1				P	P2	S
2018	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_900000000000000005 21	2018-10-22 10:20:00	Sulfat	mg/l	1.780	47	1	35	296	296	T	O1	M
2018	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_900000000000000005 21	2018-05-16 08:50:00	pH-Wert	pH-Einheiten	1.000	80	1	7,515	6,44	6,44	U	O1	S
2018	DENW	LIP_Lemgo	_900000000000000005 24	2018-03-28 07:00:00	Mangan	µg/l	3.000	67	1	0	70	70	T	T1	S
2018	DENW	LIP_Leopoldshoehe	_900000000000000005 25	2018-11-12 15:50:00	Coliforme	#/100 ml	16.100	52	10	0	14	44	S	P2	S
2018	DENW	LIP_Luegde	_900000000000000005 26	2018-02-06 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	2.000	90	4	0	1,5	3	U	O1	S
2018	DENW	LIP_Oerlinghausen	_900000000000000005 27	2018-02-14 07:10:00	Calcitlösekapazität	mg/l	2.000	4	3	13	15	16	U	O1	S
2018	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	_900000000000000005 36	2018-04-25 13:10:00	Coliforme	#/100 ml	1.500	17	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	HSK_Medebach	_900000000000000005 90	2018-03-05 13:25:00	Calcitlösekapazität	mg/l	7.850	2	1	3,65	5,7	5,7	C	O1	S
2018	DENW	HSK_Winterberg_Schmallenberg	_900000000000000006 22	2018-03-05 08:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.731	2	1	4,9	5,2	5,2	C	O1	S
2018	DENW	MS_Muenster	_900000000000000007 30	2018-06-04 09:10:00	Coliforme	#/100 ml	300.000	419	4	0	1	1	P	O1	S
2018	DENW	MS_Muenster	_900000000000000007 30	2018-05-22 12:40:00	Koloniezahl 22 °C		300.000	420	1				P	O1	S
2018	DENW	MS_Muenster	_900000000000000007 30	2018-11-19 13:20:00	Trübung		1	434	1				P	O1	S
2018	DENW	MS_Muenster	_900000000000000007 30	2018-02-05 08:40:00	pH-Wert	pH-Einheiten	300.000	434	1	7,26	0,91	0,91	P	O1	S
2018	DENW	DU_Homberg	_900000000000000007 60	2018-09-27 09:25:00	Coliforme	#/100 ml	32.700	44	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DENW	DU_Homberg	_900000000000000007 60	2018-04-25 08:30:00	Eisen	µg/l	32.700	5	1	0	380	380	U	O1	S
2018	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	40	Koloniezahl 22 °C		20	80	3				D	D2	S
2018	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	141	Koloniezahl 36 °C		100	80	5				D	D2	S
2018	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	58	Nickel	µg/l	100	37	1	2	54	54	D	D1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	18	Trübung		50	34	1				P	P2	S
2018	DERP	ZHB Reil (WW), TW	154	123	Koloniezahl 36 °C		1	11	2				D	D2	S
2018	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	156	124	Koloniezahl 36 °C		50	29	3				D	D2	M
2018	DERP	HB Hunsrück II (WW), TW	283	102	Coliforme	#/100 ml	50	11	1	0	4	4	P	P2	S
2018	DERP	HB Hunsrück II (WW), TW	283	41	Koloniezahl 22 °C		5.100	11	3				P	P2	S
2018	DERP	HB III, Aufb. Riesweiler (WW), TW	284	148	Calcitlösekapazität	mg/l	9.900	1	1	9	9	9	C	C1	M
2018	DERP	Ordenswald (WW), TW	375	105	Coliforme	#/100 ml	4.000	35	2	0	1	1	O	C1	I
2018	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	376	106	Coliforme	#/100 ml	3.000	26	1	0	2	2	P	P2	S
2018	DERP	Benzenloch (WW), TW	391	107	Coliforme	#/100 ml	22.500	19	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DERP	AB Bruchmühlbach (WW), TW	454	81	Coliforme	#/100 ml	100	11	2	0	1	1	D	D2	M
2018	DERP	Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	473	108	Coliforme	#/100 ml	110	18	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DERP	Wachenheim (WW), TW	495	103	Coliforme	#/100 ml	7.000	7	3	0	1	2	P	P2	S
2018	DERP	Wachenheim (WW), TW	495	144	Koloniezahl 36 °C		40	7	1				D	D2	I
2018	DERP	Wachenheim (WW), TW	495	19	Trübung		40	6	1				D	D2	I
2018	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	541	70	Coliforme	#/100 ml	65	49	2	0	1	1	P	P2	S
2018	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	541	26	Koloniezahl 22 °C		5	49	1				D	D2	S
2018	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	541	118	Koloniezahl 36 °C		5	49	1				D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	549	71	Coliforme	#/100 ml	200	117	11	0	1	2	P	P2	S
2018	DERP	Mutterstadt (WW), TW	818	52	Kupfer	mg/l	30	11	1	0,01	2,46	2,46	D	D1	S
2018	DERP	AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	913	10	Mangan	µg/l	150	3	1	5	60	60	D	D2	S
2018	DERP	AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	913	13	Trübung		150	3	1				D	D2	S
2018	DERP	AA Kylltal (WW), TW	953	7	Eisen	µg/l	150	38	1	5	420	420	D	D2	S
2018	DERP	AA Kylltal (WW), TW	953	20	Trübung		150	38	1				D	D2	S
2018	DERP	Maikammer (WW), TW	993	66	Coliforme	#/100 ml	500	15	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DERP	Altrip (WW), TW	1033	50	Blei	µg/l	2	9	3	6	31	56	D	D1	S
2018	DERP	Altrip (WW), TW	1033	57	Nickel	µg/l	2	9	4	6	89	870	D	D1	S
2018	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	45	Arsen	µg/l	2.000	36	1	7	11	11	T	O1	I
2018	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	3	Eisen	µg/l	100	34	1	20	230	230	U	O1	S
2018	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	134	Koloniezahl 36 °C		100	301	1				P	P2	S
2018	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	11	Mangan	µg/l	100	34	1	5	121	121	O	O1	S
2018	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	15	Trübung		110	92	1				D	D1	S
2018	DERP	Maxdorf (WW), TW	1036	98	Coliforme	#/100 ml	100	18	4	0	1	2	P	P1	S
2018	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	99	Coliforme	#/100 ml	5.000	293	7	0	1	109	U	O1	I
2018	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	4	Eisen	µg/l	100	33	1	20	640	640	U	O1	S
2018	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	36	Koloniezahl 22 °C		1.000	293	1				P	P2	S
2018	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	133	Koloniezahl 36 °C		5.000	293	4				O	P2	I
2018	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	12	Mangan	µg/l	5.000	34	1	5	70	70	C	C1	S
2018	DERP	Schifferstadt (WW), TW	1038	147	Calcitlösekapazität	mg/l	50	2	1	2,55	7,7	7,7	D	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	Schifferstadt (WW), TW	1038	95	Coliforme	#/100 ml	100	19	1	0	2	2	C	C1	I
2018	DERP	Schifferstadt (WW), TW	1038	135	Koloniezahl 36 °C		25	19	1				D	D2	S
2018	DERP	Waldsee (WW), TW	1039	96	Coliforme	#/100 ml	50	20	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DERP	Waldsee (WW), TW	1039	53	Kupfer	mg/l	100	4	2	1,162	2,315	2,32	D	D1	S
2018	DERP	ÜGS Jugendhof Haßloch (WW), TW	1041	100	Coliforme	#/100 ml	50	12	2	0	1	1	D	D2	S
2018	DERP	Wasserwerk Nord FT (WW), TW	1053	136	Koloniezahl 36 °C		0	53	3				T	T1	S
2018	DERP	Dudenhofen (WW), TW	1073	97	Coliforme	#/100 ml	200	26	1	0	1	1	U	C1	I
2018	DERP	Dudenhofen (WW), TW	1073	54	Kupfer	mg/l	0	4	1	0,485	4,82	4,82	D	D1	M
2018	DERP	Stromberger Str. (WW), TW	1255	113	Coliforme	#/100 ml	1.000	39	1	0	8	8	D	D1	S
2018	DERP	HB Diez (WW), TW	1427	101	Coliforme	#/100 ml	45	28	2	0	3,5	6	D	D2	M
2018	DERP	HB Diez (WW), TW	1427	137	Koloniezahl 36 °C		150	27	1				D	D2	M
2018	DERP	AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	1560	82	Coliforme	#/100 ml	50	37	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DERP	HB Zweibrücken, Kreuzberg (WW), TW	2122	117	Koloniezahl 36 °C		20	12	1				D	D1	S
2018	DERP	AB Schelermühle(VGW PS-Land)(WW), TW	2135	69	Coliforme	#/100 ml	750	13	3	0	2	56	C	C1	M
2018	DERP	Grünstadt (WW), TW	2153	142	Koloniezahl 36 °C		450	28	1				D	D2	S
2018	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	2159	104	Coliforme	#/100 ml	25	10	1	0	2	2	D	D2	S
2018	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	2159	143	Koloniezahl 36 °C		100	10	1				D	D2	S
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	47	Blei	µg/l	15	33	1	1	22	22	D	D1	S
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	93	Coliforme	#/100 ml	14	72	3	0	1	1	P	P2	S
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	30	Koloniezahl 22 °C		20	72	2				D	D2	S
2018	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	131	Koloniezahl 36 °C		20	72	1				D	D2	S
2018	DERP	AB Erlental (WW), TW	2174	90	Coliforme	#/100 ml	10	21	2	0	1	1	U	O1	I

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	Wasserwerk Kruft (WW), TW	2175	91	Coliforme	#/100 ml	1.210	50	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DERP	Wasserwerk Kruft (WW), TW	2175	31	Koloniezahl 22 °C		15	50	1				D	D2	S
2018	DERP	Wasserwerk Kruft (WW), TW	2175	127	Koloniezahl 36 °C		12	50	1				D	D2	S
2018	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	32	Koloniezahl 22 °C		25	69	2				D	O1	I
2018	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	128	Koloniezahl 36 °C		2	69	14				D	D2	I
2018	DERP	HB Herschbach/Kopf (WW), TW	2194	62	Coliforme	#/100 ml	110	17	1	0	1	1	O	O1	S
2018	DERP	Flürchen (WW), TW	2214	60	Coliforme	#/100 ml	100	20	3	0	1	2	U	O1	S
2018	DERP	Flürchen (WW), TW	2214	25	Koloniezahl 22 °C		104	18	2				U	O1	S
2018	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	2234	150	Calcitlösekapazität	mg/l	7.800	7	2	3,7	9,75	10,3	T	T1	M
2018	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	43	Bromat	µg/l	10	4	1	6,25	15	15	U	O1	S
2018	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	24	*C. perfringens*	#/100 ml	1.000	42	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	92	Coliforme	#/100 ml	20	72	3	0	1	2	O	O1	I
2018	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	1	Eisen	µg/l	10	4	1	13,5	347	347	U	O1	S
2018	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	33	Koloniezahl 22 °C		5	72	1				D	O1	S
2018	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	129	Koloniezahl 36 °C		50	72	2				U	O1	I
2018	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	2295	94	Coliforme	#/100 ml	19.360	17	2	0	1	1	T	T1	S
2018	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	2295	14	Trübung		19.360	15	1				T	T1	S
2018	DERP	PW Arft (WW), TW	2353	34	Koloniezahl 22 °C		3	33	2				D	O1	S
2018	DERP	PW Arft (WW), TW	2353	132	Koloniezahl 36 °C		3	33	2				D	O1	S
2018	DERP	Übergabeschacht Friedhof Meisenheim, (WW), TW	2534	114	Coliforme	#/100 ml	200	7	1	0	3	3	P	P2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	Guntersblum (WW),TW	2553	74	Coliforme	#/100 ml	2.000	110	1	0	2	2	P	P2	S
2018	DERP	SB Bodenheim (WW), TW	2554	75	Coliforme	#/100 ml	4.000	27	1	0	4	4	O	D2	S
2018	DERP	HB Laubenheim (WW),TW	2555	145	Calcitlösekapazität	mg/l	100	2	1	-4,2995	6,7	6,7	P	C1	S
2018	DERP	HB Laubenheim (WW),TW	2555	72	Coliforme	#/100 ml	125	12	4	0	2	2	U	O1	S
2018	DERP	HB.II Nieder-Olm (WW),TW	2557	73	Coliforme	#/100 ml	130	16	1	0	1	1	O	D2	S
2018	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	2562	121	Koloniezahl 36 °C		65	36	1				U	O1	S
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	2574	8	Eisen	µg/l	150	61	1	5	214	214	D	D2	S
2018	DERP	AA Irsch (WW), TW	2574	21	Trübung		200	62	1				U	O1	S
2018	DERP	AA Riveris (WW), TW	2575	151	Calcitlösekapazität	mg/l	100	17	3	1,6	5,7	6,4	U	O1	S
2018	DERP	AA Riveris (WW), TW	2575	9	Eisen	µg/l	100	17	1	13	283	283	D	D2	S
2018	DERP	AA Riveris (WW), TW	2575	22	Trübung		100	17	1				D	D2	S
2018	DERP	Linderhohl (WW), TW	2593	59	Coliforme	#/100 ml	65	18	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DERP	Koblenz-Kesselheim (WW), TW	2598	56	Nickel	µg/l	3	14	1	2	28	28	D	D1	S
2018	DERP	Hagenbach (WW), TW	2634	89	Coliforme	#/100 ml	20	11	1	0	1	1	D	D2	I
2018	DERP	Alter Hochbehälter (WW), TW, Landau Vers.-G. Hochzone Weststadt	4425	63	Coliforme	#/100 ml	20	52	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DERP	Alter Hochbehälter (WW), TW, Landau Vers.-G. Hochzone Weststadt	4425	115	Koloniezahl 36 °C		60	52	1				D	D2	S
2018	DERP	Bürgerwald (WW), TW	4428	67	Coliforme	#/100 ml	340	10	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DERP	Bürgerwald (WW), TW	4428	23	pH-Wert	pH-Einheiten	7.000	6	1	8,315	9,63	9,63	O	P1	S
2018	DERP	HPW Osthofen (WW), TW	4497	85	Coliforme	#/100 ml	44.384	30	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DERP	HB Bechtheim-West (WW), TW	4513	87	Coliforme	#/100 ml	12.673	17	4	0	1	21	S	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	Hochbehälter Elkenroth "Zentrale" (WW),TW	4758	110	Coliforme	#/100 ml	450	15	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DERP	PW Mehlem -neu- (WW), TW	4809	79	Coliforme	#/100 ml	100	11	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	4810	44	Pestizide - einzeln: Glyphosate, CAS-Nr. 1071-83-6	µg/l	18.687	1	1	0,11	0,11	0,11	C	O1	S
2018	DERP	AB Stollen Alexandria (WW), TW	4878	61	Coliforme	#/100 ml	7.000	43	1	0	3	3	U	P2	S
2018	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	48	Blei	µg/l	50	13	1	1	20	20	U	O1	S
2018	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	2	Eisen	µg/l	50	5	1	20	438	438	U	O1	S
2018	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	35	Koloniezahl 22 °C		7	47	1				P	P2	M
2018	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	130	Koloniezahl 36 °C		7	47	1				P	P2	M
2018	DERP	HB Hochzone (WW), TW	6774	88	Coliforme	#/100 ml	21.412	25	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DERP	Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	6814	122	Koloniezahl 36 °C		24.000	48	1				D	D2	S
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	5	Eisen	µg/l	0	41	1	20	920	920	O	O1	S
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	39	Koloniezahl 22 °C		0	67	2				D	D2	M
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	139	Koloniezahl 36 °C		0	67	2				D	D2	M
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	16	Trübung		0	41	1				O	O1	S
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	51	Blei	µg/l	0	41	2	1	16	18	D	D2	M
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	37	Koloniezahl 22 °C		0	96	2				D	D2	M
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	138	Koloniezahl 36 °C		0	96	2				D	D2	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	Versorgungsgebiet HB Beulshöhe, Dierdorf	6839	38	Koloniezahl 22 °C		0	10	1				D	D2	M
2018	DERP	Versorgungsgebiet HB Beulshöhe, Dierdorf	6839	140	Koloniezahl 36 °C		0	9	1				D	D2	M
2018	DERP	Filterhaus am Schaff (WW), TW	6843	83	Coliforme	#/100 ml	500	11	2	0	2,5	3	U	P2	S
2018	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	6876	149	Calcitlösekapazität	mg/l	10.000	4	4	12,35	12,35	16,1	T	T1	L
2018	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	6876	42	Koloniezahl 22 °C		2.000	13	1				D	D2	S
2018	DERP	WKA-ÜGS Giershausen/Ziegenhain (WW), TW	7074	111	Coliforme	#/100 ml	20	19	1	0	4	4	P	P2	S
2018	DERP	ÜGS Badweg (WW), TW	7857	86	Coliforme	#/100 ml	16.986	18	2	0	1	1	U	O1	S
2018	DERP	AB Bad Bergzabern (WW), TW	8654	64	Coliforme	#/100 ml	300	18	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DERP	WKA-ÜGS Wisserhof (WW), TW	8797	112	Coliforme	#/100 ml	2.500	18	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DERP	HB Spieß, Einspeisung WKA (WW), TW	8857	109	Coliforme	#/100 ml	50	7	1	0	11	11	D	D2	S
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	9015	6	Eisen	µg/l	0	14	1	20	320	320	O	O1	S
2018	DERP	Versorgungsgebiet AB Lohfelder Straße	9015	17	Trübung		0	14	1				O	O1	S
2018	DERP	WW Horststraße 133 (WW), TW, Landau Vers.-G. Tiefzone Oststadt	9219	68	Coliforme	#/100 ml	100	82	2	0	1	1	P	P2	S
2018	DERP	WW Horststraße 133 (WW), TW, Landau Vers.-G. Tiefzone Oststadt	9219	116	Koloniezahl 36 °C		85	82	1				D	D2	S
2018	DERP	HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	10094	76	Coliforme	#/100 ml	150	97	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DERP	HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	10094	119	Koloniezahl 36 °C		100	97	2				D	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	11275	80	Coliforme	#/100 ml	3	9	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DERP	Steinfeld (WW), TW	11374	65	Coliforme	#/100 ml	600	10	2	0	24,5	35	P	P2	S
2018	DERP	PS Gensingen (WW),TW	14271	77	Coliforme	#/100 ml	8.479	24	1	0	1	1	O	D2	S
2018	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	16539	84	Coliforme	#/100 ml	100	10	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	16539	29	Koloniezahl 22 °C		100	10	1				U	P2	S
2018	DERP	Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	16539	125	Koloniezahl 36 °C		100	10	1				U	P2	S
2018	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Herxheim bei Landau	16612	55	Nickel	µg/l	250	11	1	2	30	30	D	D2	S
2018	DERP	HB Heidesheim (WW),TW	16691	78	Coliforme	#/100 ml	50	13	1	0	4	4	D	D2	S
2018	DERP	HB Heidesheim (WW),TW	16691	27	Koloniezahl 22 °C		50	13	1				D	D2	S
2018	DERP	HB Heidesheim (WW),TW	16691	120	Koloniezahl 36 °C		50	13	1				D	D2	S
2018	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	16711	49	Blei	µg/l	2	7	1	1	64	64	D	D1	S
2018	DERP	AB Ramstein, neu (WW), TW	24845	146	Calcitlösekapazität	mg/l	200	2	1	3,5	5,4	5,4	O	O1	S
2018	DERP	PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	39831	46	Blei	µg/l	0	2	1	12,25	24	24	U	O1	S
2018	DERP	PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	39831	28	Koloniezahl 22 °C		50	11	1				U	O1	S
2018	DERP	PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	39831	126	Koloniezahl 36 °C		50	11	1				U	O1	S
2018	DESH	VG Christian-Albrechts-Universität	_00000600000000000017	2018-04-17 10:22:00	Coliforme	#/100 ml	12.000	23	1	0	1	1	T	T1	S
2018	DESH	VG Christian-Albrechts-Universität	_00000600000000000017	2018-04-17 10:04:00	Trübung		120	7	1				D	D2	S
2018	DESH	VG WBV Süderdithmarschen	_90001000000000001149	2018-05-28 09:50:00	Pestizide - insgesamt	µg/l	72.042	14	4	0,355	0,585	0,68	C	C1	L

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-04-18 10:37:00	Coliforme	#/100 ml	1	164	2	0	2,5	4	D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-04-17 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	1	164	2	0	1	1	D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-01-05 12:16:00	Kupfer	mg/l	1	93	3	0,11	3	4	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-02-14 09:52:00	Koloniezahl 22 °C		1	173	2				D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-02-14 09:52:00	Koloniezahl 36 °C		1	173	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-04-05 13:19:00	Blei	µg/l	1	99	1	1,4	14	14	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-05-08 13:56:00	Blei	µg/l	1	99	1	1,4	24	24	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-02-07 14:44:00	Blei	µg/l	1	99	1	1,4	26	26	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_9000100000000000166	2018-07-02 09:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	54.000	9	3	-0,475	11,706	12,109	T	T1	L
2018	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_9000100000000000167	2018-03-06 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	66.484	870	76	0	1	3	T	T1	L
2018	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_9000100000000000167	2018-02-02 13:40:00	Blei	µg/l	1	97	2	0	14	16	D	D1	M
2018	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_9000100000000000167	2018-08-13 12:59:00	Blei	µg/l	1	97	1	0	11	11	D	D1	M
2018	DESH	VG Gemeinde Rellingen	_9000100000000000168	2018-03-29 12:09:00	Kupfer	mg/l	1.000	37	2	0,83	2,55	2,7	D	D1	M
2018	DESH	VG Gemeinde Rellingen	_9000100000000000168	2018-01-27 12:12:00	Kupfer	mg/l	100	37	1	0,83	2,1	2,1	D	D1	M
2018	DESH	VG Gemeinde Rellingen	_9000100000000000168	2018-11-23 08:05:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	44	2				D	D2	S
2018	DESH	VG Gemeinde Rellingen	_9000100000000000168	2018-01-16 19:35:00	Blei	µg/l	1.000	37	1	0	15	15	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_9000100000000000169	2018-03-01 09:12:00	Coliforme	#/100 ml	100	271	1	0	2	2	D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_9000100000000000169	2018-04-09 10:19:00	Coliforme	#/100 ml	1	271	1	0	1	1	D	D2	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_9000100000000000169	2018-03-01 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	27.000	271	1	0	3	3	T	T1	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_9000100000000000169	2018-11-06 09:00:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	271	1				D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_9000100000000000169	2018-11-01 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		100	271	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_9000100000000000169	2018-10-01 12:46:00	Blei	µg/l	1.000	36	1	0	12	12	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_9000100000000000169	2018-07-05 07:30:00	pH-Wert	pH-Einheiten	27.000	159	1	7,36	6,49	6,49	T	T1	S
2018	DESH	VG Gemeindewerke Halstenbek	_9000100000000000170	2018-08-02 10:05:00	Coliforme	#/100 ml	16.408	49	1	0	1	1	T	T1	S
2018	DESH	VG Gemeindewerke Halstenbek	_9000100000000000170	2018-04-11 12:35:00	Koloniezahl 22 °C		100	50	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Gemeindewerke Halstenbek	_9000100000000000170	2018-10-09 13:49:00	Blei	µg/l	100	18	1	0	20	20	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-04-17 13:51:00	Enterokokken	#/100 ml	1	366	1	0	81	81	D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-02-15 11:25:00	Enterokokken	#/100 ml	1	366	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-07-18 13:06:00	Blei	µg/l	1	275	1	1,5	26	26	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-01-02 12:41:00	Cadmium	µg/l	100	112	1	0	9,2	9,2	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-10-29 11:24:00	Kupfer	mg/l	100	230	1	0,14	2,4	2,4	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-05-08 08:05:00	Enterokokken	#/100 ml	1.000	366	2	0	1	1	D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-04-10 11:20:00	Eisen	µg/l	61.000	20	1	0	243	243	P	P2	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-07-25 09:14:00	Koloniezahl 22 °C		1.000	426	3				D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-11-14 13:05:00	Koloniezahl 36 °C		5.000	426	2				D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-07-25 08:50:00	Koloniezahl 22 °C		1	426	2				D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-01-22 18:07:00	Koloniezahl 36 °C		1	426	2				D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-04-17 13:51:00	Koloniezahl 36 °C		1	426	1				D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-01-25 08:45:00	Koloniezahl 36 °C		1	426	1				D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-05-16 11:08:00	Koloniezahl 36 °C		1	426	2				D	D1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-04-10 11:20:00	Mangan	µg/l	61.000	20	1	0	151	151	P	P2	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-10-29 11:24:00	Blei	µg/l	1	275	1	1,5	45	45	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-10-15 12:30:00	Blei	µg/l	1	275	1	1,5	12	12	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-03-02 14:21:00	Blei	µg/l	1	275	2	1,5	16,5	22	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-01-02 15:16:00	Blei	µg/l	1	275	3	1,5	11	16	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-01-03 13:52:00	Blei	µg/l	1	275	1	1,5	24	24	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-07-12 14:28:00	Blei	µg/l	1	275	2	1,5	16	19	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-04-04 10:55:00	Blei	µg/l	5.000	275	8	1,5	17	37	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-07-12 11:43:00	Blei	µg/l	1	275	1	1,5	20	20	D	D1	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2018-04-10 11:20:00	Trübung		61.000	136	1				P	P2	M
2018	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2018-02-01 13:09:00	Coliforme	#/100 ml	40.185	165	11	0	1	2	T	T1	L
2018	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2018-10-25 09:30:00	Nickel	µg/l	1	59	1	0	44	44	D	D1	M
2018	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2018-01-11 15:16:00	Kupfer	mg/l	1	62	1	0,0305	2,3	2,3	D	D1	M
2018	DESH	VG Norderstedt	_9000100000000000196	2018-09-05 00:00:00	Enterokokken	#/100 ml	10	80	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DESH	VG Norderstedt	_9000100000000000196	2018-10-10 08:00:00	Koloniezahl 22 °C		60.260	89	1				T	T1	S
2018	DESH	VG Henstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen	_9000100000000000197	2018-05-03 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	300	116	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DESH	VG Henstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen	_9000100000000000197	2018-03-01 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	60.924	116	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DESH	VG Henstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen	_9000100000000000197	2018-06-07 07:30:00	Enterokokken	#/100 ml	60.924	66	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DESH	VG Bad Bramstedt	_9000100000000000199	2018-10-15 09:00:00	Koloniezahl 36 °C		100	48	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Bornhöved	_9000100000000000201	2018-11-06 10:50:00	Coliforme	#/100 ml	20	23	1	0	2	2	D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESH	VG Wasserwerk Hohenlockstedt	_9000100000000000202	2018-04-17 08:39:00	Coliforme	#/100 ml	6.100	356	14	0	2	13	P,T,T	P2,E1,O1	S,S,S
2018	DESH	VG Wasserwerk Hohenlockstedt	_9000100000000000202	2018-04-17 08:39:00	Eisen	µg/l	6.100	7	1	0	650	650	T	T1	S
2018	DESH	VG Wasserwerk Hohenlockstedt	_9000100000000000202	2018-04-17 08:39:00	Mangan	µg/l	6.100	7	1	0	110	110	T	T1	S
2018	DESH	VG Wasserwerk Hohenlockstedt	_9000100000000000202	2018-08-21 10:15:00	Trübung		6.100	7	1				T	T1	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Glückstadt	_9000100000000000204	2018-09-04 09:45:00	Coliforme	#/100 ml	200	421	76	0	86,5	300	D,P	D1,P1	M,M
2018	DESH	VG Stadtwerke Glückstadt	_9000100000000000204	2018-09-07 11:45:00	*E. coli*	#/100 ml	200	475	2	0	2,5	3	D,P	D1,P2	M,M
2018	DESH	VG Stadtwerke Glückstadt	_9000100000000000204	2018-09-04 09:45:00	Enterokokken	#/100 ml	200	433	12	0	2	31	D,P	D1,P1	M,M
2018	DESH	VG Stadtwerke Glückstadt	_9000100000000000204	2018-09-04 09:45:00	Koloniezahl 22 °C		200	463	4				D,P	D1,P1	M,M
2018	DESH	VG Stadtwerke Glückstadt	_9000100000000000204	2018-09-04 09:45:00	Koloniezahl 36 °C		200	441	15				D,P	D1,P1	M,M
2018	DESH	VG Stadtwerke Itzehoe	_9000100000000000206	2018-12-18 07:30:00	Coliforme	#/100 ml	32.000	92	1	0	1	1	U	O1	S
2018	DESH	VG HWW Schnelsen	_9000100000000000209	2018-06-07 10:10:00	Blei	µg/l	10	21	1	0	13	13	D	D1	M
2018	DESH	VG WBV Krempermarsch	_9000100000000000223	2018-08-10 12:29:00	Koloniezahl 22 °C		1	120	3				D	D2	M
2018	DESH	VG WBV Krempermarsch	_9000100000000000223	2018-08-10 12:29:00	Koloniezahl 36 °C		1	124	4				D	D2	M
2018	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_9000100000000000225	2018-06-27 09:10:00	Coliforme	#/100 ml	100.903	448	1	0	200	200	P	P2	S
2018	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_9000100000000000225	2018-08-23 10:25:00	Koloniezahl 22 °C		20	374	4				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_9000100000000000225	2018-07-02 08:30:00	Koloniezahl 22 °C		150	374	2				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_9000100000000000225	2018-05-16 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		40	374	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_9000100000000000225	2018-08-23 11:11:00	Koloniezahl 36 °C		20	377	5				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_9000100000000000225	2018-04-04 10:49:00	Koloniezahl 36 °C		50	377	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_9000100000000000225	2018-03-05 09:26:00	Koloniezahl 36 °C		50	377	1				D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-10-11 11:10:00	Coliforme	#/100 ml	50	770	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-08-03 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	189.303	770	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-06-15 07:50:00	Coliforme	#/100 ml	189.303	770	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-06-04 10:22:00	Coliforme	#/100 ml	50	770	1	0	4	4	D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-02-06 10:45:00	Coliforme	#/100 ml	189.303	770	1	0	5	5	P	P2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-03-10 10:34:00	Blei	µg/l	300	83	6	0	25	37	D	D1	L
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-11-16 07:38:00	Koloniezahl 22 °C		50	709	2				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-03-19 09:45:00	Koloniezahl 22 °C		189.303	709	1				P	P2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-02-07 11:44:00	Koloniezahl 22 °C		30	709	2				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-09-14 10:47:00	Koloniezahl 36 °C		80	717	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-02-07 11:44:00	Koloniezahl 36 °C		30	717	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-01-10 07:50:00	Koloniezahl 36 °C		60	717	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Schulensee	_9000100000000000226	2018-01-10 07:35:00	Koloniezahl 36 °C		40	717	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_9000100000000000227	2018-06-26 09:15:00	Trübung		90.000	92	1				T	T1	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_9000100000000000227	2018-07-12 11:30:00	Koloniezahl 22 °C		90.000	226	1				T	T1	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_9000100000000000227	2018-06-26 09:15:00	Färbung		90.000	82	1				P	P2	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_9000100000000000227	2018-06-26 09:01:00	Trübung		90.000	92	1				P	P2	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_9000100000000000227	2018-05-28 08:20:00	Koloniezahl 22 °C		90.000	226	21				P	P2	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_9000100000000000227	2018-05-29 11:10:00	Koloniezahl 36 °C		90.000	226	1				P	P2	M
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_9000100000000000227	2018-08-23 10:45:00	Coliforme	#/100 ml	30	225	1	0	1	1	D	D2	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2018-08-17 09:30:00	Eisen	µg/l	500	12	1	0	1.400	1.400	C	C1	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2018-08-17 09:30:00	Mangan	µg/l	500	12	1	15,5	150	150	C	C1	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2018-09-06 10:25:00	Coliforme	#/100 ml	90.000	225	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2018-05-15 08:20:00	Koloniezahl 36 °C		50	226	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2018-09-04 07:45:00	Koloniezahl 36 °C		50	226	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2018-09-05 10:40:00	Koloniezahl 36 °C		100	226	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Wahlstedt	_90001000000000002 38	2018-07-11 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	10	92	1	0	44	44	D	D2	S
2018	DESH	VG Wahlstedt	_90001000000000002 38	2018-09-12 09:25:00	Koloniezahl 22 °C		100	92	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Wahlstedt	_90001000000000002 38	2018-07-11 10:55:00	Koloniezahl 36 °C		10	92	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Wahlstedt	_90001000000000002 38	2018-09-12 09:25:00	Koloniezahl 36 °C		100	92	1				D	D2	S
2018	DESH	VG Wahlstedt	_90001000000000002 38	2018-07-16 13:36:00	Trübung		10	42	1				D	D2	S
2018	DESL	WVG 1 St.Wendeler Wurzelbach	_90006000000000000 01	900060000000000 0001_1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.081	2	1	13,65	13,65	15,3	T	O1	S
2018	DESL	WVG 2 Winterbacher Wurzelbach	_90006000000000000 02	900060000000000 0002_1	Coliforme Bakterien	#/100 ml	17.095	7	1	0	1	1	P	O1	S
2018	DESL	WVG 4 Eiweiler (Bohr. Eiweiler/Bosen/ Würzbachtal)	_90006000000000000 04	900060000000000 0004_1	Mangan	µg/l	10.712	2	1	29	53	53	U	P2	S
2018	DESL	WVG 8 Nonnweiler-Löstertal (Primstal Bohr. 1 u. 2)	_90006000000000000 07	900060000000000 0007_2	Calcitlösekapazität	mg/l	1.306	2	1	1,5	8,6	8,6	T	O1	S
2018	DESL	WVG 8 Nonnweiler-Löstertal (Primstal Bohr. 1 u. 2)	_90006000000000000 07	900060000000000 0007_1	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.306	7	1	0	2	2	P	O1	S
2018	DESL	WVG_Homburg	_90006000000000000 15	900060000000000 0015_1	Coliforme Bakterien	#/100 ml	11.785	36	1	0	1	1	O,U	O1,O1	S,S
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	_90006000000000000 17	900060000000000 0017_5	Coliforme Bakterien	#/100 ml	81.290	36	2	0	1	1	S,U	O1,O1	S,I

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	_900060000000000017	900060000000000017_1	Enterokokken	#/100 ml	2.283	36	1	0	3	3	O	O1	S
2018	DESL	WVG_St.Ingbert	_900060000000000017	900060000000000017_2	Trübung		81.290	25	1				C	O1	M
2018	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_96	Calcitlösekapazität	mg/l	1.230	1	1	7,837237	7,83724	7,83724	O	O1	S
2018	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_46	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.297	22	13	0	1	17	U,O	O1,O1	M,M
2018	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_15	Enterokokken	#/100 ml	1.250	22	1	0	1	1	O	O1	M
2018	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_17	Koloniezahl bei 22 °C		1.297	22	6				C,O,U	O1,O1,O1	I,S,S
2018	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_1	Koloniezahl bei 36 °C		1.297	22	6				C,O,U	O1,O1,O1	S,S,S
2018	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_35	Trübung		1.297	22	4				C,O,U	O1,O1,O1	I,S,S
2018	DESL	WVG Mettlach 1	_900060000000000021	900060000000000021_1	Coliforme Bakterien	#/100 ml	7.557	8	2	0	1,5	2	T	P2	S
2018	DESL	WVG Weiskirchen	_900060000000000025	900060000000000025_1	Coliforme Bakterien	#/100 ml	54	14	2	0	1	1	D	P2	S
2018	DESL	WVG Weiskirchen	_900060000000000025	900060000000000025_2	Coliforme Bakterien	#/100 ml	6.549	14	2	0	1	1	C	C1	S
2018	DESL	WVG Weiskirchen	_900060000000000025	900060000000000025_3	Trübung		8.837	12	1				D	P2	S
2018	DESL	WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	_900060000000000030	900060000000000030_1	Trübung		123	8	1				D	O1	S
2018	DESL	WVG Hixberg	_900060000000000037	900060000000000037_1	Trübung		23.986	2	1				O	O1	M
2018	DESL	WVG Völklingen	_900060000000000047	900060000000000047_1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.013	3	2	5,93	8,23	10,53	O	O1	S
2018	DESL	WVG Schmelz	_900060000000000051	900060000000000051_1	Trübung		8	10	1				P	P1	S
2018	DESL	WVG Energis	_900060000000000052	900060000000000052_2	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.200	16	1	0	8	8	U	O1	S
2018	DESL	WVG Energis	_900060000000000052	900060000000000052_1	Trübung		750	16	1				P	P1	M
2018	DESL	WVG Dillingen	_900060000000000054	900060000000000054_4	Trübung		250	13	4				U,D,D	O1,D1,D2	S,S,I
2018	DESL	WVG Lebach-Eppelborn	_900060000000000055	900060000000000055_2	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.500	10	2	0	1	1	P,D	P1,D1	S,S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DESL	WVG Saarlouis	_9000600000000000056	900060000000000 0056_1	Trübung		75	19	1				D	D1	S
2018	DESL	WVG Wallerfangen	_9000600000000000058	900060000000000 0058_3	Eisen	µg/l	80	2	1	26	357	357	D	D1	S
2018	DESL	WVG Wallerfangen	_9000600000000000058	900060000000000 0058_1	Trübung		0	7	1				D	D1	S
2018	DESL	WVG Überherrn	_9000600000000000069	900060000000000 0069_1	Trübung		0	4	1				C	O1	S
2018	DESN	70	70	1	Aluminium	µg/l	45.400	43	1	20	239	239	O	O1	S
2018	DESN	2020	2020	2	*E. coli*	#/100 ml	15.992	10	1	0	2	2	U	O1	S
2018	DESN	1051	1051	3	Aluminium	µg/l	15.137	2	1	1.030	1.030	1.030	U	O1	S
2018	DESN	1170	1170	4	Aluminium	µg/l	64.725	97	1	31	350	350	C	C1	S
2018	DESN	2170	2170	5	Enterokokken	#/100 ml	216.278	6	1	0	2	2	D	O1	S
2018	DESN	60	60	6	Eisen	µg/l	415.959	268	4	20	280	370	D	D1	S
2018	DESN	1160	1160	7	Coliforme	#/100 ml	359.000	145	1	0	2	2	P	T1	S
2018	DEST	WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	15082-2 KÖTHEN	2018/00234	Calcitlösekapazität	mg/l	28.949	2	1	5	9	9	O	O1	S
2018	DEST	WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	15082-2 KÖTHEN	2018/00235	Sulfat	mg/l	28.949	2	1	239,5	273	273	C	C2	S
2018	DEST	WVG WW Aken-Ost	15082-3 AKEN	2018/00236	Sulfat	mg/l	7.866	5	5	298	298	333	C	C2	L
2018	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2018/00237	Coliforme	#/100 ml	232.306	965	9	0	3	25	P,P	P2,P1	S,S
2018	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2018/00238	Koloniezahl 36 °C		232.306	945	1				T	T1	I
2018	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2018/00239	Koloniezahl 36 °C		100	945	1				P	O1	I
2018	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2018/00240	Eisen	µg/l	232.306	811	3	10	232	376	P	P2	S
2018	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2018/00241	Koloniezahl 22 °C		232.306	945	2				P	P2	S
2018	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2018/00242	Koloniezahl 22 °C		431.207	945	1				U	C1	S
2018	DEST	WVG WW Völpke	15083-4 VÖLPKE	2018/00243	Coliforme	#/100 ml	1.472	57	3	0	1	1	T	T1	M
2018	DEST	WVG WW Völpke	15083-4 VÖLPKE	2018/00244	Koloniezahl 22 °C		300	57	1				P	P2	S
2018	DEST	WVG WW Naumburg	15084-2 NAUMBURG	2018/00245	Trübung		81	26	1				U	O1	M
2018	DEST	WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	15084-4 FERNM-BLK	2018/00247	Eisen	µg/l	39.406	105	1	20	210	210	P	P2	M
2018	DEST	WVG WGA Hainichen + Fernwasser	15084-5 HAIN/FERNW	2018/00248	Blei	µg/l	120	47	5	0,9	16,1	19,7	D	D1	M
2018	DEST	WVG WGA Hainichen + Fernwasser	15084-5 HAIN/FERNW	2018/00249	Nickel	µg/l	120	39	1	1,3	35	35	D	D1	M
2018	DEST	WVG WGA Hainichen + Fernwasser	15084-5 HAIN/FERNW	2018/00250	Eisen	µg/l	75	34	1	45	206	206	D	D1	M

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEST	WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langen dorfer St	15084-6 WIESE/LEIßLI	2018/00251	Sulfat	mg/l	15.967	6	1	183,5	267	267	U	O1	S
2018	DEST	WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langen dorfer St	15084-6 WIESE/LEIßLI	2018/00252	Natrium	mg/l	65	6	1	73	274	274	D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00253	Coliforme	#/100 ml	8.370	1.446	7	0	1	5	U,U	P2,O1	S,S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00254	Eisen	µg/l	1.400	517	2	20	455	650	U,U	P2,C1	M,L
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00255	Eisen	µg/l	1.200	517	1	20	210	210	S	C1	L
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00256	Eisen	µg/l	60	517	2	20	420,5	619	D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00257	Koloniezahl 36 °C		40	1.371	3				D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00258	Eisen	µg/l	1.400	517	1	20	410	410	O	C2	L
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00259	Eisen	µg/l	6.000	517	5	20	270	340	P	P2	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00260	pH-Wert	pH-Einheiten	6.000	1.340	2	8,5	5,995	6,01	U	O1	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00261	Geruch		500	947	1				U	O1	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00262	Enterokokken	#/100 ml	4.000	428	1	0	1	1	U	P2	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00263	Geruch		60	947	1				D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00264	Koloniezahl 36 °C		339	1.371	1				U	P2	S
2018	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2018/00265	Natrium	mg/l	80	63	1	8,8	225,7	225,7	D	D1	M
2018	DEST	WVG WW Quedlinburg	15085-3 QUEDLINBURG	2018/00266	Coliforme	#/100 ml	100	21	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2018/00267	Mangan	µg/l	26.749	34	2	17	191	207	C	T1	S
2018	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2018/00268	Mangan	µg/l	26.749	34	1	17	230	230	U	T1	S
2018	DEST	WVG WW Zillierbachtalsperre	15085-4 ZILLIERBACH	2018/00269	Aluminium	µg/l	26.749	36	1	107	206	206	C	T1	S
2018	DEST	WVG WW Klus + Wienrode	15085-5 KLUS	2018/00270	Coliforme	#/100 ml	882	148	1	0	2	2	U	P2	S
2018	DEST	WVG WW Klus + Wienrode	15085-5 KLUS	2018/00271	Eisen	µg/l	2.500	133	1	10	711	711	P	O1	S
2018	DEST	WVG WW Klus + Wienrode	15085-5 KLUS	2018/00272	Mangan	µg/l	2.500	49	1	2	110	110	P	O1	S
2018	DEST	WVG WW Genthin	15086-1 GENTHIN	2018/00273	Koloniezahl 36 °C		25.744	25	1				U	C1	S
2018	DEST	WVG WW Genthin	15086-1 GENTHIN	2018/00274	Coliforme	#/100 ml	25.744	25	2	0	2	3	U	C1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEST	WVG MW Colbitz/Lindau	15086-2 COLBITZ/LIND	2018/00275	Coliforme	#/100 ml	150	312	1	0	2	2	U	C1	S
2018	DEST	WVG MW Colbitz/Lindau	15086-2 COLBITZ/LIND	2018/00276	Eisen	µg/l	15.000	141	1	10	1.423	1.423	U	C1	L
2018	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2018/00277	Sulfat	mg/l	9.062	5	5	508	508	621	C	C2	L
2018	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2018/00278	Mangan	µg/l	1.600	7	2	15	57	62	P	P2	S
2018	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2018/00279	Coliforme	#/100 ml	150	37	1	0	3	3	D	D2	S
2018	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2018/00280	Mangan	µg/l	9.062	7	1	15	85	85	C	C2	L
2018	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2018/00281	Sulfat	mg/l	7.082	6	6	469	469	509	C	C2	L
2018	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2018/00282	Koloniezahl 22 °C		50	51	1				D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2018/00283	Coliforme	#/100 ml	7.082	50	1	0	2	2	T	T1	S
2018	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2018/00284	Coliforme	#/100 ml	80	50	2	0	5,5	9	D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2018/00285	Coliforme	#/100 ml	7.082	50	1	0	1	1	P	P2	S
2018	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2018/00288	Eisen	µg/l	241.333	487	4	20	250	570	U,U,U	O1,O1,O,1	I,M,S
2018	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2018/00286	Eisen	µg/l	75.000	487	12	20	255	1.110	S,S	O1,O1	S,M
2018	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2018/00287	Koloniezahl 22 °C		75.000	570	1				S	O1	S
2018	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2018/00289	Coliforme	#/100 ml	1.300	565	1	0	1	1	U	O1	I
2018	DEST	WVG EP Oppin/Fernwasser Wienrode Saalekreis	15088-5 OPPIN SK	2018/00290	Eisen	µg/l	2.500	49	1	30	250	250	P	P2	S
2018	DEST	WVG EP Oppin/Fernwasser Wienrode Saalekreis	15088-5 OPPIN SK	2018/00291	Coliforme	#/100 ml	12.000	81	2	0	1	1	P	P2	S
2018	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2018/00292	Koloniezahl 22 °C		10.000	110	1				P	P2	S
2018	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2018/00293	Nickel	µg/l	50	6	1	3,05	53,3	53,3	D	D1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2018/00294	Koloniezahl 36 °C		50	110	1				D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2018/00295	Mangan	µg/l	20.781	6	5	63,5	70	80	T	T1	L
2018	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2018/00296	Calcitlösekapazität	mg/l	20.781	4	1	0,01	0,055	0,055	T	T1	L
2018	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2018/00297	Trübung		20.781	19	1				T	T1	L
2018	DEST	WVG WW Klietz	15090-4 KLIETZ	2018/00298	Eisen	µg/l	6.562	15	2	18	215,5	216	T	T1	L
2018	DEST	WVG WW Klietz	15090-4 KLIETZ	2018/00299	Trübung		6.562	15	1				C	C1	L
2018	DEST	WVG WW Seehausen	15090-6 SEEHAUSEN	2018/00300	Coliforme	#/100 ml	396	20	1	0	4	4	D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Seehausen	15090-6 SEEHAUSEN	2018/00301	Calcitlösekapazität	mg/l	7.623	2	1	0,051	0,083	0,083	T	T1	L
2018	DEST	WVG WW Stendal	15090-7 STENDAL	2018/00303	Coliforme	#/100 ml	270	151	3	0	2	3	D,D	D2,D2	S,M
2018	DEST	WVG WW Stendal	15090-7 STENDAL	2018/00302	Koloniezahl 22 °C		20	151	1				D	D2	S
2018	DEST	WVG WW Stendal	15090-7 STENDAL	2018/00304	Mangan	µg/l	35.964	35	5	33	79	108	T	T1	L
2018	DEST	WVG WW Tangermünde	15090-9 TANGERMÜNDE	2018/00305	Coliforme	#/100 ml	8.898	9	1	0	1	1	T	T1	S
2018	DEST	WVG FW Mockritz	15091-3 MOCKRITZ	2018/00306	Coliforme	#/100 ml	8.579	188	2	0	1	1	S	P2	S
2018	DEST	WVG WW Zahna	15091-4 ZAHNA	2018/00307	*E. coli*	#/100 ml	7.069	27	1	0	3	3	U	P2	S
2018	DEST	WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	15091-6 JESSEN/NAUN	2018/00308	Coliforme	#/100 ml	10	66	1	0	1	1	D	D2	S
2018	DETH	VG 001 FW und TB Steiger	51001	1	Eisen	µg/l	0	5	1	402	39	402	U	O1	S
2018	DETH	VG 004 Heiligenstadt Liethen	61004	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.000	1	1		10,4		C	O1	L
2018	DETH	VG 002 GWV Großwechsungen	62002	1	Sulfat	mg/l	5.618	3	3	418	418	428,4	C	C2	L
2018	DETH	VG 009 Ellrich	62009	1	Nickel	µg/l	5.102	3	1	469	1	469	O	O1	S
2018	DETH	VG 012 WW Puschkinstraße	62012	1	Eisen	µg/l	400	17	1	222	34	222	P	P2	S
2018	DETH	VG 014 Mischwasser Bleicherode	62014	1	Sulfat	mg/l	6.252	1	1		298		C	C1	L
2018	DETH	VG 016 Goldene Aue	62016	1	Coliforme	#/100 ml	5.178	4	1	4	0	4	C	C1	I
2018	DETH	VG 432 GWV Eisenach Nord	63432	1	Koloniezahl 36 °C		0	10	1				U	O1	S

Tab. A4-2 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2018	DETH	VG 432 GWV Eisenach Nord	63432	1	Nickel	µg/l	0	2	1	31	16	31	D	O1	S
2018	DETH	VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	64001	1	Sulfat	mg/l	0	2	2	282,1	282,1	286,3	C	C2	L
2018	DETH	VG 003 Bad Langensalza Golken	64003	1	Sulfat	mg/l	0	3	3	367	367	378	C	C2	L
2018	DETH	VG 001 Engelsdörfer/Ebeleben /Brüchter/Toba	65001	1	Blei	µg/l	7	3	1	11	1	11	D	D1	S
2018	DETH	VG 001 Engelsdörfer/Ebeleben /Brüchter/Toba	65001	1	Eisen	µg/l	7	9	2	717	93	1.218	D	D1	S
2018	DETH	VG 001 Engelsdörfer/Ebeleben /Brüchter/Toba	65001	1	Nickel	µg/l	8	26	1	27	1	27	D	D1	S
2018	DETH	VG 002 Sondershausen	65002	1	Blei	µg/l	4	5	1	16	2	16	D	D1	S
2018	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	67001	1	Coliforme	#/100 ml	0	164	1	130	0	130	U	O1	I
2018	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	69001	1	Coliforme	#/100 ml	0	179	1	1	0	1	U	O1	S
2018	DETH	VG 008 HB Krautberg	69008	1	*C. perfringens*	#/100 ml	0	13	2	5	0	7	P	P1	S
2018	DETH	VG 003 Scheibe-Alsbach	72003	1	Coliforme	#/100 ml	0	11	1	127	0	127	P	P1	S
2018	DETH	VG 011 Sonneberg	72011	1	Coliforme	#/100 ml	0	13	1	2	0	2	U	O1	S
2018	DETH	VG 085 Rudolstadt Süd	73085	1	Mangan	µg/l	0	3	2	71	64	78	T	T1	I
2018	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Coliforme	#/100 ml	0	1.148	1	1	0	1	D,D	D1,D2	S,S
2018	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Eisen	µg/l	0	93	2	455	39	625	D,D	D1,D2	S,S
2018	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Geruch		0	605	1				T	T1	S
2018	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Mangan	µg/l	0	65	1	51	2,5	51	D,D	D1,D2	S,S
2018	DETH	VG 006 Niederndorf	76006	1	Geruch		0	18	1				T	T1	S
2018	DETH	VG 006 Niederndorf	76006	1	Geschmack		0	15	1				T	T1	S

Tab. A4-3

Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwerte im Trinkwasser in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag geliefert oder mehr als 5 000 Personen versorgt werden

Berichtsjahr **2019**

Parameter-Abkürzungen: Coliforme = Coliforme Bakterien*; C. perfringens = Clostridium perfringens; E. coli = Escherichia coli (E.coli);* Koloniezahl 22 °C = Koloniezahl bei 22 °C*;* Koloniezahl 36 °C = Koloniezahlbei bei 36 °C; Nitrit in der Verteilung = Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle; PAK = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe; pH-Wert = Wasserstoffionenkonzentration; TOC = Organisch gebundener Kohlenstoff

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBB	WW Fuerstenwalde	103_FUERSTENWALDE	2019/00236	Calcitlösekapazität	mg/l	41.047	8	2	2,3	6,95	7,6	U	O1	S
2019	DEBB	WW Beeskow	1061_BEESKOW	2019/00182	Calcitlösekapazität	mg/l	10.500	3	1	15,2	7,4	7,4	C	C1	M
2019	DEBB	WW Rheinsberg/Lutterow	1064/55_RHEINSBERG	2019/00114	Coliforme	#/100 ml	1.134	20	2	0	1,5	2	D	D2	S
2019	DEBB	WW Rheinsberg/Lutterow	1064/55_RHEINSBERG	2019/00115	Eisen	µg/l	6.040	14	2	20	510	780	T	T1	S
2019	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2019/00253	Coliforme	#/100 ml	12.849	27	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2019/00252	E. coli	#/100 ml	12.849	25	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2019/00248	Koloniezahl 22 °C		12.849	27	1				D,P	D1,P1	S,S
2019	DEBB	WW Wüsten Buchholz	1074_BUCHHOLZ	2019/00249	Koloniezahl 36 °C		12.849	27	1				D,P	D1,P1	S,S
2019	DEBB	WW Oranienburg-Sachsenhausen	11_ORANIENBURG	2019/00096	Coliforme	#/100 ml	33.000	23	1	0	6	6	P	P2	I
2019	DEBB	WW Schwarze Pumpe, Spremberg, Graustein	114_Schwarze Pumpe	2019/00017	Geruch		22.200	196	2				U	O1	S
2019	DEBB	ZW Belzig (PM)	14_BELZIG	2019/00242	Calcitlösekapazität	mg/l	8.436	6	1	-4,15	59,3	59,3	T	T1	M
2019	DEBB	ZW Belzig (PM)	14_BELZIG	2019/00241	Coliforme	#/100 ml	8.436	12	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEBB	WW Elstal	158_ELSTAL	2019/00183	Mangan	µg/l	8.502	18	3	21,25	67,1	75,4	T	T1	S
2019	DEBB	WW Nauen	160_NAUEN	2019/00186	Calcitlösekapazität	mg/l	17.059	15	2	-5,3	6,9	6,9	O	T1	M
2019	DEBB	WW Nauen	160_NAUEN	2019/00185	Koloniezahl 22 °C		17.059	27	1				D	D2	S
2019	DEBB	WW Nauen	160_NAUEN	2019/00184	Mangan	µg/l	17.059	29	5	6,6	53,2	76,2	T	T1	S
2019	DEBB	WW Zehdenick I Exin	1641_ZEHDENICK	2019/00217	Calcitlösekapazität	mg/l	10.500	2	1	4,75	5,7	5,7	O	O1	S
2019	DEBB	WW Tettau (OSL)	167_TETTAU	2019/00124	Coliforme	#/100 ml	90.403	41	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBB	WW Tettau (OSL)	167_TETTAU	2019/00125	Trübung		90.403	41	1				U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBB	Verbund Potsdam 171/72/73/74/79	171/73/74/77_POTSDAM	2019/00158	Coliforme	#/100 ml	150.000	89	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBB	Verbund Potsdam 171/72/73/74/78	171/73/74/77_POTSDAM	2019/00157	Eisen	µg/l	150.000	91	3	12	411	421	U	O1	S
2019	DEBB	Verbund Potsdam 171/72/73/74/80	171/73/74/77_POTSDAM	2019/00159	Mangan	µg/l	150.000	91	1	1	88,5	88,5	U	O1	S
2019	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2019/00243	Coliforme	#/100 ml	72.000	107	4	0	68,5	200	U	O1	I
2019	DEBB	WW Mahlenzien und Kaltenhausen	180/179 MAHL/KA	2019/00244	Färbung		72.000	100	36				C	O1	L
2019	DEBB	WW Premnitz-Königshütte	187_PREMNITZ_KH	2019/00187	Mangan	µg/l	17.335	29	4	12,5	63,2	77,3	T	T1	M
2019	DEBB	WW Rhinow	189_RHINOW	2019/00188	Coliforme	#/100 ml	5.620	13	1	0	1	1	U	T1	S
2019	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2019/00220	Ammonium	mg/l	13.880	12	2	0,0995	1,89	1,95	C	O1	L
2019	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2019/00222	Calcitlösekapazität	mg/l	13.880	2	1	4,85	9,7	9,7	T	T1	S
2019	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2019/00221	Enterokokken	#/100 ml	13.880	14	1	0	1	1	U	D2	S
2019	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2019/00218	Koloniezahl 22 °C		13.880	15	1				D	D2	S
2019	DEBB	WW Pritzwalk I	196_PRITZWALK1	2019/00219	Koloniezahl 36 °C		13.880	15	2				D	D2	S
2019	DEBB	WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	203/4/5_NEURUPPIN	2019/00038	Färbung		30.740	36	0				U	T1	S
2019	DEBB	WW Ludwigsfelde-WARL	210_LUDWIGSFELDE	2019/00162	Eisen	µg/l	29.680	31	1	13	371	371	U	S1	S
2019	DEBB	WW Ludwigsfelde-WARL	210_LUDWIGSFELDE	2019/00161	Enterokokken	#/100 ml	29.680	32	1	0	3	3	P	E1	I
2019	DEBB	WW Eichwalde	214_EICHWALDE	2019/00229	Calcitlösekapazität	mg/l	38.400	32	1	-14,4	14,5	14,5	C	C1	S
2019	DEBB	WW Eichwalde	214_EICHWALDE	2019/00230	Koloniezahl 22 °C		38.400	32	1				P	P2	S
2019	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2019/00231	Coliforme	#/100 ml	1.070	21	3	0	6	100	P	P2	M
2019	DEBB	WW Königs-Wusterhausen (LDS)	215_KOENIGS-WUSTERHA	2019/00232	Koloniezahl 22 °C		1.070	21	1				P	P2	S
2019	DEBB	Lindenbrück	219_LINDENBRÜCK	2019/00160	Coliforme	#/100 ml	21.702	26	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEBB	WW Treuenbrietzen	229_TREUENBRIETZEN	2019/00177	Coliforme	#/100 ml	6.576	6	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEBB	WW Stolpe	231_STOLPE	2019/00216	Eisen	µg/l	50.550	30	5	30	370	840	P	P2	S
2019	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2019/00138	C. perfringens	#/100 ml	41.321	72	1	0	2	2	U	O1	S
2019	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2019/00135	Calcitlösekapazität	mg/l	41.321	5	5	10	10	14,3	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2019/00136	Coliforme	#/100 ml	41.321	76	4	0	2,5	6	U	O1	S
2019	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2019/00137	Enterokokken	#/100 ml	41.321	73	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBB	WW Pohlitz	267_POHLITZ	2019/00139	Mangan	µg/l	41.321	72	1	5	64	64	U	O1	S
2019	DEBB	WW Oschätzchen	271_OSCHAETZCHEN	2019/00203	Coliforme	#/100 ml	23.200	15	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEBB	WW Kleinmachnow/Teltow	272/73_KLEINMACHNOW	2019/00172	Coliforme	#/100 ml	64.228	39	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEBB	WW Kleinmachnow/Teltow	272/73_KLEINMACHNOW	2019/00171	Koloniezahl 22 °C		64.228	38	1				D	D2	S
2019	DEBB	WW Kleinmachnow/Teltow	272/73_KLEINMACHNOW	2019/00173	Sulfat	mg/l	27.375	12	1	134,5	264	264	T	T1	S
2019	DEBB	WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	280/81_EBERSWALDE	2019/00228	Coliforme	#/100 ml	37.562	39	2	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBB	WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	314/169/529/170_STRA	2019/00061	Coliforme	#/100 ml	62.676	113	3	0	2	3	U	O1	S
2019	DEBB	WW Töplitz/Werder PM	361/62 TOEPLITZ	2019/00175	Calcitlösekapazität	mg/l	32.799	9	3	-3,4	7,35	13,3	T	T1	L
2019	DEBB	WW Töplitz/Werder PM	361/62 TOEPLITZ	2019/00176	Coliforme	#/100 ml	32.799	25	1	0	5	5	O	O1	S
2019	DEBB	WW Töplitz/Werder PM	361/62 TOEPLITZ	2019/00174	Eisen	µg/l	32.799	27	1	10	658	658	D	D2	S
2019	DEBB	WW Forst	37_FORST	2019/00065	Coliforme	#/100 ml	20.000	20	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBB	WW Forst	37_FORST	2019/00066	Eisen	µg/l	20.000	19	1	15	311	311	U	P2	S
2019	DEBB	WW Briesen II	401_BRIESEN	2019/00213	Calcitlösekapazität	mg/l	64.074	2	1	4,55	8,5	8,5	T	T1	S
2019	DEBB	WW Schollen	418_SCHOLLEN	2019/00233	Calcitlösekapazität	mg/l	13.400	11	1	-5,9	8,8	8,8	C	O1	S
2019	DEBB	WW Schollen	418_SCHOLLEN	2019/00235	Eisen	µg/l	13.400	11	1	21	292	292	P	P2	S
2019	DEBB	WW Schollen	418_SCHOLLEN	2019/00234	Trübung		13.400	15	1				P	P2	S
2019	DEBB	WW Lübbenau	425_LUEBBENAU	2019/00153	Sulfat	mg/l	17.847	2	2	323	323	327	C	C1	L
2019	DEBB	WW Görlsdorf	471_GOERLSDORF	2019/00140	Coliforme	#/100 ml	11.390	7	1	0	2	2	P	P2	S
2019	DEBB	Storkow	485_STORKOW	2019/00223	Coliforme	#/100 ml	17.974	40	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEBB	Storkow	485_STORKOW	2019/00224	Eisen	µg/l	17.974	39	1	10	772	772	P	P2	S
2019	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2019/00141	Calcitlösekapazität	mg/l	4.425	7	2	0,9	10,8	14,3	U	T1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2019/00145	Calcitlösekapazität	mg/l	3.944	7	1	0,9	8,2	8,2	C	C1	S
2019	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2019/00143	Coliforme	#/100 ml	3.944	29	5	0	2	9	T	T1	I
2019	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2019/00142	Eisen	µg/l	3.944	22	1	10,5	531	531	C	C1	S
2019	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2019/00146	Färbung		3.944	12	1				C	C1	M
2019	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2019/00144	Koloniezahl 22 °C		3.944	21	1				T	T1	S
2019	DEBB	WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	492/93/94 _DREETZ	2019/00147	Mangan	µg/l	4.425	21	2	5	59,25	65,2	C	C1	M
2019	DEBB	Verbund WW Kyritz/ WW Bork/ WWMechow/WW Leddin/WW Heinrichsfelde	496/508 BORK/KYRITZ	2019/00085	Coliforme	#/100 ml	10.290	13	1	0	4	4	T	T1	I
2019	DEBB	WVA Schönwalde (Finsterwalde)	87_FINSTERWALDE	2019/00204	Coliforme	#/100 ml	19.132	14	1	0	100	100	P	P2	S
2019	DEBB	WW Friesack	91_FRIESACK	2019/00205	Coliforme	#/100 ml	5.980	14	1	0	3	3	D	D2	S
2019	DEBB	WW Henningsdorf	92_HENNINGSDORF	2019/00149	Coliforme	#/100 ml	29.700	17	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBB	WW Henningsdorf	92_HENNINGSDORF	2019/00148	Färbung		29.700	17	1				O	O1	S
2019	DEBB	WW Henningsdorf	92_HENNINGSDORF	2019/00150	Oxidierbarkeit	mg/l O2	29.700	3	1	4,96	5,5	5,5	O	O1	L
2019	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2019/00167	*Eisen*	µg/l	28.550	27	2	10	1116,5	2010	U	O1	S
2019	DEBB	WW Luckenwalde	971_LUCKENWALDE	2019/00168	*Mangan*	µg/l	28.550	27	2	5	131,6	165	U	O1	S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00285	Coliforme	#/100 ml	2.500	1.883	9	0	1	1	D,D	O1,D2	S,S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00288	Coliforme	#/100 ml	100	1.883	15	0	4	19	U,U	O1,D2	M,M
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00292	Eisen	µg/l	100	69	1	20	341	341	D	O1	S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00294	Enterokokken	#/100 ml	100	346	1	0	7	7	D	O1	S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00295	Färbung		100	2.105	2				D	O1	S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00289	Geruch		450	2.004	1				D	O1	S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00290	Geschmack		450	1.878	1				D	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00283	Koloniezahl 22 °C		3.000	1.901	40				D,D,D,D	D2,O1,D2	S,M,M,S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00287	Koloniezahl 22 °C		50	1.901	3				U,U	O1,O1	M,S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00284	Koloniezahl 36 °C		3.000	1.931	36				D,D,D,D	D2,O1,O1	S,S,M,M
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00291	Kupfer	mg/l	50	67	1	0,05	2,25	2,25	D	O1	M
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00282	Trübung		2.500	1.863	32				D,D,D	O1,D2,O1	S,S,M
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00286	Trübung		400	1.863	16				U,U	O1,O1	M,S
2019	DEBE	Berlin BWB	11	2019/00293	Trübung		100	1.863	10				S,S	O1,O1	M,S
2019	DEBW	ZV WVG Kleiner Heuberg	18	1	Coliforme	#/100 ml	21.000	44	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Mühlbachgruppe HB Hüffenhardt	20	1	Coliforme	#/100 ml	6.380	11	1	0	200	200	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Mühlbachgruppe HB Hüffenhardt	20	1	Enterokokken	#/100 ml	6.380	11	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Hohenloher WV-Gruppe, NOW WW-Bronn	100011	1	Coliforme	#/100 ml	20.500	144	2	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Stuttgart, BWV	111003	1	E. coli	#/100 ml	290.000	342	1	0	201	201	O	O1	S
2019	DEBW	Leonberg mit Teilorten, BWV	115023	1	Coliforme	#/100 ml	50.745	32	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Frickenhausen OT Frickenhausen+Tischardt BWV/LWV	116027	1	Coliforme	#/100 ml	6.150	21	4	0	2	4	O	O1	S
2019	DEBW	Aichwald, LW	116035	1	Coliforme	#/100 ml	7.395	23	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Deizisau mit CocaCola, BWV	116048	1	Coliforme	#/100 ml	6.730	21	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Köngen BWV	116050	1	Coliforme	#/100 ml	9.602	15	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Köngen BWV	116050	1	E. coli	#/100 ml	9.602	15	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Kirchheim unter Teck LWV	116059	1	Coliforme	#/100 ml	40.000	69	2	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Süßen, PW	117017	2	Coliforme	#/100 ml	11.280	9	2	0	6	11	P	P2	S
2019	DEBW	ZwV WV Rehgebirge, LW	117036	2	Coliforme	#/100 ml	1.200	80	6	0	65	165	S,S	P2,P2	I,S
2019	DEBW	ZwV WV Rehgebirge, LW	117036	3	Coliforme	#/100 ml	11.280	80	3	0	1	3	P,P	P2,P2	S,I
2019	DEBW	ZwV WV Rehgebirge, LW	117036	4	Coliforme	#/100 ml	1.500	80	2	0	1	1	U	P2	I
2019	DEBW	ZV Uhinger WV Gruppe, LW	117039	2	Coliforme	#/100 ml	15	137	2	0	1,5	2	U,U	O1,P2	I,I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBW	ZV Uhinger WV Gruppe, LW	117039	3	Coliforme	#/100 ml	7.000	137	12	0	1	4	P,P	P2,P2	S,I
2019	DEBW	Donzdorf, LW	117043	2	Coliforme	#/100 ml	800	87	4	0	2,5	4	U,U,U	P2,P2,O2	I,S,S
2019	DEBW	Donzdorf, LW	117043	3	Coliforme	#/100 ml	1.500	87	10	0	23	101	P,P	P2,P2	S,I
2019	DEBW	ZV-Eislinger Gruppe, LW	117047	2	Coliforme	#/100 ml	1.000	26	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEBW	Vaihingen HB Auf Eck	118016	1	Coliforme	#/100 ml	6.700	20	2	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	118020	1	Calcitlösekapazität	mg/l	31.000	14	7	4,7643	13,1714	18	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	118020	1	Coliforme	#/100 ml	31.000	105	1	0	3	3	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	118020	1	Eisen	µg/l	31.000	12	1	32	220	220	O	O1	S
2019	DEBW	Ludwigsburg, HB Fürstenhügel, Erdbehälter, LW	118076118076118076	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	24	2	0	1,5	2	O	O1	S
2019	DEBW	Ludwigsburg, HB Fürstenhügel, Erdbehälter, LW	118076	1	*Enterokokken*	#/100 ml	20.000	23	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	WT Aichstrut	119012	1	*Coliforme*	#/100 ml	10.000	13	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	WT Aichstrut	119012	1	Enterokokken	#/100 ml	10.000	9	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Schorndorf, Niederzone, nördlich der Bahnlinie, Industrie	119029	1	Enterokokken	#/100 ml	10.150	37	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Schorndorf, 1 Oberberken, LW	119128	1	*Coliforme*	#/100 ml	8.650	42	3	0	2	3	O	O1	S
2019	DEBW	Schorndorf, 1 Oberberken, LW	119128	1	Enterokokken	#/100 ml	8.650	62	2	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Heilbronn-Stadt,HB Ochsenberg, BWV	121008	1	Eisen	µg/l	30.616	4	1	105	240	240	O	O1	S
2019	DEBW	Fa. Friesland Campina GmbH, Mischwasser	121014	1	Calcitlösekapazität	mg/l	100	3	2	10,5667	15,15	18,3	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBW	HB Dorfberg, Affaltrach, BWV von NOW	125082	1	Coliforme	#/100 ml	9.860	15	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Stadt Künzelsau	126002	1	Coliforme	#/100 ml	15.234	43	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Stadt Ingelfingen-NOW-WW-Niedernhall	126005	1	Coliforme	#/100 ml	5.791	88	3	0	1	2	O	O1	S
2019	DEBW	Stadt Ingelfingen-NOW-WW-Niedernhall	126005	1	Enterokokken	#/100 ml	5.791	88	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Stadt Krautheim,NOW, WW Bronn	126009	1	Coliforme	#/100 ml	6.500	66	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Gemeinde Pfedelbach, VG HB Lerchenhof	126010	1	Enterokokken	#/100 ml	8.800	38	2	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Forchtenberg-NOW-WW-Niedernhall	126016	1	Coliforme	#/100 ml	4.965	80	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG ZV Biberwasservers.WT Bubenorbis SHA/Rosengarten/Mainhardt/Michelfeld	127042	1	Coliforme	#/100 ml	11.500	15	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Satteldorf	127061	1	Coliforme	#/100 ml	5.365	63	7	0	1	5	O	O1	S
2019	DEBW	Tauberbischofsheim Mischwasser	128037	1	Coliforme	#/100 ml	9.774	28	1	0	8	8	O	O1	S
2019	DEBW	Bad Mergentheim – WW Wart	128048	1	Coliforme	#/100 ml	19.686	28	2	0	8	8	O	O1	S
2019	DEBW	Grünbachgruppe - WVMT	128051	1	Coliforme	#/100 ml	9.723	85	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Heidenheim	135010	1	Coliforme	#/100 ml	49.000	273	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Steinheim Albuch	135011	1	Coliforme	#/100 ml	8.700	36	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	Herbrechtingen PW Wartberg	135015	1	Coliforme	#/100 ml	13.200	19	3	0	1	2	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Menzlesmühle HB Hinterlintal, Durlangen-Spraitbach	136065	1	Enterokokken	#/100 ml	12.800	11	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	200001	1	Coliforme	#/100 ml	300.000	189	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBW	VG WW Entensee (HD / Dossenheim)	200004	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	29	2	0	1,5	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG ZWV Mittelhardt	215001	1	Coliforme	#/100 ml	25.500	24	2	0	1,5	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Eggenstein - Leopoldshafen	215006	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.500	13	2	-2,6769	6,2	7,1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215013	1	Enterokokken	#/100 ml	10.050	15	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215019	1	Coliforme	#/100 ml	7.534	23	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215023	1	Coliforme	#/100 ml	39.300	20	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	215030	1	Calcitlösekapazität	mg/l	9.000	1	1	25,8	25,8	25,8	O	O1	S
2019	DEBW	VG Walzbachtal-Jöhlingen	215034	1	Eisen	µg/l	5.460	9	1	37	230	230	O	O1	S
2019	DEBW	VG Weingarten	215036	1	Calcitlösekapazität	mg/l	9.700	13	1	-6,7154	5,2	5,2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Weingarten	215036	1	Coliforme	#/100 ml	9.700	29	2	0	10	18	O	O1	S
2019	DEBW	VG Sinzheim	216002	2	Coliforme	#/100 ml	3.000	51	2	0	9	12	U,U	O1,O1	I,L
2019	DEBW	VG Sinzheim	216002	3	Coliforme	#/100 ml	0	51	1	0	9	9	D	P1	I
2019	DEBW	VG Sinzheim	216002	2	*E. coli*	#/100 ml	0	51	1	0	1	1	D	P1	I
2019	DEBW	VG Sinzheim	216002	2	Enterokokken	#/100 ml	0	51	1	0	1	1	D	P1	I
2019	DEBW	VG HD - Südliche Talzone	221001	1	Calcitlösekapazität	mg/l	80.000	7	1	-10,3143	12,3	12,3	O	O1	S
2019	DEBW	VG HD - Nördliche Talzone	221003	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	43	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Mannheim Mitte (WW Käfertal, WW Rheinau)	222001	1	Enterokokken	#/100 ml	80.000	344	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG MA - südl.Stadtteile (WW Rheinau)	222004	1	Enterokokken	#/100 ml	100.000	170	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Osterburken	225002	1	Coliforme	#/100 ml	5.400	19	4	0	1	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Adelsheim	225003	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.350	2	1	0,85	17	17	O	O1	S
2019	DEBW	VG Adelsheim	225003	1	Coliforme	#/100 ml	5.350	30	6	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Adelsheim	225003	1	Enterokokken	#/100 ml	5.350	10	1	0	3	3	O	O1	S
2019	DEBW	VG Walldürn	225029	1	Coliforme	#/100 ml	9.378	35	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Hardheim Ortsteile	225034	1	Coliforme	#/100 ml	5.396	9	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBW	VG Trienzbachgruppe	225035	1	Enterokokken	#/100 ml	5.087	25	5	0	2	9	O	O1	S
2019	DEBW	VG Südkreis MA	226001	1	Coliforme	#/100 ml	40.000	44	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Brühl	226005	1	Enterokokken	#/100 ml	14.300	159	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Dielheim / Horrenberg	226009	1	Coliforme	#/100 ml	8.900	22	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Eberbach	226013	1	Coliforme	#/100 ml	15.000	22	2	0	3	4	O	O1	S
2019	DEBW	VG Unterer Schwarzbach	226020	1	Coliforme	#/100 ml	7.500	15	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Heddesheim / Hirschberg	226022	1	Arsen	µg/l	21.200	7	1	3,1	12	12	O	O1	S
2019	DEBW	VG Wiesloch	226083	1	Coliforme	#/100 ml	26.000	12	1	0	60	60	O	O1	S
2019	DEBW	VG Wiesloch	226083	1	Eisen	µg/l	26.000	8	1	72	390	390	O	O1	S
2019	DEBW	VG Altensteig	235003	1	Calcitlösekapazität	mg/l	8.000	2	1	5,05	6,6	6,6	O	O1	S
2019	DEBW	VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	235015	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.300	2	1	4,25	5,8	5,8	O	O1	S
2019	DEBW	VG Birkenfeld	236002	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.800	1	1	7,2	7,2	7,2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Birkenfeld	236002	1	Coliforme	#/100 ml	7.800	9	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Heimsheim	236016	1	Blei	µg/l	5.200	2	1	6	11	11	O	O1	S
2019	DEBW	VG Wiernsheim	236026	1	Coliforme	#/100 ml	6.500	38	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG Wiernsheim	236026	1	Enterokokken	#/100 ml	6.500	22	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VG Loßburg (Lohmühle)	237032	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.750	2	1	3,15	5,1	5,1	O	O1	S
2019	DEBW	Zweckverband Baarwasserversorgung	300002	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	85	4	0	54	201	O	O1	S
2019	DEBW	ZV Weilertal HB Blauen III	315003	1	Coliforme	#/100 ml	5.163	43	5	0	3,4	7	O	O1	S
2019	DEBW	HB Hochzone Gundelfingen 3150470101	315014	1	Coliforme	#/100 ml	11.553	39	10	0	8,3	31	O	O1	S
2019	DEBW	HB Hochzone Gundelfingen 3150470100	315014	1	E. coli	#/100 ml	11.553	40	2	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Calcitlösekapazität	mg/l	20.000	18	2	-9,408	5,9045	6,04	O	O1	S
2019	DEBW	Müllheim über HB Luginsland	315018	1	Coliforme	#/100 ml	20.000	45	2	0	4	5	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBW	GWV Sulzbachtal, Heitersheim HB Neu	315035	1	Coliforme	#/100 ml	8.675	35	3	0	2	4	O	O1	S
2019	DEBW	GWV Sulzbachtal, Heitersheim HB Neu	315051	1	Coliforme	#/100 ml	5.200	16	2	0	1,5	2	O	O1	S
2019	DEBW	GWV Sulzbachtal, Heitersheim HB Neu	315051	1	E. coli	#/100 ml	5.200	16	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08315	316016	2	Blei	µg/l	944	6	1	3	11	11	U	O1	S
2019	DEBW	HB Kenzingen 3160200100	316024	2	Coliforme	#/100 ml	9.467	8	1	0	2	2	O	O1	I
2019	DEBW	Achern WW Rotherst	317001	1	Coliforme	#/100 ml	19.100	14	1	0	9	9	O	O1	S
2019	DEBW	WVG HB Ziegelwald	317014	1	Calcitlösekapazität	mg/l	9.000	1	1	7,6	7,6	7,6	O	O1	S
2019	DEBW	Hofweier	317018	1	Arsen	µg/l	5.800	2	2	14	14	14	O	O1	S
2019	DEBW	Kappelrodeck HB Erb	317022	1	Coliforme	#/100 ml	5.360	12	2	0	11	16	O	O1	S
2019	DEBW	Schramberg HB Schwabenhof und HB Sulger Berg	325011	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.500	1	1	5,4	5,4	5,4	O	O1	S
2019	DEBW	Bad Dürrheim HB Kapfwald	326001	1	Coliforme	#/100 ml	13.000	45	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Blumberg HB Kleiner Buchberg	326019	1	Enterokokken	#/100 ml	6.500	9	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	HB Buchberg Singen 335075 01 00	335004	1	Coliforme	#/100 ml	36.400	34	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Kleines Wiesental Raich HB Oberhäuser	336007	1	Coliforme	#/100 ml	386	7	1	0	3	3	O	O1	S
2019	DEBW	Lörrach WW Grütt	336012	1	Coliforme	#/100 ml	48.845	54	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	Stadt Schopfheim Hauptort	336019	1	Coliforme	#/100 ml	14.881	16	2	0	1,5	2	O	O1	S
2019	DEBW	WW Grenzach-Wyhlen	336038	1	Coliforme	#/100 ml	14.065	16	2	0	6	9	O	O1	S
2019	DEBW	Laufenburg HB Rappenstein	337012	1	*Coliforme*	#/100 ml	5.832	9	1	0	70	70	O	O1	S
2019	DEBW	Bad Säckingen HB Schneckenhalde	337016	1	Coliforme	#/100 ml	16.700	24	1	0	4	4	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Gammertingen	400004	1	Coliforme	#/100 ml	7.034	33	3	0	5	8	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ZV Starzel Eyach Gruppe	400011	1	Coliforme	#/100 ml	19.000	64	2	0	19,5	24	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBW	VB-ZV Starzel Eyach Gruppe	400011	1	E. coli	#/100 ml	19.000	64	2	0	7	8	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ZV Starzel Eyach Gruppe	400011	1	Eisen	µg/l	19.000	39	2	82	294,5	370	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ZV Starzel Eyach Gruppe	400011	1	Enterokokken	#/100 ml	19.000	44	1	0	6	6	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ZV Albgruppe XIV (Echazgruppe)	415019	1	Coliforme	#/100 ml	5.500	10	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Pliezhausen	415027	1	Coliforme	#/100 ml	9.291	24	3	0	3	4	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Pliezhausen	415027	1	Enterokokken	#/100 ml	9.291	24	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VB-Reutlingen-4 Nord-Süd (BWV-Lokal)	415048	1	Coliforme	#/100 ml	75.000	56	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Tübingen	416001	1	Coliforme	#/100 ml	88.000	40	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Tübingen	416001	1	Eisen	µg/l	88.000	44	1	19	324	324	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	416010	1	Coliforme	#/100 ml	33.000	19	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Balingen	417001	1	Coliforme	#/100 ml	15.650	15	1	0	5	5	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Hechingen-Niederzone	417011	1	Enterokokken	#/100 ml	5.900	27	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VG-HB Burg	417021	1	Coliforme	#/100 ml	15.000	21	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-Erbach	425032	1	Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm bei 20'	13.449	9	1	1399	7180	7180	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Riedlingen	426018	1	Coliforme	#/100 ml	8.620	54	4	0	2,5	6	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ZV Mühlbach-Gruppe	426028	1	Blei	µg/l	7.200	21	9	10	35,98	78,36	O	O1	S
2019	DEBW	VB- ON Biberach-Niederzone (Mischwasser HB Lindele)	426033	1	Coliforme	#/100 ml	13.538	9	2	0	1,5	2	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Salem (HB Neufrach)	435041	1	Coliforme	#/100 ml	7.000	6	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Stadt Tettnang	435059	1	Coliforme	#/100 ml	10.000	7	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB- Obere Schussentalgruppe Bereich Bad Waldsee (Hoch- und Niederzone)	436009	1	Coliforme	#/100 ml	12.500	23	2	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBW	VB-ON Leutkirch (HB Pfingstweide)	436065	1	Coliforme	#/100 ml	17.000	17	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Leutkirch (HB Pfingstweide)	436065	1	Enterokokken	#/100 ml	17.000	16	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-WV Oberes Schussental-Gaisbeuren	436074	1	Coliforme	#/100 ml	8.600	18	2	0	2	2	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Weingarten, Niederzone/Mittelzone	436092	1	Coliforme	#/100 ml	17.550	15	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-Süd/West u. Kernstadt Ravensburg	436104	1	Coliforme	#/100 ml	19.000	20	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBW	VB-ON Mengen	437040	1	Coliforme	#/100 ml	9.667	9	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBY	WBW Moos	2650/0271/00001	Z3	Enterokokken	#/100 ml	0	87	1	0	1	1	U	E1	S
2019	DEBY	WBW Flanitz	2650/0276/00001	Z2	Coliforme	#/100 ml	930	338	3	0	201	201	U,U	O1,O1	I,S
2019	DEBY	WBW Flanitz	2650/0276/00001	Z4	Enterokokken	#/100 ml	0	338	2	0	1,5	2	U	O1	S
2019	DEBY	WBW Flanitz	2650/0276/00001	Z5	Koloniezahl 36 °C		3.361	338	1				U,U	P1,O1	S,S
2019	DEBY	ZWV Arnstorf und Mariakirchen	2650/0277/30561	PAN1	Coliforme	#/100 ml	10	14	1	0	3	3	D	O1	I
2019	DEBY	WVG Dillenberggruppe	2650/0573/00001	NEA14	Enterokokken	#/100 ml	73	16	2	0	1,5	2	C	O1	S
2019	DEBY	WVG Uehlfeld Fernwasserversorgung	2650/0575/00002	NEA13	*Koloniezahl 36 °C*		2.292	124	1				C	O1	S
2019	DEBY	WVG Volkach-Astheim	2650/0575/00015	KT6	Koloniezahl 36 °C		5	132	1				D	O1	S
2019	DEBY	WVG Volkach-Astheim	2650/0575/00015	KT7	Nickel	µg/l	220	29	1	0,6	88,5	88,5	D	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	KT1	Blei	µg/l	900	88	4	1	17,69	30,66	D	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	NEA12	Blei	µg/l	20	88	1	1	14,6	14,6	D	D1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	KT2	Coliforme	#/100 ml	200	554	1	0	1	1	D	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	NEA9	Coliforme	#/100 ml	1.095	554	1	0	3	3	C	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	WÜ4	Coliforme	#/100 ml	46.654	554	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	KT3	Eisen	µg/l	1.700	75	5	40	297	761	D	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	NEA7	Eisen	µg/l	646	75	8	40	241,5	1420	C	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	WÜ5	Eisen	µg/l	46.654	75	2	40	1115	1200	P	P1	M
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	KT4	Enterokokken	#/100 ml	80	102	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	NEA11	Enterokokken	#/100 ml	955	102	1	0	1	1	C	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	WÜ6	Koloniezahl 36 °C		46.654	267	2				P	P2	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	KT5	Nickel	µg/l	560	73	2	0,5	70,86	78	D	O1	S
2019	DEBY	WVG Sulzfeld - Marktsteft	2650/0575/00016	NEA8	Trübung		646	4	1				C	O1	S
2019	DEBY	ZWV FWF (Brandhof)	2650/0575/00017	NEA3	Blei	µg/l	20	24	1	1,1	34,4	34,4	D	D1	S
2019	DEBY	ZWV FWF (Brandhof)	2650/0575/00017	NEA5	Blei	µg/l	2.200	24	1	1,1	24,5	24,5	C	O1	S
2019	DEBY	ZWV FWF (Brandhof)	2650/0575/00017	NEA10	Eisen	µg/l	1.050	2	1	385,75	753	753	D	D1	S
2019	DEBY	ZWV FWF (Brandhof)	2650/0575/00017	NEA4	Koloniezahl 36 °C		5.500	57	1				C	O1	S
2019	DEBY	WVG Elpersdorf Fernwasserversorgung	2650/0575/00018	NEA1	Coliforme	#/100 ml	284	45	1	0	1	1	D	D1	S
2019	DEBY	WVG Elpersdorf Fernwasserversorgung	2650/0575/00018	NEA2	Koloniezahl 36 °C		284	45	1				D	D1	S
2019	DEBY	WVG Elpersdorf Fernwasserversorgung	2650/0575/00018	NEA6	Nickel	µg/l	1.071	7	1	0,7	115	115	D	D1	S
2019	DEBY	Würzburg (WVV)	2650/0679/00001	WÜ7	Calcitlösekapazität	mg/l	126.534	7	6	27	34	41	P	O1	M
2019	DEBY	Würzburg (WVV)	2650/0679/00001	WÜ8	Enterokokken	#/100 ml	126.534	170	1	0	1	1	P	E1	S
2019	DEBY	Würzburg (WVV)	2650/0679/00001	WÜ9	Sulfat	mg/l	126.534	6	4	275,5	296,5	446	C	O1	L
2019	DEBY	WÜRZBURG (WW-E)	2650/0679/00002	WÜ5	Calcitlösekapazität	mg/l	9.419	3	2	26,9	31,65	36,4	P	O1	I
2019	DEBY	WÜRZBURG (WW-E)	2650/0679/00002	WÜ6	Sulfat	mg/l	9.419	2	2	451	451	464	C	O1	L
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	2650/0679/00005	WÜ1	Calcitlösekapazität	mg/l	45.803	14	1	-15,1	11,4	11,4	P	O1	I
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	2650/0679/00005	WÜ2	Koloniezahl 22 °C		45.803	130	1				P	O1	I
2019	DEBY	FWM Veitshöchheim	2650/0679/00005	WÜ3	Trübung		45.803	126	2				P	O1	S
2019	DEBY	Ochsenfurt	2650/0679/00019	WÜ10	Eisen	µg/l	8.500	2	1	140,5	246	246	P	O1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBY	Ochsenfurt	2650/0679/00019	WÜ11	Sulfat	mg/l	8.500	2	2	409,5	409,5	433	C	O1	L
2019	DEBY	Ochsenfurt	2650/0679/00019	WÜ12	Trübung		8.500	17	1				P	O1	I
2019	DEBY	Rimpar	2650/0679/00024	WÜ13	Calcitlösekapazität	mg/l	6.286	2	2	25,1	25,1	31,4	P	O1	S
2019	DEBY	Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum	2650/0779/00336	DON1	Enterokokken	#/100 ml	17.500	3.550	2	0	1	1	U	O1	I
2019	DEBY	Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum	2650/0779/00336	DON2	Koloniezahl 22 °C		17.500	3.550	2				U	O1	I
2019	DEBY	Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum	2650/0779/00336	DON3	Koloniezahl 36 °C		17.500	3.550	5				U	O1	I
2019	DEBY	Landeshauptstadt München	4000/0000/00001	M-S1	Coliforme	#/100 ml	1.560.042	6.150	6	0	1	1	U	O1	L
2019	DEBY	Wasserversorgungsanlage (WVA) komplett	4000/0161/00001	IN1	*Trübung*		156.365	80	10				U	O1	I
2019	DEBY	Burghausen	4000/0171/00800	AÖ2	Coliforme	#/100 ml	20.398	13	1	0	2	2	P,P,P	E1,P1,P2	S,M,S
2019	DEBY	Burghausen	4000/0171/00800	AÖ1	Enterokokken	#/100 ml	20.398	13	1	0	2	2	P	E1	S
2019	DEBY	Ainring, WV	4000/0172/00266	BGL1	Enterokokken	#/100 ml	9.803	7	1	0	1	1	U,P,P	O1,P1,P2	I,M,S
2019	DEBY	Bischofswiesen, WV	4000/0172/00447	BGL3	Coliforme	#/100 ml	7.364	7	1	0	1	1	U	O1	I
2019	DEBY	Bischofswiesen, WV	4000/0172/00447	BGL2	*E. coli*	#/100 ml	7.364	7	1	0	1	1	U	O1	I
2019	DEBY	Stadtwerke Bad Tölz	4000/0173/00001	TÖL1	Coliforme	#/100 ml	18.802	123	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEBY	Lenting	4000/0176/00023	EI1	Selen	µg/l	8.293	18	8	9,31	11	12	C	C1	I
2019	DEBY	WVG Ampergruppe	4000/0179/00190	FFB1	Coliforme	#/100 ml	81.287	318	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEBY	Ammersee West	4000/0181/00500	LL5	Coliforme	#/100 ml	12.475	10	1	0	10	10	U	P2	S
2019	DEBY	Erpftinger Gruppe	4000/0181/00511	LL1	Coliforme	#/100 ml	4.340	7	1	0	11	11	P,U	P2,E1	S,S
2019	DEBY	Erpftinger Gruppe	4000/0181/00511	LL2	E. coli	#/100 ml	4.340	7	1	0	1	1	P,P	P2,E1	S,S
2019	DEBY	Pöringer Gruppe	4000/0181/00527	LL4	Coliforme	#/100 ml	12.019	10	1	0	3	3	O,O	O1,E1	L,S
2019	DEBY	Pöringer Gruppe	4000/0181/00527	LL3	E. coli	#/100 ml	12.019	10	1	0	1	1	O,P	O1,E1	L,S
2019	DEBY	Schliersee Markt	4000/0182/00064	MB1	Enterokokken	#/100 ml	7.170	33	1	0	1	1	U,O	P2,E1	S,S
2019	DEBY	InnFood Weiding	4000/0183/01431	MÜ2	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	-11,15	5,8	5,8	U	O1	L
2019	DEBY	InnFood Weiding	4000/0183/01431	MÜ1	Trübung		0	23	21				U	O1	L
2019	DEBY	Mühldorf am Inn, Stadtwerke	4000/0183/01435	MÜ3	Coliforme	#/100 ml	18.393	36	1	0	1	1	U	O1	L
2019	DEBY	Heimberggruppe	4000/0185/00505	ND1	Enterokokken	#/100 ml	6.863	7	2	0	1	1	T	E1	M
2019	DEBY	Paartal Gruppe ZWV	4000/0186/00020	PAF1	Trübung		7.570	10	1				T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBY	Feldkirchen Gemeinde	4000/0187/00680	RO2	Coliforme	#/100 ml	4.106	7	2	0	9	16	T	T1	S
2019	DEBY	Feldkirchen Gemeinde	4000/0187/00680	RO1	E. coli	#/100 ml	4.106	7	2	0	1	1	T	T1	S
2019	DEBY	Versorgungsgebiet Adelholzen	4000/0189/04500	TS1	Coliforme	#/100 ml	449	7	3	0	1	4	P	D1	M
2019	DEBY	WV Stadtwerke Passau	4000/0262/00061	PA3	Coliforme	#/100 ml	60.516	48	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEBY	WV Stadtwerke Passau	4000/0262/00061	PA4	Enterokokken	#/100 ml	60.516	48	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	Stadtwerke Deggendorf	4000/0271/00280	DEG1	Calcitlösekapazität	mg/l	4.200	5	2	4,996	11,8805	18,345	P	P1	S
2019	DEBY	Stadtwerke Abensberg	4000/0273/00425	KEH3	TOC		1	1	1				D,T	O1,T1	I,S
2019	DEBY	Stadtwerke Kelheim	4000/0273/00426	KEH4	Nickel	µg/l	1	10	1	1	87	87	D	D1	S
2019	DEBY	Stadtwerke Kelheim	4000/0273/00426	KEH5	Trübung		1	42	1				U	O1	I
2019	DEBY	ZVzWV Jachenhausener Gruppe	4000/0273/00434	KEH6	TOC		1	1	1				O	O1	I
2019	DEBY	ZVzWV Hallertau	4000/0273/00437	KEH1	Coliforme	#/100 ml	1	18	1	0	1	1	D	O1	I
2019	DEBY	ZVzWV Hallertau	4000/0273/00437	KEH2	TOC		1	1	1				O	O1	I
2019	DEBY	WV Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal	4000/0275/00047	PA2	*Coliforme*	#/100 ml	15.500	20	2	0	1,5	2	O	O1	S
2019	DEBY	WV Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal	4000/0275/00047	PA1	Mangan	µg/l	15.500	7	1	5	110	110	O	O1	S
2019	DEBY	Zweckverband Aitrachtalgruppe	4000/0278/00002	SR5	Coliforme	#/100 ml	9.733	8	1	0	1	1	U	O1	I
2019	DEBY	Zweckverband Bogenbachtalgruppe	4000/0278/00003	SR2	Blei	µg/l	8.670	11	1	0	10,9	19	D	O1	M
2019	DEBY	Stadtwerke Bogen	4000/0278/00005	SR1	Enterokokken	#/100 ml	10.560	18	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	Wasserzweckverband Mallersdorf	4000/0278/00015	SR6	Coliforme	#/100 ml	22.990	100	18	0	8	201	C	C1	M
2019	DEBY	Wasserzweckverband Mallersdorf	4000/0278/00015	SR7	Koloniezahl 22 °C		22.990	78	1				C	C1	S
2019	DEBY	Zweckverband Buchberggruppe	4000/0278/01186	SR3	*Blei*	µg/l	10.886	8	1	0	28,9	28,9	D	O1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBY	Zweckverband Buchberggruppe	4000/0278/01186	SR4	*Koloniezahl 36 °C*		10.886	9	1				U	O1	S
2019	DEBY	Stadt Amberg	4000/0371/00380	AM1	*Coliforme*	#/100 ml	41.500	34	2	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	Stadt Hirschau	4000/0371/00387	AM2	Calcitlösekapazität	mg/l	5.800	3	1	2,7	8,48	8,48	T	T1	S
2019	DEBY	Stadt Sulzbach-Rosenberg	4000/0371/00399	AM4	Trübung		19.400	20	1				U	O1	S
2019	DEBY	Stadt Vilseck * incl. Südlager US Army	4000/0371/00401	AM3	Calcitlösekapazität	mg/l	5.900	5	2	2,04	6,64	7,08	T	T1	S
2019	DEBY	Stadt Vilseck * incl. Südlager US Army	4000/0371/00401	AM5	Trübung		5.900	20	2				T	T1	S
2019	DEBY	JACHENHAUSENER GRUPPE WVA	4000/0373/00028	NM12	Coliforme	#/100 ml	1	14	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	NEUMARKT WVA	4000/0373/00041	NM9	Blei	µg/l	1	6	1	1	40	40	U	O1	S
2019	DEBY	NEUMARKT WVA	4000/0373/00041	NM10	Coliforme	#/100 ml	1	46	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	NEUMARKT WVA	4000/0373/00041	NM11	Koloniezahl 36 °C		1	46	2				U	O1	S
2019	DEBY	POSTBAUER-HENG WVA	4000/0373/00051	NM1	Coliforme	#/100 ml	1	12	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	POSTBAUER-HENG WVA	4000/0373/00051	NM2	Eisen	µg/l	1	12	1	10	280	280	U	O1	S
2019	DEBY	POSTBAUER-HENG WVA	4000/0373/00051	NM3	Trübung		1	12	1				U	O1	S
2019	DEBY	SENGENTHAL-DEINING WVA Zweckverband	4000/0373/00059	NM4	Coliforme	#/100 ml	1	31	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	SENGENTHAL-DEINING WVA Zweckverband	4000/0373/00059	NM5	Eisen	µg/l	1	27	1	8	430	430	U	O1	S
2019	DEBY	SENGENTHAL-DEINING WVA Zweckverband	4000/0373/00059	NM6	Koloniezahl 22 °C		1	31	3				U	O1	S
2019	DEBY	SENGENTHAL-DEINING WVA Zweckverband	4000/0373/00059	NM7	Mangan	µg/l	1	29	2	5	73	76	U	O1	S
2019	DEBY	SENGENTHAL-DEINING WVA Zweckverband	4000/0373/00059	NM8	Trübung		1	27	1				U	O1	S
2019	DEBY	ZWV Neustadt a.d. Waldnaab	4000/0374/00159	NEW2	Trübung		5.705	7	1				D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBY	ZWV Mantel/Weiherhammer	4000/0374/00160	NEW1	Enterokokken	#/100 ml	6.558	5	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEBY	ZWV Vohenstrauß-Fahrenberg-Hochzone	4000/0374/00175	NEW3	Trübung		4.500	4	1				D	D2	S
2019	DEBY	ZWV Burglengenfeld	4000/0376/00007	SAD2	Blei	µg/l	25	53	1	1	23	23	D	D1	S
2019	DEBY	ZWV Schwandorf-Krondorf	4000/0376/00041	SAD1	Blei	µg/l	45	98	1	1	12,4	124	D	D1	S
2019	DEBY	ZWV Wackersdorf	4000/0376/00051	SAD3	Nickel	µg/l	20	15	1	1	115	115	D	D1	S
2019	DEBY	BMI	4000/0471/04275	BA13	Coliforme	#/100 ml	0	15	2	0	74,5	143	D	D1	S
2019	DEBY	BMI	4000/0471/04275	BA15	E. coli	#/100 ml	0	15	1	0	1	1	D	D1	S
2019	DEBY	BMI	4000/0471/04275	BA14	Enterokokken	#/100 ml	0	15	1	0	1	1	D	P1	S
2019	DEBY	BMI	4000/0471/04275	BA16	Koloniezahl 36 °C		0	15	1				D	D1	S
2019	DEBY	ZWV Auracher Gruppe, Burgebrach HZ	4000/0471/04685	BA18	Koloniezahl 22 °C		8.016	61	1				P	O1	M
2019	DEBY	ZWV Auracher Gruppe, Burgebrach HZ	4000/0471/04685	BA19	Koloniezahl 36 °C		8.016	61	1				P	O1	M
2019	DEBY	ZWV Auracher Gruppe, Stegaurach TZ	4000/0471/04686	BA7	Trübung		21.602	17	1				U	O1	I
2019	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA1	Coliforme	#/100 ml	8.450	202	2	0	9	12	C	C1	M
2019	DEBY	ZWV Hallstadt FWO	4000/0471/04708	BA2	Enterokokken	#/100 ml	8.450	202	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	4000/0471/04712	BA3	Coliforme	#/100 ml	5.121	29	3	0	4	9	P	P2	S
2019	DEBY	ZWV Hirschaid Erlach	4000/0471/04712	BA4	Uran	µg/l	5.121	9	1	2,5	11	11	C	O1	S
2019	DEBY	ZWV Hirschaid Hauptort und Friesen	4000/0471/04713	BA17	Coliforme	#/100 ml	6.210	62	1	0	17	17	P	P2	S
2019	DEBY	ZWV Litzendorf	4000/0471/04721	BA11	Coliforme	#/100 ml	5.377	11	1	0	4	4	C	O1	I
2019	DEBY	ZWV Litzendorf	4000/0471/04721	BA12	Enterokokken	#/100 ml	5.377	11	1	0	1	1	C	O1	I
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	4000/0471/04744	BA5	Coliforme	#/100 ml	7.306	48	2	0	3,5	5	U	O1	S
2019	DEBY	ZWV Scheßlitz (FWO)	4000/0471/04744	BA6	Trübung		7.300	8	1				U	O1	S
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg Buger Wiesen	4000/0471/04751	BA22	Eisen	µg/l	13.690	12	1	19,5	430	430	C	O1	S
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg Stadtwald	4000/0471/04754	BA20	Blei	µg/l	34.968	6	1	2	14	14	D	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBY	ZWV Stadt Bamberg Stadtwald	4000/0471/04754	BA21	Eisen	µg/l	34.968	25	1	10	1100	1100	C	O1	S
2019	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA8	Koloniezahl 22 °C		6.981	177	23				P	P2	S
2019	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA9	Koloniezahl 36 °C		6.981	177	18				C	O1	S
2019	DEBY	ZWV Strullendorf	4000/0471/04756	BA10	Trübung		6.981	70	2				C	O1	S
2019	DEBY	Heroldsbacher Gruppe	4000/0474/01099	FO2	Coliforme	#/100 ml	9.192	7	1	0	1	1	C	C1	I
2019	DEBY	Eggolsheimer Gruppe	4000/0474/01164	FO1	Calcitlösekapazität	mg/l	17.200	9	1	0	13,5	13,5	U	O1	M
2019	DEBY	Leithenberggruppe	4000/0474/01165	FO4	Arsen	µg/l	8.500	9	1	0	12	12	C	C1	I
2019	DEBY	Leithenberggruppe	4000/0474/01165	FO3	Coliforme	#/100 ml	8.500	9	2	0	2	4	C	C1	I
2019	DEBY	Münchberg	4000/0475/34425	HO2	Radon-222	Bq/l	5.000	6	3	79	148	234	C	O1	L
2019	DEBY	Rehau	4000/0475/36074	HO3	Nickel	µg/l	3	3	1	2	27	27	D	D2	S
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	4000/0475/37051	HO4	Enterokokken	#/100 ml	50	20	1	0	1	1	C	O1	S
2019	DEBY	Helmbrechts-LUK	4000/0475/37051	HO5	Trübung		100	20	2				C	C1	S
2019	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO6	Calcitlösekapazität	mg/l	8.632	2	2	7,3	14,7	26,2	C	T1	M
2019	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO7	Enterokokken	#/100 ml	0	28	1	0	1	1	C	O1	S
2019	DEBY	Schwarzenbach a. d. Saale	4000/0475/37949	HO8	pH-Wert	pH-Einheiten	8.632	16	1	8,33	5,86	8,55	C	O1	M
2019	DEBY	Hof-HEW	4000/0475/38131	HO9	pH-Wert	pH-Einheiten	0	102	22	8,19	6,32	8,54	C	O1	M
2019	DEBY	Oberkotzau	4000/0475/39476	HO10	Trübung		3	7	1				D	O1	S
2019	DEBY	WVA Hemhofen - Röttenbach	4000/0572/05287	ERH2	Arsen	µg/l	10.434	3	1	0	11,5	11,5	C	C1	S
2019	DEBY	WVA Heroldsberg	4000/0572/05318	ERH1	Koloniezahl 36 °C		8.091	55	2				O	E1	S
2019	DEBY	WZV Bad Königshofener Gruppe Mitte	4000/0673/00027	NES4	Sulfat	mg/l	2.661	25	24	307	307	352	C	T1	L
2019	DEBY	Kitzingen EIGEN	4000/0675/00016	KT1	Sulfat	mg/l	20.000	1	1	267	267	267	C	O1	S
2019	DEBY	Großwallstadt	4000/0676/00503	MIL2	Koloniezahl 22 °C		4.088	11	1				D	D1	S
2019	DEBY	Großwallstadt	4000/0676/00503	MIL3	*Koloniezahl 36 °C*		4.088	11	1				D	D1	S
2019	DEBY	Kaistener Gruppe	4000/0678/01235	SW14	Coliforme	#/100 ml	600	57	5	0	1	4	D	P1	S
2019	DEBY	ZWV Gersthofen	4000/0772/10300	A-L5	Coliforme	#/100 ml	25.000	228	29	0	2,5	3	U	E1	M
2019	DEBY	ZWV Gersthofen	4000/0772/10300	A-L6	Eisen	µg/l	25.000	228	6	180	230	243	U	E1	M
2019	DEBY	ZWV Gersthofen	4000/0772/10300	A-L8	Koloniezahl 36 °C		25.000	228	2				U	E1	M
2019	DEBY	ZWV Gersthofen	4000/0772/10300	A-L7	Mangan	µg/l	25.000	228	2	42	56	60	U	E1	M
2019	DEBY	ZWV Gersthofen	4000/0772/10300	A-L4	Trübung		25.000	228	15				U,D,D	E1,P1,P2	M,S,S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEBY	ZWV Dinkelscherben	4000/0772/22000	A-L3	Mangan	µg/l	6.500	12	1	40	66	66	U	O1	S
2019	DEBY	ZWV Bobingen	4000/0772/30001	A-L2	Trübung		16.500	26	1				D	D1	S
2019	DEBY	ZWV Diedorf	4000/0772/40000	A-L9	Coliforme	#/100 ml	10.500	89	3	0	2	2	O	E1	M
2019	DEBY	ZWV ZV Staudenwasser	4000/0772/41000	A-L1	Trübung		400	48	1				D	D1	S
2019	DEBY	VG Syrgenstein	4000/0773/00023	DLG1	Coliforme	#/100 ml	6.687	182	24	0	2	56	S,S,S,S	P1,P2,O1,	S,S,L,S
2019	DEBY	VG Syrgenstein	4000/0773/00023	DLG2	Enterokokken	#/100 ml	6.687	106	3	0	1	4	S,S,S,S	P1,P2,O1,	S,S,L,S
2019	DEBY	Kaufbeuren	4000/0777/00171	OAL1	Trübung		8.000	25	1				U	O1	S
2019	DEBY	Marktoberdorf	4000/0777/00209	OAL2	Coliforme	#/100 ml	17.500	10	1	0	1	1	T	D2	S
2019	DEBY	Stadt Donauwörth	4000/0779/00005	DON1	E. coli	#/100 ml	3.600	52	3	0	4	4	U	P2	I
2019	DEBY	Sonthofen	4000/0780/05035	OA3	Coliforme	#/100 ml	21.388	13	1	0	1	1	S	E1	I
2019	DEBY	Blaichach	4000/0780/06444	OA1	Coliforme	#/100 ml	5.651	11	1	0	1	1	S	E1	I
2019	DEBY	Oberstaufen	4000/0780/06455	OA2	Coliforme	#/100 ml	7.339	7	1	0	1	1	S	E1	I
2019	DEBY	N-ERGIE Aktiengesellschaft	4000/0956/00001	N7	Coliforme	#/100 ml	5.000	374	2	0	1	1	C,U	C1,C1	S,I
2019	DEBY	N-ERGIE Aktiengesellschaft	4000/0956/00001	N1	Koloniezahl 22 °C		5.000	374	2				U	O1	I
2019	DEBY	N-ERGIE Aktiengesellschaft	4000/0956/00001	N3	Koloniezahl 36 °C		5.000	374	4				U	O1	I
2019	DEBY	Gemeinde Nersingen	4000/1775/00011	NU1	Coliforme	#/100 ml	9.694	7	2	0	1,5	2	T	P2	S
2019	DEBY	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm	4000/1775/00012	NU3	Koloniezahl 36 °C		62.963	34	1				D	D2	S
2019	DEBY	Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm	4000/1775/00012	NU2	Trübung		62.963	34	1				D	D2	S
2019	DEBY	Stadt Senden	4000/1775/00019	NU4	Coliforme	#/100 ml	21.909	10	1	0	1	1	C	T1	M
2019	DEHE	Braunfels: Braunfels, Tiefenbach	_9000700000000000007	2019-04-08 11:00:00	Eisen	µg/l	9.687	3	1	3,4	549,3	549,3	P	P2	S
2019	DEHE	Bad Hersfeld	_9000700000000000035	2019-10-15 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	31.248	19	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEHE	Bad Arolsen, Helsen, Massenhsn, Mengeringhsn, Schmillinghsn, Külte	_9000700000000000292	2019-02-26 09:59:00	Trübung		14.204	7	1				P	O1	S
2019	DEHE	Volkmarsen, Lütersheim, Ehringen	_9000700000000000316	2019-11-19 11:33:00	Enterokokken	#/100 ml	5.540	4	1	0	1	1	P	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEHE	Frankenberg,Hommershsn,Rödden,Rodenb,Schreufa,Viermün,Wandershsn,Burgw	_90007000000000003345	2019-03-28 10:30:00	Koloniezahl 22 °C		15.516	8	1				P	O1	S
2019	DEHE	Frankenberg,Hommershsn,Rödden,Rodenb,Schreufa,Viermün,Wandershsn,Burgw	_90007000000000003345	2019-03-28 10:30:00	Koloniezahl 36 °C		15.516	8	1				P	O1	S
2019	DEHE	Bad Wildungen,Albertshsn,Reinhardshsn,Alt Wild.,Reitzenh,Manderrn,Wega	_90007000000000003376	2019-02-11 09:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	16.178	2	1	4,1	7,5	7,5	T	T1	M
2019	DEHE	Korbach, Strothe, Helmscheid	_90007000000000003999	2019-02-18 10:53:00	Blei	µg/l	18.520	2	1	15,5	29	29	P	O1	S
2019	DEHE	BSS_Ahl, Hausen, Salmünster Kernstadt, Alsberg	_90007000000000004115	2019-08-06 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.162	1	1	15,4	15,4	15,4	T	T1	S
2019	DEHE	GN_Gelnhsn,Hailer,Meerholz,Roth, LIN_Altenhasslau,Grossenhsn,Lützelhsn	_90007000000000004456	2019-02-12 08:55:00	Coliforme	#/100 ml	26.809	16	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEHE	HU_Stadtteile nördlich des Mains	_90007000000000004660	2019-02-19 09:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	74.530	4	1	0,83	17	17	O	O1	I
2019	DEHE	FRE_Somborn	_90007000000000004997	2019-02-27 08:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	6.200	1	1	7,5	7,5	7,5	O	O1	S
2019	DEHE	Borken + OT	_90007000000000007002	2019-08-27 10:50:00	Enterokokken	#/100 ml	6.975	5	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEHE	Neuenkirchen + OT	_90007000000000007337	2019-06-26 14:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.480	1	1	7,9	7,9	7,9	C	T1	M
2019	DEHE	GWW Haarhausen	_90007000000000007768	2019-09-02 12:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	26.380	2	1	-1,05	5,3	5,3	C	O1	M
2019	DEHE	GWW Remsfeld	_90007000000000007770	2019-09-02 15:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	26.034	2	1	10,65	17,6	17,6	C	T1	M
2019	DEHE	KS_Habichtswald - Ehlen HZ, - Dörnb HZ, Ahnatal - Heckersh, - Kammerb 8	_90007000000000007997	2019-04-16 10:49:00	TOC		6.613	1	1				U	O1	M
2019	DEHE	KS_Calden 19	_90007000000000008008	2019-05-08 11:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	6.832	2	2	20,935	20,935	36,2	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEHE	KS_Fuldatal - Ihringshausen, - Simmershausen TZ, - Wahnhausen 29	_90007000000000000818	2019-08-19 11:23:00	Trübung		8.689	7	1				P	P2	S
2019	DEHE	KS_Hofgeismar 55	_90007000000000000846	2019-03-04 08:49:00	Trübung		17.175	10	1				P	P2	S
2019	DEHE	KS_Fuldabrück 59	_90007000000000000850	2019-01-23 07:25:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.828	2	1	5,25	7,3	7,3	T	T1	S
2019	DEHE	KS_Kassel 63	_90007000000000000854	2019-01-23 09:40:00	Coliforme	#/100 ml	223.979	125	6	0	2	4	P	O1	M
2019	DEHE	KS_Kassel 62	_90007000000000000854	2019-09-18 12:00:00	Trübung		223.979	127	1				P	P2	S
2019	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_90007000000000000855	2019-11-28 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	81.177	61	1	0	2	2	D	O1	S
2019	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_90007000000000000855	2019-07-25 11:35:00	Enterokokken	#/100 ml	81.177	56	1	0	1	1	D	O1	S
2019	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_90007000000000000855	2019-02-28 13:50:00	Koloniezahl 22 °C		81.177	61	2				D	O1	S
2019	DEHE	Osthessen-Netz GmbH,Fulda Stadt,Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen TZ	_90007000000000000855	2019-02-21 09:45:00	Koloniezahl 36 °C		81.177	61	2				D	O1	S
2019	DEHE	Stadtwerke Hünfeld	_90007000000000000857	2019-02-07 13:58:00	Calcitlösekapazität	mg/l	17.766	2	1	16,25	27,3	27,3	T	T1	M
2019	DEHE	Stadtwerke Hünfeld	_90007000000000000857	2019-08-29 11:51:00	Coliforme	#/100 ml	17.766	28	5	0	1	3	P	O1	S
2019	DEHE	Stadtwerke Hünfeld	_90007000000000000857	2019-08-29 11:51:00	Koloniezahl 22 °C		17.766	28	3				P	O1	S
2019	DEHE	Stadtwerke Hünfeld	_90007000000000000857	2019-05-16 11:55:00	Trübung		17.766	28	1				P	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEHE	Stadt Gersfeld (betreut durch Remondis Aqua GmbH & Co. KG)	_9000700000000000862	2019-02-21 09:58:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.652	1	1	5,1	5,1	5,1	T	T1	M
2019	DEHE	Gemeinde Burghaun	_9000700000000000863	2019-05-23 09:42:00	Koloniezahl 22 °C		6.173	6	1				D	O1	S
2019	DEHE	Gemeinde Eiterfeld mit Unterweißenborn, Gem. Schenklengsfeld, HEF	_9000700000000000864	2019-05-09 10:37:00	Coliforme	#/100 ml	7.100	6	2	0	6	9	D	O1	S
2019	DEHE	PR: WW Praunheim II und OVAG	_9000700000000000889	2019-02-04 09:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	30.445	3	2	5,29	5,445	5,6	C	O1	S
2019	DEHE	Infraserv-Hoechst	_9000700000000000895	2019-06-17 07:35:02	Calcitlösekapazität	mg/l	9.490	2	1	3,596	20,007	20,007	C	O1	S
2019	DEHE	Bad König: Bad König + OT	_9000700000000000897	2019-08-27 09:38:00	Coliforme	#/100 ml	9.839	7	1	0	9	9	O	P2	S
2019	DEHE	Höchst: Höchst + OT	_9000700000000000905	2019-11-26 09:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	10.774	2	1	3,7785	7,68	7,68	O	T1	S
2019	DEHE	Michelstadt: Michelstadt + OT	_9000700000000000907	2019-11-21 08:55:00	pH-Wert	pH-Einheiten	17.655	10	1	7,945	9,6	9,6	O	T1	S
2019	DEHE	ALT1_Alle Objekte	_9000700000000000912	2019-07-22 10:14:00	Koloniezahl 22 °C		12.702	7	1				U	D2	I
2019	DEHE	ALT1_Alle Objekte	_9000700000000000912	2019-07-22 10:14:00	Koloniezahl 36 °C		12.702	7	1				U	D2	I
2019	DEHE	BNA2_Kernstadt	_9000700000000000914	2019-08-14 09:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	9.437	2	2	12,8	12,8	14,1	P	P2	I
2019	DEHE	BUE6_Vonhausen, Diebach a.H.	_9000700000000000921	2019-12-03 11:38:00	Coliforme	#/100 ml	1.116	4	2	0,5	1	1	U	P2	I
2019	DEHE	EVB1_NWeisel,Osth,HWeisel,Hausen,Oes,Bodenr,Münster,Wiesent,Fauerb vdH	_9000700000000000928	2019-09-25 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		2.433	4	1				D	D2	I
2019	DEHE	FBG2_Tiefzone, Mittelzone, Kernstadt	_9000700000000000936	2019-10-23 09:10:00	Coliforme	#/100 ml	14.462	10	1	0	1	1	U	O1	I
2019	DEHE	FBG2_Tiefzone, Mittelzone, Kernstadt	_9000700000000000936	2019-10-23 08:25:00	Trübung		14.462	10	1				P	P2	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEHE	KAR1_Klein-Karben, Groß-Karben, Okarben, Kloppenheim, Industriegebiet	_900070000000000009 49	2019-09-18 00:00:00	Trübung		5.777	9	2				P	P2	S
2019	DEHE	LIM1_Rommelhausen, Himbach, Hainchen	_900070000000000009 53	2019-12-16 09:09:00	Arsen	µg/l	1.574	1	1	13	13	13	C	T1	I
2019	DEHE	LIM1_Rommelhausen, Himbach, Hainchen	_900070000000000009 53	2019-08-28 11:28:00	Koloniezahl 36 °C		2.793	4	1				U	P2	I
2019	DEHE	ROS1_Ober-Rosbach, Nieder-Rosbach, Rodheim vdH	_900070000000000009 81	2019-02-14 00:00:00	Enterokokken	#/100 ml	4.375	7	1	0	1	1	C	P2	I
2019	DEHE	Gernsheim	_900070000000000009 87	2019-02-21 10:25:00	Nitrit in der Verteilung	mg/l	10.345	2	1	0,054	0,108	0,108	T	O1	S
2019	DEHE	Groß-Gerau / Mitte	_900070000000000009 88	2019-08-09 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	500	31	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEHE	Kelsterbach	_900070000000000009 89	2019-04-23 10:25:00	Koloniezahl 36 °C		500	13	1				D	D2	S
2019	DEHE	Kelsterbach	_900070000000000009 89	2019-04-23 09:15:00	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	µg/l	17.132	2	2	1,4	1,4	1,4	C	O1	L
2019	DEHE	Mainspitze	_900070000000000009 90	2019-05-17 08:30:00	Trübung		500	13	1				D	D2	S
2019	DEHE	Mörfelden - Walldorf	_900070000000000009 91	2019-10-18 11:05:00	Färbung		33.342	18	1				U	O1	S
2019	DEHE	Mörfelden - Walldorf	_900070000000000009 91	2019-12-03 09:30:00	Geschmack		33.342	16	3				U	D2	S
2019	DEHE	Raunheim	_900070000000000009 93	2019-11-26 11:45:00	Chlorid	mg/l	17.186	2	1	211	251	251	C	C2	L
2019	DEHE	Raunheim	_900070000000000009 93	2019-11-26 10:25:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	10	1				D	D2	S
2019	DEHE	Raunheim	_900070000000000009 93	2019-03-18 08:30:00	Mangan	µg/l	17.186	2	1	205	410	410	O	O1	S
2019	DEHE	Rüsselsheim	_900070000000000009 95	2019-08-27 10:25:00	Chlorid	mg/l	65.060	3	1	184	263	263	C	C2	L
2019	DEHE	WVG Lich "Stadt Lich" inkl. Licher Brauerei	_900070000000000010 41	2019-06-18 14:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.838	2	1	8,695	10,8	10,8	U	O1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEHE	WVG Stadtwerke Gießen "Stadt Gießen"	_90007000000000001065	2019-07-08 13:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	83.628	5	1	4,07	12,8	12,8	T	T1	S
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Weilrod	_90007000000000001079	2019-05-06 11:00:00	Färbung		6.483	4	1				P	P1	S
2019	DEHE	Versorgungsgebiet Kronberg	_90007000000000001094	2019-01-21 13:55:00	Coliforme	#/100 ml	18.281	10	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEHE	Bad Camberg: Kernstadt, Erbach, Schwickershausen, Dombach (BC1)	_90007000000000001099	2019-12-10 09:35:00	Benzo-(a)-pyren	µg/l	11.195	2	1	0,0325879	0,06518	0,06518	U	P2	S
2019	DEHE	Bad Camberg: Kernstadt, Erbach, Schwickershausen, Dombach (BC1)	_90007000000000001099	2019-12-10 09:35:00	PAK	µg/l	11.099	4	1	0,1211752	0,23482	0,23482	U	P2	S
2019	DEHE	Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	_90007000000000001118	2019-07-29 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	8.028	5	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEHE	STA_Stadtallendorf, Niederklein	_90007000000000001243	2019-09-24 13:27:00	Calcitlösekapazität	mg/l	16.000	2	1	4,6	8,6	8,6	T	T1	L
2019	DEHE	Flörsheim	_90007000000000001283	2019-07-24 12:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	21.373	2	1	-7,3205	11,206	11,206	D	D1	S
2019	DEHE	Flörsheim	_90007000000000001283	2019-07-24 12:15:00	Koloniezahl 36 °C		21.373	10	1				D	D2	S
2019	DEHE	Hofheim - Mitte	_90007000000000001287	2019-05-24 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	7.158	7	1	0	1	1	C	C1	S
2019	DEHE	Schwalbach	_90007000000000001304	2019-04-09 09:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	15.422	2	1	20,9215	59,575	59,575	T	O1	S
2019	DEHE	TB Homberg - Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	_90007000000000001359	2019-04-24 12:20:00	Calcitlösekapazität	mg/l	6.429	1	1	9,8	9,8	9,8	C	C1	L
2019	DEHE	TB Homberg - Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	_90007000000000001359	2019-11-18 11:26:00	Enterokokken	#/100 ml	6.429	4	1	0	1	1	C	C1	S
2019	DEHE	TB Homberg - Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	_90007000000000001359	2019-11-18 11:26:00	Trübung		6.429	4	1				C	C1	M
2019	DEHE	Bad Sooden - Allendorf: Bad Sooden - Allendorf + OT	_90007000000000001432	2019-05-28 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	8.647	7	2	0	2	3	C	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEHE	Hessisch Lichtenau: Hessisch Lichtenau + OT	_90007000000000001437	2019-08-26 13:55:00	Calcitlösekapazität	mg/l	12.411	1	1	21,4	21,4	21,4	C	C1	S
2019	DEHE	Sontra: Sontra + OT	_90007000000000001442	2019-11-25 10:55:00	Coliforme	#/100 ml	7.859	7	1	0	201	201	C	O1	S
2019	DEHE	Witzenhausen: Witzenhausen + OT	_90007000000000001447	2019-03-04 14:30:00	Arsen	µg/l	15.072	3	2	12	27	42	U	O1	S
2019	DEHE	Witzenhausen: Witzenhausen + OT	_90007000000000001447	2019-03-04 13:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	15.072	2	1	4,832	7,452	7,452	U	O1	S
2019	DEHE	Viernheim	_90007000000000001471	2019-08-13 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		34.859	18	1				P	P2	S
2019	DEHE	Viernheim	_90007000000000001471	2019-08-13 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		34.859	18	1				P	P2	S
2019	DEHE	Offenbach Stadt	_90007000000000001492	2019-07-30 12:40:00	Enterokokken	#/100 ml	134.000	60	1	0	1	1	U	O1	I
2019	DEHE	Offenbach Stadt	_90007000000000001492	2019-08-27 08:40:00	Trübung		134.000	61	5				U	O1	I
2019	DEHE	Heppenheim	_90007000000000001589	2019-06-03 14:34:00	TOC		21.002	2	2				U	O1	L
2019	DEHE	WVG Hochwald Foods GmbH Werk Hungen	_90007000000000001613	2019-07-16 10:13:10	Calcitlösekapazität	mg/l	1	2	1	1,65	10	10	U	T1	M
2019	DEHE	BIE_Biedenkopf Nord,Breidenstein,Wallau,Weifenb,Sackpfeife,Dexb,Engelb	_90007000000000001627	2019-10-16 10:30:00	Eisen	µg/l	3.600	2	1	139,85	247,1	247,1	P	P2	S
2019	DEHE	ZMW_Fro Gla Loh	_90007000000000001639	2019-11-04 14:11:00	Trübung		16.617	7	1				P	P2	S
2019	DEHE	PRI: Praunheim II, OVAG, Ried	_90007000000000001667	2019-11-01 10:45:00	Koloniezahl 36 °C		150.520	94	1				D	O1	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Langenhorn	_90002000000000000007	2019-05-15 13:50:37	Kupfer	mg/l	100	88	1	0,069	2,483	2,483	D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Bergedorf	_90002000000000000009	2019-04-01 13:23:26	Calcitlösekapazität	mg/l	10.000	19	2	5,69	12,3315	13,753	T	T1	M
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Bergedorf	_90002000000000000009	2019-02-22 11:55:11	Koloniezahl 36 °C		100	20	1				D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_90002000000000000011	2019-02-12 13:39:52	Kupfer	mg/l	200	618	3	0,087	2,413	2,427	D	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_900020000000000000011	2019-06-24 13:43:06	Kupfer	mg/l	100	618	1	0,087	2,299	2,299	D	O1	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_900020000000000000011	2019-03-11 14:05:23	Nickel	µg/l	100	618	1	0	146	146	D	O1	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	_900020000000000000011	2019-06-21 11:20:55	Trübung		300	334	2				D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Nordheide	_900020000000000000018	2019-01-22 13:51:06	Eisen	µg/l	100	304	1	0	529	529	D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Nordheide	_900020000000000000018	2019-01-22 13:50:47	Trübung		100	158	1				D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Schnelsen	_900020000000000000019	2019-04-30 14:15:29	Coliforme	#/100 ml	100	54	1	0	9	9	D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Schnelsen	_900020000000000000019	2019-07-02 14:05:56	Coliforme	#/100 ml	100	54	1	0	10	10	D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Süd	_900020000000000000020	2019-05-09 10:00:35	Coliforme	#/100 ml	244.945	248	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000021	2019-09-11 12:50:09	Eisen	µg/l	300	123	1	10	233	233	D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000021	2019-09-11 12:50:09	Färbung		300	69	1				D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000021	2019-09-11 12:52:05	Kupfer	mg/l	20	123	1	0,021	2,014	2,014	D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000021	2019-09-11 12:50:09	Mangan	µg/l	300	123	1	0	63	63	D	D2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000021	2019-11-06 00:00:00	Sulfat	mg/l	114.957	68	1	142,5	270	270	C	C2	S
2019	DEHH	Versorgungsgebiet Stellingen	_900020000000000000021	2019-09-11 12:50:09	Trübung		300	67	1				D	D2	S
2019	DEHH	HH-W-001-LMB	_900020000000000000047	2019-10-01 07:20:00	Ammonium	mg/l	1	19	5	0,39	0,63	0,7	C	O1	L
2019	DEMV	Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	_900030000000000000006	2019-08-01 14:30:00	Blei	µg/l	65	28	4	3	22	35	D,D	O1,D1	I,L
2019	DEMV	Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	_900030000000000000006	2019-06-18 07:45:00	Coliforme	#/100 ml	65.192	391	1	0	1	1	U	O1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEMV	Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	_9000300000000000006	2019-06-03 08:00:00	Eisen	µg/l	65.192	381	1	20	500	500	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	_9000300000000000006	2019-07-24 14:15:00	Nickel	µg/l	60	28	3	5	25	150	D,D	O1,D1	I,L
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_9000300000000000033	2019-09-18 12:45:00	Coliforme	#/100 ml	6.377	27	1	0	1	1	T	O1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_9000300000000000033	2019-10-09 13:15:00	Coliforme	#/100 ml	6.377	27	3	0	8	16	U	O1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Goldberg	_9000300000000000033	2019-11-01 13:08:00	Eisen	µg/l	6.377	21	7	40	390	4140	P,P	P2,P2	M,S
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	_9000300000000000037	2019-10-18 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	10.264	25	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Plau	_9000300000000000037	2019-10-18 10:00:00	E. coli	#/100 ml	10.264	25	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Garwitz	_9000300000000000047	2019-08-14 10:00:00	Eisen	µg/l	5.240	11	4	50	785	850	P,P	O1,P2	S,M
2019	DEMV	Wasserwerk Sternberg	_9000300000000000048	2019-01-16 09:25:00	Eisen	µg/l	4.674	28	1	20	1400	1400	T	T1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Parchim	_9000300000000000074	2019-07-09 10:25:00	Coliforme	#/100 ml	18.952	83	1	0	38	38	P	O1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Parchim	_9000300000000000074	2019-10-29 12:30:00	Eisen	µg/l	18.952	81	2	20	370	450	P,P	P2,O1	S,M
2019	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2019-08-19 14:15:00	Blei	µg/l	145	6	1	3,5	13	13	D	D1	L
2019	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2019-09-01 10:52:00	Coliforme	#/100 ml	30.679	125	3	0	1	9	U	O1	I
2019	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2019-09-21 12:00:00	Eisen	µg/l	5.608	139	1	20	210	210	P	O1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2019-11-14 13:38:00	Eisen	µg/l	30.679	112	3	20	2710	6940	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Pinnow	_9000300000000000076	2019-08-19 14:15:45	Nickel	µg/l	145	6	2	9	135,8	250	D	D1	L
2019	DEMV	Wasserwerk Neustadt Glewe	_9000300000000000078	2019-11-21 14:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	9.478	2	2	12,35	12,35	14	T	O1	L
2019	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	_9000300000000000079	2019-10-16 11:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	15.812	2	1	6,75	8,2	8,2	T	O1	L
2019	DEMV	Wasserwerk Wanzlitz	_9000300000000000079	2019-02-13 12:32:00	Eisen	µg/l	15.812	55	1	20	270	270	P	O1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEMV	Wasserwerk Steegen	_90003000000000000081	2019-10-17 08:25:00	Ammonium	mg/l	15.032	53	1	0,1	0,54	0,54	T	T1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Wittenburg	_90003000000000000096	2019-09-03 09:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.752	3	1	0,3	6,6	6,6	T	O1	L
2019	DEMV	Wasserwerk Zarrentin	_90003000000000000097	2019-08-15 11:25:00	Calcitlösekapazität	mg/l	6.184	3	1	5,9	7,8	7,8	T	O1	L
2019	DEMV	Wasserwerk Ortkrug	_90003000000000000098	2019-02-28 11:54:00	Eisen	µg/l	12.285	23	1	20	630	630	P	O1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_90003000000000000099	2019-11-22 13:00:00	Ammonium	mg/l	8.600	15	2	0,36	0,795	0,81	T	O1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Walsmühlen	_90003000000000000099	2019-09-09 14:00:00	Eisen	µg/l	9.022	15	1	20	320	320	P	P2	M
2019	DEMV	Wasserwerk Binz - Prora - Karow	_90003000000000000117	2019-11-07 09:15:00	Coliforme	#/100 ml	150	30	2	0	2	3	D	D2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_90003000000000000118	2019-05-27 11:50:00	Calcitlösekapazität	mg/l	15.126	6	1	-15,65	5,5	5,5	T	T1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Bergen - Sehlen	_90003000000000000118	2019-05-27 11:50:00	Coliforme	#/100 ml	15.126	30	1	0	1	1	T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000000136	2019-01-14 08:20:00	Coliforme	#/100 ml	3	69	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000000136	2019-09-30 09:05:00	*Coliforme*	#/100 ml	500	16	1	0	3	3	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000000136	2019-08-26 10:00:00	Eisen	µg/l	31.782	71	1	11	360	900	T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000000136	2019-11-11 12:40:00	Eisen	µg/l	20.000	71	1	11	900	900	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000000136	2019-03-04 07:55:00	Trübung		31.782	70	2				T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerke Groß Schönwalde und Hohenmühl	_90003000000000000136	2019-11-11 12:40:00	Trübung		20.000	70	1				P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Müggenwalde	_90003000000000000145	2019-09-19 14:00:00	Coliforme	#/100 ml	80	11	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Anklam	_90003000000000000161	2019-01-13 09:20:00	Trübung		13.428	11	1				T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-10-25 12:08:00	Blei	µg/l	4	21	2	3	26,5	41	D	D1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-01-02 11:20:00	Coliforme	#/100 ml	300	1.087	11	0	3	84	S,S	D2,P2	S,S
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-09-16 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	310	1.087	5	0	1	6	C	C1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-11-19 12:00:00	Coliforme	#/100 ml	90	1.087	9	0	19	113	D,D	D2,D2	S,I
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-12-17 12:55:00	Coliforme	#/100 ml	30	1.087	1	0	1	1	O	O1	I
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-06-13 09:59:00	E. coli	#/100 ml	13	1.087	1	0	1	1	S	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-01-07 12:05:00	Eisen	µg/l	100	221	1	20	230	230	S	P1	I
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-08-07 09:10:00	Eisen	µg/l	80	221	2	20	230,5	247	D	D1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Rostock	_90003000000000001 95	2019-03-21 12:12:00	Enterokokken	#/100 ml	20	935	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Güstrow, Goldberger Str.	_90003000000000002 45	2019-12-20 14:15:00	Trübung		14.000	12	1				O	O1	S
2019	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000002 91	2019-03-11 08:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	50.029	4	1	-6,75	12	12	T	T1	M
2019	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000002 91	2019-08-22 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	50.029	254	4	0	16,5	201	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk II Neubrandenburg	_90003000000000002 91	2019-04-16 10:30:00	pH-Wert	pH-Einheiten	200	236	1	7,3	6,3	6,3	D	D1	S
2019	DEMV	Wasserwerk III Neubrandenburg	_90003000000000002 92	2019-09-09 07:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	23.547	4	2	7,4	17	23	T	T1	M
2019	DEMV	Wasserwerk III Neubrandenburg	_90003000000000002 92	2019-02-18 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	23.547	88	2	0	3,5	6	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000002 93	2019-03-28 08:00:00	Blei	µg/l	138	15	2	2	21,5	26	D,D	D1,D1	M,S
2019	DEMV	Wasserwerk Neustrelitz	_90003000000000002 93	2019-07-01 09:45:00	Coliforme	#/100 ml	7.500	61	1	0	24	24	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Friedland	_90003000000000002 94	2019-06-04 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	800	121	57	0	5	201	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Friedland	_90003000000000002 94	2019-05-07 14:10:00	Enterokokken	#/100 ml	800	118	13	0	5	200	P	P2	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEMV	Wasserwerk III Waren Feisneck	_90003000000000002 95	2019-12-18 10:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	11.053	2	2	14,8	14,8	21	T	T1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Waren Warenshof	_90003000000000002 96	2019-07-22 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	16.904	27	2	0	1,5	2	T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000002 97	2019-08-29 10:05:00	Coliforme	#/100 ml	9.907	30	1	0	5	5	T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Malchow	_90003000000000002 97	2019-11-06 11:00:00	Eisen	µg/l	9.907	15	1	20	470	470	T	T1	M
2019	DEMV	Wasserwerk Röbel	_90003000000000002 98	2019-05-17 10:00:00	Coliforme	#/100 ml	6.273	21	2	0	16	28	T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	_90003000000000002 99	2019-09-17 13:30:00	Coliforme	#/100 ml	50	8	1	0	12	12	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk II Stavenhagen	_90003000000000003 02	2019-09-24 10:15:00	Blei	µg/l	80	11	1	2,6	12	12	D	D1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Demmin	_90003000000000003 04	2019-01-08 11:23:00	Coliforme	#/100 ml	13.525	27	1	0	7	7	T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	_90003000000000003 07	2019-02-20 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	757	4	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerk Eggesin	_90003000000000003 07	2019-03-22 08:55:00	Trübung		8.059	11	2				P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	_90003000000000003 08	2019-10-21 09:35:00	Coliforme	#/100 ml	10.478	31	1	0	21	21	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	_90003000000000003 08	2019-06-19 09:15:00	Eisen	µg/l	478	34	1	3,25	220	235	D	D2	S
2019	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	_90003000000000003 08	2019-10-21 09:35:00	Eisen	µg/l	10.478	34	2	3,25	222,5	235	P	P2	S
2019	DEMV	Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	_90003000000000003 08	2019-10-30 10:00:00	Trübung		10.478	34	1				P	P2	M
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	_90003000000000003 09	2019-01-18 09:05:00	Coliforme	#/100 ml	8.572	12	1	0	1	1	T	T1	S
2019	DEMV	Wasserwerk Torgelow	_90003000000000003 09	2019-06-05 11:20:00	Trübung		8.572	31	1				P	P2	I
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	_90003000000000008 08	2019-06-06 12:25:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	4	1	-5,75	8,9	8,9	T	O1	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	_90003000000000008 08	2019-06-06 10:45:00	Eisen	µg/l	1	4	2	954,5	2450	3040	T	T1	M
2019	DEMV	LMB W-Werk Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH	_90003000000000008 08	2019-06-06 10:45:00	Trübung		1	4	2				T	T1	M
2019	DENI	B1026	B1026	1	Coliforme	#/100 ml	119.814	85	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DENI	B1026	B1026	1	E. coli	#/100 ml	119.814	85	1	0	2	2	U,U	P2,O1	I,I
2019	DENI	B1033	B1033	1	Calcitlösekapazität	mg/l	50.100	4	1	3,23	13,1	13,1	T	T1	S
2019	DENI	B1038	B1038	1	Coliforme	#/100 ml	37.257	32	1	0	1	1	P,P,P	P1,P2,O1	S,S,S
2019	DENI	B1040	B1040	1	Coliforme	#/100 ml	11.580	47	1	0	2	2	S	O1	S
2019	DENI	B1042	B1042	1	Coliforme	#/100 ml	16.250	9	1	0	1	1	O	O1	I
2019	DENI	B1046	B1046	1	Calcitlösekapazität	mg/l	10.710	2	1	0,899	6,715	6,715	U	R1	L
2019	DENI	B1049	B1049	1	Coliforme	#/100 ml	54.766	36	1	0	2	2	T	T1	L
2019	DENI	B1050	B1050	1	Coliforme	#/100 ml	67.433	42	4	0	1,5	2	T,T	T1,P2	L,S
2019	DENI	B1051	B1051	1	Coliforme	#/100 ml	87.929	95	58	1	2,5	613	C,T	C1,T1	L,M
2019	DENI	B1052	B1052	1	Coliforme	#/100 ml	87.771	48	11	0	1	4	T	T1	L
2019	DENI	B1056	B1056	1	Enterokokken	#/100 ml	196.778	126	1	0	100	100	O	O1	S
2019	DENI	B1075	B1075	1	Coliforme	#/100 ml	75.700	38	1	0	1	1	O	O1	I
2019	DENI	B15108	B15108	1	Calcitlösekapazität	mg/l	24.022	2	2	11,7415	11,7415	12,708	U,U	O1,R1	L,L
2019	DENI	B15110	B15110	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.037	2	1	3,299	6,728	6,728	U	R1	L
2019	DENI	B15111	B15111	1	Calcitlösekapazität	mg/l	9.330	2	1	4,918	5,359	5,359	U	R1	L
2019	DENI	B15242	B15242	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.690	3	1	-0,226	6,055	6,055	U	O1	I
2019	DENI	B15257	B15257	1	Coliforme	#/100 ml	7.240	5	1	0	1	1	D	D2	I
2019	DENI	B15355	B15355	1	Calcitlösekapazität	mg/l	15.803	2	1	4,938	5,341	5,341	T	T1	L
2019	DENI	B15358	B15358	1	Enterokokken	#/100 ml	8.498	7	1	0	1	1	T	T1	I
2019	DENI	B15403	B15403	1	Eisen	µg/l	9.827	2	1	432,5	847	847	C	O1	L
2019	DENI	B15403	B15403	1	*Sulfat*	mg/l	9.827	2	2	334,5	334,5	339	C	O1	L
2019	DENI	B15548	B15548	1	Coliforme	#/100 ml	6.171	4	1	0	1	1	U	P2	S
2019	DENI	B15551	B15551	1	Arsen	µg/l	6.361	4	1	8,15	18,8	18,8	C	T1	I
2019	DENI	B15551	B15551	1	Blei	µg/l	6.361	5	1	0,1	10,8	10,8	D	D1	S
2019	DENI	B15551	B15551	1	Bromat	µg/l	6.361	5	2	0	183	198	U	O1	S
2019	DENI	B15551	B15551	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.361	3	1	-3,62	5,12	5,12	C	O1	S
2019	DENI	B15571	B15571	1	Nitrat	mg/l	5.150	15	2	36,9	51,3	51,6	C	T1	I
2019	DENI	B15571	B15571	1	pH-Wert	pH-Einheiten	5.150	21	1	7,39	6,49	7,9	C	O1	I
2019	DENI	B15573	B15573	1	Calcitlösekapazität	mg/l	31.299	3	1	-11,8	15	15	C	O1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENI	B15635	B15635	1	Coliforme	#/100 ml	5.456	4	1	0	2	2	D	D2	I
2019	DENI	B2001	B2001	1	Nickel	µg/l	21.798	6	1	2,5	47,55	47,55	D	D1	S
2019	DENI	B2017	B2017	1	Nickel	µg/l	35.736	8	1	2,5	23	23	D	O1	S
2019	DENI	B2030	B2030	1	Eisen	µg/l	23.400	2	1	555	1100	1100	O	P2	M
2019	DENI	B2045	B2045	1	Calcitlösekapazität	mg/l	17.800	2	1	5,15	6,7	6,7	C	T1	L
2019	DENI	B2046	B2046	1	Calcitlösekapazität	mg/l	49.280	5	1	4,5	6,5	6,5	C	T1	L
2019	DENI	B2048	B2048	1	Nickel	µg/l	8.554	4	1	6,245	38,53	38,53	D	D1	M
2019	DENI	B2056	B2056	1	Coliforme	#/100 ml	36.785	64	3	0	1	1	O,D	D2,D2	S,S
2019	DENI	B2060	B2060	1	Coliforme	#/100 ml	16.800	28	1	0	1	1	T,T	T1,O1	S,S
2019	DENI	B2061	B2061	1	Blei	µg/l	143.568	16	1	0,5	820	820	D	D1	I
2019	DENI	B24110	B24110	1	Coliforme	#/100 ml	659.000	357	1	0	1	1	P	P2	I
2019	DENI	B25101	B25101	1	Calcitlösekapazität	mg/l	7.745	2	1	2,5	17	17	C	O1	M
2019	DENI	B25530	B25530	1	Coliforme	#/100 ml	12.304	21	2	0	1	1	U	O1	S
2019	DENI	B25736	B25736	1	Calcitlösekapazität	mg/l	5.397	1	1	21	21	21	C	C1	M
2019	DENI	B35107	B35107	1	Coliforme	#/100 ml	98.267	44	1	0	1	1	U	P2	S
2019	DENI	B35108	B35108	1	Coliforme	#/100 ml	20.950	13	1	0	6	6	U	P2	S
2019	DENI	B35110	B35110	1	Calcitlösekapazität	mg/l	10.120	2	1	7,6935	14,9	14,9	U	P2	S
2019	DENI	B35210	B35210	1	Blei	µg/l	40.718	16	1	1,5	19	19	D,D,D	D1,O1,E2	S,S,S
2019	DENI	B35210	B35210	1	pH-Wert	pH-Einheiten	40.718	57	1	7,92	10	10	P	O1	S
2019	DENI	B35308	B35308	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.250	2	1	4,55	6,1	6,1	C	T1	L
2019	DENI	B35312	B35312	1	Calcitlösekapazität	mg/l	6.610	1	1	6	6	6	C	T1	L
2019	DENI	B35316	B35316	1	Calcitlösekapazität	mg/l	16.340	2	1	3,3	5,2	5,2	C	T1	L
2019	DENI	B35321	B35321	1	Calcitlösekapazität	mg/l	26.460	2	2	8,35	8,35	8,5	C	T1	L
2019	DENI	B35401	B35401	1	Eisen	µg/l	25.000	29	1	10	850	850	D	O1	S
2019	DENI	B35402	B35402	1	Mangan	µg/l	20.000	22	1	2,5	100	100	D	P1	S
2019	DENI	B35403	B35403	1	Coliforme	#/100 ml	5.000	15	1	0	1	1	D	O1	S
2019	DENI	B35605	B35605	1	Nickel	µg/l	9.404	4	1	3,75	24	24	D	D1	M
2019	DENI	B35902	B35902	1	Coliforme	#/100 ml	20.450	17	2	0	9,5	18	U,U	D2,O1	I,I
2019	DENI	B35902	B35902	1	E. coli	#/100 ml	20.450	31	1	0	2	2	U	O1	I
2019	DENI	B35904	B35904	1	Calcitlösekapazität	mg/l	36.300	7	2	1,2	5,2	5,2	U	O1	M
2019	DENI	B35905	B35905	1	Coliforme	#/100 ml	34.500	27	1	0	200	200	O	O1	S
2019	DENI	B36012	B36012	1	Coliforme	#/100 ml	14.110	15	1	0	7	7	D	O1	S
2019	DENI	B36012	B36012	1	Eisen	µg/l	14.110	2	1	150	230	230	D	O1	S
2019	DENI	B36012	B36012	1	Mangan	µg/l	14.110	2	2	100	100	140	D	O1	S
2019	DENI	B40404	B40404	1	*Blei*	µg/l	39.100	6	1	0,75	13	13	D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENI	B45402	B45402	1	*Coliforme*	#/100 ml	25.368	24	2	0	1	1	S,S	P2,O1	S,S
2019	DENI	B45402	B45402	2	Coliforme	#/100 ml	25.368	24	1	0	1	1	U,U	P2,O1	S,S
2019	DENI	B45405	B45405	1	Coliforme	#/100 ml	27.000	57	2	0	1	1	U,U	P2,P2	S,S
2019	DENI	B45405	B45405	2	Coliforme	#/100 ml	27.000	57	1	0	1	1	P,P	P2,D2	S,S
2019	DENI	B45406	B45406	1	Coliforme	#/100 ml	70.000	64	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DENI	B45603	B45603	1	Enterokokken	#/100 ml	7.300	13	1	0	1	1	P,P	P1,E1	I,I
2019	DENI	B45604	B45604	1	Coliforme	#/100 ml	52.000	60	2	0	1,5	2	T,T,T	T1,O1,E1	I,I,I
2019	DENI	B45604	B45604	1	Eisen	µg/l	52.000	47	1	61	240	240	D	E1	S
2019	DENI	B45605	B45605	1	Eisen	µg/l	15.000	20	1	20,5	257	257	P,P,P	P2,O1,E1	I,I,I
2019	DENI	B45701	B45701	1	Calcitlösekapazität	mg/l	34.000	2	1	3,9	8,7	8,7	T	T1	S
2019	DENI	B45702	B45702	1	Coliforme	#/100 ml	43.000	25	2	0	5,5	10	O,O	T1,D2	I,I
2019	DENI	B45704	B45704	1	Färbung		5.500	13	2				O	C1	S
2019	DENI	B45903	B45903	1	Coliforme	#/100 ml	11.287	11	2	0	1	1	P,O	P2,O1	I,I
2019	DENI	B45916	B45916	1	Nickel	µg/l	12.340	2	1	33,5	58	58	D	D1	S
2019	DENI	B45922	B45922	1	Coliforme	#/100 ml	38.762	32	1	0	1	1	O	O1	I
2019	DENI	B46001	B46001	1	Blei	µg/l	29.000	6	1	1,5	34	34	D	D1	M
2019	DENI	B46001	B46001	1	Nickel	µg/l	29.000	6	1	1	52	52	D	D1	M
2019	DENI	B46005	B46005	1	Calcitlösekapazität	mg/l	2.400	3	1	4,6	6,8	6,8	T	T1	M
2019	DENI	L10201	L10201	1	Mangan	µg/l	0	9	1	4	131	131	C	O1	M
2019	DENI	L10201	L10201	1	Sulfat	mg/l	0	2	1	185	269	269	C	O1	M
2019	DENI	L25603	L25603	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	58,25	58,25	71	T,O	O1,O1	L,L
2019	DENI	L35501	L35501	1	Mangan	µg/l	0	11	1	13	60	60	C	C1	S
2019	DENI	L35701	L35701	1	Coliforme	#/100 ml	0	15	1	0	2	2	U	D2	S
2019	DENI	L45111	L45111	1	Chlorid	mg/l	0	5	5	334	334	350	C,C,C	C1,O1,R1	L,L,L
2019	DENI	L45111	L45111	1	Oxidierbarkeit	mg/l O2	0	2	1	4,65	5,1	5,1	C,C	C1,O1	L,L
2019	DENI	L45303	L45303	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	21,65	21,65	28,5	T,O	T1,T1	L,L
2019	DENI	L45304	L45304	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	6,05	9,6	9,6	C	T1	L
2019	DENI	L45306	L45306	1	Coliforme	#/100 ml	0	19	1	0	74	74	D	D1	S
2019	DENI	L45307	L45307	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	10,75	10,75	13	T,T	T1,T1	L,L
2019	DENI	L45307	L45307	1	Coliforme	#/100 ml	0	7	1	0	1	1	U	D2	S
2019	DENI	L45307	L45307	1	Mangan	µg/l	0	2	1	51	64	64	T	T1	M
2019	DENI	L45308	L45308	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	6,75	6,75	7,2	T,T	T1,T1	M,M
2019	DENI	L45308	L45308	1	Coliforme	#/100 ml	0	14	1	0	1	1	D	D1	S
2019	DENI	L45308	L45308	1	E. coli	#/100 ml	0	14	1	0	1	1	D	D1	S
2019	DENI	L45308	L45308	1	Enterokokken	#/100 ml	0	14	1	0	1	1	S	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENI	L45401	L45401	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	4,6	5,7	5,7	S	O1	M
2019	DENI	L46003	L46003	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	30,7	30,7	33,9	O	O1	L
2019	DENI	L46010	L46010	1	Blei	µg/l	0	4	1	1	35	35	S	D1	S
2019	DENI	L46010	L46010	1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	4	1	2,525	6,1	6,1	O	T1	S
2019	DENI	L46010	L46010	1	Nickel	µg/l	0	4	1	11	59	59	O	O1	M
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-08-27 12:58:00	Blei	µg/l	25	713	1	0	11	11	D	D1	M
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-03-12 12:55:00	Coliforme	#/100 ml	591.018	3.031	11	0	1	21	U	P2	S
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-07-08 09:15:00	Eisen	µg/l	35	477	1	0	210	210	O	P2	S
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-04-16 00:00:00	Eisen	µg/l	20	4	1	34,8	213	213	D	D1	S
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-02-01 09:35:00	Koloniezahl 22 °C		591.018	3.038	8				U	O1	S
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-01-01 08:10:00	Koloniezahl 36 °C		591.018	3.043	16				O	P2	S
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-05-22 08:14:00	Nickel	µg/l	85	713	2	0	70,85	94,7	D	D1	S
2019	DENW	E_GE_ME_EN_WGEssen	_9000000000000000004	2019-07-08 09:15:00	Trübung		35	926	1				O	P2	S
2019	DENW	NE_WWDriesch	_9000000000000000014	2019-07-16 11:50:00	Coliforme	#/100 ml	300	72	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	NE_WWDriesch	_9000000000000000014	2019-05-07 10:12:00	Trübung		64.285	62	1				U	O1	S
2019	DENW	NE_Neuss1	_9000000000000000015	2019-07-02 08:25:00	Blei	µg/l	50	12	1	0	11	11	D	O1	S
2019	DENW	NE_Neuss1	_9000000000000000015	2019-01-14 07:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	57.894	92	5	5,7	15,8	21,1	O	O1	S
2019	DENW	NE_Neuss1	_9000000000000000015	2019-06-07 07:42:00	Coliforme	#/100 ml	57.894	135	4	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	NE_Neuss1	_9000000000000000015	2019-07-02 08:25:00	Nickel	µg/l	50	12	1	0	25	25	D	O1	S
2019	DENW	NE_Neuss2	_9000000000000000016	2019-09-10 11:40:00	Coliforme	#/100 ml	55.757	236	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	NE_Neuss2	_9000000000000000016	2019-01-07 10:51:00	Koloniezahl 22 °C		300	236	1				U	O1	S
2019	DENW	NE_Neuss2	_9000000000000000016	2019-01-07 10:51:00	Koloniezahl 36 °C		300	169	1				U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	NE_Grevenbroich	_90000000000000000020	2019-07-16 12:15:00	Coliforme	#/100 ml	300	68	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	NE_Grevenbroich	_90000000000000000020	2019-12-04 09:06:00	Nickel	µg/l	50	7	1	0	22,31	22,31	D	O1	S
2019	DENW	NE_Dormagen	_90000000000000000021	2019-08-29 11:55:00	Coliforme	#/100 ml	300	103	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	NE_Dormagen	_90000000000000000021	2019-10-17 09:21:00	Koloniezahl 36 °C		50	103	1				D	O1	S
2019	DENW	NE_Dormagen	_90000000000000000021	2019-12-10 10:55:00	Trübung		75.000	77	3				U	O1	S
2019	DENW	NE_Bayer	_90000000000000000022	2019-03-28 09:15:00	Coliforme	#/100 ml	300	59	1	0	2	2	U	O1	S
2019	DENW	AC_StadtAachen	_90000000000000000030	2019-02-21 08:07:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	15	3	-0,84	24,1	26,7	C	O1	S
2019	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2019-11-14 09:03:00	C. perfringens	#/100 ml	640.149	257	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2019-06-05 10:08:00	Coliforme	#/100 ml	640.149	2.601	8	0	2	11	S	O1	S
2019	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2019-12-11 11:13:00	Eisen	µg/l	640.149	239	1	0	369	369	U	O1	S
2019	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2019-10-01 10:00:00	Enterokokken	#/100 ml	640.149	590	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2019-01-14 10:43:00	Geruch		640.149	2.611	25				C	O1	S
2019	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2019-02-13 11:08:00	Koloniezahl 22 °C		640.149	2.630	7				U	O1	S
2019	DENW	UN_DO_DEWGmbH	_90000000000000000032	2019-01-30 09:45:00	Trübung		49.797	2.136	4				U	O1	S
2019	DENW	HS_WWUevekoven	_90000000000000000042	2019-05-20 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	1	124	2	0	44	87	U	O1	S
2019	DENW	HS_WWUevekoven	_90000000000000000042	2019-05-20 10:10:00	Koloniezahl 36 °C		1	124	1				U	O1	S
2019	DENW	HS_WWUevekoven	_90000000000000000042	2019-08-01 11:05:00	Nickel	µg/l	1	80	1	0	25	25	D	D1	S
2019	DENW	HS_Erkelenz	_90000000000000000043	2019-01-24 13:30:00	Coliforme	#/100 ml	1	31	1	0	1	1	D	D1	S
2019	DENW	HS_Erkelenz	_90000000000000000043	2019-05-20 09:35:00	Koloniezahl 36 °C		1	30	1				U	O1	S
2019	DENW	HS_Erkelenz	_90000000000000000043	2019-01-24 13:30:00	Nickel	µg/l	1	15	1	2	39	39	D	D1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	HS_Waldfeucht	_9000000000000000044	2019-10-22 11:02:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	2	1	3,995	7,7	7,7	U	O1	S
2019	DENW	HS_Heinsberg	_9000000000000000045	2019-11-19 00:00:00	Nickel	µg/l	1	6	1	2,9	167	167	D	D1	S
2019	DENW	HS_DN_WWGangelt	_9000000000000000046	2019-11-12 12:30:00	Trübung		1	162	1				U	O1	S
2019	DENW	VIE_Brueggen	_9000000000000000055	2019-03-21 09:10:00	Nickel	µg/l	15.469	61	6	19	21	22	C	T1	I
2019	DENW	SO_Lippstadt	_9000000000000000068	2019-07-01 11:40:00	Koloniezahl 22 °C		1	185	2				U	O1	I
2019	DENW	SO_An_En_Er_Moe_BadS	_9000000000000000070	2019-05-16 10:15:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	24	1	-10,4	5,3	5,3	U	O1	S
2019	DENW	SO_Ruethen	_9000000000000000073	2019-07-15 09:20:00	C. perfringens	#/100 ml	1	31	1	0	2	2	O	O1	S
2019	DENW	SO_Ruethen	_9000000000000000073	2019-10-15 11:10:00	Coliforme	#/100 ml	1	97	1	0	4	4	U	O1	S
2019	DENW	SO_Ruethen	_9000000000000000073	2019-07-15 09:20:00	Koloniezahl 22 °C		1	103	1				U	O1	S
2019	DENW	SO_Ruethen	_9000000000000000073	2019-07-15 09:20:00	Koloniezahl 36 °C		1	95	1				U	O1	S
2019	DENW	PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2019-02-26 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	2.000	383	6	0	1	16	U	P1	S
2019	DENW	PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2019-07-09 10:05:00	E. coli	#/100 ml	100	383	1	0	1	1	U	D1	S
2019	DENW	PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2019-07-15 11:45:00	Eisen	µg/l	300	45	1	0	306	306	D	D1	S
2019	DENW	PB_WAF_SO_GT_VWWAabachtalsperre	_9000000000000000075	2019-07-09 12:30:00	Trübung		600	204	2				C	C1	S
2019	DENW	WES_KLE_BOR_WWWittenhorst	_9000000000000000076	2019-11-04 11:15:00	Coliforme	#/100 ml	1	160	1	0	4	4	U	O1	S
2019	DENW	SO_HAM_WAF_WWEchthausen	_9000000000000000090	2019-03-25 10:00:00	Enterokokken	#/100 ml	1	355	1	0	1	1	U	O1	I
2019	DENW	SO_HAM_WAF_WWEchthausen	_9000000000000000090	2019-01-14 10:39:00	Geruch		109.000	451	9				U	O1	M
2019	DENW	SO_HAM_WAF_WWEchthausen	_9000000000000000090	2019-05-14 10:15:00	Koloniezahl 36 °C		1	527	2				U	O1	I
2019	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2019-09-02 08:40:00	Coliforme	#/100 ml	122.979	488	3	0	2	3,2	U	O1	S
2019	DENW	MK_UN_HAM_WWHalingen	_9000000000000000091	2019-11-27 12:50:00	Geruch		122.979	483	1				C	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	DN_EU_WWEmbken	_9000000000000000126	2019-11-18 11:55:00	Coliforme	#/100 ml	5	25	1	0	1	1	D	D2	I
2019	DENW	DN_WWTitz	_9000000000000000134	2019-01-08 12:22:00	Eisen	µg/l	1.000	9	1	0	407	407	P	P2	I
2019	DENW	DN_WWJuelich	_9000000000000000136	2019-07-16 07:50:00	Coliforme	#/100 ml	5	78	1	0	1	1	D	D2	I
2019	DENW	DN_WWNiederzier-Berg	_9000000000000000138	2019-05-14 09:10:00	Coliforme	#/100 ml	5	27	1	0	1	1	D	D2	I
2019	DENW	DN_WWObermaubach	_9000000000000000140	2019-09-03 15:05:00	Coliforme	#/100 ml	2.600	413	3	0	1	1	P	P2	M
2019	DENW	DN_WWObermaubach	_9000000000000000140	2019-03-20 11:40:00	Trübung		3.700	467	2				P	P1	S
2019	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2019-05-15 10:20:00	Blei	µg/l	75	36	2	0	97,45	183	D	D1	S
2019	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2019-03-20 10:00:01	Calcitlösekapazität	mg/l	200.000	22	14	8,2	10,55	17,1	T	T1	M
2019	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2019-04-25 10:15:01	Eisen	µg/l	120	92	3	0	345	540	D	O1	S
2019	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2019-05-15 10:52:00	Koloniezahl 22 °C		75	193	3				U	O1	S
2019	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2019-05-15 10:52:00	Koloniezahl 36 °C		75	193	5				U	O1	S
2019	DENW	D_Nord	_9000000000000000146	2019-05-15 10:20:00	Kupfer	mg/l	75	36	1	0	7,34	7,34	D	D1	S
2019	DENW	D_West	_9000000000000000147	2019-05-14 11:00:01	Calcitlösekapazität	mg/l	200.000	16	3	-0,1	9,4	10,3	T	T1	M
2019	DENW	D_West	_9000000000000000147	2019-05-07 09:59:01	Eisen	µg/l	120	39	3	0	530	1553	D	O1	S
2019	DENW	D_Sued	_9000000000000000148	2019-05-22 10:40:01	Calcitlösekapazität	mg/l	118.872	19	6	1,7	10,2	21,6	T	T1	S
2019	DENW	D_Sued	_9000000000000000148	2019-05-02 09:12:01	Eisen	µg/l	250	66	2	0	472	731	D	O1	S
2019	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	_9000000000000000149	2019-10-09 10:30:01	Calcitlösekapazität	mg/l	195.662	46	19	4,1	12,4	21,7	T	T1	M
2019	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	_9000000000000000149	2019-03-13 09:35:00	Coliforme	#/100 ml	1	351	12	0	1	27	S	O1	M
2019	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	_9000000000000000149	2019-09-30 10:10:01	Eisen	µg/l	1	118	1	0	384	384	U	O1	S
2019	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	_9000000000000000149	2019-05-07 11:04:01	Eisen	µg/l	50	118	1	0	479	479	D	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	_9000000000000000149	2019-01-24 11:20:01	Nickel	µg/l	25	61	1	0	31	31	D	O1	S
2019	DENW	ME_Ratingen_0	_9000000000000000150	2019-05-29 09:55:00	Koloniezahl 36 °C		1	51	1				U	O1	S
2019	DENW	ME_Heiligenhaus	_9000000000000000151	2019-08-30 09:20:00	Mangan	µg/l	1	8	3	17,5	67	137	T	T1	M
2019	DENW	ME_Heiligenhaus	_9000000000000000151	2019-05-31 08:45:00	Trübung		1	22	1				T	O1	S
2019	DENW	ME_Wu_Ve_1	_9000000000000000152	2019-04-09 09:57:00	Coliforme	#/100 ml	1	186	3	0	5	46	D	O1	I
2019	DENW	ME_Wu_Ve_2	_9000000000000000152	2019-04-11 10:55:00	Koloniezahl 36 °C		1	101	1				D	O1	S
2019	DENW	ME_Ra9_He	_9000000000000000156	2019-11-26 10:15:00	Eisen	µg/l	227	19	2	11	802	1150	P	P1	S
2019	DENW	ME_Hilden	_9000000000000000159	2019-04-29 10:35:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	53	4	0,3	5,55	10	T	O1	S
2019	DENW	ME_La_Mo_0	_9000000000000000160	2019-04-29 10:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	51	3	0,1	5,3	6,3	T	O1	S
2019	DENW	WAF_GT_WWFuechtorf	_9000000000000000169	2019-06-11 08:45:00	Eisen	µg/l	21.905	7	1	20	240	240	U	O1	S
2019	DENW	WAF_GT_WWFuechtorf	_9000000000000000169	2019-06-11 08:45:00	Färbung		21.905	97	1				U	O1	S
2019	DENW	WAF_GT_WWFuechtorf	_9000000000000000169	2019-06-11 08:45:00	Trübung		21.905	97	1				U	O1	S
2019	DENW	PB_WWPaderborn	_9000000000000000178	2019-02-28 10:20:00	Coliforme	#/100 ml	1.000	460	5	0	2	7	U	C1	S
2019	DENW	PB_WWPaderborn	_9000000000000000178	2019-07-03 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		2.500	460	3				U	P2	S
2019	DENW	PB_WWPaderborn	_9000000000000000178	2019-03-27 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		2.500	460	1				U	P1	S
2019	DENW	PB_WWPaderborn	_9000000000000000178	2019-07-09 09:15:00	Trübung		1.200	86	2				U	P2	S
2019	DENW	PB_WWDelbrueck	_9000000000000000179	2019-05-06 13:20:00	Coliforme	#/100 ml	300	20	2	0	1	1	C	C1	S
2019	DENW	PB_WWHossengrund	_9000000000000000182	2019-09-05 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	250	113	2	0	1	1	C	C1	S
2019	DENW	PB_WWSalzkotten	_9000000000000000183	2019-04-24 11:45:00	Coliforme	#/100 ml	800	49	2	0	1,5	2	S	O1	S
2019	DENW	PB_WWSalzkotten	_9000000000000000183	2019-09-25 12:20:00	Koloniezahl 22 °C		2.800	49	1				U	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	PB_WWBuchlieth	_90000000000000000184	2019-09-05 13:20:00	Coliforme	#/100 ml	750	69	3	0	2	4	P	P2	S
2019	DENW	BOR_Gronau	_90000000000000000192	2019-10-01 10:00:02	Blei	µg/l	10	11	1	0	28,741	28,741	D	D1	S
2019	DENW	BOR_Gronau	_90000000000000000192	2019-09-03 08:53:10	Coliforme	#/100 ml	1	38	1	0	3	3	U	O1	I
2019	DENW	BOR_Gronau	_90000000000000000192	2019-07-02 09:20:01	Färbung		15.000	45	5				C	O1	L
2019	DENW	BOR_Ah_He	_90000000000000000193	2019-12-12 09:20:03	Coliforme	#/100 ml	20.000	26	1	0	5	5	O	O1	S
2019	DENW	BOR_Vr_St_Sue	_90000000000000000195	2019-06-17 10:05:05	Calcitlösekapazität	mg/l	52.212	5	1	-7,61	9,084	9,084	T	T1	M
2019	DENW	BOR_Vr_St_Sue	_90000000000000000195	2019-09-23 11:58:02	Coliforme	#/100 ml	5	38	1	0	1	1	P	P2	I
2019	DENW	BOR_Vr_St_Sue	_90000000000000000195	2019-05-13 12:13:01	Trübung		52.212	40	4				T	T1	M
2019	DENW	BOR_Gescher	_90000000000000000196	2019-11-08 10:17:01	Färbung		17.205	19	1				P	P2	S
2019	DENW	BOR_Gescher	_90000000000000000196	2019-04-08 13:22:01	Trübung		17.205	19	2				P	P2	S
2019	DENW	BOR_Bocholt	_90000000000000000198	2019-08-19 11:20:11	Coliforme	#/100 ml	1	56	1	0	1	1	O	O1	I
2019	DENW	BOR_Bocholt	_90000000000000000198	2019-07-10 12:10:01	Coliforme	#/100 ml	150	56	1	0	1	1	D	D1	I
2019	DENW	BOR_Bocholt	_90000000000000000198	2019-03-19 11:15:00	Trübung		10	54	1				D	D2	S
2019	DENW	GL_GM_SG_LEV_WW Schuerholz	_90000000000000000202	2019-07-03 08:40:00	Koloniezahl 36 °C		4	262	1				D	D2	S
2019	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_90000000000000000206	2019-08-19 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	6.000	2.615	3	0	1	1	P	P2	S
2019	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_90000000000000000206	2019-08-14 09:00:00	Enterokokken	#/100 ml	6.000	919	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_90000000000000000206	2019-06-25 11:00:00	Koloniezahl 22 °C		235.000	66	1				U	O1	S
2019	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_90000000000000000206	2019-06-25 11:00:00	Koloniezahl 36 °C		235.000	84	1				U	O1	S
2019	DENW	RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	_90000000000000000206	2019-11-04 09:00:00	Mangan	µg/l	241.000	150	2	3,855	241	395	P	P2	I
2019	DENW	HX_Borgentreich	_90000000000000000220	2019-08-05 10:30:00	Färbung		3.000	49	2				U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	HX_Brakel_Br	_9000000000000000221	2019-05-22 10:40:00	Coliforme	#/100 ml	4.964	53	1	0	3	3	U	O1	S
2019	DENW	HX_Steinheim_St_Vi_Ha	_9000000000000000240	2019-05-02 07:00:00	Coliforme	#/100 ml	4.835	45	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	HX_Steinheim_St_Vi_Ha	_9000000000000000240	2019-11-05 08:40:00	Koloniezahl 22 °C		1.886	45	1				U	O1	S
2019	DENW	HX_Warburg_Wa	_9000000000000000246	2019-04-04 09:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	10.318	9	1	1	6,6	6,6	U	O1	I
2019	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2019-03-11 12:35:00	Coliforme	#/100 ml	20	344	2	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2019-01-16 08:10:00	Eisen	µg/l	5	210	2	0	7000	9000	D	D1	S
2019	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2019-08-20 11:25:00	Enterokokken	#/100 ml	20	324	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2019-09-03 10:30:00	Geruch		4	327	1				P	P2	S
2019	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2019-08-14 11:05:00	Koloniezahl 36 °C		14.370	344	1				U	O1	S
2019	DENW	GM_GL_SU_WWAuchel	_9000000000000000272	2019-04-16 10:00:00	Nickel	µg/l	3	23	1	0	21,9	21,9	D	D1	S
2019	DENW	SU_BN_GL_WTV	_9000000000000000273	2019-06-17 09:55:00	Coliforme	#/100 ml	670.150	4.410	39	0	1	2	P	O1	L
2019	DENW	GM_Hueckeswagen	_9000000000000000274	2019-02-12 10:10:00	Trübung		15.933	27	1				C	C1	M
2019	DENW	ME_LEV_WWLangenfeld	_9000000000000000283	2019-07-02 08:03:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1	18	1	1,8	8,3	8,3	T	O1	S
2019	DENW	ST_WWBrochterbeck	_9000000000000000296	2019-08-02 10:20:06	Koloniezahl 36 °C		500	68	1				P	P2	S
2019	DENW	ST_WWBrochterbeck	_9000000000000000296	2019-02-05 13:17:00	Nickel	µg/l	500	6	2	11,485	39,824	45	P	P2	M
2019	DENW	ST_Rh_Ne_We	_9000000000000000299	2019-08-21 10:55:01	Coliforme	#/100 ml	500	77	2	0	1	1	P	P2	S
2019	DENW	ST_WWDoerenthe	_9000000000000000301	2019-09-24 11:25:07	Coliforme	#/100 ml	500	55	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DENW	ST_WWThiene	_9000000000000000302	2019-05-03 09:55:03	Coliforme	#/100 ml	500	25	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DENW	ST_WWAhlintel	_9000000000000000303	2019-11-25 13:35:01	Coliforme	#/100 ml	500	40	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DENW	ST_WWSchollbruch	_9000000000000000306	2019-05-16 11:45:03	Coliforme	#/100 ml	500	39	1	0	4	4	P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	SU_Bornheim	_9000000000000000321	2019-06-27 09:40:00	Coliforme	#/100 ml	950	74	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	DU_Sued	_9000000000000000324	2019-01-23 08:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	234.330	15	5	5,7	6,9	19,2	T	T1	S
2019	DENW	DU_Sued	_9000000000000000324	2019-03-25 10:20:00	Trübung		217.321	140	1				U	O1	S
2019	DENW	UN_MK_Holzwickede	_9000000000000000334	2019-04-03 09:30:00	Coliforme	#/100 ml	18.764	1.054	8	0	1	5,3	S	O1	S
2019	DENW	UN_MK_Holzwickede	_9000000000000000334	2019-01-14 11:36:00	Geruch		18.764	1.049	19				C	O1	S
2019	DENW	UN_MK_Holzwickede	_9000000000000000334	2019-08-11 08:20:00	Koloniezahl 22 °C		18.764	1.054	10				U	O1	S
2019	DENW	UN_MK_Holzwickede	_9000000000000000334	2019-08-11 08:20:00	Koloniezahl 36 °C		18.764	1.054	10				U	O1	S
2019	DENW	UN_Froendenberg	_9000000000000000335	2019-01-17 08:10:00	Coliforme	#/100 ml	15.875	107	4	0	1	1	S	O1	S
2019	DENW	UN_Froendenberg	_9000000000000000335	2019-01-17 08:54:00	Koloniezahl 36 °C		15.875	107	1				U	O1	S
2019	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2019-11-05 08:00:00	Coliforme	#/100 ml	72.800	318	6	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2019-10-08 10:30:00	Koloniezahl 22 °C		72.800	318	19				P	P2	M
2019	DENW	SU_Troisdorf	_9000000000000000339	2019-10-17 09:45:00	Koloniezahl 36 °C		72.800	318	6				P	P2	M
2019	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2019-12-09 00:00:00	Chlorid	mg/l	4	63	1	77	722	722	D	T1	S
2019	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2019-12-10 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	100	131	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2019-10-18 00:00:00	Eisen	µg/l	30	58	1	0	229	229	D	O1	S
2019	DENW	MI_Mi_West	_9000000000000000359	2019-12-18 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		12	79	3				D	D1	S
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	_9000000000000000360	2019-10-01 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	20	28	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	_9000000000000000360	2019-04-29 00:00:00	Eisen	µg/l	300	6	1	10	370	370	T	T1	S
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	_9000000000000000360	2019-07-30 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		30	38	1				D	O1	S
2019	DENW	MI_BadOeynhausen	_9000000000000000360	2019-04-29 00:00:00	Mangan	µg/l	300	6	1	0	110	110	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2019-12-10 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	2	39	1	0	2	2	D	O1	S
2019	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2019-03-26 00:00:00	*Coliforme*	#/100 ml	300	14	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2019-10-24 00:00:00	Eisen	µg/l	30	24	1	24,5	231	231	D	O1	S
2019	DENW	MI_Mi_Sued	_9000000000000000362	2019-02-18 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		250	25	2				D	O1	S
2019	DENW	MI_Mi_Ost	_9000000000000000363	2019-10-16 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	5	49	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DENW	MI_Mi_Ost	_9000000000000000363	2019-03-29 00:00:00	Eisen	µg/l	100	17	1	0	742	742	D	D1	S
2019	DENW	MI_Mi_Ost	_9000000000000000363	2019-10-16 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		30	17	1				D	O1	S
2019	DENW	MI_Mi_Ost	_9000000000000000363	2019-03-29 00:00:00	Trübung		100	49	1				D	D2	S
2019	DENW	MI_PrOldendorf_Boe	_9000000000000000370	2019-07-04 08:35:00	Coliforme	#/100 ml	1	21	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	_9000000000000000374	2019-07-12 07:40:00	Coliforme	#/100 ml	40.199	100	3	0	1	1	P	P1	S
2019	DENW	MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	_9000000000000000374	2019-07-30 08:50:00	Koloniezahl 22 °C		40.199	112	1				P	P1	S
2019	DENW	K_West	_9000000000000000376	2019-05-27 09:31:00	Calcitlösekapazität	mg/l	684.445	31	8	0,34	7,81	11,33	C	T1	S
2019	DENW	K_West	_9000000000000000376	2019-05-27 08:43:00	Coliforme	#/100 ml	600.000	1.737	3	0	1	1	T	O1	S
2019	DENW	K_West	_9000000000000000376	2019-12-18 12:40:00	Eisen	µg/l	50	24	1	0	300	300	D	D1	S
2019	DENW	K_West	_9000000000000000376	2019-05-28 09:58:00	Koloniezahl 22 °C		150.000	1.733	1				T	O1	S
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-04-29 10:54:00	Calcitlösekapazität	mg/l	400.350	66	7	0,985	6,71	7,63	T	T1	S
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-04-12 09:46:00	Coliforme	#/100 ml	20.000	1.474	1	0	1	1	T	O1	S
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-04-18 08:15:00	Coliforme	#/100 ml	100	1.474	1	0	1	1	D	D1	S
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-02-20 11:05:00	Koloniezahl 22 °C		30	1.473	1				D	O1	S
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-04-12 09:46:00	Koloniezahl 22 °C		20.000	1.473	2				T	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-04-15 09:35:00	Koloniezahl 36 °C		400.350	1.472	2				T	O1	S
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-07-17 09:10:00	Trübung		10	385	1				P	P2	S
2019	DENW	K_Ost	_9000000000000000377	2019-12-17 08:42:00	Trübung		85.000	385	1				T	O1	S
2019	DENW	HF_Rödinghausen_Spenge	_9000000000000000379	2019-07-17 12:30:00	Coliforme	#/100 ml	86	41	2	0	1	1	D	D1	S
2019	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2019-06-04 07:50:00	Aluminium	µg/l	48.542	10	1	0	590	590	U	O1	S
2019	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2019-04-10 12:15:00	Eisen	µg/l	48.542	15	1	0	1110	1110	T	T1	S
2019	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2019-04-10 12:15:00	Mangan	µg/l	48.542	15	1	0	130	130	T	T1	S
2019	DENW	HF_Bünde_Kirchlengern	_9000000000000000382	2019-04-10 12:15:00	Trübung		48.542	60	1				T	T1	S
2019	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2019-10-14 13:00:00	Eisen	µg/l	11.735	3	1	0	300	300	U	O1	S
2019	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2019-10-14 13:00:00	Färbung		11.735	17	1				U	O1	S
2019	DENW	HF_Vlotho_Stadt	_9000000000000000387	2019-09-23 12:20:00	Trübung		11.735	17	2				U	O1	S
2019	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2019-03-05 00:00:00	*Aluminium*	µg/l	205.750	78	1	17	230	230	C	O1	S
2019	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2019-08-27 00:00:00	Ammonium	mg/l	205.750	68	1	0	0,67	0,67	C	O1	L
2019	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2019-10-29 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	205.750	78	5	0,95	59,9	78,2	C	O1	L
2019	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2019-02-18 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		205.750	593	2				C	O1	S
2019	DENW	BI_Bielefeld	_9000000000000000388	2019-10-29 00:00:00	Mangan	µg/l	205.750	78	3	2	90	120	C	O1	L
2019	DENW	BI_BI_Brackw-Ummeln	_9000000000000000392	2019-07-22 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		22.350	100	1				C	O1	S
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	_9000000000000000393	2019-09-16 07:40:00	Eisen	µg/l	5.670	3	2	3610	4375	5140	C	C1	M
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	_9000000000000000393	2019-09-16 07:40:00	Mangan	µg/l	5.670	3	2	100	130	160	C	C1	M
2019	DENW	GT_Borgholzhausen	_9000000000000000393	2019-09-16 07:30:00	Trübung		5.670	15	2				C	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	GT_Schloß-Holte	_9000000000000000395	2019-04-16 00:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	26.485	3	1	1,4	7,6	7,6	C	C1	S
2019	DENW	GT_Halle	_9000000000000000399	2019-05-21 07:45:00	Färbung		20.664	60	1				U	O1	S
2019	DENW	GT_Halle	_9000000000000000399	2019-05-21 07:45:00	Trübung		20.664	60	4				C	C1	S
2019	DENW	GT_Werther	_9000000000000000400	2019-09-02 07:55:00	Calcitlösekapazität	mg/l	8.325	5	2	-8,6	14,45	20	U	O1	S
2019	DENW	GT_Werther	_9000000000000000400	2019-11-06 07:00:00	Sulfat	mg/l	8.325	17	11	292	315	360	C	C1	M
2019	DENW	GT_Herzebrock	_9000000000000000404	2019-04-02 00:00:00	Ammonium	mg/l	16.878	22	1	0	0,54	0,54	U	O1	S
2019	DENW	GT_Herzebrock	_9000000000000000404	2019-04-02 00:00:00	Eisen	µg/l	16.878	12	1	0	3100	3100	C	O1	S
2019	DENW	GT_Herzebrock	_9000000000000000404	2019-04-02 00:00:00	Mangan	µg/l	16.878	12	1	0	620	620	U	O1	S
2019	DENW	GT_Herzebrock	_9000000000000000404	2019-04-02 00:00:00	Trübung		16.878	13	1				U	O1	S
2019	DENW	GT_Guetersloh	_9000000000000000405	2019-01-14 00:00:00	Färbung		97.509	65	16				C	C2	S
2019	DENW	MK_StWBalve	_9000000000000000418	2019-10-04 09:30:00	Aluminium	µg/l	10.168	4	1	36	285	285	U	P2	M
2019	DENW	MK_StWBalve	_9000000000000000418	2019-06-18 09:30:00	Trübung		10.168	6	1				U	O1	M
2019	DENW	MK_StWMeinerzhagen	_9000000000000000431	2019-10-08 09:10:00	Coliforme	#/100 ml	20.860	78	1	0	3	3	U	P2	S
2019	DENW	MK_StWNeuenrade_1	_9000000000000000432	2019-07-09 10:35:00	C. perfringens	#/100 ml	11.786	15	1	0	3	3	U	O1	S
2019	DENW	MK_StWNeuenrade_0	_9000000000000000432	2019-07-09 10:35:00	*Coliforme*	#/100 ml	11.786	18	3	0	1	6	U	P2	S
2019	DENW	LIP_Augustdorf	_9000000000000000507	2019-10-23 11:00:00	Trübung		500	14	1				U	O1	S
2019	DENW	LIP_Bad Salzuflen	_9000000000000000516	2019-10-14 07:30:00	Calcitlösekapazität	mg/l	3.000	20	1	-9,65	30	30	U	O1	S
2019	DENW	LIP_Bad Salzuflen	_9000000000000000516	2019-10-16 13:05:00	Coliforme	#/100 ml	5.000	69	1	0	2	2	U	O1	S
2019	DENW	LIP_Blomberg	_9000000000000000517	2019-10-08 10:25:00	Sulfat	mg/l	2.000	38	2	26	323,5	333	C	C1	L
2019	DENW	LIP_Detmold	_9000000000000000518	2019-05-27 14:45:00	Calcitlösekapazität	mg/l	2.000	55	1	-6,2	10,5	10,5	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	LIP_Detmold	_9000000000000000518	2019-10-16 16:00:00	Coliforme	#/100 ml	10.000	226	3	0	1	13	U	O1	S
2019	DENW	LIP_Detmold	_9000000000000000518	2019-10-09 13:40:00	Koloniezahl 22 °C		3.000	226	2				U	O1	S
2019	DENW	LIP_Extertal	_9000000000000000520	2019-05-07 08:10:00	Coliforme	#/100 ml	1.386	44	3	0	9	21	T,P	T1,P2	S,S
2019	DENW	LIP_Extertal	_9000000000000000520	2019-10-23 08:20:00	E. coli	#/100 ml	1.386	38	1	0	3	3	T	E1	S
2019	DENW	LIP_Extertal	_9000000000000000520	2019-10-23 08:20:00	Eisen	µg/l	1.386	23	1	0	460	460	T	T1	S
2019	DENW	LIP_Extertal	_9000000000000000520	2019-10-23 09:00:00	Mangan	µg/l	1.386	23	2	0	125	160	D,T	D1,P2	S,S
2019	DENW	LIP_Extertal	_9000000000000000520	2019-10-23 09:10:00	Trübung		1.386	35	2				U,T	O1,P2	S,S
2019	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_9000000000000000521	2019-05-13 08:20:00	Calcitlösekapazität	mg/l	5.000	45	4	7,7	25,2	36,8	T	T1	M
2019	DENW	LIP_Horn-Bad Meinberg	_9000000000000000521	2019-05-13 08:20:00	pH-Wert	pH-Einheiten	1.500	82	1	7,385	6,48	6,48	T	T1	M
2019	DENW	LIP_Luegde	_9000000000000000526	2019-02-05 08:03:00	Coliforme	#/100 ml	4.000	47	5	0	1	6	U	O1	S
2019	DENW	LIP_Oerlinghausen	_9000000000000000527	2019-02-07 07:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1.500	3	1	8,9	14	14	T	T1	S
2019	DENW	LIP_Oerlinghausen	_9000000000000000527	2019-10-08 07:30:00	*Coliforme*	#/100 ml	500	54	1	0	4	4	U	O1	S
2019	DENW	LIP_Oerlinghausen	_9000000000000000527	2019-04-08 08:50:00	Eisen	µg/l	1.000	24	1	0	210	210	U	O1	S
2019	DENW	LIP_Oerlinghausen	_9000000000000000527	2019-10-08 08:20:00	Sulfat	mg/l	2.000	24	2	25	306	338	C	C1	L
2019	DENW	LIP_Oerlinghausen	_9000000000000000527	2019-10-08 07:50:00	Trübung		3.000	48	2				U	O1	S
2019	DENW	LIP_Schieder-Schwalenberg	_9000000000000000536	2019-06-04 13:50:00	Coliforme	#/100 ml	500	19	1	0	4	4	U	O1	S
2019	DENW	HSK_Medebach	_9000000000000000590	2019-04-10 10:15:00	*Calcitlösekapazität*	mg/l	7.850	2	1	7,85	13,1	13,1	C	O1	L
2019	DENW	MS_Muenster	_9000000000000000730	2019-06-17 00:00:00	Ammonium	mg/l	300.000	620	1	0	1,98	1,98	C	C1	S
2019	DENW	MS_Muenster	_9000000000000000730	2019-04-23 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	300.000	583	5	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	MS_Muenster	_9000000000000000730	2019-05-15 00:00:00	Koloniezahl 22 °C		300.000	582	2				U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DENW	MS_Muenster	_90000000000000000730	2019-06-05 00:00:00	Koloniezahl 36 °C		300.000	582	4				U	O1	S
2019	DENW	MS_Muenster	_90000000000000000730	2019-06-11 09:20:00	Trübung		300.000	620	1				U	C1	S
2019	DENW	HF_Enger	_90000000000000000740	2019-06-25 08:25:00	Coliforme	#/100 ml	20.237	16	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DENW	HF_Enger	_90000000000000000740	2019-07-23 08:00:00	Trübung		20.237	15	1				U	O1	S
2019	DENW	DU_Homberg	_90000000000000000760	2019-06-05 10:06:00	Calcitlösekapazität	mg/l	32.700	5	1	3,2	10,4	10,4	U	O1	S
2019	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	122	Koloniezahl 36 °C		250	71	7				D	D2	S
2019	DERP	HB Hellerwald (WW), TW	153	57	Nickel	µg/l	700	9	1	2	25	25	D	D1	S
2019	DERP	ZHB Reil (WW), TW	154	107	Koloniezahl 36 °C		20	13	3				D	D1	S
2019	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	156	66	Coliforme	#/100 ml	50	42	1	0	4	4	D	D2	M
2019	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	156	22	Koloniezahl 22 °C		50	42	2				D	D2	M
2019	DERP	Wassermessschacht Driesch (WW), TW	156	108	Koloniezahl 36 °C		50	42	5				D	D2	M
2019	DERP	HB Ulmen (WW), TW	163	6	Trübung		1	7	1				P	P2	S
2019	DERP	AB Lametbach(WW),TW	277	123	Koloniezahl 36 °C		350	18	1				D	D2	S
2019	DERP	Neustadt West (WW), TW	374	90	Coliforme	#/100 ml	15.000	9	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DERP	Ordenswald (WW), TW	375	93	Coliforme	#/100 ml	1.000	35	1	0	1	1	U	P2	S
2019	DERP	Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	376	11	Trübung		1.400	18	1				U	P2	S
2019	DERP	Wachenheim (WW), TW	495	91	Coliforme	#/100 ml	7.000	7	2	0	3	3	U	P2	S
2019	DERP	AB Kerzenheim, VGW Göllheim (WW), TW	537	120	Koloniezahl 36 °C		50	15	1				D	D2	S
2019	DERP	ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	541	121	Koloniezahl 36 °C		20	36	1				D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	545	45	Blei (Az.: 103-87 860-02-09-06)	µg/l	10	5	2	1	15,5	16	D	D1	M
2019	DERP	AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	545	144	Calcitlösekapazität	mg/l	1.500	2	1	8,3745	33,7	33,7	T	T1	S
2019	DERP	AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	545	28	Koloniezahl 22 °C		1.000	46	1				C	C1	M
2019	DERP	AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	545	119	Koloniezahl 36 °C		500	46	2				C	C1	M
2019	DERP	ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	546	78	Coliforme	#/100 ml	60	22	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	549	79	Coliforme	#/100 ml	400	115	4	0	6,5	11	C	C1	S
2019	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	678	75	Coliforme	#/100 ml	10.500	41	2	0	1	1	U	E1	S
2019	DERP	AB, HB Birkenfeld (WW), TW	678	3	Färbung		10.500	37	1				P	P2	S
2019	DERP	Arenberg (WW), TW, Auslauf HB	714	26	Koloniezahl 22 °C		1	9	1				D	D2	M
2019	DERP	Arenberg (WW), TW, Auslauf HB	714	118	Koloniezahl 36 °C		1	9	1				D	D2	M
2019	DERP	Mutterstadt (WW), TW	818	105	Coliforme	#/100 ml	1	23	3	0	1	1	D	D1	S
2019	DERP	Mutterstadt (WW), TW	818	36	Koloniezahl 22 °C		0	23	3				S	O1	S
2019	DERP	Mutterstadt (WW), TW	818	132	Koloniezahl 36 °C		0	23	3				S	O1	S
2019	DERP	AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	913	95	Coliforme	#/100 ml	40.101	66	2	0	1	1	O	O1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	Maikammer (WW), TW	993	84	Coliforme	#/100 ml	2.150	13	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	48	Blei	µg/l	100	33	1	1	680	680	D	D2	S
2019	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	101	Coliforme	#/100 ml	500	312	8	0	1	1	U	D2	I
2019	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	37	Koloniezahl 22 °C		500	312	3				O	P2	I
2019	DERP	Maudach-Oggersheim (WW), TW	1035	61	Nickel	µg/l	100	33	1	2	36	36	D	D2	S
2019	DERP	Maxdorf (WW), TW	1036	19	Enterokokken	#/100 ml	0	13	1	0	142	142	D	D1	S
2019	DERP	Maxdorf (WW), TW	1036	39	Koloniezahl 22 °C		0	13	1				D	D1	S
2019	DERP	Maxdorf (WW), TW	1036	133	Koloniezahl 36 °C		0	13	1				D	D1	S
2019	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	106	Coliforme	#/100 ml	5.000	305	20	0	1,0	3	U	P2	I
2019	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	38	Koloniezahl 22 °C		200	305	3				P	P2	S
2019	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	134	Koloniezahl 36 °C		200	305	4				P	P2	S
2019	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	51	Kupfer	mg/l	5	36	1	0,01	2,2	2,2	D	D2	S
2019	DERP	Parkinsel (WW), TW	1037	4	Mangan	µg/l	5.000	26	1	5	64	64	T	T1	I
2019	DERP	Schifferstadt (WW), TW	1038	102	Coliforme	#/100 ml	80	20	1	0	2	2	O	C1	S
2019	DERP	Waldsee (WW), TW	1039	103	Coliforme	#/100 ml	20	20	2	0	1,5	2	O	C1	S
2019	DERP	Wasserwerk-Süd SP (WW), TW	1040	104	Coliforme	#/100 ml	5.000	53	1	0	1	1	O	C1	I
2019	DERP	Wasserwerk-Süd SP (WW), TW	1040	20	Enterokokken	#/100 ml	20.000	52	1	0	1	1	U	C1	S
2019	DERP	Wasserwerk Nord FT (WW), TW	1053	62	Nickel	µg/l	20	7	1	1	24	24	D	D1	S
2019	DERP	Dudenhofen (WW), TW	1073	100	Coliforme	#/100 ml	5.000	26	1	0	1	1	O	P2	I
2019	DERP	Dudenhofen (WW), TW	1073	52	Kupfer (Az.: 103-87 860-02-09-06)	mg/l	0	3	1	0,04	2,7	2,7	D	D1	M
2019	DERP	HPW Windesheim (WW), TW	1196	81	Coliforme	#/100 ml	100	24	6	0	1	2	P	P2	S
2019	DERP	Stromberger Str. (WW), TW	1255	29	Koloniezahl 22 °C		55.700	41	1				O	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	Stromberger Str. (WW), TW	1255	124	Koloniezahl 36 °C		100	41	1				P	P2	S
2019	DERP	HB 3 Bad Sobernheim (WW), TW	1293	80	Coliforme	#/100 ml	100	6	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DERP	HB Diez/Tiefzone (WW), TW	1427	89	Coliforme	#/100 ml	30	36	3	0	1	2	D	D2	M
2019	DERP	HB Diez/Tiefzone (WW), TW	1427	34	Koloniezahl 22 °C		30	33	2				D	D2	M
2019	DERP	HB Diez/Tiefzone (WW), TW	1427	129	Koloniezahl 36 °C		30	33	2				D	D2	M
2019	DERP	HB Diez/Tiefzone (WW), TW	1427	50	Kupfer	mg/l	2	10	1	0,0345	3,6	3,6	D	D2	S
2019	DERP	AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	1560	99	Coliforme	#/100 ml	50	63	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	1560	12	Trübung		0	28	1				O	O1	I
2019	DERP	AB Kaiserslautern, Barbarossastr. (WW), TW	1574	131	Koloniezahl 36 °C		10	84	1				D	D1	M
2019	DERP	HB Obersayn (WW), TW	2102	2	Eisen	µg/l	50	6	1	51	360	360	C	C1	S
2019	DERP	AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	2118	147	Calcitlösekapazität	mg/l	7.675	2	1	4,75	8,6	8,6	T	T1	S
2019	DERP	HB Zweibrücken, Kreuzberg (WW), TW	2122	130	Koloniezahl 36 °C		5.000	12	1				U	O1	S
2019	DERP	AB Schelermühle(VGW PS-Land)(WW), TW	2135	96	Coliforme	#/100 ml	280	11	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	Grünstadt (WW), TW	2153	146	Calcitlösekapazität	mg/l	13.298	6	1	-1,5	8,2	8,2	O	O1	S
2019	DERP	Grünstadt (WW), TW	2153	94	Coliforme	#/100 ml	1	28	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	2159	47	Blei	µg/l	100	9	1	1	17	17	U	O1	S
2019	DERP	Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	2159	60	Nickel	µg/l	100	9	1	2	43	43	U	O1	S
2019	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	44	Blei	µg/l	12	35	1	1	39	39	D	D1	S
2019	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	76	Coliforme	#/100 ml	100	76	3	0	2	3	D	D1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	27	Koloniezahl 22 °C		12	76	1				D	D2	S
2019	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	113	Koloniezahl 36 °C		12	76	1				D	D2	S
2019	DERP	Feldfrieden (WW), TW	2173	55	Nickel	µg/l	21	35	1	2	150	150	D	D1	S
2019	DERP	AB Erlental (WW), TW	2174	143	Calcitlösekapazität	mg/l	48	4	1	-6,85	20	20	D	D2	S
2019	DERP	Wasserwerk Kruft (WW), TW	2175	77	Coliforme	#/100 ml	3.700	56	1	0	12	12	C	C1	S
2019	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	42	Blei	µg/l	5	26	1	1	31	31	D	O1	S
2019	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	139	Calcitlösekapazität	mg/l	1.480	6	1	0,95	17	17	S	P2	S
2019	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	24	Koloniezahl 22 °C		6	64	1				D	O1	S
2019	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	114	Koloniezahl 36 °C		0	64	4				D	O1	I
2019	DERP	HB Hinterforst (WW), TW	2176	53	Nickel	µg/l	5	25	1	2	130	130	D	O1	S
2019	DERP	HB Oberwald (WW), TW, Mischw. von Gewinnungsanl.	2193	13	Trübung		10	10	1				U	O1	S
2019	DERP	HB Herschbach/Kopf (WW), TW	2194	5	Trübung		40	10	1				U	O1	S
2019	DERP	HB Hermeskeil (WW), TW	2234	141	Calcitlösekapazität	mg/l	900	13	1	1,6	6,6	6,6	T	T1	M
2019	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	74	Coliforme	#/100 ml	5	92	2	0	7,5	12	D	D2	I
2019	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	25	Koloniezahl 22 °C		6	92	1				D	O1	I
2019	DERP	HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	2240	115	Koloniezahl 36 °C		60	92	2				D	D2	S
2019	DERP	ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (WW), TW	2295	70	Coliforme	#/100 ml	19.360	16	1	0	1	1	U	P2	I
2019	DERP	PW Arft (WW), TW	2353	140	Calcitlösekapazität	mg/l	25	2	1	8,45	19	19	O	O1	I
2019	DERP	ZHB Heimweiler (WW), TW	2522	82	Coliforme	#/100 ml	3.000	15	2	0	5	8	P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	Übergabeschacht Friedhof Meisenheim, (WW), TW	2534	10	Trübung		1.000	5	1				P	P2	S
2019	DERP	Guntersblum (WW),TW	2553	63	Coliforme	#/100 ml	75	114	1	0	1	1	O	O1	S
2019	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	2562	64	Coliforme	#/100 ml	12.310	33	1	0	50	50	P	P2	S
2019	DERP	PW Ingelheim (WW), TW	2562	14	E. coli	#/100 ml	12.310	33	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DERP	AA Riveris (WW), TW	2575	142	Calcitlösekapazität	mg/l	110	16	2	1,3	11,9	15,4	D	D2	S
2019	DERP	Koblenz-Kesselheim (WW), TW	2598	40	Blei	µg/l	1	14	1	1	90	90	D	D1	S
2019	DERP	Koblenz-Kesselheim (WW), TW	2598	56	Nickel	µg/l	1	14	1	2	160	160	D	D1	S
2019	DERP	Kuhardt (WW), TW	2637	69	Coliforme	#/100 ml	50	21	1	0	1	1	D	D1	I
2019	DERP	Venningen (WW), TW	2653	85	Coliforme	#/100 ml	25	8	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	AB Rodenbach (WW), TW	2694	35	Koloniezahl 22 °C		10	15	1				D	D2	S
2019	DERP	Alter Hochbehälter (WW), TW, Landau Vers.-G. Hochzone Weststadt	4425	86	Coliforme	#/100 ml	150	41	2	0	3,5	5	O	O1	S
2019	DERP	HB Bechtheim-West (WW), TW	4513	98	Coliforme	#/100 ml	12.673	14	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DERP	Budenheim (WW), (HB),TW	4519	9	Trübung		200	32	1				D	O1	S
2019	DERP	HB Höferwald, Einspeisung WKA (WW), TW	4671	16	Enterokokken	#/100 ml	50	21	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	4810	1	Eisen	µg/l	1.000	14	1	20	390	390	D	D2	S
2019	DERP	HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	4810	7	Trübung		1.000	17	1				D	D2	S
2019	DERP	Niederau (WW),TW	4813	138	Calcitlösekapazität	mg/l	150	3	2	7,1	7,7	8,3	U	O1	S
2019	DERP	AB Stollen Alexandria (WW), TW	4878	65	Coliforme	#/100 ml	0	32	1	0	50	50	U	O1	S
2019	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	41	Blei (Az.: 103-87 860-02-09-06)	µg/l	5	16	1	1	12	12	D	D1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	73	Coliforme	#/100 ml	15	39	2	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	HB Wierschem, Wierschem	5679	54	Nickel	µg/l	5	15	1	2	49	49	D	D1	I
2019	DERP	HB Daaden-Biersdorf, Einspeisung WKA (WW),TW	6375	109	Koloniezahl 36 °C		150	29	3				D	D2	S
2019	DERP	Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	6814	17	Enterokokken	#/100 ml	10.000	51	2	0	3	5	O	O1	S
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	31	Koloniezahl 22 °C		75	54	2				D	D2	S
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	126	Koloniezahl 36 °C		75	54	2				D	D2	S
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Neuwied-Block	6834	58	Nickel	µg/l	0	20	1	2	48	48	D	D1	S
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	46	*Blei*	µg/l	0	34	2	1	21	23	D	D1	M
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	145	Calcitlösekapazität	mg/l	0	3	1	-1	7,6	7,6	O	O1	L
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	30	Koloniezahl 22 °C		80	96	2				D	D2	S
2019	DERP	Versorgungsgebiet AB Hafenstraße, Neuwied	6838	125	Koloniezahl 36 °C		80	96	2				D	D2	S
2019	DERP	AA Balesfeld (WW),TW	6876	136	Calcitlösekapazität	mg/l	7.000	5	4	15,4	16,05	26,3	T	T1	L
2019	DERP	ÜGS Badweg (WW), TW	7857	97	Coliforme	#/100 ml	16.986	18	4	0	1,5	2	U	O1	S
2019	DERP	HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	8778	110	Koloniezahl 36 °C		100	33	2				D	D2	S
2019	DERP	HB Stadion, Einspeisung WKA (WW), TW	8856	67	Coliforme	#/100 ml	250	19	1	0	200	200	D	D2	S
2019	DERP	HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	10094	72	Coliforme	#/100 ml	125	91	1	0	1	1	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	11275	23	Koloniezahl 22 °C		25	12	1				D	D1	S
2019	DERP	PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	11275	111	Koloniezahl 36 °C		25	12	1				D	D1	S
2019	DERP	Steinfeld (WW), TW	11374	87	Coliforme	#/100 ml	1.229	11	1	0	6	6	P	P1	S
2019	DERP	PS Gensingen (WW),TW	14271	135	Calcitlösekapazität	mg/l	14.384	1	1	6	6	6	U	O1	S
2019	DERP	PS Gensingen (WW),TW	14271	21	Koloniezahl 22 °C		959	26	1				U	P2	S
2019	DERP	PS Gensingen (WW),TW	14271	117	Koloniezahl 36 °C		959	26	1				U	P2	S
2019	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Herxheim bei Landau	16612	83	Coliforme	#/100 ml	100	18	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Herxheim bei Landau	16612	33	Koloniezahl 22 °C		150	19	1				D	D2	S
2019	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Herxheim bei Landau	16612	128	Koloniezahl 36 °C		150	19	1				D	D2	S
2019	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	16711	43	Blei (Az.: 103-87 860-09-06)	µg/l	2	24	1	1	31	31	D	D1	M
2019	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	16711	49	Cadmium	µg/l	2	20	1	0,3	3,7	3,7	D	D1	S
2019	DERP	WGA Kaltenengers (WW), TW	16711	116	Koloniezahl 36 °C		2	53	2				D	D2	M
2019	DERP	Walsheim (WW), TW	16791	88	Coliforme	#/100 ml	40	52	1	0	12	12	D	D2	S
2019	DERP	Walsheim (WW), TW	16791	15	E. coli	#/100 ml	40	52	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	Walsheim (WW), TW	16791	18	Enterokokken	#/100 ml	40	45	2	0	1	1	D	D2	S
2019	DERP	Walsheim (WW), TW	16791	32	Koloniezahl 22 °C		105	52	1				O	O1	S
2019	DERP	Walsheim (WW), TW	16791	127	Koloniezahl 36 °C		105	52	1				O	O1	S
2019	DERP	Walsheim (WW), TW	16791	59	Nickel	µg/l	20	25	2	2	35	37	D	D2	S
2019	DERP	HB 6 Großkarlbach (WW), TW (Mischwasser)	17434	92	Coliforme	#/100 ml	0	8	1	0	1	1	U	P2	S
2019	DERP	PW Hetzerath, Übergabe ZWEM (WW), TW	19277	68	Coliforme	#/100 ml	850	8	1	0	1	1	U	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DERP	HB Brohltal-Ost (WW), TW	20412	71	Coliforme	#/100 ml	5.002	24	1	0	3	3	U	P2	S
2019	DERP	HB Brohltal-Ost (WW), TW	20412	8	Trübung		5.002	8	1				U	O1	S
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	28972	137	Calcitlösekapazität	mg/l	20	2	1	2,3	9,1	9,1	U	O1	S
2019	DERP	Übergabebauwerk Sandkauler Weg (WW), TW	28972	112	Koloniezahl 36 °C		13.100	34	1				U	D2	S
2019	DESH	VG Christian-Albrechts-Universität	_00000600000000000 17	2019-01-15 13:35:00	Geruch		100	6	1				D	O1	I
2019	DESH	VG Kampen-Wenningstedt (Sylt)	_90001000000000001 36	2019-01-09 11:00:00	Calcitlösekapazität	mg/l	1.950	4	2	6	11	15	C	C1	L
2019	DESH	VG Zweckverband Drei Harn	_90001000000000001 41	2019-10-09 11:30:00	Koloniezahl 36 °C		50	119	1				D	D1	S
2019	DESH	VG Zweckverband Drei Harn	_90001000000000001 41	2019-11-13 10:10:00	Koloniezahl 36 °C		50	119	1				D	D1	S
2019	DESH	VG WBV Eirstedt	_90001000000000001 42	2019-07-09 08:40:00	Coliforme	#/100 ml	22.000	39	1	0	14	14	P	P2	S
2019	DESH	VG WBV Eirstedt	_90001000000000001 42	2019-11-05 08:15:00	Coliforme	#/100 ml	100	39	1	0	2	2	D	D1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Flensburg	_90001000000000001 44	2019-07-01 08:56:03	Coliforme	#/100 ml	94.326	48	1	0	1	1	S	O1	I
2019	DESH	VG Stadtwerke Flensburg	_90001000000000001 44	2019-06-03 10:15:01	Koloniezahl 22 °C		94.326	49	1				S	O1	I
2019	DESH	VG Wik	_90001000000000001 45	2019-08-12 12:20:00	Coliforme	#/100 ml	19.639	132	1	0	1	1	T	T1	S
2019	DESH	VG Wik	_90001000000000001 45	2019-11-15 09:45:00	Coliforme	#/100 ml	19.639	132	1	0	60	60	T	T1	S
2019	DESH	VG Wik	_90001000000000001 45	2019-11-22 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	19.639	132	1	0	1	1	T	T1	S
2019	DESH	VG Zweckverband Karkbrook	_90001000000000001 60	2019-08-29 11:10:00	Mangan	µg/l	14.000	18	1	0	97	97	T	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Eutin	_90001000000000001 62	2019-08-12 08:47:00	Coliforme	#/100 ml	18.186	73	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DESH	VG Gemeinwerke Malente	_90001000000000001 65	2019-09-11 07:15:00	Mangan	µg/l	11.437	6	2	32	91,5	101	T	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000001 66	2019-12-02 10:25:00	Calcitlösekapazität	mg/l	54.000	5	2	4,233	12,7275	13,851	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000001 66	2019-12-02 11:25:00	Coliforme	#/100 ml	100	120	1	0	4	4	D	D1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000001 66	2019-12-05 11:48:00	Koloniezahl 22 °C		100	153	2				D	D2	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000001 66	2019-01-17 08:15:00	Koloniezahl 36 °C		100	153	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000001 66	2019-08-21 12:08:00	Koloniezahl 36 °C		100	153	2				D	D2	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Elmshorn	_90001000000000001 66	2019-09-12 10:15:00	Koloniezahl 36 °C		100	153	1				D	D2	S
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-04-10 14:26:00	Blei	µg/l	100	178	1	0	13	13	D	D2	M
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-06-05 12:56:00	Blei	µg/l	100	178	1	0	12	12	D	D1	M
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-11-15 10:54:00	Blei	µg/l	100	178	11	0	72	4205	D	D1	M
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2020-01-17 09:16:34	Coliforme	#/100 ml	66.484	889	60	0	1	5	T	T1	L
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-03-19 08:10:00	Koloniezahl 22 °C		100	372	1				D	D2	S
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-06-04 08:40:00	Koloniezahl 36 °C		100	888	3				D	D1	M
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-11-07 09:02:00	Koloniezahl 36 °C		100	888	1				D	D2	S
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-10-07 14:48:00	Kupfer	mg/l	100	162	1	0,14	3,3	3,3	D	O1	M
2019	DESH	VG HOWA Haseldorfer Marsch	_90001000000000001 67	2019-02-21 15:31:00	Nickel	µg/l	100	164	1	0	22	22	D	O1	S
2019	DESH	VG Gemein Rellingen	_90001000000000001 68	2019-01-07 09:19:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	26	1				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_90001000000000001 69	2019-08-13 08:05:00	Coliforme	#/100 ml	27.000	351	2	0	1	1	T	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_90001000000000001 69	2019-09-05 07:08:00	Coliforme	#/100 ml	27.000	351	2	0	100,5	200	T	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_90001000000000001 69	2019-09-05 10:09:00	Coliforme	#/100 ml	27.000	351	1	0	1	1	T	T1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_90001000000000001 69	2019-09-16 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	10	351	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_90001000000000001 69	2019-10-10 08:30:00	Coliforme	#/100 ml	27.000	351	1	0	1	1	T	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-10-23 11:00:00	Coliforme	#/100 ml	27.000	351	1	0	1	1	T	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-12-05 00:00:00	Coliforme	#/100 ml	10	351	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-12-12 08:10:00	Coliforme	#/100 ml	27.000	351	4	0	1	2	T	E1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-02-26 15:30:00	Koloniezahl 22 °C		100	344	1				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-09-30 09:58:00	Koloniezahl 22 °C		100	344	2				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-02-26 15:30:00	Koloniezahl 36 °C		100	344	1				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-06-25 10:42:00	Koloniezahl 36 °C		100	344	2				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-04-08 12:10:00	Kupfer	mg/l	100	22	1	0,0845	2,684	2,684	D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Quickborn	_900010000000000001 69	2019-11-07 08:50:00	Trübung		10	36	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Gemeinwerke Halstenbek	_900010000000000001 70	2019-11-07 12:45:00	Coliforme	#/100 ml	1.000	39	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DESH	VG Gemeinwerke Halstenbek	_900010000000000001 70	2019-02-13 12:35:00	Koloniezahl 36 °C		100	42	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-01-04 12:56:00	Blei	µg/l	100	149	2	1,2	12	13	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-01-28 10:46:00	Blei	µg/l	1.000	149	4	1,2	16	24	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-01-29 12:16:00	Blei	µg/l	100	149	1	1,2	13	13	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-02-19 11:55:00	Blei	µg/l	100	149	2	1,2	15,5	18	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-04-08 15:21:00	Blei	µg/l	1.000	149	1	1,2	14	14	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-11-13 12:00:00	Blei	µg/l	1.000	149	1	1,2	14	14	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-01-14 11:46:00	Coliforme	#/100 ml	100	457	1	0	1	1	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-07-16 08:15:00	Coliforme	#/100 ml	1.000	457	2	0	3	4	P	P2	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_900010000000000001 73	2019-08-08 08:12:00	Coliforme	#/100 ml	100	457	1	0	56	56	D	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-11-05 10:45:00	Coliforme	#/100 ml	61.000	457	1	0	2	2	T	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-07-29 12:42:00	Enterokokken	#/100 ml	100	445	2	0	4,5	7	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-01-29 10:41:00	*Koloniezahl 22 °C*		1.000	480	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-06-18 11:20:00	Koloniezahl 22 °C		10.000	480	3				P	P2	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-07-29 12:19:00	Koloniezahl 22 °C		100	480	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-08-08 08:12:00	Koloniezahl 22 °C		100	480	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-01-14 11:46:00	Koloniezahl 36 °C		100	480	1				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-01-29 10:09:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	480	5				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-07-29 12:49:00	Koloniezahl 36 °C		100	480	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-08-08 08:12:00	Koloniezahl 36 °C		100	480	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-08-13 09:25:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	480	1				P	P2	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-10-12 10:38:00	Koloniezahl 36 °C		100	480	2				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-10-15 08:25:00	Koloniezahl 36 °C		1.000	480	6				D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-11-18 13:12:00	Koloniezahl 36 °C		100	480	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-03-13 07:55:00	Kupfer	mg/l	1.000	125	2	0,14	2,25	2,4	D	O1	M
2019	DESH	VG Stadtwerke Pinneberg	_9000100000000000173	2019-07-02 08:50:00	Trübung		10.000	130	5				P	P2	M
2019	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2019-07-08 15:46:00	Blei	µg/l	100	63	1	0	60	60	D	D1	M
2019	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2019-09-03 12:30:00	Enterokokken	#/100 ml	100	63	1	0	3	3	D	D2	S
2019	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2019-05-09 12:47:00	Koloniezahl 22 °C		100	91	2				D	D2	S
2019	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2019-05-09 12:47:00	Koloniezahl 36 °C		100	91	2				D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2019-10-02 10:55:30	Kupfer	mg/l	100	60	1	0,02	2,9	2,9	D	D1	M
2019	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2019-05-23 12:31:00	Nickel	µg/l	100	62	1	0	31	31	D	D1	S
2019	DESH	VG Uetersen	_9000100000000000174	2019-10-02 11:04:00	Nickel	µg/l	100	62	1	0	32	32	D	D1	S
2019	DESH	VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	_9000100000000000175	2019-04-30 13:30:00	Coliforme	#/100 ml	33.000	40	1	0	80	80	P	P1	S
2019	DESH	VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	_9000100000000000175	2019-06-26 08:30:00	Mangan	µg/l	33.000	18	1	0	52	52	T	T1	S
2019	DESH	VG Holstein Wasser GmbH	_9000100000000000176	2019-08-14 14:53:00	Coliforme	#/100 ml	13.809	36	1	0	1	1	P	P1	I
2019	DESH	VG WBV Ostangeln	_9000100000000000195	2019-04-23 08:00:00	Geruch		5.588	7	1				T	T1	S
2019	DESH	VG Norrstedt	_9000100000000000196	2019-01-03 11:00:00	Koloniezahl 22 °C		150	90	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Norrstedt	_9000100000000000196	2019-01-03 11:00:00	Koloniezahl 36 °C		150	90	1				D	D2	S
2019	DESH	VG HWW Schnelsen	_9000100000000000209	2019-11-07 09:52:00	Koloniezahl 36 °C		100	27	1				D	O1	S
2019	DESH	VG Zweckverband Ostholstein	_9000100000000000222	2019-08-28 10:15:00	Coliforme	#/100 ml	150.000	105	1	0	1	1	P	P2	S
2019	DESH	VG Zweckverband Ostholstein	_9000100000000000222	2019-09-25 09:20:00	Coliforme	#/100 ml	100	105	1	0	2	2	D	D2	S
2019	DESH	VG Zweckverband Ostholstein	_9000100000000000222	2019-10-22 08:40:00	Coliforme	#/100 ml	100	105	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DESH	VG Zweckverband Ostholstein	_9000100000000000222	2019-09-30 12:50:00	Koloniezahl 36 °C		100	104	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Zweckverband Ostholstein	_9000100000000000222	2019-05-09 09:50:00	Trübung		150.000	100	1				P	P2	S
2019	DESH	VG Zweckverband Ostholstein	_9000100000000000222	2019-10-22 09:20:00	Trübung		150.000	93	3				P	P2	S
2019	DESH	VG WBV Krempermarsch	_9000100000000000223	2019-09-16 07:40:00	Koloniezahl 36 °C		100	109	1				D	D2	S
2019	DESH	VG WBV Norrdithmarschen	_9000100000000000224	2019-03-12 10:05:00	Trübung		100	28	2				D	D1	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-10-22 15:11:00	Blei	µg/l	200	15	1	0	18	18	D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-05-07 08:05:00	Coliforme	#/100 ml	100.903	385	1	0	1	1	T	T1	S
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-05-14 11:16:00	Koloniezahl 22 °C		50	379	1				D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-11-15 09:33:00	Koloniezahl 22 °C		80	379	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-04-04 11:00:00	Koloniezahl 36 °C		50	379	1				D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-05-14 11:16:00	Koloniezahl 36 °C		80	379	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-07-15 12:10:00	Koloniezahl 36 °C		10	379	1				D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-11-15 09:33:00	Koloniezahl 36 °C		80	379	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Schulensee - Schwentinetal	_90001000000000002 25	2019-11-18 07:10:00	Trübung		100.903	73	1				T	T1	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-03-14 11:21:00	Blei	µg/l	40	54	1	0	12	12	D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-12-04 07:50:00	Blei	µg/l	50	54	1	0	110	110	D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-03-27 10:15:00	Coliforme	#/100 ml	500	733	1	0	89	89	D	D1	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-08-23 07:00:00	Coliforme	#/100 ml	189.303	733	1	0	1	1	T	T1	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-09-30 10:30:00	Coliforme	#/100 ml	189.303	733	1	0	43	43	T	T1	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-10-14 13:30:00	Coliforme	#/100 ml	80	733	1	0	1	1	D	D2	M
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-01-22 10:45:00	Koloniezahl 22 °C		120	728	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-09-20 10:50:00	Koloniezahl 22 °C		189.303	728	1				T	T1	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-01-22 10:45:00	Koloniezahl 36 °C		120	728	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-07-15 09:40:00	Koloniezahl 36 °C		100	728	1				D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-11-13 10:35:00	Koloniezahl 36 °C		120	728	1				D	D1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-12-04 07:51:00	Koloniezahl 36 °C		50	728	1				D	D1	M
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-02-01 09:55:00	Trübung		8.200	125	1				T	T1	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-07-04 07:20:00	Trübung		189.303	125	1				T	T1	S
2019	DESH	VG Schulensee	_90001000000000002 26	2019-11-11 09:00:00	Trübung		189.303	125	1				T	T1	S
2019	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2019-04-25 09:40:00	Calcitlösekapazität	mg/l	200	12	1	-8,5	6	6	T	T1	L
2019	DESH	VG Stadtwerke Neumünster	_90001000000000002 27	2019-01-24 12:15:00	Koloniezahl 22 °C		80.515	124	1				P	P2	I
2019	DESH	VG Wasserversorgung Treene	_90001000000000002 29	2019-08-27 09:00:00	Coliforme	#/100 ml	45.000	134	2	0	13	24	P	P1	S
2019	DESH	VG Wasserversorgung Treene	_90001000000000002 29	2019-11-26 10:25:00	Coliforme	#/100 ml	100	134	1	0	1	1	D	D1	S
2019	DESH	VG Wasserversorgung Treene	_90001000000000002 29	2019-02-26 08:10:00	Trübung		45.000	41	3				P	P1	L
2019	DESH	VG Wasserversorgung Treene	_90001000000000002 29	2019-02-26 09:40:00	Trübung		45.000	41	1				P	P1	L
2019	DESH	VG Pries - Wik	_90001000000000002 30	2019-09-02 11:55:00	Coliforme	#/100 ml	30.165	127	3	0	2	4	T	T1	S
2019	DESH	VG Pries - Wik	_90001000000000002 30	2019-06-11 13:00:00	Koloniezahl 22 °C		50	127	1				D	D2	S
2019	DESH	VG Pries - Wik	_90001000000000002 30	2019-06-11 13:00:00	Koloniezahl 36 °C		65	127	1				D	D1	M
2019	DESH	VG Pries - Wik	_90001000000000002 30	2019-09-05 12:10:00	Nitrit in der Verteilung	mg/l	30.165	13	1	0,027	0,13	0,13	T	T1	S
2019	DESH	VG Wahlstedt	_90001000000000002 38	2019-02-05 10:10:00	Coliforme	#/100 ml	20	74	1	0	1	1	D	D2	M
2019	DESL	WVG 1 St.Wendeler Wurzelbach	_90006000000000000 01	900060000000000 0001_1	Coliforme	#/100 ml	0	10	1	0	1	1	O	O1	I
2019	DESL	WVG 1 St.Wendeler Wurzelbach	_90006000000000000 01	900060000000000 0001_2	Coliforme	#/100 ml	0	10	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DESL	WVG_Homburg	_90006000000000000 15	900060000000000 0015_1	Coliforme	#/100 ml	0	36	1	0	3	3	U	O1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESL	WVG_St.Ingbert	_900060000000000017	900060000000000017_2	Koloniezahl 22 °C		0	36	1				U	O1	S
2019	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_10	Coliforme	#/100 ml	0	22	8	0	1	3	U	O1	S
2019	DESL	WVG_Blickweiler	_900060000000000018	900060000000000018_1	Trübung		0	22	2				U	O1	S
2019	DESL	WVG Mettlach 0	_900060000000000021	900060000000000021_4	Coliforme	#/100 ml	0	2	1	3,5	7	7	T	P1	S
2019	DESL	WVG Mettlach 3	_900060000000000021	900060000000000021_1	Koloniezahl 22 °C		0	8	1				D	D2	S
2019	DESL	WVG Mettlach 2	_900060000000000021	900060000000000021_2	Trübung		0	8	2				D	D2	S
2019	DESL	WVG Merzig 0	_900060000000000027	900060000000000027_1	Coliforme	#/100 ml	0	10	1	0	4	4	C	C1	S
2019	DESL	WVG Merzig 1	_900060000000000028	900060000000000028_1	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	11,282	11,282	11,282	T	C1	S
2019	DESL	WVG Sulzbach	_900060000000000046	900060000000000046_1	Coliforme	#/100 ml	5	10	1	0	1	1	O	O1	I
2019	DESL	WVG Warndt	_900060000000000048	900060000000000048_1	Calcitlösekapazität	mg/l	16.453	2	1	6,824163	10,36	10,36	T	T1	S
2019	DESL	WVG HB Krickelsberg	_900060000000000050	900060000000000050_3	Trübung		60	7	3				D	D1	S
2019	DESL	WVG Schmelz	_900060000000000051	900060000000000051_1	Trübung		5	13	1				P	P1	S
2019	DESL	WVG Energis	_900060000000000052	900060000000000052_1	Coliforme	#/100 ml	0	16	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DESL	WVG Dillingen	_900060000000000054	900060000000000054_1	Eisen	µg/l	100	1	2	58	266	319	D	D1	S
2019	DESL	WVG Dillingen	_900060000000000054	900060000000000054_5	Trübung		100	13	1				D	D1	M
2019	DESL	WVG Dillingen	_900060000000000054	900060000000000054_6	Trübung		180	13	1				U	P1	S
2019	DESL	WVG Rehlingen-Siersburg	_900060000000000057	900060000000000057_1	Trübung		0	10	1				S	P1	S
2019	DESL	WVG Rehlingen-Siersburg	_900060000000000057	900060000000000057_4	Trübung		50	10	3				D	D1	S
2019	DESL	WVG Nalbach	_900060000000000059	900060000000000059_1	Trübung		65	7	1				D	D1	S
2019	DESL	WVG Saarwellingen	_900060000000000060	900060000000000060_1	Trübung		10	7	1				C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DESN	60	60	1	Eisen	µg/l	421.832	265	1	20	1000	1000	D	D2	S
2019	DESN	190	190	1	Eisen	µg/l	4.492	2	1	15	228	228	D	D1	S
2019	DESN	200	200	1	pH-Wert	pH-Einheiten	17.400	10	1	7,9	9,5	9,5	U	O1	S
2019	DESN	1160	1160	1	Eisen	µg/l	355.422	145	1	13	1150	1150	P	P2	S
2019	DESN	1160	1160	1	Enterokokken	#/100 ml	355.422	7	1	0	1	1	U	O1	S
2019	DESN	1170	1170	1	Nickel	µg/l	64.725	6	1	1	122	122	U	D1	S
2019	DESN	2095	2095	1	Sulfat	mg/l	37.268	2	1	237	260	260	U	T1	S
2019	DESN	2200	2200	1	Coliforme	#/100 ml	8.400	4	1	0	1	1	U	P2	S
2019	DESN	2210	2210	1	Mangan	µg/l	7.600	1	1	270	270	270	U	O1	S
2019	DEST	WVG WW Gardelegen	15081-1 GARDELEGEN	2019/00185	Nickel	µg/l	70	5	1	2	21,8	21,8	D	D1	S
2019	DEST	WVG WW Arendsee	15081-3 ARENDSEE	2019/00238	Geruch		80	20	1				U	O1	S
2019	DEST	WVG WW Wiepke	15081-7 WIEPKE	2019/00233	Coliforme	#/100 ml	3.900	13	3	0	9	10	U	O1	S
2019	DEST	WVG WW Tangeln	15081-K2 TANGELN	2019/00218	Mangan	µg/l	4.298	5	1	2	63	63	U	O1	M
2019	DEST	WVG WW Lindau	15082-1 LINDAU	2019/00199	Coliforme	#/100 ml	605	60	2	0	1,5	2	P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Lindau	15082-1 LINDAU	2019/00198	Koloniezahl 36 °C		80.511	60	1				U	O1	S
2019	DEST	WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	15082-2 KÖTHEN	2019/00197	Eisen	µg/l	28.949	14	1	30	240	240	P	P1	S
2019	DEST	WVG WW Aken-Ost	15082-3 AKEN	2019/00175	Sulfat	mg/l	7.849	5	5	292	292	362	C	C1	L
2019	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2019/00183	Coliforme	#/100 ml	200	640	4	0	1,5	2	P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2019/00181	Eisen	µg/l	939	578	1	10	495	495	P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2019/00184	Eisen	µg/l	100	578	1	10	849	849	D	D2	S
2019	DEST	WVG WW Colbitz	15083-1 COLBITZ	2019/00182	Trübung		939	584	1				P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Völpke	15083-4 VÖLPKE	2019/00222	Coliforme	#/100 ml	450	48	2	0	1,5	2	P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Naumburg	15084-2 NAUMBURG	2019/00204	Eisen	µg/l	3.624	21	2	20	459,5	710	O	O1	M
2019	DEST	WVG WW Naumburg	15084-2 NAUMBURG	2019/00205	Trübung		34.735	22	1				O	O1	M
2019	DEST	WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	15084-4 FERNM-BLK	2019/00161	Coliforme	#/100 ml	42	126	1	0	50	50	P	P2	S
2019	DEST	WVG WGA Hainichen + Fernwasser	15084-5 HAIN/FERNW	2019/00243	Blei	µg/l	165	36	1	0,65	12,9	12,9	D	D1	L
2019	DEST	WVG WGA Hainichen + Fernwasser	15084-5 HAIN/FERNW	2019/00244	Eisen	µg/l	306	41	1	40	896	896	D	D2	L
2019	DEST	WVG WGA Hainichen + Fernwasser	15084-5 HAIN/FERNW	2019/00242	Koloniezahl 36 °C		8	80	2				P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00225	Coliforme	#/100 ml	1.500	862	3	0	32	32	P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00230	Coliforme	#/100 ml	50	862	1	0	1	1	D	D2	S
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00231	Coliforme	#/100 ml	395.355	862	1	0	1	1	U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00232	Coliforme	#/100 ml	19.498	862	1	0	1	1	C	C1	I
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00224	Eisen	µg/l	395.355	201	1	20	560	560	O	P2	S
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00228	Eisen	µg/l	60	201	1	20	210	210	D	D2	S
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00229	Eisen	µg/l	1.000	201	5	20	280	300	P	P2	S
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00227	Enterokokken	#/100 ml	50	342	1	0	1	1	D	D2	I
2019	DEST	WVG WW Wienrode	15085-1 WIENRODE	2019/00226	Koloniezahl 36 °C		80	771	2				D	D2	S
2019	DEST	WVG WW Klus + Wienrode	15085-5 KLUS	2019/00196	Coliforme	#/100 ml	49.808	105	1	0	1	1	U	P2	I
2019	DEST	WVG MW Colbitz/Lindau	15086-2 COLBITZ/LIND	2019/00164	Coliforme	#/100 ml	10.500	36	1	0	2	2	U	P2	S
2019	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2019/00169	Koloniezahl 36 °C		1.000	11	1				P	P2	S
2019	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2019/00167	Nickel	µg/l	15	4	1	5,45	28	28	D	D1	S
2019	DEST	WVG Schortau Schalkendorf	15088-1 SCHORTAU	2019/00168	Sulfat	mg/l	9.049	2	2	438	438	456	C	C2	L
2019	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2019/00203	Coliforme	#/100 ml	6.044	9	2	0	1	1	T	T1	S
2019	DEST	WVG WW Mücheln	15088-2 MÜCHELN	2019/00202	Sulfat	mg/l	6.044	2	2	447,5	447,5	458	C	C2	L
2019	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2019/00162	Eisen	µg/l	300	427	1	20	2480	2480	D	D2	S
2019	DEST	WVG HB Hammelberge	15088-4 HAMMELBERGE	2019/00163	Eisen	µg/l	137	427	4	20	285	400	U	D2	S
2019	DEST	WVG EP Oppin/Fernwasser Wienrode Saalekreis	15088-5 OPPIN SK	2019/00160	Coliforme	#/100 ml	80	81	1	0	1	1	D	D2	I
2019	DEST	WVG EP Oppin/Fernwasser Wienrode Saalekreis	15088-5 OPPIN SK	2019/00159	Koloniezahl 36 °C		80	81	1				D	D2	S
2019	DEST	WVG EP Oppin/Fernwasser Wienrode Saalekreis	15088-5 OPPIN SK	2019/00158	Nickel	µg/l	10	27	2	1,9	80,3	125	D	D1	S
2019	DEST	WVG EP Großkugel (Südring)	15088-6 GROßKUGEL	2019/00157	Eisen	µg/l	2.000	10	1	30	220	220	P	P2	S
2019	DEST	WVG MW HB Hammelberge und EP Dieskau	15088-7 HAMMEL/DIESK	2019/00165	Eisen	µg/l	60	50	1	55	250	250	D	D2	S
2019	DEST	WVG WW Gr. Schwarzlosen	15090-2 SCHWARZLOSEN	2019/00188	Mangan	µg/l	19.330	6	4	64,5	78,5	88	T	T1	L
2019	DEST	WVG WW Klietz	15090-4 KLIETZ	2019/00194	*Eisen*	µg/l	6.562	18	5	36,5	207	257	C	C2	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DEST	WVG WW Klietz	15090-4 KLIETZ	2019/00195	Trübung		6.562	18	5				C	C2	L
2019	DEST	WVG WW Stendal	15090-7 STENDAL	2019/00215	Mangan	µg/l	36.830	38	18	2	69,5	92	T	T1	L
2019	DEST	WVG WW Wörpen	15091-1 WÖRPEN	2019/00234	Koloniezahl 36 °C		5	12	1				U	O1	S
2019	DEST	WVG WW Oranienbaum	15091-2 ORANIENBAUM	2019/00206	Koloniezahl 22 °C		20	20	7				D	D1	S
2019	DEST	WVG WW Oranienbaum	15091-2 ORANIENBAUM	2019/00207	Koloniezahl 36 °C		20	20	7				D	D1	S
2019	DEST	WVG WW Pratau	15091-5 PRATAU	2019/00209	Eisen	µg/l	10.526	55	3	20	310	360	T	T1	M
2019	DEST	WVG WW Pratau	15091-5 PRATAU	2019/00208	Koloniezahl 36 °C		50	43	1				D	D1	S
2019	DEST	WVG WW Pratau	15091-5 PRATAU	2019/00210	Trübung		10.526	58	2				T	T1	M
2019	DEST	WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	15091-6 JESSEN/NAUN	2019/00166	Coliforme	#/100 ml	24.414	21	1	0	5	5	U	D2	S
2019	DETH	VG 002 FW und TB Möbisburg	51002	1	Coliforme	#/100 ml	38.000	17	3	0	1	1	P,U	T1,T1	S,S
2019	DETH	VG 002 FW und TB Möbisburg	51002	1	Koloniezahl 36 °C		38.000	17	1				P,U	T1,T1	S,S
2019	DETH	VG 002 WW Langenberg	52002	1	Eisen	µg/l	0	6	1	208	208	208	P	P1	S
2019	DETH	VG 002 GWV Großwechsungen	62002	1	Sulfat	mg/l	5.618	2	2	484	484	485	C	C2	L
2019	DETH	VG 012 WW Puschkinstraße	62012	1	Eisen	µg/l	0	7	1	22	202	202	D,D	D1,D2	S,S
2019	DETH	VG 014 Mischwasser Bleicherode	62014	1	Sulfat	mg/l	6.252	1	1	300			C	C2	L
2019	DETH	VG 415 GWV Horschlitter Mulde	63415	1	Coliforme	#/100 ml	0	7	1	0	1	1	U	T1	S
2019	DETH	VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	64001	1	Sulfat	mg/l	8.792	2	2	286	286	290	C	C2	L
2019	DETH	VG 003 Bad Langensalza Golken	64003	1	Sulfat	mg/l	24.110	3	3	306	306	307	C	C2	L
2019	DETH	VG 020 Mühlhausen-Ammern	64020	1	Natrium	mg/l	0	3	2	203	239,5	276	D	D1	M
2019	DETH	VG 020 Mühlhausen-Ammern	64020	1	Sulfat	mg/l	9.146	1	1	331			C	C2	L
2019	DETH	VG 007 Bretleben	65007	1	Eisen	µg/l	0	3	1	22	341	341	D	D2	S
2019	DETH	VG 007 Bretleben	65007	1	Mangan	µg/l	0	3	1	5	59	59	U	O1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualtiät in Deutschland 2017-2019

Jahr	Land	Name WVG	Code WVG	EID	Parameter	Einheit	Anzahl der betroffe-nen Bevöl-kerung	Gesamt-zahl der Untersuch-ungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nichtein-haltung	Med Total	Med NE	Max	Ursache (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2019	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	67001	1	Eisen	µg/l	0	110	1	11	1912	1912	P	P2	S
2019	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	67001	1	Mangan	µg/l	0	48	1	1	161	161	P	P2	S
2019	DETH	VG 003 HB Gemeindekopf	67003	1	Coliforme	#/100 ml	0	4	1	0	30	30	U,U	E1,T1	S,S
2019	DETH	VG 004 Station Hirzberg	67004	1	Coliforme	#/100 ml	560	22	1	0	160	160	P,P	E1,P1	S,S
2019	DETH	VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	69001	1	Coliforme	#/100 ml	0	170	1	2	0	2	U	O1	S
2019	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Coliforme	#/100 ml	351	456	2	0	1	1	U,U,U,D, D,D	O1,D1,D 2,O1,D1, D2	I,I,I,I,I,I
2019	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Koloniezahl 22 °C		0	457	2				D,D	D1,D2	S,S
2019	DETH	VG 086 Zeigerheim	73086	1	Koloniezahl 36 °C		0	457	2				D,D	D1,D2	S,S
2019	DETH	VG 016 FW WW Torgau	77016	1	Trübung		2.821	19	1				D	D2	S

Tab. A5-1.1: Parameter und Parameterwerte (Grenzwerte/Anforderungen) nach Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG und TrinkwV 2001 i.d.F. vom 10. März 2016

* *EU-DD-Value*: englischsprachige Kurzbezeichnung der Parameter nach TW-RL aus „Data Dictionary. Definition of Drinking Water Directive dataset" der Europäischen Umweltagentur

TW-RL (RL 98/83/EG)			***TrinkwV i.d.F. vom 10. März 2016***			***EU-DD-Value* (Kurzform)***
Parameter-bezeichnung	***Maß-einheit***	***Parameter-wert***	***Parameter-bezeichnung***	***Maß-einheit***	***Grenzwert/ Anforderung***	
Aluminium	µg/l	200	Aluminium	mg/l	0,200	Al
Ammonium	mg/l	0,50	Ammonium	mg/l	0,50	NH4
Antimon	µg/l	5,0	Antimon	mg/l	0,0050	Sb
Arsen	µg/l	10	Arsen	mg/l	0,010	As
Benzo-(a)-pyren	µg/l	0,010	Benzo-(a)-pyren	mg/l	0,000010	BaP
Benzol	µg/l	1,0	Benzol	mg/l	0,0010	Benzene
Blei	µg/l	10	Blei	mg/l	0,010	Pb
Bor	mg/l	1,0	Bor	mg/l	1,0	B
Bromat	µg/l	10	Bromat	mg/l	0,010	Bromate
Cadmium	µg/l	5,0	Cadmium	mg/l	0,0030	Cd
Chlorid	mg/l	250	Chlorid	mg/l	250	Cl
nicht definiert	nicht definiert	nicht definiert	Calcilösekapazität	mg/l	5	
Chrom	µg/l	50	Chrom	mg/l	0,050	Cr
Clostridium perfringens	Anzahl/ 100 ml	0	Clostridium perfringens	Anzahl/ 100 ml	0	Cl.perfringens
Coliforme Bakterien	Anzahl/ 100 ml	0	Coliforme Bakterien	Anzahl/ 100 ml	0	Coliforms
Cyanid	µg/l	50	Cyanid	mg/l	0,050	Cn
1,2-Dichloroethan	µg/l	3,0	1,2-Dichloroethan	mg/l	0,0030	Dichloroethane
Eisen	µg/l	200	Eisen	mg/l	0,200	Fe
Enterokokken	Anzahl/ 100 ml	0	Enterokokken	Anzahl/ 100 ml	0	Ecocci
Escherichia coli (E.coli)	Anzahl/ 100 ml	0	Escherichia coli (E. coli)	Anzahl/ 100 ml	0	Ecoli
Färbung	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Färbung	m^{-1}	0,5	Colour
Fluorid	mg/l	1,5	Fluorid	mg/l	1,5	F
Geruch	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Geruch	ohne	Schwellen-werte	Odour
Gesamtrichtdosis	mSv/Jahr	0,10	Gesamtrichtdosis	mSv/Jahr	0,10	TID
Geschmack	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Geschmack	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Taste
Koloniezahl bei 22 °C	ohne	ohne anormale Veränderung	Koloniezahl bei 22 °C	ohne	ohne anormale Veränderung	CC22
Koloniezahl bei 37 °C	kein Parameter	kein Parameter	Koloniezahl bei 37 °C	Ohne	ohne anormale Veränderung	CC37
Kupfer	mg/l	2,0	Kupfer	mg/l	2	Cu

TW-RL (RL 98/83/EG)			*TrinkwV i.d.F. vom 10. März 2016*			*EU-DD-Value* (Kurzform)*
Parameter-bezeichnung	***Maß-einheit***	***Parameter-wert***	***Parameter-bezeichnung***	***Maß-einheit***	***Grenzwert/ Anforderung***	
Leitfähigkeit	µS/cm bei 20 °C	2500	Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	2500	ECG
Mangan	µg/l	50	Mangan	mg/l	0,050	Mn
Natrium	mg/l	200	Natrium	mg/l	200	Na
nicht definiert			Sulfat	mg/l	250	
Nickel	µg/l	20	Nickel	mg/l	0,020	Ni
Nitrat	mg/l	50	Nitrat	mg/l	50	NO3
Nitrat/Nitrit Formel	ohne	1	Nitrat/Nitrit Formel	mg/l	1	N-formulae
Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	mg/l	0,10	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	mg/l	0,10	NO2 wtp
Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	mg/l	0,50	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	mg/l	0,50	NO2 tap
Organisch gebundener Kohlenstoff	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Organisch gebundener Kohlenstoff	ohne	ohne anormale Veränderung	TOC
Oxidierbarkeit	mg/l O2	5,0	Oxidierbarkeit	mg/l	5,0	Oxid.
Pestizide – einzeln	µg/l	0,10	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte – einzeln	mg/l	0,00010	Pest.Ind.
Pestizide – insgesamt	µg/l	0,50	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte – insgesamt	mg/l	0,00050	Pest.Tot.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	µg/l	0,10	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/l	0,00010	PAH
Quecksilber	µg/l	1,0	Quecksilber	mg/l	0,0010	Hg
Radon	Bq/l		Radon	Bq/l	100	
Richtdosis	mSv/a		Richtdosis	mSv/a	0,10	
Selen	µg/l	10	Selen	mg/l	0,010	Se
Sulfat	mg/l	250	Sulfat	mg/l	250	SO4
Tetrachlorethan und Trichlorethan	µg/l	10	Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,010	Tri+tetra
Trihalogenmethane – insgesamt	µg/l	100	Trihalogenmethane – insgesamt	mg/l	0,050	THMtot
Tritium	Bq/l	100	Tritium	Bq/l	100	Tritium
Trübung	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Trübung	NTU	1,0	Turb.
Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	pH

Tab. A5-1.2: Information on exemptions (Articles 3.2.a and 3.2.b DWD) and national parameters and parametric values (Articles 5.2 and 5.3 DWD)

Water exemted	**Comments**
Non	All water intended for human consumption regardless of the size of the water supply and of the ownership is subjected to the German Drinking Water Ordinance.

Stricter national Parameters		
List of **Annex I Part A Microbiological** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
--	--	--
List of **Annex I Part B Chemical** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Cadmium	0,003 mg/l	--
Trihalomethanes	0,050 mg/l	--
List of **Annex I Part C Indicator** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Colour	0,5 m^{-1}	The parameter value is a numeric value.
Odour	2 at 12 °C 3 at 25 °C	For the parameter there are reference standards (water to be tested is gradually diluted with odour-free water).

Additional national Parameters		
List of **Annex I Part A Microbiological** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Legionella spec.	--	The parameter definded according to technical rules.
List of **Annex I Part B Chemical** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Uranium	0,010 mg/l	Since 1st November 2011
List of **Annex I Part C Indicator** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Acid capacity and calcium, magnesium, potassium	5 mg/l $CaCO_3$	Acid capacity and the concentrations of calcium, magnesium and potassium for information to the consumer and plumber for making the choice of suitable materials for the drinking water installation

Tab. A5-1.3: Information on drinking water analysis methods for microbiological parameters under Article 7.5.b DWD

Parameter	**Method**[(1)]
Coliform bacteria and E. coli	To DIN EN ISO 9308-1 (reference method) or with Colilert®-18/Quanti-Tray® (alternative method)
Enterococci	To DIN EN ISO 7899-2 (reference method) or with Chromocult® Enterococci Agar (alternative method) or with Enterolert®-DW/Quanti-Tray® (alternative method)
Pseudomonas aeruginosa	To DIN EN ISO 16266 or with Pseudalert®/ Quanti-Tray® (alternative method)
Colony count 22 °C	To DIN EN ISO 6222 or to TrinkwV 1990 The use of the method according to TrinkwV 1990 is a stricter provision with limit values.
Colony count 36 °C	To DIN EN ISO 6222 or to TrinkwV 1990 The use of the method according to TrinkwV 1990 is a stricter provision with limit values.
Clostridium perfringens	To DWD

Notes
(1) The alternative microbiological methods were officially announced by the Federal Environment Agency on the website https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/rechtliche-grundlagen-empfehlungen-regelwerk/liste-der-alternativen-mikrobiologischen.

Tab. A5-2: Codeliste für Ursachen der Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Code	**Beschreibung**
C	Auf Einzugsgebiet zurückzuführen
T	Auf Wasserwerk zurückzuführen
P	Auf öffentliches Verteilungsnetz zurückzuführen
D	Auf häusliche Trinkwasser-Installation zurückzuführen
S	Kombination an Ursachen
U	Unbekannte Ursache

Tab. A5-3: Codeliste für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Code	Beschreibung
C1	Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zur Behebung bzw. Minderung der Ursache
C2	Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zum Ersatz der Wasserressource
T1	Abhilfemaßnahme(n) in der Aufbereitung: Einführung, Aufrüstung oder Ertüchtigung der Aufbereitung
P1	Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
P2	Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
D1	Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
D2	Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
S1	Sicherungsmaßnahmen: Sicherungsmaßnahmen, um Zutritt durch Unbefugte zu verhindern
O1	Sonstige Maßnahmen im Versorgungsgebiet
E1	Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Benachrichtigung der Verbraucher und Anweisungen (z.B. Entnahmeverbot, Abkochgebot, vorübergehende Gebrauchseinschränkung)
E2	Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Vorübergehende Bereitstellung einer alternativen Trinkwasserversorgung (z.B. Wasser in Flaschen, Behältern, Tankwagen)

Tab. A5-4: Codeliste für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen

Code	Beschreibung
I	Sehr kurzfristig, d. h. nicht mehr als 1 Tag
S	Kurzfristig, d.h. nicht mehr als 30 Tage
M	Mittelfristig, d.h. mehr als 30 Tage, aber nicht mehr als ein Jahr
L	Langfristig, d.h. mehr als ein Jahr