Bundesministerium
für Gesundheit

Umwelt Bundesamt

Bericht

über die Qualität von Trinkwasser
in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands
2014 - 2016

Bonn/Dessau-Roßlau, August 2020

Anhang

Tab. A1	Informationen über die Wasserversorgungsgebiete in Deutschland, in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden
Tab. A2-1	Wasserversorgungsgebiete, in denen die Mindestüberwachungshäufigkeit nicht eingehalten wurde (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – Berichtsjahr 2014
Tab. A2-2	Wasserversorgungsgebiete, in denen die Mindestüberwachungshäufigkeit nicht eingehalten wurde (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – Berichtsjahr 2015
Tab. A2-3	Wasserversorgungsgebiete, in denen die Mindestüberwachungshäufigkeit nicht eingehalten wurde (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – Berichtsjahr 2016
Tab. A3-1	Informationen über Nichteinhaltungen der Grenzwerte/Anforderungen im Trinkwasser in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag geliefert oder mehr als 5 000 Personen versorgt werden Berichtsjahr 2014
Tab. A3-2	Informationen über Nichteinhaltungen der Grenzwerte/Anforderungen im Trinkwasser in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag geliefert oder mehr als 5 000 Personen versorgt werden Berichtsjahr 2015
Tab. A3-3	Informationen über Nichteinhaltungen der Grenzwerte/Anforderungen im Trinkwasser in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag geliefert oder mehr als 5 000 Personen versorgt werden Berichtsjahr 2016
Tab. A4-1	(Zeitweise) Nichteinhaltung der Grenzwerte und Anforderungen gemäß TrinkwV in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden – Berichtsjahr 2014

Tab. A4-2 (Zeitweise) Nichteinhaltung der Grenzwerte und Anforderungen gemäß TrinkwV in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden – Berichtsjahr 2015

Tab. A4-3 (Zeitweise) Nichteinhaltung der Grenzwerte und Anforderungen gemäß TrinkwV in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden – Berichtsjahr 2016

Tab. A5-1 Parameter und Grenzwerte/Anforderungen nach TrinkwV 2001 i.d.F. vom 10. März 2016

Tab. A5-2: Codeliste für Ursachen der Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Tab. A5-3: Codeliste für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Tab. A5-4: Codeliste für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen

Tab. A1 **|** Informationen über die Wasserversorgungsgebiete in Deutschland, in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden – **Berichtsjahr 2016**

[1] Identifikationsnummer des WVG (vom Land festgelegt)

[2] Codes für die untere Ebene der lokalen Verwaltungseinheiten (Local Administrative Units - LAU) im europäischem Klassifikationssystem zur Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)
LAU2 in Deutschland = Gemeindeebene

[3] Im Wasserversorgungsgebiet abgegebenes Wasservolumen

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
BB - Brandenburg				
WW Saxdorf	DEBB 100_SAXDORF	12062024	2.000	150
WW Schönhagen	DEBB 1003_SCHOENHAGEN	12072426	1.145	121,9
WW Trebatsch	DEBB 1005_TREBATSCH	12067493	1.460	153,4
WW Klein Muckrow	DEBB 1009_KLEIN MUCKROW	12067137	354	43,8
WW Theisa	DEBB 101_THEISA	12062024 12062500	4.700	608,2
WW Gross Muckrow	DEBB 1012_GROSS MUCKROW	12067137	441	49,3
WW Beerfelde	DEBB 102_BEERFELDE	12067473	780	93,2
WW Staakow	DEBB 1023_STAAKOW	12071337	654	24,1
WW Kleinzerlang	DEBB 1028_KLEINZERLANG	12068353	210	109,6
WW Markgrafpieske	DEBB 104_MARKGRAFPIESKE	12067469	972	84,9
WW Guenthersdorf	DEBB 1041_GUENTHERSD	12067137	127	211
WW Zapel	DEBB 1042_ZAPEL	12070173	241	27,4
WW Schönfelde	DEBB 105_SCHOENFELDE	12067473	180	16,4
WW Lindthal/Erika	DEBB 1050_LINDTHAL	12062333	170	19,2
WW Spreenhagen	DEBB 106_SPREENHAGEN	12067469	1.400	249,3
WW Steinhöfel Oder-Spree	DEBB 107_STEINHOEFEL_LOS	12067473	1.244	164,4
ZW Görzke (PM) Eigenbetrieb	DEBB 1081_GOERZKE	12069224	1.235	142,5
ZW Raben (PM)	DEBB 1085_RABEN	12069485	561	67
WW Bagenz	DEBB 109_BAGENZ	12071301	3.000	454,8
ZW Groß-Marzehns (PM)	DEBB 1092_GROß MARZEHNS	12069485	254	24
ZW Lehnsdorf (PM)	DEBB 1098_LEHNSDORF	12069665	529	67
WW Bohsdorf	DEBB 110_BOHSDORF	12071074	618	38,4
ZW Reppinichen (PM)	DEBB 1115_REPPINICHEN	12069665	456	105
WW Klein Loitz 2	DEBB 112_KLEIN LOITZ	12071074	1.530	249,3
ZW Golzow (PM)	DEBB 1129_GOLZOW	12069216	2.306	179
ZW Wiesenburg (PM)	DEBB 1131_WIESENBURG	12069020	3.339	575
ZW Niemegk (PM)	DEBB 1132_NIEMEGK	12069448	2.540	309
WW Haßleben	DEBB 1139_HAßLEBEN	12073069	1.375	189
WW Lychen	DEBB 1140_LYCHEN	12073384	4.145	477
Templin II	DEBB 1142_TEMPLIN II	12073572	4.570	893,2
ZW Dretzen (PM)	DEBB 115_DRETZEN	12069089	590	61
ZW Wollin (PM)	DEBB 116_WOLLIN	12069232	1.455	123,3
WW Boisterfelde (UM)	DEBB 1163_BOISTERFEL	12073069	300	109,6
WW Boitzenburg	DEBB 1164_BOITZENBUR	12073069	983	126
WW Pritzerbe	DEBB 117_PRITZERBE	12069270 12069306	3.501	412
WW Buckow	DEBB 1173_BUCKOW	12067426	3.298	186,3
WW Damsdorf (PM)	DEBB 119_DAMSDORF	12069306	2.157	267
WW Gandenitz	DEBB 1192_GANDENITZ	12073572	238	25
WW Gerswalde	DEBB 1196_GERSWALDE	12073201	1.962	334
WW Ziesar	DEBB 12_ZIESAR	12069696	2.031	300
WW Groß Dölln	DEBB 1203_GROß DOELLN	12073572	682	95,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZW Schenkenberg (PM)	DEBB 121_SCHENKENBERG	12069249	2.659	362
WW Hardenbeck	DEBB 1211_HARDENBECK	12073069	765	85
ZW Klein Briesen (PM)	DEBB 1229_KLEIN_BRIESEN	12069020	214	35,6
WW Kurtschlag	DEBB 1239_KURTSCHLAG	12065356	304	60,3
WW Lanke	DEBB 125_ LANKE	12060100	390	61,1
WW Milmersdorf (UM)	DEBB 1252_MILMERSDORF	12073396	2.100	219,2
WW Mittenwalde	DEBB 1253_MITTENWALD	12073404	492	65,8
WW Ringenwalde	DEBB 1280_RINGENWALD	12073569	657	118
WW Stegelitz	DEBB 1290_STEGELITZ	12073157	671	77
WW Vietmannsdorf	DEBB 1298_VIETMANNSDORF	12073572	335	46,5
WW Maulbeerwalde	DEBB 132_MAULBEERWALDE	12068181	260	304,1
WW Schönhöhe	DEBB 135_SCHOENHOEHE	12071384	60	16,4
WVA Buckow (MOL)	DEBB 138_BUCKOW_(MO)	12064084	3.298	419,2
WVA Kunersdorf (FfO)	DEBB 139_KUNERSDORF	12064061 12064393	2.411	334,2
WW Jerischke	DEBB 150_JERISCHKE	12071294	170	19,2
WW Glau	DEBB 152_GLAU	12072426	420	74,5
WW Fichtenberg	DEBB 153_FICHTENBERG	12062341	4.000	300
WW Börnicke	DEBB 154_BOERNICKE	12063208	1.939	408
ZW Deetz (PM)	DEBB 157_DEETZ	12069249	1.758	205,5
WW Krumbeck	DEBB 1577_KRUMBECK	12070325	66	5,5
WW Groß Eichholz	DEBB 1610_ EICHHOLZ	12067481	130	13,7
WW Stüdenitz	DEBB 1621_STUEDENITZ	12068417	470	38,4
WW Wachow Gohlitz (HVL)	DEBB 1622_WACHOW_GOHLITZ	12063208 12069019	4.197	939
WW Görike	DEBB 1633_GOERIKE	12070149	149	13,7
WW Teupitz	DEBB 1638_TEUPITZ	12061492	300	302
WW Zachow (HVL)	DEBB 164_ZACHOW	12063148	666	362
WW Dolgenbrodt	DEBB 1644_DOLGENBROD	12061217	250	9,6
WW Nettelbeck	DEBB 1645_NETTELBECK	12070325	145	13,7
WW Rietzneuendorf (LDS)	DEBB 165_RIETZNEUENDORF	12061405	1.100	99
WW Pitschen-Pickel	DEBB 1651_PITSCHEN	12061219	252	27,4
WW Buschow	DEBB 183_BUSCHOW	12063186	973	81
WW Nennhausen	DEBB 186_NENNHAUSEN	12063212	2.600	273
WW Frankendorf	DEBB 192_FRANKENDORF	12068413	310	27,4
WW Jännersdorf	DEBB 193_JAENNERSDORF	12070266	230	32,9
ZWVA Kuhsdorf	DEBB 194_KUHSDORF	12070125	900	95,9
WW Meyenburg	DEBB 195_MEYENBURG	12070280	2.530	643
WW Putlitz	DEBB 197_PUTLITZ	12070325	3.812	509,6
ZWVA Schrepkow	DEBB 198_SCHREPKOW	12070149	550	65,8
ZWVA Vettin	DEBB 199_VETTIN	12070125	1.220	175,3
WW Götz	DEBB 2_GOETZ	12069249	1.284	157
WW Neuglienicke	DEBB 202_NEUGLIENICK	12068320	95	54,8
WW Löwenbruch	DEBB 209_LOEWENBRUCH	12072240	236	30,4
WW Thyrow	DEBB 212_THYROW	12072426	1.613	200
WW Kummersdorf-Gut	DEBB 218_KUMMERSDORF	12072002	2.819	263,8
WW Reichenkreuz	DEBB 22_REICHENKREUZ	12071337	59	5,5
WW Haseloff	DEBB 230_HASELOFF	12069402	232	44
WW Schönfeld	DEBB 232_SCHOENFELD	12060280	380	50,4
WW Tiefensee (BAR)	DEBB 233_TIEFENSEE	12060280	280	37,3
WW Werneuchen-Ost	DEBB 235_WERNEUCHEN	12060280	220	42,2
WW Willmersdorf (BAR) Werneuchen	DEBB 236_WILLMERSDORF	12060280	310	24,7
WW Banzendorf	DEBB 237_BANZENDORF	12068280	679	57,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WW Burgwall	DEBB 240_BURGWALL	12065100	240	19,2
WW Dannenwalde	DEBB 241_DANNENWALDE	12065100	244	19,2
WW Polßen	DEBB 242_POLßEN	12073225	337	35,6
WW Wellmitz	DEBB 25_WELLMITZ	12067338	1.900	268,5
WW Marienthal	DEBB 250_MARIENTHAL	12065356	432	54,8
WW Mildenberg	DEBB 251_MILDENBERG	12065356	790	117,8
WW Neuglobsow-Dagow	DEBB 252_NEUGLOBSOW	12065310	1.238	219,2
WW Neulüdersdorf	DEBB 253_NEULUEDERSDORF	12065100	583	79,5
WW Osterne	DEBB 254_OSTERNE	12065356 12065100	2.000	180,8
WW Seilershof	DEBB 255_SEILERSHOF	12065100	741	60,3
WW Burg (SPN Spreewald)	DEBB 259_BURG	12071032 12061476 12071412	4.100	800
WW Rüthnick	DEBB 26_RUETHNICK	12068372	500	200
WW Byhleguhre	DEBB 260_BYHLEGUHRE	12061061	650	71,2
WW Eichow	DEBB 263_EICHOW	12071244	4.200	704,1
WW Fehrow	DEBB 264_FEHROW	12071341	755	139,7
WW Sacrow-Waldow	DEBB 265_SACROW	12061470 12061352	4.000	484,9
WW Dammendorf	DEBB 266_ DAMMENDORF	12067205	230	19,2
WW Schwerzko	DEBB 268_SCHWERZKO	12067357	320	52,1
WW Treppeln	DEBB 269_TREPPELN	12067357	370	76,7
WW Tremsdorf	DEBB 274_TREMSDORF	12069454	262	27,4
WW Brodowin	DEBB 278_BRODOWIN	12060045	1.111	151,8
WW Chorin	DEBB 279_CHORIN	12060045	439	49,3
WW Eichhorst	DEBB 282_EICHHORST	12060198	1.365	199,5
WW Joachimsthal	DEBB 284_JOACHIMSTHAL	12060012 12060100	4.860	589
WW Melchow	DEBB 285_MELCHOW	12060161	64	7,9
WW Oderberg	DEBB 288_ODERBERG	12060176 12060185	4.645	555,1
WW Serwest	DEBB 289_SERWEST	12060045	718	64,4
WW Tempelfelde	DEBB 290_TEMPELFELDE	12060250	837	122,5
WW Tornow	DEBB 291_TORNOW	12060092	1.326	320
WW Baruth	DEBB 3_BARUTH	12072014	3.241	460
WW Dobbrikow	DEBB 307_DOBBRIKOW	12072312	1.726	143
WVA Proßmarke	DEBB 32_PROßMARKE	12062237	1.878	271,2
WVA Stolzenhain	DEBB 34_STOLZENHAIN	12062461	1.717	339,7
WW Rädel	DEBB 363_RAEDEL	12069306	478	58
WW Michelsdorf	DEBB 364_MICHELSDORF	12069306	4.818	372
WW Bad Wilsnack	DEBB 366_BAD_WILSNAC	12070008	2.420	443,8
WW Baek	DEBB 367_BAEK	12070125	700	93,2
WW Bälow	DEBB 368_BAELOW	12070348	546	63
WW Berge	DEBB 370_BERGE	12070028	851	84,9
WW Bresch	DEBB 371_BRESCH	12070300	304	24,7
WW Burow	DEBB 372_BUROW	12070300	104	19,2
WW Dallmin	DEBB 373_DALLMIN	12070173	744	76,7
WW Ferbitz	DEBB 374_FERBITZ	12070236	159	38,4
Glöwen	DEBB 375_GLOEWEN	12070302	1.700	161,6
WW Groß Warnow	DEBB 376_GROSS_WARNOW	12070173	980	175,3
WW Gulow	DEBB 377_GULOW	12070125	158	30,1
ZWVA Krampfer	DEBB 379_KRAMPFER	12070302	1.720	211

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WW Lenzen	DEBB 381_LENZEN	12070244	2.820	315,1
WW Quitzöbel	DEBB 385_QUITZOEBEL	12070241	673	68,5
ZWVA Rohlsdorf	DEBB 386_ROHLSDORF	12070125	525	49,3
WW Seetz	DEBB 387_SEETZ	12070173	610	101,4
WW Tangendorf	DEBB 388_TANGENDORF	12070125	376	79,5
ZWVA Wolfshagen	DEBB 389_WOLFSHAGEN	12070125	505	74
WW Grüneberg	DEBB 39_GRUENEBERG	12065198	4.700	717,8
WW Lindow/Gühlen	DEBB 398_LINDOW	12068280	3.230	175,3
WW Groß Ziescht	DEBB 4_GROß ZIESCHT	12072014	4.188	195,1
WW Gutengermendorf	DEBB 40_GUTENGERMENDORF	12065198	670	145,2
WW Bralitz	DEBB 405_BRALITZ	12064044 12064371	2.696	255,1
WW Wölsickendorf	DEBB 406_WOELSICKENDORF	12064222	1.577	143
WW Kruge-Gersdorf	DEBB 407_KRUGE	12064125	532	42,7
WW Heckelberg	DEBB 408_HECKELBERG	12064205	722	77
WW Beiersdorf	DEBB 409_BEIERSDORF	12064053	600	43,8
WW Löwenberg	DEBB 41_LOEWENBERG	12065198	2.500	241,1
WW Dahme	DEBB 416_DAHME	12072053	4.902	530,7
WW Sellendorf	DEBB 421_SELLENDORF	12061471 12061097 12061164	4.990	581
WW Bornsdorf	DEBB 422_BORNSDORF	12061219	522	54,8
WW Altdöbern	DEBB 427_ALTDÖBERN	12066008	3.008	380,8
WW Schrakau	DEBB 428_SCHRAKAU	12066052 12061320 12062088	694	425,5
WW Bronkow	DEBB 429_BRONKOW	12066041	170	19,7
WW Gosda	DEBB 430_GOSDA	12066202	176	22,5
WW Saadow	DEBB 431_SAADOW	12066041	103	15,6
WVA Ölsig	DEBB 432_OELSIG	12062445	555	84,9
WW Bandelow	DEBB 437_BANDELOW	12073579	213	60,3
WW Brüssow	DEBB 438_BRUESSOW	12073452	1.969	262
WW Falkenhagen	DEBB 439_FALKENHAGEN	12073429	1.988	329
WW Krausnick	DEBB 44_KRAUSNICK	12061265	1.300	438
WW Fürstenwerder (UM)	DEBB 441_FUERSTENWERDER	12073429	1.282	169
WW Göritz	DEBB 442_GOERITZ	12073216	1.038	87,7
WW Gollmitz	DEBB 443_GOLLMITZ	12073429	1.064	92
WW Klockow	DEBB 449_KLOCKOW	12073520	1.500	216,4
WW Kutzerow	DEBB 450_KUTZROW	12073579	1.612	244
WW Lübbenow	DEBB 451_LUEBBENOW	12073579	262	41
WW Naugarten	DEBB 453_NAUGARTEN	12073429	172	15
WW Neuhof Warnitz	DEBB 454_NEUHOF	12073430	3.793	555
WW Schmachtenhagen	DEBB 460_SCHMACHTENHAGEN	12073429	447	80
WW Schönermark Prenzlau	DEBB 461_SCHOENERMARK	12073429	443	62
WW Wallmow	DEBB 464_WALLMOW	12073093	849	122
WW Werbelow	DEBB 465_WERBELOW	12073579	723	71
WW Blumberg	DEBB 469_BLUMBERG	12073097	1.585	216
WW Gartz	DEBB 470_GARTZ	12073189	3.180	309
WW Greiffenberg	DEBB 472_GREIFFENBERG	12073008	1.017	107
WW Hohenlandin	DEBB 474_HOHENLANDIN	12073386	2.105	216
WW Rosow	DEBB 477_ROSOW	12073393	824	79
WW Schönermark	DEBB 478_SCHOENERMARK	12073429	2.003	214

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WW Neu Schadow	DEBB 48_NEU SCHADOW	12061329 12061510	1.622	186,3
WW Schönow	DEBB 480_SCHOENOW	12073603	533	60,3
WW Steinhöfel	DEBB 482_STEINHOEFEL_UM	12073008	440	38
WW Tantow	DEBB 483_TANTOW	12073565	1.000	60
WW Wendemark	DEBB 484_WENDEMARK	12073603	1.214	192
Storkow	DEBB 485_STORKOW	12061217	1.500	103
WW Tramnitz	DEBB 495_TRAMNITZ	12068477	649	90,4
WW Neuhof	DEBB 499_NEUHOF	12068324	4.905	493,2
WW Barsdorf	DEBB 5_BARSDORF	12065084	1.348	120,5
WW Biebersdorf	DEBB 50_BIEBERSDORF	12061329	402	43,8
WW Trieplatz	DEBB 500_TRIEPLATZ	12068477	1.152	98,6
WW Gr.Schönebeck/Liebenwalde	DEBB 502_SCHOENEBECK	12070149 12065193	2.270	374
WW Liebenwalde	DEBB 503_LIEBENWALDE	12065193	4.014	463
WW Groß Leuthen	DEBB 51_GROß LEUTHEN	12061329	3.090	370
WW Küdow-Lüchfeld	DEBB 521_KUEDOW-LUECHFELD	12068426	4.386	424,7
WW Dabergotz	DEBB 522_DABERGOTZ	12068072	1.383	186,3
WW Walsleben	DEBB 523_WALSLEBEN	12068452	2.024	172,6
WW Wall	DEBB 524_WALL	12068117	170	19,2
WW Grebs	DEBB 526_GREBS	12069306	1.225	103
WW Lamsfeld	DEBB 527_LAMSFELD	12061450	1.150	131
WW Ressen-Zaue	DEBB 528_RESSEN	12061450	1.200	173
WW Gussow	DEBB 534_GUSSOW	12061217	3.566	416
WW Teurow/ WW Halbe	DEBB 539_TEUROW	12061216	340	30,1
WW Schuhlen	DEBB 54_SCHUHLEN	12061329	208	19,2
WW Bernau	DEBB 548_BERNAU	12060020	2.430	300,5
WW Beelitz-Heilstätten	DEBB 552_BEELITZ_HEIL	12069017	433	112
WW Fichtenwalde	DEBB 553_FICHTENWALD	12069017	3.332	443
WW Neuseddin	DEBB 554_NEUSEDDIN	12069596	4.231	525
WW Werder	DEBB 556_WERDER	12067493	110	16,4
WW Blönsdorf	DEBB 57_BLOENSDORF	12072297	2.211	225,8
WW Feldheim	DEBB 59_FELDHEIM	12069632	1.140	139
WW Fröhden	DEBB 60_FROEHDEN	12072169	1.184	160,8
WW Gölsdorf	DEBB 61_GOELSDORF	12072297	435	63,8
WW Bredereiche	DEBB 7_BREDEREICHE	12065084	1.500	35,6
WW Schlenzer	DEBB 71_SCHLENZER	12072298	296	31
WW Welsickendorf	DEBB 72_WELSICKENDORF	12072298	1.730	196,7
WW Merzdorf	DEBB 75_MERZDORF	12062336	4.400	487,7
WW Berlinchen	DEBB 76_BERLINCHEN	12068468	929	93,2
WW Königsberg	DEBB 78_KOENIGSBERG	12068181	1.800	189
WW Rossow	DEBB 79_ROSSOW	12068468	540	63
WW Karl Marx Wohnungsbaugenossenschaft (PM)	DEBB 8027_DERWITZ	12069656	2.300	153,4
WW Gühlen-Glienicke	DEBB 8035_GUEHLEN-GLIENIC	12068320	200	1,6
WW Wulfersdorf	DEBB 81_WULFERSDORF	12068468	410	71,2
WW Beetz	DEBB 89_BEETZ	12065165	2.946	438,4
WW Fürstenberg	DEBB 9_FUERSTENBERG	12065084	4.985	515,1
WW Flatow	DEBB 90_FLATOW	12065165	3.722	427,4
WW Pausin	DEBB 93_PAUSIN	12063273	3.181	391
ZWVA Krams	DEBB 935_KRAMS	12070149	76	11
WW Zechow	DEBB 937_ZECHOW	12068353	110	11
WW Schönebeck	DEBB 939_SCHOENEBECK	12070149	156	18,1

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WW Vehlin	DEBB 940_VEHLIN	12070149	221	71,2
WW Dehmerthin	DEBB 941_DEMERTHIN	fehlt	400	63
WW Wutike	DEBB 942_WUTIKE	12070149	631	60,3
WW Gumtow	DEBB 944_GUMTOW	12070149	492	90,4
WW Kolrep	DEBB 945_KOLREP	12070149	696	63
WW Benken	DEBB 946_BENKEN	12069665	313	29
WW Doberlug Kirchhain 3	DEBB 954_DOBERLUG	12062092 12062417	4.430	567,1
WW Schönborn	DEBB 955_SCHOENBORN	12062453	1.100	131,5
WW Karras	DEBB 972_KARRAS	12067137	56	5,5
WW Zabelsberg	DEBB 973_ZABELSBERG	12065356	500	68,5
WW Groß Briesen	DEBB 978_GROß BRIESEN	12067137	240	21,9
WAZ Meinsdorf Hohenseefeld	DEBB 98_MEINSDORF	12072298	706	63
WW Görzig	DEBB 987_GOERZIG	12067426	790	60,3
WW Waltersdorf WAZ Jüterbog-Fläming	DEBB 99_WALTERSDORF	12072298	1.656	232,9
ZW Jeserigerhütten (PM)	DEBB 1013_JESERIGERHUETTE	12069665	883	95
BE - Berlin				
Berlin Mitte 1	DEBE11001-01	11000000	500	150
Berlin Mitte 2	DEBE11001-02	11000000	1.200	246.6
Berlin Mitte 3	DEBE11001-03	11000000	4.999	997.3
Berlin Spandau 1	DEBE11005-01	11000000	1.180	263
Berlin Spandau 2	DEBE11005-02	11000000	445	111
Berlin Spandau 3	DEBE11005-03	11000000	0	230
Berlin Tempelhof-Schöneberg 1	DEBE11007-01	11000000	50	246.6
Berlin Neukoelln 1	DEBE11008-01	11000000	80	14
Berlin-Neukoelln 3	DEBE11008-03	11000000	120	95
Berlin Lichtenberg 2	DEBE11011-02	11000000	50	986.3
Berlin Lichtenberg 3	DEBE11011-03	11000000	50	821.9
Berlin-Reinickendorf 2	DEBE11012-02	11000000	1.450	150
Berlin-Reinickendorf 3	DEBE11012-03	11000000	50	350
BW - Baden-Württemberg				
Aach, HB Humpelsberg	DEBW 335049	8335001	2.320	464
Aalen-Himmlingen	DEBW 136010	8136088	1.080	219,2
Achkarren	DEBW 315079	8315133	840	110,4
Adelberg, LW	DEBW 117033	8117001	1.975	315,5
Adelmannsfelden	DEBW 136018		1.900	347,9
Aeroclub Göppingen-Salach	DEBW 117063		50	10
Affalterbach, HB Lemberg, LW	DEBW 118072	8118001	3.322	664,5
Ahorn, BWV	DEBW 128047	8128138	1.465	293,2
Aichelberg HB Bürgerhaus	DEBW 117002	8117002	743	148,8
Aichtal-Neuenhaus	DEBW 116015	8116081	1.500	193,2
Airach, Ortsteil von Stockach	DEBW 335053	8335079	165	33
Aitern HB Aitern 08336	DEBW 336031	8336004	450	90
Aitern OT Holzinshaus	DEBW 336071	8336004	60	12
Aitern Rollsbach	DEBW 336097	8336004	64	5,5
Albbruck Birndorf	DEBW 337079	8337002	607	852,5
Albbruck HB Breitmoos	DEBW 337078	8337002	3.831	538,6
Albbruck Unteralpfen	DEBW 337080	8337002	781	109,8
Allensbach OT Hegne	DEBW 335031	8335002	608	92
Allmersbach i.T. Hochzone	DEBW 119018	8119003	2.050	410

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Allmersbach i.T. Niederzone	DEBW 119019	8119003 8119008	3.300	660
Allmersbach im Tal, Horbach,NOW-LW	DEBW 119084	8119003	61	12,3
Altbach Niederzone	DEBW 116019	8116004	1.950	397,5
Altbach, LW	DEBW 116046	8116004	3.900	443,8
Altdorf, FIWA	DEBW 116063		1.543	161,6
Alten- und Pflegeheim Staigacker	DEBW 119106	8119008	175	35
Althütte-Sechselberg	DEBW 119083	8119004	735	147
Althütte-über HB Haube	DEBW 119082	8119004	2.000	400
Altsimonswald, HB Gummeneck/PW Altsimonswald	DEBW 316032	8316042	815	163,1
Aspach, NZ Allmersbach	DEBW 119089	8119087	575	115
Aspach-Altersberg	DEBW 119086	8119087	1.230	246
Aspach-Großaspach	DEBW 119088	8119087	2.425	485
Aspach-HZ Allmersbach	DEBW 119090	8119087	725	145
Aspach-Kleinaspach	DEBW 119087	8119087	1.375	275
Aspach-Oberstenfeld RMK-LB	DEBW 100005	8119087 8118060	1.369	274
Asperg, HB Schubartturm, JVK, BWV	DEBW 118039		500	100
Asperg, HB Vorderer Berg, BWV	DEBW 118038	8118003	5.000	671,2
Bad Ditzenbach Auendorf, HB Unterm Haag	DEBW 117006	8117006	581	180,8
Bad Ditzenbach HB Nussheckle	DEBW 117004	8117006	1.531	314,4
Bad Ditzenbach, HB Gänsäcker	DEBW 117005	8117006	712	142,5
Bad Ditzenbach, HB Leimberg	DEBW 117032	8117006	1.500	300
Bad Friedrichshall Plattenwald	DEBW 125021	8125005	3.050	610
Bad Friedrichshall Zone 2	DEBW 125019	8125005	4.200	840
Bad Friedrichshall Zone 4	DEBW 125018		1.320	264
Bad Mergentheim Dainbach, BWV	DEBW 128045	8128007	205	41,1
Bad Mergentheim Dörtel	DEBW 128027	8128007	286	200
Bad Mergentheim Löffelstelzen	DEBW 128025	8128007	885	191,8
Bad Mergentheim Markelsheim	DEBW 128026	8128007	1.882	282,2
Bad Peterstal-Griesbach Börsighof	DEBW 317069	8317008	200	40
Bad Peterstal-Griesbach OT Bad Peterstal	DEBW 317005	8317008	2.260	452
Bad Peterstal-Griesbach OT Griesbach	DEBW 317006	8317008	1.000	200
Bahlingen, HB 08316	DEBW 316001		4.190	934,4
Balgheim, Eigenwasser + BWV	DEBW 327022	8327005	910	182
Bankholzen, Bettnang	DEBW 335040		689	137,8
Bärenthal, HB Hüttenberg	DEBW 327014	8327004	460	92
Bempflingen und Kleinbettlingen, BWV	DEBW 116025	8116008	2.150	430,1
Berghaupten	DEBW 317007	8317009	2.200	440
Berglen-Birkenweißbuch	DEBW 119073	8119089	425	85
Berglen-Hößlinswart	DEBW 119069	8119085 8119089	400	80
Berglen-Kottweil	DEBW 119074		150	30
Berglen-Oppelsbohm	DEBW 119075	8119089	1.050	210
Berglen-Öschelbronn	DEBW 119076	8119089	300	60
Berglen-Reichenbach	DEBW 119070	8119089	400	80
Berglen-Steinach	DEBW 119072	8119089	750	150
Berglen-Vorderweißbuch	DEBW 119071	8119089	250	50
Bernau HB Dorf	DEBW 337085	8337013	821	94,1
Bernau HB Oberlehen	DEBW 337084	8337013	1.477	169,3
Besigheim HB Wartturm	DEBW 118021	8118007	2.250	369,9
Besigheim, WT Ingersheimer Feld, BWV	DEBW 118084	8118007	2.191	438,4

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Besigheim-Ottmarsheim, HB Ottmarsheim, BWV	DEBW 118083	8118007	1.575	315,1
Beutenmühle, Wäschenbeuren, Hugo Straub	DEBW 117067		50	10
Biberach ON Biberach und ON Prinzbach	DEBW 317008	8317011	3.000	600
Birenbach, LW	DEBW 117034	8117009	1.840	316,1
Bissingen Mischwasser	DEBW 116002	8116033 8116012	5.000	616,4
Bleibach, HB Bleibach/HB Gutach	DEBW 316020	8316014	2.056	256,9
Bodmann-Ludwigshafen	DEBW 335038	8335098	1.213	242,6
Böllen 08336	DEBW 336002		70	14
Bombach, HB TB 1+2 08316	DEBW 316025	8316020	953	117
Bonndorf Holzschlag	DEBW 337117	8337022	101	18,6
Bonndorf Gündelwangen HB Glaserbuck	DEBW 337116	8337022	362	66,7
Bonndorf Gündelwangen HB Vogtsberg	DEBW 337115	8337022	181	33,3
Bonndorf HB Lindenbuck	DEBW 337113	8337022	2.377	437,8
Börtlingen, LW	DEBW 117044	8117011	1.725	213,7
Bosslerhaus, Naturfreunde-Haus	DEBW 117062		68	13,7
Boxberg HB Cent	DEBW 128002	8128014	3.325	515,1
Boxberg HB Kegenich	DEBW 128005	8128014	960	109,6
Boxberg Unterschüpf, Eigenwasser	DEBW 128004	8128014	1.271	213,7
Boxberg, BWV	DEBW 128046	8128014	2.630	526
Brackenheim HB Stocksberg	DEBW 125004	8125013	1.500	147,9
Brauerei W. Kumpf GmbH & Co. KG	DEBW 117057		68	13,7
Braunsbach, Grimmbachbrunnen	DEBW 127002	8127009	960	142,5
Braunsbach, NOW-WT-Rudelsdorf	DEBW 127032	8127009	260	32,9
Breitnau HB 1 (Quellen)	DEBW 315007	8315016	1.840	368
Breitnau HB 2 TB, Mischung mit HB 1	DEBW 315006	8315016	172	34,4
Brettach	DEBW 125038	8125113	2.250	450
Brunnenmischwasser Daimlerwerk	DEBW 115010	8115045	4.178	835,6
Bühlertann, HB Halden	DEBW 127048	8127012	170	49,3
Bühlertann, NOW-HB-Fronrot	DEBW 127039	8127012	250	76,7
Bühlerzell HB Grafenhof	DEBW 127051	8127013	90	26
Bühlerzell, WT kammerstatt	DEBW 127010	8127013	217	49,6
Bundeswehr Kaserne Immendingen Eigenwasser der Gemeinde	DEBW 327006		800	160
Burgberg, LW	DEBW 135004	8135016	1.716	364,4
BWV LKTUT Emmingen NZ	DEBW 327024	8327057	2.000	400
Cleebronn, HB Boschen	DEBW 125005	8125017	2.700	339,7
Dachsberg HB Hierbach	DEBW 337045	8337027	359	62
Dachsberg HB Ruchenschwand	DEBW 337043	8337027	232	29,8
Dachsberg HB Wittenschwand	DEBW 337042	8337027	615	70,6
Dachsberg HB Wolpadingen	DEBW 337046	8337027	122	16,2
Dalkingen-Weiler	DEBW 136029	8136089	1.200	147,9
Deggingen, HB Ave Maria	DEBW 117009	8117014	731	146,3
Deggingen, HB Winterhalde	DEBW 117010	8117014	2.161	432,3
Deggingen-Reichenbach, HB Weigoldsberg	DEBW 117011	8117014	955	191
Deilingen, Eigenw. + 10% Hohenberggruppe	DEBW 327016	8327009	1.700	340
Denkingen NZ HB Am Wanderweg	DEBW 327001	8327010	1.800	360
Dettighofen Mischwasser Q + GWV Schwarzbachtal, PW Neuer Weinberg	DEBW 337109	8337030	360	40,4
Dettingen Mischwasser	DEBW 116003	8116016	3.500	521,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Dettingen, LW	DEBW 116057	8116016	2.000	400
Deutsche Spätregen-Mission, Beilstein	DEBW 125080		130	32,9
Diakonie Stetten	DEBW 119108	8119093	890	178
Dischingen, LW VB 2 Egau	DEBW 135009	8135010	4.684	673,4
Dischingen-Demmingen-Balmertshofen-Trugenhofen	DEBW 135012	8135010	466	93,4
Ditzingen, HB Lerchenberg, Schöckingen, LW	DEBW 118044	8118011	1.850	211
Dogern	DEBW 337006	8337032	2.300	661,3
Donzdorf, HB Reichenbach	DEBW 117012	8117015	915	183,2
Durbach HB Krebsenbach	DEBW 317009	8317021	2.800	560
Durbach OT Ebersweier HB St. Anton	DEBW 317010	8317021	1.000	200
Dürbheim NZ	DEBW 327002	8327011	1.500	300
Eberdingen, HB Blaichberg	DEBW 118028	8118012	1.783	246,6
Eberdingen-Nussdorf, HB Kühstelle	DEBW 118029	8118012	1.989	271,2
Ebersbach, HB Bünzwangen	DEBW 117013	8117018	501	100,3
Ebersbach, LW	DEBW 117048		2.669	533,9
Ebersbach, Wasserturm, Weiler	DEBW 117015	8117018	736	147,4
Ebersbach, WW Gentenried	DEBW 117014	8117018	1.460	292,1
Ebersberg	DEBW 119005	8119006	670	134
Eberstadt	DEBW 125023	8125021	3.250	650
Ebringen-HZ	DEBW 315073		628	70,5
Ebringen-NZ	DEBW 315072		2.117	252,5
Eggingen HB Ehrenberg	DEBW 337057	8337124	1.650	232,9
Eigeltingen, HB Rorgenwies	DEBW 335044	8335021	1.450	180
Eigenwasser Hausen ob Verena, über PW Hausen	DEBW 327005	8327023	700	140
Ellhofen HB Ketzersberg	DEBW 125057	8125024	3.322	664,4
Ellwangen-HB Pfahlheim	DEBW 136024		3.500	482,2
Ellwangen-HB Rötlen	DEBW 136025		230	41,1
Ellwangen-TB/PW Sixenbachtal	DEBW 136026		2.300	235,6
Elzach Oberprechtal HB Kirchberg	DEBW 316009	8316010	947	189,4
Elzach Yach, HB Singler	DEBW 316008	8316010	941	69,9
Elztalhotel	DEBW 316039		150	46
Eppingen HB Mühlbach	DEBW 125007	8125026	2.000	254,8
Erdmannhausen, HB Eck, LW	DEBW 118060	8118014	2.260	452,1
Erdmannhausen, HB Lemberg, LW	DEBW 118059	8118014	1.369	274
Erlenbach	DEBW 125024	8125027	4.922	984,4
Eschenbach, HB Brand	DEBW 117018	8117020	1.314	262,9
Espasingen	DEBW 335055	8335079	450	90
Esslingen, Zone Berkheim und Zollberg, BWV	DEBW 116044	8116019	246	49,3
EttenheimESA Ettenheimmünster	DEBW 317012	8317026	2.600	520
Eugen Straub, Schimmelmühle 1	DEBW 117058		50	10
Ev Stiftung Friedrichshof	DEBW 125059	8125110	400	80
Ev. Stiftung Lichtensten	DEBW 125058	8125059	400	80
EWV Brauerei Waldhaus	DEBW 337054		105	21,2
EWV Klinik Wehrawald, Todtmoos	DEBW 337053	8337108	468	68,5
Fa. Gelita	DEBW 117060		50	137
Fa. Hengstenberg, Sauerkonserven	DEBW 125146		50	411
Fa. Texon, Möckmühl	DEBW 125152		70	7,7
Faulenfürst	DEBW 315077	8315102	200	33,3
Fichtenberg HB Staufenberg	DEBW 127014	8127023	1.384	167,1

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Fichtenberg, NOW-LW	DEBW 127035	8127023	1.200	145,2
Firma Gütermann GmbH	DEBW 316030		350	114
Fischerbach 100 % WKK	DEBW 317077	8317029	1.700	156,2
Flughafen-West, BWV	DEBW 116071		0	580,8
Freiamt HB Hoheck	DEBW 316042	8316054	4.089	594,9
Freiburg WW Günterstal	DEBW 311001	8311000	1.650	330
Freiburg WW Kappel	DEBW 311003	8311000	2.730	546
Freudental	DEBW 118009	8118016	2.500	326
Frickenhausen-Linsenhofen, LW	DEBW 116028	8116020	1.287	257,5
Fridingen Hammerwerk	DEBW 327033	8327016	891	178,3
Friesenheim OT Oberschopfheim	DEBW 317065	8317031	2.850	570
Fröhnd Hof	DEBW 336099	8336025	48	11,4
Fröhnd Holz	DEBW 336098	8336025	151	30,3
Fröhnd Zone 2	DEBW 336102	8336025	168	33,7
Furtwangen OT Neukirch HZ HB Rössle	DEBW 326052	8326017	350	70
Gaienhofen HZ, Hemmenhofen HZ, Horn HZ	DEBW 335027	8335025	2.060	328,8
Gaienhofen NZ	DEBW 335028	8335025	405	52,1
Gaienhofen OT Gundholzen, Horn NZ	DEBW 335026	8335025	1.370	191,8
Gaienhofen OT Hemmenhofen NZ	DEBW 335029	8335025	425	71,2
Gaildorf HB Krähenbühl	DEBW 127018	8127025	3.230	760
Gaildorf HB Ob der Steige	DEBW 127020	8127025	4.670	452,1
Gaildorf Schönberg	DEBW 127017	8127025	70	12
Gaildorf, HB Bröckingen/Falzenberg	DEBW 127016	8127025	245	80
Gaildorf, NOW-LW	DEBW 127034	8127025	3.054	555
Gaildorf-Unterrot, HB Mohnwiesen	DEBW 127015	8127025	933	180
Gaildorf-Winzenweiler, HB Rößwiesen	DEBW 127019	8127025	108	9,9
Gailingen HZ, MZ	DEBW 335030	8335026	1.500	300
Gailingen NZ	DEBW 335051	8335026	1.840	368
Gammelshausen, HB Halden	DEBW 117019	8117023	1.014	202,9
Gartenfreunde Längental e. V., Vereinsheim	DEBW 117056		50	10
Gärtringen-Rohrau	DEBW 115022	8115015	1.041	208,2
Gaststätte Heldenberg, Lauterstein, Gerhard Wahl	DEBW 117066		50	10
Gaststätte Michaelsberg, Michael Schäfer	DEBW 125149		50	10
Gemeinde Dörzbach	DEBW 126008	8126020	2.418	323
Gemeinde Mulfingen	DEBW 126007	8126056	3.870	493,2
Gemeinde Weißbach, NOW-WW-Niedernhall	DEBW 126006	8126086	2.200	229,4
Gemeinde Zweiflingen, VG Zweiflingen	DEBW 126017	8126094	820	164
Gerlingen, DEA Schillerhöhe, BWV	DEBW 118050	8118019	3.753	750,7
Gerlingen, HB Lerchenweg-Bopser, BWV	DEBW 118052	8118019	2.000	400
Gerlingen, HB Panoramastraße, BWV	DEBW 118053	8118019	753	150,7
Gerlingen, HB Schillerhöhe, BWV	DEBW 118051	8118019	3.753	750,7
Germania Vereinsheim, Kuchen	DEBW 117065		50	10
Gerstetten-Dettingen, HB Dettingen	DEBW 135017	8135015	1.992	398,4
Giengen-Hürben, LW	DEBW 135003	8135016	1.045	171,1
Giengen-Sachsenhausen-Hohenmemmingen	DEBW 135013	8135016	220	44
Gingen, WW Halde	DEBW 117023	8117025	2.538	507,7
Glottertal HB Ahlenbach	DEBW 315013	8315041	800	160
Glottertal HB Kandelbächle	DEBW 315012	8315041	600	120

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Göppingen, WW Ulmer Straße, Nassachquellen	DEBW 117024	8117026	1.785	357,1
Görwihl HB Ebene	DEBW 337074	8337038	608	85,4
Görwihl HB Eichen	DEBW 337076	8337038	888	167,6
Görwihl HB Engelschwand	DEBW 337075	8337038	940	131
Görwihl HB Günnetsmättle	DEBW 337073	8337038	1.271	162,4
Görwihl HB Holzacker	DEBW 337077	8337038 8337002	603	67,5
Gosheim NZ 08327	DEBW 327004	8327019	3.000	600
Gottmadingen Bietingen TB-Wasser	DEBW 335020	8335028	1.160	152,1
Gottmadingen OT Murbach	DEBW 335034	8335028	93	10
Gottmadingen OT Randegg	DEBW 335033	8335028	1.270	140
Grafenhausen Brauerei Rothaus	DEBW 337110	8337039	150	15
Grafenhausen HB Bolisch	DEBW 337111	8337039	1.891	262,4
Grafenhausen HB Geroldshofstetten	DEBW 337112	8337039	243	33,7
Grafenhausen Staufen HB In der Weiden HB Berg	DEBW 337034	8337039	120	15,6
Grafenhausen, Tannenmühle, Schlüchtmühle	DEBW 337123	8337039	120	12,3
Gräfl. Verwaltung Messelhof	DEBW 117054		50	10
Gräfl.Verwaltgung, Ruppertstetten	DEBW 117055		50	10
Griesbach, Altsimonswald, HB Eichhof-Griesbach	DEBW 316035	8316042	431	86,3
Großbettlingen, FiWa	DEBW 116069	8116022	4.250	468,5
Großdeinbach	DEBW 136017		2.400	270
Großerlach + Teilorte	DEBW 119053	8119024	905	181
Großerlach Grab + Teilorte	DEBW 119054	8119024	795	159
Großerlach Neufürstenhütte + Teilorte	DEBW 119052	8119024 8119069	915	183
Großerlach-Mittelfischbach	DEBW 119109	8119024	125	25
Großrinderfeld	DEBW 128040	8128045	1.567	230,1
Gruibingen, HB Kreuzäcker	DEBW 117025	8117028	2.146	429,4
Grunbach Süd, NZ, NOW-LW	DEBW 119124	8119090	1.465	293,2
Gundelsheim	DEBW 125025	8125039	4.100	820
Gundelsheim-Böttingen	DEBW 125027	8125039	482	96,4
Gundelsheim-Höchstberg	DEBW 125026	8125039	840	168
Gutach	DEBW 317015	8317039	2.300	460
Gutach i.Br.,HB	DEBW 316019	8316014	1.691	207,5
Gutach OT Sulzbach Entsäuerungsanlage	DEBW 317075	8317039	500	100
Gutach Siegelau, HB Siegelau	DEBW 316021	8316014	628	33,2
GWV Schwarzbachtal	DEBW 337005	8337030 8337062 8337053	4.017	682,4
Häg HB Rohrberg	DEBW 336055	8336106	50	10
Häg/Rohmatt	DEBW 336054	8336106	250	50
Häg-Ehrsberg Happach	DEBW 336091	8336106	60	12
Häg-Ehrsberg über HB Köpfle 08336	DEBW 336039	8336106	300	60
Hardthausen-DLR	DEBW 125029	8125111	100	20
Hardthausen-Gochsen	DEBW 125028	8125111	1.791	358,2
Hardthausen-Kochersteinsfeld-NZ	DEBW 125032	8125111	900	180
Hardthausen-Lampoldshausen-HZ	DEBW 125031	8125111	330	66
Hardthausen-Lampoldshausen-NZ-Kocherst.-HZ	DEBW 125030	8125111	1.080	216

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Hausen im Wiesental, HB Kölsberg	DEBW 336009		2.400	480
Häusern HB Klemme + GWV Höchenschwanderberg	DEBW 337068	8337045	1.245	183,6
HB Bachheim, Löffingen Bachheim + Unadingen	DEBW 315062	8315070	1.400	280
HB Am Bildhausberg, Berau, Ühlingen-Birkendorf	DEBW 337031	8337128	1.277	149,2
HB am Friedhof 326060 02 01	DEBW 326014	8326060	620	124
HB Bannholz, Birkendorf, Ühlingen-Birkendorf	DEBW 337032	8337128	1.154	130,4
HB Biederbach Dorf 3160030004	DEBW 316002		429	40,8
HB Birkhalden u. TB Untere Neuwiesen	DEBW 337026	8337126	1.614	252
HB Bittelbronn, Möckmühl, BWV	DEBW 125070	8125068 8125087	420	84
HB Bleiche, Stockach	DEBW 335054	8335079	3.750	750
HB Breite, Untermettingen, Ühlingen-Birkendorf	DEBW 337030	8337126 8337128	964	127,2
HB Buchenberg Königsfeld	DEBW 326042	8326031	1.020	145,3
HB Bühl, Ochsenwang, LW	DEBW 116039	8116079 8116012	301	60,3
HB Bühl, Ühlingen, Ühlingen-Birkendorf	DEBW 337028	8337128	1.118	142,6
HB Burg Vöhrenbach	DEBW 326039	8326068	2.230	221,2
HB Burghalde Bad Überkingen	DEBW 117045	8117007	1.838	367,6
HB Dittishausen, Löffingen Dittishausen	DEBW 315060	8315070	900	180
HB Egelsee, Donnbronn, BWV	DEBW 125081	8125098	950	190
HB Eichberg, Schiltach	DEBW 325040	8325051	350	70
HB Eichwald Schopfheim 336081	DEBW 336008		700	140
HB Endenburg OT Steinen 08336	DEBW 336024	8336084	400	80
HB Enderbach	DEBW 119013	8119001	3.250	650
HB Eselsberg, Flein, BWV	DEBW 125083	8125030	1.000	200
HB Fuchsbühl, TB und Quellen	DEBW 317019	8317047	1.680	336
HB Haigern, Talheim, BWV	DEBW 125078	8125094	4.820	963
HB Hammereisenbach Vöhrenbach	DEBW 326040	8326068	580	57,5
HB Hardt Niedereschach	DEBW 326048	8326041	3.600	720
HB Hebsack VS	DEBW 326045	8326074	2.000	400
HB Herzogenweiler VS	DEBW 326043	8326074	210	42
HB Hohe Straße neu 337049 05 02	DEBW 337008	8337049	501	61,6
HB Hohenstaufen	DEBW 117049		1.200	240
HB Holzmaden, LW	DEBW 116033	8116029	712	142,5
HB Itzinger Weg, Neckarwestheim, BWV	DEBW 125077	8125066	3.480	696
HB Kirchwald 3160030001	DEBW 316003		122	14,8
HB Königsfeld	DEBW 326041	8326031	2.123	424,7
HB Kreuzfeld 337049 07 01	DEBW 337009	8337049	155	24,2
HB Langhans	DEBW 125065	8125008	2.000	400
HB Mailänder Niedereschach	DEBW 326050	8326041	900	180
HB Maisenhälde, Zaberfeld HZ, BWV	DEBW 125073	8125108	500	56,4
HB Michelbach, Zaberfeld, BWV	DEBW 125074		500	56,2
HB Mönchweiler	DEBW 326047	8326037	3.200	640
HB Mühledobel MZ 326052 01 02	DEBW 326012	8326052	1.990	191
HB Neipperg, Brackenheim, BWV	DEBW 125075	8125013	600	72,6
HB Neulautern	DEBW 125063	8125107	550	110
HB Obergriesheim, BWV	DEBW 125072	8125039	820	164
HB Pfaffenberg Niedereschach	DEBW 326049	8326041	1.150	230

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Pfaffenweiler VS	DEBW 326044	8326074	2.200	440
HB Prechtal 3160100502	DEBW 316010		1.934	98,1
HB Rad	DEBW 125064	8125008	3.500	700
HB Rietheim VS	DEBW 326046	8326074	970	194
HB Rosshag und HB Allenberg, HZ Löffingen	DEBW 315058	8315070	3.300	660
HB Rudolfsberg, Mischwasser NOW-LW-Rieswasser	DEBW 127056		1.352	270,4
HB Scherer	DEBW 125067	8125005 8125079	3.700	740
HB Schlächtenhaus OT Steinen 08336	DEBW 336023		400	80
HB Schlossdobel, Untersimonswald	DEBW 316033	8316042	364	72,9
HB Schozach, Ilsfeld, BWV	DEBW 125084	8125046	780	105
HB Schrammbuckel, Gundelsheim, BWV	DEBW 125071	8125039	1.090	218
HB Schweizerhof	DEBW 125061	8125107	2.200	440
HB St. Ulrich 315014 02 01	DEBW 315004	8315014	300	60
HB Stangenberg	DEBW 125062	8125107	4.000	800
HB Stocksberg	DEBW 125066	8125008	100	20
HB Tannacker, HB Ob der Stehle, Herrischried	DEBW 337007	8337049	1.228	139,6
HB Tannenwald 1 incl. Puffer Tannenwald 2	DEBW 316006		3.392	507,2
HB Unterkirnach	DEBW 326055	8326065	2.700	540
HB Weierholz, Riedern am Wald, Ühlingen-Birkendorf	DEBW 337029	8337128	615	73,2
HB Wisserwand neu 08316	DEBW 316048	8316056	1.070	206
Hecklingen, TB 08316	DEBW 316027	8316020	1.264	120,3
Heidenheim-Oggenhausen, LW	DEBW 135007	8135019	1.480	337,3
Heiningen, HB Riekersgarten	DEBW 117026	8117030	4.191	838,3
Herbolzheim HB Bleichheim	DEBW 316023	8316017	3.200	451,7
Herbrechtingen, HB Bolheim	DEBW 135014	8135020	2.980	539,7
Hermaringen, HB Hirschberg	DEBW 135019	8135021	2.300	293,2
Herrenmühle, Adelberg	DEBW 117051		50	10
Herten, HB neu	DEBW 336014		3.400	680
Heubach Ortsnetz Hochzone	DEBW 136046	8136028	2.900	726
Heubach Ortsnetz Lautern	DEBW 136047		2.550	389
Heuchlingen Holzleuten und Brackwang	DEBW 136060	8136029	700	189
Hildrizhausen-Ortsnetz	DEBW 115002		3.600	519,1
Hochbehälter Allenberg, NZ Löffingen	DEBW 315057	8315070	3.300	660
Hochbehälter Au, Todtmoos	DEBW 337019	8337108	241	23,7
Hochbehälter Badenberg, Vogtsburg i. K.	DEBW 315080	8315133	3.516	574,7
Hochbehälter Ballenberg	DEBW 335008	8335022	3.500	600
Hochbehälter Bitsch (neu), St. Blasien MZ	DEBW 337036	8337097	994	198,6
Hochbehälter Bregenbach, Neukirch	DEBW 326033	8326017	600	120
Hochbehälter Bruderbach, Schenkenzell	DEBW 325025	8325050	1.500	300
Hochbehälter Ensenberg (neu), Winden	DEBW 316049		2.873	297,4
Hochbehälter Eschbach	DEBW 315026		1.000	200
Hochbehälter Gottenheim	DEBW 315053	8315043	2.500	500
Hochbehälter Hardt 3250240001	DEBW 325006	8325024	2.500	500
Hochbehälter Höchenschwand (gemeindeeigenes Quellwasser)	DEBW 337051	8337051	774	208,5
Hochbehälter Hohfahnen (neu), Löffingen-Reiselfingen	DEBW 315063	8315070	580	116
Hochbehälter Holzberg, St. Blasien-NZ	DEBW 337035	8337097	1.692	338,2
Hochbehälter Homboll, NZ Hilzingen	DEBW 335014	8335035	2.200	263

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Hochbehälter Hub, Tennenbronn	DEBW 325017	8325053	1.700	340
Hochbehälter Hummelloch, Rütte	DEBW 337041	8337049	127	11,4
Hochbehälter Ihringen	DEBW 315040	8315059	4.853	589,8
Hochbehälter Immenwies, Albtal-Immeneich	DEBW 337038	8337097	327	62,2
Hochbehälter Lehen, Todtmoos	DEBW 337021	8337108	79	12,5
Hochbehälter Lehenwald, Mutterslehen, Ibach	DEBW 337050	8337059	56	10,7
Hochbehälter Lohegg, Strittberg-Amrigschwand, Höchenschwand	DEBW 337052	8337051	348	42,6
Hochbehälter Merdingen	DEBW 315054	8315072	2.600	520
Hochbehälter Oberer Ballenberg, Albtal-Schlageten	DEBW 337039	8337097	76	14,4
Hochbehälter Platzberg, Lenzkirch	DEBW 315071	8315068	2.100	392,1
Hochbehälter Prestenberg, Todtmoos	DEBW 337020	8337108	270	36,1
Hochbehälter Raitenbuch, Lenzkirch	DEBW 315070		136	34,3
Hochbehälter Rieße, Stühlingen	DEBW 337033	8337106	2.533	420,4
Hochbehälter Rohrbach, Furtwangen	DEBW 326034	8326017	450	90
Hochbehälter Scheibenberg, Eichstetten	DEBW 315050	8315030	3.281	656,2
Hochbehälter Schliecht, Lenzkirch	DEBW 315067	8315068	2.300	261,4
Hochbehälter Schönenbach, Furtwangen	DEBW 326035	8326017	890	178
Hochbehälter Schwarzberg, Menzenschwand	DEBW 337037	8337097	559	109
Hochbehälter Stegen	DEBW 315024		4.000	800
Hochbehälter Tannen, Niedergebisbach	DEBW 337040	8337049	639	84,6
Hochbehälter Tannheim	DEBW 326036		1.370	237,5
Hochbehälter Wacht, Löffingen-Göschweiler	DEBW 315059	8315070	500	100
Hochbehälter Wachtbühl, Ibach	DEBW 337048	8337059	291	47,8
Hochbehälter Weg, Todtmoos	DEBW 337022	8337108	1.640	264,5
Hochdorf, LW	DEBW 116049	8116027	4.713	547,9
Hochzone Lauterbach	DEBW 325028	8325036	2.000	400
Hofstetten Eigenw. + WKK	DEBW 317017	8317046	1.700	340
Hohenfels - Deutwang	DEBW 335043	8335096	198	39,6
Hohenfels - Mindersdorf	DEBW 335042	8335096	200	40
Hohentengen HB Kleiner Riessen	DEBW 337065	8337053	2.325	377,8
Hohentengen Lienheim HB Im Pepper	DEBW 337066	8337053	837	105,3
Hohentengen Stetten HB Im Buchen	DEBW 337067	8337053	481	121,2
Hornberg Kernstadt 100 % WKK	DEBW 317080	8317051	3.500	545,2
Hornberg OT Reichenbach	DEBW 317020	8317051	90	18
Ibach OT Löcherberg	DEBW 317070	8317098	280	56
Ilmspan	DEBW 128039	8128047 8128045	2.847	361,6
Ilsfeld	DEBW 125051	8125046	4.960	786,3
Immendingen OT Ippingen, HB Ippingen	DEBW 327019	8327025	410	82
Inzlingen	DEBW 336044	8336043	1.300	260
Iznang, Weiler	DEBW 335041		1.374	274,8
Jagsthausen	DEBW 125036	8125048	1.530	306
Jestetten Altenburg PW Oberholz	DEBW 337059	8337060	1.038	153,4
Jestetten PW Mooswiesen	DEBW 337058	8337060	3.902	603,6
Kaisersbach und Teilorte	DEBW 119010	8119037 8119084	1.500	300
Kaisersbach-Weidenhof	DEBW 119110	8119037	100	20

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Kammer-Kirsch	DEBW 212006		54	11
Kandern DU Buchholerain	DEBW 336064	8336045	1.050	210
Kandern HB Buchhole	DEBW 336065	8336045	300	60
Kandern PW Riedlinger Bad	DEBW 336066	8336045	1.500	300
Kandern Werksiedlung St. Christophorus	DEBW 336074	8336045	100	18,9
Kippenheim OT Kippenheim	DEBW 317024	8317059	4.000	800
Kippenheim OT Schmieheim	DEBW 317025	8317059	1.220	244
Kirchberg gesamt	DEBW 119015	8119038	2.750	550
Kirchberg/Jagst	DEBW 127007	8127046	3.500	700
Kirchheim/T, BWV	DEBW 116060	8116033	698	139,7
Kleines Wiesental Bürchau	DEBW 336046	8336107	198	30,3
Kleines Wiesental Elbenschwand	DEBW 336006	8336107	76	7,9
Kleines Wiesental HB Schwand	DEBW 336050	8336107	157	21
Kleines Wiesental HB Stockmatt	DEBW 336052	8336107	190	12,4
Kleines Wiesental Neuenweg	DEBW 336047	8336107	187	32,3
Kleines Wiesental Neuenweg HB Hinterheubronn	DEBW 336048	8336107	71	8
Kleines Wiesental Raich HB Oberhäuser	DEBW 336007	8336107	386	52,1
Kleines Wiesental Sallneck	DEBW 336049	8336107	357	39,4
Kleines Wiesental Tegernau HB Heißbühl	DEBW 336026	8336107	377	41,3
Kleines Wiesental Wies HB Wambach	DEBW 336051	8336107	376	54,6
Kleines Wiesental Wieslet HB Eichholz	DEBW 336034	8336107	53	8,4
Kleines Wiesental Wieslet HB Eichholz und PW Herzenau Dinkelberger WV	DEBW 336053	8336107	548	73
Klettgau-Erzingen, TB Hard	DEBW 337017	8337062	3.700	766
Klettgau-Riedern am Sand	DEBW 337055	8337062	273	40,9
Klettgau-Weisweil	DEBW 337056	8337062	232	32,1
Klinik Löwenstein und Hirrweiler	DEBW 125060	8125059	1.000	200
Kohlberg Hochzone	DEBW 116013	8116036 8116046	1.500	169,9
Kohlberg NZ	DEBW 116014	8116036	1.300	142,5
Könighеim, BWV	DEBW 128044	8128061	684	137
Königsfeld, HB Neuhausen	DEBW 326054	8326031	1.119	223,8
Königsfeld, ON Weiler	DEBW 326053	8326031	373	74,7
Königshofen	DEBW 128019	8128139	3.200	449,3
Korb, Zone 2/3, NOW-LW	DEBW 119120	8119041	4.650	930,1
Korb, Zone 4, NOW-LW	DEBW 119121	8119041	800	160
Korb,Zone 1, LW	DEBW 119119	8119041	2.350	470
Korntal-Münchingen, HB Neuwirtshaus, BWV	DEBW 118049	8118080	1.000	200
Korntal-Münchingen, HB Seewald, LW	DEBW 118047	8118080	2.246	449,3
Kornwestheim, LW-Zone	DEBW 118093	8118046	200	578,1
Kornwestheim, Zone Salonwald,LB BWV	DEBW 118092	8118046	200	178,1
Kornwestheim, Zone Römerhügel, LB,BWV	DEBW 118091	8118046	200	520,5
Krunkelbachhütte Bernau	DEBW 337083	8337013	55	11
Külsheim Hundheim	DEBW 128014	8128064	760	74
Küssaberg HB Blixen	DEBW 337061	8337125	3.648	505,4
Küssaberg HB RheinhöheII Kadelburg	DEBW 337062	8337125	940	145,5
Küssaberg TB Schwarzbach	DEBW 337064	8337125	446	74,2
Küssaberg TB Unterwihlen	DEBW 337063	8337125	348	54,4
Lahr OT Kuhbach	DEBW 317026	8317065	1.330	266
Lahr OT Reichenbach	DEBW 317027	8317065	2.840	568
Langenbeutingen	DEBW 125037	8125113	1.460	292

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Langenburg-Bächlingen	DEBW 127052	8127047	153	17,8
Langenburg-Unterregenbach-Oberregenbach	DEBW 127054		130	16,4
Lauchringen Unterlauchingen HB Hasenhölzle	DEBW 337010	8337065	2.161	432,2
Lauda HZ Oberlauda	DEBW 128015	8128139	2.447	295,9
Lauda NZ	DEBW 128018	8128139	4.018	517,8
Lauda Süd	DEBW 128017	8128139	276	24,7
Lauda-Königshofen Heckfeld	DEBW 128022	8128139	461	46,6
Lauda-Königshofen Oberbalbach	DEBW 128021		794	74
Lauda-Königshofen Sachsenflur	DEBW 128023	8128139	365	27,4
Lauda-Königshofen Unterbalbach	DEBW 128020	8128139	1.660	147,9
Lauf HB Schlossberg	DEBW 317030	8317068	4.000	800
Laufenburg Grunholz	DEBW 337107	8337066	1.730	346
Laufenburg Hochsal HB Birkgatter	DEBW 337013		564	112,8
Laufenburg Rotzel	DEBW 337108	8337066	596	119,2
Lautenbach HB Am Pfarrberg	DEBW 317029	8317067	1.900	380
Lauterstein, HB Teufelsklinge	DEBW 117028	8117061	2.025	405,1
Lauterstein, HB Wiedäcker	DEBW 117022	8117061	2.461	492,3
Leinfelden-Echterdingen, Messe, FiWa, BWV	DEBW 116070		0	195
Lenningen-Hochwang, LW	DEBW 116040	8116079	547	109,6
Lenningen-Schopfloch, LW	DEBW 116041	8116079	1.315	263
Lenningen-Unterlenningen, LW	DEBW 116038	8116079	602	120,5
Leutenbach	DEBW 119037	8119042	3.150	630
Lichtenwald, LW	DEBW 116051	8116037	2.450	265,8
Lorch Beurenbergzone	DEBW 136035	8136042	2.740	34,5
Lorch Elisabethenberg und Vogelhof	DEBW 136016		100	19,2
Lottstetten TB Hardtwald	DEBW 337060	8337070	2.278	455,6
Ludwigsburg, HB Nußbäumle, LW	DEBW 118073	8118048	3.493	698,6
Ludwigsburg-Nord, HB Tammer Feld, BWV	DEBW 118070	8118048	1.358	271,6
Ludwigsburg-Poppenweiler, HB Ameisenhau, LW	DEBW 118074	8118048	3.238	647,6
Mahlberg WV Südl. Ortenau + Eigenw.	DEBW 317031	8317073	4.440	888
Mahlspüren i. H., Raithaslach, Zizenhausen, Hoppetenzell	DEBW 335058	8335079	2.500	500
Mahlspüren im Tal, Seelfingen	DEBW 335057	8335079	475	95
Mahlstetten 08327	DEBW 327007	8327033	740	148
Maihardt-Wassergemeinschaft HB Ziegelbronn	DEBW 127050	8127052	80	38,4
Mainhardt, HB Frohnfalls	DEBW 127047	8127052	50	10
Mainhardt, HB Streithag, WG	DEBW 127046	8127052	41	10,6
Mainhardt-Wassergemeinschaft HB Schönhardt	DEBW 127049	8127052	50	6
Malsburg HZ Höfe	DEBW 336058	8336104	320	64
Malsburg Kaltenbach	DEBW 336062	8336104	127	25,4
Malsburg Lütschenbach	DEBW 336061	8336104	92	18,4
Malsburg NZ Hörnle	DEBW 336059	8336104	213	42,6
Malsburg Vogelbach	DEBW 336063	8336104	149	29,8
Malsburg-Marzell Rehaklinik Kandertal	DEBW 336073	8336104	480	97
Malterdingen, HB Hammen 08316	DEBW 316028		3.073	356,2
Marbach, HB Zwingelhausen, Rielingshausen, LW	DEBW 118058	8118049	1.561	312,3

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Marzell	DEBW 336060	8336104	518	103,6
Michelbach, NOW-LW	DEBW 127036	8127056	3.300	472,1
Mischwasser Hofgartenquelle-BWV	DEBW 115006	8115028	589	117,8
Mischwasser Jagstgruppe-NOW	DEBW 127008	8127103	1.712	342,5
Möglingen, HB Möglingen, Erdbehälter, BWV	DEBW 118056	8118051	3.630	726
Möglingen, HB Möglingen, Turm, BWV	DEBW 118055	8118051	5.000	1000
Moos	DEBW 335039	8335055	877	175,4
Mühlenbach 100 % WKK	DEBW 317079	8317078	991	90,7
Mühlhausen, LW	DEBW 117035	8117035	1.023	227
Mühlhausen-Ehingen MW	DEBW 335016	8335097	3.689	419,2
Mühlingen Geigeshöf	DEBW 335037	8335057	50	10
Mühlingen TB Gerhardsbrunnen	DEBW 335035	8335057 8335079	2.580	515,9
Mühlingen Zoznegg	DEBW 335036	8335057	700	140
Münchhöf, Gemeinde Eigeltingen	DEBW 335060	8335021	336	67,2
Mundelsheim	DEBW 118025	8118053	3.200	640
Mundingen, HB 08316	DEBW 316013	8316011	1.950	337
Murg Hänner, HB Obermoos neu	DEBW 337015	8337076	3.640	572,9
Murg HB Steingrube (MW HB Obermoos 3370760209 und 3 TBs Wasserverbund Hochrhein)	DEBW 337014	8337076	3.200	465,8
Murrhardt Limesstation	DEBW 119093	8119044	4.250	850
Murrhardt, NOW-LW	DEBW 119141	8119044	1.646	329,3
Murrhardt, Stadtgebiet 1	DEBW 119098	8119044	550	110
Murrhardt-Kieselhof	DEBW 119096	8119044	150	30
Murrhardt-Kirchenkirnberg	DEBW 119094	8119044	600	120
Murrhardt-Mettelbach	DEBW 119095	8119044	400	80
Murrhardt-Steinberg	DEBW 119097	8119044	200	40
Nassauer Gruppe, NOW,WW Bronn	DEBW 128031		1.643	328,8
NDZ Biberach HB Denderlesberg	DEBW 121003	8121000	2.060	412,1
Neckarsulm Obereisesheim, Zone 5	DEBW 125033	8125065	4.241	848,2
Neckarsulm-Dahenfeld, Zone 4	DEBW 125034		1.371	274,2
Neckartailfingen, FIWA	DEBW 116065		3.700	479,5
Neidlingen, LW	DEBW 116055	8116043	2.000	400
Neudenau-Siglingen	DEBW 125042	8125068	900	180
Neuer Hochbehälter Dorf, Horben	DEBW 315075	8315056	960	178,1
Neuffen Eigenwasser	DEBW 116012	8116046	4.250	850
Neuffen,Hochzone, LW	DEBW 116029	8116046	1.104	220,8
Niederstotzingen, LW	DEBW 135006	8135027	4.576	645,3
Niederzone Schwaikheim	DEBW 119014	8119068	2.485	497
Nordrach	DEBW 317068	8317085	1.468	293,6
Nordweil, HB 08316	DEBW 316026	8316020	793	112
Notzingen, LW	DEBW 116056	8116048	2.054	411
Nufringen, BWV	DEBW 115020	8115037	3.590	718,1
Oberbergen	DEBW 315081	8315133	1.039	158,5
Oberbrüden	DEBW 119007	8119006	1.050	210
Obergröningen-Algishofen	DEBW 136028	8136049	470	82,2
Oberharmersbach	DEBW 317067	8317088	1.850	370
Oberhausen, Pumpwerk 08316	DEBW 316041		3.656	491
Oberkirch HB Ödsbach Eigenw.	DEBW 317034	8317089	1.070	214
Oberkochen, HB Bergheim	DEBW 136032	8136050	4.000	800
Oberried HB I Hofsgrund	DEBW 315022	8315084	800	160

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Oberried HB St. Wilhelm	DEBW 315021	8315084	140	28
Oberried HB Vörlinsbach	DEBW 315020	8315084	1.760	352
Oberrot, HB Weinberg	DEBW 127012	8127062	2.400	493,2
Oberrot, WW Obermühle	DEBW 127011	8127062	1.400	230,1
Obersimonswald, HB Mühlendobel	DEBW 316034	8316042	261	52,4
Oberstenfeld HB Buchäcker	DEBW 118033	8118060	1.600	237,8
Oberstenfeld HB Klären	DEBW 118032	8118060	2.000	301,4
Oberstenfeld, HB Schelmengraben, LW	DEBW 118077	8118060	4.068	813,7
Oberwolfach OT Kirche 90% Eigenw.+ 10% WKK	DEBW 317035	8317093	1.400	280
Oberwolfach OT Walke, 100% Eigenwasser	DEBW 317066	8317093	1.000	200
Oedheim-Degmarn	DEBW 125045	8125078	790	158
Offenburg WW Zunsweier	DEBW 317037	8317096	3.040	608
Ohmden, LW	DEBW 116034	8116053	876	175,3
Öhningen, Kattenhorn, HB Linsenbühl West HZ	DEBW 335045	8335061	3.000	600
Öhningen, OT Schienen	DEBW 335046	8335061	600	120
Öhningen, OT Wangen	DEBW 335047	8335061	500	100
Öhringen, LW	DEBW 126048		136	27,4
Öhringen, NOW	DEBW 126047	8126066	136	27,4
ON Fridingen über HB Bangelt	DEBW 327003	8327016	3.400	680
ON Lenningen, Gutenberg und Schlattstall	DEBW 116007	8116079	1.050	210
ON Mühlheim über HB Galgenberg	DEBW 327008	8327036	3.500	700
ON Owen	DEBW 116010	8116054	3.500	504,1
ON Wurmlingen über HB Faulenrain	DEBW 327013	8327054	3.700	740
Oppenau HB Ibach	DEBW 317071	8317098	400	80
Oppenau NZ	DEBW 317039	8317098	3.500	700
Oppenau OT Maisach	DEBW 317072	8317098	250	50
Oppenau OT Ramsbach	DEBW 317073	8317098	1.000	200
Oppenweiler,Oberer Reichenberg+ Schiffrain,NOW-LW	DEBW 119122	8119053	410	82,2
Oppenweiler+Teilorte	DEBW 119038	8119053	2.650	530
Orsingen-Nenzingen, OT Nenzingen	DEBW 335061	8335099	1.393	278,6
Ortsnetz Hesselbronn	DEBW 126023	8126047	187	37,5
Ortsnetz Kesselhof	DEBW 126029	8126058	50	27,4
Ortsnetz Rechbach	DEBW 126025	8126047	54	11
Ortsnetz Sulzburg über HB Sulzburg	DEBW 315027	8315111	1.900	228,3
Ottenhöfen HB Schlossberg	DEBW 317040	8317102	3.320	664
Pfaffenhofen, HB Stuhler	DEBW 125010	8125081	1.800	238,4
Plüderhausen NZ	DEBW 119056	8119055	585	117
Plüderhausen Walkersbach	DEBW 119057	8119055	200	40
Pumpwerk Gündlingen-Breisach	DEBW 315042	8315015	1.632	326,4
Pumpwerk Seppenhofen, Löffingen-Seppenhofen	DEBW 315061	8315070	935	187
PW Langenbach Vöhrenbach	DEBW 326038	8326068	730	72,4
PW Lauda Nord	DEBW 128016		1.600	172,6
PW Menzlesmühle	DEBW 119011	8119037 8119001	300	60
Radolfzell Böringen TB Viehweide	DEBW 335025	8335063	4.000	493,2
Radolfzell Güttingen Möggingen MW	DEBW 335022	8335063	2.100	254,8
Radolfzell Liggeringen MW	DEBW 335024	8335063	985	115,1
Radolfzell Markelfingen Widauquelle	DEBW 335021	8335063	2.140	210
Radolfzell OT Reute	DEBW 335032	8335063	90	24

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Radolfzell Stahringen MW	DEBW 335023	8335063	1.310	120,5
Rastatt - Rauental	DEBW 216025	8216043	1.400	280
Rechberghausen, HB Bühl	DEBW 117029		4.227	845,6
Reichenbach IV, Zone Vogelsang	DEBW 116022	8116058	1.000	128,8
Reichenbach, HB Bogenäcker	DEBW 327015	8327040	520	104
Reichenbach, I Niederzone	DEBW 116021	8116058	3.800	630,1
Reichenbach, LW	DEBW 116053	8116058	3.250	417,8
Remseck Neckargröningen	DEBW 118026	8118081	2.253	276,7
Remseck-Aldingen, HB Ludwigsburger Steige, BWV	DEBW 118061	8118081	2.876	575,3
Remsecke, Hochberg, HB Tannenweg, LW	DEBW 118062	8118081	890	178,1
Remseck-Hochberg, WT Bittenfeld, LW	DEBW 118068	8118081	1.175	235
Remseck-Hochdorf, HB Gaffert, LW	DEBW 118066	8118081	1.180	236,1
Remseck-Neckarrems, HB Hartwald, BWV	DEBW 118065	8118081	1.428	285,7
Remseck-Neckarrems, HB Ochsenstraße, LW	DEBW 118063	8118081	1.917	383,6
Remseck-Neckarrems, HB Schneeberger, LW	DEBW 118067	8118081	698	139,7
Remshalden, Buoch	DEBW 119027	8119090	600	120
Remshalden, Geradstetten Niederzone Süd/Nord, Hochzone	DEBW 119026	8119090	50	10
Remshalden, Geradstetten, Niederzone	DEBW 119025	8119090	100	20
Remshalden, Geradstetten-Nord, Bauersberg	DEBW 119024	8119090	100	20
Remshalden, HZ Grunbach	DEBW 119022	8119090	460	92
Remshalden, Mannenberg,Königsbronnhof, Seelach-Eichhalde, Necklinsberg	DEBW 119126	8119061	515	103
Remshalden, Niederzone Grunbach	DEBW 119023	8119090	3.340	668
Remshalden, Rohrbronn	DEBW 119028	8119090	310	62
Remshalden-Hebsack, LW	DEBW 119125	8119090	1.045	209
Renchen OT Maiwald	DEBW 317042	8317001 8317110	1.620	324
Renchen PW Renchen	DEBW 317041	8317110	4.200	840
Rheinfelden ON Degerfelden, TB I	DEBW 336045	8336069	1.500	300
Rickenbach HB Unterm Hölzle	DEBW 337118	8337090	943	133
Rickenbach NORD Altenschwand	DEBW 337122	8337090	281	39,6
Rickenbach NORD Strick	DEBW 337121	8337090	250	35,3
Rickenbach OST, Hottingen	DEBW 337119	8337090	575	81,1
Rickenbach WEST Hütten	DEBW 337120		1.889	266,4
Riegel, HB Burg 08316	DEBW 316029		3.804	547,9
Rietheim, HB Heuchenbergle	DEBW 327017	8327056	1.440	288
Roigheim	DEBW 125046	8125084	1.405	281
Rottmannsberg	DEBW 119008		85	17
Rudersberg - Klaffenbach	DEBW 119041	8119061	130	26
Rudersberg Asperglen-Krehwinkel	DEBW 119047	8119061	450	90
Rudersberg HZ und Waldenstein	DEBW 119043	8119061	115	23
Rudersberg Schlechtbach HZ Michelau	DEBW 119127	8119061	1.535	307,1
Rudersberg Zumhof-HZ Bühl	DEBW 119044	8119061	310	62
Rudersberg, Hochzone Steinenberg	DEBW 119049	8119061	545	109
Rudersberg, Niederzone Steinenberg	DEBW 119050	8119061	645	129
Rudersberg, Oberndorf	DEBW 119042	8119061	3.025	605
Rudersberg-Lindental	DEBW 119046	8119061	100	20
Sachsenheim HB Blankenhorn	DEBW 118013	8118076	850	117,8

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Sachsenheim HB Steige	DEBW 118011	8118076	2.300	301,4
Sachsenheim PW Krebsbach	DEBW 118014	8118076	690	95,9
Sachsenheim-Langmantel	DEBW 118012	8118076	20	18,6
Sachsenheim-Spielberg, HB Platte, BWV	DEBW 118086	8118076	380	76
Sankt Georgen NZ HB Vogelloch	DEBW 326051	8326052	600	120
Sasbachwalden HB Schindelskopf	DEBW 317045	8317118	2.600	520
Schelingen	DEBW 315078	8315133	346	36,8
Schlat, HB Staigäcker	DEBW 117030	8117043	1.621	324,3
Schlatt am Randen, Gemeinde Hilzingen	DEBW 335052	8335035	420	84
Schliengen Schloss Bürgeln	DEBW 336072	8336078	50	10
Schmerachgruppe NOW-WT-Rudelsdorf	DEBW 127030	8127043	520	100
Schonach, HB Viertelberg	DEBW 326037	8326060 8326055	4.500	900
Schönau, HB Gelber Boden	DEBW 336017	8336079	2.500	500
Schönenberg, HB Am Hohweier-Schönenberg	DEBW 336018	8336080	330	40
Schopfheim OT Gersbach	DEBW 336021		450	90
Schorndorf - Haubersbronn	DEBW 119036	8119067	1.850	370
Schorndorf - Mannshaupten	DEBW 119034	8119067	105	21
Schorndorf - Schlichten	DEBW 119032	8119067	565	113
Schorndorf - Schornbach	DEBW 119035	8119067	985	197
Schorndorf - Unterberken	DEBW 119033	8119067	125	25
Schorndorf - Weiler	DEBW 119030	8119067	2.470	494
Schorndorf Hochzone 1	DEBW 119031	8119067	3.150	630
Schorndorf2, Buhlbronn, LW	DEBW 119129	8119067	1.600	320
Schozachgruppe HB Unterheinriet	DEBW 125053	8125098 8125001	3.320	664
Schozachgruppe HB Vorhof	DEBW 125052	8125098	130	18
Schramberg - Heiligenbronn, Stiftung St. Franziskus	DEBW 325036	8325053	493	98,6
Schramberg HZ - WVV Kleine Kinzig	DEBW 325037		1.000	200
Schramberg OT Tennenbronn HZ	DEBW 325009	8325053	1.700	340
Schramberg Quelle Tischneck	DEBW 325012	8325053	200	40
Schuttertal OT Dörlinbach	DEBW 317047	8317121	857	171,4
Schuttertal OT Schuttertal	DEBW 317046	8317121	1.000	200
Schuttertal OT Schweighausen	DEBW 317048	8317121	578	115,6
Schuttertal Schweighausen Waldhof, 2b-Anlage	DEBW 317082	8317121	52	1,8
Schwäb. Albverein Bad Ditzenbach, Hildenburghütte	DEBW 117053		50	10
Schwäbisch Hall / WT Ramsbach, NOW-Rudolfsberg	DEBW 127025	8127076 8127009	1.000	161,6
Schwäbischer Albverein, Bad Ditzenbach, Vereinsheim	DEBW 117052		50	10
Schwaikheim, Hochzone, NOW-LW	DEBW 119130	8119068	3.465	693,2
Schwanau TB Auf der Au 30% und TB Muhrschollen 70%	DEBW 317060	8317150	124	24,8
Schwanau TB Muhr-Schollen OT Ottenheim	DEBW 317059	8317150	207	41,4
Schweigern Eigenwasser	DEBW 128003	8128014	700	82,2
Seebach HB Grimmerswald	DEBW 317074	8317126	110	22
Seebach HB Seebach	DEBW 317050	8317126	1.500	300
Seelbach HB Tretenhof	DEBW 317051	8317127	4.916	983,2
Seitingen-Oberflacht, Eigenw. + ZV Baarwasserversorgung	DEBW 327023	8327055	2.400	480

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Sersheim-Oberriexingen	DEBW 118030	8118068 8118059	3.103	417
Sexau, HB Allmendbuck 08316	DEBW 316031		3.279	531,8
Siensbach, HB Sauberg	DEBW 316046	8316056	822	124,7
Singen Beuren TB-Wasser	DEBW 335018	8335077 8335075	1.360	204,1
Singen Friedingen MW	DEBW 335019	8335075	1.440	215,9
Singen Schlatt Hausen Quellwasser	DEBW 335017	8335075	1.770	270,1
Sontheim/Brenz	DEBW 135018	8135031	3.328	665,8
SOS Kinderdorf, Freizeitheim	DEBW 117061		68	13,7
Spaichingen rechts B14 HB Stockäcker	DEBW 327009		3.000	600
Sperrfechter Freizeitpark	DEBW 125068	8125078	500	35,6
Spiegelberg	DEBW 119064	8119069	350	70
Spiegelberg-Großhöchberg	DEBW 119063	8119069	380	76
Spiegelberg-Jux	DEBW 119065	8119069	365	73
Spiegelberg-Nassach	DEBW 119066	8119069	180	36
Spiegelberg-Vorderbüchelberg	DEBW 119062	8119069	195	39
St. Josefshaus Herten	DEBW 336016	8336069	1.400	231,5
Stadt Langenburg	DEBW 127053	8127047	1.393	246,6
Stadt Langenburg, NOW, WW-Bronn	DEBW 127045	8127047	100	20
Stadt Niedernhall-NOW-WW-Niedernhall	DEBW 126004	8126060	3.950	684,9
Stadt Waldenburg, VG NOW	DEBW 126015	8126085	2.900	580
Steinach OT Steinach Anteil WKK	DEBW 317052	8317129	2.370	474
Steinach OT Welschensteinach	DEBW 317053	8317129	810	162
Steinen-Endenburg, Haus am Stalten	DEBW 336080	8336084	81	6,7
Steinheim HB Pfützäcker	DEBW 118036	8118070	2.835	567,1
Steinheim-Höpfigheim, HB Wacholderberg, LW	DEBW 118078	8118070	1.438	287,7
Steißlingen Wiechs	DEBW 335059	8335077	400	80
Stetten Im Remstal, LW	DEBW 119118	8119093	4.000	800
Stühlingen Bettmaringen	DEBW 337098	8337106	477	93,6
Stühlingen Blumegg	DEBW 337099	8337106	202	42
Stühlingen Lausheim	DEBW 337100	8337106	247	43,4
Stühlingen Mauchen HZ	DEBW 337101	8337106	196	29,9
Stühlingen Mauchen NZ	DEBW 337102	8337106	197	30
Stühlingen Schwaningen	DEBW 337104	8337106	335	32,4
Stühlingen Wangen	DEBW 337103	8337106	304	46,3
Stühlingen Weizen	DEBW 337105	8337106	519	82,3
Sulmgruppe HB Eichelberg	DEBW 125017	8125110 8125059	1.410	169,9
Sulmgruppe HB Hofacker	DEBW 125050	8125059	900	120,5
Sulz Holzhausen NZ	DEBW 325019	8325057	500	100
Sulzbach/M. Ortsgeb. Ziegeläcker 2, NOW-LW	DEBW 119131	8119075	100	20
Sulzbach-Ittenberg	DEBW 119105		80	16
Sulzbach-Laufen, HB Eckenberg, NOW-LW	DEBW 127033	8127079	160	32
Sulzbach-Laufen, WW Kleinteutschenhof	DEBW 127055		2.337	440
Sulzbach-Liemannsklinge und Ortsteile	DEBW 119103	8119075	350	70
Sulzbach-Ortsgebiet gesamt	DEBW 119102	8119075	2.500	500
Sulzbach-Schleißweiler-Bartenbach	DEBW 119101	8119075	255	51
Sulzbach-Siebersbach	DEBW 119100	8119075	65	13
Talheim, Stadt Tengen	DEBW 335050	8335080	1.400	280
Tamm, Großer Wasserturm, BWV	DEBW 118080	8118071	4.794	958,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Tamm, HB Bäumle, BWV	DEBW 118081	8118071	3.287	657,5
Tauberbischofsheim WW Dittigheim	DEBW 128034	8128115	1.034	95,9
Tauberbischofsheim WW Dittwar	DEBW 128036	8128115	1.178	112,3
Tauberbischofsheim WW Impfingen	DEBW 128035	8128115	1.656	172,6
TB Wasenweiler-Ihringen	DEBW 315041	8315059	1.166	138,3
TB Wittental-Zarten	DEBW 315025		350	70
Todtnau OT Aftersteg	DEBW 336069	8336087	306	61,2
Todtnau OT Muggenbrunn	DEBW 336067	8336087	223	44,6
Todtnau OT Präg	DEBW 336070	8336087	254	50,8
Todtnau OT Rütte	DEBW 336068	8336087	366	73,2
Todtnau, HB Schlechtnau, Mischwasser HB Liesbühl und HB Mauswald	DEBW 336027	8336087	2.700	540
Todtnauberg, HB Ratschert	DEBW 336028	8336087	650	80
Tunau	DEBW 336029	8336089	190	30,1
Unterbrüden	DEBW 119006	8119006	1.880	376
Untereisesheim, HB Untereisesheim	DEBW 125012	8125096	4.100	820
Unterensingen	DEBW 116017	8116068	4.600	712,3
Urbach Wellingshof, LW	DEBW 119132	8119076	250	50
Urbach, NZ Urbach Süd	DEBW 119091	8119076	2.250	450
Urbach,HZ Urbach Nord und Süd	DEBW 119092	8119076	3.750	750
Utzenfeld HB Utzenfeld 08336	DEBW 336030	8336090	660	132
Vaihingen HB Grund	DEBW 118018	8118073	950	190
Vaihingen HB Halde	DEBW 118017	8118073	1.580	232,9
Vaihingen-Ensingen, HB Hubbühl, BWV	DEBW 118088	8118073	165	132,9
Vaihingen-Gündelbach, HB Römersteig, BWV	DEBW 118090	8118073	1.250	147,9
Vaihingen-Horrheim, HB Guckenhausen, BWV	DEBW 118089	8118073	1.500	342,5
Vaihingen-Kleinglattbach, HB Bartenberg, BWV	DEBW 118087	8118073	1.530	235,6
VB Imnauer Mineralquellen GmbH	DEBW 417026	8417025	45	95,9
VB Asselfingen (LW VB 1-Lokal)	DEBW 425043	8425011	986	197,3
VB Brauerei Zollerhof	DEBW 437016	8437104	273	54,8
VB Fa. Deutz, Ulm-Donautal	DEBW 425034	8421000	205	41,1
VB Firma Buck Mengen	DEBW 437003	8437076	273	54,8
VB Hülben (LW VB 1-Lokal)	DEBW 415039		2.900	287,7
VB Industriegebiet Ofterdingen	DEBW 416003	8416031	232	46,6
VB- Klosterbrauerei Zwiefalten	DEBW 415007	8415085	60	84,9
VB Königsegger Walderbräu	DEBW 436087	8436053	0	27,4
VB Lutherische Berge Allmendingen	DEBW 425007	8425002	850	178,1
VB Öllingen (LW VB 1 Lokal)	DEBW 425044	8425092	500	100
VB ON Krauchenwies-Bittelschiess	DEBW 437031	8437065	381	65,8
VB- ON Thiergarten	DEBW 437041	8437005	100	12,1
VB ON Unterschwarzach	DEBW 436071	8436010	512	263
VB- ON Wilhelmsdorf-Zußdorf-Esenhausen	DEBW 436073	8436083	4.800	960
VB ON Wintersulgen	DEBW 435057	8435020	650	164,4
VB Wangen-Niederzone	DEBW 436109	8436081	4.300	808,2
VB Wassergemeinschaft Essendorf	DEBW 425046	8425138	50	10
VB Wilhelmsdorf-Pfrungen	DEBW 436279	8436083	200	115,9
VB ZV Hochsträßgruppe I Allmendingen	DEBW 425001	8425004 8425033 8425002	1.600	386,3
VB ZV-Gruppe Wald	DEBW 437064	8437118	4.609	815,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VB-Aitrach (Zentrum und Land)	DEBW 436105	8436004	2.400	261,2
VB-Bad Wurzach-Haidgau	DEBW 436011	8436010	1.000	138,4
VB-Bisingen (BWV-lokal)	DEBW 417027	8417008	4.500	900
VB-Bruderhausdiakonie Bad Urach - Dettingen	DEBW 415050	8415014 8415078	493	98,6
VB-Camphill Hermannsberg, Heiligenberg	DEBW 435106	8435020	200	40
VB-Camphill-Brachenreute	DEBW 435107		300	60
VB-Ebersbach	DEBW 436111	8436093	1.100	167,1
VB-Erbach-Donaurieden	DEBW 425010	8425039	1.100	156,2
VB-EW Brauerei Leibinger	DEBW 436034	8436064	45	41,1
VB-EW Fürstlich Waldburg Zeil	DEBW 436029	8436055	80	87,7
VB-EWV Airbus Defence & Space (EADS) Immmenstaad	DEBW 435013	8435024	3.400	137
VB-Grafenberg (BWV-Lokal)	DEBW 415045	8415029	2.640	528
VB-Großschönach	DEBW 437008	8437124	1.528	215,5
VB-GV Willerazhofen	DEBW 436040	8436055	170	63
VB-HB Beuren	DEBW 435022	8435052	2.600	356,2
VB-Hochdorf	DEBW 426042	8426058	2.100	438,4
VB-Hödingen-Nesselwangen (BWV-Lokal)	DEBW 435056	8435059	1.360	153,4
VB-Isny Nord (HB Menelzhofer Berg)	DEBW 436048	8436049	4.500	717,7
VB-Isny Süd (HB Federholz)	DEBW 436046	8436049	4.500	985,3
VB-Kloster Kellenried	DEBW 436002	8436013	48	10,1
VB-Kurklinik Überruh/Bolsternang	DEBW 436110	8436049 8436014	470	127
VB-Landeswasserversorgung VB 1	DEBW 2		2.500	500
VB-Niederhofen/Mailand	DEBW 436054	8436055	370	60,3
VB-ON Achstetten	DEBW 426005	8426001	3.350	463
VB-ON Achstetten-Stetten	DEBW 426004	8426001	1.100	139,7
VB-ON Aichstetten-Hochzone	DEBW 436004	8436003	1.100	235,9
VB-ON Aichstetten-Niederzone	DEBW 436005	8436003	2.700	474
VB-ON Altshausen-Niederzone	DEBW 436007	8436005	3.000	600
VB-ON Bad Saulgau-Braunenweiler	DEBW 437010	8437100	1.270	226,5
VB-ON Bad Saulgau-Fulgenstadt	DEBW 437011	8437100	654	75,2
VB-ON Bad Saulgau-Moosheim	DEBW 437012	8437100	726	177,2
VB-ON Bad Waldsee-Michelwinnaden	DEBW 436086	8426062 8436009	680	97,5
VB-ON Bad Wurzach-Arnach (Niederzone)	DEBW 436018	8436010	1.400	164,4
VB-ON Bad Wurzach-Dietmanns	DEBW 436019	8436010	482	145,2
VB-ON Bad Wurzach-Hauerz	DEBW 436012	8436010	1.124	232,9
VB-ON Bad Wurzach-Rupprechts	DEBW 436021	8436010	124	30,1
VB-ON Bad Wurzach-Seibranz	DEBW 436014	8436010	1.500	241,1
VB-ON Bad Wurzach-Truilz	DEBW 436001	8436010	1.020	207,7
VB-ON Bavendorf-Taldorf	DEBW 436056	8436064	2.000	361,6
VB-ON Berg- Hochzone	DEBW 436022	8436013	1.000	200
VB-ON Bergatreute-Hochzone	DEBW 436108	8436014	700	95,9
VB-ON Bergatreute-Niederzone	DEBW 436023	8436014	2.500	378,1
VB-ON Bermatingen-Hochzone	DEBW 435008	8435005	3.900	547,9
VB-ON Bermatingen-Tiefzone	DEBW 435009	8435005	100	24,7
VB-ON Beuron (Hohenberggruppe PW Beuron)	DEBW 437037	8437005	160	39
VB-ON Billafingen	DEBW 435010	8435047	750	90,4
VB-ON Bingen	DEBW 437038	8437008	2.670	325,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VB-ON Binzwangen/Altheim	DEBW 426013	8426008 8426045	900	112,3
VB-ON Deggenhausertal-Nord	DEBW 435011	8435067	2.000	356,2
VB-ON Deggenhausertal-Süd	DEBW 435012	8435067	2.000	356,2
VB-ON Dettingen 2 (Br. Schwalbenstadt)	DEBW 415040	8415014	2.000	400
VB-ON Dettingen 3; Industriegebiet (Br. Au)	DEBW 415014	8415014	1.000	200
VB-ON Deuchelried	DEBW 436024	8436081	2.620	430,1
VB-ON Dietenheim	DEBW 425009	8425028	4.700	54,8
VB-ON Dürmentingen	DEBW 426014	8426035	2.500	450,1
VB-ON Ebenweiler	DEBW 436057	8436024	1.200	153,4
VB-ON Eberhardzell	DEBW 426015	8426038	2.240	372,6
VB-ON Ebersbach-Musbach (Atzenberggruppe)	DEBW 436101	8436093 8426014	1.761	169,9
VB-ON Echbeck	DEBW 435014	8435020	113	18,4
VB-ON Ehingen (Wenzelsteingebiet)	DEBW 425016	8425033	3.500	411
VB-ON Ehingen-Kirchen	DEBW 425011	8425033	1.100	125,8
VB-ON Ehingen-Mühlen	DEBW 425012	8425033	500	100
VB-ON Ehingen-Mundingen, Hochzone	DEBW 425013	8425033	180	20,3
VB-ON Ehingen-Mundingen-Niederzone	DEBW 425017	8425033	180	20,3
VB-ON Emeringen	DEBW 425019	8425035	140	41,1
VB-ON Ertingen	DEBW 426016	8426045	4.000	484,9
VB-ON Fleischwangen	DEBW 436058	8436032	670	68,5
VB-ON Frickingen	DEBW 435017	8435015	1.400	180,8
VB-ON Frickingen-Altheim	DEBW 435016	8435015	800	137
VB-ON Fronreute-Fronhofen	DEBW 436028	8436096	1.600	383,6
VB-ON Gammertingen-Bronnen	DEBW 437001	8437031	520	104
VB-ON Grasbeuren	DEBW 435035	8435052	363	43,8
VB-ON Grünkraut (Zone Nord)	DEBW 436030	8436039	3.000	849,3
VB-ON Hagnau	DEBW 435020	8435018	1.500	328,8
VB-ON Hattenweiler	DEBW 435021	8435020	640	109,6
VB-ON Hausen am Andelsbach	DEBW 437014	8437065	520	104,1
VB-ON Hayingen	DEBW 415001	8415034	1.230	167,7
VB-ON Hayingen-Anhausen	DEBW 415010	8415034	189	37,8
VB-ON Heiligenberg	DEBW 435024	8435020	1.600	227,4
VB-ON Herbertingen (Niederzone)	DEBW 437020	8437044	2.234	244,4
VB-ON Herbertingen(Hochzone)	DEBW 437017	8437044	1.166	160,3
VB-ON Herbertingen/Hundersingen	DEBW 437018	8437044	1.205	158,6
VB-ON Herdwangen	DEBW 437023	8437124	1.203	112,8
VB-ON Hohentengen/Ursendorf-Repperweiler	DEBW 437062	8437053	333	66,6
VB-ON Hohentengen-Enzkofen	DEBW 437026	8437053	224	37,7
VB-ON Illmensee	DEBW 437027	8437056	1.755	266,9
VB-ON Illmensee-Glashütte	DEBW 400005	8437056	184	34,9
VB-ON Illmensee-Illwangen	DEBW 437028	8437056	79	18,9
VB-ON Illmensee-Neubrunn	DEBW 437029	8437056	70	20,1
VB-ON Immenried	DEBW 436060	8436052	700	115,1
VB-ON Inzigkofen	DEBW 437030	8437059	1.390	169
VB-ON Isny Großholzleute	DEBW 436047	8436049	900	93,2
VB-ON Isny Rohrdorf	DEBW 436049	8436049	690	98,6
VB-ON Isny-Beuren	DEBW 436045	8436049	850	142,2
VB-ON Kappel	DEBW 436061	8436095	881	87,7

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VB-ON Königseggwald	DEBW 436063	8436053 8436047 8436067	2.000	342,5
VB-ON Krauchenwies	DEBW 437032	8437065	3.910	517,8
VB-ON Kressbronn-Betznau	DEBW 435001	8435029	250	36
VB-ON Langenenslingen	DEBW 426024	8426067	2.400	330
VB-ON Lauterach-Rechtenstein	DEBW 425023	8425073	450	106,8
VB-ON Leibertingen/Altheim	DEBW 437033	8437072	298	44,1
VB-ON Lellwangen	DEBW 435027	8435067	280	41,1
VB-ON Leustetten Steineberg	DEBW 435028	8435015	70	8,2
VB-ON Leustetten-Hofäcker	DEBW 435002	8435015	70	8,2
VB-ON Leutkirch Reichenhofen	DEBW 436051	8436055	2.013	231
VB-ON Leutkirch-Winterstetten	DEBW 436052	8436055	1.300	178,1
VB-ON Lichtenstein (HB Göllesberg)	DEBW 415018	8415092	115	23,9
VB-ON Lippertsreute	DEBW 435029	8435059	1.300	279,5
VB-ON Mägerkingen und Trochtelfingen (Hochzone)	DEBW 415025	8415073	2.082	416,4
VB-ON Mariaberg	DEBW 437039	8437031	450	213,3
VB-ON Markdorf Ittendorf	DEBW 435030	8435034	715	108,8
VB-ON Markdorf Stadel	DEBW 435031	8435034	1.129	269,3
VB-ON Maselheim	DEBW 426007	8426071	4.400	32,9
VB-ON Meckenbeuren-Hochzone	DEBW 435003	8435035	1.654	335,1
VB-ON Mengen-Rosna	DEBW 437034	8437076	300	39,7
VB-ON Messkirch Hochzone (HB Rohrdorf)	DEBW 437035	8437078	3.320	450,3
VB-ON Meßkirch-Niederzone (HB Tannenöschle)	DEBW 437036	8437078	2.858	387,6
VB-ON Mochenwangen	DEBW 436078	8436087	2.800	197,3
VB-ON Oberdischingen	DEBW 425025	8425088	2.060	238,4
VB-ON Oberzell	DEBW 436067	8436064	1.200	276,7
VB-ON Öpfingen	DEBW 425004	8425093	1.232	246,6
VB-ON Owingen	DEBW 435038	8435047	3.000	657,5
VB-ON Ravensburg Oststadt (Lumperwaldquellen)	DEBW 436081	8436064	500	100
VB-ON Rickertsweiler	DEBW 435040	8435015	50	5,5
VB-ON Riederich	DEBW 415023	8415062	4.252	850,4
VB-ON Risstissen	DEBW 425026	8425033	1.300	191,8
VB-ON Rot an der Rot	DEBW 426032	8426100	2.469	376,7
VB-ON Rottenacker	DEBW 425006	8425104	2.200	295,9
VB-ON Scheer	DEBW 437058	8437101	2.601	520,2
VB-ON Schelklingen	DEBW 425027	8425108	4.000	520,5
VB-ON Schmalegg	DEBW 436069	8436064	3.500	52,1
VB-ON Schwarzenbach	DEBW 435005	8435035	281	68,5
VB-ON Sigmaringendorf-Laucherthal	DEBW 437005	8437105	3.647	729,4
VB-ON Sipplingen	DEBW 435043	8435053	1.500	180,8
VB-ON Strassberg-Niederzone	DEBW 417015	8417063	2.900	452,1
VB-ON Tettnang-Obereisenbach	DEBW 435061	8435057	75	10,1
VB-ON Tettnang-Tannau	DEBW 435062	8435057	70	24,7
VB-ON Trochtelfingen/Hausen a.d.L	DEBW 415031	8415073	164	32,9
VB-ON Trochtelingen Niederzone, (PS Trochtelfingen)	DEBW 415024	8415073	2.205	441,1
VB-ON Überlingen Nußdorf	DEBW 435052	8435059	1.300	260
VB-ON Überlingen-Bonndorf	DEBW 435049	8435059	426	60,3
VB-ON Unlingen	DEBW 426019	8426121	1.700	290

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
VB-ON Vogt	DEBW 436072	8436078	4.500	939,6
VB-ON Wain	DEBW 426025	8426125	1.612	274
VB-ON Waldburg	DEBW 436085	8436079 8436039	3.000	479,5
VB-ON Walpertsweiler	DEBW 435055	8435059	50	23,3
VB-ON Wangen Karsee	DEBW 436090	8436081	1.025	338,6
VB-ON Weilstetten-Köstental (Eigenwasser)	DEBW 417016	8417002	1.800	360
VB-ON Wilflingen	DEBW 426023	8426067	1.000	200
VB-ON Wolfegg-Hochzone	DEBW 436098	8436085	2.350	320,5
VB-ON Wolfegg-Niederzone	DEBW 436099	8436085	450	61,6
VB-ON Zwiefalten	DEBW 415036	8415085	1.630	326
VB-ON Zwiefalten-Upflamör/Mörsingen	DEBW 415037	8415085	178	35,6
VB-Ortsnetz Schlier, (Hochzone)	DEBW 436083	8436069	2.200	471,2
VB-Ortsnetz Schlier, (Niederzone)	DEBW 436082	8436069	1.580	193,4
VB-Öschingen (BWV-Lokal)	DEBW 416012	8416025	2.600	520
VB-Ostrach 1 (HB Schelmenhau, Br. 2 Jettkofen)	DEBW 437043	8437086	3.592	499,5
VB-Ostrach 2 (HB Waldbeuren, HB Stock)	DEBW 437042	8437086	1.228	270,1
VB-Ostrach/Jettkofen	DEBW 437044	8437086	407	57,7
VB-Ostrach/Tafertsweiler (HB Tafertsweiler)	DEBW 437046	8437086	290	63,3
VB-Ostrach/Weithart	DEBW 437047	8437086	817	108,7
VB-Ostrach/Zoznegg	DEBW 437048	8437086	384	79,9
VB-Pfrondorf (BWV-Lokal)	DEBW 416013	8416041	3.400	680
VB-Pfullendorf (Niederzone)	DEBW 437050	8437088	3.607	513
VB-Pfullendorf/Otterswang/Zell-Schwäblishausen	DEBW 437052	8437088	464	106,6
VB-Pfullendorf/Sylvenstal-Wattenreute	DEBW 437053	8437088	149	20,8
VB-Pfullingen, MZ West u. MZ Süd (BWV-Lokal)	DEBW 415043	8415059	1.800	438,4
VB-PW Deisendorf	DEBW 435039	8435052 8435059	560	76,7
VB-Ravensburg HZ Eschach-Gornhofen	DEBW 436080	8436064	450	90
VB-Reutlingen-2 (100 % Eigenwasser Wiesaz; Bronnweiler)	DEBW 415028	8415061	800	160
VB-Reutlingen-3 (Brühlwasser Gönningen)	DEBW 415047	8415061	3.300	660
VB-Riedlingen-Neufra	DEBW 426020	8426097 8426045	1.350	205,5
VB-Sigmaringen/NZ Laiz	DEBW 437060	8437104	2.652	311,2
VB-Sigmaringen-Jungnau	DEBW 437059	8437104	758	84,5
VB-Steinhausen (Bad Schussenried)	DEBW 426040	8426014	459	91,8
VB-Walddorfhäslach (BWV-Lokal)	DEBW 415046	8415087	4.900	980
VB-Wasserversorgung Hohenstein	DEBW 415006	8415090 8415089 8415027	4.164	832,9
VB-Weingarten-Gewerbezentrum	DEBW 436043	8436082	600	104,1
VB-WV Lauterach	DEBW 425022	8425073	260	52,1
VB-WV Sauldorf	DEBW 437057	8437123	1.090	228,3
VB-WV Sauldorf/Bichtlingen	DEBW 437055	8437123	547	118
VB-WV Sauldorf/Boll	DEBW 437056	8437123	890	200
VB-WV Veringenstadt	DEBW 437063	8437114	2.100	250,4
VB-ZV Albgruppe VI	DEBW 400002	8425033 8415058	3.000	825,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		8415034 8415053		
VB-ZV Albgruppe VII	DEBW 415009	8415073 8415058 8437031 8426067	3.356	671,2
VB-ZV ASG und BWV (Mischwasser50/50)	DEBW 6		2.123	424,7
VB-ZV Bussenwasserversorgungsgruppe, Bereich HB Dietershausen	DEBW 400012	8426124 8425090	1.232	246,6
VB-ZV Färbergruppe	DEBW 437065	8437053	4.115	438
VB-ZV Federseegruppe	DEBW 426027	8426013 8426064	4.500	989
VB-ZV Gehrenbergwasserversorgung-Hochzone	DEBW 435018	8435016 8435045	2.115	423,1
VB-ZV Gehrenbergwasserversorgung-Niederzone	DEBW 435019	8435016	3.755	528,7
VB-ZV Gewerbepark Haid	DEBW 415017	8415089	321	64,4
VB-ZV Haslach Gruppe (Mischwasser HB Schorren u. HB Steibisberg)	DEBW 436044	8436006	3.060	350,7
VB-ZV Haslach Wasserversorgung (HB Schorren)	DEBW 400010	8435042 8436018 8435057 8436081 8436006	5.000	726
VB-ZV Hochsträßgruppe I, Allmendingen, Bereich HB Aschen	DEBW 425036	8425002	3.500	479,5
VB-ZV Jungholzgruppe (HB Hessenbühl II)	DEBW 426035	8426134	2.200	791,8
VB-ZV Lautertalgruppe	DEBW 415035	8415053 8415027	2.739	547,9
VB-ZV Mittlere Lauchert	DEBW 437066	8437047	2.429	553,3
Versorgungsgebiet Gestüt St. Johann	DEBW 415038	8415093	123	24,7
Versorgungsgebiet Münsterklinik Zwiefalten	DEBW 415015	8415085	400	80
Versorgungsgebiet Stift Grafeneck	DEBW 415032	8415027	113	22,7
VG Au am Rhein	DEBW 216001	8216002	3.400	680
VG Baiersbronn-Hinterlangenbach	DEBW 237006	8237004	90	23,3
VG Bühlertal II	DEBW 216016		3.315	663
VG FDS-Christofstal	DEBW 237014	8237028	100	20
VG Reichartshausen	DEBW 226049	8226066	2.000	400
VG Zuzenhausen	DEBW 226085	8226101	2.200	440
VG Alp.-Reinerzau Hengstbach	DEBW 237003	8237002	280	45,2
VG Alpirsb..Reinerzau-Oberes Dörfle	DEBW 237005	8237002	140	13,7
VG Alpirsbach und Teilort	DEBW 237041		2.800	246,6
VG Alpirsbach-Kernstadt	DEBW 237002	8237002	2.000	400
VG Alpirsbach-Rötenbach	DEBW 237001	8237002	1.050	117,8
VG Altensteig Berneck	DEBW 235001	8235006	2.000	400
VG Bad Herrenalb - Bernbach	DEBW 235020	8235033	1.100	220
VG Bad Herrenalb Gaistal	DEBW 235019	8235033	500	100
VG Bad Herrenalb HZ - Falkenburg	DEBW 235017	8235033	1.000	200
VG Bad Herrenalb NZ	DEBW 235016	8235033	2.000	400
VG Bad Herrenalb Zentrum KIGA	DEBW 235018	8235033	1.000	200
VG Bad Liebenzell	DEBW 235027	8235008	3.200	640
VG Bad Rippoldsau - Holzwald	DEBW 237034	8237075	178	35,6
VG Bad Rippoldsau- Reichenbach	DEBW 237035	8237075	958	191,8

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Bad Rippoldsau-Bergle	DEBW 237008	8237075	150	54,8
VG Bad Rippoldsau-Schapbach	DEBW 237036	8237075	630	126
VG Baiersbr.- Klosterreichenbach	DEBW 237031	8237004	2.350	470
VG Baiersbr.- Obertal	DEBW 237009	8237004	3.100	465,8
VG Baiersbr.-Huzenbach	DEBW 237007	8237004	1.620	174
VG Baiersbr.-Schönmünzach	DEBW 237037	8237004	1.075	215,1
VG Binau	DEBW 225020	8225010	1.380	276
VG Braunsbach, NOW, WW-Bronn	DEBW 127004	8127009	960	115
VG Bretten-Ruit	DEBW 215041	8215007	1.500	300
VG Brombach (Eberbach)	DEBW 226008	8226013	600	120
VG Buchen-Einbach	DEBW 225005	8225014	700	140
VG Bühl - Neusatz	DEBW 216013	8216007	2.500	500
VG Bühlertal	DEBW 216031	8216008	1.439	287,8
VG Burbach (Marxzell)	DEBW 215045	8215047	1.200	240
VG CW - Hirsau	DEBW 235005	8235085	2.150	430
VG CW-Stammheim (HZ)	DEBW 235042	8235085	2.200	440
VG Daisbach	DEBW 226015		911	182,4
VG Darmsbach (Remchingen)	DEBW 236035	8236071	550	110
VG Dennach-Arnbach (Neuenbürg)	DEBW 236040	8236043	2.500	500
VG Dilsberg	DEBW 226041	8226056	2.000	400
VG Dobel, (Herrenalb) ZV Mannenbach	DEBW 235011	8235018	2.200	440
VG Dornstetten	DEBW 237011	8237019	4.750	684,9
VG Dürrn	DEBW 236017	8236075	1.750	350
VG Eberhardzell-Oberessendorf/Mühlhausen/Füramoos	DEBW 426037	8426038	670	145,2
VG Ebhausen HZ	DEBW 235039	8235020	3.000	600
VG Eichelberggruppe (Wilhelmsfeld +....)	DEBW 226084	8226099	3.300	660
VG Eisingen	DEBW 236038	8236011	4.500	900
VG Empfingen	DEBW 237013	8237024	3.500	493,2
VG Engelsbrand	DEBW 236036	8236013	2.700	540
VG Enzklösterle Ortsteile	DEBW 235043		435	87
VG Epfenbach	DEBW 226006	8226017	2.500	500
VG Eschelbronn	DEBW 226018	8226020	2.600	268,5
VG FDS-Dietersweiler	DEBW 237019	8237028	2.400	342,5
VG FDS-Hochzone Süd	DEBW 237016	8237028	2.800	356,2
VG FDS-Igelsberg	DEBW 237017	8237028	260	46,6
VG FDS-Zwieselberg	DEBW 237022	8237028	65	27,4
VG Forbach - Bermersbach	DEBW 216034	8216013	850	170
VG Forbach - Gausbach	DEBW 216035	8216013	820	164
VG Forbach - Hundsbach	DEBW 216037	8216013	330	66
VG Forbach - Langenbrand	DEBW 216036	8216013	900	180
VG Forbach - Zentrum	DEBW 216033	8216013	850	170
VG Forbach NZ	DEBW 216009		2.500	500
VG Friolzheim	DEBW 236010	8236019	3.600	720
VG Gechingen I	DEBW 235010	8235029	3.900	780
VG Gechingen II	DEBW 235021	8235029	1.000	200
VG Gernsbach Kelterberg	DEBW 216014	8216017	800	160
VG Gernsbach-Lautenbach	DEBW 216010	8216017	630	126
VG Gernsbach-Reichental	DEBW 216023	8216017	770	154
VG Gernsbach-Staufenberg	DEBW 216030	8216017	1.000	200
VG Glatten- Eigenwasser	DEBW 237025	8237030	1.800	360
VG Graben	DEBW 215011	8215099	4.900	980
VG Gräfenhausen	DEBW 236003	8236004	2.600	520

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Großeichholzheim / Seckach	DEBW 225006	8225091	1.500	300
VG Grunbach (Engelsbrand)	DEBW 236037	8236013	1.600	320
VG Haiterbach	DEBW 235014	8235032	2.500	500
VG Haiterbach- Oberschwandorf	DEBW 235013	8235032	1.000	200
VG Hammerau (SNH)	DEBW 226007	8226085	100	20
VG Hardheim Zentr.	DEBW 225008	8225032	3.700	740
VG Haßmersheim	DEBW 225039		4.903	980,6
VG HB Mühlberg	DEBW 127006	8127086	1.382	158,9
VG Hechingen-Sickingen	DEBW 417024	8417031	1.000	200
VG Hechingen-Stetten	DEBW 417025	8417031	1.000	200
VG Heddesbach	DEBW 226021	8226027	500	100
VG Heiligkreuzsteinach	DEBW 226023	8226029	3.000	600
VG Hilsbach-Weiler	DEBW 226012	8226085	1.190	238,1
VG Höfen MZ	DEBW 235023	8235035	1.600	320
VG Höfen NZ	DEBW 235024	8235035	400	80
VG Hoffenheim (SNH)	DEBW 226064	8226085	3.300	660
VG Höpfingen	DEBW 225021	8225039	3.300	660
VG Horb industriebgebiet	DEBW 237042		2.000	137
VG Horb-Altheim	DEBW 237030	8237040	3.500	700
VG Horb-Dettingen	DEBW 237027	8237040	1.500	300
VG Horb-Talheim	DEBW 237028	8237040	2.750	550
VG Hörden (Gaggenau)	DEBW 216005	8216015	2.200	440
VG Hüffenhardt	DEBW 225038		2.035	407
VG Hügelsheim	DEBW 216015	8216022	4.690	938
VG Iffezheim	DEBW 216004	8216023	4.900	980
VG Ittersbach (Karlsbad)	DEBW 215039	8215096	3.100	620
VG Johannes-Anstalten Mosbach	DEBW 225043		1.500	205,5
VG Johannes-Anstalten Schwarzach	DEBW 225044		2.000	191,8
VG Kämpfelbach - Bilfingen	DEBW 236020	8236074	2.400	480
VG Kämpfelbach - Ersingen	DEBW 236021	8236074	3.800	760
VG Keltern ZV Oberes Pfinztal	DEBW 236028	8236070 8236071	2.500	500
VG KIT Campus Nord	DEBW 215008	8215102	1.849	369,9
VG Kleinvillars (Knittl.)	DEBW 236023	8236033	500	100
VG Knittlingen-Freudenstein	DEBW 236024	8236033	1.600	320
VG Kondima	DEBW 212004	8212000	1.506	301,4
VG Kürnbach	DEBW 215017	8215040	2.400	326
VG Landshausen (Kraichtal)	DEBW 215024	8215097	1.000	200
VG Limbach	DEBW 225036		2.961	592,2
VG Lobbach	DEBW 226011	8226104	2.450	490
VG Loffenau HZ	DEBW 216019	8216029	1.300	260
VG Loffenau MZ	DEBW 216020	8216029	1.374	274,8
VG Lossburg- Betzweiler	DEBW 237010	8237045	930	125,2
VG Loßburg-Lombach	DEBW 237020	8237045	740	84,9
VG Malsch (Hochzone)	DEBW 215047	8215046	500	100
VG Malsch-Völkersbach	DEBW 215049	8215046	1.900	380
VG Malsch-Waldprechtsweier	DEBW 215015	8215046	1.500	300
VG Marxzell	DEBW 215044	8215047	3.900	780
VG Michelbach (Gaggenau)	DEBW 216006	8216015	3.950	790
VG Mönsheim	DEBW 236032	8236039	2.800	560
VG Mudau	DEBW 225023	8225060	4.900	980
VG Mudau - Rumpfen	DEBW 225027	8225014 8225060	200	40

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Mühlhausen (Tiefenbronn)	DEBW 236006	8236062	1.600	320
VG Münzesheim (Kraichtal)	DEBW 215046	8215097	1.756	351,2
VG Nagold HZ (Killberg-Lemberg)	DEBW 235029		2.000	400
VG Neckargerach	DEBW 225040		2.300	460
VG Neuenbürg	DEBW 236039	8236043	4.300	860
VG Neumalsch	DEBW 215025	8215046	600	120
VG Niebelsbach (Keltern)	DEBW 236029	8236070	800	160
VG Oberacker (Kraichtal)	DEBW 215014	8215097	475	95,1
VG Oberderdingen-Flehingen Hochzone	DEBW 215050		5.000	1000
VG Oberderdingen-Großvillars	DEBW 215051	8215059	3.000	600
VG Oberehlenbogen	DEBW 237023	8237002	160	17,8
VG Odenheim	DEBW 215022	8215064	3.800	760
VG Ölbronn	DEBW 236018	8236075	2.000	400
VG Osterburken RIO	DEBW 225032		661	132,3
VG Ötigheim	DEBW 216022	8216039	4.390	878
VG Ötisheim	DEBW 236015	8236050	4.900	980
VG PF - Huchenfeld	DEBW 231002	8231000	4.300	860
VG Pfinztal III - Wöschbach	DEBW 215027	8215101	2.800	342,5
VG Quellwasser Rebland, Neuweier	DEBW 211004	8211000	684	137
VG Ravenstein	DEBW 225022	8225114	3.200	640
VG Rebland -Baden-Baden,	DEBW 211003	8211000	2.643	528,8
VG Rheinstetten - Neuburgweier	DEBW 215029	8215108	2.400	480
VG Rheinstetten (Ost)	DEBW 215016	8215108	2.123	424,7
VG Riedlingen-Zwiefaltendorf	DEBW 426039	8426097	647	260,3
VG Rohrdorf	DEBW 235030	8235060	2.000	400
VG Rosenberg	DEBW 225004	8225082	2.000	400
VG Rot an der Rot-Haslach	DEBW 426036	8426100	75	11,5
VG Schatthausen (Wiesloch)	DEBW 226082	8226098	1.600	320
VG Schefflenz	DEBW 225037		4.421	884,2
VG Schloss Waldleiningen	DEBW 225042		250	32,9
VG Schömberg-Langenbrand	DEBW 235041	8235065	1.350	270
VG Schönau	DEBW 226055	8226080	4.700	940
VG Schönbrunn	DEBW 226004	8226081 8226013	3.200	640
VG Schützingen (Illingen)	DEBW 236013	8236028	1.500	300
VG Schwarzach	DEBW 225041		3.200	640
VG Schwarzenberg-Oberdorf	DEBW 237024	8237004	180	28,8
VG Schwarzw.w. mit Kleinenztal u. BWV	DEBW 235038	8235007 8235008	3.300	660
VG Schwarzwaldwasserversorgung - WW Köllbachtal	DEBW 235034	8235006	2.750	550
VG Seckach	DEBW 225031		2.427	485,4
VG Seewald	DEBW 237038	8237073	1.849	369,9
VG Simmozheim	DEBW 235009	8235067	2.800	560
VG Singen (Remchingen)	DEBW 236034	8236071	3.850	770
VG Spechbach	DEBW 226065	8226086	1.750	350
VG Spielberg (Karlsbad)	DEBW 215038	8215096	2.800	560
VG Sprollenhaus (Wildbad)	DEBW 235037	8235079	400	80
VG Stein (Königsbach-Stein)	DEBW 236030	8236076	4.600	920
VG Sternenfels	DEBW 236045		1.900	380
VG Sulzfeld	DEBW 215031	8215082	4.700	684,9
VG Thermalwasser Aulendorf	DEBW 436278	8436008	1.134	226,9
VG Tiefenbronn	DEBW 236046		2.500	500

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Ulmer Alb, Tiefbrunnen Dannenäcker	DEBW 425040	8425141	500	100
VG Unterreichenbach	DEBW 235032	8235073	2.300	460
VG Waldachtal	DEBW 237012	8237074	2.800	411
VG Waldbronn-Etzenrot	DEBW 215042	8215110	1.900	380
VG Waldbrunn (ohne OT Mülben)	DEBW 225001	8225118	4.500	900
VG Waldbrunn-Mülben	DEBW 225030		426	85,2
VG Waldrennach (Neuenbürg)	DEBW 236041	8236043	750	150
VG Walzbachtal-Wössingen	DEBW 215035	8215089	3.800	493,2
VG Weisenbach	DEBW 216032	8216059	2.650	530
VG Wildbad-Calmbach	DEBW 235031	8235079	4.000	800
VG Wildberg - Gültlingen- Lerchenbg.	DEBW 235004	8235080	200	40
VG Wildberg-Sulz, Backhaus	DEBW 235035	8235080	616	123,3
VG Wilferdingen (Remchingen)	DEBW 236033	8236071	4.900	980
VG Wimsheim	DEBW 236031	8236067	2.700	540
VG Wurmberg	DEBW 236025	8236068	2.900	580
VG WW Tiefental Tuttlingen OT Möhringen und Esslingen	DEBW 327012	8327050	2.800	560
VG Zaisenhausen + Bahnbrücken (Kraicht.)	DEBW 215037	8215097 8215094	1.700	340
VG Zimmern (Seckach)	DEBW 225028	8225091	550	110
VG ZV Schwarzwaldwasserversorgung	DEBW 200002	8235007 8235046 8235085 8235006 8235008	4.500	900
VG Zwingenberg	DEBW 225026	8225113	730	146
VG-Brauerei Farny, Kißlegg	DEBW 436117	8436052	9	137
VG-WV Kißlegg-Oberrot GbR	DEBW 436112	8436052	25	10,4
Vinzenz von Paul Hospital Rottweil	DEBW 325044	8325049	890	178,1
Volkertshausen	DEBW 335048	8335081	2.500	500
VW Ellwangen, LW	DEBW 136079	8136019	4.602	920,5
Wahlwies MW, Stockach	DEBW 335056	8335079	1.300	260
Waiblingen-Bittenfeld	DEBW 119068	8119079	2.850	570
Waiblingen-Hegnach, BWV	DEBW 119135	8119079	3.100	620
Waldcafe Beutental, Wäschenbeuren	DEBW 117069		50	10
Waldhausen	DEBW 136037	8136042	2.600	301,4
Waldshut HB Aarberg	DEBW 337086	8337126	1.792	358,5
Waldshut OT Aichen HB Aichen	DEBW 337093	8337126	324	39,4
Waldshut OT Detzeln HB Rohräcker	DEBW 337095	8337126	273	70,4
Waldshut OT Dorfhalde HB Dorfhalde	DEBW 337088	8337126	790	158,1
Waldshut OT Gurtweil Kaitle TB Bannschachen	DEBW 337087	8337126	650	26,2
Waldshut OT Indlekofen HB Brühl-Indlekofen	DEBW 337090	8337126	375	21,7
Waldshut OT Krenkingen HB Kelle	DEBW 337091	8337126	260	50,7
Waldshut OT Tiengen Homburg TB Kirschbaumäcker	DEBW 337094	8337126	84	17
Waldstetten Hochzone	DEBW 136056	8136079	3.800	411
Walheim, HB Hardt, BWV	DEBW 118085	8118074	3.000	328,8
Wangen, LW	DEBW 117037	8117055	3.110	388,4
Wäschenbeuren, LW	DEBW 117038	8117053	3.984	460,2
Wassergenossenschaft Boschenhof	DEBW 436113	8436055	35	21,9
Wasserwerk Seebachtal	DEBW 315074	8315037	1.878	432,6

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wehr HB Bündt	DEBW 337024	8337116	4.100	809,8
Wehr HB Hölzle	DEBW 337082	8337116	400	79
Wehr HZ HB Forst	DEBW 337081	8337116	700	138,3
Weilheim OT Bannholz HB Vorderer Zelg	DEBW 337097	8337118	50	10
Weilheim OT Unterbierbronnen HB Scheueräcker	DEBW 337096	8337118	50	10
Weilheim, HB Weilheim	DEBW 327018	8327056	1.010	202
Weilheim, LW	DEBW 116058	8116070	54	11
Weilheim-Hepsisau, LW	DEBW 116009	8116070	700	95,9
Weingut H u. K. Frank, Nordheim	DEBW 125126		3	10
Weinstadt-Baach	DEBW 119079	8119091	65	13
Weinstadt-Beutelsbach	DEBW 119077	8119091	1.750	350
Weinstadt-Endersbach	DEBW 119080	8119091	3.900	780
Weinstadt-Schnait	DEBW 119078	8119091	1.350	270
Weissach im Tal, obere Versorgungszone	DEBW 119003	8119083	450	90
Weissach im Tal, untere Versorgungszone	DEBW 119004	8119083	4.985	997
Wellendingen, ON Wilfingen	DEBW 325039	8325064	900	180
Werbach Gamburg	DEBW 128008	8128128	699	139,8
Werbach HB Hüttenrain	DEBW 128007	8128128	2.345	306,8
Werbach Niklashausen	DEBW 128009	8128128	571	49,3
Wernau, LW	DEBW 116054	8116072	4.500	515,1
Wertheim HB Bestenheid	DEBW 128032	8128131	4.320	602,7
WG Eberstadt, Weinabfüllung	DEBW 125147		30	41,1
WG Lassbach	DEBW 126018	8126046	30	14,8
WG Unterhof	DEBW 126019	8126046	48	14,7
Widdern	DEBW 125047	8125103	1.500	300
Widdern-Unterkessach	DEBW 125048	8125103	350	70
Wieden HB Buck 08336	DEBW 336032	8336096	500	100
Wiesensteig, WW	DEBW 117031	8117058	3.254	650,9
Winnenden Birkmannsweiler	DEBW 119113	8119085	3.500	700
Winnenden Hanweiler, NOW-LW	DEBW 119137	8119085	425	85
Winnenden Schelmenholz	DEBW 119021	8119085	2.500	500
Winnenden-Breuningsweiler, LW	DEBW 119139	8119085	600	120
Winnenden-Hertmannsweiler/Winnenden-Nord,NOW-LW	DEBW 119138	8119085	4.680	936
Winterbach West	DEBW 119060	8119086	2.000	400
Winterbach, Zone Ost, LW	DEBW 119140	8119086	2.753	550,7
Winterbach-Engelberg	DEBW 119059	8119086	250	50
Winterbach-Manolzweiler	DEBW 119061	8119086	100	20
Wolfach OT Kirnbach-Obertal Eigenwasser	DEBW 317055	8317145	100	20
Wolfach OT Kirnbach-Untertal WKK + Eigenwasser	DEBW 317056	8317145	600	120
Wolpertshausen, NOW-WT-Rudelsdorf	DEBW 127003	8127099	2.000	346
Wolpertshausen-Hopfach, NOW-Rudolfsberg	DEBW 127026	8127099	127	23,4
WT Holzmaden, LW	DEBW 116037	8116029	410	82,2
WT Uhlberg, NOW-HB-Fronrot	DEBW 127044	8127103	1.148	229,6
Wurmlingen Hirsch Brauerei Honer	DEBW 327029	8327054	815	163,1
Wutöschingen HB Bohl	DEBW 337071	8337123	1.950	261,9
Wutöschingen HB Münz	DEBW 337069	8337123	2.100	247,7
Wutöschingen HB Ob der Linde	DEBW 337070	8337123	1.380	107,4
Wutöschingen HB Semberg	DEBW 337072	8337123	1.100	120,3
WV Bad Mergentheim, NOW, WW Bronn	DEBW 128042		2.904	580,8

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
WV Bargau	DEBW 136048	8136065	2.800	301,4
WV Bauersbach	DEBW 126022	8126047	75	17,5
WV Beltersrot	DEBW 126021	8126047	191	63
WV Böbingen	DEBW 136059	8136009	3.200	356,2
WV Degenfeld	DEBW 136049	8136065	500	82,2
WV Eschach Seifertshofen & Kemnaten	DEBW 136009	8136020	140	39,7
WV GD LW VG Hussenhofen	DEBW 136062	8136065	2.000	219,2
WV GD LW VG Rechberg mit Metlangen/Reiprechts/Schönbronn/Radelstetten	DEBW 136058	8136065	1.670	211
WV GD LW VG Straßdorf	DEBW 136038	8136065	3.500	430,1
WV Göggingen-Horn u. Iggingen-Schönhardt u. Außengehöfte	DEBW 136054	8136024 8136009 8136029 8136034	550	109,6
WV Heuchlingen	DEBW 136061	8136029	1.000	180,8
WV Igersheim, NOW,WW Bronn	DEBW 128043		2.575	515,1
WV Jagstgruppe, Herboldshausen, NOW-Rudolfsberg	DEBW 127027	8127046	150	23,6
WV Jagstgruppe, NOW-LW	DEBW 136076	8136035	310	57,5
WV Leinzell	DEBW 136057	8136040	2.200	411
WV Lindenfeld, Unterbettringen,, Klarenberg-Ost	DEBW 136051	8136065	3.200	602,7
WV Lorch Hochzone, LW	DEBW 136073	8136042	2.740	220,8
WV Lorch Pulzwaldzone, LW	DEBW 136072	8136042	850	123,3
WV Lorch Strauben, LW	DEBW 136070	8136042	60	13,7
WV Lorch VG Oberkirnek, Unterkirnek, Rattenharz, LW	DEBW 136071	8136042	550	110
WV Lorch Weitmars,HZ und NZ, LW	DEBW 136069	8136042	1.080	109,6
WV Mögglingen, LW	DEBW 136077	8136043	4.120	597,3
WV Neresheim-Kösingen, LW-VB2	DEBW 136085	8136045	650	109,6
WV Neuler ON Neuler	DEBW 136013	8136046	3.145	383,6
WV Oberkochen, HB Esshalde, LW	DEBW 136086	8136050	1.200	183,6
WV Rainau, LW	DEBW 136087	8136089	2.200	550,7
WV Rieswasser, LW	DEBW 136088	8136019	1.100	164,4
WV Waldstetten, LW Zone	DEBW 136074	8136079	2.200	274
WV Waldstetten-Weilerstoffel, Tannweiler	DEBW 136055	8136079	220	301,4
WV Weikersheim, NOW, WW Bronn	DEBW 128041		3.835	767,1
WV Weiler-in -den-Bergen, Herdtlingsweiler	DEBW 136052	8136065	1.050	150,7
WV Wißgoldingen, LW	DEBW 136075	8136079	1.400	158,9
WV ZV Mutlanger Gruppe LW VG Täferrot	DEBW 136068	8136070	420	65,8
WV ZV Mutlanger Gruppe, LW VG Göggingen u. Mulfingen	DEBW 136066	8136024	2.500	301,4
WV ZV Mutlanger Gruppe, LW VG Iggingen und Brainkofen	DEBW 136067	8136034	2.350	383,6
WV ZV Mutlanger Gruppe, VG Schechingen, LW	DEBW 136089	8136062	2.380	309,6
WV ZV Rombachgruppe WT/HB Tonolzbronn, LW	DEBW 136080	8136061 8136070 8136020	2.500	328,8
WVG TB Bad Bellingen	DEBW 336001	8336006	3.560	764
WVV Himmelreich Buchenbach HB Ibental	DEBW 315038	8315020	730	84,1

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WVV Himmelreich Buchenbach HB Wagensteig	DEBW 315039	8315020	630	61,1
WVV Himmelreich Buchenbach OT Buchenbach	DEBW 315036	8315020	1.700	227,1
WVV Himmelreich Buchenbach OT Falkensteig HB Schulterdobel	DEBW 315037	8315020	200	29,3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 2,Schallbach, Wittlingen, Rümmingen	DEBW 336041	8336100 8336075 8336073	2.260	452,1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 4, Blansingen, Welmlingen, Wintersweiler	DEBW 336004	8336014	1.958	391,8
WVV Südliches Markgräflerland Zone 4a, Kleinkems	DEBW 336040	8336014	500	100
WVV Südliches Markgräflerland Zone 6, Fischingen, Egringen	DEBW 336015	8336014 8336024	1.653	254
Wyhl, Pumpwerk 08316	DEBW 316040		3.637	505,1
Zaberfeld HB Hagen	DEBW 125014	8125081 8125108	1.700	128,8
Zachersmühle, Adelberg	DEBW 117050		50	10
Zell i. W. HB Erlenboden	DEBW 336085	8336103	760	152
Zell i. W. Pfaffenberg	DEBW 336086	8336103	166	33,2
Zell im Wiesental Zone 1 HB Liebeck	DEBW 336035	8336103	4.500	900
Zell im Wiesental Zone 2 HB Obermatt	DEBW 336043	8336103	3.000	600
Zell ON Riedichen	DEBW 336042	8336103	220	44
Zell OT Mambach 08336	DEBW 336036	8336103	450	90
ZfP Emmendingen	DEBW 316005		1.800	221,4
ZFP Winnenden	DEBW 119107	8119085	950	190
ZV BiberwasserVers-Gr., Schwäbisch Hall, NOW-HB-Fronrot	DEBW 127041	8127076	2.400	488,2
ZV Kochereckgruppe, NOW-HB-Fronrot	DEBW 127040	8127086	535	200
ZV Kochereckgruppe, NOW-WT-Rudelsdorf	DEBW 127031	8127009 8127086	1.600	383,6
ZV Menzlesmühle Quelle Hundsberg	DEBW 136063	8136027	83	16,6
ZV Menzlesmühle WT Nardenheim OT-Gschwend, OT-Alfdorf, Lorch Bruck	DEBW 100001	8136027 8119001 8136042	1.653	330,6
ZV Mühlbachgruppe-Hüffenhardt/Unter-,Obergimpern/Siegelsbach/Wollenberg	DEBW 20	8125087 8125006 8225042 8226055	4.932	986,6
ZV Obere Zabergäugruppe,HB Ochsenburg	DEBW 125013	8125108	1.350	205,5
ZV Rombachgruppe, Abtsgmünd-Untergröningen	DEBW 136040		1.185	109,6
ZV Rombachgruppe, HB Beilstein	DEBW 136044		1.550	183,6
ZV Rombachgruppe, Pommertsweiler	DEBW 136041		910	115,1
ZV Rombachgruppe, PW/SB Hau	DEBW 136043		452	120,5
ZV Rombachgruppe, PW/SB Krumbach	DEBW 136042		1.140	241,9
ZV Schmerachgruppe, NOW-HB-Fronrot	DEBW 127037	8127089	1.740	230,1
Zweckverband Endersbach/Rommelshausen	DEBW 119051	8119093 8119091	4.560	912
Zweckverband Siebenbrunnen HB Heide	DEBW 136039	8136087	1.300	205,5
Zweckverband Siebenbrunnen, WW-HB Kapf	DEBW 136030	8136087 8136010	2.100	342,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
BY - Bayern				
HAUSEN bei Würzburg	DEBY 4000/0679/00148	9679143	1.531	142
Hausham WG Althausham	DEBY 4000/0182/00413	9182119	60	8
HAUSHEIM WVS	DEBY 4000/0373/00026	9373113	1.794	241
Hawangen	DEBY 4000/0778/00017	9778149	1.350	500
Hechlingen	DEBY 4000/0577/01276	9577140	549	85
Heigenbrücken	DEBY 4000/0671/00013	9671126	2.277	250
Heilgersdorfer Gruppe	DEBY 4000/0315/00808	9473165	1.050	147
Heimbuchenthal	DEBY 4000/0671/00014	9671127	2.204	279
Heimertingen	DEBY 4000/0778/00018	9778150	1.720	500
Heinrichsthal	DEBY 4000/0671/00015	9671128	835	90
HELMSTADT	DEBY 4000/0679/00150	9679144	2.581	400
Hepberg	DEBY 4000/0176/00324	9176131	2.466	318
HERCHSHEIM	DEBY 4000/0679/00152	9679138	162	31
Herlheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01088	9678150	502	50
Herrenchiemsee	DEBY 4000/0187/00502	9187123	30	43
Herrieden Heuberg	DEBY 4000/0571/00077	9571166	2.400	140
Herrieden Rauenzell	DEBY 4000/0571/00071	9571166	1.200	220
Hersching Breitbrunn	DEBY 4000/0188/00173	9188124	1.547	240
Hesselberg-Gruppe	DEBY 4000/0571/00084	9571141	3.600	895
Hettenshausen	DEBY 4000/0186/00029	9186126	1.856	244
HETTSTADT	DEBY 4000/0679/00154	9679146	3.800	310
Hetzles	DEBY 4000/0474/01067	9474137	1.400	191,8
Hiemenhofen	DEBY 4000/0777/00138	9777167	136	27
HILPERTSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00043	9679201	88	15
Himmelkron	DEBY 4000/0477/00012	9477121	3.478	596
Himmelstadt	DEBY 4000/0677/00062	9677142	1.678	166
Hochstadt	DEBY 4000/0478/00018	9478127	1.671	202,1
Höchstädt	DEBY 4000/0479/00532	9479126	1.128	115
Hochwald Foods GmbH, Werk Weiding	DEBY 4000/0183/01407	9183136	0	720
Hofen	DEBY 4000/0777/00142	9777171	98	38
Hofstetten	DEBY 4000/0181/00518	9181124	1.838	345
Hohe Wart Haus	DEBY 4000/0676/00511	9671111	100	5,5
Hohenfurch	DEBY 4000/0190/00217	9190129	1.535	272,2
Höhenklinik Bischofsgrün	DEBY 4000/0472/00018	9472121	300	111
Hohenpeißenberg	DEBY 4000/0190/00106	9190130	3.765	834,5
Hohenschambacher-Gruppe	DEBY 4000/0375/01093	9375148	3.933	509
Hohenthan-Thanhausen	DEBY 4000/0377/00016	9377112	842	93
Hohenwarth	DEBY 4000/0372/00020	9372135	1.682	218
HOHESTADT	DEBY 4000/0679/00158	9679170	667	148
Hölldobel	DEBY 4000/0777/00146	9777138	70	52
Holzgünz	DEBY 4000/0778/00019	9778151	1.270	250
HOLZKIRCHEN - WÜSTENZELL	DEBY 4000/0679/00159	9679149	995	250
HOLZKIRCHHAUSEN	DEBY 4000/0679/00160	9679144	570	82
Holzstetten	DEBY 4000/0777/00150	9777124	300	133
Hopferau	DEBY 4000/0777/00151	9777135	1.000	356
Hopferbach	DEBY 4000/0777/00152	9777176	700	52
HOPFERSTADT	DEBY 4000/0679/00046	9679170	674	112
Horb	DEBY 4000/0478/00028	9478144	340	42,6
Horsdorf	DEBY 4000/0478/00006	9478165	200	25
Höslwang Gemeinde	DEBY 4000/0187/00515	9187145	1.243	230
HÖTTINGEN	DEBY 4000/0679/00162	9679122	111	15
Huglfing	DEBY 4000/0190/00109	9190131	2.665	487,8

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Hundelshausen (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01122	9678157	217	19
Hundshaupten	DEBY 4000/0474/01168	9474124	343	43,8
Huttenwang	DEBY 4000/0777/00160	9777111	150	27
IAK-Isar-Amper-Klinikum Haar	DEBY 4000/0184/00080	9184123	1.900	851
Iffeldorf	DEBY 4000/0190/00156	9190132	2.527	460,8
Igensdorf	DEBY 4000/0474/01171	9474140	4.480	712,3
Iglersreuth	DEBY 4000/0377/00017	9377112	50	17,2
Ilmmünster	DEBY 4000/0186/00014	9186130	2.245	230
Immenreuth	DEBY 4000/0377/00018	9377127	1.625	233,4
Immenthal -Sellthüren	DEBY 4000/0777/00161	9777138	261	112
Industriepark Werk Bobingen	DEBY 4000/0772/30003	9772125	0	165,4
Ingenried	DEBY 4000/0190/00061	9190133	988	355,3
INGOLSTADT	DEBY 4000/0679/00048	9679138	260	27
Ingolstadt Ost	DEBY 4000/0176/00043	9186158 9176153	3.635	589
Inning	DEBY 4000/0188/00175	9188126	4.515	769
Insingen	DEBY 4000/0571/00065	9571169	1.200	120
Inzlham, Wassergemeinschaft	DEBY 4000/0183/00002	9183143	30	15
Irl-Aspertsham e. G., Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/01449	9183132	235	57
Irpisdorf	DEBY 4000/0777/00163	9777158	50	29
Irschenberg Gemeinde	DEBY 4000/0182/00118	9182123	1.300	169
Irschenberg WG Reichersdorfer Einöden e.V.	DEBY 4000/0182/01538	9182123	84	11
Irschenberg WVG Jedling	DEBY 4000/0182/00120	9182123	100	13
Irschenberg WVV Niklasreuth e.V.	DEBY 4000/0182/00447	9182123	320	42
Irsee	DEBY 4000/0777/00164	9777139	1.422	680
Issigau	DEBY 4000/0475/32392	9475137	971	107
Itzgrund	DEBY 4000/0315/00809	9473138	2.290	321
J.B. Prinstner	DEBY 4000/0176/00351	9176114	393	16
Jettenbach/WBVGrünthal, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01419	9183122	669	88
Jetzendorf	DEBY 4000/0186/00015	9186132	3.116	370
Jugendvollzugsanstalt Rothenfeld	DEBY 4000/0188/00123	9188117	130	19
Junkersdorf a. d. W	DEBY 4000/0674/00017	9674184	231	25
KADENZHOFEN WVS	DEBY 4000/0373/00029	9373113	1.267	170
Kammlach	DEBY 4000/0778/00032	9778180	1.800	300
KANN BAUSTOFFWERKE GMBH WVS	DEBY 4000/0373/00031	9373159	50	14
Karbach	DEBY 4000/0677/00063	9677146	1.439	172
Karlstadt Gambach	DEBY 4000/0677/00065	9677148	1.171	115
Karlstadt Hesslar	DEBY 4000/0677/00066	9677148	355	40
Karlstadt Karlburg	DEBY 4000/0677/00067	9677148	2.061	190
Karlstadt Laudenbach	DEBY 4000/0677/00068	9677148	1.232	118
Karlstadt Mühlbach	DEBY 4000/0677/00069	9677148	425	72
Karlstadt Rohrbach	DEBY 4000/0677/00070	9677148	453	54
Karlstadt Stadelhofen	DEBY 4000/0677/00073	9677148	178	27
Karlstadt Stetten	DEBY 4000/0677/00071	9677148	1.017	115
Karlstadt Wiesenfeld	DEBY 4000/0677/00072	9677148	1.121	135
Karsbach	DEBY 4000/0677/00074	9677149	1.759	246
Karsbach Heßdorf	DEBY 4000/0677/00075	9677149	363	54
Karsbach Höllrich	DEBY 4000/0677/00076	9677149	457	64
Karsbach Weyersfeld	DEBY 4000/0677/00077	9677149	404	48
Karwendel	DEBY 4000/0777/00169	9777121	0	381
Kasendorf	DEBY 4000/0477/00005	9477124	2.479	256

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Kasing	DEBY 4000/0176/00020	9176139	1.310	260
Kastl (Opf)	DEBY 4000/0377/00019	9377128	1.721	223,9
Kauernhofen	DEBY 4000/0474/01148	9474123	1.010	158,9
Kernkraftwerk Gundremmingen	DEBY 4000/0774/33021	9774136	0	87,1
Kettershausen	DEBY 4000/0778/00052	9778221	1.750	400
Kienrathing, Wassergemeinschaft	DEBY 4000/0183/01443	9183114	31	11
Kinderklinik Prinzreg.-Luitpold	DEBY 4000/0776/00026	9776125	150	33
Kinding	DEBY 4000/0176/00022	9176137 9176164	2.913	476
Kinsau	DEBY 4000/0181/00521	9181129	1.048	198
Kirchberg im Wald	DEBY 4000/0276/12601	9276126	1.748	184,7
Kirchdorf	DEBY 4000/0780/05130	9780132	240	69,9
Kirchdorf im Wald	DEBY 4000/0276/12701	9276127	1.470	283,2
Kirchdorf, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01420	9183123	836	120
Kirchehrenbach	DEBY 4000/0474/01173	9474143	2.455	265,8
Kirchenlamitz	DEBY 4000/0479/00877	9479129	3.545	358
Kirchhaslach	DEBY 4000/0778/00020	9778157	1.280	250
KIRCHHEIM	DEBY 4000/0679/00051	9679153	1.610	183
Kirchheim i. Schw.	DEBY 4000/0778/00021	9778158	2.600	500
Kirchzell	DEBY 4000/0676/00515	9676131	2.298	572,9
KIST	DEBY 4000/0679/00166	9679154	2.675	340
Kitzingen Repperndorf EIGEN	DEBY 4000/0675/00027	9675141	363	136
Kitzingen S/M	DEBY 4000/0675/00028	9675141	863	94
Kleinheubach	DEBY 4000/0676/00516	9676132 9676153	3.634	706,8
Kleinkahl	DEBY 4000/0671/00016	9671135	1.827	184
Kleinlangheim S/M	DEBY 4000/0675/00029	9675142	1.745	202
Kleinmünster-Gruppe	DEBY 4000/0674/00018	9674153 9674164	1.786	198
Kleinrheinfeld (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01238	9678124	99	9
KLEINRINDERFELD	DEBY 4000/0679/00052	9679155	2.150	250
KLINGEN	DEBY 4000/0679/00167	9679118	99	14
Kloster Benediktbeuern	DEBY 4000/0173/00024	9173113	45	40
Kloster Oberschönenfeld	DEBY 4000/0772/40601	9772148	19	13,5
Kloster Reutberg (Brauerei)	DEBY 4000/0173/00023	9173141	40	50
KLOSTER ST. JOSEF WASSERVERSORGUNG	DEBY 4000/0373/00033	9373147	700	64
Klosterbräu Seemannshausen Gangkofen	DEBY 4000/0277/00453	9277121	40	27
Klosterbrauerei Andechs	DEBY 4000/0188/00128	9188117	0	25
Klosterbrauerei Weißenohe	DEBY 4000/0474/01139	9474173	1	19,2
Klosterhof	DEBY 4000/0777/00175	9777179	73	26
Klosterlangheim	DEBY 4000/0478/00002	9478139	373	40,4
Köditz	DEBY 4000/0475/33667	9475141	1.245	170
Köditz-Brunnenthal	DEBY 4000/0475/32407	9475141	282	47
Köditz-FWO-Ortsteile	DEBY 4000/0475/37019	9475141	538	74
Köditz-Lamitz	DEBY 4000/0475/32463	9475141	61	7
Köditz-Schlegel	DEBY 4000/0475/32439	9475141	424	79
Ködnitz	DEBY 4000/0477/00013	9477127	1.615	227
Kolitzheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01129	9678150	748	80
Kollnburg	DEBY 4000/0276/12801	9276128	941	95,8
Kollnburg - Allersdorf	DEBY 4000/0276/12802	9276128	336	41,4
Königsberg	DEBY 4000/0674/00020	9674164	3.665	465,2
Konnersreuther Gruppe	DEBY 4000/0377/00022	9377131	1.816	262
Konradsreuth	DEBY 4000/0475/32302	9475142	2.421	255

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Konradsreuth-Ahornberg	DEBY 4000/0475/35780	9475142	1.047	154
Koppenwind	DEBY 4000/0674/00021	9674187	290	32
Kraftisried	DEBY 4000/0777/00181	9777144	2.350	822
Krähberg	DEBY 4000/0777/00182	9777111	65	13
Kraiburg am Inn, Markt	DEBY 4000/0183/01429	9183124	2.960	450
Kreppendorf	DEBY 4000/0573/06207	9573130	3.848	590
Kreuth Gemeinde	DEBY 4000/0182/00142	9182124	854	111
Kreuth Kurz Rainerweg 27 u. 29	DEBY 4000/0182/00628	9182124	77	10
Kreuth Mayr Campingplatz Rainerweg 10	DEBY 4000/0182/00625	9182124	50	7
Kreuth WBV Scharling-Schärfen-Point	DEBY 4000/0182/00131	9182124	200	26
Kreuth Wildbad Kreuth	DEBY 4000/0182/00140	9182124	101	13
Kreuth WVG Brunnbichl	DEBY 4000/0182/00138	9182124	52	7
Kreuth WVV Oberhof-Pförn	DEBY 4000/0182/00132	9182124	450	59
Kreuzthal	DEBY 4000/0780/06590	9780117	435	56,6
Kreuzwertheim Markt	DEBY 4000/0677/00078	9677151	3.783	337
Kreuzwertheim Röttbach	DEBY 4000/0677/00079	9677151	564	70
Kreuzwertheim Unterwittbach	DEBY 4000/0677/00080	9677151	195	33
Kreuzwertheim Wiebelbach	DEBY 4000/0677/00081	9677151	195	86
Krögelhofgruppe	DEBY 4000/0478/00029	9478165 9471185	165	30
Krummennaab	DEBY 4000/0377/00023	9377132	1.483	280
Krün	DEBY 4000/0180/00116	9180122	1.910	822
Kulmain	DEBY 4000/0377/00024	9377133	1.338	174,2
Kümmel	DEBY 4000/0478/00030	9478120	45	15
Kunreuth	DEBY 4000/0474/01081	9474145	1.700	137
Kupferberg	DEBY 4000/0477/00015	9477129	1.040	107
KÜRNACH	DEBY 4000/0679/00173	9679156	4.720	505
Kürnacher Hof	DEBY 4000/0780/06205	9780146	0	10
Lam	DEBY 4000/0372/00021	9372138	2.260	407
Lam-Engelshütt	DEBY 4000/0372/00022	9372138	665	91
Lamerdingen	DEBY 4000/0777/00187	9777147	1.800	397
LAMMSBRAUEREI WVS	DEBY 4000/0373/00037	9373147	110	134
LANG WILLIBALD WVS	DEBY 4000/0373/00038	9373167	1	14
Langdorf	DEBY 4000/0276/12901	9276129	1.272	149,4
Langdorf - Brandten	DEBY 4000/0276/12902	9276129	148	30,9
Langensendelbach	DEBY 4000/0474/01174	9474146	3.050	479,5
Langentheilen-Pilgramsreuth	DEBY 4000/0377/00052	9377148	189	55,2
Langenzenn Netz 2	DEBY 4000/0573/06210	9573120	380	49
Langfurth	DEBY 4000/0571/00108	9571170	2.000	246
Laub	DEBY 4000/0377/00025	9377139	68	33,7
Lauben	DEBY 4000/0778/00024	9778163	1.380	200
Laudenbach	DEBY 4000/0676/00523	9676135	1.417	187,1
Lautrach	DEBY 4000/0778/00025	9778164	1.250	250
Lechbruck	DEBY 4000/0777/00191	9777147	2.563	490
Legau	DEBY 4000/0778/00026	9778165	3.200	500
Lehrberg	DEBY 4000/0571/00089	9571171	2.450	263
Lehrberg OT	DEBY 4000/0571/00114	9571171	653	51
Leidersbach	DEBY 4000/0676/00528	9676136	4.900	493,2
Lengenwang	DEBY 4000/0777/00194	9777149	1.340	242
Lengmoos, WBV	DEBY 4000/0183/01460	9183118	290	27
Leonberg	DEBY 4000/0377/00104	9377137	245	56,9
Letten bei Igensdorf	DEBY 4000/0474/01172	9474140	390	68,4
Leupoldsgrün	DEBY 4000/0475/35900	9475145	1.197	150

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Leutenbach	DEBY 4000/0474/01163	9474147	884	137
Leutershausen	DEBY 4000/0571/00122	9571174	3.594	376
Leutershausen Lengenfeld, Wasserbeschaffungsverband	DEBY 4000/0571/00072	9571174	350	46
Leutershausen Neunkirchen	DEBY 4000/0571/00050	9571174	200	20
Lichtenau	DEBY 4000/0571/00078	9571170	3.100	383
Lichtenberg	DEBY 4000/0475/32437	9475146	1.197	118
Lindach (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01132	9678150	555	55
Lindauer Gruppe Neudrossenfeld	DEBY 4000/0477/00008	9477142	2.380	463
Lindberg	DEBY 4000/0276/13001	9276130	1.050	135,8
Lindberg - Buchenau	DEBY 4000/0276/13004	9276130	212	44,5
Lindberg - Lindbergmühle	DEBY 4000/0276/13002	9276130	667	82,4
Lindberg - Spiegelhütte	DEBY 4000/0276/13003	9276130	97	11,2
Lindberg - Zwieselerwaldhaus	DEBY 4000/0276/13005	9276130	50	17,2
LINDELBACH	DEBY 4000/0679/00055	9679175	500	60
LINDFLUR	DEBY 4000/0679/00056	9679176	406	45
LMB Hohenthanner Schloßbrauerei	DEBY 4000/0274/00514	9274141	37	162
LMB Käsewerk Hofmeister	DEBY 4000/0274/00515	9274172	48	96
LMB Landshuter Brauhaus	DEBY 4000/0274/00523	9261000	33	82
LMB Pöllinger Brauerei	DEBY 4000/0274/00516	9274172	42	108
LMB Spirklhof	DEBY 4000/0274/00522	9274120	124	8
LMB Weinbrennerei Rola	DEBY 4000/0274/00519	9274176	31	147
Lobacher Viehweide	DEBY 4000/0777/00207	9777170	49	10
Lochau-Trevesen	DEBY 4000/0377/00027	9377148	783	97
Loffeld	DEBY 4000/0478/00009	9478165	253	26
Lohberg	DEBY 4000/0372/00023	9372178	1.715	282
Lohr	DEBY 4000/0677/00086	9677155	4.987	991
Lohr Halsbach	DEBY 4000/0677/00087	9677155	261	48
Lohr Pflochsbach	DEBY 4000/0677/00088	9677155	575	53
Lohr Rodenbach	DEBY 4000/0677/00089	9677155	1.777	85
Lohr Ruppertshausen	DEBY 4000/0677/00090	9677155	800	90
Lohr Sackenbach	DEBY 4000/0677/00091	9677155	1.101	146
Lohr Sendelbach	DEBY 4000/0677/00092	9677155	2.808	302
Lohr Steinbach	DEBY 4000/0677/00093	9677155	890	102
Lohr Wombach	DEBY 4000/0677/00094	9677155	1.900	220
Ludwigschorgast	DEBY 4000/0477/00016	9477135	973	108
Lüslfeld (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01244	9678153	424	49
Lützelsdorf	DEBY 4000/0474/01116	9474161	250	27,4
Mähring	DEBY 4000/0377/00030	9377139	500	67,6
MAIDBRONN	DEBY 4000/0679/00175	9679180	989	140
Maierhöfen	DEBY 4000/0776/00028	9776118	1.490	332
Mainbernheim S/M	DEBY 4000/0675/00030	9675144	2.234	295
Mainsite	DEBY 4000/0676/00532	9676145	1.100	493,2
Mainstockheim EIGEN	DEBY 4000/0675/00031	9675146	1.921	222
Malzfabrik Albert Müller	DEBY 4000/0375/01065	9375196	220	31
Mannsgereuther Gruppe	DEBY 4000/0478/00022	9478155 9476171	330	120
MARGETSHÖCHHEIM	DEBY 4000/0679/00057	9679161	3.287	822
Markt Aindling	DEBY 4000/0771/00052	9771114	4.348	571
Markt Altenstadt	DEBY 4000/1775/00001	9775111	5.000	712
Markt Berolzheim	DEBY 4000/0577/01215	9577149	1.308	183
Markt Biberbach	DEBY 4000/0772/10000	9772121	3.436	377
Markt Bissingen	DEBY 4000/0773/00012	9773117	3.482	928

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Markt Buch - Obenhausen Hochzone - Ortsteile Hinterland (Tiefbr. 2 Obenhausen)	DEBY 4000/1775/00004	9775118	919	200
Markt Buch - Obenhausen Tiefzone - Gannertshofen (Brunnen 2 und 3)	DEBY 4000/1775/00003	9775118	2.961	444
Markt Burtenbach - WVA Kemnat	DEBY 4000/0774/15805	9774122	607	70,9
Markt Burtenbach - WVA Oberwaldbach	DEBY 4000/0774/15808	9774122	515	85,6
Markt Einersheim S/M	DEBY 4000/0675/00033	9675148	1.190	155
Markt Fischach	DEBY 4000/0772/40300	9772141	4.562	807,5
Markt Freihung	DEBY 4000/0371/00384	9371121	2.700	480
Markt Hahnbach	DEBY 4000/0371/00386	9371126	3.100	340
Markt Hohenburg	DEBY 4000/0371/00389	9371129	1.400	205
Markt Hohenburg (Ransbach)	DEBY 4000/0371/00395	9371129	340	51
Markt Kastl	DEBY 4000/0371/00390	9371132	1.400	180
Markt Kellmünz	DEBY 4000/1775/00010	9775132	1.373	137
Markt Königstein	DEBY 4000/0371/00391	9371135	1.800	340
Markt Langquaid	DEBY 4000/0273/00422	9273141	3.500	422
Markt Metten	DEBY 4000/0271/00287	9271132	4.219	593
Markt Münsterhausen	DEBY 4000/0774/31436	9774160	1.979	269,8
Markt Nandlstadt (Nur Netzbetreiber)	DEBY 4000/0178/00014	9178144	4.893	447,7
Markt Neuburg a.d. Kammel - WVA Edelstetten	DEBY 4000/0774/31437	9774162	1.951	333,5
Markt Perlesreut WBW Eisenbernreut	DEBY 4000/0272/01031	9272138	153	17
Markt Perlesreut WBW Ellersdorf	DEBY 4000/0272/01035	9272138	51	6,2
Markt Perlesreut WBW Empersreut	DEBY 4000/0272/01030	9272138	58	5,7
Markt Perlesreut WBW Hangalzelsberg	DEBY 4000/0272/01033	9272138	80	7
Markt Perlesreut WBW Hirtreut	DEBY 4000/0272/01032	9272138	99	15
Markt Perlesreut WBW Hötzerreut	DEBY 4000/0272/01036	9272138	74	12
Markt Perlesreut WBW Maresberg	DEBY 4000/0272/01029	9272138	290	35
Markt Perlesreut WBW Niederperlesreut	DEBY 4000/0272/01037	9272138	204	19
Markt Perlesreut WBW Unteranschiessing	DEBY 4000/0272/01034	9272138	225	38
Markt Perlesreut WBW Biberbach	DEBY 4000/0272/01039	9272138	67	31
Markt Perlesreut WBW Hatzerreut	DEBY 4000/0272/01038	9272138	63	12
Markt Perlesreut, Hörmannsberg	DEBY 4000/0272/00620	9272138	1.458	177
Markt Pfaffenhausen	DEBY 4000/0778/00036	9778187	2.230	300
Markt Pöttmes	DEBY 4000/0771/00054	9771156	3.250	458
Markt Rettenbach	DEBY 4000/0778/00027	9778168	3.780	700
Markt Rieden	DEBY 4000/0371/00396	9371146	2.900	390
Markt Schmidmühlen	DEBY 4000/0371/00397	9371148	2.200	310
Markt Schöllnach	DEBY 4000/0271/00097	9271149 9271125	4.844	452
Markt Schönberg, Denglerwals,Solla,Lueg,Artmannsreuth	DEBY 4000/0272/03405	9272147	2.874	521
Markt Schönberg, Kleeham,Heimbrechtsreuth	DEBY 4000/0272/04247	9272147	841	131
MARKT SCHWARZACH	DEBY 4000/0278/00009	9278187	2.495	373
Markt Thalmässing	DEBY 4000/0576/04337	9576148	1.920	349
Markt Tüßling	DEBY 4000/0171/00324	9171133	3.241	352
Markt Wald	DEBY 4000/0778/00028	9778169	2.210	450
Markt Weidenberg, OT Heßlach	DEBY 4000/0472/00061	9472199	83	12
Markt Weidenberg, OT Mengersreuth-Rügersberg	DEBY 4000/0472/00060	9472199	810	136
Markt Welden	DEBY 4000/0772/20900	9772216	3.572	509,7
Markt Winzer	DEBY 4000/0271/00107	9271153	3.831	512

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Markt Wittislingen	DEBY 4000/0773/00016	9773183	2.364	359
Marktbreit u. Gnodstadt S/M	DEBY 4000/0675/00032	9675147	3.691	569
Marktgraitz	DEBY 4000/0478/00032	9478143	1.212	123,3
Marktheidenfeld Altfeld	DEBY 4000/0677/00096	9677157	778	178
Marktheidenfeld Dillberg	DEBY 4000/0677/00097	9677157	1.500	355
Marktheidenfeld Glasofen	DEBY 4000/0677/00099	9677157	429	45
Marktheidenfeld Marienbrunn	DEBY 4000/0677/00100	9677157	371	32
Marktheidenfeld Michelrieth	DEBY 4000/0677/00101	9677157	528	75
Marktheidenfeld Oberwittbach	DEBY 4000/0677/00102	9677157	142	18
Marktheidenfeld Zimmern	DEBY 4000/0677/00103	9677157	493	51
Marktleugast	DEBY 4000/0477/00017	9477138	3.266	561
Marktleuthen Zone 1	DEBY 4000/0479/00557	9479135 9479129	2.927	378
Marktleuthen Zone 2	DEBY 4000/0479/01391	9479135 9479152 9479159	492	120
Marktschellenberg	DEBY 4000/0172/00493	9172124	1.810	139
Marktschorgast	DEBY 4000/0477/00018	9477139	1.460	243
Ob	DEBY 4000/0777/00241	9777118	300	129
Oberaltertheim - Niederhofen	DEBY 4000/0679/00184	9679165	1.187	135
Oberasbach infra	DEBY 4000/0573/06203	9573122	3.662	498
Oberau	DEBY 4000/0180/00151	9180126	3.245	483
Oberaurach	DEBY 4000/0674/00025	9674159	4.029	387
Oberbergkirchen, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01421	9183132	979	123
OBERBUCHFELD WVS	DEBY 4000/0373/00043	9373119	1.000	161
Oberdachstetten	DEBY 4000/0571/00121	9571183	1.700	178
Oberdolling	DEBY 4000/0176/00025	9176150	1.168	253
Oberdorf-Obermaiselstein e.G.	DEBY 4000/0780/06466	9780131	130	38,4
Oberehrenbach	DEBY 4000/0474/01175	9474147	299	123,3
OBEREISENHEIM	DEBY 4000/0679/00185	9679167	600	86
Obereschenbach	DEBY 4000/0672/00024	9672127	565	46
Obergünzburg Großraumversorgung	DEBY 4000/0777/00244	9777154	2.582	772
Obergünzburg Ort	DEBY 4000/0777/00245	9777154	4.591	726
Oberhausen	DEBY 4000/0190/00070	9190135	2.055	392,1
Oberhöhenberg, Wassergemeinschaft	DEBY 4000/0183/01446	9183147	45	13
Oberlauterbach	DEBY 4000/0186/00041	9186162	276	36
Oberleichtersbach	DEBY 4000/0672/00025	9672138	2.131	498
OBERLEINACH	DEBY 4000/0679/00187	9679200	1.387	132
Obermaiselstein- Niederdorf	DEBY 4000/0780/05140	9780131	953	254,8
Obernbreit S/M	DEBY 4000/0675/00037	9675156	1.721	227
OBERÖLSBACH WVS	DEBY 4000/0373/00044	9373113	844	112
OBERPLEICHFELD	DEBY 4000/0679/00188	9679169	1.088	108
Oberreith-Traunhofen, Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/01452	9183147	229	44
Oberrieden	DEBY 4000/0778/00033	9778183	1.240	200
Oberschwarzach (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01143	9678164	720	63
Oberschwarzenberg	DEBY 4000/0780/05938	9780128	115	24,7
Obersinn	DEBY 4000/0677/00109	9677169	972	116
Obersöchering	DEBY 4000/0190/00151	9190136	1.519	286,8
Oberspiesheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01144	9678150	611	52
Oberthingau	DEBY 4000/0777/00246	9777175	750	110
Oberthulba	DEBY 4000/0672/00026	9672139	3.959	369
Obertrubach	DEBY 4000/0474/01146	9474156	619	82,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Oberwappenöst-Witzlasreuth	DEBY 4000/0377/00035	9377133	446	59,1
Oberweilersbach	DEBY 4000/0474/01078	9474171	1.320	221,9
Oberwildflecken	DEBY 4000/0672/00027	9672163	409	71
Ochsenthal	DEBY 4000/0672/00028	9672127	54	7
Odenwald Faserplattenwerk	DEBY 4000/0676/00546	9676112	420	31
OELLINGEN	DEBY 4000/0679/00189	9679135	145	20
OESFELD	DEBY 4000/0679/00190	9679122	116	19
Ofterschwang	DEBY 4000/0780/05158	9780134	1.831	418,8
Ohlstadt	DEBY 4000/0180/00154	9180127	3.267	560
Ohrenbach	DEBY 4000/0571/00066	9571188	600	117
Ölbrunn-Frankenreuth	DEBY 4000/0377/00036	9377133	138	23,3
OPFERBAUM	DEBY 4000/0679/00191	9679117	762	75
Ortsnetz Wolfersdorf	DEBY 4000/0178/00005	9178156	2.500	126
Osram GmbH Schwabmünchen	DEBY 4000/0772/30004	9772200	0	156,8
OSTHAUSEN	DEBY 4000/0679/00063	9679135	75	15
Otterfing Gemeinde	DEBY 4000/0182/00063	9182127	3.970	516
Ovofit Eierprodukte GmbH	DEBY 4000/0183/01432	9183129	0	46
Oy-Mittelberg	DEBY 4000/0780/05159	9780128	4.446	666,8
Pähl	DEBY 4000/0190/00194	9190138	2.355	398,4
Paradeismühle	DEBY 4000/0676/00547	9676134	150	35,6
Partenstein Br. HZ	DEBY 4000/0677/00110	9677170	1.430	233
Partenstein Qz. NZ	DEBY 4000/0677/00111	9677170	1.435	208
Patersdorf	DEBY 4000/0276/13401	9276134	1.558	195,9
Pechbrunn	DEBY 4000/0377/00037	9377145	1.078	149,9
Pemfling-Grafenkirchen	DEBY 4000/0372/00027	9372146	256	30
Pentling	DEBY 4000/0375/01069	9375180	4.222	616
Pfaffenhausen an der fränkischen Saale	DEBY 4000/0672/00029	9672127	694	46
Pfaffenreuther Gruppe	DEBY 4000/0377/00020	9377141 9377158	1.243	221,9
Pfaffenried- Nesso	DEBY 4000/0780/04841	9780146	80	10,4
Pfaffing Fa. Alpenhain	DEBY 4000/0187/00233	9187159	10	997
Pfaffing WBV Rettenbach-Oberndorf	DEBY 4000/0187/00295	9187159	48	68
Pfarrweisach	DEBY 4000/0674/00026	9674184 9674130 9674210	1.517	217
Pforzen	DEBY 4000/0777/00249	9777158	2.130	450
PILSACH WVS	DEBY 4000/0373/00047	9373153	1.591	225
Pinzberg	DEBY 4000/0474/01101	9474158	915	113,2
PLANKSTETTEN WVS	DEBY 4000/0373/00049	9373112	450	70
Plaumdorf/Eresing	DEBY 4000/0181/00526	9181118	271	93
Pless	DEBY 4000/0778/00037	9778188	840	100
Plößberg	DEBY 4000/0377/00038	9377146	3.326	727,1
Polling	DEBY 4000/0190/00089	9190142	3.202	796,4
Polling, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01422	9183136	3.028	484
Poppendorf bei Pretzfeld	DEBY 4000/0474/01083	9474161	220	23,3
Poppenhausen-Pfersdorf	DEBY 4000/0678/01178	9678168	434	48
Poppenlauer	DEBY 4000/0672/00017	9672131	4.489	230
Pörnbach	DEBY 4000/0186/00010	9186144	4.333	578
Pösing	DEBY 4000/0372/00037	9372147	960	123
Prackenbach	DEBY 4000/0276/13501	9276135	886	97
Prackenbach - Krailing	DEBY 4000/0276/13502	9276135	113	14,8
Prackenbach - Moosbach	DEBY 4000/0276/13503	9276135	443	50,2
Prem	DEBY 4000/0190/00162	9190143	860	212,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Presseck	DEBY 4000/0477/00020	9477148	1.899	292
Pretzfeld	DEBY 4000/0474/01179	9474161	1.491	164,4
Prex / Faßmannsreuth	DEBY 4000/0475/37637	9475161 9475162	584	99
Prichsenstadt V/A	DEBY 4000/0675/00038	9675158	3.097	421
Prittriching	DEBY 4000/0181/00528	9181127	2.474	772
Privatbrauerei Hofmühl GmbH	DEBY 4000/0176/00352	9176123	9	136
Prölsdorf	DEBY 4000/0674/00027	9674187	318	31
PRÖNSDORFER GRUPPE WVS	DEBY 4000/0373/00052	9373167	2.471	424
PROSSELSHEIM	DEBY 4000/0679/00194	9679174	1.500	115
Prüßberg (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01100	9678157	95	9
Prutting Gemeinde	DEBY 4000/0187/00559	9187163	2.293	364
Prutting WBV Obernburg/Haidbichl	DEBY 4000/0187/00346	9187163	267	48
Puch	DEBY 4000/0186/00031	9186144	394	60
Pullenreuth	DEBY 4000/0377/00039	9377148	749	213,8
Puschendorf	DEBY 4000/0573/06204	9573124	2.194	272
PÜSSENSHEIM	DEBY 4000/0679/00065	9679174	100	27
PYRBAUM WVS	DEBY 4000/0373/00053	9373156	2.749	307
Raisting	DEBY 4000/0190/00185	9190144	2.228	710,3
Rammingen	DEBY 4000/0778/00046	9778209 9778204	4.500	600
Ramsau	DEBY 4000/0172/01247	9172129	1.740	443
RANDERSACKER	DEBY 4000/0679/00195	9679175	3.050	384
Rannungen	DEBY 4000/0672/00030	9672143	1.168	104
Ranoldsberg e. G., Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/01453	9183114	350	63
Rastberg Gruppe	DEBY 4000/0571/00086	9571208	2.600	547
Ratholz- Trieblings	DEBY 4000/0780/06586	9780124	80	30,1
Rauher-Berg-Gruppe - Gemeinde Bibertal	DEBY 4000/1774/58088	9774119	4.762	657,3
Rechtenbach	DEBY 4000/0677/00112	9677172	1.000	94
Rechtmehring, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01423	9183139	1.876	389
Redwitz	DEBY 4000/0478/00031	9478155	3.147	446,3
Regen - March	DEBY 4000/0276/13802	9276138	619	114,9
Regen - Oberneumais	DEBY 4000/0276/13803	9276138	360	32,7
Regen - Schweinhütt	DEBY 4000/0276/13804	9276138	784	87
Regens-Wagner, Hohenwart-Klosterberg	DEBY 4000/0186/00025	9186128	125	38
Regnitzlosau	DEBY 4000/0475/37622	9475120 9475161	2.500	368
Rehaklinik Schwabthal	DEBY 4000/0478/00020	9478165	139	155
Reha-Klinik Überruh	DEBY 4000/0780/06287	8436049	300	137
Reichenbach	DEBY 4000/0777/00257	9777153	206	88
Reichenbach - Wassergenossenschaft e.G.	DEBY 4000/0780/05763	9780133	230	41,1
REICHENBERG	DEBY 4000/0679/00066	9679176	2.326	279
Reichertshofen	DEBY 4000/0186/00012	9186147 9186113	4.581	673
Reichling	DEBY 4000/0181/00529	9181135	1.668	422
Reicholzried	DEBY 4000/0780/05106	9780119	850	123,3
Reifenberg	DEBY 4000/0474/01082	9474171	175	18,9
Reinhardsried	DEBY 4000/0777/00260	9777175	350	148
REMLINGEN	DEBY 4000/0679/00067	9679177	1.492	330
Rentweinsdorfer-Gruppe	DEBY 4000/0674/00029	9674190 9674210 9471174	2.904	293
Rettenberg	DEBY 4000/0780/05160	9780137	4.129	443,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Retzstadt	DEBY 4000/0677/00113	9677175	1.582	149
Reuth bei Erbendorf	DEBY 4000/0377/00040	9377149	1.160	125,3
Rieden a. F.	DEBY 4000/0777/00265	9777163	1.277	329
Rieden Zellerberg	DEBY 4000/0777/00266	9777164	1.331	370
Riedenberg	DEBY 4000/0672/00032	9672145	971	120
RIEDENHEIM	DEBY 4000/0679/00196	9679179	477	82
Riedering Gemeinde	DEBY 4000/0187/00342	9187167	2.460	435
Riedering Wasserwerk Huber	DEBY 4000/0187/00565	9187167	2.455	353
Riedering WBV Ulperting	DEBY 4000/0187/00583	9187167	47	21
Riedering WVA Parnsberg	DEBY 4000/0187/00591	9187167	460	82
Rieggis- Niedersonthofen	DEBY 4000/0780/06702	9780143	945	130
Riegsee	DEBY 4000/0180/00169	9180128	1.204	237
Rieneck	DEBY 4000/0677/00114	9677177	2.062	309
Riesen	DEBY 4000/0190/00163	9190154	100	17,5
Rimbach	DEBY 4000/0372/00028	9372151	1.855	298
Rimbach, WBV	DEBY 4000/0183/01461	9183135	64	31
Rimsting Gemeinde	DEBY 4000/0187/00667	9187168 9187162	3.475	821
Rinchnach	DEBY 4000/0276/13901	9276139	969	104,7
Rinchnach - Gehmannsberg	DEBY 4000/0276/13902	9276139	295	33,9
Rinchnach - Grub	DEBY 4000/0276/13903	9276139	389	35,8
Rinchnach - Kasberg	DEBY 4000/0276/13904	9276139	1.040	108,8
Ritter GmbH Schwabmünchen	DEBY 4000/0772/30005	9772200	0	252
RITTERSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00197	9679134	292	37
Röckingen Opfenried	DEBY 4000/0571/00082	9571192	150	30
Rödelsee S/M	DEBY 4000/0675/00039	9675161	1.695	213
Roden	DEBY 4000/0677/00115	9677178	553	63
Roden Ansbach	DEBY 4000/0677/00116	9677178	461	69
Röllbach	DEBY 4000/0676/00553	9676151	1.663	198,9
Romansthal	DEBY 4000/0478/00007	9478165	104	17
Romatsried	DEBY 4000/0777/00272	9777124	117	41
Marktsteft S/M	DEBY 4000/0675/00034	9675149	1.886	261
Marktzeuln	DEBY 4000/0478/00027	9478144	1.240	176,1
Maroldsweisach	DEBY 4000/0674/00022	9674171 9674223	3.415	311,1
Martinsheim S/M	DEBY 4000/0675/00035	9675150	1.027	118
Martinszell/ Oberdorf	DEBY 4000/0780/06600	9780143	900	225
Matzersreuth	DEBY 4000/0377/00029	9377154	577	178,4
Max-Planck-Institut	DEBY 4000/0188/00142	9188137	150	22
Meeder	DEBY 4000/0315/00810	9473144	3.700	537
Mehring, Wasserbeschaffungsverband	DEBY 4000/0171/00802	9171124	350	49
Memmingerberg	DEBY 4000/0778/00029	9778171	2.830	500
Mespelbrunn	DEBY 4000/0671/00017	9671141	2.237	244
Michelau (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01174	9678157	418	38
Michelau-Neuhausen	DEBY 4000/0678/01175	9678157	69	14
Miesbach JMS GbR Müller am Baum	DEBY 4000/0182/00935	9182125	200	26
Miesbach WVA Leitzach	DEBY 4000/0182/00910	9182125	70	9
Miesbach WVG Potzenberg und Hofwies	DEBY 4000/0182/00116	9182125	54	7
Miesbach WVV Parsberg	DEBY 4000/0182/00114	9182125	300	39
Miesbach WVV Untere Wies e.V.	DEBY 4000/0182/00930	9182125	125	16
Milchverwertung Ostallgäu e.G.	DEBY 4000/0777/00220	9777168	5	225
Miltach	DEBY 4000/0372/00024	9372143	2.204	303
Miltenberg-Breitendiel	DEBY 4000/0676/00535	9676139	900	74

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Mimmelheim e. V., Brunnenerhaltungsverein	DEBY 4000/0183/01412	9183135	43	32
Mindelberg	DEBY 4000/0777/00222	9777154	50	42
Missen- Wilhams	DEBY 4000/0780/06432	9780127	4.600	438,4
Mittelsinn	DEBY 4000/0677/00104	9677159	803	107
Mittergars, Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/01450	9183118	406	66
Mömbris OT Kaltenberg	DEBY 4000/0671/00018	9671143	59	28
Mömbris OT Königshofen	DEBY 4000/0671/00019	9671143	857	88
Mömbris OT Molkenberg	DEBY 4000/0671/00020	9671143	68	34
Mömbris OT Niedersteinbach	DEBY 4000/0671/00021	9671143	1.004	94
Mömlingen	DEBY 4000/0676/00536	9676140	4.900	520,5
Mönchberg	DEBY 4000/0676/00537	9676141	2.600	465,8
Mönchsroth	DEBY 4000/0571/00087	9571179	1.700	191
Mönchstockheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01140	9678183	442	42
MÖNINGER GRUPPE WVS	DEBY 4000/0373/00039	9373126	4.633	885
MOOS	DEBY 4000/0679/00060	9679137	403	48
Mörnsheim	DEBY 4000/0176/00024	9176148	1.684	257
Motten	DEBY 4000/0672/00019	9672134	1.735	243
MÜHLHAUSEN	DEBY 4000/0679/00179	9679117 9679130 9679143 9679180 9679201	2.520	389
MÜHLHAUSEN WVS	DEBY 4000/0373/00040	9373146	4.413	581
Münchberg-Gottersdorf	DEBY 4000/0475/34891	9475154	274	34
Münchberg-Meierhof	DEBY 4000/0475/34818	9475154	392	177
Münchberg-Poppenreuth	DEBY 4000/0475/35626	9475154	110	26
Münz- und Postbräu König Ludwig GmbH	DEBY 4000/0774/15801	9774185	0	56,7
Münzenried	DEBY 4000/0777/00231	9777111	30	25
MVV Gersthofen	DEBY 4000/0772/10800	9772147	250	290
Naab	DEBY 4000/0377/00032	9377112	95	22,2
Nagel	DEBY 4000/0479/00880	9479138	1.800	230
Naila	DEBY 4000/0475/37842	9475156	3.960	839
Naila-Culmitz	DEBY 4000/0475/37896	9475112 9475156	1.500	234
Naila-Marxgrün	DEBY 4000/0475/37823	9475156	2.340	422
Nassach	DEBY 4000/0674/00024	9674111	360	24
Nassenfels	DEBY 4000/0176/00009	9176111	3.872	689
Nebelhornbahn	DEBY 4000/0780/05851	9780133	50	0
Nesselwang	DEBY 4000/0777/00234	9777153	2.860	548
Nesselwang Ost e. V.	DEBY 4000/0777/00235	9777153	338	88
Neualbenreuth	DEBY 4000/0377/00033	9377142	716	298,5
Neubeuern Markt	DEBY 4000/0187/00852	9187154	4.284	451
NEUBRUNN - BÖTTIGHEIM	DEBY 4000/0679/00183	9679164	2.240	207
Neudrossenfeld	DEBY 4000/0477/00007	9477142	3.917	328
Neuendorf	DEBY 4000/0677/00105	9677164	819	83
Neuenmarkt	DEBY 4000/0477/00019	9477143	3.094	389
Neuenried	DEBY 4000/0777/00237	9777111	85	38
Neuhaus an der Eger	DEBY 4000/0479/00524	9479127	356	53
Neuhütten	DEBY 4000/0677/00106	9677165	1.175	195
Neukirchen b Hl. Blut-Rittsteig	DEBY 4000/0372/00026	9372144	430	82
Neukirchen b. Hl. Blut	DEBY 4000/0372/00025	9372144	1.600	205
Neusimpering	DEBY 4000/0372/00048	9372135	60	3,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Neusitz	DEBY 4000/0571/00063	9571181	2.000	268
Neusles-Gräfenberg	DEBY 4000/0472/00014	9474132	581	98,6
Neusorg	DEBY 4000/0377/00034	9377143	2.039	216,7
Neustadt	DEBY 4000/0677/00107	9677166	951	104
Neustadt Erlach	DEBY 4000/0677/00108	9677166	300	52
Niederbergkirchen, Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/01451	9183130	1.170	209
Niederlauterbach - Rottenegg	DEBY 4000/0186/00030	9186162 9186122	1.258	171
Niedernberg	DEBY 4000/0676/00542	9676144	4.900	570,2
Niederrieden	DEBY 4000/0778/00031	9778177	1.400	300
Nordheim V/A	DEBY 4000/0675/00036	9675155	993	128
Nüdlingen	DEBY 4000/0672/00023	9672136	3.170	375
Nußdorf Gemeinde	DEBY 4000/0187/00183	9187156	2.468	365
Betzigau	DEBY 4000/0780/05064	9780114	3.150	383,6
Bichel	DEBY 4000/0780/04831	9780145	170	23,3
Bidingen	DEBY 4000/0777/00029	9777118	950	159
Biebelried S/M	DEBY 4000/0675/00016	9675113	1.241	205
BIEBEREHREN	DEBY 4000/0679/00115	9679118	726	75
Biessenhofen	DEBY 4000/0777/00030	9777112	3.000	493
Bihls Neuenried	DEBY 4000/0777/00031	9777165	106	49
Binnings Görwangs	DEBY 4000/0777/00033	9777111	120	82
Birgsau - Wassergemeinschaft	DEBY 4000/0780/05799	9780133	225	35,1
Birkenfeld	DEBY 4000/0677/00016	9677116	1.629	184
Birkenfeld-Billingshausen	DEBY 4000/0677/00017	9677119	517	57
Bischbrunn	DEBY 4000/0677/00018	9677119	1.812	189
Bischofsmais	DEBY 4000/0276/11601	9276116	2.520	116
Bischofsmais - Habischried	DEBY 4000/0276/11602	9276116	272	39,1
Bischofsmais - Langbruck	DEBY 4000/0276/11604	9276116	113	12,3
Bischofsmais - Seiboldsried	DEBY 4000/0276/11605	9276116	312	27
Bischofsmais Hermannsried	DEBY 4000/0276/11603	9276116	283	32,4
Bischwind (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01212	9678122	216	30
BKH Mainkofen	DEBY 4000/0271/00848	9271119	1.500	219
Blaibach	DEBY 4000/0372/00013	9372115	1.800	204
Blöcktach	DEBY 4000/0777/00037	9777128	456	85
Böbing	DEBY 4000/0190/00195	9190117	1.800	376,2
Böbrach	DEBY 4000/0276/11801	9276118	1.339	212,7
Böbrach - Auerkiel	DEBY 4000/0276/11802	9276118	66	16,3
Bodenmais - Oberlohwies	DEBY 4000/0276/11701	9276117	2.321	663
Bodenmais - Scherau	DEBY 4000/0276/11702	9276117	1.161	131
Bodenmais - Silberberg	DEBY 4000/0276/11703	9276117	174	25
Böhen	DEBY 4000/0778/00006	9778119	740	160
Bolsterlang	DEBY 4000/0780/04920	9780116	1.100	219,2
BOLZHAUSEN	DEBY 4000/0679/00004	9679188	124	12
Boos	DEBY 4000/0778/00007	9778120 9778217	2.850	650
Börlas Berg	DEBY 4000/0780/06588	9780127	50	10,4
Börwang	DEBY 4000/0780/05107	9780122	500	21,9
Bräu im Moos (Betriebswasserversorgung)	DEBY 4000/0171/00525	9171133	0	219
Brauerei Erharting Hans Röhrl (Bwv)	DEBY 4000/0183/01409	9183116	4	28
Brauerei Meusel	DEBY 4000/0471/04299	9471123	0	12
Brauerei Rapp	DEBY 4000/0772/20510	9772167	0	621,5
Brauerei Scherdel Hof GmbH & Co.KG	DEBY 4000/0475/39827	9464000	1	155
Brauerei Schimpfle	DEBY 4000/0772/40401	9772148	0	166,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Brauerei Schlossbrauerei Stelzer	DEBY 4000/0475/38735	9475158	1	26
Brauerei Toerring, Jettenbach	DEBY 4000/0183/01426	9183122	7	27
Brauerei Ustersbach	DEBY 4000/0772/20810	9772211	0	529,7
Brauerei-Kaiserdom	DEBY 4000/0471/04296	9461000	0	329
Breitbach (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01225	9678164	101	10
Breitbrunn Gemeinde	DEBY 4000/0187/00186	9187121	1.166	272
Breitenbrunn	DEBY 4000/0778/00008	9778121	2.640	600
Breitenthal	DEBY 4000/0774/31420	9774117	1.247	154,8
Brennberg/Frauenzell	DEBY 4000/0375/01088	9375120	1.900	223
Bruckberg	DEBY 4000/0571/00068	9571122	1.400	274
Brünnstadt (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01224	9678130	217	19
BUCH	DEBY 4000/0679/00011	9679118	97	17
Dietzhof	DEBY 4000/0474/01142	9474147	218	30,1
Dingisweiler	DEBY 4000/0777/00051	9777165	50	38
Dingolshausen	DEBY 4000/0678/01037	9678122	1.296	129
DIPBACH	DEBY 4000/0679/00122	9679117	631	67
Döhlau	DEBY 4000/0475/38576	9475120	3.986	431
Dollnstein	DEBY 4000/0176/00002	9176121	2.041	319
Dombühl	DEBY 4000/0571/00061	9571137	1.643	216
Donnersdorf (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01042	9678124	1.030	123
Drachselsried	DEBY 4000/0276/12001	9276120	847	121,3
Drachselsried - Blachendorf	DEBY 4000/0276/12003	9276120	280	31,7
Drachselsried - Geiger Christian	DEBY 4000/0276/12006	9276120	5	25,4
Drachselsried - Grafenried	DEBY 4000/0276/12004	9276120	224	34
Drachselsried - Graßl Josef	DEBY 4000/0276/12007	9276120	6	21,7
Drachselsried - Oberried/Unterried	DEBY 4000/0276/12005	9276120	713	105,6
Drosendorf am Eggerbach	DEBY 4000/0474/01167	9474123	300	41,1
Drügendorf	DEBY 4000/0474/01160	9474123	579	65,8
DRV-Fachklinik Wasach	DEBY 4000/0780/05901	9780133	150	68,5
Durach	DEBY 4000/0780/05665	9780120	4.999	920,1
Dürrwangen	DEBY 4000/0571/00013	9571139	2.800	550
Ebenhofen	DEBY 4000/0777/00058	9777112	1.400	329
Ebensfeld	DEBY 4000/0478/00019	9478120	2.171	320
Eberfing	DEBY 4000/0190/00080	9190120	1.370	290,7
Ebersbach	DEBY 4000/0777/00060	9777154	847	168
Eckartshausen (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01045	9678193	409	38
Egenhausen (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01046	9678193	597	52
Egersdorf	DEBY 4000/0573/06198	9573114	175	45
Egg a. d. Günz	DEBY 4000/0778/00011	9778130	1.200	200
Eggenthal	DEBY 4000/0777/00061	9777124	865	205
Eggerstorfer GmbH Konservenfabrik Roßbach	DEBY 4000/0277/00505	9277142	24	192
Egglkofen, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01417	9183115	1.329	178
Eggstatt Wasserwerk	DEBY 4000/0187/00436	9187125	2.800	545
Egling an der Paar	DEBY 4000/0181/00508	9181116	2.247	398
Egloffstein	DEBY 4000/0474/01075	9474124	881	93,2
Eglofs	DEBY 4000/0777/00062	9777154	65	16
EGNER & SOHN WVS	DEBY 4000/0373/00013	9373147	80	33
Ehrenbürggruppe	DEBY 4000/0474/01177	9474158	3.901	465,8
EIBELSTADT	DEBY 4000/0679/00015	9679124	2.878	367
EICHELSEE	DEBY 4000/0679/00016	9679134	324	27
Buch am Forst	DEBY 4000/0478/00003	9478139	548	70,4
Buch am Wald	DEBY 4000/0571/00069	9571125	577	61

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Buchbach, Markt	DEBY 4000/0183/01427	9183114	2.235	326
Buchenberg	DEBY 4000/0780/04949	9780117	3.900	344,4
Bundorf-Kimmelsbach	DEBY 4000/0674/00006	9674120	554	57
Burgberg	DEBY 4000/0780/06481	9780118	3.203	422,7
BURGERROTH	DEBY 4000/0679/00012	9679114	71	9
Burggen	DEBY 4000/0190/00045	9190118	1.650	311,5
BURGGRIESBACH WVS	DEBY 4000/0373/00011	9373126	483	48
Burgpreppach	DEBY 4000/0674/00007	9674121 9674184	1.397	196
Burgsinn	DEBY 4000/0677/00019	9677120	2.431	335
Bürgstadt	DEBY 4000/0676/00484	9676116	4.400	657
Burk (Mittelfranken)	DEBY 4000/0571/00014	9571128	1.200	410
Burk/Marktoberdorf	DEBY 4000/0777/00047	9777151	70	38
Burkardroth	DEBY 4000/0672/00005	9672117	4.729	563
Burtenbach	DEBY 4000/0774/31423	9774122	2.435	376,5
BÜTTHARD	DEBY 4000/0679/00013	9679122	830	177
Buxheim (Oberbayern)	DEBY 4000/0176/00008	9176118	3.773	471
Buxheim (Schwaben)	DEBY 4000/0778/00009	9778123	3.150	700
Campingplatz Elbsee	DEBY 4000/0777/00049	9777111	6	26
Campingplatz Grüntensee	DEBY 4000/0780/04832	9780145	0	21,9
Carl Macher Hülsenpapiere	DEBY 4000/0475/37039	9475141	6	67
Castell S/M	DEBY 4000/0675/00017	9675116	819	133
Chamerau	DEBY 4000/0372/00014	9372117	1.600	116
Chamerau-Lederdorn	DEBY 4000/0372/00015	9372117	700	69
Chiemsee Fraueninsel	DEBY 4000/0187/00000	9187123	233	71
Collenberg	DEBY 4000/0676/00486	9676117	2.400	180,8
Colmberg	DEBY 4000/0571/00115	9571130	2.100	232
Dammbach	DEBY 4000/0671/00011	9671160	1.832	208
DARSTADT	DEBY 4000/0679/00120	9679170	225	22
Deisenhausen	DEBY 4000/0774/31642	9774124	985	130
Denklingen	DEBY 4000/0181/00503	9181113	2.581	512
Der naturnahe Wasserkreislauf- Wagneritz	DEBY 4000/0780/05097	9780137	180	47,5
Dettelbach V/A	DEBY 4000/0675/00019	9675117	600	52
Dettelbach Neuses am Berg EIGEN	DEBY 4000/0675/00020	9675117	337	42
Detter	DEBY 4000/0672/00006	9672166	839	95
Diebach	DEBY 4000/0571/00092	9571134	1.103	115
Eichenbühl	DEBY 4000/0676/00490	9676119	2.572	178,6
Eisenberg	DEBY 4000/0777/00066	9777125	1.195	271
EISINGEN	DEBY 4000/0679/00017	9679126	3.563	426
Eitensheim	DEBY 4000/0176/00000	9176124	2.929	416
Elfershausen	DEBY 4000/0672/00009	9672121	2.394	367
Ellenfeld-Wendern	DEBY 4000/0377/00006	9377112	350	62,2
Enisried	DEBY 4000/0777/00069	9777149	65	38
Ensdorf e. G., Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/01448	9183124	730	161
Eppishausen	DEBY 4000/0778/00012	9778134	1.240	300
Erbendorf	DEBY 4000/0377/00007	9377116	4.824	688,6
ERBSHAUSEN - SULZWIESEN	DEBY 4000/0679/00130	9679143	858	90
Erdenweis-Wunschenberg	DEBY 4000/0377/00106	9377133	76	16,4
Eresing	DEBY 4000/0181/00510	9181118	1.790	293
Erharting, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01418	9183116	1.100	170
Erkheim	DEBY 4000/0778/00013	9778136	2.970	500
ERLABRUNN	DEBY 4000/0679/00018	9679128	500	197
ERLACH	DEBY 4000/0679/00019	9679170	366	46

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Erlenbach	DEBY 4000/0677/00020	9677122	2.424	193
Erlenbach-Tiefenthal	DEBY 4000/0677/00021	9677125	630	58
Ermengerst	DEBY 4000/0780/06589	9780146	550	71,5
Ernestgrün	DEBY 4000/0377/00051	9377142	184	14,9
Eschau	DEBY 4000/0676/00493	9676123	2.000	342,5
Eschau - Hobbach	DEBY 4000/0676/00494	9676123	1.000	241,1
Eschau - Wildensee	DEBY 4000/0676/00495	9676123	1.000	50,7
Eschenlohe	DEBY 4000/0180/00034	9180114	1.569	312
Eschlipp	DEBY 4000/0474/01071	9474121	64	6,8
Eschlkam	DEBY 4000/0372/00016	9372124	3.263	543
Esselbach	DEBY 4000/0677/00022	9677125	2.028	100
Esselbach-Kredenbach	DEBY 4000/0677/00024	9677126	650	76
Esselbach-Steinmark	DEBY 4000/0677/00023	9677126	629	53
ESSFELD	DEBY 4000/0679/00131	9679138	724	76
Eßleben (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01053	9678193	1.253	183
ESTENFELD	DEBY 4000/0679/00132	9679130	4.560	547
Ettal	DEBY 4000/0180/00036	9180115	789	254
Ettal/Schloß Linderhof	DEBY 4000/0180/00126	9180115	100	25
Ettringen	DEBY 4000/0778/00014	9778137 9772179	3.380	750
EU Schlachtbetrieb Weichslgartner	DEBY 4000/0274/00521	9274184	12	10
Euerdorf	DEBY 4000/0672/00010	9672122	1.523	200
EUERHAUSEN	DEBY 4000/0679/00133	9679138	266	34
Eußenheim	DEBY 4000/0677/00025	9677126	1.138	124
Eußenheim Aschfeld	DEBY 4000/0677/00026	9677127	753	80
Eußenheim Bühler	DEBY 4000/0677/00027	9677127	265	26
Eußenheim Hundsbach	DEBY 4000/0677/00028	9677127	357	40
Eußenheim Münster	DEBY 4000/0677/00029	9677127	262	24
Eußenheim Obersfeld	DEBY 4000/0677/00030	9677127	470	46
EWV BMW AG	DEBY 4000/0184/00004	9184112	80	18
EWV Brauerei Aying	DEBY 4000/0184/00005	9184137	0	151
EWV Gut Möschenfeld	DEBY 4000/0184/00078	9184121	65	8
EWV Voith Turbo	DEBY 4000/0184/00075	9184119	0	15
Fa. Brauerei Friedenfels, Brunnen, Trinkwasser	DEBY 4000/0377/00080	9377118	0	63,9
Fa. Dolphin	DEBY 4000/0772/20410	9772126	0	91,5
Fa. Käserei Bayreuth, Werk Kemnath, Brunnen	DEBY 4000/0377/00082	9377129	0	164,4
Fa. Kondrauer Mineral- u. Heilbrunnen (Brauchw.)	DEBY 4000/0377/00087	9377158	0	15
Fa. Schloßbrauerei Reuth	DEBY 4000/0377/00081	9377149	20	52,3
FABERHOF WVS GRAF VON FABER-CASTELLSCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG	DEBY 4000/0373/00015	9373156	50	10
Falkenberg	DEBY 4000/0377/00008	9377117	876	60,7
Falkenstein (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01054	9678124	76	9
Fall bei Lenggries	DEBY 4000/0173/00009	9173135	250	25
Farchant	DEBY 4000/0180/00037	9180116	3.655	392
Feldkirchen EWG Vagen	DEBY 4000/0187/00644	9187130	1.800	139
Feldkirchen WBV Feldolling	DEBY 4000/0187/00413	9187130	900	113
Feldkirchen WBV Westerham	DEBY 4000/0187/00629	9187130	2.768	490
Feldkirchen WG Hohenrain	DEBY 4000/0187/00697	9187130	976	340
Feldkirchen WV Elendskirchen-Krugling	DEBY 4000/0187/00716	9187130	56	18
Felizenzell, Wasserversorgung	DEBY 4000/0183/01455	9183114	138	44

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Fellen	DEBY 4000/0677/00031	9677128	803	107
Fellen Rengersbrunn	DEBY 4000/0677/00032	9677128	127	27
Fellen Wohnrod	DEBY 4000/0677/00033	9677128	88	11
Fellheim	DEBY 4000/0778/00015	9778139	1.120	200
Feuchtwangen	DEBY 4000/0571/00017	9571145	3.500	590
Feuchtwangen Kühnhardt	DEBY 4000/0571/00003	9571145	155	38
Finning	DEBY 4000/0181/00512	9181120	1.811	342
Firma Bosch-Rexroth Elchingen	DEBY 4000/1775/00026	9775139	2.500	124
Firma Lithon Plus Elchingen	DEBY 4000/1775/00027	9775139	60	2,5
Firma Wieland Vöhringen	DEBY 4000/1775/00025	9775162	2.600	124
Fischbachau Gemeinde	DEBY 4000/0182/00044	9182114	4.706	612
Fischbachau WBV Auerberg Hochzone	DEBY 4000/0182/00290	9182114	205	27
Fischbachau WG Auerberg West Tiefzone	DEBY 4000/0182/00291	9182114	150	19
Fischbachau WVV Brunnfeld e.V.	DEBY 4000/0182/00264	9182114	115	15
Fischen i. Allgäu	DEBY 4000/0780/05034	9780121	3.000	662
Fischl GmbH & Co KG Wasta Konserven Roßbach	DEBY 4000/0277/00501	9277142	20	84
Fleischwerke Zimmermann	DEBY 4000/0774/18088	9774185	0	12,3
Fletschenreuth	DEBY 4000/0475/38741	9475168	59	26
Flintsbach Gemeinde	DEBY 4000/0187/00185	9187131	2.989	400
Frammersbach Habichsthal	DEBY 4000/0677/00034	9677129	380	50
Frammersbach Lauterbachquelle	DEBY 4000/0677/00035	9677129	2.300	322
Frammersbach Rindersbachquelle	DEBY 4000/0677/00036	9677129	2.485	299
Frankenwald Mineralbrunnen Getränke GmbH & Co KG	DEBY 4000/0475/37997	9475156	10	33
Frankenwinheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01064	9678130	759	69
Frasdorf WBV Frasdorf	DEBY 4000/0187/00995	9187132	1.800	336
Frasdorf WBV Umratshausen	DEBY 4000/0187/00378	9187132	600	105
Frauenau - Flanitz	DEBY 4000/0276/12103	9276121	108	17,5
Frauenau - Glaserhäuser	DEBY 4000/0276/12101	9276121	2.288	427,4
FRICKENHAUSEN	DEBY 4000/0679/00024	9679131	1.247	160
Fridritt	DEBY 4000/0672/00022	9672135	221	18
Friedenfels	DEBY 4000/0377/00009	9377118	1.253	187,3
Friesenried	DEBY 4000/0777/00093	9777128	950	133
frischli Milchwerke GmbH & Co. Huber oHG Eggenfelden	DEBY 4000/0277/77288	9277116	0	142
Fuchsmühl	DEBY 4000/0377/00010	9377119	1.642	172,1
Fuchsstadt	DEBY 4000/0672/00013	9672124	1.857	186
FUCHSSTADT - Markt Reichenberg	DEBY 4000/0679/00026	9679176	542	83
Fuchstal	DEBY 4000/0181/00513	9181121	3.743	567
Fürnbach	DEBY 4000/0674/00011	9674187	369	39
Furth, Wassergemeinschaft	DEBY 4000/0183/01439	9183131	50	21
GABLER WVS	DEBY 4000/0373/00020	9373119	200	6
GANSBRAUEREI GMBH & CO. KG WVS	DEBY 4000/0373/00021	9373147	18	59
Gärtenrother Gruppe	DEBY 4000/0478/00021	9478116 9477136	1.042	151
Gasseldorf	DEBY 4000/0474/01149	9474121	536	142,5
Gattendorf	DEBY 4000/0475/39703	9464000 9475127	2.509	714
Gatterberg-Gruppe, Oberbergham-Vogeldorn, WBV	DEBY 4000/0183/01463	9183135	50	16
GAUBÜTTELBRUNN	DEBY 4000/0679/00030	9679153	562	59
GAUKÖNIGSHOFEN	DEBY 4000/0679/00139	9679134	1.116	110

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
GAURETTERSHEIM	DEBY 4000/0679/00140	9679122	169	28
Gebsattel	DEBY 4000/0571/00062	9571152	1.800	224
Geflügelschlachterei Groß GmbH Massing	DEBY 4000/0277/00488	9277133	0	91
Geiersthal - Nord	DEBY 4000/0276/12201	9276122	1.982	107
Geigersau	DEBY 4000/0190/00130	9190117	23	12,5
Geiselwind Zone I A S/M	DEBY 4000/0675/00022	9675127	282	72
Geiselwind Zone I B S/M + EIGEN	DEBY 4000/0675/00021	9675127	1.169	172
Geiselwind Zone II EIGEN	DEBY 4000/0675/00003	9675127	574	142
Geiselwind Zone IV EIGEN	DEBY 4000/0675/00023	9675127	322	28
Geisenried -Leuterschach	DEBY 4000/0777/00106	9777151	2.300	877
GELCHSHEIM	DEBY 4000/0679/00032	9679135	608	120
Gemeinde Adelsried	DEBY 4000/0772/20100	9772111	2.270	340,4
Gemeinde Adlitz	DEBY 4000/0472/00001	9472111	200	70
Gemeinde Aholming	DEBY 4000/0271/00268	9271111	2.298	238
Gemeinde Ahorntal	DEBY 4000/0472/00002	9472111	2.195	380
Gemeinde Alesheim	DEBY 4000/0577/01207	9577113	873	226
Gemeinde Aletshausen - WVA Haupeltshofen	DEBY 4000/0774/15804	9774111	125	17,2
Gemeinde Altenmünster	DEBY 4000/0772/20200	9772115	3.811	515
Gemeinde Ammerthal	DEBY 4000/0371/00403	9371111	1.800	250
GEMEINDE ASCHA	DEBY 4000/0278/00023	9278116	1.390	144
Gemeinde Auerbach	DEBY 4000/0271/00269	9271113	2.111	233
Gemeinde Aufseß	DEBY 4000/0472/00004	9472115	1.271	238
Gemeinde Außernzell	DEBY 4000/0271/00267	9271114	1.406	158
Gemeinde Bad Heibrunn	DEBY 4000/0173/00006	9173111	3.822	552
Gemeinde Bellenberg	DEBY 4000/1775/00002	9775115	4.436	508
Gemeinde Benediktbeuern	DEBY 4000/0173/00007	9173113	3.620	519
Gemeinde Bergkirchen	DEBY 4000/0174/00013	9174113	1.955	302
Gemeinde Bergkirchen, OT Eschenried	DEBY 4000/0174/00015	9174113	309	45
Gemeinde Bergkirchen, OT Gröbenried, Neuhimmelreich	DEBY 4000/0174/00016	9174113	448	66
Gemeinde Bergkirchen, OT Kreuzholzhausen	DEBY 4000/0174/00017	9174113	233	42
Gemeinde Bernried	DEBY 4000/0271/00266	9271116	4.697	529
Gemeinde Bichl	DEBY 4000/0173/00008	9173115	2.187	314
Gemeinde Bindlach, OT Ramsenthal	DEBY 4000/0472/00016	9472119	1.300	257
Gemeinde Bischofsgrün	DEBY 4000/0472/00017	9472121	1.885	391
Gemeinde Bischofsgrün, OT Wülfersreuth	DEBY 4000/0472/00019	9472121	150	27
Gemeinde Bodolz	DEBY 4000/0776/00037	9776111	3.000	429
Gemeinde Bonstetten	DEBY 4000/0772/20400	9772126	1.261	232,8
Gemeinde Bubesheim	DEBY 4000/0774/31421	9774118	1.575	229
Gemeinde Buchhofen	DEBY 4000/0271/00085	9271118	880	111
Gemeinde Burgkirchen, Ortsteil Hirten	DEBY 4000/0171/00280	9171113	1.750	201
Gemeinde Buttenwiesen/Paffenhofen	DEBY 4000/0773/00043	9773122	4.633	946
Gemeinde Drosendorf-Voitmannsdorf	DEBY 4000/0472/00022	9472154	470	63
Gemeinde Ebermannsdorf	DEBY 4000/0371/00382	9371118	2.000	210
Gemeinde Ebermannsdorf (Pittersberg)	DEBY 4000/0371/00394	9371118	450	37
Gemeinde Ebershausen	DEBY 4000/0774/31424	9774129	640	91,7
Gemeinde Eckersdorf	DEBY 4000/0472/00023	9472131	4.986	549
Gemeinde Ehingen Beyerberg	DEBY 4000/0571/00011	9571141	2.500	490
Gemeinde Elchingen - Ortsteil Thalfingen	DEBY 4000/1775/00029	9775139	4.211	475
Gemeinde Emtmannsberg	DEBY 4000/0472/00024	9472133	1.054	123
Gemeinde Ensdorf	DEBY 4000/0371/00383	9371120	1.800	203

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Gemeinde Ensdorf (Thanheim)	DEBY 4000/0371/00400	9371120	300	26
Gemeinde Eppenschlag, Marbach	DEBY 4000/0272/03390	9272116	431	57,3
Gemeinde Eppenschlag, WBW Großmisselberg	DEBY 4000/0272/00992	9272116	92	33
Gemeinde Eppenschlag, WBW Hungerberg	DEBY 4000/0272/00989	9272116	46	10
Gemeinde Eppenschlag, WBW Marbach	DEBY 4000/0272/01002	9272116	149	16,7
Gemeinde Eppenschlag, WBW Rametsnach	DEBY 4000/0272/00987	9272116	95	16
Gemeinde Eppenschlag, WBW Wolfertschlag	DEBY 4000/0272/01003	9272116	110	10,8
Gemeinde Erlbach	DEBY 4000/0171/00790	9171115	1.170	85
Gemeinde Ettenstatt	DEBY 4000/0577/01211	9577127	861	169
GEMEINDE FALKENFELS	DEBY 4000/0278/00007	9278120	981	124
Gemeinde Freudenberg	DEBY 4000/0371/00385	9371122	4.100	603
Gemeinde Fürsteneck	DEBY 4000/0272/03391	9272119	881	108
Gemeinde Gablingen	DEBY 4000/0772/10200	9772145	4.483	639
Gemeinde Gaißach	DEBY 4000/0173/00010	9173124	3.131	480
Gemeinde Gestratz	DEBY 4000/0776/00043	9776112	1.300	156
Gemeinde Glashütten	DEBY 4000/0472/00029	9472141	1.463	147
Gemeinde Grafling	DEBY 4000/0271/00281	9271122	2.649	149
Gemeinde Grafling Eidsberg	DEBY 4000/0271/00526	9271122	85	12
Gemeinde Grafling Grub	DEBY 4000/0271/01214	9271122	198	20
Gemeinde Grainet, Müllnerwaidl	DEBY 4000/0272/02282	9272121	1.236	199,7
Gemeinde Grainet, Schmiedholzwiese	DEBY 4000/0272/04273	9272121	1.346	266,3
Gemeinde Grattersdorf	DEBY 4000/0271/00285	9271123 9271149	1.261	92
Gemeinde Grünenbach	DEBY 4000/0776/00044	9776113	1.500	367
Gemeinde Gundremmingen	DEBY 4000/1774/58082	9774136	1.471	189,9
Gemeinde Haag	DEBY 4000/0472/00032	9472146	502	76
GEMEINDE HAIBACH	DEBY 4000/0278/00019	9278129	1.695	230
Gemeinde Haidmühle	DEBY 4000/0272/00591	9272122	569	136
Gemeinde Haidmühle, Bischofsreut	DEBY 4000/0272/00031	9272122	646	124,6
Gemeinde Haidmühle, Frauenberg	DEBY 4000/0272/00527	9272122	109	19,6
Gemeinde Haldenwang - Hafenhofen	DEBY 4000/0774/31428	9774140	441	57,7
Gemeinde Heinersreuth	DEBY 4000/0472/00033	9472150	2.137	328
Gemeinde Heinersreuth, OT Altenplos-Unterwaiz	DEBY 4000/0472/00034	9472150	1.331	136
Gemeinde Heretsried	DEBY 4000/0772/20300	9772156	979	76,1
Gemeinde Hinterschmiding	DEBY 4000/0272/00597	9272126	1.987	297
Gemeinde Hinterschmiding, Heldengut	DEBY 4000/0272/00607	9272126	77	20,6
Gemeinde Hinterschmiding, Herzogreut	DEBY 4000/0272/00608	9272126	490	89,6
Gemeinde Hirschbach	DEBY 4000/0371/00388	9371128	1.000	143
Gemeinde Hohenau, Glashütte	DEBY 4000/0272/00588	9272127	348	49
Gemeinde Hohenau, Tummelplatz	DEBY 4000/0272/04279	9272127	2.724	442
Gemeinde Hohenau, WBW Kapfham	DEBY 4000/0272/00994	9272127	190	29,5
Gemeinde Hohenkammer	DEBY 4000/0178/00004	9178133	2.400	821
Gemeinde Hummeltal	DEBY 4000/0472/00035	9472155	2.374	275
Gemeinde Hunding	DEBY 4000/0271/00260	9271126	1.176	104
Gemeinde Iggensbach	DEBY 4000/0271/00004	9271127	2.092	236
Gemeinde Innermzell, Lendberg	DEBY 4000/0272/04257	9272128	405	61
Gemeinde Innernzell, Binderholz,Kirchberg,Waldwiesen	DEBY 4000/0272/04234	9272128	1.010	88
Gemeinde Innernzell, Ramholz	DEBY 4000/0272/04270	9272128	220	50
Gemeinde Jachenau	DEBY 4000/0173/00011	9173131	848	158

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Gemeinde Jandelsbrunn, Hintereben	DEBY 4000/0272/00594	9272129	748	104,5
Gemeinde Jandelsbrunn,Aßbergerweid	DEBY 4000/0272/00012	9272129	513	80,8
Gemeinde Jandelsbrunn,Duschlwies	DEBY 4000/0272/00378	9272129	613	131,5
Gemeinde Jandelsbrunn,Wollaberg	DEBY 4000/0272/00617	9272129	894	119
Gemeinde Jettingen-Scheppach - WVA Freihalden	DEBY 4000/1774/58080	9774144	838	87
Gemeinde Jettingen-Scheppach - WVA Schönenberg	DEBY 4000/0774/01580	9774144	238	26,2
Gemeinde Kammeltal-Ettenbeuren	DEBY 4000/0774/31431	9774145	2.561	353,9
Gemeinde Kirchenpingarten	DEBY 4000/0472/00041	9472156	1.425	205
Gemeinde Kirchenpingarten, OT Eckartsreuth	DEBY 4000/0472/00042	9472156	92	17
Gemeinde Kirchenpingarten, OT Lienlas-Fuchsendorf	DEBY 4000/0472/00043	9472156	235	41
Gemeinde Kochel (Urfeld)	DEBY 4000/0173/00018	9173133	80	20
GEMEINDE KONZELL	DEBY 4000/0278/01212	9278143	560	78
Gemeinde Künzing	DEBY 4000/0271/00086	9271128	3.269	364
Gemeinde Kutzenhausen	DEBY 4000/0772/20500	9772167	2.449	259,4
Gemeinde Lalling	DEBY 4000/0271/00256	9271130 9271148	1.541	190
Gemeinde Landensberg	DEBY 4000/0774/31434	9774151	709	111,1
Gemeinde Langenbach	DEBY 4000/0178/00011	9178138	3.196	423,3
Gemeinde Langerringen	DEBY 4000/0772/40800	9772170	3.059	465,8
Gemeinde Lauterbach	DEBY 4000/0773/00044	9773122	1.190	206
GEMEINDE LOITZENDORF	DEBY 4000/0278/01218	9278147	548	77
GEMEINDE MARIAPOSCHING	DEBY 4000/0278/01213	9278149	1.415	137
Gemeinde Marzling	DEBY 4000/0178/00012	9178140	3.214	412,1
Gemeinde Mauth	DEBY 4000/0272/04261	9272134	2.479	403
Gemeinde Meinheim	DEBY 4000/0577/01216	9577150	838	147
Gemeinde Merching	DEBY 4000/0771/00055	9771145	3.088	446
Gemeinde Mistelbach	DEBY 4000/0472/00044	9472166	1.594	201
Gemeinde Mistelgau	DEBY 4000/0472/00045	9472167	3.756	652
Gemeinde Moos	DEBY 4000/0271/00087	9271135	2.221	246
GEMEINDE NEUKIRCHEN	DEBY 4000/0278/00004	9278154	1.420	228
Gemeinde Neukirchen b. Su.-Ro.	DEBY 4000/0371/00393	9371141	2.000	240
Gemeinde Neureichenau, Altreichenau	DEBY 4000/0272/00003	9272136	1.365	178,6
Gemeinde Neureichenau, Lackenhäuser	DEBY 4000/0272/00648	9272136	3.010	490
Gemeinde Neuschönau, Am Wassergespräng	DEBY 4000/0272/04281	9272146	116	23
Gemeinde Neuschönau, Mittagsplatzquellen,Waldhausreibe	DEBY 4000/0272/04262	9272146	1.562	240
Gemeinde Neuschönau, WBW Schönanger	DEBY 4000/0272/00995	9272146	548	93
Gemeinde Niederalteich	DEBY 4000/0271/00092	9271138	1.730	211
GEMEINDE NIEDERWINKLING	DEBY 4000/0278/01214	9278159	2.565	371
Gemeinde Nonnenhorn	DEBY 4000/0776/00039	9776120	1.650	422
Gemeinde Oberpöring	DEBY 4000/0271/00093	9271139	1.136	117
Gemeinde Oberreute	DEBY 4000/0776/00029	9776121	2.860	359
Gemeinde Oberroth	DEBY 4000/1775/00013	9775141	903	173
Gemeinde Offenberg	DEBY 4000/0271/00288	9271140 9271132	3.314	402
Gemeinde Osterberg	DEBY 4000/1775/00014	9775142	883	142
Gemeinde Otzing	DEBY 4000/0271/00095	9271143	1.932	205
Gemeinde Perach	DEBY 4000/0171/00792	9171126	1.241	119

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
GEMEINDE PERASDORF	DEBY 4000/0278/01215	9278171	390	29
Gemeinde Petersdorf	DEBY 4000/0771/00063	9771155	1.683	250
Gemeinde Philippsreut	DEBY 4000/0272/01946	9272139	270	26
Gemeinde Philippsreut, Mitterfirmiansreut	DEBY 4000/0272/00663	9272139	456	69
Gemeinde Pleiskirchen	DEBY 4000/0171/00794	9171127	1.620	356
Gemeinde Pleiskirchen, Ortsteil Wald bei Winhöring	DEBY 4000/0171/00689	9171137	420	200
GEMEINDE RATTENBERG	DEBY 4000/0278/00014	9278178	1.450	284
GEMEINDE RATTISZELL	DEBY 4000/0278/01219	9278179	315	45
Gemeinde Rechtbergreuthen - Winterbach	DEBY 4000/0774/31442	9774196	192	23,1
Gemeinde Reichersbeuern	DEBY 4000/0173/00022	9173140	2.317	527
Gemeinde Reischach	DEBY 4000/0171/00795	9171129	2.539	216
Gemeinde Rettenbach	DEBY 4000/1774/54375	9774174	1.702	198,2
Gemeinde Ringelai	DEBY 4000/0272/00624	9272140	1.550	117,4
Gemeinde Ringelai WBW Wamberg	DEBY 4000/0272/01041	9272140	125	12
Gemeinde Röfingen - Haldenwang	DEBY 4000/0774/32045	9774178 9774140	1.910	217,2
Gemeinde Roggenburg	DEBY 4000/1775/00016	9775149	940	161
Gemeinde Roggenburg-Biberach	DEBY 4000/1775/00017	9775149	730	159
Gemeinde Rohr	DEBY 4000/0576/04304	9576142	364	45
Gemeinde Rohr	DEBY 4000/0576/04271	9576142	1.261	161
Gemeinde Röhrnbach	DEBY 4000/0272/00590	9272141	1.507	263,5
Gemeinde Röhrnbach, Kumreut	DEBY 4000/0272/00633	9272141	1.207	153
Gemeinde Röhrnbach, Oberhöhenstetten	DEBY 4000/0272/01593	9272141	1.665	293
Gemeinde Röthenbach	DEBY 4000/0776/00034	9776124	1.900	162
Gemeinde Saal a. d. Donau	DEBY 4000/0273/00420	9273166	4.791	648
Gemeinde Sachsenkam	DEBY 4000/0173/00016	9173141	1.338	192
Gemeinde Saldenburg,Moos,Diebsbrunnen,Pfennighügel,Platten	DEBY 4000/0272/04252	9272142	553	133
Gemeinde Saldenburg,Sesselstein,Hölldobl,Sandweg	DEBY 4000/0272/04253	9272142	960	110
Gemeinde Saldenburg,Weiherbuchet,Kapfhammerwiese	DEBY 4000/0272/04255	9272142	401	55
GEMEINDE SANKT ENGLMAR	DEBY 4000/0278/00008	9278184	1.260	195
Gemeinde Schaufling	DEBY 4000/0271/00289	9271148 9271125	1.490	122
Gemeinde Schlehdorf	DEBY 4000/0173/00017	9173142	1.223	259
Gemeinde Schmiechen	DEBY 4000/0771/00049	9771163	1.223	172
Gemeinde Schnabelwaid	DEBY 4000/0472/00051	9472184	1.009	120
Gemeinde Schöfweg, Jägerriegel	DEBY 4000/0272/04254	9272145	533	65
Gemeinde Schöfweg, WBW Allhartsmais	DEBY 4000/0272/00997	9272145	300	22
Gemeinde Schöfweg, WBW Langfurth	DEBY 4000/0272/00998	9272145	227	40
Gemeinde Seybothenreuth	DEBY 4000/0472/00052	9472188	1.465	356
Gemeinde Speichersdorf	DEBY 4000/0472/00053	9472190	4.873	986
Gemeinde Spiegelau, Ochsenkopf	DEBY 4000/0272/04267	9272149	1.000	277
Gemeinde Spiegelau, Scheer, Forstamtsquellen,Gfäll	DEBY 4000/0272/04245	9272149	1.790	394
Gemeinde Spiegelau, Steinbühl	DEBY 4000/0272/05278	9272149	580	85,7
Gemeinde Warmensteinach, OT Oberwarmensteinach	DEBY 4000/0472/00058	9472198	600	123
Gemeinde Wasserburg	DEBY 4000/0776/00038	9776128	3.300	807
GEMEINDE WIESENFELDEN	DEBY 4000/0278/00022	9278197	3.150	243

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
GEMEINDE WINDBERG	DEBY 4000/0278/01211	9278198	900	112
Gemeinde Zenting, Daxstein	DEBY 4000/0272/04235	9272152	129	28
Gemeinde Zenting,Fradlberg, Ohfeld	DEBY 4000/0272/04240	9272152	614	98
Gemeinde Ziemetshausen	DEBY 4000/0774/31443	9774198	2.932	511,6
Gemeinde Ziertheim/Dattenhausen, Reistingen	DEBY 4000/0773/00021	9773186	987	206
Gemeinde Zolling	DEBY 4000/0178/00007	9178157	4.700	499,6
Gemeindewerke Georgensgmünd	DEBY 4000/0576/04336	9576121	4.815	823
Gemeinfelder-Gruppe	DEBY 4000/0674/00012	9674121 9674171	539	128
Gemünden	DEBY 4000/0677/00037	9677131	4.794	606
Gemünden Adelsberg	DEBY 4000/0677/00038	9677131	969	99
Gemünden Aschenroth	DEBY 4000/0677/00039	9677131	50	6
Gemünden Harrbach	DEBY 4000/0677/00040	9677131	127	12
Gemünden Hofstetten	DEBY 4000/0677/00041	9677131	411	44
Gemünden Hohenroth	DEBY 4000/0677/00042	9677131	186	51
Gemünden Langenprozelten	DEBY 4000/0677/00043	9677131	1.974	211
Gemünden Massenbuch	DEBY 4000/0677/00044	9677131	183	26
Gemünden Neutzenbrunn	DEBY 4000/0677/00045	9677131	85	11
Gemünden Schaippach	DEBY 4000/0677/00047	9677131	380	37
Gemünden Schönau	DEBY 4000/0677/00048	9677131	100	13
Gemünden Seifriedsburg	DEBY 4000/0677/00049	9677131	447	41
Gemünden Wernfeld	DEBY 4000/0677/00050	9677131	1.119	97
Gennachhausen Reichenbach	DEBY 4000/0777/00109	9777172	40	60
Gernach (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01069	9678150	570	57
Geroda	DEBY 4000/0672/00014	9672126	883	175
Geroldsgrün	DEBY 4000/0475/37731	9475128	2.853	313
GEROLDSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00142	9679137	911	92
Geroldshausener Gruppe	DEBY 4000/0186/00022	9186162 9186152 9186143	2.149	358
Gerolsbach	DEBY 4000/0186/00013	9186125	2.895	412
Geslau	DEBY 4000/0571/00064	9571155	1.400	156
Geusfeld	DEBY 4000/0674/00013	9674187	449	46
GIEBELSTADT	DEBY 4000/0679/00143	9679138	3.139	347
Glattbach	DEBY 4000/0671/00012	9671120	3.295	361
Gleißenberg	DEBY 4000/0372/00017	9372128	712	79
Gleißenberg-Rieg	DEBY 4000/0372/00018	9372128	185	20
GLOSSNER BRAUEREI WVS & NEUMARKTER MINERALBRUNNEN e.K.	DEBY 4000/0373/00022	9373147	5	104
Gmund Gemeinde	DEBY 4000/0182/00050	9182116	1.915	249
Gmund WG Schmerold Holzschleife	DEBY 4000/0182/00388	9182116	55	7
Gmund WG Waldhof	DEBY 4000/0182/01096	9182116	69	9
Gmund WVV Dürnbach-Festenbach	DEBY 4000/0182/00354	9182116	1.270	165
Gmund WVV Eck e.V.	DEBY 4000/0182/00357	9182116	100	13
Gmund WVV Gasse e.V.	DEBY 4000/0182/00358	9182116	200	26
Gmund WVV Gmund e.V.	DEBY 4000/0182/00889	9182116	2.500	325
Gogerisch- Kögel- Leibenberg	DEBY 4000/0777/00112	9777147	102	60
Goldbühl	DEBY 4000/0571/00067	9571113	200	19
Görisried	DEBY 4000/0777/00114	9777131	1.000	301
Gössenheim	DEBY 4000/0677/00051	9677132	1.196	156
GOßMANNSDORF am Main	DEBY 4000/0679/00036	9679170	1.050	110
Goßmannsdorf/Haßberge	DEBY 4000/0674/00059	9674149	612	116

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Gotteszell	DEBY 4000/0276/12301	9276123	1.258	144,9
Gräfenberg	DEBY 4000/0474/01170	9474132	3.288	419,2
Gräfendorf	DEBY 4000/0677/00053	9677133	1.387	71
Gräfendorf Michelau	DEBY 4000/0677/00054	9677133	143	13
Gräfendorf Schonderfeld	DEBY 4000/0677/00055	9677133	127	13
Gräfendorf Weickersgrüben	DEBY 4000/0677/00056	9677133	180	17
Gräfendorf Wolfsmünster	DEBY 4000/0677/00057	9677133	343	30
Grafengehaig	DEBY 4000/0477/00009	9477117	970	159
Grafenwiesen	DEBY 4000/0372/00019	9372130	1.398	237
GRAMSCHATZ	DEBY 4000/0679/00037	9679180	529	70
GREUSSENHEIM	DEBY 4000/0679/00145	9679141	1.661	200
Griesstatt Wasserbeschaffungsverein	DEBY 4000/0187/00189	9187134	2.598	509
Groschlattengrün (Pechbrunn)	DEBY 4000/0377/00014	9377145	273	49
Großbüchlberg	DEBY 4000/0377/00105	9377141	156	55,6
Großhaberdorf	DEBY 4000/0573/06199	9573115	4.155	400
Großheirath	DEBY 4000/0315/00807	9473132	2.570	398
Großkonreuth	DEBY 4000/0377/00015	9377139	589	120,8
Großlangheim S/M	DEBY 4000/0675/00025	9675131	1.400	173
Großweil	DEBY 4000/0180/00061	9180119	1.440	310
Großweismannsdorf	DEBY 4000/0573/06200	9573125	3.960	625
Gstadt Gemeinde	DEBY 4000/0187/00421	9187138	1.166	438
Guggemoos/ Maria-Rain	DEBY 4000/0780/05151	9780128	500	68,5
GÜNTERSLEBEN	DEBY 4000/0679/00038	9679142	4.326	440
Guttenberg	DEBY 4000/0477/00010	9477118	528	58
GÜTZINGEN	DEBY 4000/0679/00039	9679122	90	12
Haard	DEBY 4000/0672/00015	9672136	837	79
Habach	DEBY 4000/0190/00218	9190126	1.125	280,4
Hafenlohr	DEBY 4000/0677/00059	9677135	1.357	184
Hafenlohr Windheim	DEBY 4000/0677/00058	9677135	500	53
Hagenbach	DEBY 4000/0474/01115	9474161	261	30,1
Halblech	DEBY 4000/0777/00123	9777173	3.454	784
Haldenwang	DEBY 4000/0780/05925	9780122	3.300	219,2
Haldenwang-Hoyen	DEBY 4000/0780/05607	9780122	100	13,7
Halfing Immling	DEBY 4000/0187/00254	9187139	8	12
Halsbachgruppe	DEBY 4000/0185/00506	9185158	1.801	333,4
Handthal (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01080	9678164	124	19
Harsdorf	DEBY 4000/0477/00011	9477119	1.022	142
Hasloch	DEBY 4000/0677/00060	9677137	1.135	160
Hasloch Hasselberg	DEBY 4000/0677/00061	9677137	270	47
Hauprechts	DEBY 4000/0777/00131	9777154	85	71
Haus Werdenfels	DEBY 4000/0375/01061	9375175	10	17
Hausen	DEBY 4000/0676/00507	9676128	2.000	191,8
Abtswind EIGEN	DEBY 4000/0675/00013	9675111	848	158
ACHOLSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00103	9679134	437	40
Achslach	DEBY 4000/0276/11101	9276111	278	34,6
Achslach - Lindenau	DEBY 4000/0276/11103	9276111	331	32,2
Adelmannsdorf	DEBY 4000/0571/00049	9571135	120	25
Adelshofen	DEBY 4000/0571/00059	9571111	900	202
Affalterthal	DEBY 4000/0474/01166	9474124	325	30,1
Ahorn	DEBY 4000/0315/00805	9473112	4.190	537
Ahornberg (Bärnau)	DEBY 4000/0377/00050	9377112	68	10,6
Ahornberg (Immenreuth)	DEBY 4000/0377/00001	9377127	240	33,7
Aidhausen	DEBY 4000/0674/00003	9674111	1.746	128

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Aigis	DEBY 4000/0780/06587	9780127	50	10,4
Aigner Geflügelhof, Thanning1, Arnstorf	DEBY 4000/0277/00032	9277111 9277119	85	41
Aitrang	DEBY 4000/0777/00001	9777111	1.500	301
Aktien Brauerei	DEBY 4000/0777/00002	9762000	0	438
Albatsried -Aleuthen	DEBY 4000/0777/00003	9777170	130	47
ALBERTSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00001	9679176	433	91
Albertshofen EIGEN	DEBY 4000/0675/00015	9675112	2.197	610
Albertsreuth	DEBY 4000/0475/36222	9475184	38	31
Aletshausen	DEBY 4000/0774/31417	9774111	665	90,2
Alladorf	DEBY 4000/0477/00001	9477157	341	17,4
ALLERSHEIM	DEBY 4000/0679/00104	9679138	335	43
Allgäu Milch Käse eG	DEBY 4000/0780/05073	9780112	0	389
Allgäuer Alpenwasser GmbH	DEBY 4000/0780/05709	9780132	0	821,9
Alteglofsheim	DEBY 4000/0375/01054	9375113	3.198	384
Altenkunstadt	DEBY 4000/0478/00015	9478111	4.900	786
Altenstadt	DEBY 4000/0190/00242	9190111	3.246	570,2
Altenstein	DEBY 4000/0674/00005	9674171	371	42,8
Altensteinreuth	DEBY 4000/0377/00002	9377133	154	14,7
Altglashütte	DEBY 4000/0377/00003	9377112	96	22,3
Altmannsdorf (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01193	9678157	94	12
Altmugl	DEBY 4000/0377/00004	9377142	56	17,9
Altmühltal	DEBY 4000/0176/00180	9176138 9176165	2.996	424
AlzChem Hart GmbH (Betriebswasserversorgung)	DEBY 4000/0171/00799	9171135	550	226
Ammerndorf	DEBY 4000/0573/06197	9573111	2.190	274
Amorbach	DEBY 4000/0676/00478	9676112	4.000	665,8
Amorbach-Boxbrunn	DEBY 4000/0676/00479	9676112	150	27,7
Angering-Isen e. G.,Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/00001	9183144	239	85
Ansbach Steinersdorf	DEBY 4000/0571/02025	9561000	155	19
Antdorf	DEBY 4000/0190/00157	9190113	1.277	245,5
Antonia-Werr Zentrum Kolitzheim	DEBY 4000/0678/00195	9678196	89	23
Apfeldorf	DEBY 4000/0181/00501	9181111	1.136	284
Apfeltrang	DEBY 4000/0777/00008	9777167	450	151
Arnbruck	DEBY 4000/0276/11301	9276113	1.645	136,6
Arnschwang	DEBY 4000/0372/00008	9372112	1.420	183
Arnschwang-Zenching	DEBY 4000/0372/00009	9372112	270	32
Arnstein	DEBY 4000/0677/00001	9677114	3.100	674
Arnstein Altbessingen	DEBY 4000/0677/00002	9677114	372	43
Arnstein Binsbach	DEBY 4000/0677/00003	9677114	360	48
Arnstein Binsfeld	DEBY 4000/0677/00004	9677114	352	49
Arnstein Büchold	DEBY 4000/0677/00005	9677114	717	71
Arnstein Gänheim	DEBY 4000/0677/00006	9677114	780	70
Arnstein Halsheim	DEBY 4000/0677/00007	9677114	261	22
Arnstein Heugrumbach	DEBY 4000/0677/00008	9677114	520	36
Arnstein Müdesheim	DEBY 4000/0677/00009	9677114	466	37
Arnstein Neubessingen	DEBY 4000/0677/00010	9677114	127	17
Arnstein Reuchelheim	DEBY 4000/0677/00011	9677114	413	43
Arnstein Schwebenried	DEBY 4000/0677/00013	9677114	815	94
Arrach- Ottenzell	DEBY 4000/0372/00011	9372113	550	46
Arrach-Haibühl	DEBY 4000/0372/00010	9372113	1.900	245
Arrach-Kummersdorf	DEBY 4000/0372/00012	9372113	10	19

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Arzberg - Zone 1	DEBY 4000/0479/01037	9479112	450	52
Arzberger Gruppe	DEBY 4000/0479/00782	9479112 9479147 9479158 9479159	468	258
Aschau am Inn, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01416	9183113	3.021	607
Aschau HGS Hohenberg	DEBY 4000/0187/00369	9187114	110	33
Aschau WG Haindorf	DEBY 4000/0187/00368	9187114	120	34
Asch-Griesbach	DEBY 4000/0377/00013	9377139	414	82,3
Asenham I, Wassergemeinschaft	DEBY 4000/0183/01437	9183132	19	13
Asklepios Klinik Schaufling	DEBY 4000/0271/00290	9271148	320	64
Attlesee Hack Lachen	DEBY 4000/0777/00009	9777153	153	92
AUB	DEBY 4000/0679/00105	9679114	1.536	234
Aufseßgruppe	DEBY 4000/0474/01085	9474176 9472197	1.215	301,4
AUFSTETTEN	DEBY 4000/0679/00106	9679182	138	20
Bachtelquelle	DEBY 4000/0777/00011	9777165	84	50
Bad Alexandersbad	DEBY 4000/0479/00872	9479111	1.200	195
Bad Bayersoien	DEBY 4000/0180/00006	9180113	1.186	320
Bad Endorf WBV Hirnsberg	DEBY 4000/0187/00518	9187128	87	19
Bad Feilnbach Gemeinde	DEBY 4000/0187/00797	9187129	4.835	887
Bad Feilnbach WG " Großer Stein "	DEBY 4000/0187/00974	9187129	320	105
Bad Feilnbach WG Au eG	DEBY 4000/0187/00978	9187129	2.550	371
Bad Kohlgrub	DEBY 4000/0180/00007	9180112	2.689	895
Bad Steben	DEBY 4000/0475/37955	9475112	2.791	862
Bad Steben-Bobengrün	DEBY 4000/0475/34158	9475112	559	67
Bad Wiessee Gemeinde	DEBY 4000/0182/00038	9182111	4.626	601
Bad Wiessee WVG Breitenbachtal e.V.	DEBY 4000/0182/00018	9182111	68	9
Bad Wiessee WVV Abwinkl	DEBY 4000/0182/00011	9182111	1.130	147
Baierbrunn	DEBY 4000/0184/00003	9184113	3.228	682
Baisweil	DEBY 4000/0777/00015	9777114	1.294	643
Balderschwang	DEBY 4000/0780/05032	9780113	300	109,6
Balzhausen	DEBY 4000/0774/31418	9774115	1.234	219,3
Banzer Gruppe	DEBY 4000/0478/00023	9478139 9478165 9473138	1.430	360
Bärnau	DEBY 4000/0377/00005	9377112	1.669	189,2
Bayerisch Eisenstein	DEBY 4000/0276/11501	9276115	761	129,5
Bayerisch Eisenstein - Arber Bergbahn	DEBY 4000/0276/11503	9276115	2	13,7
Bayerisch Eisenstein - Regenhütte	DEBY 4000/0276/11502	9276115	274	37,6
Bayerisch Gmain	DEBY 4000/0172/00445	9172115	2.998	670
Bayerisches Vogtland	DEBY 4000/0475/37127	9475123 9475181	4.194	577
Bayersried	DEBY 4000/0777/00379	9777165	88	34
Bayrischzell Gemeinde	DEBY 4000/0182/00030	9182112	1.575	205
Bechhofen	DEBY 4000/0571/00005	9571115	2.500	550
Beilngries	DEBY 4000/0176/00005	9176114	4.844	756
Beinberggruppe	DEBY 4000/0185/00503	9185131	4.581	723,4
Benk	DEBY 4000/0475/36831	9475184	68	32
Benningen	DEBY 4000/0778/00005	9778118	2.060	500
BERG WVS	DEBY 4000/0373/00006	9373113	3.637	489
Berg/Ofr.	DEBY 4000/0475/37184	9475113	1.685	260
Berg/Ofr.-Eisenbühl	DEBY 4000/0475/37228	9475113	217	32

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Berg/Ofr.-Rudolphstein	DEBY 4000/0475/37262	9475113	190	33
Berg/Ofr.-Tiefengrün	DEBY 4000/0475/37379	9475113	280	31
Berghofen	DEBY 4000/0780/05098	9780139	350	65,8
Bergnersreuth / Röthenbach	DEBY 4000/0479/00701	9479112	800	78
BERGTHEIM	DEBY 4000/0679/00003	9679117	3.576	235
Bernau WBV Hittenkirchen	DEBY 4000/0187/00764	9187118	900	192
Bernbach	DEBY 4000/0777/00027	9777118	330	132
Bernbeuren	DEBY 4000/0190/00021	9190114	2.410	482,1
BERNGAU WVS	DEBY 4000/0373/00007	9373114	2.077	221
Bernried	DEBY 4000/0190/00212	9190115	2.188	659,5
Bernsteiner Gruppe	DEBY 4000/0479/00873	9479169 9479126 9479158	1.200	287
BetriebsWV Dorfner	DEBY 4000/0371/00412	9371127	200	27
BetriebsWV IREKS	DEBY 4000/0371/00413	9371151	0	300
BetriebsWV NMH	DEBY 4000/0371/00414	9371151	300	110
Gemeinde Spiegelau,Beiwald, Langdorf	DEBY 4000/0272/03406	9272149	500	51
Gemeinde St. Oswald, Hochwald,Siebenellen, St. Oswald	DEBY 4000/0272/04275	9272143	1.567	560,8
Gemeinde St. Oswald, Reichenberg	DEBY 4000/0272/04271	9272143	1.132	144
Gemeinde St. Oswald, WBW Reichenberg	DEBY 4000/0272/04297	9272143	180	17
GEMEINDE STALLWANG	DEBY 4000/0278/00018	9278189	209	20
Gemeinde Stechendorf	DEBY 4000/0472/00054	9472154	920	137
Gemeinde Stephansposching	DEBY 4000/0271/00098	9271151	3.092	371
Gemeinde Stiefenhofen	DEBY 4000/0776/00042	9776127	1.758	334
Gemeinde Teising	DEBY 4000/0171/00796	9171131	1.878	277
Gemeinde Thurmansbang, Aschenwiesen,Gessenreuther Wald,Bärndorf	DEBY 4000/0272/04244	9272150	2.250	224,6
Gemeinde Thurmansbang, Geissleithen	DEBY 4000/0272/04243	9272150	830	102,7
Gemeinde Thurmansbang, WBW - Abgabeschacht bei Fa. Heyco	DEBY 4000/0272/04327	9272150	200	63,5
Gemeinde Todtenweis	DEBY 4000/0771/00062	9771169	1.381	427
Gemeinde Unterneukirchen	DEBY 4000/0171/00797	9171135	2.954	493
Gemeinde Unterroth	DEBY 4000/1775/00020	9775161	1.009	168
Gemeinde Ursberg - WVA Oberrohr	DEBY 4000/0774/31419	9774116	803	95
Gemeinde Ursberg - WVA Premach	DEBY 4000/0774/15887	9774116	783	94,5
Gemeinde Wackersberg	DEBY 4000/0173/00020	9173145	3.523	523
Gemeinde Wallerfing	DEBY 4000/0271/00090	9271152	1.321	169
Gemeinde Waltenhausen	DEBY 4000/0774/31441	9774192	716	113,4
Aura	DEBY 4000/0677/00014	9677114	996	240
Aura an der Saale	DEBY 4000/0672/00001	9672111	885	89
Aurach	DEBY 4000/0571/00012	9571114	2.900	400
Auro Deutelbach	DEBY 4000/0677/00015	9677116	50	6,5
Aying	DEBY 4000/0184/00001	9184137	2.764	382
Aying / Helfendorf	DEBY 4000/0184/00002	9184137	2.310	478
Baar-Ebenhausen, Süd	DEBY 4000/0186/00042	9186113	3.256	658
Babensham Gemeinde	DEBY 4000/0187/00001	9187116	2.857	676
Bach an der Donau	DEBY 4000/0375/01087	9375116	1.800	207
Weibersbrunn OT Rohrbrunn (Rasthof Spessart)	DEBY 4000/0671/00027	9671157	200	54
Weichtungen	DEBY 4000/0672/00018	9672131	422	42
Weihenzell	DEBY 4000/0571/00079	9571217	2.800	410

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Weilbach	DEBY 4000/0676/00586	9676165	2.239	423,8
Weiler-Simmerberg	DEBY 4000/0776/00012	9779129	4.000	614
Weinimport Hauser	DEBY 4000/0772/40302	9772141	0	136,6
Weismain	DEBY 4000/0478/00013	9478176	2.720	465
Weißenohe	DEBY 4000/0474/01102	9474173	1.065	161,6
Weißenohe Zone 2	DEBY 4000/0474/01122	9474173	103	8,2
Weißenstadt	DEBY 4000/0479/00886	9479166	2.221	281
Weißenstadt - Meierhof	DEBY 4000/0479/00870	9479166	550	88
Weißenstadt - Voitsumra	DEBY 4000/0479/00885	9479166	907	82
Weitnau	DEBY 4000/0780/05924	9780144	4.999	649,9
Wellheim	DEBY 4000/0176/00019	9185153 9176166	2.696	483
Wenglingen- Umwangs	DEBY 4000/0777/00363	9777111	107	34
Wertach	DEBY 4000/7078/04849	9780145	2.475	119,5
Wessobrunn	DEBY 4000/0190/00126	9190158	3.144	505,2
Westerheim	DEBY 4000/0778/00047	9778214	2.190	300
Westerngrund	DEBY 4000/0671/00028	9671159	1.936	205
Wettringen	DEBY 4000/0571/00093	9571222	961	98
Wettstetten	DEBY 4000/0176/00343	9176167	4.811	588
Weyarn Betriebshof Thalham Stadtwerke München	DEBY 4000/0182/01119	9182137	71	9
Weyarn Gemeinde	DEBY 4000/0182/01009	9182137	2.900	377
Weyarn WBV Neukirchen	DEBY 4000/0182/00849	9182137	463	60
Weyarn WG Pienzenau	DEBY 4000/0182/00850	9182137	200	26
Weyarn WG Sonderdilching	DEBY 4000/0182/00848	9182137	60	8
WG Schwabmühlhausen	DEBY 4000/0772/40900	9772170	630	65
Wichsensteingruppe	DEBY 4000/0474/01169	9474129 9474124 9474156	2.800	216,4
Wiebelsberg (Ortsnetz)	DEBY 4000/0647/01119	9678164	193	17
Wiedergeltingen	DEBY 4000/0778/00048	9778216 9778111	2.800	250
Wiesau	DEBY 4000/0377/00043	9377159	4.115	270,4
Wiesen	DEBY 4000/0671/00029	9671162	1.031	141
Wiesenbronn S/M	DEBY 4000/0675/00047	9675177	1.002	136
Wiesent	DEBY 4000/0375/01102	9375209	2.549	304
Wiesentgruppe	DEBY 4000/0474/01076	9474129 9474121 9474176	3.700	567,1
Wiesentheid S/M	DEBY 4000/0675/00051	9675178	630	48
Wiesentheid V/A	DEBY 4000/0675/00049	9675178	3.945	429
Wiesentheid EIGEN	DEBY 4000/0675/00048	9675178	150	13
Wiesenttal	DEBY 4000/0474/01094	9474176	1.900	328,8
Wieseth	DEBY 4000/0571/00019	9571223	1.500	115
Wiesthal	DEBY 4000/0677/00124	9677200	1.031	171
Wiesthal Krommenthal	DEBY 4000/0677/00125	9677200	231	34
Wiggensbach	DEBY 4000/0780/04850	9780146	4.925	356,2
Wilburgstetten	DEBY 4000/0571/00120	9571224	1.800	274
Wilburgstetten Greiselbach	DEBY 4000/0571/00080	9571224	150	27
Wildberg- Stadels	DEBY 4000/0777/00365	9777131	133	47
Wildflecken	DEBY 4000/0672/00042	9672163	2.549	306
Wildpoldsried	DEBY 4000/0780/04860	9780147	2.512	347,9
Wildsteig	DEBY 4000/0190/00190	9190160	1.325	333,7

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wilhermsdorf	DEBY 4000/0573/06206	9573133	4.991	515
Willanzheim S/M	DEBY 4000/0675/00050	9675179	1.573	206
Windach	DEBY 4000/0181/00538	9181146	3.759	614
Windelsbach	DEBY 4000/0571/00060	9571225	1.100	101
Winkel - Wasserbeschaffungsverband	DEBY 4000/0780/05110	9780139	120	21,8
WINTERHAUSEN	DEBY 4000/0679/00230	9679206	1.453	153
Winterrieden	DEBY 4000/0778/00049	9778217	930	150
Winzer	DEBY 4000/0375/01082	9362000	2.500	186
Wipfeld (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01188	9678196	1.097	106
Wirsberg	DEBY 4000/0477/00025	9477163	1.907	277
Wolfertschwenden	DEBY 4000/0778/00050	9778218	1.960	300
Wolfsberg	DEBY 4000/0474/01176	9474156	2.035	213,7
Wolfsbuch-Paulushofen	DEBY 4000/0176/00012	9176114 9373121	3.128	547
WOLKSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00097	9679134	340	48
Wonsees	DEBY 4000/0477/00004	9477164	1.142	321
Wörlsdorf	DEBY 4000/0315/00806	9473166	1.000	116
Wörnitz	DEBY 4000/0571/00094	9571228	1.606	249
Wörth	DEBY 4000/0676/00590	9676169	4.800	575,3
Wörth an der Donau	DEBY 4000/0375/01084	9375210	4.700	864
Wunsiedel - Schönbrunn	DEBY 4000/0479/00888	9479169	4.000	252
WV Aicha v. Wald	DEBY 4000/0275/00067	9275111	2.440	594
WV Aidenbach	DEBY 4000/0275/00068	9275112	2.783	301
WV Aldersbach	DEBY 4000/0275/00003	9275114	4.075	620
WV Alfeld	DEBY 4000/0574/00045	9574111	1.012	357,5
WV Asbach	DEBY 4000/0275/00012	9275143	562	80
WV Bastheim	DEBY 4000/0673/00008	9673142 9673116	2.442	247
WV Beutelsbach	DEBY 4000/0275/00004	9275117	1.130	105
WV Bischofsheim	DEBY 4000/0673/00014	9673117	4.698	683
WV Breitenberg	DEBY 4000/0275/00011	9275118	2.300	115
WV Büchlberg	DEBY 4000/0275/00022	9275119	3.895	650
WV Burglauer	DEBY 4000/0673/00016	9673186	1.649	192
WV Eberhardsberg	DEBY 4000/0275/00032	9275119	167	37
WV Egensbach	DEBY 4000/0574/00003	9574145	988	127,9
WV Eging a. See	DEBY 4000/0275/00176	9275120	3.986	589
WV Ellhofen e.G.	DEBY 4000/0776/00086	9776129	800	105
WV Enzendorf	DEBY 4000/0574/00026	9574129	654	85,3
WV Eußenhausen	DEBY 4000/0673/00010	9673142	378	56
WV Fischbrunn	DEBY 4000/0574/00004	9574147	100	31,2
WV Fürstenstein	DEBY 4000/0275/00008	9275121	3.500	684
WV Grünreuth	DEBY 4000/0574/00030	9574129	182	29,5
WV Haarbach	DEBY 4000/0275/00007	9275125	3.970	600
WV Hammerbachtal-Gruppe	DEBY 4000/0574/00053	9574131 9574145 9574120	4.714	719,6
WV Happurg	DEBY 4000/0574/00081	9574128	1.283	419,8
WV Hartenstein	DEBY 4000/0574/00079	9574129	691	132,3
WV Heustreu	DEBY 4000/0673/00017	9673133	644	36
WV Hinterhainberg	DEBY 4000/0275/00006	9275138	80	16
WV Hofkirchen	DEBY 4000/0275/00069	9275127	3.100	350
WV Hohenroth	DEBY 4000/0673/00019	9673135	3.498	451
WV Hollstadt	DEBY 4000/0673/00031	9673136	1.524	270

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WV Hutthurm	DEBY 4000/0275/00005	9275128	3.621	919
WV Kirchbichl	DEBY 4000/0173/00037	9173112	30	20
WV Kirchensittenbach	DEBY 4000/0574/00058	9574135	603	64,4
WV Kleinbardorf	DEBY 4000/0673/00032	9673173	309	38
WV Kloster Kreuzberg	DEBY 4000/0673/00018	9673117	49	40
WV Kößlarn	DEBY 4000/0275/00014	9275131	1.472	318
WV Kruppach	DEBY 4000/0574/00034	9574120	133	13
WV Langenleiten	DEBY 4000/0673/00021	9673162	681	75
WV Mooseurach	DEBY 4000/0173/00035	9173134	70	30
WV Mühlfeld	DEBY 4000/0673/00034	9673142	329	40
WV Neukirchen v. Wald	DEBY 4000/0275/00101	9275135	2.694	348
WV Neunkirchen	DEBY 4000/0574/00063	9574141	4.710	669,9
WV Niederlauer	DEBY 4000/0673/00026	9673146	1.664	235
WV Ober- und Unteruttlau	DEBY 4000/0275/00045	9275125	197	42
WV Oberelsbach	DEBY 4000/0673/00011	9673149	2.671	491
WV Oberiglbach	DEBY 4000/0275/00018	9275138	348	52
WV Oberkrumbach	DEBY 4000/0574/00064	9574135	229	26,4
WV Obernzell	DEBY 4000/0275/00023	9275137	4.035	500
WV Ottensoos	DEBY 4000/0574/00037	9574146	2.039	325,1
WV Pommelsbrunn	DEBY 4000/0574/00065	9574147	4.995	602,2
WV Püscheldorf	DEBY 4000/0574/00066	9574145	406	62,6
WV Rainding	DEBY 4000/0275/00027	9275125	324	45
WV Reichenschwand	DEBY 4000/0574/00067	9574150	2.356	289,6
WV Rothausen	DEBY 4000/0673/00035	9673134 9673130	241	32
WV Rotthalmünster	DEBY 4000/0275/00059	9275143	3.421	795
WV Rückersdorf	DEBY 4000/0574/00012	9574154	4.476	620
WV Rudertinger Wasser- und Abwasser-GmbH	DEBY 4000/0275/00049	9275144	3.039	370
WV Saal a.d.S.	DEBY 4000/0673/00037	9673160	1.475	116
WV Sandberg	DEBY 4000/0673/00020	9673162	825	104
WV Schmalwasser	DEBY 4000/0673/00022	9673162	428	39
WV Schönau	DEBY 4000/0673/00024	9673163	1.237	186
WV Schwaigen	DEBY 4000/0180/00189	9180131	80	19
WV Simmelsdorf	DEBY 4000/0574/00040	9574158	3.402	464
WV Söldenau	DEBY 4000/0275/00050	9275138	450	49
WV Sondheim	DEBY 4000/0673/00038	9673142	340	54
WV Sonnen	DEBY 4000/0275/00026	9275148	1.260	145
WV Stockheim	DEBY 4000/0673/00039	9673170	1.104	129
WV Stöppach	DEBY 4000/0574/00041	9574135	603	90,2
WV Strahlungen	DEBY 4000/0673/00025	9673171	911	110
WV Thyrnau	DEBY 4000/0275/00100	9275150	4.050	810
WV Tittling	DEBY 4000/0275/00038	9275152	3.200	640
WV Untergriesbach	DEBY 4000/0275/00046	9275153	4.050	542
WV Unterkrumbach	DEBY 4000/0574/00042	9574135	137	12,6
WV Urspringen	DEBY 4000/0673/00043	9673153	401	54
WV Völkershausen	DEBY 4000/0673/00042	9673182	97	13
WV Vorra	DEBY 4000/0574/00017	9574161	1.750	204
WV Wargolshausen	DEBY 4000/0673/00050	9673136	502	62
WV Wegscheid	DEBY 4000/0275/00033	9275156	2.553	958
WV Weißenbrunn	DEBY 4000/0574/00043	9574139	1.000	139,7
WV Windorf	DEBY 4000/0275/00042	9275159	3.615	369
WV Witzmannsberg	DEBY 4000/0275/00055	9275135	1.108	102

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
WV Wollbach	DEBY 4000/0673/00012	9673183	1.298	119
WV Wülfershausen	DEBY 4000/0673/00041	9673174	1.437	117
WVA Althegnenberg	DEBY 4000/0179/00172	9179114	1.986	238
WVA Aurachtal	DEBY 4000/0572/05311	9572114	3.260	493,8
WVA Buckenhof	DEBY 4000/0572/05285	9572120	3.462	374
WVA Egenhofen	DEBY 4000/0179/00207	9179117	3.346	236
WVA Friesen	DEBY 4000/0476/00299	9476145	1.000	140
WVA Gemeinde Schneckenlohe	DEBY 4000/0476/00262	9476171 9473166	875	130
WVA Gemeinde Steinbach am Wald FWO	DEBY 4000/0476/00232	9476175	1.150	245
WVA Gemeinde Weißenbrunn	DEBY 4000/0476/00233	9476185	3.000	390
WVA Gremsdorf	DEBY 4000/0572/05317	9572126	1.674	276,5
WVA Grössau	DEBY 4000/0476/00235	9476164	125	13
WVA Haig	DEBY 4000/0476/00236	9476178	480	53
WVA Kalchreuth	DEBY 4000/0572/05320	9572137	2.963	370
WVA Küps-Krebsbachgruppe	DEBY 4000/0476/00255	9476146	2.350	390
WVA Küps-Ost	DEBY 4000/0476/00256	9476146	3.270	482
WVA Küps-West Johannisthal/Tüschnitz FWO	DEBY 4000/0476/00257	9476146	715	218
WVA Mammendorf	DEBY 4000/0179/00143	9179136	4.712	678
WVA Marienroth	DEBY 4000/0476/00239	9476164	210	20
WVA Markt Lonnerstadt	DEBY 4000/0572/05322	9572139	2.087	269,8
WVA Markt Mitwitz	DEBY 4000/0476/00385	9476154	2.560	450
WVA Markt Steinwiesen FWO	DEBY 4000/0476/00308	9476177	2.460	329
WVA Markt Vestenbergsgreuth	DEBY 4000/0572/05290	9572159	1.621	209,1
WVA Markt Wachenroth	DEBY 4000/0572/05323	9572160	2.381	289,7
WVA Möggingen	DEBY 4000/0779/00034	9779155	69	10
WVA Moorenweis	DEBY 4000/0179/00184	9179138	4.009	522
WVA Mühlhausen in Mfr.	DEBY 4000/0572/05325	9572143	1.722	171,3
WVA Nordhalben FWO	DEBY 4000/0476/00312	9476159	1.650	158
WVA Nordhalben-Heinersberg	DEBY 4000/0476/00266	9476159	68	8
WVA Oberreichenbach	DEBY 4000/0572/05292	9572147	1.347	136,9
WVA Posseck	DEBY 4000/0476/00242	9476164	185	24
WVA Pressig	DEBY 4000/0476/00243	9476164	3.550	365
WVA Rodacher Gruppe FWO	DEBY 4000/0476/00227	9476183 9477151	1.600	178
WVA Rodacher Gruppe-Großvichtach	DEBY 4000/0476/00234	9476183	190	28
WVA Schweinbachgruppe	DEBY 4000/0179/00216	9179140	1.163	420
WVA Spardorf	DEBY 4000/0572/05295	9572154	2.223	304
WVA Stadt Ludwigsstadt FWO	DEBY 4000/0476/00238	9476152	3.230	490
WVA Stadt Teuschnitz	DEBY 4000/0476/00264	9476180	1.600	162
WVA Stockheim	DEBY 4000/0476/00246	9476178	4.780	900
WVA Tettau FWO	DEBY 4000/0476/00247	9476179	1.870	411
WVA Tschirn	DEBY 4000/0476/00310	9476182	525	90
WVA Türkenfeld	DEBY 4000/0179/00185	9179149	3.780	454
WVA Uttenreuth	DEBY 4000/0572/05467	9572158	3.488	567
WVA Wallenfels FWO	DEBY 4000/0476/00249	9476184	2.950	340
WV FensbacherHof	DEBY 4000/0177/00014	9177135	112	38
WVG Alling	DEBY 4000/0179/00219	9179113	3.737	629
WVG Altenstadt	DEBY 4000/0374/00133	9374111	4.776	681
WVG Irchenrieth	DEBY 4000/0374/00151	9374127	1.365	154
WVG Kaimling	DEBY 4000/0374/00152	9374162	272	35
WVG Kirchendemenreuth	DEBY 4000/0374/00154	9374128	852	168

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WVG Leuchtenberg	DEBY 4000/0374/00156	9374132	512	56
WVG Michldorf	DEBY 4000/0374/00161	9374132	290	35
WVG Muglhofer Gruppe	DEBY 4000/0363/00000	9363000	2.998	321
WVG Parkstein	DEBY 4000/0374/00166	9374144	2.331	411
WVG Pirk-Schirmitz	DEBY 4000/0374/00168	9374146	3.810	465
WVG Püchersreuth	DEBY 4000/0374/00131	9374150	1.588	199
WVG Puchheim Ort	DEBY 4000/0179/00169	9179145	1.252	342
WVG Schöngeising	DEBY 4000/0179/00160	9179147	1.845	311
WVG Störnstein	DEBY 4000/0374/00346	9374158	1.475	220
WVG Wenigmünchen	DEBY 4000/0179/00181	9179117	267	86
WVG Wittschau	DEBY 4000/0374/00181	9374132	192	41
WVGemeindeBuchamBuchrain	DEBY 4000/0177/00012	9177114	1.510	312
WVGemeindeFinsing	DEBY 4000/0177/00008	9177118	4.401	501
WVGemeindeForstern	DEBY 4000/0177/00019	9177119	3.556	526
WVGemeindeFraunbergMariaThalheim	DEBY 4000/0177/00007	9177120	3.510	297
WVGemeindeLengdorf	DEBY 4000/0177/00015	9177127	2.733	403
WVGemeindeOttenhofen	DEBY 4000/0177/00011	9177134	2.014	254
WVA Küps-Oberlangenstadt	DEBY 4000/0476/00258	9476146	1.229	199
Gemeinde Warmensteinach	DEBY 4000/0472/00057	9472198	1.900	328
ZWV Hebertsfelden	DEBY 4000/0277/00009	9277124	2.870	397
ZWV Heiligenstadt	DEBY 4000/0471/04709	9471142	3.062	389
ZWV Heiligenstadt-Burggrub	DEBY 4000/0471/04710	9471142 9471185	675	121
ZWV Hemmersheim	DEBY 4000/0575/00017	9575130	689	116
ZWV Hirschaid	DEBY 4000/0471/04714	9471145	801	174
ZWV Höcking	DEBY 4000/0279/00003	9279122	718	168
ZWV Hohenhäusling	DEBY 4000/0471/04715	9471189	78	16
ZWV Hohenkemnather Gruppe	DEBY 4000/0371/00406	9371154	4.800	788
ZWV Hohenlinden	DEBY 4000/0175/00013	9175123	3.200	440
ZWV Holzham e.V.	DEBY 4000/0277/01436	9277111	122	20
ZWV Holzhausen HoWAG	DEBY 4000/0274/00013	9274134	400	59
ZWV Horgau	DEBY 4000/0772/20700	9772159	2.539	461,2
ZWV Huisheim	DEBY 4000/0779/00008	9779167	997	200
ZWV Icking	DEBY 4000/0173/00027	9173130	2.700	700
ZWV Illesheim	DEBY 4000/0575/00018	9575133	1.026	120
ZWV Illschwang-Gruppe	DEBY 4000/0371/00407	9371131	3.400	560
ZWV Johanniskirchen	DEBY 4000/0277/00010	9277126 9277142	2.431	355
ZWV Julbach	DEBY 4000/0277/00023	9277127	2.300	233
ZWV Kemmern (FWO)	DEBY 4000/0471/04716	9471150	2.650	269
ZWV Kirchenthumbach	DEBY 4000/0374/00155	9374128	3.261	393
ZWV Kleingressingen	DEBY 4000/0471/04717	9471128	45	10
ZWV Kohlberg	DEBY 4000/0374/00149	9374131	1.213	379
ZWV Königsdorf	DEBY 4000/0173/00030	9173134	3.029	499
ZWV Königsfeld (Juragruppe)	DEBY 4000/0471/04718	9471151	617	69
ZWV Kugl/Haunersdorf	DEBY 4000/0279/00018	9279135	900	101
ZWV KÜHRIEDER Gruppe Zweckverband	DEBY 4000/0376/00015	9376171	150	129
ZWV LAMPENRICHT ArGe Wasservers.	DEBY 4000/0376/00016	9376131	160	19
ZWV Langenfeld	DEBY 4000/0575/00019	9575138	1.040	160
ZWV Lebensgemeinschaft Höhenberg	DEBY 4000/0274/00018	9274183	150	31
ZWV Linden	DEBY 4000/0575/00020	9575145	789	164
ZWV Lisberg (Auracher Gruppe)	DEBY 4000/0471/04719	9471154	609	82
ZWV Lisberg (FWO)	DEBY 4000/0471/04720	9471154	1.191	165

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZWV Litzendorf-Melkendorf	DEBY 4000/0471/04723	9471155 9471159	733	82
ZWV Loitersdorf	DEBY 4000/0175/00015	9175112	130	45
ZWV Luhe-Wildenau	DEBY 4000/0374/00157	9374133	3.448	426
ZWV Maierhof	DEBY 4000/0374/00158	9363000	20	23
ZWV Mamming	DEBY 4000/0279/00019	9279125	1.640	319
ZWV Mamminger Konserven	DEBY 4000/0279/00021	9279125	0	382
ZWV Markt Baudenbach	DEBY 4000/0575/00021	9575113	1.187	226
ZWV Markt Burghaslach	DEBY 4000/0575/00022	9575116	1.771	221
ZWV Markt Dachsbach	DEBY 4000/0575/00023	9575117	1.283	187
ZWV Markt Grassau	DEBY 4000/0189/02001	9189120	4.800	874
ZWV Markt Ippesheim	DEBY 4000/0575/00025	9575134	1.161	164
ZWV Markt Ipsheim	DEBY 4000/0575/00026	9575135	1.773	249
ZWV Markt Kaisheim-Sulzdorf	DEBY 4000/0779/00009	9779169	619	78
ZWV Markt Markt Bibart	DEBY 4000/0575/00027	9575144	1.939	376
ZWV Markt Markt Nordheim	DEBY 4000/0575/00029	9575146	378	90
ZWV Markt Markt Taschendorf	DEBY 4000/0575/00030	9575147	1.029	92
ZWV Markt Marktbergel	DEBY 4000/0575/00031	9575143	1.562	190
ZWV Markt Neuhof a. d. Zenn	DEBY 4000/0575/00032	9575152	201	14
ZWV Markt Obernzenn	DEBY 4000/0575/00033	9575156	1.882	194
ZWV Markt Oberscheinfeld	DEBY 4000/0575/00034	9575157	1.250	57
ZWV Markt Sugenheim	DEBY 4000/0575/00035	9575165	2.458	240
ZWV Markt Uehlfeld	DEBY 4000/0575/00036	9575167	3.104	320
ZWV Marktwerke Waging am See	DEBY 4000/0189/06201	9189162	3.600	959
ZWV Massing	DEBY 4000/0277/00012	9277133 9277121	4.066	677
ZWV Memmelsdorf (Kremmeldorf)	DEBY 4000/0471/04725	9471159	200	24
ZWV Memmelsdorf (Tiefzone)	DEBY 4000/0471/04728	9471159	3.600	496
ZWV Memmelsdorf-Drosendorf (FWO)	DEBY 4000/0471/04729	9471159	3.597	227
ZWV Memmelsdorf-HZ (FWO)	DEBY 4000/0471/04724	9471159	1.850	342
ZWV Memmelsdorf-Lichteneiche (FWO)	DEBY 4000/0471/04726	9471159	1.230	77
ZWV Memmelsdorf-Schmerldorf(FWO)	DEBY 4000/0471/04727	9471159	167	11
ZWV Mimbacher Gruppe	DEBY 4000/0371/00408	9371126 9371123	2.900	644
ZWV Mittelneufnach	DEBY 4000/0772/41100	9772179	840	138,3
ZWV Mittelsteinach	DEBY 4000/0471/04730	9471122	64	9
ZWV Mitterskirchen	DEBY 4000/0277/00013	9277134 9171115	1.850	269
ZWV Moosach	DEBY 4000/0175/00017	9175128	1.550	230
ZWV Moosbach	DEBY 4000/0374/00162	9374137	1.950	359
ZWV Moosbach, OT Etzgersrieth	DEBY 4000/0374/00142	9374137	178	50
ZWV Moosbach, OT Gaisheim	DEBY 4000/0374/00143	9374137	64	12
ZWV Moosbach, OT Tröbes	DEBY 4000/0374/00176	9374137	245	50
ZWV Münchsteinach	DEBY 4000/0575/00039	9575150	1.003	119
ZWV Münsing	DEBY 4000/0173/00031	9173137	4.254	913
ZWV MUSCHENRIED	DEBY 4000/0376/00018	9376178	360	71
ZWV NABBURG Bereitschaftspolizei	DEBY 4000/0376/00019	9376144	350	25
Sochtenau Gemeinde	DEBY 4000/0187/00187	9187174	1.318	501
Sochtenau Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0187/00309	9187174	1.260	327
Sommerach V/A	DEBY 4000/0675/00044	9675169	1.336	234
SOMMERHAUSEN	DEBY 4000/0679/00076	9679187	1.767	248
Sommerkahl	DEBY 4000/0671/00025	9671153	1.149	119
Sonderdorf	DEBY 4000/0780/05095	9780116	179	35,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
SONDERHOFEN	DEBY 4000/0679/00077	9679188	580	84
Sonnefeld	DEBY 4000/0315/00812	9473166	3.800	463
Sontheim	DEBY 4000/0778/00039	9778196	2.570	450
Soyen Gemeinde	DEBY 4000/0187/00196	9187176	2.772	397
Sparneck	DEBY 4000/0475/36861	9475174	1.490	201
Sparneck-Reinersreuth	DEBY 4000/0475/36881	9475174	191	25
Spatzenhausen	DEBY 4000/0180/00202	9180133	725	299
Spindeltalgruppe	DEBY 4000/0185/00507	9185153	448	114,8
St. Bartholomä	DEBY 4000/0172/00525	9172132	0	25
St. Josefskongregation Ursberg	DEBY 4000/0774/32980	9774116	1.150	425,1
St. Ottlien	DEBY 4000/0181/00533	9181118	590	133
Stadt Riedenburg	DEBY 4000/0273/00423	9273164	3.900	538
Stadt Abenberg	DEBY 4000/0576/04338	9576111	1.104	381
Stadt Bad Berneck	DEBY 4000/0472/00005	9472116	3.276	487
Stadt Bad Berneck, OT Bärnreuth	DEBY 4000/0472/00006	9472116	250	19
Stadt Bad Berneck, OT Escherlich	DEBY 4000/0472/00007	9472116	400	53
Stadt Creußen, OT Tiefenthal	DEBY 4000/0472/00021	9472127	100	24
Stadt Ellingen	DEBY 4000/0577/01209	9577125 9577141	2.466	351
Stadt Freyung, Kreuzberg	DEBY 4000/0272/03978	9272118	877	116
Stadt Freyung, Oberseilberg/Obergrainet-HB Winkelbrunn	DEBY 4000/0272/00531	9272118	4.779	887
Stadt Freyung, WBW Feldscheid	DEBY 4000/0272/04307	9272118	54	4
Stadt Freyung, WBW Geyersberg	DEBY 4000/0272/04310	9272118	487	201
Stadt Freyung, WBW Köppenreut	DEBY 4000/0272/04306	9272118	250	29
Stadt Freyung, WBW Krankenhaus	DEBY 4000/0272/04304	9272118	143	59
Stadt Freyung, WBW Linden	DEBY 4000/0272/04303	9272118	181	28
Stadt Freyung, WBW Ort	DEBY 4000/0272/04308	9272118	141	19
Stadt Freyung, WBW Speltenbach	DEBY 4000/0272/04309	9272118	473	79
Stadt Gefrees	DEBY 4000/0472/00026	9472139	4.000	536
Stadt Gefrees, OT Kornbach	DEBY 4000/0472/00027	9472139	230	15
Stadt Goldkronach	DEBY 4000/0472/00030	9472143	3.341	181
ZWV Neufahrn-Oberlindhart	DEBY 4000/0274/00021	9274153	3.600	742
ZWV Neuhof-Gruppe	DEBY 4000/0779/00024	9779169 9779126 9779186 9779131	4.679	850
ZWV NEUKIRCHEN-BALBINI	DEBY 4000/0376/00021	9376146	1.100	161
ZWV NEUNAIGNER Gruppe Zweckverband	DEBY 4000/0376/00022	9376150	940	197
ZWV Neustadt am Kulm	DEBY 4000/0374/00163	9374140	1.121	161
ZWV New Town	DEBY 4000/0374/00000	9374117	4.000	499
ZWV NIEDERMURACH	DEBY 4000/0376/00023	9376148	1.300	90
ZWV Oberfeldbrecht	DEBY 4000/0575/00041	9575152	121	22
ZWV Oberhaid (FWO)	DEBY 4000/0471/04731	9471165	4.782	509
ZWV Oberickelsheim	DEBY 4000/0575/00042	9575155	692	110
ZWV OBERLANGAU Wassergemeinschaft	DEBY 4000/0376/00026	9376151	60	8
ZWV Oberndorf	DEBY 4000/0779/00029	9779196	3.550	854
ZWV Oberpframmern-Egmating	DEBY 4000/0175/00018	9175131 9175116	4.670	737
ZWV Obersteinbach	DEBY 4000/0575/00043	9575147	190	55
ZWV Oberstrahlbach	DEBY 4000/0575/00044	9575153	96	18
ZWV OBERVIECHTACH Stadt	DEBY 4000/0376/00027	9376151	4.900	739
ZWV Parnkofen/Wirnsing	DEBY 4000/0279/00005	9279132	248	30

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZWV PERTOLZHOFEN	DEBY 4000/0376/00028	9376148	340	39
ZWV Pfaffenbach	DEBY 4000/0274/00022	9274184	33	22
ZWV Pilsting	DEBY 4000/0279/00007	9279132	4.000	527
ZWV Pleystein	DEBY 4000/0374/00150	9374147	2.444	456
ZWV Pleystein, OT Miesbrunn	DEBY 4000/0374/00197	9374147	192	45
ZWV Poldering	DEBY 4000/0279/00006	9279122	60	25
ZWV Poxdorfer Gruppe	DEBY 4000/0471/04732	9471142 9471151	668	125
ZWV Pressath	DEBY 4000/0374/00169	9374149	4.338	702
ZWV Pressath, OT Hessenreuth	DEBY 4000/0374/00147	9374149	62	8
ZWV Pressath, OT Riggau	DEBY 4000/0374/00170	9374149	85	13
ZWV PRETZABRUCKER Gruppe	DEBY 4000/0376/00030	9376163	4.500	689
ZWV PULLENRIED	DEBY 4000/0376/00031	9376151	110	18
ZWV Puppling	DEBY 4000/0173/00033	9173120	70	13
ZWV RACKENTHAL	DEBY 4000/0376/00032	9376160	70	12
ZWV Rattelsdorf	DEBY 4000/0471/04736	9471174	3.708	430
ZWV Rauschenberg	DEBY 4000/0575/00045	9575117	350	36
ZWV Reckendorfer Gruppe	DEBY 4000/0471/04737	9471115 9471175	2.337	263
ZWV Roßbach	DEBY 4000/0277/00014	9277142 9277126 9279113	2.496	341
ZWV Rottal-Anzenkirchen	DEBY 4000/0277/53944	9277114 9277139 9277144 9277138	4.570	981
ZWV Rottal-Reut	DEBY 4000/0277/99478	9277140	980	90
ZWV Rottal-Wittibreut	DEBY 4000/0277/00750	9277152 9277149	1.365	215
ZWV Rottal-Zeilarn	DEBY 4000/0277/00749	9277154 9277140	1.550	238
ZWV ROTTENDORF Genossenschaft	DEBY 4000/0376/00033	9376148	100	50
ZWV Schederndorfer Gruppe (FWO)	DEBY 4000/0471/03088	9471189	700	55
ZWV Scheinfeld	DEBY 4000/0575/00046	9575161	4.407	514
ZWV Schick	DEBY 4000/0274/00025	9274193	52	18
ZWV SCHMIDGADEN - Trisching	DEBY 4000/0376/00034	9376159	650	96
ZWV SCHMIDGADEN Littenhof/Wolfsbach	DEBY 4000/0376/00035	9376159	100	16
ZWV Schmidtstadt-Gruppe	DEBY 4000/0371/00409	9371140	1.500	170
ZWV SCHNEEBERGER Gruppe Zweckverb.	DEBY 4000/0376/00036	9376178	310	67
ZWV Schönau	DEBY 4000/0277/00015	9277144	1.886	242
ZWV SCHÖNSEE Stadt	DEBY 4000/0376/00037	9376160	2.500	265
ZWV Schrappach	DEBY 4000/0471/04749	9471122	55	7
ZWV SCHWAND/LAUB	DEBY 4000/0376/00038	9376160	150	18
ZWV SCHWANDORF-Haselbach	DEBY 4000/0376/00039	9376161	460	160
ZWV SCHWANDORF-Klardorf	DEBY 4000/0376/00040	9376161	3.300	616
ZWV SCHWARZACH	DEBY 4000/0376/00042	9376167	60	13
ZWV Schwarzenbach	DEBY 4000/0374/00172	9374156	1.170	156
ZWV Schwend-Poppberg Gruppe	DEBY 4000/0371/00410	9371116	2.200	575
ZWV Seitenthaler Gruppe	DEBY 4000/0374/00211	9374157	1.300	307
ZWV Sigl-Sigras Gruppe	DEBY 4000/0371/00411	9371119	2.500	575
ZWV Simbach	DEBY 4000/0279/00017	9279135	2.100	617
ZWV Simmershofen	DEBY 4000/0575/00047	9575163	960	136
ZWV Stadelhofen (FWO)	DEBY 4000/0471/04750	9471189	991	119

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZWV STADLERN	DEBY 4000/0376/00044	9376167	585	54
ZWV Stadt Bamberg OT-Gaustadt	DEBY 4000/0471/04752	9461000	500	98
ZWV Stangl Franz, Gemüse KG, Simbach	DEBY 4000/0279/00022	9279135	100	47
ZWV STEINBERG	DEBY 4000/0376/00045	9376168	1.850	242
ZWV Steinfeld	DEBY 4000/0471/04755	9471189	500	77
ZWV Steinhöring	DEBY 4000/0175/00019	9175137	4.050	601
ZWV Strullendorf, Roßdorf/Geisfeld	DEBY 4000/0471/04758	9471195	1.335	199
ZWV Stubenberg	DEBY 4000/0277/00016	9277147 9277152	1.200	193
ZWV Tann	DEBY 4000/0277/00025	9277148	3.650	512
ZWV Tännesberg	DEBY 4000/0374/00132	9374159	1.560	205
ZWV Tännesberg, OT Pilchau	DEBY 4000/0374/00167	9374159	72	17
ZWV TEUNZ	DEBY 4000/0376/00047	9376171	1.980	141
ZWV Trabitz	DEBY 4000/0374/00174	9374148	1.286	311
ZWV TRAUSNITZ Gemeinde	DEBY 4000/0376/00048	9376173	945	115
ZWV Trautskirchen	DEBY 4000/0575/00048	9575166	1.401	163
ZWV Triftern	DEBY 4000/0277/30590	9277149 9277139	3.413	453
Stadt Goldkronach, OT Brandholz	DEBY 4000/0472/00031	9472143	790	91
Stadt Grafenau, Haus im Wald	DEBY 4000/0272/04246	9272120	1.300	160
Stadt Grafenau, Liebersberg	DEBY 4000/0272/04258	9272120	430	59
Stadt Grafenau, Rachelwasser	DEBY 4000/0272/04229	9272120	3.600	595
Stadt Grafenau, WBW Grüb	DEBY 4000/0272/01005	9272120	133	17,8
Stadt Grafenau, WBW Harschetsreut	DEBY 4000/0272/01006	9272120	69	9,5
Stadt Grafenau, WBW Hörmannsberg	DEBY 4000/0272/01013	9272120	76	6
Stadt Grafenau, WBWSchildertschlag	DEBY 4000/0272/01012	9272120	68	9
Stadt Grafenau,Elmberg,Saldenau,Neudorf	DEBY 4000/0272/04238	9272120	1.870	328
Stadt Grafenau,WBW Industriegebeit	DEBY 4000/0272/01008	9272120	250	16,5
Stadt Heideck	DEBY 4000/0576/04343	9576126	2.405	299
Stadt Pottenstein	DEBY 4000/0472/00046	9472179	1.502	386
Stadt Pottenstein, OT Püttlach-Schüssel	DEBY 4000/0472/00049	9472179	140	19
Stadt Pottenstein, OT Tüchersfeld	DEBY 4000/0472/00047	9472179	229	55
Stadt Schnaittenbach	DEBY 4000/0371/00398	9371150	3.200	540
Stadt Waischenfeld, Köttweinsdorfer Gruppe	DEBY 4000/0472/00055	9472197	673	209
Stadt Waischenfeld, OT Langenloh	DEBY 4000/0472/00056	9472197	93	10
Stadt Waldkirchen, Atzesberg	DEBY 4000/0272/00015	9272151	1.360	90
Stadt Waldkirchen, Minnibrunn	DEBY 4000/0272/01097	9272151	600	46
Stadt Waldkirchen, Neidlingerberg	DEBY 4000/0272/00666	9272151	2.400	380
Stadt Waldkirchen, Oberfrauenwald	DEBY 4000/0272/01261	9272151	2.000	552
Stadt Waldkirchen, Pollmannsdorf	DEBY 4000/0272/02071	9272151	600	49
Stadt Waldkirchen, WBW	DEBY 4000/0272/03980	9272151	700	119
Stadt Waldkirchen, WBW Kühn	DEBY 4000/0272/01043	9272151	217	25
Stadt Waldkirchen, WBW Mitterleinbach	DEBY 4000/0272/01044	9272151	676	71
Stadtsteinach	DEBY 4000/0477/00022	9477156	3.295	324
Stadtwerke Roth	DEBY 4000/0576/04333	9576143	2.761	330
Stadtwerke Wassertrüdingen	DEBY 4000/0571/02014	9571208	4.400	823
Stahlwerk Annahütte Hammerau	DEBY 4000/0172/00471	9172111	250	55
STALLDORF	DEBY 4000/0679/00212	9679179	202	25
Stammbach	DEBY 4000/0475/37475	9475175	2.180	264
Stammbach-Karlsberggruppe	DEBY 4000/0475/37526	9475175	1.572	241
Stammham	DEBY 4000/0176/00280	9176161	3.089	454
Stammheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01109	9678150	855	83

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Stangenroth	DEBY 4000/0672/00035	9672117	1.693	101
Steinach	DEBY 4000/0672/00036	9672112	1.288	93
Steinfeld	DEBY 4000/0677/00120	9677186	1.778	226
Steinfeld Waldzell	DEBY 4000/0677/00121	9677186	413	40
Steingaden	DEBY 4000/0190/00018	9190154	2.760	715,1
Steinsberg	DEBY 4000/0375/01075	9375190	2.981	567
Steinsfeld	DEBY 4000/0571/00047	9571205	1.300	230
Stettbach (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01183	9678193	610	63
Stetten	DEBY 4000/0778/00040	9778199	1.400	250
Stettfeld	DEBY 4000/0674/00033	9674201	1.149	175
Stillachhaus Privatklinik GmbH	DEBY 4000/0780/06475	9780133	140	32,9
Stötten am Auerberg	DEBY 4000/0777/00334	9777171	2.582	471
Straßlach	DEBY 4000/0184/00044	9184144	3.132	726
STRÜTH	DEBY 4000/0679/00215	9679182	97	13
Stublang	DEBY 4000/0478/00008	9478165	318	38
Sudrach (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01184	9678157	205	23
Suffersheim	DEBY 4000/0577/01228	9577177	285	43
Sulzberg	DEBY 4000/0780/05557	9780140	4.756	618,3
SULZDORF	DEBY 4000/0679/00083	9679138	568	60
Sulzfeld S/M	DEBY 4000/0675/00045	9675170	1.331	146
Sulzschneid	DEBY 4000/0777/00338	9777151	580	123
Sünching	DEBY 4000/0375/01076	9375201	2.213	228
Surgruppe, Zone Anger	DEBY 4000/0172/00031	9172112	3.170	995
Surgruppe, Zone Leutstetten	DEBY 4000/0172/00033	9172134 9172122	2.420	765
Surgruppe, Zone Rückstetten	DEBY 4000/0172/00032	9172130	1.870	585
SW Neuburg Bittenbrunn	DEBY 4000/0185/00508	9185149	1.576	239,2
Tattenhausen WBV	DEBY 4000/0187/00047	9187137	924	284
TAUBERRETTERSHEIM	DEBY 4000/0679/00217	9679192	880	78
Taufkirchner-Gruppe, ZV z. WV	DEBY 4000/0183/01467	9183145 9183134	2.111	572
Tegernbacher Gruppe	DEBY 4000/0186/00032	9186143	1.410	444
Tegernsee Herzogl. Bayer. Brauhaus	DEBY 4000/0182/00744	9182132	72	9
Tegernsee Stadt	DEBY 4000/0182/00184	9182132	3.929	510
Test-WVA 1 GA-Kelheim	DEBY 4000/0273/00427	9184135	120	18
Thaining	DEBY 4000/0181/00534	9181142	972	166
THANN WVS	DEBY 4000/0373/00066	9373112	164	37
THEILHEIM	DEBY 4000/0679/00084	9679193	2.298	240
Theinheim	DEBY 4000/0674/00034	9674187	342	52,9
Theißing - Tholbath	DEBY 4000/0176/00027	9176129	1.328	169
Theres-Gruppe	DEBY 4000/0674/00035	9674180 9674139 9678174	4.321	548
Thiersheim	DEBY 4000/0479/00805	9479158 9479159	1.331	167
Thierstein	DEBY 4000/0479/00984	9479159	1.105	97
Thulba	DEBY 4000/0672/00038	9672139	1.055	106
Thundorf	DEBY 4000/0672/00039	9672157	490	41
Thüngen	DEBY 4000/0677/00122	9677189	1.400	174
WVGemeindePastetten	DEBY 4000/0177/00018	9177135	2.576	471
WVGemeindeWörth	DEBY 4000/0177/00013	9177144	4.401	692
WVInningamHolz	DEBY 4000/0177/00005	9177122	1.512	249
WVMarktIsen	DEBY 4000/0177/00021	9177123	1.119	428

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WZV Gruppe Nord	DEBY 4000/0673/00029	9673134 9673131 9673174 9673141	2.705	285
WZV Rother Gruppe	DEBY 4000/0673/00036	9673129 9673167 9673123	3.883	627
WZV Willmarser Gruppe	DEBY 4000/0673/00040	9673182 9673153 9673147	4.739	612
Zachenberg	DEBY 4000/0276/14601	9276146	1.196	108,3
Zachenberg - Kleinried	DEBY 4000/0276/14602	9276146	400	34,8
Zadels/Ried	DEBY 4000/0777/00372	9777165	40	19
Zeilitzheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01121	9678150	689	86
Zeitlofs	DEBY 4000/0672/00044	9672166	1.241	156
ZELL	DEBY 4000/0679/00099	9679209	4.265	480
Zell im Fichtelgebirge	DEBY 4000/0475/36232	9475189	2.041	231
Zellingen	DEBY 4000/0677/00126	9677203	3.757	441
Zellingen Duttenbrunn	DEBY 4000/0677/00127	9677203	491	55
Zellingen Retzbach	DEBY 4000/0677/00128	9677203	2.119	244
ZEUBELRIED	DEBY 4000/0679/00234	9679170	200	27
Zinst	DEBY 4000/0377/00053	9377133	116	26,6
Zinzendorf	DEBY 4000/0375/01085	9375210	250	33
ZV Achengruppe, Versorgungsgebiet Süd	DEBY 4000/0189/02702	9189127 9189150	3.700	851
ZV Harpfinger Gruppe, Versorgungsgebiet Irlham	DEBY 4000/0189/03302	9189133 9189137	2.700	742
ZV Harpfinger Gruppe, Versorgungsgebiet Poschen	DEBY 4000/0189/04202	9189142 9189126	2.000	796
ZV Harter Gruppe - Hochzone	DEBY 4000/0189/01401	9189114 9189130	2.800	493
ZV Harter Gruppe - Normalzone	DEBY 4000/0189/01402	9189114 9189154	4.000	816
ZWV Unterdietfurt	DEBY 4000/0277/00160	9277151	2.064	234
ZWV Unterfeldbrecht	DEBY 4000/0575/00050	9575152	85	11
ZWV Urphertshofen	DEBY 4000/0575/00051	9575156	238	25
ZWV Ustersbach	DEBY 4000/0772/20800	9772211	1.086	302,2
ZWV Viereth (FWO)	DEBY 4000/0471/04760	9471207	3.712	511
ZWV VILS-NAAB-GRUPPE	DEBY 4000/0376/00049	9376119	950	560
ZWV Vohenstrauß, OT Böhmischbruck	DEBY 4000/0374/00138	9374162	413	49
ZWV Vohenstrauß, OT Neumühle	DEBY 4000/0374/00026	9374162	1.336	229
ZWV Vorbacher Gruppe	DEBY 4000/0374/00212	9374163	1.800	343
ZWV Waidhaus	DEBY 4000/0374/00177	9374164	1.992	415
ZWV Waidhaus, OT Hagendorf	DEBY 4000/0374/00343	9374164	139	22
ZWV Waidhaus, OT Reinhardsrieth	DEBY 4000/0374/00344	9374164	67	9
ZWV Walddachsbach	DEBY 4000/0575/00052	9575119	96	14
ZWV Waldthurn	DEBY 4000/0374/00178	9374165	1.946	355
ZWV Wattendorf-Bojendorf/Schneeberg (FWO)	DEBY 4000/0471/05057	9471209	196	25
ZWV WBV Mariakirchen	DEBY 4000/0277/32177	9277111	585	102
ZWV WEIDING Gemeinde	DEBY 4000/0376/00053	9376176	560	90
ZWV Weigenheim	DEBY 4000/0575/00053	9575179	1.014	148
ZWV Weiherhammer, OT Kaltenbrunn	DEBY 4000/0374/00153	9374166	1.013	176
ZWV Weißberg Gruppe	DEBY 4000/0471/04762	9471173	1.900	222

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZWV WILDEPPENRIED	DEBY 4000/0376/00055	9376151	75	13
ZWV WILDSTEIN	DEBY 4000/0376/00056	9376171	130	18
ZWV Wilhelmsdorf	DEBY 4000/0575/00054	9575181	1.351	142
ZWV Windischeschenbach	DEBY 4000/0374/00180	9374168	4.991	761
ZWV WINKLARN	DEBY 4000/0376/00057	9376178	1.450	96
ZWV Wolfsbach-Theuern Gruppe	DEBY 4000/0371/00415	9371136 9371120	1.500	230
ZWV Wurmannsquick	DEBY 4000/0277/02590	9277153 9277116 9277124 9277154	3.621	554
ZWV Zapfendorf	DEBY 4000/0471/04764	9471214	3.508	424
ZWV Zapfendorf, HB Windischletten (FWO)	DEBY 4000/0471/04767	9471185 9471214	275	31
ZWV Zapfendorf, Lauf FWO	DEBY 4000/0471/04765	9471214	710	90
ZWV Zeholfing	DEBY 4000/0279/00008	9279122	435	52
ZWV ZEINRIED Genossenschaft	DEBY 4000/0376/00058	9376171	73	27
THÜNGERSHEIM	DEBY 4000/0679/00218	9679194	2.722	300
Thurnau	DEBY 4000/0477/00003	9477157	3.791	416
Tiefenbach	DEBY 4000/0372/00038	9372163	933	120
Tiefenbach-Altenschneeberg	DEBY 4000/0372/00041	9372163	146	16
Tiefenbach-Breitenried	DEBY 4000/0372/00042	9372163	98	13
Tiefenbach-Hannesried	DEBY 4000/0372/00039	9372163	182	26
Tiefenbach-Irlach	DEBY 4000/0372/00043	9372163	172	24
Tiefenbach-Schönau	DEBY 4000/0372/00040	9372163	266	34
TIEFENTHAL	DEBY 4000/0679/00219	9679122	76	5
Titting	DEBY 4000/0176/00028	9176164	967	331
Töpfer GmbH	DEBY 4000/0780/05547	9780119	0	219,2
Traustadt (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01259	9678124	514	48
Trebgast	DEBY 4000/0477/00023	9477158	1.615	244
Treffelstein	DEBY 4000/0372/00044	9372163	955	200
Triefenstein Homburg	DEBY 4000/0677/00082	9677154	1.340	182
Triefenstein Lengfurt	DEBY 4000/0677/00083	9677154	1.609	379
Triefenstein Rettersheim	DEBY 4000/0677/00084	9677154	472	66
Triefenstein Trennfeld	DEBY 4000/0677/00085	9677154	1.069	166
Trogen	DEBY 4000/0475/33867	9475182	1.445	148
Tröstau	DEBY 4000/0479/00884	9479161	2.300	249
Trumsdorf	DEBY 4000/0477/00002	9477157	165	10,7
Trunkelsberg	DEBY 4000/0778/00041	9778202	1.690	250
TÜCKELHAUSEN	DEBY 4000/0679/00085	9679170	316	27
Tuntenhausen Gemeinde	DEBY 4000/0187/00209	9187179	4.980	863
Tuntenhausen Schlossbrauerei Maxlrain	DEBY 4000/0187/00276	9187179	12	315
Tuntenhausen WBV Antersberg-Voglried	DEBY 4000/0187/00271	9187179	36	96
Tuntenhausen WBV Ostermunchen	DEBY 4000/0187/00250	9187179	1.286	402
Tuntenhausen WBV Schonau-Biberg	DEBY 4000/0187/00258	9187179	700	197
Tussenhausen	DEBY 4000/0778/00043	9778204	2.980	500
TWA AlzChem Trostberg	DEBY 4000/0189/05702	9189157	10	306
UENGERSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00086	9679176	541	53
UETTINGEN	DEBY 4000/0679/00087	9679196	1.848	248
Uffing a. Staffelsee	DEBY 4000/0180/00218	9180134	2.973	595
Ungerhausen	DEBY 4000/0778/00044	9778205	1.080	200
UNTERALTERTHEIM - STEINBACH	DEBY 4000/0679/00222	9679165	914	97
Unterammergau	DEBY 4000/0180/00219	9180135	1.514	242

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
Unterbierwang, Wasserversorgung	DEBY 4000/0183/01457	9183147	80	19
Unteregg	DEBY 4000/0778/00045	9778207	1.360	200
UNTEREISENHEIM	DEBY 4000/0679/00223	9679167	700	65
Untererthal	DEBY 4000/0672/00040	9672127	941	90
Unterjoch	DEBY 4000/0780/06585	9780123	350	45,5
UNTERLEINACH	DEBY 4000/0679/00224	9679200	1.690	162
Unterleinleiter	DEBY 4000/0474/01084	9474168	1.060	164,4
Untermerzbach	DEBY 4000/0674/00036	9674210	1.709	161
UNTERPLEICHFELD	DEBY 4000/0679/00225	9679201	2.861	412
Untersalzberg	DEBY 4000/0172/00532	9172124	300	77
Unterschwaningen	DEBY 4000/0571/00057	9571208	200	27
Unterschwarzenberg	DEBY 4000/0780/04821	9780128	147	32,9
Untersiemau	DEBY 4000/0315/00813	9473170	4.120	597
Unterspiesheim (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01260	9678150	1.224	131
Untersteinach	DEBY 4000/0477/00024	9477159	1.836	197
Untersteinbach	DEBY 4000/0674/00037	9674187	2.911	145,4
Unterulsenbach	DEBY 4000/0573/06205	9573133	98	21
Unterweilersbach	DEBY 4000/0474/01178	9474171	653	76,7
UPM-Schongau	DEBY 4000/0190/00166	9190148	480	55
Urspringen	DEBY 4000/0677/00123	9677128	1.318	158
Ützing	DEBY 4000/0478/00010	9478165	729	90
Valley Gemeinde	DEBY 4000/0182/01078	9182133	2.990	389
Vasbühl (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01113	9678193	458	47
Veitenstein-Gruppe	DEBY 4000/0674/00039	9674118 9674129 9674160 9674164 9471152 9471115	4.591	581
VELBURG WVS	DEBY 4000/0373/00069	9373167	3.996	709
Verein zur Wasserversorgung Schießen e.V.	DEBY 4000/1775/00018	9775149	910	165
Viechtach - Nord	DEBY 4000/0276/14402	9276144	1.240	151,2
Viechtach - Pirka	DEBY 4000/0276/14403	9276144	286	27,1
Viechtach - Wiesing	DEBY 4000/0276/14404	9276144	674	71,7
Vierzehnheilligen	DEBY 4000/0478/00025	9478165	110	70
Vilgertshofen	DEBY 4000/0181/00535	9181133	2.600	522
Vögnitz (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01186	9678183	109	9
Vogtareuth Gemeinde	DEBY 4000/0187/00296	9187181	1.581	532
Vogtareuth Wasserbeschaffungsverband	DEBY 4000/0187/00188	9187181	1.506	213
Vordorf - Hildenbacher Gruppe	DEBY 4000/0479/01085	9479461	500	94
Waakirchen WBV Hauserdörfl	DEBY 4000/0182/00718	9182134	100	13
WAF Hohenschwangau	DEBY 4000/0777/00350	9777169	320	118
Waffenbrunn-Himmelmühle	DEBY 4000/0372/00046	9372168	1.231	116
Waffenbrunn-Kolmberg	DEBY 4000/0372/00045	9372168	458	39
Walchenfeld	DEBY 4000/0674/00041	9674120 9673172 9673141	800	275
Wald	DEBY 4000/0777/00355	9777179	1.082	290
WALDBRUNN	DEBY 4000/0679/00094	9679204	2.800	271
WALDBÜTTELBRUNN	DEBY 4000/0679/00095	9679205	4.316	590
Waldershof-Marktredwitz	DEBY 4000/0377/00047	9377157	4.603	530,5
ZV Harter Gruppe - Versorgungsgebiet Seeon	DEBY 4000/0189/01403	9189143	1.900	428

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZV Mühlener Gruppe	DEBY 4000/0189/01901	9189119 9189161	3.000	614
ZV Otting-Pallinger Gruppe - Versorgungsgebiet Siegelberg	DEBY 4000/0189/03402	9189134	1.800	798
ZV Surgruppe, Versorgungsgebiet Surberg	DEBY 4000/0189/04801	9189148 9189165	3.000	658
ZV Surgruppe, Versorgungsgebiet Surbergbichl	DEBY 4000/0189/04802	9189148	1.500	315
ZV WV Erftalgruppe	DEBY 4000/0676/00592	9676143	3.025	308,2
ZV z WV der Eichberggruppe Wengen	DEBY 4000/0773/00010	9773179	1.632	281
ZV z WV Ellerbachgruppe	DEBY 4000/0773/00014	9773140	442	48
ZVzWV Daxberggruppe	DEBY 4000/0771/00059	9771156 9771140	2.200	541
ZVzWV Hardhofgruppe	DEBY 4000/0771/00064	9771158 9771114 9771140	3.651	703
ZVzWV Hopfenbachtal Gruppe	DEBY 4000/0273/00433	9273125 9273137	3.500	660
ZVzWV Rottenburger Gruppe	DEBY 4000/0273/00435	9273111	1.226	132
Zweckberband Heinrichskirchner Gruppe-Rötz	DEBY 4000/0372/00033	9372154	610	241
Zweckverband Günztalgruppe	DEBY 4000/0774/58083	9774162	1.180	147
Zweckverband Hiltersrieder Gruppe-Schönthal	DEBY 4000/0372/00036	9372157	880	200
Zweckverband Kammelgruppe	DEBY 4000/0774/32043	9774145	2.276	353,9
Zweckverband Mitterdorfer Gruppe	DEBY 4000/0372/00029	9372153	3.050	959
Zweckverband Stauden-Wasserversorgung-Wassergast Burg	DEBY 4000/0774/18087	9774116	246	54,7
Zweckverband Stauden-Wasserversorgung-Wassergast Mindelzell	DEBY 4000/0774/15807	9774116	666	136,6
Zweckverband Wiesenbachgruppe	DEBY 4000/0774/32046	9774189	1.467	259,3
Zweckverband zur Wasserversorgung der Büchelberg-Gruppe	DEBY 4000/0577/01208	9577136 9577114	3.202	463
Zweckverband zur Wasserversorgung der Flüglinger-Berg-Gruppe	DEBY 4000/0577/01212	9577173 9577177	2.509	362
Zweckverband zur Wasserversorgung der Gnotzheimer-Gruppe	DEBY 4000/0577/01214	9577133 9577122 9577136 9577140	3.568	674
Zweckverband zur Wasserversorgung der Hirschberg-Gruppe	DEBY 4000/0577/01278	9577173	1.007	159
Zweckverband zur Wasserversorgung der Laibstadt Schloßberg Gruppe	DEBY 4000/0576/04345	9576126	1.865	355
Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfaffenberg-Gruppe	DEBY 4000/0577/01218	9577125 9577159 9577161	3.017	480
Zweckverband zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe	DEBY 4000/0576/04334	9576132	3.456	393
Zweckverband zur Wasserversorgung der Wettelsheimer-Gruppe	DEBY 4000/0577/01229	9577173 9577149	2.916	637
ZweckverbandzurWasserversorgungHolzland	DEBY 4000/0177/00002	9177124	3.634	695
ZweckverbandzurWasserversorgungMittbachGruppe	DEBY 4000/0177/00020	9177123	4.644	996

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Zwiesel - Rabenstein	DEBY 4000/0276/14802	9276148	590	101,2
Zwiesel - Rotau (Rotkot)	DEBY 4000/0276/14803	9276148	965	238,5
ZWV Adldorf	DEBY 4000/0279/00025	9279113	354	40
ZWV Adlholz-Irlbach-Gruppe	DEBY 4000/0371/00402	9371126 9371156	800	156
ZWV Almgenossenschaft Winklmoos-Dürrnbachhornalmen	DEBY 4000/0189/03905	9189139	20	25
ZWV Altershausen	DEBY 4000/0575/00001	9575150	226	36
ZWV Altfraunhofen	DEBY 4000/0274/00001	9274114	500	95
ZWV Altisheim	DEBY 4000/0779/00023	9779169	1.196	210
ZWV Asbach-Bäumenheim	DEBY 4000/0779/00015	9779115	4.858	780
ZWV Aßling	DEBY 4000/0175/00003	9175112	4.326	627
ZWV Attenhausener Gruppe	DEBY 4000/0274/00002	9274194	961	206
ZWV Aystetten	DEBY 4000/0772/20600	9772117	2.969	361,2
ZWV Bachetsfeld-Gruppe	DEBY 4000/0371/00404	9371140 9371157	3.000	720
ZWV Bachhausen	DEBY 4000/0279/00020	9279125	100	12
ZWV Baiern	DEBY 4000/0175/00001	9175113	1.430	342
ZWV Baiernrain	DEBY 4000/0173/00028	9173118	1.500	300
ZWV Baunach	DEBY 4000/0471/04687	9471115	3.214	385
ZWV Bayerbach	DEBY 4000/0277/30563	9277112	1.161	224
ZWV Bechtsrieth	DEBY 4000/0374/00134	9374127	1.051	132
ZWV Berghofen	DEBY 4000/0274/00003	9274135	51	13
ZWV BHS-Corrugated	DEBY 4000/0374/00135	9374166	800	80
ZWV Bischberg TZ	DEBY 4000/0471/04689	9471117	2.231	254
ZWV Bodenkirchen	DEBY 4000/0274/00005	9274120	790	103
ZWV BODENWÖHR Gemeinde	DEBY 4000/0376/00001	9376116	4.200	671
ZWV Brauerei Egerer	DEBY 4000/0279/00012	9279132	0	140
ZWV Brauerei Graf Arco Valley	DEBY 4000/0279/00024	9279113	0	469
ZWV Brauerei Krieger Landau	DEBY 4000/0279/00010	9279122	0	22
ZWV Brauerei Kriegl-Essig Pilsting	DEBY 4000/0279/00011	9279132	2	10
ZWV Brauerei Wasserburger, Dingolfing	DEBY 4000/0279/00023	9279112	20	30
ZWV Breitengüßbach FWO	DEBY 4000/0471/04690	9471119	4.420	511
ZWV Bruck	DEBY 4000/0175/00005	9175114	1.247	300
ZWV BRUCK Markt	DEBY 4000/0376/00002	9376117	4.400	727
ZWV Bruckberg-Gündlkofen	DEBY 4000/0274/00006	9274194	4.250	565
ZWV BRUDERSDORFER Gruppe	DEBY 4000/0376/00003	9376159	340	248
ZWV Buch	DEBY 4000/0175/00006	9175124	254	50
ZWV Buch am Erlbach	DEBY 4000/0274/00007	9274121	4.150	701
ZWV Büchelberg	DEBY 4000/0471/04692	9471120	70	11
ZWV BUCHTAL	DEBY 4000/0376/00004	9376163	200	180
ZWV Burgbernheim	DEBY 4000/0575/00003	9575115	3.232	421
ZWV BURGLENGEFELD - Burg	DEBY 4000/0376/00005	9376119	95	23
ZWV BURGLENGENFELD Dietldorf	DEBY 4000/0376/00006	9376119	270	28
ZWV DAUTERSDORF	DEBY 4000/0376/00008	9376147	150	21
ZWV Diebis-Gruppe	DEBY 4000/0371/00405	9371118	150	75
ZWV Diemannskirchen	DEBY 4000/0274/00008	9274134	125	35
ZWV Diespeck	DEBY 4000/0575/00004	9575118	3.728	369
ZWV DIETERSDORF	DEBY 4000/0376/00009	9376160	275	59
ZWV Dietersheim	DEBY 4000/0575/00005	9575119	2.044	268
ZWV Dietramszell	DEBY 4000/0173/00025	9173118	3.000	840
ZWV Dillenberggruppe	DEBY 4000/0575/00006	9575145 9575152	1.800	324

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZWV Ebrach	DEBY 4000/0471/04696	9471128	1.788	375
ZWV Eggolsheim-Frankendorf	DEBY 4000/0471/04698	9471123 9474123	320	55
ZWV Eggolsheim-Stackendorf	DEBY 4000/0471/04702	9471123 9474123	452	121
ZWV Eglharting	DEBY 4000/0175/00008	9175124	3.300	336
ZWV Egling	DEBY 4000/0173/00034	9173120	1.200	436
ZWV Emmering	DEBY 4000/0175/00009	9175136	1.526	209
ZWV Endlhauser Gruppe	DEBY 4000/0173/00032	9173120	2.500	650
ZWV Ergersheim	DEBY 4000/0575/00008	9575122	1.128	170
ZWV Eschenbach (Markt Erlbach)	DEBY 4000/0575/00009	9575145	240	43
ZWV Eschenbach i.d. Oberpfalz	DEBY 4000/0374/00140	9374117	3.947	745
ZWV Eslarn	DEBY 4000/0374/00121	9374118	2.741	349
ZWV Ettling	DEBY 4000/0279/00004	9279137	435	95
ZWV Etzenricht	DEBY 4000/0374/00141	9374119	1.610	227
ZWV Eurasburg	DEBY 4000/0173/00029	9173123	4.316	880
ZWV FENSTERBACH-SCHMIDGADEN Gde. Zweckverband	DEBY 4000/0376/00010	9376125	4.700	519
ZWV Floss	DEBY 4000/0374/00124	9374121	3.436	602
ZWV Flossenbürg	DEBY 4000/0374/00123	9374122	1.582	227
ZWV Freihaslach	DEBY 4000/0575/00010	9575116	55	13
ZWV Frontenhausen	DEBY 4000/0279/00002	9279115	4.400	596
ZWV Fünfstetten	DEBY 4000/0779/00006	9779148	2.136	376
ZWV GAISTHAL	DEBY 4000/0376/00011	9376160	250	37
ZWV Gallmersgarten	DEBY 4000/0575/00012	9575124	840	121
ZWV Gemeinde Altenmarkt	DEBY 4000/0189/01101	9189111	3.900	559
ZWV Gemeinde Bergen, Versorgungsgebiet 1 Bergen	DEBY 4000/0189/01301	9189113	3.900	600
ZWV Gemeinde Bergen, Versorgungsgebiet 2 Bernhaupten	DEBY 4000/0189/01302	9189113	450	104
ZWV Gemeinde Bergen, Versorgungsgebiet 3 Enthal	DEBY 4000/0189/01303	9189113	350	63
ZWV Gemeinde Chieming	DEBY 4000/0189/01404	9189114	3.000	422
ZWV Gemeinde Engelsberg	DEBY 4000/0189/01501	9189115	1.900	337
ZWV Gemeinde Grabenstätt	DEBY 4000/0189/01902	9189119	800	153
ZWV Gemeinde Inzell	DEBY 4000/0189/02401	9189124	4.000	877
ZWV Gemeinde Marquartstein	DEBY 4000/0189/02901	9189129	2.400	460
ZWV Gemeinde Neufraunhofen	DEBY 4000/0274/00010	9274154	1.100	155
ZWV Gemeinde Petting	DEBY 4000/0189/03501	9189135	1.900	260
ZWV Gemeinde Reit im Winkl	DEBY 4000/0189/03901	9189139	1.800	608
ZWV Gemeinde Ruhpolding, Versorgungsgebiet Fritz am Sand	DEBY 4000/0189/04003	9189140	110	20
ZWV Gemeinde Ruhpolding, Versorgungsgebiet Grashof	DEBY 4000/0189/04001	9189140	3.700	959
ZWV Gemeinde Ruhpolding, Versorgungsgebiet Infang	DEBY 4000/0189/04002	9189140	1.500	386
ZWV Gemeinde Schalkham	DEBY 4000/0274/00011	9274179	930	130
ZWV Gemeinde Schleching	DEBY 4000/0189/04101	9189141	300	50
ZWV Gemeinde Schnaitsee	DEBY 4000/0189/04201	9189142	2.400	412
ZWV Gemeinde Siegsdorf - Versorgungsgebiet 1 Siegsdorf-West	DEBY 4000/0189/04501	9189145	3.970	565
ZWV Gemeinde Siegsdorf - Versorgungsgebiet 2 Siegsdorf-Ost	DEBY 4000/0189/04502	9189145	2.029	247

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ZWV Gemeinde Siegsdorf - Versorgungsgebiet 3 Hammer	DEBY 4000/0189/04503	9189145	789	86
ZWV Gemeinde Siegsdorf - Versorgungsgebiet 4 Eisenärzt	DEBY 4000/0189/04504	9189145	1.463	192
ZWV Gemeinde Staudach-Egerndach	DEBY 4000/0189/04601	9189146	950	208
ZWV Gemeinde Tacherting	DEBY 4000/0189/04901	9189149	3.400	713
ZWV Gemeinde Wurmsham	DEBY 4000/0274/00012	9274193	760	123
ZWV Georgenberg	DEBY 4000/0374/00125	9374123	1.340	168
ZWV Gerach	DEBY 4000/0471/04705	9471133	957	117
ZWV Geratskirchen	DEBY 4000/0277/00008	9277122	647	105
ZWV Gerhardshofen	DEBY 4000/0575/00013	9575125	1.964	245
ZWV Gessertshausen	DEBY 4000/0772/40500	9772148	4.088	651
ZWV GLAUBENDORFER Gruppe Zweckverband	DEBY 4000/0376/00012	9376153	2.000	382
ZWV GLEIRITSCH	DEBY 4000/0376/00013	9376131	655	49
ZWV Glonn	DEBY 4000/0175/00010	9175121	4.583	765
ZWV Glonn-Süd	DEBY 4000/0175/00011	9175121	543	68
ZWV Gollhofen	DEBY 4000/0575/00014	9575127	816	129
ZWV Grafing VG 1	DEBY 4000/0175/00012	9175122 9175119	1.381	520
ZWV Grafing VG 3	DEBY 4000/0175/00022	9175122	489	53
ZWV Großaitingen	DEBY 4000/0772/40700	9772151	4.841	706,8
ZWV Gundelsheim	DEBY 4000/0471/04706	9471137	3.288	360
ZWV Gundelsheim FWO	DEBY 4000/0471/04707	9471137	295	39
ZWV Gutenstetten	DEBY 4000/0575/00015	9575128	1.389	132
ZWV HAAG	DEBY 4000/0376/00014	9376178	130	30
ZWV Hagenbüchach	DEBY 4000/0575/00016	9575129	1.220	139
ZWV Harmatinger Gruppe	DEBY 4000/0173/00036	9173120	960	250
Ronsberg	DEBY 4000/0777/00273	9777165	1.350	351
Rosall	DEBY 4000/0377/00041	9377154	86	23,9
Röslau	DEBY 4000/0479/00882	9479145	2.200	309
ROSSBRUNN - MÄDELHOFEN	DEBY 4000/0679/00198	9679205	835	75
Roßhaupten	DEBY 4000/0777/00274	9777166	2.219	384
ROSSTHAL WVS	DEBY 4000/0373/00056	9373112	40	15
Roth	DEBY 4000/0478/00004	9478139	854	124
Rothenbuch	DEBY 4000/0671/00022	9671148	1.764	196
Rothenfels	DEBY 4000/0677/00117	9677181	626	81
Rothenfels Bergrothenfels	DEBY 4000/0677/00118	9677181	370	56
Rott	DEBY 4000/0181/00530	9181137	1.577	258
Rott a. Inn Gemeinde	DEBY 4000/0187/00190	9187170	3.709	456
Rottach-Egern Wallbergbahn GmbH	DEBY 4000/0182/01046	9182129	50	7
Rottach-Egern WG Hagrain	DEBY 4000/0182/00643	9182129	250	33
Rottach-Egern WVG Oberhagrain	DEBY 4000/0182/00642	9182129	90	12
Rottach-Egern WVG Rottach	DEBY 4000/0182/00639	9182129	100	13
Rottach-Egern WVV Egern e.V. Sutten	DEBY 4000/0182/00153	9182129	100	13
Rottach-Egern WVV Hagrain-Sonnenmoos	DEBY 4000/0182/00641	9182129	110	14
Rottenbuch	DEBY 4000/0190/00133	9190145	1.706	233,6
Rott-Gruppe e. G., Wassergenossenschaft	DEBY 4000/0183/01454	9183132	70	14
RÖTTINGEN	DEBY 4000/0679/00202	9679182	1.459	184
Rötz	DEBY 4000/0372/00030	9372154	1.770	475
Rötz-Hillstett	DEBY 4000/0372/00031	9372154	190	40
Rötz-Steegen	DEBY 4000/0372/00032	9372154	65	31
Rubi	DEBY 4000/0780/05141	9780133	190	82,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Rückholz	DEBY 4000/0777/00285	9777168	800	178
Rüdenhausen S/M	DEBY 4000/0675/00040	9675162	848	120
Ruderatshofen	DEBY 4000/0777/00286	9777167	1.500	411
Rugendorf	DEBY 4000/0477/00021	9477151	1.012	84,1
Ruhmannsfelden	DEBY 4000/0276/14201	9276142	2.188	263,1
Rundelshausen (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01251	9678193	308	28
Runding	DEBY 4000/0372/00034	9372155	2.268	146
RUPPRECHTSHAUSEN	DEBY 4000/0679/00203	9679201	93	10
Rüssenbach	DEBY 4000/0474/01072	9474121	315	46
Sachsen bei Ansbach	DEBY 4000/0571/00090	9571196	3.300	367
SÄCHSENHEIM	DEBY 4000/0679/00204	9679188	175	22
Sailauf OT Eichenberg	DEBY 4000/0671/00023	9671150	825	79
Salenwang	DEBY 4000/0777/00289	9777128	131	56
Salgen	DEBY 4000/0778/00038	9778190	1.450	300
Salmas	DEBY 4000/0780/05122	9780132	150	12,3
Salmsdorf	DEBY 4000/0674/00030	9674190	140	13
Samerberg Gemeinde	DEBY 4000/0187/00923	9187172	2.725	480
Sappenfelder Gruppe	DEBY 4000/0176/00026	9176160 9176121 9176123	3.964	720
Sauerlach/Arget	DEBY 4000/0184/00089	9184141	987	332
Schäffler Bräu	DEBY 4000/0780/05016	9780127	0	25,4
Schafhof	DEBY 4000/0676/00562	9676112	100	11
Schallfeld (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01150	9678153	371	36
Schambach	DEBY 4000/0577/01223	9577173	723	92
Schauenstein	DEBY 4000/0475/35864	9475165	1.965	353
Schechen Gemeinde	DEBY 4000/0187/01039	9187142	4.736	718
Schechen Hart-Ranft	DEBY 4000/0187/00274	9187142	16	46
Scheidegg - Scheffau	DEBY 4000/0776/00040	9776125	606	168
Scheyern, Gemeinde	DEBY 4000/0186/00017	9186151 9186143 9186146 9186125	4.836	501
Schillingsfürst Fremdbezug	DEBY 4000/0571/00046	9571198	2.740	310
Schirnding / Hohenberg	DEBY 4000/0479/00541	9479147 9479127	2.313	506
Schleerieth (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01151	9678193	432	38
Schlossbrauerei Autenried	DEBY 4000/0774/18089	9774143	0	141,5
Schnaid	DEBY 4000/0474/01105	9474133	333	43,8
Schneeberg	DEBY 4000/0676/00564	9676156	1.783	261,6
Schneidbach- Niederhöfen	DEBY 4000/0777/00312	9777153	164	36
Schneizlreuth	DEBY 4000/0172/00517	9172131	1.439	187
Schnelldorf	DEBY 4000/0571/00015	9571199	3.500	590
Schollbrunn	DEBY 4000/0677/00119	9677182	950	99
Schöllkrippen	DEBY 4000/0671/00024	9671152	4.206	479
Schönaich (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01104	9678164	75	6
Schönberg, Gemeinde	DEBY 4000/0183/01424	9183143	750	193
Schönbrunn	DEBY 4000/0674/00031	9674129	189	34,9
Schondra	DEBY 4000/0672/00034	9672149	1.695	246
Schönthal	DEBY 4000/0372/00035	9372157	875	147
Schönwald	DEBY 4000/0479/00789	9479150	3.300	509
Schraudenbach (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01180	9678193	750	71
Schrottfurt-Oberzarnham, WBV	DEBY 4000/0183/01464	9183147	80	20

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Schwabbruck	DEBY 4000/0190/00232	9190149	940	340,7
Schwabhausen	DEBY 4000/0181/00537	9181145	1.105	273
Schwabsoien	DEBY 4000/0190/00129	9190151	1.308	296,8
Schwaiganger Landesgestüt	DEBY 4000/0180/00188	9180127	100	14
Schwanfeld	DEBY 4000/0678/01107	9678175	2.001	228
Schwangau	DEBY 4000/0777/00321	9777169	3.212	975
Schwarz a. Main S/M	DEBY 4000/0675/00041	9675165	3.527	456
Schwarzbräu	DEBY 4000/0772/23010	9772223	0	207,4
Schwarzenbach a. Wald	DEBY 4000/0475/37527	9475169	3.830	435
Schwarzenbach a. Wald FWO Döbra	DEBY 4000/0475/37600	9475169	640	138
Schwarzenbach/Bränau (TIR)	DEBY 4000/0377/00045	9377112	311	41,9
Seeg	DEBY 4000/0777/00326	9777170	2.650	425
Seehausen a. Staffelsee	DEBY 4000/0180/00193	9180132	2.394	388
Seeshaupt	DEBY 4000/0190/00135	9190152	3.085	821,4
Segnitz S/M	DEBY 4000/0675/00042	9675166	856	86
Seinsheim S/M	DEBY 4000/0675/00043	9675167	1.065	146
Selbensberg	DEBY 4000/0777/00328	9777151	66	36
Selbitz	DEBY 4000/0475/36825	9475171	3.213	440
Selbitz-FWO-Ortsteile	DEBY 4000/0475/36736	9475113 9475171	716	130
Selbitz-Hüttung	DEBY 4000/0475/36714	9475171	274	51
SELIGENSTADT	DEBY 4000/0679/00074	9679174	100	27
Sennfeld	DEBY 4000/0678/01182	9678178	4.480	775
Seßlach	DEBY 4000/0315/00811	9473165	3.000	384
SEUBERSDORF WVS	DEBY 4000/0373/00060	9373160	3.900	499
SGL Carbon Meitingen	DEBY 4000/0772/10900	9772177	100	21
Sibratshofen -Wasserbeschaffungsverband	DEBY 4000/0780/05077	9780144	320	32,9
Siegendorf (Ortsnetz)	DEBY 4000/0678/01108	9678164	85	6
Simmerberg	DEBY 4000/0776/00019	9776129	1.500	195
Simpering	DEBY 4000/0372/00047	9372135	105	10
Sindelsdorf	DEBY 4000/0190/00050	9190153	1.111	300,3
Walkersbrunn	DEBY 4000/0474/01070	9474132	300	54,8
Wallgau	DEBY 4000/0180/00224	9180136	1.465	375
Waltenhofen	DEBY 4000/0780/06436	9780143	4.250	800
Wang, WBV	DEBY 4000/0183/01465	9183118	900	347
Wannbach	DEBY 4000/0474/01095	9474161	299	30,1
WAPPERSDORF WVS	DEBY 4000/0373/00070	9373146	206	21
Warngau WBV Bernloh - Einhaus	DEBY 4000/0182/00681	9182136	545	71
Warngau WBV Oberwarngau	DEBY 4000/0182/00680	9182136	1.750	227
Warngau WBV Wall	DEBY 4000/0182/00682	9182136	700	91
Warngau WG Hinterberg-Gotzing	DEBY 4000/0182/01545	9182136	81	11
Warngau WVG Osterwarngau e.V.	DEBY 4000/0182/00683	9182136	800	104
Warngau WVV Reitham e.V.	DEBY 4000/0182/01532	9182136	55	7
Wartmannsroth	DEBY 4000/0672/00041	9672161	2.168	320
WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND KONZELL	DEBY 4000/0278/00010	9278143	1.030	140
WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND PILGRAMSBERG-EGGERSZELL	DEBY 4000/0278/00021	9278179	914	135
Wasserbeschaffungsverband Rohr	DEBY 4000/0576/04340	9576142	1.083	160
WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND STALLWANG	DEBY 4000/0278/00020	9278189	676	69
Wasserburg a. Inn Fa. Bauer	DEBY 4000/0187/00237	9187182	5	583
Wassergemeinschaft Ecking, Reischach	DEBY 4000/0171/00720	9171129	57	20

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wassergemeinschaft Edelham, Feichten	DEBY 4000/0171/00332	9171116	125	19
Wassergemeinschaft Großtiefenbach	DEBY 4000/0271/00282	9271122	85	18
Wassergemeinschaft Marienthal	DEBY 4000/0271/00276	9271119	100	11
Wassergemeinschaft Petzlberg, Reischach	DEBY 4000/0171/00716	9171129	65	13
Wassergemeinschaft Rohrmünz	DEBY 4000/0271/00283	9271122	65	11
WASSERGEMEINSCHAFT SAULBURG	DEBY 4000/0278/00012	9278197	410	52
Wassergemeinschaft Weibing	DEBY 4000/0271/00272	9271116	83	23
Wassergenossenschaft Auerbach	DEBY 4000/0272/00025	9272151	70	12
Wassergenossenschaft Ensmannsreut	DEBY 4000/0272/00524	9272151	167	19
Wassergenossenschaft Freundorf	DEBY 4000/0272/04277	9272145	92	24
Wassergenossenschaft Grosswiesen	DEBY 4000/0272/02254	9272141	85	12
Wassergenossenschaft Neureut	DEBY 4000/0272/02257	9272118	140	36
Wassergenossenschaft Praßreut	DEBY 4000/0272/02258	9272141	76	12,3
Wassergenossenschaft Ranfels	DEBY 4000/0272/04237	9272152	117	15
Wassergenossenschaft Rehberg	DEBY 4000/0272/02259	9272121	171	38
Wassergenossenschaft Solla	DEBY 4000/0272/02253	9272151	70	20,1
Wassergenossenschaft Vorderfreundorf	DEBY 4000/0272/02260	9272121	435	62
Wassergesellschaft Bachtel GbR	DEBY 4000/0780/05809	9780128	40	50
Wasserversorgung Alfershausen	DEBY 4000/0576/04341	9576148	395	65
Wasserversorgung Biberachzell	DEBY 4000/1775/00024	9775164	703	129
Wasserversorgung Gustenfelden Kottensdorf Wildenbergen	DEBY 4000/0576/04344	9576142	812	128
Wasserversorgung Liebenstadt	DEBY 4000/0576/04342	9576126	440	89
Wasserwerk Unterwössen	DEBY 4000/0189/06001	9189160	2.800	450
Wasserzell	DEBY 4000/0176/00169	9176123	440	56
WBV Achberg	DEBY 4000/0189/04106	9189141	90	14
WBV Arzbach Schlegldorf	DEBY 4000/0173/00005	9173145	1.100	260
WBV Blindau	DEBY 4000/0189/03903	9189139	300	107
WBV Emertsham-Kienberg	DEBY 4000/0189/04902	9189149	1.000	278
WBV Entfelden	DEBY 4000/0189/03902	9189139	250	107
WBV Ettenhausen	DEBY 4000/0189/04103	9189141	450	82
WBV Germering	DEBY 4000/0179/00007	9179123	4.950	394
WBV Grabenstätt	DEBY 4000/0189/01903	9189119	1.600	227
WBV Günzlhofen	DEBY 4000/0179/00194	9179140	403	51
WBV Holzhausen	DEBY 4000/0189/01304	9189113	150	23
WBV Kammer-Rettenbach	DEBY 4000/0189/05502	9189155	1.200	288
WBV Klein-/Großornach	DEBY 4000/0189/03303	9189133	200	76
WBV Kochel	DEBY 4000/0173/00012	9173133	4.000	452
WBV Kruchenhausen	DEBY 4000/0189/06003	9189160	70	14
WBV Matzing	DEBY 4000/0189/05402	9189154	600	66
WBV Mettenham	DEBY 4000/0189/04104	9189141	200	58
WBV Mühlau	DEBY 4000/0189/04105	9189141	200	24
WBV Mühlbach bei Lenggries	DEBY 4000/0173/00013	9173135	150	35
WBV Neufahrn	DEBY 4000/0173/00026	9173120	500	130
WBV Oberwössen	DEBY 4000/0189/06002	9189160	900	150
WBV Obing	DEBY 4000/0189/03301	9189133	2.900	488
WBV Ort GmbH	DEBY 4000/0173/00014	9173133	180	44
WBV Ottmaring-Rederzhausen	DEBY 4000/0771/00051	9771130	2.623	408
WBV Piesenhausen	DEBY 4000/0189/02902	9189129	600	122
WBV Ried	DEBY 4000/0173/00015	9173133	550	45
WBV Rottau	DEBY 4000/0189/02002	9189120	1.000	170
WBV Schleching	DEBY 4000/0189/04102	9189141	600	91
WBV Seebruck	DEBY 4000/0189/04301	9189143	2.700	342

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WBV Taching am See	DEBY 4000/0189/05001	9189150	1.000	129
WBV Übersee	DEBY 4000/0189/05901	9189159	4.700	822
WBV Unterbichl-Illmau	DEBY 4000/0189/03904	9189139	60	22
WBV Unterbuchen	DEBY 4000/0173/00019	9173111	40	25
WBV Walchensee	DEBY 4000/0173/00021	9173133	500	94
Weibersbrunn	DEBY 4000/0671/00026	9671157	2.041	270
HB - Bremen				
			0	0
HE - Hessen				
Brauerei Hildebrand	DEHE _9000700000000000649	6411000	1	521
Fischbachtal: Niedernhausen	DEHE _9000700000000000651	6432007	1.338	167
Fischbachtal: Billings, Steinau	DEHE _9000700000000000655	6432007	619	62
Fischbachtal: Lichtenberg	DEHE _9000700000000000652	6432007	455	40
Fischbachtal: Messbach	DEHE _9000700000000000653	6432007	100	11
Fischbachtal: Nonrod	DEHE _9000700000000000654	6432007	109	12
Alsbach-Hähnlein: Alsbach TZ, Hähnlein	DEHE _9000700000000000647	6432001	4.752	605
Groß-Bieberau: Groß-Bieberau + OT	DEHE _9000700000000000656	6432009	4.933	534
Groß-Umstadt: Frau-Nauses, Wiebelsbach	DEHE _9000700000000000663	6432010	1.161	109
Groß-Umstadt: Groß-Umstadt HZ, Raibach	DEHE _9000700000000000657	6432010	2.675	383
Groß-Umstadt: Heubach	DEHE _9000700000000000660	6432010	1.778	175
Groß-Umstadt: Kleestadt, Klein-Umstadt	DEHE _9000700000000000661	6432010	3.610	381
Groß-Umstadt: Richen	DEHE _9000700000000000659	6432010	1.615	173
Groß-Umstadt: Semd	DEHE _9000700000000000662	6432010	1.784	200
Groß-Umstadt: Dorndiel	DEHE _9000700000000000658	6432010	455	39
Privatschule Marienhöhe DA	DEHE _9000700000000000689	6411000	135	25
Modautal: Ernsthofen, Klein-Bieberau, Webern	DEHE _9000700000000000673	6432013	1.521	163
Modautal: Brandau	DEHE _9000700000000000668	6432013	1.324	153
Modautal: Asbach	DEHE _9000700000000000672	6432013	664	88
Modautal: Allertshofen, Herchenrode, Hoxhohl	DEHE _9000700000000000667	6432013	575	71
Modautal: Lützelbach	DEHE _9000700000000000674	6432013	430	48
Modautal: Neutsch	DEHE _9000700000000000671	6432013	247	20
Modautal: Neunkirchen	DEHE _9000700000000000670	6432013	139	16
Mühltal: Niederbeerbach	DEHE _9000700000000000676	6432014	2.050	204
Mühltal: Frankenhausen	DEHE _9000700000000000675	6432014	751	79
Mühltal: Waschenbach	DEHE _9000700000000000677	6432014	654	73
Messel	DEHE _9000700000000000666	6432012	3.760	566
Ober-Ramstadt: Nieder-Modau	DEHE _9000700000000000680	6432016	1.609	185
Ober-Ramstadt: Rohrbach	DEHE _9000700000000000682	6432016	1.389	145
Ober-Ramstadt: Ober-Modau	DEHE _9000700000000000681	6432016	1.108	121
Ober-Ramstadt: Hahn, Wembach	DEHE _9000700000000000683	6432016	1.052	110
Otzberg: Lengfeld, Nieder-Klingen, Ober-Klingen, Zipfen	DEHE _9000700000000000684	6432017	4.100	661
Otzberg: Habitzheim	DEHE _9000700000000000685	6432017	1.462	125
Otzberg: Hering	DEHE _9000700000000000686	6432017	954	120
Otzberg: Ober-Nauses, Schloß-Nauses	DEHE _9000700000000000687	6432017	215	32
Seeheim-Jugenheim: Balkhausen, Jugenheim HZ, Stettbacher Tal	DEHE _9000700000000000693	6432022	1.975	235
Seeheim-Jugenheim: Malchen, Seeheim MZ	DEHE _9000700000000000694	6432022	2.100	262
Babenhausen: Harreshausen	DEHE _9000700000000000696	6432002	1.201	150

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Schaafheim: Mosbach	DEHE _90007000000000000697	6432002	2.225	190
Brombachtal: OT	DEHE _90007000000000000901	6437005	3.875	377
Fränkisch - Crumbach	DEHE _90007000000000000903	6437007	3.207	352
Hesseneck: OT	DEHE _90007000000000000904	6437008	708	75
Mossautal: OT	DEHE _90007000000000000908	6437012	2.566	335
Rothenberg: Rothenberg + OT	DEHE _90007000000000000910	6437014	2.249	267
Sensbachtal: OT	DEHE _90007000000000000911	6437015	1.043	114
Berkatal: OT	DEHE _90007000000000001433	6636002	1.828	166
Herleshausen: Herleshausen + OT	DEHE _90007000000000001436	6636005	3.358	415
Neu-Eichenberg: OT	DEHE _90007000000000001440	6636009	1.923	240
Ringgau: OT	DEHE _90007000000000001441	6636010	3.611	510
Wanfried: Wanfried + OT	DEHE _90007000000000001444	6636013	4.305	520
Weißenborn: Weißenborn + OT	DEHE _90007000000000001446	6636015	1.333	133
ER: Zweckverband Niddatal, unteres Niddatal	DEHE _90007000000000000887	6412000	3.110	622
BUE1_Eckhartshausen, Calbach, Orleshausen	DEHE _90007000000000000916	6440004	1.597	159
BUE2_Bueches 2, Aulendiebach, Rohrbach, Düdelsheim 1, Wolf, Dudenrod	DEHE _90007000000000000917	6440004	4.441	490,4
BUE3_Michelau	DEHE _90007000000000000918	6440004	329	34,2
BUE4_Wolferborn, Rinderbügen	DEHE _90007000000000000919	6440004	2.149	225,6
BUE6_Vonhausen, Diebach a.H.	DEHE _90007000000000000921	6440004	1.710	172,7
BUE7_Lorbach	DEHE _90007000000000000922	6440004	1.196	122
BUE8_Düdelsheim 2	DEHE _90007000000000000923	6440004	1.379	170,7
BUE9_Bueches 1, Orleshausen	DEHE _90007000000000000924	6440004	1.031	75,3
EVB2_Griedel	DEHE _90007000000000000929	6440005	1.639	446,6
EVB3_Ebersgöns	DEHE _90007000000000000930	6440005	457	183,6
EVB4_Maibach	DEHE _90007000000000000931	6440005	437	46,8
EVB6_Butzbach ND	DEHE _90007000000000000933	6440005	4.131	767,1
EVB7_Kirch-Pohl-Göns, Degerfeld	DEHE _90007000000000000934	6440005	1.422	293,2
FBG1_Bauernheim, Bruchenbrücken, Ossenheim, Görbelh Mühle	DEHE _90007000000000000935	6440008	3.623	445,6
FBG4_Ockstadt	DEHE _90007000000000000938	6440008	3.211	401,9
FBG5_Dorheim	DEHE _90007000000000000939	6440008	2.340	337
FLO1_Nieder-Florstadt, Ober-Florstadt	DEHE _90007000000000000940	6440007	4.453	602,1
FLO2_Staden, Stammheim, Nieder-Mockstadt, Leidhecken	DEHE _90007000000000000982	6440007	4.470	537,2
GED1_Mittel-Seemen, Nieder-Seemen	DEHE _90007000000000000941	6440009	528	57,5
GED2_Wohngeb Steigerwald, Sondergebiet Wohnen, Ober-Seemen	DEHE _90007000000000000942	6440009	1.399	145,5
GED3_Campingplatz, Gedern, Steinberg	DEHE _90007000000000000943	6440009	4.482	560,2
GED4_Wenings, Weiler, Aussiedler	DEHE _90007000000000000944	6440009	1.295	147,6
GLA1_Glauburg	DEHE _90007000000000000945	6440010	1.357	175
GLA2_Stockheim	DEHE _90007000000000000946	6440010	2.035	250,3
HIR1_Glashütten	DEHE _90007000000000000947	6440011	606	65,4
HIR2_Hirzenhain, Merkenfritz	DEHE _90007000000000000948	6440011	2.212	261
KAR3_Burg-Gräfenrod	DEHE _90007000000000001535	6440012	1.255	131,5
KEF1_Kefenrod, Hitzkirchen, Helfersdorf	DEHE _90007000000000000950	6440013	1.120	171,3
KEF2_Bindsachsen	DEHE _90007000000000000951	6440013	955	143,2
KEF3_Burgbracht	DEHE _90007000000000000952	6440013	350	46,9
MUE1_Gambach, OHörgern	DEHE _90007000000000000954	6440015	3.606	472,4
MUE2_Trais - Münzenberg	DEHE _90007000000000000955	6440015	554	75,3
MUE3_Münzenberg ND, Münzenberg HD	DEHE _90007000000000000956	6440015	1.504	204,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
NDT1_Ilbenstadt	DEHE _90007000000000000957	6440017	2.787	340
NDT2_Kaichen	DEHE _90007000000000000958	6440017	2.349	331,2
NDT3_Bönstadt	DEHE _90007000000000000959	6440017	1.597	188,4
NDT4_Wickstadt, Assenheim	DEHE _90007000000000000960	6440017	3.863	490,6
NID1_Eichelsd, Bad Salzhausen, Unter-Schmitten, Kohden, Harb, Borsdorf	DEHE _90007000000000000961	6440016	4.183	568,9
NID2_Stornfels	DEHE _90007000000000000962	6440016	222	24,2
NID3_Ober-Schmitten, Unter-Schmitten	DEHE _90007000000000000963	6440016	1.820	239,3
NID4_Ulfa	DEHE _90007000000000000964	6440016	1.278	178,9
NID5_Ober-Lais, Fauerbach, Schwickartshausen	DEHE _90007000000000000965	6440016	1.578	187,8
NID6_Wallernhausen, Michelnau	DEHE _90007000000000000966	6440016	1.413	254,3
NID7_Unter-Widdersheim, Ober-Widdersheim, Geiss-Nidda	DEHE _90007000000000000967	6440016	2.391	327
OBM1_Ober-Mörlen	DEHE _90007000000000000968	6440018	4.700	582,8
OBM2_Langenhain - Ziegenberg	DEHE _90007000000000000969	6440018	1.250	192,5
ORT1_Usenborn_Bergheim	DEHE _90007000000000000970	6440019	1.279	136,8
ORT2_Gelnhaar	DEHE _90007000000000000971	6440019	1.036	118,1
RAN1_Dauernheim, Weinberg	DEHE _90007000000000000973	6440020	1.760	205,9
RAN2_Bobenhausen, Bellmuth	DEHE _90007000000000000974	6440020	685	99,3
RAN3_Ober-Mockstadt	DEHE _90007000000000000975	6440020	823	97,1
RAN4_Ranstadt	DEHE _90007000000000000976	6440020	2.047	264,1
REI3_Blofeld, Dorn-Assenheim	DEHE _90007000000000000979	6440021	1.671	201,7
ROC1_Rockenberg, Oppershofen	DEHE _90007000000000000980	6440022	4.926	515,1
WFH1_Wohnbach	DEHE _90007000000000000983	6440024	2.751	344,9
WFH3_Berstadt	DEHE _90007000000000000985	6440024	1.697	207,9
Gemeinde Bad Salzschlirf mit Eichenau, Gemeinde Großenlüder	DEHE _90007000000000000870	6631011 6631001	2.926	540
Gemeinde Dipperz	DEHE _90007000000000000878	6631013 6631003	734	68
Gemeinde Ehrenberg	DEHE _90007000000000000873	6631005	2.643	333
Hochstiftliches Brauhaus Fulda	DEHE _90007000000000000879	6631009	50	68
Gemeinde Hosenfeld	DEHE _90007000000000000871	6631014	4.813	508
Kali und Salz GmbH	DEHE _90007000000000001662	6631018	127	23
Gemeinde Nüsttal	DEHE _90007000000000000874	6631019	2.898	369
Gemeinde Poppenhausen (betreut durch GWV Fulda)	DEHE _90007000000000000872	6631021	2.650	587
Gemeinde Rasdorf	DEHE _90007000000000000875	6631022	1.648	220
Stadt Tann (Rhön)	DEHE _90007000000000000867	6631023	4.650	563
tegut... Gutberlet Stiftung & Co.	DEHE _90007000000000000876	6631009	1	206
Wasserbeschaffungsverband Wachtküppel	DEHE _90007000000000000877	6631021	375	66
WGS Gersfeld - Rodenbach e.V.	DEHE _90007000000000000885	6631010	60	11
WVV Gersfeld - Schachen	DEHE _90007000000000000883	6631010	200	25
WIG Tann - Habel	DEHE _90007000000000000881	6631023	106	16
WIG Poppenhausen - Sieblos	DEHE _90007000000000000882	6631021	120	18
WIG Tann - Dippach	DEHE _90007000000000000880	6631023	125	35
WIG Tann - Hundsbach	DEHE _90007000000000000884	6631023	46	11
Mönchhofgelände	DEHE _90007000000000001617	6433007 6433010	2.000	106
Philippshospital	DEHE _90007000000000000992	6433011	1.615	201
WVG Allendorf / Lda. "Tiefzone"	DEHE _90007000000000000996	6531001	800	76,7
WVG Allendorf / Lda. "Kinnwald"	DEHE _90007000000000000997	6531001	2.000	206,8
WVG Allendorf / Lda. "Climbach"	DEHE _90007000000000000998	6531001	300	31,8

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
WVG Allendorf / Lda. "Nordeck / Winnen"	DEHE _90007000000000000999	6531001	1.100	126
WVG Biebertal "Obermühle II"	DEHE _90007000000000001002	6531002	2.800	279,5
WVG Buseck "Alten Buseck"	DEHE _90007000000000001007	6531003	4.050	421,9
WVG Buseck "Beuern"	DEHE _90007000000000001008	6531003	2.150	235,6
WVG Buseck "Großen Buseck Tiefzone"	DEHE _90007000000000001009	6531003	2.700	295,9
WVG Buseck "Großen Buseck Hochzone"	DEHE _90007000000000001010	6531003	2.700	287,7
WVG Buseck "Oppenrod"	DEHE _90007000000000001011	6531003	1.120	126
WVG Buseck "Trohe"	DEHE _90007000000000001012	6531003	756	84,9
WVG Dieberggruppe	DEHE _90007000000000001015	6531005	3.450	358,9
WVG Fernwald "Albach / Steinbach"	DEHE _90007000000000001013	6531004	4.160	463
WVG Fernwald "Annerod"	DEHE _90007000000000001014	6531004	2.810	295,9
WVG Grünberg "Klein Eichen"	DEHE _90007000000000001017	6531006	700	71,2
WVG Grünberg "Stockhausen"	DEHE _90007000000000001018	6531006	330	35,6
WVG Grünberg "Weickartshain"	DEHE _90007000000000001019	6531006	650	68,5
WVG Grünberg "Weitershain"	DEHE _90007000000000001020	6531006	570	60,3
WVG Grünberg "Harbach"	DEHE _90007000000000001021	6531006	735	79,5
WVG Hungen "Stadt Hungen"	DEHE _90007000000000001022	6531008	4.800	635,6
WVG Hungen "Bellersheim"	DEHE _90007000000000001023	6531008	1.125	137
WVG Hungen "Rodheim"	DEHE _90007000000000001024	6531008	1.380	180,8
WVG Hungen - OVAG "Steinheim / Obbornhofe"	DEHE _90007000000000001025	6531008	1.586	206
WVG Hungen - OVAG "Villingen / Nonnenroth / Uthpe / Treis - Horloff"	DEHE _90007000000000001026	6531008	3.920	490,4
WVG Langgöns "Cleeberg"	DEHE _90007000000000001027	6531009	1.175	172,6
WVG Langgöns "Espa"	DEHE _90007000000000001028	6531009	715	93,2
WVG Langgöns "Dornholzhausen Tiefzone"	DEHE _90007000000000001029	6531009	560	60,3
WVG Langgöns "Niederkleen Tiefzone"	DEHE _90007000000000001031	6531009	700	84,9
WVG Langgöns "Niederkleen Hochzone"	DEHE _90007000000000001032	6531009	600	71,2
WVG Langgöns "Oberkleen"	DEHE _90007000000000001033	6531009	1.150	150,7
WVG Laubach "Altenhain"	DEHE _90007000000000001034	6531010	390	43,8
WVG Laubach "Freienseen"	DEHE _90007000000000001035	6531010	850	90,4
WVG Laubach "Gonterskirchen"	DEHE _90007000000000001036	6531010	880	90,4
WVG Laubach "Ruppertsburg"	DEHE _90007000000000001037	6531010	916	93,2
WVG Laubach - OVAG "Lauter / Röthges"	DEHE _90007000000000001038	6531010	1.260	150,7
WVG Laubach "Wetterfeld"	DEHE _90007000000000001487	6531010	1.000	120,5
WVG Lich "Eberstadt"	DEHE _90007000000000001039	6531011	880	104,1
WVG Lich "Langsdorf"	DEHE _90007000000000001040	6531011	1.395	172,6
WVG Lich "Arnsburg / Muschenheim"	DEHE _90007000000000001042	6531011	1.090	134,2
WVG Lich "Bettenhausen"	DEHE _90007000000000001043	6531011	553	68,5
WVG Lich - OVAG "Bessingen"	DEHE _90007000000000001044	6531011	1.246	131,5
WVG Lich - OVAG "Birklar"	DEHE _90007000000000001045	6531011	741	93,2
WVG Licher Privatbrauerei	DEHE _90007000000000001612	6531011	1	901
WVG OVAG Inheiden	DEHE _90007000000000001066	6531008	1.150	460,3
WVG Rabenau "Londorf"	DEHE _90007000000000001051	6531015	1.911	186,3
WVG Rabenau "Kesselbach"	DEHE _90007000000000001052	6531015	650	68,5
WVG Rabenau "Odenhausen / Rüddingshausen Hochzone"	DEHE _90007000000000001054	6531015	900	95,9
WVG Rabenau "Rüddingshausen Tiefzone"	DEHE _90007000000000001055	6531015	520	87,7
WVG Rabenau "Geilshausen"	DEHE _90007000000000001056	6531015	784	74
WVG Rabenau "Allertshausen"	DEHE _90007000000000001057	6531015	657	68,5
WVG Reiskirchen "Bersrod"	DEHE _90007000000000001058	6531016	800	95,9
WVG Reiskirchen "Bollenbach"	DEHE _90007000000000001059	6531016	2.245	243,8
WVG Reiskirchen "Ettingshausen"	DEHE _90007000000000001060	6531016	1.915	243,8

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WVG Reiskirchen "Hattenrod"	DEHE _90007000000000001061	6531016	625	71,2
WVG Zweckverband Lollar Staufenberg "Treis"	DEHE _90007000000000001049	6531017	2.240	290,4
WVG Zweckverband Lollar Staufenberg "Odenhausen"	DEHE _90007000000000001050	6531013	1.590	213,7
Alheim	DEHE _90007000000000000032	6632001	4.311	419
Baumbach	DEHE _90007000000000000033	6632001	750	71
Sterkelshausen	DEHE _90007000000000000034	6632001	359	31
Asmushausen	DEHE _90007000000000000037	6632003	417	48
Breitenbach	DEHE _90007000000000000038	6632003	1.783	152
Blankenheim	DEHE _90007000000000000039	6632003	407	54
Weiterode	DEHE _90007000000000000040	6632003	2.164	229
Breitenbach	DEHE _90007000000000000041	6632004	1.370	162
Machtlos	DEHE _90007000000000000042	6632004	129	16
Breitau	DEHE _90007000000000000158	6632005 6632013 6636011	3.061	318
Friedewald	DEHE _90007000000000000045	6632006	1.751	236
Motzfeld	DEHE _90007000000000000046	6632006	281	25
Lautenhausen	DEHE _90007000000000000047	6632006	234	20
Hillartshausen	DEHE _90007000000000000048	6632006	163	16
Haunetal	DEHE _90007000000000000051	6632008	1.344	171
Müsenbach	DEHE _90007000000000000052	6632008	371	44
Neukirchen	DEHE _90007000000000000053	6632008	1.295	125
Oberstoppel	DEHE _90007000000000000054	6632008	218	35
Hauneck 1	DEHE _90007000000000000049	6632007	2.559	270
Hauneck 2	DEHE _90007000000000000050	6632007	969	88
Heringen HZ	DEHE _90007000000000000055	6632009	2.989	327
Lengers	DEHE _90007000000000000057	6632009	838	82
Wölfershausen	DEHE _90007000000000000058	6632009	1.032	121
Kleinensee	DEHE _90007000000000000059	6632009	546	51
Herfa	DEHE _90007000000000000060	6632009	653	57
Ausbach	DEHE _90007000000000000061	6632010	1.842	170
Mansbach	DEHE _90007000000000000063	6632010	1.327	174
K+S Hattorf	DEHE _90007000000000000102	6632016	950	841
K+S Hera	DEHE _90007000000000000103	6632016	950	317
K+S Wintershall	DEHE _90007000000000000104	6632009	963	724
K+S Herfa	DEHE _90007000000000000105	6632009	491	25
Kirchheim	DEHE _90007000000000000064	6632011	2.197	357
Reimboldhausen	DEHE _90007000000000000066	6632011	283	73
Reckerode	DEHE _90007000000000000065	6632011	1.639	185
Beenhausen	DEHE _90007000000000000067	6632012	175	15
Ersrode	DEHE _90007000000000000068	6632012	516	47
Meckbach	DEHE _90007000000000000069	6632012	648	59
Mecklar	DEHE _90007000000000000070	6632012	837	88
Friedlos	DEHE _90007000000000000071	6632012	1.592	137
Reilos	DEHE _90007000000000000072	6632012	609	62
Ludwigsau	DEHE _90007000000000000073	6632012	1.772	154
Süß-Bauhaus	DEHE _90007000000000000075	6632013	1.091	115
Mühlbach	DEHE _90007000000000000076	6632014	416	41
Raboldshausen	DEHE _90007000000000000077	6632014	1.179	151
Obergeis	DEHE _90007000000000000078	6632014	1.874	176
Hattenbach	DEHE _90007000000000000079	6632015	798	98

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Kerspenhausen	DEHE _90007000000000000080	6632015	909	115
Mengshausen	DEHE _90007000000000000082	6632015	598	57
Niederaula	DEHE _90007000000000000083	6632015	2.670	307
Niedejossa	DEHE _90007000000000000084	6632015	790	108
Philippsthal	DEHE _90007000000000000085	6632016	2.350	268
Unterneurode	DEHE _90007000000000000086	6632016	340	31
Atzelrode	DEHE _90007000000000000090	6632018	162	17
Seifertshausen	DEHE _90007000000000000092	6632018	369	47
Ronshausen	DEHE _90007000000000000088	6632017	2.141	225
Machtlos	DEHE _90007000000000000089	6632017	182	28
Schenklengsfeld	DEHE _90007000000000000159	6632019	2.330	302
Erdmannrode	DEHE _90007000000000000095	6632019	2.150	251
Wasserbeschaffungsverband Ost	DEHE _90007000000000000157	6632016 6632009	2.435	292
Hönebach	DEHE _90007000000000000099	6632020	736	99
Bosserode	DEHE _90007000000000000100	6632020	1.062	108
Obersuhl	DEHE _90007000000000000101	6632020	3.219	402
Ober-Abtsteinach	DEHE _90007000000000000164	6431001	1.581	214
Unter-Abtsteinach	DEHE _90007000000000001572	6431001	976	98
Bensheim Gronau	DEHE _90007000000000000162	6431002	1.287	126
Birkenau Hornbach	DEHE _90007000000000000165	6431004	642	69
Birkenau Löhrbach / Buchklingen	DEHE _90007000000000000166	6431004	888	92
Birkenau Reisen / Schimbach	DEHE _90007000000000000168	6431004	1.216	113
Birkenau N-Liebersbach / Am Heiligenberg	DEHE _90007000000000000169	6431004	1.757	168
Fürth MZ + HZ / Steinbach	DEHE _90007000000000000171	6431007	2.710	257
Fürth Fahrenbach	DEHE _90007000000000000172	6431007	730	74
Fürth Seidenbach / Erlenbach / Linnenbach	DEHE _90007000000000000173	6431007	793	99
Fürth Weschnitz / Leberbach	DEHE _90007000000000000174	6431007	301	50
Fürth Brombach / Kröckelbach / Krumbach	DEHE _90007000000000001603	6431007	1.637	190
Grasellenbach / Wahlen / Hammelbach / Litzelbach	DEHE _90007000000000000177	6431009	3.672	416
Grasellenbach Scharbach / Tromm	DEHE _90007000000000000178	6431009	536	62
Heppenheim Hambach	DEHE _90007000000000001588	6431011	1.390	64
Heppenheim Erbach	DEHE _90007000000000001587	6431011	782	71
Heppenheim Kirschhausen	DEHE _90007000000000001590	6431011	2.065	166
Heppenheim Mittershausen	DEHE _90007000000000001591	6431011	413	36
Heppenheim Sonderbach TZ	DEHE _90007000000000001592	6431011	391	67
Heppenheim Wald Erlenbach	DEHE _90007000000000001593	6431011	723	65
Heppenheim Sonderbach HZ	DEHE _90007000000000000180	6431011	342	30
Heppenheim O-Laudenbach	DEHE _90007000000000000181	6431011	754	60
Heppenheim Fischweiher	DEHE _90007000000000000183	6431011	74	6
Hirschhorn	DEHE _90007000000000000189	6431012	2.995	472
Hirschhorn Igelsbach	DEHE _90007000000000000190	6431012	216	23
Hirschhorn Langenthal	DEHE _90007000000000001602	6431012	312	57
Lautertal Schannenbach / Knoden / Breitenwiesen	DEHE _90007000000000000196	6431014	237	34
Lautertal Elmshausen / Reichenbach TZ Gewerbegebiet	DEHE _90007000000000001642	6431014	2.121	235
Lautertal Raidelbach	DEHE _90007000000000000200	6431014	112	27
Lautertal Gadernheim / Reichenbach HZ Hohenstein	DEHE _90007000000000001622	6431014	2.259	214
Lautertal Lautern	DEHE _90007000000000001623	6431014	777	131
Lautertal Reichenbach TZ	DEHE _90007000000000001624	6431014	679	72

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Lautertal Staffel	DEHE _90007000000000001625	6431014	163	21
Lautertal Wurzelbach / Beedenkirchen / Reichenbach HZ Rödchen	DEHE _90007000000000001626	6431014	1.424	195
Lindenfels Lindenfels / Schlierbach / Eulsbach	DEHE _90007000000000000191	6431015	3.060	366
Lindenfels Winterkasten / Kolmbach / Winkel	DEHE _90007000000000000193	6431015	1.458	162
Lindenfels Glattbach	DEHE _90007000000000000194	6431015	220	25
Lindenfels Seidenbuch	DEHE _90007000000000000195	6431015	351	39
Lindenfels Winterkasten Eleonorenklinik	DEHE _90007000000000001672	6431015	360	48
Wald-Michelbach Unter-Schönmattenwag	DEHE _90007000000000001599	6431021	946	81
Wald-Michelbach Vatzenberg / WMB / HB Gadern / HB Stall / HBWasserwerk	DEHE _90007000000000001600	6431021	3.122	348
Wald-Michelbach Affolterbach / Kocherbach	DEHE _90007000000000000213	6431021	1.426	168
Wald-Michelbach Kreidach	DEHE _90007000000000000214	6431021	449	41
Wald-Michelbach Boxberg HBH Aschbach Wald-Michelbach-Hartenrod	DEHE _90007000000000001594	6431021	2.285	179
Wald-Michelbach Kottenberg / Wald-Michelbach / Lotzenweg OSW	DEHE _90007000000000001595	6431021	902	112
Wald-Michelbach Ober-Schönmattenwag	DEHE _90007000000000001596	6431021	601	51
Wald-Michelbach Siedelsbrunn	DEHE _90007000000000001598	6431021	1.113	153
Mörlenbach Bonsweiher / Juhöhe	DEHE _90007000000000000202	6431017	1.114	127
Mörlenbach Mumbach	DEHE _90007000000000001575	6431017	865	95
Mörlenbach Steinböhl / Klein-Breitenbach / Groß-Breitenbach	DEHE _90007000000000001577	6431017	610	72
Mörlenbach Tannenbuckel / Mitte	DEHE _90007000000000001578	6431017	1.650	194
Mörlenbach Tröselbach / Mitte / Ober-Liebersbach	DEHE _90007000000000001579	6431017	4.122	485
Mörlenbach Vöckelsbach	DEHE _90007000000000001580	6431017	309	38
Mörlenbach Weiher	DEHE _90007000000000001581	6431017	1.531	152
Neckarsteinach Neckarhausen	DEHE _90007000000000000207	6431018	322	36
Neckarsteinach Grein / Darsberg	DEHE _90007000000000001582	6431018	621	73
Neckarsteinach	DEHE _90007000000000001601	6431018	3.132	475
Rimbach Lauten-Weschnitz	DEHE _90007000000000000209	6431019	337	33
Rimbach Mitlechtern	DEHE _90007000000000001583	6431019	571	79
Rimbach Zotzenbach	DEHE _90007000000000001585	6431019	828	86
Gorxheimertal	DEHE _90007000000000001472	6431008	4.143	545
Wasserbeschaffungsv Riedgruppe O Schwanheim / Fehlheim / Langwaden	DEHE _90007000000000000216	6431002	3.437	421
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost Groß-Rohrheim	DEHE _90007000000000000219	6431010	3.778	478
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost Rodau	DEHE _90007000000000000222	6431022	1.015	136
Großenenglis	DEHE _90007000000000000703	6634001	990	198
Kleinenenglis	DEHE _90007000000000000704	6634001	1.452	290,4
Niederurff	DEHE _90007000000000000765	6634027	399	79,8
Bad Zwesten + OT	DEHE _90007000000000000766	6634027	3.240	648
Wenzigerorde - Betzigerode	DEHE _90007000000000000767	6634027	860	172
GWW Züschen	DEHE _90007000000000000771	6634005	922	184,4
GWW Geismar	DEHE _90007000000000000772	6634005	955	191
Hengstenberg - Fritzlar	DEHE _90007000000000000774	6634005	1	225
Frielendorf + OT	DEHE _90007000000000000706	6634004	2.721	544,2
Leimsfeld + Schönborn	DEHE _90007000000000000707	6634004	650	130

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Lenderscheid + OT	DEHE _9000700000000000708	6634004	655	131
Obergrenzebach	DEHE _9000700000000000709	6634004	811	162,2
Todenhausen - Linsingen	DEHE _9000700000000000710	6634004	726	145,2
Genossenschaft Großroppershausen	DEHE _9000700000000000773	6634004	701	140,2
Appenhain + OT	DEHE _9000700000000000711	6634006	1.273	254,6
Gilserberg + OT	DEHE _9000700000000000712	6634006	1.925	385
Lischeid	DEHE _9000700000000000713	6634006	542	108,4
Wasserbeschaffungsverband	DEHE _9000700000000000775	6634008	1.201	240,2
Guxhagen + OT	DEHE _9000700000000000715	6634008	4.452	890,4
Richerode	DEHE _9000700000000000776	6634010	85	17
Elnrode - Strang	DEHE _9000700000000000716	6634010	493	98,6
Jesberg - Densberg	DEHE _9000700000000000717	6634010	1.738	347,6
Knüllwald - Appenfeld	DEHE _9000700000000000718	6634011	203	40,6
Knüllwald - Hergetsfeld	DEHE _9000700000000000719	6634011	61	12,2
Knüllwald - Nausis	DEHE _9000700000000000720	6634011	101	20,2
Knüllwald - Niederbeisheim	DEHE _9000700000000000721	6634011	792	158,4
Knüllwald - Oberbeisheim	DEHE _9000700000000000722	6634011	476	95,2
Knüllwald - Rengshausen + OT	DEHE _9000700000000000723	6634011	860	172
Körle + OT	DEHE _9000700000000000724	6634012	2.913	582,6
Malsfeld + OT + Gewerbegebiet	DEHE _9000700000000000725	6634013	3.813	762,6
Melsungen VZ Obermelsungen	DEHE _9000700000000000729	6634014	690	90
Melsungen B.Braun	DEHE _9000700000000000779	6634014	4	30
Morschen - Altmorschen + Eubach	DEHE _9000700000000000730	6634015	1.715	343
Morschen - Heina	DEHE _9000700000000000731	6634015	223	44,6
Morschen - Neumorschen + Konnefeld	DEHE _9000700000000000732	6634015	1.291	170
Morschen - Wichte	DEHE _9000700000000000733	6634015	230	30
Christerode	DEHE _9000700000000000736	6634017	280	56
Seigertshausen	DEHE _9000700000000000738	6634017	662	132,4
Genossenschaft Asterode	DEHE _9000700000000000781	6634017	491	98,2
Römersberg	DEHE _9000700000000000734	6634016	240	48
Schlierbach	DEHE _9000700000000000735	6634016	307	61,4
Wasserverband Neuental-Jesberg	DEHE _9000700000000000780	6634016	2.798	559,6
Wasserzweckverband Kirchberg	DEHE _9000700000000000784	6634018	2.182	436,4
Oberaula + OT	DEHE _9000700000000000739	6634019	1.810	362
Olberode + OT	DEHE _9000700000000000740	6634019	1.220	244
Genossenschaft Ibra	DEHE _9000700000000000785	6634019	135	27
Ottrau + Immichenhain	DEHE _9000700000000000741	6634020	1.189	237,8
Schorbach - Kleinropperhausen	DEHE _9000700000000000742	6634020	388	77,6
Weißenborn	DEHE _9000700000000000743	6634020	357	71,4
Genossenschaft Görzhain	DEHE _9000700000000000786	6634020	333	66,6
Spangenberg VZ Bromsberg	DEHE _9000700000000000754	6634024	1.172	234,4
Spangenberg VZ Giersgrund	DEHE _9000700000000000755	6634024	1.800	360
Spangenberg VZ Bergheim	DEHE _9000700000000000756	6634024	415	83
Spangenberg VZ Bischofferode	DEHE _9000700000000000757	6634024	698	139,6
Spangenberg VZ Elbersdorf	DEHE _9000700000000000758	6634024	940	188
Spangenberg VZ Landetal / Metzebach	DEHE _9000700000000000759	6634024	687	137,4
Spangenberg VZ Schnellrode	DEHE _9000700000000000761	6634024	227	45,4
Spangenberg VZ Weidelbach	DEHE _9000700000000000762	6634024	238	47,6
Röllshausen	DEHE _9000700000000000744	6634021	1.079	215,8
Salmshausen	DEHE _9000700000000000745	6634021	69	13,8
Schrecksbach + Holzburg	DEHE _9000700000000000746	6634021	1.964	392,8
Allendorf + OT	DEHE _9000700000000000747	6634022	1.050	210
Rommershausen - Dittershausen	DEHE _9000700000000000748	6634022	688	137,6

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wiera	DEHE _90007000000000000750	6634022	644	128,8
Ziegenhain	DEHE _90007000000000000751	6634022	4.727	945,4
Wasserwerk Trutzhain	DEHE _90007000000000000752	6634022	1.800	360
Hephata	DEHE _90007000000000000788	6634022	1.500	300
Schwarzenborn + Grebenhagen	DEHE _90007000000000000753	6634023	1.363	272,6
Loshausen + OT	DEHE _90007000000000000763	6634026	1.456	291,2
Merzhausen + OT	DEHE _90007000000000000764	6634026	3.124	624,8
Allendorf - Osterfeld	DEHE _90007000000000000332	6635001	152	14
Allendorf, Rennertehausen, Haine	DEHE _90007000000000000333	6635001	4.464	667
Allendorf - Battenfeld	DEHE _90007000000000001610	6635001	977	165
Bad Arolsen- Neu Berich, Wetterburg, Braunsen	DEHE _90007000000000000293	6635002	1.204	157
Bad Arolsen - Landau, Volkhardinghausen, Bühle	DEHE _90007000000000000294	6635002	1.179	120
Battenberg Zone 1	DEHE _90007000000000000334	6635004	885	143
Battenberg	DEHE _90007000000000000335	6635004	1.853	198
Battenberg - Dodenau	DEHE _90007000000000000336	6635004	1.363	140
Battenberg - Laisa	DEHE _90007000000000000337	6635004	552	60
Battenberg - Berghofen	DEHE _90007000000000000338	6635004	303	33
Battenberg - Fronhausen	DEHE _90007000000000000339	6635004	383	39
Bad Wildungen - Armsfeld	DEHE _90007000000000000377	6635003	287	31
Bad Wildungen - Bergfreiheit HZ	DEHE _90007000000000000378	6635003	187	22
Bad Wildungen - Frebershausen	DEHE _90007000000000000380	6635003	176	22
Bad Wildungen - Hüddingen	DEHE _90007000000000000381	6635003	80	8
Bad Wildungen - Hundsdorf	DEHE _90007000000000000382	6635003	288	29
Bad Wildungen - Bergfreiheit TZ	DEHE _90007000000000000383	6635003	140	16
Bad Wildungen - Odershausen, Braunau	DEHE _90007000000000000384	6635003	1.960	236
Bromskirchen, Somplar, Neuludwigsdorf	DEHE _90007000000000000340	6635005	1.786	233
Burgwald - Ernsthausen	DEHE _90007000000000000342	6635006	1.261	146
Burgwald - Bottendorf	DEHE _90007000000000000343	6635006	2.012	218
Diemelsee - HB Renschel: Vasbeck, Flechtdorf, Wirminghsn, Adorf	DEHE _90007000000000000298	6635007	2.957	405
Diemelsee-Heringh,Rhenegge,Sudeck,Schw.bühl,Deisf.,Giebringshausen	DEHE _90007000000000000299	6635007	1.405	313
Diemelsee - Stormbruch, Ottlar	DEHE _90007000000000000300	6635007	445	71
Diemelsee - Benkhausen	DEHE _90007000000000000301	6635007	160	22
Diemelstadt - Helmighausen	DEHE _90007000000000000304	6635008	366	43
Diemelstadt - Hesperinghausen	DEHE _90007000000000000305	6635008	486	50
Diemelstadt - Neudorf, Bad Arolsen - Kohlgrund	DEHE _90007000000000000306	6635008 6635002	427	45
Diemelstadt - Orphetal	DEHE _90007000000000000307	6635008	195	20
Diemelstadt - Rhoden, Wethen, Wrexen	DEHE _90007000000000000308	6635008	4.238	560
Edertal - Affoldern, Buhlen	DEHE _90007000000000000386	6635009	649	79
Edertal - Kleinern	DEHE _90007000000000000395	6635009	602	80
Edertal - Königshagen	DEHE _90007000000000000396	6635009	220	29
Edertal - Mehlen	DEHE _90007000000000000397	6635009	494	56
Edertal - Wellen	DEHE _90007000000000000398	6635009	735	98
Edertal - Anraff	DEHE _90007000000000000387	6635009	366	57
Edertal - Bergheim	DEHE _90007000000000000388	6635009	647	66
Edertal - Böhne	DEHE _90007000000000000389	6635009	558	106
Edertal - Bringhausen	DEHE _90007000000000000390	6635009	272	50
Edertal - Gellershausen	DEHE _90007000000000000392	6635009	435	58

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Edertal - Giflitz	DEHE _9000700000000000393	6635009	850	108
Edertal - Hemfurth, Rehbach	DEHE _9000700000000000394	6635009	819	133
Korbach - Lelbach, Rhena	DEHE _9000700000000000400	6635015	1.140	145
Korbach - Goldhausen, Nieder-Ense, Ober-Ense, Nordenbeck	DEHE _9000700000000000402	6635015	906	132
Korbach - Alleringhausen, Eppe, Nieder-Schleidern	DEHE _9000700000000000403	6635015	870	104
Korbach - Hillershausen	DEHE _9000700000000000404	6635015	271	34
Korbach - Meineringhausen	DEHE _9000700000000000405	6635015	952	112
Korbach - Lengefeld	DEHE _9000700000000000406	6635015	501	54
Frankenberg - Geismar	DEHE _9000700000000000346	6635011	942	114
Frankenberg - Rengershausen	DEHE _9000700000000000348	6635011	394	48
Frankenau,A.loth,Allend,Dainr,Ellersh,Louisend,Dörnhh,Haubern,Friedr.h	DEHE _9000700000000000344	6635011 6635010	4.777	617
Gemünden, Grüsen, Sehlen, Lehnhausen, Haina - Bockendorf, Halgehausen	DEHE _9000700000000000349	6635013 6635012	4.206	480
Gemünden - Schiffelbach	DEHE _9000700000000000350	6635012	251	40
Gemünden - Herbelhausen	DEHE _9000700000000000351	6635012	85	13
Haina, Vitos	DEHE _9000700000000000352	6635013	935	211
Haina - Löhlbach	DEHE _9000700000000000353	6635013	1.365	146
Haina - Haddenberg, Battenhausen	DEHE _9000700000000000354	6635013	300	38
Haina - Dodenhausen	DEHE _9000700000000000356	6635013	323	38
Hatzfeld	DEHE _9000700000000000361	6635014	1.581	148
Hatzfeld - Eifa	DEHE _9000700000000000362	6635014	314	31
Hatzfeld - Holzhausen	DEHE _9000700000000000363	6635014	476	40
Hatzfeld - Reddighausen	DEHE _9000700000000000364	6635014	790	83
Lichtenfels - Fürstenberg, Vöhl - Ederbringhsn, Oberorke, Niederorke	DEHE _9000700000000000407	6635019 6635016	1.507	178
Lichtenfels - Neukirchen	DEHE _9000700000000000408	6635016	488	57
Lichtenfels - Dalwigsthal, Goddelsheim, Immighausen, Münden, Rhadern	DEHE _9000700000000000409	6635016	2.856	375
Lichtenfels - Sachsenberg	DEHE _9000700000000001611	6635016	897	91
Rosenthal	DEHE _9000700000000000365	6635017	1.613	200
Rosenthal - Roda	DEHE _9000700000000000366	6635017	526	56
Rosenthal - Willershausen	DEHE _9000700000000000367	6635017	77	9
Twistetal-Elleringhsn,Twiste,Gembec,Mühlhsn,Wal-Höringhsn,Nieder,OberW	DEHE _9000700000000000312	6635018 6635021	4.239	635
Twistetal - Berndorf	DEHE _9000700000000000315	6635018	1.668	297
Vöhl - Basdorf, Asel, Asel-Süd	DEHE _9000700000000000368	6635019	626	100
Vöhl - Buchenberg	DEHE _9000700000000000369	6635019	439	50
Vöhl - Dorfitter	DEHE _9000700000000000370	6635019	847	82
Vöhl - Kirchlotheim	DEHE _9000700000000000372	6635019	113	32
Vöhl - Schmittlotheim	DEHE _9000700000000000373	6635019	271	28
Vöhl, Marienhagen, Obernbg, Thalitter, Hof-Lauterb, Harbshsn, Herzhsn	DEHE _9000700000000000374	6635019	3.176	364
Volkmarsen, Lütersheim	DEHE _9000700000000000316	6635020	4.772	668
Volkmarsen - Ehringen	DEHE _9000700000000000317	6635020	761	80
Volkmarsen - Herbsen, Hörle, Diemelstadt - Ammenhausen, Dehausen	DEHE _9000700000000000318	6635008 6635020	642	104
Waldeck - Dehringhausen	DEHE _9000700000000000321	6635021	149	23
Waldeck - Freienhagen	DEHE _9000700000000000322	6635021	813	107
Waldeck - Nieder-Werbe TZ, Scheid	DEHE _9000700000000000324	6635021	502	124
Waldeck - Alraft, Sachsenhausen, Selbach	DEHE _9000700000000000325	6635021	2.055	277

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Waldeck - HZ Bärental	DEHE _90007000000000000326	6635021	1.345	230
Waldeck Netze Zone 1	DEHE _90007000000000000327	6635021	312	48
Waldeck Tiefzone	DEHE _90007000000000001677	6635021	730	98
Willingen - Schwalefeld	DEHE _90007000000000000329	6635022	549	83
Willingen - Eimelrod, Hemmighausen	DEHE _90007000000000000330	6635022	519	67
Willingen - Neerda, Böhmighausen, Welleringhausen	DEHE _90007000000000000331	6635022	456	59
Willingen - Stryck	DEHE _90007000000000001607	6635022	106	37
Willingen - Usseln	DEHE _90007000000000001608	6635022	1.576	372
Willingen - Rattlar	DEHE _90007000000000001609	6635022	289	64
KS_Bad Emstal - Balhorn 11	DEHE _90007000000000000799	6633006	1.710	172
KS_Bad Emstal - Riede 13	DEHE _90007000000000000801	6633006	307	29
KS_Bad Emstal - Sand 12	DEHE _90007000000000000800	6633006	3.647	402
KS_Breuna - Niederlistingen 16	DEHE _90007000000000000804	6633004	370	36
KS_Breuna - Oberlistingen 17	DEHE _90007000000000000805	6633004	772	72
KS_Breuna - Rhöda 19	DEHE _90007000000000000807	6633004	1.703	241
KS_Breuna - Wettesingen 18	DEHE _90007000000000000806	6633004	1.216	116
KS_Calden - Obermeiser 21	DEHE _90007000000000000809	6633005	521	48
KS_Direktion Bundesbereitschaftspolizei 2	DEHE _90007000000000000790	6633009	450	20
KS_Deutsches Rotes Kreuz, Heime und Anstalten 5	DEHE _90007000000000000793	6633015	300	38
KS_Fuldatal - Wilhelmsh, - Rothwesten, - Knickhagen, - Simmersh HZ 31	DEHE _90007000000000000819	6633009	3.730	384
KS_Grebenstein TZ, Grebenstein - Burguffeln 61	DEHE _90007000000000000851	6633010	3.594	374
KS_Grebenstein HZ, Grebenstein - Schachten, - Friedrichsthal 62	DEHE _90007000000000000852	6633010	1.717	217
KS_Grebenstein - Udenhausen 63	DEHE _90007000000000000853	6633010	1.071	129
KS_Helsa - Eschenstruth 57	DEHE _90007000000000000847	6633012	2.030	174
KS_Helsa HZ 58	DEHE _90007000000000000848	6633012	1.155	112
KS_Helsa - Wickenrode, Helsa TZ 59	DEHE _90007000000000000849	6633012	2.825	257
KS_Hütt Brauerei Baunatal 6	DEHE _90007000000000000794	6633003	90	79
KS_Liebenau, Liebenau-Haueda, -Ersen, - Grimelsh, -Niederm, -Zwergen 37	DEHE _90007000000000000825	6633016	2.538	276
KS_Liebenau - Ostheim 38	DEHE _90007000000000000826	6633016	389	35
KS_Liebenau - Lamerden 39	DEHE _90007000000000000827	6633016	434	42
KS_Klinik und Rehabilitationszentrum Lippoldsberg 3	DEHE _90007000000000000791	6633027	300	78
KS_Lohfelden - Z6 Ochsh TZ + Gew / Z7 Ochsh HZ + Lindenb 44	DEHE _90007000000000000832	6633017	3.112	468
KS_Lohfelden - Zone 8 "Vollmarshausen 2" 45	DEHE _90007000000000000833	6633017	2.359	398
KS_Naumburg, Naumburg - Elbenberg, - Altendorf 54	DEHE _90007000000000000844	6633018	4.076	451
KS_Naumburg - Heimarshausen 55	DEHE _90007000000000000845	6633018	413	73
KS_Nieste 46	DEHE _90007000000000000834	6633019	1.967	182
KS_Niestetal - Heiligenrode 41	DEHE _90007000000000000829	6633020	4.794	602
KS_Oberweser - Ödelsheim, - Gottstreu 50	DEHE _90007000000000000840	6633021	997	157
KS_Oberweser - Arenborn, - Heisebeck 51	DEHE _90007000000000000841	6633021	769	82
KS_Oberweser - Gewissenruh 52	DEHE _90007000000000000842	6633021	113	14
KS_Oberweser - Gieselwerder 53	DEHE _90007000000000000843	6633021	1.279	132
KS_Reinhardshagen - Vaake TZ 47	DEHE _90007000000000000837	6633022	820	83
KS_Reinhardshagen - Vaake, - Veckerhagen HZ 48	DEHE _90007000000000000838	6633022	2.269	320

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
KS_Reinhardshagen - Veckerhagen TZ 49	DEHE _9000700000000000839	6633022	2.030	240
KS_Schauenburg - Breitenbach, - Martinhagen, - Elmshagen 23	DEHE _9000700000000000811	6633023	3.654	345
KS_Schauenburg - Hoof 24	DEHE _9000700000000000812	6633023	3.124	320
KS_Schauenburg - Elgershausen 25	DEHE _9000700000000000813	6633023	4.302	421
KS_Vitos Kurhessen gemeinnützige GmbH 4	DEHE _9000700000000000792	6633006	964	138
KS_Habichtswald - Dörnberg TZ, Ahnatal - Weimar 10	DEHE _9000700000000000798	6633001 6633011	4.922	657
KS_Habichtswald - Ehlen TZ 8	DEHE _9000700000000000796	6633011	2.253	244
KS_Wolfhagen - Ippingh, - Leckringh, - Bründersen, Naumb - Altenst 33	DEHE _9000700000000000821	6633018 6633028	2.913	322
KS_Wolfhagen -Nothf, -Niederels, - Phillippinenb/t, Zierenb -Oberels 34	DEHE _9000700000000000822	6633029 6633028	2.904	354
KS_Wolfhagen - Altenhasungen, - Wenigenhasungen 35	DEHE _9000700000000000823	6633028	1.154	119
KS_Wolfhagen - Istha 36	DEHE _9000700000000000824	6633028	899	94
2 Aßlar HZ	DEHE _9000700000000000228	6532001	1.324	175
3 Bechlingen	DEHE _9000700000000000229	6532001	742	76
4 Berghausen	DEHE _9000700000000000230	6532001	1.044	144
5 Oberlemp(+Bermoll)	DEHE _9000700000000000231	6532001	647	60
6 Aßlar Verband(Werdorf)	DEHE _9000700000000000232	6532001	3.087	340
1 Bischoffen TZ	DEHE _9000700000000000233	6532002	650	71
3 Niederweidbach	DEHE _9000700000000000235	6532002	1.673	191
4 Oberweidbach	DEHE _9000700000000000236	6532002	260	24
5 Roßbach	DEHE _9000700000000000237	6532002	372	34
6 Wilsbach	DEHE _9000700000000000238	6532002	432	39
1 Breitscheid+Medenbach	DEHE _9000700000000000239	6532004	3.096	314
2 Erdbach	DEHE _9000700000000000240	6532004	646	58
3 Breitscheid Verb.(Gusternhain+Rabenscheid)	DEHE _9000700000000000241	6532004	1.268	108
2 Braunfels-Altenkirchen	DEHE _9000700000000000008	6532003	763	79
3 Braunfels-Bonbaden Stollen	DEHE _9000700000000000009	6532003	505	54
4 Braunfels-Neukirchen	DEHE _9000700000000000012	6532003	614	63
5 Braunfels-Tiefenbach	DEHE _9000700000000000107	6532003	1.054	115
1 Ewersbach Rathaus+Bauhof	DEHE _9000700000000000128	6532005	1.554	126
2 Ewersbach + Rittershausen	DEHE _9000700000000000129	6532005	2.384	334
3 Mandeln + Steinbrücken	DEHE _9000700000000000130	6532005	2.196	194
1 Dillenburg TZ	DEHE _9000700000000000131	6532006	4.881	813
10 Dillenburg-Nanzenbach TZ	DEHE _9000700000000000145	6532006	547	49
11 Dillenburg-Niederscheld	DEHE _9000700000000000146	6532006	2.063	225
12 Dillenburg-Oberscheld	DEHE _9000700000000000147	6532006	2.076	207
2 Dillenburg +Manderbach HZ	DEHE _9000700000000000132	6532006	2.661	170
6 Dillenburg-Eibach	DEHE _9000700000000000138	6532006	1.203	114
7 Dillenburg-Frohnhausen HZ	DEHE _9000700000000000142	6532006	949	88
8 Dillenburg-Frohnhausen TZ	DEHE _9000700000000000143	6532006	2.969	319
9 Dillenburg-Nanzenbach HZ	DEHE _9000700000000000144	6532006	576	62
1 Driedorf	DEHE _9000700000000000242	6532007	1.002	94
2Dried Verb.(Heiligenb.,Roth,Heister.,Waldau.,Hohenr.+Camping Kromb.)	DEHE _9000700000000000243	6532007	2.957	275
3 Mademühlen	DEHE _9000700000000000244	6532007	974	84
4 Münchhausen	DEHE _9000700000000000245	6532007	515	52

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevöl-kerung	Wasser-volumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
1 Ehringshausen 1 (HB Dreieiche I)	DEHE _90007000000000000246	6532008	630	67
2 Ehringshausen 2 (HB Werdorf)	DEHE _90007000000000000247	6532008	1.772	184
3 Ehringshausen 3 (HB Dreeiche III)	DEHE _90007000000000000248	6532008	1.852	195
4 Greifental	DEHE _90007000000000000249	6532008	307	33
5 Ehringshausen Verband (Dillheim+Katzenfurt)	DEHE _90007000000000000250	6532008	2.826	311
6 Niederlemp	DEHE _90007000000000000251	6532008	432	46
7 Kölschhausen (+ Breitenbach u. Dreisbach)	DEHE _90007000000000000252	6532008	1.313	145
8 Daubhausen	DEHE _90007000000000000253	6532008	481	51
3 Wetzlar-Hermannst. TZ	DEHE _90007000000000000025	6532023	3.558	432
4 Wetzlar-Blasbach	DEHE _90007000000000000026	6532023	963	89
5 Wetzlar-Naunheim TZ	DEHE _90007000000000000027	6532023	1.995	200
6 Wetzlar-Nauborn	DEHE _90007000000000000028	6532023	1.705	170
1 Eschenburg-Eibelshausen West	DEHE _90007000000000000121	6532009	1.700	196
2 Eschenburg-Eibelshausen Ost	DEHE _90007000000000000122	6532009	1.764	200
3 Eschenburg-Verband-Schelde	DEHE _90007000000000000123	6532009	647	70
4 Eschenburg-Eiershausen	DEHE _90007000000000000124	6532009	712	61
5 Eschenburg-Verband-Klappern	DEHE _90007000000000000125	6532009	2.076	190
6 Eschenburg Roth	DEHE _90007000000000000126	6532009	587	58
7 Eschenburg-Simmersbach	DEHE _90007000000000000127	6532009	1.344	107
8 Eschenburg-Wissenbach	DEHE _90007000000000000135	6532009	1.901	201
1 Greifenstein	DEHE _90007000000000000254	6532010	621	63
2Greifenstein Verb(Arb.,Holzh.,Nender.,Odersb.,Rodenb., Rodenr.)	DEHE _90007000000000000255	6532010	1.997	189
3 Allendorf HZ	DEHE _90007000000000000256	6532010	2.118	203
5 Beilstein	DEHE _90007000000000000258	6532010	1.579	198
7 Rodenroth	DEHE _90007000000000000260	6532010	430	37
1 Haiger-Nord, Offd. Rodb.,Steinb.,Fellerd., Kalteiche	DEHE _90007000000000000112	6532011	3.441	338
10 Haiger-Weidelbach	DEHE _90007000000000001462	6532011	670	70
2 Haiger-TZ	DEHE _90007000000000000113	6532011	1.919	241
3 Haiger-MZ, Kopfstal	DEHE _90007000000000000114	6532011	3.483	442
4 Haiger-HZ-Allendorf	DEHE _90007000000000000115	6532011	2.998	386
6 Haiger-Dillbrecht	DEHE _90007000000000000117	6532011	664	63
7 Haiger-Langenaubach	DEHE _90007000000000000118	6532011	1.661	176
8 Haiger-Roßbach	DEHE _90007000000000000119	6532011	2.179	220
9 Haiger-Sechshelden	DEHE _90007000000000000120	6532011	1.612	176
10 Herborn Reuterberg + Realschule	DEHE _90007000000000000642	6532012	2.559	350
2 Herborn Amdorf + Uckersdorf	DEHE _90007000000000000149	6532012	1.382	130
3 Herborn Burg	DEHE _90007000000000000150	6532012	2.070	236
4 Herborn-Seelbach Kiga	DEHE _90007000000000000151	6532012	1.213	130
5 Herborn-Seelbach	DEHE _90007000000000000152	6532012	2.427	260
6 Her.Verbandswa.,Guntersdorf, Hirschberg, Merkenbach	DEHE _90007000000000000153	6532012	669	63
7 Herborn Hörbach	DEHE _90007000000000000154	6532012	1.412	183
8 Herborn Merkenbach	DEHE _90007000000000000155	6532012	1.500	178
9 Herborn Schönbach	DEHE _90007000000000000156	6532012	1.512	168
1 Altenkirchen TZ (+ Mudersbach)	DEHE _90007000000000000262	6532013	489	47
2 Altenkirchen HZ	DEHE _90007000000000000263	6532013	420	40
3 Erda (Erda + Mudersbach)	DEHE _90007000000000000264	6532013	1.721	165
4 Hohensolms (+ Erda+Groß-Altenstädten)	DEHE _90007000000000000265	6532013	1.486	142

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
5 Groß-Altenstädten	DEHE _90007000000000000266	6532013	480	46
6 Ahrdt	DEHE _90007000000000000267	6532013	221	21
1 Lahnau-Atzbach HZ	DEHE _90007000000000000013	6532015	4.365	541
2 Lahnau-Atzbach TZ	DEHE _90007000000000000014	6532015	545	65
3 Lahnau-Waldgirmes TZ	DEHE _90007000000000000015	6532015	2.688	358
4 Lahnau-Waldgirmes HZ	DEHE _90007000000000000016	6532015	550	72
1 Leun	DEHE _90007000000000000268	6532016	2.581	304
2 Leun Verb.(Stockhausen,Bisk.,Bissenb.)	DEHE _90007000000000000269	6532016	3.205	377
1 Bicken TZ	DEHE _90007000000000000270	6532017	1.724	175
2 Ballersbach, Bicken HZ	DEHE _90007000000000000271	6532017	1.458	137
3 Offenbach	DEHE _90007000000000000272	6532017	1.341	134
4 Bellersdorf	DEHE _90007000000000000273	6532017	354	40
1 Eisemroth	DEHE _90007000000000000274	6532019	1.216	163
3 Übernthal	DEHE _90007000000000000276	6532019	559	54
4 Tringenstein, Oberndorf	DEHE _90007000000000000277	6532019	1.008	97
5 Wallenfels	DEHE _90007000000000000278	6532019	63	6
1 Sinn HZ, Edingen	DEHE _90007000000000000279	6532020	1.593	176
2 Fleisbach (+Sinn)	DEHE _90007000000000000280	6532020	4.836	604
1 Albshausen(+Gewerbegebiet Oberbiel)	DEHE _90007000000000000282	6532021	2.064	244
2 Burgsolms HZ	DEHE _90007000000000000283	6532021	4.044	479
3 Burgsolms(Höchstzone+TZ)	DEHE _90007000000000000284	6532021	578	68
4 Oberndorf	DEHE _90007000000000000285	6532021	2.542	301
5 Oberbiel	DEHE _90007000000000000286	6532021	2.700	320
6 Niederbiel HZ	DEHE _90007000000000000287	6532021	2.052	243
7 Niederbiel TZ	DEHE _90007000000000000288	6532021	296	35
1 Waldsolms-Kraftsolms	DEHE _90007000000000000017	6532022	886	88
2 Waldsolms-Kröffelbach TZ	DEHE _90007000000000000018	6532022	755	74
3 Waldsolms-Brandoberndorf	DEHE _90007000000000000019	6532022	2.035	213
4 Waldsolms-Griedelbach	DEHE _90007000000000000020	6532022	718	72
5 Waldsolms-Weiperfelden	DEHE _90007000000000000021	6532022	295	21
6 Waldsolms-Hasselborn	DEHE _90007000000000000022	6532022	375	44
2 Schöffengrund-Oberwetz	DEHE _90007000000000000030	6532018	632	69
Beselich: Obertiefenbach, Niedertiefenbach (BE1)	DEHE _90007000000000001103	6533001	3.460	371
Beselich: Heckholzhausen, Schupbach (BE2)	DEHE _90007000000000001104	6533001	2.151	238
Brechen: Niederbrechen TZ (BR1)	DEHE _90007000000000001105	6533002	1.285	144
Brechen: Niederbrechen HZ, Oberbrechen HZ (BR2)	DEHE _90007000000000001106	6533002	4.067	440
Brechen: Oberbrechen TZ (BR3)	DEHE _90007000000000001107	6533002	499	51
Brechen: Werschau (BR4)	DEHE _90007000000000001108	6533002	715	74
Bad Camberg: Oberselters (BC3)	DEHE _90007000000000001101	6533003	1.048	187,4
Bad Camberg: Würges (BC4)	DEHE _90007000000000001102	6533003	2.645	271,3
Dornburg: Dorndorf (DO1)	DEHE _90007000000000001109	6533004	1.656	190
Dornburg: Langendernbach TZ, Wilsenroth, Frickhofen HZ (DO2)	DEHE _90007000000000001110	6533004	2.797	293
Dornburg: Langendernbach HZ (DO3)	DEHE _90007000000000001111	6533004	1.011	112
Dornburg: Frickhofen TZ, Bärenhöhle (DO4)	DEHE _90007000000000001112	6533004	1.886	215
Dornburg: Thalheim ON (DO5)	DEHE _90007000000000001113	6533004	1.279	143
Elbtal: Dorchheim, Elbgrund, Heuchelheim HZ (EL1)	DEHE _90007000000000001114	6533005	1.679	237
Elbtal: Heuchelheim TZ (EL2)	DEHE _90007000000000001115	6533005	62	6
Elbtal: Hangenmeilingen (EL3)	DEHE _90007000000000001116	6533005	735	79

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Hadamar: Niederweyer, Oberweyer, Steinb, Oberzeush, Niederzeush (HA2)	DEHE _90007000000000001119	6533007	4.989	537
Hünfelden: Dauborn TZ (HÜ1)	DEHE _90007000000000001120	6533008	1.450	152
Hünfelden: Kirberg, Ohren, Gnadenthal, Dauborn HZ (HÜ2)	DEHE _90007000000000001121	6533008	4.509	498
Hünfelden: Neesbach, Mensfelden, Nauheim, Heringen HZ (HÜ3)	DEHE _90007000000000001122	6533008	3.517	355
Hünfelden: Heringen TZ (HÜ4)	DEHE _90007000000000001123	6533008	499	54
Löhnberg: Löhnberg TZ (LB1)	DEHE _90007000000000001127	6533010	1.156	153,2
Löhnberg: Löhnberg HZ (LB2)	DEHE _90007000000000001128	6533010	1.510	200,4
Löhnberg: Niedershausen (LB3)	DEHE _90007000000000001129	6533010	987	100,6
Löhnberg: Obershausen (LB4)	DEHE _90007000000000001130	6533010	535	48,1
Löhnberg: Selters (LB5)	DEHE _90007000000000001131	6533010	358	33,5
Limburg: Ahlbach (LM2)	DEHE _90007000000000001125	6533009	1.244	122,1
Limburg: Staffel (LM3)	DEHE _90007000000000001126	6533009	2.728	347,1
Merenberg: Merenberg, Barig-Selbenhausen (ME1)	DEHE _90007000000000001134	6533012	2.096	232
Merenberg: Allendorf (ME2)	DEHE _90007000000000001135	6533012	518	54
Merenberg: Reichenborn, Rückershausen (ME3)	DEHE _90007000000000001136	6533012	394	42
Mengerskirchen: Dillhausen, Probbach, Waldernbach und Winkels HZ (MK1)	DEHE _90007000000000001132	6533011	3.458	397,6
Mengerskirchen: Mengerskirchen TZ, Winkels TZ (MK2)	DEHE _90007000000000001133	6533011	2.417	238,7
Runkel: Steeden, Dehrn (RU2)	DEHE _90007000000000001138	6533013	3.695	393
Selters: Münster, Eisenbach HZ1, Niederselters HZ + MZ (SE1)	DEHE _90007000000000001139	6533014	4.561	616
Selters: Niederselters TZ (SE2)	DEHE _90007000000000001140	6533014	4.007	560
Selters: Eisenbach HZ2 + TZ (SE3)	DEHE _90007000000000001141	6533014	2.059	144
Selters: Haintchen (SE4)	DEHE _90007000000000001142	6533014	928	102
Villmar: Villmar (VI1)	DEHE _90007000000000001144	6533015	3.272	340,6
Villmar: Aumenau + Langhecke (VI2)	DEHE _90007000000000001145	6533015	1.826	180,4
Villmar: Falkenbach (VI3)	DEHE _90007000000000001146	6533015	286	27,5
Villmar: Seelbach (VI4)	DEHE _90007000000000001147	6533015	688	71,2
Villmar: Weyer (VI5)	DEHE _90007000000000001148	6533015	1.245	131,2
Waldbrunn: Ellar, Fussingen (WA1)	DEHE _90007000000000001149	6533016	2.141	227,9
Waldbrunn: Hausen (WA2)	DEHE _90007000000000001150	6533016	1.241	123,2
Waldbrunn: Hintermeiligen (WA3)	DEHE _90007000000000001151	6533016	1.305	120,4
Waldbrunn: Lahr (WA4)	DEHE _90007000000000001152	6533016	1.443	120,6
Weinbach: Blessenbach, Klein-Weinbach (WB1)	DEHE _90007000000000001168	6533019	603	53,1
Weinbach: Edelsberg (WB2)	DEHE _90007000000000001169	6533019	557	68,6
Weinbach: Elkerhausen, Fürfurt (WB3)	DEHE _90007000000000001170	6533019	815	77
Weinbach: Gräveneck (WB4)	DEHE _90007000000000001171	6533019	821	82,1
Weinbach: Weinbach, Freienfels (WB5)	DEHE _90007000000000001172	6533019	1.734	183
Weilburg: Drommershausen, Hirschhausen, Bermbach (WE1)	DEHE _90007000000000001153	6533017	1.591	191
Weilburg: Gaudernbach TZ (WE2)	DEHE _90007000000000001154	6533017	559	105
Weilburg: Hasselbach, Gaudernbach HZ (WE3)	DEHE _90007000000000001155	6533017	676	104
Weilburg: Waldhausen (WE4)	DEHE _90007000000000001156	6533017	1.930	172
Weilmünster: Ernsthausen (WM1)	DEHE _90007000000000001158	6533018	671	76,6
Weilmünster: Aulenhausen, Weilmünster MZ (WM10)	DEHE _90007000000000001537	6533018	1.721	196,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Weilmünster: Wolfenhausen (WM11)	DEHE _90007000000000001167	6533018	1.100	125,6
Weilmünster: Möttau TZ (WM12)	DEHE _90007000000000001538	6533018	217	24,8
Weilmünster: Essershausen (WM2)	DEHE _90007000000000001159	6533018	128	14,6
Weilmünster: Laimbach (WM3)	DEHE _90007000000000001160	6533018	168	19,2
Weilmünster: Langenbach TZ (WM4)	DEHE _90007000000000001161	6533018	90	10,3
Weilmünster: Laubuseschbach, Langenbach HZ (WM5)	DEHE _90007000000000001162	6533018	1.808	206,5
Weilmünster: Lützendorf TZ (WM6)	DEHE _90007000000000001163	6533018	128	14,6
Weilmünster: Diet., Mött. HZ, Laimb. HZ, Lütz. HZ, Weilm. HZ (WM7)	DEHE _90007000000000001164	6533018	2.416	275,9
Weilmünster: Rohnstadt (WM8)	DEHE _90007000000000001165	6533018	258	29,5
Weilmünster: Audenschmiede, Weilmünster TZ (WM9)	DEHE _90007000000000001166	6533018	224	25,9
HU_ABB AG, Grossauheim	DEHE _90007000000000000464	6435014	1	53
BBG_Haus am Burgberg, Bieber	DEHE _90007000000000000471	6435003	84	21
BBG_Wirtheim	DEHE _90007000000000000465	6435003	1.988	221
BBG_Kassel	DEHE _90007000000000000466	6435003	2.533	232
BBG_Rossbach	DEHE _90007000000000000467	6435003	792	67
BBG_Lanzingen	DEHE _90007000000000000468	6435003	628	55
BBG_Bieber	DEHE _90007000000000000469	6435003	2.276	203
BIR_Untersotzbach	DEHE _90007000000000000477	6435004	367	35
BIR_Bösgesäss	DEHE _90007000000000000478	6435004	176	16
BIR_Obersotzbach	DEHE _90007000000000000479	6435004	532	71
BIR_Völz,Lichen,Wüstwille,Wet, Kirch,Maus,Illn,Fisch,Oreichen,Ureichen	DEHE _90007000000000000480	6435004	2.751	286
BIR_Birstein, Hettersroth	DEHE _90007000000000000481	6435004	2.641	296
BRA_Schlierbach	DEHE _90007000000000000482	6435005	1.676	174
BRA_Hellstein_Neuenschmidten	DEHE _90007000000000000483	6435005	1.749	165
BRA_Spielberg	DEHE _90007000000000000485	6435005	520	53
BRA_Udenhain	DEHE _90007000000000000486	6435005	960	90
BRA_Streitberg	DEHE _90007000000000000484	6435005	226	22
FLÖ_Flörsbach	DEHE _90007000000000000447	6435008	643	72
FLÖ_Kempfenbrunn	DEHE _90007000000000000448	6435008	619	64
FLÖ_Mosborn	DEHE _90007000000000000449	6435008	68	11
FLÖ_Lohrhaupten	DEHE _90007000000000001452	6435008	1.039	131
GRÜ_Breitenborn	DEHE _90007000000000000519	6435012	1.057	118
GRÜ_Gettenbach	DEHE _90007000000000000521	6435012	461	72
JOS_Lettgenbrunn, Villbach	DEHE _90007000000000000450	6435016	668	103
JOS_Pfaffenhausen	DEHE _90007000000000000451	6435016	854	110
JOS_Burgjoss, Oberndorf	DEHE _90007000000000000452	6435016	1.959	263
RON_Hüttengesäss, Neuwiedermuss, Altwiedermus	DEHE _90007000000000000504	6435024	3.615	440
SIN_Altengronau, Jossa	DEHE _90007000000000000430	6435027	1.935	227
SIN_Neuengronau	DEHE _90007000000000000431	6435027	350	39
SIN_Breunings, Sannerz, Weiperz	DEHE _90007000000000000432	6435027	1.551	194
SIN_Sterbfritz, Sannerz	DEHE _90007000000000000433	6435027	2.019	361
SIN_Züntersbach	DEHE _90007000000000000434	6435027	660	91
SIN_Oberzell, Oberzell - Ziegelhütte	DEHE _90007000000000000435	6435027	980	159
SIN_Mottgers, Schwarzenfels, Weichersbach	DEHE _90007000000000000436	6435027	2.053	310
SIN_Oberzell - Hühnerfarm	DEHE _90007000000000001657	6435027	1	13
HU_Industriepark Wolfgang, Wolfgang	DEHE _90007000000000000463	6435014	1	980
FRE_Altenmittlau	DEHE _90007000000000000499	6435009	2.335	242

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
FRE_Neuses	DEHE _90007000000000000500	6435009	2.444	238
FRE_Horbach	DEHE _90007000000000000501	6435009	1.817	169
HAS_Niedermittlau	DEHE _90007000000000000502	6435015	2.970	339
HAS_Neuenhasslau, Gondsroth	DEHE _90007000000000000503	6435015	4.338	465
NID_Windecken Zone C	DEHE _90007000000000000511	6435021	732	77
BRK_Butterstadt	DEHE _90007000000000000514	6435006	214	24
BRK_Rossdorf	DEHE _90007000000000000515	6435006	3.458	361
BRK_Niederissigheim, Oberissigheim	DEHE _90007000000000000517	6435006	4.480	590
BBG_Breitenborn, Breitenborn - Lützel	DEHE _90007000000000000518	6435003	420	590
NID_Erbstadt	DEHE _90007000000000001654	6435021	1.360	138
NID_Eichen	DEHE _90007000000000001655	6435021	1.878	194
SCH_Büdesheim, Kilianstädten	DEHE _90007000000000000491	6435026	4.563	502
HAM_Langenbergheim	DEHE _90007000000000000495	6435013	2.947	347
ROD_Oberrodenbach	DEHE _90007000000000000496	6435023	2.409	286
FRE_Bernbach	DEHE _90007000000000000498	6435009	2.012	217
BOR_Rehaklinik Küppelsmühle, Bad Orb	DEHE _90007000000000000488	6435001	2	34
MTL_Landkelterei Höhl, Hochstadt	DEHE _90007000000000000507	6435019	1	57
SLÜ_Molkerei Immergut, Schlüchtern	DEHE _90007000000000000420	6435025	1	600
BSS_Katholisch Willenroth	DEHE _90007000000000000412	6435002	215	37
BSS_Kerbersdorf	DEHE _90007000000000000413	6435002	447	44
BSS_Ahl, Hausen, Salmünster Kernstadt, Alsberg	DEHE _90007000000000000415	6435002	4.984	617
BSS_Salmünster Stadthallengebiet	DEHE _90007000000000000416	6435002	1.650	176
BSS_Mernes	DEHE _90007000000000000418	6435002	852	151
BBG_Spessart - Quelle, Rossbach	DEHE _90007000000000000470	6435003	3	25
SLÜ_Gundheim, Hinkelhof, Vollmerz	DEHE _90007000000000000429	6435025	1.181	115
SLÜ_Herolz	DEHE _90007000000000000422	6435025	1.749	121
SLÜ_Ahlersbach, Hohenzell,Niederzell, Schlüchtern Industriegebiet	DEHE _90007000000000000423	6435025	2.153	804
SLÜ_Elm	DEHE _90007000000000000424	6435025	1.255	149
SLÜ_Breitenbach, Kressenbach	DEHE _90007000000000000425	6435025	917	180
SLÜ_Klosterhöfe, Wallroth	DEHE _90007000000000000426	6435025	1.172	147
SLÜ_Ramholz	DEHE _90007000000000000427	6435025	127	14
SLÜ_Hutten	DEHE _90007000000000000428	6435025	829	102
STE_Ulmbach - Süd	DEHE _90007000000000000446	6435028	1.684	116
STE_Marborn, Steinau Industriegebiet	DEHE _90007000000000000439	6435028	864	519
STE_Bellings	DEHE _90007000000000000440	6435028	669	114
STE_Hintersteinau	DEHE _90007000000000000441	6435028	778	109
STE_Marjoss	DEHE _90007000000000000442	6435028	832	82
STE_Rabenstein, Rebsdorf	DEHE _90007000000000000443	6435028	97	12
STE_Neustall, Sarrod, Ürzell, Ulmbach - Nord	DEHE _90007000000000000444	6435028	747	220
STE_Seidenroth	DEHE _90007000000000000445	6435028	393	68
WAE_Leisenwald, Waldensberg	DEHE _90007000000000000474	6435029	912	141
WAE_Wittgenborn	DEHE _90007000000000000475	6435029	1.072	173
WAE_Hesseldorf, Neudorf, Weilers	DEHE _90007000000000000476	6435029	1.897	319
GN_Gelnhausen Kasernengelände	DEHE _90007000000000000457	6435010	1.081	120
GN_Haitz	DEHE _90007000000000000458	6435010	957	130
GN_Höchst	DEHE _90007000000000000459	6435010	2.072	264
LIN_Eidengesäss	DEHE _90007000000000000453	6435018	2.512	280
LIN_Geislitz	DEHE _90007000000000000454	6435018	1.451	150
LIN_Waldrode	DEHE _90007000000000000455	6435018	148	18
HU_Mittelbuchen	DEHE _90007000000000000461	6435014	3.787	474

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
LAN_Baumwieserhof, Langenselbold	DEHE _90007000000000000493	6435017	55	38
BBG_Wasserverband Frondelsgrott, Bieber	DEHE _90007000000000000472	6435003	66	6
AMO_Amöneburg	DEHE _90007000000000001212	6534001	1.500	213,7
AMO_Erfurtshausen, Mardorf, Roßdorf	DEHE _90007000000000001213	6534001	3.500	643,8
ANG_Frechenhausen	DEHE _90007000000000001173	6534002	780	71,2
ANG_Gönnern	DEHE _90007000000000001174	6534002	1.522	153,4
ANG_Lixfeld	DEHE _90007000000000001175	6534002	1.279	125
BIE_Biedenkopf Süd, Eckelshausen, Kombach, Katzenbach	DEHE _90007000000000001182	6534004	3.947	582
BIE_Dexbach, Engelbach	DEHE _90007000000000001185	6534004	590	56
BRE_Breidenbach	DEHE _90007000000000001187	6534005	3.104	361,6
BRE_Achenbach, Oberdieten, Kleingladenbach	DEHE _90007000000000001188	6534005	1.905	178,1
BRE_Niederdieten	DEHE _90007000000000001189	6534005	600	60,3
BRE_Wiesenbach	DEHE _90007000000000001190	6534005	713	93,2
BRE_Wolzhausen	DEHE _90007000000000001191	6534005	682	65,8
DAU_Allendorf	DEHE _90007000000000001192	6534007	660	115,1
DAU_Buchenau	DEHE _90007000000000001193	6534007	1.910	315,1
DAU_Damshausen	DEHE _90007000000000001194	6534007	215	35,6
DAU_Dautphe	DEHE _90007000000000001195	6534007	2.306	265,8
DAU_Elmshausen	DEHE _90007000000000001196	6534007	328	41,1
DAU_Friedensdorf, Hommertshausen, Mornshausen, Silberg, Herzhausen	DEHE _90007000000000001197	6534007	3.937	600
DAU_Holzhausen	DEHE _90007000000000001199	6534007	1.906	249,3
DAU_Wolfgruben	DEHE _90007000000000001200	6534007	674	101,4
EBS_Beltershausen, Frauenberg	DEHE _90007000000000001215	6534008	970	128,8
EBS_Dreihausen, Leidenhofen	DEHE _90007000000000001216	6534008	2.600	360
EBS_Ebsdorf	DEHE _90007000000000001217	6534008	1.000	117,8
EBS_Heskem, Mölln	DEHE _90007000000000001218	6534008	840	115,1
EBS_Ilschhausen	DEHE _90007000000000001219	6534008	100	13,7
EBS_Rauschholzhausen	DEHE _90007000000000001220	6534008	1.100	112,3
EBS_Roßberg, Wermertshausen	DEHE _90007000000000001221	6534008	700	71,2
END_Bad Endbach	DEHE _90007000000000001176	6534003	2.440	392
END_Bottenhorn, Dernbach, Hülshof	DEHE _90007000000000001177	6534003	1.481	179
END_Günterod	DEHE _90007000000000001178	6534003	1.036	97
END_Hartenrod	DEHE _90007000000000001179	6534003	2.335	263
END_Schlierbach	DEHE _90007000000000001180	6534003	418	38
END_Wommelshausen	DEHE _90007000000000001181	6534003	964	69
MAR_Klinik Sonnenblick	DEHE _90007000000000001628	6534014	1	43
MAR_Michelbach	DEHE _90007000000000001225	6534014	2.067	213
MAR_Marburg West	DEHE _90007000000000001226	6534014	4.700	555
MAR_Universität	DEHE _90007000000000001630	6534014	1	680
MUE_Münchhausen	DEHE _90007000000000001228	6534015	1.250	190
MUE_Simtshausen, Niederasphe, Oberasphe, Wollmar	DEHE _90007000000000001229	6534015	2.300	390
NEU_Mengsberg	DEHE _90007000000000001230	6534016	915	95
NEU_Momberg	DEHE _90007000000000001231	6534016	1.212	103
NEU_Speckswinkel	DEHE _90007000000000001232	6534016	555	49
RAU_Albshausen	DEHE _90007000000000001233	6534017	300	38
RAU_Bracht	DEHE _90007000000000001234	6534017	720	72
RAU_Ernsthausen	DEHE _90007000000000001235	6534017	500	68
RAU_Josbach	DEHE _90007000000000001236	6534017	380	50
RAU_Rauschenberg	DEHE _90007000000000001237	6534017	1.990	265

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
RAU_Schwabendorf, Wolfskaute	DEHE _90007000000000001238	6534017	600	96
STA_Erksdorf	DEHE _90007000000000001239	6534018	970	137
STA_Hatzbach	DEHE _90007000000000001240	6534018	590	63
STA_Schweinsberg	DEHE _90007000000000001242	6534018	1.100	172
STA_Wolferode	DEHE _90007000000000001244	6534018	450	60
STE_Niedereisenhausen, Niederhörlen, Obereisenhausen	DEHE _90007000000000001631	6534019	1.900	222
STE_Oberhörlen	DEHE _90007000000000001202	6534019	570	66
STE_Quotshausen	DEHE _90007000000000001204	6534019	452	52
STE_Steinperf	DEHE _90007000000000001205	6534019	1.470	171
WOH_Halsdorf	DEHE _90007000000000001245	6534022	1.400	153
WOH_Hertingshausen	DEHE _90007000000000001246	6534022	200	19
WOH_Langendorf, Wohra	DEHE _90007000000000001247	6534022	900	125
ZMW_Wet	DEHE _90007000000000001224	6534021	1.147	141
ZMW_Kir	DEHE _90007000000000001634	6534011	3.895	395
ZMW_Burgholz	DEHE _90007000000000001251	6534011	345	70
ZMW_Emsdorf	DEHE _90007000000000001252	6534011	796	70
ZMW_Amo Ebs	DEHE _90007000000000001636	6534001 6534008	2.678	275
ZMW_Fro Wei	DEHE _90007000000000001637	6534009 6534020	2.463	251
ZMW_Gla Wei	DEHE _90007000000000001209	6534020 6534010	543	57
ZMW_Gla	DEHE _90007000000000001640	6534010	2.000	165
ZMW_Lah	DEHE _90007000000000001250	6534012	1.548	156
ZMW_Sterzhausen	DEHE _90007000000000001632	6534012	2.900	350
ZMW_Mellnau	DEHE _90007000000000001248	6534021	871	83
ZMW_Oberrosphe	DEHE _90007000000000001249	6534021	831	79
ZMW_Schönstadt	DEHE _90007000000000001254	6534006	1.513	172
ZMW_Schwarzenborn	DEHE _90007000000000001567	6534006	131	13
ZMW_Sindersfeld	DEHE _90007000000000001253	6534011	389	40
Bad Soden - Altenhain	DEHE _90007000000000001269	6436001	1.569	236
Eppstein	DEHE _90007000000000001273	6436002	2.675	336
Eppstein - Bremthal HZ	DEHE _90007000000000001274	6436002	2.814	649
Eppstein - Bremthal TZ	DEHE _90007000000000001275	6436002	2.825	242
Eppstein - Ehlhalten	DEHE _90007000000000001276	6436002	1.357	151
Eppstein - Niederjosbach	DEHE _90007000000000001277	6436002	1.156	107
Eppstein - Vockenhausen HZ	DEHE _90007000000000001278	6436002	164	20
Eppstein - Vockenhausen MZ	DEHE _90007000000000001279	6436002	1.179	161
Eppstein - Vockenhausen TZ	DEHE _90007000000000001280	6436002	2.590	284
Hofheim - Nord	DEHE _90007000000000001286	6436007	3.773	600
Hofheim - Süd HZ	DEHE _90007000000000001289	6436007	3	24
Hofheim - Diedenbergen	DEHE _90007000000000001290	6436007	4.140	503
Hofheim - Langenhain	DEHE _90007000000000001291	6436007	3.407	402
Hofheim - Lorsbach	DEHE _90007000000000001292	6436007	2.860	357
Hofheim - Wallau HZ	DEHE _90007000000000001293	6436007	310	87
Hofheim - Wallau TZ	DEHE _90007000000000001294	6436007	4.166	477
Hofheim - Wildsachsen	DEHE _90007000000000001295	6436007	1.660	203
Kelkheim - Eppenhain	DEHE _90007000000000001296	6436008	1.112	139
Kelkheim - Hornau	DEHE _90007000000000001298	6436008	4.392	316
Kelkheim - Ruppertshain	DEHE _90007000000000001301	6436008	2.155	211
Neu-Isenburg, Zeppelinheim	DEHE _90007000000000001266	6438009	1.500	306,8
Aarbergen-Daisbach	DEHE _90007000000000000555	6439001	468	46,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Aarbergen-Hausen	DEHE _90007000000000000556	6439001	629	61,1
Aarbergen-Kettenbach	DEHE _90007000000000000557	6439001	1.418	147,5
Aarbergen-Michelbach	DEHE _90007000000000000558	6439001	2.046	237,7
Aarbergen-Panrod	DEHE _90007000000000000559	6439001	648	68,5
Aarbergen-Rückershausen	DEHE _90007000000000000560	6439001	778	76
Eltville-Erbach	DEHE _90007000000000000523	6439003	3.414	441
Eltville-Martinsthal	DEHE _90007000000000000524	6439003	1.226	156
Eltville-Rauenthal	DEHE _90007000000000000525	6439003	1.734	205,6
Eltville-Hattenheim	DEHE _90007000000000000526	6439003	2.181	289,9
Kloster Eberbach	DEHE _90007000000000000527	6439003	320	33
Eltville, Krankenhaus Vitos Rheingau	DEHE _90007000000000000528	6439003	900	115,6
Geisenheim-Marienthal	DEHE _90007000000000000532	6439004	2.071	218,8
Geisenheim-Johannisberg	DEHE _90007000000000000533	6439004	2.326	359,1
Geisenheim-Stephanshausen	DEHE _90007000000000000534	6439004	1.026	108,3
Heidenrod-Algenroth	DEHE _90007000000000000572	6439005	88	8,7
Heidenrod-Nieder- / Obermeilingen	DEHE _90007000000000000581	6439005	433	39,2
Heidenrod-Springen / Wisper	DEHE _90007000000000000582	6439005	589	81,5
Heidenrod-Watzelhein	DEHE _90007000000000000583	6439005	353	40,3
Heidenrod-Zorn	DEHE _90007000000000000584	6439005	436	42,4
Heidenrod-Dickschied / Geroldstein	DEHE _90007000000000000573	6439005	560	61,4
Heidenrod-Grebenroth / Martenroth	DEHE _90007000000000000574	6439005	413	45,6
Heidenrod-Hilgenroth	DEHE _90007000000000000575	6439005	99	10,3
Heidenrod-Huppert	DEHE _90007000000000000576	6439005	521	47,4
Heidenrod-Kemel / Mappershain	DEHE _90007000000000000577	6439005	1.462	171,4
Heidenrod-Langschied / Egenroth	DEHE _90007000000000000578	6439005	388	37,6
Heidenrod-Laufenselden	DEHE _90007000000000000579	6439005	1.921	202,7
Heidenrod-Nauroth	DEHE _90007000000000000580	6439005	595	60,9
Hohenstein-Born	DEHE _90007000000000000587	6439006	805	79,5
Hohenstein-Breithardt	DEHE _90007000000000000588	6439006	1.467	177,6
Hohenstein-Burg Hohenstein	DEHE _90007000000000000589	6439006	548	54,8
Hohenstein-Hennethal	DEHE _90007000000000000590	6439006	384	34,9
Hohenstein-Holzhausen	DEHE _90007000000000000591	6439006	1.049	100,2
Hohenstein-Steckenroth	DEHE _90007000000000000592	6439006	509	73,1
Hohenstein-Strinz-Margarethä	DEHE _90007000000000000593	6439006	998	107,2
Hünstetten-Bechtheim	DEHE _90007000000000000594	6439007	913	90,1
Hünstetten-Beuerbach	DEHE _90007000000000000595	6439007	1.154	117,6
Hünstetten-Görsroth	DEHE _90007000000000000596	6439007	1.607	172,4
Hünstetten-Kesselbach/Oberlibbach	DEHE _90007000000000000597	6439007	1.755	181,5
Hünstetten-Ketternschwalbach	DEHE _90007000000000000598	6439007	454	44,6
Hünstetten-Strinz-Trinitatis	DEHE _90007000000000000599	6439007	674	73,2
Hünstetten-Strinz-Trinitatis	DEHE _90007000000000000600	6439007	971	94,6
Hünstetten-Wallbach	DEHE _90007000000000000601	6439007	1.078	120,7
Hünstetten-Wallrabenstein	DEHE _90007000000000000602	6439007	2.002	209,9
Idstein-Tiefzone	DEHE _90007000000000000603	6439008	4.485	499,5
Idstein-Nieder- / Oberrod	DEHE _90007000000000000612	6439008	502	68,2
Idstein-Walsdorf	DEHE _90007000000000000613	6439008	1.427	146,4
Idstein-Wörsdorf	DEHE _90007000000000000614	6439008	3.434	362,2
Idstein-Vitos Kalmenhof	DEHE _90007000000000000615	6439008	95	9,5
Idstein-Hochzone I	DEHE _90007000000000000605	6439008	2.980	540
Idstein-Hochzone II	DEHE _90007000000000000606	6439008	2.181	274,9
Idstein-Ehrenbach	DEHE _90007000000000000607	6439008	290	32,4
Idstein-Eschenhahn	DEHE _90007000000000000608	6439008	693	74,7
Idstein-Heftrich	DEHE _90007000000000000609	6439008	1.413	140,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Idstein-Kröftel	DEHE _9000700000000000610	6439008	435	46,5
Idstein-Nieder- / Oberauroff	DEHE _9000700000000000611	6439008	665	78,1
Kiedrich	DEHE _9000700000000000535	6439009	4.102	513,3
Lorch / Lorchhausen	DEHE _9000700000000000536	6439010	2.990	293,6
Lorch-Espenschied	DEHE _9000700000000000537	6439010	277	37
Lorch-Ransel / -Wollmerschied	DEHE _9000700000000000538	6439010	651	62,4
Oberwalluf / HZ Niederwalluf	DEHE _9000700000000000529	6439017	3.090	456
Niederwalluf Tiefzone	DEHE _9000700000000000530	6439017	1.536	302,3
Niedernhausen HB Buchwaldskopf	DEHE _9000700000000000616	6439011	3.730	449
Niedernhausen HB Schäfersberg	DEHE _9000700000000000617	6439011	3.730	449
Niedernhausen-Oberjosbach	DEHE _9000700000000000619	6439011	1.875	227,2
Oestrich-Winkel Oestrich	DEHE _9000700000000000539	6439012	3.808	491,4
Oestrich-Winkel Winkel	DEHE _9000700000000000540	6439012	4.657	563
Oestrich-Winkel Mittelheim	DEHE _9000700000000000541	6439012	1.276	150,7
Oestrich-Winkel Hallgarten	DEHE _9000700000000000542	6439012	1.984	246,3
Rüdesheim Assmanshausen	DEHE _9000700000000000544	6439013	955	160,5
Rüdesheim Aulhausen	DEHE _9000700000000000545	6439013	1.001	199,2
Rüdesheim Presberg	DEHE _9000700000000000546	6439013	746	32,6
Schlangenbad	DEHE _9000700000000000548	6439014	864	177,1
Schlangenbad Georgenborn	DEHE _9000700000000000549	6439014	1.733	227,8
Schlangenbad Bärstadt	DEHE _9000700000000000550	6439014	1.347	144,8
Schlangenbad Wambach	DEHE _9000700000000000551	6439014	986	110
Schlangenbad Hausen	DEHE _9000700000000000552	6439014	767	85,1
Schlangenbad Obergladbach	DEHE _9000700000000000553	6439014	377	34,9
Schlangenbad Niedergladbach	DEHE _9000700000000000554	6439014	258	24,1
Bad Schwalbach-Tiefzone	DEHE _9000700000000000561	6439002	3.500	624,2
Bad Schwalbach-Ramschied	DEHE _9000700000000000570	6439002	545	54,2
Bad Schwalbach, Molkerei Schwälbchen	DEHE _9000700000000000571	6439002	1	162,4
Bad Schwalbach - Lindschied, VB Villa Lilly	DEHE _9000700000000001477	6439002	170	16,2
Bad Schwalbach-Mittelzone	DEHE _9000700000000000562	6439002	2.950	425,7
Bad Schwalbach-Hochzone	DEHE _9000700000000000563	6439002	968	258,2
Bad Schwalbach-Adolfseck	DEHE _9000700000000000564	6439002	257	25,8
Bad Schwalbach-Fischbach	DEHE _9000700000000000565	6439002	331	32
Bad Schwalbach-Heimbach	DEHE _9000700000000000566	6439002	526	54,6
Bad Schwalbach-Hettenhain	DEHE _9000700000000000567	6439002	1.002	103,4
Bad Schwalbach-Langenseifen	DEHE _9000700000000000568	6439002	469	47
Bad Schwalbach-Lindschied	DEHE _9000700000000000569	6439002	527	54,7
Taunusstein-Seitzenhahn	DEHE _9000700000000000620	6439015	1.377	139,8
Taunusstein-Watzhahn	DEHE _9000700000000000629	6439015	295	29
Taunusstein-Wingsbach	DEHE _9000700000000000631	6439015	771	114,1
Taunusstein-Bleidenstadt HB Wachhecken	DEHE _9000700000000000621	6439015	3.870	383,5
Taunusstein-Hambach	DEHE _9000700000000000624	6439015	373	45
Taunusstein-Neuhof HB Berg	DEHE _9000700000000000625	6439015	1.615	442,6
Taunusstein-Neuhof HB Seelbacher Weg	DEHE _9000700000000000626	6439015	1.765	361,4
Taunusstein-Niederlibbach	DEHE _9000700000000000627	6439015	512	52,4
Taunusstein-Orlen	DEHE _9000700000000000628	6439015	1.195	154,7
Waldems-Bermbach	DEHE _9000700000000000632	6439016	1.382	140,1
Waldems-Esch	DEHE _9000700000000000633	6439016	1.024	111,3
Waldems-Niederems Tiefzone	DEHE _9000700000000000634	6439016	217	20
Waldems-Niederems Hochzone	DEHE _9000700000000000635	6439016	530	50,5
Waldems-Reichenbach (SCH Bremen)	DEHE _9000700000000000636	6439016	240	24,5
Waldems-Steinfischbach TZ (Stollen)	DEHE _9000700000000000637	6439016	286	28,8
Waldems-Wüstems	DEHE _9000700000000000638	6439016	395	41,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Waldems-Reinborn/Reichenbach/Steinfischbach HZ (WBV Tenne)	DEHE _9000700000000000639	6439016	1.121	111,1
TB Alsfeld - Berfa alt und neu	DEHE _9000700000000001307	6535001	563	57
TB Alsfeld - Elbenrod	DEHE _9000700000000001310	6535001	386	36
TB Alsfeld - Fischbach	DEHE _9000700000000001311	6535001	91	15
TB Alsfeld - Hattendorf	DEHE _9000700000000001312	6535001	534	57
TB Alsfeld - Heidelbach	DEHE _9000700000000001313	6535001	299	25
TB Alsfeld - Lingelbach	DEHE _9000700000000001315	6535001	594	52
TB Antriftal - Seibelsdorf	DEHE _9000700000000001318	6535002	927	98
TB Antriftal - Vockenrod	DEHE _9000700000000001317	6535002	308	28
TB Feldatal - Groß-Felda	DEHE _9000700000000001457	6535003	1.122	174
TB Feldatal - Köddingen	DEHE _9000700000000001320	6535003	1.025	168
TB Feldatal - Windhausen	DEHE _9000700000000001321	6535003	523	62
TB Feldatal - Zeilbach	DEHE _9000700000000001322	6535003	183	42
TB Freiensteinau - Fleschenbach	DEHE _9000700000000001323	6535004	118	12
TB Freiensteinau - Gunzenau	DEHE _9000700000000001324	6535004	158	17
TB Freiensteinau - Holzmühl	DEHE _9000700000000001326	6535004	194	20
TB Freiensteinau - Niedermoos	DEHE _9000700000000001327	6535004	380	69
TB Freiensteinau - Obermoos	DEHE _9000700000000001328	6535004	525	40
TB Freiensteinau - P. Radmühl	DEHE _9000700000000001329	6535004	298	32
TB Freiensteinau - Reichlos	DEHE _9000700000000001330	6535004	154	18
TB Freiensteinau - Stadt	DEHE _9000700000000001331	6535004	1.225	127
TB Freiensteinau - Weidenau	DEHE _9000700000000001332	6535004	477	42
TB Grebenhain - Bannerod	DEHE _9000700000000001341	6535007	113	13
TB Grebenhain - Bermuthshain (Quellen)	DEHE _9000700000000001342	6535007	529	57
TB Gemünden - Ehringshausen	DEHE _9000700000000001333	6535005	645	67
TB Gemünden - Elpenrod	DEHE _9000700000000001334	6535005	626	109
TB Grebenhain - Heisters	DEHE _9000700000000001343	6535007	257	41
TB Grebenhain - Ilbeshausen, - Hegholz	DEHE _9000700000000001345	6535007	1.062	164
TB Grebenhain - Metzlos	DEHE _9000700000000001426	6535007	157	19
TB Grebenhain - Metzlos-Gehaag	DEHE _9000700000000001347	6535007	151	20
TB Gemünden - Nieder-Gemünden (Leinhegsquelle)	DEHE _9000700000000001335	6535005	1.656	126
TB Grebenhain - Nösberts-Weidmoos	DEHE _9000700000000001348	6535007	188	31
TB Grebenau - Stadt	DEHE _9000700000000001337	6535006	832	105
TB Grebenhain - Stadt	DEHE _9000700000000001349	6535007	1.481	189
TB Grebenau - Schwarz	DEHE _9000700000000001336	6535006	642	63
TB Grebenau - Udenhausen	DEHE _9000700000000001338	6535006	330	31
TB Grebenhain - Volkartshain	DEHE _9000700000000001350	6535007	793	73
TB Grebenau - Wallersdorf	DEHE _9000700000000001339	6535006	539	66
TB Grebenau - Warthügel	DEHE _9000700000000001340	6535006	464	46
TB Herbstein - Altenschlirf	DEHE _9000700000000001351	6535008	453	57
TB Herbstein - Stadt	DEHE _9000700000000001356	6535008	2.092	248
TB Homberg - Deckenbach	DEHE _9000700000000001360	6535009	369	43
TB Herbstein - Schadges	DEHE _9000700000000001354	6535008	78	13
TB Homberg - Höingen	DEHE _9000700000000001361	6535009	62	7
TB Herbstein - Lanzenhain	DEHE _9000700000000001352	6535008	551	58
TB Herbstein - Rixfeld	DEHE _9000700000000001353	6535008	377	40
TB Homberg - Schadenbach 1,2	DEHE _9000700000000001362	6535009	665	113
TB Herbstein - Steinfurt	DEHE _9000700000000001357	6535008	211	26
TB Herbstein - Stockhausen	DEHE _9000700000000001358	6535008	807	26
TB Herbstein - Schlechtenwegen	DEHE _9000700000000001355	6535008	174	26

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
TB Kirtorf - Stadt	DEHE _90007000000000001364	6535010	1.598	158
TB Kirtorf - Ober-Gleen, Antriftal - Ohmes	DEHE _90007000000000001363	6535002 6535010	1.275	134
TB Schotten - Krankenhaus	DEHE _90007000000000001403	6535016	359	31
TB Kirtorf - Wahlen	DEHE _90007000000000001365	6535010	1.172	136
TB Lauterbach - Allmenrod, - Sickendorf	DEHE _90007000000000001367	6535011	487	31
TB Lauterbach - Rudlos	DEHE _90007000000000001458	6535011	69	11
TB Lauterbach - Maar	DEHE _90007000000000001368	6535011	1.572	232
TB Lauterbach - Hochdruckzone I - II	DEHE _90007000000000001372	6535011	2.850	342
TB Lauterbach Brauerei	DEHE _90007000000000001366	6535011	39	118
TB Lautertal - Dirlammen	DEHE _90007000000000001374	6535012	393	52
TB Lautertal - Eichelhain	DEHE _90007000000000001375	6535012	1.018	104
TB Lautertal - Engelrod	DEHE _90007000000000001376	6535012	543	68
TB Lauterbach - Frischborn	DEHE _90007000000000001369	6535011	956	95
TB Lautertal - Meiches	DEHE _90007000000000001377	6535012	473	47
TB Lauterbach - Wallenrod	DEHE _90007000000000001373	6535011	905	134
TB Mücke - Atzenhain	DEHE _90007000000000001378	6535013	895	118
TB Mücke - Großeichen	DEHE _90007000000000001379	6535013	1.818	198
TB Mücke - Ruppertenrod	DEHE _90007000000000001383	6535013	1.475	153
TB Romrod	DEHE _90007000000000001384	6535014	2.888	366
TB Schotten - Busenborn	DEHE _90007000000000001399	6535016	359	69
TB Schotten - Betzenrod	DEHE _90007000000000001397	6535016	911	97
TB Schotten - Burkhards	DEHE _90007000000000001398	6535016	464	55
TB Schlitz - Stadt	DEHE _90007000000000001394	6535015	4.782	571
TB Schlitz - Eichberg	DEHE _90007000000000001385	6535015	1.440	160
TB Schotten - Eschenrod	DEHE _90007000000000001402	6535016	609	74
TB Schotten - Eichelsachsen	DEHE _90007000000000001400	6535016	718	88
TB Schotten - Einhartshausen	DEHE _90007000000000001401	6535016	493	47
TB Schlitz - Hartershausen	DEHE _90007000000000001386	6535015	256	25
TB Schlitz - Hemmen	DEHE _90007000000000001393	6535015	460	46
TB Schotten - Stadt Hochzone	DEHE _90007000000000001407	6535016	2.404	299
TB Schlitz - Niederstoll	DEHE _90007000000000001387	6535015	814	84
TB Schlitz - Pfordt	DEHE _90007000000000001388	6535015	371	38
TB Schotten - Rainrod	DEHE _90007000000000001404	6535016	1.156	142
TB Schlitz - Richthof	DEHE _90007000000000001390	6535015	180	41
TB Schlitz - Rimbach	DEHE _90007000000000001391	6535015	940	172
TB Schlitz - Rodenbachgrund	DEHE _90007000000000001392	6535015	157	25
TB Schotten - Rudingshain	DEHE _90007000000000001405	6535016	932	93
TB Schotten - Sichenhausen	DEHE _90007000000000001406	6535016	396	39
TB Schotten - Stadt Tiefzone	DEHE _90007000000000001459	6535016	1.694	218
TB Schlitz - Unterschwarz	DEHE _90007000000000001395	6535015	127	13
TB Schwalmtal - Brauerschwend	DEHE _90007000000000001409	6535017	753	69
TB Schotten - Wingershausen	DEHE _90007000000000001408	6535016	386	47
TB Schwalmtal - Hopfgarten	DEHE _90007000000000001410	6535017	623	84
TB Schlitz - Willofs	DEHE _90007000000000001396	6535015	388	42
TB Schwalmtal - Rainrod	DEHE _90007000000000001411	6535017	387	44
TB Schwalmtal - Vadenrod	DEHE _90007000000000001412	6535017	1.167	120
TB Ulrichstein - Bobenhausen	DEHE _90007000000000001417	6535018	610	60
TB Ulrichstein - Feldkrücken	DEHE _90007000000000001418	6535018	235	21
TB Ulrichstein - Kölzenhain	DEHE _90007000000000001420	6535018	159	22
TB Ulrichstein - Stadt	DEHE _90007000000000001422	6535018	961	130
TB Ulrichstein - Rebgeshain	DEHE _90007000000000001421	6535018	240	28
TB Ulrichstein - Unterseibertenrod	DEHE _90007000000000001423	6535018	456	85

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
TB Wartenberg - Angersbach	DEHE _90007000000000001424	6535019	2.562	282
TB Wartenberg - Landenhausen	DEHE _90007000000000001425	6535019	1.371	160
HH - Hamburg				
HH-A-002-LMB	DEHH_90002000000000067	2000000	1	51,5
HH-E-001-LMB	DEHH_90002000000000057	2000000	1	417
HH-M-003-HG	DEHH_90002000000000063	2000000	125	28,1
HH-M-004-LMB	DEHH_90002000000000077	2000000	1	28,5
HH-N-001-KKS	DEHH_90002000000000052	2000000	642	111,4
Versorgungsgebiet Insel Neuwerk	DEHH_90002000000000042	2000000	193	30,4
MV - Mecklenburg-Vorpommern				
LmB WW Dettmannsdorf, Spirituosenfabrik	DEMV_90003000000000185	13073015	1.255	478,5
LMB W-Werk Mecklenburger Wurst Lübz	DEMV_90003000000000783	13076089	1	107
Wasserwerk Abtshagen	DEMV_90003000000000148	13073090 13073102	1.365	309,2
Wasserwerk Ahrenshoop	DEMV_90003000000000367	13073002	810	386,5
Wasserwerk Alt Guthendorf	DEMV_90003000000000186	13073055	3.484	534,5
Wasserwerk Alt Käbelich	DEMV_90003000000000592	13071116 13071090 13071117 13071026	2.767	390
Wasserwerk Alt Meteln	DEMV_90003000000000022	13074001	1.094	163
Wasserwerk Altefähr	DEMV_90003000000000120	13073003	1.210	124,5
Wasserwerk Altenhagen	DEMV_90003000000000712	13071128 13071002 13071146 13071089 13071081	804	117
Wasserwerk Altkalen	DEMV_90003000000000218	13071027 13072004 13072010 13072066 13072031	1.749	327,7
Wasserwerk Altwarp	DEMV_90003000000000687	13075139 13075136 13075003 13075085	1.663	280
Wasserwerk Augzin	DEMV_90003000000000032	13076135	124	13,3
Wasserwerk Bandelstorf	DEMV_90003000000000201	13072029	2.737	346,8
Wasserwerk Bansin	DEMV_90003000000000773	13075080 13075049 13075135 13075066	3.706	982
Wasserwerk Banzkow	DEMV_90003000000000583	13076113 13076005	3.318	226,6
Wasserwerk Barhöft	DEMV_90003000000000144	13073044	214	16
Wasserwerk Barth, Sund. Berg	DEMV_90003000000000191	13073009	4.817	414
Wasserwerk Basedow	DEMV_90003000000000713	13071007	653	85
Wasserwerk Basepohl	DEMV_90003000000000714	13071048 13071142	828	96
Wasserwerk Beggerow	DEMV_90003000000000715	13071008	390	69

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Blankensee	DEMV_9000300000000000593	13071025 13071011 13071100	2.573	405,6
Wasserwerk Blumenhagen	DEMV_9000300000000000688	13075055 13075042	744	138
Wasserwerk Boitin	DEMV_9000300000000000222	13072104	156	16,9
Wasserwerk Boldekow	DEMV_9000300000000000162	13075029 13075015	803	252
Wasserwerk Boldevitz	DEMV_9000300000000000114	13073010 13073063	774	36,4
Wasserwerk Bölkow	DEMV_9000300000000000223	13072043 13072044 13072073	1.220	160,7
Wasserwerk Borkow	DEMV_9000300000000000052	13076015	361	71,5
Wasserwerk Borrentin	DEMV_9000300000000000716	13071014	431	78
Wasserwerk Bredenfelde	DEMV_9000300000000000594	13071164	637	92
Wasserwerk Breesen	DEMV_9000300000000000717	13071016 13071057	638	75
Wasserwerk Breesen	DEMV_9000300000000000224	13072112 13072062	1.583	200,5
Wasserwerk Bristow	DEMV_9000300000000000225	13072094	216	30
Wasserwerk Brohm	DEMV_9000300000000000595	13071037 13071035	472	55
Wasserwerk Brüel	DEMV_9000300000000000073	13076020 13076148	2.676	298,8
Wasserwerk Brunow	DEMV_9000300000000000083	12070173 13076021 12070028 13076160	476	75
Wasserwerk Bütow	DEMV_9000300000000000648	13071023	930	318,9
Wasserwerk Carpin	DEMV_9000300000000000596	13071025	496	60
Wasserwerk Carwitz	DEMV_9000300000000000597	13071033	175	43,9
Wasserwerk Daberkow	DEMV_9000300000000000718	13075002 13075023	873	220
Wasserwerk Dahmen	DEMV_9000300000000000227	13072023 13072094	774	174,3
Wasserwerk Damerow	DEMV_9000300000000000649	13071069	87	14,9
Wasserwerk Dammerstorf	DEMV_9000300000000000184	13073015	84	4,9
Wasserwerk Daskow (Druckstation Verschnitt Damgarten und Ribnitz)	DEMV_9000300000000000825	13073001 13073075 13073082 13073094	3.359	626,5
Wasserwerk Demen	DEMV_9000300000000000070	13076023 13076029 13076072	1.067	187,4
Wasserwerk Dersekow	DEMV_9000300000000000153	13075008 13075027 13075025	866	277
Wasserwerk Deyelsdorf	DEMV_9000300000000000149	13073029 13073016	560	68,7
Wasserwerk Drefahl	DEMV_9000300000000000054	13076160	69	9,7
Wasserwerk Drölitz	DEMV_9000300000000000230	13072025 13072079	1.280	161,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Ducherow	DEMV_9000300000000000163	13075029 13075116 13075020	2.660	410
Wasserwerk Eichhorst	DEMV_9000300000000000600	13071038 13071035 13071031	694	86
Wasserwerk Eickhof	DEMV_9000300000000000143	13073057 13073042 13073097 13073096 13073082	1.424	312
Wasserwerk Elmenhorst	DEMV_9000300000000000147	13073023	778	73,2
Wasserwerk Fahrenwalde	DEMV_9000300000000000689	13075115 13075032	642	88
Wasserwerk Feldberg	DEMV_9000300000000000601	13071033 12073429	4.140	692,9
Wasserwerk Fernlüttkewitz	DEMV_9000300000000000103	13073004 13073071	267	82,8
Wasserwerke Fienstorf / Hohenfelde	DEMV_9000300000000000198	13072019 13072091 13072087 13072081 13072108	3.212	449,1
Wasserwerk Gädebehn	DEMV_9000300000000000721	13071079	411	119
Wasserwerk Gamehl	DEMV_9000300000000000025	13074009 13074007 13074004 13074056 13074044	2.537	639
Wasserwerk Ganschendorf	DEMV_9000300000000000722	13071128 13071065	838	113
Wasserwerk Gehren	DEMV_9000300000000000692	13071037 13075130	234	38
Wasserwerk Gellin	DEMV_9000300000000000693	13075108 13075113	653	88
Wasserwerk Gielow	DEMV_9000300000000000723	13071039	972	141
Wasserwerk Gingst	DEMV_9000300000000000113	13073028 13073095	1.969	365,6
Wasserwerk Gnoien	DEMV_9000300000000000233	13072016 13072035 13072068 13072010	4.653	579,2
Wasserwerk Göllin	DEMV_9000300000000000234	13072013 13072009	325	64,1
Wasserwerk Golm	DEMV_9000300000000000602	13071105 13071130 13071054 13071061 13071083	2.093	618
Wasserwerk Gößlow	DEMV_9000300000000000085	13076088	308	50
Wasserwerk Gotthun	DEMV_9000300000000000650	13071045	1.053	198,5
Wasserwerk Grabow-Below	DEMV_9000300000000000651	13071046	109	23,6
Wasserwerk Grambow	DEMV_9000300000000000577	13074025	650	71

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Grambow	DEMV_9000300000000000694	13075038 13075113	1.200	198
Wasserwerk Gramkow	DEMV_9000300000000000028	13074008 13074003 13074089 13074022 13074032	1.748	736
Wasserwerk Grapzow	DEMV_9000300000000000725	13071049 13071050	619	63
Wasserwerk Grauenhagen	DEMV_9000300000000000603	13071164	347	114
Wasserwerk Groß Bäbelin	DEMV_9000300000000000237	13072026	477	313,1
Wasserwerk Groß Banzelvitz	DEMV_9000300000000000176	13073074	40	12,2
Wasserwerk Groß Below	DEMV_9000300000000000726	13071006 13071017	606	73
Wasserwerk Groß Breesen	DEMV_9000300000000000238	13072119	88	10,6
Wasserwerk Groß Helle	DEMV_9000300000000000727	13071102	484	70
Wasserwerk Groß Nemerow	DEMV_9000300000000000604	13071024 13071055 13071067 13071021	2.668	416,7
Wasserwerk Groß Polzin	DEMV_9000300000000000164	13075061 13075125 13075043	725	120
Wasserwerk Groß Quassow	DEMV_9000300000000000605	13071147	463	85
Wasserwerk Groß Ridsenow	DEMV_9000300000000000240	13072112	251	35
Wasserwerk Groß Tessin	DEMV_9000300000000000241	13072084	67	10,4
Wasserwerk Grünheide	DEMV_9000300000000000366	13073015	3.700	543,8
Wasserwerk Gülitz	DEMV_9000300000000000728	13071092	415	68
Wasserwerk Gültz	DEMV_9000300000000000729	13071059 13071041	305	69
Wasserwerk Gützkow	DEMV_9000300000000000154	13075044 13075041	5.000	479
Wasserwerk Herzberg	DEMV_9000300000000000044	13076162 13076120 13076164 13076038 13076072 13076051	2.734	364,9
Wasserwerk Herzfeld	DEMV_9000300000000000042	13076056 13076068 13076126 13076137 13076129 13076160 13076095	2.340	379,5
Wasserwerk Hessenburg	DEMV_9000300000000000194	13073077	1.506	634,9
Wasserwerk Hiddensee Kloster	DEMV_9000300000000000125	13073040	1.014	365,7
Wasserwerk Hohen Luckow	DEMV_9000300000000000215	13072093	906	233,2
Wasserwerk Hohen Wangelin	DEMV_9000300000000000653	13071106 13071103 13071154 13071078 13071172 13071063	2.462	413,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Hohendorf (Gr. Mohrdorf)	DEMV_9000300000000000139	13073037 13073005 13073068 13073044 13073066	3.153	486
Wasserwerk Hülseburg	DEMV_9000300000000000086	13076041 13076065 13076013	2.407	525
Wasserwerk Iven	DEMV_9000300000000000165	13075127 13075053	363	33
Wasserwerk Ivenack	DEMV_9000300000000000730	13071068	794	218
Wasserwerk Jabel	DEMV_9000300000000000654	13071069	488	74,4
Wasserwerk Jürgenshagen	DEMV_9000300000000000246	13072053 13072050	1.110	120,4
Wasserwerk Jürgenstorf	DEMV_9000300000000000731	13071018 13071074 13071070	1.031	217
Wasserwerk Kaarz	DEMV_9000300000000000063	13076078 13076148	882	136,8
Wasserwerk Karow	DEMV_9000300000000000034	13076048 13076114 13076104 13076040	1.692	160,4
Wasserwerk Katelbogen	DEMV_9000300000000000247	13072009	119	9,4
Wasserwerk Klein Trebbow	DEMV_9000300000000000021	13074038 13074015 13074014 13074001	1.642	168
Wasserwerk Kluis	DEMV_9000300000000000110	13073092 13073045 13073074	419	101,9
Wasserwerk Koblentz	DEMV_9000300000000000695	13075071 13075119 13075117 13075149 13075079 13075063	2.217	293
Wasserwerk Kogel	DEMV_9000300000000000656	13071036	606	125,7
Wasserwerk Kolbow	DEMV_9000300000000000077	13076076 13076098 13076100 13076003 13076115 13076161	2.591	257
Wasserwerk Koppelow	DEMV_9000300000000000250	13072048 13072059	170	20,2
Wasserwerk Krakow	DEMV_9000300000000000251	13072026 13072056	3.542	441,9
Wasserwerk Kratzeburg	DEMV_9000300000000000606	13071080	535	68,5
Wasserwerk Kreien	DEMV_9000300000000000036	13076075 13076144 13076125	637	201
Wasserwerk Kuchelmiß	DEMV_9000300000000000252	13072059	672	91,9
Wasserwerk Kuhlen	DEMV_9000300000000000064	13076078	131	12,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Kuhlrade	DEMV_9000300000000000183	13073055	1.260	247,5
Wasserwerk Kuhs	DEMV_9000300000000000253	13072061 13072092	816	87,7
Wasserwerk Kukuk	DEMV_9000300000000000053	13076062	514	102,5
Wasserwerk Lalendorf	DEMV_9000300000000000255	13072063	2.086	247,3
Wasserwerk Lassan	DEMV_9000300000000000778	13075021 13075074	1.728	152
Wasserwerk Leezen	DEMV_9000300000000000066	13076082	2.147	533,6
Wasserwerk Leistenow	DEMV_9000300000000000732	13071148 13071008	534	83
Wasserwerk Lelkendorf	DEMV_9000300000000000257	13072066	243	32,6
Wasserwerk Leopoldshagen	DEMV_9000300000000000696	13075093 13075037 13075075	1.858	199
Wasserwerk Letzin	DEMV_9000300000000000733	13071065 13071041	414	69
Wasserwerk Lindenberg	DEMV_9000300000000000734	13071128 13071089 13071064 13071072 13071008	660	103
Wasserwerk Löcknitz	DEMV_9000300000000000306	13075119 13075016 13075079 13075012	4.906	533
Wasserwerk Lohmen	DEMV_9000300000000000258	13072067 13072055 13072042 13072084 13072119	1.954	314,3
Wasserwerk Löwitz	DEMV_9000300000000000166	13075029	262	24
Wasserwerk Lübs	DEMV_9000300000000000698	13075004 13075084	650	144
Wasserwerk Lübstorf	DEMV_9000300000000000020	13074048 13074088 13074075	3.081	460
Wasserwerk Lübzin	DEMV_9000300000000000259	13076155 13072114	582	69,8
Wasserwerk Lüdershagen	DEMV_9000300000000000193	13073053	1.930	430,4
Wasserwerk Luplow	DEMV_9000300000000000735	13071127 13071018 13071015 13071102	497	163
Wasserwerk Massow	DEMV_9000300000000000660	13071095	728	155,7
Wasserwerk Medow	DEMV_9000300000000000168	13075128 13075013 13075068 13075077 13075088 13075110 13075096 13075073	3.000	528
Wasserwerk Meesiger	DEMV_9000300000000000736	13071139 13071014	1.447	292

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		13071131 13071150 13071096		
Wasserwerk Melz	DEMV_9000300000000000661	13071097	275	32,5
Wasserwerk Mestlin	DEMV_9000300000000000043	13076096	716	71,7
Wasserwerk Mierendorf	DEMV_9000300000000000261	13072079 13072033	831	124,6
Wasserwerk Mirow	DEMV_9000300000000000607	13071126 13071099 13071133	4.988	562,5
Wasserwerk Möllenhagen	DEMV_9000300000000000662	13071149 13071005 13071115 13071101 13071174 13071074	3.320	470,6
Wasserwerk Mühlenhof	DEMV_9000300000000000699	13075143	4.154	584
Wasserwerk Mustin	DEMV_9000300000000000051	13076101 13076015	436	60,6
Wasserwerk Neddemin	DEMV_9000300000000000608	13071104 13071019	582	79
Wasserwerk Neu Heinde	DEMV_9000300000000000262	13072041 13072082	998	128,1
Wasserwerk Neu Panstorf	DEMV_9000300000000000737	13071092	143	20
Wasserwerk Neu Rachow	DEMV_9000300000000000268	13072038 13072113 13072024 13072040	2.281	306,2
Wasserwerk Neuenkirchen	DEMV_9000300000000000106	13073059	307	89,3
Wasserwerk Neukalen	DEMV_9000300000000000738	13071109	1.594	246
Wasserwerk Neverin	DEMV_9000300000000000609	13071111 13071108	1.402	187,3
Wasserwerk Nienhagen	DEMV_9000300000000000263	13072040	148	80,4
Wasserwerk Niepars	DEMV_9000300000000000141	13073036 13073047 13073058 13073042 13073096 13073060	3.003	567
Wasserwerk Nustrow	DEMV_9000300000000000199	13072107 13072105 13072076 13072097	740	79,9
Wasserwerk Nutteln	DEMV_9000300000000000062	13076078	56	5,6
Wasserwerk Ollendorf	DEMV_9000300000000000610	13071025 13071058	470	59,6
Wasserwerk Palmzin	DEMV_9000300000000000189	13073085	1.699	55,8
Wasserwerk Papendorf	DEMV_9000300000000000700	13075017 13075104 13075126 13075055	2.798	495
Wasserwerk Parow	DEMV_9000300000000000142	13073046	668	134

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Patzig	DEMV_9000300000000000111	13073064 13073010 13073074	774	91,3
Wasserwerk Peckatel	DEMV_9000300000000000611	13071066 13071075	998	170,9
Wasserwerk Penzlin	DEMV_9000300000000000663	13071115 13071173	3.799	470,8
Wasserwerk Perlin	DEMV_9000300000000000017	13074024 13074043 13074061 13074072	2.075	324
Wasserwerk Peterskreuz	DEMV_9000300000000000190	13073012	4.382	990,2
Wasserwerk Picher	DEMV_9000300000000000091	13076131 13076111 13076019	1.250	254
Wasserwerk Pinnow	DEMV_9000300000000000167	13075094 13075121	642	76
Wasserwerk Pisede	DEMV_9000300000000000760	13071092	59	8,2
Wasserwerk Poggenhof	DEMV_9000300000000000104	13073081	509	69,8
Wasserwerk Polchow	DEMV_9000300000000000264	13072112	108	13,4
Wasserwerk Priborn	DEMV_9000300000000000665	13071118	494	118,9
Wasserwerk Pripsleben	DEMV_9000300000000000741	13071004 13071163 13071120	642	96
Wasserwerk Prüzen	DEMV_9000300000000000266	13072104 13072044 13072042	2.220	231,2
Wasserwerk Putbus	DEMV_9000300000000000798	13073070	4.540	297,9
Wasserwerk Qualitz	DEMV_9000300000000000267	13072009	215	22,1
Wasserwerk Quoltitz	DEMV_9000300000000000107	13073078 13073030 13073052	1.014	611
Wasserwerk Rakow	DEMV_9000300000000000146	13073089	830	585,6
Wasserwerk Ralswiek	DEMV_9000300000000000112	13073074 13073072	251	85,7
Wasserwerk Rambin Giesendorf	DEMV_9000300000000000119	13073003 13073073	996	132,2
Wasserwerk Ramitzow	DEMV_9000300000000000169	13075061 13075121	374	37
Wasserwerk Rechlin	DEMV_9000300000000000666	13071122	2.733	469
Wasserwerk Reez	DEMV_9000300000000000202	13072029	2.377	398,6
Wasserwerk Remplin	DEMV_9000300000000000742	13071092	359	94
Wasserwerk Rerik	DEMV_9000300000000000213	13072085	2.188	593,1
Wasserwerk Retgendorf	DEMV_9000300000000000072	13076033 13076082	1.479	222,7
Wasserwerk Retschow	DEMV_9000300000000000207	13072086	1.783	723,9
Wasserwerk Rieth GKU	DEMV_9000300000000000702	13075001 13075085 13075051	1.169	148
Wasserwerk Rittermannshagen	DEMV_9000300000000000743	13071039 13071032	756	202
Wasserwerk Ritzerow	DEMV_9000300000000000744	13071068 13071123	451	58
Wasserwerk Röckwitz	DEMV_9000300000000000745	13071125	281	49

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Rosenow	DEMV_9000300000000000746	13071127 13071102	813	139
Wasserwerk Rosenow	DEMV_9000300000000000270	13072114	137	14,2
Wasserwerk Rothemühl	DEMV_9000300000000000703	13075118 13075048	705	96
Wasserwerk Rothspalk	DEMV_9000300000000000271	13072065	728	79,9
Wasserwerk Ruest	DEMV_9000300000000000045	13076096 13076162	44	13,1
Wasserwerk Rühlow	DEMV_9000300000000000612	13071028 13071031 13071040 13071140	1.186	197
Wasserwerk Marlow (Sagard)	DEMV_9000300000000000116	13073078	2.512	384,8
Wasserwerk Sarnow	DEMV_9000300000000000170	13075005 13075122	581	92
Wasserwerk Schlemmin	DEMV_9000300000000000273	13072078 13072013 13072050	1.789	281,9
Wasserwerk Schlieffenberg	DEMV_9000300000000000274	13072063	887	139,7
Wasserwerk Schorrentin	DEMV_9000300000000000748	13071109	185	71
Wasserwerk Schwarzenhof	DEMV_9000300000000000667	13071071	79	13,1
Wasserwerk Schwiggerow	DEMV_9000300000000000275	13072048 13072067	539	73,7
Wasserwerk Seewalde	DEMV_9000300000000000613	13071167	80	10
Wasserwerk Selow	DEMV_9000300000000000276	13072053	422	84,9
Wasserwerk Setzin	DEMV_9000300000000000093	13076074 13076142 13076088 13076123 13076145 13076016 13076116 13076139	2.713	466
Wasserwerk Siehdichum	DEMV_9000300000000000669	13071115	205	29,2
Wasserwerk Siemitz	DEMV_9000300000000000277	13072069 13072071	870	98,8
Wasserwerk Spantekow	DEMV_9000300000000000171	13075127 13075101 13075022	1.467	185
Wasserwerk Stallberg	DEMV_9000300000000000704	13075138 13075045	1.281	175
Wasserwerk Staven	DEMV_9000300000000000614	13071141 13071019	821	103
Wasserwerk Steinhagen	DEMV_9000300000000000140	13073087 13073041	3.012	245
Wasserwerk Sternberg	DEMV_9000300000000000048	13076026 13076128 13076072	4.674	955,5
Wasserwerk Storkow	DEMV_9000300000000000705	13075107 13075035 13075067 13075095	3.107	406
Wasserwerk Strenz	DEMV_9000300000000000279	13072069	694	74,4

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Stuer	DEMV_9000300000000000670	13071036 13071143	828	146,5
Wasserwerk Suckow	DEMV_9000300000000000046	13076132 13076137 13076095	1.369	178,5
Wasserwerk Sülten	DEMV_9000300000000000060	13076148	113	11,8
Wasserwerk Tessin	DEMV_9000300000000000196	13072091 13072105	3.664	381,1
Wasserwerk Thelkow	DEMV_9000300000000000200	13072107 13072037	846	132
Wasserwerk Tieplitz	DEMV_9000300000000000281	13072042	60	8,7
Wasserwerk Timmendorf	DEMV_9000300000000000026	13074035	2.758	357
Wasserwerk Toitenwinkel, Brunnengalerie	DEMV_9000300000000000782	13003000	4.000	366,9
Wasserwerk Tramm	DEMV_9000300000000000065	13076140 13076038	1.162	222
Wasserwerk Trent	DEMV_9000300000000000105	13073081 13073092	610	73,9
Wasserwerk Tützpatz	DEMV_9000300000000000752	13071146	548	99
Wasserwerk Udars	DEMV_9000300000000000123	13073081	70	11,1
Wasserwerk Usedom	DEMV_9000300000000000779	13075129 13075090 13075137 13075114 13075111 13075010	4.684	949
Wasserwerk Vaschvitz	DEMV_9000300000000000122	13073092	60	75,7
Wasserwerk Ventschow	DEMV_9000300000000000031	13074082 13076033 13074006 13074036	1.360	320
Wasserwerk Vipperow	DEMV_9000300000000000672	13071152	509	86,1
Wasserwerk Wagun	DEMV_9000300000000000754	13071027	187	25
Wasserwerk Wahlendow	DEMV_9000300000000000172	13075121	536	61
Wasserwerk Walkendorf	DEMV_9000300000000000284	13072111	468	109,3
Wasserwerk Warin	DEMV_9000300000000000023	13076011 13074006 13074084	3.657	516
Wasserwerk Warnow	DEMV_9000300000000000285	13072114	641	97,1
Wasserwerk Weisdin	DEMV_9000300000000000615	13071066 13071012	875	118
Wasserwerk Weltzin	DEMV_9000300000000000755	13071059 13071022 13071044	1.428	169
Wasserwerk Wendorf	DEMV_9000300000000000286	13072009	458	59,8
Wasserwerk Wesenberg	DEMV_9000300000000000616	13071147 13071159	2.932	372
Wasserwerk Wildberg	DEMV_9000300000000000756	13071160	536	78
Wasserwerk Wipersdorf	DEMV_9000300000000000059	13076011	327	31,8
Wasserwerk Wodarg	DEMV_9000300000000000757	13071158 13071135	1.173	117
Wasserwerk Wokuhl	DEMV_9000300000000000617	13071042 13071162	811	84,3
Wasserwerk Wolde	DEMV_9000300000000000758	13071079 13071163	369	127

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevöl-kerung	Wasser-volumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserwerk Woldegk	DEMV_9000300000000000618	13071098 13071164	2.926	361
Wasserwerk Wredenhagen	DEMV_9000300000000000673	13071165	788	160,4
Wasserwerk Wustrow	DEMV_9000300000000000619	13071159 13071167 13071119	1.460	191,5
Wasserwerk Zahrensdorf	DEMV_9000300000000000056	13076157 13076081	565	59,4
Wasserwerk Zarnewanz	DEMV_9000300000000000203	13072118 13072034	513	59,4
Wasserwerk Zepelin	DEMV_9000300000000000287	13072039 13072120	739	58,2
Wasserwerk Zernin	DEMV_9000300000000000288	13072104	363	70,7
Wasserwerk Zettemin	DEMV_9000300000000000759	13071169 13071070	378	66
Wasserwerk Zibühl	DEMV_9000300000000000289	13072028	206	23,9
Wasserwerk Zinnowitz	DEMV_9000300000000000781	13075148 13075151	4.917	483
NI - Niedersachsen				
B1007	DENI B1007	3252002	4.096	592
B1008	DENI B1008	3252002 3257017	3.633	658
B1009	DENI B1009	3252001 3257031	692	131
B1010	DENI B1010	3155003 3255018	715	92
B10104	DENI B10104	3101000	587	91
B1041	DENI B1041	3352032	1.000	277
B1062	DENI B1062	3252003 3255031	1.349	397
B15101	DENI B15101	3151007 3151028 3151029 3151010	4.275	855
B15102	DENI B15102	3151011 3151019	4.500	900
B15103	DENI B15103	3151007 3151011	625	125
B15105	DENI B15105	3151040	200	40
B15106	DENI B15106	3151025 3151026 3151036 3151040	1.110	222
B15109	DENI B15109	3151001 3151016	2.570	514
B15113	DENI B15113	3151025 3151004	2.324	465
B15114	DENI B15114	3151025	2.678	536
B15115	DENI B15115	3151019	110	22
B15202	DENI B15202	3152006	237	64
B15204	DENI B15204	3152001	1.100	219
B15207	DENI B15207	3152015	680	96
B15209	DENI B15209	3152007	3.246	400
B15210	DENI B15210	3152007	3.200	400

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
B15211	DENI B15211	3152011 3152015	791	124
B15214	DENI B15214	3152011	454	34
B15215	DENI B15215	3152011	2.993	564
B15216	DENI B15216	3152011	227	29
B15222	DENI B15222	3152013	320	40
B15223	DENI B15223	3152013 3152021	480	50
B15224	DENI B15224	3152009	246	40
B15225	DENI B15225	3152009	2.015	200
B15229	DENI B15229	3152009	903	140
B15231	DENI B15231	3152004	1.065	100
B15232	DENI B15232	3152004	3.768	530
B15236	DENI B15236	3152023	1.906	187
B15237	DENI B15237	3152023	279	47
B15238	DENI B15238	3152005	633	61
B15243	DENI B15243	3152026	759	61
B15252	DENI B15252	3152016	4.225	488
B15253	DENI B15253	3152016	4.436	533
B15254	DENI B15254	3152016	1.015	138
B15255	DENI B15255	3152016	632	65
B15256	DENI B15256	3152016	448	54
B15260	DENI B15260	3152026	2.757	265
B15301	DENI B15301	3153018	1.980	382
B15302	DENI B15302	3153018	50	38
B15305	DENI B15305	3153016	1.000	287
B15313	DENI B15313	3153017	2.011	482
B15315	DENI B15315	3153007	2.000	266
B15316	DENI B15316	3153007	2.400	355
B15320	DENI B15320	3153006	975	141
B15325	DENI B15325	3153012	446	80
B15329	DENI B15329	3153012	787	159
B15330	DENI B15330	3153016	2.015	523
B15332	DENI B15332	3153016	8	15
B15344	DENI B15344	3153012	1.970	810
B15345	DENI B15345	3153012	3.049	720
B15346	DENI B15346	3153012	1.020	392
B15347	DENI B15347	3153012	2.902	306
B15356	DENI B15356	3153018	303	99
B15357	DENI B15357	3153012	2.070	242
B15359	DENI B15359	3153016	4.142	916
B15360	DENI B15360	3153014 3153009	2.726	348
B15362	DENI B15362	3153017 3153002	0	17
B15363	DENI B15363	3153017	12	14
B15364	DENI B15364	3153018	10	27
B15366	DENI B15366	3153016	6	15
B15404	DENI B15404	3154013	1.484	197
B15405	DENI B15405	3154013 3154503	799	104
B15406	DENI B15406	3154013	2.966	449

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
B15412	DENI B15412	3154017 3154501	706	77
B15413	DENI B15413	3154023	752	60
B15414	DENI B15414	3154010 3154015 3154001 3154504 3154008 3154018	4.750	849
B15504	DENI B15504	3155003	2.986	514
B15505	DENI B15505	3155003 3155501	1.492	245
B15515	DENI B15515	3155005	320	72
B15516	DENI B15516	3155005	370	72
B15518	DENI B15518	3155002	778	88
B15519	DENI B15519	3155002 3155501	3.169	602
B15524	DENI B15524	3155012	1.185	163
B15525	DENI B15525	3155012	435	76
B15526	DENI B15526	3155012	785	111
B15527	DENI B15527	3155012 3155501	2.545	369
B15528	DENI B15528	3155006	828	89
B15529	DENI B15529	3155006	2.647	712
B15530	DENI B15530	3155006	1.159	291
B15531	DENI B15531	3155006	238	28
B15533	DENI B15533	3155006	551	80
B15534	DENI B15534	3155006	41	15
B15536	DENI B15536	3155006	589	89
B15537	DENI B15537	3155006	612	84
B15539	DENI B15539	3155006	598	104
B15540	DENI B15540	3155007	1.128	365
B15541	DENI B15541	3155007	627	95
B15542	DENI B15542	3155007	3.912	404
B15543	DENI B15543	3155007	399	77
B15545	DENI B15545	3155013	485	53
B15546	DENI B15546	3155013	104	13
B15549	DENI B15549	3155009	1.121	115
B15552	DENI B15552	3155010	580	70
B15553	DENI B15553	3155010	363	57
B15556	DENI B15556	3155001	469	119
B15557	DENI B15557	3155001	175	24
B15558	DENI B15558	3155001	255	38
B15559	DENI B15559	3155001	195	33
B15560	DENI B15560	3155001	481	47
B15562	DENI B15562	3155012	870	123
B15564	DENI B15564	3155012	530	106
B15567	DENI B15567	3155003	0	13
B15569	DENI B15569	3155005	2.480	325
B15570	DENI B15570	3155009 3155005 3155010	3.077	852
B15602	DENI B15602	3156002	784	102

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
B15603	DENI B15603	3156002 3156003 3156012	2.933	587
B15604	DENI B15604	3156003	1.410	282
B15605	DENI B15605	3156003	1.384	277
B15606	DENI B15606	3156009	2.145	231
B15607	DENI B15607	3156009	1.048	111
B15608	DENI B15608	3156009	699	74
B15609	DENI B15609	3156009	351	33
B15610	DENI B15610	3156009	580	60
B15611	DENI B15611	3156011	1.388	159
B15612	DENI B15612	3156011	970	180
B15614	DENI B15614	3156011	272	43
B15615	DENI B15615	3156011	393	47
B15616	DENI B15616	3156011	111	22
B15618	DENI B15618	3156011	130	26
B15619	DENI B15619	3156010	1.009	113
B15620	DENI B15620	3156006	454	62
B15621	DENI B15621	3156008	4.090	461
B15622	DENI B15622	3156015	1.944	218
B15624	DENI B15624	3156017	1.900	190
B15626	DENI B15626	3156013	1.315	148
B15627	DENI B15627	3156016	1.025	219
B15629	DENI B15629	3156003	177	35
B15630	DENI B15630	3156003	1.100	220
B15631	DENI B15631	3156012	1.147	137
B15632	DENI B15632	3156012	1.148	112
B15636	DENI B15636	3156017	1.390	179
B15637	DENI B15637	3156011	1.739	262
B2001	DENI B2001	3257035 3257026	1.798	241
B2003	DENI B2003	3358022 3358501 3358501	1.514	221
B2006	DENI B2006	3154013 3158006	3.208	404
B2010	DENI B2010	3252008 3252008	4.422	791
B2031	DENI B2031	3152011 3152011	1.073	213
B2037	DENI B2037	3152016 3152016	139	25
B2040	DENI B2040	3152009 3152009	3.765	676
B2041	DENI B2041	3152016 3152016	878	141
B2047	DENI B2047	3152016 3152016	1.450	158
B2052	DENI B2052	3152009 3152009	458	70
B24133	DENI B24133	3241007	0	30
B24135	DENI B24135	3241001	625	74

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
B25202	DENI B25202	3252006 3252001 3252007	3.251	613
B25206	DENI B25206	3252002	1.091	149
B25207	DENI B25207	3252002	3.088	396
B25210	DENI B25210	3252007	3.408	440
B25211	DENI B25211	3252006 3252007	1.331	849
B25212	DENI B25212	3252007	1.520	179
B25215	DENI B25215	3252007	1.929	254
B25216	DENI B25216	3252007	73	11
B25217	DENI B25217	3252007	707	105
B25218	DENI B25218	3252001	3.411	706
B25220	DENI B25220	3252001	1.451	309
B25221	DENI B25221	3252001	464	75
B25222	DENI B25222	3252004	576	68
B25223	DENI B25223	3252004	406	47
B25224	DENI B25224	3252004	3.402	413
B25226	DENI B25226	3252004	346	47
B25227	DENI B25227	3252008	2.217	508
B25228	DENI B25228	3252008	2.094	311
B25229	DENI B25229	3252008	1.698	244
B25230	DENI B25230	3252008	237	65
B25231	DENI B25231	3252008	157	15
B25234	DENI B25234	3252007	150	15
B25238	DENI B25238	3252001	184	29
B25239	DENI B25239	3252005	545	68
B25243	DENI B25243	3252006 3252002	2.600	228
B25408	DENI B25408	3254005	2.486	252
B25422	DENI B25422	3254024 3254034	560	108
B25423	DENI B25423	3254034 3254016 3254015	4.761	546
B25429	DENI B25429	3254022	76	41
B25433	DENI B25433	3254011	650	123
B25437	DENI B25437	3254035	807	93
B25447	DENI B25447	3254025 3254023 3254035	3.901	365
B25452	DENI B25452	3254037	294	36
B25453	DENI B25453	3254009	951	133
B25454	DENI B25454	3254036	765	93
B25455	DENI B25455	3254027	647	90
B25501	DENI B25501	3255026	2.670	380
B25502	DENI B25502	3255009	755	122
B25503	DENI B25503	3255004 3255014	4.313	606
B25504	DENI B25504	3255031	1.308	163
B25505	DENI B25505	3255005	780	106
B25506	DENI B25506	3255033	1.231	195
B25507	DENI B25507	3255019	990	168
B25508	DENI B25508	3255025	152	20

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
B25509	DENI B25509	3255025	61	7
B25510	DENI B25510	3255012	550	63
B25511	DENI B25511	3255012	648	68
B25516	DENI B25516	3255023	2.471	298
B25517	DENI B25517	3255021 3255015 3255002 3255030	2.340	299
B25518	DENI B25518	3255008	510	106
B25519	DENI B25519	3255008	989	152
B25520	DENI B25520	3255008	2.766	522
B25521	DENI B25521	3255008	4.589	956
B25523	DENI B25523	3255018	287	30
B25528	DENI B25528	3255017 3255003	700	85
B25529	DENI B25529	3255017	330	70
B25532	DENI B25532	3255002 3255003 3255032	715	123
B25533	DENI B25533	3255035	505	150
B25618	DENI B25618	3256025	1.848	321
B25620	DENI B25620	3256003	197	68
B25701	DENI B25701	3257026	1.480	156
B25703	DENI B25703	3257035	1.700	356
B25705	DENI B25705	3257031	1.236	178
B25706	DENI B25706	3257018	775	82
B25707	DENI B25707	3257017 3257024	845	104
B25708	DENI B25708	3257018 3257017	3.490	521
B25713	DENI B25713	3257009	762	89
B25716	DENI B25716	3257031	1.791	249
B25723	DENI B25723	3257031	700	82
B25729	DENI B25729	3257003	1.823	236
B25730	DENI B25730	3257003	758	126
B25731	DENI B25731	3257003	1.025	129
B35102	DENI B35102	3351024 3351004	4.689	773
B35301	DENI B35301	3353004	1.645	253
B35303	DENI B35303	3353011	1.035	234
B35304	DENI B35304	3353016	3.415	501
B35305	DENI B35305	3353016	365	69
B35306	DENI B35306	3353016	275	50
B35307	DENI B35307	3353016	595	87
B35309	DENI B35309	3353030	120	18
B35310	DENI B35310	3353040	770	128
B35313	DENI B35313	3353034	795	114
B35315	DENI B35315	3353021	2.650	452
B35317	DENI B35317	3353009	505	80
B35404	DENI B35404	3354009 3354019	1.800	703
B35609	DENI B35609	3356005	4.700	616
B35701	DENI B35701	3357039	1.500	249
B35714	DENI B35714	3357016	102	69

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
B35810	DENI B35810	3358023	4.200	752
B35812	DENI B35812	3358002	200	25
B35814	DENI B35814	3358017	300	41
B35815	DENI B35815	3358017	350	47
B35821	DENI B35821	3358021	100	32
B40405	DENI B40405	3404000	305	49
B40406	DENI B40406	3404000	34	13
B40407	DENI B40407	3404000	120	55
B45203	DENI B45203	3452013	1.866	770
B45407	DENI B45407	3454053	250	115
B45602	DENI B45602	3456017 3456025	4.280	849
B45908	DENI B45908	3459019	1.400	214
B45911	DENI B45911	3459020	4.387	605
B45928	DENI B45928	3459012	35	11
B45929	DENI B45929	3459008	40	17
B45930	DENI B45930	3459020	200	21
B45931	DENI B45931	3459033	413	61
B46201	DENI B46201	3462007	2.028	854
B46202	DENI B46202	3462014	958	403
F25501	DENI F25501	3255023	0	25
F25606	DENI F25606	3256017	0	24
L15101	DENI L15101	3151040	0	548
L15502	DENI L15502	3155007	0	87
L15701	DENI L15701	3157006	0	192
L24101	DENI L24101	3241002	0	603
L24103	DENI L24103	3241001	0	329
L24104	DENI L24104	3241001	0	589
L25101	DENI L25101	3251048	0	73
L25103	DENI L25103	3251037	0	18
L25104	DENI L25104	3251005	0	174
L25501	DENI L25501	3255023	0	137
L25601	DENI L25601	3256025	0	946
L25602	DENI L25602	3256007	0	732
L25604	DENI L25604	3256034	0	167
L25605	DENI L25605	3256036	0	594
L35201	DENI L35201	3352011	0	287
L35202	DENI L35202	3352029	0	75
L35203	DENI L35203	3352032	0	411
L35702	DENI L35702	3357008	0	781
L35704	DENI L35704	3357013	0	753
L35801	DENI L35801	3358023	0	405
L36002	DENI L36002	3360004	0	39
L40301	DENI L40301	3403000	0	274
L40302	DENI L40302	3403000	0	164
L40303	DENI L40303	3403000	0	146
L45112	DENI L45112	3451004	0	473
L45301	DENI L45301	3453004	0	150
L45302	DENI L45302	3453004	0	50
L45311	DENI L45311	3453004	0	447
L45402	DENI L45402	3454026	0	110
L45403	DENI L45403	3454005	0	190
L45801	DENI L45801	3458012	0	96

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
L45802	DENI L45802	3458014	0	123
L45803	DENI L45803	3458007	0	466
L46002	DENI L46002	3460001	0	27
L46004	DENI L46004	3460010	0	548
L46005	DENI L46005	3460008	0	20
L46007	DENI L46007	3460008	0	153
L46011	DENI L46011	3460006	0	292
L46012	DENI L46012	3460005	0	563
L46013	DENI L46013	3460008	0	372
L46014	DENI L46014	3460008	0	99
L46015	DENI L46015	3460003	0	192
B1007	DENI L45403	3454005	0	190
NW - Nordrhein-Westfalen				
BI_WVAWaldquellenweg	DENW_9000000000000000634	5711000	207	16
BI_WVAKralheide	DENW_9000000000000000635	5711000	160	13
BI_WVAKerkebrink	DENW_9000000000000000631	5711000	52	7,8
BI_WVAQuelle1	DENW_9000000000000000632	5711000	195	24,2
BI_WVAQuelle2	DENW_9000000000000000633	5711000	155	17,1
DN_WWTitz	DENW_9000000000000000134	5358056	4.002	566
DN_WWDuettling	DENW_9000000000000000143	5358012	633	95
GL_WVNeuenhaus	DENW_9000000000000000268	5378008	67	10
GL_WVHeddinghofen	DENW_9000000000000000269	5378008	520	49
GL_WVBechen	DENW_9000000000000000267	5378012	4.873	591
GM_GL_WVGSchmitzhoehe	DENW_9000000000000000270	5378024 5374020	2.557	358
GM_WG Unterbergscheid	DENW_9000000000000000702	5374020	86	9
GM_WBV Unterlichtinghagen	DENW_9000000000000000703	5374020	160	41
GM_WLV Schöneborn	DENW_9000000000000000704	5374024	70	25
GM_WLV Malzhagen	DENW_9000000000000000705	5374032	280	27
GM_WLV Oenkfeld	DENW_9000000000000000706	5374036	126	25,2
GM_WLV Feld-Sotterbach	DENW_9000000000000000707	5374040	194	20,9
GM_WV Wiehl-Reichshof	DENW_9000000000000000708	5374040	116	11,6
GM_WLV Odenspiel	DENW_9000000000000000709	5374040	411	42,1
GM_WBV Rossenbach	DENW_9000000000000000711	5374044	256	51,3
GM_WBV Broel	DENW_9000000000000000712	5374044	208	41,6
GM_WLV Hufen	DENW_9000000000000000713	5374044	118	23,6
GM_WLV Hahn	DENW_9000000000000000714	5374044	90	11,9
GM_WLV Oberbladersbach	DENW_9000000000000000715	5374044	260	40,5
GM_WLV Niedergeilenkausen	DENW_9000000000000000716	5374044	100	19
GM_WLV Ruh	DENW_9000000000000000718	5374044	80	15
GM_WLV Obergeilenkausen	DENW_9000000000000000719	5374044	73	14,7
GM_WLV Niederbladersbach	DENW_9000000000000000720	5374044	74	19
GM_WVV Loopeperle	DENW_9000000000000000721	5374048	800	109
GM_WG Abstoss	DENW_9000000000000000722	5374052	110	11
GM_Radium	DENW_9000000000000000723	5374052	600	68
GM_WBV OHL	DENW_9000000000000000724	5374052	782	77,9
GM_WBV Heiligenhoven	DENW_9000000000000000725	5374020	79	24
GM_WBV Neuenothe	DENW_9000000000000000695	5374004	500	44,3
GM_WLV Remerscheid	DENW_9000000000000000696	5374008	240	26,2
GM_WBV Linde-Scheurenhof	DENW_9000000000000000697	5374020	1.073	109
GM_WG Ebbinghausen-Fahn	DENW_9000000000000000698	5374020	79	17,1
GM_Eurolat	DENW_9000000000000000700	5374020	169	6,3

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
GT_Rietberg1	DENW_9000000000000000397	5754032	1.280	171
HF_Steinbründorf_Hollwiesen	DENW_9000000000000000380	5758036	1.294	142
HF_Exter_Steinegge	DENW_9000000000000000386	5758036	1.940	291
HF_Exter_Süd	DENW_9000000000000000407	5758036	1.484	274
HF_Wehrendorf	DENW_9000000000000000408	5758036	251	38
HSK_Mueschede	DENW_9000000000000000567	5958044 5958004	3.800	570
HSK_Holzen	DENW_9000000000000000569	5958004	2.000	300
HSK_Vosswinkel	DENW_9000000000000000571	5958004	3.350	510
HSK_Alme	DENW_9000000000000000573	5958012	3.700	555
HSK_Weisse_Frau	DENW_9000000000000000574	5958024 5958012	4.800	720
HSK_Brilon_Wald	DENW_9000000000000000576	5958012	1.800	270
HSK_Altenbueren	DENW_9000000000000000577	5958012	300	45
HSK_Eslohe	DENW_9000000000000000578	5958016	4.885	732
HSK_Wenholthausen	DENW_9000000000000000580	5958016	1.400	210
HSK_Reiste_Bueenfeld	DENW_9000000000000000581	5958016	850	127
HSK_Bremke	DENW_9000000000000000582	5958016	600	90
HSK_Niedersalwey	DENW_9000000000000000583	5958016	540	81
HSK_Hallenberg	DENW_9000000000000000584	5958020	4.500	675
HSK_Beringhausen	DENW_9000000000000000586	5958024	2.715	407
HSK_Helminghausen	DENW_9000000000000000587	5958024	210	31,5
HSK_Giershagen	DENW_9000000000000000588	5958024	1.430	214,5
HSK_Westheim	DENW_9000000000000000589	5958024	2.500	372,6
HSK_Calle	DENW_9000000000000000594	5958032	650	97,5
HSK_Grevenstein	DENW_9000000000000000595	5958032	960	144
HSK_Mosebolle	DENW_9000000000000000597	5958032	690	103,5
HSK_Olsberg_Sued_Ost	DENW_9000000000000000599	5958036	1.954	293,1
HSK_Olsberg_Sued_West	DENW_9000000000000000600	5958036	282	42,3
HSK_Oberkirchen	DENW_9000000000000000602	5958040	830	124,5
HSK_Westfeld	DENW_9000000000000000603	5958040	875	131,3
HSK_Werpe	DENW_9000000000000000604	5958040	758	113,7
HSK_Arpe	DENW_9000000000000000605	5958040	320	48
HSK_Bracht	DENW_9000000000000000606	5958040	475	71,3
HSK_Nordenau	DENW_9000000000000000607	5958040	229	34,4
HSK_Rehsiepen	DENW_9000000000000000608	5958040	204	30,6
HSK_Boedefeld	DENW_9000000000000000609	5958040	1.138	170,7
HSK_Jagdhaus	DENW_9000000000000000612	5958040	62	9,3
HSK_Berghausen_Dorlar	DENW_9000000000000000613	5958016 5958040	1.409	211,4
HSK_Holthausen	DENW_9000000000000000614	5958040	569	85,4
HSK_Langscheid	DENW_9000000000000000615	5958044	4.024	603,6
HSK_Hachen	DENW_9000000000000000616	5958044	3.600	540
HSK_Amecke	DENW_9000000000000000618	5958044	1.598	239,7
HSK_Allendorf	DENW_9000000000000000619	5958044	2.295	344,3
HSK_Stockum	DENW_9000000000000000620	5958044	1.989	298,4
HSK_Meinkenbracht	DENW_9000000000000000621	5958044	183	27,5
HSK_Zueschen	DENW_9000000000000000624	5958048	1.696	255
HSK_Silbach	DENW_9000000000000000625	5958048	691	103,7
HSK_Siedlinghausen	DENW_9000000000000000626	5958048	1.926	289
HSK_Niedersfeld	DENW_9000000000000000627	5958048	1.460	219
HX_Marienmuenster_Br_Al	DENW_9000000000000000231	5762024	725	96
HX_Hoexter_Al_St	DENW_9000000000000000223	5762020	4.425	523

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HX_Hoexter_Ov	DENW_9000000000000000228	5762020	1.844	197
HX_Hoexter_Luet	DENW_9000000000000000226	5762020	1.002	90
HX_Hoexter_Luec	DENW_9000000000000000225	5762020	3.296	340
HX_BadDriburg_La	DENW_9000000000000000212	5762004	440	33
HX_BadDriburg_Re	DENW_9000000000000000214	5762004	840	47
HX_BadDriburg_Poe	DENW_9000000000000000213	5762004	620	10
HX_BadDriburg_Al	DENW_9000000000000000209	5762004	809	63
HX_Steinheim_Ei	DENW_9000000000000000238	5762032	255	49
HX_Hoexter_Ot	DENW_9000000000000000227	5762020	2.398	244
HX_BadDriburg_Si	DENW_9000000000000000215	5762004	430	16
HX_Brakel_Sch	DENW_9000000000000000222	5762016	219	30
HX_BadDriburg_Dr_Kue	DENW_9000000000000000211	5762004	2.089	109
HX_Beverungen_Bl	DENW_9000000000000000217	5762008	304	38
HX_Beverungen_Da	DENW_9000000000000000218	5762008	3.200	170
HX_Beverungen_He_Wue	DENW_9000000000000000219	5762008	2.060	228
HX_Steinheim_Gr	DENW_9000000000000000239	5762032	276	30
HX_Willebadessen_Wi	DENW_9000000000000000254	5762040	3.574	379
HX_Willebadessen_Ni	DENW_9000000000000000252	5762040	591	30
HX_Willebadessen_Bo	DENW_9000000000000000247	5762040	427	41
HX_Willebadessen_He	DENW_9000000000000000250	5762040	429	47
HX_Willebadessen_Pe	DENW_9000000000000000253	5762040	1.937	205
HX_Warburg_Bo	DENW_9000000000000000241	5762036	1.092	118
HX_Nieheim_Ev_Ro	DENW_9000000000000000236	5762028 5762032	1.394	126
HX_Willebadessen_Ik_Loe	DENW_9000000000000000251	5762040	868	118
HX_Willebadessen_Ei	DENW_9000000000000000248	5762040	752	208
HX_Warburg_Noe	DENW_9000000000000000243	5762036	772	99
HX_Warburg_Os_Me_Ho	DENW_9000000000000000244	5762036	3.553	375
HX_Warburg_Ge	DENW_9000000000000000242	5762036	1.018	121
HX_Marienmuenster_Br_Voer_Pa	DENW_9000000000000000232	5762024	3.534	548
HX_Marienmuenster_Ko	DENW_9000000000000000233	5762024	778	16
HX_Marienmuenster_Loe_Ho	DENW_9000000000000000235	5762024	468	104
KLE_Em_Vr	DENW_9000000000000000080	5154008	4.990	795
LIP_WBV Langenholzhausen	DENW_9000000000000000543	5766036	1.460	220
LIP_WIG Altendonop	DENW_9000000000000000556	5766016	126	12
LIP_WIG Glashuette	DENW_9000000000000000541	5766060	345	55
LIP_WIG Heidelbeck-Oberdorf	DENW_9000000000000000548	5766036	90	15
LIP_WIG Heidelbeck-Unterdorf	DENW_9000000000000000547	5766036	59	18
LIP_WIG Pillenbruch-Welsdorf	DENW_9000000000000000558	5766044 5766008	130	18
LIP_WIG Schwelentrup-Oberdorf	DENW_9000000000000000554	5766024	90	10
LIP_WIG Veldrom	DENW_9000000000000000550	5766032	700	97
MI_HF_WBVHoltrupUffeln	DENW_9000000000000000375	5758036 5770032	3.546	514
MI_BadOeyn_Wi	DENW_9000000000000000361	5770004	450	200
MI_PortaW_Ve	DENW_9000000000000000365	5770032	1.900	380
MI_Stemwede_Sued	DENW_9000000000000000367	5770044	4.150	830
MI_PrOldendorf_Ho	DENW_9000000000000000371	5770036	3.400	280
MK_HolthauserWV	DENW_9000000000000000426	5962052	1.500	170
MK_StWNeuenrade_4	DENW_9000000000000000434	5962048	1.765	240
MK_SundhellerWL	DENW_9000000000000000486	5962052	480	48
MK_WBVBerken	DENW_9000000000000000441	5962028	57	6

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
MK_WBVBlintrop	DENW_9000000000000000442	5962048 5962008	344	68
MK_WBVBuerhausen	DENW_9000000000000000443	5962028	140	21
MK_WBVDeilinghofen	DENW_9000000000000000444	5962016	2.800	504
MK_WBVHechmecke	DENW_9000000000000000445	5962052	200	25,4
MK_WBVHimmelmert	DENW_9000000000000000446	5962052	800	80
MK_WBVKiesbert	DENW_9000000000000000447	5962020	144	17,8
MK_WBVLangenholthausen	DENW_9000000000000000448	5962008	965	106,8
MK_WBVMellen	DENW_9000000000000000451	5962008	618	73,7
MK_WGBoeddinghausen	DENW_9000000000000000455	5962052	1.300	164
MK_WGEiringhausen_1	DENW_9000000000000000458	5962052	3.000	356
MK_WGFruehlinghausen	DENW_9000000000000000460	5962008	130	13,4
MK_WGHembecke	DENW_9000000000000000461	5962016	280	48
MK_WGKettling	DENW_9000000000000000462	5962060	450	65
MK_WGKoebbinghausen	DENW_9000000000000000463	5962052	200	25,5
MK_WLGBrockhausen	DENW_9000000000000000465	5962016	400	61
MK_WVGPasel	DENW_9000000000000000466	5962052	244	27,4
NE_Kinderheim	DENW_9000000000000000770	5162004	400	80
NE_Juechen_NVV	DENW_9000000000000000017	5162012	819	163,8
NE_WWKapellen	DENW_9000000000000000018	5162008	1.685	337
PB_HX_WWNeuenheerse	DENW_9000000000000000176	5774028 5762004	2.000	260
PB_StWBielefeld	DENW_9000000000000000177	5774024	2.500	340
PB_WWKleinenberg	DENW_9000000000000000186	5774028	2.200	295
PB_WWBlankenrode	DENW_9000000000000000187	5774028	150	20
PB_WWBrilon	DENW_9000000000000000189	5774040	900	115
PB_WWAltenautal	DENW_9000000000000000185	5774012	3.500	500
SI_Be_Gi	DENW_9000000000000000092	5970004	933	186,6
SI_Er_Zi	DENW_9000000000000000104	5970012	133	26,6
SI_Er_Wo	DENW_9000000000000000105	5970012	180	30
SI_Be_Ri	DENW_9000000000000000106	5970004	135	27
SI_Er_Le	DENW_9000000000000000108	5970012 5970028	228	45,6
SI_La_Rue	DENW_9000000000000000111	5970028	420	50
SI_Niederschelden	DENW_9000000000000000114	5970040	2.250	320
SI_FischelHesselbach	DENW_9000000000000000117	5970028	1.200	180
SI_Wilgersdorf	DENW_9000000000000000120	5970044	750	83
SI_Be_WuSued	DENW_9000000000000000094	5970004	320	64
SI_Burbach	DENW_9000000000000000121	5970008	460	92
SI_Oberdresselndorf	DENW_9000000000000000123	5970008	2.320	464
SI_Be_Wi	DENW_9000000000000000095	5970004	2.800	550
SI_Be_Sc	DENW_9000000000000000096	5970004	800	110
SI_Be_Di	DENW_9000000000000000097	5970004	390	44
SI_Berleburg	DENW_9000000000000000098	5970004	4.800	960
SI_Be_Al	DENW_9000000000000000099	5970004	320	64
ST_WWAhlde	DENW_9000000000000000298	5566096	100	9
SU_WLVQuirrenbach	DENW_9000000000000000476	5382024	200	28
SU_WBVWilberhofen	DENW_9000000000000000346	5382076	520	80
SU_WWVGeilhausen	DENW_9000000000000000347	5382076	230	26
RP - Rheinland-Pfalz				
HB Langenhahn (WW), TW	DERP 618	7143254 7143308	500	65

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Oberstadtfeld (WW), TW	DERP 1554	7233052 7233055 7233075	1.043	127
AA Alfbach (WW), TW	DERP 6883	7232207 7232208	350	59
AA Ensch (Kahlenbach) (WW), TW	DERP 919	7235015 7235019 7235063 7235067 7235074 7235134	4.198	410
AA Greverath, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 19273	7231013 7231024 7231504	1.849	270
AA Hersdorf (WW), TW	DERP 6884	7232307 7232318 7232332	1.100	180
AA Kelberg-Köttelbach(WW), TW	DERP 4633	7233218	235	23
AA Ormont (WW), TW	DERP 1553	7233214 7233232 7233237	988	254
AA Ruwerquellen (WW), TW	DERP 24752	7235058	1.996	200
AA Uersfeld-Gunderath (WW), TW	DERP 4634	7233213 7233224 7233242	1.015	99
AA Vierherrenborn (WW), TW	DERP 5273	7235043 7235152	880	164
AA Weinsheim (WW), TW	DERP 25691	7232226 7232296 7232329	1.500	250
AA Wendelpütz (WW), TW	DERP 6879	7232296 7232320	1.350	220
AA Zerf (WW), TW	DERP 5195	7235152	1.574	230
AB Albisheim (WW), TW	DERP 538	7333001 7333012 7333032 7333058 7333064 7333501	3.179	413
AB Alsberg (WW), TW	DERP 1993	7143286	3.368	440
AB Alsenborn (WW), TW	DERP 8514	7335004	3.087	459
AB Alte Schmelz Isenachtal DÜW (WW), TW	DERP 15954	7332002	880	71
AB Bechhofen (WW), TW	DERP 10498	7340203	2.195	273
AB Burgalben (WW), TW	DERP 1914	7340054	1.700	251
AB "Burghalder" Hauenstein(WW), TW	DERP 1938	7340014 7340057	3.095	400
AB Contwig, Am Keppberg (WW), TW	DERP 1613	7340202 7340206	4.414	542
AB Dellfeld (WW), TW	DERP 1615	7340207	1.391	177
AB Einselthum (WW), TW	DERP 540	7333018 7333501	972	125
AB Enkenbach (WW), TW	DERP 8515	7335004	4.451	737
AB Eppenbrunn (WW), TW	DERP 2134	7340008	1.403	158

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
AB Frankweiler (WW), TW	DERP 16615	7337012 7337025 7337026 7337073	2.729	382,6
AB Freudenb.-Kollesleuken (WW),TW	DERP 4581	7235028 7235118 7235126	3.250	597
AB Gerhardsbrunn (WW), TW	DERP 8516	7335011 7335203	1.759	342
AB Großsteinhausen (WW), TW	DERP 1619	7340210 7340221 7340226	2.127	276
AB Hauptstuhl (WW), TW	DERP 2299	7335012	1.400	180
AB Heimborn (WW), TW	DERP 1633	7143236 7143265 7143296	523	61
AB Heltersberg (WW), TW	DERP 1916	7340015 7340050	4.142	563
AB Hermersberg (WW), TW	DERP 1917	7340016 7340022	1.742	237
AB Höchstenbach (WW), TW	DERP 1758	7143241 7143306 7143310 7143313	1.656	265
AB Horbach (WW), TW	DERP 1919	7340025	527	75
AB Hornbach, Zoll (WW), TW	DERP 10274	7340208 7340211 7340218	2.915	389
AB Käshofen (WW), TW	DERP 1614	7340209 7340212 7340223 7340227	3.303	460
AB Kindsbach (WW), TW	DERP 8519	7335018	2.800	470
AB Klingenmünster (WW), TW	DERP 46271	7337029 7337049	4.830	589,4
AB Knopp-Labach, Knoppermühle (WW), TW	DERP 16203	7340215 7340216 7340228	1.966	357
AB Lambsborn (WW), TW	DERP 8520	7335201	847	99
AB Landstuhl, Fleischackerloch (WW), TW	DERP 8521	7335022 7335038	3.500	550
AB Langenbach b.Kirburg (WW), TW	DERP 1995	7143253	519	77
AB Leimen (WW), TW	DERP 616	7340027	934	117
AB Linden (WW), TW	DERP 1594	7335023	1.200	126
AB Mackenbach (WW), TW	DERP 8523	7335024	2.261	350
AB Maßweiler,Kneispermühle (WW), TW	DERP 2120	7340217 7340220	1.974	194
AB Mehlbach (WW), TW	DERP 25111	7335025	1.090	148
AB Mehlingen Baalborn (WW), TW	DERP 8524	7335026 7335205	1.735	250
AB Mehlingen (WW), TW	DERP 8525	7335026	3.069	454
AB Miesenbach (WW), TW	DERP 634	7335038	3.950	755

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
AB Mudenbach (WW), TW	DERP 1762	7143212 7143267 7143313	1.395	157
AB Neuhemsbach (WW), TW	DERP 8527	7335028	757	137
AB Oberarnbacher Berg (WW),TW	DERP 2693	7335022 7335038	4.700	920
AB Oberwiesen (WW),TW	DERP 544	7333039 7333040 7333046 7333056	1.981	206
AB Otterberg (WW), TW	DERP 8528	7335035	3.365	454
AB Queidersbach (WW), TW	DERP 1454	7335037	2.882	351
AB Ramsen (WW), TW	DERP 533	7333019 7333060	1.853	223
AB Ramstein, neu (WW), TW	DERP 24845	7335038	4.602	552,2
AB Reichenbach-Steegen (WW), TW, von TBR. 1	DERP 10175	7335501	1.019	168
AB Reichenbach-Steegen (WW), TW, von TBR. 2	DERP 10174	7335501	450	67
AB Reichweiler (WW), TW	DERP 2313	7336084	590	67
AB Rettersen (WW), TW	DERP 4759	7132094 7132115	120	20
AB Schopp neu, (WW), TW	DERP 25092	7335021 7335204	2.708	319
AB St. Alban, Hengstbacherhof (WW), TW	DERP 1455		110	15
AB Thaleischweiler-Fröschen (WW), TW	DERP 593	7340051	3.370	391
AB Trippstadt,Ob.Hammer (WW neu), TW	DERP 1593	7335045 7335047	4.439	566,5
AB Trulben (WW), TW	DERP 2136	7340019 7340048 7340052	1.568	189
AB Vorderweidenthal (WW), TW	DERP 4424	7337033 7337060 7337079	786	90,5
AB Waldfischbach(WW), TW	DERP 1915	7340054	3.502	429
AB Waldleinigen (WW), TW	DERP 8533	7335048	409	44
AB Wolfstein (WW), TW	DERP 121	7336105	560	72
AB Zellertal-Harxheim (WW), TW	DERP 539	7333501	1.024	139
Annweiler Nord-Ost (WW), TW	DERP 977	7337001 7337017 7337024 7337064 7337501	3.600	430
Arzbach	DERP 945	7141201	1.800	214
Aufb. Arbert/Nassau (WW), TW	DERP 721	7141087 7141091	1.437	230
Aufb. Dachsenhausen (WW), TW	DERP 853	7141023 7141501	1.259	106,5
Aufber. Bruchweiler (WW), TW	DERP 2115	7340001 7340010 7340034 7340039 7340501 7340502	3.729	427

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Aufber. Erfweiler (WW), TW	DERP 10497	7340002 7340009 7340501	3.174	305
Aufber. Erlenbach (WW), TW	DERP 2133	7340010	342	44
Aufbereitung Bingerbrück TB Kreuzbach (WW), TW	DERP 20691	7339005 7339063	1.500	179
Aufbereitung Brunnen neustadt (WW), TW	DERP 21373	7143272	286	28
Aufbereitung Cramberg (WW),TW	DERP 1426	7141022	494	53
Aufbereitung Langgrube (WW), TW	DERP 6357	7132012	1.650	200
Aufbereitung Nisterberg (WW), TW	DERP 2237	7132079 7143277	440	69
Aufbereitung Weitefeld (WW), TW	DERP 2238	7132075 7132113 7143253	3.435	438
Aufbereitungsanlage PW Ebernburg (WW), TW	DERP 2513		2.550	505
Aufbereitungsschacht Birken (WW), TW	DERP 35032	7132072	650	90,4
Aufb.Kaltenholzhausen (WW),TW	DERP 1418	7141051 7141065 7141093	1.187	160
Aufb.Sulzbach (WW), TW	DERP 833	7141132	218	20,5
Bacharach-Steeg (WW), RTW.	DERP 20715	7339003	500	50
Bad Ems HZ	DERP 16717	7141006	486	80
Bad Ems HZ-HB Eisenbach	DERP 16714	7141006 7141201	1.201	199
Bad Ems TZ	DERP 16716	7141006 7141075	1.173	195
Becheln-Frücht	DERP 894	7141008 7141044 7141501	685	72
Blankenborn (WW), TW, Q.	DERP 14816	7337005	150	18
Böhl (WW), TW	DERP 1034	7338005	3.590	355
Brueck(WW), TW	DERP 2055	7233020	179	19
Bruschied-Schneppenbach (WW), TW	DERP 2517	7133201 7133204 7134017	621	61
Burrweiler HB Annagut	DERP 16352	7337015 7337025 7337028 7337066 7337084	2.361	411
Burrweiler WW Modenbachtal	DERP 16353	7337015 7337021 7337036 7337066 7337084	4.136	451
Carlsberg/Hertlingshausen(WW),TW (1)	DERP 2158	7332007 7332038	3.631	800
Dahn (WW), TW (1)	DERP 694	7340004 7340009	4.555	636
DEA Kaltenrunner Tal(WW), TW	DERP 377		100	30
DEA Knaufspech (WW), TW	DERP 6882	7232067 7232075 7232202	3.700	620

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevöl-kerung	Wasser-volumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7232206 7232209 7232210 7232226 7232250 7232282 7232288 7232306 7232308		
DIAKONISSEN-MUTTERHAUS NW-LACHEN	DERP 33191		350	40
Dörrenbach (WW), TW	DERP 11364	7337019	1.159	140
DUS Basberg(WW), TW	DERP 4673	7233002 7233241	85	8
Erbach (WW), TW	DERP 274	7140037	247	32
ESA Monzelfeld-Gonzerath (WW) TW	DERP 16531	7231087	1.260	178
Esthal (WW), TW	DERP 505	7332016	1.476	154
Eusserthal (WW), TW	DERP 34571	7337024	950	110
Fa. KSB Pumpen (WW), FT-TW	DERP 17294		1.730	250
Fa. Kühnle, Kopp+Kausch (WW), FT-TW	DERP 13352		580	82
Fa. Tyco Elektroniks	DERP 17295		800	95,3
Feisternacht (WW), TW,HB Ziegenbusch	DERP 16731	7137226	2.688	448
Fischbach (WW), TW	DERP 4753	7340011 7340021 7340029	2.893	340
Fischertal (WW), TW	DERP 498	7332002 7332037	1.020	147
Frei-Laubersheim (WW), TW	DERP 1153	7133031 7133032 7133069	3.607	479
Hambuch, HB Auslauf	DERP 161	7135009 7135011 7135022 7135031 7135033 7135038 7135043 7135075 7135093	4.642	532
Hauenstein (WW), TW (2)	DERP 1921	7340014	898	116
HB + AB Nastätten/Dauborn (WW), TW	DERP 948	7141060 7141092 7141107	2.832	349,8
HB Ailertchen (WW), TW	DERP 2093	7143200 7143254	858	90
HB Allenbach (WW), TW	DERP 2316	7134003	623	64
HB Allendorf (WW), TW, TB	DERP 1393	7141001 7141010 7141032 7141036 7141113	1.962	210
HB Alpenrod (WW), TW	DERP 773	7143202	1.635	237
HB Alsbach-Wirscheid (WW),TW	DERP 8697	7143001 7143007 7143050	4.266	628

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7143068 7143082		
HB Alsdorf (WW), TW	DERP 4616	7232002 7232065 7232093	771	115
HB Altenbamberg (WW), TW	DERP 1333		776	51
HB Altendiez neu (WW), TW	DERP 39611	7141002 7141053	3.335	390
HB Argenthal (WW), TW	DERP 279	7140003 7140011 7140068 7140085 7140096 7140125 7140138 7140148	3.601	422
HB Attenhausen (WW), TW	DERP 718	7141003	454	39,7
HB Aull (WW), TW	DERP 722	7141005 7141049	1.496	180
HB Bacharach (WW), TW	DERP 19953	7140116 7339003 7339036 7339040 7339044 7339058	4.452	548
HB Bad Bertrich (WW), TW im HB	DERP 112	7135501	522	200
HB Badem (WW), TW	DERP 33431	7232007 7232018	159	30
HB Balduinstein (WW), TW	DERP 1424	7141503	597	55
HB Becherbach (WW), TW	DERP 2516	7133010	430	37
HB Bergn./Scheuern (WW), TW	DERP 834	7141087 7141091	1.542	218,4
HB Berndorf(WW),TW	DERP 982	7233005 7233038 7233076	1.484	181
HB Berndroth (WW), TW, TB	DERP 1394	7141011 7141088 7141101 7141117	1.165	120
HB Bettendorf (WW), TW	DERP 933	7141012	326	29,8
HB Bingerbrück Mischwasser (WW), TW	DERP 28771	7133110 7339005 7339062 7339063	3.191	285
HB Birlenbach (WW), TW	DERP 1425	7141014 7141029 7141503	1.559	350
HB Birresdorf (WW), TW	DERP 6959	7131070 7131090	3.026	451
HB Bischofsdhron (WW), TW	DERP 20227	7231502	800	96
HB Blankenrath (WW), TW	DERP 45659	7135004 7135010 7135032 7135037	3.836	455,5

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7135041 7135054 7135061 7135064 7135074 7135080		
HB Bleidenbach (WW), TW	DERP 1395	7141073 7141096 7141101 7141118	422	48
HB Bogel (WW),TW	DERP 934	7141015 7141037 7141120	1.251	188,5
HB Boos (WW), TW	DERP 2354	7137004 7137011 7137014 7137079 7137105 7137110	1.791	203
HB Börfink (WW), TW	DERP 2317	7134002 7134011	163	17,1
HB Borlerbachtal (WW), TW, Ausgang Borlerb.	DERP 4635	7233010 7233205 7233206 7233207 7233212 7233218	762	104
HB Bornich (WW), TW	DERP 753	7141016 7141121 7141136	960	108,5
HB Braub./Dautenstiel (WW),TW	DERP 855	7141501	2.857	340,8
HB Brauweiler (WW),TW	DERP 2519	7133016	63	8
HB Breitenberg/Ötzingen (WW), TW	DERP 1660	7143028 7143042 7143049 7143060 7143275	3.695	700
HB Bremberg (WW), TW	DERP 1396	7141018 7141050 7141128	655	110
HB Bremm (WW), TW, Auslauf	DERP 14511	7135012	788	114
HB Briedel (WW), TW	DERP 110	7135013	942	124
HB Brohl (WW), TW	DERP 217	7135016 7135062 7135065 7135066	1.741	210
HB Brohltal-Ost (WW), TW	DERP 20412	7131202 7131205 7131209	4.952	659
HB Brücken (WW), TW	DERP 2319	7134015	1.159	131,7
HB Bruttig (WW), TW	DERP 221	7135017 7135027 7135086	1.565	238
HB Burg Schwalbach, (WW),TW	DERP 1419	7141020	951	150
HB Burg-Bernkastel, (WW), TW	DERP 16532	7231008	700	135

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Dahlheim/Hochzone (WW), TW	DERP 1133	7141024 7141066	852	80,8
HB Damflos (WW), TW	DERP 4668	7235014	745	71
HB Darscheid-Hörscheid (WW), TW	DERP 27551	7233014 7233031	886	100
HB Daubach (WW), TW	DERP 620	7143008 7143033 7143048 7143072 7143077	3.000	365
HB Daxweiler (WW), TW	DERP 676	7133023	849	112
HB Dernbach/Schöne Aussicht (WW), TW	DERP 775	7143010 7143012 7143047 7143081	4.610	800
HB Dernbach(WW), TW	DERP 774	7143010 7143081	2.540	410
HB Dichtelbach (WW), TW	DERP 273	7140027	639	75
HB Dienethal (WW), TW	DERP 835	7141027	279	24
HB Diethard (WW),TW	DERP 935	7141078 7141502	226	23,9
HB Dockweiler (WW), TW	DERP 1556	7233018 7233030	725	81
HB Dollschied (WW), TW	DERP 20220	7231124	545	70
HB Dörrebach (WW), TW	DERP 1199	7133025	729	78
HB Dörscheid (WW), TW	DERP 1134	7141031 7141136	397	44,9
HB Dreifelden (WW),TW	DERP 1754	7143215	304	47
HB Drei-Herren-Heid (WW), TW-Auslauf	DERP 160	7135039 7135070 7135071	1.177	78
HB Dreis (WW), TW	DERP 1557	7233020	563	63
HB Dreisbach (WW), TW	DERP 8674	7143216	398	59
HB Dudeldorf (WW), TW, Qu. Dudeldorf	DERP 7216	7232027	1.363	181
HB Düngenheim (WW), TW	DERP 216	7135023 7135084	1.399	244
HB Ebersberg DÜW, (WW) TW	DERP 16853	7332002	2.100	381
HB Ediger-Eller (WW), TW	DERP 103	7135012 7135015 7135024 7135069 7135079	1.489	181
HB Ehringhausen I (WW), TW	DERP 1693	7143208 7143263 7143266 7143316	3.879	700
HB Ehringhausen II (WW), TW	DERP 1694	7143210 7143239 7143263 7143266 7143273 7143281 7143290 7143304	4.943	800

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7143501 7143502		
HB Eich (WW), TW	DERP 2251	7137003	3.000	360
HB Einig	DERP 19874	7137023 7137070 7137087 7137089	2.935	351
HB Ellern (WW), TW	DERP 280	7140035	806	109
HB Elsheim (WW),TW	DERP 2560	7339017 7339031 7339057 7339067	2.354	285
HB Elzerath, Übergabe VGW Bernk.-Kues (WW), TW	DERP 20232	7231502	430	53
HB Elzerath-Heinzerath (WW),TW	DERP 16533	7231502	480	73
HB Engelner Kopf (WW), TW	DERP 6999	7131041 7131055 7131073 7131201 7131204 7131211 7131502	3.897	644
HB Enspel(WW), TW	DERP 2094	7143202		
HB Erberg (WW), TW	DERP 2245	7132072	350	40
HB Erbes-Büdesheim (WW), TW	DERP 7894	7331021 7331044 7331050 7331051 7331053	2.671	281
HB Ernstberg (WW), TW	DERP 1558	7233003 7233010 7233025 7233030 7233032 7233037 7233040 7233048 7233049 7233061 7233501	2.560	293
HB Feilbingert (WW), TW	DERP 2493	7133003 7133027 7133030 7133039 7133045 7133074	3.504	450
HB Flammborn (WW), TW	DERP 2248	7137055	2.803	350
HB Flonheim (WW), TW	DERP 7895	7331012 7331025	2.738	325
HB Föhren (WW), TW	DERP 5133	7235026	2.594	474
HB Forststraße (WW), TW	DERP 11284	7135072 7135082	2.359	353
HB Frankenstein, Sommerberg (WW), TW	DERP 8535	7332002 7335010	1.084	108

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Freilingen (WW), TW	DERP 2197	7143018 7143046	661	110
HB Friesenhagen, neu (WW), TW	DERP 32731	7132037	1.250	157
HB Fritzdorfer Windmühle (WW), TW	DERP 6960	7131090	3.296	491
HB Gehlert neu (WW), TW	DERP 1755	7143223	611	72
HB Geilnau (WW), TW	DERP 1428	7141045	356	40
HB Gemmerich (WW),TW	DERP 873	7141040 7141047 7141140	866	89,9
HB Gemünden (WW), TW	DERP 281	7140041	1.313	100
HB Gemünden (WW), TW	DERP 2095	7143224	1.087	110
HB Gerolstein (WW), TW	DERP 4667	7233026 7233050 7233056	4.954	728
HB Gerolstein-Büscheich (WW),TW	DERP 4636	7233026	524	75
HB Gerolstein-Müllenb.(WW), TW	DERP 2494	7233026 7233036 7233211	3.662	503
HB Gillenfeld (WW), TW	DERP 1559	7233021 7233027 7233034 7233046 7233070 7233084	2.645	362
HB Girkenroth (WW), TW	DERP 2096	7143226 7143307	750	71
HB Gonzerath (WW), TW	DERP 20236	7231502	1.180	134
HB Görgeshausen (WW), TW	DERP 8696	7141038 7143023 7143026 7143051 7143054	1.878	210
HB Gornhausen (WW), TW	DERP 16534	7231040	220	30
HB Greimerath (WW), TW	DERP 5140	7235033	1.060	115
HB Groß-Winternheim, (WW), TW	DERP 16154	7339030	1.300	190
HB Gruppe Südw.Sschweighaus.(WW),TW	DERP 836	7141026 7141033 7141046 7141106 7141127	1.245	108,7
HB Haag (WW), TW	DERP 20229	7231502	506	50
HB Hahneck/Rennerod (WW), TW	DERP 1876	7143286 7143292 7143303	2.707	300
HB Hahnstätten (WW),TW	DERP 1420	7141051 7141089 7141125	3.083	450
HB Haide (WW), TW	DERP 941	7141019 7141092	2.460	303,8
HB Haiderbach (WW),TW	DERP 4894	7143006 7143059 7143084	2.335	288
HB Hainau (WW),TW	DERP 897	7141009 7141035	2.751	344,9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7141047 7141070 7141084 7141085 7141094 7141100 7141110		
HB Hambach (WW),TW	DERP 1429	7141052	464	60
HB Hartenfels-Steinen (WW), TW	DERP 2196	7143025 7143075	1.135	151
HB Haseneck(WW),TW,Qu.im Hammelstal	DERP 553	7332002	953	105
HB Hattgenstein/Schwollen (WW), TW	DERP 2321	7134034 7134080	268	35,5
HB Heideberg/Rückweiler (WW), TW	DERP 2322	7134005 7134007 7134008 7134021 7134026 7134029 7134033 7134036 7134051 7134054 7134073 7134074	3.941	412
HB Heimweiler (WW), TW, Br.1a Heimweiler	DERP 2613	7133041	460	44
HB Hellenhahn-Schellenberg (WW), TW	DERP 1877	7143237	1.629	158
HB Herresbach (WW), TW	DERP 25231	7137007 7137035 7137079 7233210	1.878	233
HB Heuchelheim (WW), TW	DERP 16614	7337007 7337040	4.275	564,9
HB Himmighofen-Kasdorf (WW),TW	DERP 946	7141055 7141067	553	55,2
HB Hintermühlen (WW), TW	DERP 2098	7143254	390	50
HB Hinzerath (WW), TW	DERP 20237	7231502	410	46
HB Hirschberg (WW),TW	DERP 1431	7141038 7141057 7141076	1.562	200
HB Hirzlei-Wintrich(WW),TW	DERP 16537	7231012	65	9
HB Hochscheid, Übergabe VGW Bernk.-Kues (WW), TW	DERP 20233	7231056 7231070 7231502	202	37
HB Hochscheid (WW), TW	DERP 16535	7231056 7231070 7231077	2.935	400
HB Hochsimmer (WW), TW	DERP 2249	7137025	2.721	341
HB Hochstätten (WW), TW	DERP 2495			
HB Höchstberg -DAU- (WW), TW	DERP 4666	7233215 7233221	104	10
HB Hochwald (WW), TW	DERP 28931	7231502	2.350	340
HB Hof (WW),TW	DERP 2016	7143243	1.159	173

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevöl-kerung	Wasser-volumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Hohe Acht (WW), TW	DERP 20831	7131037 7131039	492	51
HB Holsthum, neu (WW), TW (Qu. 2, 3 u.5 Wonnersberg)	DERP 7518	7232053	620	82,1
HB Holzappel (WW),TW	DERP 1432	7141021 7141030 7141059 7141062 7141064	1.993	225
HB Hölzeberg (WW), TW	DERP 1713	7143038 7143048 7143062	4.000	550
HB Holzhausen (WW), TW mit RHW	DERP 895	7141060 7141104	1.559	211,3
HB Holzheim Neu (WW), TW	DERP 4256	7141061	898	130
HB Homberg (WW), TW	DERP 1878	7143244	585	56
HB Hömberg (WW), TW	DERP 837	7141058 7141141	461	49,4
HB Horath (WW), TW	DERP 20475	7231058	439	78
HB Horbach-Gackenbach (WW), TW	DERP 20251	7143020 7143034 7143036	1.200	220
HB Hosten	DERP 20972	7232006 7232055	1.140	182
HB Hüblingen (WW), TW	DERP 1879	7143245	324	27
HB Hügen (WW),TW	DERP 8698	7143062	3.000	295
HB Hunsrück I -TWIST (WW), TW, Übergabe ZV	DERP 20221	7231056 7231120	253	36
HB Hunsrück I (WW), TW	DERP 282	7140024 7140053 7140120 7140159 7231056	4.471	700
HB Hunsrück II (WW), TW	DERP 283	7134049 7140081 7140109 7140145	4.990	700
HB Hunzel (WW),TW	DERP 936	7141063	251	25
HB Ilbesheim (SW Kibo)(WW), TW	DERP 13332	7333007 7333022 7333031 7333039 7333062 7333076	4.577	682
HB Ilbesheim (WW), TW	DERP 16616	7337009 7337022 7337040 7337042 7337051 7337065	4.146	684,4
HB Ingendorf (WW), TW	DERP 7219	7232062 7232079 7232097 7232137	1.340	193

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Irmtraut (WW), TW	DERP 1880	7143246	829	90
HB Jakobsberg, VG Lambrecht (WW), TW	DERP 17932	7332014	1.319	158
HB Kahlenberg (WW), TW	DERP 974	7233008 7233017 7233043 7233065 7233079 7233081	1.516	203
HB Kaisersesch (WW), TW	DERP 215	7135045	1.636	283
HB Kaiserslautern Mölschbach (WW), TW	DERP 8434		1.242	157
HB Kalenborn (WW), TW	DERP 16782	7131003 7131036	2.589	411
HB Karl (WW), TW	DERP 19279	7231065	192	35
HB Karpathen (WW), TW	DERP 2250	7132012	1.150	137
HB Katzenelnbogen (WW), TW	DERP 1414	7141068	2.234	365
HB Kehrig (WW), TW	DERP 2244	7137023 7137043 7137053 7137089	1.040	130
HB Kelberg (WW), TW	DERP 4638	7233218	1.587	208
HB Kestert (WW), TW	DERP 1135	7141072	566	59,2
HB Kirburg (WW), Q. Viehweide, TW	DERP 1996	7143248	231	34
HB Kirchberg (WW), TW	DERP 285	7140044 7140049 7140062 7140067 7140071 7140094 7140105 7140122 7140129 7140151 7140154	4.990	700
HB Kirf (WW), TW, Übergabe WV Saar-Obermösel (AöR)	DERP 21197	7235002 7235062 7235104 7235149	4.700	800
HB Kirschroth (WW),(TW)	DERP 1318	7133053 7133064	1.698	299
HB Klingelbach (WW), TW	DERP 1415	7141073	724	75
HB Kobern-Gondorf (WW), TW	DERP 5728	7137212 7137504	3.157	326
HB Kölsberg, (WW), TW	DERP 1697	7143011 7143037 7143058 7143074	1.864	250
HB Kördorf (WW), TW	DERP 1416	7141074	540	58
HB Körperich (WW), TW	DERP 7496	7232067	1.400	205
HB Kreuzberg-Daun (WW), TW	DERP 1513	7233501	4.862	779
HB Kroppach-Giesenhausen (WW),TW	DERP 1634	7143225 7143240 7143250 7143261	1.498	196

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Küppel, (WW), TW	DERP 1695	7143220 7143232	758	90
HB Kyllerhöhe (WW), TW	DERP 4642	7233029	888	87
HB Kylltal Mürlenb.(WW),TW	DERP 4643	7233026 7233060 7233204 7233209 7233223 7233227	2.822	401
HB Langeck Weidenthal (WW), TW	DERP 15991	7332048	400	40
HB Langenstein - Sülm - neu (WW), TW (auf den Birken Br. 2 neu)	DERP 35851	7232044 7232077 7232115 7232125	2.410	465,8
HB Lautert (neu)(WW),TW	DERP 937	7141078 7141097 7141105 7141107 7141115 7141116 7141129 7141136	1.171	140,5
HB Lautzenbrücken (WW), TW	DERP 2017	7143255	77	11
HB Leinenborn (WW), TW	DERP 1316	7133501	1.102	136
HB Leisel (WW), TW	DERP 6783	7134050	544	57,6
HB Leiwen-Zummet (WW), TW	DERP 5136	7235074	595	86
HB Leudersdorf(WW),TW	DERP 4644	7233076	429	50
HB Lichtenkopf (WW), TW	DERP 286	7140040 7140130 7140135 7140164	937	90
HB Lichterkopf (WW), TW	DERP 19951	7141075	3.674	666
HB Lieberscheid (WW), TW	DERP 1881	7143256	704	131
HB Lieg (WW), TW	DERP 214	7135053	377	44
HB Lierschied (WW), TW	DERP 1136	7141004 7141079	664	65,5
HB Limbach (WW), TW, Br.1a Limbach	DERP 2773	7133059	360	43
HB Lochum (WW), TW	DERP 1635	7143258 7143259	511	55
HB Lohrheim (WW),TW	DERP 1421	7141081	557	80
HB Lorscheid (WW), TW	DERP 4817	7235080	636	69
HB Lykershausen (WW), TW	DERP 1137	7141072 7141083 7141112	546	51,2
HB Malborn (WW), TW	DERP 20651	7231079	1.342	137
HB Mandern (WW), TW	DERP 5142	7235081	900	140
HB Markwald,(WW), TW	DERP 1696	7143011 7143037 7143058 7143080 7143304	3.246	330
HB Massenberg/Wirges (WW), TW	DERP 4877	7143081	2.450	400
HB Meisburg (WW), TW	DERP 2058	7233043	254	27
HB Merkelbach (WW), TW	DERP 1760	7143262	415	57

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Merschbach (WW), TW	DERP 20474	7231042 7231083	195	25
HB Merscheid (WW), TW	DERP 20230	7231502	370	55
HB Merxheim (WW), RTW,Qu.,u. Br.3 Winchendell	DERP 1315	7133066	1.482	161
HB Mesenich (WW), TW	DERP 113	7135007 7135015 7135017 7135025 7135060 7135079	2.486	516
HB Mettendorf (WW), TW (Qu. Im Conert)	DERP 7494	7232080	1.090	150
HB Miehlen (WW),TW	DERP 938	7141085	579	78,1
HB Mittelhofen (WW), TW	DERP 1882	7143218	953	141
HB Monzingen (WW), TW	DERP 1314	7133067	1.707	319
HB Morbach-Hundheim (WW), TW	DERP 20235	7231502	676	80
HB Mörlen(WW), TW	DERP 2019	7143264	181	27
HB Mörschied (WW), TW	DERP 2323	7134056	648	80
HB Moschheim/Malberg(WW),TW	DERP 1658	7143049 7143073	2.280	450
HB Mudersbach Bergstrasse (WW),TW	DERP 2243	7132072	2.100	250
HB Mudershausen/Bonscheuer (WW), TW	DERP 1195	7141010 7141089	358	50
HB Muhl (WW), TW	DERP 4669	7235093	137	16
HB Mühltal (WW), TW	DERP 389	7332009 7332046	3.982	718
HB Mündersbach-neu(WW), TW	DERP 1761	7143268	819	99
HB Müschenbach (WW), TW	DERP 1773	7143204 7143229 7143269	1.330	153
HB Nalla (WW), TW, HB Abgang	DERP 20223	7231124	1.000	190
HB Nassau II (WW), TW	DERP 838	7141091	3.655	492,8
HB Naurath/ Eifel (WW), TW	DERP 5134	7235091	336	36
HB Neuhochstein-ÜGS (WW), TW	DERP 2233	7143207 7143233 7143238 7143242 7143254 7143288 7143289 7143293 7143314	4.750	650
HB Neuhütten (WW), TW	DERP 4595	7235093	797	72
HB Neunkhausen "Alt"(WW), TW	DERP 2161	7143264 7143270	675	101
HB Niederneisen (WW), TW	DERP 1422	7141043 7141095 7141102	3.253	450
HB Nister (WW), TW	DERP 1774	7143276	1.048	136
HB Nohn(WW),TW	DERP 4647	7233229	426	50
HB Norken (WW), TW	DERP 1885	7143248 7143280	645	96
HB Nussbaum-Freilingen (WW), TW	DERP 7498	7232016 7232095	1.450	240

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Oberbettingen(WW), TW	DERP 981	7233019 7233029 7233053	1.355	142
HB Oberbrombach (WW), TW	DERP 2306	7134048 7134057 7134062 7134085	1.729	181,1
HB Oberdiebach (WW), TW	DERP 19992	7339044	680	68
HB Oberelbert (WW), TW	DERP 1662	7141201		
HB Oberhattert (WW), TW	DERP 1757	7143235	1.528	142
HB Oberheimbach (WW), TW	DERP 20954	7339045	700	100
HB Oberhosenbach(WW), TW	DERP 2314	7134004 7134013 7134064 7134091	672	70
HB Oberkail (WW), TW	DERP 6877	7232282	950	140
HB Obernhof-Weinähr (WW), TW	DERP 839	7141103 7141128 7141135	911	108
HB Obersayn, ÜGS Selters (WW), TW	DERP 2673	7143085 7143221 7143289 7143305	1.557	235
HB Obersayn, ÜGS Wallmerod (WW), TW	DERP 1698	7143203 7143251 7143289	327	50
HB Oberzissen (WW),TW	DERP 6998	7131055 7131060 7131201	3.817	663
HB Obliers (WW), TW	DERP 6967	7131047	618	64
HB Ortelsbruch (WW), TW	DERP 20225	7231502	1.600	315
HB Osburg(WW),TW	DERP 20491	7235021 7235044 7235103 7235135	4.664	471,2
HB Osterspai (WW), TW	DERP 856	7141042 7141066 7141108	3.378	415
HB Otzweiler (WW),TW	DERP 2614	7133059 7133077	223	18
HB Panzweiler (WW), TW	DERP 32272	7135010 7135070 7135077 7135081 7135088 7135092	926	83
HB Peterstich (WW), TW	DERP 1373	7133067 7133072	485	141,2
HB Pommern (WW), TW	DERP 235	7135072	559	67
HB Pottum (WW), TW	DERP 2099	7143284	1.061	113
HB Püschen (WW), TW	DERP 2103	7143298	694	75
HB Radersberg (WW), TW	DERP 4649	7233020	159	17
HB Rehe (WW), TW	DERP 1883	7143285	1.004	115

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Reinsfeld (WW), TW	DERP 2235	7235008 7235114	2.344	319
HB Reitzenhain (WW), TW	DERP 1139	7141115	312	32,8
HB Rieden (WW), TW	DERP 2252	7137008 7137093	2.843	300
HB Rockeskyll (WW), TW	DERP 9957	7233004 7233033 7233058	782	99
HB Rödelborn (WW), TW	DERP 288	7140028 7140048 7140086 7140090 7140129 7140163	1.313	100
HB Rossbach (WW),TW	DERP 1775	7143268 7143287	959	118
HB Rotenfels (WW), TW	DERP 2497		2.020	381
HB Roter Kopf (WW), TW	DERP 1197	7133085 7133103 7133110	2.682	790
HB Roth (WW), TW	DERP 9956	7233026 7233036 7233211	871	126
HB Rothenbach(WW), TW	DERP 2101	7143289	626	55
HB Rother Berg (WW), TW	DERP 2162	7143206 7143211 7143222 7143234 7143243 7143277 7143297 7143300	1.655	246
HB Rupberg (WW),TW	DERP 16633	7143021 7143027 7143065	4.167	470
HB Ruppenrod (WW), TW	DERP 1433	7141064	370	50
HB Saarburg-Kocherath (WW),TW	DERP 4580	7235098 7235118	3.000	417
HB Sassen (WW),TW	DERP 4650	7233202 7233203 7233216 7233225 7233226 7233236 7233243	1.022	113
HB Sauerberg-Schleid (WW), TW	DERP 12918	7232014 7232048 7232086	3.300	575
HB Schankweiler (WW), TW	DERP 4583	7232103 7232114	471	85
HB Schauren (WW), TW	DERP 13571	7134004 7134037 7134076	834	93

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB Scheidt-Laurenburg (WW), TW, (Ausgang)	DERP 4257	7141059 7141077 7141124	619	80
HB Schenkelberg (WW), TW	DERP 2195	7143025 7143066	693	92
HB Schönborn (WW), TW	DERP 1417	7141013 7141034 7141039 7141054 7141074 7141126	1.819	220
HB Schöneberg (WW), TW	DERP 1198	7133028 7133044 7133091 7133103	2.243	422
HB Schönfeld (WW), TW	DERP 4651	7233219 7233235 7233239 7233240	1.283	168
HB Schwabenheim (WW),TW	DERP 2561	7339001 7339051	2.637	374
HB Schwollen (WW), TW	DERP 6751	7134080	438	120,1
HB Sehnheld - Mehren (WW), TW	DERP 2059	7233042 7233062 7233063 7233074	2.522	301
HB Seibersbach (WW), TW	DERP 1200	7133095	1.427	146
HB Seinsfeld (WW), TW	DERP 6881	7232007 7232070 7232071 7232113	3.400	580
HB Sellerich (WW), TW	DERP 6880	7232308	500	74
HB Senscheid (WW), TW	DERP 6963	7131001 7131008 7131009 7131015 7131028 7131032 7131042 7131050 7131051 7131058 7131065 7131066 7131075 7131083 7131084	4.916	877
HB Soonwald (WW), TW	DERP 1294	7133005 7133022 7133050 7133055 7133082 7133094 7133111	2.064	341

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7133116 7133501		
HB Sörgenloch (WW), TW	DERP 2559	7339054	1.071	135
HB Sprendlingen (WW), TW	DERP 20913	7133006 7339050 7339056 7339202	4.934	542
HB St. Aldegund (WW), TW	DERP 39471	7135076	593	64
HB St. Johann (WW), TW	DERP 2246	7137097	971	106
HB Stangenroth(WW), TW	DERP 2163	7143300	320	48
HB Staudernheim (WW), TW	DERP 1295	7133102	1.555	101
HB Steffeln(WW), TW	DERP 4652	7233241	664	80
HB Steinebach (WW), TW	DERP 1776	7143294	812	111
HB Stein-Neukirch (WW), TW	DERP 1813	7143274 7143295 7143315	2.156	246
HB Steinsberg-Wasenbach(WW), TW	DERP 1434	7141130 7141133	563	105
HB St.Katharinen (WW), TW	DERP 1254	7133088	344	49
HB Stollen Sauerthal (WW), TW, Stollen	DERP 1140	7141122	155	16,1
HB Streitberg (WW), TW	DERP 24811	7331030 7331035	2.160	400
HB Streithausen (WW), TW	DERP 1793	7143257 7143299	1.058	132
HB Stromberg (alt), Goldborn (WW), TW	DERP 1201	7133103	290	52
HB Thalveldenz (WW), TW	DERP 20113	7231126	130	24
HB Todtenberg(WW), TW	DERP 2100	7143288	500	55
HB Trassen (WW),TW	DERP 4556	7235136	920	150
HB u.Aufb.Singhofen (WW), TW	DERP 840	7141063 7141082 7141111 7141129	2.507	321,1
HB Üdersdorf (WW), TW	DERP 2060	7233011 7233075 7233501	1.850	181
HB Ürzig (WW), TW	DERP 16538	7231125	880	165
HB Veldenz (WW); TW	DERP 16536	7231012 7231090 7231126	2.440	402
HB Vellen (WW), TW	DERP 11274	7131011 7131040	1.847	205
HB Volkesfeld (WW), TW	DERP 2247	7137093 7137106	554	98
HB Wahlrod (WW), TW	DERP 1794	7132086 7143301	899	126
HB Wallendorf (WW), TW	DERP 7514	7232019 7232028 7232033 7232093 7232108 7232114 7232131	424	70
HB Walsdorf(WW),TW	DERP 4653	7233038 7233054	1.723	204

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7233076 7233080		
HB Wasserturm Siershahn (WW), TW	DERP 20253	7143047 7143070 7143081	2.783	335
HB Wehr (WW), TW, Ausgang HB	DERP 7000	7131210 7137025	1.148	134
HB Weinfeld(WW), TW	DERP 2053	7233063 7233501	456	71
HB Weiße Wacke/Cassel (WW), TW	DERP 20891	7131027 7131039 7131502	1.038	200
HB Weisel (WW) TW	DERP 1141	7141069 7141136	1.058	111,6
HB Weitersborn (WW), TW	DERP 2514	7133046 7133047 7133096 7133113 7133202 7133203 7133205	2.872	310
HB Welterod (WW),TW	DERP 943	7141080 7141131 7141134 7141137	1.127	117,6
HB Wenigerath (WW), TW	DERP 20231	7231502	308	54
HB Westerburg/Reinholdstollen (WW), TW	DERP 2104	7143224 7143308	2.600	365
HB Westerburg/Sauerborn (WW), TW	DERP 2105	7143308	2.540	356
HB Westernohe (WW), TW	DERP 1874	7143218 7143282 7143309	1.620	173
HB Weyer (WW), TW	DERP 1142	7141099 7141138	992	89,8
HB Wiesbaum(WW),TW	DERP 4655	7233007 7233083	604	65
HB Willingen (WW), TW	DERP 1875	7143214 7143256 7143278 7143302 7143311	833	104
HB Willmenrod (WW), TW	DERP 2106	7143209 7143312	938	90
HB Winden (WW), TW	DERP 841	7141058 7141139	787	74,6
HB Wolfsfeld (WW), TW	DERP 35871	7232137	846	106
HB Wolken (WW), TW	DERP 5726	7137212 7137231	1.082	136
HB Wollscheid (WW),TW	DERP 6997	7131054 7131208	1.386	246
HB Zell- Kaimt (Rosenkreuz)(WW), TW	DERP 111	7135092	2.051	820
HB Zornheim (WW), TW	DERP 2558	7339067	3.834	498
HB Züsch (WW), TW	DERP 4670	7235153	745	81
HB 1 Bad Sobernheim (WW), TW	DERP 1297	7133501	100	34,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevöl-kerung	Wasser-volumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
HB 10 Münchwald (WW), TW	DERP 1215	7133068 7133099	304	38,1
HB 11 Spabrücken - Hambuch(WW), TW	DERP 1216	7133021 7133099 7133109	1.495	188,8
HB 16 Wallhausen (Hochzone) (WW), TW	DERP 1217	7133098 7133109	2.037	248,7
HB 19 Braunweiler (WW), TW	DERP 1233	7133015	616	63,4
HB 20 Roxheim (WW), TW	DERP 1218	7133086	1.855	243
HB 23 Weinsheim(WW), TW	DERP 1220	7133112	1.919	206,9
HB 25 Burgsponheim(WW), TW	DERP 1173	7133019	229	26,5
HB 27 Bockenau (WW), TW	DERP 1174	7133013	1.252	164,7
HB 3 Kreershäuschen (WW), TW	DERP 1213	7133033 7133115	649	78,4
HB 33 Heimberg (WW), TW	DERP 1223	7133089 7133107	1.102	137,5
HB 34 Gütenheller Rech (WW), TW	DERP 13331	7133061 7133101	1.728	203,3
HB 6 Allenfeld - Spall (WW), TW	DERP 1214	7133002 7133004 7133100	729	87,7
HB+AB Neunkirchen (WW), TW	DERP 1884	7143271	573	57
Herfost-Spangdahlem	DERP 20912	7231007 7232050 7232311	2.200	400
HER-HB Königswald-NP-Netzabgang[01]	DERP 19451	7134038 7134039 7134040 7134056 7134059 7134060 7134067 7134089 7134090	4.244	465
HER-HB Mittelreidenbach-NP-Netzabgang	DERP 18074	7134055	788	68
HER-HB Ochsenheck-NP-Netzabgang[01]	DERP 19754	7134006 7134009 7134019 7134025 7134032 7134066 7134077 7134082 7134083 7134086 7134093	4.290	440
Hermersbergerhof (WW), TW	DERP 1934	7340057	62	16
HER-ÜGS-Silberich/Kirschweiler/Hettenrodt	DERP 19072	7134040 7134047 7134050 7134052 7134084	2.252	252
Hinterweidenthal (WW), TW	DERP 1935	7340020 7340032 7340057	1.575	192

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Hofstätten (WW), TW	DERP 1936	7340057	110	14
Iggelbach (WW), TW	DERP 501	7332014	836	78
Jünkerath-HB Tiergarten (WW), TW	DERP 4656	7233035 7233240	1.740	206
Kemmenau-Dausenau	DERP 896	7141025 7141071	471	65
Kloster Ebernach (WW), TW	DERP 41231	7135020	440	33
Landkern Hochbehälter Auslauf	DERP 213	7135014 7135036 7135042 7135044 7135049 7135051 7135072 7135090	4.811	556
LD-Nußdorf (WW), TW	DERP 28991		1.499	304
Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Neumühle	DERP 1353	7333048	75	13,5
Leininger Tal (WW), TW	DERP 2156	7332003 7332004 7332006 7332010 7332021 7332023 7332030 7332031 7332033 7332038 7332040	3.542	513
Mischanlage Wackernheim (WW),TW	DERP 16147	7339017 7339047 7339061	2.584	490
Mühltal (WW), TW	DERP 382	7332009	55	5
Münchweiler, ehem.US-Hospital (WW), TW	DERP 612	7340032	3.040	395
Nackterhof Fam. Meckel	DERP 16715	7332038	87	8,7
Neunkirchen (WW), TW	DERP 2061	7233501	1.591	171
Nievern HZ	DERP 20571	7141044 7141098	240	40
NP Lst HB Bann Oberarnbach	DERP 8800	7335002 7335022 7335027 7335031	4.000	410
NP Lst HB Hörnchen	DERP 8802	7335022	4.000	600
NP Lst HB Mittelbrunn	DERP 8804	7335027	800	140
NP RM HB Kottweiler_Abgabe	DERP 11205	7335020	1.411	214
NP Schwanheim, ÜGS Schwanheim (WW), TW	DERP 20771	7340047	947	100
Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW Stadt Wittlich	DERP 19272	7231065 7231134	1.303	114
Obere Salm, Übergabe ZWEM -TWIST (WW), TW VGW Traben-Trarbach	DERP 19752	7231014 7231020 7231029 7231033 7231057	4.400	655

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7231065 7231110 7231132		
Oberotterbach (WW), TW	DERP 14832	7337059 7337071	1.175	149,4
Obrigheim (WW), TW	DERP 2154	7332006 7332012 7332029 7332036 7332041 7332042	2.722	480
Odernheim (WW), TW, Br. 3	DERP 1313	7133076	1.823	184
Pleisweiler-Oberhofen (WW), TW	DERP 11370	7337062	1.353	183,3
PRIVATKLINIK GLEISWEILER HILS KG	DERP 30452	7337028	200	11
Pumpstation Tiefenthal (WW), TW	DERP 1113	7133104	110	11,8
Pumpstation Weibern I (WW),TW	DERP 6996	7131059 7131206 7131208 7131210 7131211	3.597	328
PW Mehren (WW),TW	DERP 2065	7233016 7233021 7233042 7233067 7233068	1.047	134
PW Mittelmosel (WW), TW	DERP 16540	7231008 7231030 7231041 7231136	4.310	727
PW Bärweiler, (WW), TW	DERP 21931	7133009 7133057	940	85
PW Baustert (WW), TW	DERP 6954	7232009 7232013 7232099	3.500	480
PW Bengel (WW), TW	DERP 19751	7231005 7231124	4.180	800
PW Betteldorf (WW), TW	DERP 2062	7233006 7233030	291	35
PW Boos-Waldböckelheim (WW), TW	DERP 1222	7133014 7133107	2.060	180,3
PW Breitenbach (WW), TW	DERP 2315	7336010	2.200	286
PW Heidweiler, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 19276	7231022 7231023 7231050 7231051	595	119
PW Irsch (WW),TW	DERP 4554	7235052	1.400	160
PW Kastel-Staadt (WW),TW	DERP 4579	7235028 7235057 7235131	1.800	223
PW Kirchweiler (WW), TW	DERP 2063	7233030 7233039	644	62
PW Mülchen (WW), TW	DERP 5139	7235151	4.400	822
PW Nims-Prümtal (WW), TW (TB Aul)	DERP 7214	7232015 7232109	2.133	358

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
		7232134 7232501		
PW Reichenberg (WW), TW	DERP 1143	7141109 7141114	547	51,9
PW Sauerwiese-Saarb. (WW),TW	DERP 4594	7235118	1.600	294
PW Stambach (WW), TW	DERP 1616	7340206	1.180	101
PW Steinborn (WW), TW	DERP 2054	7233501	417	45
PW Steinwenden (WW), TW	DERP 39691	7335044	1.771	302
PW Strohn (WW), TW	DERP 1953	7233034 7233070 7233071	416	61
PW Utzerath(WW),TW	DERP 2064	7233031 7233064 7233077	738	101
PW Wiersdorf (WW), TW	DERP 35371	7232020 7232134 7232501	500	95
PW-Fa. Gienanth (WW), RTW, TB 1 Gienanth	DERP 17563	7333019	450	81
Quellstube Nübel(WW), TW	DERP 29551	7232019	50	8
Rheintal-TK, Roxheim (WW), TW	DERP 13353	7338004	135	11
RHW Übergabe an St. Goarshausen (WW), TW	DERP 734	7141015 7141121	1.378	220
Riedbrunnen (WW), TW	DERP 493	7332046	1.500	230
Rinnthal (WW), TW	DERP 17557	7337067	700	80
Rohrbach (WW), TW, Br. 3+4, Rohrbach	DERP 15073	7337068	1.700	238,4
Ruppertsberg (WW), TW, BR.	DERP 383	7332043	1.536	251
Schafhof (WW), TW	DERP 502	7332014	322	38
Schaidt (WW), TW	DERP 6075	7334005 7334031 7334501	4.600	603
Schwarzbach (WW), TW	DERP 499	7332014	204	20
Schweigen-Rechtenbach (WW), TW	DERP 11375	7337071	1.456	201,8
St. Martin (WW), TW	DERP 16795	7337052 7337070	1.800	350
Stdw. Lamb. HB Luhrbach (WW), TW	DERP 16719	7332032 7332034	3.698	407
Stdw. Lamb. HB Schauerberg	DERP 16720	7332016 7332018 7332032	2.269	283
Stdw. Lamb. Lindenberg (WW), TW	DERP 508	7332034	414	46
Steinweiler(WW),TW	DERP 16849	7334013 7334020 7334030	4.429	522
Übergabeschacht Bahnhof Martinstein, (WW), TW	DERP 1296	7133062	326	34
Übergabeschacht Bruchweg/Traisen(WW), TW	DERP 1225	7133048 7133105	1.311	138,4
Übergabeschacht Burgen (WW), TW	DERP 236	7135056 7135066 7135082 7137206	302	39
Übergabeschacht Butterberg/Gutenberg (WW), TW	DERP 1226	7133036 7133086	533	24

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevöl-kerung	Wasser-volumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Übergabeschacht Drees (WW), TW	DERP 4661	7233201 7233210 7233215 7233217 7233228 7233230 7233234	1.435	162
Übergabeschacht Frauenberg (WW), TW	DERP 17261	7134027 7134068 7134075	1.852	194
Übergabeschacht Gösenroth (WW), TW	DERP 17258	7134030 7134079	314	55,2
Übergabeschacht Hahn (WW), TW	DERP 155	7135003 7135013 7140044	527	117
Übergabeschacht Harscheid/Sierscheid (WW), TW	DERP 11280	7131026 7131076	247	27
Übergabeschacht HB Silberich (WW), TW	DERP 17262	7134002 7134018 7134024 7134029 7134042 7134053 7134072 7134084 7134094	2.556	262,1
Übergabeschacht Horbruch (WW), TW	DERP 17259	7134043 7134049	524	59,5
Übergabestelle HB Becherbach, (WW), TW	DERP 2533	7133011 7133084	1.260	190
Übergabestelle HB Daxweiler, (WW), TW	DERP 19512	7133023 7339062	200	20
Übergabestelle HB Dorsheim, (WW), TW	DERP 19513	7133026 7339038	3.040	390
Übergabestelle HB Löllbach, (WW), TW	DERP 2535	7133060 7133092	440	48
Übergabestelle HB Meckenbach (WW), TW	DERP 12992	7133046 7133063	1.206	142
Übergabestelle WWK ZV Seebachgebiet (WW), TW	DERP 20754			
Übergabestellen HB Heimweiler (WW), TW	DERP 2515	7133008 7133038 7133041 7133042 7133043 7133046 7133073	3.900	361
Übern.-schacht Kescheid von KWW Neuwied(WW),TW	DERP 44591	7132060 7132085 7138003	136	22
ÜG Hildebrandseck (WW), TW	DERP 413	7332009	50	5
ÜG-ESP-HB Kerzenheim (WW), TW	DERP 16653	7333038	2.176	227
ÜG-ESP-HB Mittelzone Eisenberg (WW), TW	DERP 535	7333019 7333038	3.989	509

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
ÜG-HB Flugplatz Zweibr. (ZEF Zweibr.)(WW), TW	DERP 622	7340201 7340206	67	13,4
ÜG-HB Glan-Münchweiler (VGW Glan-M.)(WW), TW	DERP 10893	7336031 7336041 7336064 7336082 7336101 7336107 7336501	4.219	731,6
ÜG-HB Jettenbach (WW), TW	DERP 2294	7336048	854	139,4
ÜG-HB Katzweiler (VGW Otterb.)(WW), TW	DERP 8538	7335017	1.906	215
ÜG-HB Niederalben (VGW Altenglan)(WW), TW	DERP 2296	7336067 7336081	522	86
ÜG-HB Oberm.HZ (VGW Alsenz-Oberm.)(WW), TW	DERP 547	7333036 7333054 7333078	450	46
ÜG-HB Oberstaufenbach (VGW Altenglan)(WW),TW	DERP 2297	7336003 7336009 7336025 7336066 7336068 7336071	3.829	609,1
ÜG-HB Otterbach (VGW Otterb.)(WW), TW	DERP 8540	7335034	4.411	497
ÜG-HB Spesbach (GW Niedermohr)(WW), TW	DERP 8541	7335030 7335044	575	92
ÜG-PT Weltersbach (GW Steinwenden)(WW), TW	DERP 8543	7335044	885	151
ÜG-PT Wörsbach (VGW Otterberg)(WW), TW	DERP 8544	7335029	2.075	249
ÜG-PW Kühbörncheshof (VGW Otterbach)(WW), TW	DERP 8545	7335017	67	14,1
ÜG-PW Rudolphskirchen (VGW Rockenh.)(WW), TW	DERP 542	7333008 7333016 7333034 7333061 7333068 7333073 7333077 7333201 7333202 7333203	1.572	235
ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Landau Land	DERP 17476	7337043	808	105
ÜGS / HB LD Mörzheim (WW), TW, Landau Vers.-G. Mörzheim	DERP 17560			
ÜGS AB Steinbachtalsperre/Katzenloch (WW), TW	DERP 18015	7134046	58	6,2
ÜGS AB WiLa/HB Wirschw.-HB Sensw.-Krahloch (WW),TW	DERP 18411	7134014 7134046 7134081 7134095 7134502	1.951	225
ÜGS Birkenhördt (WW), TW	DERP 28611	7337005 7337008	688	69,3

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ÜGS Duttweiler (WW), TW, von WW Benzloch, GW Haßloch	DERP 24611	7337002	53	6
ÜGS Duttweiler, Wasserturm Haßloch(WW), TW	DERP 385			
ÜGS Freisbach (WW), TW, von WW Weingarten, GER, Nordgruppe	DERP 24612	7334006 7337032	124	13
ÜGS Gewerbegebiet Pleisweiler-Oberhofen (WW), TW	DERP 21972	7337062	60	6
ÜGS Göcklingen (WW), TW	DERP 17475	7337031	950	122
ÜGS HB Huben/Gerach (WW), TW	DERP 18014	7134028 7134041	661	67
ÜGS Herxheimweyher von GER-Süd (WW), TW	DERP 24871	7337039	500	63,5
ÜGS Kapellen-Drusweiler (WW), TW	DERP 24613	7337005 7337045	1.025	126
ÜGS Maxdorf (WW), TW für GA NW	DERP 5416	7332013 7332020 7338018	2.200	317
ÜGS Müllenbach (WW), TW	DERP 4664	7131051 7233208 7233213 7233218 7233220 7233222 7233233 7233236 7233242 7233244	700	204
ÜGS Pleitersheim (WW), TW	DERP 16721	7133080 7339004	573	60
ÜGS Südzucker (WW), TW	DERP 17433	7332041	570	50
ÜGS Waldrohrbach (WW), TW	DERP 17495	7337080 7337081	780	85
ÜGS Weinbergstraße (WW), TW	DERP 11014	7332017 7332043	899	147
ÜG-ÜS Heiligenmoschel (VGW Winnweiler)(WW),TW	DERP 550	7333030 7335013	683	89
ÜG-ÜS Kollweiler (ZVWV Weihergruppe)(WW), TW	DERP 8550	7335019 7335040 7335043 7335046 7335049	1.631	289
ÜG-ÜS Niedermohr (GW Niederm.)(WW), TW	DERP 8552	7335030	995	191
ÜG-ÜS Obersulzbach (VGW Otterbach)(WW), TW	DERP 8553	7335009 7335014 7335033 7335046	2.925	375
ÜG-ÜS Schallodenbach (VGW Otterberg)(WW), TW	DERP 8555	7335013 7335035 7335041 7335042	3.981	468
ÜG-WWK Käshofen (SW Zweibrücken)(WW),TW	DERP 20487	7340212	964	136

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
ÜNS Euelbach von Morsbach (WW), TW	DERP 8785	7132008	67	6
Versorgungsgebiet AB Bennau	DERP 8798	7138003	190	25,5
Versorgungsgebiet AB Diepenseifen	DERP 8734	7138003 7138080	379	42
Versorgungsgebiet AB Neustadt/Wied	DERP 21734	7138044	2.500	205
Versorgungsgebiet AB Wabelsau, Waldbreitbach	DERP 1494	7138076	1.920	310
Versorgungsgebiet AB/HB Anhausen-Meinborn	DERP 1473	7138002	1.894	225
Versorgungsgebiet AB/HB Bonefeld-Kurtscheid	DERP 1474	7138005 7138036 7138047	1.914	291
Versorgungsgebiet AB/HB Dürenberg, Buchholz	DERP 8801	7138080	2.185	260
Versorgungsgebiet AB/HB Hanroth	DERP 16205	7138025 7138059	622	99
Versorgungsgebiet AB/HB Hausen	DERP 1495	7138007 7138076	1.867	283
Versorgungsgebiet AB/HB Oberhonnefeld-Gierend	DERP 976	7138040 7138053 7138054	1.744	203
Versorgungsgebiet AB/HB Rengsdorf	DERP 1973	7138061	2.723	400
Versorgungsgebiet AB/HB Rüscheid	DERP 1475	7138002 7138066 7138072	1.512	166
Versorgungsgebiet AB/HB Straßenhaus	DERP 1974	7138005 7138071	1.894	218
Versorgungsgebiet HB Hardert	DERP 978	7138026	826	89
Versorgungsgebiet HB Isenburg	DERP 11463	7138031	626	63
Versorgungsgebiet HB Leutesdorf	DERP 20997	7138038	1.836	240
Versorgungsgebiet HB Rheinbrohl	DERP 20996	7138004 7138024 7138063	4.114	738
Versorgungsgebiet HB St.Josefshaus, Hausen	DERP 13055	7138007	590	47
Versorgungsgebiet HB Wittgert, Klein-Maischeid	DERP 11464	7138023 7138034 7138069	4.011	492
Versorgungsgebiet ÜNS Hausen vom KWW	DERP 1496	7138010 7138043 7138047 7138065 7138076	3.388	363
Versorgungsgebiet ÜNS Niederwambach vom WKA	DERP 2048	7132109 7138050	464	55
VG Annweiler Süd	DERP 16373	7337033 7337054 7337074 7337078	3.300	340
VG-Werke Speicher Bauhof	DERP 7535	7232010 7232123	4.000	672
Waldrohrbach (WW), TW	DERP 16011	7337080 7337081	2.886	372

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
Wasserhaus Kreuznacher Diakonie (WW), TW	DERP 39811	7133006	2.600	293
Wasserturm Höhn(WW),TW	DERP 2097	7143242	1.350	175
Weisenheim am Berg (WW),TW	DERP 474	7332049	800	110
Weißenbach (WW), TW	DERP 496	7332048	800	82
Wendelsheim (WW), TW, HB Wendelsheim	DERP 7936	7331070	1.429	170
Wernersberg (WW), TW	DERP 17553	7337083	1.200	120
Wilgartswiesen (WW), TW (2)	DERP 9076	7340002 7340049 7340057	2.120	219
Winden (WW),TW	DERP 16850	7334034	662	71
WW Bengel ZWEM TWIST(WW),TW,Überg. an Bernk.	DERP 16541	7231005 7231076	440	76
WZS Luckenbach (WW), TW	DERP 1795	7132095 7143260	1.296	170
ZB 4 Oberstreit-Boos (Zwischenbeh.) (WW), TW	DERP 1224	7133014 7133075	257	45,4
Zentralbehälter Baumholder (WW), TW	DERP 6738	7134005	4.157	501
ZHB Hillesheim(WW),TW	DERP 973	7233005 7233029	1.819	289
ZHB Kell-Waldweiler (WW), TW	DERP 5144	7235058 7235119	3.282	612
ZHB Morbach (WW), TW	DERP 20226	7231502	1.600	315
Zieglerberg (WW), TW	DERP 494	7332046	3.200	600
ZPW Birgel (WW), TW	DERP 4665	7233007 7233022 7233023 7233028 7233035 7233041	3.784	541
Zwischenbehälter Kaub (WW), TW	DERP 1144	7141069	656	78
SH - Schleswig-Holstein				
Clariant Ahrensburg	DESH_00002700000000000042	1062001	1	68
Hela, Hermann Laue	DESH_00002700000000000044	1062001	1	140
Prinovis Ahrensburg	DESH_00002700000000000043	1062001	1	70
VG Wasserversorgungsgemeinschaft Beldorf	DESH_00006600000000000072	1058013	105	21
Amt Achterwehr/Gemeinde Felde	DESH_90001000000000000180	1058001 1058130 1058050 1058093	3.330	555
VG WW Albersdorf	DESH_90001000000000000244	1051001	600	68
VG Gut Altenhof	DESH_00006600000000000192	1058004	89	17,8
VG WW Altenrade	DESH_90001000000000000308	1057068	80	16
VG Amrum	DESH_90001000000000000140	1054089 1054160 1054085	1.722	960
VG APH Eichenhof	DESH_00002700000000000036	1062086	70	13
Ardagh Metal Packing Germany GmbH	DESH_00006400000000000023	1056050	200	6,8
VG WBV Ascheffel / Oberdorf	DESH_90001000000000000348	1058008	880	110
Asmussen GmbH Elmshorn	DESH_00006400000000000022	1056015	1	425,6
VG Aukrug OT Böken	DESH_00006600000000000068	1058009	300	60
VG Bark	DESH_90001000000000000403	1060007	405	81

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Bark OT Bockhorn	DESH_9000100000000000404	1060007	370	74
VG B-Plan 2 Bovenau	DESH_0000660000000000082	1058026	105	21
VG Bebensee	DESH_9000100000000000420	1060008	642	114
VG WV Bekskate	DESH_0000650000000000041	1057069	88	20
VG Bergfeld	DESH_9000100000000000265	1055024	58	50
VG Beringstedt	DESH_0000660000000000052	1058015	731	232
VG Ausbildungszentrum Blankensee	DESH_0000130000000000015	1003000	1.400	68
VG WW Blekendorf	DESH_9000100000000000315	1057007	2.500	632
VG Blunk	DESH_9000100000000000364	1060010	579	142
VG Boostedt	DESH_9000100000000000388	1060011	4.575	767
VG Wasserwerk Börnsen	DESH_0000140000000000065	1053012	4.200	540
VG Brammer	DESH_0000660000000000088	1058027	820	185
VG Wasserversorgung Bredenbek	DESH_9000100000000000346	1058028	640	128
VG WGM Bredenbeker Moor	DESH_0000660000000000089	1058028	70	14
VG Brekendorf	DESH_9000100000000000354	1058030	550	110
VG Brauerei Flensburg	DESH_9000100000000001003	1001000	51	431
VG ACO Severin Ahlmann GmbH&Co.KG	DESH_0000660000000000092	1058034	195	39
VG Mückenbarg-Bünsdorf	DESH_0000660000000000093	1058035	52	10,4
VG Bündsorf-Aukamp	DESH_0000660000000000094	1058035	115	23
VG Burg in Dithmarschen	DESH_9000100000000000148	1051016	4.147	564
VG Codan Medizinische Geräte GmbH & Co. KG	DESH_0000260000000000051	1055027	430	91
VG Campingplatz Blankeck	DESH_9000100000000000683	1055015	700	22
VG Vorwerker Diakonie	DESH_0000130000000000016	1003000	1.000	108
Dimen GmbH	DESH_0000640000000000019	1056041	1	20,3
VG WW Dobersdorf	DESH_9000100000000000309	1057016	40	18
VG Dunkelsdorf	DESH_9000100000000000269	1055001	300	34
VG WG e.G.m.g.H. Falkendorf	DESH_0000650000000000039	1057046	180	36
LV d. Inneren Mission Eiderheim Flintbek	DESH_0000660000000000109	1058053	230	46
Wasserleritungsgenossenschaft Ellerdorf	DESH_0000660000000000102	1058046	820	164
VG Ellerhoop	DESH_9000100000000000250	1056014	300	66,3
VG Gemeinde Elmenhorst	DESH_9000100000000000246	1053027	760	104
VG Versorgungsgen. Bokelholm eG	DESH_0000660000000000108	1058049	480	84
VG Emkendorf	DESH_9000100000000000332	1058049	265	53
VG WVG Escheburg	DESH_0000140000000000053	1053028	2.600	312
VG WV Ferdinand Ciesla	DESH_0000650000000000036	1057021	150	26
VG FFG Flensburg	DESH_9000100000000001001	1001000	100	129
VG Fitzen Heidebrook	DESH_9000100000000000463	1053029	80	6
VG Fitzen Waldweiher	DESH_9000100000000000464	1053029	80	9
VG Fredesdorf	DESH_9000100000000000405	1060022	365	64
VG Heimwasserversorgung Friedland e.V.	DESH_0000660000000000177	1058173	120	24
VG Bismarck Aumühle	DESH_0000140000000000049	1053003	50	11
VG FSG Flensburg	DESH_9000100000000001002	1001000	700	397
VG Garbek/Wensin	DESH_9000100000000000399	1060097	670	134
VG WGM Geschendorf-Westerrade	DESH_9000100000000000365	1060024	975	195
VG Gintoft	DESH_9000100000000000316	1059165	120	24
VG Gokels	DESH_9000100000000000337	1058061	450	90
VG Gönnebek	DESH_0000050000000000066	1060026	60	8
VG WGM Bergkoppel Goosefeld	DESH_0000660000000000113	1058102	55	11
VG Siedlungsgem. Goosefeld	DESH_0000660000000000114	1058102	75	15
VG Grande / WW B-Plan Nr.2	DESH_0000270000000000032	1062020	698	96
VG WVV Grauel	DESH_0000660000000000115	1058062	230	46
VG Groß Grönau	DESH_0000140000000000054	1053041	3.600	534

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Groß Niendorf	DESH_9000100000000000398	1060029	659	98
VG Groß Rönnau	DESH_9000100000000000366	1060030	575	81
VG Groß Vollstedt	DESH_9000100000000000343	1058065	930	149
VG WVV e.V. Groß Wittensee	DESH_0000660000000000117	1058066	1.330	266
VG Großenaspe	DESH_9000100000000000359	1060027	1.550	310
Gemeinde Großensee	DESH_0000270000000000052	1062022	1.700	190
VG Gudow-Nordseite / Autobahnrastanlage	DESH_0000140000000000071	1053046	1	22
VG Gunneby	DESH_9000100000000000319	1059094	315	90
VG Gut Marienthal Goosefeld	DESH_0000660000000000112	1058102	55	11
VG Haale	DESH_9000100000000000330	1058068	105	17,3
VG WGM Marsch Krummhorn Haale	DESH_0000660000000000122	1058068	144	28,8
VG Haale-Wettersberg	DESH_9000100000000000331	1058068	480	68,5
VG Hasenmoor	DESH_9000100000000000400	1060036	425	85
VG Hawesta (Mecklenburger Str. 140)	DESH_0000130000000000020	1003000	1	347
VG Heidmühlen	DESH_9000100000000000401	1060038	375	75
VG Versorgungsverein Heinkenborstel	DESH_0000660000000000127	1058074	355	71
VG Insel Helgoland	DESH_9000100000000000253	1056025	1.357	390,5
Gemeinde Hennstedt Wasserwerk Sattelkamp	DESH_0000360000000000257	1061036	603	100
VG Högersdorf / Ortsfelde	DESH_9000100000000000360	1060041	265	33
VG Högersdorf / Rothenhahn	DESH_9000100000000000361	1060041	140	13
VG Hohenhorn	DESH_0000140000000000057	1053053	500	73
DMK Deutsches Milchkontor GmbH	DESH_0000660000000000182	1058077	55	1000
VG Wasserversorgungsgenossenschaft Holstendorf	DESH_0000260000000000059	1055001	201	33
VG Wassergemeinschaft Harfe	DESH_0000660000000000129	1058080	70	18
VG WBV Holzbunge	DESH_0000660000000000132	1058081	365	69
VG Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus	DESH_0000270000000000027	1062005	500	83
VG Gemeinde Hude	DESH_9000100000000000245	1054054	220	47
VG WW Hüttenwohld	DESH_9000100000000000307	1057071	100	13
VG WVG Kaltenhof	DESH_0000660000000000097	1058037	265	55
VG Kehrsen	DESH_0000140000000000058	1053046	370	71
VG Kisdorfer Wohld	DESH_0000050000000000102	1060047	88	51,2
VG WG Kl. Königsförde	DESH_0000660000000000137	1058093	330	63
VG Klein Rönnau Campingplatz	DESH_0000050000000000072	1060049	170	34
VG WV Kleinkühren	DESH_0000650000000000048	1057042	370	49
VG WW Kleinmeinsdorf	DESH_0000650000000000045	1057009	361	52
VG Wasserversorgungsgem. Königshügel	DESH_0000660000000000133	1058089	165	33
VG WW Kossau	DESH_0000650000000000050	1057045	165	54
VG Kronsforde	DESH_9000100000000000298	1003000	200	14
VG WLG Kröppelshagen	DESH_0000140000000000063	1053072	1.050	178
VG WG Krummwisch	DESH_9000100000000000342	1058093	111	20
VG WW Kühren	DESH_9000100000000000303	1057042	126	17
VG Kükels	DESH_9000100000000000419	1060051	440	96
VG Kampen-Wenningstedt (Sylt)	DESH_9000100000000000136	1054061 1054149	1.950	905
VG Langwedel	DESH_9000100000000000345	1058094	60	12
VG Langwedel / Heidkoppel	DESH_9000100000000000344	1058094	160	32
VG Langwedel / Windmühlenkoppel	DESH_9000100000000000334	1058094	100	11,5
VG WG Olendiekskamp Langwedel	DESH_0000660000000000197	1058094	78	15,6
VG Latendorf	DESH_9000100000000000417	1060052	245	49
VG Latendorf Braak-Siedlung	DESH_0000050000000000097	1060052	72	9

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Leezen	DESH_90001000000000000413	1060053	1.340	381
VG Gutsverwaltung Lensahner Hof	DESH_00002600000000000052	1055027	150	17
VG Leezen OT Heiderfeld	DESH_90001000000000000414	1060053	100	18
VG WW Lilienthal	DESH_90001000000000000314	1057016	480	60
VG Lübbersdorf	DESH_90001000000000000267	1055033	89	9
VG Luhnstedt	DESH_90001000000000000353	1058101	400	140
VG Lütjenwestedt-Nord	DESH_90001000000000000338	1058100	590	118
VG Lütjenwestedt Süd / Mühlen	DESH_90001000000000000339	1058100	605	159
VG Lensahner Wasserbetriebe	DESH_90001000000000000159	1055027	4.830	592
VG LWK	DESH_00006400000000000018	1056014	100	3,5
VG WV Marienwarder	DESH_00006500000000000043	1057046	60	14
VG Meezen	DESH_90001000000000000352	1058103	615	123
Meierei Barmstedt	DESH_00006400000000000021	1056002	1	724,4
VG WW Molfsee	DESH_00006600000000000142	1058107	1.600	225
VG Wasserinteressengemeinschaft Mönchneversdorf	DESH_90001000000000000259	1055038	76	30
VG Mözen	DESH_90001000000000000363	1060057	440	109
VG WW Mucheln	DESH_90001000000000000306	1057052	562	55
VG Nehms	DESH_90001000000000000424	1060060	98	9
VG Nehms/Freudenberg-Nord	DESH_00005000000000000068	1060060	85	17
VG Nehms/Freudenberg-Süd	DESH_00005000000000000071	1060060	145	29
VG Nehms/Muggesfelde	DESH_00005000000000000067	1060060	70	14
VG WW Neuenrade	DESH_00006500000000000047	1057068	55	14
VG Neversdorf	DESH_90001000000000000418	1060062	693	116
VG WW Niederkleevez	DESH_90001000000000000301	1053111	66	18
VG WVV Nindorf	DESH_00006600000000000143	1058115	700	110
VG Ohrsee / Gokels	DESH_90001000000000000340	1058061	410	82
VG Oldendorf WW	DESH_00003600000000000260	1061082	964	305
VG Wassergemeinschaft Grellkamp Ostenfeld	DESH_00006600000000000147	1058122	85	17
Wassergen. Mühlenkoppel Ostenfeld	DESH_00006600000000000148	1058122	100	14,5
VG Osterstedt	DESH_90001000000000000341	1058125	660	168
WW Owschlag	DESH_00006600000000000149	1058127	3.600	603
VG Wassergemeinschaft Parkring	DESH_00002700000000000037	1062090	100	14
VG Peissen II WW	DESH_00003600000000000259	1061084	58	27
VG Gemeinschaftsanlage Plügge	DESH_00002600000000000044	1055014	52	11
VG Pronstorf	DESH_00005000000000000062	1060067	66	9
VG Wassergemeinschaft Köhlerbarg Quarnbek/Landwehr	DESH_00006600000000000153	1058130	330	57,5
Wasserversorgung Hofkoppel Quarnbek	DESH_90001000000000000329	1058130	440	82
VG Wassergem. Stampe-Plattenberg	DESH_00006600000000000152	1058130	135	13
VG WW Rathjensdorf	DESH_90001000000000000302	1057067	174	43
VG Redingsdorf	DESH_90001000000000000263	1055041	53	10
VG WG e.G.m.g.H. Rethwisch	DESH_90001000000000000313	1057046	260	52
VG Rickling-Falkenhorst	DESH_90001000000000000408	1060068	235	47
VG Wasserwerk Rickert	DESH_00006600000000000047	1058136	915	183
VG Rickling-Gemeinde	DESH_90001000000000000409	1060068	1.685	337
VG Riechey	DESH_90001000000000000262	1055046	3.000	116
VG Rickling-Lindenhof	DESH_90001000000000000407	1060068	940	188
VG Rodekamp	DESH_00006500000000000051	1057068	80	33
VG Rohlstorf/Quaal	DESH_90001000000000000423	1060069	335	67
VG Rohlstorf/Warder	DESH_90001000000000000410	1060069	280	56
VG Rickling-Thetmarshof	DESH_90001000000000000406	1060068	275	55

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Sachsenwaldau	DESH_00002700000000000035	1062060	200	21
VG Sarlhusen WW Wasserleitungsgenossenschaft	DESH_00003600000000000282	1061096	140	123
Gemeinde Schacht-Audorf	DESH_00006600000000000062	1058140	4.565	625
VG Wasserwerk Schadehorn Bad Oldesloe	DESH_00002700000000000038	1062004	120	86
VG Schädtbeck	DESH_00006500000000000035	1057016	31	27
VG Schieren	DESH_90001000000000000367	1060071	283	91
VG Schierensee	DESH_90001000000000000347	1058141	190	35,6
Wassergenossenschaft Schinkel e.G.	DESH_00006600000000000157	1058142	660	132
VG Schloß Warnsdorf, Klinik Dr. Scheele	DESH_00002600000000000049	1055035	2.200	28
VG Schmalfeld	DESH_90001000000000000411	1060073	1.899	226
VG WW Schönböken	DESH_00006500000000000033	1057069	848	141
VG Wassergem. Bekkamp-Süd Schülp/N.	DESH_00006600000000000162	1058147	73	11
VG Wassergem. Redderstücken	DESH_00006600000000000163	1058147	90	16,5
VG WVGen. Schülp / Rendsburg e.G.	DESH_00006600000000000167	1058148	1.000	152
VG Schwartauer Werke	DESH_00002600000000000064	1055004	687	715
VG Schwissel	DESH_90001000000000000362	1060074	257	49
VG Seedorf/Berliner Mühle	DESH_00000500000000000070	1060075	105	21
VG Seedorf/Berlin-Kiwitt	DESH_00000500000000000063	1060075	94	13
VG Seedorf/Berlin-Süd	DESH_00000500000000000065	1060075	65	13
VG Seedorf/Schlamersdorf-Up'n Pott	DESH_00000500000000000082	1060075	51	14
VG WVV Sehestedt Nord e.V.	DESH_00006600000000000187	1058152	880	73
VG WVV Nord e.V. Sehestedt-Süd	DESH_00006600000000000189	1058152	360	53
VG WW Sepel/Godau	DESH_00006500000000000046	1057053	230	29
VG WW Sophienhof	DESH_00006500000000000049	1057070	121	12
VG Sophienthal	DESH_00001400000000000055	1053046	170	30
VG WLG e.G. Staftstedt	DESH_00006600000000000172	1058155	380	115
VG Steinberghaff	DESH_90001000000000000318	1059164	350	37
VG Steinbergholz	DESH_90001000000000000317	1059164	120	24
VG Wasserbeschaffungsverband Steinfeld	DESH_00006700000000000041	1059080	280	38,4
VG WG Steinfeld-Mühle	DESH_00006700000000000036	1059080	104	14,2
VG Sterley	DESH_00001400000000000056	1053046 1053066 1053054	2.800	465
VG Stipsdorf	DESH_90001000000000000415	1060079	214	50
VG WBV Stormarnsche Schweiz	DESH_90001000000000000292	1062045 1062021	4.700	720
VG Strukdorf Rosentraße	DESH_00000500000000000069	1060081	67	9
VG Strukdorf Schmiedestraße	DESH_00000500000000000087	1060081	64	7
VG Süderbrarup	DESH_00006700000000000057	1059083	4.000	612
VG WVV Tappendorf	DESH_00006600000000000168	1058159	490	53
VG WVVTheresienhof	DESH_00006500000000000038	1057067	267	68
VG Thumby	DESH_90001000000000000255	1058162	1.012	222
VG Wasserversorgsgen. Todenbüttel	DESH_00006600000000000173	1058164	1.160	232
Gemeinde	DESH_90001000000000000412	1060088	290	58
VG Todesfelde/Meierei_Mühlenstraße	DESH_00000500000000000092	1060088	67	7
VG Todesfelde/westl. Dorfstraße	DESH_00000500000000000077	1060088	300	60
VG WW Tökendorf Campingplatz	DESH_90001000000000000311	1057016	370	74
VG WW Tökendorf Lerchenweg	DESH_90001000000000000312	1057016	330	67
VG WW Trent	DESH_90001000000000000304	1057045	693	170
VG Ulsnis Süd	DESH_90001000000000000358	1059094	110	22
VG Ulsnis-Land 2	DESH_00006700000000000038	1059094	120	16,4
Wassergemeinschaft Vinzier	DESH_00002700000000000047	1062092	210	20

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG Wakendorf I	DESH_9000100000000000368	1060093 1062059 1062093	2.752	660
VG Wakendorf II	DESH_9000100000000000402	1060094	1.372	202
VG TWG Wangelau	DESH_0000140000000000060	1053128	210	54
VG WW Wankendorf	DESH_0000650000000000034	1057085	4.045	576
VG Verkehrsverein Wapelfeld	DESH_0000660000000000174	1058167	66	17
VG WW Warnau	DESH_9000100000000000305	1057086	401	68
VG Wasserwerk Warringholz	DESH_9000100000000000428	1058119 1058158 1058151 1058161 1058072	3.990	950
WBV Rumohr	DESH_9000100000000000182	1058144 1058001 1058143 1058153 1058076 1058141 1058053 1058063 1058094 1058108 1058139 1058018 1058138 1058105	4.950	880
VG WBV Wippendorf	DESH_9000100000000000189	1059109	833	100
VG Weede	DESH_9000100000000000416	1060096	1.014	205
VG Wasserliefergenossenschaft Weinberg e.G.	DESH_0000650000000000040	1057091	120	19,3
VG Wassergem. Tüteberg Westensee	DESH_0000660000000000175	1058171	105	20
VG WGN Hofkoppel-Ochsenkoppel Westensee	DESH_0000660000000000176	1058171	170	34
Wassergemeinschaft Bovenau e.V.	DESH_0000660000000000077	1058026	66	13,3
VG Wassergemeinschaft Emkendorf	DESH_0000660000000000107	1058049	150	30
VG WW Wildenhorst	DESH_9000100000000000310	1057066	105	52
VG WVG Witzhave Mitte	DESH_9000100000000000295	1062086	1.351	174
VG WVV Witzhave Ost w. V.	DESH_9000100000000000293	1062086	276	20
VG WVG Witzhave West	DESH_9000100000000000294	1062086	118	12
VG Witzeeze Krähenholz	DESH_0000140000000000061	1053132	70	12
VG Wulfen	DESH_9000100000000000261	1055046	180	34
VG Wassergenossenschaft Hürup	DESH_0000670000000000047	1059126	2.100	260
Wasserversorgungsgemeinschaft Steinwehr Bovenau	DESH_0000660000000000073	1058026	75	15
VG WVV Bovenau Wakendorf Windmühlenberg	DESH_0000660000000000087	1058026	89	20
VG WW Schenefeld	DESH_0000360000000000272	1061097	2.410	330
VG Zarnekau	DESH_9000100000000000266	1055041	630	61
VG Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG	DESH_0000060000000000016	1002000	1.500	158
VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	DESH_0000060000000000015	1002000	2.500	607
VR WGM Quern, Jürgensby 1	DESH_0000670000000000037	1059153	400	15
Wasserleitungsgenossenschaft Süderstapel	DESH_0000670000000000052	1059085	1.500	250

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WV Mühlenbarbek An de Au	DESH_0000360000000000262	1061071	150	90
SL - Saarland				
WVG 13 SHG Sonnenberg	DESL DESAL410012	10041100	700	80
WVG 9 Lauterbachtal	DESL DESAL410009	10041515 10041517 10041519	3.278	890
WVG 9 Lauterbachtal	DESL DESAL410009	10041517	3.278	890
WVG 9 Lauterbachtal	DESL DESAL410009	10041519	3.278	890
WVG Altland-Vogelsbüsch	DESL DESAL420015	10042116	180	22
WVG Brotdorf	DESL DESAL420014	10042113	3.615	486
WVG Losheim Nord-Zwalbach	DESL DESAL420010	10042112 10042117	4.068	594
WVG Losheim Nord-Zwalbach	DESL DESAL420010	10042117	4.068	594
WVG Mettlach 2	DESL DESAL420008	10042113 10042114	4.849	811
WVG Mettlach 2	DESL DESAL420008	10042114	4.849	811
WVG Mitlosheim-Rappweiler	DESL DESAL420012	10042112 10042117	2.195	227
WVG Mitlosheim-Rappweiler	DESL DESAL420012	10042117	2.195	227
WVG Perl 1	DESL DESAL420004	10042115	4.096	456
WVG Perl 2	DESL DESAL420013	10042115	4.505	539
WVG Wadern-Süd	DESL DESAL420011	10042116	4.631	751
WVG 2-Spiesermühltal	DESL DESAL430002	10043112 10043113 10043117	3.039	223
WVG 2-Spiesermühltal	DESL DESAL430002	10043113	3.039	223
WVG 2-Spiesermühltal	DESL DESAL430002	10043117	3.039	223
WVG 3-Würzbachtal	DESL DESAL430003	10041511 10043112 10043114 10043116 10045112	155	22
WVG 3-Würzbachtal	DESL DESAL430003	10043112	155	22
WVG 3-Würzbachtal	DESL DESAL430003	10043114	155	22
WVG 3-Würzbachtal	DESL DESAL430003	10043116	155	22
WVG 3-Würzbachtal	DESL DESAL430003	10045112	155	22
WVG 6-Winterbach/Wurzelbach	DESL DESAL430009	10043115	600	59
WVG 9-Beeden	DESL DESAL430007	10043114 10045114	202	23
WVG 9-Beeden	DESL DESAL430007	10045114	202	23
WVG_Kirkel	DESL DESAL450018	10045115	4.437	651
WVG_Wolfersheim	DESL DESAL450012	10045112	2.797	347
WVG 10 Kastel (Lehrbach- u. Peterberg-Quellen)	DESL DESAL460007	10046115	707	80
WVG 11 Nonnweiler (Quellen 1 u. 2)	DESL DESAL460008	10046115	745	127
WVG 12 Bierfeld (Quellen 1 u. 2 / Sitzerath / Primstal I (80/10/10)	DESL DESAL460009	10046115	542	89
WVG 13 Sitzerath (Quellen 1 u. 2 / Primstal I (95/5)	DESL DESAL460010	10046115	763	90
WVG 5 Oberkirchen (Bohrungen Gerrweiler)	DESL DESAL460011	10046111 10046117	1.416	188
WVG 5 Oberkirchen (Bohrungen Gerrweiler)	DESL DESAL460011	10046117	1.416	188

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WVG 6 Namborn (Rohrbacher Wiesen/Würzbachtal)	DESL DESAL460012	10046113	3.262	230
WVG 9 Primstal (Bohrung 3)	DESL DESAL460014	10046115	2.197	243
SN - Sachsen				
510015	DESN 510015	14521020	2.542	300
510020	DESN 510020	14521020	3.304	390
510025	DESN 510025	14521570	105	25
510030	DESN 510030	14521020	1.695	200
510040	DESN 510040	14521020	4.999	472
510050	DESN 510050	14521020	4.999	415
510060	DESN 510060	14521020	297	35
510070	DESN 510070	14521020	428	38
510080	DESN 510080	14521020	1.655	166
510090	DESN 510090	14521020	1.623	164
510100	DESN 510100	14521020	224	17
510110	DESN 510110	14521020	3.796	339
510130	DESN 510130	14521020	678	80
510140	DESN 510140	14521020	424	50
510170	DESN 510170	14521020	508	60
510180	DESN 510180	14521020	1.102	130
510200	DESN 510200	14521020	763	90
510210	DESN 510210	14521020	3.390	400
510220	DESN 510220	14521020	1.949	230
510230	DESN 510230	14521020	424	50
510240	DESN 510240	14521020	700	60
510250	DESN 510250	14521020	1.235	146
510255	DESN 510255	14521020	2.119	250
510260	DESN 510260	14521020	4.618	391
510270	DESN 510270	14521020	381	45
510280	DESN 510280	14521020	829	62
510290	DESN 510290	14521020	339	40
510300	DESN 510300	14521020	847	100
510310	DESN 510310	14521020	2.204	260
510320	DESN 510320	14521020	687	80
510340	DESN 510340	14521020	847	100
510350	DESN 510350	14521020	249	25
510360	DESN 510360	14521020	1.949	230
510370	DESN 510370	14521020	598	41
510380	DESN 510380	14521020	275	45
510390	DESN 510390	14521020	4.561	387
510395	DESN 510395	14521020	1.173	129
510400	DESN 510400	14521020	743	54
510405	DESN 510405	14521020	256	26
510410	DESN 510410	14521020	636	75
510420	DESN 510420	14521020	1.864	220
510430	DESN 510430	14521020	4.999	636
510440	DESN 510440	14521020	2.650	340
510450	DESN 510450	14521020	1.525	180
510460	DESN 510460	14521020	1.949	230
510470	DESN 510470	14521020	2.288	270
510480	DESN 510480	14521020	2.966	350
510490	DESN 510490	14521020	1.272	185
510500	DESN 510500	14521020	169	20

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
510510	DESN 510510	14521020	1.864	220
510520	DESN 510520	14521020	899	108
510530	DESN 510530	14521020	678	80
510540	DESN 510540	14521020	2.415	285
510550	DESN 510550	14521020	508	60
510560	DESN 510560	14521020	1.000	130
510570	DESN 510570	14521020	508	60
510580	DESN 510580	14521020	508	60
510590	DESN 510590	14521020	720	85
510595	DESN 510595	14521020	4.561	379
510600	DESN 510600	14522180	360	11
510610	DESN 510610	14521020	2.394	214
510620	DESN 510620	14522180	4.999	145
510630	DESN 510630	14522180	640	17
510640	DESN 510640	14522180	1.895	52
510650	DESN 510650	14522180	310	11
510660	DESN 510660	14522180	1.017	120
510670	DESN 510670	14522180	1.180	40
510680	DESN 510680	14522180	770	47
510690	DESN 510690	14522180	1.440	58
510700	DESN 510700	14522180	220	11
510710	DESN 510710	14522180	320	11
510720	DESN 510720	14522180	650	22
510730	DESN 510730	14522180	190	11
510740	DESN 510740	14522180	2.250	88
510750	DESN 510750	14523320	4.999	830
510755	DESN 510755	14523320	3.500	920
510760	DESN 510760	14523320	1.500	130
510765	DESN 510765	14523150	1.200	380
510770	DESN 510770	14523320	4.900	363
510780	DESN 510780	14523320	800	550
510790	DESN 510790	14523320	788	83
510800	DESN 510800	14523320	1.300	150
510810	DESN 510810	14523320	4.400	280
510820	DESN 510820	14523320	4.999	547
510830	DESN 510830	14523320	2.000	157
510840	DESN 510840	14523320	3.532	250
510850	DESN 510850	14523320	340	30
510860	DESN 510860	14523320	4.999	750
510880	DESN 510880	14523320	265	45
510890	DESN 510890	14523320	4.900	500
510900	DESN 510900	14523320	2.730	190
510910	DESN 510910	14523320	4.900	497
510940	DESN 510940	14523320	4.000	280
510950	DESN 510950	14523320	374	35
510960	DESN 510960	14523320	4.900	581
510970	DESN 510970	14523320	600	124
510980	DESN 510980	14521020	870	270
510990	DESN 510990	14523320	1.500	170
511000	DESN 511000	14523320	4.999	630
511010	DESN 511010	14523320	2.100	207
511020	DESN 511020	14523320	529	46
511030	DESN 511030	14523320	3.400	422

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
511040	DESN 511040	14523320	3.300	210
511050	DESN 511050	14523320	208	37
511060	DESN 511060	14523320	1.100	120
511070	DESN 511070	14523320	2.580	160
511090	DESN 511090	14523320	2.700	190
511100	DESN 511100	14523320	850	140
511110	DESN 511110	14523320	2.370	150
511130	DESN 511130	14523320	511	35
511135	DESN 511135	14523320	850	90
511140	DESN 511140	14524330	2.015	171
511150	DESN 511150	14524330	4.874	554
511160	DESN 511160	14524330	3.166	294
511170	DESN 511170	14524330	4.245	738
511180	DESN 511180	14524330	1.428	216
520020	DESN 520020	14625020	750	110
520030	DESN 520030	14625020	1.700	130
520040	DESN 520040	14625020	600	60
520050	DESN 520050	14625020	530	53
520060	DESN 520060	14625020	150	15
520070	DESN 520070	14625020	230	23
520090	DESN 520090	14625020	200	20
520100	DESN 520100	14625020	200	22
520110	DESN 520110	14625020	167	15
520120	DESN 520120	14625020	130	10
520130	DESN 520130	14625020	107	10
520140	DESN 520140	14625020	150	18
520150	DESN 520150	14625020	1.621	165
520160	DESN 520160	14625020	760	148
520170	DESN 520170	14625020	2.789	699
520180	DESN 520180	14625020	1.600	370
520190	DESN 520190	14625020	3.000	365
520200	DESN 520200	14625020	4.000	800
520210	DESN 520210	14625020	2.290	270
520220	DESN 520220	14625020	800	77
520230	DESN 520230	14625020	560	50
520240	DESN 520240	14625020	4.999	603
520250	DESN 520250	14625020	80	20
520260	DESN 520260	14625020	1.000	80
520270	DESN 520270	14625020	2.870	540
520280	DESN 520280	14625020	50	26
520290	DESN 520290	14625020	2.120	330
520300	DESN 520300	14625020	2.120	250
520310	DESN 520310	14625020	4.000	315
520320	DESN 520320	14625020	1.650	840
520330	DESN 520330	14625020	1.780	200
520340	DESN 520340	14626110	4.100	459
520350	DESN 520350	14626110	2.650	644
520370	DESN 520370	14626110	4.490	465
520380	DESN 520380	14626110	1.500	904
520390	DESN 520390	14626110	4.400	342
520400	DESN 520400	14626110	4.999	482
520410	DESN 520410	14626110	4.800	553
520420	DESN 520420	14626110	1.700	190

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
520430	DESN 520430	14626110	2.900	260
520440	DESN 520440	14626110	300	46
520450	DESN 520450	14626110	440	35
520460	DESN 520460	14626110	2.750	295
520470	DESN 520470	14626110	4.999	698
520480	DESN 520480	14626110	2.000	183
520490	DESN 520490	14626110	750	75
520500	DESN 520500	14626110	560	55
520510	DESN 520510	14626110	540	54
520520	DESN 520520	14626110	719	131
520530	DESN 520530	14626110	719	230
520540	DESN 520540	14626110	1.100	76
520550	DESN 520550	14626110	1.300	139
520560	DESN 520560	14626110	2.000	315
520562	DESN 520562	14626350	4.999	712
520564	DESN 520564	14626210	4.999	340
520566	DESN 520566	14626180	4.999	877
520570	DESN 520570	14627140	1.182	150
520580	DESN 520580	14627140	493	35
520590	DESN 520590	14627140	2.247	204
520600	DESN 520600	14627140	458	41
520610	DESN 520610	14627140	3.427	366
520630	DESN 520630	14627140	2.157	262
520640	DESN 520640	14627140	1.492	138
520650	DESN 520650	14628270	280	24
520660	DESN 520660	14628270	3.375	547
520670	DESN 520670	14628270	640	137
520680	DESN 520680	14628270	4.600	498
520690	DESN 520690	14628270	1.400	328
520710	DESN 520710	14628270	2.900	969
530010	DESN 530010	14730310	2.449	226
530030	DESN 530030	14730310	3.913	527
530040	DESN 530040	14730310	2.383	327
530050	DESN 530050	14730310	2.144	293
530080	DESN 530080	14729160	2.294	219
530110	DESN 530110	14729160	4.999	578
530120	DESN 530120	14729160	1.788	200
530130	DESN 530130	14729160	4.999	602
530140	DESN 530140	14729380	2.000	200
ST - Sachsen-Anhalt				
WVG WW Parchau	DEST 15086-K7 PARCHAU	15086015	1.324	150,5
WVG WW Quedlinburg-Münchenhof	DEST 15085-K2 MÜNCHENHOF	15085235	100	7
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	DEST 15085-2 HARZGERODE	15085145	3.949	864
WVG WW Bismark	DEST 15090-1 BISMARK	15090070 15081240	4.862	575,8
WVG WW Klebitz	DEST 15091-K1 KLEBITZ	15091391	188	19,1
WVG WW Berkau	DEST 15091-K2 BERKAU	15091375	1.296	125,9
WVG WW Mark Zwuschen	DEST 15091-K3 MARK ZWUSCH	15091145	411	49,7
WVG WW Schinne	DEST 15090-K1 SCHINNE	15090435 15090070 15090535	2.731	265,2

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WVG AIG Altenzaun	DEST 15090-K3 ALTENZAUN	15090270 15090245 15090010 15090610 15081135	1.108	277,2
WVG WW Flessau	DEST 15090-K5 FLESSAU	15090415	1.563	274
WVG WW Boock/Einwinkel	DEST 15090-K7 BOOCK/EINWI	15090007 15090415 15081030	2.742	276,1
WVG WW Arneburg	DEST 15090-K8 ARNEBURG	15090010 15090135 15090220	2.089	291,1
WVG WW Wünsch	DEST 15088-K1 WÜNSCH	15088235	2.014	270,1
WVG WW Hohenturm	DEST 15088-K2 HOHENTURM	15088195	1.695	173,7
WVG WW Esperstedt	DEST 15088-K3 ESPERSTEDT	15088340 15088265	1.942	156,2
WVG WW Klobikau	DEST 15088-K4 KLOBIKAU	15088025	552	60,3
WVG WW Uftrungen	DEST 15087-K2 UFTRUNGEN	15087412	1.382	320
WVG WW Stolberg Graubach	DEST 15087-K3 STOLBERG	15087412	1.131	97
WVG WW Grillenberg	DEST 15087-K4 GRILLENBERG	15087370 15087015	1.772	196
WVG PST Großleinungen	DEST 15087-K5 LEINUNGEN	15087370 15087412	1.461	226
WVG PST Großleinungen	DEST 15087-K5 LEINUNGEN	15087412	1.461	226
WVG WW Wettelrode	DEST 15087-K6 WETTELRODE	15087370	535	58
WVG WW Rottleberode	DEST 15087-K7 ROTTLEBEROD	15087412	1.425	177
WVG WW Roßla	DEST 15087-K8 ROßLA	15087412	3.180	328
WVG WW Questenberg	DEST 15087-K9 QUESTENBERG	15087412	131	13
WVG Quellfassung Agnesdorf	DEST 15087-K10 AGNESDORF	15087412	110	18
WVG WGA Kelbra	DEST 15087-K11 KELBRA	15087250	3.465	432
WVG WGA Hayn	DEST 15087-K12 HAYN	15087412	1.035	128
WVG PST Hainrode	DEST 15087-K13 HAINRODE	15087412	314	38
WVG WW Breitenstein	DEST 15087-K15 BREITENSTE	15087412	414	61
WVG WW Blankenheim	DEST 15087-K16 BLANKENHEI	15087070 15087015	1.776	228
WVG WGA Berga	DEST 15087-K18 BERGA	15087055	1.770	300
WVG WW Wüstenjerichow	DEST 15086-K1 WÜSTENJERIC	15086140	103	11,6
WVG WW Schopsdorf	DEST 15086-K2 SCHOPSDORF	15086140 15086040	548	83
WVG WW Theeßen	DEST 15086-K3 THEEßEN	15086140	1.769	183,2
WVG WW Tucheim	DEST 15086-K4 TUCHEIM	15086040	1.550	145,8
WVG WW Hohenseeden	DEST 15086-K5 HOHENSEEDEN	15086035 15086040	1.023	123,3
WVG WW Drewitz	DEST 15086-K6 DREWITZ	15086140	541	69,5
WVG WW Tröbsdorf	DEST 15084-K9 TRÖBSDORF	15084285	483	50,4
WVG WW Karsdorf	DEST 15084-K10 KARSDORF	15084250 15084360	1.795	274,8
WVG WW Markröhlitz	DEST 15084-K13 MARKRÖHLIT	15084170	1.100	82,2
WVG WW Görschen	DEST 15084-K14 GÖRSCHEN	15084335	291	35,6
WVG WW Gieckau	DEST 15084-K15 GIECKAU	15084560 15084335	1.108	131,2
WVG MW Haldensleben + Völpke	DEST 15083-K5 HDL+VÖLPKE	15083205 15083323	1.049	193

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
WVG MW Wienrode + Mockritz	DEST 15082-K2 MW WIEN/MOC	15082256 15082377	2.308	183,6
WVG MW Uftrungen + Dietersdorf	DEST 15087-K20 UFTR/DIETE	15087412 15087370	927	152
WVG WGA Stollen Tanner Strasse Trautenstein	DEST 15085-K6 STOLLEN TAN	15085228	443	64,6
WGA Teichtalstollen Königshütte	DEST 15085-K7 TEICHTALSTO	15085228	447	64,6
WVG MW WGA Burgstraße + WGA Duckborn Rübeland	DEST 15085-K8 MW RÜBELAND	15085228	887	86,1
WVG WW Mertendorf	DEST 15084-K6 MERTENDORF	15084335	866	62,2
WVG WW Saubach	DEST 15084-K16 SAUBACH	15084133	674	70,2
WVG WW Billroda-Ort	DEST 15084-K17 BILLRODA	15084132 15084133	856	82,3
WVG WW Wallroda	DEST 15084-K18 WALLRODA	15084015	81	29,7
WVG WW Velsdorf	DEST 15083-K1 VELSDORF	15083125	427	41
WVG WW Harbke/Tannenberg	DEST 15083-K2 HARBKE	15083275	1.896	217
WVG WW Born	DEST 15083-K3 BORN	15083557	220	23
WVG MW Beendorf + Haldensleben + Völpke	DEST 15083-K4 BEENDORF	15083060 15083411	1.816	172
WVG WW Diesdorf	DEST 15081-9 DIESDORF	15081105 15081095 15081225	2.890	768,4
WVG WW Nipkendey	DEST 15081-8 NIPKENDEY	15081095 15081105 15081455 15081545	2.604	824,2
TH - Thüringen				
GWV Vacha - VG 031 Vacha	DETH 63031	16063082	3.920	388
GWV Vacha - VG 032 Völkershausen	DETH 63032	16063082	1.550	268
GWV Vacha - VG 033 Unterbreizbach	DETH 63033	16063078	3.513	466
VG 001 Altenfeld	DETH 70001	16070002	1.075	100
VG 001 BB Hohenfelden	DETH 71001	16071032	372	137
VG 001 Frankenheim	DETH 66001	16066012	1.470	164
VG 001 Friedebach	DETH 75001	16075129	144	15
VG 001 Goldisthal	DETH 72001	16072006	473	41
VG 001 Günterode/Glasehausen	DETH 61001	16061049 16061045 16061039	1.545	500
VG 001 HB Prinzenschneise	DETH 55001	16071039 16055000 16071028 16071017	4.604	403
VG 001 Heringen	DETH 62001	16062064	2.386	450
VG 002 GWV Helmershausen	DETH 66002	16066093	1.553	183
VG 002 HB Crawinkel	DETH 67002	16067008	1.577	125
VG 002 Hohes Kreuz	DETH 61002	16061097 16061032 16061021 16061049 16061078 16061083 16061069	2.347	250

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 002 Schlegel	DETH 75002	16075004 16075062 16075097 16075042	3.019	455
VG 002 Ummerstadt	DETH 69002	16069052	532	59
VG 003 Blankenberg, obere Zone	DETH 75003	16075003	381	80
VG 003 Gleichamberg	DETH 69003	16069062	1.004	101
VG 003 HB Wöllnitz	DETH 53003	16053000	1.047	120
VG 003 Herreden	DETH 62003	16062041	591	50
VG 003 Lichtentanne	DETH 73003	16073067	292	22
VG 003 Naundorf	DETH 77003	16077044	347	80
VG 003 Pölzig	DETH 76003	16076006 16052000 16076028 16076058	2.315	315
VG 003 Rengelrode	DETH 61003	16061045 16061091	657	80
VG 003 Roßdorf	DETH 66003	16066059 16066033 16066025 16066064 16066061	3.121	727
VG 003 TB Möbisburg	DETH 51003	16051000	170	30
VG 004 Arnstadt-Süd / Obere Gera	DETH 70004	16070004	581	46
VG 004 Burgwenden	DETH 68004	16068047 16068041 16068003 16068034	2.425	666
VG 004 Gleina	DETH 76004	16076003	114	12
VG 004 GWV Veilsdorf	DETH 69004	16069053	2.283	345
VG 004 HB Sonnenhöhe	DETH 71004	16071004	2.930	504
VG 004 Kirchheilingen	DETH 64004	16064062 16064064 16064061 16064036 16064033	1.946	72
VG 004 Metzels - Christes	DETH 66004	16066044 16066015	1.391	141
VG 004 Steinheid	DETH 72004	16072013	1.268	114
VG 004 Stollen Heckenbruch	DETH 73004	16073067	263	35
VG 005 Ahlendorf, Crossen, Hartmannsdorf	DETH 74005	16074012 16074038	2.881	428
VG 005 Blankenberg, untere Zone	DETH 75005	16075003	350	90
VG 005 Elgersburg / Geraberg-Just	DETH 70005	16070019 16070011	1.415	156
VG 005 Exdorf	DETH 66005	16066094	383	43
VG 005 GWV Harras HB	DETH 69005	16069012	936	87
VG 005 HB Großheringen	DETH 71005	16071022	655	95
VG 005 Landsendorf	DETH 73005	16073106	128	9
VG 005 Rehungen	DETH 62005	16065032 16062049	694	85
VG 005 Reichardtsdorf	DETH 76005	16076012 16076003	4.552	660

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 005 TWA Tambach	DETH 67005	16067065 16067025	2.200	310
VG 006 BB Willerstedt	DETH 71006	16071101	763	126
VG 006 Frankenhain / Gräfenroda-Hopfenberg	DETH 70006	16070024 16070014	949	120
VG 006 Goßmannsrod	DETH 69006	16069053	462	34
VG 006 GWV Lotschen	DETH 74006	16074081	325	36
VG 006 Jüchsen	DETH 66006	16066094	1.539	176
VG 006 Kölleda (Weimarische Straße)	DETH 68006	16068034	90	25
VG 006 Mehna	DETH 77006	16077031	269	20
VG 006 Oswaldquelle	DETH 67006	16067065	4.069	507
VG 006 Pottiga	DETH 75006	16075002 16075086	917	90
VG 006 Rabenäußig	DETH 72006	16072023	321	25
VG 006 Uder	DETH 61006	16061097	2.500	300
VG 007 Bürden	DETH 69007	16069024	235	22
VG 007 Gehlberg	DETH 70007	16070017	725	93
VG 007 Göllnitz	DETH 77007	16077009	401	50
VG 007 HB Rotenberg	DETH 67007	16067064	4.093	586
VG 007 PW Albersdorf	DETH 74007	16074005 16074001 16074105 16074082	905	120
VG 007 Quelle Zedlitz und Sirbis	DETH 76007	16076086	456	40
VG 007 Rustenfelde	DETH 61007	16061082	504	198
VG 007 Sachsenhausen	DETH 71007	16071011 16071097 16071047 16071051 16071081 16071082 16071023 16071101	4.932	337
VG 007 Wendehausen	DETH 64007	16064074	2.339	228
VG 008 Ellingshausen	DETH 66008	16066018	280	104
VG 008 Faulungen	DETH 64008	16064074	475	39
VG 008 Geraberg-Geschwenda-Angelroda	DETH 70008	16070019 16070021 16070003	3.963	602
VG 008 GWV Leutenberg	DETH 73008	16073106	1.742	140
VG 008 Heichelheim	DETH 71008		1.188	38
VG 008 Kirchgandern	DETH 61008	16061057	600	90
VG 008 Kleinbodungen	DETH 62008	16062029 16062025	682	140
VG 008 Quelle Zedlitz	DETH 76008	16076086	99	10
VG 008 Silbitz Guss	DETH 74008	16074092	0	21
VG 009 Ebenhards	DETH 69009	16069024	250	20
VG 009 Großbreitenbach	DETH 70009		4.164	475
VG 009 HB Schmerbach	DETH 67009	16067072	700	74
VG 009 Hessenau	DETH 61009	16061007 16061001	618	300
VG 009 Hildebrandshausen	DETH 64009	16064074	386	25
VG 009 Hornsgrün mit Quelle Rabis	DETH 75009	16075062	200	150
VG 009 Mengersgereuth-Hämmern	DETH 72009	16072023	2.765	239

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 009 Schwarza	DETH 66009	16066065	1.403	186
VG 009 SL Seifersdorf	DETH 76009	16076086	66	5
VG 009 TB Mörsdorf	DETH 74009	16074059	461	100
VG 009 Udersleben	DETH 65009	16065003	776	67
VG 010 Arenshausen	DETH 61010	16061001	1.026	110
VG 010 Gräfenroda-Liebenstein	DETH 70010	16070024 16070033	3.550	702
VG 010 HB Thielberg	DETH 67010	16067072	1.698	200
VG 010 Lengenfeld/Stein - Effelder Tal	DETH 64010	16064074	400	49
VG 010 Neudeck	DETH 76010	16076093 14524300	2.565	800
VG 010 Neuendambach	DETH 69010	16069024	54	6
VG 010 Neuenmörbitz	DETH 77010	16077023	78	8
VG 010 Reichenbach b.Unterloquitz	DETH 73010	16073067	90	7
VG 010 Sülzhayn	DETH 62010	16062005 16062065	1.247	200
VG 010 TB St. Gangloff	DETH 74010	16074093	1.262	115
VG 010 WVA Helmsgrün	DETH 75010	16075062	532	50
VG 011 Anrode	DETH 64011	16064073	2.140	184
VG 011 BB Schwarzhausen	DETH 67011	16067072	785	90
VG 011 Bollberg	DETH 74011	16074006 16074069	355	30
VG 011 Gerhardtsgereuth	DETH 69011	16069024	206	16
VG 011 Hohengandern	DETH 61011	16061048	560	70
VG 011 Kyffhäuser	DETH 65011	16065085	15	25
VG 011 Marktgölitz	DETH 73011	16073067	416	53
VG 011 Niedersachswerfen	DETH 62011	16062016 16062065	3.633	850
VG 011 Sturm, Langenleuba-Niederh., Boderitz	DETH 77011	16077023	65	8
VG 011 Wassergenossenschaft Helmsgrün	DETH 75011	16075062	200	30
VG 012 Gerbershausen	DETH 61012	16061036	684	140
VG 012 HB Dittelsquelle	DETH 67012	16067053	3.000	448
VG 012 HB Herrenreuth	DETH 76012	16076022	2.150	420
VG 012 Heubisch/Mupperg	DETH 72012	16072005	1.087	126
VG 012 Obermehler	DETH 64012	16064052 16064072	349	27
VG 012 Saaldorf, Stollen Silberknie	DETH 75012	16075062	326	24
VG 012 Steinthaleben	DETH 65012	16065085	525	46
VG 012 Tachbach	DETH 69012	16069051	114	8
VG 012 TB Eichenberg	DETH 74012	16074016	440	90
VG 013 Döhlen	DETH 73013	16073067	60	6
VG 013 Göllingen	DETH 65013	16065085	1.379	140
VG 013 Hamma	DETH 62013	16062064	309	35
VG 013 Körner Lochmühle	DETH 64013	16064072 16064052	1.539	221
VG 013 PW Schönbrunn	DETH 75013	16075135	540	110
VG 013 Qu Pfaffengrund, Fischbach	DETH 69013	16069043	129	10
VG 013 Quelle Unterdörfer Wand	DETH 66013	16066069	1.100	110
VG 013 Schönhagen	DETH 61013	16061084	141	36
VG 013 Tautenhain	DETH 77013	16077036	1.313	139
VG 013 ZWVA Freienorla	DETH 74013	16074021 16074065	535	70

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 014 HB Görschnitz (Sachsen)	DETH 76014	16076022	452	40
VG 014 HB Körner	DETH 64014	16064066 16064037	3.399	566
VG 014 HB Schleusingerneundorf	DETH 69014	16069059	768	115
VG 014 Heinersdorf	DETH 75014	16075134 16075133 16075135 16075062	1.613	391
VG 014 Lenterode	DETH 61014	16061065	297	130
VG 014 Merkers-Dorndorf	DETH 63014	16063101	3.781	453
VG 014 Oberheldrungen	DETH 65014	16065052 16065034	831	80
VG 014 Quelle Hermannsberg	DETH 66014	16066051	300	26
VG 014 Unterloquitz	DETH 73014	16073067	304	26
VG 015 Ebersdorf	DETH 75015	16075135	1.329	100
VG 015 HB Silbach	DETH 69015	16069059	65	15
VG 015 HB Spießberg Finsterbergen	DETH 67015	16067019	1.370	250
VG 015 Heldrungen	DETH 65015	16065033 16065052 16065031	3.442	442
VG 015 Hockeroda	DETH 73015	16073038	208	28
VG 015 Hohenbergen	DETH 64015	16064057 16064029	316	38
VG 015 Ilmenau-Manebach	DETH 70015	16070029	1.415	157
VG 015 Quelle Am Sportplatz	DETH 66015	16066051	600	54
VG 015 Röhrig	DETH 61015	16061077	256	65
VG 015 Uthleben	DETH 62015	16062064	1.179	110
VG 015 VST Fröbersgrün (Sachsen)	DETH 76015	16076022 14523100 16076087	535	50
VG 015 Weißendietz	DETH 63015	16063075 16063029	1.134	139
VG 016 Altenstein	DETH 63016	16063099	5	21
VG 016 Bornhagen	DETH 61016	16061036 16061014	318	60
VG 016 GWV Waldau	DETH 69016	16069058 16069059	1.724	172
VG 016 HB Dachwig	DETH 67016	16067009	1.637	360
VG 016 Ilmenau-Nord	DETH 70016	16070029 16070034	4.498	678
VG 016 Kleinroda / Donndorf	DETH 65016	16065061 16065013	1.526	150
VG 016 TB Am Schwimmbad Schlotheim	DETH 64016	16064052 16064057	1.161	119
VG 016 TB Eichicht	DETH 73016	16073038	1.650	208
VG 016 TB Hummelshain	DETH 74016	16074042	641	56
VG 016 Zoppoten	DETH 75016	16075135	730	80
VG 017 Bairoda	DETH 63017	16063099	287	39
VG 017 Birkhausen	DETH 76017	16076088	80	6
VG 017 Gehofen	DETH 65017	16065019 16065047	983	77
VG 017 HB Candelaber	DETH 67017	16067083 16067019	2.656	229

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 017 HB Schlotheim	DETH 64017	16064043 16064057	3.704	388
VG 017 Lindewerra	DETH 61017	16061066	270	60
VG 017 Lückenmühle	DETH 75017	16075134	2.566	400
VG 017 Möhrenbach	DETH 70017		718	65
VG 017 QU Eichicht	DETH 73017	16073038	525	30
VG 017 Steinbach-Hallenberg / Unterschönau	DETH 66017	16066069 16066077	3.900	353
VG 017 ZV Lugau/Sachsen	DETH 77017	16077039 16077012	251	20
VG 018 Breternitz	DETH 73018	16073038	672	100
VG 018 HB Tiefenbach, Sachsenbrunn	DETH 69018	16069039	960	150
VG 018 Kaliwerk Roßleben	DETH 65018	16065035 16065061 16065042 16065046	2.775	750
VG 018 Liebengrün	DETH 75018	16075134	1.060	110
VG 018 Neusiß	DETH 70018	16070037	220	20
VG 018 Pfarrteichquelle	DETH 74018	16074097 16074077 16074017 16074066 16074047	1.499	118
VG 018 Rotterode	DETH 66018	16066001 16066062	1.310	120
VG 018 Thalwenden	DETH 61018	16061096	384	348
VG 019 Blintendorf	DETH 75019	16075131 16075132	946	212
VG 019 Fretterode	DETH 61019	16061033	204	72
VG 019 HB Großenbach, Sachsenbrunn	DETH 69019	16069039	850	142
VG 019 Neustadt am Rennsteig	DETH 70019		1.081	110
VG 019 Porzellanwerk Kahla	DETH 74019	16074044	20	45
VG 019 Roßleben	DETH 65019	16065061	4.948	905
VG 019 Unterwellenborn-Saalthal	DETH 73019	16073111	24	50
VG 020 HB Stelzner Berg	DETH 69020	16069012 16069039	433	52
VG 020 Hirschberg	DETH 75020	16075046	2.270	186
VG 020 Steinbach	DETH 63020	16063099	1.144	137
VG 020 Wahlhausen	DETH 61020	16061102	310	68
VG 020 Wiehe	DETH 65020	16065081	1.895	332
VG 021 Asbach	DETH 66021	16066063	510	40
VG 021 Eisfeld	DETH 69021	16069012	4.130	560
VG 021 GWV Reinstädt	DETH 74021	16074004 16074076 16074034	1.224	118
VG 021 Langenroda	DETH 65021	16065081	259	28
VG 021 Lausnitz	DETH 73021	16073111	157	10
VG 021 Lengenfeld/Stein - Spreuwinkel	DETH 64021	16064074	880	116
VG 021 Plaue	DETH 70021	16070043	1.930	278
VG 021 Sparnberg	DETH 75021	16075046	161	15
VG 021 Vatterode	DETH 61021	16061024	108	10
VG 022 Mackenrode	DETH 61022	16061068	505	144
VG 022 Mödlareuth	DETH 75022	16075131	256	24
VG 022 Seifartsdorf	DETH 74022	16074092	161	30

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 022 Stelzen	DETH 69022	16069039	110	8
VG 022 Struth-Helmershof	DETH 66022	16066023	1.276	140
VG 023 Saargrund	DETH 69023	16069039	374	18
VG 023 Schnellbach	DETH 66023	16066023	1.060	130
VG 023 Wetterau, Gefell	DETH 75023	16075131 16075046	1.590	166
VG 023 Wüstheuterode	DETH 61023	16061111	635	151
VG 024 Gefell	DETH 75024	16075131	1.189	151
VG 024 Schmiedefeld am Rennsteig	DETH 70024	16070046	1.841	197
VG 024 Seligenthal	DETH 66024	16066023	1.600	245
VG 024 Springmühle	DETH 61024	16061067 16061045 16061004	1.298	180
VG 024 Wöllmisse	DETH 74024	16074085 16074086	1.479	160
VG 025 Fürstenhagen	DETH 61025	16061067	68	48
VG 025 HB Meisenanger, Fehrenbach	DETH 69025	16069061	893	77
VG 025 Hohleborn	DETH 66025	16066023	410	52
VG 025 Ölsnitzquelle	DETH 74025	16074045 16074071 16074053 16074107 16074108	941	51
VG 025 Schaderthal	DETH 73025	16073067	132	8
VG 025 Willersdorf	DETH 75025	16075132	1.106	87
VG 026 Heubach, Mischwasser	DETH 69026	16069061 16069042	912	52
VG 026 Martinfeld	DETH 61026	16061113	640	168
VG 026 Oberkoskau	DETH 75026	16075132	51	4
VG 026 Oberloquitz	DETH 73026	16073067	221	20
VG 026 Trusetal - Gehegestollen	DETH 66026	16066074 16066013	3.950	320
VG 026 TWA Dorndorf-Steudnitz	DETH 74026	16074011	1.970	235
VG 026 Wachsenburg	DETH 70026	16070028 16070023 16070004	3.341	387
VG 027 Dieterode	DETH 61027	16061028 16061023	192	30
VG 027 Heubach, HB Sportplatz	DETH 69027	16069061	244	76
VG 027 Kleingeschwenda	DETH 73027	16073108 16073077	1.186	190
VG 027 Tanna	DETH 75027	16075132	2.880	337
VG 027 TWA Jenalöbnitz	DETH 74027	16074054 16074026 16074043	676	80
VG 028 Forstbach	DETH 75028	16075132	273	22
VG 028 Heubach, HB Schafberg	DETH 69028	16069061	200	77
VG 028 Kleinschmalkalden - Mommelst.-Solmb.	DETH 66028	16066023	1.450	185
VG 028 Krombach	DETH 61028	16061062	217	30
VG 028 Pippelsdorf	DETH 73028	16073067	69	4
VG 028 TWA Porstendorf	DETH 74028	16074063 16074026	1.105	160
VG 029 Brotterode	DETH 66029	16066074	2.950	600

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 029 Oberer HB, Schnett	DETH 69029	16069061	156	67
VG 029 Rüstungen	DETH 61029	16061113	278	30
VG 029 TWA Thalbürgel	DETH 74029	16074009 16074068 16074061 16074028 16074086	3.417	755
VG 029 Wickersdorf	DETH 73029	16073108	250	20
VG 030 Langenbuch	DETH 75030	16075098	320	13
VG 030 Reichmannsdorf	DETH 73030	16073068	963	110
VG 030 Weidenbach	DETH 61030	16061068	137	75
VG 030 ZWVA Stöben	DETH 74030	16074011	77	10
VG 031 Lippelsdorf	DETH 73031	16073028	168	14
VG 031 Lössau	DETH 75031	16075098	360	51
VG 031 Masserberg	DETH 69031	16069061	1.401	130
VG 031 Schwobfeld	DETH 61031	16061086 16061085	283	40
VG 031 Trusetal - Qu Laudenbach	DETH 66031	16066074	650	60
VG 031 ZWVA Silbitz	DETH 74031	16074012 16074092	703	50
VG 032 Asbach	DETH 61032	16061002 16061024	160	150
VG 032 Breitenhain	DETH 75032	16075073 16075106	304	32
VG 032 Gebersdorf	DETH 73032	16073028	265	14
VG 032 Gießübel, mittlerer HB	DETH 69032	16069042	488	75
VG 032 Heßles	DETH 66032	16066022	390	48
VG 032 TB Lindig	DETH 74032	16074052	274	23
VG 033 Gießübel, unterer HB	DETH 69033	16069042	140	15
VG 033 Helmers	DETH 66033	16066063	216	25
VG 033 Lichtenau	DETH 75033	16075073	183	18
VG 033 Volkerode	DETH 61033	16061098	267	130
VG 034 Biberschlag	DETH 69034	16069042	744	53
VG 034 Gräfenthal - Lichtenhain	DETH 73034	16073028	183	40
VG 034 Wiesenfeld	DETH 61034	16061105	255	60
VG 034 Wohnheime und Vogtlandwerkstätten Stelzen	DETH 75034	16075132	67	12
VG 034 Zillbach	DETH 66034	16066064	500	50
VG 035 Blankenberg, mittlere Zone	DETH 75035	16075003	350	50
VG 035 Buchbach	DETH 73035	16073028	53	5
VG 035 Geisenhain	DETH 74035	16074022 16074024 16074103 16074056	948	77
VG 035 HB Themar	DETH 69035	16069051	786	410
VG 035 Lehna	DETH 61035	16061113	77	30
VG 036 Ershausen	DETH 61036	16061113	1.196	534
VG 036 Kahla - untere Druckzone	DETH 74036	16074031 16074048 16074044 16074052	4.434	578
VG 036 Kamelsquelle	DETH 69036	16069051	12	10
VG 036 Oepfershausen	DETH 66036	16066053	528	56
VG 037 Bremsnitz	DETH 74037	16074007	160	11

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m³/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 037 Gräfenthal	DETH 73037	16073028	1.717	60
VG 037 Wahns	DETH 66037	16066083	498	44
VG 037 Wilbich	DETH 61037	16061113	403	176
VG 038 Greuda	DETH 74038	16074002	113	10
VG 038 Pfaffschwende	DETH 61038	16061075	386	144
VG 039 Kella	DETH 61039	16061056	552	56
VG 039 Kleinpürschütz	DETH 74039	16074087 16074033 16074044	4.834	250
VG 039 Limbach	DETH 73039	16073067	79	5
VG 039 Wallbachtal	DETH 66039	16066085 16066056 16066084	3.441	463
VG 040 Deicheroda	DETH 63040	16063078	56	6
VG 040 Geismar	DETH 61040	16061035	984	110
VG 040 Wittmannsgereuth	DETH 73040	16073108	95	7
VG 041 Bebendorf	DETH 61041	16061035	171	48
VG 041 Unterkatz	DETH 66041	16066075	437	43
VG 042 Großtöpfer	DETH 61042	16061035	150	20
VG 042 Oberkatz	DETH 66042	16066048	273	30
VG 042 Schloßkulm	DETH 73042	16073109	75	6
VG 042 Trockenborn	DETH 74042	16074102	650	68
VG 043 Aschenhausen	DETH 66043	16066002	192	19
VG 043 Naundorf	DETH 73043	16073076 16073109	2.268	450
VG 043 Reinholterode	DETH 61043	16061089 16061076	1.402	218
VG 043 Unterbodnitz	DETH 74043	16074104 16074064 16074089	688	54
VG 044 Cumbach	DETH 73044	16073076	2.952	210
VG 044 Geisleden	DETH 61044	16061047 16061034 16061061	2.754	960
VG 044 Kaltensundheim	DETH 66044	16066035	949	162
VG 045 Etzelbach	DETH 73045	16073109	421	132
VG 045 Mittelsdorf	DETH 66045	16066036	261	21
VG 046 Kaltenwestheim	DETH 66046	16066036	765	73
VG 046 Weißen	DETH 73046	16073109	637	100
VG 047 Unterweid	DETH 66047	16066078	503	43
VG 047 Weißenborn	DETH 61047	16061117	4.375	420
VG 047 Zeutsch	DETH 73047	16073109	806	43
VG 048 Beinrode	DETH 61048	16061054	20	10
VG 048 Heilingen	DETH 73048	16073109	332	74
VG 048 Oberweid - Alter Hochbehälter	DETH 66048	16066052	465	43
VG 049 Oberweid - Anfallquelle	DETH 66049	16066052	120	9
VG 049 Rödelwitz	DETH 73049	16073109	230	17
VG 050 Großbartloff	DETH 61050	16061041	1.009	83
VG 050 Probstzella	DETH 73050	16073067	1.518	165
VG 050 Reichenhausen	DETH 66050	16066019	208	40
VG 051 Engerda	DETH 73051	16073109	356	45
VG 051 Erbenhausen	DETH 66051	16066019	218	22
VG 051 Kefferhausen	DETH 61051	16061025 16061055	803	115

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag^3
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 052 Schafhausen	DETH 66052	16066019	211	23
VG 053 Kleinkochberg	DETH 73053	16073109	62	6
VG 053 Leinetal I	DETH 61053	16061115	3.574	594
VG 053 Melpers	DETH 66053	16066043	104	9
VG 054 Bettenhausen	DETH 66054	16066093	779	87
VG 054 Großkochberg	DETH 73054	16073109	858	128
VG 055 Seeba	DETH 66055	16066093	132	22
VG 055 Teichweiden	DETH 73055	16073109	212	40
VG 056 Gerterode	DETH 61056	16061022 16061038	1.850	140
VG 056 Sülzfeld	DETH 66056	16066073	878	56
VG 056 Teichel	DETH 73056	16073105	585	100
VG 057 Hermannsfeld	DETH 66057	16066093	931	123
VG 057 Milbitz	DETH 73057	16073105	91	16
VG 058 Heilsberg	DETH 73058	16073105	228	25
VG 059 Berkach	DETH 66059	16066094	927	40
VG 059 Großbodungen	DETH 61059	16061117	1.523	169
VG 059 Teichröda	DETH 73059	16073105	345	148
VG 060 Bermbach	DETH 66060	16066008 16066082 16066069	3.630	347
VG 060 Geitersdorf	DETH 73060	16073105	92	7
VG 060 Niederorschel / Reifenstein / Rüdigershagen	DETH 61060	16061074 16061043 16061059	4.336	406
VG 060 Stadtlengsfeld	DETH 63060	16063072 16063084	2.639	335
VG 061 Lichstedt	DETH 73061	16073076	187	36
VG 061 Obendorf	DETH 66061	16066094	148	19
VG 062 Eichfeld	DETH 73062	16073076	220	12
VG 062 Geba	DETH 66062	16066093	83	7
VG 063 Partschefeld	DETH 73063	16073109	121	15
VG 064 Mötzelbach	DETH 73064	16073109	105	70
VG 066 Keilhau	DETH 73066	16073076	99	6
VG 067 Kleingölitz	DETH 73067	16073005	105	8
VG 068 Tellbach	DETH 73068	16073005 16073076 16073112	1.373	750
VG 069 Bad Blankenburg	DETH 73069	16073005	3.300	210
VG 074 Schwarzburg	DETH 73074	16073082	650	88
VG 075 Oberwirbach	DETH 73075	16073005	116	9
VG 076 Dittrichshütte	DETH 73076	16073108	819	187
VG 078 Döschnitz	DETH 73078	16073017	270	33
VG 079 Wittgendorf	DETH 73079	16073101	209	30
VG 080 Gehaus	DETH 63080	16063072	651	79
VG 083 Unterwirbach	DETH 73083	16073108	300	72
VG 084 Sportplatz Bad Blankenburg	DETH 73084	16073108 16073005	3.386	638
VG 090 Oechsen	DETH 63090	16063062	630	85
VG 099 Rhönbrauerei Kaltennordheim	DETH 63099	16063102	5	45
VG 111 Geisa-Buttlar	DETH 63111	16063032 16063011 16063068	4.922	720

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 125 GWV Eisenach-Süd-Sättelstädt	DETH 63125	16063098 16063092	1.480	186
VG 130 Otzbach	DETH 63130	16063032	130	14
VG 150 Geblar	DETH 63150	16063032	59	4
VG 160 GWV Spahl-Geismar	DETH 63160	16063032	940	120
VG 180 Ketten	DETH 63180	16063032	250	38
VG 190 Walkes	DETH 63190	16063032	59	7
VG 200 Jenoptik AG	DETH 53200	16053000	0	120
VG 200 Motzlar	DETH 63200	16063068	339	27
VG 210 Kranlucken	DETH 63210	16063068	286	29
VG 220 Zitters	DETH 63220	16063068	51	5
VG 230 Gerstengrund	DETH 63230	16063033	66	7
VG 240 Brunnhartshausen	DETH 63240	16063009	289	32
VG 260 Föhlritz	DETH 63260	16063009	76	7
VG 280 Andenhausen	DETH 63280	16063102	231	20
VG 290 GWV Oberes Feldatal	DETH 63290	16063059 16063093 16063023 16063102 16063016	2.303	289
VG 300 Klings	DETH 63300	16063102	478	48
VG 310 Dermbach	DETH 63310	16063015 16063086	3.845	557
VG 334 Kaltennordheim - HB Umpfen	DETH 63334	16063102	307	43
VG 335 Kaltennordheim - HB Hut	DETH 63335	16063102	1.447	203
VG 336 Kaltenlengsfeld	DETH 63336	16063102	417	45
VG 340 Urnshausen	DETH 63340	16063081	760	117
VG 401 Großburschla	DETH 63401	16063076	1.058	107
VG 402 Treffurt	DETH 63402	16063076	2.348	291
VG 403 Nazza-Hallungen	DETH 63403	16063058 16063037	879	84
VG 404 Ebenshausen-Frankenroda-Falken	DETH 63404	16063028 16063076 16063019	1.741	133
VG 405 Schnellmannshausen	DETH 63405	16063076	873	76
VG 406 Ifta	DETH 63406	16063039	1.146	125
VG 407 Mihla	DETH 63407	16063055 16063049	3.022	281
VG 408 Creuzburg	DETH 63408	16063013	2.393	308
VG 410 GWV Eisenach West	DETH 63410	16063046 16056000	2.210	288
VG 411 Neustädt	DETH 63411	16063097	2.024	200
VG 412 Gerstungen	DETH 63412	16063097	3.300	775
VG 413 Großensee	DETH 63413	16063036	215	18
VG 414 Dankmarshausen	DETH 63414	16063014	1.162	170
VG 416 Wolfsburg / Unkeroda	DETH 63416	16063089	735	64
VG 417 Marksuhl	DETH 63417	16063052 16063024	2.059	445
VG 418 Etterwinden	DETH 63418	16063094	651	52
VG 419 Eckardtshausen	DETH 63419	16063052	506	42
VG 421 Mosbach	DETH 63421	16063092	1.267	119
VG 422 Ruhla, oberer Ortsteil	DETH 63422	16063066	2.083	219
VG 423 Ruhla - Thal - Kittelsthal	DETH 63423	16063066	3.660	404
VG 424 Clausberg	DETH 63424	16063097	75	15

Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes	Code des Wasserversorgungsgebietes		Versorgte Bevölkerung	Wasservolumen in m^3/Tag[3]
	ID[1]	LAU2[2]		
VG 425 Bolleroda - Beuernfeld	DETH 63425	16063098	201	18
VG 426 Behringen	DETH 63426	16063098	3.448	480
VG 427 Berka vor dem Hainich	DETH 63427	16063006	853	56
VG 428 Bischofroda	DETH 63428	16063008	701	52
VG 430 Wartburgleitung	DETH 63430	16063052 16056000	88	40
VG 434 Kali und Salz, Unterbreizbach, Schacht II	DETH 63434	16063078	0	21

Tab. A2-1 **|** Wasserversorgungsgebiete, in denen die Mindesüberwachungshäufigkeit nicht eingehalten wurde (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) - **Berichtsjahr 2014**

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBE	11001-01	Ammonium	4	3
2014	DEBE	11001-01	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBE	11001-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEBE	11001-01	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBE	11001-01	Färbung	4	3
2014	DEBE	11001-01	Geruch	4	3
2014	DEBE	11001-01	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBE	11001-01	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBE	11001-01	Natrium	1	0
2014	DEBE	11001-01	Trübung	4	3
2014	DEBE	11001-01	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEBE	11001-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11001-04	Ammonium	4	1
2014	DEBE	11001-04	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBE	11001-04	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DEBE	11001-04	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBE	11001-04	Färbung	4	3
2014	DEBE	11001-04	Geruch	4	3
2014	DEBE	11001-04	Geschmack	4	3
2014	DEBE	11001-04	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBE	11001-04	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBE	11001-04	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11001-04	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11001-04	Selen	1	0
2014	DEBE	11001-04	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11001-04	Trübung	4	3
2014	DEBE	11001-04	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEBE	11005-01	Clostridium perfringens	4	3
2014	DEBE	11005-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11005-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11005-01	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBE	11005-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11005-02	Ammonium	4	3
2014	DEBE	11005-02	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBE	11005-02	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DEBE	11005-02	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBE	11005-02	Färbung	4	0
2014	DEBE	11005-02	Geruch	4	0
2014	DEBE	11005-02	Geschmack	4	0
2014	DEBE	11005-02	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBE	11005-02	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBE	11005-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11005-02	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11005-02	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBE	11005-02	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11005-02	Trübung	4	2
2014	DEBE	11005-02	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBE	11007-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBE	11007-01	Aluminium	1	0
2014	DEBE	11007-01	Benzol	1	0
2014	DEBE	11007-01	Bor	1	0
2014	DEBE	11007-01	Bromat	1	0
2014	DEBE	11007-01	Chlorid	1	0
2014	DEBE	11007-01	Chrom	1	0
2014	DEBE	11007-01	Cyanid	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBE	11007-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DEBE	11007-01	Färbung	4	0
2014	DEBE	11007-01	Fluorid	1	0
2014	DEBE	11007-01	Geruch	4	0
2014	DEBE	11007-01	Geschmack	4	0
2014	DEBE	11007-01	Natrium	1	0
2014	DEBE	11007-01	Nitrat	1	0
2014	DEBE	11007-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11007-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBE	11007-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11007-01	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBE	11007-01	Quecksilber	1	0
2014	DEBE	11007-01	Selen	1	0
2014	DEBE	11007-01	Sulfat	1	0
2014	DEBE	11007-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBE	11007-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11007-01	Trübung	4	0
2014	DEBE	11007-01	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBE	11008-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBE	11008-01	Aluminium	1	0
2014	DEBE	11008-01	Ammonium	4	1
2014	DEBE	11008-01	Antimon	1	0
2014	DEBE	11008-01	Arsen	1	0
2014	DEBE	11008-01	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBE	11008-01	Benzol	1	0
2014	DEBE	11008-01	Blei	1	0
2014	DEBE	11008-01	Bor	1	0
2014	DEBE	11008-01	Bromat	1	0
2014	DEBE	11008-01	Cadmium	1	0
2014	DEBE	11008-01	Chlorid	1	0
2014	DEBE	11008-01	Chrom	1	0
2014	DEBE	11008-01	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBE	11008-01	Cyanid	1	0
2014	DEBE	11008-01	Eisen	1	0
2014	DEBE	11008-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEBE	11008-01	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBE	11008-01	Fluorid	1	0
2014	DEBE	11008-01	Geruch	4	3
2014	DEBE	11008-01	Geschmack	4	0
2014	DEBE	11008-01	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBE	11008-01	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBE	11008-01	Kupfer	1	0
2014	DEBE	11008-01	Mangan	1	0
2014	DEBE	11008-01	Natrium	1	0
2014	DEBE	11008-01	Nickel	1	0
2014	DEBE	11008-01	Nitrat	1	0
2014	DEBE	11008-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11008-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBE	11008-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11008-01	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBE	11008-01	Quecksilber	1	0
2014	DEBE	11008-01	Selen	1	0
2014	DEBE	11008-01	Sulfat	1	0
2014	DEBE	11008-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBE	11008-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11008-01	Trübung	4	1
2014	DEBE	11008-03	Aluminium	1	0
2014	DEBE	11008-03	Ammonium	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBE	11008-03	Antimon	1	0
2014	DEBE	11008-03	Blei	1	0
2014	DEBE	11008-03	Cadmium	1	0
2014	DEBE	11008-03	Chlorid	1	0
2014	DEBE	11008-03	Chrom	1	0
2014	DEBE	11008-03	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DEBE	11008-03	Cyanid	1	0
2014	DEBE	11008-03	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DEBE	11008-03	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DEBE	11008-03	Färbung	4	2
2014	DEBE	11008-03	Geruch	4	1
2014	DEBE	11008-03	Geschmack	4	0
2014	DEBE	11008-03	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DEBE	11008-03	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2014	DEBE	11008-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11008-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBE	11008-03	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBE	11008-03	Selen	1	0
2014	DEBE	11008-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11008-03	Trübung	4	1
2014	DEBE	11008-03	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEBE	11011-02	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBE	11011-02	Aluminium	1	0
2014	DEBE	11011-02	Ammonium	4	0
2014	DEBE	11011-02	Antimon	1	0
2014	DEBE	11011-02	Arsen	1	0
2014	DEBE	11011-02	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBE	11011-02	Benzol	1	0
2014	DEBE	11011-02	Blei	1	0
2014	DEBE	11011-02	Bor	1	0
2014	DEBE	11011-02	Bromat	1	0
2014	DEBE	11011-02	Cadmium	1	0
2014	DEBE	11011-02	Chrom	1	0
2014	DEBE	11011-02	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEBE	11011-02	Cyanid	1	0
2014	DEBE	11011-02	Eisen	1	0
2014	DEBE	11011-02	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEBE	11011-02	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEBE	11011-02	Färbung	4	1
2014	DEBE	11011-02	Fluorid	1	0
2014	DEBE	11011-02	Geruch	4	1
2014	DEBE	11011-02	Geschmack	4	1
2014	DEBE	11011-02	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEBE	11011-02	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2014	DEBE	11011-02	Kupfer	1	0
2014	DEBE	11011-02	Mangan	1	0
2014	DEBE	11011-02	Nickel	1	0
2014	DEBE	11011-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11011-02	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBE	11011-02	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11011-02	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBE	11011-02	Quecksilber	1	0
2014	DEBE	11011-02	Selen	1	0
2014	DEBE	11011-02	Sulfat	1	0
2014	DEBE	11011-02	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBE	11011-02	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11011-02	Trübung	4	1
2014	DEBE	11011-02	Wasserstoffionenkonzentration	4	1

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBE	11011-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBE	11011-03	Aluminium	1	0
2014	DEBE	11011-03	Antimon	1	0
2014	DEBE	11011-03	Arsen	1	0
2014	DEBE	11011-03	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBE	11011-03	Benzol	1	0
2014	DEBE	11011-03	Blei	1	0
2014	DEBE	11011-03	Bor	1	0
2014	DEBE	11011-03	Bromat	1	0
2014	DEBE	11011-03	Cadmium	1	0
2014	DEBE	11011-03	Chlorid	1	0
2014	DEBE	11011-03	Chrom	1	0
2014	DEBE	11011-03	Cyanid	1	0
2014	DEBE	11011-03	Eisen	1	0
2014	DEBE	11011-03	Fluorid	1	0
2014	DEBE	11011-03	Kupfer	1	0
2014	DEBE	11011-03	Mangan	1	0
2014	DEBE	11011-03	Natrium	1	0
2014	DEBE	11011-03	Nickel	1	0
2014	DEBE	11011-03	Nitrat	1	0
2014	DEBE	11011-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBE	11011-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBE	11011-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11011-03	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBE	11011-03	Quecksilber	1	0
2014	DEBE	11011-03	Selen	1	0
2014	DEBE	11011-03	Sulfat	1	0
2014	DEBE	11011-03	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBE	11011-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11012-02	Ammonium	4	3
2014	DEBE	11012-02	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBE	11012-02	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEBE	11012-02	Färbung	4	1
2014	DEBE	11012-02	Geruch	4	0
2014	DEBE	11012-02	Geschmack	4	0
2014	DEBE	11012-02	Mangan	1	0
2014	DEBE	11012-02	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBE	11012-02	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBE	11012-02	Trübung	4	1
2014	DEBE	11012-02	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEBE	11012-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBE	11012-03	Benzol	1	0
2014	DEBE	11012-03	Bromat	1	0
2014	DEBE	11012-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBE	11012-03	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBE	11012-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Ammonium	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Färbung	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Geruch	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Geschmack	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Koloniezahl bei 36 °C	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0171/00525	Leitfähigkeit	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Mangan	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Trübung	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Uran	1	0
2014	DEBY	4000/0171/00525	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0171/00752	Ammonium	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Färbung	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Geruch	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Geschmack	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Leitfähigkeit	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Trübung	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00752	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEBY	4000/0171/00754	Ammonium	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Färbung	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Geruch	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Geschmack	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Leitfähigkeit	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Trübung	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00754	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Ammonium	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Färbung	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Geruch	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Geschmack	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Leitfähigkeit	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Trübung	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00760	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Ammonium	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Färbung	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Geruch	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Geschmack	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Leitfähigkeit	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Trübung	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00768	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEBY	4000/0171/00797	Ammonium	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Färbung	4	1

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0171/00797	Geruch	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Geschmack	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Leitfähigkeit	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Trübung	4	1
2014	DEBY	4000/0171/00797	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEBY	4000/0171/01317	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Ammonium	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Färbung	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Geruch	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Geschmack	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Leitfähigkeit	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Mangan	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Trübung	4	2
2014	DEBY	4000/0171/01317	Uran	1	0
2014	DEBY	4000/0171/01317	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEBY	4000/0188/00145	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Ammonium	4	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Antimon	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Geruch	4	1
2014	DEBY	4000/0275/00008	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Leitfähigkeit	4	1
2014	DEBY	4000/0275/00008	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00008	Trübung	4	1
2014	DEBY	4000/0275/00008	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEBY	4000/0275/00069	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DEBY	4000/0275/00069	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DEBY	4000/0275/00069	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DEBY	4000/0275/00069	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2014	DEBY	4000/0275/00069	Trübung	4	3
2014	DEBY	4000/0275/00069	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEBY	4000/0275/00176	Ammonium	4	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Antimon	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBY	4000/0275/00176	Eisen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0275/00176	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBY	4000/0275/00176	Geruch	4	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0275/00176	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0275/00176	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Leitfähigkeit	4	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Trübung	4	0
2014	DEBY	4000/0275/00176	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Coliforme Bakterien	1	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Escherichia coli (E.coli)	1	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Färbung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Geruch	1	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Koloniezahl bei 22 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Koloniezahl bei 36 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/03088	Trübung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04690	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04690	Färbung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04690	Geruch	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04690	Trübung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Ammonium	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Clostridium perfringens	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Eisen	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Färbung	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Geruch	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Geschmack	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Leitfähigkeit	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04696	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Coliforme Bakterien	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Escherichia coli (E.coli)	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Färbung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Geruch	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Koloniezahl bei 22 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Koloniezahl bei 36 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04724	Trübung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Coliforme Bakterien	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Escherichia coli (E.coli)	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Färbung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Geruch	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Koloniezahl bei 22 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Koloniezahl bei 36 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/04727	Trübung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Coliforme Bakterien	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Escherichia coli (E.coli)	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Färbung	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Geruch	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Koloniezahl bei 22 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Koloniezahl bei 36 °C	1	0
2014	DEBY	4000/0471/05057	Trübung	1	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Antimon	1	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Cadmium	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0575/00039	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0575/00039	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0577/01209	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0577/01209	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0577/01209	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0577/01218	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0774/15807	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0774/18087	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/0774/18087	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Färbung	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Geruch	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Geschmack	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Leitfähigkeit	4	3
2014	DEBY	4000/0774/18087	Trübung	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Ammonium	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Färbung	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Geruch	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Geschmack	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Leitfähigkeit	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Trübung	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00029	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEBY	4000/0776/00086	Ammonium	4	1
2014	DEBY	4000/0776/00086	Färbung	4	1
2014	DEBY	4000/0776/00086	Geruch	4	1
2014	DEBY	4000/0776/00086	Geschmack	4	1
2014	DEBY	4000/0776/00086	Leitfähigkeit	4	1
2014	DEBY	4000/0776/00086	Trübung	4	1
2014	DEBY	4000/0776/00086	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEBY	4000/0779/00006	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0779/00008	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0779/00009	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0779/00015	Färbung	4	0
2014	DEBY	4000/0779/00024	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0779/00034	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04821	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04831	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Arsen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/04832	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Clostridium perfringens	4	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04832	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Chrom	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/04841	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04841	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04850	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/04850	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04860	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Bromat	2	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	0
2014	DEBY	4000/0780/04920	Trihalogenmethane - insgesamt	2	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/04949	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05016	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05032	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05034	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 3011	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05064	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Calcitlösekapazität	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05073	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05073	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Nitrat	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05077	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05077	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05095	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Benzol	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05097	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05097	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Natrium	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05098	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05098	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05106	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05107	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05110	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05122	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05122	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05130	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05140	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05141	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05151	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Bromat	4	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05158	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	4	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	4	0
2014	DEBY	4000/0780/05158	Trihalogenmethane - insgesamt	4	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Clostridium perfringens	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05159	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05160	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05547	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05547	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05557	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Benzol	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05665	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05665	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Natrium	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05709	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05709	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Clostridium perfringens	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05756	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05763	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Eisen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05799	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05799	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05809	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05851	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05901	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Bromat	2	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	0
2014	DEBY	4000/0780/05924	Trihalogenmethane - insgesamt	2	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05925	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/05938	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06205	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06287	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Nitrat/Nitrit Formel	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06432	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06432	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06439	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06466	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06475	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06481	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Selen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06585	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06585	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06586	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Bromat	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06587	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06587	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Nickel	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06588	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06588	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06589	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/0780/06590	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/1774/54375	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/1774/58082	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/1774/58088	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Antimon	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Clostridium perfringens	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Enterokokken	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Gesamtrichtdosis	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Mangan	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Tritium	1	0
2014	DEBY	4000/1775/00026	Uran	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	1,2-Dichloroethan	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/7078/04849	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Clostridium perfringens	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/04849	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Aluminium	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Arsen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Benzol	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Blei	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Bor	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Bromat	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Cadmium	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Chlorid	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Chrom	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Clostridium perfringens	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEBY	4000/7078/06457	Cyanid	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Eisen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Fluorid	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Kupfer	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Natrium	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Nickel	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Nitrat	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Desethylterbuthylazin, CAS-Nr. 301	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pestizide - einzeln: Terbuthylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Quecksilber	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Selen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Sulfat	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEBY	4000/7078/06457	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000050	Enterokokken	1	0
2014	DEHE	9000700000000000066	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000066	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000066	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000066	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000066	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000066	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000066	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000102	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000298	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000299	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000299	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000299	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000299	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000299	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000299	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000299	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000299	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000301	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000307	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Ammonium	4	3

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000308	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000308	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000324	Ammonium	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Clostridium perfringens	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Färbung	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Geruch	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Geschmack	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Trübung	4	0
2014	DEHE	9000700000000000324	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DEHE	9000700000000000329	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Aluminium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Blei	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Bor	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Chlorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Eisen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	Enterokokken	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000000352	Kupfer	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Mangan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Natrium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Nickel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Sulfat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000352	Wasserstoffionenkonzentration	4	3

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000369	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000369	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000370	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000374	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000382	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000382	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000412	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000413	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000413	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Aluminium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Bor	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Bromat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Chlorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Eisen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000415	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Enterokokken	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Mangan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Natrium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Sulfat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000415	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000415	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000418	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000422	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000423	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000427	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000428	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000429	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000430	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000439	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000439	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000440	Clostridium perfringens	4	1
2014	DEHE	9000700000000000441	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000441	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000443	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000443	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000444	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000444	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000445	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000445	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000446	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000446	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000446	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000446	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000458	Ammonium	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Färbung	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Geruch	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000458	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000458	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000458	Trübung	4	2
2014	DEHE	9000700000000000458	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEHE	9000700000000000459	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000466	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000467	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000468	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000469	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Aluminium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Bor	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000470	Bromat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Chlorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Clostridium perfringens	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Eisen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Enterokokken	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000000470	Mangan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Natrium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Carbofuran, CAS-Nr. 1563-66-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Sulfat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000470	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000471	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000472	Ammonium	4	2
2014	DEHE	9000700000000000472	Clostridium perfringens	4	2
2014	DEHE	9000700000000000472	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEHE	9000700000000000472	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000472	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	9000700000000000472	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000472	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000472	Geschmack	4	3

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000472	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000000472	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000472	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000483	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000485	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000486	Clostridium perfringens	4	3
2014	DEHE	9000700000000000488	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Bor	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Bromat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Chlorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Clostridium perfringens	4	1
2014	DEHE	9000700000000000488	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Mangan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Natrium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Monuron, CAS-Nr. 150-68-5	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Sebuthylazin, CAS-Nr. 7286-69-3	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Sulfat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DEHE	9000700000000000488	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000493	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000493	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000520	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000521	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000665	Geschmack	4	1

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000710	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000710	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000717	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Blei	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Chlorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000717	Kupfer	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Nickel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000717	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000732	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000739	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000754	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000754	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000755	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000755	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000756	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000756	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000758	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000758	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000761	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000761	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000762	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000762	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000762	Geruch	4	2
2014	DEHE	9000700000000000762	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000000795	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000000795	Färbung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000795	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000000795	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000795	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000880	Clostridium perfringens	4	3
2014	DEHE	9000700000000000880	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000881	Clostridium perfringens	4	3
2014	DEHE	9000700000000000883	Clostridium perfringens	4	3
2014	DEHE	9000700000000000921	Aluminium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Blei	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Bor	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Bromat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Eisen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Kupfer	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000921	Mangan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Natrium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Nickel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Sulfat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000921	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Aluminium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Blei	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Bor	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Bromat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Eisen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Kupfer	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Mangan	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Natrium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Nickel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Sulfat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000922	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000922	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000929	Ammonium	4	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Bor	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Bromat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Chrom	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Cyanid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000929	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Färbung	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000929	Fluorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000929	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000929	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000929	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Quecksilber	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Selen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000929	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000929	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Ammonium	4	0
2014	DEHE	9000700000000000930	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Koloniezahl bei 22 °C	2	0
2014	DEHE	9000700000000000930	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000930	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000931	Uran	1	0
2014	DEHE	9000700000000000931	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000933	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000934	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000934	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000000940	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000940	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000000940	Blei	1	0
2014	DEHE	9000700000000000940	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000000940	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000000940	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000940	Kupfer	1	0
2014	DEHE	9000700000000000940	Nickel	1	0
2014	DEHE	9000700000000000940	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEHE	9000700000000000940	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000000942	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000000947	Enterokokken	1	0
2014	DEHE	9000700000000000947	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000948	Ammonium	4	3

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000000948	Geschmack	4	0
2014	DEHE	9000700000000000951	Ammonium	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Färbung	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Geruch	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000000951	Trübung	4	2
2014	DEHE	9000700000000000951	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEHE	9000700000000000952	Ammonium	4	2
2014	DEHE	9000700000000000952	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000000952	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEHE	9000700000000000955	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000958	Benzol	1	0
2014	DEHE	9000700000000000968	Geschmack	2	0
2014	DEHE	9000700000000000969	Geschmack	2	0
2014	DEHE	9000700000000000970	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000970	Kupfer	1	0
2014	DEHE	9000700000000000971	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000000971	Kupfer	1	0
2014	DEHE	9000700000000000973	Trübung	4	3
2014	DEHE	9000700000000000974	Geruch	4	2
2014	DEHE	9000700000000000974	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000000975	Geruch	4	2
2014	DEHE	9000700000000000975	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000000976	Elektrische Leitfähigkeit	2	1
2014	DEHE	9000700000000000976	Geruch	2	1
2014	DEHE	9000700000000000976	Geschmack	2	1
2014	DEHE	9000700000000000979	Ammonium	4	2
2014	DEHE	9000700000000000979	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2014	DEHE	9000700000000000979	Färbung	4	2
2014	DEHE	9000700000000000979	Geruch	4	2
2014	DEHE	9000700000000000979	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000000979	Trübung	4	2
2014	DEHE	9000700000000000979	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEHE	9000700000000000983	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Färbung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Geruch	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Trübung	4	1
2014	DEHE	9000700000000000983	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000001101	Geschmack	4	0
2014	DEHE	9000700000000001102	Geschmack	4	0
2014	DEHE	9000700000000001105	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000001105	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000001105	Geschmack	4	2
2014	DEHE	9000700000000001105	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000001106	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001107	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001108	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001109	Geschmack	4	3

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	9000700000000001110	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001112	Ammonium	4	2
2014	DEHE	9000700000000001112	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2014	DEHE	9000700000000001112	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000001112	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEHE	9000700000000001114	Ammonium	4	2
2014	DEHE	9000700000000001114	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2014	DEHE	9000700000000001114	Geschmack	4	1
2014	DEHE	9000700000000001114	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEHE	9000700000000001116	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001120	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000001120	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000001120	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001120	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000001121	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001122	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001122	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	9000700000000001123	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001127	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001128	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001129	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001130	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001131	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001141	Ammonium	4	3
2014	DEHE	9000700000000001141	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEHE	9000700000000001141	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001141	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	9000700000000001226	Aluminium	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Antimon	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Arsen	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Blei	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Cadmium	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Chlorid	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Eisen	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Kupfer	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Mangan	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Natrium	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Nickel	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DEHE	9000700000000001226	Sulfat	1	0
2014	DEHE	9000700000000001352	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001403	Ammonium	4	1
2014	DEHE	9000700000000001403	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DEHE	9000700000000001403	Färbung	4	0
2014	DEHE	9000700000000001403	Geruch	4	0
2014	DEHE	9000700000000001403	Geschmack	4	0
2014	DEHE	9000700000000001403	Trübung	4	0
2014	DEHE	9000700000000001403	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DEHE	9000700000000001436	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000001444	Nitrat	1	0
2014	DEHE	9000700000000001472	Aluminium	1	0
2014	DEHE	9000700000000001472	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEHE	9000700000000001535	Geruch	4	3
2014	DEHE	9000700000000001535	Geschmack	4	3
2014	DEHE	9000700000000001607	Coliforme Bakterien	4	3

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DEHE	_9000700000000001607	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEHE	_9000700000000001607	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEHE	_9000700000000001607	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEHE	_9000700000000001636	Ammonium	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Färbung	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Geruch	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Geschmack	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Trübung	4	2
2014	DEHE	_9000700000000001636	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DEMV	_9000300000000000032	Pestizide - einzeln: Metazachlor (Metabolit BH 479-8), (	1	0
2014	DEMV	_9000300000000000032	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2014	DEMV	_9000300000000000032	Pestizide - einzeln: S-Metolachlor (Metabolit CGA 3801	1	0
2014	DEMV	_9000300000000000032	Pestizide - einzeln: S-Metolachlor (Metabolit CGA 5120	1	0
2014	DENI	B15315	Bromat	1	0
2014	DENI	B15316	Bromat	1	0
2014	DENI	B15325	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15329	Aluminium	4	3
2014	DENI	B15329	Antimon	1	0
2014	DENI	B15329	Arsen	1	0
2014	DENI	B15329	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DENI	B15329	Blei	1	0
2014	DENI	B15329	Cadmium	1	0
2014	DENI	B15329	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B15329	Kupfer	1	0
2014	DENI	B15329	Nickel	1	0
2014	DENI	B15329	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	B15329	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DENI	B15329	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DENI	B15329	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15344	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15345	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15346	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15347	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15357	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15362	Blei	1	0
2014	DENI	B15362	Kupfer	1	0
2014	DENI	B15362	Nickel	1	0
2014	DENI	B15364	Blei	1	0
2014	DENI	B15364	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B15364	Elektrische Leitfähigkeit	2	0
2014	DENI	B15364	Kupfer	1	0
2014	DENI	B15364	Nickel	1	0
2014	DENI	B15364	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15364	Uran	1	0
2014	DENI	B15406	Blei	1	0
2014	DENI	B15406	Kupfer	1	0
2014	DENI	B15406	Nickel	1	0
2014	DENI	B15552	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DENI	B15552	Aluminium	1	0
2014	DENI	B15552	Ammonium	4	3
2014	DENI	B15552	Antimon	1	0
2014	DENI	B15552	Arsen	1	0
2014	DENI	B15552	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DENI	B15552	Benzol	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B15552	Blei	1	0
2014	DENI	B15552	Bor	1	0
2014	DENI	B15552	Bromat	1	0
2014	DENI	B15552	Cadmium	1	0
2014	DENI	B15552	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B15552	Chlorid	1	0
2014	DENI	B15552	Chrom	1	0
2014	DENI	B15552	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DENI	B15552	Cyanid	1	0
2014	DENI	B15552	Eisen	1	0
2014	DENI	B15552	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DENI	B15552	Enterokokken	1	0
2014	DENI	B15552	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DENI	B15552	Färbung	4	3
2014	DENI	B15552	Fluorid	1	0
2014	DENI	B15552	Geruch	4	3
2014	DENI	B15552	Geschmack	4	3
2014	DENI	B15552	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DENI	B15552	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DENI	B15552	Kupfer	1	0
2014	DENI	B15552	Mangan	1	0
2014	DENI	B15552	Natrium	1	0
2014	DENI	B15552	Nickel	1	0
2014	DENI	B15552	Nitrat	1	0
2014	DENI	B15552	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	B15552	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15552	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012!	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Dicamba, CAS-Nr. 1918-00-9	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Prothioconazol, CAS-Nr. 178928-70-	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DENI	B15552	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DENI	B15552	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15552	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DENI	B15552	Quecksilber	1	0
2014	DENI	B15552	Selen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B15552	Sulfat	1	0
2014	DENI	B15552	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DENI	B15552	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15552	Trübung	4	3
2014	DENI	B15552	Uran	1	0
2014	DENI	B15552	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DENI	B15553	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DENI	B15553	Aluminium	1	0
2014	DENI	B15553	Antimon	1	0
2014	DENI	B15553	Arsen	1	0
2014	DENI	B15553	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DENI	B15553	Benzol	1	0
2014	DENI	B15553	Blei	1	0
2014	DENI	B15553	Bor	1	0
2014	DENI	B15553	Bromat	1	0
2014	DENI	B15553	Cadmium	1	0
2014	DENI	B15553	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B15553	Chlorid	1	0
2014	DENI	B15553	Chrom	1	0
2014	DENI	B15553	Cyanid	1	0
2014	DENI	B15553	Eisen	1	0
2014	DENI	B15553	Enterokokken	1	0
2014	DENI	B15553	Fluorid	1	0
2014	DENI	B15553	Kupfer	1	0
2014	DENI	B15553	Mangan	1	0
2014	DENI	B15553	Natrium	1	0
2014	DENI	B15553	Nickel	1	0
2014	DENI	B15553	Nitrat	1	0
2014	DENI	B15553	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	B15553	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15553	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Dicamba, CAS-Nr. 1918-00-9	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Prothioconazol, CAS-Nr. 178928-70-	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DENI	B15553	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B15553	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15553	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DENI	B15553	Quecksilber	1	0
2014	DENI	B15553	Selen	1	0
2014	DENI	B15553	Sulfat	1	0
2014	DENI	B15553	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DENI	B15553	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15553	Uran	1	0
2014	DENI	B15567	Ammonium	4	3
2014	DENI	B15567	Färbung	4	3
2014	DENI	B15567	Geschmack	4	3
2014	DENI	B15570	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DENI	B15570	Aluminium	1	0
2014	DENI	B15570	Antimon	1	0
2014	DENI	B15570	Arsen	1	0
2014	DENI	B15570	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DENI	B15570	Benzol	1	0
2014	DENI	B15570	Blei	1	0
2014	DENI	B15570	Bor	1	0
2014	DENI	B15570	Bromat	1	0
2014	DENI	B15570	Cadmium	1	0
2014	DENI	B15570	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B15570	Chlorid	1	0
2014	DENI	B15570	Chrom	1	0
2014	DENI	B15570	Cyanid	1	0
2014	DENI	B15570	Eisen	1	0
2014	DENI	B15570	Enterokokken	1	0
2014	DENI	B15570	Fluorid	1	0
2014	DENI	B15570	Kupfer	1	0
2014	DENI	B15570	Mangan	1	0
2014	DENI	B15570	Natrium	1	0
2014	DENI	B15570	Nickel	1	0
2014	DENI	B15570	Nitrat	1	0
2014	DENI	B15570	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	B15570	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B15570	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Chlorfenvinphos, CAS-Nr. 470-90-6	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Dicamba, CAS-Nr. 1918-00-9	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Diflufenican, CAS-Nr. 83164-33-4	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Pirimicarb, CAS-Nr. 23103-98-2	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Prothioconazol, CAS-Nr. 178928-70-	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DENI	B15570	Pestizide - einzeln: Trifluralin, CAS-Nr. 1582-09-8	1	0
2014	DENI	B15570	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15570	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DENI	B15570	Quecksilber	1	0
2014	DENI	B15570	Selen	1	0
2014	DENI	B15570	Sulfat	1	0
2014	DENI	B15570	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DENI	B15570	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B15570	Uran	1	0
2014	DENI	B2006	Clostridium perfringens	3	1
2014	DENI	B25433	Geschmack	4	1
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Chlorfenvinphos, CAS-Nr. 470-90-6	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Dicamba, CAS-Nr. 1918-00-9	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Diflufenican, CAS-Nr. 83164-33-4	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Pirimicarb, CAS-Nr. 23103-98-2	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Prothioconazol, CAS-Nr. 178928-70-	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DENI	B25433	Pestizide - einzeln: Trifluralin, CAS-Nr. 1582-09-8	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B25433	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DENI	B35317	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DENI	B40405	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DENI	B40405	Aluminium	1	0
2014	DENI	B40405	Ammonium	1	0
2014	DENI	B40405	Antimon	1	0
2014	DENI	B40405	Arsen	1	0
2014	DENI	B40405	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DENI	B40405	Benzol	1	0
2014	DENI	B40405	Blei	1	0
2014	DENI	B40405	Bor	1	0
2014	DENI	B40405	Bromat	1	0
2014	DENI	B40405	Cadmium	1	0
2014	DENI	B40405	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B40405	Chlorid	1	0
2014	DENI	B40405	Chrom	1	0
2014	DENI	B40405	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DENI	B40405	Cyanid	1	0
2014	DENI	B40405	Eisen	1	0
2014	DENI	B40405	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DENI	B40405	Enterokokken	1	0
2014	DENI	B40405	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2014	DENI	B40405	Färbung	4	0
2014	DENI	B40405	Fluorid	1	0
2014	DENI	B40405	Geruch	4	0
2014	DENI	B40405	Geschmack	4	0
2014	DENI	B40405	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2014	DENI	B40405	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2014	DENI	B40405	Kupfer	1	0
2014	DENI	B40405	Mangan	1	0
2014	DENI	B40405	Natrium	1	0
2014	DENI	B40405	Nickel	1	0
2014	DENI	B40405	Nitrat	1	0
2014	DENI	B40405	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	B40405	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DENI	B40405	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B40405	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Dicamba, CAS-Nr. 1918-00-9	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Prothioconazol, CAS-Nr. 178928-70-	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DENI	B40405	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENI	B40405	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DENI	B40405	Quecksilber	1	0
2014	DENI	B40405	Selen	1	0
2014	DENI	B40405	Sulfat	1	0
2014	DENI	B40405	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DENI	B40405	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B40405	Trübung	4	0
2014	DENI	B40405	Uran	1	0
2014	DENI	B40405	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DENI	B40406	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DENI	B40406	Geruch	4	3
2014	DENI	B40406	Geschmack	4	3
2014	DENI	B40406	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DENI	B45407	Bromat	1	0
2014	DENI	B45602	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2014	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2014	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2014	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DD	1	0
2014	DENI	B45602	Uran	1	0
2014	DENI	B45802	Ammonium	4	3
2014	DENI	B45802	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DENI	B45802	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DENI	B45802	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DENI	B45802	Färbung	4	3
2014	DENI	B45802	Geruch	4	3
2014	DENI	B45802	Geschmack	4	0
2014	DENI	B45802	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DENI	B45802	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DENI	B45802	Trübung	4	3
2014	DENI	B45802	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DENI	B45908	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DENI	B45928	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DENI	B45928	Aluminium	1	0
2014	DENI	B45928	Ammonium	1	0
2014	DENI	B45928	Antimon	1	0
2014	DENI	B45928	Arsen	1	0
2014	DENI	B45928	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DENI	B45928	Benzol	1	0
2014	DENI	B45928	Blei	1	0
2014	DENI	B45928	Bor	1	0
2014	DENI	B45928	Bromat	1	0
2014	DENI	B45928	Cadmium	1	0
2014	DENI	B45928	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B45928	Chlorid	1	0
2014	DENI	B45928	Chrom	1	0
2014	DENI	B45928	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DENI	B45928	Cyanid	1	0
2014	DENI	B45928	Eisen	1	0
2014	DENI	B45928	Elektrische Leitfähigkeit	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B45928	Enterokokken	1	0
2014	DENI	B45928	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2014	DENI	B45928	Färbung	4	0
2014	DENI	B45928	Fluorid	1	0
2014	DENI	B45928	Geruch	4	0
2014	DENI	B45928	Geschmack	4	0
2014	DENI	B45928	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2014	DENI	B45928	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2014	DENI	B45928	Kupfer	1	0
2014	DENI	B45928	Mangan	1	0
2014	DENI	B45928	Natrium	1	0
2014	DENI	B45928	Nickel	1	0
2014	DENI	B45928	Nitrat	1	0
2014	DENI	B45928	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	B45928	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DENI	B45928	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B45928	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Dicamba, CAS-Nr. 1918-00-9	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Prothioconazol, CAS-Nr. 178928-70-	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DENI	B45928	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENI	B45928	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DENI	B45928	Quecksilber	1	0
2014	DENI	B45928	Selen	1	0
2014	DENI	B45928	Sulfat	1	0
2014	DENI	B45928	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DENI	B45928	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B45928	Trübung	4	0
2014	DENI	B45928	Uran	1	0
2014	DENI	B45928	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DENI	B45929	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DENI	B45929	Aluminium	1	0
2014	DENI	B45929	Ammonium	1	0
2014	DENI	B45929	Antimon	1	0
2014	DENI	B45929	Arsen	1	0
2014	DENI	B45929	Benzo-(a)-pyren	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B45929	Benzol	1	0
2014	DENI	B45929	Blei	1	0
2014	DENI	B45929	Bor	1	0
2014	DENI	B45929	Bromat	1	0
2014	DENI	B45929	Cadmium	1	0
2014	DENI	B45929	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	B45929	Chlorid	1	0
2014	DENI	B45929	Chrom	1	0
2014	DENI	B45929	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DENI	B45929	Cyanid	1	0
2014	DENI	B45929	Eisen	1	0
2014	DENI	B45929	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DENI	B45929	Enterokokken	1	0
2014	DENI	B45929	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2014	DENI	B45929	Färbung	4	0
2014	DENI	B45929	Fluorid	1	0
2014	DENI	B45929	Geruch	4	0
2014	DENI	B45929	Geschmack	4	0
2014	DENI	B45929	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2014	DENI	B45929	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2014	DENI	B45929	Kupfer	1	0
2014	DENI	B45929	Mangan	1	0
2014	DENI	B45929	Natrium	1	0
2014	DENI	B45929	Nickel	1	0
2014	DENI	B45929	Nitrat	1	0
2014	DENI	B45929	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	B45929	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DENI	B45929	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	B45929	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Dicamba, CAS-Nr. 1918-00-9	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metolachlor, S-, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Prothioconazol, CAS-Nr. 178928-70-	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2014	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2014	DENI	B45929	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENI	B45929	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DENI	B45929	Quecksilber	1	0
2014	DENI	B45929	Selen	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENI	B45929	Sulfat	1	0
2014	DENI	B45929	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DENI	B45929	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DENI	B45929	Trübung	4	0
2014	DENI	B45929	Uran	1	0
2014	DENI	B45929	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DENI	B45930	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DENI	B45930	Geschmack	4	3
2014	DENI	B45930	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DENI	B45931	Geschmack	4	1
2014	DENI	L35202	Blei	1	0
2014	DENI	L35202	Calcitlösekapazität	1	0
2014	DENI	L35202	Geruch	4	0
2014	DENI	L35202	Geschmack	4	0
2014	DENI	L35202	Kupfer	1	0
2014	DENI	L35202	Nickel	1	0
2014	DENI	L35202	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DENI	L35202	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2014	DENI	L40303	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DENI	L45402	Ammonium	4	3
2014	DENI	L45402	Blei	1	0
2014	DENI	L45402	Bromat	1	0
2014	DENI	L45402	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DENI	L45402	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DENI	L45402	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DENI	L45402	Färbung	4	3
2014	DENI	L45402	Geruch	4	2
2014	DENI	L45402	Geschmack	4	2
2014	DENI	L45402	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DENI	L45402	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DENI	L45402	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2014	DENI	L45402	Trübung	4	3
2014	DENI	L45402	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DENI	L45403	Bromat	1	0
2014	DENI	L45801	Geschmack	4	0
2014	DENI	L45802	Geschmack	4	0
2014	DENI	L45803	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DENI	L45803	Geruch	4	2
2014	DENI	L45803	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000092	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000094	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000095	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000096	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000097	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000098	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000099	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000104	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000105	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000106	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000107	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000108	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000111	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000114	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000117	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000120	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000121	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000123	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000134	Geschmack	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENW	9000000000000000143	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000176	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000177	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000185	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000186	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000187	Ammonium	4	0
2014	DENW	9000000000000000187	Färbung	4	0
2014	DENW	9000000000000000187	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000187	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000187	Trübung	4	0
2014	DENW	9000000000000000189	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000209	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000211	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000212	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000213	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000214	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000215	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000217	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000218	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000222	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000231	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000232	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000233	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000235	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000236	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000238	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000239	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000241	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000242	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000243	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000244	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000247	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000248	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000250	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000251	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000252	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000253	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000254	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000267	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000269	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000270	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000270	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000361	Färbung	4	0
2014	DENW	9000000000000000361	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000361	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000365	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000370	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000375	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000380	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000386	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000397	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000397	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000407	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000408	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000541	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000543	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000547	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000548	Geschmack	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DENW	9000000000000000550	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000554	Geschmack	1	0
2014	DENW	9000000000000000556	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000558	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000615	Enterokokken	1	0
2014	DENW	9000000000000000615	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DENW	9000000000000000615	Quecksilber	1	0
2014	DENW	9000000000000000622	Bromat	1	0
2014	DENW	9000000000000000622	Enterokokken	1	0
2014	DENW	9000000000000000622	Uran	1	0
2014	DENW	9000000000000000626	Enterokokken	1	0
2014	DENW	9000000000000000632	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000633	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000634	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000635	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000695	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000695	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000696	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000696	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000697	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000697	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000698	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000698	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000700	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000702	Geruch	1	0
2014	DENW	9000000000000000702	Geschmack	1	0
2014	DENW	9000000000000000703	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000703	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000704	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000704	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000705	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000706	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000707	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000707	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000708	Geruch	1	0
2014	DENW	9000000000000000708	Geschmack	1	0
2014	DENW	9000000000000000709	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000711	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000711	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000712	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000712	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000713	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000713	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000714	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000714	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000715	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000715	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000716	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000716	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000718	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000719	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000720	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000720	Geschmack	4	0
2014	DENW	9000000000000000724	Geruch	4	0
2014	DENW	9000000000000000724	Geschmack	4	0
2014	DERP	160	Geschmack	4	3
2014	DERP	273	Enterokokken	1	0
2014	DERP	273	Leitfähigkeit	5	1

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	274	Leitfähigkeit	5	1
2014	DERP	280	Leitfähigkeit	5	1
2014	DERP	474	Bromat	1	0
2014	DERP	544	Geschmack	4	3
2014	DERP	544	Trübung	5	4
2014	DERP	544	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	634	Geschmack	4	3
2014	DERP	718	Eisen	2	1
2014	DERP	721	Eisen	2	1
2014	DERP	773	Geschmack	4	1
2014	DERP	833	Eisen	2	1
2014	DERP	834	Eisen	2	1
2014	DERP	835	Eisen	2	1
2014	DERP	836	Eisen	2	1
2014	DERP	837	Eisen	2	1
2014	DERP	838	Eisen	2	1
2014	DERP	839	Eisen	2	1
2014	DERP	840	Eisen	2	1
2014	DERP	841	Eisen	2	1
2014	DERP	873	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	895	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	897	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	919	Geschmack	5	2
2014	DERP	933	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	934	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	935	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	936	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	937	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	938	Geschmack	4	3
2014	DERP	938	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	941	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	943	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	946	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	948	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	977	Bromat	1	0
2014	DERP	1018	Geschmack	4	3
2014	DERP	1034	Aluminium	2	1
2014	DERP	1034	Antimon	2	1
2014	DERP	1034	Arsen	2	1
2014	DERP	1034	Blei	2	1
2014	DERP	1034	Cadmium	2	1
2014	DERP	1034	Chlorid	2	1
2014	DERP	1034	Eisen	2	1
2014	DERP	1034	Enterokokken	2	1
2014	DERP	1034	Kupfer	2	1
2014	DERP	1034	Mangan	2	1
2014	DERP	1034	Natrium	2	1
2014	DERP	1034	Nickel	2	1
2014	DERP	1034	Nitrat	2	1
2014	DERP	1034	Nitrat/Nitrit Formel	2	1
2014	DERP	1034	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2014	DERP	1034	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	1034	Sulfat	2	1
2014	DERP	1113	Geschmack	4	3
2014	DERP	1113	Trübung	5	4
2014	DERP	1113	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	1296	Enterokokken	2	1
2014	DERP	1393	Ammonium	6	5

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	1393	Coliforme Bakterien	6	5
2014	DERP	1393	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2014	DERP	1393	Färbung	6	5
2014	DERP	1393	Geschmack	6	5
2014	DERP	1393	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2014	DERP	1393	Trübung	6	5
2014	DERP	1393	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2014	DERP	1394	Ammonium	5	4
2014	DERP	1394	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	1394	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	1394	Färbung	5	4
2014	DERP	1394	Geschmack	5	4
2014	DERP	1394	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	1394	Trübung	5	4
2014	DERP	1394	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	1395	Ammonium	5	4
2014	DERP	1395	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	1395	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	1395	Färbung	5	4
2014	DERP	1395	Geschmack	5	4
2014	DERP	1395	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	1395	Trübung	5	4
2014	DERP	1395	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	1396	Ammonium	5	4
2014	DERP	1396	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	1396	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	1396	Färbung	5	4
2014	DERP	1396	Geschmack	5	4
2014	DERP	1396	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	1396	Trübung	5	4
2014	DERP	1396	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	1414	Ammonium	5	4
2014	DERP	1414	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	1414	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	1414	Färbung	5	4
2014	DERP	1414	Geschmack	5	4
2014	DERP	1414	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	1414	Trübung	5	4
2014	DERP	1414	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	1415	Ammonium	5	4
2014	DERP	1415	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	1415	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	1415	Färbung	5	4
2014	DERP	1415	Geschmack	5	4
2014	DERP	1415	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	1415	Trübung	5	4
2014	DERP	1415	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	1416	Ammonium	5	4
2014	DERP	1416	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	1416	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	1416	Färbung	5	4
2014	DERP	1416	Geschmack	5	4
2014	DERP	1416	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	1416	Trübung	5	4
2014	DERP	1416	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	1417	Ammonium	6	5
2014	DERP	1417	Coliforme Bakterien	6	5
2014	DERP	1417	Escherichia coli (E.coli)	6	5

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	1417	Färbung	6	5
2014	DERP	1417	Geschmack	6	5
2014	DERP	1417	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2014	DERP	1417	Trübung	6	5
2014	DERP	1417	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2014	DERP	1513	Enterokokken	1	0
2014	DERP	1558	Enterokokken	1	0
2014	DERP	1559	Enterokokken	1	0
2014	DERP	1620	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	1633	Geschmack	3	0
2014	DERP	1634	Geschmack	4	1
2014	DERP	1635	Geschmack	4	1
2014	DERP	1658	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	3	2
2014	DERP	1753	Geschmack	4	1
2014	DERP	1754	Geschmack	4	1
2014	DERP	1755	Geschmack	4	1
2014	DERP	1757	Geschmack	4	1
2014	DERP	1758	Geschmack	4	1
2014	DERP	1760	Geschmack	4	1
2014	DERP	1761	Geschmack	4	1
2014	DERP	1762	Geschmack	4	1
2014	DERP	1773	Geschmack	4	1
2014	DERP	1774	Geschmack	4	1
2014	DERP	1775	Geschmack	4	1
2014	DERP	1776	Geschmack	4	1
2014	DERP	1793	Geschmack	4	1
2014	DERP	1794	Geschmack	4	1
2014	DERP	1795	Geschmack	4	1
2014	DERP	1953	Geschmack	4	3
2014	DERP	2053	Enterokokken	1	0
2014	DERP	2059	Enterokokken	1	0
2014	DERP	2063	Enterokokken	1	0
2014	DERP	2154	Ammonium	4	3
2014	DERP	2154	Färbung	4	3
2014	DERP	2154	Geschmack	4	3
2014	DERP	2154	Trübung	4	3
2014	DERP	2154	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	2235	Geschmack	5	0
2014	DERP	2237	Geschmack	4	0
2014	DERP	2238	Ammonium	9	8
2014	DERP	2238	Coliforme Bakterien	9	8
2014	DERP	2238	Escherichia coli (E.coli)	9	8
2014	DERP	2238	Färbung	9	8
2014	DERP	2238	Geschmack	8	0
2014	DERP	2238	Koloniezahl bei 22 °C	9	8
2014	DERP	2238	Trübung	9	8
2014	DERP	2238	Wasserstoffionenkonzentration	9	8
2014	DERP	2243	Ammonium	4	3
2014	DERP	2243	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DERP	2243	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DERP	2243	Färbung	4	3
2014	DERP	2243	Geschmack	4	1
2014	DERP	2243	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DERP	2243	Trübung	4	3
2014	DERP	2243	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DERP	2245	Geschmack	4	1
2014	DERP	2250	Geschmack	5	1
2014	DERP	2251	Antimon	3	2

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	2251	Arsen	3	2
2014	DERP	2251	Blei	3	2
2014	DERP	2251	Cadmium	3	2
2014	DERP	2251	Kupfer	3	2
2014	DERP	2251	Nickel	3	2
2014	DERP	2296	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	2299	Geschmack	5	2
2014	DERP	2299	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	2306	Geschmack	6	5
2014	DERP	2315	Geschmack	6	2
2014	DERP	2317	Geschmack	6	5
2014	DERP	2319	Geschmack	6	5
2014	DERP	2322	Geschmack	7	6
2014	DERP	2533	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	2533	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	2533	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	2533	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	2558	Geschmack	4	3
2014	DERP	2558	Trübung	5	4
2014	DERP	2558	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	2559	Geschmack	4	3
2014	DERP	2559	Trübung	5	4
2014	DERP	2559	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	2560	Geschmack	4	3
2014	DERP	2560	Trübung	5	4
2014	DERP	2560	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	2561	Geschmack	4	3
2014	DERP	2561	Trübung	5	4
2014	DERP	2561	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	2693	Geschmack	9	2
2014	DERP	2693	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	4424	Trübung	4	3
2014	DERP	4554	Geschmack	5	0
2014	DERP	4556	Geschmack	5	0
2014	DERP	4556	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	4579	Geschmack	5	0
2014	DERP	4579	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	4580	Geschmack	5	0
2014	DERP	4581	Geschmack	5	0
2014	DERP	4581	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	4583	Geschmack	5	4
2014	DERP	4594	Ammonium	5	4
2014	DERP	4594	Coliforme Bakterien	5	4
2014	DERP	4594	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2014	DERP	4594	Färbung	5	4
2014	DERP	4594	Geschmack	5	0
2014	DERP	4594	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2014	DERP	4594	Trübung	5	4
2014	DERP	4594	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	4595	Geschmack	5	0
2014	DERP	4668	Geschmack	5	0
2014	DERP	4669	Geschmack	5	0
2014	DERP	4670	Geschmack	5	0
2014	DERP	4759	Geschmack	4	2
2014	DERP	4817	Geschmack	5	0
2014	DERP	4817	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	5133	Geschmack	9	4
2014	DERP	5134	Geschmack	9	4

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	5136	Aluminium	5	3
2014	DERP	5136	Ammonium	5	3
2014	DERP	5136	Chlorid	5	3
2014	DERP	5136	Coliforme Bakterien	5	3
2014	DERP	5136	Eisen	5	3
2014	DERP	5136	Escherichia coli (E.coli)	5	3
2014	DERP	5136	Färbung	5	3
2014	DERP	5136	Geschmack	5	2
2014	DERP	5136	Koloniezahl bei 22 °C	5	3
2014	DERP	5136	Mangan	5	3
2014	DERP	5136	Natrium	5	3
2014	DERP	5136	Nitrat	5	3
2014	DERP	5136	Nitrat/Nitrit Formel	5	3
2014	DERP	5136	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	5	3
2014	DERP	5136	Organisch gebundener Kohlenstoff	5	3
2014	DERP	5136	Sulfat	5	3
2014	DERP	5136	Trübung	5	3
2014	DERP	5136	Wasserstoffionenkonzentration	5	3
2014	DERP	5140	Geschmack	4	0
2014	DERP	5142	Geschmack	5	0
2014	DERP	5143	Geschmack	5	4
2014	DERP	5144	Geschmack	5	0
2014	DERP	5195	Geschmack	5	0
2014	DERP	5273	Geschmack	5	0
2014	DERP	6075	Bromat	1	0
2014	DERP	6075	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	6357	Geschmack	5	0
2014	DERP	6735	Geschmack	5	4
2014	DERP	6735	Trübung	6	5
2014	DERP	6735	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2014	DERP	6738	Geschmack	5	4
2014	DERP	6783	Geschmack	6	5
2014	DERP	6877	Geschmack	5	4
2014	DERP	6879	Geschmack	5	4
2014	DERP	6880	Geschmack	5	4
2014	DERP	6881	Geschmack	5	3
2014	DERP	6882	Geschmack	5	4
2014	DERP	6883	Geschmack	5	4
2014	DERP	6954	Geschmack	5	4
2014	DERP	6959	Antimon	1	0
2014	DERP	6959	Arsen	1	0
2014	DERP	6959	Blei	1	0
2014	DERP	6959	Bor	1	0
2014	DERP	6959	Bromat	1	0
2014	DERP	6959	Cadmium	1	0
2014	DERP	6959	Chlorid	1	0
2014	DERP	6959	Chrom	1	0
2014	DERP	6959	Cyanid	1	0
2014	DERP	6959	Enterokokken	1	0
2014	DERP	6959	Fluorid	1	0
2014	DERP	6959	Kupfer	1	0
2014	DERP	6959	Mangan	1	0
2014	DERP	6959	Natrium	1	0
2014	DERP	6959	Nickel	1	0
2014	DERP	6959	Nitrat	1	0
2014	DERP	6959	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	6959	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	6959	Quecksilber	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	6959	Selen	1	0
2014	DERP	6959	Sulfat	1	0
2014	DERP	6960	Arsen	2	1
2014	DERP	6960	Bor	2	1
2014	DERP	6960	Bromat	2	1
2014	DERP	6960	Chrom	2	1
2014	DERP	6960	Cyanid	2	1
2014	DERP	6960	Fluorid	2	1
2014	DERP	6960	Natrium	2	1
2014	DERP	6960	Nitrat	2	1
2014	DERP	6960	Quecksilber	2	1
2014	DERP	6960	Selen	2	1
2014	DERP	6960	Sulfat	2	1
2014	DERP	6963	Aluminium	1	0
2014	DERP	6963	Ammonium	6	1
2014	DERP	6963	Antimon	1	0
2014	DERP	6963	Arsen	1	0
2014	DERP	6963	Blei	1	0
2014	DERP	6963	Bor	1	0
2014	DERP	6963	Cadmium	1	0
2014	DERP	6963	Chlorid	1	0
2014	DERP	6963	Chrom	1	0
2014	DERP	6963	Coliforme Bakterien	5	1
2014	DERP	6963	Cyanid	1	0
2014	DERP	6963	Eisen	1	0
2014	DERP	6963	Enterokokken	1	0
2014	DERP	6963	Escherichia coli (E.coli)	5	1
2014	DERP	6963	Färbung	6	1
2014	DERP	6963	Fluorid	1	0
2014	DERP	6963	Geschmack	6	1
2014	DERP	6963	Koloniezahl bei 22 °C	5	1
2014	DERP	6963	Kupfer	1	0
2014	DERP	6963	Mangan	1	0
2014	DERP	6963	Natrium	1	0
2014	DERP	6963	Nickel	1	0
2014	DERP	6963	Nitrat	1	0
2014	DERP	6963	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DERP	6963	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	6963	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	6963	Quecksilber	1	0
2014	DERP	6963	Selen	1	0
2014	DERP	6963	Sulfat	1	0
2014	DERP	6963	Trübung	6	1
2014	DERP	6963	Wasserstoffionenkonzentration	6	1
2014	DERP	6967	Aluminium	1	0
2014	DERP	6967	Ammonium	6	1
2014	DERP	6967	Antimon	1	0
2014	DERP	6967	Arsen	1	0
2014	DERP	6967	Blei	1	0
2014	DERP	6967	Bor	1	0
2014	DERP	6967	Cadmium	1	0
2014	DERP	6967	Chlorid	1	0
2014	DERP	6967	Chrom	1	0
2014	DERP	6967	Coliforme Bakterien	5	1
2014	DERP	6967	Cyanid	1	0
2014	DERP	6967	Eisen	1	0
2014	DERP	6967	Enterokokken	1	0
2014	DERP	6967	Escherichia coli (E.coli)	5	1

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	6967	Färbung	6	1
2014	DERP	6967	Fluorid	1	0
2014	DERP	6967	Geschmack	6	1
2014	DERP	6967	Koloniezahl bei 22 °C	5	1
2014	DERP	6967	Kupfer	1	0
2014	DERP	6967	Mangan	1	0
2014	DERP	6967	Natrium	1	0
2014	DERP	6967	Nickel	1	0
2014	DERP	6967	Nitrat	1	0
2014	DERP	6967	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DERP	6967	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	6967	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	6967	Quecksilber	1	0
2014	DERP	6967	Selen	1	0
2014	DERP	6967	Sulfat	1	0
2014	DERP	6967	Trübung	6	1
2014	DERP	6967	Wasserstoffionenkonzentration	6	1
2014	DERP	6996	Bromat	2	1
2014	DERP	6996	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	6996	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2014	DERP	6999	Bromat	2	1
2014	DERP	6999	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	6999	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2014	DERP	7000	Trübung	6	5
2014	DERP	7494	Geschmack	5	4
2014	DERP	7496	Geschmack	5	4
2014	DERP	7498	Geschmack	5	4
2014	DERP	7518	Geschmack	5	4
2014	DERP	7894	Geschmack	5	4
2014	DERP	7894	Trübung	6	5
2014	DERP	7894	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2014	DERP	7895	Geschmack	5	4
2014	DERP	7936	Geschmack	5	4
2014	DERP	7936	Trübung	6	5
2014	DERP	7936	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2014	DERP	8519	Geschmack	5	2
2014	DERP	8519	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	8521	Geschmack	8	2
2014	DERP	8521	Leitfähigkeit	1	0
2014	DERP	8541	Geschmack	2	1
2014	DERP	8543	Aluminium	1	0
2014	DERP	8543	Chlorid	1	0
2014	DERP	8543	Eisen	1	0
2014	DERP	8543	Geschmack	4	3
2014	DERP	8552	Geschmack	4	3
2014	DERP	8800	Geschmack	8	1
2014	DERP	8804	Geschmack	4	1
2014	DERP	11205	Geschmack	4	3
2014	DERP	11274	Aluminium	1	0
2014	DERP	11274	Ammonium	6	1
2014	DERP	11274	Antimon	1	0
2014	DERP	11274	Arsen	1	0
2014	DERP	11274	Blei	1	0
2014	DERP	11274	Bor	1	0
2014	DERP	11274	Cadmium	1	0
2014	DERP	11274	Chlorid	1	0
2014	DERP	11274	Chrom	1	0
2014	DERP	11274	Coliforme Bakterien	5	1

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	11274	Cyanid	1	0
2014	DERP	11274	Eisen	1	0
2014	DERP	11274	Enterokokken	1	0
2014	DERP	11274	Escherichia coli (E.coli)	5	1
2014	DERP	11274	Färbung	6	1
2014	DERP	11274	Fluorid	1	0
2014	DERP	11274	Geschmack	6	1
2014	DERP	11274	Koloniezahl bei 22 °C	5	1
2014	DERP	11274	Kupfer	1	0
2014	DERP	11274	Mangan	1	0
2014	DERP	11274	Natrium	1	0
2014	DERP	11274	Nickel	1	0
2014	DERP	11274	Nitrat	1	0
2014	DERP	11274	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DERP	11274	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	11274	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	11274	Quecksilber	1	0
2014	DERP	11274	Selen	1	0
2014	DERP	11274	Sulfat	1	0
2014	DERP	11274	Trübung	6	1
2014	DERP	11274	Wasserstoffionenkonzentration	6	1
2014	DERP	11280	Aluminium	1	0
2014	DERP	11280	Ammonium	6	1
2014	DERP	11280	Antimon	1	0
2014	DERP	11280	Arsen	1	0
2014	DERP	11280	Blei	1	0
2014	DERP	11280	Bor	1	0
2014	DERP	11280	Cadmium	1	0
2014	DERP	11280	Chlorid	1	0
2014	DERP	11280	Chrom	1	0
2014	DERP	11280	Coliforme Bakterien	5	1
2014	DERP	11280	Cyanid	1	0
2014	DERP	11280	Eisen	1	0
2014	DERP	11280	Enterokokken	1	0
2014	DERP	11280	Escherichia coli (E.coli)	5	1
2014	DERP	11280	Färbung	6	1
2014	DERP	11280	Fluorid	1	0
2014	DERP	11280	Geschmack	6	1
2014	DERP	11280	Koloniezahl bei 22 °C	5	1
2014	DERP	11280	Kupfer	1	0
2014	DERP	11280	Mangan	1	0
2014	DERP	11280	Natrium	1	0
2014	DERP	11280	Nickel	1	0
2014	DERP	11280	Nitrat	1	0
2014	DERP	11280	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DERP	11280	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	11280	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	11280	Quecksilber	1	0
2014	DERP	11280	Selen	1	0
2014	DERP	11280	Sulfat	1	0
2014	DERP	11280	Trübung	6	1
2014	DERP	11280	Wasserstoffionenkonzentration	6	1
2014	DERP	13332	Trübung	9	8
2014	DERP	13332	Wasserstoffionenkonzentration	9	8
2014	DERP	13352	Ammonium	4	3
2014	DERP	13352	Antimon	1	0
2014	DERP	13352	Arsen	1	0
2014	DERP	13352	Blei	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	13352	Cadmium	1	0
2014	DERP	13352	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DERP	13352	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DERP	13352	Färbung	4	3
2014	DERP	13352	Geschmack	4	3
2014	DERP	13352	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DERP	13352	Kupfer	1	0
2014	DERP	13352	Nickel	1	0
2014	DERP	13352	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	13352	Trübung	4	3
2014	DERP	13352	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2014	DERP	13571	Geschmack	5	4
2014	DERP	16352	Bromat	1	0
2014	DERP	16373	Bromat	1	0
2014	DERP	16782	Aluminium	1	0
2014	DERP	16782	Ammonium	6	1
2014	DERP	16782	Antimon	1	0
2014	DERP	16782	Arsen	1	0
2014	DERP	16782	Blei	1	0
2014	DERP	16782	Bor	1	0
2014	DERP	16782	Cadmium	1	0
2014	DERP	16782	Chlorid	1	0
2014	DERP	16782	Chrom	1	0
2014	DERP	16782	Coliforme Bakterien	5	1
2014	DERP	16782	Cyanid	1	0
2014	DERP	16782	Eisen	1	0
2014	DERP	16782	Enterokokken	1	0
2014	DERP	16782	Escherichia coli (E.coli)	5	1
2014	DERP	16782	Färbung	6	1
2014	DERP	16782	Fluorid	1	0
2014	DERP	16782	Geschmack	6	1
2014	DERP	16782	Koloniezahl bei 22 °C	5	1
2014	DERP	16782	Kupfer	1	0
2014	DERP	16782	Mangan	1	0
2014	DERP	16782	Natrium	1	0
2014	DERP	16782	Nickel	1	0
2014	DERP	16782	Nitrat	1	0
2014	DERP	16782	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DERP	16782	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	16782	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	16782	Quecksilber	1	0
2014	DERP	16782	Selen	1	0
2014	DERP	16782	Sulfat	1	0
2014	DERP	16782	Trübung	6	1
2014	DERP	16782	Wasserstoffionenkonzentration	6	1
2014	DERP	16849	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	16850	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	17258	Geschmack	5	4
2014	DERP	17259	Geschmack	5	4
2014	DERP	17261	Geschmack	5	4
2014	DERP	17262	Geschmack	6	5
2014	DERP	17495	Bromat	1	0
2014	DERP	17553	Bromat	1	0
2014	DERP	17557	Bromat	1	0
2014	DERP	19072	Selen	1	0
2014	DERP	19278	Leitfähigkeit	5	0
2014	DERP	19331	Aluminium	1	0
2014	DERP	19331	Chlorid	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	19331	Eisen	1	0
2014	DERP	19331	Geschmack	4	3
2014	DERP	19953	Bromat	2	1
2014	DERP	19953	Enterokokken	2	1
2014	DERP	19953	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2014	DERP	20491	Geschmack	5	0
2014	DERP	20491	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	20754	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	20831	Aluminium	1	0
2014	DERP	20831	Ammonium	6	1
2014	DERP	20831	Antimon	1	0
2014	DERP	20831	Arsen	1	0
2014	DERP	20831	Blei	1	0
2014	DERP	20831	Bor	1	0
2014	DERP	20831	Cadmium	1	0
2014	DERP	20831	Chlorid	1	0
2014	DERP	20831	Chrom	1	0
2014	DERP	20831	Coliforme Bakterien	5	1
2014	DERP	20831	Cyanid	1	0
2014	DERP	20831	Eisen	1	0
2014	DERP	20831	Enterokokken	1	0
2014	DERP	20831	Escherichia coli (E.coli)	5	1
2014	DERP	20831	Färbung	6	1
2014	DERP	20831	Fluorid	1	0
2014	DERP	20831	Geschmack	6	1
2014	DERP	20831	Koloniezahl bei 22 °C	5	1
2014	DERP	20831	Kupfer	1	0
2014	DERP	20831	Mangan	1	0
2014	DERP	20831	Natrium	1	0
2014	DERP	20831	Nickel	1	0
2014	DERP	20831	Nitrat	1	0
2014	DERP	20831	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DERP	20831	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	20831	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	20831	Quecksilber	1	0
2014	DERP	20831	Selen	1	0
2014	DERP	20831	Sulfat	1	0
2014	DERP	20831	Trübung	6	1
2014	DERP	20831	Wasserstoffionenkonzentration	6	1
2014	DERP	20891	Aluminium	1	0
2014	DERP	20891	Ammonium	6	1
2014	DERP	20891	Antimon	1	0
2014	DERP	20891	Arsen	1	0
2014	DERP	20891	Blei	1	0
2014	DERP	20891	Bor	1	0
2014	DERP	20891	Cadmium	1	0
2014	DERP	20891	Chlorid	1	0
2014	DERP	20891	Chrom	1	0
2014	DERP	20891	Coliforme Bakterien	5	1
2014	DERP	20891	Cyanid	1	0
2014	DERP	20891	Eisen	1	0
2014	DERP	20891	Enterokokken	1	0
2014	DERP	20891	Escherichia coli (E.coli)	5	1
2014	DERP	20891	Färbung	6	1
2014	DERP	20891	Fluorid	1	0
2014	DERP	20891	Geschmack	6	1
2014	DERP	20891	Koloniezahl bei 22 °C	5	1
2014	DERP	20891	Kupfer	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DERP	20891	Mangan	1	0
2014	DERP	20891	Natrium	1	0
2014	DERP	20891	Nickel	1	0
2014	DERP	20891	Nitrat	1	0
2014	DERP	20891	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DERP	20891	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2014	DERP	20891	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DERP	20891	Quecksilber	1	0
2014	DERP	20891	Selen	1	0
2014	DERP	20891	Sulfat	1	0
2014	DERP	20891	Trübung	6	1
2014	DERP	20891	Wasserstoffionenkonzentration	6	1
2014	DERP	21197	Geschmack	5	1
2014	DERP	21197	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	24752	Geschmack	8	0
2014	DERP	24811	Geschmack	5	4
2014	DERP	24811	Trübung	6	5
2014	DERP	24811	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2014	DERP	24845	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DERP	25691	Geschmack	5	2
2014	DERP	29551	Ammonium	2	1
2014	DERP	29551	Coliforme Bakterien	2	1
2014	DERP	29551	Escherichia coli (E.coli)	2	1
2014	DERP	29551	Färbung	2	1
2014	DERP	29551	Geschmack	2	1
2014	DERP	29551	Koloniezahl bei 22 °C	2	1
2014	DERP	29551	Trübung	2	1
2014	DERP	29551	Wasserstoffionenkonzentration	2	1
2014	DERP	32731	Ammonium	2	1
2014	DERP	32731	Coliforme Bakterien	2	1
2014	DERP	32731	Escherichia coli (E.coli)	2	1
2014	DERP	32731	Färbung	2	1
2014	DERP	32731	Geschmack	2	0
2014	DERP	32731	Koloniezahl bei 22 °C	2	1
2014	DERP	32731	Trübung	2	1
2014	DERP	32731	Wasserstoffionenkonzentration	2	1
2014	DERP	33431	Geschmack	5	4
2014	DERP	34571	Bromat	1	0
2014	DERP	35032	Geschmack	5	1
2014	DESH	0000130000000000015	Uran	1	0
2014	DESH	0000130000000000020	Uran	1	0
2014	DESH	0000140000000000071	Bromat	1	0
2014	DESH	0000140000000000071	Clostridium perfringens	1	0
2014	DESH	0000140000000000071	Pestizide - einzeln: 1,2-Dichlorpropan, CAS-Nr. 78-87-5	1	0
2014	DESH	0000140000000000071	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2014	DESH	0000260000000000044	Ammonium	4	3
2014	DESH	0000260000000000044	Trübung	4	3
2014	DESH	0000270000000000036	Trübung	4	2
2014	DESH	0000360000000000261	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Aluminium	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Antimon	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Arsen	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Benzol	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Blei	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Bor	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Cadmium	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Chlorid	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DESH	0000360000000000261	Chrom	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Cyanid	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Eisen	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Fluorid	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Kupfer	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Mangan	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Natrium	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Nickel	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Nitrat	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Quecksilber	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Selen	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Sulfat	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DESH	0000360000000000261	Uran	1	0
2014	DESH	0000360000000000262	Geschmack	4	0
2014	DESH	0000660000000000097	Geschmack	4	0
2014	DESH	0000660000000000137	Geschmack	4	0
2014	DESH	0000660000000000174	Eisen	1	0
2014	DESH	0000660000000000174	Enterokokken	1	0
2014	DESH	0000660000000000174	Mangan	1	0
2014	DESH	0000660000000000174	Natrium	1	0
2014	DESH	0000660000000000174	Nitrat	1	0
2014	DESH	0000660000000000174	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2014	DESH	0000660000000000174	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DESH	0000660000000000175	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DESH	0000660000000000175	Benzol	1	0
2014	DESH	0000660000000000175	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DESH	0000660000000000175	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2014	DESH	0000660000000000175	Uran	1	0
2014	DESH	9000100000000000182	Geschmack	4	1
2014	DESH	9000100000000000245	Enterokokken	1	0
2014	DESH	9000100000000000294	Chrom	1	0
2014	DESH	9000100000000000294	Cyanid	1	0
2014	DESH	9000100000000000294	Eisen	1	0
2014	DESH	9000100000000000294	Fluorid	1	0
2014	DESH	9000100000000000294	Geruch	4	1
2014	DESH	9000100000000000294	Geschmack	4	0
2014	DESH	9000100000000000294	Kupfer	1	0
2014	DESH	9000100000000000418	Aluminium	1	0
2014	DESH	9000100000000000418	Chlorid	1	0
2014	DESH	9000100000000000418	Eisen	1	0
2014	DESH	9000100000000000418	Mangan	1	0
2014	DESH	9000100000000000418	Natrium	1	0
2014	DESH	9000100000000000418	Sulfat	1	0
2014	DESH	9000100000000001004	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DESH	9000100000000001004	Enterokokken	4	3
2014	DESH	9000100000000001004	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DESN	510600	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510620	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510630	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510640	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510650	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510670	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510680	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DESN	510690	Cyanid	1	0
2014	DESN	510690	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510700	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510710	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510720	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510730	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510740	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510760	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510920	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	510930	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	511010	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	511060	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	511150	Geschmack	4	3
2014	DESN	511170	Aluminium	4	2
2014	DESN	511170	Clostridium perfringens	4	0
2014	DESN	511170	Eisen	4	3
2014	DESN	511170	Geschmack	4	3
2014	DESN	511180	Geschmack	4	3
2014	DESN	520010	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520030	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DESN	520040	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520050	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520060	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DESN	520070	Ammonium	4	3
2014	DESN	520070	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DESN	520070	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DESN	520070	Geruch	4	3
2014	DESN	520070	Geschmack	4	3
2014	DESN	520070	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DESN	520090	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520100	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520110	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520120	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DESN	520130	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520130	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DESN	520140	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520150	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DESN	520160	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520170	Clostridium perfringens	4	0
2014	DESN	520170	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520180	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520190	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520200	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DESN	520200	Geschmack	4	3
2014	DESN	520200	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520210	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520230	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520250	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520260	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DESN	520270	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520280	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520290	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520300	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520320	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520330	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520350	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520380	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520390	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DESN	520410	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520430	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520500	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520510	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520520	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520530	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520540	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520550	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520560	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520640	Clostridium perfringens	4	0
2014	DESN	520640	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520650	Ammonium	4	1
2014	DESN	520650	Coliforme Bakterien	4	1
2014	DESN	520650	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DESN	520650	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2014	DESN	520650	Färbung	4	1
2014	DESN	520650	Geruch	4	1
2014	DESN	520650	Geschmack	4	1
2014	DESN	520650	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2014	DESN	520650	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520650	Trübung	4	1
2014	DESN	520650	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2014	DESN	520660	Geschmack	4	3
2014	DESN	520660	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520670	Geschmack	4	3
2014	DESN	520670	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520680	Geschmack	4	1
2014	DESN	520680	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520690	Ammonium	4	2
2014	DESN	520690	Coliforme Bakterien	4	2
2014	DESN	520690	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2014	DESN	520690	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2014	DESN	520690	Färbung	4	2
2014	DESN	520690	Geruch	4	3
2014	DESN	520690	Geschmack	4	1
2014	DESN	520690	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2014	DESN	520690	Trübung	4	2
2014	DESN	520690	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2014	DESN	520700	1,2-Dichloroethan	1	0
2014	DESN	520700	Aluminium	1	0
2014	DESN	520700	Ammonium	4	0
2014	DESN	520700	Antimon	1	0
2014	DESN	520700	Arsen	1	0
2014	DESN	520700	Benzo-(a)-pyren	1	0
2014	DESN	520700	Benzol	1	0
2014	DESN	520700	Blei	1	0
2014	DESN	520700	Bor	1	0
2014	DESN	520700	Bromat	1	0
2014	DESN	520700	Cadmium	1	0
2014	DESN	520700	Chlorid	1	0
2014	DESN	520700	Chrom	1	0
2014	DESN	520700	Clostridium perfringens	4	0
2014	DESN	520700	Coliforme Bakterien	4	0
2014	DESN	520700	Cyanid	1	0
2014	DESN	520700	Eisen	1	0
2014	DESN	520700	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2014	DESN	520700	Enterokokken	1	0
2014	DESN	520700	Escherichia coli (E.coli)	4	0

Jahr	Land	WVG-ID	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2014	DESN	520700	Färbung	4	0
2014	DESN	520700	Fluorid	1	0
2014	DESN	520700	Geruch	4	0
2014	DESN	520700	Geschmack	4	0
2014	DESN	520700	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2014	DESN	520700	Kupfer	1	0
2014	DESN	520700	Mangan	1	0
2014	DESN	520700	Natrium	1	0
2014	DESN	520700	Nickel	1	0
2014	DESN	520700	Nitrat	1	0
2014	DESN	520700	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2014	DESN	520700	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DESN	520700	Oxidierbarkeit	1	0
2014	DESN	520700	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2014	DESN	520700	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2014	DESN	520700	Quecksilber	1	0
2014	DESN	520700	Selen	1	0
2014	DESN	520700	Sulfat	1	0
2014	DESN	520700	Tri+tetra	1	0
2014	DESN	520700	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2014	DESN	520700	Trübung	4	0
2014	DESN	520700	Uran	1	0
2014	DESN	520700	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2014	DESN	520710	Geschmack	4	3
2014	DESN	530020	Clostridium perfringens	4	0
2014	DESN	530040	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2014	DEST	15087-K10 AGNESDORF	Färbung	4	2
2014	DEST	15087-K13 HAINRODE	Färbung	4	2
2014	DEST	15087-K15 BREITENSTE	Färbung	4	3
2014	DEST	15087-K16 BLANKENHEI	Clostridium perfringens	1	0
2014	DEST	15087-K16 BLANKENHEI	Färbung	4	3
2014	DEST	15087-K3 STOLBERG	Färbung	4	2
2014	DEST	15087-K6 WETTELRODE	Färbung	4	2
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Ammonium	4	3
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Coliforme Bakterien	4	3
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Färbung	4	2
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Trübung	4	3
2014	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2014	DEST	15087-K9 QUESTENBERG	Färbung	4	2
2014	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Cyanid	1	0

Tab. A2-2 **|** Wasserversorgungsgebiete, in denen die Mindesüberwachungshäufigkeit nicht eingehalten wurde (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) - **Berichtsjahr 2015**

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBE	11001-01	Geruch	4	3
2015	DEBE	11001-01	Geschmack	4	1
2015	DEBE	11001-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11001-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBE	11001-01	Trübung	4	3
2015	DEBE	11001-02	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DEBE	11001-02	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEBE	11001-02	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEBE	11001-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11001-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBE	11001-03	Aluminium	1	0
2015	DEBE	11001-03	Ammonium	4	1
2015	DEBE	11001-03	Antimon	1	0
2015	DEBE	11001-03	Arsen	1	0
2015	DEBE	11001-03	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEBE	11001-03	Benzol	1	0
2015	DEBE	11001-03	Blei	1	0
2015	DEBE	11001-03	Bor	1	0
2015	DEBE	11001-03	Bromat	1	0
2015	DEBE	11001-03	Cadmium	1	0
2015	DEBE	11001-03	Chlorid	1	0
2015	DEBE	11001-03	Chrom	1	0
2015	DEBE	11001-03	Coliforme Bakterien	4	1
2015	DEBE	11001-03	Cyanid	1	0
2015	DEBE	11001-03	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DEBE	11001-03	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2015	DEBE	11001-03	Färbung	4	1
2015	DEBE	11001-03	Fluorid	1	0
2015	DEBE	11001-03	Geruch	4	1
2015	DEBE	11001-03	Geschmack	4	1
2015	DEBE	11001-03	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2015	DEBE	11001-03	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2015	DEBE	11001-03	Kupfer	1	0
2015	DEBE	11001-03	Natrium	1	0
2015	DEBE	11001-03	Nickel	1	0
2015	DEBE	11001-03	Nitrat	1	0
2015	DEBE	11001-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11001-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBE	11001-03	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11001-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11001-03	Quecksilber	1	0
2015	DEBE	11001-03	Selen	1	0
2015	DEBE	11001-03	Sulfat	1	0
2015	DEBE	11001-03	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEBE	11001-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11001-03	Trübung	4	1
2015	DEBE	11001-03	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEBE	11005-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBE	11005-01	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEBE	11005-01	Benzol	1	0
2015	DEBE	11005-01	Färbung	4	2
2015	DEBE	11005-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11005-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11005-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEBE	11005-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBE	11005-02	Ammonium	4	2
2015	DEBE	11005-02	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DEBE	11005-02	Enterokokken	1	0
2015	DEBE	11005-02	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEBE	11005-02	Färbung	4	0
2015	DEBE	11005-02	Geruch	4	0
2015	DEBE	11005-02	Geschmack	4	0
2015	DEBE	11005-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11005-02	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11005-02	Trübung	4	3
2015	DEBE	11005-02	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEBE	11005-03	Ammonium	4	2
2015	DEBE	11005-03	Färbung	4	0
2015	DEBE	11005-03	Geruch	4	1
2015	DEBE	11005-03	Geschmack	4	1
2015	DEBE	11005-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11005-03	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11005-03	Trübung	4	3
2015	DEBE	11007-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBE	11007-01	Aluminium	1	0
2015	DEBE	11007-01	Benzol	1	0
2015	DEBE	11007-01	Bor	1	0
2015	DEBE	11007-01	Bromat	1	0
2015	DEBE	11007-01	Chlorid	1	0
2015	DEBE	11007-01	Chrom	1	0
2015	DEBE	11007-01	Cyanid	1	0
2015	DEBE	11007-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2015	DEBE	11007-01	Färbung	4	0
2015	DEBE	11007-01	Fluorid	1	0
2015	DEBE	11007-01	Geruch	4	0
2015	DEBE	11007-01	Geschmack	4	0
2015	DEBE	11007-01	Natrium	1	0
2015	DEBE	11007-01	Nitrat	1	0
2015	DEBE	11007-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11007-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBE	11007-01	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11007-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11007-01	Quecksilber	1	0
2015	DEBE	11007-01	Selen	1	0
2015	DEBE	11007-01	Sulfat	1	0
2015	DEBE	11007-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEBE	11007-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11007-01	Trübung	4	0
2015	DEBE	11007-01	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBE	11008-01	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEBE	11008-01	Cyanid	1	0
2015	DEBE	11008-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2015	DEBE	11008-01	Geruch	4	3
2015	DEBE	11008-01	Geschmack	4	0
2015	DEBE	11008-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11008-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBE	11008-01	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11008-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11008-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11008-01	Trübung	4	2
2015	DEBE	11008-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBE	11008-03	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEBE	11008-03	Benzol	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBE	11008-03	Chrom	1	0
2015	DEBE	11008-03	Geruch	4	2
2015	DEBE	11008-03	Geschmack	4	0
2015	DEBE	11008-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11008-03	Trübung	4	3
2015	DEBE	11011-02	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBE	11011-02	Aluminium	1	0
2015	DEBE	11011-02	Ammonium	4	1
2015	DEBE	11011-02	Antimon	1	0
2015	DEBE	11011-02	Arsen	1	0
2015	DEBE	11011-02	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEBE	11011-02	Benzol	1	0
2015	DEBE	11011-02	Blei	1	0
2015	DEBE	11011-02	Bor	1	0
2015	DEBE	11011-02	Bromat	1	0
2015	DEBE	11011-02	Cadmium	1	0
2015	DEBE	11011-02	Chrom	1	0
2015	DEBE	11011-02	Coliforme Bakterien	4	1
2015	DEBE	11011-02	Cyanid	1	0
2015	DEBE	11011-02	Eisen	1	0
2015	DEBE	11011-02	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DEBE	11011-02	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2015	DEBE	11011-02	Färbung	4	1
2015	DEBE	11011-02	Fluorid	1	0
2015	DEBE	11011-02	Geruch	4	1
2015	DEBE	11011-02	Geschmack	4	1
2015	DEBE	11011-02	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2015	DEBE	11011-02	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2015	DEBE	11011-02	Kupfer	1	0
2015	DEBE	11011-02	Mangan	1	0
2015	DEBE	11011-02	Nickel	1	0
2015	DEBE	11011-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11011-02	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBE	11011-02	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11011-02	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11011-02	Quecksilber	1	0
2015	DEBE	11011-02	Selen	1	0
2015	DEBE	11011-02	Sulfat	1	0
2015	DEBE	11011-02	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEBE	11011-02	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11011-02	Trübung	4	1
2015	DEBE	11011-02	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEBE	11011-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBE	11011-03	Aluminium	1	0
2015	DEBE	11011-03	Antimon	1	0
2015	DEBE	11011-03	Arsen	1	0
2015	DEBE	11011-03	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEBE	11011-03	Benzol	1	0
2015	DEBE	11011-03	Blei	1	0
2015	DEBE	11011-03	Bor	1	0
2015	DEBE	11011-03	Bromat	1	0
2015	DEBE	11011-03	Cadmium	1	0
2015	DEBE	11011-03	Chlorid	1	0
2015	DEBE	11011-03	Chrom	1	0
2015	DEBE	11011-03	Cyanid	1	0
2015	DEBE	11011-03	Eisen	1	0
2015	DEBE	11011-03	Fluorid	1	0
2015	DEBE	11011-03	Kupfer	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBE	11011-03	Mangan	1	0
2015	DEBE	11011-03	Natrium	1	0
2015	DEBE	11011-03	Nickel	1	0
2015	DEBE	11011-03	Nitrat	1	0
2015	DEBE	11011-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11011-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBE	11011-03	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11011-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11011-03	Quecksilber	1	0
2015	DEBE	11011-03	Selen	1	0
2015	DEBE	11011-03	Sulfat	1	0
2015	DEBE	11011-03	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEBE	11011-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11012-02	Ammonium	4	1
2015	DEBE	11012-02	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DEBE	11012-02	Färbung	4	1
2015	DEBE	11012-02	Geruch	4	0
2015	DEBE	11012-02	Geschmack	4	0
2015	DEBE	11012-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11012-02	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBE	11012-02	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11012-02	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11012-02	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEBE	11012-02	Trübung	4	1
2015	DEBE	11012-02	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEBE	11012-03	Bromat	1	0
2015	DEBE	11012-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBE	11012-03	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBE	11012-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBE	11012-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBY	4000/0171/01317	Ammonium	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Coliforme Bakterien	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Färbung	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Geruch	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Geschmack	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Leitfähigkeit	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Trübung	4	1
2015	DEBY	4000/0171/01317	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEBY	4000/0272/00003	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00012	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00015	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00025	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00031	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00378	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00524	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00527	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00528	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00588	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00590	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00591	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00594	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00597	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00607	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00608	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00617	Enterokokken	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBY	4000/0272/00620	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00624	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00633	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00648	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00663	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/00666	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/01097	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/01261	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/01539	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/01946	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/02071	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/02253	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/02254	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/02257	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/02258	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/02259	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/02260	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03390	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Ammonium	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Färbung	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Geruch	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Leitfähigkeit	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Trübung	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03391	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Ammonium	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Färbung	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Geruch	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Leitfähigkeit	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Trübung	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03402	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03405	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03406	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Ammonium	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Färbung	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Geruch	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Leitfähigkeit	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Trübung	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03674	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Ammonium	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Färbung	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBY	4000/0272/03980	Geruch	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Leitfähigkeit	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Trübung	4	0
2015	DEBY	4000/0272/03980	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04229	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04234	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04235	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04237	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04238	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04240	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04243	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04244	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04245	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04246	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04247	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04253	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04254	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04255	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04257	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04258	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04261	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04262	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04267	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04268	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04270	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04271	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04273	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04275	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04277	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04278	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04279	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04281	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0272/04282	Enterokokken	4	0
2015	DEBY	4000/0471/04296	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04687	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04689	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04692	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04693	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04696	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04702	Geschmack	4	1
2015	DEBY	4000/0471/04705	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04706	Färbung	4	1
2015	DEBY	4000/0471/04706	Trübung	4	1
2015	DEBY	4000/0471/04714	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04715	Leitfähigkeit	4	3
2015	DEBY	4000/0471/04715	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04717	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04723	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04725	Färbung	4	1
2015	DEBY	4000/0471/04728	Färbung	4	2
2015	DEBY	4000/0471/04730	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04732	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04736	Färbung	4	1
2015	DEBY	4000/0471/04736	Leitfähigkeit	4	3
2015	DEBY	4000/0471/04737	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04749	Nitrat/Nitrit Formel	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBY	4000/0471/04752	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04755	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04758	Geschmack	4	0
2015	DEBY	4000/0471/04762	Leitfähigkeit	4	1
2015	DEBY	4000/0471/04764	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBY	4000/0471/04764	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/0577/01209	Clostridium perfringens	4	2
2015	DEBY	4000/0577/01209	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBY	4000/0577/01216	Cadmium	1	0
2015	DEBY	4000/0577/01216	Chrom	1	0
2015	DEBY	4000/0577/01216	Uran	1	0
2015	DEBY	4000/0774/15805	Ammonium	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Färbung	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Geruch	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Geschmack	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Leitfähigkeit	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Trübung	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15805	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Ammonium	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Färbung	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Geruch	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Geschmack	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Leitfähigkeit	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Trübung	4	3
2015	DEBY	4000/0774/15808	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Ammonium	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Färbung	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Geruch	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Geschmack	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Leitfähigkeit	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31423	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEBY	4000/0774/31436	Trübung	4	3
2015	DEBY	4000/0779/00006	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0779/00008	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0779/00009	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0779/00024	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/0779/00034	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DEBY	4000/1775/00003	Ammonium	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Färbung	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Geruch	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Geschmack	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Leitfähigkeit	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEBY	4000/1775/00003	Trübung	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00003	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEBY	4000/1775/00029	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Aluminium	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Antimon	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Arsen	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Benzol	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Blei	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Bor	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Bromat	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Cadmium	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Chlorid	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Chrom	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Clostridium perfringens	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Cyanid	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Eisen	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Enterokokken	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Fluorid	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Gesamtrichtdosis	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Kupfer	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Mangan	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Natrium	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Nickel	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Nitrat	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Quecksilber	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Selen	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Sulfat	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Tritium	1	0
2015	DEBY	4000/1775/00029	Uran	1	0
2015	DEHE	9000700000000000040	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DEHE	9000700000000000565	Eisen	3	2
2015	DEHE	9000700000000000649	Ammonium	4	1
2015	DEHE	9000700000000000665	Ammonium	4	1
2015	DEHE	9000700000000000689	Ammonium	2	1
2015	DEHE	9000700000000000689	Geruch	2	0
2015	DEHE	9000700000000000689	Geschmack	2	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Aluminium	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Antimon	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Arsen	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Benzol	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Blei	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Bor	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Cadmium	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Chlorid	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Chrom	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Cyanid	1	0
2015	DEHE	9000700000000000762	Eisen	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen
2015	DEHE	90007000000000000762	Enterokokken	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Kupfer	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Mangan	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Natrium	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Nickel	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Nitrat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Sulfat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000762	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000000883	Ammonium	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Clostridium perfringens	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Färbung	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Geruch	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Geschmack	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Trübung	4	3
2015	DEHE	90007000000000000883	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEHE	90007000000000000921	Aluminium	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Ammonium	2	1
2015	DEHE	90007000000000000921	Antimon	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Arsen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Blei	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Bromat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Cadmium	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Eisen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Elektrische Leitfähigkeit	2	1
2015	DEHE	90007000000000000921	Färbung	2	1
2015	DEHE	90007000000000000921	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Kupfer	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Mangan	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Natrium	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Nickel	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Nitrat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Sulfat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000921	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Aluminium	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Antimon	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Arsen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Benzol	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEHE	90007000000000000922	Blei	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Bromat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Cadmium	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Eisen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Kupfer	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Mangan	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Natrium	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Nickel	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Nitrat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Sulfat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000922	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000000923	Ammonium	2	1
2015	DEHE	90007000000000000923	Elektrische Leitfähigkeit	2	1
2015	DEHE	90007000000000000924	Ammonium	2	1
2015	DEHE	90007000000000000924	Elektrische Leitfähigkeit	2	1
2015	DEHE	90007000000000000929	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Bromat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Nitrat	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000000929	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000000930	Ammonium	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Coliforme Bakterien	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Elektrische Leitfähigkeit	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Escherichia coli (E.coli)	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Färbung	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Geruch	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Geschmack	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Koloniezahl bei 22 °C	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Koloniezahl bei 36 °C	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Trübung	2	1
2015	DEHE	90007000000000000930	Wasserstoffionenkonzentration	2	1
2015	DEHE	90007000000000000931	Ammonium	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Färbung	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Geruch	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Geschmack	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Trübung	4	2
2015	DEHE	90007000000000000931	Wasserstoffionenkonzentration	4	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEHE	9000700000000000934	Ammonium	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEHE	9000700000000000934	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Färbung	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Geruch	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Geschmack	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Trübung	4	2
2015	DEHE	9000700000000000934	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2015	DEHE	9000700000000000947	Geschmack	4	1
2015	DEHE	9000700000000000968	Geschmack	2	1
2015	DEHE	9000700000000000975	Enterokokken	1	0
2015	DEHE	9000700000000000976	Enterokokken	1	0
2015	DEHE	9000700000000000983	Ammonium	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Coliforme Bakterien	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Färbung	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Geruch	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Geschmack	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Trübung	4	1
2015	DEHE	9000700000000000983	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEHE	9000700000000001105	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001107	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001108	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001109	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001110	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001112	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001116	Geschmack	4	2
2015	DEHE	9000700000000001120	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001122	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001123	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001127	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001128	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001129	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001130	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001131	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Ammonium	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Färbung	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Geruch	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Geschmack	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Trübung	4	3
2015	DEHE	9000700000000001140	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEHE	9000700000000001142	Ammonium	4	1
2015	DEHE	9000700000000001142	Coliforme Bakterien	4	1
2015	DEHE	9000700000000001142	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DEHE	9000700000000001142	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2015	DEHE	9000700000000001142	Färbung	4	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEHE	90007000000000001142	Geruch	4	1
2015	DEHE	90007000000000001142	Geschmack	4	1
2015	DEHE	90007000000000001142	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2015	DEHE	90007000000000001142	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2015	DEHE	90007000000000001142	Trübung	4	1
2015	DEHE	90007000000000001142	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEHE	90007000000000001173	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001174	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001175	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001176	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001177	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001178	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001179	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001180	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001181	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001182	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001185	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001187	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001188	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001189	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001190	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001191	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001192	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001192	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001193	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001193	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001194	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001194	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001195	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001195	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001196	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001196	Trübung	4	3
2015	DEHE	90007000000000001196	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001197	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001197	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001199	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001199	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001200	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001200	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001202	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001202	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001204	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001204	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001205	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001205	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001209	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001212	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEHE	90007000000000001212	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001213	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001213	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001215	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001215	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001216	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001216	Trübung	4	3
2015	DEHE	90007000000000001216	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001217	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001218	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001219	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001219	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001220	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001220	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001221	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001221	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001225	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DEHE	90007000000000001225	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001225	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001226	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001226	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001228	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001228	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001229	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001229	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001230	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001230	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001231	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001231	Trübung	4	3
2015	DEHE	90007000000000001231	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001232	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001232	Trübung	4	3
2015	DEHE	90007000000000001232	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001233	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001233	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001234	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001234	Uran	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEHE	90007000000000001235	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001235	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001236	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001236	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001237	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001237	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001238	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001238	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001239	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001239	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001239	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001239	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001240	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001240	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001240	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001240	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001242	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001242	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001242	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001242	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001244	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001244	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001244	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001244	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001245	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001245	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001246	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001246	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001247	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001247	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001250	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001273	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001274	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001275	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001276	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001277	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001278	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001279	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001280	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001286	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001289	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001290	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001291	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001292	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001293	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001294	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001295	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DEHE	90007000000000001403	Ammonium	4	1
2015	DEHE	90007000000000001403	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DEHE	90007000000000001403	Färbung	4	0
2015	DEHE	90007000000000001403	Geruch	4	0
2015	DEHE	90007000000000001403	Geschmack	4	0
2015	DEHE	90007000000000001403	Trübung	4	0
2015	DEHE	90007000000000001403	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DEHE	90007000000000001433	Clostridium perfringens	4	0
2015	DEHE	90007000000000001433	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Aluminium	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEHE	90007000000000001440	Antimon	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Arsen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Blei	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Bromat	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Cadmium	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Chlorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Eisen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Kupfer	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Mangan	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Natrium	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Nickel	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Nitrat	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Sulfat	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001440	Uran	1	0
2015	DEHE	90007000000000001444	Clostridium perfringens	4	0
2015	DEHE	90007000000000001444	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001446	Clostridium perfringens	4	0
2015	DEHE	90007000000000001446	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001628	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000001628	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DEHE	90007000000000001628	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Benzol	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Bor	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Chrom	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Cyanid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Fluorid	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Nitrat	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Quecksilber	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Selen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001630	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001631	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DEHE	90007000000000001631	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001636	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001637	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEHE	90007000000000001640	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEMV	90003000000000000017	Geruch	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Ammonium	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Färbung	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Geruch	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEMV	90003000000000000023	Geschmack	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Trübung	4	3
2015	DEMV	90003000000000000023	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEMV	90003000000000000163	Enterokokken	4	2
2015	DEMV	90003000000000000163	Geruch	4	2
2015	DEMV	90003000000000000164	Enterokokken	4	3
2015	DEMV	90003000000000000164	Geruch	4	1
2015	DEMV	90003000000000000165	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2015	DEMV	90003000000000000165	Enterokokken	4	2
2015	DEMV	90003000000000000165	Färbung	4	3
2015	DEMV	90003000000000000165	Geruch	4	3
2015	DEMV	90003000000000000165	Trübung	4	3
2015	DEMV	90003000000000000165	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DEMV	90003000000000000166	Enterokokken	4	2
2015	DEMV	90003000000000000166	Geruch	4	1
2015	DEMV	90003000000000000167	Enterokokken	4	2
2015	DEMV	90003000000000000167	Geruch	4	1
2015	DEMV	90003000000000000168	Ammonium	4	3
2015	DEMV	90003000000000000168	Clostridium perfringens	4	1
2015	DEMV	90003000000000000168	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2015	DEMV	90003000000000000168	Enterokokken	4	2
2015	DEMV	90003000000000000168	Färbung	4	3
2015	DEMV	90003000000000000168	Geruch	4	2
2015	DEMV	90003000000000000168	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DEMV	90003000000000000168	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2015	DEMV	90003000000000000168	Trübung	4	3
2015	DEMV	90003000000000000169	Enterokokken	4	2
2015	DEMV	90003000000000000169	Färbung	4	3
2015	DEMV	90003000000000000169	Geruch	4	1
2015	DEMV	90003000000000000170	Ammonium	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Färbung	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Trübung	4	2
2015	DEMV	90003000000000000170	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2015	DEMV	90003000000000000171	Enterokokken	4	2
2015	DEMV	90003000000000000172	Enterokokken	4	3
2015	DEMV	90003000000000000172	Geruch	4	3
2015	DEMV	90003000000000000218	1,2-Dichloroethan	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Aluminium	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Antimon	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Arsen	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Benzol	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Blei	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Bor	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Bromat	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Cadmium	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Chlorid	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Chrom	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Cyanid	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Fluorid	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Kupfer	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Natrium	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Nickel	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Nitrat	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEMV	90003000000000000218	Nitrat/Nitrit Formel	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Oxidierbarkeit	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: 2,4,5-T, CAS-Nr. 93-76-5	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: 2,4-D, CAS-Nr. 94-75-7	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: 2,4-DB, CAS-Nr. 94-82-6	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: 4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-butte	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Aldrin, CAS-Nr. 309-00-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: alpha-Endosulfan, CAS-Nr. 959-98-8	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: alpha-HCH, CAS-Nr. 319-84-6	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: beta-Hexachlorcyclohexan (beta-HC	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Cyanazin, CAS-Nr. 21725-46-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: delta-Hexachlorcyclohexan (delta-H	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Dichlordiphenyltrichlorethan (2,4'-D	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Dieldrin, CAS-Nr. 60-57-1	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Endrin, CAS-Nr. 72-20-8	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Fenuron, CAS-Nr. 101-42-8	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Heptachlor, CAS-Nr. 76-44-8	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Heptachlorepoxid, cis- (Isomerenge	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Hexachlorbenzol (HCB), CAS-Nr. 118	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Isodrin, CAS-Nr. 465-73-6	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Linuron, CAS-Nr. 330-55-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Metazachlor-ESA (Metabolit BH 479	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Metazachlor-OA (BH 479-4), CAS-Nr	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Methoxychlor, CAS-Nr. 72-43-5	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Metobromuron, CAS-Nr. 3060-89-7	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Monolinuron, CAS-Nr. 1746-81-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: o,p'-DDD (2,4-DDD), CAS-Nr. 53-19-(	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: o,p'-DDT (2,4-DDT), CAS-Nr. 789-02-	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: p,p'-DDD (4,4-DDD), CAS-Nr. 72-54-8	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: p,p'-DDE (4,4-DDE), CAS-Nr. 72-55-9	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Prometryn, CAS-Nr. 7287-19-6	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Terbutryn, CAS-Nr. 886-50-0	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Pestizide - einzeln: trans-Heptachlorepoxid (Isomereng	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEMV	90003000000000000218	Quecksilber	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Selen	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Sulfat	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Tetrachlorethen und Trichlorethen	2	1
2015	DEMV	90003000000000000218	Uran	2	1
2015	DEMV	90003000000000000773	Ammonium	21	14
2015	DEMV	90003000000000000773	Elektrische Leitfähigkeit	21	14
2015	DEMV	90003000000000000773	Enterokokken	21	7
2015	DEMV	90003000000000000773	Färbung	21	13
2015	DEMV	90003000000000000773	Geschmack	21	10
2015	DEMV	90003000000000000773	Trübung	21	13
2015	DEMV	90003000000000000773	Wasserstoffionenkonzentration	21	14
2015	DEMV	90003000000000000778	Ammonium	14	8
2015	DEMV	90003000000000000778	Coliforme Bakterien	14	9
2015	DEMV	90003000000000000778	Elektrische Leitfähigkeit	14	8
2015	DEMV	90003000000000000778	Enterokokken	14	4
2015	DEMV	90003000000000000778	Escherichia coli (E.coli)	14	9
2015	DEMV	90003000000000000778	Färbung	14	8
2015	DEMV	90003000000000000778	Geruch	14	9
2015	DEMV	90003000000000000778	Geschmack	14	6
2015	DEMV	90003000000000000778	Koloniezahl bei 22 °C	14	9
2015	DEMV	90003000000000000778	Koloniezahl bei 36 °C	14	9
2015	DEMV	90003000000000000778	Wasserstoffionenkonzentration	14	8
2015	DEMV	90003000000000000779	Coliforme Bakterien	13	2
2015	DEMV	90003000000000000779	Enterokokken	13	8
2015	DEMV	90003000000000000779	Escherichia coli (E.coli)	13	2
2015	DEMV	90003000000000000779	Koloniezahl bei 22 °C	13	6
2015	DEMV	90003000000000000781	Ammonium	9	6
2015	DEMV	90003000000000000781	Elektrische Leitfähigkeit	9	6
2015	DEMV	90003000000000000781	Enterokokken	9	4
2015	DEMV	90003000000000000781	Färbung	9	5
2015	DEMV	90003000000000000781	Geschmack	9	4
2015	DEMV	90003000000000000781	Wasserstoffionenkonzentration	9	6
2015	DEMV	90003000000000000783	Ammonium	4	1
2015	DEMV	90003000000000000783	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DENI	B15404	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DENI	B15404	Aluminium	1	0
2015	DENI	B15404	Antimon	1	0
2015	DENI	B15404	Arsen	1	0
2015	DENI	B15404	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DENI	B15404	Benzol	1	0
2015	DENI	B15404	Blei	1	0
2015	DENI	B15404	Bor	1	0
2015	DENI	B15404	Bromat	1	0
2015	DENI	B15404	Cadmium	1	0
2015	DENI	B15404	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DENI	B15404	Chlorid	1	0
2015	DENI	B15404	Chrom	1	0
2015	DENI	B15404	Cyanid	1	0
2015	DENI	B15404	Eisen	1	0
2015	DENI	B15404	Enterokokken	1	0
2015	DENI	B15404	Fluorid	1	0
2015	DENI	B15404	Kupfer	1	0
2015	DENI	B15404	Mangan	1	0
2015	DENI	B15404	Natrium	1	0
2015	DENI	B15404	Nickel	1	0
2015	DENI	B15404	Nitrat	1	0
2015	DENI	B15404	Nitrat/Nitrit Formel	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	B15404	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DENI	B15404	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DENI	B15404	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Diflufenican, CAS-Nr. 83164-33-4	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Pirimicarb, CAS-Nr. 23103-98-2	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2015	DENI	B15404	Pestizide - einzeln: Trifluralin, CAS-Nr. 1582-09-8	1	0
2015	DENI	B15404	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DENI	B15404	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DENI	B15404	Quecksilber	1	0
2015	DENI	B15404	Selen	1	0
2015	DENI	B15404	Sulfat	1	0
2015	DENI	B15404	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DENI	B15404	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DENI	B15404	Uran	1	0
2015	DENI	B15405	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DENI	B15405	Aluminium	1	0
2015	DENI	B15405	Antimon	1	0
2015	DENI	B15405	Arsen	1	0
2015	DENI	B15405	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DENI	B15405	Benzol	1	0
2015	DENI	B15405	Blei	1	0
2015	DENI	B15405	Bor	1	0
2015	DENI	B15405	Bromat	1	0
2015	DENI	B15405	Cadmium	1	0
2015	DENI	B15405	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DENI	B15405	Chlorid	1	0
2015	DENI	B15405	Chrom	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	B15405	Cyanid	1	0
2015	DENI	B15405	Eisen	1	0
2015	DENI	B15405	Enterokokken	1	0
2015	DENI	B15405	Fluorid	1	0
2015	DENI	B15405	Kupfer	1	0
2015	DENI	B15405	Mangan	1	0
2015	DENI	B15405	Natrium	1	0
2015	DENI	B15405	Nickel	1	0
2015	DENI	B15405	Nitrat	1	0
2015	DENI	B15405	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DENI	B15405	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DENI	B15405	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DENI	B15405	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Diflufenican, CAS-Nr. 83164-33-4	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Pirimicarb, CAS-Nr. 23103-98-2	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2015	DENI	B15405	Pestizide - einzeln: Trifluralin, CAS-Nr. 1582-09-8	1	0
2015	DENI	B15405	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DENI	B15405	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DENI	B15405	Quecksilber	1	0
2015	DENI	B15405	Selen	1	0
2015	DENI	B15405	Sulfat	1	0
2015	DENI	B15405	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DENI	B15405	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DENI	B15405	Uran	1	0
2015	DENI	B15406	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DENI	B15406	Aluminium	1	0
2015	DENI	B15406	Antimon	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	B15406	Arsen	1	0
2015	DENI	B15406	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DENI	B15406	Benzol	1	0
2015	DENI	B15406	Blei	1	0
2015	DENI	B15406	Bor	1	0
2015	DENI	B15406	Bromat	1	0
2015	DENI	B15406	Cadmium	1	0
2015	DENI	B15406	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DENI	B15406	Chlorid	1	0
2015	DENI	B15406	Chrom	1	0
2015	DENI	B15406	Cyanid	1	0
2015	DENI	B15406	Eisen	1	0
2015	DENI	B15406	Enterokokken	1	0
2015	DENI	B15406	Fluorid	1	0
2015	DENI	B15406	Kupfer	1	0
2015	DENI	B15406	Mangan	1	0
2015	DENI	B15406	Natrium	1	0
2015	DENI	B15406	Nickel	1	0
2015	DENI	B15406	Nitrat	1	0
2015	DENI	B15406	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DENI	B15406	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DENI	B15406	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DENI	B15406	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Diflufenican, CAS-Nr. 83164-33-4	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Pirimicarb, CAS-Nr. 23103-98-2	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2015	DENI	B15406	Pestizide - einzeln: Trifluralin, CAS-Nr. 1582-09-8	1	0
2015	DENI	B15406	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	B15406	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DENI	B15406	Quecksilber	1	0
2015	DENI	B15406	Selen	1	0
2015	DENI	B15406	Sulfat	1	0
2015	DENI	B15406	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DENI	B15406	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DENI	B15406	Uran	1	0
2015	DENI	B15412	Blei	1	0
2015	DENI	B15412	Kupfer	1	0
2015	DENI	B15412	Nickel	1	0
2015	DENI	B15413	Blei	1	0
2015	DENI	B15413	Kupfer	1	0
2015	DENI	B15413	Nickel	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DENI	B15536	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2015	DENI	B15536	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DENI	B25447	Clostridium perfringens	4	3
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: Diflufenican, CAS-Nr. 83164-33-4	1	0
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869[illegible]	1	0
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: Pirimicarb, CAS-Nr. 23103-98-2	1	0
2015	DENI	B25517	Pestizide - einzeln: Trifluralin, CAS-Nr. 1582-09-8	1	0
2015	DENI	B35315	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DENI	B35315	Aluminium	1	0
2015	DENI	B35315	Antimon	1	0
2015	DENI	B35315	Arsen	1	0
2015	DENI	B35315	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DENI	B35315	Benzol	1	0
2015	DENI	B35315	Blei	1	0
2015	DENI	B35315	Bromat	1	0
2015	DENI	B35315	Cadmium	1	0
2015	DENI	B35315	Chrom	1	0
2015	DENI	B35315	Cyanid	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	B35315	Enterokokken	1	0
2015	DENI	B35315	Kupfer	1	0
2015	DENI	B35315	Nickel	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2015	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DENI	B35315	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DENI	B35315	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DENI	B35315	Quecksilber	1	0
2015	DENI	B35315	Selen	1	0
2015	DENI	B35315	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DENI	B35315	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DENI	B35315	Uran	1	0
2015	DENI	B35317	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	B35404	Aluminium	1	0
2015	DENI	B35404	Antimon	1	0
2015	DENI	B35404	Arsen	1	0
2015	DENI	B35404	Bor	1	0
2015	DENI	B35404	Cadmium	1	0
2015	DENI	B35404	Chrom	1	0
2015	DENI	B35404	Quecksilber	1	0
2015	DENI	B35404	Selen	1	0
2015	DENI	B40405	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DENI	B40405	Aluminium	1	0
2015	DENI	B40405	Ammonium	2	0
2015	DENI	B40405	Antimon	1	0
2015	DENI	B40405	Arsen	1	0
2015	DENI	B40405	Benzo-(a)-pyren	1	0
2015	DENI	B40405	Benzol	1	0
2015	DENI	B40405	Blei	1	0
2015	DENI	B40405	Bor	1	0
2015	DENI	B40405	Bromat	1	0
2015	DENI	B40405	Cadmium	1	0
2015	DENI	B40405	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DENI	B40405	Chlorid	1	0
2015	DENI	B40405	Chrom	1	0
2015	DENI	B40405	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DENI	B40405	Cyanid	1	0
2015	DENI	B40405	Eisen	1	0
2015	DENI	B40405	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2015	DENI	B40405	Enterokokken	1	0
2015	DENI	B40405	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DENI	B40405	Färbung	4	0
2015	DENI	B40405	Fluorid	1	0
2015	DENI	B40405	Geruch	4	0
2015	DENI	B40405	Geschmack	4	0
2015	DENI	B40405	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DENI	B40405	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2015	DENI	B40405	Kupfer	1	0
2015	DENI	B40405	Mangan	1	0
2015	DENI	B40405	Natrium	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	B40405	Nickel	1	0
2015	DENI	B40405	Nitrat	1	0
2015	DENI	B40405	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DENI	B40405	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DENI	B40405	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DENI	B40405	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DENI	B40405	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2015	DENI	B40405	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DENI	B40405	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DENI	B40405	Quecksilber	1	0
2015	DENI	B40405	Selen	1	0
2015	DENI	B40405	Sulfat	1	0
2015	DENI	B40405	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DENI	B40405	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DENI	B40405	Trübung	4	0
2015	DENI	B40405	Uran	1	0
2015	DENI	B40405	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DENI	B40406	Geschmack	4	3
2015	DENI	B40407	Geschmack	4	2
2015	DENI	B45407	Geruch	4	3
2015	DENI	B45407	Geschmack	4	3
2015	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2015	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2015	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2015	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2015	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2015	DENI	B45928	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DENI	B45928	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DENI	B45928	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DENI	B45928	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DENI	B45929	Ammonium	2	1
2015	DENI	B45929	Blei	1	0
2015	DENI	B45929	Coliforme Bakterien	4	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	B45929	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2015	DENI	B45929	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2015	DENI	B45929	Färbung	4	1
2015	DENI	B45929	Geruch	4	1
2015	DENI	B45929	Geschmack	4	1
2015	DENI	B45929	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2015	DENI	B45929	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2015	DENI	B45929	Kupfer	1	0
2015	DENI	B45929	Nickel	1	0
2015	DENI	B45929	Trübung	4	1
2015	DENI	B45929	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DENI	B45931	Geschmack	4	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: Chlorpyrifos-ethyl, CAS-Nr. 39475-5	1	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: Diflufenican, CAS-Nr. 83164-33-4	1	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: Pirimicarb, CAS-Nr. 23103-98-2	1	0
2015	DENI	F25501	Pestizide - einzeln: Trifluralin, CAS-Nr. 1582-09-8	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2015	DENI	L15502	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2015	DENI	L15502	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DENI	L25101	Enterokokken	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2015	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2015	DENI	L25101	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DENI	L35202	Geruch	4	1
2015	DENI	L35202	Geschmack	4	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENI	L45801	Geschmack	4	1
2015	DENI	L45802	Geschmack	4	0
2015	DENI	L45803	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000017	Ammonium	4	0
2015	DENW	9000000000000000017	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000092	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000094	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000095	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000096	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000097	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000098	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000099	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000104	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000105	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000106	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000107	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000108	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000111	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000114	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000117	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000120	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000121	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000123	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000134	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Ammonium	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Färbung	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Geruch	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000143	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DENW	9000000000000000176	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000186	Ammonium	4	0
2015	DENW	9000000000000000186	Färbung	4	0
2015	DENW	9000000000000000186	Geruch	4	0
2015	DENW	9000000000000000186	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000187	Ammonium	4	0
2015	DENW	9000000000000000187	Färbung	4	0
2015	DENW	9000000000000000187	Geruch	4	0
2015	DENW	9000000000000000187	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000209	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000211	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000212	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000214	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000215	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000217	Geruch	4	3
2015	DENW	9000000000000000217	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000218	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000219	Ammonium	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Färbung	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Geruch	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Geschmack	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENW	9000000000000000219	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000219	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2015	DENW	9000000000000000222	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000231	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000232	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000233	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000235	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000236	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000238	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000239	Geruch	4	3
2015	DENW	9000000000000000239	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000241	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000242	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000243	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000244	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000247	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000248	Geschmack	4	3
2015	DENW	9000000000000000251	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000252	Geschmack	4	1
2015	DENW	9000000000000000253	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000254	Geschmack	4	2
2015	DENW	9000000000000000267	Aluminium	4	1
2015	DENW	9000000000000000267	Ammonium	4	1
2015	DENW	9000000000000000267	Clostridium perfringens	4	1
2015	DENW	9000000000000000267	Eisen	4	1
2015	DENW	9000000000000000267	Färbung	4	1
2015	DENW	9000000000000000267	Geruch	4	1
2015	DENW	9000000000000000267	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000267	Trübung	4	1
2015	DENW	9000000000000000298	Ammonium	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Coliforme Bakterien	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Elektrische Leitfähigkeit	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Escherichia coli (E.coli)	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Färbung	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Geruch	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Geschmack	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Koloniezahl bei 22 °C	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Koloniezahl bei 36 °C	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Trübung	1	0
2015	DENW	9000000000000000298	Wasserstoffionenkonzentration	1	0
2015	DENW	9000000000000000365	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000375	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000380	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000386	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000397	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DENW	9000000000000000397	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2015	DENW	9000000000000000397	Färbung	4	0
2015	DENW	9000000000000000397	Geruch	4	0
2015	DENW	9000000000000000397	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000397	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000407	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000408	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000419	Clostridium perfringens	4	0
2015	DENW	9000000000000000441	Geschmack	1	0
2015	DENW	9000000000000000443	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000448	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000451	Elektrische Leitfähigkeit	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DENW	9000000000000000451	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000455	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2015	DENW	9000000000000000460	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000461	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000465	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000466	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000547	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000554	Geschmack	1	0
2015	DENW	9000000000000000556	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000558	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000573	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000574	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000577	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000608	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000612	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000616	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000618	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000620	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000621	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000622	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000623	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000624	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000625	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000626	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000627	Enterokokken	1	0
2015	DENW	9000000000000000631	Geschmack	1	0
2015	DENW	9000000000000000632	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000633	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000634	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000635	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000695	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000698	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000700	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000703	Geruch	4	0
2015	DENW	9000000000000000703	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000703	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000704	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000706	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000707	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000708	Trübung	1	0
2015	DENW	9000000000000000711	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000712	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000713	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000714	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000715	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000716	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000720	Ammonium	4	0
2015	DENW	9000000000000000720	Coliforme Bakterien	4	0
2015	DENW	9000000000000000720	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2015	DENW	9000000000000000720	Geschmack	4	0
2015	DENW	9000000000000000720	Trübung	4	0
2015	DENW	9000000000000000724	Trübung	4	0
2015	DERP	281	Aluminium	2	1
2015	DERP	281	Ammonium	6	5
2015	DERP	281	Antimon	2	1
2015	DERP	281	Arsen	2	1
2015	DERP	281	Blei	2	1
2015	DERP	281	Cadmium	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	281	Chlorid	2	1
2015	DERP	281	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	281	Eisen	2	1
2015	DERP	281	Enterokokken	2	1
2015	DERP	281	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	281	Färbung	6	5
2015	DERP	281	Fluorid	2	1
2015	DERP	281	Geschmack	6	5
2015	DERP	281	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	281	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	281	Kupfer	2	1
2015	DERP	281	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	281	Mangan	2	1
2015	DERP	281	Natrium	2	1
2015	DERP	281	Nickel	2	1
2015	DERP	281	Nitrat	2	1
2015	DERP	281	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	281	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	281	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	281	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	281	Sulfat	2	1
2015	DERP	281	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	281	Trübung	6	5
2015	DERP	281	Uran	2	1
2015	DERP	281	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	282	Aluminium	2	1
2015	DERP	282	Ammonium	6	4
2015	DERP	282	Antimon	2	1
2015	DERP	282	Arsen	2	1
2015	DERP	282	Blei	2	1
2015	DERP	282	Cadmium	2	1
2015	DERP	282	Chlorid	2	1
2015	DERP	282	Coliforme Bakterien	6	4
2015	DERP	282	Eisen	2	1
2015	DERP	282	Enterokokken	2	1
2015	DERP	282	Escherichia coli (E.coli)	6	4
2015	DERP	282	Färbung	6	4
2015	DERP	282	Fluorid	2	1
2015	DERP	282	Geschmack	6	4
2015	DERP	282	Koloniezahl bei 22 °C	6	4
2015	DERP	282	Koloniezahl bei 36 °C	6	4
2015	DERP	282	Kupfer	2	1
2015	DERP	282	Leitfähigkeit	6	4
2015	DERP	282	Mangan	2	1
2015	DERP	282	Natrium	2	1
2015	DERP	282	Nickel	2	1
2015	DERP	282	Nitrat	2	1
2015	DERP	282	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	282	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	282	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	282	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	282	Sulfat	2	1
2015	DERP	282	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	282	Trübung	6	4
2015	DERP	282	Uran	2	1
2015	DERP	282	Wasserstoffionenkonzentration	6	4
2015	DERP	283	Aluminium	2	1
2015	DERP	283	Ammonium	6	5

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	283	Antimon	2	1
2015	DERP	283	Arsen	2	1
2015	DERP	283	Blei	2	1
2015	DERP	283	Cadmium	2	1
2015	DERP	283	Chlorid	2	1
2015	DERP	283	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	283	Eisen	2	1
2015	DERP	283	Enterokokken	2	1
2015	DERP	283	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	283	Färbung	6	5
2015	DERP	283	Fluorid	2	1
2015	DERP	283	Geschmack	6	5
2015	DERP	283	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	283	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	283	Kupfer	2	1
2015	DERP	283	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	283	Mangan	2	1
2015	DERP	283	Natrium	2	1
2015	DERP	283	Nickel	2	1
2015	DERP	283	Nitrat	2	1
2015	DERP	283	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	283	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	283	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	283	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	283	Sulfat	2	1
2015	DERP	283	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	283	Trübung	6	5
2015	DERP	283	Uran	2	1
2015	DERP	283	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	285	Aluminium	2	1
2015	DERP	285	Ammonium	6	5
2015	DERP	285	Antimon	2	1
2015	DERP	285	Arsen	2	1
2015	DERP	285	Blei	2	1
2015	DERP	285	Cadmium	2	1
2015	DERP	285	Chlorid	2	1
2015	DERP	285	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	285	Eisen	2	1
2015	DERP	285	Enterokokken	2	1
2015	DERP	285	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	285	Färbung	6	5
2015	DERP	285	Fluorid	2	1
2015	DERP	285	Geschmack	6	5
2015	DERP	285	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	285	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	285	Kupfer	2	1
2015	DERP	285	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	285	Mangan	2	1
2015	DERP	285	Natrium	2	1
2015	DERP	285	Nickel	2	1
2015	DERP	285	Nitrat	2	1
2015	DERP	285	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	285	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	285	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	285	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	285	Sulfat	2	1
2015	DERP	285	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	285	Trübung	6	5

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	285	Uran	2	1
2015	DERP	285	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	286	Aluminium	2	1
2015	DERP	286	Ammonium	6	5
2015	DERP	286	Antimon	2	1
2015	DERP	286	Arsen	2	1
2015	DERP	286	Blei	2	1
2015	DERP	286	Cadmium	2	1
2015	DERP	286	Chlorid	2	1
2015	DERP	286	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	286	Eisen	2	1
2015	DERP	286	Enterokokken	2	1
2015	DERP	286	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	286	Färbung	6	5
2015	DERP	286	Fluorid	2	1
2015	DERP	286	Geschmack	6	5
2015	DERP	286	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	286	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	286	Kupfer	2	1
2015	DERP	286	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	286	Mangan	2	1
2015	DERP	286	Natrium	2	1
2015	DERP	286	Nickel	2	1
2015	DERP	286	Nitrat	2	1
2015	DERP	286	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	286	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	286	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	286	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	286	Sulfat	2	1
2015	DERP	286	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	286	Trübung	6	5
2015	DERP	286	Uran	2	1
2015	DERP	286	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	288	Aluminium	2	1
2015	DERP	288	Ammonium	6	5
2015	DERP	288	Antimon	2	1
2015	DERP	288	Arsen	2	1
2015	DERP	288	Blei	2	1
2015	DERP	288	Cadmium	2	1
2015	DERP	288	Chlorid	2	1
2015	DERP	288	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	288	Eisen	2	1
2015	DERP	288	Enterokokken	2	1
2015	DERP	288	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	288	Färbung	6	5
2015	DERP	288	Fluorid	2	1
2015	DERP	288	Geschmack	6	5
2015	DERP	288	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	288	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	288	Kupfer	2	1
2015	DERP	288	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	288	Mangan	2	1
2015	DERP	288	Natrium	2	1
2015	DERP	288	Nickel	2	1
2015	DERP	288	Nitrat	2	1
2015	DERP	288	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	288	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	288	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	288	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	288	Sulfat	2	1
2015	DERP	288	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	288	Trübung	6	5
2015	DERP	288	Uran	2	1
2015	DERP	288	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	382	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DERP	383	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DERP	389	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DERP	413	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DERP	493	Bromat	1	0
2015	DERP	499	Ammonium	4	3
2015	DERP	499	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	499	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	499	Färbung	4	3
2015	DERP	499	Geschmack	4	3
2015	DERP	499	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	499	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	499	Trübung	4	3
2015	DERP	499	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	501	Ammonium	4	3
2015	DERP	501	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	501	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	501	Färbung	4	3
2015	DERP	501	Geschmack	4	3
2015	DERP	501	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	501	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	501	Trübung	4	3
2015	DERP	501	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	502	Ammonium	4	3
2015	DERP	502	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	502	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	502	Färbung	4	3
2015	DERP	502	Geschmack	4	3
2015	DERP	502	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	502	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	502	Trübung	4	3
2015	DERP	502	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	505	Ammonium	4	3
2015	DERP	505	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	505	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	505	Färbung	4	3
2015	DERP	505	Geschmack	4	3
2015	DERP	505	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	505	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	505	Trübung	4	3
2015	DERP	505	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	544	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DERP	544	Trübung	5	4
2015	DERP	544	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	620	Ammonium	4	3
2015	DERP	620	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	620	Eisen	4	3
2015	DERP	620	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	620	Färbung	4	3
2015	DERP	620	Geschmack	4	3
2015	DERP	620	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	620	Koloniezahl bei 36 °C	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	620	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	620	Trübung	4	3
2015	DERP	620	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	773	Geschmack	4	1
2015	DERP	853	Ammonium	4	3
2015	DERP	853	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	853	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	853	Färbung	4	3
2015	DERP	853	Geschmack	4	3
2015	DERP	853	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	853	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	853	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	853	Trübung	4	3
2015	DERP	853	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	894	Eisen	5	4
2015	DERP	945	Eisen	5	4
2015	DERP	947	Eisen	5	4
2015	DERP	1139	Ammonium	4	3
2015	DERP	1139	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	1139	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	1139	Färbung	4	3
2015	DERP	1139	Geschmack	4	3
2015	DERP	1139	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	1139	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	1139	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	1139	Trübung	4	3
2015	DERP	1139	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	1141	Aluminium	2	1
2015	DERP	1141	Ammonium	8	5
2015	DERP	1141	Antimon	2	1
2015	DERP	1141	Arsen	2	1
2015	DERP	1141	Blei	2	1
2015	DERP	1141	Cadmium	2	1
2015	DERP	1141	Chlorid	2	1
2015	DERP	1141	Coliforme Bakterien	8	5
2015	DERP	1141	Eisen	4	2
2015	DERP	1141	Enterokokken	2	1
2015	DERP	1141	Escherichia coli (E.coli)	8	5
2015	DERP	1141	Färbung	8	5
2015	DERP	1141	Fluorid	2	1
2015	DERP	1141	Geschmack	8	5
2015	DERP	1141	Koloniezahl bei 22 °C	8	5
2015	DERP	1141	Koloniezahl bei 36 °C	8	5
2015	DERP	1141	Kupfer	2	1
2015	DERP	1141	Leitfähigkeit	8	5
2015	DERP	1141	Mangan	4	2
2015	DERP	1141	Natrium	2	1
2015	DERP	1141	Nickel	2	1
2015	DERP	1141	Nitrat	2	1
2015	DERP	1141	Nitrat/Nitrit Formel	2	1
2015	DERP	1141	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	4	2
2015	DERP	1141	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	1141	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	1141	Sulfat	2	1
2015	DERP	1141	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	1141	Trübung	8	5
2015	DERP	1141	Uran	2	1
2015	DERP	1141	Wasserstoffionenkonzentration	8	5

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	1153	Aluminium	1	0
2015	DERP	1153	Eisen	1	0
2015	DERP	1153	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	1294	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1294	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1295	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1295	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1297	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1297	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1313	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1313	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1314	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1314	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1315	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1315	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1316	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1316	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1318	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1318	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1333	Aluminium	1	0
2015	DERP	1333	Eisen	1	0
2015	DERP	1333	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	1373	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	1373	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	1393	Ammonium	6	5
2015	DERP	1393	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	1393	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	1393	Färbung	6	5
2015	DERP	1393	Geschmack	6	5
2015	DERP	1393	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	1393	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	1393	Trübung	6	5
2015	DERP	1393	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	1394	Ammonium	5	4
2015	DERP	1394	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1394	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1394	Färbung	5	4
2015	DERP	1394	Geschmack	5	4
2015	DERP	1394	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	1394	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	1394	Trübung	5	4
2015	DERP	1394	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	1395	Ammonium	5	4
2015	DERP	1395	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1395	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1395	Färbung	5	4
2015	DERP	1395	Geschmack	5	4
2015	DERP	1395	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	1395	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	1395	Trübung	5	4
2015	DERP	1395	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	1396	Ammonium	5	4
2015	DERP	1396	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1396	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1396	Färbung	5	4
2015	DERP	1396	Geschmack	5	4
2015	DERP	1396	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	1396	Koloniezahl bei 36 °C	5	4

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	1396	Trübung	5	4
2015	DERP	1396	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	1414	Ammonium	5	4
2015	DERP	1414	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1414	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1414	Färbung	5	4
2015	DERP	1414	Geschmack	5	4
2015	DERP	1414	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	1414	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	1414	Trübung	5	4
2015	DERP	1414	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	1415	Ammonium	5	4
2015	DERP	1415	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1415	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1415	Färbung	5	4
2015	DERP	1415	Geschmack	5	4
2015	DERP	1415	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	1415	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	1415	Trübung	5	4
2015	DERP	1415	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	1416	Ammonium	5	4
2015	DERP	1416	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1416	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1416	Färbung	5	4
2015	DERP	1416	Geschmack	5	4
2015	DERP	1416	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	1416	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	1416	Trübung	5	4
2015	DERP	1416	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	1417	Ammonium	6	5
2015	DERP	1417	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	1417	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	1417	Färbung	6	5
2015	DERP	1417	Geschmack	6	5
2015	DERP	1417	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	1417	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	1417	Trübung	6	5
2015	DERP	1417	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	1633	Geschmack	4	1
2015	DERP	1634	Geschmack	4	1
2015	DERP	1635	Geschmack	4	1
2015	DERP	1658	Trübung	4	3
2015	DERP	1658	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	1693	Ammonium	4	3
2015	DERP	1693	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1693	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1693	Färbung	4	3
2015	DERP	1693	Geschmack	4	3
2015	DERP	1693	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	1693	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	1693	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	1693	Trübung	4	3
2015	DERP	1693	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	1694	Ammonium	4	3
2015	DERP	1694	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	1694	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	1694	Färbung	4	3
2015	DERP	1694	Geschmack	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	1694	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	1694	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	1694	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	1694	Trübung	4	3
2015	DERP	1694	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	1695	Ammonium	4	3
2015	DERP	1695	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	1695	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	1695	Färbung	4	3
2015	DERP	1695	Geschmack	4	3
2015	DERP	1695	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	1695	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	1695	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	1695	Trübung	4	3
2015	DERP	1695	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	1696	Ammonium	4	3
2015	DERP	1696	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1696	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1696	Färbung	4	3
2015	DERP	1696	Geschmack	4	3
2015	DERP	1696	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	1696	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	1696	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	1696	Trübung	4	3
2015	DERP	1696	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	1697	Ammonium	4	3
2015	DERP	1697	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	1697	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	1697	Färbung	4	3
2015	DERP	1697	Geschmack	4	3
2015	DERP	1697	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	1697	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	1697	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	1697	Trübung	4	3
2015	DERP	1697	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	1698	Ammonium	4	2
2015	DERP	1698	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DERP	1698	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2015	DERP	1698	Färbung	4	2
2015	DERP	1698	Geschmack	4	2
2015	DERP	1698	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DERP	1698	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2015	DERP	1698	Leitfähigkeit	4	2
2015	DERP	1698	Trübung	4	2
2015	DERP	1698	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2015	DERP	1753	Geschmack	4	1
2015	DERP	1754	Geschmack	4	1
2015	DERP	1755	Geschmack	4	1
2015	DERP	1757	Geschmack	4	1
2015	DERP	1758	Geschmack	4	1
2015	DERP	1760	Geschmack	4	1
2015	DERP	1761	Geschmack	4	1
2015	DERP	1762	Geschmack	4	1
2015	DERP	1773	Geschmack	4	1
2015	DERP	1774	Geschmack	4	1
2015	DERP	1775	Geschmack	4	1
2015	DERP	1776	Geschmack	4	1
2015	DERP	1793	Geschmack	4	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	1794	Geschmack	4	1
2015	DERP	1795	Geschmack	4	1
2015	DERP	2094	Enterokokken	1	0
2015	DERP	2104	Ammonium	4	3
2015	DERP	2104	Coliforme Bakterien	7	6
2015	DERP	2104	Escherichia coli (E.coli)	7	6
2015	DERP	2104	Färbung	4	3
2015	DERP	2104	Geschmack	4	3
2015	DERP	2104	Koloniezahl bei 22 °C	7	6
2015	DERP	2104	Koloniezahl bei 36 °C	7	6
2015	DERP	2104	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	2104	Trübung	4	3
2015	DERP	2104	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	2158	Ammonium	5	4
2015	DERP	2158	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	2158	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	2158	Färbung	5	4
2015	DERP	2158	Geschmack	5	4
2015	DERP	2158	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	2158	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	2158	Trübung	5	4
2015	DERP	2158	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	2233	Ammonium	4	3
2015	DERP	2233	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	2233	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	2233	Färbung	4	3
2015	DERP	2233	Geschmack	4	3
2015	DERP	2233	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	2233	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	2233	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	2233	Trübung	4	3
2015	DERP	2233	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	2238	Geschmack	1	0
2015	DERP	2251	Tetrachlorethen und Trichlorethen	2	1
2015	DERP	2299	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	2306	Blei	1	0
2015	DERP	2315	Geschmack	6	5
2015	DERP	2493	Aluminium	1	0
2015	DERP	2493	Eisen	1	0
2015	DERP	2493	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	2495	Aluminium	1	0
2015	DERP	2495	Ammonium	4	3
2015	DERP	2495	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	2495	Eisen	1	0
2015	DERP	2495	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	2495	Färbung	4	3
2015	DERP	2495	Geschmack	4	3
2015	DERP	2495	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	2495	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	2495	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	2495	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	2495	Trübung	4	3
2015	DERP	2495	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	2496	Aluminium	1	0
2015	DERP	2496	Ammonium	4	3
2015	DERP	2496	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	2496	Eisen	1	0
2015	DERP	2496	Escherichia coli (E.coli)	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	2496	Färbung	4	3
2015	DERP	2496	Geschmack	4	3
2015	DERP	2496	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	2496	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	2496	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	2496	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	2496	Trübung	4	3
2015	DERP	2496	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	2497	Aluminium	1	0
2015	DERP	2497	Eisen	1	0
2015	DERP	2497	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	2513	Aluminium	1	0
2015	DERP	2513	Eisen	1	0
2015	DERP	2513	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	2514	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	2515	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	2516	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	2533	Ammonium	4	3
2015	DERP	2533	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	2533	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	2533	Färbung	4	3
2015	DERP	2533	Geschmack	4	3
2015	DERP	2533	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	2533	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DERP	2533	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	2533	Trübung	4	3
2015	DERP	2533	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	2558	Geschmack	4	3
2015	DERP	2558	Trübung	5	4
2015	DERP	2558	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	2559	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DERP	2559	Trübung	5	4
2015	DERP	2559	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	2560	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DERP	2560	Trübung	5	4
2015	DERP	2560	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	2561	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DERP	2561	Trübung	5	4
2015	DERP	2561	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	2613	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	2673	Enterokokken	1	0
2015	DERP	2693	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	2773	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	5136	Aluminium	6	5
2015	DERP	5136	Ammonium	6	5
2015	DERP	5136	Chlorid	6	5
2015	DERP	5136	Coliforme Bakterien	6	5
2015	DERP	5136	Eisen	6	5
2015	DERP	5136	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2015	DERP	5136	Färbung	6	5
2015	DERP	5136	Geschmack	6	5
2015	DERP	5136	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2015	DERP	5136	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2015	DERP	5136	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	5136	Mangan	6	5
2015	DERP	5136	Natrium	6	5
2015	DERP	5136	Nitrat	6	5
2015	DERP	5136	Nitrat/Nitrit Formel	6	5

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	5136	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	6	5
2015	DERP	5136	Organisch gebundener Kohlenstoff	6	5
2015	DERP	5136	Sulfat	6	5
2015	DERP	5136	Trihalomethane - insgesamt	6	5
2015	DERP	5136	Trübung	6	5
2015	DERP	5136	Uran	6	5
2015	DERP	5136	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	5139	Ammonium	5	4
2015	DERP	5139	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	5139	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	5139	Färbung	5	4
2015	DERP	5139	Geschmack	5	4
2015	DERP	5139	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	5139	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	5139	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	5139	Trübung	5	4
2015	DERP	5139	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	5416	Ammonium	4	2
2015	DERP	5416	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DERP	5416	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2015	DERP	5416	Färbung	4	2
2015	DERP	5416	Geschmack	4	2
2015	DERP	5416	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DERP	5416	Leitfähigkeit	4	2
2015	DERP	5416	Trübung	4	2
2015	DERP	5416	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2015	DERP	6075	Ammonium	7	5
2015	DERP	6075	Bromat	2	1
2015	DERP	6075	Coliforme Bakterien	7	5
2015	DERP	6075	Escherichia coli (E.coli)	7	5
2015	DERP	6075	Färbung	7	5
2015	DERP	6075	Geschmack	7	5
2015	DERP	6075	Koloniezahl bei 22 °C	7	5
2015	DERP	6075	Koloniezahl bei 36 °C	7	5
2015	DERP	6075	Leitfähigkeit	7	5
2015	DERP	6075	Trübung	7	5
2015	DERP	6075	Wasserstoffionenkonzentration	8	6
2015	DERP	6959	Aluminium	5	4
2015	DERP	6959	Ammonium	7	6
2015	DERP	6959	Coliforme Bakterien	7	6
2015	DERP	6959	Eisen	5	4
2015	DERP	6959	Escherichia coli (E.coli)	7	6
2015	DERP	6959	Färbung	8	7
2015	DERP	6959	Geschmack	7	6
2015	DERP	6959	Koloniezahl bei 22 °C	7	6
2015	DERP	6959	Koloniezahl bei 36 °C	7	6
2015	DERP	6959	Leitfähigkeit	7	6
2015	DERP	6959	Trübung	7	6
2015	DERP	6959	Uran	1	0
2015	DERP	6959	Wasserstoffionenkonzentration	8	7
2015	DERP	6963	Aluminium	1	0
2015	DERP	6963	Ammonium	6	2
2015	DERP	6963	Antimon	1	0
2015	DERP	6963	Arsen	1	0
2015	DERP	6963	Blei	1	0
2015	DERP	6963	Bor	1	0
2015	DERP	6963	Cadmium	1	0
2015	DERP	6963	Chlorid	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	6963	Chrom	1	0
2015	DERP	6963	Coliforme Bakterien	5	2
2015	DERP	6963	Cyanid	1	0
2015	DERP	6963	Eisen	1	0
2015	DERP	6963	Enterokokken	1	0
2015	DERP	6963	Escherichia coli (E.coli)	5	2
2015	DERP	6963	Färbung	6	2
2015	DERP	6963	Fluorid	1	0
2015	DERP	6963	Geschmack	6	2
2015	DERP	6963	Koloniezahl bei 22 °C	5	2
2015	DERP	6963	Koloniezahl bei 36 °C	5	2
2015	DERP	6963	Kupfer	1	0
2015	DERP	6963	Leitfähigkeit	6	2
2015	DERP	6963	Mangan	1	0
2015	DERP	6963	Natrium	1	0
2015	DERP	6963	Nickel	1	0
2015	DERP	6963	Nitrat	1	0
2015	DERP	6963	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	6963	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	6963	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DERP	6963	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DERP	6963	Quecksilber	1	0
2015	DERP	6963	Selen	1	0
2015	DERP	6963	Sulfat	1	0
2015	DERP	6963	Trübung	6	2
2015	DERP	6963	Uran	1	0
2015	DERP	6963	Wasserstoffionenkonzentration	6	2
2015	DERP	6967	Aluminium	1	0
2015	DERP	6967	Ammonium	6	2
2015	DERP	6967	Antimon	1	0
2015	DERP	6967	Arsen	1	0
2015	DERP	6967	Blei	1	0
2015	DERP	6967	Bor	1	0
2015	DERP	6967	Cadmium	1	0
2015	DERP	6967	Chlorid	1	0
2015	DERP	6967	Chrom	1	0
2015	DERP	6967	Coliforme Bakterien	5	2
2015	DERP	6967	Cyanid	1	0
2015	DERP	6967	Eisen	1	0
2015	DERP	6967	Enterokokken	1	0
2015	DERP	6967	Escherichia coli (E.coli)	5	2
2015	DERP	6967	Färbung	6	2
2015	DERP	6967	Fluorid	1	0
2015	DERP	6967	Geschmack	6	2
2015	DERP	6967	Koloniezahl bei 22 °C	5	2
2015	DERP	6967	Koloniezahl bei 36 °C	5	2
2015	DERP	6967	Kupfer	1	0
2015	DERP	6967	Leitfähigkeit	6	2
2015	DERP	6967	Mangan	1	0
2015	DERP	6967	Natrium	1	0
2015	DERP	6967	Nickel	1	0
2015	DERP	6967	Nitrat	1	0
2015	DERP	6967	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	6967	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	6967	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DERP	6967	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DERP	6967	Quecksilber	1	0
2015	DERP	6967	Selen	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	6967	Sulfat	1	0
2015	DERP	6967	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	6967	Trübung	6	2
2015	DERP	6967	Uran	1	0
2015	DERP	6967	Wasserstoffionenkonzentration	6	2
2015	DERP	6996	Bromat	2	1
2015	DERP	6996	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	1
2015	DERP	6999	Bromat	2	1
2015	DERP	6999	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	1
2015	DERP	7894	Geschmack	5	4
2015	DERP	7894	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	7894	Trübung	6	5
2015	DERP	7894	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	7895	Geschmack	5	4
2015	DERP	7895	Tetrachlorethen und Trichlorethen	2	1
2015	DERP	7895	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	7895	Trübung	6	5
2015	DERP	7895	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	7936	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	7936	Trübung	6	5
2015	DERP	7936	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	8516	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	8519	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	8520	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	8521	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	8800	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	8802	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	8804	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DERP	8804	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	11014	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DERP	11274	Aluminium	1	0
2015	DERP	11274	Ammonium	6	3
2015	DERP	11274	Antimon	1	0
2015	DERP	11274	Arsen	1	0
2015	DERP	11274	Blei	1	0
2015	DERP	11274	Bor	1	0
2015	DERP	11274	Cadmium	1	0
2015	DERP	11274	Chlorid	1	0
2015	DERP	11274	Chrom	1	0
2015	DERP	11274	Coliforme Bakterien	5	3
2015	DERP	11274	Cyanid	1	0
2015	DERP	11274	Eisen	1	0
2015	DERP	11274	Escherichia coli (E.coli)	5	3
2015	DERP	11274	Färbung	6	3
2015	DERP	11274	Fluorid	1	0
2015	DERP	11274	Geschmack	6	3
2015	DERP	11274	Koloniezahl bei 22 °C	5	3
2015	DERP	11274	Koloniezahl bei 36 °C	5	3
2015	DERP	11274	Kupfer	1	0
2015	DERP	11274	Leitfähigkeit	6	3
2015	DERP	11274	Mangan	1	0
2015	DERP	11274	Natrium	1	0
2015	DERP	11274	Nickel	1	0
2015	DERP	11274	Nitrat	1	0
2015	DERP	11274	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	11274	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	11274	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DERP	11274	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	11274	Quecksilber	1	0
2015	DERP	11274	Selen	1	0
2015	DERP	11274	Sulfat	1	0
2015	DERP	11274	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	11274	Trübung	6	3
2015	DERP	11274	Uran	1	0
2015	DERP	11274	Wasserstoffionenkonzentration	6	3
2015	DERP	11280	Aluminium	1	0
2015	DERP	11280	Ammonium	6	2
2015	DERP	11280	Antimon	1	0
2015	DERP	11280	Arsen	1	0
2015	DERP	11280	Blei	1	0
2015	DERP	11280	Bor	1	0
2015	DERP	11280	Cadmium	1	0
2015	DERP	11280	Chlorid	1	0
2015	DERP	11280	Chrom	1	0
2015	DERP	11280	Coliforme Bakterien	5	2
2015	DERP	11280	Cyanid	1	0
2015	DERP	11280	Eisen	1	0
2015	DERP	11280	Enterokokken	1	0
2015	DERP	11280	Escherichia coli (E.coli)	5	2
2015	DERP	11280	Färbung	6	2
2015	DERP	11280	Fluorid	1	0
2015	DERP	11280	Geschmack	6	2
2015	DERP	11280	Koloniezahl bei 22 °C	5	2
2015	DERP	11280	Koloniezahl bei 36 °C	5	2
2015	DERP	11280	Kupfer	1	0
2015	DERP	11280	Leitfähigkeit	6	2
2015	DERP	11280	Mangan	1	0
2015	DERP	11280	Natrium	1	0
2015	DERP	11280	Nickel	1	0
2015	DERP	11280	Nitrat	1	0
2015	DERP	11280	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	11280	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	11280	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DERP	11280	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DERP	11280	Quecksilber	1	0
2015	DERP	11280	Selen	1	0
2015	DERP	11280	Sulfat	1	0
2015	DERP	11280	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	11280	Trübung	6	2
2015	DERP	11280	Uran	1	0
2015	DERP	11280	Wasserstoffionenkonzentration	6	2
2015	DERP	12918	Ammonium	4	2
2015	DERP	12918	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DERP	12918	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2015	DERP	12918	Färbung	4	2
2015	DERP	12918	Geschmack	4	2
2015	DERP	12918	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DERP	12918	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2015	DERP	12918	Leitfähigkeit	4	2
2015	DERP	12918	Trübung	4	2
2015	DERP	12918	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2015	DERP	13332	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DERP	13332	Trübung	9	8
2015	DERP	13332	Wasserstoffionenkonzentration	10	9
2015	DERP	13352	Aluminium	2	1
2015	DERP	13352	Ammonium	5	4

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	13352	Antimon	2	1
2015	DERP	13352	Arsen	2	1
2015	DERP	13352	Blei	2	1
2015	DERP	13352	Bor	2	1
2015	DERP	13352	Cadmium	2	1
2015	DERP	13352	Chlorid	2	1
2015	DERP	13352	Chrom	2	1
2015	DERP	13352	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	13352	Cyanid	2	1
2015	DERP	13352	Eisen	2	1
2015	DERP	13352	Enterokokken	2	1
2015	DERP	13352	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	13352	Färbung	5	4
2015	DERP	13352	Fluorid	2	1
2015	DERP	13352	Geschmack	5	4
2015	DERP	13352	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	13352	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	13352	Kupfer	2	1
2015	DERP	13352	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	13352	Mangan	2	1
2015	DERP	13352	Natrium	2	1
2015	DERP	13352	Nickel	2	1
2015	DERP	13352	Nitrat	2	1
2015	DERP	13352	Nitrat/Nitrit Formel	2	1
2015	DERP	13352	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	13352	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	13352	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	1
2015	DERP	13352	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	13352	Quecksilber	2	1
2015	DERP	13352	Selen	2	1
2015	DERP	13352	Sulfat	2	1
2015	DERP	13352	Tetrachlorethen und Trichlorethen	2	1
2015	DERP	13352	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	13352	Trübung	5	4
2015	DERP	13352	Uran	2	1
2015	DERP	13352	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	13353	Aluminium	2	1
2015	DERP	13353	Ammonium	5	4
2015	DERP	13353	Bor	2	1
2015	DERP	13353	Chlorid	2	1
2015	DERP	13353	Chrom	2	1
2015	DERP	13353	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	13353	Cyanid	2	1
2015	DERP	13353	Eisen	2	1
2015	DERP	13353	Enterokokken	2	1
2015	DERP	13353	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	13353	Färbung	5	4
2015	DERP	13353	Fluorid	2	1
2015	DERP	13353	Geschmack	5	4
2015	DERP	13353	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	13353	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	13353	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	13353	Mangan	2	1
2015	DERP	13353	Natrium	2	1
2015	DERP	13353	Nitrat	2	1
2015	DERP	13353	Nitrat/Nitrit Formel	2	1
2015	DERP	13353	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	13353	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	13353	Quecksilber	2	1
2015	DERP	13353	Selen	2	1
2015	DERP	13353	Sulfat	2	1
2015	DERP	13353	Tetrachlorethen und Trichlorethen	2	1
2015	DERP	13353	Trübung	5	4
2015	DERP	13353	Uran	2	1
2015	DERP	13353	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	14816	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	15954	Ammonium	5	4
2015	DERP	15954	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	15954	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	15954	Färbung	5	4
2015	DERP	15954	Geschmack	5	4
2015	DERP	15954	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	15954	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	15954	Trübung	5	4
2015	DERP	15954	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	16011	Bromat	1	0
2015	DERP	16011	Eisen	3	2
2015	DERP	16352	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	16353	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	16531	Trübung	5	4
2015	DERP	16532	Trübung	5	3
2015	DERP	16533	Trübung	5	4
2015	DERP	16534	Trübung	5	3
2015	DERP	16535	Trübung	5	3
2015	DERP	16536	Trübung	5	4
2015	DERP	16538	Trübung	5	3
2015	DERP	16540	Trübung	5	2
2015	DERP	16541	Trübung	5	3
2015	DERP	16716	Eisen	5	4
2015	DERP	16718	Eisen	5	4
2015	DERP	16721	Ammonium	4	3
2015	DERP	16721	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	16721	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	16721	Färbung	4	3
2015	DERP	16721	Geschmack	4	3
2015	DERP	16721	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	16721	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	16721	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	16721	Trübung	4	3
2015	DERP	16721	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	16782	Aluminium	1	0
2015	DERP	16782	Ammonium	6	2
2015	DERP	16782	Antimon	1	0
2015	DERP	16782	Arsen	1	0
2015	DERP	16782	Blei	1	0
2015	DERP	16782	Bor	1	0
2015	DERP	16782	Cadmium	1	0
2015	DERP	16782	Chlorid	1	0
2015	DERP	16782	Chrom	1	0
2015	DERP	16782	Coliforme Bakterien	5	2
2015	DERP	16782	Cyanid	1	0
2015	DERP	16782	Eisen	1	0
2015	DERP	16782	Escherichia coli (E.coli)	5	2
2015	DERP	16782	Färbung	6	2
2015	DERP	16782	Fluorid	1	0
2015	DERP	16782	Geschmack	6	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	16782	Koloniezahl bei 22 °C	5	2
2015	DERP	16782	Koloniezahl bei 36 °C	5	2
2015	DERP	16782	Kupfer	1	0
2015	DERP	16782	Leitfähigkeit	6	2
2015	DERP	16782	Mangan	1	0
2015	DERP	16782	Natrium	1	0
2015	DERP	16782	Nickel	1	0
2015	DERP	16782	Nitrat	1	0
2015	DERP	16782	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	16782	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	16782	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DERP	16782	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DERP	16782	Quecksilber	1	0
2015	DERP	16782	Selen	1	0
2015	DERP	16782	Sulfat	1	0
2015	DERP	16782	Trübung	6	2
2015	DERP	16782	Uran	1	0
2015	DERP	16782	Wasserstoffionenkonzentration	6	2
2015	DERP	16849	Bromat	2	1
2015	DERP	16850	Bromat	2	1
2015	DERP	16853	Ammonium	5	4
2015	DERP	16853	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	16853	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	16853	Färbung	5	4
2015	DERP	16853	Geschmack	5	4
2015	DERP	16853	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	16853	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	16853	Trübung	5	4
2015	DERP	16853	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	17259	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	17262	Ammonium	6	4
2015	DERP	17262	Färbung	6	4
2015	DERP	17262	Geschmack	6	5
2015	DERP	17262	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	17262	Trübung	6	5
2015	DERP	17262	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	17294	Aluminium	3	1
2015	DERP	17294	Ammonium	5	2
2015	DERP	17294	Antimon	3	1
2015	DERP	17294	Arsen	3	1
2015	DERP	17294	Blei	3	1
2015	DERP	17294	Bor	3	1
2015	DERP	17294	Bromat	3	1
2015	DERP	17294	Cadmium	3	1
2015	DERP	17294	Chlorid	3	1
2015	DERP	17294	Chrom	3	1
2015	DERP	17294	Coliforme Bakterien	5	2
2015	DERP	17294	Cyanid	3	1
2015	DERP	17294	Eisen	3	1
2015	DERP	17294	Enterokokken	3	1
2015	DERP	17294	Escherichia coli (E.coli)	5	2
2015	DERP	17294	Färbung	5	2
2015	DERP	17294	Fluorid	3	1
2015	DERP	17294	Geschmack	5	2
2015	DERP	17294	Koloniezahl bei 22 °C	5	2
2015	DERP	17294	Koloniezahl bei 36 °C	5	2
2015	DERP	17294	Kupfer	3	1
2015	DERP	17294	Leitfähigkeit	5	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	17294	Mangan	3	1
2015	DERP	17294	Natrium	3	1
2015	DERP	17294	Nickel	3	1
2015	DERP	17294	Nitrat	3	1
2015	DERP	17294	Nitrat/Nitrit Formel	3	1
2015	DERP	17294	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	3	1
2015	DERP	17294	Organisch gebundener Kohlenstoff	3	1
2015	DERP	17294	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	3	1
2015	DERP	17294	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	3	1
2015	DERP	17294	Quecksilber	3	1
2015	DERP	17294	Selen	3	1
2015	DERP	17294	Sulfat	3	1
2015	DERP	17294	Tetrachlorethen und Trichlorethen	3	1
2015	DERP	17294	Trübung	5	2
2015	DERP	17294	Uran	3	1
2015	DERP	17294	Wasserstoffionenkonzentration	5	2
2015	DERP	17295	Aluminium	2	1
2015	DERP	17295	Ammonium	5	4
2015	DERP	17295	Antimon	2	1
2015	DERP	17295	Arsen	2	1
2015	DERP	17295	Blei	2	1
2015	DERP	17295	Bor	2	1
2015	DERP	17295	Bromat	2	1
2015	DERP	17295	Cadmium	2	1
2015	DERP	17295	Chlorid	2	1
2015	DERP	17295	Chrom	2	1
2015	DERP	17295	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	17295	Cyanid	2	1
2015	DERP	17295	Eisen	2	1
2015	DERP	17295	Enterokokken	2	1
2015	DERP	17295	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	17295	Färbung	5	4
2015	DERP	17295	Fluorid	2	1
2015	DERP	17295	Geschmack	5	4
2015	DERP	17295	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	17295	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	17295	Kupfer	2	1
2015	DERP	17295	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	17295	Mangan	2	1
2015	DERP	17295	Natrium	2	1
2015	DERP	17295	Nickel	2	1
2015	DERP	17295	Nitrat	2	1
2015	DERP	17295	Nitrat/Nitrit Formel	2	1
2015	DERP	17295	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	2	1
2015	DERP	17295	Organisch gebundener Kohlenstoff	2	1
2015	DERP	17295	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	1
2015	DERP	17295	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2015	DERP	17295	Quecksilber	2	1
2015	DERP	17295	Selen	2	1
2015	DERP	17295	Sulfat	2	1
2015	DERP	17295	Tetrachlorethen und Trichlorethen	2	1
2015	DERP	17295	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	17295	Trübung	5	4
2015	DERP	17295	Uran	2	1
2015	DERP	17295	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	17563	Geschmack	4	3
2015	DERP	17932	Ammonium	4	3
2015	DERP	17932	Coliforme Bakterien	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	17932	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	17932	Färbung	4	3
2015	DERP	17932	Geschmack	4	3
2015	DERP	17932	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	17932	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	17932	Trübung	4	3
2015	DERP	17932	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	19272	Geschmack	5	3
2015	DERP	19751	Geschmack	5	4
2015	DERP	19951	Mangan	2	1
2015	DERP	19992	Ammonium	6	4
2015	DERP	19992	Coliforme Bakterien	7	5
2015	DERP	19992	Escherichia coli (E.coli)	7	5
2015	DERP	19992	Färbung	6	4
2015	DERP	19992	Geschmack	6	4
2015	DERP	19992	Koloniezahl bei 22 °C	7	5
2015	DERP	19992	Koloniezahl bei 36 °C	7	5
2015	DERP	19992	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	19992	Trübung	6	4
2015	DERP	19992	Wasserstoffionenkonzentration	6	4
2015	DERP	20113	Trübung	5	4
2015	DERP	20223	Geschmack	5	4
2015	DERP	20487	Ammonium	4	3
2015	DERP	20487	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DERP	20487	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DERP	20487	Färbung	4	3
2015	DERP	20487	Geschmack	4	3
2015	DERP	20487	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DERP	20487	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	20487	Trübung	4	3
2015	DERP	20487	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DERP	20571	Eisen	5	4
2015	DERP	20715	Ammonium	6	4
2015	DERP	20715	Coliforme Bakterien	7	5
2015	DERP	20715	Escherichia coli (E.coli)	7	5
2015	DERP	20715	Färbung	6	4
2015	DERP	20715	Geschmack	6	4
2015	DERP	20715	Koloniezahl bei 22 °C	7	5
2015	DERP	20715	Koloniezahl bei 36 °C	7	5
2015	DERP	20715	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	20715	Trübung	6	4
2015	DERP	20715	Wasserstoffionenkonzentration	6	4
2015	DERP	20754	Bromat	2	1
2015	DERP	20831	Aluminium	1	0
2015	DERP	20831	Ammonium	6	5
2015	DERP	20831	Antimon	1	0
2015	DERP	20831	Arsen	1	0
2015	DERP	20831	Blei	1	0
2015	DERP	20831	Bor	1	0
2015	DERP	20831	Cadmium	1	0
2015	DERP	20831	Chlorid	1	0
2015	DERP	20831	Chrom	1	0
2015	DERP	20831	Cyanid	1	0
2015	DERP	20831	Eisen	1	0
2015	DERP	20831	Färbung	6	5
2015	DERP	20831	Fluorid	1	0
2015	DERP	20831	Geschmack	6	5
2015	DERP	20831	Kupfer	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	20831	Leitfähigkeit	6	5
2015	DERP	20831	Mangan	1	0
2015	DERP	20831	Natrium	1	0
2015	DERP	20831	Nickel	1	0
2015	DERP	20831	Nitrat	1	0
2015	DERP	20831	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	20831	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	20831	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DERP	20831	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DERP	20831	Quecksilber	1	0
2015	DERP	20831	Selen	1	0
2015	DERP	20831	Sulfat	1	0
2015	DERP	20831	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	20831	Trübung	6	5
2015	DERP	20831	Uran	1	0
2015	DERP	20831	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	20891	Aluminium	1	0
2015	DERP	20891	Ammonium	6	4
2015	DERP	20891	Antimon	1	0
2015	DERP	20891	Arsen	1	0
2015	DERP	20891	Blei	1	0
2015	DERP	20891	Bor	1	0
2015	DERP	20891	Cadmium	1	0
2015	DERP	20891	Chlorid	1	0
2015	DERP	20891	Chrom	1	0
2015	DERP	20891	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	20891	Cyanid	1	0
2015	DERP	20891	Eisen	1	0
2015	DERP	20891	Enterokokken	1	0
2015	DERP	20891	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	20891	Färbung	6	4
2015	DERP	20891	Fluorid	1	0
2015	DERP	20891	Geschmack	6	4
2015	DERP	20891	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	20891	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	20891	Kupfer	1	0
2015	DERP	20891	Leitfähigkeit	6	4
2015	DERP	20891	Mangan	1	0
2015	DERP	20891	Natrium	1	0
2015	DERP	20891	Nickel	1	0
2015	DERP	20891	Nitrat	1	0
2015	DERP	20891	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DERP	20891	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DERP	20891	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2015	DERP	20891	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2015	DERP	20891	Quecksilber	1	0
2015	DERP	20891	Selen	1	0
2015	DERP	20891	Sulfat	1	0
2015	DERP	20891	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	20891	Trübung	6	4
2015	DERP	20891	Uran	1	0
2015	DERP	20891	Wasserstoffionenkonzentration	6	4
2015	DERP	20954	Bromat	1	0
2015	DERP	20972	Ammonium	5	4
2015	DERP	20972	Coliforme Bakterien	5	4
2015	DERP	20972	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2015	DERP	20972	Färbung	5	4
2015	DERP	20972	Geschmack	5	4

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DERP	20972	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2015	DERP	20972	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2015	DERP	20972	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	20972	Selen	1	0
2015	DERP	20972	Trübung	5	4
2015	DERP	20972	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2015	DERP	21931	Leitfähigkeit	5	4
2015	DERP	21931	Trihalomethane - insgesamt	1	0
2015	DERP	24811	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2015	DERP	24811	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	24811	Trübung	6	5
2015	DERP	24811	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2015	DERP	24845	Trihalomethane - insgesamt	2	1
2015	DERP	33191	Ammonium	4	3
2015	DERP	33191	Antimon	6	1
2015	DERP	33191	Arsen	6	1
2015	DERP	33191	Blei	6	1
2015	DERP	33191	Cadmium	6	1
2015	DERP	33191	Coliforme Bakterien	9	3
2015	DERP	33191	Escherichia coli (E.coli)	9	3
2015	DERP	33191	Färbung	4	3
2015	DERP	33191	Geschmack	4	3
2015	DERP	33191	Koloniezahl bei 22 °C	9	3
2015	DERP	33191	Kupfer	6	1
2015	DERP	33191	Leitfähigkeit	4	3
2015	DERP	33191	Nickel	6	1
2015	DERP	33191	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	5	0
2015	DERP	33191	Trübung	4	3
2015	DERP	33191	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2015	DESH	00000600000000000016	Geschmack	4	1
2015	DESH	00001300000000000016	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DESH	00002600000000000052	Eisen	1	0
2015	DESH	00002600000000000052	Mangan	1	0
2015	DESH	00002700000000000035	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DESH	00002700000000000036	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DESH	00002700000000000038	Geschmack	4	1
2015	DESH	00002700000000000042	Geschmack	4	1
2015	DESH	00002700000000000043	Geschmack	4	1
2015	DESH	00003600000000000262	Geschmack	2	0
2015	DESH	00006400000000000021	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DESH	00006400000000000023	Geschmack	1	0
2015	DESH	00006600000000000097	Geschmack	4	0
2015	DESH	00006600000000000152	Geschmack	4	0
2015	DESH	00006600000000000157	Geschmack	4	0
2015	DESH	00006700000000000041	Ammonium	4	2
2015	DESH	90001000000000000292	Geschmack	4	1
2015	DESH	90001000000000000293	Calcitlösekapazität	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Blei	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Bor	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Cadmium	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Chrom	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Cyanid	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Eisen	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Geschmack	4	0
2015	DESH	90001000000000000294	Kupfer	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Mangan	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Nickel	1	0
2015	DESH	90001000000000000294	Selen	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DESH	90001000000000000294	Sulfat	1	0
2015	DESH	90001000000000000298	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DESL	DESAL410009	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL410009	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DESL	DESAL410012	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL410012	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DESL	DESAL420008	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL420010	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL420010	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DESL	DESAL420011	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL420012	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL420012	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DESL	DESAL420013	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL420014	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL420014	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DESL	DESAL420015	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL420015	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2015	DESL	DESAL430007	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL430009	Ammonium	4	0
2015	DESL	DESAL430009	Färbung	4	0
2015	DESL	DESAL430009	Geruch	4	2
2015	DESL	DESAL430009	Geschmack	4	1
2015	DESL	DESAL450012	Ammonium	4	2
2015	DESL	DESAL450012	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL450012	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DESL	DESAL450012	Trübung	4	2
2015	DESL	DESAL450018	Ammonium	4	0
2015	DESL	DESAL450018	Färbung	4	0
2015	DESL	DESAL450018	Geruch	4	1
2015	DESL	DESAL450018	Geschmack	4	1
2015	DESL	DESAL450018	Leitfähigkeit	4	1
2015	DESL	DESAL450018	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2015	DESL	DESAL450018	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL450018	Oxidierbarkeit	1	0
2015	DESL	DESAL450018	Trübung	4	1
2015	DESL	DESAL450018	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2015	DESL	DESAL460010	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2015	DESL	DESAL460011	Leitfähigkeit	4	2
2015	DESL	DESAL460011	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DESL	DESAL460012	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2015	DEST	15081-8 NIPKENDEY	Ammonium	4	3
2015	DEST	15081-8 NIPKENDEY	Geschmack	4	2
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Ammonium	4	3
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Coliforme Bakterien	4	3
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Färbung	4	3
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Geschmack	4	3
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2015	DEST	15081-9 DIESDORF	Trübung	4	3
2015	DEST	15085-K2 MÜNCHENHOF	Färbung	1	0
2015	DEST	15085-K2 MÜNCHENHOF	Geruch	1	0
2015	DEST	15085-K2 MÜNCHENHOF	Geschmack	1	0
2015	DEST	15085-K2 MÜNCHENHOF	Trübung	1	0
2015	DEST	15087-K16 BLANKENHEI	Clostridium perfringens	4	3
2015	DEST	15087-K18 BERGA	1,2-Dichloroethan	1	0
2015	DEST	15087-K18 BERGA	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2015	DEST	15087-K18 BERGA	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0

Tab. A2-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Coliforme Bakterien	4	2
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Färbung	4	2
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Geruch	4	1
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Geschmack	4	1
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Trübung	4	2

Tab. A2-3 **|** Wasserversorgungsgebiete, in denen die Mindesüberwachungshäufigkeit nicht eingehalten wurde (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) - **Berichtsjahr 2016**

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEBE	11001-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11001-01	Aluminium	1	0
2016	DEBE	11001-01	Ammonium	4	2
2016	DEBE	11001-01	Antimon	1	0
2016	DEBE	11001-01	Arsen	1	0
2016	DEBE	11001-01	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11001-01	Benzol	1	0
2016	DEBE	11001-01	Blei	1	0
2016	DEBE	11001-01	Bor	1	0
2016	DEBE	11001-01	Bromat	1	0
2016	DEBE	11001-01	Cadmium	1	0
2016	DEBE	11001-01	Chlorid	1	0
2016	DEBE	11001-01	Chrom	1	0
2016	DEBE	11001-01	Cyanid	1	0
2016	DEBE	11001-01	Eisen	1	0
2016	DEBE	11001-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DEBE	11001-01	Färbung	4	2
2016	DEBE	11001-01	Fluorid	1	0
2016	DEBE	11001-01	Geruch	4	2
2016	DEBE	11001-01	Geschmack	4	0
2016	DEBE	11001-01	Kupfer	1	0
2016	DEBE	11001-01	Mangan	1	0
2016	DEBE	11001-01	Natrium	1	0
2016	DEBE	11001-01	Nickel	1	0
2016	DEBE	11001-01	Nitrat	1	0
2016	DEBE	11001-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11001-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11001-01	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11001-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11001-01	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBE	11001-01	Quecksilber	1	0
2016	DEBE	11001-01	Selen	1	0
2016	DEBE	11001-01	Sulfat	1	0
2016	DEBE	11001-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBE	11001-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11001-01	Trübung	4	2
2016	DEBE	11001-03	Ammonium	4	1
2016	DEBE	11001-03	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DEBE	11001-03	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DEBE	11001-03	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DEBE	11001-03	Färbung	4	1
2016	DEBE	11001-03	Geruch	4	1
2016	DEBE	11001-03	Geschmack	4	1
2016	DEBE	11001-03	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DEBE	11001-03	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2016	DEBE	11001-03	Trübung	4	1
2016	DEBE	11002-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11002-01	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11002-01	Färbung	2	1
2016	DEBE	11002-01	Geruch	2	1
2016	DEBE	11002-01	Geschmack	2	0
2016	DEBE	11002-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11002-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11002-01	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11002-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEBE	11002-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBE	11002-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11002-01	Trübung	2	1
2016	DEBE	11005-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11005-01	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11005-01	Benzol	1	0
2016	DEBE	11005-01	Färbung	4	1
2016	DEBE	11005-01	Geruch	4	0
2016	DEBE	11005-01	Geschmack	4	0
2016	DEBE	11005-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11005-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11005-01	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBE	11005-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBE	11005-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11005-02	Ammonium	4	3
2016	DEBE	11005-02	Antimon	1	0
2016	DEBE	11005-02	Arsen	1	0
2016	DEBE	11005-02	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11005-02	Blei	1	0
2016	DEBE	11005-02	Cadmium	1	0
2016	DEBE	11005-02	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEBE	11005-02	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DEBE	11005-02	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEBE	11005-02	Färbung	4	0
2016	DEBE	11005-02	Geruch	4	0
2016	DEBE	11005-02	Geschmack	4	0
2016	DEBE	11005-02	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEBE	11005-02	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEBE	11005-02	Kupfer	1	0
2016	DEBE	11005-02	Nickel	1	0
2016	DEBE	11005-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11005-02	Sulfat	1	0
2016	DEBE	11005-02	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11005-02	Trübung	4	1
2016	DEBE	11005-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11005-03	Ammonium	4	2
2016	DEBE	11005-03	Antimon	1	0
2016	DEBE	11005-03	Arsen	1	0
2016	DEBE	11005-03	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11005-03	Benzol	1	0
2016	DEBE	11005-03	Bromat	1	0
2016	DEBE	11005-03	Färbung	4	3
2016	DEBE	11005-03	Geruch	4	2
2016	DEBE	11005-03	Geschmack	4	1
2016	DEBE	11005-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11005-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11005-03	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11005-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11005-03	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBE	11005-03	Quecksilber	1	0
2016	DEBE	11005-03	Selen	1	0
2016	DEBE	11005-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11005-03	Trübung	4	2
2016	DEBE	11007-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11007-01	Aluminium	1	0
2016	DEBE	11007-01	Ammonium	4	3
2016	DEBE	11007-01	Benzol	1	0
2016	DEBE	11007-01	Bor	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEBE	11007-01	Bromat	1	0
2016	DEBE	11007-01	Chlorid	1	0
2016	DEBE	11007-01	Chrom	1	0
2016	DEBE	11007-01	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEBE	11007-01	Cyanid	1	0
2016	DEBE	11007-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DEBE	11007-01	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEBE	11007-01	Färbung	4	0
2016	DEBE	11007-01	Fluorid	1	0
2016	DEBE	11007-01	Geruch	4	0
2016	DEBE	11007-01	Geschmack	4	0
2016	DEBE	11007-01	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEBE	11007-01	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEBE	11007-01	Natrium	1	0
2016	DEBE	11007-01	Nitrat	1	0
2016	DEBE	11007-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11007-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11007-01	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11007-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11007-01	Quecksilber	1	0
2016	DEBE	11007-01	Selen	1	0
2016	DEBE	11007-01	Sulfat	1	0
2016	DEBE	11007-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBE	11007-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11007-01	Trübung	4	0
2016	DEBE	11007-01	Wasserstoffionenkonzentration	1	0
2016	DEBE	11008-01	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11008-01	Ammonium	4	2
2016	DEBE	11008-01	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11008-01	Benzol	1	0
2016	DEBE	11008-01	Bromat	1	0
2016	DEBE	11008-01	Cyanid	1	0
2016	DEBE	11008-01	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DEBE	11008-01	Färbung	4	3
2016	DEBE	11008-01	Fluorid	1	0
2016	DEBE	11008-01	Geschmack	4	1
2016	DEBE	11008-01	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11008-01	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11008-01	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11008-01	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11008-01	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBE	11008-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBE	11008-01	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11008-01	Trübung	4	3
2016	DEBE	11008-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11008-03	Chlorid	1	0
2016	DEBE	11008-03	Enterokokken	1	0
2016	DEBE	11008-03	Geschmack	4	3
2016	DEBE	11008-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11008-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11011-03	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11011-03	Aluminium	1	0
2016	DEBE	11011-03	Ammonium	4	3
2016	DEBE	11011-03	Antimon	1	0
2016	DEBE	11011-03	Arsen	1	0
2016	DEBE	11011-03	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11011-03	Benzol	1	0
2016	DEBE	11011-03	Blei	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEBE	11011-03	Bor	1	0
2016	DEBE	11011-03	Bromat	1	0
2016	DEBE	11011-03	Cadmium	1	0
2016	DEBE	11011-03	Chlorid	1	0
2016	DEBE	11011-03	Chrom	1	0
2016	DEBE	11011-03	Coliforme Bakterien	4	2
2016	DEBE	11011-03	Cyanid	1	0
2016	DEBE	11011-03	Eisen	1	0
2016	DEBE	11011-03	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DEBE	11011-03	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2016	DEBE	11011-03	Färbung	4	3
2016	DEBE	11011-03	Fluorid	1	0
2016	DEBE	11011-03	Geruch	4	1
2016	DEBE	11011-03	Geschmack	4	0
2016	DEBE	11011-03	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEBE	11011-03	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEBE	11011-03	Kupfer	1	0
2016	DEBE	11011-03	Mangan	1	0
2016	DEBE	11011-03	Natrium	1	0
2016	DEBE	11011-03	Nickel	1	0
2016	DEBE	11011-03	Nitrat	1	0
2016	DEBE	11011-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11011-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11011-03	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11011-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11011-03	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBE	11011-03	Quecksilber	1	0
2016	DEBE	11011-03	Selen	1	0
2016	DEBE	11011-03	Sulfat	1	0
2016	DEBE	11011-03	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBE	11011-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11011-03	Trübung	4	3
2016	DEBE	11012-02	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBE	11012-02	Aluminium	1	0
2016	DEBE	11012-02	Ammonium	4	3
2016	DEBE	11012-02	Antimon	1	0
2016	DEBE	11012-02	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBE	11012-02	Benzol	1	0
2016	DEBE	11012-02	Cadmium	1	0
2016	DEBE	11012-02	Chrom	1	0
2016	DEBE	11012-02	Färbung	4	3
2016	DEBE	11012-02	Geruch	4	1
2016	DEBE	11012-02	Geschmack	4	0
2016	DEBE	11012-02	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEBE	11012-02	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEBE	11012-02	Nickel	1	0
2016	DEBE	11012-02	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11012-02	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11012-02	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11012-02	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11012-02	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBE	11012-02	Quecksilber	1	0
2016	DEBE	11012-02	Selen	1	0
2016	DEBE	11012-02	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBE	11012-02	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11012-02	Trübung	4	3
2016	DEBE	11012-03	Benzol	1	0
2016	DEBE	11012-03	Bromat	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEBE	11012-03	Clostridium perfringens	1	0
2016	DEBE	11012-03	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEBE	11012-03	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBE	11012-03	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBE	11012-03	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBE	11012-03	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0174/00013	Enterokokken	4	0
2016	DEBY	4000/0174/00015	Enterokokken	4	0
2016	DEBY	4000/0174/00016	Enterokokken	4	0
2016	DEBY	4000/0174/00017	Enterokokken	4	0
2016	DEBY	4000/0179/00172	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/0179/00194	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Antimon	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Arsen	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Blei	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Cadmium	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Eisen	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Färbung	4	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Geruch	4	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Geschmack	4	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Nickel	1	0
2016	DEBY	4000/0471/03088	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04296	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04687	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04689	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04696	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04698	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04702	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04705	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04710	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04715	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04719	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04723	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04737	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04749	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04755	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0471/04758	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/0774/15807	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/0774/18087	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/0774/31442	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/0774/58083	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/0779/00006	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DEBY	4000/0779/00008	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DEBY	4000/0779/00009	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DEBY	4000/0779/00024	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DEBY	4000/0779/00034	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DEBY	4000/1774/54375	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/1774/58082	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Aluminium	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Ammonium	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00003	Antimon	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Arsen	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Benzol	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Blei	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Bor	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEBY	4000/1775/00003	Bromat	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Cadmium	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Chlorid	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Chrom	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Cyanid	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Eisen	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Enterokokken	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Färbung	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00003	Fluorid	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Geruch	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00003	Gesamtrichtdosis	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Geschmack	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00003	Kupfer	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Leitfähigkeit	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00003	Mangan	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Natrium	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Nickel	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Nitrat	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Quecksilber	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Selen	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Sulfat	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Tritium	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Trübung	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00003	Uran	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00003	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00004	Ammonium	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00004	Färbung	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00004	Geruch	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00004	Geschmack	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00004	Leitfähigkeit	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00004	Trübung	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00004	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEBY	4000/1775/00029	Antimon	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Arsen	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Blei	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Cadmium	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Kupfer	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Nickel	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEBY	4000/1775/00029	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DEHE	9000700000000000037	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	9000700000000000039	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	9000700000000000040	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	9000700000000000079	Uran	1	0
2016	DEHE	9000700000000000080	Uran	1	0
2016	DEHE	9000700000000000082	Uran	1	0
2016	DEHE	9000700000000000083	Uran	1	0
2016	DEHE	9000700000000000084	Uran	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEHE	9000700000000000710	Cadmium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000710	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000710	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000710	Enterokokken	1	0
2016	DEHE	9000700000000000710	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000710	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000710	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Cadmium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000729	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Geruch	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000729	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Geruch	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000739	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Cadmium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000741	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Geruch	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000741	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Geruch	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000742	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Färbung	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen
2016	DEHE	9000700000000000743	Geruch	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000743	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000773	Cadmium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000773	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000773	Enterokokken	1	0
2016	DEHE	9000700000000000773	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000773	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000773	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Geruch	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000779	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000918	Aluminium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000918	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000918	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000918	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000919	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000919	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000921	Aluminium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Ammonium	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Antimon	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Arsen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Benzol	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Blei	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Bor	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Bromat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Cadmium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Chrom	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Coliforme Bakterien	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Cyanid	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Eisen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Färbung	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Fluorid	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Geruch	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Geschmack	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Kupfer	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Mangan	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Natrium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Nickel	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Nitrat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEHE	9000700000000000921	Quecksilber	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Selen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Sulfat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Trübung	4	2
2016	DEHE	9000700000000000921	Uran	1	0
2016	DEHE	9000700000000000921	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2016	DEHE	9000700000000000922	Aluminium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Ammonium	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Antimon	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Arsen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Benzol	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Blei	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Bor	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Bromat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Cadmium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Chrom	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Cyanid	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Eisen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Färbung	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Fluorid	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Geruch	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Geschmack	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Kupfer	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Mangan	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Natrium	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Nickel	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Nitrat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Quecksilber	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Selen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Sulfat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Trübung	4	1
2016	DEHE	9000700000000000922	Uran	1	0
2016	DEHE	9000700000000000922	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DEHE	9000700000000000923	Ammonium	4	0
2016	DEHE	9000700000000000923	Coliforme Bakterien	4	2
2016	DEHE	9000700000000000923	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DEHE	9000700000000000923	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2016	DEHE	9000700000000000923	Färbung	4	1
2016	DEHE	9000700000000000923	Geruch	4	1
2016	DEHE	9000700000000000923	Geschmack	4	1
2016	DEHE	9000700000000000923	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2016	DEHE	9000700000000000923	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DEHE	9000700000000000923	Trübung	4	1
2016	DEHE	9000700000000000923	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DEHE	9000700000000000924	Ammonium	4	2
2016	DEHE	9000700000000000924	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DEHE	9000700000000000924	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000924	Geruch	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen
2016	DEHE	9000700000000000924	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000924	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000924	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000929	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Benzol	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Bor	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Bromat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Chrom	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Cyanid	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Fluorid	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Nitrat	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Quecksilber	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Selen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000929	Uran	1	0
2016	DEHE	9000700000000000951	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000951	Enterokokken	1	0
2016	DEHE	9000700000000000951	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000951	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000956	Eisen	1	0
2016	DEHE	9000700000000000968	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000968	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000968	Geschmack	4	1
2016	DEHE	9000700000000000974	Ammonium	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Färbung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Geruch	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000000974	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	9000700000000000975	Blei	1	0
2016	DEHE	9000700000000000975	Cyanid	1	0
2016	DEHE	9000700000000000976	Benzol	1	0
2016	DEHE	9000700000000000976	Cyanid	1	0
2016	DEHE	9000700000000001127	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001128	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001129	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001130	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001131	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001134	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000001135	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000001136	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000001153	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000001154	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000001155	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000001156	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	9000700000000001171	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	9000700000000001171	Trübung	4	3
2016	DEHE	9000700000000001209	Enterokokken	1	0
2016	DEHE	9000700000000001230	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001231	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001232	Geschmack	4	3
2016	DEHE	9000700000000001293	Coliforme Bakterien	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen
2016	DEHE	_9000700000000001324	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001327	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001328	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001329	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001330	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001332	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001360	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001360	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001360	Färbung	4	2
2016	DEHE	_9000700000000001360	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001361	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001361	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001362	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001362	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001362	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001362	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001386	Ammonium	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001386	Eisen	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001386	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001386	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001386	Geruch	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001386	Geschmack	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001386	Nickel	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001386	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001386	Trübung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001386	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001390	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001392	Ammonium	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Färbung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Geruch	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Geschmack	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Trübung	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001392	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DEHE	_9000700000000001401	Aluminium	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Ammonium	4	1
2016	DEHE	_9000700000000001401	Antimon	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Arsen	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Blei	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Bor	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Cadmium	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Chlorid	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Chrom	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DEHE	_9000700000000001401	Cyanid	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Eisen	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DEHE	_9000700000000001401	Enterokokken	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DEHE	_9000700000000001401	Färbung	4	1
2016	DEHE	_9000700000000001401	Fluorid	1	0
2016	DEHE	_9000700000000001401	Geruch	4	1
2016	DEHE	_9000700000000001401	Geschmack	4	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEHE	_90007000000000001401	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DEHE	_90007000000000001401	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2016	DEHE	_90007000000000001401	Kupfer	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Mangan	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Natrium	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Nickel	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Nitrat	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Quecksilber	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Selen	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Sulfat	1	0
2016	DEHE	_90007000000000001401	Trübung	4	1
2016	DEHE	_90007000000000001401	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DEHE	_90007000000000001444	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DEHE	_90007000000000001444	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DEHE	_90007000000000001628	Färbung	4	3
2016	DEHE	_90007000000000001630	Färbung	4	0
2016	DEHE	_90007000000000001630	Trübung	4	0
2016	DEMV	_90003000000000000032	Trübung	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000045	Ammonium	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000045	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000045	Färbung	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000045	Geruch	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000045	Geschmack	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000045	Trübung	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000048	1,2-Dichloroethan	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Aluminium	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Antimon	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Arsen	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Benzo-(a)-pyren	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Benzol	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Blei	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Bor	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Bromat	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Cadmium	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Calcitlösekapazität	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Chlorid	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Cyanid	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Fluorid	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Kupfer	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Natrium	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Nickel	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Nitrat	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Nitrat/Nitrit Formel	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Oxidierbarkeit	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Quecksilber	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Selen	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Sulfat	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Tetrachlorethen und Trichlorethen	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000048	Uran	2	1
2016	DEMV	_90003000000000000083	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEMV	_90003000000000000083	Ammonium	4	3
2016	DEMV	_90003000000000000083	Antimon	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEMV	9000300000000000083	Arsen	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Benzol	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Blei	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Bor	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Bromat	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Cadmium	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Chlorid	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Chrom	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Cyanid	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Färbung	4	3
2016	DEMV	9000300000000000083	Fluorid	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Geschmack	4	3
2016	DEMV	9000300000000000083	Kupfer	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Natrium	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Nickel	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Nitrat	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Quecksilber	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Selen	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Sulfat	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEMV	9000300000000000083	Trübung	4	3
2016	DEMV	9000300000000000083	Uran	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Antimon	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Arsen	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Benzol	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Blei	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Bor	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Bromat	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Cadmium	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Chrom	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Cyanid	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Fluorid	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Kupfer	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Nickel	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Quecksilber	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Selen	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DEMV	9000300000000000649	Uran	1	0
2016	DEMV	9000300000000000654	Antimon	1	0
2016	DEMV	9000300000000000654	Arsen	1	0
2016	DEMV	9000300000000000654	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DEMV	9000300000000000654	Blei	1	0
2016	DEMV	9000300000000000654	Cadmium	1	0
2016	DEMV	9000300000000000654	Uran	1	0
2016	DEMV	9000300000000000716	Enterokokken	1	0
2016	DEMV	9000300000000000717	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEMV	9000300000000000722	Enterokokken	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DEMV	_9000300000000000722	Geschmack	4	3
2016	DEMV	_9000300000000000755	Geschmack	4	3
2016	DEMV	_9000300000000000782	Ammonium	4	2
2016	DEMV	_9000300000000000782	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEMV	_9000300000000000782	Färbung	4	2
2016	DEMV	_9000300000000000782	Geschmack	4	0
2016	DEMV	_9000300000000000782	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DEMV	_9000300000000000782	Trübung	4	2
2016	DEMV	_9000300000000000783	Ammonium	4	1
2016	DEMV	_9000300000000000783	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DENI	B15528	Geruch	4	3
2016	DENI	B15528	Geschmack	4	3
2016	DENI	B15528	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DENI	B15528	Trübung	4	2
2016	DENI	B15529	Ammonium	4	3
2016	DENI	B15529	Clostridium perfringens	4	3
2016	DENI	B15529	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DENI	B15529	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DENI	B15529	Färbung	4	3
2016	DENI	B15529	Geruch	4	3
2016	DENI	B15529	Geschmack	4	3
2016	DENI	B15529	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DENI	B15529	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DENI	B15529	Trübung	4	2
2016	DENI	B15530	Ammonium	4	3
2016	DENI	B15530	Clostridium perfringens	4	3
2016	DENI	B15530	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DENI	B15530	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DENI	B15530	Färbung	4	3
2016	DENI	B15530	Geruch	4	3
2016	DENI	B15530	Geschmack	4	3
2016	DENI	B15530	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DENI	B15530	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DENI	B15530	Trübung	4	2
2016	DENI	B15531	Ammonium	4	3
2016	DENI	B15531	Clostridium perfringens	4	3
2016	DENI	B15531	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DENI	B15531	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DENI	B15531	Färbung	4	3
2016	DENI	B15531	Geruch	4	3
2016	DENI	B15531	Geschmack	4	3
2016	DENI	B15531	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DENI	B15531	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DENI	B15531	Trübung	4	2
2016	DENI	B15533	Ammonium	4	2
2016	DENI	B15533	Clostridium perfringens	4	2
2016	DENI	B15533	Coliforme Bakterien	4	2
2016	DENI	B15533	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DENI	B15533	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2016	DENI	B15533	Färbung	4	2
2016	DENI	B15533	Geruch	4	3
2016	DENI	B15533	Geschmack	4	3
2016	DENI	B15533	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2016	DENI	B15533	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DENI	B15533	Trübung	4	2
2016	DENI	B15533	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B15534	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B15534	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B15557	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B15557	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B15558	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B15558	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012!	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B15560	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B15560	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	B25217	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DENI	B25238	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DENI	B35315	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DENI	B35317	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DENI	B40405	Ammonium	4	3
2016	DENI	B40405	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DENI	B40405	Enterokokken	1	0
2016	DENI	B40405	Geschmack	4	1
2016	DENI	B40405	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DENI	B40407	Geschmack	4	3
2016	DENI	B45407	Bromat	1	0
2016	DENI	B45602	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DENI	B45602	Aluminium	1	0
2016	DENI	B45602	Ammonium	4	2
2016	DENI	B45602	Antimon	1	0
2016	DENI	B45602	Arsen	1	0
2016	DENI	B45602	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DENI	B45602	Benzol	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENI	B45602	Blei	1	0
2016	DENI	B45602	Bor	1	0
2016	DENI	B45602	Bromat	1	0
2016	DENI	B45602	Cadmium	1	0
2016	DENI	B45602	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DENI	B45602	Chlorid	1	0
2016	DENI	B45602	Chrom	1	0
2016	DENI	B45602	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DENI	B45602	Cyanid	1	0
2016	DENI	B45602	Eisen	1	0
2016	DENI	B45602	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DENI	B45602	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DENI	B45602	Färbung	4	2
2016	DENI	B45602	Fluorid	1	0
2016	DENI	B45602	Geruch	4	2
2016	DENI	B45602	Geschmack	4	2
2016	DENI	B45602	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DENI	B45602	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DENI	B45602	Kupfer	1	0
2016	DENI	B45602	Mangan	1	0
2016	DENI	B45602	Natrium	1	0
2016	DENI	B45602	Nickel	1	0
2016	DENI	B45602	Nitrat	1	0
2016	DENI	B45602	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DENI	B45602	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DENI	B45602	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DENI	B45602	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Bromoxynil, CAS-Nr. 1689-84-5	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: gamma-Hexachlorcyclohexan (gamr	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 1869	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: p,p'-DDT (4,4-DDT), CAS-Nr. 50-29-3	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B45602	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B45602	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	B45602	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DENI	B45602	Quecksilber	1	0
2016	DENI	B45602	Selen	1	0
2016	DENI	B45602	Sulfat	1	0
2016	DENI	B45602	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DENI	B45602	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DENI	B45602	Trübung	4	2
2016	DENI	B45602	Uran	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENI	B45602	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2016	DENI	B45928	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DENI	B45928	Aluminium	1	0
2016	DENI	B45928	Ammonium	4	0
2016	DENI	B45928	Antimon	1	0
2016	DENI	B45928	Arsen	1	0
2016	DENI	B45928	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DENI	B45928	Benzol	1	0
2016	DENI	B45928	Blei	1	0
2016	DENI	B45928	Bor	1	0
2016	DENI	B45928	Bromat	1	0
2016	DENI	B45928	Cadmium	1	0
2016	DENI	B45928	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DENI	B45928	Chlorid	1	0
2016	DENI	B45928	Chrom	1	0
2016	DENI	B45928	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENI	B45928	Cyanid	1	0
2016	DENI	B45928	Eisen	1	0
2016	DENI	B45928	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENI	B45928	Enterokokken	1	0
2016	DENI	B45928	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENI	B45928	Färbung	4	0
2016	DENI	B45928	Fluorid	1	0
2016	DENI	B45928	Geruch	4	0
2016	DENI	B45928	Geschmack	4	0
2016	DENI	B45928	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENI	B45928	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENI	B45928	Kupfer	1	0
2016	DENI	B45928	Mangan	1	0
2016	DENI	B45928	Natrium	1	0
2016	DENI	B45928	Nickel	1	0
2016	DENI	B45928	Nitrat	1	0
2016	DENI	B45928	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DENI	B45928	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DENI	B45928	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DENI	B45928	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012!	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B45928	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B45928	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	B45928	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DENI	B45928	Quecksilber	1	0
2016	DENI	B45928	Selen	1	0
2016	DENI	B45928	Sulfat	1	0
2016	DENI	B45928	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DENI	B45928	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DENI	B45928	Trübung	4	0
2016	DENI	B45928	Uran	1	0
2016	DENI	B45928	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENI	B45929	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DENI	B45929	Aluminium	1	0
2016	DENI	B45929	Ammonium	4	0
2016	DENI	B45929	Antimon	1	0
2016	DENI	B45929	Arsen	1	0
2016	DENI	B45929	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DENI	B45929	Benzol	1	0
2016	DENI	B45929	Blei	1	0
2016	DENI	B45929	Bor	1	0
2016	DENI	B45929	Bromat	1	0
2016	DENI	B45929	Cadmium	1	0
2016	DENI	B45929	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DENI	B45929	Chlorid	1	0
2016	DENI	B45929	Chrom	1	0
2016	DENI	B45929	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENI	B45929	Cyanid	1	0
2016	DENI	B45929	Eisen	1	0
2016	DENI	B45929	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENI	B45929	Enterokokken	1	0
2016	DENI	B45929	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENI	B45929	Färbung	4	0
2016	DENI	B45929	Fluorid	1	0
2016	DENI	B45929	Geruch	4	0
2016	DENI	B45929	Geschmack	4	0
2016	DENI	B45929	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENI	B45929	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENI	B45929	Kupfer	1	0
2016	DENI	B45929	Mangan	1	0
2016	DENI	B45929	Natrium	1	0
2016	DENI	B45929	Nickel	1	0
2016	DENI	B45929	Nitrat	1	0
2016	DENI	B45929	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DENI	B45929	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	1	0
2016	DENI	B45929	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DENI	B45929	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[illegible]	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B45929	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B45929	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	B45929	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DENI	B45929	Quecksilber	1	0
2016	DENI	B45929	Selen	1	0
2016	DENI	B45929	Sulfat	1	0
2016	DENI	B45929	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DENI	B45929	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DENI	B45929	Trübung	4	0
2016	DENI	B45929	Uran	1	0
2016	DENI	B45929	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENI	B45931	Geschmack	4	1
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012!	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Metamitron, CAS-Nr. 41394-05-2	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Metazachlor, CAS-Nr. 67129-08-2	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Metoxuron, CAS-Nr. 19937-59-8	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Metribuzin, CAS-Nr. 21087-64-9	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DENI	B45931	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DENI	B45931	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DENI	L25101	Enterokokken	1	0
2016	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMP/	1	0
2016	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012!	1	0
2016	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Ethofumesat, CAS-Nr. 26225-79-6	1	0
2016	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DENI	L25101	Pestizide - einzeln: Oxadixyl, CAS-Nr. 77732-09-3	1	0
2016	DENW	_9000000000000000017	Ammonium	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENW	9000000000000000017	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000017	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000018	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Geschmack	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000018	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DENW	9000000000000000092	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000094	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000095	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000096	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000097	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000098	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000099	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000104	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000105	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000106	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000108	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000111	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000114	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000117	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000120	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000121	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000123	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000134	Fluorid	1	0
2016	DENW	9000000000000000143	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000143	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000176	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000176	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000176	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000176	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000185	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000185	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000185	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000185	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000186	Ammonium	4	1

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENW	9000000000000000186	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000186	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000186	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000187	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000187	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000187	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000187	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000189	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000189	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000189	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000189	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000219	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000219	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000239	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000267	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000269	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000270	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000365	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000365	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DENW	9000000000000000365	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000365	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000365	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000365	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000365	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DENW	9000000000000000367	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000367	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000375	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000375	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000375	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000380	Geschmack	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen
2016	DENW	9000000000000000386	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000386	Eisen	4	0
2016	DENW	9000000000000000386	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000386	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000386	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000386	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000386	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000386	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000397	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000397	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000397	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000397	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000407	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000407	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000407	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DENW	9000000000000000408	Geschmack	4	1
2016	DENW	9000000000000000441	Geschmack	1	0
2016	DENW	9000000000000000443	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000448	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000451	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000451	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000455	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000460	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000461	Geschmack	4	1
2016	DENW	9000000000000000463	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000463	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000465	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000466	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000541	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000541	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000541	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000541	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000547	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000547	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DENW	9000000000000000547	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000547	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DENW	9000000000000000547	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000547	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000547	Geschmack	4	1
2016	DENW	9000000000000000547	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DENW	9000000000000000547	Trübung	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENW	9000000000000000547	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000550	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000550	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000550	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000550	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000554	Geschmack	1	0
2016	DENW	9000000000000000556	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000556	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DENW	9000000000000000556	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000556	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000556	Geschmack	4	1
2016	DENW	9000000000000000556	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000556	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DENW	9000000000000000558	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000587	Ammonium	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Färbung	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Geruch	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Geschmack	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Trübung	4	1
2016	DENW	9000000000000000587	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DENW	9000000000000000631	Geschmack	1	0
2016	DENW	9000000000000000632	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000633	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000634	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000635	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000697	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000697	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000700	Geschmack	1	0
2016	DENW	9000000000000000703	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000703	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Ammonium	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Coliforme Bakterien	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Elektrische Leitfähigkeit	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Escherichia coli (E.coli)	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Färbung	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Geruch	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Koloniezahl bei 22 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Koloniezahl bei 36 °C	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Trübung	4	0
2016	DENW	9000000000000000704	Wasserstoffionenkonzentration	4	0
2016	DENW	9000000000000000706	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000722	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000723	Geschmack	4	0
2016	DENW	9000000000000000725	Geschmack	4	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DENW	_9000000000000000770	Ammonium	4	1
2016	DENW	_9000000000000000770	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DENW	_9000000000000000770	Färbung	4	1
2016	DENW	_9000000000000000770	Geruch	4	1
2016	DENW	_9000000000000000770	Geschmack	4	1
2016	DENW	_9000000000000000770	Trübung	4	1
2016	DERP	103	Geschmack	4	3
2016	DERP	110	Aluminium	4	3
2016	DERP	110	Geschmack	4	3
2016	DERP	112	Geschmack	4	2
2016	DERP	213	Geschmack	4	3
2016	DERP	214	Geschmack	4	3
2016	DERP	215	Geschmack	4	3
2016	DERP	216	Geschmack	4	3
2016	DERP	217	Geschmack	4	3
2016	DERP	221	Geschmack	3	2
2016	DERP	283	Ammonium	5	4
2016	DERP	377	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	382	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	383	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	385	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	389	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	413	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	474	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	1
2016	DERP	498	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	499	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	501	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	502	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	505	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	508	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	544	Geschmack	5	4
2016	DERP	544	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	2	1
2016	DERP	544	Trübung	6	5
2016	DERP	544	Wasserstoffionenkonzentration	7	6
2016	DERP	593	Clostridium perfringens	4	2
2016	DERP	718	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	718	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	721	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	721	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	773	Geschmack	4	1
2016	DERP	833	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	833	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	834	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	834	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	835	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	835	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	836	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	836	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	837	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	837	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	838	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	838	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	839	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	839	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	840	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	840	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	841	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	841	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	894	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	2	0
2016	DERP	896	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	2	0
2016	DERP	945	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	1113	Geschmack	5	4
2016	DERP	1195	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	1333	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	1333	Enterokokken	1	0
2016	DERP	1333	Geschmack	4	3
2016	DERP	1333	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	1333	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DERP	1418	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	1419	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	1420	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	1421	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	1422	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	1633	Geschmack	4	1
2016	DERP	1634	Aluminium	2	1
2016	DERP	1634	Eisen	2	1
2016	DERP	1634	Färbung	5	4
2016	DERP	1634	Geschmack	5	1
2016	DERP	1634	Mangan	2	1
2016	DERP	1634	Trübung	5	4
2016	DERP	1635	Geschmack	4	1
2016	DERP	1754	Geschmack	4	1
2016	DERP	1755	Geschmack	4	1
2016	DERP	1757	Geschmack	4	1
2016	DERP	1758	Geschmack	4	1
2016	DERP	1760	Geschmack	4	1
2016	DERP	1760	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[5	1	0
2016	DERP	1761	Geschmack	4	1
2016	DERP	1762	Geschmack	4	1
2016	DERP	1773	Geschmack	4	1
2016	DERP	1774	Geschmack	4	1
2016	DERP	1774	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[5	1	0
2016	DERP	1775	Geschmack	4	1
2016	DERP	1775	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012[5	1	0
2016	DERP	1776	Geschmack	4	1
2016	DERP	1793	Geschmack	4	1
2016	DERP	1794	Geschmack	4	1
2016	DERP	1795	Geschmack	4	1
2016	DERP	1885	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	1919	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	1995	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	1996	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2016	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2017	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2019	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2154	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	2156	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	2161	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2162	Ammonium	4	3
2016	DERP	2162	Clostridium perfringens	4	3
2016	DERP	2162	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	2162	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DERP	2162	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	2162	Färbung	4	3
2016	DERP	2162	Geschmack	5	3
2016	DERP	2162	Koloniezahl bei 22 °C	5	4

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	2162	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	2162	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2162	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	2162	Trübung	4	3
2016	DERP	2162	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DERP	2163	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2195	Ammonium	4	3
2016	DERP	2195	Clostridium perfringens	4	3
2016	DERP	2195	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DERP	2195	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DERP	2195	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DERP	2195	Färbung	4	3
2016	DERP	2195	Geschmack	5	4
2016	DERP	2195	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DERP	2195	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DERP	2195	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2195	Trübung	4	3
2016	DERP	2195	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DERP	2196	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2197	Clostridium perfringens	4	3
2016	DERP	2197	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2296	Ammonium	4	3
2016	DERP	2296	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DERP	2296	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DERP	2296	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DERP	2296	Färbung	4	3
2016	DERP	2296	Geschmack	4	3
2016	DERP	2296	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DERP	2296	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DERP	2296	Trübung	4	3
2016	DERP	2296	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DERP	2299	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	2306	Clostridium perfringens	6	1
2016	DERP	2306	Geschmack	7	6
2016	DERP	2313	Bromat	1	0
2016	DERP	2313	Cyanid	1	0
2016	DERP	2313	Eisen	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Boscalid, CAS-Nr. 188425-85-6	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 63	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron, CAS-Nr. 104040-78-0	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Flumioxazin, CAS-Nr. 103361-09-7	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Imidacloprid, CAS-Nr. 105827-78-9	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Lenacil, CAS-Nr. 2164-08-1	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	2313	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	2313	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	2314	Geschmack	5	4
2016	DERP	2315	Bromat	2	1
2016	DERP	2315	Cyanid	2	1
2016	DERP	2315	Eisen	2	1
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Boscalid, CAS-Nr. 188425-85-6	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron, CAS-Nr. 104040-78-0	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Flumioxazin, CAS-Nr. 103361-09-7	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Imidacloprid, CAS-Nr. 105827-78-9	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Lenacil, CAS-Nr. 2164-08-1	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	2315	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	2315	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	2	1
2016	DERP	2316	Geschmack	5	4
2016	DERP	2317	Clostridium perfringens	4	1
2016	DERP	2317	Geschmack	5	4

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	2317	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	2319	Ammonium	6	5
2016	DERP	2319	Clostridium perfringens	5	1
2016	DERP	2319	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	2319	Elektrische Leitfähigkeit	6	5
2016	DERP	2319	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	2319	Färbung	6	5
2016	DERP	2319	Geschmack	6	4
2016	DERP	2319	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2016	DERP	2319	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	2319	Trübung	6	5
2016	DERP	2319	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2016	DERP	2321	Clostridium perfringens	5	1
2016	DERP	2321	Geschmack	6	5
2016	DERP	2322	Geschmack	7	6
2016	DERP	2323	Geschmack	5	4
2016	DERP	2533	Geschmack	5	4
2016	DERP	2535	Geschmack	5	4
2016	DERP	2558	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	2558	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	2558	Geschmack	4	3
2016	DERP	2558	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2016	DERP	2558	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	2558	Trübung	5	4
2016	DERP	2558	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	2559	Geschmack	4	3
2016	DERP	2559	Trübung	5	4
2016	DERP	2559	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	2560	Geschmack	4	3
2016	DERP	2560	Trübung	5	4
2016	DERP	2560	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	2561	Geschmack	4	3
2016	DERP	2561	Trübung	5	4
2016	DERP	2561	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	2673	Enterokokken	1	0
2016	DERP	2673	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	2693	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	4556	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	4579	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	4581	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	4595	Clostridium perfringens	3	2
2016	DERP	5139	Clostridium perfringens	5	4
2016	DERP	5139	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	5139	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	5139	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2016	DERP	5139	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	5140	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	5195	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	5273	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	6738	Geschmack	6	5
2016	DERP	6751	Clostridium perfringens	5	1
2016	DERP	6751	Geschmack	6	5
2016	DERP	6783	Clostridium perfringens	5	1
2016	DERP	6783	Geschmack	6	5
2016	DERP	6959	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	6959	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	6960	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	2	0
2016	DERP	6960	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	2	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	6963	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	6963	Aluminium	1	0
2016	DERP	6963	Ammonium	6	4
2016	DERP	6963	Antimon	1	0
2016	DERP	6963	Arsen	1	0
2016	DERP	6963	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	6963	Benzol	1	0
2016	DERP	6963	Blei	1	0
2016	DERP	6963	Bor	1	0
2016	DERP	6963	Cadmium	1	0
2016	DERP	6963	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DERP	6963	Chlorid	1	0
2016	DERP	6963	Chrom	1	0
2016	DERP	6963	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	6963	Cyanid	1	0
2016	DERP	6963	Eisen	1	0
2016	DERP	6963	Elektrische Leitfähigkeit	6	4
2016	DERP	6963	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	6963	Färbung	6	4
2016	DERP	6963	Fluorid	1	0
2016	DERP	6963	Geschmack	6	4
2016	DERP	6963	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2016	DERP	6963	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	6963	Kupfer	1	0
2016	DERP	6963	Mangan	1	0
2016	DERP	6963	Natrium	1	0
2016	DERP	6963	Nickel	1	0
2016	DERP	6963	Nitrat	1	0
2016	DERP	6963	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	6963	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	6963	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 30125	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	6963	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	6963	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	6963	Quecksilber	1	0
2016	DERP	6963	Selen	1	0
2016	DERP	6963	Sulfat	1	0
2016	DERP	6963	Trübung	6	4
2016	DERP	6963	Uran	1	0
2016	DERP	6963	Wasserstoffionenkonzentration	6	4
2016	DERP	6967	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	6967	Aluminium	1	0
2016	DERP	6967	Antimon	1	0
2016	DERP	6967	Arsen	1	0
2016	DERP	6967	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	6967	Benzol	1	0
2016	DERP	6967	Blei	1	0
2016	DERP	6967	Bor	1	0
2016	DERP	6967	Cadmium	1	0
2016	DERP	6967	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DERP	6967	Chlorid	1	0
2016	DERP	6967	Chrom	1	0
2016	DERP	6967	Cyanid	1	0
2016	DERP	6967	Eisen	1	0
2016	DERP	6967	Fluorid	1	0
2016	DERP	6967	Kupfer	1	0
2016	DERP	6967	Mangan	1	0
2016	DERP	6967	Natrium	1	0
2016	DERP	6967	Nickel	1	0
2016	DERP	6967	Nitrat	1	0
2016	DERP	6967	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	6967	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	6967	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	6967	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	6967	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DERP	6967	Quecksilber	1	0
2016	DERP	6967	Selen	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	6967	Sulfat	1	0
2016	DERP	6967	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	6967	Uran	1	0
2016	DERP	6996	Bromat	2	1
2016	DERP	6996	Pestizide - einzeln: Boscalid, CAS-Nr. 188425-85-6	2	1
2016	DERP	6996	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	2	1
2016	DERP	6996	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	6996	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	2	1
2016	DERP	6996	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	2	1
2016	DERP	6998	Ammonium	5	4
2016	DERP	6998	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	6998	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	6998	Elektrische Leitfähigkeit	5	4
2016	DERP	6998	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	6998	Färbung	5	4
2016	DERP	6998	Geschmack	5	4
2016	DERP	6998	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2016	DERP	6998	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	6998	Trübung	5	4
2016	DERP	6998	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	6999	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	7535	Clostridium perfringens	9	4
2016	DERP	7535	Coliforme Bakterien	9	8
2016	DERP	7535	Escherichia coli (E.coli)	9	8
2016	DERP	7535	Koloniezahl bei 22 °C	9	8
2016	DERP	7535	Koloniezahl bei 36 °C	9	8
2016	DERP	7894	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	7894	Geschmack	5	4
2016	DERP	7894	Trihalogenmethane - insgesamt	2	1
2016	DERP	7894	Trübung	6	5
2016	DERP	7894	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2016	DERP	7895	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	7895	Geschmack	5	4
2016	DERP	7895	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	7895	Trihalogenmethane - insgesamt	2	1
2016	DERP	7895	Trübung	6	5
2016	DERP	7895	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2016	DERP	7936	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	7936	Geschmack	5	4
2016	DERP	7936	Trihalogenmethane - insgesamt	2	1
2016	DERP	7936	Trübung	6	5
2016	DERP	7936	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2016	DERP	8434	Bor	1	0
2016	DERP	8434	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	8434	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	8519	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	8521	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	8674	Pestizide - einzeln: Fluopyram, CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	8801	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	8801	Benzol	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Boscalid, CAS-Nr. 188425-85-6	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 63	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron, CAS-Nr. 104040-78-0	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Flumioxazin, CAS-Nr. 103361-09-7	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Imidacloprid, CAS-Nr. 105827-78-9	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Lenacil, CAS-Nr. 2164-08-1	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	8801	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	8801	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DERP	8801	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	11014	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	11274	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	11274	Aluminium	1	0
2016	DERP	11274	Antimon	1	0
2016	DERP	11274	Arsen	1	0
2016	DERP	11274	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	11274	Benzol	1	0
2016	DERP	11274	Blei	1	0
2016	DERP	11274	Bor	1	0
2016	DERP	11274	Cadmium	1	0
2016	DERP	11274	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DERP	11274	Chlorid	1	0
2016	DERP	11274	Chrom	1	0
2016	DERP	11274	Cyanid	1	0
2016	DERP	11274	Eisen	1	0
2016	DERP	11274	Fluorid	1	0
2016	DERP	11274	Kupfer	1	0
2016	DERP	11274	Mangan	1	0
2016	DERP	11274	Natrium	1	0
2016	DERP	11274	Nickel	1	0
2016	DERP	11274	Nitrat	1	0
2016	DERP	11274	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	11274	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	11274	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	11274	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	11274	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DERP	11274	Quecksilber	1	0
2016	DERP	11274	Selen	1	0
2016	DERP	11274	Sulfat	1	0
2016	DERP	11274	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	11274	Uran	1	0
2016	DERP	11280	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	11280	Aluminium	1	0
2016	DERP	11280	Ammonium	6	5
2016	DERP	11280	Antimon	1	0
2016	DERP	11280	Arsen	1	0
2016	DERP	11280	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	11280	Benzol	1	0
2016	DERP	11280	Blei	1	0
2016	DERP	11280	Bor	1	0
2016	DERP	11280	Cadmium	1	0
2016	DERP	11280	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DERP	11280	Chlorid	1	0
2016	DERP	11280	Chrom	1	0
2016	DERP	11280	Cyanid	1	0
2016	DERP	11280	Eisen	1	0
2016	DERP	11280	Elektrische Leitfähigkeit	6	5
2016	DERP	11280	Färbung	6	5
2016	DERP	11280	Fluorid	1	0
2016	DERP	11280	Geschmack	6	5
2016	DERP	11280	Kupfer	1	0
2016	DERP	11280	Mangan	1	0
2016	DERP	11280	Natrium	1	0
2016	DERP	11280	Nickel	1	0
2016	DERP	11280	Nitrat	1	0
2016	DERP	11280	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	11280	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	11280	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 30125	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	11280	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	11280	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DERP	11280	Quecksilber	1	0
2016	DERP	11280	Selen	1	0
2016	DERP	11280	Sulfat	1	0
2016	DERP	11280	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	11280	Trübung	6	5
2016	DERP	11280	Uran	1	0
2016	DERP	11280	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2016	DERP	13352	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	13571	Geschmack	5	4
2016	DERP	16147	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	16154	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	16532	Aluminium	5	4
2016	DERP	16532	Ammonium	5	4
2016	DERP	16532	Coliforme Bakterien	6	5
2016	DERP	16532	Elektrische Leitfähigkeit	5	4
2016	DERP	16532	Escherichia coli (E.coli)	6	5
2016	DERP	16532	Färbung	5	4
2016	DERP	16532	Geschmack	5	4
2016	DERP	16532	Koloniezahl bei 22 °C	6	5
2016	DERP	16532	Koloniezahl bei 36 °C	6	5
2016	DERP	16532	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	5	4
2016	DERP	16532	Trübung	5	4
2016	DERP	16532	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	16715	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	16716	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	2	0
2016	DERP	16717	Ammonium	5	4
2016	DERP	16717	Clostridium perfringens	5	4
2016	DERP	16717	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	16717	Eisen	5	4
2016	DERP	16717	Elektrische Leitfähigkeit	5	4
2016	DERP	16717	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	16717	Färbung	5	4
2016	DERP	16717	Geschmack	5	4
2016	DERP	16717	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2016	DERP	16717	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	16717	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	16717	Trübung	5	4
2016	DERP	16717	Wasserstoffionenkonzentration	5	4
2016	DERP	16719	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	16720	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	16721	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	16782	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	16782	Aluminium	1	0
2016	DERP	16782	Antimon	1	0
2016	DERP	16782	Arsen	1	0
2016	DERP	16782	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	16782	Benzol	1	0
2016	DERP	16782	Blei	1	0
2016	DERP	16782	Bor	1	0
2016	DERP	16782	Cadmium	1	0
2016	DERP	16782	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DERP	16782	Chlorid	1	0
2016	DERP	16782	Chrom	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	16782	Cyanid	1	0
2016	DERP	16782	Eisen	1	0
2016	DERP	16782	Fluorid	1	0
2016	DERP	16782	Kupfer	1	0
2016	DERP	16782	Mangan	1	0
2016	DERP	16782	Natrium	1	0
2016	DERP	16782	Nickel	1	0
2016	DERP	16782	Nitrat	1	0
2016	DERP	16782	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	16782	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	16782	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	16782	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	16782	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DERP	16782	Quecksilber	1	0
2016	DERP	16782	Selen	1	0
2016	DERP	16782	Sulfat	1	0
2016	DERP	16782	Uran	1	0
2016	DERP	17258	Geschmack	5	4
2016	DERP	17258	Trübung	5	4
2016	DERP	17259	Geschmack	5	4
2016	DERP	17261	Geschmack	5	4
2016	DERP	17262	Clostridium perfringens	5	1
2016	DERP	17262	Geschmack	6	5
2016	DERP	17433	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	17932	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DERP	18014	Geschmack	5	4
2016	DERP	18015	Geschmack	2	1
2016	DERP	18074	Geschmack	5	4
2016	DERP	18411	Geschmack	6	5
2016	DERP	19072	Geschmack	5	4
2016	DERP	19272	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	19272	Pestizide - einzeln: Flumioxazin, CAS-Nr. 103361-09-7	1	0
2016	DERP	19272	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	19272	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	19272	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	19451	Geschmack	5	4
2016	DERP	19751	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	19751	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	19751	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	19751	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	19751	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	19752	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	19752	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	19752	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	19752	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	19752	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	19754	Geschmack	5	4
2016	DERP	20220	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	20220	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	20220	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	20220	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	20220	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	20221	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	20221	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	20221	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	20221	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	20221	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	20223	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	20223	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	20223	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	20223	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	20223	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	20232	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	20412	Elektrische Leitfähigkeit	6	5
2016	DERP	20491	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	20571	Pestizide - einzeln: Metazachlorcarbonsäure (Metaboli	1	0
2016	DERP	20651	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DERP	20831	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	20831	Aluminium	1	0
2016	DERP	20831	Ammonium	6	5
2016	DERP	20831	Antimon	1	0
2016	DERP	20831	Arsen	1	0
2016	DERP	20831	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	20831	Benzol	1	0
2016	DERP	20831	Blei	1	0
2016	DERP	20831	Bor	1	0
2016	DERP	20831	Cadmium	1	0
2016	DERP	20831	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DERP	20831	Chlorid	1	0
2016	DERP	20831	Chrom	1	0
2016	DERP	20831	Cyanid	1	0
2016	DERP	20831	Eisen	1	0
2016	DERP	20831	Elektrische Leitfähigkeit	6	5
2016	DERP	20831	Enterokokken	1	0
2016	DERP	20831	Färbung	6	5
2016	DERP	20831	Fluorid	1	0
2016	DERP	20831	Geschmack	6	5
2016	DERP	20831	Kupfer	1	0
2016	DERP	20831	Mangan	1	0
2016	DERP	20831	Natrium	1	0
2016	DERP	20831	Nickel	1	0

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	20831	Nitrat	1	0
2016	DERP	20831	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	20831	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	20831	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimaz	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	20831	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	20831	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DERP	20831	Quecksilber	1	0
2016	DERP	20831	Selen	1	0
2016	DERP	20831	Sulfat	1	0
2016	DERP	20831	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	20831	Trübung	6	5
2016	DERP	20831	Uran	1	0
2016	DERP	20831	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2016	DERP	20891	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DERP	20891	Aluminium	1	0
2016	DERP	20891	Ammonium	6	3
2016	DERP	20891	Antimon	1	0
2016	DERP	20891	Arsen	1	0
2016	DERP	20891	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DERP	20891	Benzol	1	0
2016	DERP	20891	Blei	1	0
2016	DERP	20891	Bor	1	0
2016	DERP	20891	Cadmium	1	0
2016	DERP	20891	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DERP	20891	Chlorid	1	0
2016	DERP	20891	Chrom	1	0
2016	DERP	20891	Coliforme Bakterien	5	3
2016	DERP	20891	Cyanid	1	0
2016	DERP	20891	Eisen	1	0
2016	DERP	20891	Elektrische Leitfähigkeit	6	3
2016	DERP	20891	Enterokokken	1	0
2016	DERP	20891	Escherichia coli (E.coli)	5	3
2016	DERP	20891	Färbung	6	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	20891	Fluorid	1	0
2016	DERP	20891	Geschmack	6	3
2016	DERP	20891	Koloniezahl bei 22 °C	5	3
2016	DERP	20891	Koloniezahl bei 36 °C	5	3
2016	DERP	20891	Kupfer	1	0
2016	DERP	20891	Mangan	1	0
2016	DERP	20891	Natrium	1	0
2016	DERP	20891	Nickel	1	0
2016	DERP	20891	Nitrat	1	0
2016	DERP	20891	Nitrat/Nitrit Formel	1	0
2016	DERP	20891	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	20891	Organisch gebundener Kohlenstoff	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: 2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Atrazin, CAS-Nr. 1912-24-9	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Bromacil, CAS-Nr. 314-40-9	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Chloridazon, CAS-Nr. 1698-60-8	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 633	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Chlortoluron, CAS-Nr. 15545-48-9	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 3012	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Desisopropylatrazin (Desethylsimazi	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Dichlorprop (2,4-DP), CAS-Nr. 120-3	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Dimethomorph, CAS-Nr. 110488-70	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Hexazinon, CAS-Nr. 51235-04-2	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Isoproturon, CAS-Nr. 34123-59-6	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: lambda-Cyhalothrin, CAS-Nr. 91465	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Mecoprop (MCPP), CAS-Nr. 93-65-2	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Metalaxyl, CAS-Nr. 57837-19-1	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Metazachlorsulfonsäure (Metabolit	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Metolachlor, CAS-Nr. 51218-45-2	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 398	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Propazin, CAS-Nr. 139-40-2	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Simazin, CAS-Nr. 122-34-9	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Tebuconazol, CAS-Nr. 107534-96-3	1	0
2016	DERP	20891	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3	1	0
2016	DERP	20891	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DERP	20891	Quecksilber	1	0
2016	DERP	20891	Selen	1	0
2016	DERP	20891	Sulfat	1	0
2016	DERP	20891	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DERP	20891	Trübung	6	3
2016	DERP	20891	Uran	1	0
2016	DERP	20891	Wasserstoffionenkonzentration	6	3
2016	DERP	20912	Clostridium perfringens	10	5
2016	DERP	20912	Coliforme Bakterien	10	9
2016	DERP	20912	Escherichia coli (E.coli)	10	9
2016	DERP	20912	Koloniezahl bei 22 °C	10	9
2016	DERP	20912	Koloniezahl bei 36 °C	10	9
2016	DERP	20913	Ammonium	10	9
2016	DERP	20913	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	20913	Coliforme Bakterien	15	14
2016	DERP	20913	Elektrische Leitfähigkeit	10	9
2016	DERP	20913	Escherichia coli (E.coli)	15	14
2016	DERP	20913	Färbung	10	9
2016	DERP	20913	Geschmack	10	9

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DERP	20913	Koloniezahl bei 22 °C	15	14
2016	DERP	20913	Koloniezahl bei 36 °C	15	14
2016	DERP	20913	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DERP	20913	Trübung	10	9
2016	DERP	20913	Wasserstoffionenkonzentration	10	9
2016	DERP	20972	Clostridium perfringens	5	4
2016	DERP	20972	Coliforme Bakterien	5	4
2016	DERP	20972	Escherichia coli (E.coli)	5	4
2016	DERP	20972	Koloniezahl bei 22 °C	5	4
2016	DERP	20972	Koloniezahl bei 36 °C	5	4
2016	DERP	21197	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	24752	Pestizide - einzeln: Dikegulac, CAS-Nr. 18467-77-1	1	0
2016	DERP	24811	Clostridium perfringens	1	0
2016	DERP	24811	Geschmack	5	4
2016	DERP	24811	Trihalogenmethane - insgesamt	2	1
2016	DERP	24811	Trübung	6	5
2016	DERP	24811	Wasserstoffionenkonzentration	6	5
2016	DERP	33191	Geschmack	4	3
2016	DERP	33191	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3	1	0
2016	DERP	33191	Pestizide - einzeln: Flazasulfuron, CAS-Nr. 104040-78-0	1	0
2016	DERP	33191	Pestizide - einzeln: Flumioxazin, CAS-Nr. 103361-09-7	1	0
2016	DERP	33191	Pestizide - einzeln: Fluopyram , CAS-Nr. 658066-35-4	1	0
2016	DERP	33191	Pestizide - einzeln: Lenacil, CAS-Nr. 2164-08-1	1	0
2016	DERP	35371	Ammonium	4	2
2016	DERP	35371	Clostridium perfringens	4	2
2016	DERP	35371	Coliforme Bakterien	4	2
2016	DERP	35371	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DERP	35371	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2016	DERP	35371	Färbung	4	2
2016	DERP	35371	Geschmack	4	2
2016	DERP	35371	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2016	DERP	35371	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DERP	35371	Trübung	4	2
2016	DERP	35371	Wasserstoffionenkonzentration	4	2
2016	DERP	35871	Ammonium	4	3
2016	DERP	35871	Clostridium perfringens	4	3
2016	DERP	35871	Coliforme Bakterien	4	3
2016	DERP	35871	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DERP	35871	Escherichia coli (E.coli)	4	3
2016	DERP	35871	Färbung	4	3
2016	DERP	35871	Geschmack	4	3
2016	DERP	35871	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DERP	35871	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DERP	35871	Trübung	4	3
2016	DERP	35871	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DESH	_0000260000000000049	Eisen	1	0
2016	DESH	_0000260000000000049	Mangan	1	0
2016	DESH	_0000270000000000037	Geschmack	4	1
2016	DESH	_0000360000000000262	Geschmack	4	0
2016	DESH	_0000650000000000040	Färbung	4	3
2016	DESL	DESAL420008	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DESL	DESAL420010	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DESL	DESAL420011	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DESL	DESAL430007	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	1	0
2016	DESL	DESAL430009	Ammonium	4	2
2016	DESL	DESAL430009	Färbung	4	3
2016	DESL	DESAL430009	Geruch	4	3
2016	DESL	DESAL430009	Geschmack	4	3

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DESL	DESAL450012	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DESL	DESAL450018	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DESL	DESAL460014	Oxidierbarkeit	1	0
2016	DESN	510690	Benzol	1	0
2016	DESN	510690	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	510690	Cyanid	1	0
2016	DESN	510690	Uran	1	0
2016	DESN	510740	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	511170	Aluminium	4	2
2016	DESN	511170	Clostridium perfringens	1	0
2016	DESN	511170	Eisen	4	3
2016	DESN	520030	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520030	Clostridium perfringens	1	0
2016	DESN	520070	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DESN	520070	Ammonium	4	3
2016	DESN	520070	Benzol	1	0
2016	DESN	520070	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520070	Elektrische Leitfähigkeit	4	3
2016	DESN	520070	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DESN	520070	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DESN	520130	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520170	Clostridium perfringens	1	0
2016	DESN	520180	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520200	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520280	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520340	Geruch	4	2
2016	DESN	520340	Geschmack	4	3
2016	DESN	520340	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DESN	520350	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520380	Ammonium	4	3
2016	DESN	520380	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520380	Koloniezahl bei 22 °C	4	3
2016	DESN	520380	Koloniezahl bei 36 °C	4	3
2016	DESN	520390	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520400	Bromat	1	0
2016	DESN	520460	Clostridium perfringens	1	0
2016	DESN	520500	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520510	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520520	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520530	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520540	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520550	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520560	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520562	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520564	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520566	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520610	Clostridium perfringens	1	0
2016	DESN	520650	1,2-Dichloroethan	1	0
2016	DESN	520650	Ammonium	4	1
2016	DESN	520650	Benzo-(a)-pyren	1	0
2016	DESN	520650	Benzol	1	0
2016	DESN	520650	Coliforme Bakterien	4	2
2016	DESN	520650	Elektrische Leitfähigkeit	4	1
2016	DESN	520650	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2016	DESN	520650	Färbung	4	1
2016	DESN	520650	Geruch	4	1
2016	DESN	520650	Geschmack	4	1
2016	DESN	520650	Koloniezahl bei 22 °C	4	2

Jahr	Land	Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchgeführ-ten Unter-suchungen
2016	DESN	520650	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DESN	520650	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt	1	0
2016	DESN	520650	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DESN	520650	Tetrachlorethen und Trichlorethen	1	0
2016	DESN	520650	Trihalogenmethane - insgesamt	1	0
2016	DESN	520650	Trübung	4	2
2016	DESN	520650	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DESN	520680	Ammonium	4	1
2016	DESN	520680	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	520680	Coliforme Bakterien	4	1
2016	DESN	520680	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DESN	520680	Escherichia coli (E.coli)	4	1
2016	DESN	520680	Färbung	4	2
2016	DESN	520680	Geruch	4	2
2016	DESN	520680	Geschmack	4	2
2016	DESN	520680	Koloniezahl bei 22 °C	4	1
2016	DESN	520680	Koloniezahl bei 36 °C	4	1
2016	DESN	520680	Trübung	4	2
2016	DESN	520680	Wasserstoffionenkonzentration	4	1
2016	DESN	520690	Ammonium	4	2
2016	DESN	520690	Coliforme Bakterien	4	2
2016	DESN	520690	Elektrische Leitfähigkeit	4	2
2016	DESN	520690	Escherichia coli (E.coli)	4	2
2016	DESN	520690	Färbung	4	3
2016	DESN	520690	Geruch	4	3
2016	DESN	520690	Geschmack	4	2
2016	DESN	520690	Koloniezahl bei 22 °C	4	2
2016	DESN	520690	Koloniezahl bei 36 °C	4	2
2016	DESN	520690	Trübung	4	3
2016	DESN	520690	Wasserstoffionenkonzentration	4	3
2016	DESN	530040	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DESN	530040	Geruch	4	2
2016	DESN	530050	Calcitlösekapazität	1	0
2016	DEST	15086-K2 SCHOPSDORF	Aluminium	1	0
2016	DEST	15086-K2 SCHOPSDORF	Mangan	1	0
2016	DEST	15086-K5 HOHENSEEDEN	Aluminium	1	0
2016	DEST	15086-K5 HOHENSEEDEN	Mangan	1	0
2016	DEST	15086-K5 HOHENSEEDEN	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	1	0
2016	DEST	15087-K7 ROTTLEBEROD	Elektrische Leitfähigkeit	4	3

Tab. A3-1 **|** Zusammenfassende Informationen über die Qualität des Trinkwassers in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden, hinsichtlich des Parameters „***Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln"*** – **Berichtsjahr 2014**

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylharnstoff CAS-Nr. 3567-62-2	49	0	132	0	0	100	W,N,L,T
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol CAS-Nr. 95-94-3	51	0	54	0	0	100	W,N,L,T
1,2,4-Trichlorbenzol CAS-Nr. 120-82-1	51	0	54	0	0	100	W,N,L,T
1,2-Dichlorpropan CAS-Nr. 78-87-5	15	0	26	0	0	100	W,N,T
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) CAS-Nr. 93-76-5	176	0	205	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxybutansäure (2,4-DB) CAS-Nr. 94-82-6	223	0	259	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) CAS-Nr. 94-75-7	348	0	398	0	0	100	W,N,L,T
2,6-Dichlorbenzamid CAS-Nr. 2008-58-4	836	1	1.249	2	0	99,84	W,N,L,T
2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA) CAS-Nr. 94-74-6	1.503	0	1.579	0	0	100	W,N,L,T
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) CAS-Nr. 94-81-5	293	0	339	0	0	100	W,N,L,T
4-Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA) CAS-Nr. 122-83-3	11	0	12	0	0	100	W
Aclonifen CAS-Nr. 74070-46-5	32	0	41	0	0	100	W,N,T
Alachlor CAS-Nr. 15972-60-8	64	0	77	0	0	100	W,N,L,T
Aldicarb CAS-Nr. 116-06-3	6	0	6	0	0	100	W,N,L,T
Aldrin CAS-Nr. 309-00-2	403	0	448	0	0	100	W,N,L,T
alpha-Cypermethrin CAS-Nr. 67375-30-8	30	0	30	0	0	100	W

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
alpha-Endosulfan CAS-Nr. 959-98-8	351	0	395	0	0	100	W,N,L,T
alpha-Hexachlorcyclohexan (alpha-HCH) CAS-Nr. 319-84-6	318	0	355	0	0	100	W,N,L,T
Ametryn CAS-Nr. 834-12-8	92	0	104	0	0	100	W,N,L,T
Amidosulfuron CAS-Nr. 120923-37-7	24	0	25	0	0	100	W,N,L,T
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) CAS-Nr. 1066-51-9	540	1	536	1	0	99,81	W,N,L,T
Atraton CAS-Nr. 1610-17-9	3	0	4	0	0	100	W,T
Atrazin CAS-Nr. 1912-24-9	3.575	0	4.371	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-ethyl CAS-Nr. 2642-71-9	51	0	56	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-methyl CAS-Nr. 86-50-0	61	0	64	0	0	100	W,N,L,T
Azoxystrobin CAS-Nr. 131860-33-8	231	0	253	0	0	100	W,N,L,T
Bentazon CAS-Nr. 25057-89-0	2.036	7	2.585	17	0	99,34	W,N,L,T
Benzotriazol CAS-Nr. 95-14-7	46	0	193	0	0	100	W,L
beta-Endosulfan CAS-Nr. 33213-65-9	278	0	316	0	0	100	W,N,L,T
beta-Hexachlorcyclohexan (beta-HCH) CAS-Nr. 319-85-7	320	0	355	0	0	100	W,N,L,T
Bifenox CAS-Nr. 42576-02-3	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Bitertanol CAS-Nr. 55179-31-2	1	0	3	0	0	100	W
Boscalid CAS-Nr. 188425-85-6	354	0	363	0	0	100	W,N,L,T
Bromacil CAS-Nr. 314-40-9	1.708	0	2.205	0	0	100	W,N,L,T
Bromoxynil CAS-Nr. 1689-84-5	397	0	390	0	0	100	W,N,L,T
Buturon CAS-Nr. 3766-60-7	1	0	1	0	0	100	W
Carbetamid CAS-Nr. 16118-49-3	49	0	57	0	0	100	W,N,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Carbofuran CAS-Nr. 1563-66-2	195	0	201	0	0	100	W,N,T
Chlorbromuron CAS-Nr. 13360-45-7	1	0	1	0	0	100	W
Chlordan CAS-Nr. 57-74-9	73	0	82	0	0	100	W,N,L,T
Chlorfenvinphos CAS-Nr. 470-90-6	277	0	267	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon CAS-Nr. 1698-60-8	1.402	0	1.486	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-desphenyl CAS-Nr. 6339-19-1	554	2	562	2	0	99,64	W,N,L,T
Chloridazon-methyl-desphenyl CAS-Nr. 17254-80-7	306	0	265	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat CAS-Nr. 7003-89-6	5	0	5	0	0	100	W,T
Chlormequat (C5H13ClN) CAS-Nr. 999-81-5	119	0	130	0	0	100	W,N,L,T
Chloroxuron CAS-Nr. 1982-47-4	227	0	276	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpropham CAS-Nr. 101-21-3	51	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos CAS-Nr. 2921-88-2	190	0	168	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos-methyl CAS-Nr. 5598-13-0	49	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthiamid CAS-Nr. 1918-13-4	50	0	66	0	0	100	W,N,L,T
Chlortoluron CAS-Nr. 15545-48-9	2.359	0	2.907	0	0	100	W,N,L,T
Clodinafop-propargyl CAS-Nr. 105512-06-9	1	0	2	0	0	100	W
Clomazone CAS-Nr. 81777-89-1	119	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Clopyralid CAS-Nr. 1702-17-6	33	0	37	0	0	100	W,N,L,T
Cloquintocet-mexyl CAS-Nr. 99607-70-2	1	0	3	0	0	100	W
Crimidin CAS-Nr. 535-89-7	51	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Cyanazin CAS-Nr. 21725-46-2	747	0	845	0	0	100	W,N,L,T
Cyazofamid CAS-Nr. 120116-88-3	1	0	1	0	0	100	W,T
Cyfluthrin CAS-Nr. 68359-37-5	4	0	4	0	0	100	T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Cyprodinil CAS-Nr. 121552-61-2	4	0	6	0	0	100	W,L
Dazomet CAS-Nr. 533-74-4	67	0	71	0	0	100	W,N,L,T
delta-Hexachlorcyclohexan (delta-HCH) CAS-Nr. 319-86-8	222	0	249	0	0	100	W,N,L,T
Demeton-S-methylsulfon CAS-Nr. 17040-19-6	972	0	1.515	0	0	100	W,N,L,T
Desethylatrazin CAS-Nr. 6190-65-4	3.187	4	3.918	21	0	99,46	W,N,L,T
Desethylterbutylazin CAS-Nr. 30125-63-4	2.826	1	3.496	2	0	99,94	W,N,L,T
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) CAS-Nr. 1007-28-9	2.108	0	2.266	0	0	100	W,N,L,T
Desmedipham CAS-Nr. 13684-56-5	1	0	2	0	0	100	W,N,L,T
Desmetryn CAS-Nr. 1014-69-3	40	0	48	0	0	100	W,N,L,T
Dialifos CAS-Nr. 10311-84-9	48	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Dicamba CAS-Nr. 1918-00-9	431	0	411	0	0	100	W,N,L,T
Dichlobenil (DBN) CAS-Nr. 1194-65-6	244	0	261	0	0	100	W,N,L,T
Dichlofluanid CAS-Nr. 1085-98-9	70	0	73	0	0	100	W,N,L,T
Dichloran CAS-Nr. 99-30-9	73	0	76	0	0	100	W,N,L,T
Dichlordiphenyltrichlorethan (2,4'-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	184	0	203	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop (2,4-DP) CAS-Nr. 120-36-5	925	0	940	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop [(R)-(+)-Dichlorprop, Dichlorprop-P] CAS-Nr. 15165-67-0	358	0	397	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorpropen CAS-Nr. 26952-23-8	48	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorvos CAS-Nr. 62-73-7	13	0	14	0	0	100	W,N,L,T
Dicrotophos CAS-Nr. 141-66-2	186	0	204	0	0	100	W,N,L,T
Dieldrin CAS-Nr. 60-57-1	217	0	238	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Diflubenzuron CAS-Nr. 35367-38-5	48	0	52	0	0	100	W,N,L,T
Diflufenican CAS-Nr. 83164-33-4	309	0	297	0	0	100	W,N,L,T
Dikegulac CAS-Nr. 18467-77-1	132	0	138	0	0	100	W
Dimefuron CAS-Nr. 34205-21-5	156	0	162	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor CAS-Nr. 50563-36-5	62	0	66	0	0	100	W,N,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 50266 CAS-Nr. 1086384-49-7	46	0	445	0	0	100	N,L
Dimethenamid-P CAS-Nr. 163515-14-8	59	0	61	0	0	100	W,N,L,T
Dimethoat CAS-Nr. 60-51-5	88	0	92	0	0	100	W,N,T
Dimethomorph CAS-Nr. 110488-70-5	354	0	367	0	0	100	
Disulfoton CAS-Nr. 298-04-4	596	0	1.042	0	0	100	W,N,L,T
Diuron CAS-Nr. 330-54-1	2.046	0	2.210	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan (alpha- + beta-) CAS-Nr. 115-29-7	17	0	17	0	0	100	W,N
Endosulfansulfat CAS-Nr. 1031-07-8	129	0	136	0	0	100	W,N,L,T
Endrin CAS-Nr. 72-20-8	195	0	212	0	0	100	W,N,L,T
Epoxiconazol [Racemat mit (2RS,3SR)-Konfiguration] CAS-Nr. 133855-98-8	149	0	163	0	0	100	W,N,L,T
Ethephon CAS-Nr. 16672-87-0	110	0	512	0	0	100	W,N,T
Ethidimuron CAS-Nr. 30043-49-3	377	1	356	4	0	98,88	W,N,L,T
Ethion CAS-Nr. 563-12-2	46	0	445	0	0	100	N,L
Ethofumesat CAS-Nr. 26225-79-6	315	0	286	0	0	100	W,N,L,T
Fenhexamid CAS-Nr. 126833-17-8	48	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Fenitrothion CAS-Nr. 122-14-5	75	0	78	0	0	100	W,N,L,T
Fenoprop (2,4,5-TP) CAS-Nr. 93-72-1	48	0	53	0	0	100	W,N,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Fenoxaprop CAS-Nr. 71283-80-2	30	0	30	0	0	100	W
Fenpropidin CAS-Nr. 67306-00-7	59	0	61	0	0	100	W,N,T
Fenpropimorph CAS-Nr. 67564-91-4	1	0	2	0	0	100	W
Fenson CAS-Nr. 80-38-6	48	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Fenthion CAS-Nr. 55-38-9	107	0	114	0	0	100	W,N,L,T
Fenuron CAS-Nr. 101-42-8	129	0	173	0	0	100	W,N,T
Flonicamid CAS-Nr. 158062-67-0	3	0	3	0	0	100	T
Florasulam CAS-Nr. 145701-23-1	18	0	20	0	0	100	W,N,T
Fluazifop CAS-Nr. 69335-91-7	32	0	32	0	0	100	W,N
Fluazifop-butyl CAS-Nr. 69806-50-4	34	0	38	0	0	100	W,N,T
Fludioxonil CAS-Nr. 131341-86-1	125	0	527	0	0	100	N,L
Flufenacet CAS-Nr. 142459-58-3	150	0	158	0	0	100	W,N,T
Fluphyrsulfuron-methyl CAS-Nr. 144740-53-4	1	0	2	0	0	100	N
Fluroxypyr CAS-Nr. 69377-81-7	20	0	22	0	0	100	W,N,T
Flurtamone CAS-Nr. 96525-23-4	55	0	455	0	0	100	N,L
Flusilazol CAS-Nr. 85509-19-9	63	0	66	0	0	100	W,N,T
Foramsulfuron CAS-Nr. 173159-57-4	1	0	2	0	0	100	W,N
gamma-Chlordan CAS-Nr. 5566-34-7	153	0	162	0	0	100	W,N,L,T
gamma-Hexachlorcyclohexan (gamma-HCH) CAS-Nr. 58-89-9	587	0	588	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat-ammonium CAS-Nr. 77182-82-2	85	0	94	0	0	100	W,N,L,T
Glyphosat CAS-Nr. 1071-83-6	953	1	965	1	0	99,90	W,N,L,T
Haloxyfop-P-methyl CAS-Nr. 72619-32-0	187	0	205	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Heptachlor CAS-Nr. 76-44-8	212	0	241	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid, cis- CAS-Nr. 66429-34-3	208	0	223	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid, cis- (Isomerengemisch) CAS-Nr. 1024-57-3	144	0	156	0	0	100	W,N,L,T
Heptenophos CAS-Nr. 23560-59-0	123	0	130	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorbenzol (HCB) CAS-Nr. 118-74-1	196	0	223	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclopentadien (HCCPD) CAS-Nr. 77-47-4	606	0	1.075	0	0	100	W,N,L,T
Hexazinon CAS-Nr. 51235-04-2	1.598	0	1.718	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 138261-41-3	247	0	254	0	0	100	W
Imidacloprid CAS-Nr. 105827-78-9	40	0	49	0	0	100	W,N,T
Iodosulfuron-methyl CAS-Nr. 185119-76-0	1	0	1	0	0	100	W,T
Ioxynil CAS-Nr. 1689-83-4	77	0	90	0	0	100	W,N,T
iso-Chloridazon CAS-Nr. 162354-96-3	67	0	72	0	0	100	W,N,L,T
Isodrin CAS-Nr. 465-73-6	74	0	85	0	0	100	W,N,L,T
Isofenfos CAS-Nr. 25311-71-1	600	0	1.050	0	0	100	W,N,L,T
Isoproturon CAS-Nr. 34123-59-6	2.201	0	2.367	0	0	100	W,N,L,T
Karbutilat CAS-Nr. 4849-32-5	2	0	3	0	0	100	W,N,T
Kresoxim-methyl CAS-Nr. 143390-89-0	88	0	98	0	0	100	W,N,T
lambda-Cyhalothrin CAS-Nr. 91465-08-6	536	0	965	0	0	100	W,N,L,T
Lenacil CAS-Nr. 2164-08-1	334	0	369	0	0	100	W,N,L,T
Linuron CAS-Nr. 330-55-2	390	0	436	0	0	100	W,N,L,T
Malaoxon CAS-Nr. 1634-78-2	48	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Malathion CAS-Nr. 121-75-5	12	0	14	0	0	100	W,N,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Mecarbam CAS-Nr. 2595-54-2	272	0	298	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 93-65-2	789	0	810	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 7085-19-0	610	0	649	0	0	100	W,N,L,T
Mefenpyr-diethyl CAS-Nr. 135590-91-9	5	0	5	0	0	100	W,L
Mesosulfuron CAS-Nr. 400852-66-6	30	0	30	0	0	100	W,N,L,T
Mesotrione CAS-Nr. 104206-82-8	340	0	766	0	0	100	W,N,L
Metalaxyl CAS-Nr. 57837-19-1	538	0	572	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M CAS-Nr. 70630-17-0	222	0	193	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M Metabolit: CGA 108906 CAS-Nr. 104390-56-9	106	0	113	0	0	100	W,N,L,T
Metamitron CAS-Nr. 41394-05-2	1.406	0	1.938	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor CAS-Nr. 67129-08-2	1.853	0	2.037	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8) CAS-Nr. 172960-62-2	569	0	539	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4) CAS-Nr. 1231244-60-2	246	0	202	0	0	100	W,N,L,T
Metconazol CAS-Nr. 125116-23-6	517	0	963	0	0	100	W,N,L,T
Methabenzthiazuron CAS-Nr. 18691-97-9	761	1	782	2	0	99,74	W,N,L,T
Methidathion CAS-Nr. 950-37-8	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Methoprotryn CAS-Nr. 841-06-5	158	0	164	0	0	100	W,N,L,T
Methoxychlor CAS-Nr. 72-43-5	140	0	151	0	0	100	W,N,L,T
Methylpirimiphos CAS-Nr. 13457-18-6	282	0	313	0	0	100	W,N,L,T
Metobromuron CAS-Nr. 3060-89-7	1.562	0	2.194	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor CAS-Nr. 51218-45-2	753	0	812	0	0	100	W,N,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743) CAS-Nr. 171118-09-5	134	0	106	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202) CAS-Nr. 152019-73-3	134	0	106	0	0	100	W,N,L,T
Metosulam CAS-Nr. 139528-85-1	291	0	326	0	0	100	W,N,L,T
Metoxuron CAS-Nr. 19937-59-8	747	0	770	0	0	100	W,N,L,T
Metribuzin CAS-Nr. 21087-64-9	917	0	1.000	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 74223-64-6	54	0	56	0	0	100	W,N,L,T
Mevinphos CAS-Nr. 7786-34-7	60	0	63	0	0	100	W,N,L,T
Mirex CAS-Nr. 2385-85-5	321	0	340	0	0	100	W,N,L,T
Monolinuron CAS-Nr. 1746-81-2	423	0	475	0	0	100	W,N,L,T
Monuron CAS-Nr. 150-68-5	313	0	339	0	0	100	W,N,L,T
N,N-Dimethylsulfamid CAS-Nr. 3984-14-3	819	4	833	5	0	99,40	W,N,L,T
Napropamid CAS-Nr. 15299-99-7	223	0	244	0	0	100	W,N,T
Nicosulfuron CAS-Nr. 111991-09-4	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Nuarimol CAS-Nr. 63284-71-9	122	0	131	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDD (2,4-DDD) CAS-Nr. 53-19-0	304	0	336	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDE (2,4-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	254	0	280	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDT (2,4-DDT) CAS-Nr. 789-02-6	176	0	192	0	0	100	W,N,L,T
Oxadixyl CAS-Nr. 77732-09-3	230	0	251	0	0	100	W,N,T
Oxyfluorfen CAS-Nr. 42874-03-3	127	0	134	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDD (4,4-DDD) CAS-Nr. 72-54-8	303	0	327	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDE (4,4-DDE) CAS-Nr. 72-55-9	329	0	354	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDT (4,4-DDT) CAS-Nr. 50-29-3	353	0	344	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Paraoxon-methyl CAS-Nr. 950-35-6	9	0	9	0	0	100	N,T
Parathion-ethyl CAS-Nr. 56-38-2	194	0	210	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-methyl CAS-Nr. 298-00-0	23	0	25	0	0	100	W,T
Penconazol CAS-Nr. 66246-88-6	1	0	3	0	0	100	W
Pencycuron CAS-Nr. 66063-05-6	26	0	26	0	0	100	W,N,L,T
Pendimethalin CAS-Nr. 40487-42-1	197	0	232	0	0	100	W,N,L,T
Pentachloranisol CAS-Nr. 1825-21-4	51	0	54	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlorbenzol CAS-Nr. 608-93-5	65	0	67	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlornitrobenzol CAS-Nr. 82-68-8	113	0	118	0	0	100	W,N,L,T
Permethrin CAS-Nr. 52645-53-1	11	0	13	0	0	100	W,N,L,T
Phenmedipham CAS-Nr. 13684-63-4	6	0	7	0	0	100	W,N,T
Phorat CAS-Nr. 298-02-2	48	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Phosalon CAS-Nr. 2310-17-0	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Phoxim CAS-Nr. 14816-18-3	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Pirimicarb CAS-Nr. 23103-98-2	237	0	224	0	0	100	W,N,L,T
Procymidon CAS-Nr. 32809-16-8	91	0	93	0	0	100	W,N,L,T
Prometon CAS-Nr. 1610-18-0	141	0	149	0	0	100	W,N,L,T
Prometryn CAS-Nr. 7287-19-6	317	0	393	0	0	100	W,N,L,T
Propachlor CAS-Nr. 1918-16-7	1	0	3	0	0	100	W
Propargit CAS-Nr. 2312-35-8	867	0	1.375	0	0	100	W,N,L,T
Propazin CAS-Nr. 139-40-2	1.776	0	1.962	0	0	100	W,N,L,T
Propetamphos CAS-Nr. 31218-83-4	51	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Propiconazol CAS-Nr. 60207-90-1	127	0	140	0	0	100	W,N,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Propyzamid CAS-Nr. 23950-58-5	5	0	7	0	0	100	W,L
Prosulfocarb CAS-Nr. 52888-80-9	75	0	78	0	0	100	W,N,L
Prosulfuron CAS-Nr. 94125-34-5	4	0	4	0	0	100	W,L
Prothioconazol CAS-Nr. 178928-70-6	236	0	203	0	0	100	W,N,L,T
Pyridat CAS-Nr. 55512-33-9	11	0	12	0	0	100	W,N,L,T
Pyrimethanil CAS-Nr. 53112-28-0	1	0	3	0	0	100	W
Quinmerac CAS-Nr. 90717-03-6	307	0	335	0	0	100	W,N,T
Quinoxyfen CAS-Nr. 124495-18-7	10	0	11	0	0	100	W,N,T
Rimsulfuron CAS-Nr. 122931-48-0	431	0	465	0	0	100	W,N,L,T
Sebutylazin CAS-Nr. 7286-69-3	1.026	0	1.133	0	0	100	W,N,L,T
Siduron CAS-Nr. 1982-49-6	1.057	0	1.612	0	0	100	W,N,L,T
Simazin CAS-Nr. 122-34-9	2.322	0	2.547	0	0	100	W,N,L,T
S-Metolachlor CAS-Nr. 87392-12-9	761	0	813	0	0	100	W,N,L,T
Spiroxamin CAS-Nr. 118134-30-8	2	0	2	0	0	100	W,N
tau-Fluvalinat CAS-Nr. 102851-06-9	23	0	26	0	0	100	W
Tebuconazol CAS-Nr. 107534-96-3	468	0	495	0	0	100	W,N,L,T
Tecnazen CAS-Nr. 117-18-0	108	0	116	0	0	100	W,N,L,T
Terbumeton CAS-Nr. 33693-04-8	173	0	580	0	0	100	W,N,L,T
Terbutryn CAS-Nr. 886-50-0	1.399	0	2.019	0	0	100	W,N,L,T
Terbutylazin CAS-Nr. 5915-41-3	2.510	1	2.730	2	0	99,93	W,N,L,T
Tetrasul CAS-Nr. 2227-13-6	102	0	112	0	0	100	W,N,L,T
Thiamethoxam CAS-Nr. 153719-23-4	4	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Thifensulfuron-methyl CAS-Nr. 79277-27-3	1	0	1	0	0	100	W,N

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Tolylfluanid CAS-Nr. 731-27-1	323	0	347	0	0	100	W,N,L,T
Topramezone CAS-Nr. 210631-68-8	4	0	4	0	0	100	W,L
trans-Chlordan CAS-Nr. 5103-74-2	75	0	78	0	0	100	W,N,L,T
trans-Heptachlorepoxid CAS-Nr. 28044-83-9	109	0	118	0	0	100	W,N,L,T
Triadimenol CAS-Nr. 55219-65-3	4	0	4	0	0	100	T
Triallat CAS-Nr. 2303-17-5	93	0	97	0	0	100	W,N,L,T
Triamiphos CAS-Nr. 1031-47-6	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Triasulfuron CAS-Nr. 82097-50-5	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Triazamat CAS-Nr. 112143-82-5	48	0	50	0	0	100	W,N,L,T
Trifloxystrobin CAS-Nr. 141517-21-7	11	0	11	0	0	100	W
Trifluralin CAS-Nr. 1582-09-8	304	0	290	0	0	100	W,N,L,T
Vinclozolin CAS-Nr. 50471-44-8	94	0	98	0	0	100	W,N,L,T
zeta-Cypermethrin CAS-Nr. 52315-07-8	57	0	60	0	0	100	W,N,T
∑ Pestizide -einzeln[4]	--[5]	24	100.578	59	0	99,94	

(1) Parameterbezeichnung in der TrinkwV: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln

(2) TWI: Trinkwasser-Installation

(3) Der betreffende Parameter ist mindestens in einem Land an einer oder mehreren der genannten Probennahmestellen überwacht worden. W: Wasserwerk, N: Verteilungsnetz, L: Übergabestelle, T: Zapfhahn des Verbrauchers

(4) Summe aus sämtlichen Angaben zu dem Parameter „Pestizide – einzeln“

(5) Hier lässt sich kein zutreffender Summenwert angeben.

Tab. A3-2 **|** Zusammenfassende Informationen über die Qualität des Trinkwassers in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden, hinsichtlich des Parameters „***Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln“*** – **Berichtsjahr 2015**

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylharnstoff CAS-Nr. 3567-62-2	12	0	14	0	0	100	W,N,L
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol CAS-Nr. 95-94-3	50	0	55	0	0	100	W,N,L,T
1,2,4-Trichlorbenzol CAS-Nr. 120-82-1	50	0	55	0	0	100	W,N,L,T
1,2-Dichlorpropan CAS-Nr. 78-87-5	20	0	29	0	0	100	N
1,3-Dichlorpropen (cis- + trans-) CAS-Nr. 542-75-6	2	0	2	0	0	100	N
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) CAS-Nr. 93-76-5	126	0	135	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxybutansäure (2,4-DB) CAS-Nr. 94-82-6	178	0	191	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) CAS-Nr. 94-75-7	411	0	481	0	0	100	W,N,L,T
2,6-Dichlorbenzamid CAS-Nr. 2008-58-4	1.197	0	2.016	0	0	100	W,N,L,T
2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA) CAS-Nr. 94-74-6	2.037	0	2.175	0	0	100	W,N,L,T
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) CAS-Nr. 94-81-5	259	0	286	0	0	100	W,N,L,T
4-Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA) CAS-Nr. 122-83-3	12	0	13	0	0	100	W,N
Abamectin CAS-Nr. 71751-41-2	1	0	1	0	0	100	N
Aclonifen CAS-Nr. 74070-46-5	202	0	212	0	0	100	W,N,L,T
Alachlor CAS-Nr. 15972-60-8	68	0	77	0	0	100	W,N,L,T
Aldicarb CAS-Nr. 116-06-3	35	0	48	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Aldrin CAS-Nr. 309-00-2	371	0	392	0	0	100	W,N,L,T
alpha-Cypermethrin CAS-Nr. 67375-30-8	88	0	90	0	0	100	W,N,L
alpha-Endosulfan CAS-Nr. 959-98-8	344	0	360	0	0	100	W,N,L,T
alpha-Hexachlorcyclohexan (alpha-HCH) CAS-Nr. 319-84-6	290	0	303	0	0	100	W,N,L,T
Ametryn CAS-Nr. 834-12-8	106	0	115	0	0	100	W,N,L,T
Amidosulfuron CAS-Nr. 120923-37-7	52	0	52	0	0	100	W,N,L,T
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) CAS-Nr. 1066-51-9	755	1	816	2	0	99,75	W,N,L,T
Amitrol CAS-Nr. 61-82-5	1	0	1	0	0	100	N
Atraton CAS-Nr. 1610-17-9	3	0	4	0	0	100	W,N,T
Atrazin CAS-Nr. 1912-24-9	4.163	0	5.392	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-ethyl CAS-Nr. 2642-71-9	46	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-methyl CAS-Nr. 86-50-0	51	0	52	0	0	100	W,N,L,T
Azoxystrobin CAS-Nr. 131860-33-8	341	0	374	0	0	100	W,N,L,T
Bentazon CAS-Nr. 25057-89-0	2.458	6	2.744	15	0	99,45	W,N,L,T
Benzotriazol CAS-Nr. 95-14-7	1	0	1	0	0	100	N
beta-Cypermethrin CAS-Nr. 65731-84-2	81	0	83	0	0	100	W,N
beta-Endosulfan CAS-Nr. 33213-65-9	333	0	351	0	0	100	W,N,L,T
beta-Hexachlorcyclohexan (beta-HCH) CAS-Nr. 319-85-7	291	0	306	0	0	100	W,N,L,T
Bifenox CAS-Nr. 42576-02-3	13	0	14	0	0	100	W,N,L
Boscalid CAS-Nr. 188425-85-6	694	0	723	0	0	100	W,N,L,T
Bromacil CAS-Nr. 314-40-9	1.384	0	1.492	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Bromoxynil CAS-Nr. 1689-84-5	494	0	517	0	0	100	W,N,L,T
Buturon CAS-Nr. 3766-60-7	3	0	3	0	0	100	W,N,T
Carbendazim CAS-Nr. 10605-21-7	127	0	127	0	0	100	W,N,L,T
Carbetamid CAS-Nr. 16118-49-3	41	0	47	0	0	100	W,N,T
Carbofuran CAS-Nr. 1563-66-2	222	0	231	0	0	100	W,N,L,T
Chlorbromuron CAS-Nr. 13360-45-7	2	0	2	0	0	100	W,N
Chlordan CAS-Nr. 57-74-9	73	0	76	0	0	100	W,N,L,T
Chlordecon CAS-Nr. 143-50-0	1	0	1	0	0	100	N
Chlorfenvinphos CAS-Nr. 470-90-6	79	0	94	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon CAS-Nr. 1698-60-8	1.797	0	1.953	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-desphenyl CAS-Nr. 6339-19-1	1.031	4	1.084	4	0	99,63	W,N,L,T
Chloridazon-methyl-desphenyl CAS-Nr. 17254-80-7	393	0	405	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat CAS-Nr. 7003-89-6	5	0	5	0	0	100	W,N,T
Chlormequat (C5H13ClN) CAS-Nr. 999-81-5	113	0	125	0	0	100	W,N,L,T
Chloroxuron CAS-Nr. 1982-47-4	173	0	194	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpropham CAS-Nr. 101-21-3	46	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos CAS-Nr. 2921-88-2	335	0	338	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos-methyl CAS-Nr. 5598-13-0	45	0	46	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthalonil CAS-Nr. 1897-45-6	84	0	87	0	0	100	W,N,L
Chlorthiamid CAS-Nr. 1918-13-4	49	0	63	0	0	100	W,N,L,T
Chlortoluron CAS-Nr. 15545-48-9	2.359	0	2.572	0	0	100	W,N,L,T
Clodinafop-propargyl CAS-Nr. 105512-06-9	1	0	1	0	0	100	W,N
Clomazone CAS-Nr. 81777-89-1	202	0	213	0	0	100	W,N,L

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Clopyralid CAS-Nr. 1702-17-6	169	0	183	0	0	100	W,N,L,T
Cloquintocet-mexyl CAS-Nr. 99607-70-2	1	0	1	0	0	100	W
Clothianidin CAS-Nr. 210880-92-5	56	0	59	0	0	100	W,N,L
Crimidin CAS-Nr. 535-89-7	46	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Cyanazin CAS-Nr. 21725-46-2	595	0	668	0	0	100	W,N,L,T
Cyazofamid CAS-Nr. 120116-88-3	2	0	2	0	0	100	W,N,T
Cybutryn CAS-Nr. 28159-98-0	24	0	24	0	0	100	W,N,L,T
Cyfluthrin CAS-Nr. 68359-37-5	4	0	4	0	0	100	N,T
Cyproconazol CAS-Nr. 113096-99-4	82	0	84	0	0	100	W,N,L
Cyprodinil CAS-Nr. 121552-61-2	1	0	1	0	0	100	W,N
delta-Hexachlorcyclohexan (delta-HCH) CAS-Nr. 319-86-8	224	0	230	0	0	100	W,N,L,T
Desethylatrazin CAS-Nr. 6190-65-4	4.152	4	5.377	13	0	99,76	W,N,L,T
Desethylterbutylazin CAS-Nr. 30125-63-4	2.283	0	2.532	0	0	100	W,N,L,T
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) CAS-Nr. 1007-28-9	2.828	0	3.091	0	0	100	W,N,L,T
Desmedipham CAS-Nr. 13684-56-5	7	0	9	0	0	100	W,N
Desmetryn CAS-Nr. 1014-69-3	67	0	76	0	0	100	W,N,L,T
Diazinon CAS-Nr. 333-41-5	44	0	45	0	0	100	W,N,L,T
Dicamba CAS-Nr. 1918-00-9	312	0	335	0	0	100	W,N,L,T
Dichlobenil (DBN) CAS-Nr. 1194-65-6	218	0	236	0	0	100	W,N,L,T
Dichlofluanid CAS-Nr. 1085-98-9	64	0	64	0	0	100	W,N,L,T
Dichloran CAS-Nr. 99-30-9	66	0	67	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop (2,4-DP) CAS-Nr. 120-36-5	1.459	0	1.559	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Dichlorprop [(R)-(+)-Dichlorprop, Dichlorprop-P] CAS-Nr. 15165-67-0	675	0	754	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorvos CAS-Nr. 62-73-7	51	0	52	0	0	100	W,N,L,T
Dieldrin CAS-Nr. 60-57-1	372	0	387	0	0	100	W,N,L,T
Difenoconazol CAS-Nr. 119446-68-3	94	0	101	0	0	100	W,N,L,T
Diflufenican CAS-Nr. 83164-33-4	591	0	611	0	0	100	W,N,L,T
Dikegulac CAS-Nr. 18467-77-1	136	0	137	0	0	100	W,N
Dimefuron CAS-Nr. 34205-21-5	124	0	127	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor CAS-Nr. 50563-36-5	239	0	248	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 354742 CAS-Nr. 1231819-32-1	241	0	245	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 369873 CAS-Nr. 1418095-08-5	236	0	240	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor Metabolit: CGA 50266 CAS-Nr. 1086384-49-7	236	0	240	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid CAS-Nr. 87674-68-8	114	0	114	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid-P CAS-Nr. 163515-14-8	73	0	78	0	0	100	W,N,L,T
Dimethoat CAS-Nr. 60-51-5	231	0	238	0	0	100	W,N,L,T
Dimethomorph CAS-Nr. 110488-70-5	522	0	551	0	0	100	W,N,L
Dimoxystrobin CAS-Nr. 149961-52-4	49	0	52	0	0	100	W,N,L
Diuron CAS-Nr. 330-54-1	3.162	0	4.168	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfan (alpha- + beta-) CAS-Nr. 115-29-7	22	0	22	0	0	100	W,N,L,T
Endosulfansulfat CAS-Nr. 1031-07-8	1	0	1	0	0	100	W
Endrin CAS-Nr. 72-20-8	321	0	335	0	0	100	W,N,L,T
Epoxiconazol [Racemat mit (2RS,3SR)-Konfiguration] CAS-Nr. 133855-98-8	191	0	209	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
epsilon-Hexachlorcyclohexan (epsilon-HCH) CAS-Nr. 6108-10-7	50	0	52	0	0	100	W,N,L,T
Ethidimuron CAS-Nr. 30043-49-3	651	0	691	0	0	100	W,N,L,T
Ethofumesat CAS-Nr. 26225-79-6	447	0	464	0	0	100	W,N,L,T
Fenhexamid CAS-Nr. 126833-17-8	16	0	18	0	0	100	W,N,L
Fenitrothion CAS-Nr. 122-14-5	46	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Fenoprop (2,4,5-TP) CAS-Nr. 93-72-1	133	0	140	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxaprop CAS-Nr. 71283-80-2	119	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropidin CAS-Nr. 67306-00-7	138	0	148	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropimorph CAS-Nr. 67564-91-4	88	0	94	0	0	100	W,N,L,T
Fenthion CAS-Nr. 55-38-9	43	0	44	0	0	100	W,N,L,T
Fenuron CAS-Nr. 101-42-8	294	0	355	0	0	100	W,N,L,T
Flazasulfuron CAS-Nr. 104040-78-0	175	0	179	0	0	100	W,N
Flonicamid CAS-Nr. 158062-67-0	4	0	4	0	0	100	N,T
Florasulam CAS-Nr. 145701-23-1	94	0	108	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop CAS-Nr. 69335-91-7	33	0	33	0	0	100	W,N
Fluazifop-butyl CAS-Nr. 69806-50-4	34	0	38	0	0	100	W,N,L
Fluazinam CAS-Nr. 79622-59-6	51	0	54	0	0	100	W,N,L
Fludioxonil CAS-Nr. 131341-86-1	2	0	2	0	0	100	N
Flufenacet CAS-Nr. 142459-58-3	373	0	397	0	0	100	W,N,L,T
Flumioxazin CAS-Nr. 103361-09-7	144	0	146	0	0	100	W,N
Fluometuron CAS-Nr. 2164-17-2	1	0	1	0	0	100	W,N
Fluopicolide CAS-Nr. 239110-15-7	22	0	22	0	0	100	W,N,L

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Fluphyrsulfuron-methyl CAS-Nr. 144740-53-4	2	0	3	0	0	100	N
Flurochloridon CAS-Nr. 61213-25-0	1	0	1	0	0	100	W,N
Fluroxypyr CAS-Nr. 69377-81-7	382	0	398	0	0	100	W,N,L,T
Flurtamone CAS-Nr. 96525-23-4	220	0	226	0	0	100	W,N,L,T
Flusilazol CAS-Nr. 85509-19-9	65	0	69	0	0	100	W,N,L
Foramsulfuron CAS-Nr. 173159-57-4	6	0	7	0	0	100	W,N
gamma-Hexachlorcyclohexan (gamma-HCH) CAS-Nr. 58-89-9	740	0	758	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat CAS-Nr. 51276-47-2	49	0	51	0	0	100	W,N,L
Glyphosat CAS-Nr. 1071-83-6	1.637	0	1.765	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlor CAS-Nr. 76-44-8	369	0	384	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid, cis- CAS-Nr. 66429-34-3	28	0	28	0	0	100	W
Heptachlorepoxid, cis- (Isomerengemisch) CAS-Nr. 1024-57-3	330	0	344	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorbenzol (HCB) CAS-Nr. 118-74-1	312	0	325	0	0	100	W,N,L,T
Hexazinon CAS-Nr. 51235-04-2	1.865	0	2.011	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 138261-41-3	372	0	386	0	0	100	WW,N
Imidacloprid CAS-Nr. 105827-78-9	99	0	110	0	0	100	W,N,L
Iodosulfuron-methyl CAS-Nr. 185119-76-0	90	0	96	0	0	100	W,N,L,T
Ioxynil CAS-Nr. 1689-83-4	62	0	71	0	0	100	W,N,L
Isodrin CAS-Nr. 465-73-6	113	0	116	0	0	100	W,N,L,T
Isoproturon CAS-Nr. 34123-59-6	3.367	0	4.381	0	0	100	W,N,L,T
Karbutilat CAS-Nr. 4849-32-5	1	0	1	0	0	100	T
Kresoxim-methyl CAS-Nr. 143390-89-0	125	0	139	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
lambda-Cyhalothrin CAS-Nr. 91465-08-6	714	0	761	0	0	100	W,N,L,T
Lenacil CAS-Nr. 2164-08-1	280	0	319	0	0	100	W,N,L,T
Linuron CAS-Nr. 330-55-2	504	0	565	0	0	100	W,N,L,T
Malathion CAS-Nr. 121-75-5	52	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 93-65-2	1.029	0	1.101	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 7085-19-0	999	0	1.124	0	0	100	W,N,L,T
Mefenpyr-diethyl CAS-Nr. 135590-91-9	5	0	5	0	0	100	W,N
Mesosulfuron CAS-Nr. 400852-66-6	25	0	25	0	0	100	W,N,L
Mesotrione CAS-Nr. 104206-82-8	83	0	92	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl CAS-Nr. 57837-19-1	964	0	1.011	0	0	100	W,N,L,T
Metamitron CAS-Nr. 41394-05-2	714	0	757	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor CAS-Nr. 67129-08-2	2.572	0	2.853	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8) CAS-Nr. 172960-62-2	721	0	754	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4) CAS-Nr. 1231244-60-2	253	0	257	0	0	100	W,N,L,T
Metconazol CAS-Nr. 125116-23-6	1	0	1	0	0	100	W,N
Methabenzthiazuron CAS-Nr. 18691-97-9	1.010	1	1.098	3	0	100	W,N,L,T
Methidathion CAS-Nr. 950-37-8	13	0	14	0	0	100	W,N,L
Methiocarb CAS-Nr. 2032-65-7	2	0	2	0	0	100	W,N
Methoxychlor CAS-Nr. 72-43-5	283	0	297	0	0	100	W,N,L,T
Metobromuron CAS-Nr. 3060-89-7	801	0	890	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor CAS-Nr. 51218-45-2	1.638	0	1.762	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743) CAS-Nr. 171118-09-5	330	0	334	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202) CAS-Nr. 152019-73-3	321	0	359	0	0	100	W,N,L,T
Metosulam CAS-Nr. 139528-85-1	8	0	8	0	0	100	N,T
Metoxuron CAS-Nr. 19937-59-8	810	0	891	0	0	100	W,N,L,T
Metribuzin CAS-Nr. 21087-64-9	1.086	0	1.234	0	0	100	W,N,L,T
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 74223-64-6	6	0	6	0	0	100	W,N
Mevinphos CAS-Nr. 7786-34-7	52	0	53	0	0	100	W,N,L,T
Mirex CAS-Nr. 2385-85-5	176	0	180	0	0	100	W,N,L,T
Monolinuron CAS-Nr. 1746-81-2	489	0	551	0	0	100	W,N,L,T
Monuron CAS-Nr. 150-68-5	356	0	372	0	0	100	W,N,L,T
Myclobutanil CAS-Nr. 88671-89-0	1	0	1	0	0	100	W,N
N,N-Dimethylsulfamid CAS-Nr. 3984-14-3	988	1	1.065	2	0	99,81	W,N,L,T
Napropamid CAS-Nr. 15299-99-7	267	0	286	0	0	100	W,N,L,T
Nicosulfuron CAS-Nr. 111991-09-4	156	0	171	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDD (2,4-DDD) CAS-Nr. 53-19-0	274	0	286	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDE (2,4-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	273	0	285	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDT (2,4-DDT) CAS-Nr. 789-02-6	270	0	281	0	0	100	W,N,L,T
Oxadixyl CAS-Nr. 77732-09-3	466	0	486	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDD (4,4-DDD) CAS-Nr. 72-54-8	275	0	284	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDE (4,4-DDE) CAS-Nr. 72-55-9	280	0	289	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDT (4,4-DDT) CAS-Nr. 50-29-3	502	0	518	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-ethyl CAS-Nr. 56-38-2	160	0	160	0	0	100	W,N,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Parathion-methyl CAS-Nr. 298-00-0	72	0	73	0	0	100	W,N,L,T
Penconazol CAS-Nr. 66246-88-6	1	0	1	0	0	100	W
Pendimethalin CAS-Nr. 40487-42-1	429	0	481	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlorbenzol CAS-Nr. 608-93-5	119	0	124	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlornitrobenzol CAS-Nr. 82-68-8	122	0	126	0	0	100	W,N,L,T
Permethrin CAS-Nr. 52645-53-1	12	0	12	0	0	100	N,T
Pethoxamid CAS-Nr. 106700-29-2	24	0	24	0	0	100	W,N,L
Phenmedipham CAS-Nr. 13684-63-4	9	0	10	0	0	100	W,N,T
Phosalon CAS-Nr. 2310-17-0	51	0	52	0	0	100	W,N,L,T
Phoxim CAS-Nr. 14816-18-3	8	0	8	0	0	100	N,T
Picoxystrobin CAS-Nr. 117428-22-5	1	0	1	0	0	100	W,N
Pirimicarb CAS-Nr. 23103-98-2	240	0	251	0	0	100	W,N,L,T
Procymidon CAS-Nr. 32809-16-8	94	0	96	0	0	100	W,N,L,T
Prometryn CAS-Nr. 7287-19-6	496	0	563	0	0	100	W,N,L,T
Propachlor CAS-Nr. 1918-16-7	1	0	1	0	0	100	W
Propamocarb CAS-Nr. 24579-73-5	10	0	10	0	0	100	W,N,L
Propazin CAS-Nr. 139-40-2	2.218	0	2.453	0	0	100	W,N,L,T
Propetamphos CAS-Nr. 31218-83-4	43	0	44	0	0	100	W,N,L,T
Propham CAS-Nr. 122-42-9	46	0	47	0	0	100	W,N,L,T
Propiconazol CAS-Nr. 60207-90-1	397	0	447	0	0	100	W,N,L,T
Propyzamid CAS-Nr. 23950-58-5	132	0	133	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfocarb CAS-Nr. 52888-80-9	276	0	296	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfuron CAS-Nr. 94125-34-5	81	0	87	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Prothioconazol CAS-Nr. 178928-70-6	42	0	42	0	0	100	W,N,L
Pymetrozin CAS-Nr. 123312-89-0	25	0	25	0	0	100	W,N,L
Pyraclostrobin CAS-Nr. 175013-18-0	84	0	87	0	0	100	W,N,L
Pyridat CAS-Nr. 55512-33-9	13	0	13	0	0	100	N,L,T
Quinmerac CAS-Nr. 90717-03-6	471	0	513	0	0	100	W,N,L,T
Quinoxyfen CAS-Nr. 124495-18-7	36	0	38	0	0	100	W,N,L
Rimsulfuron CAS-Nr. 122931-48-0	96	0	103	0	0	100	W,N,L,T
Sebutylazin CAS-Nr. 7286-69-3	980	0	1.098	0	0	100	W,N,L,T
Siduron CAS-Nr. 1982-49-6	17	0	17	0	0	100	W,N,L,T
Simazin CAS-Nr. 122-34-9	3.165	0	3.495	0	0	100	W,N,L,T
S-Metolachlor CAS-Nr. 87392-12-9	606	0	711	0	0	100	W,N,L,T
S-Metolachlor Metabolit: NOA 413173 CAS-Nr. 1418095-19-8	239	0	243	0	0	100	W,N,L,T
Spiroxamin CAS-Nr. 118134-30-8	42	0	42	0	0	100	W,N,L
Sulcotrion CAS-Nr. 99105-77-8	1	0	1	0	0	100	W,N
Tebuconazol CAS-Nr. 107534-96-3	649	0	696	0	0	100	W,N,L,T
Tebufenpyrad CAS-Nr. 119168-77-3	32	0	34	0	0	100	W,N,L
Tecnazen CAS-Nr. 117-18-0	103	0	108	0	0	100	W,N,L,T
Terbumeton CAS-Nr. 33693-04-8	24	0	24	0	0	100	W,N,L,T
Terbutryn CAS-Nr. 886-50-0	469	0	522	0	0	100	W,N,L,T
Terbutylazin CAS-Nr. 5915-41-3	3.215	0	3.541	0	0	100	W,N,L,T
Thiacloprid CAS-Nr. 111988-49-9	189	0	207	0	0	100	W,N,L,T
Thiamethoxam CAS-Nr. 153719-23-4	8	0	10	0	0	100	W,N

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Thiazafluron CAS-Nr. 25366-23-8	4	0	4	0	0	100	W,N,L,T
Thifensulfuron-methyl CAS-Nr. 79277-27-3	5	0	6	0	0	100	W,N
Tolylfluanid CAS-Nr. 731-27-1	312	0	330	0	0	100	W,N,L,T
Tolyltriazol (Methyl-1H-benzotriazol) CAS-Nr. 29385-43-1	1	0	1	0	0	100	N
Topramezone CAS-Nr. 210631-68-8	1	0	1	0	0	100	W,N
trans-Heptachlorepoxid CAS-Nr. 28044-83-9	106	0	107	0	0	100	W,N,L,T
Triadimefon CAS-Nr. 43121-43-3	43	0	44	0	0	100	W,N,L,T
Triadimenol CAS-Nr. 55219-65-3	84	0	87	0	0	100	W,N,L
Triallat CAS-Nr. 2303-17-5	95	0	97	0	0	100	W,N,L,T
Triamiphos CAS-Nr. 1031-47-6	8	0	8	0	0	100	N,T
Triasulfuron CAS-Nr. 82097-50-5	8	0	8	0	0	100	N,T
Triazophos CAS-Nr. 24017-47-8	43	0	44	0	0	100	W,N,L,T
Tribenuron-methyl CAS-Nr. 101200-48-0	1	0	1	0	0	100	W,N
Tributylphosphat CAS-Nr. 126-73-8	5	0	10	0	0	100	W
Triclopyr CAS-Nr. 55335-06-3	1	0	1	0	0	100	W,N
Trifloxystrobin CAS-Nr. 141517-21-7	28	0	30	0	0	100	W,N,L
Trifluralin CAS-Nr. 1582-09-8	312	0	318	0	0	100	W,N,L,T
Vinclozolin CAS-Nr. 50471-44-8	95	0	97	0	0	100	W,N,L,T
zeta-Cypermethrin CAS-Nr. 52315-07-8	154	0	168	0	0	100	W,N,L,T
∑ Pestizide -einzeln[4]	--[5]	17	106.283	39	0	99,96	

[1] Parameterbezeichnung in der TrinkwV: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln

[2] TWI: Trinkwasser-Installation

[3] Der betreffende Parameter ist mindestens in einem Land an einer oder mehreren der genannten Probennahmestellen überwacht worden. W: Wasserwerk, N: Verteilungsnetz, L: Übergabestelle, T: Zapfhahn des Verbrauchers

[4] Summe aus sämtlichen Angaben zu dem Parameter „Pestizide – einzeln“

[5] Hier lässt sich kein zutreffender Summenwert angeben.

Tab. A3-3 **|** Zusammenfassende Informationen über die Qualität des Trinkwassers in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden, hinsichtlich des Parameters „***Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe – einzeln“*** – **Berichtsjahr 2016**

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-methylharnstoff CAS-Nr. 3567-62-2	4	0	4	0	0	100	N,T
1,2-Dichlorpropan CAS-Nr. 78-87-5	19	0	25	0	0	100	W,N
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T) CAS-Nr. 93-76-5	71	0	117	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxybutansäure (2,4-DB) CAS-Nr. 94-82-6	88	0	137	0	0	100	W,N,L,T
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) CAS-Nr. 94-75-7	401	0	529	0	0	100	W,N,L,T
2,6-Dichlorbenzamid CAS-Nr. 2008-58-4	921	0	1.059	0	0	100	W,N,L,T
2-Methyl-4-Chlorphenoxyessigsäure (MCPA) CAS-Nr. 94-74-6	2.201	0	2.451	0	0	100	W,N,L,T
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) CAS-Nr. 94-81-5	226	0	323	0	0	100	W,N,L,T
4-Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA) CAS-Nr. 122-83-3	12	0	13	0	0	100	W,N
Abamectin CAS-Nr. 71751-41-2	1	0	1	0	0	100	N
Aclonifen CAS-Nr. 74070-46-5	265	0	279	0	0	100	W,N,L,T
Alachlor CAS-Nr. 15972-60-8	67	0	74	0	0	100	W,N,L,T
Aldicarb CAS-Nr. 116-06-3	1	0	1	0	0	100	W,N
Aldrin CAS-Nr. 309-00-2	272	0	367	0	0	100	W,N,L,T
alpha-Cypermethrin CAS-Nr. 67375-30-8	161	0	168	0	0	100	W,N,L,T
alpha-Endosulfan CAS-Nr. 959-98-8	242	0	330	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
alpha-Hexachlorcyclohexan (alpha-HCH) CAS-Nr. 319-84-6	206	0	295	0	0	100	W,N,L,T
Ametryn CAS-Nr. 834-12-8	73	0	81	0	0	100	W,N,L,T
Amidosulfuron CAS-Nr. 120923-37-7	22	0	22	0	0	100	W,N,T
Aminomethylphosphonsäure (AMPA) CAS-Nr. 1066-51-9	815	0	909	0	0	100	W,N,L,T
Amitrol CAS-Nr. 61-82-5	1	0	1	0	0	100	W
Atraton CAS-Nr. 1610-17-9	2	0	2	0	0	100	W,N,L
Atrazin CAS-Nr. 1912-24-9	4.115	0	4.729	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-ethyl CAS-Nr. 2642-71-9	17	0	56	0	0	100	W,N,L,T
Azinphos-methyl CAS-Nr. 86-50-0	20	0	60	0	0	100	W,N,L,T
Azoxystrobin CAS-Nr. 131860-33-8	442	0	558	0	0	100	W,N,L,T
Bentazon CAS-Nr. 25057-89-0	2.602	4	2.922	5	0	99,83	W,N,L,T
Benzotriazol CAS-Nr. 95-14-7	1	0	1	0	0	100	N
beta-Cypermethrin CAS-Nr. 65731-84-2	403	0	433	0	0	100	W,N
beta-Endosulfan CAS-Nr. 33213-65-9	248	0	332	0	0	100	W,N,L,T
beta-Hexachlorcyclohexan (beta-HCH) CAS-Nr. 319-85-7	206	0	295	0	0	100	W,N,L,T
Bifenox CAS-Nr. 42576-02-3	4	0	4	0	0	100	W,N,T
Boscalid CAS-Nr. 188425-85-6	988	0	1.039	0	0	100	W,N,L,T
Bromacil CAS-Nr. 314-40-9	1.506	0	1.691	0	0	100,00	W,N,L,T
Bromoxynil CAS-Nr. 1689-84-5	750	0	788	0	0	100	W,N,L,T
Bupirimat CAS-Nr. 41483-43-6	23	0	29	0	0	100	T
Buturon CAS-Nr. 3766-60-7	1	0	1	0	0	100	W,N

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Carbendazim CAS-Nr. 10605-21-7	128	0	128	0	0	100	W,N,L,T
Carbetamid CAS-Nr. 16118-49-3	38	0	44	0	0	100	W,N,T
Carbofuran CAS-Nr. 1563-66-2	141	0	143	0	0	100	W,N,T
Chlorbromuron CAS-Nr. 13360-45-7	1	0	1	0	0	100	W,N
Chlordan CAS-Nr. 57-74-9	94	0	138	0	0	100	W,N,L,T
Chlordecon CAS-Nr. 143-50-0	1	0	1	0	0	100	N
Chlorfenvinphos CAS-Nr. 470-90-6	47	0	91	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon CAS-Nr. 1698-60-8	1.826	0	2.077	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-desphenyl CAS-Nr. 6339-19-1	948	0	1.039	0	0	100	W,N,L,T
Chloridazon-methyl-desphenyl CAS-Nr. 17254-80-7	164	0	192	0	0	100	W,N,L,T
Chlormequat CAS-Nr. 7003-89-6	24	0	30	0	0	100	W,N,T
Chlormequat (C5H13ClN) CAS-Nr. 999-81-5	65	0	149	0	0	100	W,N,L,T
Chloroxuron CAS-Nr. 1982-47-4	198	0	261	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpropham CAS-Nr. 101-21-3	21	0	61	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos CAS-Nr. 2921-88-2	332	0	334	0	0	100	W,N,L,T
Chlorpyrifos-methyl CAS-Nr. 5598-13-0	16	0	55	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthalonil CAS-Nr. 1897-45-6	237	0	251	0	0	100	W,N,L,T
Chlorthiamid CAS-Nr. 1918-13-4	51	0	68	0	0	100	W,N,L,T
Chlortoluron CAS-Nr. 15545-48-9	2.449	0	2.722	0	0	100	W,N,L,T
Clodinafop-propargyl CAS-Nr. 105512-06-9	1	0	1	0	0	100	W,N
Clomazone CAS-Nr. 81777-89-1	325	0	348	0	0	100	W,N,L,T
Clopyralid CAS-Nr. 1702-17-6	143	0	152	0	0	100	W,N,L,T
Cloquintocet-mexyl CAS-Nr. 99607-70-2	1	0	3	0	0	100	W

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Clothianidin CAS-Nr. 210880-92-5	145	0	158	0	0	100	W,N,L,T
Crimidin CAS-Nr. 535-89-7	20	0	59	0	0	100	W,N,L,T
Cyanazin CAS-Nr. 21725-46-2	522	0	647	0	0	100	W,N,L,T
Cyazofamid CAS-Nr. 120116-88-3	1	0	1	0	0	100	W,N
Cybutryn CAS-Nr. 28159-98-0	24	0	24	0	0	100	W,N,L,T
Cyfluthrin CAS-Nr. 68359-37-5	1	0	1	0	0	100	N
Cyproconazol CAS-Nr. 113096-99-4	249	0	262	0	0	100	W,N,L,T
Cyprodinil CAS-Nr. 121552-61-2	2	0	2	0	0	100	W,N
Dazomet CAS-Nr. 533-74-4	14	0	14	0	0	100	W
delta-Hexachlorcyclohexan (delta-HCH) CAS-Nr. 319-86-8	166	0	218	0	0	100	W,N,L,T
Demeton-S-methylsulfon CAS-Nr. 17040-19-6	250	0	270	0	0	100	W,N,L,T
Desethylatrazin CAS-Nr. 6190-65-4	3.881	3	4.490	8	0	99,82	W,N,L,T
Desethylterbutylazin CAS-Nr. 30125-63-4	2.476	0	2.738	0	0	100	W,N,L,T
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) CAS-Nr. 1007-28-9	3.341	0	3.810	0	0	100	W,N,L,T
Desmedipham CAS-Nr. 13684-56-5	2	0	2	0	0	100	W,N
Desmetryn CAS-Nr. 1014-69-3	30	0	38	0	0	100	W,N,L,T
Diazinon CAS-Nr. 333-41-5	18	0	57	0	0	100	W,N,L,T
Dicamba CAS-Nr. 1918-00-9	520	0	553	0	0	100	W,N,L,T
Dichlobenil (DBN) CAS-Nr. 1194-65-6	192	0	203	0	0	100	W,N,L,T
Dichlofluanid CAS-Nr. 1085-98-9	59	0	59	0	0	100	W,N,L,T
Dichloran CAS-Nr. 99-30-9	60	0	60	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Dichlordiphenyltrichlorethan (2,4'-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	56	0	58	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop (2,4-DP) CAS-Nr. 120-36-5	1.338	0	1.526	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorprop [(R)-(+)-Dichlorprop, Dichlorprop-P] CAS-Nr. 15165-67-0	886	0	959	0	0	100	W,N,L,T
Dichlorvos CAS-Nr. 62-73-7	22	0	61	0	0	100	W,N,L,T
Dicrotophos CAS-Nr. 141-66-2	77	0	78	0	0	100	W,N,L,T
Dieldrin CAS-Nr. 60-57-1	195	0	283	0	0	100	W,N,L,T
Difenoconazol CAS-Nr. 119446-68-3	498	0	542	0	0	100	W,N,L,T
Diflubenzuron CAS-Nr. 35367-38-5	37	0	39	0	0	100	W
Diflufenican CAS-Nr. 83164-33-4	711	0	746	0	0	100	W,N,L,T
Dikegulac CAS-Nr. 18467-77-1	244	0	254	0	0	100	W,N
Dimefuron CAS-Nr. 34205-21-5	86	0	89	0	0	100	W,N,L,T
Dimethachlor CAS-Nr. 50563-36-5	584	0	626	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid CAS-Nr. 87674-68-8	114	0	114	0	0	100	W,N,L,T
Dimethenamid-P CAS-Nr. 163515-14-8	282	0	306	0	0	100	W,N,L,T
Dimethoat CAS-Nr. 60-51-5	404	0	460	0	0	100	W,N,L,T
Dimethomorph CAS-Nr. 110488-70-5	624	0	671	0	0	100	W,N,L,T
Dimoxystrobin CAS-Nr. 149961-52-4	145	0	155	0	0	100	W,N,L,T
Disulfoton CAS-Nr. 298-04-4	203	0	213	0	0	100	W,N,L,T
Diuron CAS-Nr. 330-54-1	3.076	1	3.469	1	0	99,97	W,N,L,T
Endosulfan (alpha- + beta-) CAS-Nr. 115-29-7	4	0	4	0	0	100	W,N
Endosulfansulfat CAS-Nr. 1031-07-8	42	0	42	0	0	100	W,N,L,T
Endrin CAS-Nr. 72-20-8	188	0	276	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Epoxiconazol (Gemisch von 4 Isomeren) CAS-Nr. 135319-73-2	1	0	1	0	0	100	W
Epoxiconazol [Racemat mit (2RS,3SR)-Konfiguration] CAS-Nr. 133855-98-8	372	0	406	0	0	100	W,N,L,T
epsilon-Hexachlorcyclohexan (epsilon-HCH) CAS-Nr. 6108-10-7	20	0	63	0	0	100	W,N,L,T
Ethephon CAS-Nr. 16672-87-0	28	0	29	0	0	100	W
Ethidimuron CAS-Nr. 30043-49-3	1.293	0	1.366	0	0	100	W,N,L,T
Ethofumesat CAS-Nr. 26225-79-6	527	0	552	0	0	100	W,N,L,T
Fenhexamid CAS-Nr. 126833-17-8	127	0	140	0	0	100	W,N,L,T
Fenitrothion CAS-Nr. 122-14-5	32	0	71	0	0	100	W,N,L,T
Fenoprop (2,4,5-TP) CAS-Nr. 93-72-1	105	0	149	0	0	100	W,N,L,T
Fenoxaprop CAS-Nr. 71283-80-2	309	0	332	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropidin CAS-Nr. 67306-00-7	336	0	363	0	0	100	W,N,L,T
Fenpropimorph CAS-Nr. 67564-91-4	269	0	292	0	0	100	W,N,L,T
Fenthion CAS-Nr. 55-38-9	17	0	56	0	0	100	W,N,L,T
Fenuron CAS-Nr. 101-42-8	279	0	418	0	0	100	W,N,L,T
Flazasulfuron CAS-Nr. 104040-78-0	544	0	579	0	0	100	W,N,L,T
Flonicamid CAS-Nr. 158062-67-0	1	0	1	0	0	100	N
Florasulam CAS-Nr. 145701-23-1	323	0	354	0	0	100	W,N,L,T
Fluazifop CAS-Nr. 69335-91-7	32	0	32	0	0	100	W,N
Fluazifop-butyl CAS-Nr. 69806-50-4	31	0	35	0	0	100	W,N,T
Fluazinam CAS-Nr. 79622-59-6	111	0	121	0	0	100	W,N,L,T
Fludioxonil CAS-Nr. 131341-86-1	1	0	1	0	0	100	N

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Flufenacet CAS-Nr. 142459-58-3	618	0	659	0	0	100	W,N,L,T
Flumioxazin CAS-Nr. 103361-09-7	433	0	459	0	0	100	W,N
Fluometuron CAS-Nr. 2164-17-2	3	0	3	0	0	100	W,N
Fluopicolide CAS-Nr. 239110-15-7	116	0	129	0	0	100	W,N,L,T
Fluoxastrobin CAS-Nr. 361377-29-9	37	0	37	0	0	100	N,L,T
Fluphyrsulfuron-methyl CAS-Nr. 144740-53-4	40	0	40	0	0	100	W,N,T
Flurochloridon CAS-Nr. 61213-25-0	2	0	2	0	0	100	W,N
Fluroxypyr CAS-Nr. 69377-81-7	634	0	672	0	0	100	W,N,L,T
Flurtamone CAS-Nr. 96525-23-4	438	0	468	0	0	100	W,N,L,T
Flusilazol CAS-Nr. 85509-19-9	65	0	69	0	0	100	W,N,T
Fluxapyroxad CAS-Nr. 907204-31-3	23	0	29	0	0	100	T
Foramsulfuron CAS-Nr. 173159-57-4	83	0	83	0	0	100	W,N,T
gamma-Chlordan CAS-Nr. 5566-34-7	49	0	49	0	0	100	W,N,L,T
gamma-Hexachlorcyclohexan (gamma-HCH) CAS-Nr. 58-89-9	576	0	664	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat CAS-Nr. 51276-47-2	155	0	168	0	0	100	W,N,L,T
Glufosinat-ammonium CAS-Nr. 77182-82-2	15	0	15	0	0	100	W,N,L,T
Glyphosat CAS-Nr. 1071-83-6	2.075	0	2.292	0	0	100	W,N,L,T
Haloxyfop-P-methyl CAS-Nr. 72619-32-0	78	0	79	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlor CAS-Nr. 76-44-8	190	0	277	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid, cis- CAS-Nr. 66429-34-3	88	0	89	0	0	100	W,N,L,T
Heptachlorepoxid, cis- (Isomerengemisch) CAS-Nr. 1024-57-3	145	0	196	0	0	100	W,N,L,T
Heptenophos CAS-Nr. 23560-59-0	46	0	47	0	0	100	W,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Hexachlorbenzol (HCB) CAS-Nr. 118-74-1	190	0	276	0	0	100	W,N,L,T
Hexachlorcyclopentadien (HCCPD) CAS-Nr. 77-47-4	178	0	186	0	0	100	W,N,L,T
Hexazinon CAS-Nr. 51235-04-2	1.491	0	1.668	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 138261-41-3	657	0	703	0	0	100	W,N,L,T
Imidacloprid CAS-Nr. 105827-78-9	202	0	219	0	0	100	W,N,L,T
Iodosulfuron-methyl CAS-Nr. 185119-76-0	351	0	375	0	0	100	W,N,L,T
Ioxynil CAS-Nr. 1689-83-4	99	0	103	0	0	100	W,N,T
iso-Chloridazon CAS-Nr. 162354-96-3	6	0	6	0	0	100	W
Isodrin CAS-Nr. 465-73-6	55	0	100	0	0	100	W,N,L,T
Isofenfos CAS-Nr. 25311-71-1	180	0	190	0	0	100	W,N,L,T
Isoproturon CAS-Nr. 34123-59-6	2.856	0	3.209	0	0	100	W,N,L,T
Kresoxim-methyl CAS-Nr. 143390-89-0	297	0	321	0	0	100	W,N,L,T
lambda-Cyhalothrin CAS-Nr. 91465-08-6	994	0	1.053	0	0	100	W,N,L,T
Lenacil CAS-Nr. 2164-08-1	790	0	875	0	0	100	W,N,L,T
Linuron CAS-Nr. 330-55-2	298	0	419	0	0	100	W,N,L,T
Malathion CAS-Nr. 121-75-5	22	0	61	0	0	100	W,N,L,T
Mecarbam CAS-Nr. 2595-54-2	85	0	87	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 7085-19-0	1.680	0	1.940	0	0	100	W,N,L,T
Mecoprop (MCPP) CAS-Nr. 93-65-2	134	0	134	0	0	100	W,N,L,T
Mefenpyr-diethyl CAS-Nr. 135590-91-9	1	0	1	0	0	100	W,N
Mesosulfuron CAS-Nr. 400852-66-6	27	0	27	0	0	100	W,N,L
Mesotrione CAS-Nr. 104206-82-8	269	0	290	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Metalaxyl CAS-Nr. 57837-19-1	1.068	0	1.127	0	0	100	W,N,L,T
Metalaxyl-M Metabolit: CGA 108906 CAS-Nr. 104390-56-9	52	0	55	0	0	100	W,T
Metamitron CAS-Nr. 41394-05-2	852	0	939	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor CAS-Nr. 67129-08-2	2.366	0	2.681	0	0	100	W,N,L,T
Metazachlor-ethansulfonsäure (Metazachlor-ESA, Metabolit BH 479-8) CAS-Nr. 172960-62-2	682	0	736	0	0	100	W,N,T
Metazachlor-OA (Metabolit BH 479-4) CAS-Nr. 1231244-60-2	595	0	658	0	0	100	W,N
Metconazol CAS-Nr. 125116-23-6	224	0	240	0	0	100	W,N,L,T
Methabenzthiazuron CAS-Nr. 18691-97-9	691	1	817	1	0	99,88	W,N,L,T
Methidathion CAS-Nr. 950-37-8	4	0	4	0	0	100	N,T
Methiocarb CAS-Nr. 2032-65-7	75	0	75	0	0	100	W,N
Methoprotryn CAS-Nr. 841-06-5	61	0	61	0	0	100	W,N,L,T
Methoxychlor CAS-Nr. 72-43-5	122	0	205	0	0	100	W,N,L,T
Methylpirimiphos CAS-Nr. 13457-18-6	171	0	179	0	0	100	W,N,L,T
Metobromuron CAS-Nr. 3060-89-7	773	0	918	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor CAS-Nr. 51218-45-2	2.135	0	2.515	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-ESA (CGA 380168, CGA 354743) CAS-Nr. 171118-09-5	327	0	347	0	0	100	W,N,L,T
Metolachlor-OA (CGA 351916, CGA 51202) CAS-Nr. 152019-73-3	195	0	234	0	0	100	W,N
Metosulam CAS-Nr. 139528-85-1	135	0	146	0	0	100	W,N,L,T
Metoxuron CAS-Nr. 19937-59-8	673	0	802	0	0	100	W,N,L,T
Metribuzin CAS-Nr. 21087-64-9	879	0	1.048	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Metsulfuron-methyl CAS-Nr. 74223-64-6	7	0	7	0	0	100	W,N,T
Mevinphos CAS-Nr. 7786-34-7	20	0	59	0	0	100	W,N,L,T
Mirex CAS-Nr. 2385-85-5	268	0	322	0	0	100	W,N,L,T
Monolinuron CAS-Nr. 1746-81-2	339	0	459	0	0	100	W,N,L,T
Monuron CAS-Nr. 150-68-5	346	0	357	0	0	100	W,N,L,T
Myclobutanil CAS-Nr. 88671-89-0	3	0	3	0	0	100	W,N
N,N-Dimethylsulfamid CAS-Nr. 3984-14-3	777	0	861	0	0	100	W,N,T
Napropamid CAS-Nr. 15299-99-7	368	0	401	0	0	100	W,N,L,T
Nicosulfuron CAS-Nr. 111991-09-4	342	0	379	0	0	100	W,N,L,T
Nuarimol CAS-Nr. 63284-71-9	21	0	21	0	0	100	W,T
o,p'-DDD (2,4-DDD) CAS-Nr. 53-19-0	188	0	273	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDE (2,4-DDE) CAS-Nr. 3424-82-6	225	0	310	0	0	100	W,N,L,T
o,p'-DDT (2,4-DDT) CAS-Nr. 789-02-6	156	0	206	0	0	100	W,N,L,T
Oxadixyl CAS-Nr. 77732-09-3	466	0	491	0	0	100	W,N,L,T
Oxyfluorfen CAS-Nr. 42874-03-3	34	0	34	0	0	100	W,L,T
p,p'-DDD (4,4-DDD) CAS-Nr. 72-54-8	211	0	292	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDE (4,4-DDE) CAS-Nr. 72-55-9	220	0	301	0	0	100	W,N,L,T
p,p'-DDT (4,4-DDT) CAS-Nr. 50-29-3	375	0	461	0	0	100	W,N,L,T
Paraoxon-methyl CAS-Nr. 950-35-6	8	0	8	0	0	100	T
Parathion-ethyl CAS-Nr. 56-38-2	135	0	174	0	0	100	W,N,L,T
Parathion-methyl CAS-Nr. 298-00-0	32	0	32	0	0	100	W,N
Penconazol CAS-Nr. 66246-88-6	1	0	3	0	0	100	W
Pencycuron CAS-Nr. 66063-05-6	15	0	15	0	0	100	W

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Pendimethalin CAS-Nr. 40487-42-1	586	0	645	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlorbenzol CAS-Nr. 608-93-5	66	0	66	0	0	100	W,N,L,T
Pentachlornitrobenzol CAS-Nr. 82-68-8	107	0	109	0	0	100	W,N,L,T
Permethrin CAS-Nr. 52645-53-1	11	0	11	0	0	100	N,L,T
Pethoxamid CAS-Nr. 106700-29-2	196	0	212	0	0	100	W,N,L,T
Phenmedipham CAS-Nr. 13684-63-4	3	0	4	0	0	100	W,N
Phosalon CAS-Nr. 2310-17-0	17	0	56	0	0	100	W,N,L,T
Phoxim CAS-Nr. 14816-18-3	4	0	4	0	0	100	N,T
Picoxystrobin CAS-Nr. 117428-22-5	1	0	1	0	0	100	W,N
Pirimicarb CAS-Nr. 23103-98-2	233	0	237	0	0	100	W,N,L,T
Procymidon CAS-Nr. 32809-16-8	89	0	91	0	0	100	W,N,L,T
Prometon CAS-Nr. 1610-18-0	68	0	71	0	0	100	W,N,L
Prometryn CAS-Nr. 7287-19-6	402	0	517	0	0	100	W,N,L,T
Propamocarb CAS-Nr. 24579-73-5	119	0	129	0	0	100	W,N,L,T
Propargit CAS-Nr. 2312-35-8	221	0	231	0	0	100	W,N,L,T
Propazin CAS-Nr. 139-40-2	1.945	0	2.220	0	0	100	W,N,L,T
Propetamphos CAS-Nr. 31218-83-4	16	0	55	0	0	100	W,N,L,T
Propham CAS-Nr. 122-42-9	21	0	61	0	0	100	W,N,L,T
Propiconazol CAS-Nr. 60207-90-1	634	0	706	0	0	100	W,N,L,T
Propyzamid CAS-Nr. 23950-58-5	132	0	132	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfocarb CAS-Nr. 52888-80-9	492	0	528	0	0	100	W,N,L,T
Prosulfuron CAS-Nr. 94125-34-5	263	0	284	0	0	100	W,N,L,T
Prothioconazol CAS-Nr. 178928-70-6	179	0	191	0	0	100	W,N,L,T

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Pymetrozin CAS-Nr. 123312-89-0	98	0	108	0	0	100	W,N,L,T
Pyraclostrobin CAS-Nr. 175013-18-0	255	0	269	0	0	100	W,N,L,T
Pyridat CAS-Nr. 55512-33-9	5	0	5	0	0	100	W,N,T
Quinmerac CAS-Nr. 90717-03-6	377	0	405	0	0	100	W,N,L,T
Quinoxyfen CAS-Nr. 124495-18-7	161	0	177	0	0	100	W,N,L,T
Rimsulfuron CAS-Nr. 122931-48-0	522	0	560	0	0	100	W,N,L,T
Sebutylazin CAS-Nr. 7286-69-3	577	0	723	0	0	100	W,N,L,T
Siduron CAS-Nr. 1982-49-6	295	0	315	0	0	100	W,N,L,T
Simazin CAS-Nr. 122-34-9	2.822	0	3.184	0	0	100	W,N,L,T
S-Metolachlor CAS-Nr. 87392-12-9	643	0	728	0	0	100	W,N,L,T
Spiroxamin CAS-Nr. 118134-30-8	172	0	182	0	0	100	W,N,L,T
Sulcotrion CAS-Nr. 99105-77-8	1	0	1	0	0	100	W,N
tau-Fluvalinat CAS-Nr. 102851-06-9	22	0	24	0	0	100	W
Tebuconazol CAS-Nr. 107534-96-3	852	0	919	0	0	100	W,N,L,T
Tebufenpyrad CAS-Nr. 119168-77-3	81	0	101	0	0	100	W,N,L,T
Tebutam CAS-Nr. 35256-85-0	3	0	3	0	0	100	W
Tecnazen CAS-Nr. 117-18-0	93	0	95	0	0	100	W,N,L,T
Terbumeton CAS-Nr. 33693-04-8	25	0	25	0	0	100	W,N,L,T
Terbutryn CAS-Nr. 886-50-0	709	0	854	0	0	100	W,N,L,T
Terbutylazin CAS-Nr. 5915-41-3	2.923	0	3.306	0	0	100	W,N,L,T
Thiacloprid CAS-Nr. 111988-49-9	334	0	443	0	0	100	W,N,L,T
Thiamethoxam CAS-Nr. 153719-23-4	54	0	59	0	0	100	W,N,L,T
Thifensulfuron-methyl CAS-Nr. 79277-27-3	1	0	1	0	0	100	W,N

Parameter Pestizide – einzeln[1] *in alphabetischer Reihung*	Anzahl der überwachten WVG	Anzahl der WVG mit Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen	Anzahl der Untersuchungen mit festgestellten Nichteinhaltungen, die auf unzulängliche TWI[2] zurückzuführen sind	Anteil der Untersuchungen ohne Nichteinhaltungen in Prozent	Stelle der Probennahme[3]
Tolylfluanid CAS-Nr. 731-27-1	313	0	338	0	0	100	W,N,L,T
Tolyltriazol (Methyl-1H-benzotriazol) CAS-Nr. 29385-43-1	1	0	1	0	0	100	N
Topramezone CAS-Nr. 210631-68-8	24	0	30	0	0	100	W,N,T
trans-Chlordan CAS-Nr. 5103-74-2	4	0	4	0	0	100	W
trans-Heptachlorepoxid CAS-Nr. 28044-83-9	40	0	85	0	0	100	W,N,L,T
Triadimefon CAS-Nr. 43121-43-3	17	0	57	0	0	100	W,N,L,T
Triadimenol CAS-Nr. 55219-65-3	252	0	265	0	0	100	W,N,L,T
Triallat CAS-Nr. 2303-17-5	93	0	95	0	0	100	W,N,L,T
Triamiphos CAS-Nr. 1031-47-6	1	0	1	0	0	100	N
Triasulfuron CAS-Nr. 82097-50-5	4	0	4	0	0	100	N,T
Triazophos CAS-Nr. 24017-47-8	16	0	55	0	0	100	W,N,L,T
Tribenuron-methyl CAS-Nr. 101200-48-0	1	0	1	0	0	100	W,N
Tributylphosphat CAS-Nr. 126-73-8	5	0	10	0	0	100	W
Triclopyr CAS-Nr. 55335-06-3	1	0	1	0	0	100	W,N
Trifloxystrobin CAS-Nr. 141517-21-7	164	0	180	0	0	100	W,N,L,T
Trifluralin CAS-Nr. 1582-09-8	298	0	303	0	0	100	W,N,L,T
Vinclozolin CAS-Nr. 50471-44-8	93	0	95	0	0	100	W,N,L,T
zeta-Cypermethrin CAS-Nr. 52315-07-8	302	0	327	0	0	100	W,N,L,T
∑ Pestizide -einzeln[4]	--[5]	9	117.338	15	0	99,99	

[1] Parameterbezeichnung in der TrinkwV: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe - einzeln

[2] TWI: Trinkwasser-Installation

[3] Der betreffende Parameter ist mindestens in einem Land an einer oder mehreren der genannten Probennahmestellen überwacht worden.
W: Wasserwerk, N: Verteilungsnetz, L: Übergabestelle, T: Zapfhahn des Verbrauchers

[4] Summe aus sämtlichen Angaben zu dem Parameter „Pestizide – einzeln“

[5] Hier lässt sich kein zutreffender Summenwert angeben.

Tab. A4-1 | (Zeitweise) Nichteinhaltung der Grenzwerte und Anforderungen gemäß TrinkwV in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden - **Berichtsjahr 2014**

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBB	1000_WEICHENSDORF	Eisen		mg/l	236	7	1	0,08	0,39	0,39	P	P2	S
2014	DEBB	1003_SCHOENHAGEN	Eisen		mg/l	462	10	1	0,0105	0,424	0,424	P	P2	S
2014	DEBB	104_MARKGRAFPIESKE	Eisen		mg/l	972	10	1	0,0365	0,651	0,651	P	P2	S
2014	DEBB	104_MARKGRAFPIESKE	Mangan		mg/l	972	10	1	0,005	0,099	0,099	P	P2	S
2014	DEBB	1139_HAßLEBEN	Eisen		mg/l	1.375	2	1	0,33	0,64	0,64	T	T1	M
2014	DEBB	1224_KAPPE	Eisen		mg/l	184	5	3	0,215	0,238	0,326	P	P2	S
2014	DEBB	1224_KAPPE	Färbung		m-1	184	5	4	0,7	0,7	0,7	C	C1	L
2014	DEBB	1224_KAPPE	Oxidierbarkeit		mg/l	184	1	1	5,53	5,53	5,53	C	C1	L
2014	DEBB	1298_VIETMANNSDORF	Mangan		mg/l	335	2	1	0,108	0,211	0,211	T	T1	M
2014	DEBB	1645_NETTELBECK	Färbung		m-1	145	1	1	0,68	0,68	0,68	T	T1	S
2014	DEBB	212_THYROW	Ammonium		mg/l	1.570	9	1	0,05	0,63	0,63	C	C1	M
2014	DEBB	240_BURGWALL	Benzo-(a)-pyren		mg/l	240	2	1	0,00001	0,000015	0,000015	P	P2	S
2014	DEBB	240_BURGWALL	Coliforme Bakterien		#/100 ml	240	7	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBB	25_WELLMITZ	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.900	28	9	0	160	200	P	P2	S
2014	DEBB	252_NEUGLOBSOW	Eisen		mg/l	1.238	7	1	0,017	0,334	0,334	P	P2	S
2014	DEBB	259_BURG	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.100	7	1	0	8	8	P	P2	S
2014	DEBB	259_BURG	Koloniezahl bei 22 °C			4.100	7	1				P	P2	S
2014	DEBB	366_BAD_WILSNAC	Oxidierbarkeit		mg/l	2.420	1	1	6,34	6,34	6,34	P	P2	S
2014	DEBB	371_BRESCH	Eisen		mg/l	304	6	1	0,035	0,26	0,26	T	T1	S
2014	DEBB	371_BRESCH	Trübung		NTU	304	5	1	0,36	1,7	1,7	T	T1	S
2014	DEBB	372_BUROW	Eisen		mg/l	104	7	3	0,19	0,33	0,43	P	P2	S
2014	DEBB	372_BUROW	Trübung		NTU	104	7	5	1,2	1,7	3	P	P2	S
2014	DEBB	372_BUROW	Koloniezahl bei 22 °C			104	5	1				P	P2	S
2014	DEBB	376_GROSS_WARNOW	Mangan		mg/l	980	6	1	0,005	0,12	0,12	C	C1	L
2014	DEBB	39_GRUENEBERG	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	4.700	6	6	0,0003485	0,0003485	0,00043	C	C1	L
2014	DEBB	416_DAHME	Coliforme Bakterien		#/100 ml	193	12	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBB	438_BRUESSOW	Ammonium		mg/l	1.969	6	3	0,28	0,59	0,65	T	T1	M
2014	DEBB	438_BRUESSOW	Mangan		mg/l	1.969	6	1	0,025	0,053	0,053	T	T1	M
2014	DEBB	449_KLOCKOW	Eisen		mg/l	1.500	3	1	0,02	0,259	0,259	T	T1	S
2014	DEBB	488_PFAFFENDORF	Eisen		mg/l	570	9	1	0,024	0,231	0,231	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBB	495_TRAMNITZ	Coliforme Bakterien		#/100 ml	649	1	1	4	4	4	P	P2	S
2014	DEBB	5_BARSDORF	Ammonium		mg/l	1.348	6	1	0,05	1,6	1,6	C	C1	L
2014	DEBB	5_BARSDORF	Ammonium		mg/l	1.348	6	1	0,05	0,76	0,76	C	C1	L
2014	DEBB	5_BARSDORF	Oxidierbarkeit		mg/l	1.348	2	1	5,325	5,65	5,65	C	C1	L
2014	DEBB	557_RANZIG	Mangan		mg/l	370	7	1	0,006	0,13	0,13	T	T1	S
2014	DEBB	60_FROEHDEN	Eisen		mg/l	1.570	6	1	0,0105	1,05	1,05	P	P2	M
2014	DEBB	89_BEETZ	Mangan		mg/l	2.946	14	2	0,005	0,0915	0,121	P	P2	S
2014	DEBB	978_GROß BRIESEN	Mangan		mg/l	240	9	3	0,005	0,13	0,14	T	T1	S
2014	DEBE	11005-01	Mangan		mg/l	1.250	6	3	0,0515	0,065	0,09	C, C	T1, T1	S, M
2014	DEBE	11008-02	1,2-Dichloroethan		mg/l	4.900	1	1	0,01	0,01	0,01	U	C1	M
2014	DEBE	11008-02	Benzo-(a)-pyren		mg/l	4.900	1	1	0,002	0,002	0,002	U	C1	M
2014	DEBE	11008-02	Benzol		mg/l	4.900	1	1	0,2	0,2	0,2	U	C1	M
2014	DEBE	11008-02	Tetrachlorethen und Trichlorethen		mg/l	4.900	1	1	0,2	0,2	0,2	U	C1	M
2014	DEBE	11008-02	Oxidierbarkeit		mg/l	4.900	1	1	5,6	5,6	5,6	U	C1	M
2014	DEBE	11008-02	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		mg/l	4.900	1	1	1,72	1,72	1,72	U	C1	M
2014	DEBE	11011-02	Geschmack			50	1	1				U	O1	M
2014	DEBE	11011-03	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	10	1	0	12	12	C	C1	M
2014	DEBE	11011-03	Trübung		NTU	50	6	1	0,27	60	60	U	O1	S
2014	DEBE	11012-02	Koloniezahl bei 22 °C			1.450	7	1				U	O1	S
2014	DEBE	11012-02	Koloniezahl bei 36 °C			1.450	7	1				U	O1	S
2014	DEBE	11012-02	Oxidierbarkeit		mg/l	1.450	1	1	7,3	7,3	7,3	U	O1	S
2014	DEBE	11012-03	Ammonium		mg/l	50	15	1	0,025	0,91	0,91	U	O1	S
2014	DEBE	11012-03	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	17	3	0	1	1	U	O1	S
2014	DEBE	11012-03	Eisen		mg/l	50	2	1	1,424	2,8	2,8	U	O1	S
2014	DEBE	11012-03	Mangan		mg/l	50	2	1	0,075	0,14	0,14	U	O1	S
2014	DEBE	11012-03	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	50	15	1	7,4	6,4	6,4	U	O1	S
2014	DEBW	6	Trübung		NTU	2.123	54	1	0,1976	2,02	2,02	O	O1	S
2014	DEBW	100001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.653	14	3	0,6429	3	5	O	O1	S
2014	DEBW	115010	Trübung		NTU	4.178	18	3	0,4189	1,31	1,53	O	O1	S
2014	DEBW	116009	Eisen		mg/l	700	7	3	0,24	0,5467	1,2	O	O1	S
2014	DEBW	116012	Trübung		NTU	4.250	5	1	0,604	2,4	2,4	O	O1	S
2014	DEBW	116019	Trübung		NTU	1.950	5	1	0,438	1,59	1,59	O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	116019	Eisen		mg/l	1.950	1	1	0,3	0,3	0,3	O	O1	S
2014	DEBW	116019	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.950	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	116025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.150	18	1	0,1111	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	116034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	876	14	1	0,0714	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	116037	Koloniezahl bei 22 °C			410	25	1				O	O1	S
2014	DEBW	116038	Trübung		NTU	602	9	1	0,3478	1,3	1,3	O	O1	S
2014	DEBW	116039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	301	26	3	0,4615	4	10	O	O1	S
2014	DEBW	116040	Nickel		mg/l	547	9	1	0,0059	0,033	0,033	O	O1	S
2014	DEBW	116041	Trübung		NTU	1.315	8	1	0,4025	2,3	2,3	O	O1	S
2014	DEBW	116046	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.900	33	5	0,4545	3	6	O	O1	S
2014	DEBW	116054	Trübung		NTU	4.500	12	1	0,2592	1,2	1,2	O	O1	S
2014	DEBW	116054	Eisen		mg/l	4.500	7	1	0,0914	0,23	0,23	O	O1	S
2014	DEBW	117013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	501	9	2	1	4,5	6	O	O1	S
2014	DEBW	117019	Trübung		NTU	1.014	9	1	0,6044	1,91	1,91	O	O1	S
2014	DEBW	117024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.785	32	4	1,5	12	15	O	O1	S
2014	DEBW	117029	Trübung		NTU	4.227	8	1	2,4238	18	18	O	O1	S
2014	DEBW	117034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.840	6	1	0,3333	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	117037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.110	10	3	0,3	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	117037	Koloniezahl bei 22 °C			3.110	9	1				O	O1	S
2014	DEBW	117038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.984	11	3	0,7273	2,6667	3	O	O1	S
2014	DEBW	117049	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.200	5	2	3,2	8	15	O	O1	S
2014	DEBW	118014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	690	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	118017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.580	17	4	1,4706	6,25	9	O	O1	S
2014	DEBW	118018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	950	12	2	0,25	1,5	2	O	O1	S
2014	DEBW	118021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.250	12	1	0,0833	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	118026	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.253	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	118030	Trübung		NTU	3.103	7	1	0,5071	2,5	2,5	O	O1	S
2014	DEBW	118030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.103	10	1	0,1	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	118033	Trübung		NTU	1.600	4	1	2,375	8,6	8,6	O	O1	S
2014	DEBW	118058	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.561	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	118060	Koloniezahl bei 22 °C			2.260	6	1				O	O1	S
2014	DEBW	118063	Trübung		NTU	1.917	4	1	0,725	1,64	1,64	O	O1	S
2014	DEBW	118063	Koloniezahl bei 22 °C			1.917	12	1				O	O1	S
2014	DEBW	118063	Koloniezahl bei 36 °C			1.917	12	2				O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	118074	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.238	17	1	0,0588	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	118080	Trübung		NTU	4.794	10	1	0,357	2,3	2,3	O	O1	S
2014	DEBW	119005	Trübung		NTU	670	5	1	0,718	1,93	1,93	O	O1	S
2014	DEBW	119006	Trübung		NTU	1.880	5	1	0,47	1,03	1,03	O	O1	S
2014	DEBW	119007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.050	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	119011	Trübung		NTU	300	7	1	0,2586	1,1	1,1	O	O1	S
2014	DEBW	119013	Trübung		NTU	3.250	4	1	0,87	2,8	2,8	O	O1	S
2014	DEBW	119023	Trübung		NTU	3.340	5	1	0,97	2,9	2,9	O	O1	S
2014	DEBW	119027	Trübung		NTU	600	4	1	1,185	3,73	3,73	O	O1	S
2014	DEBW	119031	Trübung		NTU	3.150	3	1	0,6067	1,72	1,72	O	O1	S
2014	DEBW	119049	Trübung		NTU	545	5	1	0,78	2,7	2,7	O	O1	S
2014	DEBW	119050	Trübung		NTU	645	5	1	0,496	1,4	1,4	O	O1	S
2014	DEBW	119051	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.560	19	5	2,7368	10,4	20	O	O1	S
2014	DEBW	119051	Koloniezahl bei 22 °C			4.560	19	1				O	O1	S
2014	DEBW	119052	Trübung		NTU	915	6	1	0,8683	2,85	2,85	O	O1	S
2014	DEBW	119054	Trübung		NTU	795	2	2	7,395	7,395	10,56	O	O1	S
2014	DEBW	119061	Trübung		NTU	100	3	1	0,5667	1,1	1,1	O	O1	S
2014	DEBW	119065	Trübung		NTU	365	1	1	1,04	1,04	1,04	O	O1	S
2014	DEBW	119069	Trübung		NTU	400	5	1	0,966	3,4	3,4	O	O1	S
2014	DEBW	119069	Coliforme Bakterien		#/100 ml	400	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	119070	Trübung		NTU	400	6	1	0,385	1,4	1,4	O	O1	S
2014	DEBW	119070	Coliforme Bakterien		#/100 ml	400	6	1	1,1667	7	7	O	O1	S
2014	DEBW	119072	Trübung		NTU	750	5	1	0,392	1,5	1,5	O	O1	S
2014	DEBW	119072	Coliforme Bakterien		#/100 ml	750	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	119073	Trübung		NTU	425	10	2	0,638	1,75	1,8	O	O1	S
2014	DEBW	119073	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	425	11	1	0,2727	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	119073	Coliforme Bakterien		#/100 ml	425	11	3	2,4545	9	11	O	O1	S
2014	DEBW	119075	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.050	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	119076	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	5	1	4,2	21	21	O	O1	S
2014	DEBW	119083	Trübung		NTU	735	4	1	0,505	1,45	1,45	O	O1	S
2014	DEBW	119084	Trübung		NTU	61	2	1	1,085	1,79	1,79	O	O1	S
2014	DEBW	119086	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.230	6	2	1,5	4,5	8	O	O1	S
2014	DEBW	119091	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.250	4	1	10,5	42	42	O	O1	S
2014	DEBW	119093	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.250	26	1	0,0769	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	119100	Trübung		NTU	65	1	1	1,9	1,9	1,9	O	O1	S
2014	DEBW	119105	Trübung		NTU	80	1	1	1,4	1,4	1,4	O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	119120	Koloniezahl bei 22 °C			4.650	18	1				O	O1	S
2014	DEBW	119120	Koloniezahl bei 36 °C			4.650	18	1				O	O1	S
2014	DEBW	119121	Trübung		NTU	800	4	1	0,86	2,26	2,26	O	O1	S
2014	DEBW	119141	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.646	19	1	0,1579	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	119141	Koloniezahl bei 22 °C			1.646	19	1				O	O1	S
2014	DEBW	119141	Koloniezahl bei 36 °C			1.646	19	1				O	O1	S
2014	DEBW	125025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.100	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	125028	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.791	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	125028	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.791	7	2	6,8571	24	43	O	O1	S
2014	DEBW	125028	Enterokokken		#/100 ml	1.791	2	1	0,5	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	125030	Koloniezahl bei 22 °C			1.080	6	1				O	O1	S
2014	DEBW	125032	Coliforme Bakterien		#/100 ml	900	8	1	0,125	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	125032	Koloniezahl bei 22 °C			900	8	1				O	O1	S
2014	DEBW	125033	Koloniezahl bei 36 °C			4.241	7	1				O	O1	S
2014	DEBW	125038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.250	6	1	5,1667	31	31	O	O1	S
2014	DEBW	125042	Koloniezahl bei 22 °C			900	6	1				O	O1	S
2014	DEBW	125050	Coliforme Bakterien		#/100 ml	900	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	125053	Koloniezahl bei 36 °C			3.320	5	1				O	O1	S
2014	DEBW	125057	Nickel		mg/l	3.322	2	1	0,012	0,021	0,021	O	O1	S
2014	DEBW	125059	Trübung		NTU	400	6	1	1,655	7,2	7,2	O	O1	S
2014	DEBW	125066	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	6	1	0,3333	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	125075	Coliforme Bakterien		#/100 ml	600	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	126004	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	3.950	13	1	0,0769	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	126004	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.950	13	3	0,3077	1,3333	2	O	O1	S
2014	DEBW	126006	Trübung		NTU	2.200	8	1	0,35	1,1	1,1	O	O1	S
2014	DEBW	126008	Trübung		NTU	2.418	6	1	0,25	1,15	1,15	O	O1	S
2014	DEBW	126008	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.418	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	126015	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.969	19	1	0,0526	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	126015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.969	19	3	0,5263	3,3333	8	O	O1	S
2014	DEBW	126017	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.798	24	2	0,5417	6,5	12	O	O1	S
2014	DEBW	126017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.798	24	2	0,75	9	17	O	O1	S
2014	DEBW	128009	Chlorid		mg/l	571	1	1	260,14	260,14	260,14	O	O1	S
2014	DEBW	128010	Koloniezahl bei 36 °C			2.000	15	1				O	O1	S
2014	DEBW	128014	Trübung		NTU	700	4	1	3,5075	14	14	O	O1	S
2014	DEBW	128022	Koloniezahl bei 22 °C			461	26	1				O	O1	S
2014	DEBW	128025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	885	8	4	5,125	10,25	36	O	O1	S
2014	DEBW	128027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	286	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	128031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.643	25	2	0,08	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	128035	Koloniezahl bei 22 °C			1.656	15	1				O	O1	S
2014	DEBW	128039	Nitrat		mg/l	2.847	10	1	43,98	51,8	51,8	O	O1	S
2014	DEBW	128041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.835	40	1	0,025	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	128045	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	205	8	1	0,125	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	128045	Coliforme Bakterien		#/100 ml	205	8	3	0,875	2,3333	3	O	O1	S
2014	DEBW	128047	Koloniezahl bei 22 °C			1.465	18	1				O	O1	S
2014	DEBW	135003	Koloniezahl bei 36 °C			1.045	10	2				O	O1	S
2014	DEBW	135007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.480	53	1	3,7736	200	200	O	O1	S
2014	DEBW	135012	Koloniezahl bei 22 °C			466	16	1				O	O1	S
2014	DEBW	135013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	220	17	2	0,1765	1,5	2	O	O1	S
2014	DEBW	135014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.980	2	1	0,5	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	136013	Arsen		mg/l	3.145	8	3	0,009	0,0133	0,015	O	O1	S
2014	DEBW	136016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	136018	Trübung		NTU	1.900	10	3	0,82	1,8333	2,5	O	O1	S
2014	DEBW	136018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.900	20	1	0,45	9	9	O	O1	S
2014	DEBW	136020	Trübung		NTU	1.300	4	1	0,55	1,5	1,5	O	O1	S
2014	DEBW	136028	Uran		mg/l	470	1	1	0,02	0,02	0,02	O	O1	S
2014	DEBW	136035	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.740	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	136035	Koloniezahl bei 22 °C			2.740	11	1				O	O1	S
2014	DEBW	136037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.600	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	136040	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.185	16	1	0,1875	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	136044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.550	10	1	3,4	34	34	O	O1	S
2014	DEBW	136049	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	500	4	1	0,0001	0,0001	0,0001	O	O1	S
2014	DEBW	136054	Coliforme Bakterien		#/100 ml	550	24	3	0,1667	1,3333	2	O	O1	S
2014	DEBW	136057	Trübung		NTU	2.200	3	1	0,6333	1,7	1,7	O	O1	S
2014	DEBW	136057	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.200	7	2	0,2857	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	136059	Trübung		NTU	3.200	5	1	0,64	1,9	1,9	O	O1	S
2014	DEBW	136066	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.500	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	136073	Koloniezahl bei 36 °C			2.740	7	1				O	O1	S
2014	DEBW	136079	Koloniezahl bei 36 °C			4.602	27	1				O	O1	S
2014	DEBW	215008	Koloniezahl bei 22 °C			1.849	2	2				O	O1	S
2014	DEBW	215044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.900	1	1	1	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	215045	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.200	1	1	6	6	6	O	O1	S
2014	DEBW	216030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.000	4	1	1,25	5	5	O	O1	S
2014	DEBW	216030	Enterokokken		#/100 ml	1.000	2	1	0,5	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	225001	Färbung		m-1	4.500	13	1	0,1615	0,9	0,9	O	O1	S
2014	DEBW	225008	Koloniezahl bei 22 °C			3.700	10	1				O	O1	S
2014	DEBW	225008	Koloniezahl bei 36 °C			3.700	10	1				O	O1	S
2014	DEBW	225021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.300	29	1	0,0345	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	225021	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		mg/l	3.300	1	1	0,0006	0,0006	0,0006	O	O1	S
2014	DEBW	225022	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	3.200	29	1	0,0345	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	225022	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.200	29	6	0,6207	3	6	O	O1	S
2014	DEBW	225022	Koloniezahl bei 22 °C			3.200	29	7				O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	225022	Koloniezahl bei 36 °C			3.200	29	1				O	O1	S
2014	DEBW	225023	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	4.900	65	1	0,0154	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	225023	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.900	65	6	0,1077	1,1667	2	O	O1	S
2014	DEBW	225023	Koloniezahl bei 22 °C			4.900	65	1				O	O1	S
2014	DEBW	225026	Trübung		NTU	730	4	1	0,755	1,52	1,52	O	O1	S
2014	DEBW	225028	Coliforme Bakterien		#/100 ml	550	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	225028	Koloniezahl bei 22 °C			550	7	1				O	O1	S
2014	DEBW	225031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.427	14	1	0,0714	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	225032	Coliforme Bakterien		#/100 ml	661	31	1	1,2258	38	38	O	O1	S
2014	DEBW	225032	Koloniezahl bei 22 °C			661	31	4				O	O1	S
2014	DEBW	225036	Koloniezahl bei 22 °C			2.961	26	2				O	O1	S
2014	DEBW	225044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.000	4	1	2,75	11	11	O	O1	S
2014	DEBW	225044	Koloniezahl bei 22 °C			2.000	4	1				O	O1	S
2014	DEBW	225044	Koloniezahl bei 36 °C			2.000	4	1				O	O1	S
2014	DEBW	226055	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	4.700	4	1	7,1625	6,29	8,02	O	O1	S
2014	DEBW	226065	Färbung		m-1	1.750	1	1	0,52	0,52	0,52	O	O1	S
2014	DEBW	226065	Trübung		NTU	1.750	4	1	0,445	1,62	1,62	O	O1	S
2014	DEBW	236005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.000	17	1	0,3529	6	6	O	O1	S
2014	DEBW	236030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.600	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	236031	Nickel		mg/l	2.700	3	1	0,014	0,0264	0,0264	O	O1	S
2014	DEBW	236034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.850	36	1	0,0278	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	236034	Enterokokken		#/100 ml	3.850	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	237007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.620	12	1	0,25	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	237009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.100	9	1	0,5556	5	5	O	O1	S
2014	DEBW	237019	Trübung		NTU	2.400	5	1	0,454	1,73	1,73	O	O1	S
2014	DEBW	237031	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.350	9	1	0,1111	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	237031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.350	9	1	0,1111	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	237038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.849	9	1	0,1111	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	311001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.650	47	1	1,0638	50	50	O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	315012	Trübung		NTU	600	2	2	3,0383	3,0383	4,5	O	O1	S
2014	DEBW	315012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	600	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	315028	Trübung		NTU	400	11	1	0,2801	1,165	1,165	O	O1	S
2014	DEBW	315036	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.700	26	1	0,1538	4	4	O	O1	S
2014	DEBW	315036	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.700	26	4	0,6923	4,5	11	O	O1	S
2014	DEBW	315037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	10	1	0,4	4	4	O	O1	S
2014	DEBW	315038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	730	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	315039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	630	11	1	0,1818	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	315053	Koloniezahl bei 36 °C			2.500	8	1				O	O1	S
2014	DEBW	315057	Arsen		mg/l	3.300	3	1	0,009	0,012	0,012	O	O1	S
2014	DEBW	315058	Arsen		mg/l	3.300	3	1	0,009	0,012	0,012	O	O1	S
2014	DEBW	315062	Trübung		NTU	1.400	7	1	0,2957	1,2	1,2	O	O1	S
2014	DEBW	315063	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	580	9	1	7,3233	6,45	8,04	O	O1	S
2014	DEBW	315067	Trübung		NTU	2.300	17	1	0,3845	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	315070	Coliforme Bakterien		#/100 ml	136	10	3	0,4	1,3333	2	O	O1	S
2014	DEBW	315071	Arsen		mg/l	2.100	4	1	0,0074	0,0111	0,0111	O	O1	S
2014	DEBW	315071	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.100	32	2	0,0938	1,5	2	O	O1	S
2014	DEBW	315078	Nitrat		mg/l	346	4	1	47,5	50,8	50,8	O	O1	S
2014	DEBW	315080	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.516	21	1	0,0476	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	317050	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.500	6	1	0,8333	5	5	O	O1	S
2014	DEBW	317065	Bromat		mg/l	2.850	1	1	0,04	0,04	0,04	O	O1	S
2014	DEBW	325009	Mangan		mg/l	1.700	2	1	0,035	0,065	0,065	O	O1	S
2014	DEBW	326037	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	4.500	5	1	5,2	26	26	O	O1	S
2014	DEBW	326037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.500	5	1	47,2	236	236	O	O1	S
2014	DEBW	326037	Koloniezahl bei 22 °C			4.500	5	1				O	O1	S
2014	DEBW	326039	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.230	5	1	2,2	11	11	O	O1	S
2014	DEBW	326039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.230	5	1	2,8	14	14	O	O1	S
2014	DEBW	326039	Koloniezahl bei 22 °C			2.230	5	1				O	O1	S
2014	DEBW	326050	Arsen		mg/l	900	3	1	0,0073	0,011	0,011	O	O1	S
2014	DEBW	327013	Trübung		NTU	3.700	3	1	0,9133	2,2	2,2	O	O1	S
2014	DEBW	335017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.770	17	1	0,1176	2	2	O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	335017	Koloniezahl bei 22 °C			1.770	17	1				O	O1	S
2014	DEBW	335017	Koloniezahl bei 36 °C			1.770	17	1				O	O1	S
2014	DEBW	335022	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.100	5	1	1	5	5	O	O1	S
2014	DEBW	335023	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.310	6	1	1,8333	11	11	O	O1	S
2014	DEBW	335025	Eisen		mg/l	4.000	1	1	0,451	0,451	0,451	O	O1	S
2014	DEBW	335026	Trübung		NTU	1.370	5	1	0,436	1,05	1,05	O	O1	S
2014	DEBW	335031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	608	7	1	0,7143	5	5	O	O1	S
2014	DEBW	336002	Trübung		NTU	70	5	1	0,3786	1,112	1,112	O	O1	S
2014	DEBW	336002	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	4	1	4,5	18	18	O	O1	S
2014	DEBW	336004	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.958	16	1	0,1875	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	336004	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.958	16	4	0,875	3,5	6	O	O1	S
2014	DEBW	336007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	386	12	2	0,3333	2	3	O	O1	S
2014	DEBW	336021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	450	3	1	3,6667	11	11	O	O1	S
2014	DEBW	336024	Färbung		m-1	400	4	1	0,1825	0,64	0,64	O	O1	S
2014	DEBW	336024	Trübung		NTU	400	4	1	0,9725	2,92	2,92	O	O1	S
2014	DEBW	336024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	400	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	336036	Trübung		NTU	450	4	1	2,7863	10,36	10,36	O	O1	S
2014	DEBW	336036	Coliforme Bakterien		#/100 ml	450	5	1	4,8	24	24	O	O1	S
2014	DEBW	336046	Coliforme Bakterien		#/100 ml	198	6	2	2	6	9	O	O1	S
2014	DEBW	336046	Enterokokken		#/100 ml	198	1	1	2	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	336047	Enterokokken		#/100 ml	187	2	1	0,5	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	336053	Enterokokken		#/100 ml	548	2	1	1	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	336069	Coliforme Bakterien		#/100 ml	306	5	1	2	10	10	O	O1	S
2014	DEBW	336073	Koloniezahl bei 36 °C			400	4	1				O	O1	S
2014	DEBW	336086	Trübung		NTU	166	5	1	2,1272	9,9	9,9	O	O1	S
2014	DEBW	336086	Coliforme Bakterien		#/100 ml	166	8	2	0,75	3	4	O	O1	S
2014	DEBW	336091	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	337005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.017	25	2	1	12,5	15	O	O1	S
2014	DEBW	337007	Trübung		NTU	1.228	1	1	1,167	1,167	1,167	O	O1	S
2014	DEBW	337024	Trübung		NTU	4.100	21	2	0,6086	1,9385	2,41	O	O1	S
2014	DEBW	337024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.100	30	1	0,2	6	6	O	O1	S
2014	DEBW	337028	Koloniezahl bei 22 °C			1.118	5	1				O	O1	S
2014	DEBW	337028	Koloniezahl bei 36 °C			1.118	5	1				O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	337029	Färbung		m-1	615	3	1	0,248	0,704	0,704	O	O1	S
2014	DEBW	337029	Trübung		NTU	615	3	1	0,9967	2,82	2,82	O	O1	S
2014	DEBW	337029	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	615	3	1	8,5533	9,84	9,84	O	O1	S
2014	DEBW	337029	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	615	9	1	0,4444	4	4	O	O1	S
2014	DEBW	337029	Coliforme Bakterien		#/100 ml	615	9	3	0,7778	2,3333	4	O	O1	S
2014	DEBW	337031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.277	10	2	1	5	6	O	O1	S
2014	DEBW	337034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	120	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	337048	Coliforme Bakterien		#/100 ml	291	3	1	0,6667	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	337056	Coliforme Bakterien		#/100 ml	232	4	1	1	4	4	O	O1	S
2014	DEBW	337059	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.038	2	1	0,5	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	337061	Koloniezahl bei 22 °C			3.648	22	2				O	O1	S
2014	DEBW	337061	Koloniezahl bei 36 °C			3.648	22	2				O	O1	S
2014	DEBW	337067	Koloniezahl bei 22 °C			481	12	1				O	O1	S
2014	DEBW	337067	Koloniezahl bei 36 °C			481	12	1				O	O1	S
2014	DEBW	337073	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.271	6	2	1	3	4	O	O1	S
2014	DEBW	337073	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.271	6	2	1	3	4	O	O1	S
2014	DEBW	337081	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	700	34	1	0,0294	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	337081	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	34	3	0,1765	2	3	O	O1	S
2014	DEBW	337089	Trübung		NTU	470	5	1	0,364	1,55	1,55	O	O1	S
2014	DEBW	337089	Coliforme Bakterien		#/100 ml	470	8	1	0,25	2	2	O	O1	S
2014	DEBW	337102	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	197	6	1	0,5	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	337102	Coliforme Bakterien		#/100 ml	197	6	1	0,5	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	337113	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.377	12	4	2,5833	7,75	19	O	O1	S
2014	DEBW	337115	Färbung		m-1	181	2	1	0,535	0,91	0,91	O	O1	S
2014	DEBW	337115	Trübung		NTU	181	2	1	0,869	1,54	1,54	O	O1	S
2014	DEBW	337116	Trübung		NTU	362	2	1	1,175	2,19	2,19	O	O1	S
2014	DEBW	337116	Eisen		mg/l	362	2	1	0,1675	0,33	0,33	O	O1	S
2014	DEBW	435028	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	2	1	1,5	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	435031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.129	9	2	2,7778	12,5	15	O	O1	S
2014	DEBW	435035	Coliforme Bakterien		#/100 ml	363	9	2	4,7778	21,5	41	O	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBW	437026	Coliforme Bakterien		#/100 ml	224	3	1	5,3333	16	16	O	O1	S
2014	DEBW	437030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.390	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2014	DEBW	437047	Coliforme Bakterien		#/100 ml	817	9	3	1,2222	3,6667	7	O	O1	S
2014	DEBW	437060	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.652	4	1	0,75	3	3	O	O1	S
2014	DEBW	437062	Coliforme Bakterien		#/100 ml	333	3	1	0,6667	2	2	O	O1	S
2014	DEBY	4000/0171/00795	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.628	5	1	0	1	1	D	D2	I
2014	DEBY	4000/0171/00797	Pestizide - einzeln: Ethidimuron, CAS-Nr. 30043-49-3		mg/l	2.900	12	4	0,000087	0,000109	0,000129	C	C2	L
2014	DEBY	4000/0173/00007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.500	8	3	0	1	3	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2014	DEBY	4000/0173/00028	Enterokokken		#/100 ml	1.500	8	1	0	1	1	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2014	DEBY	4000/0173/00030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.988	44	1	0	1	1	C, C, C	T1, P2, E1	L, L, L
2014	DEBY	4000/0173/00030	Enterokokken		#/100 ml	2.988	44	1	0	1	1	C, C, C	T1, P2, E1	L, L, L
2014	DEBY	4000/0176/00019	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.696	3	1	0	1	1	P	P2	I
2014	DEBY	4000/0176/00026	Enterokokken		#/100 ml	3.964	1	1	1	1	1	O, O	E1, P2	I, S
2014	DEBY	4000/0176/00169	Coliforme Bakterien		#/100 ml	440	4	1	0	14	14	T, T, T	E1, C2, T1	I, L, L
2014	DEBY	4000/0176/00280	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.089	8	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0176/00280	Koloniezahl bei 22 °C			3.089	8	1				P	P2	S
2014	DEBY	4000/0176/00280	Koloniezahl bei 36 °C			3.089	8	1				P	P2	S
2014	DEBY	4000/0182/00030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.575	4	2	9,5	69,5	120	U	P2	S
2014	DEBY	4000/0182/00140	Enterokokken		#/100 ml	101	1	1	1	1	1	U	P2	S
2014	DEBY	4000/0182/00140	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	101	1	1	1	1	1	U	P2	S
2014	DEBY	4000/0182/00682	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	700	3	2	1	1	1	U	P2	I
2014	DEBY	4000/0183/01450	Coliforme Bakterien		#/100 ml	406	4	1	0	1	1	O	O1	S
2014	DEBY	4000/0183/01455	Arsen		mg/l	148	1	1	0,019	0,019	0,019	T	T1	M
2014	DEBY	4000/0184/00001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.889	7	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0187/00188	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.506	6	2	0	6	9	U, U	E1, T1	S, M
2014	DEBY	4000/0187/00188	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.506	6	2	0	201	201	U, U	E1, T1	S, M
2014	DEBY	4000/0187/00188	Koloniezahl bei 22 °C			1.506	6	2				U, U	E1, T1	S, M
2014	DEBY	4000/0187/00923	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.725	11	1	0	1	1	C, C, C	E1, T1, C1	S, M, M
2014	DEBY	4000/0187/00923	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.725	11	4	0	5	11	C, C, C	E1, T1, C1	S, M, M
2014	DEBY	4000/0188/00142	Enterokokken		#/100 ml	150	26	2	0	3	5	U	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0188/00173	Coliforme Bakterien		#/100 ml	20	29	1	0	120	120	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0188/00175	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	9	1	0	30	30	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0271/00092	Organisch gebundener Kohlenstoff			1.755	1	1				U	O1	M
2014	DEBY	4000/0271/00093	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.150	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0271/00266	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.397	12	1	0	1	1	C, C, C	C1, P2, E1	I, I, I
2014	DEBY	4000/0271/00267	Trübung		NTU	1.402	4	1	0	1,11	1,11	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0271/00276	Calcitlösekapazität		mg/l	100	2	1	0	5,52	5,52	T, T	T1, E1	S, M
2014	DEBY	4000/0271/00282	Calcitlösekapazität		mg/l	85	2	2	12	12	15	T, T	T1, E1	M, M
2014	DEBY	4000/0271/00283	Coliforme Bakterien		#/100 ml	65	4	1	0	14	14	C, C, C	C1, P2, E1	S, S, M
2014	DEBY	4000/0271/00283	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	65	4	1	0	12	12	C, C, C	C1, P2, E1	S, S, S
2014	DEBY	4000/0271/00289	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.392	4	1	0	2	2	U, U	P2, E1	S, S
2014	DEBY	4000/0272/00528	Coliforme Bakterien		#/100 ml	843	8	2	0	3	5	U, U	E1, D2	S, S
2014	DEBY	4000/0272/00594	Coliforme Bakterien		#/100 ml	756	6	2	0	5	9	U, U	E1, D2	S, S
2014	DEBY	4000/0275/00006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	80	6	1	0	6	6	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00011	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.300	12	3	0	2	2	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.472	5	1	0	1	1	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00018	Eisen		mg/l	250	5	1	0,2	0,217	0,217	T	C1	S
2014	DEBY	4000/0275/00018	Mangan		mg/l	250	1	1	0,11	0,11	0,117	T	C1	S
2014	DEBY	4000/0275/00023	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.035	16	3	0	4	11	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00026	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	1.260	10	1	7,5	7,5	8,5	T	T1	I
2014	DEBY	4000/0275/00030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	6	1	0	180	180	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00030	Pestizide - einzeln: Desethylterbutylazin, CAS-Nr. 30125-63-4		mg/l	60	2	2	0,00015	0,00015	0,00016	C	C1	M
2014	DEBY	4000/0275/00030	Pestizide - einzeln: Terbutylazin, CAS-Nr. 5915-41-3		mg/l	60	2	2	0,00041	0,00041	0,00056	C	C1	M
2014	DEBY	4000/0275/00033	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.553	21	5	0	14	25	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00033	Koloniezahl bei 36 °C			2.553	21	1				T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00046	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.000	16	1	0	3	3	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00049	Calcitlösekapazität		mg/l	2.500	4	3	65,02	66,1	81,73	T	C1	S
2014	DEBY	4000/0275/00049	Eisen		mg/l	2.500	8	1	0,01	0,248	0,248	T	C1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0275/00049	Koloniezahl bei 36 °C			2.500	12	1				T	D2	I
2014	DEBY	4000/0275/00055	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.108	3	1	0	1	1	T	D2	I
2014	DEBY	4000/0276/11103	Enterokokken		#/100 ml	341	5	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DEBY	4000/0276/11103	Coliforme Bakterien		#/100 ml	341	5	1	0	2	2	C	E1	S
2014	DEBY	4000/0276/12902	Coliforme Bakterien		#/100 ml	56	5	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DEBY	4000/0276/14802	Coliforme Bakterien		#/100 ml	887	9	1	0	3	3	C	E1	S
2014	DEBY	4000/0278/00019	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.200	18	9	0,5	10	41	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0278/00019	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.200	18	3	0	1	1	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0278/00019	Enterokokken		#/100 ml	1.200	8	1	0	1	1	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0279/00003	Coliforme Bakterien		#/100 ml	90	5	2	0	1	1	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0279/00018	Koloniezahl bei 22 °C			900	4	1				P	P2	S
2014	DEBY	4000/0371/00390	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	GE1-2466-08-04-AS-V03-575_1-15	mg/l	2.400	10	10	0,00016	0,00016	0,00022	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0371/00390	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.400	16	3	0	1	5	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0371/00394	Coliforme Bakterien		#/100 ml	370	7	2	0	1,5	2	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0371/00397	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.300	5	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0371/00398	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.200	7	2	0	11	21	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0371/00403	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	GE1-2466-08-04-AS-V01-229_1-12	mg/l	2.100	12	9	0,000115	0,00012	0,00013	C	T1	L
2014	DEBY	4000/0371/00406	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4		mg/l	4.500	2	1	0,00008	0,00014	0,00014	T	T1	S
2014	DEBY	4000/0371/00412	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	5	1	0	10	10	O	P2	M
2014	DEBY	4000/0372/00018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	182	4	1	0	1	1	C	T1	S
2014	DEBY	4000/0372/00018	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	182	4	1	0	1	1	C	T1	S
2014	DEBY	4000/0372/00018	Enterokokken		#/100 ml	182	4	1	0	2	2	C	T1	S
2014	DEBY	4000/0372/00027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	251	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0372/00042	Coliforme Bakterien		#/100 ml	89	4	1	0	6	6	P	P1	S
2014	DEBY	4000/0372/00043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	172	4	1	0	56	56	C	T1	M
2014	DEBY	4000/0372/00048	Coliforme Bakterien		#/100 ml	62	4	1	0	0,64	5	O	E2	M
2014	DEBY	4000/0374/00123	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.615	4	1	0	6	6	U	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0374/00124	Trübung		NTU	3.452	12	1	0,12	1,7	1,7	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0374/00124	Calcitlösekapazität		mg/l	3.452	12	1	5	15,96	15,96	T	T1	M
2014	DEBY	4000/0374/00141	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.584	8	1	0	8	8	P, P	P1, O1	I, S
2014	DEBY	4000/0374/00150	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.153	4	1	0	9	9	C	T1	M
2014	DEBY	4000/0374/00170	Coliforme Bakterien		#/100 ml	88	4	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0374/00176	Coliforme Bakterien		#/100 ml	250	4	1	0	4	4	O, O	O1, O1	I, S
2014	DEBY	4000/0376/00004	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0376/00009	Enterokokken		#/100 ml	282	4	1	0	6	6	T, T	T1, E1	S, S
2014	DEBY	4000/0376/00009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	282	4	1	0	50	50	T, T	T1, E1	S, S
2014	DEBY	4000/0376/00009	Koloniezahl bei 22 °C			282	4	1				D	D2	S
2014	DEBY	4000/0376/00009	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	282	4	1	0	9	9	T, T	T1, E1	S, S
2014	DEBY	4000/0376/00016	Enterokokken		#/100 ml	162	4	1	0	200	200	C	C1	S
2014	DEBY	4000/0376/00016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	162	4	1	0	200	200	C	C1	S
2014	DEBY	4000/0376/00016	Koloniezahl bei 36 °C			162	4	1				C	C1	S
2014	DEBY	4000/0376/00016	Koloniezahl bei 22 °C			162	4	1				C	C1	S
2014	DEBY	4000/0376/00016	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	162	4	1	0	9	9	C	C1	S
2014	DEBY	4000/0376/00033	Färbung		m-1	101	4	1	0,1	0,67	0,67	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0376/00039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	450	4	1	0	3	3	C	C1	S
2014	DEBY	4000/0376/00044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	590	4	1	0	12	12	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0376/00047	Nickel		mg/l	35	5	1	0,002	0,025	0,025	D	D1	S
2014	DEBY	4000/0377/00016	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	842	4	1	0	1	1	U	E1	I
2014	DEBY	4000/0377/00016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	842	4	1	0	2	2	U	E1	S
2014	DEBY	4000/0471/04698	Trübung		NTU	304	43	4	0,58	3,1	3,6	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04698	Koloniezahl bei 22 °C			304	50	3				P	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04698	Koloniezahl bei 36 °C			304	50	8				P	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04698	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	304	50	2	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04698	Enterokokken		#/100 ml	304	43	1	0	52	52	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04698	Coliforme Bakterien		#/100 ml	304	50	2	0	5,5	9	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04702	Trübung		NTU	466	4	1	0,27	1,53	1,53	P	P2	M
2014	DEBY	4000/0471/04706	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.680	7	1	0	1	1	U	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0471/04709	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.000	14	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04725	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	4	1	0	201	201	U	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04749	Uran		mg/l	51	1	1	0,012	0,012	0,012	C	C1	L
2014	DEBY	4000/0471/04758	Trübung		NTU	500	18	6	0,56	1,49	1,66	T	P2	M
2014	DEBY	4000/0471/04760	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.649	20	3	0	1	1	U	P2	S
2014	DEBY	4000/0471/04760	Tetrachlorethen und Trichlorethen		mg/l	3.649	1	1	0,011	0,011	0,011	P	C1	S
2014	DEBY	4000/0471/04764	Trübung		NTU	3.508	3	1	0	2	2	P	P2	M
2014	DEBY	4000/0474/01067	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.110	8	4	1	3	6	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0474/01067	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	3.110	8	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0474/01075	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	870	5	4	0,00011	0,00012	0,00014	C	C1	L
2014	DEBY	4000/0474/01163	Coliforme Bakterien		#/100 ml	881	18	4	0	4	8	T, T	E1, T1	I, S
2014	DEBY	4000/0474/01163	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	881	18	3	0	2	4	T, T	E1, T1	I, S
2014	DEBY	4000/0474/01163	Enterokokken		#/100 ml	881	11	1	0	1	1	T, T	E1, T1	I, S
2014	DEBY	4000/0474/01163	Trübung		NTU	881	17	2	0,56	1,225	1,25	T, T	E1, T1	I, S
2014	DEBY	4000/0474/01167	Coliforme Bakterien		#/100 ml	298	9	2	0	6	11	C, C	E1, T1	I, S
2014	DEBY	4000/0474/01167	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	298	9	2	0	2	3	C, C	E1, T1	I, S
2014	DEBY	4000/0474/01167	Enterokokken		#/100 ml	298	5	1	0	5	5	C, C	P1, T1	I, S
2014	DEBY	4000/0474/01172	Coliforme Bakterien		#/100 ml	388	9	5	1	2	6	C, C	E1, T1	I, M
2014	DEBY	4000/0476/00229	Trübung		NTU	400	15	5	0	1,48	3,6	P, P	P2, E1	S, I
2014	DEBY	4000/0476/00229	Coliforme Bakterien		#/100 ml	400	15	3	0	15	56	P, P	P2, E1	S, I
2014	DEBY	4000/0478/00006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	8	1	0	5	5	C	P2	S
2014	DEBY	4000/0478/00006	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	200	8	1	0	3	3	C	P2	S
2014	DEBY	4000/0478/00006	Enterokokken		#/100 ml	200	8	1	0	1	1	C	P2	S
2014	DEBY	4000/0478/00010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	590	9	1	0	1	1	C	P2	S
2014	DEBY	4000/0478/00010	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	590	9	1	0	12	12	C	P2	S
2014	DEBY	4000/0478/00017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	234	8	1	0	16	16	P	P1	S
2014	DEBY	4000/0478/00017	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	234	8	1	0	10	10	P	P1	S
2014	DEBY	4000/0478/00018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.694	19	6	0	4	7	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0478/00025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	412	7	1	0	1	1	C	C2	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0478/00025	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	412	7	1	0	1	1	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0478/00026	Coliforme Bakterien		#/100 ml	330	12	4	0	3	5	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0478/00026	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	330	12	4	0	1	3	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0478/00026	Enterokokken		#/100 ml	330	12	2	0	1	1	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0478/00028	Uran	GE1-2466-08-02-LIF-V01-137_1-15	mg/l	344	1	1	0,012	0,012	0,012	C	C2	L
2014	DEBY	4000/0478/00029	Coliforme Bakterien		#/100 ml	140	5	1	0	3	3	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0478/00029	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	140	5	1	0	2	2	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0479/00524	Koloniezahl bei 22 °C			356	11	4				P, P	P2, P1	S, S
2014	DEBY	4000/0479/00532	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.128	23	2	0	2	3	C, C, C	C1, T1, E1	M, M, S
2014	DEBY	4000/0479/00532	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.128	23	1	0	2	2	C, C, C	C1, T1, E1	M, M, S
2014	DEBY	4000/0479/00541	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.313	15	6	0	31	89	C, C, C, C	C1, T1, E1, C2	M, M, S, M
2014	DEBY	4000/0479/00541	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.313	15	1	0	5	5	C, C, C, C	C1, T1, E1, C3	M, M, S, M
2014	DEBY	4000/0479/00541	Koloniezahl bei 22 °C			2.313	15	1				C, C, C, C	C1, T1, E1, C4	M, M, S, M
2014	DEBY	4000/0479/00541	Enterokokken		#/100 ml	2.313	9	3	0	5	10	C, C, C, C	C1, T1, E1, C5	M, M, S, M
2014	DEBY	4000/0479/00701	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	900	16	2	8	9,6	9,68	T	T1	S
2014	DEBY	4000/0479/00701	Coliforme Bakterien		#/100 ml	900	151	33	0	19	200	C, T, S	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/00701	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	900	151	8	0	1	36	C, T, S	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/00701	Koloniezahl bei 22 °C			900	136	39				C, T, S	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/00701	Koloniezahl bei 36 °C			900	136	4				C, T, S	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/00701	Trübung		NTU	900	28	5	0,09	0,39	0,73	C, T, S	C1, T1, T1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/00701	Enterokokken		#/100 ml	900	100	5	0	8	100	C, T, S	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/00805	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.331	16	2	0	2	2	C, C, C	C1, T1, E1	S, M, M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0479/00805	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.331	16	2	0	1	2	C, C, C	C1, T1, E1	S, M, M
2014	DEBY	4000/0479/01037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	800	42	11	0	2	200	C, C, C	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/01037	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	800	42	6	0	2	36	C, C, C	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/01037	Koloniezahl bei 22 °C			800	41	9				C, C, C	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/01037	Trübung		NTU	800	20	2	0,17	0,26	0,47	C, C, C	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/01037	Enterokokken		#/100 ml	800	29	2	0	3	4	C, C, C	C1, T1, E1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0479/01037	Calcitlösekapazität		mg/l	800	7	4	5,29	6,1	7,6	T	T1	M
2014	DEBY	4000/0479/01391	Nitrat		mg/l	482	22	9	47,8	52,6	56,1	T, C, S	C2, E1, E2	S, S, S
2014	DEBY	4000/0479/01391	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	482	17	8	0,97	1,09	1,12	T, C, S	C2, E1, E2	S, S, S
2014	DEBY	4000/0479/01391	Trübung		NTU	482	6	2	0,11	0,21	0,28	U	O1	I
2014	DEBY	4000/0575/00001	Calcitlösekapazität		mg/l	266	1	1	7	7	7	U	O1	M
2014	DEBY	4000/0575/00005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.141	4	1	0	16	16	P	P1	M
2014	DEBY	4000/0575/00008	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.182	4	1	0	1	1	P	P1	M
2014	DEBY	4000/0575/00009	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	240	4	2	0,5	1,5	3	U	O1	M
2014	DEBY	4000/0575/00009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	240	4	1	0	1	1	U	O1	M
2014	DEBY	4000/0575/00010	Enterokokken		#/100 ml	55	1	1	59	59	59	P	P2	M
2014	DEBY	4000/0575/00010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	55	4	4	22,5	22,5	60	P	P2	M
2014	DEBY	4000/0575/00018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	840	4	1	0	1	1	P	P1	M
2014	DEBY	4000/0575/00021	Enterokokken		#/100 ml	1.149	1	1	1	1	1	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0575/00021	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.149	4	2	2,5	8	11	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0575/00021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.149	4	4	3	3	11	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0575/00021	Clostridium perfringens		#/100 ml	1.149	1	1	1	1	1	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0575/00021	Trübung		NTU	1.149	4	2	1,78	5,2	6,47	C	E1	M
2014	DEBY	4000/0575/00025	Koloniezahl bei 36 °C			1.122	4	1				U	O1	M
2014	DEBY	4000/0575/00027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.813	4	3	1,5	2	4	P	O1	M
2014	DEBY	4000/0575/00032	Trübung		NTU	201	1	1	1,6	1,6	1,6	C	C1	L
2014	DEBY	4000/0575/00041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	121	4	1	0	4	4	P	P1	M
2014	DEBY	4000/0575/00043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	190	4	1	0	2	2	P	P1	M
2014	DEBY	4000/0575/00044	Uran		mg/l	96	4	1	0	0,011	0,011	C	T1	L
2014	DEBY	4000/0575/00046	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.407	4	2	1,5	5,5	8	P	P1	M
2014	DEBY	4000/0575/00050	Coliforme Bakterien		#/100 ml	85	4	1	0	1	1	U	P1	M
2014	DEBY	4000/0674/00005	Sulfat		mg/l	350	5	5	294	316,5	316,5	C	E1	L

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0674/00011	Sulfat		mg/l	369	2	2	342	360	360	C	E1	L
2014	DEBY	4000/0674/00018	Sulfat		mg/l	2.200	2	2	352	352	430	C	E1	L
2014	DEBY	4000/0674/00026	Chrom		mg/l	6	1	1	0,25	0,25	0,25	D	D1	S
2014	DEBY	4000/0674/00036	Uran		mg/l	1.300	4	2	0,011	0,011	0,011	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0674/00038	Uran		mg/l	103	2	2	0,013	0,013	0,015	C	C2	M
2014	DEBY	4000/0674/00041	Chrom		mg/l	3	1	1	0,12	0,12	0,12	D	D1	S
2014	DEBY	4000/0674/00041	Sulfat		mg/l	800	4	4	303	303	370	C	E1	L
2014	DEBY	4000/0675/00003	Sulfat		mg/l	400	2	1	193,5	265	265	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0675/00015	Sulfat		mg/l	2.197	1	1	307	307	307	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0675/00015	Trübung		NTU	2.197	4	1	0,51	1,1	1,1	D	O1	S
2014	DEBY	4000/0675/00021	Sulfat		mg/l	1.169	3	3	258,667	258,667	263	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0675/00023	Sulfat		mg/l	200	2	2	451	451	452	C	C2	L
2014	DEBY	4000/0675/00024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	6	1	0	50	50	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0675/00027	Sulfat		mg/l	363	1	1	355	355	355	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0675/00039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	13	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0675/00043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	14	1	0	14	14	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0676/00478	Calcitlösekapazität		mg/l	4.004	5	3	5,5	7,5	7,9	T	T1	L
2014	DEBY	4000/0677/00002	Koloniezahl bei 22 °C			372	6	2				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00002	Koloniezahl bei 36 °C			372	6	6				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	627	5	1	0	151	151	P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00025	Koloniezahl bei 36 °C			3.205	3	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00036	Koloniezahl bei 36 °C			2.147	4	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00037	Koloniezahl bei 36 °C			4.630	4	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00040	Koloniezahl bei 22 °C			127	5	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00040	Koloniezahl bei 36 °C			127	5	2				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00044	Koloniezahl bei 22 °C			194	14	3				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00044	Koloniezahl bei 36 °C			194	14	3				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00045	Koloniezahl bei 22 °C			90	4	1				P	P2	I

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0677/00045	Koloniezahl bei 36 °C			90	4	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00049	Koloniezahl bei 22 °C			1.033	5	2				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00049	Koloniezahl bei 36 °C			1.033	5	2				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00050	Koloniezahl bei 22 °C			1.196	7	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00058	Arsen		mg/l	1.035	12	1	0,006	0,012	0,012	C	C1	L
2014	DEBY	4000/0677/00100	Koloniezahl bei 22 °C			819	2	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00109	Koloniezahl bei 22 °C			2.062	6	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00109	Koloniezahl bei 36 °C			2.062	6	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0677/00115	Koloniezahl bei 36 °C			431	4	1				P	P2	I
2014	DEBY	4000/0679/00003	Koloniezahl bei 22 °C			2.050	8	1				D	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00003	Koloniezahl bei 36 °C			2.050	8	1				D	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.807	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0679/00024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	880	6	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DEBY	4000/0679/00024	Sulfat		mg/l	1.700	2	2	429,15	429,15	430	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0679/00024	Trübung		NTU	880	5	1	0,2	12,9	12,9	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00036	Sulfat		mg/l	1.050	1	1	433	433	433	C	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00043	Bromat		mg/l	210	1	1	0,012	0,012	0,012	D	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00052	Sulfat		mg/l	2.500	1	1	363	363	363	C	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00067	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.510	6	1	0	1	1	P	P2	I
2014	DEBY	4000/0679/00067	Koloniezahl bei 22 °C			1.510	6	1				D	O1	I
2014	DEBY	4000/0679/00067	Koloniezahl bei 36 °C			1.510	6	1				D	O1	I
2014	DEBY	4000/0679/00085	Trübung		NTU	316	4	1	0,31	3,61	3,61	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00087	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.920	6	1	0	4	4	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 22 °C			2.557	7	1				D	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 36 °C			2.557	7	1				D	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0679/00095	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5.061	16	1	0	10	10	O	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00095	Trübung		NTU	5.061	19	1	0,12	1,05	1,05	O	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00099	Sulfat		mg/l	4.265	1	1	348	348	348	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0679/00120	Trübung		NTU	225	3	1	0,17	3,48	3,48	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00130	Bromat		mg/l	880	2	2	0,012	0,012	0,012	D	O1	M
2014	DEBY	4000/0679/00148	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.525	36	1	0	1	1	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00150	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.631	93	11	0	2	15	P	P2	M
2014	DEBY	4000/0679/00150	Enterokokken		#/100 ml	2.631	82	1	0	1	1	C	C1	M
2014	DEBY	4000/0679/00150	Enterokokken		#/100 ml	2.631	82	9	0	2	19	P	P2	M
2014	DEBY	4000/0679/00150	Enterokokken		#/100 ml	2.631	82	2	0	2	19	T	E1	S
2014	DEBY	4000/0679/00150	Koloniezahl bei 22 °C			2.631	93	2				C	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00150	Koloniezahl bei 36 °C			2.631	93	2				C	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00154	Trübung		NTU	3.832	8	1	0,185	2,14	2,14	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00158	Trübung		NTU	667	8	2	0,2	1,19	1,24	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00159	Trübung		NTU	956	8	1	0,235	1,07	1,07	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00179	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.520	37	16	0	6	100	P	D2	M
2014	DEBY	4000/0679/00183	Trübung		NTU	2.216	8	2	0,285	2,86	3,38	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00184	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.250	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0679/00184	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.250	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0679/00198	Trübung		NTU	2.216	11	1	0,1	4,16	5,73	C	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00198	Trübung		NTU	2.000	11	1	0,1	4,16	5,73	P	O1	S
2014	DEBY	4000/0679/00217	Coliforme Bakterien		#/100 ml	850	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEBY	4000/0679/00234	Sulfat		mg/l	200	1	1	476	476	476	C	O1	L
2014	DEBY	4000/0771/00063	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.683	8	1	0	1	2	O	D2	S
2014	DEBY	4000/0771/00063	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4		mg/l	1.683	6	1	0,0000855	0,00011	0,00011	C	C1	L
2014	DEBY	4000/0772/10000	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.400	22	3	0	1	6	O, U	C1, P1	S, S
2014	DEBY	4000/0772/40500	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.088	118	5	0	1	3	U, U, U	E1, C1, P1	S, S, S
2014	DEBY	4000/0773/00010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.600	16	5	0	24	38	T	P2	S
2014	DEBY	4000/0773/00043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.551	49	17	0	1	4	U, U	P2, E1	M, M
2014	DEBY	4000/0773/00043	Koloniezahl bei 22 °C			4.551	49	1				U, U	P2, E1	M, M
2014	DEBY	4000/0773/00043	Koloniezahl bei 36 °C			4.551	49	1				U, U	P2, E1	M, M
2014	DEBY	4000/0773/00044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.169	90	40	0	4	200	U, U	P2, E1	M, M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEBY	4000/0773/00044	Koloniezahl bei 22 °C			1.169	90	1				U, U	P2, E1	M, M
2014	DEBY	4000/0774/31421	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.547	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DEBY	4000/0776/00012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.000	12	1	0	1	1	P	P1	M
2014	DEBY	4000/0776/00030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.345	12	3	0	1	19	C, P, P	T1, P1, P2	M, S, M
2014	DEBY	4000/0776/00086	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	3	1	0	3	3	D	D2	I
2014	DEBY	4000/0777/00008	Coliforme Bakterien		#/100 ml	450	6	2	0	1	1	U	C1	S
2014	DEBY	4000/0777/00027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	330	5	1	0	1	1	U	C1	S
2014	DEBY	4000/0777/00058	Koloniezahl bei 36 °C			1.400	5	1				U	C1	S
2014	DEBY	4000/0777/00069	Coliforme Bakterien		#/100 ml	65	4	1	0	1	1	C	T1	S
2014	DEBY	4000/0777/00123	Trübung		NTU	3.454	5	1	0,16	3,81	3,81	O	O1	S
2014	DEBY	4000/0777/00146	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	4	1	0	1	1	U	C1	S
2014	DEBY	4000/0777/00231	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	5	1	0	1	1	U	C1	S
2014	DEBY	4000/0777/00266	Nitrat		mg/l	1.331	50	1	9,75	53,3	62,8	C, C, C	C1, C2, O1	M, M, M
2014	DEBY	4000/0777/00272	Coliforme Bakterien		#/100 ml	117	7	1	0	1	1	U	C1	S
2014	DEBY	4000/0777/00321	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.212	7	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DEBY	4000/0780/04841	Coliforme Bakterien		#/100 ml	80	9	6	1	1	1	O	E1	S
2014	DEBY	4000/0780/05064	Koloniezahl bei 22 °C			3.150	3	1				C	C1	S
2014	DEBY	4000/0780/05064	Koloniezahl bei 36 °C			3.150	3	1				C	C1	S
2014	DEBY	4000/0780/05077	Coliforme Bakterien		#/100 ml	320	8	3	0	1	1	S	E1	S
2014	DEBY	4000/0780/05122	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	4	2	1	166	330	S	E1	S
2014	DEBY	4000/0780/05130	Coliforme Bakterien		#/100 ml	240	20	12	1	4	89	O	E1	S
2014	DEBY	4000/0780/05763	Coliforme Bakterien		#/100 ml	230	3	1	0	1	1	O	E1	S
2014	DEBY	4000/0780/05901	Calcitlösekapazität		mg/l	210	1	1	8	8	8	U	O1	L
2014	DEBY	4000/0780/06432	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.600	1	1	1	1	1	O	E1	S
2014	DEBY	4000/1775/00001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.914	4	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DEBY	4000/1775/00003	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.647	4	2	6	6	53	C	C1	S
2014	DEBY	4000/1775/00004	Arsen		mg/l	783	3	1	0,01	0,012	0,012	C	T1	S
2014	DEBY	4000/1775/00005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	603	2	2	1	2	2	D	D2	S
2014	DEBY	4000/1775/00018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	845	4	2	3	9	14	P	P2	S
2014	DEBY	4000/1775/00024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	765	4	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DEBY	4000/1775/00024	Eisen		mg/l	765	1	1	0,22	0,22	0,22	C	C1	S
2014	DEHE	_9000700000000000033	Koloniezahl bei 22 °C			744	4	1				C	C1	S
2014	DEHE	_9000700000000000033	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	744	4	1	0	16	16	C	C1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000000033	Clostridium perfringens		#/100 ml	744	4	1	0	6	6	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000000033	Coliforme Bakterien		#/100 ml	744	4	1	0	16	16	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000000034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	367	4	1	0	10	10	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000000037	Clostridium perfringens		#/100 ml	426	4	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000000045	Koloniezahl bei 22 °C			1.904	4	1				P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000049	Trübung		NTU	2.572	4	1	0,285	1,42	1,42	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000049	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.572	4	1	0	3	3	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000050	Trübung		NTU	968	4	1	0,285	1,3	1,3	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000050	Coliforme Bakterien		#/100 ml	968	4	1	0	4	4	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000055	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.363	4	1	1,5	3	3	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000055	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.363	4	1	1,5	2	3	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000055	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.363	4	1	1,5	1	3	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000057	Coliforme Bakterien		#/100 ml	817	4	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000058	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.011	4	1	0	4	4	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000060	Coliforme Bakterien		#/100 ml	663	4	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000063	Trübung		NTU	2.404	4	1	0,835	7,42	7,42	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000063	Sulfat		mg/l	2.404	1	1	379	379	379	C	O1	L
2014	DEHE	_90007000000000000063	Eisen		mg/l	2.404	1	1	0,238	0,238	0,238	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000064	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.170	4	1	0,5	6	6	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000000064	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.170	4	1	0,5	1	1	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000065	Trübung		NTU	2.224	4	1	0,56	1,58	1,58	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000065	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.224	4	1	1	6	6	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000065	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.224	4	1	1	2	2	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000066	Coliforme Bakterien		#/100 ml	315	4	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000072	Coliforme Bakterien		#/100 ml	629	4	1	0	15	15	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000075	Eisen		mg/l	1.116	1	1	0,249	0,249	0,249	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000075	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.116	4	1	1,5	3	3	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000075	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.116	4	1	1,5	3	3	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000082	Koloniezahl bei 22 °C			628	4	1				D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000082	Coliforme Bakterien		#/100 ml	628	4	1	0	1	1	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000083	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.672	4	1	0,5	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000083	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.672	4	1	0,5	2	2	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000085	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.395	4	1	0	5	5	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000086	Koloniezahl bei 22 °C			324	4	2				D	D2	M
2014	DEHE	_90007000000000000086	Koloniezahl bei 22 °C			324	4	1				D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000086	Koloniezahl bei 22 °C			324	4	1				D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000088	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.185	4	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000090	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	178	4	1	0	1	1	C	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000000090	Coliforme Bakterien		#/100 ml	178	4	1	0	1	1	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000103	Sulfat		mg/l	950	1	1	296	296	296	C	O1	L
2014	DEHE	_90007000000000000104	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	893	4	1	0,5	1	1	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000104	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	893	4	1	0,5	1	1	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000104	Coliforme Bakterien		#/100 ml	893	4	1	1	5	5	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000104	Coliforme Bakterien		#/100 ml	893	4	1	1	2	2	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000105	Koloniezahl bei 22 °C			603	4	1				D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000105	Koloniezahl bei 22 °C			603	4	1				D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000105	Coliforme Bakterien		#/100 ml	952	4	1	1	2	2	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000105	Coliforme Bakterien		#/100 ml	603	4	1	1	2	2	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000165	Coliforme Bakterien		#/100 ml	615	4	1	0	1	1	D	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000173	Trübung		NTU	784	4	1	0,4	1,41	1,41	D	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000191	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.978	4	1	0	1	1	T	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000191	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.978	4	1	0	1	1	T	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000196	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	257	4	1	0	2	2	T	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000196	Coliforme Bakterien		#/100 ml	257	4	1	0	201	201	T	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000286	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.510	5	2	0	3	3	C	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000293	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.255	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000305	Coliforme Bakterien		#/100 ml	468	4	2	0,5	1,5	2	P	P1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_9000700000000000307	Trübung		NTU	203	3	1	0,52	4,6	4,6	D	D2	M
2014	DEHE	_9000700000000000308	Trübung		NTU	2.008	3	1	0,46	1,82	1,82	D	D2	M
2014	DEHE	_9000700000000000309	Trübung		NTU	473	3	1	0,23	2,4	2,4	D	D2	M
2014	DEHE	_9000700000000000309	Enterokokken		#/100 ml	473	1	1	1	1	1	T	P1	S
2014	DEHE	_9000700000000000309	Coliforme Bakterien		#/100 ml	473	3	2	8	8	15	T	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000317	Trübung		NTU	761	4	1	0,27	1,32	1,32	D	O1	M
2014	DEHE	_9000700000000000318	Coliforme Bakterien		#/100 ml	642	4	1	0	4	4	D	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000330	Coliforme Bakterien		#/100 ml	573	4	1	0	2	2	P	P2	M
2014	DEHE	_9000700000000000331	Sulfat		mg/l	532	1	1	321,9	321,9	321,9	C	C1	M
2014	DEHE	_9000700000000000333	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.464	4	3	8,5	13	19	P	D2	M
2014	DEHE	_9000700000000000335	Trübung		NTU	1.922	4	1	0,165	1,95	1,95	P	P2	M
2014	DEHE	_9000700000000000335	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.922	4	1	0	1	1	D	D1	S
2014	DEHE	_9000700000000000337	Coliforme Bakterien		#/100 ml	554	4	1	0	1	1	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000338	Coliforme Bakterien		#/100 ml	298	4	2	0,5	2	3	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000339	Coliforme Bakterien		#/100 ml	382	4	1	0	6	6	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000340	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.786	4	1	0	1	1	P	O1	M
2014	DEHE	_9000700000000000342	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.273	4	1	0	1	1	U	O1	I
2014	DEHE	_9000700000000000342	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.273	4	1	0	3	3	C	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000343	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.012	4	1	0	2	2	P	P1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000000351	Coliforme Bakterien		#/100 ml	81	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000361	Trübung		NTU	1.585	4	3	2,14	3,1	8,5	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000362	Trübung		NTU	311	4	3	1,97	2	12,5	C	O1	L
2014	DEHE	_90007000000000000363	Trübung		NTU	481	4	2	0,955	1,265	1,5	C	O1	L
2014	DEHE	_90007000000000000363	Eisen		mg/l	481	1	1	0,37	0,37	0,37	C	O1	L
2014	DEHE	_90007000000000000363	Coliforme Bakterien		#/100 ml	481	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000364	Trübung		NTU	808	4	1	0,535	1,9	1,9	D	O1	M
2014	DEHE	_90007000000000000365	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.608	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000366	Coliforme Bakterien		#/100 ml	553	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000367	Coliforme Bakterien		#/100 ml	79	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000373	Coliforme Bakterien		#/100 ml	265	3	1	0	2	2	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000380	Trübung		NTU	173	4	1	0,595	1,55	1,55	D	O1	M
2014	DEHE	_90007000000000000382	Trübung		NTU	298	3	2	1,2	2,95	4,7	C	T1	M
2014	DEHE	_90007000000000000382	Coliforme Bakterien		#/100 ml	298	3	1	0	1	1	C	T1	M
2014	DEHE	_90007000000000000389	Coliforme Bakterien		#/100 ml	558	4	1	0	1	1	P	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000390	Trübung		NTU	272	4	1	0,615	4,3	4,3	D	D2	M
2014	DEHE	_90007000000000000394	Coliforme Bakterien		#/100 ml	819	4	1	0	2	2	D	O1	M
2014	DEHE	_90007000000000000397	Coliforme Bakterien		#/100 ml	494	4	1	0	2	2	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000403	Fluorid		mg/l	866	1	1	1,64	1,64	1,64	C	O1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000000405	Trübung		NTU	952	4	2	0,795	1,385	1,74	D	O1	M
2014	DEHE	_90007000000000000406	Koloniezahl bei 22 °C			500	4	1				D	D2	M
2014	DEHE	_90007000000000000408	Coliforme Bakterien		#/100 ml	438	4	1	0	3	3	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000000413	Coliforme Bakterien		#/100 ml	480	4	1	0	2	2	C	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000415	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.869	4	1	0	10	10	C	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000417	Coliforme Bakterien		#/100 ml	186	4	1	0	6	6	C	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000417	Koloniezahl bei 22 °C			186	4	1				C	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000424	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.316	1	1	1	1	1	P	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000424	Enterokokken		#/100 ml	1.316	1	1	1	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000435	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.021	4	1	0	8	8	C	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000441	Koloniezahl bei 22 °C			785	4	1				C	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000447	Enterokokken		#/100 ml	653	2	1	0,5	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000449	Coliforme Bakterien		#/100 ml	64	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000450	Coliforme Bakterien		#/100 ml	752	3	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000452	Koloniezahl bei 22 °C			2.072	5	1				P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000455	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	3	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000464	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	4	1	0	5	5	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000466	Koloniezahl bei 22 °C			2.500	4	1				P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000478	Coliforme Bakterien		#/100 ml	188	4	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000000478	Koloniezahl bei 22 °C			188	4	1				P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000479	Blei		mg/l	540	2	1	0,008	0,015	0,015	D	D1	S
2014	DEHE	_90007000000000000479	Coliforme Bakterien		#/100 ml	540	4	2	0,5	1,5	2	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000480	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.739	4	2	1	2	2	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000481	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.603	4	1	0	24	24	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000493	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	66	1	1	0,00027	0,00027	0,00027	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000000496	Trübung		NTU	2.879	4	2	1,15	4,75	8,1	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000500	Trübung		NTU	2.430	4	2	1,49	3	3,3	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000500	Eisen		mg/l	2.430	1	1	0,27	0,27	0,27	U	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000511	Trübung		NTU	721	4	1	0,86	1,24	1,24	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000559	Coliforme Bakterien		#/100 ml	632	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000560	Trübung		NTU	796	4	1	0,45	1,3	1,3	P	P2	M
2014	DEHE	_90007000000000000561	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.355	8	2	0	2	2	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000561	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	3.355	8	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DEHE	_90007000000000000562	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.134	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000565	Eisen		mg/l	325	3	3	0,26	0,26	0,36	P	P1	L
2014	DEHE	_90007000000000000565	Färbung		m-1	325	4	1	0,16	0,6	0,6	P	P1	L
2014	DEHE	_90007000000000000565	Trübung		NTU	325	4	3	2	2,3	2,5	P	P1	L
2014	DEHE	_90007000000000000566	Coliforme Bakterien		#/100 ml	540	5	1	0	2	2	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_9000700000000000574	Trübung		NTU	411	8	1	0,6	1,9	1,9	T	T1	M
2014	DEHE	_9000700000000000578	Trübung		NTU	400	8	4	0,85	1,2	1,5	P	P2	M
2014	DEHE	_9000700000000000583	Coliforme Bakterien		#/100 ml	359	6	2	0	2	5	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000584	Trübung		NTU	438	5	2	0,6	3,5	5,9	P	P2	M
2014	DEHE	_9000700000000000584	Eisen		mg/l	438	2	1	0,85	1,6	1,6	P	P2	M
2014	DEHE	_9000700000000000590	Trübung		NTU	400	5	1	0,3	2,6	2,6	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000590	Eisen		mg/l	400	2	1	0,24	0,46	0,46	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000593	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.036	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000593	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.036	6	2	0		1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000599	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	707	5	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DEHE	_9000700000000000599	Coliforme Bakterien		#/100 ml	707	5	1	0	3	3	C	C1	S
2014	DEHE	_9000700000000000608	Trübung		NTU	698	5	1	0,6	4,2	4,2	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000610	Coliforme Bakterien		#/100 ml	450	6	2	0	6	6	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000612	Koloniezahl bei 22 °C			520	7	2				P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000614	Trübung		NTU	3.494	5	1	0,2	2,3	2,3	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000620	Trübung		NTU	1.341	4	1	0,7	1,2	1,2	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000626	Koloniezahl bei 22 °C			1.776	5	1				P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000627	Trübung		NTU	519	4	1	0,45	1,1	1,1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000628	Färbung		m-1	1.208	4	1	0	0,67	0,67	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_9000700000000000634	Trübung		NTU	220	5	1	0,6	1,9	1,9	P	P2	M
2014	DEHE	_9000700000000000639	Trübung		NTU	1.105	4	1	0,65	1,6	1,6	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000651	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.338	4	1	0	3	3	S	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000652	Coliforme Bakterien		#/100 ml	455	4	1	0	3	3	U	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000665	Enterokokken		#/100 ml	1	3	1	0	9	9	S	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000665	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1	3	1	0	3	3	S	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000665	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	3	1	0	59	59	S	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000665	Nitrat		mg/l	1	3	2	50,7	51,4	52,1	C	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000684	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.100	4	2	1,5	4,5	6	U	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000685	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.462	4	2	1,5	3	3	U	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000709	Trübung		NTU	873	4	1	0,275	2,2	2,2	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000709	Färbung		m-1	873	4	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000713	Trübung		NTU	626	4	1	0,335	16	16	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000713	Eisen		mg/l	626	1	1	3,9	3,9	3,9	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000716	Coliforme Bakterien		#/100 ml	509	5	1	0	1	1	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000717	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.744	4	1	0	1	1	C	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000721	Coliforme Bakterien		#/100 ml	931	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000722	Coliforme Bakterien		#/100 ml	549	5	1	0	2	2	U	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000729	Coliforme Bakterien		#/100 ml	713	4	1	0	1	1	U	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_9000700000000000730	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.631	6	1	0	1	1	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000731	Coliforme Bakterien		#/100 ml	229	5	1	0	1	1	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000732	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.308	4	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000733	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	247	4	1	0	1	1	S	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000733	Coliforme Bakterien		#/100 ml	247	4	1	1,5	3	3	S	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000733	Coliforme Bakterien		#/100 ml	247	4	1	1,5	3	3	U	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000735	Coliforme Bakterien		#/100 ml	339	4	2	0,5	1	1	P	D2	M
2014	DEHE	_9000700000000000735	Koloniezahl bei 22 °C			339	4	1				P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000739	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.076	4	1	0	5	5	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000739	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	2.076	5	1	7,36	5,74	5,74	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000740	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.452	4	2	0,5	1	1	P	P2	M
2014	DEHE	_9000700000000000742	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	390	5	1	7,72	5,95	5,95	T	P1	S
2014	DEHE	_9000700000000000742	Eisen		mg/l	390	1	1	0,24	0,24	0,24	P	O1	M
2014	DEHE	_9000700000000000743	Trübung		NTU	348	4	1	0,66	3,4	3,4	C	O1	M
2014	DEHE	_9000700000000000743	Mangan		mg/l	348	1	1	0,08	0,08	0,08	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000743	Eisen		mg/l	348	1	1	0,46	0,46	0,46	P	O1	M
2014	DEHE	_9000700000000000744	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	1.006	5	1	6,81	6,49	6,49	C	T1	M
2014	DEHE	_9000700000000000744	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.006	7	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000744	Blei		mg/l	1.006	1	1	0,011	0,011	0,011	D	P1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_9000700000000000747	Trübung		NTU	1.141	4	1	0,165	2,2	2,2	U	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000748	Coliforme Bakterien		#/100 ml	754	4	1	0,5	2	2	U	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000748	Coliforme Bakterien		#/100 ml	754	4	1	0,5	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000756	Coliforme Bakterien		#/100 ml	453	4	1	0	24	24	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000757	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	798	5	1	0	1	1	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000757	Coliforme Bakterien		#/100 ml	798	5	3	1	3	3	C	T1	M
2014	DEHE	_9000700000000000758	Coliforme Bakterien		#/100 ml	998	5	1	0	1	1	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000758	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	998	4	1	7,37	6,4	6,4	T	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000763	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.587	5	1	0	63	63	U	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000764	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.105	5	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000765	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	452	5	1	7,81	6,01	6,01	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000766	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.420	5	1	1	12	12	U	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000766	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.420	5	1	1	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000766	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.420	5	1	1	2	2	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000767	Koloniezahl bei 22 °C			941	5	1				P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000767	Coliforme Bakterien		#/100 ml	941	5	1	0	2	2	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000774	Sulfat		mg/l	1	1	1	348	348	348	C	T1	L
2014	DEHE	_9000700000000000785	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	175	5	2	6,63	5,395	5,61	C	T1	M
2014	DEHE	_9000700000000000785	Coliforme Bakterien		#/100 ml	175	4	2	2	7	10	C	T1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_9000700000000000785	Enterokokken		#/100 ml	175	1	1	4	4	4	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000785	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	175	4	1	0	5	5	C	T1	S
2014	DEHE	_9000700000000000787	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	148	2	1	6,75	6	6	C	O1	M
2014	DEHE	_9000700000000000787	Koloniezahl bei 22 °C			148	1	1				C	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000787	Coliforme Bakterien		#/100 ml	148	1	1	100	100	100	C	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000790	Koloniezahl bei 22 °C			450	4	1				P	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000793	Trübung		NTU	300	4	1	0,25	1,45	1,45	P	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000794	Uran		mg/l	90	1	1	0,011	0,011	0,011	C	O1	L
2014	DEHE	_9000700000000000823	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.154	3	1	0	1	1	P, P	P2, E1	S S
2014	DEHE	_9000700000000000867	Koloniezahl bei 22 °C			4.650	6	1				D	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000870	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.926	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000878	Coliforme Bakterien		#/100 ml	734	5	1	0	2	2	D	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000952	Coliforme Bakterien		#/100 ml	350	4	1	1,5	2	2	P	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000952	Coliforme Bakterien		#/100 ml	350	4	2	1,5	1,5	2	T	P1	M
2014	DEHE	_9000700000000000955	Trübung		NTU	554	4	1	0,275	4,18	4,18	D	D2	S
2014	DEHE	_9000700000000000958	Blei		mg/l	2.349	2	1	0,0095	0,018	0,018	D	D1	S
2014	DEHE	_9000700000000000958	Eisen		mg/l	2.349	2	1	0,1655	0,322	0,322	D	P2	S
2014	DEHE	_9000700000000000958	Trübung		NTU	2.349	5	1	0,11	3,01	3,01	D	O1	S
2014	DEHE	_9000700000000000959	Koloniezahl bei 22 °C			1.597	6	1				D	D2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000000962	Koloniezahl bei 22 °C			222	5	1				D	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000964	Koloniezahl bei 22 °C			1.278	4	1				P	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000000998	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	300	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000000998	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	6	1	0	6	6	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001018	Trübung		NTU	330	4	1	0,64	5,39	5,39	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000001029	Enterokokken		#/100 ml	560	6	1	0	41	41	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001029	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	560	6	1	0	38	38	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001029	Coliforme Bakterien		#/100 ml	560	6	1	0	11	11	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001034	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	390	7	1	0	4	4	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	390	7	2	0	40	45	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001057	Koloniezahl bei 22 °C			657	5	2				P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001128	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.011	5	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001130	Coliforme Bakterien		#/100 ml	525	9	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DEHE	_90007000000000001133	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.371	9	1	0	2	2	C	C2	S
2014	DEHE	_90007000000000001138	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.688	5	1	0	12	12	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001143	Trübung		NTU	469	4	1	0,35	1,2	1,2	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001147	Trübung		NTU	678	4	2	1,05	2,145	3,17	P	O1	M
2014	DEHE	_90007000000000001149	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.195	14	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001152	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.221	15	1	0	1	1	D	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000001152	Trübung		NTU	1.221	8	1	0,2	1,5	1,5	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001154	Nitrat		mg/l	523	1	1	51	51	51	C	O1	L
2014	DEHE	_90007000000000001155	Trübung		NTU	672	4	1	2,73	3,94	3,94	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001155	Trübung		NTU	672	4	1	2,73	2,72	2,72	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001155	Trübung		NTU	672	4	1	2,73	2,74	2,74	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001160	Coliforme Bakterien		#/100 ml	196	7	1	0	11	11	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001161	Coliforme Bakterien		#/100 ml	93	5	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001162	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.933	10	1	0	14	14	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001167	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.102	5	1	0	18	18	P	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001169	Coliforme Bakterien		#/100 ml	563	5	1	0	8	8	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001192	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	660	4	1	0	1	1	C	T1	S
2014	DEHE	_90007000000000001192	Coliforme Bakterien		#/100 ml	660	4	2	0,5	3	5	C, C	T1, P2	S, S
2014	DEHE	_90007000000000001194	Coliforme Bakterien		#/100 ml	215	5	1	0	1	1	C	T1	M
2014	DEHE	_90007000000000001195	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.306	4	1	0	1	1	C	C2	S
2014	DEHE	_90007000000000001200	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	674	4	1	0	1	1	C	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001200	Coliforme Bakterien		#/100 ml	674	4	1	0	1	1	C	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001216	Trübung		NTU	2.600	4	1	0,63	3	3	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001219	Enterokokken		#/100 ml	100	2	1	0,5	1	1	C	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001219	Trübung		NTU	100	4	1	0,2	2	2	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000001229	Eisen		mg/l	2.300	1	1	0,4	0,4	0,4	C	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001229	Trübung		NTU	2.300	4	1	0,56	2,5	2,5	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001238	Coliforme Bakterien		#/100 ml	600	4	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001245	Trübung		NTU	1.400	4	1	0,245	2,2	2,2	T	T1	S
2014	DEHE	_90007000000000001251	Koloniezahl bei 22 °C			345	4	1				P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001298	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.392	4	1	0	2	2	O	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001301	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.155	4	1	0	3	3	O	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001308	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		mg/l	28	1	2	0,00176	0,00151	0,00176	C, C	C1, O1	M, M
2014	DEHE	_90007000000000001308	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	28	2	2	0,00151	0,00151	0,00176	C	O1	M
2014	DEHE	_90007000000000001309	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		mg/l	28	1	1	0,00126	0,00126	0,00126	C, C	C1, O1	M, M
2014	DEHE	_90007000000000001313	Trübung		NTU	299	4	1	0,72	1,08	1,08	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001317	Coliforme Bakterien		#/100 ml	308	4	1	0	9	9	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001317	Coliforme Bakterien		#/100 ml	308	4	1	0	1	9	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001318	Coliforme Bakterien		#/100 ml	927	4	1	0	12	12	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001321	Coliforme Bakterien		#/100 ml	523	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001323	Coliforme Bakterien		#/100 ml	118	4	1	0	19	19	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001329	Coliforme Bakterien		#/100 ml	161	4	1	0	2	2	D	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000001333	Coliforme Bakterien		#/100 ml	645	4	1	0	8	8	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001335	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.656	4	1	0	2	2	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001336	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	642	6	1	6,985	6,41	8,38	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001337	Trübung		NTU	832	4	1	0,17	1,6	1,6	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001338	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	330	6	1	7,555	6,4	8,53	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001341	Trübung		NTU	113	4	1	0,575	1,43	1,43	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001342	Coliforme Bakterien		#/100 ml	529	4	1	0	5	5	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001343	Coliforme Bakterien		#/100 ml	257	4	1	0	2	2	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001347	Trübung		NTU	151	4	1	0,315	1,03	1,03	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001348	Coliforme Bakterien		#/100 ml	188	4	1	2,5	28	28	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001348	Coliforme Bakterien		#/100 ml	188	4	1	2,5	5	28	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001351	Trübung		NTU	453	4	1	0,175	2,1	2,1	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001352	Trübung		NTU	551	4	2	0,825	1,815	2,5	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001352	Coliforme Bakterien		#/100 ml	551	4	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001354	Trübung		NTU	78	4	1	0,49	1,2	1,2	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001355	Koloniezahl bei 22 °C			211	4	1				C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001355	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	211	4	1	0	200	200	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001355	Coliforme Bakterien		#/100 ml	211	4	1	0	200	200	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001358	Coliforme Bakterien		#/100 ml	807	4	1	0	2	2	C	C1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000001364	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	1.598	5	1	7,24	6,04	8,4	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001365	Trübung		NTU	1.172	4	1	0,57	1,47	1,47	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001365	Färbung		m-1	1.172	1	1	2,23	2,23	2,23	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001365	Eisen		mg/l	1.172	1	1	1,3	1,3	1,3	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001368	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.572	4	1	0	2	2	D	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001368	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.572	4	2	1	4	6	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001375	Trübung		NTU	1.018	4	1	0,75	1,05	1,05	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001377	Trübung		NTU	473	4	1	0,59	2	2	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001377	Eisen		mg/l	473	1	1	0,82	0,82	0,82	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001379	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.818	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001385	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	1.440	5	1	7,65	6,4	8,54	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001386	Trübung		NTU	256	4	1	0,205	4,9	4,9	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001387	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	814	6	1	7,865	6,29	8,86	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001389	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	562	6	1	7,55	6,36	8,18	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001389	Koloniezahl bei 22 °C			562	4	2				C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001390	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	180	5	1	7,54	6,46	7,61	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001392	Koloniezahl bei 22 °C			157	4	1				C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001392	Coliforme Bakterien		#/100 ml	157	4	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001393	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	444	6	1	7,49	6,33	8,58	C	C1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000001395	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	127	6	1	7,6	6,4	8,4	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001395	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	127	6	1	7,6	6,45	8,4	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001395	Coliforme Bakterien		#/100 ml	127	4	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001396	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	388	6	1	8,15	6,46	9,01	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001397	Coliforme Bakterien		#/100 ml	911	3	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001397	Coliforme Bakterien		#/100 ml	911	4	1	0,5	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001398	Coliforme Bakterien		#/100 ml	464	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001399	Trübung		NTU	629	4	1	0,55	1,1	1,1	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001402	Coliforme Bakterien		#/100 ml	609	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001405	Coliforme Bakterien		#/100 ml	932	3	1	0	2	2	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001407	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.404	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001408	Coliforme Bakterien		#/100 ml	386	4	1	0	2	2	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001409	Trübung		NTU	753	4	2	0,4	4,8	4,8	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001409	Eisen		mg/l	753	1	1	0,3	0,3	0,3	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001412	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.167	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001422	Clostridium perfringens		#/100 ml	961	3	2	2	7	12	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001423	Coliforme Bakterien		#/100 ml	456	4	1	0	2	2	C	C1	S
2014	DEHE	_90007000000000001425	Trübung		NTU	1.371	4	1	0,55	1,05	1,05	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001425	Enterokokken		#/100 ml	1.371	2	1	0,5	1	1	D	C1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000001426	Trübung		NTU	157	4	1	0,93	5,2	5,2	C	C1	M
2014	DEHE	_90007000000000001426	Coliforme Bakterien		#/100 ml	157	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001436	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.358	4	2	1	2	2	P, P	P1, E1	S, S
2014	DEHE	_90007000000000001446	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.333	4	1	0	2	2	C	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001446	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.333	4	1	0	3	3	O	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001452	Enterokokken		#/100 ml	1.058	1	1	2	2	2	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001459	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.684	4	1	0,5	12	12	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001459	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.694	4	1	0,5	1	12	D	O1	S
2014	DEHE	_90007000000000001477	Coliforme Bakterien		#/100 ml	180	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001477	Coliforme Bakterien		#/100 ml	180	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001607	Koloniezahl bei 22 °C			108	3	1				C	E2	S
2014	DEHE	_90007000000000001607	Enterokokken		#/100 ml	108	1	1	20	20	20	T	E1	S
2014	DEHE	_90007000000000001607	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	108	3	1	0	6	6	C	E2	S
2014	DEHE	_90007000000000001607	Coliforme Bakterien		#/100 ml	108	3	3	5	5	6	C	E2	S
2014	DEHE	_90007000000000001608	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.987	5	1	0	1	1	T	E2	S
2014	DEHE	_90007000000000001609	Koloniezahl bei 22 °C			328	4	1				T	E2	S
2014	DEHE	_90007000000000001609	Enterokokken		#/100 ml	328	1	1	1	1	1	T, C	E2, E1	S, S
2014	DEHE	_90007000000000001609	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	328	4	1	0	3	3	T	E2	S
2014	DEHE	_90007000000000001609	Coliforme Bakterien		#/100 ml	328	4	1	0	11	11	T	E2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEHE	_90007000000000001611	Coliforme Bakterien		#/100 ml	881	4	1	0	1	1	C	C2	S
2014	DEHE	_90007000000000001636	Enterokokken		#/100 ml	2.678	1	1	1	1	1	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001636	Trübung		NTU	2.678	2	1	4,325	8,15	8,15	P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001637	Koloniezahl bei 22 °C			2.463	5	1				P	P2	S
2014	DEHE	_90007000000000001662	Koloniezahl bei 22 °C			127	5	1				D	O1	S
2014	DEHH	_90002000000000000057	Trübung		NTU	1	3	1	4,8	4,8	4,8	T	T1	S
2014	DEHH	_90002000000000000067	Mangan		mg/l	1	12	2	0	0,255	0,27	C	O1	M
2014	DEHH	_90002000000000000067	Sulfat		mg/l	1	1	1	496	496	496	C	O1	L
2014	DEMV	_90003000000000000024	Enterokokken		#/100 ml	2.271	3	1	0	9	9	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000032	Trübung		NTU	30	6	2	0,26	17,05	32,2	U	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000032	Mangan		mg/l	20	5	1	0	0,09	0,09	P	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000032	Eisen		mg/l	50	5	2	0	2,925	4,35	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000034	Trübung		NTU	1.591	31	2	0,2	2,55	3,6	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000034	Mangan		mg/l	1.591	31	4	0,006	0,105	0,17	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000034	Eisen		mg/l	1.591	31	2	0,02	0,47	0,49	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.591	43	8	0	14,5	200	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000036	Trübung		NTU	200	20	2	0,235	1,22	1,3	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000036	Koloniezahl bei 22 °C			25	62	2				P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000036	Eisen		mg/l	650	19	4	0,04	0,24	0,3	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_90003000000000000036	Coliforme Bakterien		#/100 ml	650	63	11	0	3	8	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000042	Trübung		NTU	2.329	41	9	0,3	2,2	15,6	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000042	Mangan		mg/l	2.329	37	6	0,01	0,105	0,19	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000042	Koloniezahl bei 36 °C			2.329	48	2				O	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000042	Koloniezahl bei 22 °C			2.329	48	1				P	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000042	Eisen		mg/l	2.329	36	11	0,115	0,68	2,93	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000042	Coliforme Bakterien		#/100 ml	250	48	6	0	1,5	5	T	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000043	Trübung		NTU	679	10	3	0,26	2,2	2,3	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000043	Mangan		mg/l	679	8	2	0,005	0,165	0,27	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000043	Koloniezahl bei 22 °C			679	11	1				T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000043	Eisen		mg/l	679	9	2	0,02	0,435	0,53	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000044	Trübung		NTU	100	34	1	0,195	1,4	1,4	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000044	Eisen		mg/l	100	31	1	0	0,31	0,31	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	45	2	0	2	3	S	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000045	Trübung		NTU	50	8	1	0,1	2,4	2,4	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000045	Mangan		mg/l	20	7	1	0	0,07	0,07	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000045	Eisen		mg/l	20	7	1	0	0,23	0,23	P	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000046	Trübung		NTU	300	20	3	0,2	1,8	3,5	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000046	Koloniezahl bei 22 °C			50	25	1				P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_90003000000000000046	Eisen		mg/l	350	18	5	0,04	0,6	1,41	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000047	Trübung		NTU	4.854	44	3	0,2	3,1	3,4	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000047	Mangan		mg/l	4.854	43	1	0	0,08	0,08	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000047	Eisen		mg/l	4.854	43	3	0,03	0,52	0,98	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000051	Ammonium		mg/l	414	5	1	0	0,64	0,64	T	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000051	Mangan		mg/l	414	5	2	0	0,0945	0,099	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000052	Trübung		NTU	250	6	1	0,3	1,1	1,1	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000052	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		mg/l	373	4	1	0,025	0,25	0,25	U	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000052	Mangan		mg/l	373	7	1	0,03	0,06	0,06	T	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000054	Mangan		mg/l	20	7	2	0,02	0,12	0,18	D	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000065	Trübung		NTU	1.151	11	1	0,3	3,8	3,8	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000065	Eisen		mg/l	1.151	8	1	0	0,55	0,55	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000073	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	2.760	14	3	0,000053	0,00011	0,00036	C	C1	L
2014	DEMV	_90003000000000000083	Mangan		mg/l	534	5	1	0,03	0,107	0,107	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000083	Mangan		mg/l	534	5	1	0,03	0,06	0,06	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000122	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	60	1	1	1,179	1,179	1,179	C	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000122	Nitrat		mg/l	60	1	1	58,8	58,8	58,8	C	C1	M
2014	DEMV	_90003000000000000123	Trübung		NTU	70	2	1	2,45	4,7	4,7	C	C1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_90003000000000000162	Koloniezahl bei 22 °C			803	5	1				P	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000164	Mangan		mg/l	928	2	2	0,127	0,127	0,144	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000171	Nickel		mg/l	1.381	1	1	0,0209	0,0209	0,0209	P	O1	L
2014	DEMV	_90003000000000000172	Trübung		NTU	525	4	1	0,355	8,54	8,54	P	O1	M
2014	DEMV	_90003000000000000176	Mangan		mg/l	40	1	1	0,26	0,26	0,26	C	C2	M
2014	DEMV	_90003000000000000185	Mangan		mg/l	1	5	2	0,04	0,145	0,22	C	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000185	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	6	1	0	5	5	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000189	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.526	7	1	0	4	4	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000193	Koloniezahl bei 36 °C			1.693	11	1				T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000193	Koloniezahl bei 22 °C			1.693	11	1				T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000196	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.613	6	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000198	Färbung		m-1	4.267	8	1	0,2	0,6	0,6	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000202	Ammonium		mg/l	2.263	4	1	0,385	0,93	0,93	T	O1	S
2014	DEMV	_90003000000000000209	Enterokokken		#/100 ml	4.732	15	2	0	104	200	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000213	Koloniezahl bei 36 °C			2.216	15	1				T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000223	Trübung		NTU	1.205	6	1	0,14	2,9	2,9	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000223	Eisen		mg/l	1.205	6	1	0,02	0,34	0,34	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000240	Trübung		NTU	237	6	1	0,5	4,1	4,1	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000240	Mangan		mg/l	237	6	1	0,005	0,28	0,28	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_90003000000000000240	Eisen		mg/l	237	6	1	0,02	1,33	1,33	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000252	Mangan		mg/l	841	6	1	0,01	0,09	0,09	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000262	Mangan		mg/l	990	12	1	0,005	0,099	0,099	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000264	Trübung		NTU	118	5	1	0,2	8,1	8,1	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000264	Mangan		mg/l	118	5	1	0,005	0,27	0,27	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000264	Eisen		mg/l	118	5	1	0,04	2,79	2,79	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000270	Mangan		mg/l	153	5	1	0,01	0,4	0,4	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000273	Ammonium		mg/l	1.803	7	1	0	0,79	0,79	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000273	Mangan		mg/l	1.803	9	1	0,045	0,11	0,11	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000273	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.803	9	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000284	Ammonium		mg/l	450	5	1	0	0,69	0,69	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000284	Mangan		mg/l	450	5	1	0	0,19	0,19	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000367	Mangan		mg/l	640	5	1	0,02	0,07	0,07	C	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000592	Ammonium		mg/l	2.767	7	1	0	1,06	1,06	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000593	Kupfer		mg/l	100	2	1	1,2	2,4	2,4	D	D1	M
2014	DEMV	_90003000000000000593	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.573	7	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000596	Coliforme Bakterien		#/100 ml	496	3	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000597	Coliforme Bakterien		#/100 ml	175	4	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000603	Mangan		mg/l	347	4	2	0,0605	0,1	0,12	T	T1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_90003000000000000604	Blei		mg/l	43	13	1	0	0,014	0,014	D	D1	M
2014	DEMV	_90003000000000000604	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.668	29	1	0	9	9	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000605	Mangan		mg/l	463	2	1	0,046	0,076	0,076	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000612	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.186	15	3	0	41	100	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000614	Coliforme Bakterien		#/100 ml	821	11	1	0	4	4	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000614	Coliforme Bakterien		#/100 ml	821	11	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000615	Coliforme Bakterien		#/100 ml	875	12	2	0	2	3	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000615	Coliforme Bakterien		#/100 ml	875	12	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEMV	_90003000000000000637	Enterokokken		#/100 ml	1.057	8	2	0	9	16	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000637	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.057	13	2	0	23	43	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000637	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.057	13	4	0	30	54	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000647	Färbung		m-1	199	3	1	0,38	0,54	0,54	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000647	Ammonium		mg/l	199	4	1	0,12	0,58	0,58	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000647	Mangan		mg/l	199	4	1	0,0425	0,054	0,054	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000647	Eisen		mg/l	199	4	1	0,05	0,21	0,21	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000648	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.000	5	1	0	11	11	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000648	Mangan		mg/l	1.000	4	1	0,0115	0,073	0,073	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000649	Coliforme Bakterien		#/100 ml	92	6	3	0,5	2	4	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000650	Eisen		mg/l	1.092	6	1	0,0455	0,92	0,92	T	T1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_90003000000000000650	Färbung		m-1	1.092	6	1	0,1655	2,59	2,59	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000650	Mangan		mg/l	1.092	6	3	0,0865	0,16	0,222	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000650	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.092	7	2	0	6	11	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000651	Coliforme Bakterien		#/100 ml	136	5	1	0	11	11	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000653	Eisen		mg/l	2.355	12	6	0,231	0,5435	0,953	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000653	Färbung		m-1	2.355	10	3	0,33	0,9	1	T, T	C2, T1	M, M
2014	DEMV	_90003000000000000653	Mangan		mg/l	2.355	12	6	0,0555	0,1115	0,327	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000656	Mangan		mg/l	742	5	2	0,01	0,13	0,15	T, T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000660	Coliforme Bakterien		#/100 ml	830	7	2	0	7,5	11	T, T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000662	Eisen		mg/l	3.272	6	1	0,0445	0,375	0,375	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000662	Mangan		mg/l	3.272	6	1	0,01	0,141	0,141	T	T1	M
2014	DEMV	_90003000000000000662	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.272	7	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000665	Coliforme Bakterien		#/100 ml	580	6	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000665	Mangan		mg/l	580	3	2	0,069	0,0895	0,11	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000666	Mangan		mg/l	2.800	3	2	0,063	0,0635	0,064	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000666	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.800	17	7	0	2	45	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000666	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.800	17	2	0	2	3	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000670	Coliforme Bakterien		#/100 ml	690	10	2	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_90003000000000000670	Eisen		mg/l	690	4	2	0,22	0,432	0,444	T	T1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_9000300000000000670	Mangan		mg/l	690	4	2	0,0635	0,1205	0,124	T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000672	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	17	6	0	5,5	10	T	O1	S
2014	DEMV	_9000300000000000672	Enterokokken		#/100 ml	300	16	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000716	Koloniezahl bei 36 °C			456	2	1				P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000723	Koloniezahl bei 36 °C			1.079	6	1				P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000723	Koloniezahl bei 36 °C			5	6	1				D	D2	S
2014	DEMV	_9000300000000000723	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.079	10	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000726	Koloniezahl bei 22 °C			674	10	1				T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000726	Coliforme Bakterien		#/100 ml	674	10	2	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000731	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.200	7	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000734	Mangan		mg/l	712	2	1	0,1195	0,209	0,209	T	T1	M
2014	DEMV	_9000300000000000736	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.583	10	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000738	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.716	9	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000742	Coliforme Bakterien		#/100 ml	433	3	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000746	Coliforme Bakterien		#/100 ml	879	9	2	0	1	1	P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000757	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.215	7	1	0	3	3	T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000758	Coliforme Bakterien		#/100 ml	370	8	1	0	3	3	P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000778	Koloniezahl bei 22 °C			1.763	15	1				T	T1	S
2014	DEMV	_9000300000000000779	Koloniezahl bei 36 °C			4.680	35	1				P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEMV	_9000300000000000779	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.680	35	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000782	Koloniezahl bei 36 °C			2.500	34	3				P	P2	S
2014	DEMV	_9000300000000000782	Koloniezahl bei 22 °C			2.500	34	2				P	P1	S
2014	DEMV	_9000300000000000782	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.500	34	3	0	1	15	P	P2	S
2014	DENI	B1009	Eisen		mg/l	692	4	1	0,085	0,46	0,46	D	D2	S
2014	DENI	B1010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	715	8	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B1062	Calcitlösekapazität		mg/l	1.349	2	1	-6,4685	13,263	13,263	C	P2	S
2014	DENI	B15106	Nickel		mg/l	1.110	1	1	0,022	0,022	0,022	D	D1	M
2014	DENI	B15106	Koloniezahl bei 36 °C			1.110	4	1				D	D2	S
2014	DENI	B15109	Calcitlösekapazität		mg/l	2.570	1	1	6,124	6,124	6,124	P	T1	M
2014	DENI	B15115	Eisen		mg/l	110	1	1	0,23	0,23	0,23	C	O1	L
2014	DENI	B15115	Mangan		mg/l	110	1	1	0,09	0,09	0,09	C	O1	L
2014	DENI	B15204	Sulfat		mg/l	1.100	1	1	347	347	347	C	O1	L
2014	DENI	B15214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	454	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B15223	Coliforme Bakterien		#/100 ml	480	4	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DENI	B15225	Sulfat		mg/l	2.015	1	1	474	474	474	C	O1	L
2014	DENI	B15226	Calcitlösekapazität		mg/l	273	1	1	12,291	12,291	12,291	T	T1	S
2014	DENI	B15252	Calcitlösekapazität		mg/l	4.225	1	1	7,75	7,75	7,75	T	O1	S
2014	DENI	B15253	Calcitlösekapazität		mg/l	4.436	1	1	7,45	7,45	7,45	T	O1	S
2014	DENI	B15254	Calcitlösekapazität		mg/l	1.015	1	1	7,52	7,52	7,52	T	O1	S
2014	DENI	B15255	Calcitlösekapazität		mg/l	632	2	2	7,475	7,475	7,51	T	O1	S
2014	DENI	B15256	Calcitlösekapazität		mg/l	448	1	1	8,21	8,21	8,21	T	O1	S
2014	DENI	B15316	Calcitlösekapazität		mg/l	2.400	1	1	6,9	6,9	6,9	C	T1	L
2014	DENI	B15320	Calcitlösekapazität		mg/l	975	1	1	7,4	7,4	7,4	C	T1	L
2014	DENI	B15325	Sulfat		mg/l	446	1	1	284	284	284	C	O1	L
2014	DENI	B15345	Calcitlösekapazität		mg/l	3.049	2	2	14,964	14,964	17,881	C	T1	L
2014	DENI	B15356	Calcitlösekapazität		mg/l	303	2	1	5,214	6,229	6,229	C	T1	L
2014	DENI	B15363	Natrium		mg/l	12	1	1	232,4	232,4	232,4	C	T1	L
2014	DENI	B15363	Calcitlösekapazität		mg/l	12	1	1	61	61	61	C	T1	L
2014	DENI	B15364	Benzo-(a)-pyren		mg/l	10	1	1	0,000011	0,000011	0,000011	D	D1	S
2014	DENI	B15366	Calcitlösekapazität		mg/l	6	1	1	15,36	15,36	15,36	C	T1	L
2014	DENI	B15506	Koloniezahl bei 22 °C			837	5	1				P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENI	B15506	Koloniezahl bei 36 °C			837	5	1				P	P2	S
2014	DENI	B15515	Calcitlösekapazität		mg/l	320	1	1	5,557	5,557	5,557	C	O1	S
2014	DENI	B15516	Arsen		mg/l	370	1	1	0,015	0,015	0,015	C	T1	S
2014	DENI	B15524	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.185	5	1	0	4	4	D	D2	S
2014	DENI	B15529	Nickel		mg/l	2.647	2	1	0,14915	0,2983	0,2983	D	D2	S
2014	DENI	B15531	Coliforme Bakterien		#/100 ml	238	4	1	0	24	24	D	D2	S
2014	DENI	B15533	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 6339-19-1		mg/l	551	1	1	0,0031	0,0031	0,0031	C	O1	S
2014	DENI	B15533	Nickel		mg/l	551	2	1	0,02055	0,0411	0,0411	D	D2	S
2014	DENI	B15534	Calcitlösekapazität		mg/l	41	1	1	19,224	19,224	19,224	C	O1	S
2014	DENI	B15536	Coliforme Bakterien		#/100 ml	589	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B15537	Coliforme Bakterien		#/100 ml	612	5	1	0	2	2	C	T1	S
2014	DENI	B15540	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.128	5	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B15542	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.912	9	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B15543	Coliforme Bakterien		#/100 ml	399	5	1	0	3	3	D	D2	S
2014	DENI	B15545	Coliforme Bakterien		#/100 ml	485	4	1	0	3	3	C	T1	S
2014	DENI	B15557	Blei		mg/l	175	2	1	0,0052	0,0104	0,0104	D	D1	S
2014	DENI	B15560	Coliforme Bakterien		#/100 ml	481	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B15562	Coliforme Bakterien		#/100 ml	870	5	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B15564	Coliforme Bakterien		#/100 ml	530	5	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DENI	B15564	Koloniezahl bei 22 °C			530	5	1				D	D2	S
2014	DENI	B15564	Calcitlösekapazität		mg/l	530	1	1	10,3	10,3	10,3	C	T1	S
2014	DENI	B15567	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	3	1	0	31	31	P	D2	S
2014	DENI	B15567	Koloniezahl bei 22 °C			0	3	1				P	O1	S
2014	DENI	B15570	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.077	4	1	0	1	1	C	T1	L
2014	DENI	B15607	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.223	4	1	1	1	1	C	O1	S
2014	DENI	B15607	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.223	4	2	1	2	3	D	D2	S
2014	DENI	B15607	Calcitlösekapazität		mg/l	1.223	1	1	14,3	14,3	14,3	C	O1	S
2014	DENI	B15610	Coliforme Bakterien		#/100 ml	599	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	B15620	Calcitlösekapazität		mg/l	500	4	1	-2,54	11,362	11,362	C	T1	M
2014	DENI	B15622	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.182	4	1	0	4	4	D	D2	S
2014	DENI	B15629	Calcitlösekapazität		mg/l	250	1	1	9,1	9,1	9,1	C	O1	S
2014	DENI	B15632	Calcitlösekapazität		mg/l	1.373	4	1	3,6285	5,718	5,718	C	O1	S
2014	DENI	B15636	Calcitlösekapazität		mg/l	1.572	1	1	9	9	9	C	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENI	B2031	Calcitlösekapazität		mg/l	1.073	2	2	10,6135	10,6135	11,311	D	O1	S
2014	DENI	B2037	Calcitlösekapazität		mg/l	139	1	1	7,83	7,83	7,83	T	O1	S
2014	DENI	B2041	Calcitlösekapazität		mg/l	878	1	1	7,61	7,61	7,61	T	O1	S
2014	DENI	B2047	Wasserstoffionen--konzentration		pH-Einheiten	1.450	8	1	7,6	6,38	7,86	D	O1	S
2014	DENI	B2047	Calcitlösekapazität		mg/l	1.450	2	2	7,585	7,585	7,59	T	O1	S
2014	DENI	B25211	Koloniezahl bei 22 °C			1.331	4	1				P	P2	S
2014	DENI	B25211	Koloniezahl bei 36 °C			1.331	4	1				P	P2	S
2014	DENI	B25215	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.929	3	1	0	11	11	P	P2	S
2014	DENI	B25216	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	73	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DENI	B25216	Coliforme Bakterien		#/100 ml	73	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DENI	B25222	Calcitlösekapazität		mg/l	576	1	1	9,9	9,9	9,9	C	O1	L
2014	DENI	B25243	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.600	4	1	0	5	5	P	P2	S
2014	DENI	B25422	Calcitlösekapazität		mg/l	560	1	1	5,407	5,407	5,407	D	D1	L
2014	DENI	B25433	Eisen		mg/l	650	5	1	0,025	4,2	4,2	D	D2	S
2014	DENI	B25502	Nickel		mg/l	755	1	1	0,03	0,03	0,03	C	D2	S
2014	DENI	B25506	Nickel		mg/l	1.231	3	1	0,0025	0,028	0,028	C	P2	S
2014	DENI	B25508	Calcitlösekapazität		mg/l	152	1	1	14,615	14,615	14,615	C	D2	S
2014	DENI	B25510	Coliforme Bakterien		#/100 ml	550	4	2	0,5	1	1	C	P2	S
2014	DENI	B25516	Blei		mg/l	2.471	1	1	0,012	0,012	0,012	D	D1	S
2014	DENI	B25516	Nickel		mg/l	2.471	1	1	0,13	0,13	0,13	D	D1	S
2014	DENI	B25518	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	510	5	2	0	1	1	C	P2	S
2014	DENI	B25518	Coliforme Bakterien		#/100 ml	510	5	2	0	1,5	2	C	P2	S
2014	DENI	B25523	Coliforme Bakterien		#/100 ml	287	4	1	0	34	34	C	P2	S
2014	DENI	B25528	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	4	1	0	2	2	C	D2	S
2014	DENI	B25529	Coliforme Bakterien		#/100 ml	330	4	1	0	3	3	C	P2	S
2014	DENI	B25620	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	197	1	1	0,00021	0,00021	0,00021	C	O1	L
2014	DENI	B25620	Calcitlösekapazität		mg/l	197	1	1	19	19	19	C	O1	L
2014	DENI	B35301	Mangan		mg/l	1.645	1	1	0,432	0,432	0,432	D	D2	I
2014	DENI	B35307	Calcitlösekapazität		mg/l	595	1	1	32	32	32	C	T1	L
2014	DENI	B35309	Calcitlösekapazität		mg/l	120	1	1	35	35	35	C	T1	L
2014	DENI	B35404	Eisen		mg/l	1.800	13	1	0,02	0,27	0,27	D	D2	S
2014	DENI	B35404	Mangan		mg/l	1.800	13	1	0,0025	0,08	0,08	D	D2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENI	B35812	Calcitlösekapazität		mg/l	200	1	1	10,5	10,5	10,5	T	T1	S
2014	DENI	B35814	Calcitlösekapazität		mg/l	300	1	1	11	11	11	T	T1	S
2014	DENI	B35821	Calcitlösekapazität		mg/l	100	1	1	36	36	36	T	T1	S
2014	DENI	B40406	Calcitlösekapazität		mg/l	34	1	1	52,4	52,4	52,4	C	O1	L
2014	DENI	B40407	Eisen		mg/l	120	1	1	1,68	1,68	1,68	C	C1	M
2014	DENI	B40407	Mangan		mg/l	120	1	1	0,1	0,1	0,1	C	C1	M
2014	DENI	B40407	Trübung		NTU	120	4	1	0,095	16	16	C	C1	M
2014	DENI	B45203	Färbung		m-1	1.866	5	4	0,83	0,835	0,87	C	C1	L
2014	DENI	B45203	Oxidierbarkeit		mg/l	1.866	1	1	5,1	5,1	5,1	C	C1	L
2014	DENI	B45602	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.280	10	2	0	2,5	4	T	E1	S
2014	DENI	B45602	Färbung		m-1	4.280	4	4	0,85	0,85	0,92	D	E1	S
2014	DENI	B45602	Oxidierbarkeit		mg/l	4.280	1	1	7,4	7,4	7,4	C	O1	L
2014	DENI	B45908	Ammonium		mg/l	1.400	5	1	0,03	0,54	0,54	T	T1	M
2014	DENI	B45908	Eisen		mg/l	1.400	2	1	0,4695	0,931	0,931	T	T1	M
2014	DENI	B45908	Mangan		mg/l	1.400	2	1	0,05325	0,106	0,106	T	T1	M
2014	DENI	B45931	Eisen		mg/l	413	1	1	0,234	0,234	0,234	C	C1	S
2014	DENI	B45931	Mangan		mg/l	413	1	1	0,183	0,183	0,183	C	C1	S
2014	DENI	B45931	Trübung		NTU	413	1	1	1,5	1,5	1,5	C	C1	S
2014	DENI	B46201	Färbung		m-1	2.028	11	11	0,84	0,84	0,97	C	C1	L
2014	DENI	B46202	Färbung		m-1	958	12	12	0,815	0,815	0,94	C	C1	L
2014	DENI	F25501	Nickel		mg/l	0	1	1	0,029	0,029	0,029	C	D2	S
2014	DENI	F25501	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	24,347	24,347	24,347	C	D2	S
2014	DENI	F25606	Eisen		mg/l	0	5	1	0,08	0,5	0,5	D	D2	L
2014	DENI	F25606	Mangan		mg/l	0	5	1	0,03	0,094	0,094	C	O1	L
2014	DENI	F25606	Trübung		NTU	0	4	1	0,75	1,4	1,4	D	D2	L
2014	DENI	F25606	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	17,108	17,108	17,108	C	O1	L
2014	DENI	L15502	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	7	2	6,61	6,38	7,05	C	T1	S
2014	DENI	L15502	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	86,05	86,05	137	C	T1	S
2014	DENI	L24103	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	41	41	41	C	O1	L
2014	DENI	L25101	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	10,2	10,2	10,2	C	O1	L
2014	DENI	L25104	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	2	1	6,31	6,12	6,5	C	O1	L
2014	DENI	L25104	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	61	61	61	C	O1	L
2014	DENI	L25501	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 6339-19-1		mg/l	0	3	1	0,0049	0,0049	0,0049	C	D2	S
2014	DENI	L25501	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	86,6235	86,6235	94,257	C	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENI	L25602	Mangan		mg/l	0	1	1	0,081	0,081	0,081	T	O1	S
2014	DENI	L25604	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	5,5	5,5	5,5	C	O1	L
2014	DENI	L25605	Eisen		mg/l	0	5	1	0,051	0,29	0,29	T	T1	S
2014	DENI	L35201	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	6	1	6,59	6,49	7,31	T	O1	S
2014	DENI	L35201	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	39	39	39	D	O1	S
2014	DENI	L35203	Eisen		mg/l	0	5	3	0,33	0,33	0,362	T	S1	S
2014	DENI	L35203	Mangan		mg/l	0	1	1	0,256	0,256	0,256	T	S1	S
2014	DENI	L35203	Trübung		NTU	0	4	2	3,5	6,445	6,45	T	O1	S
2014	DENI	L35203	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	5	3	6,49	6,26	7,72	T	O1	S
2014	DENI	L35203	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	156	156	156	T	S1	S
2014	DENI	L35702	Koloniezahl bei 36 °C			0	24	1				D	D2	S
2014	DENI	L45113	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	5,5	5,5	5,5	T	T1	S
2014	DENI	L45301	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DENI	L45302	Mangan		mg/l	0	1	1	0,149	0,149	0,149	T	T1	M
2014	DENI	L45302	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	8,8	8,8	8,8	T	T1	M
2014	DENI	L45402	Eisen		mg/l	0	1	1	2,35	2,35	2,35	D	O1	S
2014	DENI	L45402	Färbung		m-1	0	3	1	0,05	0,58	0,58	D	O1	S
2014	DENI	L45402	Mangan		mg/l	0	1	1	0,16	0,16	0,16	D	O1	S
2014	DENI	L45402	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	3	2	6,3	6,28	7,2	D	O1	S
2014	DENI	L45402	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	38,1	38,1	38,1	D	O1	S
2014	DENI	L45403	Färbung		m-1	0	5	1	0,06	0,61	0,61	D	O1	S
2014	DENI	L45801	Mangan		mg/l	0	4	1	0,01555	0,0576	0,0576	D	D2	S
2014	DENI	L45802	Blei		mg/l	0	3	1	0,0085	0,011	0,011	D	D2	S
2014	DENI	L45802	Nickel		mg/l	0	4	1	0,041	0,996	1,92	D	D2	S
2014	DENI	L45802	Eisen		mg/l	0	1	1	0,4	0,4	0,4	D	D2	S
2014	DENI	L45802	Mangan		mg/l	0	1	1	0,233	0,233	0,233	D	D2	S
2014	DENI	L45802	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	5	1	6,86	6,4	7	D	D2	S
2014	DENI	L45802	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	43	43	43	D	D2	S
2014	DENI	L45803	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	25	25	25	D	D2	S
2014	DENI	L46001	Koloniezahl bei 36 °C			0	7	1				O	O1	S
2014	DENI	L46001	Calcitlösekapazität		mg/l	0	3	2	6,8	7,95	9,1	T	T1	L
2014	DENI	L46002	Eisen		mg/l	0	2	1	0,179	0,28	0,28	T	T1	M
2014	DENI	L46002	Färbung		m-1	0	5	1	0,45	0,56	0,56	P	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENI	L46002	Mangan		mg/l	0	2	1	0,072	0,1	0,1	T	T1	M
2014	DENI	L46002	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	23,1	23,1	23,1	T	T1	M
2014	DENI	L46005	Koloniezahl bei 22 °C			0	2	1				D	D2	S
2014	DENI	L46005	Koloniezahl bei 36 °C			0	2	1				D	D2	S
2014	DENI	L46006	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 3984-14-3		mg/l	0	3	1	0,00894	0,00919	0,00919	C	C1	L
2014	DENI	L46006	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 3984-14-3		mg/l	0	3	1	0,00894	0,00894	0,00894	T	T1	M
2014	DENI	L46006	Färbung		m-1	0	6	1	0,225	1,6	1,6	T	T1	M
2014	DENI	L46006	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	12,7	12,7	15,1	T	T1	M
2014	DENI	L46011	Koloniezahl bei 36 °C			0	5	1				D	D2	S
2014	DENI	L46011	Koloniezahl bei 36 °C			0	5	1				P	D2	M
2014	DENI	L46012	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	13,3	13,3	13,3	T	T1	S
2014	DENI	L46013	Eisen		mg/l	0	3	1	0,005	0,24	0,24	T	T1	M
2014	DENI	L46013	Mangan		mg/l	0	3	2	0,082	0,098	0,114	T	T1	M
2014	DENI	L46013	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	17,8	17,8	22,1	T	T1	S
2014	DENI	L46014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DENI	L46014	Koloniezahl bei 36 °C			0	5	1				D	D2	S
2014	DENI	L46015	Ammonium		mg/l	0	7	6	1,6	1,6	5,2	C	O1	L
2014	DENI	L46015	Trübung		NTU	0	7	1	0,08	4	4	C	T1	L
2014	DENI	L46015	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	5,9	5,9	5,9	T	T1	L
2014	DENW	_9000000000000000209	Coliforme Bakterien		#/100 ml	757	7	1	0	100	100	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000209	Coliforme Bakterien		#/100 ml	757	7	1	0	1	1	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000209	Enterokokken		#/100 ml	757	1	1	1	1	1	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000211	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.594	9	1	0	9	9	C	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENW	_90000000000000000211	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.594	9	1	0	9	9	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000211	Enterokokken		#/100 ml	1.594	2	1	1	1	1	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000211	Eisen		mg/l	1.594	5	1	0,089	3,7	3,7	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000211	Eisen		mg/l	1.594	5	1	0,089	2,14	2,14	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000212	Coliforme Bakterien		#/100 ml	399	9	1	0	100	100	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000212	Coliforme Bakterien		#/100 ml	399	9	1	0	4	4	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000212	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	399	9	1	0	20	20	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000212	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	399	9	1	0	4	4	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000212	Natrium		mg/l	399	5	1	3,74	242	242	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000212	Natrium		mg/l	399	5	1	3,74	257	257	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000213	Coliforme Bakterien		#/100 ml	560	7	1	0	100	100	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000213	Coliforme Bakterien		#/100 ml	560	7	1	0	1	1	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000213	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	560	7	1	0	20	20	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000213	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	560	7	1	0	1	1	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	792	11	1	0	60	60	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	792	11	1	0	1	1	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	792	11	1	0	12	12	C	P2	S
2014	DENW	_90000000000000000214	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	792	10	1	0	36	36	C	O1	S
2014	DENW	_90000000000000000214	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	792	10	1	0	1	1	C	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENW	_9000000000000000214	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	792	10	1	0	5	5	C	P2	S
2014	DENW	_9000000000000000217	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	9	1	0	2	2	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000218	Eisen		mg/l	3.700	14	1	0,38	0,38	0,38	P	P2	S
2014	DENW	_9000000000000000218	Färbung		m-1	3.700	32	1	0,45		0,8	P	P2	S
2014	DENW	_9000000000000000222	Coliforme Bakterien		#/100 ml	203	6	1	0	3	3	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000222	Coliforme Bakterien		#/100 ml	203	6	1	0	5	5	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000222	Coliforme Bakterien		#/100 ml	203	6	1	0	17	17	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000222	Enterokokken		#/100 ml	203	3	1	0	7	7	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000227	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.363	26	1	0	1	1	P	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000238	Sulfat		mg/l	262	6	1	323	323	328	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000238	Sulfat		mg/l	262	6	1	328	289	289	C	O1	M
2014	DENW	_9000000000000000238	Sulfat		mg/l	262	6	1	328	332	332	C	O1	M
2014	DENW	_9000000000000000238	Sulfat		mg/l	262	6	1	328	1160	1160	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000238	Sulfat		mg/l	262	6	1	328	350	350	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000239	Eisen		mg/l	294	5	1	2,02	2,02	2,02	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000239	Eisen		mg/l	294	5	1	1,095	2,18	2,18	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000239	Eisen		mg/l	294	5	1	0,42	0,42	0,42	P	P2	S
2014	DENW	_9000000000000000239	Mangan		mg/l	294	5	1	0,37	0,37	0,37	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000239	Mangan		mg/l	294	5	1	0,205	0,4	0,4	C	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DENW	_9000000000000000241	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.037	18	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DENW	_9000000000000000247	Coliforme Bakterien		#/100 ml	421	7	2	0	37	58	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000247	Coliforme Bakterien		#/100 ml	421	7	1	0	7	7	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000247	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	421	7	1	0	4	4	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000247	Enterokokken		#/100 ml	421	1	1	1	1	1	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000248	Eisen		mg/l	981	3	1	0,22	0,22	0,22	C	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000252	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	8	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DENW	_9000000000000000361	Mangan		mg/l	350	1	1	0,1	0,1	0,1	T	T1	S
2014	DENW	_9000000000000000407	Coliforme Bakterien		#/100 ml	20	4	1	0	1	1	D	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000407	Eisen		mg/l	20	2	1	0,215	0,43	0,43	D	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000407	Trübung		NTU	20	4	1	0,095	5,4	5,4	D	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000597	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	20	2	1	9,64	9,88	9,88	D	O1	S
2014	DENW	_9000000000000000632	Mangan		mg/l	250	3	2	0,06	0,06	0,06	C	C1	M
2014	DENW	_9000000000000000632	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 18691-97-9		mg/l	250	2	2	0,000185	0,000185	0,00019	C	C1	M
2014	DERP	110	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	6	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DERP	112	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	20	1	0	2	2	P	P2	M
2014	DERP	121	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	6	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	235	Nitrat		mg/l	480	1	1	51,7	51,7	51,7	U	O1	S
2014	DERP	235	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	480	1	1	1,0407	1,0407	1,0407	U	O1	S
2014	DERP	280	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	5	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DERP	283	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.990	6	1	0	2	2	C	C1	S
2014	DERP	501	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	5	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DERP	505	Trübung		NTU	100	7	2	0,47	3,19	4,6	U	D2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DERP	538	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	7	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DERP	618	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	7	2	0	4	7	O, U	P2, D2	S, S
2014	DERP	718	Coliforme Bakterien		#/100 ml	428	5	1	0	3	3	C	C1	S
2014	DERP	722	Coliforme Bakterien		#/100 ml	20	5	1	0	4	4	U	D2	S
2014	DERP	723	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	6	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DERP	774	Coliforme Bakterien		#/100 ml	650	6	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	833	Trübung		NTU	350	4	1	0,25	1,4	1,4	P	P2	S
2014	DERP	840	Koloniezahl bei 22 °C			350	4	1				U	P2	S
2014	DERP	853	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.191	6	2	0	104	200	P	P2	S
2014	DERP	853	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.191	6	1	0	9	9	P	P2	S
2014	DERP	855	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.109	6	3	0,5	1	1	P, T	P2, T1	S, S
2014	DERP	873	Coliforme Bakterien		#/100 ml	932	5	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	937	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.276	5	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	977	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.600	4	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	1133	Coliforme Bakterien		#/100 ml	885	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DERP	1143	Trübung		NTU	204	5	1	0,2	1,1	1,1	P	P2	S
2014	DERP	1153	Blei		mg/l	0	1	1	0,05	0,05	0,05	O	O1	S
2014	DERP	1198	Koloniezahl bei 22 °C			6	6	1				D	D2	I
2014	DERP	1199	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	9	2	0	1	1	C, C	C1, C1	S, I
2014	DERP	1295	Trübung		NTU	100	4	1	0,245	1,15	1,15	P	P2	I
2014	DERP	1353	Koloniezahl bei 22 °C			20	4	1				D	D2	S
2014	DERP	1414	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	6	2	0	2,5	3	P	P2	S
2014	DERP	1415	Coliforme Bakterien		#/100 ml	20	5	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DERP	1417	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	7	2	0	10	14	P	P2	S
2014	DERP	1424	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	6	2	0	1,5	2	P	P2	S
2014	DERP	1426	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	5	2	0	2,5	4	P	P2	S
2014	DERP	1428	Coliforme Bakterien		#/100 ml	6	5	2	0	6	11	P	P2	S
2014	DERP	1429	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	6	1	0	3	3	P	P2	S
2014	DERP	1429	Koloniezahl bei 22 °C			5	6	1				U	D2	S
2014	DERP	1430	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DERP	1430	Koloniezahl bei 22 °C			150	5	1				P	P2	S
2014	DERP	1431	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	5	1	0	25	25	P	P2	S
2014	DERP	1433	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	5	2	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DERP	1434	Coliforme Bakterien		#/100 ml	106	4	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DERP	1455	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	6	2	0	9	15	P, C	P2, C1	S, S
2014	DERP	1455	Koloniezahl bei 22 °C			50	6	1				P	P2	S
2014	DERP	1455	Natrium		mg/l	70	1	1	215	215	215	C	O1	L
2014	DERP	1513	Koloniezahl bei 22 °C			0	6	1				O	P2	S
2014	DERP	1613	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	12	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DERP	1613	Koloniezahl bei 22 °C			700	12	1				P	P2	S
2014	DERP	1660	Coliforme Bakterien		#/100 ml	900	6	2	0	1	1	S, U	P2, O1	S, S
2014	DERP	1713	Enterokokken		#/100 ml	650	1	1	1	1	1	U	O1	S
2014	DERP	1755	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	4	1	0	1	1	O	P2	S
2014	DERP	1757	Trübung		NTU	15	5	1	0,41	3,6	3,6	O	P2	S
2014	DERP	1773	Coliforme Bakterien		#/100 ml	120	4	1	0	1	1	O	P2	S
2014	DERP	1773	Trübung		NTU	30	4	1	0,12	1,3	1,3	O	P2	S
2014	DERP	1775	Coliforme Bakterien		#/100 ml	35	4	1	0	1	1	O	P2	S
2014	DERP	1776	Coliforme Bakterien		#/100 ml	45	4	1	0	1	1	O	P2	S
2014	DERP	1776	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	45	4	1	0	1	1	O	P2	S
2014	DERP	1794	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	4	1	0	10	10	C	C2	S
2014	DERP	1794	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	50	4	1	0	1	1	C	C2	S
2014	DERP	1874	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	5	2	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	1877	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	5	3	1	2	5	U, U	P2, P2	S, M
2014	DERP	1879	Coliforme Bakterien		#/100 ml	250	5	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	1882	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	5	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	1914	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.700	5	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	1916	Trübung		NTU	4.000	4	1	0,75	2,7	2,7	T	T1	S
2014	DERP	2016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	6	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	2017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	7	2	0	3	5	U	P2	S
2014	DERP	2055	Koloniezahl bei 22 °C			142	6	1				P	P2	S
2014	DERP	2058	Coliforme Bakterien		#/100 ml	257	9	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	2062	Coliforme Bakterien		#/100 ml	298	6	1	0	3	3	C	T1	S
2014	DERP	2094	Coliforme Bakterien		#/100 ml	25	6	1	0	6	6	O	P2	S
2014	DERP	2095	Trübung		NTU	60	6	1	0,3	4,7	4,7	O	P2	S
2014	DERP	2096	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	7	2	0	2,5	3	O, O	D2, P2	S, S
2014	DERP	2098	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	6	1	0	2	2	O	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DERP	2099	Coliforme Bakterien		#/100 ml	25	6	1	0	1	1	O	P2	S
2014	DERP	2100	Coliforme Bakterien		#/100 ml	45	7	2	0	2	2	O	P2	S
2014	DERP	2101	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	6	1	0	2	2	O	P2	S
2014	DERP	2104	Trübung		NTU	50	5	1	0,3	1,2	1,2	U	D2	S
2014	DERP	2136	Coliforme Bakterien		#/100 ml	800	4	1	0	5	5	P	P2	S
2014	DERP	2158	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	6	2	0	1,5	2	U, D	D2, D2	S, S
2014	DERP	2164	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	7	2	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	2233	Trübung		NTU	40	5	1	0,4	1,5	1,5	O	P2	S
2014	DERP	2249	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	7	2	0	3,5	6	U, O	O1, O1	S, S
2014	DERP	2249	Eisen		mg/l	20	2	1	0,21	0,4	0,4	U	O1	S
2014	DERP	2250	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.150	5	1	0	8	8	P	P2	S
2014	DERP	2250	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.150	5	1	0	8	8	P	P2	S
2014	DERP	2315	Trübung		NTU	2.200	6	1	0,31	1,04	1,04	O	O1	S
2014	DERP	2496	Blei		mg/l	0	1	1	0,016	0,016	0,016	U	O1	S
2014	DERP	2513	Blei		mg/l	0	1	1	0,02	0,02	0,02	U	O1	S
2014	DERP	2514	Coliforme Bakterien		#/100 ml	610	6	1	0	3	3	C	C1	S
2014	DERP	2519	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	6	2	0	7,5	8	C	C1	S
2014	DERP	2533	Coliforme Bakterien		#/100 ml	850	5	1	0	4	4	P	P2	S
2014	DERP	2560	Coliforme Bakterien		#/100 ml	65	9	1	0	1	1	O	P2	S
2014	DERP	2773	Coliforme Bakterien		#/100 ml	318	11	7	9	12	30	C	C1	S
2014	DERP	2773	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	318	11	1	0	1	1	C	C1	S
2014	DERP	4594	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.600	6	1	0	1	1	C	P2	S
2014	DERP	4633	Enterokokken		#/100 ml	234	3	1	0	4	4	C	E2	S
2014	DERP	4634	Koloniezahl bei 22 °C			136	6	1				O	P2	S
2014	DERP	4635	Coliforme Bakterien		#/100 ml	274	9	1	0	13	13	U	P2	S
2014	DERP	4635	Koloniezahl bei 22 °C			274	9	2				P, O	P2, P2	S, S
2014	DERP	4642	Coliforme Bakterien		#/100 ml	882	9	1	0	2	2	C	P2	S
2014	DERP	4642	Enterokokken		#/100 ml	882	6	1	0	10	10	U	P2	S
2014	DERP	4643	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	7	1	0	2	2	U	P2	S
2014	DERP	4643	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	200	7	1	0	2	2	U	P2	S
2014	DERP	4643	Trübung		NTU	700	6	1	0,1	1,5	1,5	P	P2	I
2014	DERP	4644	Coliforme Bakterien		#/100 ml	393	9	2	0	7,5	12	C	C2	S
2014	DERP	4644	Enterokokken		#/100 ml	393	6	2	0	5,5	6	C, C	E2, C1	S, S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DERP	4644	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	393	9	2	0	1,5	2	C	C2	S
2014	DERP	4647	Enterokokken		#/100 ml	435	6	1	0	2	2	S	P2	S
2014	DERP	4653	Enterokokken		#/100 ml	186	6	2	0	14	18	S	P2	S
2014	DERP	4894	Coliforme Bakterien		#/100 ml	600	5	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	5195	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	10	2	0	1,5	2	O	P2	S
2014	DERP	5728	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	7	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DERP	5728	Nitrat		mg/l	5	2	1	46,6	52	52	C	C1	S
2014	DERP	6357	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.650	5	1	0	8	8	P	P2	S
2014	DERP	6357	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.650	5	1	0	8	8	P	P2	S
2014	DERP	7214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.000	5	1	0	2	2	U	O1	S
2014	DERP	7895	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.738	5	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	8524	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.800	5	2	0	2	3	P	P2	S
2014	DERP	8527	Coliforme Bakterien		#/100 ml	350	5	1	0	9	9	P	P2	S
2014	DERP	8550	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	6	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DERP	8674	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	6	1	0	15	15	U	P2	S
2014	DERP	8697	Coliforme Bakterien		#/100 ml	800	5	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	8698	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	5	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	8785	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	4	2	1	2	2	P	P2	M
2014	DERP	10274	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	8	2	0	4,5	5	P, O	P2, O1	I, S
2014	DERP	11014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	6	1	0	1	1	U	D2	S
2014	DERP	11372	Arsen		mg/l	300	1	1	0,012	0,012	0,012	C	C1	S
2014	DERP	11373	Arsen		mg/l	4.659	1	1	0,012	0,012	0,012	C	C1	L
2014	DERP	11373	Trübung		NTU	10	5	1	0,33	1,65	1,65	D	D2	S
2014	DERP	12918	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.000	4	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	14816	Aluminium	103-87 860-02-09-06	mg/l	170	2	1	0,165	0,3	0,3	U	C1	S
2014	DERP	14816	Koloniezahl bei 22 °C			170	6	1				P	P2	S
2014	DERP	16147	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.500	9	2	0	50,5	100	O, O	P2, O1	S, S
2014	DERP	16536	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	7	1	0	1	1	O	D2	S
2014	DERP	16653	Nickel		mg/l	5	3	1	0,002	0,09	0,09	D	D1	S
2014	DERP	16718	Coliforme Bakterien		#/100 ml	420	5	1	0	3	3	P	P2	S
2014	DERP	16720	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	6	1	0	34	34	U	P2	S
2014	DERP	16720	Koloniezahl bei 22 °C			100	6	1				U	P2	S
2014	DERP	16853	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	4	1	0	1	1	U	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DERP	17295	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	5	1	0	3	3	D	D2	S
2014	DERP	19279	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	150	5	3	9,67	9,67	9,72	T	T1	S
2014	DERP	19281	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.500	7	2	0	2,5	3	U	P2	I
2014	DERP	19751	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	69	69	U	P2	S
2014	DERP	19751	Koloniezahl bei 22 °C			0	6	1				U	P2	S
2014	DERP	19874	Coliforme Bakterien		#/100 ml	25	7	1	0	10	10	U	O1	S
2014	DERP	19992	Coliforme Bakterien		#/100 ml	125	6	2	0	10	19	U	O1	S
2014	DERP	19992	Trübung		NTU	60	4	1	0,55	1,1	1,1	P	P2	S
2014	DERP	20253	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	6	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DERP	20412	Nickel		mg/l	100	1	1	0,133	0,133	0,133	D	D1	S
2014	DERP	20771	Coliforme Bakterien		#/100 ml	959	4	1	0	2	2	U	O1	S
2014	DERP	20771	Enterokokken		#/100 ml	959	1	1	1	1	1	U	O1	S
2014	DERP	20913	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	14	1	0	1	1	U	D2	S
2014	DERP	20954	Coliforme Bakterien		#/100 ml	600	12	2	0	1	1	O	O1	S
2014	DERP	21931	Nitrat		mg/l	560	1	1	51	51	51	T	O1	S
2014	DERP	21931	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	560	1	1	1,02	1,02	1,02	T	O1	S
2014	DERP	24651	Uran		mg/l	150	2	2	0,013	0,013	0,014	C	O1	L
2014	DERP	24752	Clostridium perfringens		#/100 ml	700	8	1	0	1	1	C	C1	I
2014	DERP	24752	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	8	2	0	33,5	59	C	C1	I
2014	DERP	24752	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	700	8	2	0	1,5	2	C	C1	I
2014	DERP	28611	Coliforme Bakterien		#/100 ml	727	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DERP	28991	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	5	1	0	1	1	U	P2	S
2014	DERP	29551	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	8	3	0	19	66	D, S, U	D2, D2, D2	S, S, S
2014	DERP	34571	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	5	1	0	4	4	U	P2	I
2014	DESH	_0000050000000000063	Mangan		mg/l	94	1	1	0,056	0,056	0,056	T	T1	M
2014	DESH	_0000050000000000068	Mangan		mg/l	85	1	1	0,19	0,19	0,19	T	T1	M
2014	DESH	_0000050000000000070	Mangan		mg/l	105	2	1	0,06	0,12	0,12	T	T1	M
2014	DESH	_0000050000000000070	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 3984-14-3		mg/l	105	1	1	0,00014	0,00014	0,00014	C	C1	L
2014	DESH	_0000050000000000072	Mangan		mg/l	170	2	1	0,0395	0,058	0,058	T	T1	L

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DESH	_0000050000000000072	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 3984-14-3		mg/l	170	1	1	0,00024	0,00024	0,00024	C	C1	M
2014	DESH	_0000060000000000015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	118	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DESH	_0000060000000000015	Koloniezahl bei 36 °C			100	118	2				D	D2	S
2014	DESH	_0000060000000000015	Mangan		mg/l	2.500	109	14	0	0,082	0,27	T	T1	M
2014	DESH	_0000060000000000015	Koloniezahl bei 22 °C			100	118	7				D	D2	S
2014	DESH	_0000060000000000016	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		mg/l	1.500	20	1	0	0,43	0,43	T	T1	S
2014	DESH	_0000060000000000016	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA), CAS-Nr. 1066-51-9		mg/l	1.500	1	1	0,00037	0,00037	0,00037	T	O1	L
2014	DESH	_0000060000000000016	Trübung		NTU	1.500	20	5	0,525	2,4	8,8	P	P2	S
2014	DESH	_0000140000000000051	Eisen		mg/l	52	4	2	0,193	0,349	0,362	T	T1	S
2014	DESH	_0000140000000000055	Mangan		mg/l	170	9	6	0,056	0,065	0,073	T	T1	M
2014	DESH	_0000140000000000059	Eisen		mg/l	190	30	4	0	0,293	0,398	T, T	E1, T1	S, S
2014	DESH	_0000140000000000059	Mangan		mg/l	190	30	20	0,1055	0,21	0,859	E1, T1	S, S	
2014	DESH	_0000260000000000044	Eisen		mg/l	60	3	1	0,16	0,84	0,84	T	T1	L
2014	DESH	_0000260000000000044	Mangan		mg/l	60	3	1	0,035	0,054	0,054	T	O1	L
2014	DESH	_0000260000000000044	Trübung		NTU	60	3	2	1,5	3,2	4,9	T	T1	L
2014	DESH	_0000260000000000049	Mangan		mg/l	2.200	2	1	0,0345	0,067	0,067	T	O1	S
2014	DESH	_0000270000000000027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	6	3	1,5	29	45	T	T1	S
2014	DESH	_0000270000000000035	Mangan		mg/l	200	2	1	0,058	0,106	0,106	T	T1	S
2014	DESH	_0000270000000000035	Eisen		mg/l	200	2	1	0,2105	0,369	0,369	T	T1	S
2014	DESH	_0000360000000000258	Coliforme Bakterien		#/100 ml	25	9	7	1	33	201	T, T	O1, E1	S, S
2014	DESH	_0000360000000000258	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	25	8	4	1,5	6	59	T, T	O1, E1	S, S
2014	DESH	_0000360000000000258	Enterokokken		#/100 ml	25	3	2	14	70,5	127	T, T	O1, E1	S, S
2014	DESH	_0000360000000000258	Koloniezahl bei 22 °C			25	6	1				T, T	O1, E1	S, S
2014	DESH	_0000360000000000258	Koloniezahl bei 36 °C			25	6	1				T, T	O1, E1	S, S
2014	DESH	_0000360000000000258	Mangan		mg/l	25	1	1	0,492	0,492	0,492	T	O1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DESH	_0000360000000000272	Mangan		mg/l	2.410	2	1	0,054	0,061	0,061	T	T1	M
2014	DESH	_0000640000000000022	Ammonium		mg/l	1	5	4	0,69	0,74	0,81	C	O1	S
2014	DESH	_0000640000000000022	Färbung		m-1	1	4	3	0,61	0,7	0,74	C	O1	L
2014	DESH	_0000650000000000033	Färbung		m-1	864	4	1	0,25	0,56	0,56	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000034	Färbung		m-1	4.035	4	1	0,14	0,52	0,52	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000035	Koloniezahl bei 36 °C			31	5	1				P	P2	S
2014	DESH	_0000650000000000035	Mangan		mg/l	31	2	1	0,0355	0,069	0,069	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000035	Koloniezahl bei 22 °C			31	5	1				P	P2	S
2014	DESH	_0000650000000000039	Mangan		mg/l	180	2	1	0,0445	0,054	0,054	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000040	Mangan		mg/l	110	3	1	0,021	0,094	0,094	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000043	Eisen		mg/l	60	3	1	0,046	3,15	3,15	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000043	Mangan		mg/l	60	3	3	0,34	0,34	0,478	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000043	Trübung		NTU	60	4	2	3,915	11,25	15	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	66	10	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DESH	_0000650000000000044	Koloniezahl bei 22 °C			66	10	1				P	P2	S
2014	DESH	_0000650000000000044	Trübung		NTU	66	4	1	0,77	1,81	1,81	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000046	Eisen		mg/l	230	1	1	0,22	0,22	0,22	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000046	Mangan		mg/l	230	1	1	0,66	0,66	0,66	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000047	Benzo-(a)-pyren		mg/l	70	1	1	0,0000115	0,0000115	0,0000115	U	T1	M
2014	DESH	_0000650000000000049	Mangan		mg/l	121	3	1	0,013	0,085	0,085	T	T1	S
2014	DESH	_0000650000000000050	Trübung		NTU	170	4	1	0,355	7	7	T	T1	S
2014	DESH	_0000660000000000047	Trübung		NTU	30	5	1	0,14	2,07	2,07	P	P2	S
2014	DESH	_0000660000000000089	Färbung		m-1	15	4	1	0,45	0,84	0,84	P	P2	S
2014	DESH	_0000660000000000097	Trübung		NTU	265	6	2	0,85	1,25	1,3	T	T1	S
2014	DESH	_0000660000000000107	Trübung		NTU	150	4	1	1,1	1,33	1,33	T	T1	M
2014	DESH	_0000660000000000112	Mangan		mg/l	55	1	1	0,069	0,069	0,069	C	T1	M
2014	DESH	_0000660000000000117	Trübung		NTU	500	7	1	0,12	5,01	5,01	S	O1	S
2014	DESH	_0000660000000000137	Bentazon		mg/l	330	2	1	0,000135	0,00027	0,00027	C	C1	L
2014	DESH	_0000660000000000148	Trübung		NTU	100	5	1	0,14	1,38	1,38	T	O1	S
2014	DESH	_0000660000000000149	Mangan		mg/l	3.600	2	1	0,067	0,12	0,12	T	T1	S
2014	DESH	_0000660000000000153	Eisen		mg/l	330	1	1	1,57	1,57	1,57	T	T1	M
2014	DESH	_0000660000000000153	Mangan		mg/l	330	1	1	0,118	0,118	0,118	T	T1	M
2014	DESH	_0000660000000000153	Trübung		NTU	330	5	1	0,54	17,5	17,5	T	T1	M
2014	DESH	_0000660000000000163	Trübung		NTU	4	5	1	0,17	1,49	1,49	D	D2	S
2014	DESH	_0000660000000000175	Nickel		mg/l	2	1	1	0,029	0,029	0,029	D	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DESH	_0000660000000000192	Trübung		NTU	89	3	1	0,79	1,91	1,91	T	T1	M
2014	DESH	_0000660000000000192	Mangan		mg/l	89	1	1	0,14	0,14	0,14	T	T1	M
2014	DESH	_0000660000000000192	Eisen		mg/l	89	1	1	0,45	0,45	0,45	T	T1	M
2014	DESH	_0000670000000000041	Trübung		NTU	280	3	1	0,23	3,15	3,15	S	T1	M
2014	DESH	_0000670000000000041	Ammonium		mg/l	280	5	1	0,023	0,59	0,59	C	T1	L
2014	DESH	_9000100000000000262	Mangan		mg/l	3.000	1	1	0,051	0,051	0,051	T	O1	S
2014	DESH	_9000100000000000267	Enterokokken		#/100 ml	96	7	2	0	2,5	4	T, T	E1, T1	S, S
2014	DESH	_9000100000000000267	Mangan		mg/l	96	1	1	1,245	1,245	1,245	T	O1	S
2014	DESH	_9000100000000000267	Ammonium		mg/l	96	4	1	0,04	1,01	1,01	T	O1	S
2014	DESH	_9000100000000000293	Eisen		mg/l	280	2	1	0,28	0,374	0,374	D	O1	S
2014	DESH	_9000100000000000293	Mangan		mg/l	280	2	1	0,084	0,168	0,168	D	O1	S
2014	DESH	_9000100000000000293	Trübung		NTU	280	4	3	1,105	1,19	2,18	D	O1	S
2014	DESH	_9000100000000000295	Mangan		mg/l	1.100	5	2	0,026	0,154	0,249	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000298	Enterokokken		#/100 ml	1	19	4	0	5	61	P	P2	S
2014	DESH	_9000100000000000298	Koloniezahl bei 22 °C			200	18	1				T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000301	Benzo-(a)-pyren		mg/l	66	2	1	0,0000277	0,0000454	0,0000454	P	P1	M
2014	DESH	_9000100000000000301	Trübung		NTU	66	4	1	0,295	1,2	1,2	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000304	Mangan		mg/l	693	3	1	0,019	0,123	0,123	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000306	Mangan		mg/l	600	3	1	0,009	0,057	0,057	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000307	Pestizide - einzeln: Glyphosat, CAS-Nr. 1071-83-6		mg/l	100	1	1	0,0006	0,0006	0,0006	C	T1	L
2014	DESH	_9000100000000000307	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		mg/l	100	1	1	0,0006	0,0006	0,0006	C	T1	L
2014	DESH	_9000100000000000309	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	3	2	1	4,5	8	P	P2	S
2014	DESH	_9000100000000000310	Mangan		mg/l	105	2	1	0,0535	0,067	0,067	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000313	Mangan		mg/l	260	1	1	0,13	0,13	0,13	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000332	Eisen		mg/l	265	1	1	0,32	0,32	0,32	P	P1	M
2014	DESH	_9000100000000000332	Mangan		mg/l	20	1	1	0,08	0,08	0,08	P	P2	S
2014	DESH	_9000100000000000343	Mangan		mg/l	930	1	1	0,066	0,066	0,066	T	T1	M
2014	DESH	_9000100000000000344	Ammonium		mg/l	160	5	1	0,336	0,514	0,514	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000344	Coliforme Bakterien		#/100 ml	160	6	2	0	1,5	2	T	T1	S
2014	DESH	_9000100000000000345	Eisen		mg/l	60	3	2	0,29	0,315	0,34	T	T1	M
2014	DESH	_9000100000000000345	Trübung		NTU	5	4	1	0,425	18	18	D	O1	S
2014	DESH	_9000100000000000347	Mangan		mg/l	190	2	2	0,3875	0,3875	0,71	T	T1	M

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DESH	_90001000000000000367	Koloniezahl bei 22 °C			5	10	1				D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000398	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 3984-14-3		mg/l	659	1	1	0,00019	0,00019	0,00019	C	C1	L
2014	DESH	_90001000000000000399	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	11	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000399	Koloniezahl bei 36 °C			5	11	2				D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000399	Koloniezahl bei 22 °C			5	11	1				D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000400	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	7	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000404	Mangan		mg/l	370	1	1	0,11	0,11	0,11	T	T1	M
2014	DESH	_90001000000000000408	Nickel		mg/l	235	1	1	0,021	0,021	0,021	S	O1	M
2014	DESH	_90001000000000000413	Mangan		mg/l	1.340	3	1	0,029	0,084	0,084	T	T1	M
2014	DESH	_90001000000000000415	Mangan		mg/l	214	4	1	0,0165	0,28	0,28	T	T1	M
2014	DESH	_90001000000000000416	Koloniezahl bei 36 °C			5	5	1				D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000416	Koloniezahl bei 22 °C			5	5	1				D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000418	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	5	5	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000000420	Mangan		mg/l	642	3	3	0,16	0,16	0,31	T	T1	M
2014	DESH	_90001000000000000420	Koloniezahl bei 22 °C			5	5	1				D	D2	S
2014	DESH	_90001000000000001002	Trübung		NTU	700	6	1	0,74	5,2	5,2	T	T1	S
2014	DESN	510620	Koloniezahl bei 22 °C			5.054	4	4				P	P2	S
2014	DESN	510630	Coliforme Bakterien		#/100 ml	640	4	4	0	3	200	P	P2	S
2014	DESN	510670	Enterokokken		#/100 ml	1.180	1	1	0	4	4	D	D2	S
2014	DESN	510710	Arsen		mg/l	320	1	1	0,015	0,015	0,015	T	P2	S
2014	DESN	510720	Coliforme Bakterien		#/100 ml	650	4	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DESN	510730	Coliforme Bakterien		#/100 ml	190	4	1	0	31	31	T	T1	L
2014	DESN	510730	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	190	4	3	6,5	6,4	6,6	T	T1	L
2014	DESN	510780	Koloniezahl bei 22 °C			800	4	1				P	P2	S
2014	DESN	510840	Nitrat		mg/l	3.532	1	1	54	54	54	C	C1	S
2014	DESN	510910	Mangan		mg/l	4.900	1	1	0,02	0,081	0,081	T	T1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DESN	511040	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.300	4	2	0	5,5	9	P	P2	S
2014	DESN	511110	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.370	4	1	0	6	6	P	P2	S
2014	DESN	511140	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.054	4	2	0	2	2	P	P2	S
2014	DESN	520020	Mangan		mg/l	750	1	1	0,055	0,055	0,055	P	P1	S
2014	DESN	520140	Mangan		mg/l	150	1	1	0,262	0,262	0,262	T	T1	M
2014	DESN	520170	Koloniezahl bei 22 °C			2.789	4	1				D	D2	S
2014	DESN	520200	Mangan		mg/l	4.000	1	1	0,054	0,054	0,054	T	T1	S
2014	DESN	520340	Färbung		m-1	4.100	4	2	0,5	0,57	0,6	C	T1	S
2014	DESN	520420	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.700	4	1	0	2	2	P	P2	S
2014	DESN	520440	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	4	2	0	7,5	32,7	P	P2	S
2014	DESN	520450	Coliforme Bakterien		#/100 ml	440	4	1	0	2	209,8	P	D2	S
2014	DESN	520580	Uran		mg/l	1.500	1	1	0,029	0,029	0,029	T	T1	S
2014	DESN	520580	Koloniezahl bei 22 °C			1.500	4	1				C	C1	S
2014	DESN	520590	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.000	4	1	0	3	12,4	C	C2	S
2014	DESN	520620	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.500	4	1	0	7	7	C	T1	S
2014	DESN	520620	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.500	4	3	0	4	4	C	C1	S
2014	DESN	520620	Nitrat		mg/l	1.500	1	1	50,4	50,4	50,4	C	E2	S
2014	DESN	530100	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.243	4	1	0	2	86,5	T	T1	S
2014	DESN	530100	Koloniezahl bei 22 °C			2.243	4	1				T	T1	S
2014	DESN	530110	Sulfat		mg/l	5.908	1	1	110	110	110	C	C1	L
2014	DEST	15081-9	DIESDORF	Eisen	mg/l	2.910	8	1	0,011	0,296	0,296	T	T1	S
2014	DEST	15081-9	DIESDORF	Trübung	NTU	2.910	8	1	0,15	2,51	2,51	T	T1	S
2014	DEST	15081-9	DIESDORF	Mangan	mg/l	2.910	6	2	0,006	0,164	0,218	T	T1	S
2014	DEST	15082-K1	RÖSA	Calcitlösekapazität	mg/l	800	1	1	15	15	15	C	C2	M
2014	DEST	15083-K2	HARBKE	Bor	mg/l	1.845	3	1	0,518	1,129	1,129	C	C1	S
2014	DEST	15084-K11	ALLERSTEDT	Enterokokken	#/100 ml	1.314	46	2	0	3,5	6	U	P2	S
2014	DEST	15084-K11	ALLERSTEDT	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.314	46	4	0	3,5	25	U	P2	S
2014	DEST	15084-K12	BUCHA	Uran	mg/l	279	2	2	0,012	0,012	0,0123	C	C2	L
2014	DEST	15084-K14	GÖRSCHEN	Sulfat	mg/l	291	1	1	320	320	320	C	O1	L
2014	DEST	15085-K9	RHUMWIESENS	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	70	3	1	0	2	2	C	C1	S
2014	DEST	15085-K9	RHUMWIESENS	Coliforme Bakterien	#/100 ml	70	3	2	1	6	11	C	C1	S
2014	DEST	15086-K5	HOHENSEEDEN	Calcitlösekapazität	mg/l	1.030	4	1	0	12,866	12,866	U	C1	M
2014	DEST	15087-K12	HAYN	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.098	6	1	0	1	1	U	O1	S
2014	DEST	15087-K13	HAINRODE	Coliforme Bakterien	#/100 ml	311	6	1	0	201	201	P	P2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DEST	15087-K16 BLANKENHEI	Geruch			1.366	2	1				C	C1	S
2014	DEST	15087-K17 ROSPERWEND	Enterokokken		#/100 ml	262	20	2	0	19	31	S	P1	S
2014	DEST	15087-K17 ROSPERWEND	Nitrat		mg/l	262	4	4	54	54	59	C	C2	L
2014	DEST	15087-K17 ROSPERWEND	Coliforme Bakterien		#/100 ml	262	21	3	0	16	27	S	P1	S
2014	DEST	15087-K17 ROSPERWEND	Koloniezahl bei 22 °C			262	21	1				S	P1	S
2014	DEST	15087-K18 BERGA	Calcitlösekapazität		mg/l	1.587	3	2	11	13	19	T	T1	L
2014	DEST	15087-K2 UFTRUNGEN	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.602	9	5	1	2	8	T	T1	S
2014	DEST	15087-K20 UFTR/DIETE	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.386	9	1	0	9	9	T	T1	S
2014	DEST	15087-K8 ROßLA	Sulfat		mg/l	3.387	9	9	312	312	440	C	C2	L
2014	DEST	15088-K1 WÜNSCH	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.014	6	2	0	1	1	P	P2	S
2014	DEST	15088-K1 WÜNSCH	Sulfat		mg/l	2.014	1	1	260	260	260	C	C2	L
2014	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Sulfat		mg/l	1.695	1	1	253	253	253	C	C2	L
2014	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Calcitlösekapazität		mg/l	1.695	1	1	36	36	36	C	C2	L
2014	DEST	15088-K3 ESPERSTEDT	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.125	5	1	0	1	1	P	P2	S
2014	DEST	15088-K4 KLOBIKAU	Sulfat		mg/l	552	1	1	265	265	265	C	C1	L
2014	DEST	15088-K4 KLOBIKAU	Calcitlösekapazität		mg/l	552	1	1	20	20	20	T	T1	M
2014	DEST	15090-K8 ARNEBURG	Coliforme Bakterien		#/100 ml	8	11	3	0	2	38	D	D2	S
2014	DEST	15091-K2 BERKAU	Blei		mg/l	75	3	1	0,005	0,065	0,065	D	O1	S
2014	DEST	15091-K2 BERKAU	Calcitlösekapazität		mg/l	1.307	6	4	6	6,5	9	T	T1	L
2014	DETH	53200	Sulfat		mg/l	0	1	1	350			C	C1	L
2014	DETH	61001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.545	4	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DETH	61007	Trübung		NTU	504	6	1	0,26	1,29	1,29	C	D2	S
2014	DETH	61008	Sulfat		mg/l	600	1	1	356			C	O1	L
2014	DETH	61011	Sulfat		mg/l	560	3	3	375	375	384	C	O1	L
2014	DETH	61014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	297	4	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DETH	61018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	384	5	1	0	4	4	C	E1	S
2014	DETH	61030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	137	5	1	0	5	5	C	E1	S
2014	DETH	61032	Enterokokken		#/100 ml	160	2	1	28	56	56	C	E1	S
2014	DETH	61032	Clostridium perfringens		#/100 ml	160	2	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DETH	61032	Koloniezahl bei 22 °C			160	5	1				C	E1	S
2014	DETH	61034	Sulfat		mg/l	255	3	3	506	506	506	C	O1	L
2014	DETH	61038	Sulfat		mg/l	386	4	2	216	264	275	C	T1	S
2014	DETH	61038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	386	5	1	0	30	30	C	E1	S
2014	DETH	61041	Enterokokken		#/100 ml	171	3	2	2	3	3	C	E1	S
2014	DETH	61041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	171	4	1	0	1	1	C	E1	S
2014	DETH	61044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.754	4	1	0	4	4	C	E1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DETH	61045	Coliforme Bakterien		#/100 ml	265	5	1	0	6	6	C	T1	S
2014	DETH	62011	Sulfat		mg/l	3.633	1	1	292			C	C2	L
2014	DETH	63014	Clostridium perfringens		#/100 ml	0	1	1	1			D	D2	S
2014	DETH	63020	Enterokokken		#/100 ml	0	2	1	0	1	1	D	D1	S
2014	DETH	63099	Nitrat		mg/l	4	1	1	64			C	C1	M
2014	DETH	63099	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	4	1	1	1,28			C	C1	M
2014	DETH	63335	Aluminium		mg/l	0	2	1	0,2	0,4	0,4	D	O1	S
2014	DETH	63411	Eisen		mg/l	0	1	1	0,575			D	D1	S
2014	DETH	63413	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	21	21	C	C1	S
2014	DETH	63424	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	4	1	0	3	3	C	O1	S
2014	DETH	63425	Mangan		mg/l	0	2	1	0,055	0,075	0,075	C	T1	M
2014	DETH	63430	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	3	3	C	O1	S
2014	DETH	64004	Sulfat		mg/l	1.157	1	1	341			C	C1	L
2014	DETH	64007	Clostridium perfringens		#/100 ml	2.638	8	1	0	2	2	C	O1	S
2014	DETH	64011	Eisen		mg/l	306	5	1	0,012	0,3	0,3	P	O1	S
2014	DETH	64013	Eisen		mg/l	2.480	9	2	0,171	0,508	0,605	P	P2	S
2014	DETH	64013	Natrium		mg/l	70	2	1	133,6	251,1	251,1	T	T1	S
2014	DETH	65012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	2	2	D	D2	S
2014	DETH	65015	Blei		mg/l	0	2	1	0,0003	0,0124	0,0124	D	D1	S
2014	DETH	65015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DETH	65016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	1	1	D	D2	S
2014	DETH	65018	Nickel		mg/l	0	4	1	0,001	0,06	0,06	D	D1	S
2014	DETH	65019	Trübung		NTU	0	5	1	0,183	1,21	1,21	P	P2	S
2014	DETH	65021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	3	1	0	165	165	D	D1	S
2014	DETH	67015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.370	4	1	0	4	4	T	O1	S
2014	DETH	68006	Sulfat		mg/l	0	1	1	263,1			C	O1	L
2014	DETH	69009	Clostridium perfringens		#/100 ml	0	4	1	0	2	2	T	T1	S
2014	DETH	69009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DETH	69018	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	960	4	1	0	3	3	T	T1	S
2014	DETH	69018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	960	4	2	1,5	9,5	16	T	T1	S
2014	DETH	69019	Enterokokken		#/100 ml	850	1	1	4			T	T1	S
2014	DETH	69029	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	4	1	9,09	9,6	9,6	T	O1	S
2014	DETH	69031	Eisen		mg/l	0	4	1	0,015	0,871	0,871	D	D2	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DETH	69034	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	4	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DETH	69034	Enterokokken		#/100 ml	0	1	1	14			T	T1	S
2014	DETH	69034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	78	78	T	T1	S
2014	DETH	70016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.498	17	2	0	4	5	C	C1	S
2014	DETH	70026	Eisen		mg/l	3.341	10	1	0,065	0,501	0,501	P	P2	S
2014	DETH	71004	Sulfat		mg/l	2.845	1	1	253,6			C	C1	L
2014	DETH	72006	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	4	1	9,12	9,58	9,58	P	P2	M
2014	DETH	73005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	6	1	0	15	15	T	T1	S
2014	DETH	73011	Koloniezahl bei 22 °C			0	6	1				T	P2	S
2014	DETH	73030	Clostridium perfringens		#/100 ml	0	6	1	0	1	1	T	P2	S
2014	DETH	73030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	1	0	8	8	T	P2	S
2014	DETH	73057	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	9	1	0	18	18	T	P2	S
2014	DETH	73058	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	1	1	T	P2	S
2014	DETH	73060	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	5	1	0	1	1	T	P2	S
2014	DETH	73060	Enterokokken		#/100 ml	0	2	1	2	3	3	T	P2	S
2014	DETH	73062	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	4	1	0	3	3	T	P2	S
2014	DETH	73062	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	5	5	T	P2	S
2014	DETH	73068	Enterokokken		#/100 ml	0	8	1	0	1	1	T	P2	S
2014	DETH	73068	Eisen		mg/l	0	8	1	0	0,24	0,24	P	P2	S
2014	DETH	73068	Mangan		mg/l	0	8	1	0	0,316	0,316	P	P2	S
2014	DETH	73070	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	579	579	T	P2	S
2014	DETH	73076	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	10	2	0	2	2	T	P2	S
2014	DETH	74005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.881	4	1	0	0	2	C	C1	S
2014	DETH	74012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	440	4	1	0	14	14	C	C1	S
2014	DETH	74013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	535	4	1	0	2	2	C	C1	S
2014	DETH	74022	Enterokokken		#/100 ml	161	2	1	0,5	1	1	C	O1	S
2014	DETH	74037	Enterokokken		#/100 ml	160	1	1	1			C	C1	S
2014	DETH	75001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	144	5	2	0	24	29	T	T1	S
2014	DETH	75003	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	31	5	1	0	5	5	C	O1	S
2014	DETH	75003	Enterokokken		#/100 ml	31	1	1	5			C	O1	S
2014	DETH	75003	Coliforme Bakterien		#/100 ml	31	5	1	0	88	88	C	O1	S

Tab. A4.-1 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2014	DETH	75005	Clostridium perfringens		#/100 ml	0	6	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DETH	75010	Eisen		mg/l	758	2	1	0,198	0,345	0,345	T	T1	S
2014	DETH	75010	Mangan		mg/l	758	2	1	0,06	0,084	0,084	T	T1	S
2014	DETH	75010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	758	5	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DETH	75017	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.294	10	1	0	4	4	T	T1	S
2014	DETH	75017	Clostridium perfringens		#/100 ml	0	17	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DETH	75017	Färbung		m-1	2.294	18	2	0,318	0,584	0,609	C	O1	S
2014	DETH	75017	Eisen		mg/l	2.294	7	1	0,01	0,217	0,217	T	T1	S
2014	DETH	75017	Koloniezahl bei 22 °C			2.294	17	2				T	T1	S
2014	DETH	75017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.294	10	1	0	5	5	T	T1	S
2014	DETH	75018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	961	5	1	0	6	6	T	T1	S
2014	DETH	75019	Coliforme Bakterien		#/100 ml	185	5	1	0	3	3	T	T1	S
2014	DETH	75022	Coliforme Bakterien		#/100 ml	153	5	1	0	5	5	T	T1	S
2014	DETH	75023	Koloniezahl bei 22 °C			348	7	1				T	T1	S
2014	DETH	75028	Koloniezahl bei 22 °C			243	8	1				T	T1	S
2014	DETH	75028	Coliforme Bakterien		#/100 ml	243	5	2	0	11,5	13	T	T1	S
2014	DETH	75030	Eisen		mg/l	320	7	1	0,014	0,55	0,55	T	T1	S
2014	DETH	75032	Eisen		mg/l	304	2	1	0,228	0,44	0,44	T	T1	S
2014	DETH	76005	Clostridium perfringens		#/100 ml	0	13	1	0	2	2	C	C1	S
2014	DETH	76009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	1	0	3	3	C	P2	S
2014	DETH	76012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	1	1	C	T1	S
2014	DETH	76014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	1	1	T	T1	S
2014	DETH	76015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	1	0	1	1	P	T1	S
2014	DETH	76015	Trübung		NTU	0	7	1	0,55	1,2	1,2	P	P2	S
2014	DETH	77005	Sulfat		mg/l	1.121	1	1	278			C	O1	L
2014	DETH	77011	Nitrat		mg/l	65	1	1	47,5			C	C1	L
2014	DETH	77011	Ammonium		mg/l	65	4	1	0	0,51	0,51	C	O1	S
2014	DETH	77011	Trübung		NTU	65	4	1	0,285	65	65	P	D2	S
2014	DETH	77017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	251	3	1	0	4	4	P	O1	S

Tab. A4-2 | (Zeitweise) Nichteinhaltung der Grenzwerte und Anforderungen gemäß TrinkwV in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden - **Berichtsjahr 2015**

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBB	110_BOHSDORF	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle		mg/l	618	4	1	0,075	0,81	0,81	C	C1	S
2015	DEBB	1142_TEMPLIN II	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.570	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEBB	1173_BUCKOW	Eisen		mg/l	3.298	6	1	0,0145	0,23	0,23	P	P2	S
2015	DEBB	1196_GERSWALDE	Mangan		mg/l	1.962	3	1	0,016	0,144	0,144	T	T1	M
2015	DEBB	1224_KAPPE	Eisen		mg/l	184	4	1	0,085	0,266	0,266	P	P2	S
2015	DEBB	1224_KAPPE	Färbung		m-1	184	4	4	0,7	0,7	0,7	C, C	C1, C2	L, L
2015	DEBB	1224_KAPPE	Oxidierbarkeit		mg/l	184	1	1	5,79	5,79	5,79	C	C1	L
2015	DEBB	1239_KURTSCHLAG	Eisen		mg/l	304	5	1	0,019	0,373	0,373	P	P2	S
2015	DEBB	1610_ EICHHOLZ	Mangan		mg/l	130	8	3	0,0385	0,064	0,066	T	T1	L
2015	DEBB	1610_ EICHHOLZ	Mangan		mg/l	130	8	1	0,0385	0,066	0,066	T	T1	L
2015	DEBB	1621_STUEDENITZ	Coliforme Bakterien		#/100 ml	470	7	2	2	3	4	P	P1	S
2015	DEBB	1621_STUEDENITZ	Coliforme Bakterien		#/100 ml	470	7	2	2	10	18	P	P2	S
2015	DEBB	1621_STUEDENITZ	Enterokokken		#/100 ml	470	6	1	0	3	3	P	P1	S
2015	DEBB	1633_GOERIKE	Eisen		mg/l	149	6	1	0,0545	2,791	2,791	T	T1	S
2015	DEBB	1633_GOERIKE	Mangan		mg/l	149	6	1	0,015	0,244	0,244	T	T1	S
2015	DEBB	192_FRANKENDORF	Mangan		mg/l	310	5	1	0,03	0,06	0,06	T	T1	M
2015	DEBB	218_KUMMERSDORF	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.819	10	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEBB	218_KUMMERSDORF	Koloniezahl bei 36 °C			2.819	10	1				P	P2	S
2015	DEBB	25_WELLMITZ	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.900	13	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DEBB	250_MARIENTHAL	Coliforme Bakterien		#/100 ml	432	6	2	1	3	4	P	P2	S
2015	DEBB	255_SEILERSHOF	Ammonium		mg/l	741	8	1	0,08	0,74	0,74	T	T1	S
2015	DEBB	259_BURG	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.100	6	1	0	12	12	D	D2	S
2015	DEBB	269_TREPPELN	Coliforme Bakterien		#/100 ml	370	6	1	0	6	6	P	P2	S
2015	DEBB	269_TREPPELN	Eisen		mg/l	370	6	1	0,0135	0,42	0,42	T	T1	S
2015	DEBB	3_BARUTH	Mangan		mg/l	3.241	10	1	0,005	0,068	0,068	T	T1	S
2015	DEBB	367_BAEK	Mangan		mg/l	700	6	1	0,0195	0,06	0,06	T	T1	S
2015	DEBB	372_BUROW	Eisen		mg/l	104	6	1	0,115	0,32	0,32	T	T1	S
2015	DEBB	372_BUROW	Trübung		NTU	104	5	1	1	1,9	1,9	T	T1	S
2015	DEBB	374_FERBITZ	Mangan		mg/l	159	3	1	0,02	0,25	0,25	T	T1	S
2015	DEBB	375_GLOEWEN	Mangan		mg/l	1.700	8	4	0,04	0,075	0,11	T	T1	S
2015	DEBB	381_LENZEN	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.820	8	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBB	388_TANGENDORF	Trübung		NTU	376	5	1	0,33	1,4	1,4	T	T1	S
2015	DEBB	39_GRUENEBERG	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	III/33/53.1	mg/l	4.700	11	9	0,000192	0,000232	0,000565	C	C1	L
2015	DEBB	429_BRONKOW	Färbung	MDJ-V34-2472/3+17 #138367/2013	m-1	170	4	4	0,585	0,585	0,74	T	T1	L
2015	DEBB	429_BRONKOW	Trübung	MDJ-V34-2472/3+17 #138367/2013	NTU	170	4	2	1,07	1,46	1,69	T	T1	L
2015	DEBB	431_SAADOW	Calcitlösekapazität	MDJ-V34_2472/3+18#149035/2014	mg/l	103	1	1	15,3	15,3	15,3	T	T1	L
2015	DEBB	439_FALKENHAGEN	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.988	5	1	0	200	200	P	P1	S
2015	DEBB	439_FALKENHAGEN	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.988	5	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBB	443_GOLLMITZ	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.064	7	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBB	443_GOLLMITZ	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.064	7	1	0	3	3	P	P1	S
2015	DEBB	461_SCHOENERMARK	Eisen		mg/l	443	3	1	0,04	1,28	1,28	T	T1	S
2015	DEBB	464_WALLMOW	Coliforme Bakterien		#/100 ml	849	5	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBB	478_SCHOENERMARK	Mangan		mg/l	2.003	6	1	0,005	0,153	0,153	O	O1	S
2015	DEBB	483_TANTOW	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.000	6	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DEBB	488_PFAFFENDORF	Eisen		mg/l	570	6	1	0,0245	62,8	62,8	P	P2	S
2015	DEBB	488_PFAFFENDORF	Mangan		mg/l	570	6	1	0,005	5,46	5,46	P	P2	S
2015	DEBB	5_BARSDORF	Ammonium	III/33/53.1	mg/l	1.348	5	1	2,26	2,25	2,25	C	C2	L
2015	DEBB	5_BARSDORF	Ammonium	III/33/53.1	mg/l	1.348	5	4	2,26	2,32	2,74	C	C2	L
2015	DEBB	5_BARSDORF	Mangan		mg/l	1.348	5	2	0,037	0,0795	0,106	P	P2	S
2015	DEBB	5_BARSDORF	Oxidierbarkeit	III/33/53.1	mg/l	1.348	2	1	5,03	5,06	5,06	C	C2	L
2015	DEBB	501_BREDDIN	Coliforme Bakterien		#/100 ml	812	7	2	0	1,5	2	P	P2	S
2015	DEBB	60_FROEHDEN	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.184	21	3	0	6	7	P	P2	S
2015	DEBB	60_FROEHDEN	Enterokokken		#/100 ml	1.184	18	1	0	33	33	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBB	60_FROEHDEN	Koloniezahl bei 22 °C			1.184	21	1				P	P2	S
2015	DEBB	60_FROEHDEN	Koloniezahl bei 36 °C			1.184	21	1				P	P2	S
2015	DEBB	7_BREDEREICHE	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.500	2	1	1	2	2	P	P2	S
2015	DEBB	72_WELSICKENDORF	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.730	13	1	0	24	24	P	P2	S
2015	DEBB	78_KOENIGSBERG	Eisen	53.32.02-088.001	mg/l	1.800	5	1	0,022	0,342	0,342	T	T1	M
2015	DEBB	987_GOERZIG	Eisen		mg/l	790	7	2	0,068	0,422	0,484	T	T1	S
2015	DEBE	11001-01	Mangan		mg/l	450	2	1	0,15135	0,293	0,293	T	T1	M
2015	DEBE	11001-02	Färbung		m-1	1.300	7	1	0,18	2,09	2,09	D	D2	S
2015	DEBE	11005-01	Mangan		mg/l	500	4	1	0,029	0,08	0,08	C	T1	S
2015	DEBE	11005-03	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	6	1	0	130	130	U	C1	S
2015	DEBE	11005-03	Enterokokken		#/100 ml	50	5	1	0	1	1	U	C1	S
2015	DEBE	11007-01	Eisen		mg/l	50	2	1	0,46	0,91	0,91	C	T1	L
2015	DEBE	11007-01	Mangan		mg/l	50	2	1	0,1635	0,3	0,3	C	T1	L
2015	DEBE	11008-01	1,2-Dichloroethan		mg/l	50	1	1	0,3	0,3	0,3	S	C1	S
2015	DEBE	11008-01	Ammonium		mg/l	50	5	1	0,02	1,4	1,4	S	C1	S
2015	DEBE	11008-01	Benzol		mg/l	50	1	1	0,2	0,2	0,2	S	C1	S
2015	DEBE	11008-01	Eisen		mg/l	50	3	1	0,016	3	3	S	C1	S
2015	DEBE	11008-01	Mangan		mg/l	50	4	2	0,0345	0,099	0,14	S	C1	S
2015	DEBE	11008-01	Tetrachlorethen und Trichlorethen		mg/l	50	1	1	0,1	0,1	0,1	S	C1	S
2015	DEBE	11008-03	Mangan		mg/l	120	1	1	0,35	0,35	0,35	S	C1	S
2015	DEBE	11008-03	Quecksilber		mg/l	120	1	1	0,005	0,005	0,005	S	C1	S
2015	DEBE	11008-03	Trübung		NTU	120	2	1	0,68	1,05	1,05	S	C1	S
2015	DEBE	11012-03	Ammonium		mg/l	50	15	1	0,025	0,78	0,78	U	O1	S
2015	DEBE	11012-03	Eisen		mg/l	50	2	1	1,4526	2,9	2,9	U	O1	S
2015	DEBE	11012-03	Mangan		mg/l	50	2	1	0,075	0,14	0,14	U	O1	S
2015	DEBW	100001	Koloniezahl bei 22 °C			1.653	16	2				O	O1	S
2015	DEBW	115006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	589	21	2	0,2381	2,5	4	O	O1	S
2015	DEBW	116010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.500	36	11	0,3611	1,1818	2	O	O1	S
2015	DEBW	116010	Koloniezahl bei 22 °C			3.500	38	1				O	O1	S
2015	DEBW	116013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.500	9	3	1,1111	3,3333	6	O	O1	S
2015	DEBW	116029	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.104	13	1	0,0769	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	116034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	876	29	3	0,1379	1,3333	2	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	116058	Koloniezahl bei 22 °C			54	10	1				O	O1	S
2015	DEBW	117012	Mangan		mg/l	915	2	1	0,0485	0,058	0,058	O	O1	S
2015	DEBW	117026	Clostridium perfringens		#/100 ml	4.191	6	1	0,1667	1	1	C	O1	S
2015	DEBW	117031	Koloniezahl bei 22 °C			3.254	20	1				O	O1	S
2015	DEBW	117034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.840	8	1	0,125	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	117037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.110	10	1	0,3	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	117037	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	3.110	10	1	0,3	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	117048	Benzo-(a)-pyren		mg/l	2.669	8	1	0	0,0001	0,0001	O	O1	S
2015	DEBW	118009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.500	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	118012	Koloniezahl bei 36 °C			20	9	3				O	O1	S
2015	DEBW	118028	Trübung		NTU	1.783	5	1	0,324	1,05	1,05	O	O1	S
2015	DEBW	118033	Trübung		NTU	1.600	6	1	0,4167	1,3	1,3	O	O1	S
2015	DEBW	118063	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.917	10	1	0,5	5	5	O	O1	S
2015	DEBW	118065	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.428	10	2	1,6	8	11	O	O1	S
2015	DEBW	118072	Trübung		NTU	3.322	8	1	0,2526	1,2	1,2	O	O1	S
2015	DEBW	118073	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.493	33	10	0,4545	1,5	4	O	O1	S
2015	DEBW	118073	Trübung		NTU	3.493	19	1	0,3289	4	4	O	O1	S
2015	DEBW	118074	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.238	22	2	0,1364	1,5	2	O	O1	S
2015	DEBW	118083	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.575	10	1	0,1	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	118092	Trübung		NTU	200	7	1	0,3414	1,36	1,36	O	O1	S
2015	DEBW	119005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	670	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	119006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.880	4	1	1,5	6	6	O	O1	S
2015	DEBW	119010	Clostridium perfringens		#/100 ml	1.500	7	1	0,1429	1	1	C	O1	S
2015	DEBW	119043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	115	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	119046	Trübung		NTU	100	4	1	3,105	12	12	O	O1	S
2015	DEBW	119070	Coliforme Bakterien		#/100 ml	400	9	4	1	2,25	4	O	O1	S
2015	DEBW	119070	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	400	10	1	0,1	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	119071	Coliforme Bakterien		#/100 ml	250	7	3	0,4286	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	119071	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	250	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	119073	Coliforme Bakterien		#/100 ml	425	10	3	1,6	5,3333	12	O	O1	S
2015	DEBW	119073	Trübung		NTU	425	10	1	0,854	5	5	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	119076	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	6	2	1	3	4	O	O1	S
2015	DEBW	119076	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	300	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	119082	Trübung		NTU	2.000	4	1	0,4975	1,58	1,58	O	O1	S
2015	DEBW	119083	Koloniezahl bei 36 °C			735	7	1				O	O1	S
2015	DEBW	119084	Trübung		NTU	61	4	1	0,5375	1,6	1,6	O	O1	S
2015	DEBW	119086	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.230	5	1	1,6	8	8	O	O1	S
2015	DEBW	119089	Coliforme Bakterien		#/100 ml	575	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	119090	Coliforme Bakterien		#/100 ml	725	7	1	0,4286	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	119096	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	5	1	0,8	4	4	O	O1	S
2015	DEBW	119105	Coliforme Bakterien		#/100 ml	80	2	1	1,5	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	119124	Trübung		NTU	1.465	4	1	0,6575	2,11	2,11	O	O1	S
2015	DEBW	119129	Trübung		NTU	1.600	4	1	2,36	8,26	8,26	O	O1	S
2015	DEBW	119130	Trübung		NTU	3.465	4	1	0,4275	1,33	1,33	O	O1	S
2015	DEBW	119132	Koloniezahl bei 22 °C			250	3	1				O	O1	S
2015	DEBW	125025	Koloniezahl bei 36 °C			4.100	6	1				O	O1	S
2015	DEBW	125028	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.791	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	125031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	330	9	3	8,6667	26	41	O	O1	S
2015	DEBW	125031	Enterokokken		#/100 ml	330	3	2	3,6667	5,5	8	O	O1	S
2015	DEBW	125047	Trübung		NTU	1.500	4	1	0,6325	1,6	1,6	O	O1	S
2015	DEBW	125066	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	6	1	0,3333	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	125070	Trübung		NTU	420	5	1	0,342	1,1	1,1	O	O1	S
2015	DEBW	126006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.200	65	1	0,0308	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	126007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.870	36	3	0,25	3	7	O	O1	S
2015	DEBW	126007	Koloniezahl bei 22 °C			3.870	36	1				O	O1	S
2015	DEBW	126015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.969	22	1	0,0455	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	126019	Mangan		mg/l	48	1	1	0,1356	0,1356	0,1356	O	O1	S
2015	DEBW	126022	Trübung		NTU	75	4	1	0,6	1,6	1,6	O	O1	S
2015	DEBW	126023	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe		mg/l	187	1	1	0,0001	0,0001	0,0001	O	O1	S
2015	DEBW	128009	Chlorid		mg/l	571	1	1	264	264	264	O	O1	S
2015	DEBW	128010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.000	22	3	0,2727	2	3	O	O1	S
2015	DEBW	128010	Eisen		mg/l	2.000	1	1	1,819	1,819	1,819	O	O1	S
2015	DEBW	128010	Trübung		NTU	2.000	3	1	2,7467	7,5	7,5	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	128014	Trübung		NTU	760	5	1	0,558	1,63	1,63	O	O1	S
2015	DEBW	128022	Coliforme Bakterien		#/100 ml	461	27	1	0,0741	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	128022	Eisen		mg/l	461	1	1	0,268	0,268	0,268	O	O1	S
2015	DEBW	128025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	885	9	2	1	4,5	5	O	O1	S
2015	DEBW	128025	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	885	8	1	8,2988	14,6	14,6	O	O1	S
2015	DEBW	128026	Koloniezahl bei 22 °C			1.882	14	4				O	O1	S
2015	DEBW	128026	Koloniezahl bei 36 °C			1.882	14	3				O	O1	S
2015	DEBW	128027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	286	14	1	0,0714	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	128027	Koloniezahl bei 22 °C			286	14	1				O	O1	S
2015	DEBW	128034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.034	16	1	0,0625	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	128034	Trübung		NTU	1.034	10	1	0,38	1,31	1,31	O	O1	S
2015	DEBW	128035	Trübung		NTU	1.656	12	1	0,3567	1,21	1,21	O	O1	S
2015	DEBW	128036	Trübung		NTU	1.178	10	1	0,493	2,63	2,63	O	O1	S
2015	DEBW	128041	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	3.835	20	1	7,772	9,9	9,9	O	O1	S
2015	DEBW	128043	Trübung		NTU	2.575	5	1	0,396	1,28	1,28	O	O1	S
2015	DEBW	128047	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.465	17	1	0,1176	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	135003	Koloniezahl bei 36 °C			1.045	9	1				O	O1	S
2015	DEBW	135018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.328	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	136013	Arsen		mg/l	3.145	9	3	0,0101	0,0157	0,019	O	O1	S
2015	DEBW	136013	Koloniezahl bei 22 °C			3.145	9	1				O	O1	S
2015	DEBW	136016	Koloniezahl bei 22 °C			100	11	1				O	O1	S
2015	DEBW	136017	Trübung		NTU	2.400	5	1	0,654	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	136024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.500	12	1	0,0833	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	136054	Coliforme Bakterien		#/100 ml	550	9	1	0,2222	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	136071	Coliforme Bakterien		#/100 ml	550	7	1	0,4286	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	136079	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.602	25	1	0,04	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	215014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	475	1	1	1	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	215014	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	475	1	1	1	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	215017	Nitrat		mg/l	2.400	6	1	40,9333	54,5	54,5	O	O1	S
2015	DEBW	215027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.800	20	1	0,05	1	1	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	216033	Coliforme Bakterien		#/100 ml	850	11	3	2,8182	10,3333	19	O	O1	S
2015	DEBW	216033	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	850	11	2	1,9091	10,5	14	O	O1	S
2015	DEBW	216034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	850	6	2	1,5	4,5	7	O	O1	S
2015	DEBW	216034	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	850	6	1	1	6	6	O	O1	S
2015	DEBW	216035	Coliforme Bakterien		#/100 ml	820	8	1	0,125	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	216036	Coliforme Bakterien		#/100 ml	900	5	1	0,6	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	216036	Trübung		NTU	900	3	1	0,8	1,7	1,7	O	O1	S
2015	DEBW	216037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	330	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	225001	Trübung		NTU	4.500	18	1	0,2539	1,07	1,07	O	O1	S
2015	DEBW	225004	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.000	22	1	0,0909	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	225008	Eisen		mg/l	3.700	4	1	0,078	0,27	0,27	O	O1	S
2015	DEBW	225008	Koloniezahl bei 36 °C			3.700	16	1				O	O1	S
2015	DEBW	225008	Nitrat		mg/l	3.700	5	2	32,44	50,5	50,6	O	O1	S
2015	DEBW	225008	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	3.700	4	1	0,559	1,012	1,012	O	O1	S
2015	DEBW	225021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.300	32	1	0,0625	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	225023	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.900	54	9	0,2037	1,2222	2	O	O1	S
2015	DEBW	225023	Enterokokken		#/100 ml	4.900	1	1	2	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	225026	Coliforme Bakterien		#/100 ml	730	11	2	0,2727	1,5	2	O	O1	S
2015	DEBW	225026	Trübung		NTU	730	4	1	0,825	1,35	1,35	O	O1	S
2015	DEBW	225028	Coliforme Bakterien		#/100 ml	550	11	1	0,1818	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	225032	Coliforme Bakterien		#/100 ml	661	22	1	0,0909	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	225038	Koloniezahl bei 22 °C			2.035	10	1				O	O1	S
2015	DEBW	225039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.903	20	1	0,05	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	226007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	5	1	1	5	5	O	O1	S
2015	DEBW	226007	Koloniezahl bei 22 °C			100	5	1				O	O1	S
2015	DEBW	226021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	4	1	0,25	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	236029	Trübung		NTU	800	3	1	0,8467	1,4	1,4	O	O1	S
2015	DEBW	236041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	750	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	237005	Koloniezahl bei 36 °C			140	6	1				O	O1	S
2015	DEBW	237011	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.750	7	1	0,2857	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	237034	Koloniezahl bei 22 °C			178	4	1				O	O1	S
2015	DEBW	311003	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.730	51	1	0,0196	1	1	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	315027	Cadmium		mg/l	1.900	1	1	0,004	0,004	0,004	O	O1	S
2015	DEBW	315057	Arsen		mg/l	3.300	5	2	0,0114	0,0165	0,017	O	O1	S
2015	DEBW	315058	Arsen		mg/l	3.300	5	2	0,0114	0,0165	0,017	O	O1	S
2015	DEBW	315061	Coliforme Bakterien		#/100 ml	935	11	1	18,2727	201	201	O	O1	S
2015	DEBW	315061	Enterokokken		#/100 ml	935	7	1	2,1429	15	15	O	O1	S
2015	DEBW	315061	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	935	11	1	11,8182	130	130	O	O1	S
2015	DEBW	315062	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.400	14	1	3,2143	45	45	O	O1	S
2015	DEBW	315062	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.400	14	1	3,0714	43	43	O	O1	S
2015	DEBW	315063	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	580	9	3	7,1644	6,0767	8,28	O	O1	S
2015	DEBW	315067	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.300	33	3	0,2121	2,3333	3	O	O1	S
2015	DEBW	315067	Trübung		NTU	2.300	16	2	0,4536	1,313	1,446	O	O1	S
2015	DEBW	315070	Coliforme Bakterien		#/100 ml	136	12	3	0,5	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	315071	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.100	35	1	0,0286	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	315080	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.516	22	1	0,0455	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	316013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.950	9	3	1,2222	3,6667	5	O	O1	S
2015	DEBW	316020	Eisen		mg/l	500	2	1	0,1305	0,251	0,251	O	O1	S
2015	DEBW	316020	Trübung		NTU	500	2	1	0,7808	1,0417	1,0417	O	O1	S
2015	DEBW	316021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	3	2	4,3333	6,5	12	O	O1	S
2015	DEBW	316030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	165	2	1	0,5	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	316035	Coliforme Bakterien		#/100 ml	220	3	2	10,3333	15,5	27	O	O1	S
2015	DEBW	317039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.500	4	1	0,25	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	317047	Coliforme Bakterien		#/100 ml	857	4	1	0,5	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	317067	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.850	8	1	20,625	165	165	O	O1	S
2015	DEBW	317067	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.850	10	1	0,2	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	317067	Koloniezahl bei 22 °C			1.850	10	1				O	O1	S
2015	DEBW	317067	Koloniezahl bei 36 °C			1.850	10	1				O	O1	S
2015	DEBW	317082	Eisen		mg/l	52	2	1	0,1355	0,22	0,22	O	O1	S
2015	DEBW	317082	Färbung		m-1	52	2	1	0,547	0,9347	0,9347	O	O1	S
2015	DEBW	317082	Trübung		NTU	52	2	1	1,8885	3,4667	3,4667	O	O1	S
2015	DEBW	325006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.500	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	326012	Trübung		NTU	1.990	4	1	0,475	1,4	1,4	O	O1	S
2015	DEBW	326014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	620	4	1	0,75	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	326033	Coliforme Bakterien		#/100 ml	600	7	1	0,2857	2	2	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	326038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	730	2	1	2,5	5	5	O	O1	S
2015	DEBW	326039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.230	6	2	5,6667	17	32	O	O1	S
2015	DEBW	326040	Clostridium perfringens		#/100 ml	580	3	1	0,3333	1	1	C	O1	S
2015	DEBW	326042	Trübung		NTU	1.020	2	1	1,65	3,2	3,2	O	O1	S
2015	DEBW	326043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	210	9	2	7,6667	34,5	59	O	O1	S
2015	DEBW	326043	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	210	9	1	0,1111	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	327002	Eisen		mg/l	1.500	1	1	1,05	1,05	1,05	O	O1	S
2015	DEBW	327002	Färbung		m-1	1.500	1	1	1,3133	1,3133	1,3133	O	O1	S
2015	DEBW	327002	Trübung		NTU	1.500	1	1	10,59	10,59	10,59	O	O1	S
2015	DEBW	327005	Trübung		NTU	700	4	1	0,53	1,91	1,91	O	O1	S
2015	DEBW	327008	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.500	11	3	1,1818	4,3333	6	O	O1	S
2015	DEBW	327008	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	3.500	11	2	0,2727	1,5	2	O	O1	S
2015	DEBW	335040	Coliforme Bakterien		#/100 ml	689	8	3	0,625	1,6667	2	O	O1	S
2015	DEBW	335043	Koloniezahl bei 22 °C			198	8	1				O	O1	S
2015	DEBW	335052	Coliforme Bakterien		#/100 ml	420	7	1	0,4286	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	335054	Koloniezahl bei 36 °C			3.750	10	1				O	O1	S
2015	DEBW	335054	Trübung		NTU	3.750	6	1	0,5767	2,3	2,3	O	O1	S
2015	DEBW	337005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.017	21	1	0,0952	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	337013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	564	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	337017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.700	15	5	3,2667	9,8	24	O	O1	S
2015	DEBW	337022	Enterokokken		#/100 ml	1.640	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	337024	Trübung		NTU	4.100	20	1	0,4626	1,29	1,29	O	O1	S
2015	DEBW	337026	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.614	22	1	0,3636	8	8	O	O1	S
2015	DEBW	337034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	120	12	1	0,0833	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	337038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	327	4	1	1	4	4	O	O1	S
2015	DEBW	337041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	127	7	3	12	28	50	O	O1	S
2015	DEBW	337041	Trübung		NTU	127	3	1	0,9613	2,27	2,27	O	O1	S
2015	DEBW	337061	Koloniezahl bei 22 °C			3.648	27	8				O	O1	S
2015	DEBW	337061	Koloniezahl bei 36 °C			3.648	27	8				O	O1	S
2015	DEBW	337062	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	940	10	1	0,1	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	337065	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.325	12	1	0,0833	1	1	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	337077	Coliforme Bakterien		#/100 ml	603	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	337079	Trübung		NTU	607	4	1	1,6663	5,49	5,49	O	O1	S
2015	DEBW	337080	Eisen		mg/l	781	2	1	0,4075	0,81	0,81	O	O1	S
2015	DEBW	337080	Koloniezahl bei 22 °C			781	6	1				O	O1	S
2015	DEBW	337080	Trübung		NTU	781	6	1	0,903	2,315	2,315	O	O1	S
2015	DEBW	337088	Sulfat		mg/l	790	1	1	256	256	256	O	O1	S
2015	DEBW	337096	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	337104	Trübung		NTU	335	1	1	2,35	2,35	2,35	O	O1	S
2015	DEBW	337107	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.730	6	1	0,3333	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	337108	Coliforme Bakterien		#/100 ml	596	7	2	0,4286	1,5	2	O	O1	S
2015	DEBW	337113	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.377	47	7	0,2979	2	5	O	O1	S
2015	DEBW	337113	Enterokokken		#/100 ml	2.377	31	1	0,0968	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	337113	Koloniezahl bei 22 °C			2.377	47	1				O	O1	S
2015	DEBW	337113	Koloniezahl bei 36 °C			2.377	47	1				O	O1	S
2015	DEBW	337119	Trübung		NTU	575	1	1	1,61	1,61	1,61	O	O1	S
2015	DEBW	337122	Coliforme Bakterien		#/100 ml	281	7	1	0,4286	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	337123	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	120	1	1	6,48	6,48	6,48	O	O1	S
2015	DEBW	415032	Trihalogenmethane - insgesamt		mg/l	113	1	1	0,071	0,071	0,071	O	O1	S
2015	DEBW	415037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	178	5	2	1,2	3	5	O	O1	S
2015	DEBW	415037	Koloniezahl bei 22 °C			178	5	1				O	O1	S
2015	DEBW	415038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	123	6	1	0,5	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	417027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.500	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	426013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	900	9	2	0,5556	2,5	4	O	O1	S
2015	DEBW	426016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.000	6	1	0,3333	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	426016	Enterokokken		#/100 ml	4.000	5	2	0,4	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	426032	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.200	8	3	0,75	2	3	O	O1	S
2015	DEBW	426039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	647	7	3	0,5714	1,3333	2	O	O1	S
2015	DEBW	426040	Coliforme Bakterien		#/100 ml	459	4	2	46,5	93	130	O	O1	S
2015	DEBW	426040	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	459	4	1	0,25	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	435009	Koloniezahl bei 36 °C			100	4	1				O	O1	S
2015	DEBW	435014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	113	4	1	7,25	29	29	O	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBW	435014	Trübung		NTU	113	5	1	0,336	1,4	1,4	O	O1	S
2015	DEBW	435024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.600	4	1	2,25	9	9	O	O1	S
2015	DEBW	435055	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	5	2	0,6	1,5	2	O	O1	S
2015	DEBW	435055	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	50	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436007	Trübung		NTU	3.000	5	1	0,448	1,81	1,81	O	O1	S
2015	DEBW	436014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.500	5	1	0,6	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	436018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.400	5	1	0,6	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	436019	Coliforme Bakterien		#/100 ml	482	4	1	0,25	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436051	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.013	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436054	Coliforme Bakterien		#/100 ml	370	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436060	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	9	4	1,1111	2,5	4	O	O1	S
2015	DEBW	436078	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.800	8	1	0,125	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436085	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.000	10	1	0,1	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436099	Coliforme Bakterien		#/100 ml	450	7	2	0,2857	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436105	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.400	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	436110	Coliforme Bakterien		#/100 ml	470	10	1	0,2	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	436279	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	437018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.205	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2015	DEBW	437020	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.234	5	2	3,8	9,5	18	O	O1	S
2015	DEBW	437026	Coliforme Bakterien		#/100 ml	224	4	2	4	8	15	O	O1	S
2015	DEBW	437026	Enterokokken		#/100 ml	224	1	1	1	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	437047	Coliforme Bakterien		#/100 ml	817	9	2	0,2222	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	437048	Coliforme Bakterien		#/100 ml	384	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2015	DEBW	437055	Coliforme Bakterien		#/100 ml	547	4	1	0,75	3	3	O	O1	S
2015	DEBW	437060	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.652	8	2	0,375	1,5	2	O	O1	S
2015	DEBY	4000/0173/00019	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	4	1	0	6	6	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2015	DEBY	4000/0174/00014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	116	4	1	0	1	1	D	C1	S
2015	DEBY	4000/0176/00008	Nickel		mg/l	3.473	2	1	0,001	0,032	0,032	D	D1	I
2015	DEBY	4000/0176/00009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.872	22	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0176/00012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.128	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0176/00020	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4		mg/l	1.310	3	2	0	0	0	C	C1	L
2015	DEBY	4000/0176/00022	Koloniezahl bei 22 °C			2.913	4	1				P, P	P1, P2	M, M
2015	DEBY	4000/0176/00022	Koloniezahl bei 36 °C			2.913	4	1				P, P	P1, P2	M, M
2015	DEBY	4000/0176/00025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.168	8	1	0	3	3	P	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0176/00169	Coliforme Bakterien		#/100 ml	440	5	2	0	1,5	2	C	C1	S
2015	DEBY	4000/0176/00280	Selen		mg/l	3.089	6	1	0,009	0,011	0,011	C	C1	I
2015	DEBY	4000/0179/00181	Coliforme Bakterien		#/100 ml	490	12	3	0	2	9	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0179/00185	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.741	7	3	0	2	2	T	O1	S
2015	DEBY	4000/0179/00216	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.720	3	1	0	1	1	P	P1	I
2015	DEBY	4000/0180/00188	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	17	2	0	135	180	P	O1	L
2015	DEBY	4000/0180/00188	Enterokokken		#/100 ml	50	14	2	0	26,5	45	P	O1	L
2015	DEBY	4000/0180/00188	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	50	17	1	0	150	150	P	O1	L
2015	DEBY	4000/0180/00188	Koloniezahl bei 22 °C			50	17	1				P	O1	L
2015	DEBY	4000/0180/00188	Koloniezahl bei 36 °C			50	17	2				P	O1	L
2015	DEBY	4000/0182/00848	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	1	1	1	1	1	U	P2	S
2015	DEBY	4000/0182/00848	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	60	1	1	1	1	1	U	P2	S
2015	DEBY	4000/0182/00848	Trübung		NTU	60	1	1	1,28	1,28	1,28	U	P2	S
2015	DEBY	4000/0182/01078	Blei		mg/l	2.990	6	2	0	0,025	0,035	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0182/01096	Coliforme Bakterien		#/100 ml	55	3	1	0	36	36	T	E1	M
2015	DEBY	4000/0182/01096	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	55	3	1	0	12	12	T	E1	M
2015	DEBY	4000/0182/01096	Trübung		NTU	55	3	1	1	1,81	1,81	T	T1	S
2015	DEBY	4000/0182/01119	Trübung		NTU	71	3	1	1	1,41	1,41	O	P2	M
2015	DEBY	4000/0182/01538	Enterokokken		#/100 ml	84	4	1	0	1	1	O	E1	S
2015	DEBY	4000/0183/01455	Arsen		mg/l	138	1	1	0,015	0,015	0,015	T	T1	M
2015	DEBY	4000/0183/01457	Coliforme Bakterien		#/100 ml	80	4	1	0	1	1	O	O1	S
2015	DEBY	4000/0184/00080	Koloniezahl bei 22 °C			10	50	1				D	P2	S
2015	DEBY	4000/0184/00080	Koloniezahl bei 36 °C			10	50	3				D	P2	S
2015	DEBY	4000/0185/00506	Enterokokken		#/100 ml	1.801	6	1	0	25	25	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0186/00041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	4	1	0	1	1	D	D2	I
2015	DEBY	4000/0187/00923	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.725	12	1	0	1	1	C	C1	S
2015	DEBY	4000/0271/00086	Blei		mg/l	3.269	1	1	0,011	0,011	0,011	D	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00092	Organisch gebundener Kohlenstoff			1.730	1	1				O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00093	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.136	5	1	0	2	2	O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00095	Trübung		NTU	1.915	4	1	0,11	1,7	1,7	O	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0271/00266	Calcitlösekapazität		mg/l	4.697	3	1	0	7,53	7,53	O	T1	S
2015	DEBY	4000/0271/00266	Organisch gebundener Kohlenstoff			4.697	3	1				O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00276	Trübung		NTU	100	4	1	0,065	2,5	2,5	O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00282	Coliforme Bakterien		#/100 ml	85	3	1	0	1	1	O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00283	Calcitlösekapazität		mg/l	65	1	1	10,781	10,781	10,781	O	T1	S
2015	DEBY	4000/0271/00283	Coliforme Bakterien		#/100 ml	65	4	1	0	2	2	O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00283	Enterokokken		#/100 ml	65	4	1	0	13	13	O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00288	Koloniezahl bei 36 °C			3.284	4	1				O	P2	S
2015	DEBY	4000/0271/00526	Enterokokken		#/100 ml	85	4	1	0	1	1	O	P2	S
2015	DEBY	4000/0272/00012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	534	5	1	0	6	6	U, U	E1, P2	S, S
2015	DEBY	4000/0272/00528	Coliforme Bakterien		#/100 ml	758	5	1	0	12	12	U, U	E1, P2	S, S
2015	DEBY	4000/0272/00594	Coliforme Bakterien		#/100 ml	758	5	1	0	145	145	C, C, C	C1, E1, P2	S, S, S
2015	DEBY	4000/0272/00594	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	758	5	1	0	1	1	C, C, C	C1, E1, P2	S, S, S
2015	DEBY	4000/0275/00005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.621	12	2	0	1	1	P	P2	I
2015	DEBY	4000/0275/00006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	80	7	1	0	1	1	P	P2	I
2015	DEBY	4000/0275/00006	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4		mg/l	80	1	1	0	0	0	C	C1	M
2015	DEBY	4000/0275/00011	Calcitlösekapazität		mg/l	2.300	3	3	8,444	8,444	17,675	T	T1	S
2015	DEBY	4000/0275/00011	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.300	10	1	0	3	3	P	P2	I
2015	DEBY	4000/0275/00018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	348	5	2	0	9	29	P	P2	I
2015	DEBY	4000/0275/00026	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.260	19	4	0	45	165	P	P2	I
2015	DEBY	4000/0275/00033	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.553	23	1	0	9	29	P	P2	I
2015	DEBY	4000/0275/00046	Ammonium		mg/l	4.000	9	1	0,01	1,03	1,03	U	O1	I
2015	DEBY	4000/0276/11101	Coliforme Bakterien		#/100 ml	326	7	1	0	1	1	C	P2	S
2015	DEBY	4000/0276/11101	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2	7	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DEBY	4000/0276/11101	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2	7	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DEBY	4000/0276/11103	Coliforme Bakterien		#/100 ml	362	6	2	0	2,5	3	C	P2	S
2015	DEBY	4000/0276/11501	Coliforme Bakterien		#/100 ml	770	6	1	0	1	1	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/11501	Coliforme Bakterien		#/100 ml	770	6	1	0	19	19	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/11602	Coliforme Bakterien		#/100 ml	267	5	1	0	1	1	C	P2	S
2015	DEBY	4000/0276/11604	Coliforme Bakterien		#/100 ml	113	5	1	0	1	1	C	P2	S
2015	DEBY	4000/0276/11701	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.306	5	1	0	1	1	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/11703	Coliforme Bakterien		#/100 ml	173	6	1	0	4	4	C	E2	S
2015	DEBY	4000/0276/11703	Coliforme Bakterien		#/100 ml	173	6	1	0	9	9	C	E2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0276/12103	Coliforme Bakterien		#/100 ml	109	5	1	0	1	1	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/12301	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.234	5	1	0	2	2	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/12601	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	5	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DEBY	4000/0276/13001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.061	46	1	0	1	1	C	E2	S
2015	DEBY	4000/0276/13001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.061	46	1	0	2	2	C	E2	S
2015	DEBY	4000/0276/13001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.061	46	1	0	9	9	C	E2	S
2015	DEBY	4000/0276/13002	Coliforme Bakterien		#/100 ml	659	48	1	0	2	2	C	E2	S
2015	DEBY	4000/0276/13005	Ammonium		mg/l	50	4	1	0,022	1,69	1,69	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0276/13401	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	7	2	0	1,5	2	D	P2	S
2015	DEBY	4000/0276/13503	Coliforme Bakterien		#/100 ml	859	4	1	0	3	3	C	E2	S
2015	DEBY	4000/0276/13802	Coliforme Bakterien		#/100 ml	659	5	1	0	11	11	O	O1	S
2015	DEBY	4000/0276/13803	Coliforme Bakterien		#/100 ml	381	6	1	0	2	2	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/13803	Coliforme Bakterien		#/100 ml	381	6	1	0	11	11	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/14404	Coliforme Bakterien		#/100 ml	773	5	1	0	3	3	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/14802	Ammonium		mg/l	625	5	1	0,01	3,04	3,04	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0276/14802	Coliforme Bakterien		#/100 ml	625	10	2	0	1	1	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0276/14803	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	12	2	0	1	1	D, C	D2, E1	S, S
2015	DEBY	4000/0277/30563	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.156	4	1	0	21	21	O, O, O	E1, E2, O1	S, S, M
2015	DEBY	4000/0277/32177	Coliforme Bakterien		#/100 ml	585	4	1	0	25	25	S, C, T	E1, E2, O1	S, S, M
2015	DEBY	4000/0277/32177	Enterokokken		#/100 ml	585	4	1	0	1	1	S, C, T	E1, E2, O1	S, S, M
2015	DEBY	4000/0279/00003	Coliforme Bakterien		#/100 ml	718	8	2	0	16	29	T, P	T1, P2	M, S
2015	DEBY	4000/0279/00005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3	8	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DEBY	4000/0279/00006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4	9	2	0	5	9	D	D2	S
2015	DEBY	4000/0279/00024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	13	13	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0279/00024	Koloniezahl bei 22 °C			0	5	1				T	T1	M
2015	DEBY	4000/0279/00025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	354	10	1	0	12	12	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0279/00025	Koloniezahl bei 22 °C			354	10	7				T, P	T1, P2	M, S
2015	DEBY	4000/0371/00390	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4		mg/l	1.400	8	7	0	0	0	C	T1	L
2015	DEBY	4000/0372/00021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.250	8	1	0	1	2	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0372/00023	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.883	8	1	0	1	3	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0372/00031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	196	4	1	0	1	89	T	T1	S
2015	DEBY	4000/0372/00031	Enterokokken		#/100 ml	196	4	1	0	1	21	T	T1	S
2015	DEBY	4000/0372/00031	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	196	4	1	0	1	5	T	T1	S
2015	DEBY	4000/0372/00034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.272	4	1	0	1	3	O	D2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0372/00044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	964	4	1	0	1	4	O	D2	S
2015	DEBY	4000/0374/00134	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.000	4	1	0	2	2	D	D2	I
2015	DEBY	4000/0374/00135	Koloniezahl bei 36 °C			885	5	1				U	O1	I
2015	DEBY	4000/0374/00140	Koloniezahl bei 22 °C			3.914	4	1				U	P2	I
2015	DEBY	4000/0374/00152	Coliforme Bakterien		#/100 ml	278	4	1	0	1	1	D	D2	I
2015	DEBY	4000/0374/00158	Mangan		mg/l	20	2	1	0	0,256	0,256	D	D2	S
2015	DEBY	4000/0374/00176	Coliforme Bakterien		#/100 ml	248	4	1	0	5	5	O	O1	M
2015	DEBY	4000/0374/00176	Enterokokken		#/100 ml	248	4	1	0	1	1	T	D1	M
2015	DEBY	4000/0376/00001	Blei		mg/l	68	13	1	0,002	0,072	0,072	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0376/00002	Blei		mg/l	59	9	1	0,001	0,078	0,078	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0376/00003	Blei		mg/l	9	5	1	0,001	0,052	0,052	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0376/00005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	102	4	1	0	200	200	P, P	P2, E1	S, S
2015	DEBY	4000/0376/00009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	282	4	1	0	50	50	U, S	P2, E1	S, S
2015	DEBY	4000/0376/00023	Cadmium		mg/l	63	1	1	0,004	0,004	0,004	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0376/00028	Blei		mg/l	28	3	1	0,001	0,046	0,046	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0376/00039	Nickel		mg/l	15	3	1	0,005	0,022	0,022	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0376/00053	Coliforme Bakterien		#/100 ml	563	4	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0376/00053	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	563	4	1	0	1	1	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2015	DEBY	4000/0376/00053	Nickel		mg/l	2	5	1	0,002	0,031	0,031	D	D1	S
2015	DEBY	4000/0377/00013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	520	4	1	0	3	3	C	T1	I
2015	DEBY	4000/0377/00013	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	520	4	1	0	2	2	C, U	T1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0377/00015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	867	4	1	0	1	1	C, U	T1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0377/00015	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	867	4	1	0	1	1	C, U	T1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0377/00030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	605	4	1	0	24	24	C, U	T1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0377/00030	Enterokokken		#/100 ml	605	4	1	0	3	3	C, U	T1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0377/00030	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	605	4	1	0	6	6	C, U	T1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0471/04689	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.231	7	1	0	8	8	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0471/04692	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	20	6	0	8,5	11	S	O1	S
2015	DEBY	4000/0471/04692	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	70	20	2	0	6,5	9	S	T1	S
2015	DEBY	4000/0471/04702	Blei		mg/l	457	11	5	0,007	0,014	0,019	D	D1	M
2015	DEBY	4000/0471/04709	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.989	35	3	0	66	66	U	P2	S
2015	DEBY	4000/0471/04714	Trübung		NTU	800	6	1	0,175	6,92	6,92	P	P2	S

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0471/04718	Coliforme Bakterien		#/100 ml	632	11	1	0	2	2	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0471/04727	Coliforme Bakterien		#/100 ml	167	4	1	0	2	2	T	T1	S
2015	DEBY	4000/0471/04737	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.315	13	1	0	3	3	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0471/04755	Eisen		mg/l	500	2	1	0,663	1,29	1,29	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0471/04755	Mangan		mg/l	500	2	1	0,066	0,126	0,126	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0471/04755	Trübung		NTU	500	5	1	0,27	2,07	2,07	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0471/04758	Trübung		NTU	1.484	19	8	0,85	1,415	1,56	T	T1	M
2015	DEBY	4000/0471/04762	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.900	27	2	0	1	1	U	P2	S
2015	DEBY	4000/0471/04762	Trübung		NTU	1.900	6	2	0,335	5,705	7,51	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0474/01072	Coliforme Bakterien		#/100 ml	315	18	10	2,5	5	80	C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01072	Enterokokken		#/100 ml	315	17	3	0	1	3	C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01072	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	315	18	2	0	1	1	C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01075	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	870	3	2	0	0	0	C	C1	L
2015	DEBY	4000/0474/01139	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	10	3	0	2	5	C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01139	Enterokokken		#/100 ml	1	4	1	0	1	1	C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01139	Koloniezahl bei 22 °C			1	10	2				C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01142	Enterokokken		#/100 ml	250	8	2	0	1,5	2	T	E1	I
2015	DEBY	4000/0474/01142	Trübung		NTU	250	8	2	0,79	1,2	1,3	T	E1	I
2015	DEBY	4000/0474/01149	Coliforme Bakterien		#/100 ml	530	3	3	15	15	15	C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01149	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	530	3	2	1	1	1	C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01149	Koloniezahl bei 36 °C			530	3	1				C	E2	I
2015	DEBY	4000/0474/01166	Coliforme Bakterien		#/100 ml	330	19	3	0	2	80	P, P	E1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0474/01166	Enterokokken		#/100 ml	330	16	3	0	16	70	P, P	E1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0474/01166	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	330	19	2	0	2	2	P, P	E1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0474/01166	Trübung		NTU	330	8	1	0,315	1,35	1,35	P, P	E1, C1	I, S
2015	DEBY	4000/0474/01172	Coliforme Bakterien		#/100 ml	388	2	1	4,5	9	9	C	E1	I
2015	DEBY	4000/0475/33867	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.466	4	1	0	6	6	S, S, S, S	C1, E1, D2, P1	M, I, S, M
2015	DEBY	4000/0475/36736	Coliforme Bakterien		#/100 ml	716	4	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0475/36825	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.213	4	1	0	1	1	C	T1	S
2015	DEBY	4000/0475/37527	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.278	4	1	0	40	40	U	C1	S
2015	DEBY	4000/0475/37731	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.908	4	1	0	2	2	C	C1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0476/00233	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.000	10	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0476/00233	Koloniezahl bei 22 °C			3.000	10	2				P, P	P1, P2	S, S
2015	DEBY	4000/0478/00010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	610	14	3	0	4	22	C	T1	M
2015	DEBY	4000/0478/00010	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	610	14	3	0	4	22	C	T1	M
2015	DEBY	4000/0478/00025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	419	6	1	0	3	3	C	C2	M
2015	DEBY	4000/0478/00025	Enterokokken		#/100 ml	419	6	1	0	11	11	C	C2	M
2015	DEBY	4000/0478/00025	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	419	6	1	0	3	3	C	C2	M
2015	DEBY	4000/0478/00027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.240	29	18	1	2	9	C	C2	S
2015	DEBY	4000/0478/00027	Enterokokken		#/100 ml	1.240	16	2	0	2	2	C	C2	S
2015	DEBY	4000/0478/00027	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.240	29	3	0	1	3	C	C2	S
2015	DEBY	4000/0478/00028	Uran		mg/l	340	1	1	0,015	0,015	0,015	C	C2	M
2015	DEBY	4000/0478/00029	Coliforme Bakterien		#/100 ml	197	7	4	3	3	19	C	C2	L
2015	DEBY	4000/0478/00029	Enterokokken		#/100 ml	197	7	4	6	6	19	C	C2	L
2015	DEBY	4000/0478/00029	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	197	7	4	1	1	54	C	C2	L
2015	DEBY	4000/0478/00029	Koloniezahl bei 22 °C			197	7	1				C	C2	L
2015	DEBY	4000/0478/00029	Koloniezahl bei 36 °C			197	7	1				C	C2	L
2015	DEBY	4000/0478/00030	Enterokokken		#/100 ml	45	5	1	0	26	26	C	C2	M
2015	DEBY	4000/0478/00030	Koloniezahl bei 22 °C			45	5	1				C	C2	M
2015	DEBY	4000/0478/00030	Koloniezahl bei 36 °C			45	5	1				C	C2	M
2015	DEBY	4000/0479/00880	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	1.800	2	1	8,16	10,01	10,01	T	T1	M
2015	DEBY	4000/0479/01085	Calcitlösekapazität		mg/l	500	1	1	6,08	6,08	6,08	T	T1	M
2015	DEBY	4000/0572/05325	Koloniezahl bei 22 °C			1.752	6	3				O	O1	S
2015	DEBY	4000/0572/05325	Trübung		NTU	1.663	4	1	0,61	1,48	1,48	O	O1	S
2015	DEBY	4000/0575/00003	Koloniezahl bei 22 °C			3.232	4	1				P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00003	Koloniezahl bei 36 °C			3.232	4	1				D	D1	S
2015	DEBY	4000/0575/00009	Trübung		NTU	240	4	1	0	1,29	1,29	P	P1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0575/00018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	840	4	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00020	Trübung		NTU	789	4	1	0	1,56	1,56	C	T1	M
2015	DEBY	4000/0575/00021	Trübung		NTU	1.149	4	1	0	5,72	5,72	C	T1	M
2015	DEBY	4000/0575/00027	Koloniezahl bei 36 °C			1.813	4	1				P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00032	Coliforme Bakterien		#/100 ml	201	4	1	0	40	40	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00032	Trübung		NTU	201	4	1	0	11,1	11,1	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00038	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	4	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00039	Koloniezahl bei 36 °C			1.214	4	1				D	D1	S
2015	DEBY	4000/0575/00041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	121	4	2	1,5	9,5	22	C	C1	M
2015	DEBY	4000/0575/00045	Trübung		NTU	350	4	1	0	1,4	1,4	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00046	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.407	4	2	0	1	1	P	P1	S
2015	DEBY	4000/0575/00048	Trübung		NTU	1.401	4	1	0	1,77	1,77	C	T1	M
2015	DEBY	4000/0577/01207	Coliforme Bakterien		#/100 ml	856	4	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0577/01215	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.282	4	1	0	2	2	U	O1	S
2015	DEBY	4000/0674/00003	Trübung		NTU	0	4	1	0,34	1,5	1,5	D	P2	I
2015	DEBY	4000/0674/00005	Nickel		mg/l	50	1	1	0,023	0,023	0,023	D	D1	I
2015	DEBY	4000/0674/00005	Sulfat		mg/l	350	4	4	312	312	315	C	E2	L
2015	DEBY	4000/0674/00007	Trübung		NTU	0	4	1	0,21	1,6	1,6	D	E2	I
2015	DEBY	4000/0674/00011	Sulfat		mg/l	369	4	2	412	412	455	C	E2	L
2015	DEBY	4000/0674/00018	Blei		mg/l	30	1	1	0,012	0,012	0,012	D	D1	I
2015	DEBY	4000/0674/00018	Sulfat		mg/l	1.720	4	4	370	370	480	C	E2	L
2015	DEBY	4000/0674/00024	Trübung		NTU	0	4	1	0,3	1,5	1,5	D	E2	I
2015	DEBY	4000/0674/00035	Kupfer		mg/l	0	1	1	2,6	2,6	2,6	D	D1	I
2015	DEBY	4000/0674/00038	Uran		mg/l	103	4	3	0,015	0,015	0,016	C	C2	S
2015	DEBY	4000/0674/00039	Nickel		mg/l	3	4	2	0,016	0,052	0,064	D	D1	I
2015	DEBY	4000/0674/00041	Sulfat		mg/l	800	4	3	336	336	370	C	E2	L
2015	DEBY	4000/0675/00003	Sulfat		mg/l	574	2	1	210,5	320	320	O	O1	S
2015	DEBY	4000/0675/00013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	848	21	1	0	18	18	O	O1	S
2015	DEBY	4000/0675/00013	Eisen		mg/l	848	6	1	0,033	0,213	0,213	S	O1	S
2015	DEBY	4000/0675/00015	Sulfat		mg/l	2.197	1	1	298	298	298	C	O1	S
2015	DEBY	4000/0675/00021	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.169	14	3	0	10	13	S	O1	M
2015	DEBY	4000/0675/00022	Eisen		mg/l	282	2	1	0,115	0,22	0,22	D	O1	S
2015	DEBY	4000/0675/00023	Sulfat		mg/l	332	2	2	434,5	434,5	437	C	C2	L
2015	DEBY	4000/0675/00027	Sulfat		mg/l	363	1	1	357	357	357	C	O1	L
2015	DEBY	4000/0675/00027	Trübung		NTU	363	5	1	0,27	2,75	2,75	S	O1	S
2015	DEBY	4000/0675/00031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.921	7	1	0	2	2	S	O1	S
2015	DEBY	4000/0676/00494	Coliforme Bakterien		#/100 ml	880	9	3	0	7	21	T	T1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0676/00495	Koloniezahl bei 36 °C			320	7	1				D	D2	S
2015	DEBY	4000/0676/00536	Koloniezahl bei 36 °C			4.900	5	1				D	D2	S
2015	DEBY	4000/0676/00537	Koloniezahl bei 36 °C			2.600	7	1				D	D2	S
2015	DEBY	4000/0679/00003	Nickel		mg/l	3.576	5	1	0,002	0,077	0,077	D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00024	Sulfat		mg/l	1.247	1	1	419	419	419	C	O1	L
2015	DEBY	4000/0679/00036	Sulfat		mg/l	1.040	1	1	421	421	421	C	O1	L
2015	DEBY	4000/0679/00052	Sulfat		mg/l	2.150	1	1	391	391	391	C	O1	L
2015	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 22 °C			2.800	49	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 22 °C			2.800	49	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 22 °C			2.800	49	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 36 °C			2.800	49	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 36 °C			2.800	49	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00094	Koloniezahl bei 36 °C			2.800	49	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00099	Sulfat		mg/l	4.265	1	1	343	343	343	C	O1	L
2015	DEBY	4000/0679/00139	Koloniezahl bei 22 °C			1.116	5	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00139	Koloniezahl bei 36 °C			1.116	5	1				D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00150	Enterokokken		#/100 ml	2.631	50	9	0	2	19	P	P2	M
2015	DEBY	4000/0679/00150	Enterokokken		#/100 ml	2.631	50	2	0	2	19	T	E1	S
2015	DEBY	4000/0679/00158	Trübung		NTU	667	6	2	0,2	1,19	1,24	C	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00179	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.520	38	16	0	6	100	P	D2	M
2015	DEBY	4000/0679/00179	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.520	38	11	0	7	100	C	O1	M
2015	DEBY	4000/0679/00183	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.240	9	1	0	1	1	T	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00183	Trübung		NTU	2.240	8	1	0,215	1,69	1,69	D	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00184	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.187	15	4	0	3	10	P	O1	M
2015	DEBY	4000/0679/00191	Coliforme Bakterien		#/100 ml	762	6	1	0	1	1	C	E1	S
2015	DEBY	4000/0679/00222	Coliforme Bakterien		#/100 ml	914	15	1	0	3,5	6	C	O1	S
2015	DEBY	4000/0679/00222	Coliforme Bakterien		#/100 ml	914	15	1	0	3,5	6	T	E1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/0679/00222	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	914	15	1	0	1	1	C	E1	I
2015	DEBY	4000/0679/00234	Sulfat		mg/l	200	1	1	458	458	458	C	O1	L
2015	DEBY	4000/0771/00063	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4		mg/l	1.683	6	3	0	0	0	C	C1	L
2015	DEBY	4000/0773/00043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.551	5	1	0	1	1	C, C	E1, O1	M, L
2015	DEBY	4000/0776/00012	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.500	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEBY	4000/0777/00008	Coliforme Bakterien		#/100 ml	450	12	6	0,5	4,5	8	C, C, C	T1, E1, P2	S, S, S
2015	DEBY	4000/0777/00008	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	450	12	4	0	1	1	C, C, C	T1, E1, P2	S, S, S
2015	DEBY	4000/0777/00037	Coliforme Bakterien		#/100 ml	456	19	10	0,5	1	11	C	T1	M
2015	DEBY	4000/0777/00109	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	18	5	0	4	20	P, P	E1, P2	S, S
2015	DEBY	4000/0777/00231	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	6	1	0	22	22	D, D	E1, D2	I, S
2015	DEBY	4000/0777/00321	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.212	8	2	0	1	1	T	P2	S
2015	DEBY	4000/0777/00334	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.582	7	1	0	2	2	T	P2	S
2015	DEBY	4000/0780/04831	Coliforme Bakterien		#/100 ml	170	4	1	0	1	1	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/04920	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.100	4	1	0	1	1	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	4	1	0	1	1	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05095	Coliforme Bakterien		#/100 ml	179	4	1	0	3	3	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05098	Coliforme Bakterien		#/100 ml	350	4	1	0	1	1	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05107	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	4	1	0	5	5	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05110	Coliforme Bakterien		#/100 ml	120	4	1	0	1	1	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05122	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	4	2	0	2	2	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05151	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	4	2	0	1	1	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05547	Trübung		NTU	50	4	1	0	1,25	1,25	T	D2	S
2015	DEBY	4000/0780/05607	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	4	1	0	11	11	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05763	Coliforme Bakterien		#/100 ml	230	4	1	0	1	1	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05799	Coliforme Bakterien		#/100 ml	225	4	1	0	3	3	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05851	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	4	1	0	9	9	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/05938	Coliforme Bakterien		#/100 ml	115	4	3	0	2	2	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/06287	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	4	1	0	2	2	S, O	E1, P2	I, S
2015	DEBY	4000/0780/06475	Trübung		NTU	140	4	1	0	2,59	2,59	T	D2	S
2015	DEBY	4000/0780/06588	Trübung		NTU	50	4	1	0	1,06	1,06	T	D2	S
2015	DEBY	4000/1775/00005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	697	6	4	2	2	43	P	P1	M
2015	DEBY	4000/1775/00018	Coliforme Bakterien		#/100 ml	939	15	4	0	7	17	P	P2	M
2015	DEBY	4000/1775/00018	Koloniezahl bei 22 °C			939	15	2				P	P2	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEBY	4000/1775/00018	Koloniezahl bei 36 °C			939	15	1				P	P2	M
2015	DEBY	4000/1775/00024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	687	7	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEBY	4000/1775/00025	Trübung		NTU	2.600	4	1	0,06	1,3	1,3	C	C1	S
2015	DEBY	4000/1775/00026	Trübung		NTU	2.500	4	2	1,73	10,6	10,6	C	C1	S
2015	DEBY	4000/1775/00029	Koloniezahl bei 22 °C			4.211	14	1				P	P2	I
2015	DEBY	4000/1775/00029	Koloniezahl bei 36 °C			4.211	14	1				P	P2	I
2015	DEHE	_9000700000000000027	Koloniezahl bei 22 °C			1.995	3	1				P	P2	S
2015	DEHE	_9000700000000000028	Koloniezahl bei 22 °C			1.705	4	1				P	P2	S
2015	DEHE	_9000700000000000030	Calcitlösekapazität		mg/l	632	1	1	110	110	110	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	632	7	1	0	18	18	D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000033	Koloniezahl bei 36 °C			744	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000040	Koloniezahl bei 22 °C			2.162	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000041	Calcitlösekapazität		mg/l	1.321	1	1	21,8	21,8	21,8	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000042	Calcitlösekapazität		mg/l	125	1	1	10,2	10,2	10,2	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000047	Färbung		m-1	248	4	1	0,17	0,77	0,77	D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000049	Calcitlösekapazität		mg/l	2.572	1	1	14,2	14,2	14,2	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000049	Eisen		mg/l	2.572	1	1	0,22	0,22	0,22	D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000049	Trübung		NTU	2.572	4	1	0,315	2,24	2,24	D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000050	Eisen		mg/l	968	1	1	0,24	0,24	0,24	D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000050	Koloniezahl bei 22 °C			968	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000050	Trübung		NTU	968	4	1	0,795	1,34	1,51	D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000050	Trübung		NTU	968	4	1	0,795	1,51	1,51	D	O1	S
2015	DEHE	_9000700000000000051	Calcitlösekapazität		mg/l	1.344	1	1	14,8	14,8	14,8	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000052	Calcitlösekapazität		mg/l	371	1	1	11,1	11,1	11,1	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000053	Calcitlösekapazität		mg/l	1.295	1	1	20,2	20,2	20,2	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000055	Calcitlösekapazität		mg/l	3.363	1	1	5,248	5,248	5,248	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000059	Calcitlösekapazität		mg/l	579	1	1	15,458	15,458	15,458	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000063	Calcitlösekapazität		mg/l	2.404	1	1	30,6	30,6	30,6	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000063	Sulfat		mg/l	2.404	1	1	265	265	265	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000065	Calcitlösekapazität		mg/l	2.224	1	1	5,2	5,2	5,2	C	O1	L
2015	DEHE	_9000700000000000067	Calcitlösekapazität		mg/l	183	1	1	16	16	16	C	O1	L

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000068	Calcitlösekapazität		mg/l	517	1	1	17	17	17	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000069	Calcitlösekapazität		mg/l	643	1	1	27	27	27	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000075	Calcitlösekapazität		mg/l	1.116	1	1	6,34	6,34	6,34	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000076	Calcitlösekapazität		mg/l	416	1	1	6,4	6,4	6,4	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000077	Calcitlösekapazität		mg/l	1.179	1	1	10,8	10,8	10,8	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000078	Calcitlösekapazität		mg/l	1.874	1	1	17,6	17,6	17,6	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000079	Trübung		NTU	827	4	1	0,185	1,16	1,16	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000080	Calcitlösekapazität		mg/l	923	1	1	29	29	29	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000082	Calcitlösekapazität		mg/l	628	1	1	12,7	12,7	12,7	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000083	Calcitlösekapazität		mg/l	2.672	1	1	17	17	17	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000084	Calcitlösekapazität		mg/l	838	1	1	11,7	11,7	11,7	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000084	Coliforme Bakterien		#/100 ml	838	4	1	0	2	2	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000085	Calcitlösekapazität		mg/l	2.395	1	1	9,7	9,7	9,7	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000085	Koloniezahl bei 22 °C			2.395	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000085	Koloniezahl bei 22 °C			2.395	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000085	Koloniezahl bei 36 °C			2.395	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000085	Koloniezahl bei 36 °C			2.395	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000086	Koloniezahl bei 22 °C			324	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000086	Koloniezahl bei 22 °C			324	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000086	Koloniezahl bei 36 °C			324	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000086	Koloniezahl bei 36 °C			324	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000088	Calcitlösekapazität		mg/l	2.185	1	1	21,2	21,2	21,2	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000095	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.200	4	1	0	2	2	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000095	Trübung		NTU	2.200	4	1	0,27	8,73	8,73	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000102	Calcitlösekapazität		mg/l	950	1	1	8,8	8,8	8,8	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000102	Sulfat		mg/l	950	1	1	290	290	290	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000102	Trübung		NTU	950	4	1	0,26	1,13	1,13	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000103	Sulfat		mg/l	950	1	1	273	273	273	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000104	Calcitlösekapazität		mg/l	893	1	1	29,7	29,7	29,7	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000104	Trübung		NTU	893	4	1	0,345	2,48	2,48	D	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000105	Koloniezahl bei 22 °C			603	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000105	Trübung		NTU	603	4	1	0,755	6,78	6,78	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000105	Uran		mg/l	603	1	1	0,011	0,011	0,011	C	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000112	Calcitlösekapazität		mg/l	3.428	1	1	12,2	12,2	12,2	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000114	Calcitlösekapazität		mg/l	3.480	1	1	17,6	17,6	17,6	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000119	Calcitlösekapazität		mg/l	2.205	1	1	27,2	27,2	27,2	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000120	Calcitlösekapazität		mg/l	1.587	1	1	16,1	16,1	16,1	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000128	Calcitlösekapazität		mg/l	1.554	1	1	11,2	11,2	11,2	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000166	Calcitlösekapazität		mg/l	878	1	1	19	19	19	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000167	Calcitlösekapazität		mg/l	43	1	1	19	19	19	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000169	Calcitlösekapazität		mg/l	1.802	1	1	8,3	8,3	8,3	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000177	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.550	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000177	Koloniezahl bei 22 °C			3.550	5	1				D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000177	Koloniezahl bei 36 °C			3.550	5	1				D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000189	Calcitlösekapazität		mg/l	2.998	2	1	8,485	15,5	15,5	T	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000000189	Trübung		NTU	2.998	4	1	0,23	2,01	2,01	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000193	Calcitlösekapazität		mg/l	1.475	2	1	4,15	7,1	7,1	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000194	Calcitlösekapazität		mg/l	234	1	1	47,7	47,7	47,7	T	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000194	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	234	4	2	6,435	6,29	6,83	T	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000195	Coliforme Bakterien		#/100 ml	356	5	1	0	12	12	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000202	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.143	5	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000214	Calcitlösekapazität		mg/l	465	2	1	20,95	46	46	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	465	5	1	0	4	4	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000231	Koloniezahl bei 22 °C			652	5	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000233	Calcitlösekapazität		mg/l	664	1	1	25,3	25,3	25,3	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000251	Koloniezahl bei 22 °C			432	5	1				P	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000251	Koloniezahl bei 36 °C			432	5	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000260	Calcitlösekapazität		mg/l	420	1	1	12	12	12	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000262	Calcitlösekapazität		mg/l	489	1	1	57,4	57,4	57,4	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000263	Calcitlösekapazität		mg/l	420	1	1	21,5	21,5	21,5	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000264	Calcitlösekapazität		mg/l	1.721	1	1	14,9	14,9	14,9	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000265	Calcitlösekapazität		mg/l	1.486	1	1	15,3	15,3	15,3	C	O1	L

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000276	Coliforme Bakterien		#/100 ml	559	5	1	0	30	30	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000293	Trübung		NTU	1.204	4	1	0,575	1,18	1,18	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000298	Koloniezahl bei 36 °C			2.961	5	1				U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000301	Coliforme Bakterien		#/100 ml	157	5	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000304	Nickel		mg/l	366	1	1	0,03	0,03	0,03	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000305	Coliforme Bakterien		#/100 ml	486	4	1	0	1	1	T	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000306	Coliforme Bakterien		#/100 ml	470	4	1	0	3	3	T	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000307	Coliforme Bakterien		#/100 ml	195	4	1	0	4	4	P	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000307	Trübung		NTU	195	4	3	2,81	3,9	22	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000308	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.238	5	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000316	Calcitlösekapazität		mg/l	4.772	1	1	16,9	16,9	16,9	T	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000316	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.772	4	1	0	3	3	U	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000317	Coliforme Bakterien		#/100 ml	761	5	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000317	Coliforme Bakterien		#/100 ml	761	5	1	0	6	6	O	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000325	Calcitlösekapazität		mg/l	2.055	1	1	23,8	23,8	23,8	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000325	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.055	4	1	0	6	6	D	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000330	Coliforme Bakterien		#/100 ml	519	6	2	0	1,5	2	T	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000330	Trübung		NTU	519	4	1	0,26	1,18	1,18	P	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000332	Coliforme Bakterien		#/100 ml	152	4	1	0	2	2	T	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000334	Calcitlösekapazität		mg/l	885	1	1	30,1	30,1	30,1	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000337	Coliforme Bakterien		#/100 ml	552	5	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000338	Calcitlösekapazität		mg/l	330	1	1	15,2	15,2	15,2	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000338	Coliforme Bakterien		#/100 ml	330	5	2	0	1,5	2	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000340	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.786	5	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000342	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.273	4	1	0	1	1	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000343	Calcitlösekapazität		mg/l	2.012	1	1	22,9	22,9	22,9	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000343	Trübung		NTU	2.012	4	1	0,495	1,09	1,09	T	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000344	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.777	4	1	0	2	2	U	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000349	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.414	5	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000353	Trübung		NTU	1.365	4	1	0,415	1,38	1,38	D	D2	M
2015	DEHE	_90007000000000000354	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	5	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000361	Calcitlösekapazität		mg/l	1.581	1	1	43,3	43,3	43,3	T	C2	L
2015	DEHE	_90007000000000000361	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.581	5	1	0	2	2	T	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000361	Trübung		NTU	1.581	4	1	0,755	1,17	1,17	T	C2	L
2015	DEHE	_90007000000000000362	Calcitlösekapazität		mg/l	314	1	1	32,2	32,2	32,2	T	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000362	Coliforme Bakterien		#/100 ml	314	6	2	0	6	9	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000362	Trübung		NTU	314	4	4	1,99	1,99	4,4	T	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000363	Coliforme Bakterien		#/100 ml	476	5	1	0	1	1	D	D2	S

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000363	Trübung		NTU	476	4	2	1,74	2,6	2,7	T	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000364	Coliforme Bakterien		#/100 ml	790	5	1	0	6	6	U	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000369	Coliforme Bakterien		#/100 ml	439	5	1	0	1	1	U	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000370	Coliforme Bakterien		#/100 ml	847	4	2	0,5	4,5	8	U	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000370	Trübung		NTU	847	4	1	0,575	1,77	1,77	D	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000372	Coliforme Bakterien		#/100 ml	113	5	1	0	1	1	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000372	Trübung		NTU	113	4	1	0,86	1,14	1,14	D	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000374	Trübung		NTU	3.176	5	1	0,83	4,7	4,7	T	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000380	Coliforme Bakterien		#/100 ml	173	5	1	0	16	16	T, T	P2, T4	I, S
2015	DEHE	_90007000000000000380	Enterokokken		#/100 ml	173	1	1	3	3	3	T, T	P2, T2	I, S
2015	DEHE	_90007000000000000380	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	173	5	1	0	3	3	T, T	P2, T3	I, S
2015	DEHE	_90007000000000000380	Koloniezahl bei 22 °C			173	4	1				T, T	P2, T5	I, S
2015	DEHE	_90007000000000000380	Trübung		NTU	173	4	1	0,375	1,48	1,48	T, T	P2, T1	I, S
2015	DEHE	_90007000000000000381	Coliforme Bakterien		#/100 ml	97	2	1	0,5	1	1	T, T	P2, T7	I, S
2015	DEHE	_90007000000000000381	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	97	2	1	0,5	1	1	T, T	P2, T6	I, S
2015	DEHE	_90007000000000000382	Trübung		NTU	298	4	1	0,225	3,5	3,5	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000386	Coliforme Bakterien		#/100 ml	649	5	1	0	1	1	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000390	Calcitlösekapazität		mg/l	272	1	1	19,4	19,4	19,4	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000390	Trübung		NTU	272	4	1	0,565	1,62	1,62	C	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000392	Coliforme Bakterien		#/100 ml	435	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000400	Calcitlösekapazität		mg/l	1.135	1	1	44	44	44	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000402	Trübung		NTU	913	4	1	0,445	3,7	3,7	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000408	Coliforme Bakterien		#/100 ml	488	5	1	0	1	1	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000408	Coliforme Bakterien		#/100 ml	488	5	1	0	2	2	T	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000409	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.856	5	1	0	1	1	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000413	Calcitlösekapazität		mg/l	465	1	1	8,4	8,4	8,4	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000415	Calcitlösekapazität		mg/l	4.938	1	1	10	10	10	C	S1	L
2015	DEHE	_90007000000000000418	Calcitlösekapazität		mg/l	847	1	1	20,8	20,8	20,8	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000420	Koloniezahl bei 36 °C			1	5	2				D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000422	Calcitlösekapazität		mg/l	1.768	1	1	16,3	16,3	16,3	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000425	Calcitlösekapazität		mg/l	937	1	1	8,6	8,6	8,6	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000433	Trübung		NTU	2.119	4	1	0,87	1,18	1,18	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000433	Trübung		NTU	2.119	4	1	0,87	1,7	1,7	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000434	Blei		mg/l	664	1	1	0,013	0,013	0,013	D	D1	S
2015	DEHE	_90007000000000000435	Calcitlösekapazität		mg/l	999	1	1	42,7	42,7	42,7	C	T1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000439	Calcitlösekapazität		mg/l	937	1	1	36,5	36,5	36,5	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000440	Calcitlösekapazität		mg/l	686	1	1	21,1	21,1	21,1	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000442	Trübung		NTU	808	4	1	0,6	6	6	C	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000443	Trübung		NTU	92	4	1	0,45	1,1	1,1	C	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000445	Calcitlösekapazität		mg/l	379	1	1	19	19	19	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000445	Koloniezahl bei 22 °C			379	4	1				S	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000445	Koloniezahl bei 36 °C			379	4	1				S	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000446	Calcitlösekapazität		mg/l	1.695	1	1	21	21	21	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000446	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.695	4	1	0	5	5	U	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000446	Trübung		NTU	1.695	4	1	0,15	3,2	3,2	S	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000458	Calcitlösekapazität		mg/l	957	1	1	5,206	5,206	5,206	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000463	Trübung		NTU	1	4	1	0,3	3,3	3,3	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000464	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	2	1	2	4	4	U	E2	S
2015	DEHE	_90007000000000000464	Trübung		NTU	1	4	1	0,4	1,1	1,1	U	E2	S
2015	DEHE	_90007000000000000465	Calcitlösekapazität		mg/l	1.978	1	1	27,9	27,9	27,9	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000465	Trübung		NTU	1.978	4	1	0,675	1,04	1,04	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000465	Wasserstoffionenkonzentration		pH-Einheiten	1.978	4	1	6,84	6,39	7,62	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000466	Trübung		NTU	2.528	4	1	0,645	2,11	2,11	P	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000468	Calcitlösekapazität		mg/l	611	1	1	21,3	21,3	21,3	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000468	Kupfer		mg/l	611	1	1	3,905	3,905	3,905	D	D1	S
2015	DEHE	_90007000000000000468	Wasserstoffionenkonzentration		pH-Einheiten	611	4	1	6,765	6,29	7,33	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000469	Calcitlösekapazität		mg/l	2.282	1	1	11,1	11,1	11,1	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000469	Koloniezahl bei 36 °C			2.282	4	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000469	Wasserstoffionenkonzentration		pH-Einheiten	2.282	4	1	7,65	6,3	8,15	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000470	Calcitlösekapazität		mg/l	3	1	1	17,9	17,9	17,9	C	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000471	Trübung		NTU	60	4	1	0,445	1,03	1,03	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000477	Calcitlösekapazität		mg/l	359	1	1	22	22	22	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000477	Koloniezahl bei 22 °C			359	4	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000478	Calcitlösekapazität		mg/l	179	1	1	15,3	15,3	15,3	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000478	Coliforme Bakterien		#/100 ml	179	4	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000479	Calcitlösekapazität		mg/l	515	1	1	15,9	15,9	15,9	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000479	Coliforme Bakterien		#/100 ml	515	4	2	0,5	1	1	P	P2	S

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000479	Trübung		NTU	515	4	1	0,1	6,2	6,2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000480	Calcitlösekapazität		mg/l	2.630	1	1	8,6	8,6	8,6	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000480	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.630	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000481	Calcitlösekapazität		mg/l	2.560	1	1	10,1	10,1	10,1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000481	Nickel		mg/l	2.560	1	1	0,08	0,08	0,08	D	D1	S
2015	DEHE	_90007000000000000485	Calcitlösekapazität		mg/l	527	1	1	5,14	5,14	5,14	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000488	Calcitlösekapazität		mg/l	2	1	1	5,2	5,2	5,2	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000488	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2	1	1	6	6	6	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000493	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	65	1	1	0,00011	0,00011	0,00011	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000000500	Eisen		mg/l	2.397	1	1	0,6	0,6	0,6	P	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000500	Trübung		NTU	2.397	4	1	0,315	9	9	P	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000000507	Calcitlösekapazität		mg/l	1	1	1	64	64	64	T	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000511	Trübung		NTU	720	4	2	1,315	2,35	2,7	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000514	Calcitlösekapazität		mg/l	210	1	1	16,2	16,2	16,2	T	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000000514	Trübung		NTU	210	4	1	0,515	1,84	1,84	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000517	Trübung		NTU	4.488	4	1	0,26	1,18	1,18	T	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000000519	Calcitlösekapazität		mg/l	1.012	1	1	7,13	7,13	7,13	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000525	Enterokokken		#/100 ml	1.811	5	1	0	1	1	U	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000532	Calcitlösekapazität		mg/l	2.065	2	1	13,9	13,9	13,9	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000541	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.279	5	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000546	Calcitlösekapazität		mg/l	730	1	1	7	7	7	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000555	Trübung		NTU	468	5	1	0,3	3,9	3,9	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000565	Eisen		mg/l	337	2	1	0,305	0,56	0,56	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000000565	Mangan		mg/l	337	2	1	0,041	0,082	0,082	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000000565	Trübung		NTU	337	5	4	3,7	3,9	10	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000000571	Calcitlösekapazität		mg/l	1	1	1	18,9	18,9	18,9	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000593	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.032	10	3	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000593	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.032	10	1	0	1	1	P, P	P2, E1	S, S
2015	DEHE	_90007000000000000600	Calcitlösekapazität		mg/l	919	1	1	7,87	7,87	7,87	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000601	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.063	5	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000610	Calcitlösekapazität		mg/l	432	1	1	12	12	12	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000615	Trübung		NTU	200	4	1	0,35	0,5	1,1	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000616	Trübung		NTU	3.705	4	1	0,5	3,3	3,3	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000621	Calcitlösekapazität		mg/l	3.850	1	1	15,2	15,2	15,2	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000627	Coliforme Bakterien		#/100 ml	504	4	3	1,5	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000629	Calcitlösekapazität		mg/l	291	1	1	9,9	9,9	9,9	T	T1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000639	Trübung		NTU	1.105	5	1	0	1,9	1,9	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000639	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	1.100	4	1	8,18	9,66	9,66	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000653	Calcitlösekapazität		mg/l	100	1	1	32,6	32,6	32,6	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000654	Calcitlösekapazität		mg/l	109	1	1	41,5	41,5	41,5	T	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000000655	Calcitlösekapazität		mg/l	619	1	1	12,9	12,9	12,9	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000696	Calcitlösekapazität		mg/l	1.201	1	1	15	15	15	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000703	Calcitlösekapazität		mg/l	994	1	1	32,5	32,5	32,5	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000704	Calcitlösekapazität		mg/l	1.451	1	1	6,9	6,9	6,9	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000708	Trübung		NTU	688	5	1	0,23	3	3	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000000709	Coliforme Bakterien		#/100 ml	860	4	1	0	40	40	U	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000710	Coliforme Bakterien		#/100 ml	750	6	1	0	3	3	U	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000711	Calcitlösekapazität		mg/l	752	1	1	8,6	8,6	8,6	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000711	Trübung		NTU	752	4	1	0,41	26	26	P	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000712	Calcitlösekapazität		mg/l	2.198	1	1	25,9	25,9	25,9	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000713	Calcitlösekapazität		mg/l	620	1	1	27,4	27,4	27,4	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000713	Trübung		NTU	620	4	1	0,42	11,9	11,9	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000717	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.738	4	2	0,5	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000717	Trübung		NTU	1.738	4	1	0,745	1,16	1,16	O	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000719	Calcitlösekapazität		mg/l	61	1	1	12,5	12,5	12,5	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000719	Coliforme Bakterien		#/100 ml	61	4	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000720	Calcitlösekapazität		mg/l	110	1	1	7,6	7,6	7,6	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000720	Koloniezahl bei 22 °C			110	4	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000722	Calcitlösekapazität		mg/l	531	1	1	5,8	5,8	5,8	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000722	Koloniezahl bei 22 °C			531	5	1				U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000722	Koloniezahl bei 36 °C			531	5	1				U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000725	Calcitlösekapazität		mg/l	3.970	1	1	5,1	5,1	5,1	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000729	Coliforme Bakterien		#/100 ml	690	5	2	0	1,5	2	P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000730	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.715	6	1	0	2	2	U	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000733	Coliforme Bakterien		#/100 ml	230	6	1	0	2	2	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000739	Calcitlösekapazität		mg/l	1.853	1	1	23,8	23,8	23,8	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000741	Calcitlösekapazität		mg/l	1.189	1	1	7,5	7,5	7,5	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000741	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.189	4	1	0	8	8	U	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000742	Coliforme Bakterien		#/100 ml	388	5	3	3	9	18	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000742	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	388	5	2	8,82	7,94	9,51	T	T1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000743	Koloniezahl bei 22 °C			357	4	1				C	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000743	Trübung		NTU	357	4	1	0,79	3,3	3,3	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000744	Calcitlösekapazität		mg/l	1.056	1	1	33,7	33,7	33,7	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000744	Trübung		NTU	1.056	4	1	0,24	1,42	1,42	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000744	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	1.056	5	1	7,01	6,08	6,08	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000745	Calcitlösekapazität		mg/l	69	1	1	15,5	15,5	15,5	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000745	Koloniezahl bei 36 °C			69	4	1				P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000747	Calcitlösekapazität		mg/l	1.140	1	1	20,2	20,2	20,2	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000747	Koloniezahl bei 36 °C			1.140	4	1				P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000748	Calcitlösekapazität		mg/l	787	1	1	26,9	26,9	26,9	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000748	Koloniezahl bei 22 °C			787	4	1				T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000750	Coliforme Bakterien		#/100 ml	650	4	1	0	1	1	P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000751	Koloniezahl bei 36 °C			4.900	4	1				P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000753	Calcitlösekapazität		mg/l	1.363	1	1	18	18	18	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000753	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.363	6	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000754	Calcitlösekapazität		mg/l	1.100	1	1	7,84	7,84	7,84	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000754	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.100	5	1	0	3	3	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000755	Calcitlösekapazität		mg/l	1.908	1	1	7,95	7,95	7,95	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000755	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.908	5	2	0	3	5	C	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000756	Calcitlösekapazität		mg/l	415	1	1	8	8	8	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000756	Coliforme Bakterien		#/100 ml	415	4	2	1,5	16,5	30	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000756	Trübung		NTU	415	4	1	0,4	9,2	9,2	S	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000757	Calcitlösekapazität		mg/l	701	1	1	7,43	7,43	7,43	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000757	Coliforme Bakterien		#/100 ml	701	4	1	0	2	2	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000757	Uran		mg/l	701	1	1	0,014	0,014	0,014	C	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000758	Calcitlösekapazität		mg/l	950	1	1	8,18	8,18	8,18	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000758	Coliforme Bakterien		#/100 ml	950	4	2	0,5	1,5	2	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000758	Nickel		mg/l	950	1	1	0,03	0,03	0,03	D	D1	S
2015	DEHE	_90007000000000000759	Calcitlösekapazität		mg/l	630	1	1	7,92	7,92	7,92	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000759	Coliforme Bakterien		#/100 ml	630	4	1	0	3	3	P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000000761	Calcitlösekapazität		mg/l	227	1	1	8,56	8,56	8,56	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000761	Coliforme Bakterien		#/100 ml	227	4	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000761	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	227	4	1	6,96	6,4	6,4	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000762	Clostridium perfringens		#/100 ml	238	5	1	0	1	1	C	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000762	Coliforme Bakterien		#/100 ml	238	6	1	0	3	3	C	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000762	Koloniezahl bei 22 °C			238	6	1				C	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000763	Calcitlösekapazität		mg/l	1.450	1	1	9,4	9,4	9,4	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000765	Coliforme Bakterien		#/100 ml	410	6	2	0	5,5	10	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000765	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	410	5	1	8,01	6,18	6,18	C	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000766	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.310	6	4	1	3,5	17	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000766	Koloniezahl bei 36 °C			3.310	6	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000767	Coliforme Bakterien		#/100 ml	910	6	2	0	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000771	Coliforme Bakterien		#/100 ml	973	6	3	1	6	8	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000773	Calcitlösekapazität		mg/l	720	1	1	5,5	5,5	5,5	C	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000774	Sulfat		mg/l	1	1	1	307	307	307	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000776	Calcitlösekapazität		mg/l	88	1	1	8,6	8,6	8,6	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000785	Calcitlösekapazität		mg/l	140	1	1	7,1	7,1	7,1	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000785	Coliforme Bakterien		#/100 ml	140	4	1	0	1	1	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000785	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	140	5	2	7,66	5,845	6,09	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000790	Uran		mg/l	450	1	1	0,011	0,011	0,011	C	C2	L
2015	DEHE	_90007000000000000794	Calcitlösekapazität		mg/l	90	1	1	27,275	27,275	27,275	T	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000794	Uran		mg/l	90	1	1	0,012	0,012	0,012	C, C	E1, O1	L, L
2015	DEHE	_90007000000000000799	Calcitlösekapazität		mg/l	1.710	1	1	11,3	11,3	11,3	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000800	Calcitlösekapazität		mg/l	3.647	1	1	6,3	6,3	6,3	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000801	Calcitlösekapazität		mg/l	307	1	1	7,1	7,1	7,1	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000000825	Sulfat		mg/l	2.538	3	1	146	307	307	C	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000837	Calcitlösekapazität		mg/l	820	1	1	6,4	6,4	6,4	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000839	Calcitlösekapazität		mg/l	2.030	1	1	10,5	10,5	10,5	T	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000844	Calcitlösekapazität		mg/l	4.076	1	1	8,9	8,9	8,9	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000845	Calcitlösekapazität		mg/l	413	2	1	3	7,3	7,3	C	T1	S
2015	DEHE	_90007000000000000871	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.813	5	1	0	1	1	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000878	Coliforme Bakterien		#/100 ml	734	5	1	0	1	1	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000879	Calcitlösekapazität		mg/l	50	1	1	16	16	16	T	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000000879	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	4	1	0	41	41	D	D2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000000881	Koloniezahl bei 22 °C			106	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000884	Coliforme Bakterien		#/100 ml	46	4	1	0	5	5	C	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000000885	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	4	1	0	43	43	C	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000885	Koloniezahl bei 22 °C			60	4	1				D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000885	Trübung		NTU	60	4	1	0,225	1,14	1,14	D	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000951	Trübung		NTU	955	8	1	0,06	2,05	2,05	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000956	Blei		mg/l	1.504	1	1	0,016	0,016	0,016	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000000992	Färbung		m-1	1.615	4	4	0,8205	0,8205	0,846	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000000996	Coliforme Bakterien		#/100 ml	800	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000998	Calcitlösekapazität		mg/l	300	1	1	24	24	24	C	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000000998	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000998	Koloniezahl bei 36 °C			300	4	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000999	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.100	4	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000999	Koloniezahl bei 22 °C			1.100	4	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000000999	Koloniezahl bei 36 °C			1.100	4	1				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001007	Calcitlösekapazität		mg/l	4.050	1	1	11,2	11,2	11,2	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000001007	Färbung		m-1	4.050	4	1	0,01	0,9	0,9	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001008	Calcitlösekapazität		mg/l	2.150	1	1	14,5	14,5	14,5	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000001008	Färbung		m-1	2.150	4	1	0,01	0,92	0,92	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001009	Färbung		m-1	2.700	4	1	0,01	0,9	0,9	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001010	Färbung		m-1	2.700	4	1	0,01	0,94	0,94	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001011	Calcitlösekapazität		mg/l	1.120	1	1	11,9	11,9	11,9	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000001011	Färbung		m-1	1.120	4	1	0,01	1,44	1,44	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001012	Calcitlösekapazität		mg/l	756	1	1	11,2	11,2	11,2	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000001012	Färbung		m-1	756	4	1	0,01	0,9	0,9	O	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001015	Calcitlösekapazität		mg/l	3.450	1	1	34,92	34,92	34,92	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000001018	Trübung		NTU	330	4	1	0,18	1,28	1,28	P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000001020	Calcitlösekapazität		mg/l	570	1	1	9,54	9,54	9,54	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001024	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.380	7	2	0	7,5	13	P, P	P2, P2	S, S
2015	DEHE	_90007000000000001028	Eisen		mg/l	715	1	1	0,33	0,33	0,33	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001035	Calcitlösekapazität		mg/l	850	1	1	6,6	6,6	6,6	C	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000001035	Eisen		mg/l	850	1	1	0,33	0,33	0,33	O	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000001039	Koloniezahl bei 22 °C			880	4	1				P	P1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000001049	Enterokokken		#/100 ml	2.240	4	1	0	4	4	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001051	Calcitlösekapazität		mg/l	1.911	1	1	16,3	16,3	16,3	T	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001052	Calcitlösekapazität		mg/l	650	1	1	18,9	18,9	18,9	T	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001054	Calcitlösekapazität		mg/l	900	1	1	15,8	15,8	15,8	T	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001056	Eisen		mg/l	784	1	1	0,257	0,257	0,257	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001061	Calcitlösekapazität		mg/l	625	1	1	16,5	16,5	16,5	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000001102	Koloniezahl bei 22 °C			2.697	9	1				D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001111	Calcitlösekapazität		mg/l	1.016	2	1	1,2	5,3	5,3	O	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001113	Calcitlösekapazität		mg/l	1.258	1	1	5,6	5,6	5,6	O	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001115	Calcitlösekapazität		mg/l	62	1	1	13,7	13,7	13,7	O	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001116	Calcitlösekapazität		mg/l	735	1	1	5,1	5,1	5,1	O	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001125	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.244	16	1	0	5	5	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001129	Färbung		m-1	998	4	1	0,03	0,7	0,7	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001130	Coliforme Bakterien		#/100 ml	519	8	2	0	1	1	P	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000001130	Trübung		NTU	519	4	1	0	1,1	1,1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001145	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.791	12	1	0	1	1	O	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000001147	Trübung		NTU	686	4	3	2,08	2,36	3,16	P	P1	M
2015	DEHE	_90007000000000001149	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.159	15	2	0	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001149	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.159	15	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001150	Trübung		NTU	1.214	5	1	0,3	1,5	1,5	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001151	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.293	6	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001151	Koloniezahl bei 36 °C			1.293	6	1				D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001155	Trübung		NTU	667	4	1	0,255	1,2	1,2	C	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001158	Coliforme Bakterien		#/100 ml	647	12	1	0	6	6	P	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000001160	Coliforme Bakterien		#/100 ml	166	5	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001161	Coliforme Bakterien		#/100 ml	90	5	1	0	3	3	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001161	Trübung		NTU	90	4	1	0,92	2,13	2,13	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001162	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.803	12	2	0	1,5	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001166	Coliforme Bakterien		#/100 ml	226	5	1	0	4	4	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001167	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.105	11	3	0	11	15	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001167	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.105	11	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001169	Coliforme Bakterien		#/100 ml	561	5	1	0	6	6	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001180	Calcitlösekapazität		mg/l	418	1	1	10,9	10,9	10,9	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001181	Calcitlösekapazität		mg/l	964	1	1	11,3	11,3	11,3	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001192	Trübung		NTU	660	4	1	0,795	1,22	1,22	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001193	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.910	5	1	0	3	3	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000001194	Coliforme Bakterien		#/100 ml	215	7	2	2	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001194	Coliforme Bakterien		#/100 ml	215	7	2	2	10	13	O	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000001195	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.306	5	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001217	Trübung		NTU	1.000	4	1	0,31	1,32	1,32	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001219	Calcitlösekapazität		mg/l	100	1	1	6,2	6,2	6,2	O	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001221	Koloniezahl bei 22 °C			700	7	3				P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001228	Calcitlösekapazität		mg/l	1.250	1	1	12,1	12,1	12,1	T	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001231	Calcitlösekapazität		mg/l	1.212	2	2	8,15	8,15	10,3	T, T	O1, T	M, M
2015	DEHE	_90007000000000001234	Calcitlösekapazität		mg/l	720	1	1	15,7	15,7	15,7	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001234	Coliforme Bakterien		#/100 ml	720	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001235	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	4	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001236	Calcitlösekapazität		mg/l	380	1	1	10,6	10,6	10,6	C	T1	L
2015	DEHE	_90007000000000001236	Nitrat		mg/l	380	4	1	37,55	55,4	55,4	S	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000001238	Coliforme Bakterien		#/100 ml	600	6	3	0,5	2	12	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001239	Trübung		NTU	970	5	1	0,59	1,85	1,85	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001240	Calcitlösekapazität		mg/l	590	1	1	7,5	7,5	7,5	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001273	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.675	4	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000001301	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.155	4	1	0	1	1	O	O1	I
2015	DEHE	_90007000000000001307	Calcitlösekapazität		mg/l	563	1	1	16,2	16,2	16,2	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001311	Calcitlösekapazität		mg/l	91	1	1	7,7	7,7	7,7	C	C1	L
2015	DEHE	_90007000000000001313	Calcitlösekapazität		mg/l	299	1	1	8,1	8,1	8,1	C	C1	L
2015	DEHE	_90007000000000001315	Calcitlösekapazität		mg/l	594	1	1	14,9	14,9	14,9	C	C1	L
2015	DEHE	_90007000000000001322	Calcitlösekapazität		mg/l	183	1	1	7,2	7,2	7,2	C	C1	L
2015	DEHE	_90007000000000001323	Coliforme Bakterien		#/100 ml	118	3	1	12	12	12	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001323	Natrium		mg/l	118	1	1	365	365	365	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001327	Calcitlösekapazität		mg/l	380	1	1	6	6	6	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001327	Coliforme Bakterien		#/100 ml	380	2	1	5	5	5	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001332	Calcitlösekapazität		mg/l	477	1	1	12,8	12,8	12,8	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001336	Calcitlösekapazität		mg/l	642	1	1	71,3	71,3	71,3	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001336	Trübung		NTU	642	4	1	0,185	2,6	2,6	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001336	Wasserstoffionenkonzentration		pH-Einheiten	642	6	1	6,89	6,47	6,47	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001337	Calcitlösekapazität		mg/l	832	1	1	25,9	25,9	25,9	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001337	Trübung		NTU	832	4	1	0,845	1,3	1,3	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001338	Calcitlösekapazität		mg/l	330	1	1	9,9	9,9	9,9	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001339	Calcitlösekapazität		mg/l	539	1	1	21,5	21,5	21,5	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001340	Trübung		NTU	464	4	1	0,72	2,7	2,7	C	C1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000001340	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	464	6	1	7,86	6,46	6,46	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001341	Calcitlösekapazität		mg/l	113	1	1	12,2	12,2	12,2	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001342	Coliforme Bakterien		#/100 ml	529	2	1	6	6	6	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001342	Enterokokken		#/100 ml	529	1	1	1	1	1	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001343	Calcitlösekapazität		mg/l	257	1	1	6,4	6,4	6,4	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001347	Calcitlösekapazität		mg/l	151	1	1	11,7	11,7	11,7	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001347	Coliforme Bakterien		#/100 ml	151	2	2	2,5	2,5	10	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001348	Calcitlösekapazität		mg/l	188	1	1	9,4	9,4	9,4	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001348	Coliforme Bakterien		#/100 ml	188	2	1	2	2	2	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001349	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.481	2	1	2	2	2	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001350	Calcitlösekapazität		mg/l	793	1	1	5,9	5,9	5,9	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001352	Calcitlösekapazität		mg/l	551	1	1	11,2	11,2	11,2	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001353	Calcitlösekapazität		mg/l	377	1	1	9,9	9,9	9,9	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001353	Trübung		NTU	377	4	2	1,79	1,79	1,79	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001354	Trübung		NTU	78	2	1	3,4	3,4	3,4	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001355	Coliforme Bakterien		#/100 ml	174	2	1	1	1	1	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001355	Trübung		NTU	174	2	1	1,69	1,69	1,69	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001356	Calcitlösekapazität		mg/l	2.092	1	1	10,6	10,6	10,6	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001364	Calcitlösekapazität		mg/l	1.598	1	1	5,9	5,9	5,9	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001365	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.172	2	1	1	1	1	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001365	Trübung		NTU	1.172	1	1	2,8	2,8	2,8	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001365	Trübung		NTU	1.172	1	1	4,8	4,8	4,8	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001366	Calcitlösekapazität		mg/l	39	1	1	15	15	15	C	C1	L
2015	DEHE	_90007000000000001373	Calcitlösekapazität		mg/l	905	1	1	7	7	7	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001374	Calcitlösekapazität		mg/l	393	1	1	5,3	5,3	5,3	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001375	Calcitlösekapazität		mg/l	1.018	1	1	11,1	11,1	11,1	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001376	Calcitlösekapazität		mg/l	543	1	1	12,5	12,5	12,5	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001377	Eisen		mg/l	473	1	1	0,89	0,89	0,89	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001377	Trübung		NTU	473	1	1	7,1	7,1	7,1	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001385	Calcitlösekapazität		mg/l	1.440	1	1	8,4	8,4	8,4	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001385	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	1.440	1	1	6,38	6,38	6,38	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001387	Calcitlösekapazität		mg/l	814	1	1	9,6	9,6	9,6	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001390	Calcitlösekapazität		mg/l	180	1	1	76,7	76,7	76,7	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001390	Koloniezahl bei 22 °C			180	2	1				C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001390	Koloniezahl bei 36 °C			180	2	1				C	C1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000001392	Mangan		mg/l	157	1	1	0,06	0,06	0,06	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001393	Coliforme Bakterien		#/100 ml	444	2	1	3	3	3	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001394	Koloniezahl bei 22 °C			4.782	2	1				C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001394	Koloniezahl bei 36 °C			4.782	2	1				C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001395	Calcitlösekapazität		mg/l	127	1	1	11,8	11,8	11,8	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001395	Coliforme Bakterien		#/100 ml	127	2	1	5	5	5	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001395	Koloniezahl bei 36 °C			127	2	1				C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001395	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	127	5	1	6,14	6,14	6,14	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001396	Wasserstoffionenkonzen tration		pH-Einheiten	388	4	1	6,26	6,26	6,26	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001398	Calcitlösekapazität		mg/l	464	1	1	25,7	25,7	25,7	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001398	Coliforme Bakterien		#/100 ml	464	4	1	2	2	2	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001400	Calcitlösekapazität		mg/l	718	1	1	9,2	9,2	9,2	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001401	Calcitlösekapazität		mg/l	493	1	1	7,3	7,3	7,3	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001402	Calcitlösekapazität		mg/l	609	1	1	16,9	16,9	16,9	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001405	Färbung		m-1	932	1	1	0,61	0,61	0,61	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001407	Calcitlösekapazität		mg/l	2.404	1	1	16	16	16	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001407	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.404	4	1	1	1	1	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001410	Coliforme Bakterien		#/100 ml	623	4	1	2	2	2	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001410	Koloniezahl bei 22 °C			623	2	1				C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001417	Calcitlösekapazität		mg/l	610	1	1	8,6	8,6	8,6	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001417	Coliforme Bakterien		#/100 ml	610	2	1	34	34	34	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001417	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	610	2	1	10	10	10	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001417	Koloniezahl bei 22 °C			610	1	1				C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001418	Calcitlösekapazität		mg/l	235	1	1	11,7	11,7	11,7	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001418	Coliforme Bakterien		#/100 ml	235	2	1	2	2	2	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001421	Calcitlösekapazität		mg/l	240	1	1	11,7	11,7	11,7	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001421	Coliforme Bakterien		#/100 ml	240	4	1	2	2	2	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001422	Calcitlösekapazität		mg/l	961	1	1	10,9	10,9	10,9	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001423	Calcitlösekapazität		mg/l	456	1	1	8,5	8,5	8,5	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001426	Coliforme Bakterien		#/100 ml	157	2	1	1	1	1	C	C1	S
2015	DEHE	_90007000000000001433	Trübung		NTU	1.828	4	1	0,35	1,3	1,3	P	P1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEHE	_90007000000000001440	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.923	4	2	0,5	1	1	O	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001457	Calcitlösekapazität		mg/l	2.014	1	1	6	6	6	C	C1	L
2015	DEHE	_90007000000000001459	Calcitlösekapazität		mg/l	1.694	1	1	9,5	9,5	9,5	C	C1	M
2015	DEHE	_90007000000000001462	Calcitlösekapazität		mg/l	677	1	1	21,8	21,8	21,8	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001487	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.000	3	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001567	Calcitlösekapazität		mg/l	131	1	1	7,2	7,2	7,2	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000001588	Nickel		mg/l	1.466	2	1	0,02459	0,04418	0,04418	U	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000001590	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.909	8	2	0	1	1	T	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001590	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.909	8	1	0	1	1	P	P2	I
2015	DEHE	_90007000000000001592	Coliforme Bakterien		#/100 ml	391	5	1	0	12	12	T	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001594	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.273	7	1	0	1	1	O	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001594	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.273	7	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001596	Coliforme Bakterien		#/100 ml	571	6	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001601	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.052	3	2	2	5,5	9	T	P2	L
2015	DEHE	_90007000000000001607	Calcitlösekapazität		mg/l	106	1	1	10,6	10,6	10,6	T	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001609	Calcitlösekapazität		mg/l	289	1	1	13,8	13,8	13,8	T	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001610	Coliforme Bakterien		#/100 ml	977	4	1	0	3	3	T	P2	M
2015	DEHE	_90007000000000001611	Koloniezahl bei 22 °C			897	5	2				P	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001611	Koloniezahl bei 36 °C			897	5	1				P	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001611	Trübung		NTU	897	4	1	0,745	1,06	1,06	P	O1	M
2015	DEHE	_90007000000000001623	Calcitlösekapazität		mg/l	738	2	1	7,85	11,5	11,5	T	P1	S
2015	DEHE	_90007000000000001628	Calcitlösekapazität		mg/l	1	1	1	13,5	13,5	13,5	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001628	Trübung		NTU	1	4	1	0,805	3,9	3,9	T	O1	S
2015	DEHE	_90007000000000001630	Eisen		mg/l	1	3	1	0,089	0,21	0,21	D	D2	S
2015	DEHE	_90007000000000001630	Trübung		NTU	1	1	1	1,2	1,2	1,2	P	P2	S
2015	DEHE	_90007000000000001631	Calcitlösekapazität		mg/l	1.900	1	1	11,7	11,7	11,7	T	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001631	Calcitlösekapazität		mg/l	1.900	1	1	13	13	13	C	O1	L
2015	DEHE	_90007000000000001655	Calcitlösekapazität		mg/l	1.862	1	1	17,5	17,5	17,5	T	T1	M
2015	DEHE	_90007000000000001657	Trübung		NTU	1	4	1	0,19	1,92	1,92	U	D2	S
2015	DEMV	_90003000000000000023	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.823	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000025	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.537	8	1	0	4	4	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000028	Mangan		mg/l	1.748	9	1	0,005	0,07	0,07	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000028	Trübung		NTU	1.748	9	1	0,1	1,3	1,3	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000032	Eisen		mg/l	113	4	1	0,04	1,7	1,7	T	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000032	Trübung		NTU	113	6	2	0,535	2	2,6	T	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000034	Eisen		mg/l	1.591	14	4	0,05	0,45	0,51	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000034	Mangan		mg/l	1.591	13	6	0,005	0,13	0,26	P	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEMV	_90003000000000000034	Trübung		NTU	1.591	17	5	0,46	2,1	8,3	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000036	Eisen		mg/l	650	13	4	0,1	1,33	2,62	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000036	Mangan		mg/l	650	13	2	0	0,185	0,27	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000036	Trübung		NTU	650	14	4	0,485	7,75	22,9	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000042	Eisen		mg/l	2.329	19	9	0,07	0,58	1,71	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000042	Mangan		mg/l	2.329	21	5	0,011	0,11	0,15	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000042	Trübung		NTU	2.329	20	9	0,33	4,1	8,9	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000043	Coliforme Bakterien		#/100 ml	679	16	5	0	1	3	U	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000043	Koloniezahl bei 22 °C			679	16	1				U	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000043	Koloniezahl bei 36 °C			679	16	4				U	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000044	Eisen		mg/l	3.349	16	2	0	0,585	0,62	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000044	Trübung		NTU	3.349	17	2	0,14	2,555	2,91	P	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000051	Ammonium		mg/l	414	7	3	0,48	0,54	0,57	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000051	Mangan		mg/l	414	10	10	0,085	0,085	0,11	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000052	Coliforme Bakterien		#/100 ml	373	14	4	0	4	6	U	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000052	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	373	15	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000056	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	17	3	0	2	35	C	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000056	Enterokokken		#/100 ml	150	14	1	0	42	42	C	O1	S
2015	DEMV	_90003000000000000085	Eisen		mg/l	267	6	1	0,0255	0,3	0,3	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000093	Mangan		mg/l	2.126	14	1	0,005	0,07	0,07	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000107	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.014	3	1	0	2	2	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000111	Eisen		mg/l	774	1	1	0,44	0,44	0,44	C	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000111	Trübung		NTU	774	2	2	1,665	1,665	1,8	C	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000139	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.153	5	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000146	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl		mg/l	830	1	1	0,00034	0,00034	0,00034	C	O1	L

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEMV	_9000300000000000147	Koloniezahl bei 36 °C			778	10	1				P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000149	Koloniezahl bei 22 °C			560	9	1				P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000164	Eisen		mg/l	928	8	1	0,67	0,67	1,31	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000164	Trübung		NTU	928	8	1	0,45	7,19	7,46	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000165	Ammonium		mg/l	335	7	1	0,1	0,68	0,68	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000165	Coliforme Bakterien		#/100 ml	335	7	2	1	1	1	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000168	Trübung		NTU	2.763	7	1	0,18	3,08	3,08	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000170	Trübung		NTU	540	4	1	0,25	19,1	19,1	P	P2	M
2015	DEMV	_9000300000000000171	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.381	7	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000171	Trübung		NTU	1.381	7	1	0,64	1,68	1,68	P	P2	M
2015	DEMV	_9000300000000000172	Coliforme Bakterien		#/100 ml	525	6	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000172	Trübung		NTU	525	6	1	0,58	7,25	7,25	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000176	Mangan		mg/l	40	1	1	0,23	0,23	0,23	C	O1	L
2015	DEMV	_9000300000000000176	Trübung		NTU	40	2	1	1,32	1,9	1,9	C	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000185	Mangan		mg/l	1.255	5	1	0,01	0,134	0,134	C	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000191	Koloniezahl bei 36 °C			4.817	7	1				D	D2	S
2015	DEMV	_9000300000000000191	Koloniezahl bei 36 °C			4.817	7	1				D	D2	S
2015	DEMV	_9000300000000000191	Nitrat		mg/l	4.817	5	2	42,5	63,4	64,2	C, C	C2, C2	M, S
2015	DEMV	_9000300000000000194	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.506	25	7	0	1	50	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEMV	_90003000000000000194	Enterokokken		#/100 ml	1.506	25	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000194	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.506	25	1	0	7	7	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000202	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.622	11	3	0	1	1	T, E1	T, P2	S, S
2015	DEMV	_90003000000000000218	Coliforme Bakterien		#/100 ml	202	5	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000218	Eisen		mg/l	1.429	16	2	0,02	0,23	0,23	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000223	Mangan		mg/l	1.190	5	1	0,05	0,28	0,28	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000227	Koloniezahl bei 36 °C			556	11	1				T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000240	Coliforme Bakterien		#/100 ml	246	8	1	0	2	2	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000241	Coliforme Bakterien		#/100 ml	77	6	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000252	Coliforme Bakterien		#/100 ml	667	9	2	1	1	2	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000252	Coliforme Bakterien		#/100 ml	667	9	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000268	Mangan		mg/l	1.860	15	1	0,005	0,079	0,094	T	T1	M
2015	DEMV	_90003000000000000268	Mangan		mg/l	1.860	15	1	0,005	0,079	0,094	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000268	Mangan		mg/l	1.860	15	1	0,005	0,079	0,094	T	O1	M
2015	DEMV	_90003000000000000273	Ammonium		mg/l	1.803	5	1	0,44	0,61	0,61	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000284	Mangan		mg/l	450	7	1	0,005	0,053	0,053	T	T1	M
2015	DEMV	_90003000000000000286	Mangan		mg/l	452	6	2	0,04	0,06	0,58	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000289	Mangan		mg/l	208	5	1	0,04	0,7	0,7	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000356	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	6	1	0	3	3	T	T1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEMV	_9000300000000000356	Natrium		mg/l	1	2	2	238	238	255	C	C2	L
2015	DEMV	_9000300000000000357	Koloniezahl bei 22 °C			1	13	2				D	D1	S
2015	DEMV	_9000300000000000357	Koloniezahl bei 36 °C			1	13	2				D	D1	S
2015	DEMV	_9000300000000000372	Koloniezahl bei 36 °C			5.213	20	1				P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000593	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.573	8	2	0	4	5	T, T1	P, P2	M, S
2015	DEMV	_9000300000000000593	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.573	8	1	0	16	16	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000593	Kupfer		mg/l	15	5	1	0,88	2,22	2,22	D	D1	M
2015	DEMV	_9000300000000000601	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.140	17	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000603	Coliforme Bakterien		#/100 ml	347	10	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000603	Coliforme Bakterien		#/100 ml	347	10	1	0	2	2	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000612	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.186	8	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000637	Uran		mg/l	1.057	1	1	0,0119	0,0119	0,0119	C	C2	M
2015	DEMV	_9000300000000000647	Ammonium		mg/l	199	2	1	0,689	1,32	1,32	T	T1	M
2015	DEMV	_9000300000000000647	Coliforme Bakterien		#/100 ml	199	13	2	3	8,5	11	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000647	Coliforme Bakterien		#/100 ml	199	13	5	3	14	18	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000647	Mangan		mg/l	199	2	2	0,1365		0,22	T	T1	M
2015	DEMV	_9000300000000000648	Mangan		mg/l	1.000	3	3	0,15	0,15	0,16	T	T1	M
2015	DEMV	_9000300000000000649	Coliforme Bakterien		#/100 ml	92	7	2	0	6	11	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000650	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.092	18	7	0	6	9	T, T	T1, T1	M, S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEMV	_90003000000000000650	Koloniezahl bei 22 °C			1.092	17	5				T	T	T
2015	DEMV	_90003000000000000650	Koloniezahl bei 36 °C			1.092	17	4				T	T	T
2015	DEMV	_90003000000000000653	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.355	7	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000654	Mangan		mg/l	495	5	2	0,01	0,098	0,101	T	T1	M
2015	DEMV	_90003000000000000656	Coliforme Bakterien		#/100 ml	742	6	2	0	3	5	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000662	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.272	6	1	0		5	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000662	Eisen		mg/l	3.272	5	1	0,05	2,34	2,34	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000662	Mangan		mg/l	3.272	5	1	0,01	1,23	1,23	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000663	Koloniezahl bei 36 °C			4.333	9	1				T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000712	Coliforme Bakterien		#/100 ml	936	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000716	Coliforme Bakterien		#/100 ml	456	11	2	2	35	51	T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000716	Coliforme Bakterien		#/100 ml	456	11	1	2	200	200	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000716	Coliforme Bakterien		#/100 ml	456	11	3	2	4	15	P, P	P, P2	S, S
2015	DEMV	_90003000000000000718	Coliforme Bakterien		#/100 ml	734	10	1	0	1	6	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000723	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.079	7	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000728	Koloniezahl bei 36 °C			445	6	1				P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000734	Coliforme Bakterien		#/100 ml	712	3	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEMV	_90003000000000000735	Geschmack			332	3	1				T	T1	S
2015	DEMV	_90003000000000000737	Eisen		mg/l	143	5	1	0,04	2,98	2,98	T	T1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEMV	_9000300000000000737	Mangan		mg/l	143	5	1	0,01	0,131	0,131	T	T1	M
2015	DEMV	_9000300000000000738	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	15	2	0	1	1	D	D2	S
2015	DEMV	_9000300000000000738	Eisen		mg/l	1.716	3	1	0,02	0,3	0,3	T	T1	M
2015	DEMV	_9000300000000000738	Koloniezahl bei 36 °C			10	12	2				D	D2	S
2015	DEMV	_9000300000000000742	Coliforme Bakterien		#/100 ml	433	7	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000743	Mangan		mg/l	128	4	1	0,005	1,68	1,68	P	P2	M
2015	DEMV	_9000300000000000746	Coliforme Bakterien		#/100 ml	879	6	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000752	Coliforme Bakterien		#/100 ml	534	6	1	0	2	2	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000754	Eisen		mg/l	195	4	1	0,02	0,22	0,22	T	C2	M
2015	DEMV	_9000300000000000757	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.215	17	5	1	14	30	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000757	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.215	17	4	1	5,5	32	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000758	Coliforme Bakterien		#/100 ml	370	11	2	1	24	25	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000758	Coliforme Bakterien		#/100 ml	370	11	4	1	15	30	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000759	Coliforme Bakterien		#/100 ml	438	7	4	0,5	2	4	P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000773	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.694	31	1	0	1	1	P	O1	S
2015	DEMV	_9000300000000000773	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.694	31	11	5	8	12	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000773	Koloniezahl bei 22 °C			4.694	31	1				T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000773	Trübung		NTU	4.694	31	1	0,24	2,42	2,42	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000781	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.900	11	1	0	4	4	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEMV	_9000300000000000782	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.000	29	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DEMV	_9000300000000000782	Koloniezahl bei 36 °C			1.000	29	1				P	P2	S
2015	DEMV	_9000300000000000783	Koloniezahl bei 22 °C			1	17	2				D	O1	S
2015	DEMV	_9000300000000000783	Koloniezahl bei 36 °C			1	17	3				D	O1	S
2015	DEMV	_9000300000000000783	Trübung		NTU	1	13	1	0	1,1	1,1	D	O1	S
2015	DEMV	_9000300000000000798	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.540	6	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DEMV	_9000300000000000825	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.359	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DENI	B1010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	715	8	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B1062	Calcitlösekapazität		mg/l	1.349	2	1	0,64	23,38	23,38	C	D2	S
2015	DENI	B1062	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.349	8	1	0	1	1	C	D2	S
2015	DENI	B15101	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.275	4	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15102	Koloniezahl bei 36 °C			4.500	4	1				P	D2	S
2015	DENI	B15103	Koloniezahl bei 36 °C			625	4	1				D	D2	S
2015	DENI	B15113	Calcitlösekapazität		mg/l	2.324	1	1	6,3	6,3	6,3	D	T1	M
2015	DENI	B15113	Koloniezahl bei 36 °C			2.324	4	1				D	P2	S
2015	DENI	B15115	Mangan		mg/l	110	1	1	0,09	0,09	0,09	C	T1	L
2015	DENI	B15204	Sulfat		mg/l	1.100	4	4	339,5	339,5	373	C	O1	L
2015	DENI	B15224	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	246	1	1	0,00028	0,00028	0,00028	C	E1	M
2015	DENI	B15225	Sulfat		mg/l	2.015	1	1	503	503	503	C	O1	L
2015	DENI	B15252	Calcitlösekapazität		mg/l	4.225	1	1	5,947	5,947	5,947	T	O1	S
2015	DENI	B15256	Calcitlösekapazität		mg/l	448	1	1	12,747	12,747	12,747	T	O1	S
2015	DENI	B15316	Koloniezahl bei 22 °C			2.400	4	1				T	T1	S
2015	DENI	B15320	Calcitlösekapazität		mg/l	975	1	1	9,6	9,6	9,6	C	T1	L
2015	DENI	B15325	Sulfat		mg/l	446	1	1	268	268	268	C	O1	L
2015	DENI	B15329	Calcitlösekapazität		mg/l	787	1	1	10,822	10,822	10,822	C	O1	L
2015	DENI	B15357	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.070	3	1	0	3	3	T	T1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENI	B15363	Calcitlösekapazität		mg/l	12	1	1	50,66	50,66	50,66	C	O1	L
2015	DENI	B15363	Natrium		mg/l	12	1	1	209,6	209,6	209,6	C	O1	L
2015	DENI	B15364	Calcitlösekapazität		mg/l	10	2	2	19	19	23,3	C	O1	L
2015	DENI	B15366	Calcitlösekapazität		mg/l	6	1	1	8,6	8,6	8,6	C	T1	L
2015	DENI	B15412	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 6339-19-1		mg/l	706	1	1	0,0036	0,0036	0,0036	C	O1	M
2015	DENI	B15414	Calcitlösekapazität		mg/l	4.750	1	1	13,234	13,234	13,234	D	O1	L
2015	DENI	B15414	Sulfat		mg/l	4.750	1	1	256	256	256	D	O1	L
2015	DENI	B15506	Blei		mg/l	837	2	1	0,0066	0,0132	0,0132	D	D1	S
2015	DENI	B15506	Coliforme Bakterien		#/100 ml	837	4	1	0	3	3	D	D2	S
2015	DENI	B15506	Koloniezahl bei 36 °C			837	4	1				D	D2	S
2015	DENI	B15515	Calcitlösekapazität		mg/l	320	1	1	5,857	5,857	5,857	C	T1	S
2015	DENI	B15525	Coliforme Bakterien		#/100 ml	435	5	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DENI	B15527	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.545	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15533	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 6339-19-1		mg/l	551	1	1	0,0032	0,0032	0,0032	C	T1	L
2015	DENI	B15534	Calcitlösekapazität		mg/l	41	1	1	20,827	20,827	20,827	C	O1	S
2015	DENI	B15537	Coliforme Bakterien		#/100 ml	612	4	1	0	5	5	D	D2	S
2015	DENI	B15537	Enterokokken		#/100 ml	612	1	1	1	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15539	Coliforme Bakterien		#/100 ml	598	5	1	0	4	4	C	T1	L
2015	DENI	B15539	Coliforme Bakterien		#/100 ml	598	5	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DENI	B15539	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	598	5	1	0	1	1	C	T1	L
2015	DENI	B15543	Coliforme Bakterien		#/100 ml	399	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15545	Coliforme Bakterien		#/100 ml	485	4	1	0	12	12	C	T1	S
2015	DENI	B15546	Coliforme Bakterien		#/100 ml	104	4	1	0	15	15	D	D2	S
2015	DENI	B15546	Enterokokken		#/100 ml	104	1	1	1	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15552	Arsen		mg/l	580	2	1	0,0182	0,0264	0,0264	C	T1	L
2015	DENI	B15553	Coliforme Bakterien		#/100 ml	363	6	1	0	29	29	P	O1	S
2015	DENI	B15557	Calcitlösekapazität		mg/l	175	1	1	5,5	5,5	5,5	T	T1	S
2015	DENI	B15558	Coliforme Bakterien		#/100 ml	255	5	1	0	4	4	D	D2	S
2015	DENI	B15564	Coliforme Bakterien		#/100 ml	530	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15567	Blei		mg/l	0	1	1	0,014	0,014	0,014	D	D1	S
2015	DENI	B15570	Calcitlösekapazität		mg/l	3.077	1	1	10,95	10,95	10,95	C	O1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENI	B15570	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.077	11	1	0	45	45	C	T1	L
2015	DENI	B15570	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	3.077	11	1	0	5	5	C	T1	L
2015	DENI	B15607	Calcitlösekapazität		mg/l	1.223	1	1	8,162	8,162	8,162	C	O1	S
2015	DENI	B15607	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.223	4	1	0	1	1	C	O1	S
2015	DENI	B15614	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	325	4	1	8,595	9,6	9,6	C	C1	S
2015	DENI	B15618	Färbung		m-1	139	4	1	0,45	0,7	0,7	C	O1	S
2015	DENI	B15620	Calcitlösekapazität		mg/l	500	3	1	-6,871	6,39	6,39	C	O1	S
2015	DENI	B15622	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.182	4	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15626	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.498	4	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15626	Enterokokken		#/100 ml	1.498	1	1	1	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B15627	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.242	4	1	0	11	11	D	D2	S
2015	DENI	B15629	Coliforme Bakterien		#/100 ml	250	4	1	0	1	1	C	O1	S
2015	DENI	B15630	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.050	4	1	0	2	2	C	O1	S
2015	DENI	B15632	Calcitlösekapazität		mg/l	1.373	3	1	3,037	6,642	6,642	C	O1	S
2015	DENI	B15636	Calcitlösekapazität		mg/l	1.572	2	1	5,91	7,21	7,21	C	O1	S
2015	DENI	B15636	Färbung		m-1	1.572	5	1	0,01	0,52	0,52	C	O1	S
2015	DENI	B2031	Calcitlösekapazität		mg/l	1.073	2	2	20,675	20,675	29,038	D, D	O1, D2	S, S
2015	DENI	B24135	Eisen		mg/l	625	5	1	0,025	0,23	0,23	D	D2	S
2015	DENI	B24135	Mangan		mg/l	625	6	1	0,005	0,053	0,053	D	D2	S
2015	DENI	B25202	Sulfat		mg/l	3.251	1	1	357	357	357	C	O1	L
2015	DENI	B25220	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.451	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DENI	B25231	Koloniezahl bei 36 °C			157	4	1				P	P2	S
2015	DENI	B25422	Coliforme Bakterien		#/100 ml	560	4	1	0	4	4	D	D2	M
2015	DENI	B25501	Calcitlösekapazität		mg/l	2.670	1	1	6,305	6,305	6,305	C	P2	S
2015	DENI	B25505	Nickel		mg/l	790	4	1	0,0025	1,1	1,1	U	D1	S
2015	DENI	B25506	Koloniezahl bei 22 °C			1.231	4	1				C	P2	S
2015	DENI	B25506	Koloniezahl bei 36 °C			1.231	4	1				C	P2	S
2015	DENI	B25507	Enterokokken		#/100 ml	990	4	1	0	4	4	C	P2	S
2015	DENI	B25508	Calcitlösekapazität		mg/l	152	1	1	14,95	14,95	14,95	C	P2	S
2015	DENI	B25510	Clostridium perfringens		#/100 ml	550	4	1	0	1	1	C	D2	S
2015	DENI	B25510	Coliforme Bakterien		#/100 ml	550	4	2	1,5	3,5	4	C, C	P2, D2	S, S
2015	DENI	B25511	Coliforme Bakterien		#/100 ml	648	8	1	0	1	1	C	P2	S
2015	DENI	B25620	Calcitlösekapazität		mg/l	197	1	1	9,4	9,4	9,4	C	O1	L

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENI	B25707	Coliforme Bakterien		#/100 ml	845	4	1	0	2	2	U	O1	M
2015	DENI	B25729	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.823	4	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DENI	B25730	Coliforme Bakterien		#/100 ml	758	4	1	0	1	1	P	P2	L
2015	DENI	B25731	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.025	4	1	0	25	25	P	P2	S
2015	DENI	B35303	Calcitlösekapazität		mg/l	1.035	1	1	10,1	10,1	10,1	C	O1	L
2015	DENI	B35307	Calcitlösekapazität		mg/l	595	1	1	38,4	38,4	38,4	C	O1	L
2015	DENI	B35309	Calcitlösekapazität		mg/l	120	1	1	40	40	40	C	T1	L
2015	DENI	B35404	Eisen		mg/l	1.800	10	2	0,025	0,27	0,28	D	D2	S
2015	DENI	B35714	Calcitlösekapazität		mg/l	102	1	1	20	20	20	U	O1	M
2015	DENI	B35814	Calcitlösekapazität		mg/l	300	1	1	9,1	9,1	9,1	T	T1	S
2015	DENI	B40406	Calcitlösekapazität		mg/l	34	1	1	39	39	39	C	O1	L
2015	DENI	B40407	Eisen		mg/l	120	1	1	1,56	1,56	1,56	C	C1	M
2015	DENI	B40407	Mangan		mg/l	120	1	1	0,176	0,176	0,176	C	C1	M
2015	DENI	B40407	Trübung		NTU	120	4	2	4,54	9,05	9,3	C	C1	M
2015	DENI	B45203	Färbung		m-1	1.866	4	3	0,76	0,82	0,86	C	C1	L
2015	DENI	B45407	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	34,5	34,5	34,5	P	O1	M
2015	DENI	B45602	Färbung		m-1	4.280	9	8	0,82	0,83	0,88	C, C	O1, E1	L, L
2015	DENI	B45602	Oxidierbarkeit		mg/l	4.280	1	1	6,1	6,1	6,1	C, C	O1, E1	L, L
2015	DENI	B45908	Blei		mg/l	1.400	2	1	0,00825	0,016	0,016	D	D2	S
2015	DENI	B45929	Nitrat		mg/l	40	1	1	53	53	53	C	C1	M
2015	DENI	B45929	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	40	1	1	1,06	1,06	1,06	C	C1	M
2015	DENI	B45930	Blei		mg/l	200	6	1	0,006	0,011	0,011	D	D2	S
2015	DENI	B45930	Cadmium		mg/l	200	5	2	0,0022	0,00955	0,014	P	T1	M
2015	DENI	B45930	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENI	B46201	Färbung		m-1	2.028	13	13	0,89	0,89	0,97	C	C1	L
2015	DENI	B46202	Färbung		m-1	958	11	10	0,82	0,825	0,89	C	C1	L
2015	DENI	F25501	Arsen		mg/l	0	1	1	0,013	0,013	0,013	C	P1	S
2015	DENI	F25501	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	23,123	23,123	23,123	C	P1	S
2015	DENI	F25606	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	13	13	13	C	O1	L
2015	DENI	F25606	Eisen		mg/l	0	5	1	0,057	0,46	0,46	D	D1	M
2015	DENI	F25606	Trübung		NTU	0	5	1	0,8	2,2	2,2	D	D1	M
2015	DENI	L15101	Mangan		mg/l	0	1	1	0,3	0,3	0,3	T	T1	M
2015	DENI	L15502	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	56,05	56,05	72,8	C	T1	S
2015	DENI	L24103	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	31	31	31	C	O1	L
2015	DENI	L24104	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	16	16	T	O1	S
2015	DENI	L25104	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	91	91	91	C	O1	L
2015	DENI	L25104	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	3	2	6,2	6,19	6,56	C	O1	L
2015	DENI	L25501	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	79,605	79,605	83,2	C	D2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENI	L25501	Pestizide - einzeln: Chloridazon-desphenyl, CAS-Nr. 6339-19-1		mg/l	0	1	1	0,0037	0,0037	0,0037	C	D2	S
2015	DENI	L25501	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	10	1	6,555	6,35	6,98	C	D2	S
2015	DENI	L25601	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	9,9	9,9	9,9	C	O1	L
2015	DENI	L25602	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	7,6	7,6	7,6	C	O1	L
2015	DENI	L25602	Eisen		mg/l	0	4	1	0,01	0,82	0,82	T	O1	S
2015	DENI	L35201	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	31,1	31,1	31,1	T	O1	S
2015	DENI	L35202	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	6	1	6,7	6,4	7,4	T	O1	S
2015	DENI	L35203	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	231	231	231	T	O1	S
2015	DENI	L35203	Eisen		mg/l	0	5	4	0,416	0,436	0,866	T, T	O1, S1	S, S
2015	DENI	L35203	Koloniezahl bei 36 °C			0	15	2				T	O1	S
2015	DENI	L35203	Mangan		mg/l	0	1	1	0,415	0,415	0,415	T	O1	S
2015	DENI	L35203	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	5	2	6,73	6,23	6,94	T	O1	S
2015	DENI	L35702	Koloniezahl bei 22 °C			0	24	1				D	D2	S
2015	DENI	L35704	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	1	5,7	8,9	8,9	T	O1	S
2015	DENI	L35801	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	5,91	5,91	5,91	T	T1	S
2015	DENI	L45112	Oxidierbarkeit		mg/l	0	1	1	5,4	5,4	5,4	D	D2	S
2015	DENI	L45302	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	6,9	6,9	6,9	T	T1	L
2015	DENI	L45311	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	4	1	7,815	9,91	9,91	T	T1	S
2015	DENI	L45402	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	65,8	65,8	65,8	D	O1	S
2015	DENI	L45402	Mangan		mg/l	0	2	1	0,12	0,12	0,12	C, C	T1, O1	L, L
2015	DENI	L45402	Mangan		mg/l	0	2	1	0,12	0,12	0,12	D	O1	S
2015	DENI	L45402	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	4	1	6	5,7	5,7	C, C	T1, O1	L, L
2015	DENI	L45402	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	4	2	6	6	6,1	D	O1	S
2015	DENI	L45801	Ammonium		mg/l	0	5	1	0,005	0,55	0,55	D	D2	S
2015	DENI	L45802	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	83,5	83,5	92	D	D2	S
2015	DENI	L45802	Mangan		mg/l	0	3	1	0,047	0,0626	0,0626	D	D2	S
2015	DENI	L45802	Nickel		mg/l	0	4	1	0,0165	0,027	0,027	D	D2	S
2015	DENI	L46001	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	1	30,7	64,1	64,1	T	O1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENI	L46001	Eisen		mg/l	0	2	2	3,585	3,585	6,94	T	O1	M
2015	DENI	L46001	Mangan		mg/l	0	2	1	0,077	0,149	0,149	T	O1	M
2015	DENI	L46001	Trübung		NTU	0	3	1	0,91	4,4	1,56	T	O1	M
2015	DENI	L46002	Koloniezahl bei 22 °C			0	5	1				D	D2	S
2015	DENI	L46004	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	1	107,65	33	33	D	S1	S
2015	DENI	L46004	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	1	107,65	182	182	T	T1	S
2015	DENI	L46004	Eisen		mg/l	0	5	1	0,005	0,28	0,28	T	T1	S
2015	DENI	L46004	Mangan		mg/l	0	5	1	0,02	0,065	0,065	D	S1	S
2015	DENI	L46004	Mangan		mg/l	0	5	1	0,02	0,331	0,331	T	T1	S
2015	DENI	L46004	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	0	7	2	6,6	6,04	7,2	T, T	O1, T1	S, S
2015	DENI	L46005	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	14,4	14,4	14,4	T	O1	M
2015	DENI	L46005	Trübung		NTU	0	4	1	0,24	1,8	1,8	D	D2	I
2015	DENI	L46006	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	57,1	57,1	74,1	T, T	O1, C2	S, S
2015	DENI	L46006	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 3984-14-3		mg/l	0	4	1	0,001805	0,00323	0,00323	C	O1	L
2015	DENI	L46006	Pestizide - einzeln: N,N-Dimethylsulfamid, CAS-Nr. 3984-14-3		mg/l	0	4	1	0,001805	0,0057	0,00574	T	T1	S
2015	DENI	L46007	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	9,8	9,8	9,8	T	T1	S
2015	DENI	L46011	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	1	11,6	25,8	25,8	T	T1	S
2015	DENI	L46012	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	2	9,9	9,9	9,9	T, T	O1, T1	S, S
2015	DENI	L46013	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	29,2	29,2	29,2	T	T1	S
2015	DENI	L46013	Mangan		mg/l	0	1	1	0,127	0,127	0,127	T	T1	S
2015	DENI	L46014	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	7,2	7,2	7,2	T	T1	S
2015	DENI	L46015	Ammonium		mg/l	0	4	1	0,785	1,36	1,36	C, T	T1, T1	L, L
2015	DENI	L46015	Ammonium		mg/l	0	4	1	0,785	1,6	1,6	T	T1	M
2015	DENI	L46015	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	63,7	63,7	63,7	C, T	T1, T1	L, L
2015	DENW	_9000000000000000209	Coliforme Bakterien		#/100 ml	809	5	1	0	56	56	U		
2015	DENW	_9000000000000000209	Coliforme Bakterien		#/100 ml	809	5	1	0	5	5	C		
2015	DENW	_9000000000000000211	Eisen		mg/l	2.089	2	2	3,295	3,295	3,86	C, C	O1, O1	S, I

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENW	_90000000000000000212	Coliforme Bakterien		#/100 ml	440	5	1	0	14	14	C		
2015	DENW	_90000000000000000212	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	440	6	1	0	3	3	U		
2015	DENW	_90000000000000000212	Natrium		mg/l	440	4	2	117,64	243,5	255	C, C	O1, O1	S, I
2015	DENW	_90000000000000000213	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	620	5	1	0	1	1	U		
2015	DENW	_90000000000000000214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	840	7	2	0	16,5	30	O		
2015	DENW	_90000000000000000214	Coliforme Bakterien		#/100 ml	840	7	1	0	62	62	U		
2015	DENW	_90000000000000000214	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	840	7	1	0	2	2	U		
2015	DENW	_90000000000000000222	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.019	5	1	0	8	8	U		
2015	DENW	_90000000000000000225	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.296	51	1	0	1	1	U		
2015	DENW	_90000000000000000225	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.296	51	1	0	2	2	O		
2015	DENW	_90000000000000000231	Coliforme Bakterien		#/100 ml	725	5	1	0	26	26	C		
2015	DENW	_90000000000000000231	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	725	5	1	0	1	1	C		
2015	DENW	_90000000000000000232	Nitrat		mg/l	3.534	6	1	30,5	52	52	C	O1	I
2015	DENW	_90000000000000000238	Coliforme Bakterien		#/100 ml	255	4	1	0	2	2	C		
2015	DENW	_90000000000000000238	Sulfat		mg/l	255	3	3	292	292	298	C		
2015	DENW	_90000000000000000239	Coliforme Bakterien		#/100 ml	276	8	1	0	6	6	C		
2015	DENW	_90000000000000000239	Coliforme Bakterien		#/100 ml	276	8	1	0	2	2	O		
2015	DENW	_90000000000000000239	Eisen		mg/l	276	5	2	0,02	2,05	2,26	C, C	O1, O1	S, I
2015	DENW	_90000000000000000239	Mangan		mg/l	276	5	2	0,01	0,385	0,4	C, C	O1, O1	S, I

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENW	_9000000000000000242	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.018	12	1	0	2	2	C	O1	S
2015	DENW	_9000000000000000244	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.553	12	1	0	27	27	C	O1	S
2015	DENW	_9000000000000000247	Coliforme Bakterien		#/100 ml	427	6	1	3	1	1	P		
2015	DENW	_9000000000000000247	Coliforme Bakterien		#/100 ml	427	6	2	3	17,5	19	U, U	P2, O1	S, I
2015	DENW	_9000000000000000247	Coliforme Bakterien		#/100 ml	427	6	1	3	5	5	C	O1	S
2015	DENW	_9000000000000000247	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	427	5	1	0	3	3	U	O1	I
2015	DENW	_9000000000000000248	Eisen		mg/l	1.034	3	2	0,21	0,215	0,22	C, C	O1, O1	S, I
2015	DENW	_9000000000000000250	Coliforme Bakterien		#/100 ml	429	9	2	0	2,5	4	U	P2	S
2015	DENW	_9000000000000000250	Coliforme Bakterien		#/100 ml	429	9	1	0	5	5	C	O1	S
2015	DENW	_9000000000000000252	Coliforme Bakterien		#/100 ml	591	4	1	0	3	3	C		
2015	DENW	_9000000000000000254	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.574	6	1	0	2	2	C		
2015	DENW	_9000000000000000254	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.574	6	1	0	30	30	U		
2015	DENW	_9000000000000000361	Koloniezahl bei 22 °C			150	109	3				D	D2	S
2015	DENW	_9000000000000000361	Mangan		mg/l	450	3	2	0,08	0,11	0,13	T	T1	S
2015	DENW	_9000000000000000386	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.940	58	14	0	2	5	P, P	P1, P2	S, S
2015	DENW	_9000000000000000407	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.484	68	33	0	3	109,1	T, T, T	E1, P1, P2	I, S, S
2015	DENW	_9000000000000000407	Enterokokken		#/100 ml	1.484	64	5	0	1	2	T, T, T	E1, P2, E2	I, S, S
2015	DENW	_9000000000000000407	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.484	68	3	0	1	2	T, T, T	E1, P2, E2	I, S, S
2015	DENW	_9000000000000000407	Koloniezahl bei 22 °C			1.484	66	9				T		

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DENW	_9000000000000000407	Trübung		NTU	1.484	6	1	1,335	3,17	3,17	T		
2015	DENW	_9000000000000000408	Coliforme Bakterien		#/100 ml	251	4	1	0	3	3	P		
2015	DENW	_9000000000000000434	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	7	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENW	_9000000000000000442	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	5	1	0	3	3	D	D2	S
2015	DENW	_9000000000000000444	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	11	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENW	_9000000000000000445	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	7	2	0	1	1	D	D2	S
2015	DENW	_9000000000000000445	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	5	7	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DENW	_9000000000000000455	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5	4	1	0	3	3	D	D2	S
2015	DENW	_9000000000000000632	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 18691-97-9		mg/l	195	4	3	0,00015	0,00018	0,00018	C	O1	L
2015	DENW	_9000000000000000633	Coliforme Bakterien		#/100 ml	153	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	111	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	10	1	0	1	1	U	E1	I
2015	DERP	274	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	10	1	0	1	1	T	T1	M
2015	DERP	385	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	6	2	0	2	2	O	D2	S
2015	DERP	494	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	7	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	508	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	4	1	0	3	3	S	P2	I
2015	DERP	533	Calcitlösekapazität		mg/l	200	2	1	14,65	31	31	U	C1	M
2015	DERP	533	Coliforme Bakterien		#/100 ml	250	20	3	0	1	1	U	P2	S
2015	DERP	538	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	7	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	540	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	5	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	540	Trübung		NTU	50	6	1	0,1	1,7	1,7	C	C1	S
2015	DERP	612	Koloniezahl bei 22 °C			3.040	5	1				P	P2	S
2015	DERP	718	Coliforme Bakterien		#/100 ml	120	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	721	Trübung		NTU	250	4	1	0,2	3,3	3,3	P	P2	S
2015	DERP	839	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	9	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	840	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	19	5	0	5	14	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DERP	840	Koloniezahl bei 22 °C			150	19	1				P	P2	S
2015	DERP	840	Koloniezahl bei 36 °C			150	19	1				P	P2	S
2015	DERP	841	Trübung		NTU	150	4	1	0,4	1,1	1,1	P	P2	S
2015	DERP	855	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.100	12	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	919	Calcitlösekapazität		mg/l	1.000	10	1	1,5	8,4	8,4	T	T1	S
2015	DERP	947	Enterokokken		#/100 ml	120	2	1	0,5	1	1	P	P2	S
2015	DERP	977	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	15	2	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	977	Koloniezahl bei 22 °C			10	15	1				D	D2	S
2015	DERP	982	Coliforme Bakterien		#/100 ml	39	22	3	0	1	1	P	P2	I
2015	DERP	1173	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	6	4	2	6	24	P	P2	S
2015	DERP	1174	Coliforme Bakterien		#/100 ml	126	7	3	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	1199	Calcitlösekapazität		mg/l	708	1	1	5,8	5,8	5,8	T	T1	S
2015	DERP	1199	Coliforme Bakterien		#/100 ml	708	8	1	0	1	1	U	P2	S
2015	DERP	1200	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	2	0	1,5	2	U	O1	S
2015	DERP	1213	Coliforme Bakterien		#/100 ml	157	6	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	1218	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	1220	Coliforme Bakterien		#/100 ml	90	7	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	1224	Coliforme Bakterien		#/100 ml	384	4	1	0	53	53	P	P2	S
2015	DERP	1233	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	4	1	0	10	10	P	P2	S
2015	DERP	1254	Coliforme Bakterien		#/100 ml	348	9	3	0	6	8	U	P2	S
2015	DERP	1294	Calcitlösekapazität		mg/l	50	1	1	35,2	35,2	35,2	U	O1	I
2015	DERP	1295	Calcitlösekapazität		mg/l	1.432	1	1	19,7	19,7	19,7	T	T1	S
2015	DERP	1296	Coliforme Bakterien		#/100 ml	318	7	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DERP	1297	Blei		mg/l	5	1	1	0,079	0,079	0,079	O	O1	S
2015	DERP	1297	Calcitlösekapazität		mg/l	5	1	1	58	58	58	U	O1	I
2015	DERP	1313	Calcitlösekapazität		mg/l	70	1	1	22,9	22,9	22,9	U	O1	I
2015	DERP	1314	Blei		mg/l	200	1	1	0,041	0,041	0,041	U	O1	S
2015	DERP	1315	Blei		mg/l	70	1	1	0,036	0,036	0,036	U	O1	S
2015	DERP	1315	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.441	16	6	0	2	6	P	P2	S
2015	DERP	1316	Calcitlösekapazität		mg/l	50	1	1	35,2	35,2	35,2	U	O1	I
2015	DERP	1353	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	8	3	0	2	3	D	D2	M
2015	DERP	1353	Koloniezahl bei 22 °C			6	8	1				D	D2	S
2015	DERP	1415	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	6	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	1419	Calcitlösekapazität		mg/l	35	2	1	2,15	6,5	6,5	U	O1	S
2015	DERP	1424	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	6	1	0	1	1	D	D2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DERP	1425	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	7	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	1431	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	5	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DERP	1455	Calcitlösekapazität		mg/l	130	1	1	7,5	7,5	7,5	C	C1	L
2015	DERP	1455	Coliforme Bakterien		#/100 ml	75	7	2	0	11,5	22	P	P2	S
2015	DERP	1455	Koloniezahl bei 22 °C			75	7	1				P	P2	S
2015	DERP	1559	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	15	3	0	1	3	P	P2	I
2015	DERP	1616	Trübung		NTU	1.180	4	1	0,58	1,2	1,2	O	O1	S
2015	DERP	1693	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	7	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	1695	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	5	1	0	1	1	O	P2	S
2015	DERP	1696	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	6	1	0	1	1	O	P2	S
2015	DERP	1758	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	40	8	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	1773	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	50	6	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	1774	Coliforme Bakterien		#/100 ml	55	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	1813	Calcitlösekapazität		mg/l	2.300	1	1	6,6	6,6	6,6	T	T1	S
2015	DERP	1813	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	6	1	0	1	1	U	P2	I
2015	DERP	1877	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.300	11	3	0	4	6	U	P2	S
2015	DERP	1877	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	500	4	1	9,355	9,62	9,62	T	T1	S
2015	DERP	1883	Koloniezahl bei 22 °C			100	7	3				D	D2	S
2015	DERP	1934	Koloniezahl bei 22 °C			60	5	1				U	P2	S
2015	DERP	1935	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.500	6	1	0	3	3	T	D2	S
2015	DERP	1995	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.120	6	1	0	1	1	U	P2	S
2015	DERP	1996	Coliforme Bakterien		#/100 ml	360	5	1	0	1	1	U	P2	S
2015	DERP	2016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	7	1	0	2	2	U	O1	S
2015	DERP	2065	Trübung		NTU	160	5	1	0,3	12	12	P	P2	S
2015	DERP	2095	Calcitlösekapazität		mg/l	40	1	1	7,7	7,7	7,7	U	O1	S
2015	DERP	2096	Coliforme Bakterien		#/100 ml	25	7	1	0	1	1	O	D2	S
2015	DERP	2096	Koloniezahl bei 36 °C			30	7	1				O	D2	S
2015	DERP	2099	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	2106	Coliforme Bakterien		#/100 ml	35	6	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	2115	Koloniezahl bei 22 °C			4.100	5	1				C	T1	S
2015	DERP	2136	Coliforme Bakterien		#/100 ml	339	4	1	0	10	10	C	C1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DERP	2156	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	6	1	0	1	1	U	D2	S
2015	DERP	2162	Trübung		NTU	3.280	5	1	0,1	2	2	U	P2	M
2015	DERP	2164	Coliforme Bakterien		#/100 ml	350	17	3	0	18	50	T	T1	S
2015	DERP	2196	Calcitlösekapazität		mg/l	50	1	1	5,3	5,3	5,3	O	O1	S
2015	DERP	2196	Färbung		m-1	50	5	1	0,05	0,53	0,53	O	O1	S
2015	DERP	2235	Calcitlösekapazität		mg/l	2.344	2	1	6	8,3	8,3	T	T1	M
2015	DERP	2235	Trübung		NTU	2.300	10	2	0,16	2,85	3,2	U	T1	S
2015	DERP	2244	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1	18	1	0	2	2	U	O1	I
2015	DERP	2249	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.410	14	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DERP	2252	Coliforme Bakterien		#/100 ml	14	14	2	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	2294	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	9	3	0	1	2	S	O1	S
2015	DERP	2317	Coliforme Bakterien		#/100 ml	181	17	2	0	18,5	20	C	C1	S
2015	DERP	2317	Koloniezahl bei 22 °C			181	17	1				C	C1	S
2015	DERP	2319	Koloniezahl bei 22 °C			1.183	10	1				U	O1	I
2015	DERP	2319	Koloniezahl bei 36 °C			1.183	10	1				U	O1	I
2015	DERP	2323	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	833	5	1	8,23	12,4	12,4	U	O1	S
2015	DERP	2495	Uran		mg/l	632	1	1	0,0962	0,0962	0,0962	T	T1	S
2015	DERP	2496	Coliforme Bakterien		#/100 ml	513	6	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	2514	Calcitlösekapazität		mg/l	200	1	1	7	7	7	U	O1	I
2015	DERP	2514	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	18	4	4	0	41	P	P2	S
2015	DERP	2515	Calcitlösekapazität		mg/l	40	1	1	12,9	12,9	12,9	U	O1	I
2015	DERP	2515	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	5	1	0	5	5	P	P2	S
2015	DERP	2516	Calcitlösekapazität		mg/l	60	1	1	27,7	27,7	27,7	U	O1	I
2015	DERP	2516	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	7	3	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	2519	Coliforme Bakterien		#/100 ml	61	7	2	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	2519	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	61	1	1	0,00015	0,00015	0,00015	U	O1	S
2015	DERP	2561	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	12	1	0	1	1	D	D2	M
2015	DERP	2613	Calcitlösekapazität		mg/l	421	1	1	31	31	31	U	O1	I
2015	DERP	2613	Färbung		m-1	421	5	1	0,1	0,61	0,61	U	O1	I
2015	DERP	2613	Trübung		NTU	421	5	1	0,27	1,74	1,74	U	O1	I
2015	DERP	2614	Coliforme Bakterien		#/100 ml	212	9	3	0	7	16	P	P2	S
2015	DERP	2773	Calcitlösekapazität		mg/l	5	1	1	19,1	19,1	19,1	U	O1	I
2015	DERP	2773	Coliforme Bakterien		#/100 ml	318	8	2	0	1,5	2	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DERP	4580	Calcitlösekapazität		mg/l	500	3	2	35	42,5	50	C	O1	S
2015	DERP	4581	Trübung		NTU	100	6	1	0,035	2,8	2,8	D	D2	S
2015	DERP	4594	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	7	1	0	1	1	O	P2	I
2015	DERP	4594	Trübung		NTU	60	6	1	0,04	2,4	2,4	O	P2	I
2015	DERP	4638	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.404	11	1	0	5	5	P	P2	I
2015	DERP	4644	Coliforme Bakterien		#/100 ml	452	10	2	0	1	1	O	P2	I
2015	DERP	4644	Enterokokken		#/100 ml	436	4	1	0	1	1	P	P2	I
2015	DERP	4653	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	8	2	0	1	1	O	P2	I
2015	DERP	5133	Calcitlösekapazität		mg/l	2.600	10	7	7,25	7,6	11,2	T	T1	S
2015	DERP	5134	Calcitlösekapazität		mg/l	400	10	2	2,25	7,85	9,1	T	T1	S
2015	DERP	6997	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	24	2	0	27	27	D	D2	I
2015	DERP	6997	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	100	24	2	0	1	1	D	D2	I
2015	DERP	7000	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	20	3	0	2	2	U	P2	S
2015	DERP	8514	Coliforme Bakterien		#/100 ml	80	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	8521	Koloniezahl bei 36 °C			75	11	1				D	D2	S
2015	DERP	8521	Nickel		mg/l	125	2	1	0,015	0,023	0,023	D	D1	S
2015	DERP	8524	Coliforme Bakterien		#/100 ml	750	5	2	0	1,5	2	U	P2	S
2015	DERP	8525	Calcitlösekapazität		mg/l	1.200	1	1	7,3	7,3	7,3	C	C1	M
2015	DERP	8544	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	6	2	0	2	3	D	D2	S
2015	DERP	8552	Koloniezahl bei 36 °C			120	5	1				D	D2	S
2015	DERP	8698	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	9	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	8800	Koloniezahl bei 22 °C			100	9	1				O	D2	S
2015	DERP	8800	Koloniezahl bei 36 °C			100	9	1				O	D2	S
2015	DERP	9957	Coliforme Bakterien		#/100 ml	341	7	1	0	1	1	P	P2	I
2015	DERP	10174	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4	5	1	0	1	1	D	D2	I
2015	DERP	10175	Calcitlösekapazität		mg/l	1.500	1	1	5,7	5,7	5,7	C	C1	M
2015	DERP	10274	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	8	1	0	5	5	P	P2	S
2015	DERP	11014	Trübung		NTU	3.000	6	1	0,14	1,29	1,29	U	P2	S
2015	DERP	11364	Trübung		NTU	130	6	1	0,395	1,2	1,2	D	D2	S
2015	DERP	11373	Arsen	103-87 860-02-09-06	mg/l	4.659	19	14	0,011	0,0125	0,024	C	C1	L
2015	DERP	11373	Trübung		NTU	4.830	12	2	0,525	3,1	4	C	C1	S
2015	DERP	11375	Coliforme Bakterien		#/100 ml	75	7	1	0	1	1	D	D2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DERP	13331	Koloniezahl bei 22 °C			45	4	1				D	D2	S
2015	DERP	16203	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.966	4	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DERP	16373	Trübung		NTU	100	6	1	0,15	1,7	1,7	C	C1	S
2015	DERP	16531	Trübung		NTU	250	4	1	0,12	1,1	1,1	T	T1	S
2015	DERP	16535	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	7	1	0	5	5	U	P2	S
2015	DERP	16536	Coliforme Bakterien		#/100 ml	100	9	1	0	2	2	U	P2	S
2015	DERP	16538	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	5	2	0	1,5	2	U	P2	M
2015	DERP	16540	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	9	1	0	7	7	U	P2	S
2015	DERP	16540	Koloniezahl bei 36 °C			50	9	1				U	P2	S
2015	DERP	16614	Coliforme Bakterien		#/100 ml	35	19	2	0	3,5	6	D	D2	S
2015	DERP	16614	Koloniezahl bei 36 °C			35	19	3				D	D2	S
2015	DERP	16714	Coliforme Bakterien		#/100 ml	60	10	2	0	1	1	P	P2	I
2015	DERP	16716	Bromat		mg/l	300	5	1	0,0025	0,025	0,025	U	O1	S
2015	DERP	16717	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	6	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DERP	16718	Coliforme Bakterien		#/100 ml	120	7	2	0	18	34	P	P2	S
2015	DERP	16719	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	5	1	0	1	1	S	P2	I
2015	DERP	16720	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.290	8	3	0	4	201	P	P2	S
2015	DERP	16720	Koloniezahl bei 22 °C			2.290	8	1				P	P2	S
2015	DERP	16795	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	16	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	16795	Koloniezahl bei 22 °C			50	16	1				D	D2	S
2015	DERP	17261	Färbung		m-1	1.873	5	1	0,1	0,67	0,67	O	O1	S
2015	DERP	17261	Trübung		NTU	1.873	5	1	0,25	1,52	1,52	O	O1	S
2015	DERP	17262	Coliforme Bakterien		#/100 ml	406	9	1	0	1	1	U	O1	I
2015	DERP	17262	Eisen		mg/l	2.806	1	1	0,33	0,33	0,33	U	O1	I
2015	DERP	17262	Koloniezahl bei 22 °C			406	9	1				U	O1	I
2015	DERP	17262	Koloniezahl bei 36 °C			406	9	1				U	O1	I
2015	DERP	17475	Trübung		NTU	75	5	1	0,12	2,4	2,4	D	D2	S
2015	DERP	17553	Arsen	103-87 860-02-09-06	mg/l	1.200	2	2	0,0115	0,0115	0,012	T	T1	S
2015	DERP	17563	Calcitlösekapazität		mg/l	50	1	1	65	65	65	C	C1	L

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DERP	19279	Koloniezahl bei 22 °C			2	5	1				U	P2	I
2015	DERP	19751	Eisen		mg/l	0	1	1	0,23	0,23	0,23	P	P2	S
2015	DERP	19951	Trübung		NTU	2.500	5	1	0,2	3,4	3,4	D	D2	S
2015	DERP	20229	Koloniezahl bei 22 °C			100	4	1				U	P2	S
2015	DERP	20231	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1	7,8	7,8	7,8	T	T1	S
2015	DERP	20231	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	5	5	U	P2	S
2015	DERP	20235	Calcitlösekapazität		mg/l	400	1	1	8	8	8	T	T1	S
2015	DERP	20235	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	5	1	0	1	1	U	P2	S
2015	DERP	20235	Mangan		mg/l	30	1	1	0,093	0,093	0,093	C	T1	S
2015	DERP	20571	Coliforme Bakterien		#/100 ml	15	6	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DERP	20691	Calcitlösekapazität		mg/l	200	2	1	-1,55	18,9	18,9	U	O1	M
2015	DERP	20771	Coliforme Bakterien		#/100 ml	947	5	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DERP	20912	Coliforme Bakterien		#/100 ml	850	5	2	0	1,5	2	P	D2	M
2015	DERP	20913	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.000	14	5	0	5	7	P	P2	M
2015	DERP	20913	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	80	37	1	0	2	2	P	P2	S
2015	DERP	20954	Coliforme Bakterien		#/100 ml	400	10	1	0	83	83	D	D2	S
2015	DERP	20954	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	50	17	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DERP	21931	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	6	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DERP	24613	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	6	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DERP	24752	Coliforme Bakterien		#/100 ml	700	12	1	0	3	3	C	T1	I
2015	DERP	24752	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	700	12	1	0	1	1	C	T1	I
2015	DERP	24845	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	7	2	0	3,5	6	D	D2	S
2015	DERP	25092	Calcitlösekapazität		mg/l	1.567	1	1	11	11	11	T	T1	S
2015	DERP	28991	Trübung		NTU	100	6	1	0,14	1,27	1,27	S	P2	S
2015	DERP	29551	Calcitlösekapazität		mg/l	50	3	3	26	26	48,5	C	T1	L
2015	DERP	32272	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2	4	1	0	1	1	U	P2	S
2015	DERP	34571	Calcitlösekapazität		mg/l	1.000	1	1	7,75	14,6	14,6	U	C1	S
2015	DERP	34571	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	5	1	0	3	3	O	C1	S
2015	DERP	39471	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	1	1	U	O1	S
2015	DESH	_0000050000000000063	Mangan		mg/l	94	2	2	0,165	0,165	0,2	T	T1	M
2015	DESH	_0000050000000000066	Mangan		mg/l	60	1	1	0,21	0,21	0,21	T	T1	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DESH	_0000050000000000067	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	6	2	0	3,5	6	D	D2	S
2015	DESH	_0000050000000000087	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	3	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DESH	_0000060000000000015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.500	114	2	0	1	1	D	O1	S
2015	DESH	_0000060000000000015	Koloniezahl bei 22 °C			2.500	114	1				D	O1	S
2015	DESH	_0000060000000000015	Koloniezahl bei 36 °C			2.500	114	1				D	O1	S
2015	DESH	_0000060000000000015	Mangan		mg/l	2.500	109	21	0,027	0,079	0,15	D	O1	S
2015	DESH	_0000060000000000016	Pestizide - einzeln: Aminomethylphosphonsäure (AMPA), CAS-Nr.1066-51-9		mg/l	1.500	2	2	0,00529	0,00529	0,00613	T	O1	L
2015	DESH	_0000060000000000016	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - insgesamt		mg/l	1.500	2	1	0,005275	0,0061	0,0061	T	O1	L
2015	DESH	_0000060000000000016	Trübung		NTU	1.500	20	1	0,675	1,3	1,3	P	P2	S
2015	DESH	_0000060000000000016	Trübung		NTU	1.500	20	3	0,675	6,3	15	P	P2	S
2015	DESH	_0000060000000000016	Trübung		NTU	1.500	20	3	0,675	4,4	12	P	P2	S
2015	DESH	_0000060000000000016	Trübung		NTU	1.500	20	2	0,675	1,25	1,4	P	P2	S
2015	DESH	_0000140000000000055	Mangan		mg/l	170	12	4	0,019	0,0605	0,066	T	T1	M
2015	DESH	_0000260000000000049	Eisen		mg/l	2.200	1	1	1,53	1,53	1,53	T	T1	S
2015	DESH	_0000260000000000049	Mangan		mg/l	2.200	1	1	0,258	0,258	0,258	T	T1	S
2015	DESH	_0000360000000000257	Mangan		mg/l	603	1	1	0,067	0,067	0,067	T	O1	M
2015	DESH	_0000360000000000258	Coliforme Bakterien		#/100 ml	25	6	4	11,5	21,5	66	T, T	E1, T1	S, S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DESH	_0000360000000000258	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	25	6	2	0	1,5	2	T, T	E1, T1	S, S
2015	DESH	_0000360000000000258	Mangan		mg/l	25	1	1	0,459	0,459	0,459	T	O1	M
2015	DESH	_0000640000000000022	Ammonium		mg/l	1	4	2	0,495	0,625	0,66	O	O1	L
2015	DESH	_0000640000000000022	Chlorid		mg/l	1	1	1	262	262	262	O	O1	L
2015	DESH	_0000640000000000022	Färbung		m-1	1	4	3	0,58	0,64	0,66	O	O1	L
2015	DESH	_0000640000000000022	Mangan		mg/l	1	1	1	0,13	0,13	0,13	C	C1	L
2015	DESH	_0000640000000000022	Sulfat		mg/l	1	1	1	324	324	324	O	O1	L
2015	DESH	_0000640000000000023	Mangan		mg/l	200	1	1	0,56	0,56	0,56	C	C1	L
2015	DESH	_0000650000000000040	Färbung		m-1	120	4	1	0,23	0,52	0,52	T	T1	S
2015	DESH	_0000650000000000041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	88	3	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DESH	_0000650000000000041	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	88	3	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DESH	_0000650000000000043	Eisen		mg/l	60	4	1	0,06	0,74	0,74	T	T1	M
2015	DESH	_0000650000000000043	Mangan		mg/l	60	4	4	0,173	0,173	0,239	T	T1	M
2015	DESH	_0000650000000000043	Trübung		NTU	60	4	2	4,675	9,45	10,2	T	T1	M
2015	DESH	_0000650000000000044	Coliforme Bakterien		#/100 ml	66	2	1	0,5	1	1	P	P2	S
2015	DESH	_0000650000000000044	Trübung		NTU	66	4	2	0,87	1,3	1,33	T	T1	S
2015	DESH	_0000650000000000045	Benzo-(a)-pyren		mg/l	361	1	1	0,0000113	0,0000113	0,0000113	P	P1	S
2015	DESH	_0000650000000000051	Trübung		NTU	80	5	1	0,18	1,33	1,33	T	T1	S
2015	DESH	_0000660000000000087	Eisen		mg/l	89	1	1	0,225	0,225	0,225	T	T1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DESH	_00006600000000000087	Trübung		NTU	89	5	1	0,21	1,59	1,59	T	T1	M
2015	DESH	_00006600000000000089	Färbung		m-1	3	4	1	0,5	0,56	0,56	D	O1	S
2015	DESH	_00006600000000000089	Färbung		m-1	4	4	1	0,5	0,54	0,54	D	O1	S
2015	DESH	_00006600000000000097	Eisen		mg/l	265	1	1	0,55	0,55	0,55	T	T1	M
2015	DESH	_00006600000000000097	Mangan		mg/l	265	1	1	0,1	0,1	0,1	T	T1	M
2015	DESH	_00006600000000000097	Trübung		NTU	265	5	1	0,94	3,5	3,5	T	T1	S
2015	DESH	_00006600000000000097	Trübung		NTU	4	5	1	0,94	1,3	1,3	D	D2	S
2015	DESH	_00006600000000000102	Calcitlösekapazität		mg/l	820	1	1	9	9	9	C	O1	S
2015	DESH	_00006600000000000107	Coliforme Bakterien		#/100 ml	50	6	2	0	3,5	6	P	P2	M
2015	DESH	_00006600000000000112	Coliforme Bakterien		#/100 ml	30	5	2	0	28,5	38	P	P2	M
2015	DESH	_00006600000000000112	Eisen		mg/l	55	1	1	0,27	0,27	0,27	C	T1	M
2015	DESH	_00006600000000000112	Mangan		mg/l	55	1	1	0,11	0,11	0,11	C	T1	M
2015	DESH	_00006600000000000137	Bentazon		mg/l	330	2	1	0,000168	0,00028	0,00028	C	C1	L
2015	DESH	_00006600000000000143	Calcitlösekapazität		mg/l	700	1	1	13	13	13	C	O1	S
2015	DESH	_00006600000000000147	Mangan		mg/l	85	2	1	0,028	0,056	0,056	T	T1	M
2015	DESH	_00006600000000000152	Trübung		NTU	10	4	1	0,545	1,1	1,1	P	D2	S
2015	DESH	_00006600000000000174	Trübung		NTU	4	3	1	0,51	1,42	1,42	D	D2	S
2015	DESH	_00006600000000000177	Trübung		NTU	4	4	1	0,64	1,82	1,82	D	O1	S
2015	DESH	_00006600000000000187	Ammonium		mg/l	440	9	1	0	0,51	0,51	T	T1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DESH	_0000660000000000187	Eisen		mg/l	440	3	1	0,059	0,4	0,4	T	T1	M
2015	DESH	_0000660000000000187	Mangan		mg/l	440	3	1	0,015	0,77	0,77	T	T1	M
2015	DESH	_0000660000000000187	Trübung		NTU	440	9	1	0,1	1,42	1,42	T	T1	M
2015	DESH	_0000670000000000041	Coliforme Bakterien		#/100 ml	280	3	1	0	8	8	D	O1	S
2015	DESH	_0000670000000000041	Koloniezahl bei 22 °C			280	5	1				D	O1	S
2015	DESH	_9000100000000000250	Calcitlösekapazität		mg/l	300	1	1	5,8	5,8	5,8	C	C1	L
2015	DESH	_9000100000000000253	Koloniezahl bei 36 °C			1.357	13	1				U	P2	S
2015	DESH	_9000100000000000267	Geruch			96	3	2				T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000293	Eisen		mg/l	275	7	4	0,231	0,3875	0,435	D	T1	L
2015	DESH	_9000100000000000301	Trübung		NTU	66	5	1	0,21	1,56	1,56	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000306	Eisen		mg/l	562	3	1	0,012	0,24	0,24	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000306	Mangan		mg/l	562	3	1	0,007	0,065	0,065	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000306	Trübung		NTU	562	4	1	0,07	2,52	2,52	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000309	Coliforme Bakterien		#/100 ml	40	13	10	3	3,5	16	P	P2	S
2015	DESH	_9000100000000000309	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	40	9	3	0	1	6	P	P2	S
2015	DESH	_9000100000000000313	Mangan		mg/l	260	2	2	0,1475	0,1475	0,17	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000331	Calcitlösekapazität		mg/l	480	1	1	8	8	8	C	O1	S
2015	DESH	_9000100000000000332	Mangan		mg/l	265	1	1	0,071	0,071	0,071	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000334	Trübung		NTU	10	4	1	0,12	1,24	1,24	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DESH	_9000100000000000339	Trübung		NTU	6	5	1	0,1	2,35	2,35	D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000340	Mangan		mg/l	410	2	1	0,15	0,3	0,3	T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000344	Ammonium		mg/l	130	4	1	0,14025	0,751	0,751	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000361	Coliforme Bakterien		#/100 ml	140	6	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000388	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.575	11	1	0	3	3	U	P2	S
2015	DESH	_9000100000000000388	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.575	11	2	0	1	1	U	P2	S
2015	DESH	_9000100000000000399	Mangan		mg/l	670	5	3	0,079	0,1	0,17	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000408	Coliforme Bakterien		#/100 ml	235	12	4	0	7	12	D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000408	Koloniezahl bei 22 °C			235	12	4				D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000408	Koloniezahl bei 36 °C			235	12	2				D	O1	S
2015	DESH	_9000100000000000410	Coliforme Bakterien		#/100 ml	280	9	1	0	1	1	T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000410	Koloniezahl bei 22 °C			280	11	6				T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000410	Koloniezahl bei 36 °C			280	11	6				T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000412	Coliforme Bakterien		#/100 ml	10	8	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000413	Mangan		mg/l	1.340	4	3	0,089	0,093	0,093	T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000415	Eisen		mg/l	214	3	1	0,027	0,27	0,27	T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000415	Koloniezahl bei 22 °C			100	8	3				D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000415	Koloniezahl bei 36 °C			100	8	1				D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000415	Mangan		mg/l	214	3	2	0,08	0,19	0,3	T	T1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DESH	_9000100000000000416	Koloniezahl bei 22 °C			10	6	1				D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000000416	Mangan		mg/l	1.014	4	2	0,0955	0,27	0,38	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000417	Mangan		mg/l	245	5	5	0,11	0,11	0,21	T	T1	M
2015	DESH	_9000100000000000419	Färbung		m-1	440	4	2	0,62	2,42	3,7	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000423	Mangan		mg/l	335	4	1	0,028	0,097	0,097	T	T1	S
2015	DESH	_9000100000000000683	Koloniezahl bei 36 °C			700	4	1				D	D2	S
2015	DESH	_9000100000000001003	Coliforme Bakterien		#/100 ml	51	7	1	0	1	1	C	C1	S
2015	DESL	DESAL410009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.278	83	10	0	1,5	8	U	T1	S
2015	DESL	DESAL410012	Koloniezahl bei 22 °C			700	8	1				U	T1	S
2015	DESL	DESAL410012	Koloniezahl bei 36 °C			700	8	1				U	T1	S
2015	DESL	DESAL420008	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.815	15	1	0	2	2	D	D2	S
2015	DESL	DESAL420011	Koloniezahl bei 36 °C			4.621	6	1				D	D2	S
2015	DESL	DESAL420014	Koloniezahl bei 22 °C			3.680	7	1				D	D2	S
2015	DESL	DESAL460007	Trübung		NTU	70	8	1	0,385	7,07	7,07	O	O1	S
2015	DESL	DESAL460008	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	12	1	0	27	27	C	O1	S
2015	DESL	DESAL460009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	500	12	1	0	1	1	C	O1	S
2015	DESL	DESAL460012	Arsen		mg/l	0	5	3	0,013	0,013	0,018	C	O1	S
2015	DESL	DESAL460012	Arsen		mg/l	0	5	1	0,013	0,014	0,014	C	O1	S
2015	DESN	510110	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.921	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DESN	510630	Coliforme Bakterien		#/100 ml	640	4	1	0	6	6	P	P2	S
2015	DESN	510700	Coliforme Bakterien		#/100 ml	220	4	1	0	9	9	P	P2	S
2015	DESN	510730	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	190	4	2	6,4	6,4	6,4	T	T1	S
2015	DESN	510740	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.250	4	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DESN	510970	Koloniezahl bei 22 °C			600	4	1				P	P2	S
2015	DESN	510980	Koloniezahl bei 36 °C			870	4	1				P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DESN	511040	Coliforme Bakterien		#/100 ml	3.300	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DESN	511120	Coliforme Bakterien		#/100 ml	280	4	1	0	1	1	P	P2	S
2015	DESN	511180	Koloniezahl bei 22 °C			1.428	4	1				P	P2	S
2015	DESN	520020	Mangan		mg/l	750	1	1	0,07	0,07	0,07	C	C2	S
2015	DESN	520030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.700	4	2	0	1	19	D	D2	S
2015	DESN	520060	Coliforme Bakterien		#/100 ml	150	4	1	0	1	1	P	D2	S
2015	DESN	520070	Coliforme Bakterien		#/100 ml	230	4	1	0	18	18	P	P2	S
2015	DESN	520090	Coliforme Bakterien		#/100 ml	200	4	2	0	16	2	C	P2	S
2015	DESN	520120	Coliforme Bakterien		#/100 ml	130	4	1	0	130	130	P	P2	S
2015	DESN	520140	Mangan		mg/l	150	1	1	0,314	0,314	0,314	C	T1	S
2015	DESN	520220	Coliforme Bakterien		#/100 ml	800	4	1	0	38	38	P	P2	S
2015	DESN	520260	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.000	4	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DESN	520320	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.650	4	1	0	100	100	D	D2	S
2015	DESN	520360	Coliforme Bakterien		#/100 ml	590	4	1	0	1	1	P	D2	S
2015	DESN	520370	Coliforme Bakterien		#/100 ml	4.490	4	1	0	2	2	P	D2	S
2015	DESN	520390	Koloniezahl bei 36 °C			4.400	4	1				P	O1	S
2015	DESN	520440	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	4	3	2	2	8	P	P2	S
2015	DESN	520440	Coliforme Bakterien		#/100 ml	300	4	1	2	2	8	P	P2	S
2015	DESN	520450	Coliforme Bakterien		#/100 ml	440	4	1	0	5	5	T	T1	S
2015	DESN	520560	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.000	4	1	0	16	16	P	O1	S
2015	DESN	520560	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	2.000	4	1	0	1	1	P	O1	S
2015	DESN	520580	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0		mg/l	493	1	1	0,000187	0,000187	0,000187	C	C1	S
2015	DESN	520590	Coliforme Bakterien		#/100 ml	2.247	4	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DESN	520600	Coliforme Bakterien		#/100 ml	458	4	1	0	1	1	C	T1	S
2015	DESN	520600	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	458	4	1	0	1	1	C	T1	S
2015	DESN	520600	Nitrat		mg/l	458	1	1	52	52	52	T	T1	S
2015	DESN	520620	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.280	4	1	0	3	3	C	T1	S
2015	DESN	520650	Nickel		mg/l	280	1	1	0,023	0,023	0,023	D	D1	S
2015	DESN	520650	Nitrat		mg/l	280	1	1	53	53	53	T	T1	S
2015	DESN	530110	Sulfat		mg/l	4.999	1	1	278	278	278	C	C1	M
2015	DEST	15082-K1 RÖSA	Calcitlösekapazität		mg/l	785	1	1	17,8	17,8	17,8	C	C1	M
2015	DEST	15082-K1 RÖSA	Mangan		mg/l	785	2	1	0,087	0,167	0,167	C	C1	M
2015	DEST	15082-K1 RÖSA	Trübung		NTU	785	6	3	1,07	1,2	3,5	C	C1	M

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEST	15083-K2 HARBKE	Koloniezahl bei 36 °C			117	12	1				D	D2	S
2015	DEST	15084-K14 GÖRSCHEN	Sulfat		mg/l	291	1	1	331	331	331	C	O1	L
2015	DEST	15084-K18 WALLRODA	Clostridium perfringens		#/100 ml	81	10	2	0	2	3	C	C1	S
2015	DEST	15084-K18 WALLRODA	Coliforme Bakterien		#/100 ml	81	10	1	0	1	1	C	C2	S
2015	DEST	15085-K9 RHUMWIESENS	Coliforme Bakterien		#/100 ml	70	4	1	0	1	1	C	C2	S
2015	DEST	15086-K2 SCHOPSDORF	Färbung		m-1	833	7	1	0,3	0,58	0,58	C	C1	S
2015	DEST	15086-K4 TUCHEIM	Enterokokken		#/100 ml	1.521	2	1	8,5	17	17	T	T1	S
2015	DEST	15086-K4 TUCHEIM	Koloniezahl bei 22 °C			1.521	5	1				T	T1	S
2015	DEST	15087-K13 HAINRODE	Coliforme Bakterien		#/100 ml	311	6	2	0	5,5	8	P	P2	S
2015	DEST	15087-K15 BREITENSTE	Coliforme Bakterien		#/100 ml	75	10	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DEST	15087-K16 BLANKENHEI	Coliforme Bakterien		#/100 ml	75	5	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DEST	15087-K17 ROSPERWEND	Coliforme Bakterien		#/100 ml	262	11	1	0	24	24	U	C2	L
2015	DEST	15087-K17 ROSPERWEND	Enterokokken		#/100 ml	262	10	1	0	17	17	U	C2	L
2015	DEST	15087-K17 ROSPERWEND	Nitrat		mg/l	262	2	1	50	51	51	C	C2	L
2015	DEST	15087-K3 STOLBERG	Calcitlösekapazität		mg/l	1.256	3	2	24	54,5	85	C	C1	L
2015	DEST	15087-K4 GRILLENBERG	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.400	13	4	0	2	3	P	P2	S
2015	DEST	15087-K4 GRILLENBERG	Koloniezahl bei 36 °C			1.400	13	1				P	P2	S
2015	DEST	15087-K5 LEINUNGEN	Bromat		mg/l	1.506	2	1	0,0085	0,011	0,011	U	O1	S
2015	DEST	15087-K6 WETTELRODE	Coliforme Bakterien		#/100 ml	560	9	1	0	21	21	P	P2	S
2015	DEST	15087-K6 WETTELRODE	Koloniezahl bei 36 °C			560	9	1				P	P2	S
2015	DEST	15087-K8 ROßLA	Sulfat		mg/l	3.387	1	1	300	300	300	C	C2	L
2015	DEST	15088-K1 WÜNSCH	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.360	4	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DEST	15088-K1 WÜNSCH	Sulfat		mg/l	2.014	1	1	280	280	280	C	T1	L
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Calcitlösekapazität		mg/l	1.695	5	4	36,4	44	57,3	T	T1	L

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Sulfat		mg/l	1.695	6	2	93,78	414	542	C	T1	L
2015	DEST	15088-K2 HOHENTURM	Wasserstoffionen-konzentration		pH-Einheiten	1.695	5	1	6,78	5,96	5,96	T	T1	S
2015	DEST	15088-K3 ESPERSTEDT	Sulfat		mg/l	1.942	2	1	247	258	258	C	T1	L
2015	DEST	15088-K4 KLOBIKAU	Sulfat		mg/l	552	1	1	279	279	279	C	T1	L
2015	DEST	15090-K5 FLESSAU	Ammonium		mg/l	60	5	1	0,01	0,93	0,93	D	D2	S
2015	DEST	15090-K5 FLESSAU	Mangan		mg/l	1.563	3	1	0,003	0,189	0,189	T	T1	S
2015	DEST	15090-K8 ARNEBURG	Coliforme Bakterien		#/100 ml	8	8	2	0	5,5	8	D	D2	S
2015	DEST	15091-K2 BERKAU	Calcitlösekapazität		mg/l	1.299	7	2	4	7,75	9,5	C	C1	L
2015	DEST	15091-K3 MARK ZWUSCH	Enterokokken		#/100 ml	2	9	1	0	35	35	D	D2	S
2015	DETH	53003	Calcitlösekapazität		mg/l	1.065	1	1		17		U	O1	S
2015	DETH	53200	Sulfat		mg/l	2.000	4	4	390,45	390,45	437	O	T1	S
2015	DETH	61001	Calcitlösekapazität		mg/l	0	1	1		11		C	O1	L
2015	DETH	61001	Koloniezahl bei 36 °C			0	9	1				D	D2	I
2015	DETH	61002	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	1	0	4	4	D	D2	I
2015	DETH	61002	Trübung		NTU	0	4	1	0,64	1,4	1,4	D	D1	L
2015	DETH	61008	Koloniezahl bei 36 °C			0	6	1				D	D2	I
2015	DETH	61011	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	8	3	0	18	200	C	E1	I
2015	DETH	61011	Enterokokken		#/100 ml	0	2	1	1,5	3	3	C	E1	M
2015	DETH	61011	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	8	1	0	15	15	C	E1	I
2015	DETH	61011	Koloniezahl bei 22 °C			0	9	1				C	E1	I
2015	DETH	61011	Koloniezahl bei 36 °C			0	9	1				C	E1	I
2015	DETH	61011	Sulfat		mg/l	0	7	6	332	336	359	C	O1	L
2015	DETH	61011	Trübung		NTU	0	7	1	0,66	2,09	2,09	C	P2	S
2015	DETH	61027	Eisen		mg/l	0	2	1	0,179	0,204	0,204	D	D2	S
2015	DETH	61032	Blei		mg/l	0	2	1	0,00625	0,0114	0,0114	D	D2	S
2015	DETH	61032	Eisen		mg/l	0	2	1	0,228	0,442	0,442	D	D2	S
2015	DETH	61034	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	3	0	43	78	C	E1	I
2015	DETH	61034	Koloniezahl bei 36 °C			0	7	1				C	P2	I
2015	DETH	61034	Sulfat		mg/l	0	7	7	454,2	454,2	547	C	O1	L
2015	DETH	61034	Trübung		NTU	0	6	2	0,535	1,865	1,98	D	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DETH	61035	Koloniezahl bei 36 °C			0	4	1				D	D2	I
2015	DETH	61035	Trübung		NTU	0	4	2	1,14	1,75	1,9	C	D2	S
2015	DETH	61038	Sulfat		mg/l	0	6	1	197	383	383	C	O1	S
2015	DETH	61039	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	6	1	0	8	8	C	E1	I
2015	DETH	61039	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	6	1	0	1	1	C	E1	I
2015	DETH	61039	Trübung		NTU	0	6	5	1,245	1,39	1,7	C	P2	S
2015	DETH	61042	Trübung		NTU	0	4	2	1	1,8	2,1	C	P2	S
2015	DETH	61044	Trübung		NTU	0	8	2	0,8	1,52	1,8	C	P2	S
2015	DETH	61045	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	1	0	8	8	D	D2	I
2015	DETH	61053	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	12	2	0	101	200	D	D2	I
2015	DETH	62011	Sulfat		mg/l	3.633	1	1		312,9		C	C2	L
2015	DETH	63099	Nitrat		mg/l	0	1	1		56,6		C	C1	L
2015	DETH	63099	Nitrat/Nitrit Formel		mg/l	0	1	1		1,132		C	C1	L
2015	DETH	63335	Enterokokken		#/100 ml	0	1	1		1		U	S1	S
2015	DETH	63407	Sulfat		mg/l	0	2	1	243,9	255,8	255,8	C	C1	S
2015	DETH	63413	Enterokokken		#/100 ml	0	2	1	0,5	1	1	C	T1	S
2015	DETH	63414	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	1	6,7	15	15	T	T1	S
2015	DETH	63416	Uran		mg/l	0	2	1	0,009	0,0107	0,0107	U	O1	I
2015	DETH	63430	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	4	4	T	T1	I
2015	DETH	64004	Sulfat		mg/l	0	1	1		311		C	T1	L
2015	DETH	65009	Blei		mg/l	0	1	1		0,019		D	D1	S
2015	DETH	65011	Eisen		mg/l	0	3	1	0,134	0,218	0,218	D	D1	S
2015	DETH	65011	Uran		mg/l	0	1	1		0,104		C	C1	S
2015	DETH	65020	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	6	1	0	3	3	D	D2	S
2015	DETH	67007	Eisen		mg/l	0	1	1		0,7		D	D2	S
2015	DETH	67007	Trübung		NTU	0	4	2	0,83	4,15	7,2	D	D2	S
2015	DETH	67015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	1	1	D	D2	S
2015	DETH	69006	Coliforme Bakterien		#/100 ml	462	5	2	0	6	6	D	D1	S
2015	DETH	69007	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	2	0	101	200	T	T1	S
2015	DETH	69007	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	5	1	0	15	15	T	T1	S
2015	DETH	69013	Calcitlösekapazität		mg/l	0	2	1	7,75	15,5	15,5	T	T1	S
2015	DETH	69014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	768	5	1	0	2	2	D	D1	S
2015	DETH	69014	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	2	1	0,5	1	1	D	D1	S
2015	DETH	69016	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.724	5	1	0	2	2	D	D2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DETH	69018	Clostridium perfringens		#/100 ml	960	2	1	0	1	1	D	D1	S
2015	DETH	69019	Coliforme Bakterien		#/100 ml	850	2	1	15	30	30	T	T1	S
2015	DETH	69019	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	0	2	1	15	30	30	T	T1	S
2015	DETH	69022	Coliforme Bakterien		#/100 ml	110	5	1	0	1	1	T	T1	S
2015	DETH	69029	Koloniezahl bei 36 °C			156	5	1				D	D1	S
2015	DETH	70010	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	8	1	0	4	4	O	O1	S
2015	DETH	70019	Calcitlösekapazität		mg/l	0	4	2	9,16	11,8	11,8	C	C1	S
2015	DETH	70024	Calcitlösekapazität		mg/l	0	6	4	5,775	9,12	11,05	C	C1	S
2015	DETH	72001	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	2	2	4,5	5	U	O1	S
2015	DETH	72012	Koloniezahl bei 36 °C			0	4	1				U	O1	S
2015	DETH	73010	Sulfat		mg/l	76	2	2	285,165	285,165	288,73	O	O1	M
2015	DETH	73026	Selen		mg/l	0	2	2	0,01255	0,01255	0,0141	O	O1	L
2015	DETH	73030	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	30	30	O	O1	S
2015	DETH	73030	Enterokokken		#/100 ml	0	2	1	1	2	2	T	O1	S
2015	DETH	73042	Enterokokken		#/100 ml	0	2	1	13,5	27	27	S	C1	S
2015	DETH	73042	Koloniezahl bei 36 °C			0	3	1				T	T1	S
2015	DETH	73042	Sulfat		mg/l	0	3	1	242,5	269,3	269,3	C	O1	I
2015	DETH	73045	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	4	4	T	T1	S
2015	DETH	73055	Eisen		mg/l	0	2	1	0,2065	0,289	0,289	D	O1	S
2015	DETH	73058	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	2	0	9	12	O	O1	S
2015	DETH	73060	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	4	1	0	1	1	U	O1	I
2015	DETH	73066	Koloniezahl bei 22 °C			0	5	1				D	D1	S
2015	DETH	73076	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	8	1	0	3	3	O	O1	S
2015	DETH	73076	Koloniezahl bei 22 °C			0	11	1				O	O1	S
2015	DETH	73076	Koloniezahl bei 36 °C			0	11	1				O	O1	S
2015	DETH	73084	Mangan		mg/l	0	2	2	0,0905	0,0905	0,099	T	T1	S
2015	DETH	74013	Coliforme Bakterien		#/100 ml	1.261	4	2	3	15,5	25	T	O1	I
2015	DETH	74013	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	1.261	4	1	0	4	4	U	O1	I
2015	DETH	74019	Uran		mg/l	350	1	1		0,01181		U	O1	I

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DETH	74022	Koloniezahl bei 22 °C			161	4	1				O	O1	I
2015	DETH	74022	Koloniezahl bei 36 °C			161	4	1				O	O1	I
2015	DETH	74030	Sulfat		mg/l	77	1	293	293	293	293	C	O1	I
2015	DETH	74036	Calcitlösekapazität		mg/l	3.700	1	1		6,7		U	O1	M
2015	DETH	74042	Coliforme Bakterien		#/100 ml	650	4	1	0	8	8	T	O1	I
2015	DETH	75005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	510	5	1	0	1	1	C	T1	S
2015	DETH	75009	Clostridium perfringens		#/100 ml	5.158	7	1	0	3	3	C	T1	S
2015	DETH	75009	Coliforme Bakterien		#/100 ml	5.158	5	1	0	41	41	C	T1	S
2015	DETH	75009	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	5.158	7	1	0	5	5	C	T1	S
2015	DETH	75009	Koloniezahl bei 22 °C			5.158	7	1				C	T1	S
2015	DETH	75014	Koloniezahl bei 22 °C			145	8	1				C	T1	S
2015	DETH	75016	Koloniezahl bei 22 °C			0	9	1				C	T1	S
2015	DETH	75017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	310	10	2	0	4	8	C	T1	S
2015	DETH	75017	Escherichia coli (E.coli)		#/100 ml	185	10	1	0	1	1	C	T1	S
2015	DETH	75017	Koloniezahl bei 22 °C			310	17	2				C	T1	S
2015	DETH	75017	Koloniezahl bei 36 °C			123	17	1				C	T1	S
2015	DETH	75018	Koloniezahl bei 36 °C			0	9	1				C	T1	S
2015	DETH	75027	Coliforme Bakterien		#/100 ml	316	5	1	0	78	78	T	T1	S
2015	DETH	75027	Enterokokken		#/100 ml	316	1	1		4		T	T1	S
2015	DETH	75031	Coliforme Bakterien		#/100 ml	353	4	1	0	27	27	T	T1	S
2015	DETH	76003	Geschmack			0	9	1				U	O1	S
2015	DETH	76005	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	16	1	0	3	3	P	P2	S
2015	DETH	76005	Enterokokken		#/100 ml	0	5	1	0	5	5	C	C1	S
2015	DETH	76007	Geschmack			0	13	2				U	O1	S
2015	DETH	76008	Geschmack			0	13	1				U	O1	S
2015	DETH	76009	Geschmack			0	13	1				U	O1	S
2015	DETH	76012	Geschmack			0	5	1				U	O1	S
2015	DETH	76014	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	5	1	0	71	71	P	P2	S

Tab. A4.-2 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	WVG-ID	Parameter	Ggf. Az.	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2015	DETH	76015	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	7	2	0	42	59	P	P2	S
2015	DETH	76015	Trübung		NTU	0	7	1	0,61	1,4	1,4	P	P2	S
2015	DETH	76017	Coliforme Bakterien		#/100 ml	0	10	1	0	14	14	P	P2	S
2015	DETH	76017	Enterokokken		#/100 ml	0	3	1	0	2	2	C	C1	S
2015	DETH	77003	Coliforme Bakterien		#/100 ml	347	4	1	0	101	101	P	P2	I

Tab. A4-3 | (Zeitweise) Nichteinhaltung der Grenzwerte und Anforderungen gemäß TrinkwV in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mindestens 10 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mindestens 50 Personen versorgt werden sowie höchstens 1 000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt und höchstens 5 000 Personen versorgt werden - **Berichtsjahr 2016**

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhaltung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBB	WW Gross Muckrow	1012_GROSS MUCKROW	Eisen	mg/l	440	5	1	0,02	0,21	0,21	U	O1	M
2016	DEBB	WW Beerfelde	102_BEERFELDE	Eisen	mg/l	824	13	1	0,019	0,363	0,363	U	O1	S
2016	DEBB	WW Staakow	1023_STAAKOW	Coliforme Bakterien	#/100 ml	48	33	2	0	14	23	U, U	P2, O1	S, S
2016	DEBB	WW Staakow	1023_STAAKOW	Coliforme Bakterien	#/100 ml	48	33	10	0	8	61	O	O1	S
2016	DEBB	WW Staakow	1023_STAAKOW	Eisen	mg/l	48	6	1	0,045	0,44	0,44	U	O1	S
2016	DEBB	WW Staakow	1023_STAAKOW	Koloniezahl bei 22 °C		48	33	3				O	O1	S
2016	DEBB	WW Staakow	1023_STAAKOW	Koloniezahl bei 36 °C		48	33	2				O	O1	S
2016	DEBB	WW Schönfelde	105_SCHOENFELDE	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	15	9	9	18	200	P	P2	S
2016	DEBB	WW Lanke	125_ LANKE	Mangan	mg/l	390	8	2	0,005	0,371	0,675	U	O1	S
2016	DEBB	WW Ringenwalde	1280_RINGENWALD	Mangan	mg/l	657	5	3	0,087	0,087	0,139	T, T	T1, T1	M, S
2016	DEBB	WW Vietmannsdorf	1298_VIETMANNSDORF	Trübung	NTU	335	8	2	0,79	1,32	1,32	U	O1	M
2016	DEBB	WW Maulbeerwalde	132_MAULBEERWALDE	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1460	9	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DEBB	WW Schönhöhe	135_SCHOENHOEHE	Coliforme Bakterien	#/100 ml	30	6	1	0	10	10	U	P2	S
2016	DEBB	WW Jerischke	150_JERISCHKE	Coliforme Bakterien	#/100 ml	145	8	2	0	3	4	U, U	T1, O1	S, S
2016	DEBB	WW Glau	152_GLAU	Mangan	mg/l	420	9	6	0,091	0,125	0,17	T, T	T1, T1	S, M
2016	DEBB	WW Groß Eichholz	1610_ EICHHOLZ	Eisen	mg/l	106	7	1	0,078	0,287	0,287	T	T1	S
2016	DEBB	WW Groß Eichholz	1610_ EICHHOLZ	Mangan	mg/l	106	7	5	0,066	0,068	0,073	T	T1	S
2016	DEBB	WW Teupitz	1638_TEUPITZ	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	100	23	1	3	3	U	P2	S
2016	DEBB	WW Zachow (HVL)	164_ZACHOW	Coliforme Bakterien	#/100 ml	677	8	1	0	1	1	U	T1	S
2016	DEBB	WW Dolgenbrodt	1644_DOLGENBROD	Mangan	mg/l	3285	20	1	0,078	0,11	0,11	T	T1	L
2016	DEBB	WW Dolgenbrodt	1644_DOLGENBROD	Mangan	mg/l	3285	20	16	0,078	0,078	0,11	T, T	T1, T1	L, S
2016	DEBB	WW Rietzneuendorf (LDS)	165_RIETZNEUENDORF	Calcitlösekapazität	mg/l	1100	8	3	4	24,8	26	C	E1	M
2016	DEBB	WW Rietzneuendorf (LDS)	165_RIETZNEUENDORF	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1100	41	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBB	WW Rietzneuendorf (LDS)	165_RIETZNEUENDORF	Mangan	mg/l	1100	40	1	0,001	0,062	0,062	T	E1	M
2016	DEBB	WW Rietzneuendorf (LDS)	165_RIETZNEUENDORF	Mangan	mg/l	1100	40	2	0,001	0,111	0,13	T	E1	M
2016	DEBB	WW Nennhausen	186_NENNHAUSEN	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2878	13	1	0	3	3	O	D1	S
2016	DEBB	WW Frankendorf	192_FRANKENDORF	Ammonium	mg/l	210	6	1	0,19	0,55	0,55	T	T1	S
2016	DEBB	WW Frankendorf	192_FRANKENDORF	Mangan	mg/l	210	5	2	0,04	0,153	0,226	T, T	T1, T1	S, M
2016	DEBB	ZWVA Kuhsdorf	194_KUHSDORF	Coliforme Bakterien	#/100 ml	991	11	1	1	1	1	O	E1	S
2016	DEBB	ZWVA Kuhsdorf	194_KUHSDORF	Coliforme Bakterien	#/100 ml	991	11	1	1	2	2	P	P2	S
2016	DEBB	ZWVA Kuhsdorf	194_KUHSDORF	Coliforme Bakterien	#/100 ml	991	11	4	1	2	3	U	E1	S
2016	DEBB	ZWVA Vettin	199_VETTIN	Trübung	NTU	1336	5	1	3,84	3,84	3,84	T	T1	S
2016	DEBB	WW Götz	2_GOETZ	Eisen	mg/l	1280	5	1	0,01	0,273	0,273	P	O1	S
2016	DEBB	WW Kummersdorf-Gut	218_KUMMERSDORF	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2800	8	1	0	2	2	O	T1	S
2016	DEBB	WW Kummersdorf-Gut	218_KUMMERSDORF	Koloniezahl bei 36 °C		2800	8	1				O	T1	M
2016	DEBB	WW Werneuchen-Ost	235_WERNEUCHEN	Coliforme Bakterien	#/100 ml	220	7	1	0	58	58	U	P2	S
2016	DEBB	WW Fehrow	264_FEHROW	Coliforme Bakterien	#/100 ml	826	8	1	0	2	2	U	O1	S
2016	DEBB	WW Serwest	289_SERWEST	Coliforme Bakterien	#/100 ml	718	7	1	0	3	3	U	P2	S
2016	DEBB	WW Serwest	289_SERWEST	Koloniezahl bei 36 °C		718	7	1				U	P2	S
2016	DEBB	WW Michelsdorf	364_MICHELSDORF	Koloniezahl bei 22 °C		4818	32	1				D	D2	S
2016	DEBB	WW Michelsdorf	364_MICHELSDORF	Koloniezahl bei 36 °C		4818	32	1				D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBB	WW Bad Wilsnack	366_BAD_WILSNAC	Oxidierbarkeit	mg/l	2420	2	2	16,53	16,53	26,4	D	D2	S
2016	DEBB	WW Burow	372_BUROW	Trübung	NTU	104	4	1	1,7	1,7	1,7	P	P2	S
2016	DEBB	WW Ferbitz	374_FERBITZ	Eisen	mg/l	159	5	1	0,02	0,81	0,81	C	C1	L
2016	DEBB	ZWVA Wolfshagen	389_WOLFSHAGEN	Coliforme Bakterien	#/100 ml	505	9	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEBB	WW Grüneberg	39_GRUENEBERG	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte - einzeln	mg/l	4700	3	1	0,0001	0,000164	0,000164	C	C1	L
2016	DEBB	WW Groß Ziescht	4_GROß ZIESCHT	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1009	11	1	0	1	1	O	T1	S
2016	DEBB	WW Löwenberg	41_LOEWENBERG	Färbung	m-1	2500	4	1	0,96	0,96	0,96	D	D2	S
2016	DEBB	WW Sellendorf	421_SELLENDORF	Mangan	mg/l	4990	6	1	0,031	0,064	0,064	T	O1	M
2016	DEBB	WW Sellendorf	421_SELLENDORF	Mangan	mg/l	4990	6	1	0,031	0,068	0,068	T	O1	M
2016	DEBB	WW Bornsdorf	422_BORNSDORF	Coliforme Bakterien	#/100 ml	522	89	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEBB	WW Bornsdorf	422_BORNSDORF	Eisen	mg/l	522	90	1	0,054	0,4	0,4	T	O1	S
2016	DEBB	WW Bornsdorf	422_BORNSDORF	Eisen	mg/l	522	90	1	0,054	0,81	0,81	T	O1	S
2016	DEBB	WW Bornsdorf	422_BORNSDORF	Färbung	m-1	522	34	1	0,054	1	3	O	T1	S
2016	DEBB	WW Bronkow	429_BRONKOW	Färbung	m-1	170	4	4	0,63	0,63	0,67	U	O1	S
2016	DEBB	WW Bronkow	429_BRONKOW	Trübung	NTU	170	4	2	1,14	1,42	1,53	U	O1	S
2016	DEBB	WW Brüssow	438_BRUESSOW	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1891	10	2	0	1	1	T	T1	S
2016	DEBB	WW Fürstenwerder (UM)	441_FUERSTENWERDER	Ammonium	mg/l	767	18	10	0,58	1,06	1,66	T	T1	M
2016	DEBB	WW Fürstenwerder (UM)	441_FUERSTENWERDER	Mangan	mg/l	767	16	1	0,0525	0,054	0,054	T	T1	M
2016	DEBB	WW Fürstenwerder (UM)	441_FUERSTENWERDER	Mangan	mg/l	767	16	8	0,0525	0,071	0,114	T	T1	M
2016	DEBB	WW Fürstenwerder (UM)	441_FUERSTENWERDER	Mangan	mg/l	767	16	8	0,0525	0,071	0,114	T	T1	M
2016	DEBB	WW Gollmitz	443_GOLLMITZ	Coliforme Bakterien	#/100 ml	682	10	2	0	2	2	P	P1	S
2016	DEBB	WW Neuhof Warnitz	454_NEUHOF	Ammonium	mg/l	2782	10	1	0,05	0,83	0,83	T	T1	M
2016	DEBB	WW Neuhof Warnitz	454_NEUHOF	Ammonium	mg/l	2782	10	1	0,05	0,83	0,83	T	T1	S
2016	DEBB	WW Neuhof Warnitz	454_NEUHOF	Mangan	mg/l	2782	6	1	0,038	0,064	0,064	T	T1	M
2016	DEBB	WW Schönermark Prenzlau	461_SCHOENERMARK	Mangan	mg/l	506	4	2	0,053	0,07	0,07	T	T1	S
2016	DEBB	Storkow	485_STORKOW	Mangan	mg/l	1500	39	1	0,005	0,077	0,077	U	O1	S
2016	DEBB	Storkow	485_STORKOW	Mangan	mg/l	1500	39	1	0,005	0,061	0,061	U	O1	S
2016	DEBB	WW Barsdorf	5_BARSDORF	Ammonium	mg/l	1348	5	2	0,05	1,63	1,91	C	T1	L
2016	DEBB	WW Gr.Schönebeck/Liebenwalde	502_SCHOENEBECK	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2270	7	1	0	7	7	U	P2	S
2016	DEBB	WW Groß Leuthen	51_GROß LEUTHEN	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3090	200	2	0	1	1	T	T1	S
2016	DEBB	WW Wall	524_WALL	Ammonium	mg/l	162	9	2	0,05	0,665	0,69	U	C1	S
2016	DEBB	WW Gussow	534_GUSSOW	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3566	106	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEBB	WW Gussow	534_GUSSOW	Mangan	mg/l	3566	144	2	0,057	0,0635	0,064	T, T	T1, T1	S, M
2016	DEBB	WW Gussow	534_GUSSOW	Mangan	mg/l	3566	144	95	0,057	0,059	0,072	T	T1	S
2016	DEBB	WW Bernau	548_BERNAU	Koloniezahl bei 36 °C		4183	22	1				U	O1	S
2016	DEBB	WW Fichtenwalde	553_FICHTENWALD	Koloniezahl bei 36 °C		3330	5	1				D	D2	S
2016	DEBB	WW Feldheim	59_FELDHEIM	Koloniezahl bei 36 °C		1140	5	1				P	O1	S
2016	DEBB	WW Gumtow	944_GUMTOW	Coliforme Bakterien	#/100 ml	305	7	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEBB	WW Gumtow	944_GUMTOW	Mangan	mg/l	305	8	1	0,0145	0,22	0,22	C	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBB	WW Benken	946_BENKEN	Koloniezahl bei 36 °C		313	6	1				D	D2	S
2016	DEBB	WW Groß Briesen	978_GROß BRIESEN	Mangan	mg/l	266	6	1	0,005	0,096	0,096	T	T1	S
2016	DEBE	Berlin Mitte 1	11001-01	Färbung	m-1	500	1	1	1	1	1	U	O1	M
2016	DEBE	Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 1	11002-01	Sulfat	mg/l	200	1	1	350,2	350,2	350,2	C	C1	M
2016	DEBE	Berlin Spandau 1	11005-01	Mangan	mg/l	500	4	4	0,15	0,15	0,18	C	T1	M
2016	DEBE	Berlin Neukoelln 1	11008-01	Ammonium	mg/l	99	2	1	0,29	0,56	0,56	C	T1	M
2016	DEBW	VB-Landeswasserversorgung VB 1	2	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.500	103	1	0,0583	6	6	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ZV ASG und BWV (Mischwasser50/50)	6	Trübung	NTU	2.123	59	2	0,2264	2,33	2,66	O	O1	S
2016	DEBW	ZV Menzlesmühle WT Nardenheim OT-Gschwend, OT-Alfdorf, Lorch Bruck	100001	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.653	18	1	3,0556	55	55,00	O	O1	S
2016	DEBW	Brunnenmischwasser Daimlerwerk	115010	Trübung	NTU	4.178	13	1	0,3508	1,3	1,3	O	O1	S
2016	DEBW	Weilheim-Hepsisau, LW	116009	Koloniezahl bei 22 °C		700	17	3				O	O1	S
2016	DEBW	Weilheim-Hepsisau, LW	116009	Koloniezahl bei 36 °C		700	17	2				O	O1	S
2016	DEBW	ON Owen	116010	Clostridium perfringens	#/100 ml	3.500	18	1	0,1667	3,00	3,00	C	O1	S
2016	DEBW	ON Owen	116010	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.500	37	6	0,4054	2,5	6	O	O1	S
2016	DEBW	Kohlberg Hochzone	116013	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.500	19	2	0,3158	3	4	O	O1	S
2016	DEBW	Kohlberg Hochzone	116013	Koloniezahl bei 22 °C		1.500	19	1				O	O1	S
2016	DEBW	Altbach Niederzone	116019	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.950	14	4	5,2857	18,5	34	O	O1	S
2016	DEBW	HB Bühl, Ochsenwang, LW	116039	Coliforme Bakterien	#/100 ml	301	10	1	0,1	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Altbach, LW	116046	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.900	31	2	4,7742	74	95	O	O1	S
2016	DEBW	Wernau, LW	116054	Eisen	mg/l	4.500	8	4	0,1625	0,225	0,24	O	O1	S
2016	DEBW	Wernau, LW	116054	Trübung	NTU	4.500	12	1	0,4275	1,3	1,3	O	O1	S
2016	DEBW	Neckartailfingen, FIWA	116065	Trübung	NTU	3.700	4	1	0,39	1,16	1,16	O	O1	S
2016	DEBW	Donzdorf, HB Reichenbach	117012	Mangan	mg/l	915	2	1	0,0515	0,069	0,069	O	O1	S
2016	DEBW	Ebersbach, Wasserturm, Weiler	117015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	736	3	2	2,3333	3,5	6	O	O1	S
2016	DEBW	Gammelshausen, HB Halden	117019	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.014	24	4	5,7917	34,75	56	O	O1	S
2016	DEBW	Gammelshausen, HB Halden	117019	Enterokokken	#/100 ml	1.014	1	1	1	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Gammelshausen, HB Halden	117019	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.014	24	1	0,0417	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Rechberghausen, HB Bühl	117029	Trübung	NTU	4.227	12	1	0,3775	2,2	2,2	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	Mühlhausen, LW	117035	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.023	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Börtlingen, LW	117044	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.725	10	2	0,2	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Ebersbach, LW	117048	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.669	20	1	0,5	10	10	O	O1	S
2016	DEBW	HB Hohenstaufen	117049	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.200	2	1	1	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	Sachsenheim PW Krebsbach	118014	Coliforme Bakterien	#/100 ml	690	6	2	1,1667	3,5	6	O	O1	S
2016	DEBW	Vaihingen HB Grund	118018	Coliforme Bakterien	#/100 ml	950	11	1	0,0909	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Sersheim-Oberriexingen	118030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.103	16	1	0,0625	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Sersheim-Oberriexingen	118030	Trübung	NTU	3.103	8	1	0,554	3,8	3,8	O	O1	S
2016	DEBW	Oberstenfeld HB Klären	118032	Trübung	NTU	2.000	4	1	0,425	1,2	1,2	O	O1	S
2016	DEBW	Ditzingen, HB Lerchenberg, Schöckingen, LW	118044	Eisen	mg/l	1.850	4	1	0,555	2,1	2,1	O	O1	S
2016	DEBW	Ditzingen, HB Lerchenberg, Schöckingen, LW	118044	Trübung	NTU	1.850	18	1	1,361	21	21	O	O1	S
2016	DEBW	Möglingen, HB Möglingen, Erdbehälter, BWV	118056	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.630	5	1	0,2	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Ludwigsburg-Poppenweiler, HB Ameisenhau, LW	118074	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.238	19	1	0,0526	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Remshalden, Niederzone Grunbach	119023	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.340	5	1	7,4	37	37	O	O1	S
2016	DEBW	Remshalden, Geradstetten-Nord, Bauersberg	119024	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	4	1	1	4	4	O	O1	S
2016	DEBW	Schorndorf - Weiler	119030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.470	6	2	3,3333	10	12	O	O1	S
2016	DEBW	Schorndorf - Schlichten	119032	Coliforme Bakterien	#/100 ml	565	1	1	7	7	7	O	O1	S
2016	DEBW	Schorndorf - Mannshaupten	119034	Trübung	NTU	105	1	1	18	18	18	O	O1	S
2016	DEBW	Rudersberg-Lindental	119046	Trübung	NTU	100	5	1	0,7	2,9	2,9	O	O1	S
2016	DEBW	Rudersberg, Niederzone Steinenberg	119050	Trübung	NTU	645	5	2	0,614	1,15	1,2	O	O1	S
2016	DEBW	Großerlach Neufürstenhütte + Teilorte	119052	Trübung	NTU	915	8	1	0,4313	3,1	3,1	O	O1	S
2016	DEBW	Winterbach-Engelberg	119059	Färbung	m-1	250	4	1	0,2725	0,94	0,94	O	O1	S
2016	DEBW	Berglen-Hößlinswart	119069	Trübung	NTU	400	2	1	1,03	1,8	1,8	O	O1	S
2016	DEBW	Berglen-Reichenbach	119070	Coliforme Bakterien	#/100 ml	400	4	1	0,25	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Berglen-Birkenweißbuch	119073	Coliforme Bakterien	#/100 ml	425	7	1	1,5714	11,00	11,00	O	O1	S
2016	DEBW	Berglen-Birkenweißbuch	119073	Trübung	NTU	425	6	2	1,54	3,9	4,1	O	O1	S
2016	DEBW	Weinstadt-Schnait	119078	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.350	5	1	0,2	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Aspach-Altersberg	119086	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.230	5	2	0,4	1,00	1	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	Aspach, NZ Allmersbach	119089	Coliforme Bakterien	#/100 ml	575	5	2	1,2	3,00	5	O	O1	S
2016	DEBW	Aspach-HZ Allmersbach	119090	Coliforme Bakterien	#/100 ml	725	5	1	0,2	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Urbach,HZ Urbach Nord und Süd	119092	Koloniezahl bei 22 °C		3.750	4	1				O	O1	S
2016	DEBW	Urbach,HZ Urbach Nord und Süd	119092	Koloniezahl bei 36 °C		3.750	4	1				O	O1	S
2016	DEBW	Urbach,HZ Urbach Nord und Süd	119092	Trübung	NTU	3.750	4	1	0,9875	3,8	3,8	O	O1	S
2016	DEBW	Murrhardt Limesstation	119093	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.250	8	1	1,625	13,00	13,00	O	O1	S
2016	DEBW	Murrhardt-Steinberg	119097	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	6	1	0,5	3,00	3	O	O1	S
2016	DEBW	Sulzbach-Ortsgebiet gesamt	119102	Trübung	NTU	2.500	7	1	0,3571	1,6	1,6	O	O1	S
2016	DEBW	Sulzbach-Ittenberg	119105	Trübung	NTU	80	3	1	1,1	2,5	2,5	O	O1	S
2016	DEBW	Oppenweiler,Oberer Reichenberg+ Schiffrain,NOW-LW	119122	Trübung	NTU	410	5	1	1,46	6,8	6,8	O	O1	S
2016	DEBW	Schorndorf2, Buhlbronn, LW	119129	Trübung	NTU	1.600	3	1	1,1833	3,4	3,4	O	O1	S
2016	DEBW	Gundelsheim	125025	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.100	7	2	52,1429	182,5	200	O	O1	S
2016	DEBW	Hardthausen-Gochsen	125028	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.791	5	1	1	5	5	O	O1	S
2016	DEBW	Hardthausen-DLR	125029	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Hardthausen-Lampoldshausen-HZ	125031	Coliforme Bakterien	#/100 ml	330	10	4	2,2	5,5	11	O	O1	S
2016	DEBW	HB Schweizerhof	125061	Trübung	NTU	2.200	4	1	0,585	1,8	1,8	O	O1	S
2016	DEBW	HB Neulautern	125063	Trübung	NTU	550	4	1	3,275	12	12	O	O1	S
2016	DEBW	Gemeinde Weißbach, NOW-WW-Niedernhall	126006	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.200	60	1	0,05	3,00	3	O	O1	S
2016	DEBW	Gemeinde Mulfingen	126007	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.870	36	2	0,1667	3,00	4,00	O	O1	S
2016	DEBW	Gemeinde Dörzbach	126008	Koloniezahl bei 22 °C		2.418	15	2				O	O1	S
2016	DEBW	Gemeinde Zweiflingen, VG Zweiflingen	126017	Coliforme Bakterien	#/100 ml	820	6	1	2,1667	13,00	13	O	O1	S
2016	DEBW	WG Unterhof	126019	Mangan	mg/l	48	1	1	0,1379	0,1379	0,1379	O	O1	S
2016	DEBW	WV Beltersrot	126021	Coliforme Bakterien	#/100 ml	191	5	1	2,4	12,00	12,00	O	O1	S
2016	DEBW	Ortsnetz Rechbach	126025	Trübung	NTU	54	2	1	1,35	1,7	1,7	O	O1	S
2016	DEBW	Wolpertshausen, NOW-WT-Rudelsdorf	127003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.000	44	1	0,0227	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Schmerachgruppe NOW-WT-Rudelsdorf	127030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	520	44	1	0,0227	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	ZV Kochereckgruppe, NOW-WT-Rudelsdorf	127031	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.600	44	1	0,0227	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Braunsbach, NOW-WT-Rudelsdorf	127032	Coliforme Bakterien	#/100 ml	260	44	1	0,0227	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Schweigern Eigenwasser	128003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	700	2	1	2,5	5,00	5,00	O	O1	S
2016	DEBW	Werbach Niklashausen	128009	Chlorid	mg/l	571	1	1	278	278	278	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	Külsheim Hundheim	128014	Trübung	NTU	760	6	1	0,965	4,79	4,79	O	O1	S
2016	DEBW	PW Lauda Nord	128016	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.600	20	1	0,1	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	Königshofen	128019	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.200	29	1	0,0345	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Lauda-Königshofen Heckfeld	128022	Coliforme Bakterien	#/100 ml	461	27	1	0,0741	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	Bad Mergentheim Löffelstelzen	128025	Coliforme Bakterien	#/100 ml	885	5	1	1,6	8	8	O	O1	S
2016	DEBW	Bad Mergentheim Löffelstelzen	128025	Mangan	mg/l	885	5	1	0,0142	0,067	0,067	O	O1	S
2016	DEBW	Bad Mergentheim Markelsheim	128026	Koloniezahl bei 22 °C		1.882	7	1				O	O1	S
2016	DEBW	Nassauer Gruppe, NOW,WW Bronn	128031	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.643	71	1	0,0141	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Nassauer Gruppe, NOW,WW Bronn	128031	Trübung	NTU	1.643	11	1	0,3827	1,15	1,15	O	O1	S
2016	DEBW	Tauberbischofsheim WW Dittigheim	128034	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.034	17	1	0,1176	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	Großrinderfeld	128040	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.567	8	1	0,25	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	WV Weikersheim, NOW, WW Bronn	128041	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	3.835	18	1	7,1478	6,2	7,62	O	O1	S
2016	DEBW	WV Igersheim, NOW,WW Bronn	128043	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.575	66	3	0,1212	2,6667	5	O	O1	S
2016	DEBW	WV Igersheim, NOW,WW Bronn	128043	Koloniezahl bei 22 °C		2.575	66	2				O	O1	S
2016	DEBW	Ahorn, BWV	128047	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.465	23	2	0,2174	2,5	4	O	O1	S
2016	DEBW	Ahorn, BWV	128047	Koloniezahl bei 22 °C		1.465	23	1				O	O1	S
2016	DEBW	Ahorn, BWV	128047	Koloniezahl bei 36 °C		1.465	23	4				O	O1	S
2016	DEBW	Giengen-Hürben, LW	135003	Koloniezahl bei 22 °C		1.045	9	2				O	O1	S
2016	DEBW	Giengen-Hürben, LW	135003	Koloniezahl bei 36 °C		1.045	9	3				O	O1	S
2016	DEBW	Giengen-Sachsenhausen-Hohenmemmingen	135013	Coliforme Bakterien	#/100 ml	220	13	2	0,1538	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Lorch Elisabethenberg und Vogelhof	136016	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	14	2	0,2857	2,00	2	O	O1	S
2016	DEBW	Ellwangen-HB Rötlen	136025	Mangan	mg/l	230	1	1	0,062	0,062	0,062	O	O1	S
2016	DEBW	Obergröningen-Algishofen	136028	Koloniezahl bei 22 °C		470	6	1				O	O1	S
2016	DEBW	Obergröningen-Algishofen	136028	Koloniezahl bei 36 °C		470	6	1				O	O1	S
2016	DEBW	Waldhausen	136037	Cadmium	mg/l	2.600	2	1	0,0042	0,008	0,008	O	O1	S
2016	DEBW	WV Bargau	136048	Trübung	NTU	2.800	6	1	0,345	1,4	1,4	O	O1	S
2016	DEBW	WV Weiler-in -den-Bergen, Herdtlingsweiler	136052	Trübung	NTU	1.050	5	1	0,598	1,3	1,3	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	WV Göggingen-Horn u. Iggingen-Schönhardt u. Außengehöfte	136054	Coliforme Bakterien	#/100 ml	550	15	1	0,2	3,00	3,00	O	O1	S
2016	DEBW	Waldstetten Hochzone	136056	Koloniezahl bei 22 °C		3.800	5	1				O	O1	S
2016	DEBW	WV Lorch Weitmars,HZ und NZ, LW	136069	Koloniezahl bei 22 °C		1.080	7	1				O	O1	S
2016	DEBW	WV Lorch Strauben, LW	136070	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	8	1	0,125	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	WV Lorch Pulzwaldzone, LW	136072	Cadmium	mg/l	850	3	1	0,0032	0,008	0,008	O	O1	S
2016	DEBW	VW Ellwangen, LW	136079	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.602	23	3	0,1739	1,33	2	O	O1	S
2016	DEBW	WV ZV Mutlanger Gruppe, VG Schechingen, LW	136089	Koloniezahl bei 36 °C		2.380	14	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Quellwasser Rebland, Neuweier	211004	Aluminium	mg/l	684	1	1	0,81	0,81	0,81	O	O1	S
2016	DEBW	Kammer-Kirsch	212006	Coliforme Bakterien	#/100 ml	54	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Kammer-Kirsch	212006	Koloniezahl bei 22 °C		54	3	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Odenheim	215022	Koloniezahl bei 36 °C		3.800	7	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Pfinztal III - Wöschbach	215027	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.800	46	3	0,087	1,33	2,00	O	O1	S
2016	DEBW	VG Rheinstetten - Neuburgweier	215029	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.400	12	1	0,0833	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	VG Zaisenhausen + Bahnbrücken (Kraicht.)	215037	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.700	21	1	0,619	13,00	13,00	O	O1	S
2016	DEBW	VG Zaisenhausen + Bahnbrücken (Kraicht.)	215037	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.700	21	1	0,2857	6	6	O	O1	S
2016	DEBW	VG Forbach - Zentrum	216033	Trübung	NTU	850	8	1	0,3963	1,9	1,9	O	O1	S
2016	DEBW	VG Forbach - Langenbrand	216036	Coliforme Bakterien	#/100 ml	900	6	2	0,8333	2,5	4	O	O1	S
2016	DEBW	VG Rosenberg	225004	Koloniezahl bei 22 °C		2.000	23	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Großeichholzheim / Seckach	225006	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.500	10	3	33,1	110,33	200	O	O1	S
2016	DEBW	VG Hardheim Zentr.	225008	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.700	13	1	0,5385	7,00	7,00	O	O1	S
2016	DEBW	VG Hardheim Zentr.	225008	Nitrat	mg/l	3.700	6	2	35,2	50,5	50,7	O	O1	S
2016	DEBW	VG Hardheim Zentr.	225008	Pestizide - einzeln: Diuron, CAS-Nr. 330-54-1	mg/l	3.700	2	1	0,0001	0,0001	0,0001	O	O1	S
2016	DEBW	VG Mudau	225023	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.900	46	1	0,0217	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	VG Mudau	225023	Koloniezahl bei 22 °C		4.900	46	4				O	O1	S
2016	DEBW	VG Osterburken RIO	225032	Coliforme Bakterien	#/100 ml	661	26	1	0,2692	7,00	7	O	O1	S
2016	DEBW	VG Osterburken RIO	225032	Koloniezahl bei 22 °C		661	26	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Schefflenz	225037	Koloniezahl bei 22 °C		4.421	83	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Neckargerach	225040	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.300	28	1	0,1786	5,00	5,00	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	VG Neckargerach	225040	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2.300	28	1	0,1429	4	4	O	O1	S
2016	DEBW	VG Neckargerach	225040	Koloniezahl bei 22 °C		2.300	28	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Neckargerach	225040	Trübung	NTU	2.300	4	1	0,6375	1,45	1,45	O	O1	S
2016	DEBW	VG Schloss Waldleiningen	225042	Koloniezahl bei 22 °C		250	2	2				O	O1	S
2016	DEBW	VG Schönbrunn	226004	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.200	7	2	0,2857	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VG Lobbach	226011	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.450	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	VG Spechbach	226065	Koloniezahl bei 36 °C		1.750	9	1				O	O1	S
2016	DEBW	VG Schatthausen (Wiesloch)	226082	Eisen	mg/l	1.600	8	1	0,0938	0,58	0,58	O	O1	S
2016	DEBW	VG Knittlingen-Freudenstein	236024	Trübung	NTU	1.600	6	1	1,3433	4,74	4,74	O	O1	S
2016	DEBW	VG Singen (Remchingen)	236034	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.850	37	1	0,0541	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	VG Singen (Remchingen)	236034	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	3.850	37	1	0,027	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VG Alpirsb..Reinerzau-Oberes Dörfle	237005	Coliforme Bakterien	#/100 ml	140	6	2	0,8333	2,50	3,00	O	O1	S
2016	DEBW	VG Oberehlenbogen	237023	Trübung	NTU	160	3	1	0,56	1,11	1,11	O	O1	S
2016	DEBW	VG Schwarzenberg-Oberdorf	237024	Coliforme Bakterien	#/100 ml	180	4	1	1	4,00	4,00	O	O1	S
2016	DEBW	VG Seewald	237038	Trübung	NTU	1.849	6	1	0,915	3,8	3,8	O	O1	S
2016	DEBW	Freiburg WW Kappel	311003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.730	48	1	0,0417	2,00	2,00	O	O1	S
2016	DEBW	Oberried HB Vörlinsbach	315020	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.760	13	1	0,0769	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Ortsnetz Sulzburg über HB Sulzburg	315027	Koloniezahl bei 22 °C		1.900	8	1				O	O1	S
2016	DEBW	Ortsnetz Sulzburg über HB Sulzburg	315027	Trübung	NTU	1.900	8	1	0,3125	1,2	1,2	O	O1	S
2016	DEBW	WVV Himmelreich Buchenbach OT Buchenbach	315036	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.700	27	2	0,0741	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	WVV Himmelreich Buchenbach OT Buchenbach	315036	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	1.700	22	1	7,9793	6,362	8,51	O	O1	S
2016	DEBW	WVV Himmelreich Buchenbach OT Falkensteig HB Schulterdobel	315037	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	11	1	0,0909	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Hochbehälter Allenberg, NZ Löffingen	315057	Arsen	mg/l	3.300	4	1	0,0083	0,015	0,015	O	O1	S
2016	DEBW	HB Rosshag und HB Allenberg, HZ Löffingen	315058	Arsen	mg/l	3.300	4	1	0,0083	0,015	0,015	O	O1	S
2016	DEBW	HB Rosshag und HB Allenberg, HZ Löffingen	315058	Trübung	NTU	3.300	22	2	0,3093	1,045	1,05	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	HB Dittishausen, Löffingen Dittishausen	315060	Coliforme Bakterien	#/100 ml	900	9	1	0,2222	2,00	2,00	O	O1	S
2016	DEBW	HB Bachheim, Löffingen Bachheim + Unadingen	315062	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.400	9	1	0,1111	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Hochbehälter Hohfahnen (neu), Löffingen-Reiselfingen	315063	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	580	9	1	7,6844	6,14	8,54	O	O1	S
2016	DEBW	Hochbehälter Platzberg, Lenzkirch	315071	Arsen	mg/l	2.100	5	1	0,0076	0,012	0,012	O	O1	S
2016	DEBW	Hochbehälter Platzberg, Lenzkirch	315071	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.100	23	2	0,2174	2,50	4	O	O1	S
2016	DEBW	HB Tannenwald 1 incl. Puffer Tannenwald 2	316006	Trübung	NTU	3.392	13	3	0,5058	1,2667	1,4	O	O1	S
2016	DEBW	Elzach Yach, HB Singler	316008	Trübung	NTU	941	5	1	1,74	7,9	7,9	O	O1	S
2016	DEBW	Herbolzheim HB Bleichheim	316023	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.200	19	2	0,1053	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Bombach, HB TB 1+2 08316	316025	Enterokokken	#/100 ml	953	6	1	0,1667	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	HB Schlossdobel, Untersimonswald	316033	Trübung	NTU	364	5	1	1,014	4	4	O	O1	S
2016	DEBW	Elztalhotel	316039	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	7	1	3,5714	25	25	O	O1	S
2016	DEBW	Elztalhotel	316039	Eisen	mg/l	150	3	1	0,1288	0,3715	0,3715	O	O1	S
2016	DEBW	Elztalhotel	316039	Enterokokken	#/100 ml	150	7	1	0,1429	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Wyhl, Pumpwerk 08316	316040	Nitrat	mg/l	3.637	15	5	50,5269	52,74	55,8	O	O1	S
2016	DEBW	Wyhl, Pumpwerk 08316	316040	Nitrat/Nitrit Formel	mg/l	3.637	1	1	1,116	1,12	1	O	O1	S
2016	DEBW	Bad Peterstal-Griesbach OT Bad Peterstal	317005	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.260	6	1	0,1667	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Bad Peterstal-Griesbach OT Griesbach	317006	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.000	6	1	0,1667	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Durbach HB Krebsenbach	317009	Trübung	NTU	2.800	3	1	1,7267	3,9	3,9	O	O1	S
2016	DEBW	HB Fuchsbühl, TB und Quellen	317019	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.680	5	1	0,2	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Hornberg OT Reichenbach	317020	Coliforme Bakterien	#/100 ml	90	9	1	6,8889	62,00	62,00	O	O1	S
2016	DEBW	Hornberg OT Reichenbach	317020	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	90	9	1	0,1111	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Hornberg OT Reichenbach	317020	Koloniezahl bei 22 °C		90	9	1				O	O1	S
2016	DEBW	Hornberg OT Reichenbach	317020	Koloniezahl bei 36 °C		90	9	1				O	O1	S
2016	DEBW	Oberharmersbach	317067	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.850	8	2	0,625	2,5	3	O	O1	S
2016	DEBW	Hornberg Kernstadt 100 % WKK	317080	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.500	8	1	0,125	1	1	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	HB Mühledobel MZ 326052 01 02	326012	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.990	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	HB Mühledobel MZ 326052 01 02	326012	Trübung	NTU	1.990	4	1	0,9575	3,1	3,1	O	O1	S
2016	DEBW	HB am Friedhof 326060 02 01	326014	Coliforme Bakterien	#/100 ml	620	3	1	0,3333	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Hochbehälter Rohrbach, Furtwangen	326034	Trübung	NTU	450	4	1	0,51	1,3	1,3	O	O1	S
2016	DEBW	HB Burg Vöhrenbach	326039	Trübung	NTU	2.230	4	1	0,7	1,5	1,5	O	O1	S
2016	DEBW	HB Buchenberg Königsfeld	326042	Trübung	NTU	1.020	2	1	0,75	1,3	1,3	O	O1	S
2016	DEBW	HB Rietheim VS	326046	Arsen	mg/l	970	2	1	0,01	0,011	0,011	O	O1	S
2016	DEBW	VG WW Tiefental Tuttlingen OT Möhringen und Esslingen	327012	Koloniezahl bei 36 °C		2.800	11	1				O	O1	S
2016	DEBW	Balgheim, Eigenwasser + BWV	327022	Eisen	mg/l	910	1	1	0,36	0,36	0,36	O	O1	S
2016	DEBW	Balgheim, Eigenwasser + BWV	327022	Trübung	NTU	910	4	1	0,975	3,5	3,5	O	O1	S
2016	DEBW	Singen Beuren TB-Wasser	335018	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.360	22	3	0,5455	4	4	O	O1	S
2016	DEBW	Singen Friedingen MW	335019	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.440	19	1	0,8421	16	16	O	O1	S
2016	DEBW	Gaienhofen OT Hemmenhofen NZ	335029	Coliforme Bakterien	#/100 ml	425	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Mühlingen TB Gerhardsbrunnen	335035	Koloniezahl bei 22 °C		2.580	7	1				O	O1	S
2016	DEBW	Mühlingen TB Gerhardsbrunnen	335035	Koloniezahl bei 36 °C		2.580	7	1				O	O1	S
2016	DEBW	Öhningen, OT Schienen	335046	Coliforme Bakterien	#/100 ml	600	21	6	1,2857	4,5	14	O	O1	S
2016	DEBW	Aach, HB Humpelsberg	335049	Trübung	NTU	2.320	5	1	0,336	1,3	1,3	O	O1	S
2016	DEBW	Schlatt am Randen, Gemeinde Hilzingen	335052	Coliforme Bakterien	#/100 ml	420	8	3	4,375	11,6667	22	O	O1	S
2016	DEBW	Mahlspüren i. H., Raithaslach, Zizenhausen, Hoppetenzell	335058	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.500	15	3	2,8667	14,3333	29	O	O1	S
2016	DEBW	Münchhöf, Gemeinde Eigeltingen	335060	Coliforme Bakterien	#/100 ml	336	7	1	0,7143	5	5	O	O1	S
2016	DEBW	WVG TB Bad Bellingen	336001	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.560	12	1	0,0833	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Böllen 08336	336002	Coliforme Bakterien	#/100 ml	70	4	1	0,25	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Böllen 08336	336002	Trübung	NTU	70	3	1	0,5723	1,24	1,24	O	O1	S
2016	DEBW	Kleines Wiesental Elbenschwand	336006	Coliforme Bakterien	#/100 ml	76	6	2	0,3333	1	1	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	HB Eichwald Schopfheim 336081	336008	Coliforme Bakterien	#/100 ml	700	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Schönau, HB Gelber Boden	336017	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.500	7	1	1	7	7	O	O1	S
2016	DEBW	Schönenberg, HB Am Hohweier-Schönenberg	336018	Trübung	NTU	330	5	1	0,4912	1,1	1,1	O	O1	S
2016	DEBW	Schopfheim OT Gersbach	336021	Coliforme Bakterien	#/100 ml	450	2	1	2	4	4	O	O1	S
2016	DEBW	HB Endenburg OT Steinen 08336	336024	Coliforme Bakterien	#/100 ml	400	7	2	0,5714	2	3	O	O1	S
2016	DEBW	HB Endenburg OT Steinen 08336	336024	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	400	7	1	0,2857	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	Kleines Wiesental Tegernau HB Heißbühl	336026	Coliforme Bakterien	#/100 ml	377	4	2	1,5	3	5	O	O1	S
2016	DEBW	Utzenfeld HB Utzenfeld 08336	336030	Trübung	NTU	660	4	1	0,6387	1,39	1,39	O	O1	S
2016	DEBW	Kleines Wiesental Neuenweg	336047	Coliforme Bakterien	#/100 ml	187	7	4	13,7143	24	70	O	O1	S
2016	DEBW	Kleines Wiesental Neuenweg	336047	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	187	7	3	1,5714	3,6667	9	O	O1	S
2016	DEBW	Kleines Wiesental Sallneck	336049	Coliforme Bakterien	#/100 ml	357	5	1	0,8	4	4	O	O1	S
2016	DEBW	Kleines Wiesental Sallneck	336049	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	357	5	1	0,8	4	4	O	O1	S
2016	DEBW	Kleines Wiesental Wieslet HB Eichholz und PW Herzenau Dinkelberger WV	336053	Coliforme Bakterien	#/100 ml	548	5	2	1,2	3	4	O	O1	S
2016	DEBW	Laufenburg Hochsal HB Birkgatter	337013	Coliforme Bakterien	#/100 ml	564	8	1	0,375	3,00	3,00	O	O1	S
2016	DEBW	Wehr HB Bündt	337024	Trübung	NTU	4.100	21	2	0,4018	1,2753	1,32	O	O1	S
2016	DEBW	HB Birkhalden u. TB Untere Neuwiesen	337026	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.614	14	1	1,2857	18,00	18,00	O	O1	S
2016	DEBW	HB Weierholz, Riedern am Wald, Ühlingen-Birkendorf	337029	Coliforme Bakterien	#/100 ml	615	5	1	0,6	3	3	O	O1	S
2016	DEBW	Hochbehälter Rieße, Stühlingen	337033	Trübung	NTU	2.533	3	1	3,2667	9,38	9,38	O	O1	S
2016	DEBW	Grafenhausen Staufen HB In der Weiden HB Berg	337034	Coliforme Bakterien	#/100 ml	120	10	1	7,4	74,00	74,00	O	O1	S
2016	DEBW	Grafenhausen Staufen HB In der Weiden HB Berg	337034	Trübung	NTU	120	6	1	0,6632	2,41	2,41	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	Hochbehälter Holzberg, St. Blasien-NZ	337035	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.692	13	1	0,0769	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	Hochbehälter Lehenwald, Mutterslehen, Ibach	337050	Coliforme Bakterien	#/100 ml	56	5	1	0,4	2	2,00	O	O1	S
2016	DEBW	Jestetten PW Mooswiesen	337058	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.902	17	2	1,7059	14,50	15	O	O1	S
2016	DEBW	Lottstetten TB Hardtwald	337060	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.278	9	2	0,7778	3,50	5,00	O	O1	S
2016	DEBW	Küssaberg TB Unterwihlen	337063	Mangan	mg/l	348	1	1	0,0562	0,0562	0,0562	O	O1	S
2016	DEBW	Hohentengen HB Kleiner Riessen	337065	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.325	12	1	0,0833	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	Görwihl HB Engelschwand	337075	Trübung	NTU	940	3	1	3,404	9,56	9,56	O	O1	S
2016	DEBW	Görwihl HB Eichen	337076	Coliforme Bakterien	#/100 ml	888	8	2	0,375	1,50	2,00	O	O1	S
2016	DEBW	Görwihl HB Holzacker	337077	Trübung	NTU	603	4	1	0,9292	2,65	2,65	O	O1	S
2016	DEBW	Albbruck Birndorf	337079	Trübung	NTU	607	2	1	0,649	1,088	1,088	O	O1	S
2016	DEBW	Albbruck Unteralpfen	337080	Trübung	NTU	781	5	1	0,6182	1,093	1,093	O	O1	S
2016	DEBW	Wehr HZ HB Forst	337081	Eisen	mg/l	700	1	1	0,242	0,242	0,242	O	O1	S
2016	DEBW	Wehr HZ HB Forst	337081	Trübung	NTU	700	21	2	0,4146	1,7945	2,42	O	O1	S
2016	DEBW	Wehr HB Hölzle	337082	Trübung	NTU	400	10	1	0,4404	1,069	1,069	O	O1	S
2016	DEBW	Stühlingen Schwaningen	337104	Coliforme Bakterien	#/100 ml	335	4	1	0,25	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Laufenburg Grunholz	337107	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.730	9	1	0,1111	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	Laufenburg Rotzel	337108	Coliforme Bakterien	#/100 ml	596	11	3	1	3,6667	9	O	O1	S
2016	DEBW	Bonndorf Gündelwangen HB Vogtsberg	337115	Trübung	NTU	181	5	1	0,9706	3,3	3,3	O	O1	S
2016	DEBW	Bonndorf Gündelwangen HB Glaserbuck	337116	Trübung	NTU	362	5	1	0,6434	1,17	1,17	O	O1	S
2016	DEBW	Rickenbach WEST Hütten	337120	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.889	17	1	0,0588	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Hayingen-Anhausen	415010	Coliforme Bakterien	#/100 ml	189	4	1	0,5	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Zwiefalten-Upflamör/Mörsingen	415037	Coliforme Bakterien	#/100 ml	178	4	2	5	10	11	O	O1	S
2016	DEBW	VB-Bisingen (BWV-lokal)	417027	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.500	8	2	0,25	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Maselheim	426007	Trübung	NTU	4.400	4	1	0,4775	1,52	1,52	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Dürmentingen	426014	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.500	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Eberhardzell	426015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.240	7	2	1,4286	5	5	O	O1	S
2016	DEBW	VB-Riedlingen-Neufra	426020	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.350	7	1	0,1429	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ZV Jungholzgruppe (HB Hessenbühl II)	426035	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.200	9	3	0,4444	1,3333	2	O	O1	S
2016	DEBW	VG Riedlingen-Zwiefaltendorf	426039	Coliforme Bakterien	#/100 ml	647	14	5	1,1429	3,2	4	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	VB-ON Leustetten-Hofäcker	435002	Koloniezahl bei 22 °C		70	2	2				O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Schwarzenbach	435005	Coliforme Bakterien	#/100 ml	281	4	1	0,5	2,00	2	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Bermatingen-Tiefzone	435009	Trübung	NTU	100	5	1	0,332	1,3	1,3	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Billafingen	435010	Coliforme Bakterien	#/100 ml	750	5	2	1,2	3,00	5	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Deggenhausertal-Nord	435011	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.000	4	1	0,25	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Deggenhausertal-Süd	435012	Koloniezahl bei 36 °C		2.000	5	1				O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Echbeck	435014	Coliforme Bakterien	#/100 ml	113	4	2	16,25	32,50	53	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Echbeck	435014	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	113	4	2	0,5	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Hattenweiler	435021	Trübung	NTU	640	4	1	0,4725	1,52	1,52	O	O1	S
2016	DEBW	VB-HB Beuren	435022	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.600	4	1	1	4,00	4	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Lellwangen	435027	Coliforme Bakterien	#/100 ml	280	4	1	0,25	1,00	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Lippertsreute	435029	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.300	4	1	1	4,00	4,00	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Markdorf Ittendorf	435030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	715	4	1	0,25	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Grasbeuren	435035	Coliforme Bakterien	#/100 ml	363	3	1	0,3333	1,00	1,00	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Owingen	435038	Trübung	NTU	3.000	7	1	0,4129	2,4	2,4	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Rickertsweiler	435040	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	1	1	27	27	27	O	O1	S
2016	DEBW	VB-Kloster Kellenried	436002	Trübung	NTU	48	1	1	1,3	1,3	1,3	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Aichstetten-Niederzone	436005	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.700	4	1	1,5	6	6	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Bad Wurzach-Hauerz	436012	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.124	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Bad Wurzach-Hauerz	436012	Trübung	NTU	1.124	4	2	1,4	2,74	3,8	O	O1	S
2016	DEBW	VB-GV Willerazhofen	436040	Coliforme Bakterien	#/100 ml	170	6	2	0,5	1,5	2	O	O1	S
2016	DEBW	VB-GV Willerazhofen	436040	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	170	6	1	0,1667	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-Weingarten-Gewerbezentrum	436043	Eisen	mg/l	600	2	1	0,1065	0,21	0,21	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Isny-Beuren	436045	Coliforme Bakterien	#/100 ml	850	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Leutkirch Reichenhofen	436051	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.013	6	2	0,6667	2	3	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Fleischwangen	436058	Trübung	NTU	670	5	1	1,414	6,7	6,7	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Mochenwangen	436078	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.800	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Bad Waldsee-Michelwinnaden	436086	Koloniezahl bei 22 °C		680	7	1				O	O1	S
2016	DEBW	VB-Kurklinik Überruh/Bolsternang	436110	Coliforme Bakterien	#/100 ml	470	10	1	0,4	4,00	4	O	O1	S
2016	DEBW	VB-Großschönach	437008	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.528	4	1	20,75	83	83	O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBW	VB-Großschönach	437008	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.528	4	1	2	8	8	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Bad Saulgau-Moosheim	437012	Nitrat	mg/l	726	5	1	39,94	56	56	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Illmensee-Illwangen	437028	Coliforme Bakterien	#/100 ml	79	6	1	0,8333	5	5	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Illmensee-Neubrunn	437029	Nitrat	mg/l	70	2	1	50,3	52	52	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Illmensee-Neubrunn	437029	Nitrat/Nitrit Formel	mg/l	70	1	1	1,04	1,04	1,04	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Inzigkofen	437030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.390	5	1	0,4	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Bingen	437038	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.670	6	1	0,3333	2	2	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ON Mariaberg	437039	Koloniezahl bei 36 °C		450	5	1				O	O1	S
2016	DEBW	VB-Ostrach/Weithart	437047	Coliforme Bakterien	#/100 ml	817	8	2	0,75	3	4	O	O1	S
2016	DEBW	VB-Pfullendorf/Otterswang/Zell-Schwäblishausen	437052	Coliforme Bakterien	#/100 ml	464	5	1	0,2	1	1	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ZV Färbergruppe	437065	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.115	3	1	1,6667	5	5	O	O1	S
2016	DEBW	VB-ZV Mittlere Lauchert	437066	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.429	10	1	0,1	1	1	O	O1	S
2016	DEBY	Wassergemeinschaft Petzlberg, Reischach	4000/0171/00716	Coliforme Bakterien	#/100 ml	65	5	1	0	5	5	T, T	P2, E1	S, S
2016	DEBY	Gemeinde Benediktbeuern	4000/0173/00007	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.620	10	3	0	1	1	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	Gemeinde Kochel (Urfeld)	4000/0173/00018	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	6	1	0	201	201	T, T, T	T1, P2, E1	M, M, M
2016	DEBY	Gemeinde Kochel (Urfeld)	4000/0173/00018	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	80	6	1	0	8	8	T, T, T	T1, P2, E1	M, M, M
2016	DEBY	ZWV Dietramszell	4000/0173/00025	Koloniezahl bei 22 °C		3.000	29	4				P, P, P	P1, P2, E1	M, M, M
2016	DEBY	ZWV Dietramszell	4000/0173/00025	Koloniezahl bei 36 °C		3.000	29	4				P, P, P	P1, P2, E1	M, M, M
2016	DEBY	ZWV Münsing	4000/0173/00031	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.254	35	9	0	6	50	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV Münsing	4000/0173/00031	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	4.254	35	1	0	2	2	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV Endlhauser Gruppe	4000/0173/00032	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.500	16	1	0	1	1	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	WVG Puchheim Ort	4000/0179/00169	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.252	6	1	0	1	1	P	P2	I
2016	DEBY	WVA Türkenfeld	4000/0179/00185	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.780	27	2	0	4,5	8	P	P1	S
2016	DEBY	WVG Alling	4000/0179/00219	Blei	mg/l	3.737	2	1	0,01	0,035	0,035	D	D2	S
2016	DEBY	WVG Alling	4000/0179/00219	Enterokokken	#/100 ml	3.737	5	1	0	1	1	C	C1	I
2016	DEBY	Bayrischzell Gemeinde	4000/0182/00030	Koloniezahl bei 22 °C		1.575	9	2				P, P	P2, E1	M, M
2016	DEBY	Tegernsee Stadt	4000/0182/00184	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.929	16	1	0	1	1	U	P2	I
2016	DEBY	Gmund WVV Dürnbach-Festenbach	4000/0182/00354	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.270	10	3	0	9,5	12	U	E1	S
2016	DEBY	Irschenberg WVV Niklasreuth e.V.	4000/0182/00447	Koloniezahl bei 36 °C		420	4	1				O, O	P2, E1	S, S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	Rottach-Egern WG Hagrain	4000/0182/00643	Coliforme Bakterien	#/100 ml	250	4	1	0	21	21	U	E2	M
2016	DEBY	Rottach-Egern WG Hagrain	4000/0182/00643	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	250	4	1	0	1	1	U	E2	M
2016	DEBY	Warngau WBV Oberwarngau	4000/0182/00680	Blei	mg/l	1.750	9	3	0	0,024	0,029	D	D1	M
2016	DEBY	Gmund WVV Gmund e.V.	4000/0182/00889	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.500	12	2	0	1	1	O	E1	M
2016	DEBY	Miesbach WVA Leitzach	4000/0182/00910	Coliforme Bakterien	#/100 ml	70	4	2	3	103,5	201	U, U	P2, E1	S, S
2016	DEBY	Miesbach WVA Leitzach	4000/0182/00910	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	70	4	1	0	5	5	U, U	P2, E1	S, S
2016	DEBY	Miesbach WVA Leitzach	4000/0182/00910	Koloniezahl bei 22 °C		70	4	1				U, U	P2, E1	S, S
2016	DEBY	Valley Gemeinde	4000/0182/01078	Blei	mg/l	2.990	7	1	0	0,036	0,036	D	D1	M
2016	DEBY	Vogtareuth Wasserbeschaffungsverband	4000/0187/00188	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.506	4	1	0	180	180	C, C, C, C	C1, T1, P1, E1	S, M, S, I
2016	DEBY	Vogtareuth Wasserbeschaffungsverband	4000/0187/00188	Enterokokken	#/100 ml	1.506	4	1	0	1	1	C, C, C, C	C1, T1, P1, E1	S, M, S, I
2016	DEBY	Riedering Gemeinde	4000/0187/00342	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.460	4	1	0	15	15	P, P	P2, E1	S, I
2016	DEBY	Riedering WBV Ulperting	4000/0187/00583	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	4	1	0	16	16	T, T	T1, E1	S, I
2016	DEBY	Riedering WBV Ulperting	4000/0187/00583	Enterokokken	#/100 ml	80	4	1	0	1	1	T, T	T1, E1	S, I
2016	DEBY	Bad Feilnbach WG " Großer Stein "	4000/0187/00974	Coliforme Bakterien	#/100 ml	120	4	1	0	27	27	C, C, C	C1, T1, E1	M, S, I
2016	DEBY	WBV Holzhausen	4000/0189/01304	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	5	2	0	9,5	14	C	T1	S
2016	DEBY	WBV Holzhausen	4000/0189/01304	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	150	5	1	0	2	2	C, C, C	E1, E2, T1	I, I, M
2016	DEBY	ZWV Gemeinde Grabenstätt	4000/0189/01902	Trübung	NTU	800	4	1	0	2	2	O	O1	S
2016	DEBY	Oberhausen	4000/0190/00070	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.055	6	2	0	1	1	C	T1	S
2016	DEBY	Oberhausen	4000/0190/00070	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2.055	6	1	0	1	1	C	T1	S
2016	DEBY	Gemeinde Künzing	4000/0271/00086	Blei	mg/l	18	1	1	0,0266	0,0266	0,0266	D	O1	S
2016	DEBY	Gemeinde Oberpöring	4000/0271/00093	Coliforme Bakterien	#/100 ml	950	5	2	0	1	1	O	O1	S
2016	DEBY	Wassergemeinschaft Großtiefenbach	4000/0271/00282	Coliforme Bakterien	#/100 ml	85	4	1	0	9	9	T	T1	S
2016	DEBY	Wassergemeinschaft Großtiefenbach	4000/0271/00282	Enterokokken	#/100 ml	85	4	1	0	3	3	T, T	T1, E1	S, I
2016	DEBY	Wassergemeinschaft Rohrmünz	4000/0271/00283	Coliforme Bakterien	#/100 ml	65	4	1	0	1	1	C	C1	M
2016	DEBY	Wassergemeinschaft Rohrmünz	4000/0271/00283	Enterokokken	#/100 ml	65	4	4	1	1	7	C, C	C1, E1	M, I
2016	DEBY	Gemeinde Grattersdorf	4000/0271/00285	Coliforme Bakterien	#/100 ml	32	4	1	0	3	3	D, D, D	D1, D2, E1	S, S, I
2016	DEBY	Markt Metten	4000/0271/00287	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.300	4	1	0	1	1	P, P	P2, E1	S, I
2016	DEBY	Gemeinde Schaufling	4000/0271/00289	Coliforme Bakterien	#/100 ml	38	4	1	0	8	8	D, D, D	D1, D2, E1	S, S, I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	Gemeinde Jandelsbrunn,Aßbergerweid	4000/0272/00012	Coliforme Bakterien	#/100 ml	513	4	1	0	5	5	U, C	E1, P2	S, S
2016	DEBY	Gemeinde Jandelsbrunn,Aßbergerweid	4000/0272/00012	Enterokokken	#/100 ml	513	4	1	0	5	5	U, U	E1, P2	S, S
2016	DEBY	Stadt Freyung, Oberseilberg/Obergrainet-HB Winkelbrunn	4000/0272/00531	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.779	4	1	0	5	5	C, C, C, C	E1, P1, P2, C2	M, M, M, M
2016	DEBY	Stadt Freyung, Oberseilberg/Obergrainet-HB Winkelbrunn	4000/0272/00531	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	4.779	4	1	0	5	5	C, C, C, C	E1, P1, P2, C2	M, M, M, M
2016	DEBY	Stadt Waldkirchen, Neidlingerberg	4000/0272/00666	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.400	4	1	0	5	5	U	E1	S
2016	DEBY	Wassergenossenschaft Solla	4000/0272/02253	Coliforme Bakterien	#/100 ml	70	4	1	0	5	5	U, U	E1, P2	S, S
2016	DEBY	Wassergenossenschaft Grosswiesen	4000/0272/02254	Coliforme Bakterien	#/100 ml	85	4	1	0	5	5	U	E1	S
2016	DEBY	Wassergenossenschaft Praßreut	4000/0272/02258	Coliforme Bakterien	#/100 ml	76	4	1	0	5	5	C	E1	S
2016	DEBY	Wassergenossenschaft Praßreut	4000/0272/02258	Enterokokken	#/100 ml	76	4	1	0	5	5	C	E1	S
2016	DEBY	Gemeinde Eppenschlag, Marbach	4000/0272/03390	Coliforme Bakterien	#/100 ml	431	4	1	0	5	5	C, C	E1, P2	S, S
2016	DEBY	Gemeinde Eppenschlag, Marbach	4000/0272/03390	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	431	4	1	0	5	5	C, C	E1, P2	S, S
2016	DEBY	Gemeinde Schöfweg, Jägerriegel	4000/0272/04254	Coliforme Bakterien	#/100 ml	533	4	1	0	5	5	U	E1	S
2016	DEBY	ZVzWV Hopfenbachtal Gruppe	4000/0273/00433	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.500	5	1	0	1	1	C	O1	S
2016	DEBY	WV Hinterhainberg	4000/0275/00006	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	5	1	0	3	3	T	P2	I
2016	DEBY	WV Hinterhainberg	4000/0275/00006	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	mg/l	80	2	1	0,0001	0,00017	0,00017	C	C1	M
2016	DEBY	WV Breitenberg	4000/0275/00011	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.300	15	3	0	200	200	T	P2	I
2016	DEBY	WV Breitenberg	4000/0275/00011	Eisen	mg/l	2.300	4	1	0	0,4	0,6	T	P2	S
2016	DEBY	WV Breitenberg	4000/0275/00011	Enterokokken	#/100 ml	2.300	15	1	0	1	10	T	P2	I
2016	DEBY	WV Oberiglbach	4000/0275/00018	Coliforme Bakterien	#/100 ml	348	5	2	0	1	14	T	P2	I
2016	DEBY	WV Oberiglbach	4000/0275/00018	Mangan	mg/l	348	6	1	0,003	0,088	0,088	T	T1	S
2016	DEBY	WV Söldenau	4000/0275/00050	Blei	mg/l	450	1	1	0,0118	0,0118	0,0118	U	P2	I
2016	DEBY	WV Söldenau	4000/0275/00050	Calcitlösekapazität	mg/l	450	3	1	3,704	6,911	6,911	C	C1	S
2016	DEBY	Achslach - Lindenau	4000/0276/11103	Coliforme Bakterien	#/100 ml	331	6	1	0	1	1	C	E1	S
2016	DEBY	Arnbruck	4000/0276/11301	Koloniezahl bei 22 °C		1.645	7	1				T	C1	S
2016	DEBY	Bischofsmais	4000/0276/11601	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.520	6	2	0	1	2	C	E1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	Bischofsmais - Langbruck	4000/0276/11604	Coliforme Bakterien	#/100 ml	113	49	4	0	5	5	C	E1	S
2016	DEBY	Bischofsmais - Langbruck	4000/0276/11604	Enterokokken	#/100 ml	113	49	2	0	2	2	C	E1	S
2016	DEBY	Bischofsmais - Langbruck	4000/0276/11604	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	113	49	2	0	1	1	C	E1	S
2016	DEBY	Böbrach	4000/0276/11801	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	8	1	0	1	1	P	C1	S
2016	DEBY	Frauenau - Glaserhäuser	4000/0276/12101	Trübung	NTU	2.288	4	1	0	1,6	1,6	C	T1	M
2016	DEBY	Frauenau - Flanitz	4000/0276/12103	Coliforme Bakterien	#/100 ml	108	5	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DEBY	Kirchberg im Wald	4000/0276/12601	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.748	6	1	0	2	2	D	E1	S
2016	DEBY	Langdorf - Brandten	4000/0276/12902	Coliforme Bakterien	#/100 ml	148	17	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DEBY	Langdorf - Brandten	4000/0276/12902	Trübung	NTU	148	17	8	0,15	2	19	C, T	C1, T1	M, I
2016	DEBY	Lindberg - Zwieselerwaldhaus	4000/0276/13005	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	7	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEBY	Patersdorf	4000/0276/13401	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.558	39	6	0	16	16	C	E1	S
2016	DEBY	Patersdorf	4000/0276/13401	Enterokokken	#/100 ml	1.558	39	1	0	1	1	C	E1	S
2016	DEBY	Prackenbach - Krailing	4000/0276/13502	Coliforme Bakterien	#/100 ml	113	4	1	0	4	4	C	E1	S
2016	DEBY	Rinchnach	4000/0276/13901	Coliforme Bakterien	#/100 ml	969	7	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DEBY	Zwiesel - Rotau (Rotkot)	4000/0276/14803	Coliforme Bakterien	#/100 ml	965	7	2	0	4	4	C	C1	S
2016	DEBY	ZWV Stubenberg	4000/0277/00016	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.200	16	6	0	4,5	8	O	E1	S
2016	DEBY	ZWV Stubenberg	4000/0277/00016	Enterokokken	#/100 ml	1.200	16	1	0	1	1	O	E1	S
2016	DEBY	ZWV Stubenberg	4000/0277/00016	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.200	16	1	0	1	1	O	E1	S
2016	DEBY	ZWV Tann	4000/0277/00025	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.650	18	6	0	77,5	200	S, P, C	P2, O1, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV Tann	4000/0277/00025	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	3.650	18	2	0	1	1	S, P, C	P2, O1, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV Unterdietfurt	4000/0277/00160	Enterokokken	#/100 ml	2.064	12	2	0	23,5	46	D	E1	S
2016	DEBY	ZWV Unterdietfurt	4000/0277/00160	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2.064	12	1	0	12	12	D	E1	S
2016	DEBY	Geflügelschlachterei Groß GmbH Massing	4000/0277/00488	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	14	3	0	2	4	D	D2	I
2016	DEBY	ZWV Rottal-Wittibreut	4000/0277/00750	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.365	12	3	0	14	18	P	E1	S
2016	DEBY	ZWV Rottal-Wittibreut	4000/0277/00750	Koloniezahl bei 22 °C		1.365	12	1				P	E1	S
2016	DEBY	ZWV Rottal-Wittibreut	4000/0277/00750	Koloniezahl bei 36 °C		1.365	12	1				P	E1	S
2016	DEBY	GEMEINDE RATTENBERG	4000/0278/00014	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.450	5	1	0	8	8	C	E1	S
2016	DEBY	ZWV Höcking	4000/0279/00003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	3	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV Ettling	4000/0279/00004	Coliforme Bakterien	#/100 ml	435	13	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEBY	ZWV Ettling	4000/0279/00004	Koloniezahl bei 22 °C		435	13	2				P	P2	S
2016	DEBY	ZWV Ettling	4000/0279/00004	Koloniezahl bei 36 °C		435	13	2				P	P2	S
2016	DEBY	ZWV Parnkofen/Wirnsing	4000/0279/00005	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3	6	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV Brauerei Kriegl-Essig Pilsting	4000/0279/00011	Eisen	mg/l	2	3	2	0,23	0,24	0,25	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	ZWV Brauerei Kriegl-Essig Pilsting	4000/0279/00011	Mangan	mg/l	2	3	2	0,09	0,09	0,09	T	T1	S
2016	DEBY	ZWV Simbach	4000/0279/00017	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4	5	1	0	3	3	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV Brauerei Graf Arco Valley	4000/0279/00024	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	12	2	0	8,5	16	P	P2	S
2016	DEBY	ZWV Adldorf	4000/0279/00025	Coliforme Bakterien	#/100 ml	354	7	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEBY	ZWV Adldorf	4000/0279/00025	Koloniezahl bei 22 °C		354	7	1				P	P2	S
2016	DEBY	ZWV Adldorf	4000/0279/00025	Koloniezahl bei 36 °C		354	7	1				P	P2	S
2016	DEBY	Gemeinde Freudenberg	4000/0371/00385	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.100	8	1	0	1	1	C	P2	S
2016	DEBY	Gemeinde Freudenberg	4000/0371/00385	Enterokokken	#/100 ml	4.100	6	1	0	1	3	C	P2	S
2016	DEBY	Gemeinde Freudenberg	4000/0371/00385	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	4.100	8	1	0	1	1	C	P2	S
2016	DEBY	Markt Kastl	4000/0371/00390	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	mg/l	1.400	4	3	0,00012	0,00012	0,00013	C	T1	S
2016	DEBY	Arnschwang	4000/0372/00008	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.000	10	1	0	1	6	P	P2	S
2016	DEBY	Arrach-Haibühl	4000/0372/00010	Coliforme Bakterien	#/100 ml	246	10	1	0	1	15	P	P2	S
2016	DEBY	Arrach-Kummersdorf	4000/0372/00012	Koloniezahl bei 36 °C		102	7	1				P	P2	S
2016	DEBY	Runding	4000/0372/00034	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.272	12	1	0	1	15	O	D2	S
2016	DEBY	Runding	4000/0372/00034	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2.272	12	1	0	1	3	O	D2	S
2016	DEBY	Runding	4000/0372/00034	Koloniezahl bei 36 °C		2.272	135	1				T	T1	S
2016	DEBY	Tiefenbach	4000/0372/00038	Coliforme Bakterien	#/100 ml	872	7	1	0	1	3	T	T1	S
2016	DEBY	Tiefenbach	4000/0372/00038	Koloniezahl bei 36 °C		872	7	1				T	T1	S
2016	DEBY	Simpering	4000/0372/00047	Coliforme Bakterien	#/100 ml	105	7	1	0	1	4	P	P2	S
2016	DEBY	ZWV Floss	4000/0374/00124	Trübung	NTU	3.436	10	1	0,11	18	18	D	D2	S
2016	DEBY	WVG Püchersreuth	4000/0374/00131	Trübung	NTU	1.588	4	1	0,13	2,1	2,1	D, D, D, D	D2, D2, D2	S, S, S, S
2016	DEBY	WVG Altenstadt	4000/0374/00133	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.776	4	1	0	4	4	D, D, D, D	D2, D2, D2	S, S, S, S
2016	DEBY	WVG Altenstadt	4000/0374/00133	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	4.776	4	1	0	1	1	D, D, D, D	D2, D2, D2	S, S, S, S
2016	DEBY	ZWV BHS-Corrugated	4000/0374/00135	Koloniezahl bei 36 °C		800	4	1				P, P, P, P	P1, P1, P1, P1	S, S, S, S
2016	DEBY	ZWV Pleystein	4000/0374/00150	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.444	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	WVG Kaimling	4000/0374/00152	Coliforme Bakterien	#/100 ml	272	4	1	0	2	2	D, D, D, D	E1, E1, D1, D1	S, S, M, M
2016	DEBY	WVG Kaimling	4000/0374/00152	Trübung	NTU	272	4	1	0,11	4,8	4,8	D, D, D, D	E1, E1, D1, D1	S, S, M, M
2016	DEBY	ZWV Kirchenthumbach	4000/0374/00155	Calcitlösekapazität	mg/l	3.261	1	1	19,07	19,07	19,07	T	T1	S
2016	DEBY	ZWV Moosbach, OT Tröbes	4000/0374/00176	Coliforme Bakterien	#/100 ml	245	4	1	0	9	9	T, T, T, T	D1, D2, E1, E2	M, M, M, M
2016	DEBY	ZWV Moosbach, OT Tröbes	4000/0374/00176	Enterokokken	#/100 ml	245	4	1	0	5	5	T, T, T, T	D1, D2, E1, E2	M, M, M, M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	ZWV Waldthurn	4000/0374/00178	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.946	4	1	0	3	3	C	C1	L
2016	DEBY	ZWV BODENWÖHR Gemeinde	4000/0376/00001	Blei	mg/l	5	13	1	0,00001	0,0169	0,0169	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV BRUCK Markt	4000/0376/00002	Blei	mg/l	40	8	1	0,00035	0,0353	0,0353	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV BRUDERSDORFER Gruppe	4000/0376/00003	Blei	mg/l	10	5	1	0,0001	0,0155	0,0155	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV GLAUBENDORFER Gruppe Zweckverband	4000/0376/00012	Enterokokken	#/100 ml	5	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV LAMPENRICHT ArGe Wasservers.	4000/0376/00016	Coliforme Bakterien	#/100 ml	160	4	1	0	4	4	T, T	T1, P2	S, S
2016	DEBY	ZWV OBERLANGAU Wassergemeinschaft	4000/0376/00026	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	4	1	0	4	4	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV OBERLANGAU Wassergemeinschaft	4000/0376/00026	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	4	1	0	1	1	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV OBERLANGAU Wassergemeinschaft	4000/0376/00026	Enterokokken	#/100 ml	60	4	1	0	1	1	P, P, P	P1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV PRETZABRUCKER Gruppe	4000/0376/00030	Blei	mg/l	15	10	1	0,001	0,0172	0,0172	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV SCHMIDGADEN Littenhof/Wolfsbach	4000/0376/00035	Enterokokken	#/100 ml	100	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV SCHÖNSEE Stadt	4000/0376/00037	Blei	mg/l	10	7	2	0,001	0,0101	0,0101	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV SCHWANDORF-Haselbach	4000/0376/00039	Coliforme Bakterien	#/100 ml	460	2	1	4,5	9	9	C, C	C1, T1	S, S
2016	DEBY	ZWV SCHWANDORF-Haselbach	4000/0376/00039	Nickel	mg/l	15	3	1	0,005	0,022	0,022	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV SCHWANDORF-Klardorf	4000/0376/00040	Blei	mg/l	25	8	2	0,00185	0,0244	0,0537	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV STADLERN	4000/0376/00044	Coliforme Bakterien	#/100 ml	585	4	1	0	9	9	C, C, C	C1, D2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV STADLERN	4000/0376/00044	Enterokokken	#/100 ml	585	4	1	0	1	1	C, C, C	C1, D2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV STADLERN	4000/0376/00044	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	585	4	1	0	9	9	C, C, C	C1, D2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV STEINBERG	4000/0376/00045	Nickel	mg/l	35	5	1	0,001	0,062	0,062	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV WEIDING Gemeinde	4000/0376/00053	Coliforme Bakterien	#/100 ml	560	4	1	0	25	25	T, T, T	T1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV WINKLARN	4000/0376/00057	Blei	mg/l	20	5	1	0,001	0,0365	0,0365	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV WINKLARN	4000/0376/00057	Nickel	mg/l	40	5	1	0,002	0,059	0,059	D	D2	S
2016	DEBY	ZWV ZEINRIED Genossenschaft	4000/0376/00058	Coliforme Bakterien	#/100 ml	73	4	1	0	200	200	T, T, T	T1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV ZEINRIED Genossenschaft	4000/0376/00058	Enterokokken	#/100 ml	73	4	1	0	1	1	T, T, T	T1, D2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV ZEINRIED Genossenschaft	4000/0376/00058	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	73	4	1	0	43	43	T, T, T	T1, D2, E1	S, S, S
2016	DEBY	ZWV ZEINRIED Genossenschaft	4000/0376/00058	Koloniezahl bei 22 °C		73	4	1				T, T, T	T1, D2, E1	S, S, S
2016	DEBY	Brauerei Meusel	4000/0471/04299	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	6	1	0	8	8	U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	ZWV Büchelberg	4000/0471/04692	Coliforme Bakterien	#/100 ml	70	14	4	0	34	126	U	E1	S
2016	DEBY	ZWV Ebrach	4000/0471/04696	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.788	51	2	0	4	7	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV Ebrach	4000/0471/04696	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.788	51	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV Eggolsheim-Frankendorf	4000/0471/04698	Coliforme Bakterien	#/100 ml	309	10	1	0	2	2	U	P2	I
2016	DEBY	ZWV Gerach	4000/0471/04705	Trübung	NTU	963	6	1	0,165	2,31	2,31	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV Hirschaid	4000/0471/04714	Trübung	NTU	801	5	1	0,17	1,32	1,32	P	P1	S
2016	DEBY	ZWV Lisberg (FWO)	4000/0471/04720	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.191	8	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV Memmelsdorf (Kremmeldorf)	4000/0471/04725	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	6	2	0	5,5	8	P	D2	M
2016	DEBY	ZWV Strullendorf, Roßdorf/Geisfeld	4000/0471/04758	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.335	43	2	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV Strullendorf, Roßdorf/Geisfeld	4000/0471/04758	Trübung	NTU	1.335	22	19	1,385	1,48	1,88	T	T1	L
2016	DEBY	ZWV Weißberg Gruppe	4000/0471/04762	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.900	38	4	0	1	1	O	O1	M
2016	DEBY	ZWV Weißberg Gruppe	4000/0471/04762	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.900	38	1	0	2	2	U	O1	S
2016	DEBY	ZWV Zapfendorf, Lauf FWO	4000/0471/04765	Trübung	NTU	710	4	1	0,24	2	2	U	O1	I
2016	DEBY	Trogen	4000/0475/33867	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.466	64	7	0	14	100	S, T, C, P	O1, T1, C1, P2	M, M, M, S
2016	DEBY	WVA Stadt Ludwigsstadt FWO	4000/0476/00238	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	45	14	0	5	59	P, P, P	P1, P2, O1	M, M, M
2016	DEBY	Klosterlangheim	4000/0478/00002	Trübung	NTU	40	5	2	0,34	2,28	2,59	D	D2	S
2016	DEBY	Buch am Forst	4000/0478/00003	Trübung	NTU	5	5	1	0,42	2,93	2,93	D	D2	S
2016	DEBY	Horsdorf	4000/0478/00006	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	5	1	0	7	7	C	E1	S
2016	DEBY	Horsdorf	4000/0478/00006	Enterokokken	#/100 ml	200	5	1	0	4	4	C	E1	S
2016	DEBY	Horsdorf	4000/0478/00006	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	200	5	1	0	1	1	C	E1	S
2016	DEBY	Vierzehnheilligen	4000/0478/00025	Coliforme Bakterien	#/100 ml	110	6	1	0	4	4	C	C2	M
2016	DEBY	Vierzehnheilligen	4000/0478/00025	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	110	6	1	0	4	4	C	C2	M
2016	DEBY	Krögelhofgruppe	4000/0478/00029	Coliforme Bakterien	#/100 ml	165	5	1	0	3	3	C	C2	M
2016	DEBY	Krögelhofgruppe	4000/0478/00029	Enterokokken	#/100 ml	165	5	1	0	4	4	C	C2	M
2016	DEBY	Krögelhofgruppe	4000/0478/00029	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	165	5	1	0	2	2	C	C2	M
2016	DEBY	Kümmel	4000/0478/00030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	45	6	3	1,5	3	5	C	C2	M
2016	DEBY	Kümmel	4000/0478/00030	Enterokokken	#/100 ml	45	6	1	0	4	4	C	C2	M
2016	DEBY	Kümmel	4000/0478/00030	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	45	6	2	0	2	2	C	C2	M
2016	DEBY	Neuhaus an der Eger	4000/0479/00524	Coliforme Bakterien	#/100 ml	356	15	6	0	1	6	U	E1	M
2016	DEBY	Wunsiedel - Schönbrunn	4000/0479/00888	Calcitlösekapazität	mg/l	4.000	1	1	5,39	5,39	5,39	U	T1	L
2016	DEBY	Ammerndorf	4000/0573/06197	Trübung	NTU	80	19	2	0,465	1,33	1,46	D	D2	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	Egersdorf	4000/0573/06198	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3	7	1	0	1	1	D	D1	S
2016	DEBY	Oberasbach infra	4000/0573/06203	Trübung	NTU	1.000	6	1	0,12	2,9	2,9	D	D2	I
2016	DEBY	WV Unterkrumbach	4000/0574/00042	Coliforme Bakterien	#/100 ml	137	4	1	0	5	5	C	T1	M
2016	DEBY	WV Unterkrumbach	4000/0574/00042	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	137	4	1	0	5	5	C	T1	M
2016	DEBY	ZWV Altershausen	4000/0575/00001	Coliforme Bakterien	#/100 ml	5	3	1	0	6	6	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Altershausen	4000/0575/00001	Organisch gebundener Kohlenstoff		226	1	1				C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Burgbernheim	4000/0575/00003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.300	23	2	0	1	1	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Dietersheim	4000/0575/00005	Trübung	NTU	2.044	21	1	0,21	1,54	1,54	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Ergersheim	4000/0575/00008	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.128	17	2	0	1	1	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Eschenbach (Markt Erlbach)	4000/0575/00009	Coliforme Bakterien	#/100 ml	240	2	1	0,5	1	1	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Gerhardshofen	4000/0575/00013	Blei	mg/l	5	10	1	0,00105	0,0121	0,0121	D	O1	S
2016	DEBY	ZWV Hagenbüchach	4000/0575/00016	Blei	mg/l	6	6	1	0,001	0,0133	0,0133	D	O1	S
2016	DEBY	ZWV Hagenbüchach	4000/0575/00016	Nickel	mg/l	6	6	1	0,0005	0,0225	0,0225	D	O1	S
2016	DEBY	ZWV Illesheim	4000/0575/00018	Blei	mg/l	5	7	1	0,0014	0,0431	0,0431	D	O1	S
2016	DEBY	ZWV Markt Ippesheim	4000/0575/00025	Nickel	mg/l	5	6	1	0,0005	0,163	0,163	D	O1	S
2016	DEBY	ZWV Markt Ipsheim	4000/0575/00026	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.773	17	2	0	4	6	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Markt Markt Nordheim	4000/0575/00029	Coliforme Bakterien	#/100 ml	373	39	7	0	1	3	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Markt Markt Taschendorf	4000/0575/00030	Blei	mg/l	7	6	1	0,001	0,0678	0,0678	D	O1	S
2016	DEBY	ZWV Markt Uehlfeld	4000/0575/00036	Blei	mg/l	5	7	1	0,001	0,0208	0,0208	D	O1	S
2016	DEBY	ZWV Münchsteinach	4000/0575/00039	Organisch gebundener Kohlenstoff		1.003	1	1				C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Oberfeldbrecht	4000/0575/00041	Coliforme Bakterien	#/100 ml	121	3	2	14	107	200	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Obersteinbach	4000/0575/00043	Organisch gebundener Kohlenstoff		190	1	1				C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Oberstrahlbach	4000/0575/00044	Coliforme Bakterien	#/100 ml	96	9	1	0	6	6	C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Oberstrahlbach	4000/0575/00044	Organisch gebundener Kohlenstoff		96	1	1				C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Rauschenberg	4000/0575/00045	Organisch gebundener Kohlenstoff		350	1	1				C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Scheinfeld	4000/0575/00046	Organisch gebundener Kohlenstoff		4.400	3	3				C	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhaltung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	ZWV Urphertshofen	4000/0575/00051	Organisch gebundener Kohlenstoff		238	1	1				C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Walddachsbach	4000/0575/00052	Organisch gebundener Kohlenstoff		96	1	1				C	O1	S
2016	DEBY	ZWV Walddachsbach	4000/0575/00052	Trübung	NTU	96	4	1	0,33	1,1	1,1	C	O1	S
2016	DEBY	Gemeinde Alesheim	4000/0577/01207	Coliforme Bakterien	#/100 ml	873	5	1	0	25	25	U, U, U	C1, T1, E1	M, M, M
2016	DEBY	Gemeinde Alesheim	4000/0577/01207	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	873	5	1	0	5	5	U, U, U	C1, T1, E1	M, M, M
2016	DEBY	Markt Berolzheim	4000/0577/01215	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.308	5	1	0	7	7	U	O1	S
2016	DEBY	Altenstein	4000/0674/00005	Nickel	mg/l	371	4	1	0	0,022	0,022	T	T1	S
2016	DEBY	Altenstein	4000/0674/00005	Sulfat	mg/l	371	3	3	300,6	305	323	C	E1	L
2016	DEBY	Fürnbach	4000/0674/00011	Sulfat	mg/l	369	4	4	713	713	860	C	E1	L
2016	DEBY	Fürnbach	4000/0674/00011	Uran	mg/l	369	2	2	0,014	0,014	0,018	U, U, U	E1, E2, C2	S, M, M
2016	DEBY	Kleinmünster-Gruppe	4000/0674/00018	Sulfat	mg/l	3.665	4	4	334	386	386	C	E1	L
2016	DEBY	Salmsdorf	4000/0674/00030	Blei	mg/l	0	2	1	0,012	0,012	0,012	D	D1	I
2016	DEBY	Salmsdorf	4000/0674/00030	Nickel	mg/l	0	2	1	0,024	0,024	0,024	D	D1	I
2016	DEBY	Untermerzbach	4000/0674/00036	Uran	mg/l	1.709	3	2	0,012	0,012	0,013	C, C	E1, C2	M, M
2016	DEBY	Walchenfeld	4000/0674/00041	Sulfat	mg/l	800	4	4	371	371	416	C, C	E1, C2	L, L
2016	DEBY	Goßmannsdorf/Haßberge	4000/0674/00059	Nickel	mg/l	0	2	1	0,068	0,068	0,068	D	D1	I
2016	DEBY	Geiselwind Zone II EIGEN	4000/0675/00003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	574	7	1	0	12	23	U	O1	S
2016	DEBY	Geiselwind Zone II EIGEN	4000/0675/00003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	574	7	1	0	12	23	C, O	O1, O1	S, S
2016	DEBY	Geiselwind Zone II EIGEN	4000/0675/00003	Sulfat	mg/l	574	4	1	109,5	739	739	C	O1	M
2016	DEBY	Abtswind EIGEN	4000/0675/00013	Coliforme Bakterien	#/100 ml	836	23	6	0	1	5	O	T1	M
2016	DEBY	Abtswind EIGEN	4000/0675/00013	Eisen	mg/l	836	5	4	0,238	0,244	0,275	C	T1	L
2016	DEBY	Abtswind EIGEN	4000/0675/00013	Koloniezahl bei 22 °C		836	23	1				U	O1	S
2016	DEBY	Abtswind EIGEN	4000/0675/00013	Koloniezahl bei 36 °C		836	23	1				U	O1	S
2016	DEBY	Abtswind EIGEN	4000/0675/00013	Trübung	NTU	836	9	5	1,31	1,68	2,13	O	T1	L
2016	DEBY	Albertshofen EIGEN	4000/0675/00015	Sulfat	mg/l	1.984	1	1	285	285	285	C	O1	L
2016	DEBY	Biebelried S/M	4000/0675/00016	Koloniezahl bei 22 °C		1.197	14	1				U	O1	S
2016	DEBY	Biebelried S/M	4000/0675/00016	Koloniezahl bei 36 °C		1.197	14	1				U	O1	S
2016	DEBY	Dettelbach V/A	4000/0675/00019	Nickel	mg/l	200	3	1	0,0013	0,0514	0,0514	O	O1	S
2016	DEBY	Geiselwind Zone IV EIGEN	4000/0675/00023	Sulfat	mg/l	332	2	2	391	391	391	C	O1	L
2016	DEBY	Kitzingen Repperndorf EIGEN	4000/0675/00027	Coliforme Bakterien	#/100 ml	363	18	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	Kitzingen Repperndorf EIGEN	4000/0675/00027	Sulfat	mg/l	363	1	1	363	363	363	C	O1	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	Kitzingen Repperndorf EIGEN	4000/0675/00027	Trübung	NTU	363	5	1	0,23	1,5	1,5	U	O1	S
2016	DEBY	Mainstockheim EIGEN	4000/0675/00031	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.921	13	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEBY	Mainstockheim EIGEN	4000/0675/00031	Sulfat	mg/l	1.921	1	1	330	330	330	U	O1	S
2016	DEBY	Martinsheim S/M	4000/0675/00035	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.027	17	1	0	2	2	U	O1	S
2016	DEBY	Rödelsee S/M	4000/0675/00039	Trübung	NTU	1.695	16	1	0,295	1,35	1,35	U	O1	S
2016	DEBY	Willanzheim S/M	4000/0675/00050	Blei	mg/l	1.573	4	1	0,001	0,0174	0,0174	U	O1	S
2016	DEBY	Wiesentheid S/M	4000/0675/00051	Trübung	NTU	630	8	1	0,245	1,78	1,78	U	O1	S
2016	DEBY	Eschau - Wildensee	4000/0676/00495	Calcitlösekapazität	mg/l	1.000	2	2	5,9	5,9	9,5	T	T1	L
2016	DEBY	Mainsite	4000/0676/00532	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.100	33	1	0	36	36	D	D2	S
2016	DEBY	Mömlingen	4000/0676/00536	Koloniezahl bei 36 °C		4.900	31	2				P	P2	S
2016	DEBY	Odenwald Faserplattenwerk	4000/0676/00546	Koloniezahl bei 36 °C		420	7	1				P	P2	S
2016	DEBY	BURGERROTH	4000/0679/00012	Nickel	mg/l	71	1	1	0,0709	0,0709	0,0709	D	D1	S
2016	DEBY	FRICKENHAUSEN	4000/0679/00024	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.247	30	2	0	1	1	P	P2	M
2016	DEBY	FRICKENHAUSEN	4000/0679/00024	Sulfat	mg/l	1.247	1	1	467	467	467	C	O1	L
2016	DEBY	GOßMANNSDORF am Main	4000/0679/00036	Sulfat	mg/l	1.050	1	1	429	429	429	C	O1	L
2016	DEBY	KLEINRINDERFELD	4000/0679/00052	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.150	34	8	0	14,5	200	P	P2	M
2016	DEBY	KLEINRINDERFELD	4000/0679/00052	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2.150	34	4	0	2	41	P	P2	M
2016	DEBY	KLEINRINDERFELD	4000/0679/00052	Koloniezahl bei 22 °C		2.150	34	1				C	O1	S
2016	DEBY	KLEINRINDERFELD	4000/0679/00052	Koloniezahl bei 36 °C		2.150	34	1				C	O1	S
2016	DEBY	KLEINRINDERFELD	4000/0679/00052	Sulfat	mg/l	2.150	1	1	345	345	345	C	O1	S
2016	DEBY	OSTHAUSEN	4000/0679/00063	Blei	mg/l	75	1	1	0,0146	0,0146	0,0146	D	P1	S
2016	DEBY	OSTHAUSEN	4000/0679/00063	Nickel	mg/l	75	1	1	0,0948	0,0948	0,0948	D	D1	S
2016	DEBY	ZELL	4000/0679/00099	Sulfat	mg/l	4.265	6	6	333,5	333,5	351	C	O1	L
2016	DEBY	HAUSEN bei Würzburg	4000/0679/00148	Trübung	NTU	1.531	18	2	0,255	6,8	11,4	D	D1	S
2016	DEBY	HELMSTADT	4000/0679/00150	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.581	70	2	0	1,5	2	C	O1	M
2016	DEBY	HELMSTADT	4000/0679/00150	Enterokokken	#/100 ml	2.581	63	1	0	1	1	C	E1	I
2016	DEBY	HETTSTADT	4000/0679/00154	Trübung	NTU	3.800	8	1	0,145	2,24	2,24	D	O1	I
2016	DEBY	HOHESTADT	4000/0679/00158	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	667	8	1	7,47	825	825	D	O1	I
2016	DEBY	HOLZKIRCHHAUSEN	4000/0679/00160	Coliforme Bakterien	#/100 ml	570	5	1	0	25	25	P	P2	S
2016	DEBY	KIST	4000/0679/00166	Trübung	NTU	2.675	4	1	0,215	5,24	5,24	D	O1	I
2016	DEBY	KÜRNACH	4000/0679/00173	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.720	17	2	0	1,5	2	C	P2	S
2016	DEBY	MÜHLHAUSEN	4000/0679/00179	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.520	33	15	0	11	28	U	O1	I
2016	DEBY	MÜHLHAUSEN	4000/0679/00179	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2.520	33	2	0	10	14	O	O1	I
2016	DEBY	NEUBRUNN - BÖTTIGHEIM	4000/0679/00183	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.240	33	4	0	2	2	P	P2	M
2016	DEBY	Oberaltertheim - Niederhofen	4000/0679/00184	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.187	5	2	0	1	1	C	O1	S
2016	DEBY	OBERLEINACH	4000/0679/00187	Trübung	NTU	1.387	3	1	0,29	4,2	4,2	P	O1	I
2016	DEBY	ZEUBELRIED	4000/0679/00234	Sulfat	mg/l	200	1	1	475	475	475	C	O1	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEBY	Gemeinde Petersdorf	4000/0771/00063	Pestizide - einzeln: Desethylatrazin, CAS-Nr. 6190-65-4	mg/l	1.683	6	4	0,00012	0,00013	0,00013	C	C1	L
2016	DEBY	ZWV Gessertshausen	4000/0772/40500	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.000	156	9	0	1	6	P, S, S	E1, P1, P2	S, M, M
2016	DEBY	ZWV Gessertshausen	4000/0772/40500	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2.000	156	1	0	1	1	P, S, S	E1, P1, P2	S, M, M
2016	DEBY	Biessenhofen	4000/0777/00030	Nitrat	mg/l	3.000	9	4	40	52,95	55	C	P1	M
2016	DEBY	Bihls Neuenried	4000/0777/00031	Coliforme Bakterien	#/100 ml	106	8	2	0	2,5	4	C, C, C	C1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	Bihls Neuenried	4000/0777/00031	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	106	7	3	0	0,5	1	C, C, C	C1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	Ebersbach	4000/0777/00060	Coliforme Bakterien	#/100 ml	847	7	1	0	3	3	C, C, C	C1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	Ebersbach	4000/0777/00060	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	847	7	1	0	1	1	C, C, C	C1, P2, E1	S, S, S
2016	DEBY	Eglofs	4000/0777/00062	Coliforme Bakterien	#/100 ml	65	8	4	0,5	12,5	130	C, C	C1, E1	S, S
2016	DEBY	Eglofs	4000/0777/00062	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	65	9	1	0	2	2	C, C	C1, E1	S, S
2016	DEBY	Hiemenhofen	4000/0777/00138	Coliforme Bakterien	#/100 ml	136	5	5	4	4	19	C, C, C	C1, P2, E1	M, M, M
2016	DEBY	Hölldobel	4000/0777/00146	Coliforme Bakterien	#/100 ml	70	6	6	1,5	3,5	48	C, C	C1, P2	S, S
2016	DEBY	Hopferau	4000/0777/00151	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.000	8	3	0	1	6	C	C1	S
2016	DEBY	Lautrach	4000/0778/00025	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.200	4	2	12	43	62	C	E1	S
2016	DEBY	Unteregg	4000/0778/00045	Enterokokken	#/100 ml	1.350	4	1	0	8	8	U	E1	S
2016	DEBY	Reicholzried	4000/0780/05106	Coliforme Bakterien	#/100 ml	850	4	1	0	1	1	S	E1	S
2016	DEBY	Guggemoos/ Maria-Rain	4000/0780/05151	Coliforme Bakterien	#/100 ml	500	4	1	0	2	2	S	E1	S
2016	DEBY	Haldenwang-Hoyen	4000/0780/05607	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	4	1	0	5	5	S	E1	S
2016	DEBY	Reichenbach - Wassergenossenschaft e.G.	4000/0780/05763	Coliforme Bakterien	#/100 ml	230	4	1	0	300	300	S	E1	S
2016	DEBY	Oberschwarzenberg	4000/0780/05938	Coliforme Bakterien	#/100 ml	115	4	1	0	2	2	S	E1	S
2016	DEBY	Kürnacher Hof	4000/0780/06205	Trihalogenmethane - insgesamt	mg/l	0	4	1	0,001	0,11	0,11	D	T1	I
2016	DEBY	Missen- Wilhams	4000/0780/06432	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.600	4	1	0	1	1	S	E1	S
2016	DEBY	Markt Buch - Obenhausen Tiefzone - Gannertshofen (Brunnen 2 und 3)	4000/1775/00003	Koloniezahl bei 22 °C		2.961	4	1				D	D2	S
2016	DEBY	Wasserversorgung Biberachzell	4000/1775/00024	Coliforme Bakterien	#/100 ml	703	4	1	0	2	2	O	O1	S
2016	DEBY	Firma Bosch-Rexroth Elchingen	4000/1775/00026	Trübung	NTU	2.500	4	2	1,14	1,89	2,5	U	O1	M
2016	DEBY	Gemeinde Elchingen - Ortsteil Thalfingen	4000/1775/00029	Koloniezahl bei 22 °C		4.211	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	4 Lahnau-Waldgirmes HZ	_9000700000000000016	Koloniezahl bei 36 °C		550	4	1				P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	5 Lahnau-Waldgirmes HZ	_90007000000000000016	Koloniezahl bei 22 °C		550	4	1				P	P2	S
2016	DEHE	3 Waldsolms-Brandoberndorf	_90007000000000000019	Calcitlösekapazität	mg/l	2035	1	1	5,3	5,3	5,3	C	O1	L
2016	DEHE	Weiterode	_90007000000000000040	Koloniezahl bei 22 °C		2164	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	Breitenbach	_90007000000000000041	Calcitlösekapazität	mg/l	1370	1	1	25,4	25,4	25,4	C	O1	L
2016	DEHE	Machtlos	_90007000000000000042	Calcitlösekapazität	mg/l	129	1	1	17,1	17,1	17,1	C	O1	L
2016	DEHE	Hauneck 1	_90007000000000000049	Ammonium	mg/l	2559	4	1	0	0,6643	0,6643	C	C1	S
2016	DEHE	Hauneck 1	_90007000000000000049	Koloniezahl bei 22 °C		2559	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	Hauneck 1	_90007000000000000049	Calcitlösekapazität	mg/l	2559	1	1	9,5	9,5	9,5	C	O1	L
2016	DEHE	Hauneck 2	_90007000000000000050	Ammonium	mg/l	969	4	1	0,005	0,5249	0,5249	C	C1	S
2016	DEHE	Hauneck 2	_90007000000000000050	Koloniezahl bei 22 °C		969	4	2				D	O1	S
2016	DEHE	Haunetal	_90007000000000000051	Calcitlösekapazität	mg/l	1344	1	1	5,6	5,6	5,6	C	O1	L
2016	DEHE	Neukirchen	_90007000000000000053	Calcitlösekapazität	mg/l	1295	1	1	5,7	5,7	5,7	C	O1	L
2016	DEHE	Heringen HZ	_90007000000000000055	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2989	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Heringen HZ	_90007000000000000055	Calcitlösekapazität	mg/l	2989	1	1	6,353	6,353	6,353	C	O1	L
2016	DEHE	Lengers	_90007000000000000057	Coliforme Bakterien	#/100 ml	838	4	1	0	5	5	D	O1	S
2016	DEHE	Wölfershausen	_90007000000000000058	Trübung	NTU	1032	4	1	0,45	1,5	1,5	D	O1	S
2016	DEHE	Kleinensee	_90007000000000000059	Blei	mg/l	546	1	1	0,022	0,022	0,022	D	O1	S
2016	DEHE	Herfa	_90007000000000000060	Calcitlösekapazität	mg/l	653	1	1	8,047	8,047	8,047	C	O1	L
2016	DEHE	Mansbach	_90007000000000000063	Calcitlösekapazität	mg/l	1327	1	1	53,5	53,5	53,5	C	O1	L
2016	DEHE	Beenhausen	_90007000000000000067	Trübung	NTU	175	4	1	0,695	1,2	1,2	D	O1	S
2016	DEHE	Beenhausen	_90007000000000000067	Calcitlösekapazität	mg/l	175	1	1	19	19	19	C	O1	L
2016	DEHE	Ersrode	_90007000000000000068	Calcitlösekapazität	mg/l	516	1	1	6	6	6	C	O1	L
2016	DEHE	Mecklar	_90007000000000000070	Coliforme Bakterien	#/100 ml	837	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Reilos	_90007000000000000072	Calcitlösekapazität	mg/l	609	1	1	27	27	27	C	O1	L
2016	DEHE	Ludwigsau	_90007000000000000073	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1772	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Ludwigsau	_90007000000000000073	Calcitlösekapazität	mg/l	1772	1	1	6	6	6	C	O1	L
2016	DEHE	Süß-Bauhaus	_90007000000000000075	Trübung	NTU	1091	4	1	0,25	2,89	2,89	D	O1	S
2016	DEHE	Süß-Bauhaus	_90007000000000000075	Calcitlösekapazität	mg/l	1091	1	1	12,7	12,7	12,7	C	O1	L
2016	DEHE	Mühlbach	_90007000000000000076	Calcitlösekapazität	mg/l	416	1	1	6,7	6,7	6,7	C	O1	L
2016	DEHE	Raboldshausen	_90007000000000000077	Calcitlösekapazität	mg/l	1179	1	1	17,3	17,3	17,3	C	O1	L
2016	DEHE	Obergeis	_90007000000000000078	Calcitlösekapazität	mg/l	1874	1	1	9,3	9,3	9,3	C	O1	L
2016	DEHE	Kerspenhausen	_90007000000000000080	Calcitlösekapazität	mg/l	909	1	1	43,9	43,9	43,9	C	O1	L
2016	DEHE	Mengshausen	_90007000000000000082	Koloniezahl bei 22 °C		598	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	Mengshausen	_90007000000000000082	Coliforme Bakterien	#/100 ml	598	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Mengshausen	_90007000000000000082	Calcitlösekapazität	mg/l	598	1	1	17,3	17,3	17,3	C	O1	L
2016	DEHE	Niederaula	_90007000000000000083	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2670	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Niederaula	_90007000000000000083	Calcitlösekapazität	mg/l	2670	1	1	23,8	23,8	23,8	C	O1	L
2016	DEHE	Niedejossa	_90007000000000000084	Coliforme Bakterien	#/100 ml	790	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Niedejossa	_90007000000000000084	Calcitlösekapazität	mg/l	790	1	1	14,4	14,4	14,4	C	O1	L
2016	DEHE	Philippsthal	_90007000000000000085	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2350	4	2	2	4	4	D	O1	S
2016	DEHE	Ronshausen	_90007000000000000088	Chlorid	mg/l	2141	1	1	593	593	593	C	O1	S
2016	DEHE	Ronshausen	_90007000000000000088	Calcitlösekapazität	mg/l	2141	1	1	26,3	26,3	26,3	C	O1	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Erdmannrode	_90007000000000000095	Trübung	NTU	2150	4	1	0,215	8,36	8,36	D	O1	S
2016	DEHE	Erdmannrode	_90007000000000000095	Koloniezahl bei 36 °C		2150	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	Erdmannrode	_90007000000000000095	Koloniezahl bei 22 °C		2150	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	Erdmannrode	_90007000000000000095	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2150	4	1	0	8	8	D	O1	S
2016	DEHE	Hönebach	_90007000000000000099	Calcitlösekapazität	mg/l	736	1	1	5,4	5,4	5,4	C	O1	L
2016	DEHE	Obersuhl	_90007000000000000101	Calcitlösekapazität	mg/l	3219	1	1	6,8	6,8	6,8	C	O1	L
2016	DEHE	K+S Hattorf	_90007000000000000102	Trübung	NTU	950	4	2	0,755	2,5	3,87	D	O1	S
2016	DEHE	K+S Hera	_90007000000000000103	Sulfat	mg/l	950	1	1	308	308	308	C	O1	L
2016	DEHE	K+S Wintershall	_90007000000000000104	Calcitlösekapazität	mg/l	963	1	1	21,3	21,3	21,3	C	O1	L
2016	DEHE	1 Haiger-Nord, Offd. Rodb.,Steinb.,Fellerd., Kalteiche	_90007000000000000112	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3441	6	1	0	2	2	T	T1	S
2016	DEHE	8 Haiger-Roßbach	_90007000000000000119	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2179	8	1	0	3	3	T	T1	S
2016	DEHE	9 Haiger-Roßbach	_90007000000000000119	Calcitlösekapazität	mg/l	2179	1	1	17,7	17,7	17,7	C	O1	S
2016	DEHE	9 Haiger-Sechshelden	_90007000000000000120	Trübung	NTU	1612	4	1	0	7,52	7,52	P	P2	S
2016	DEHE	1 Ewersbach Rathaus+Bauhof	_90007000000000000128	Calcitlösekapazität	mg/l	1554	1	1	6,1	6,1	6,1	C	O1	L
2016	DEHE	7 Dillenburg-Frohnhausen HZ	_90007000000000000142	Coliforme Bakterien	#/100 ml	949	5	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	8 Dillenburg-Frohnhausen TZ	_90007000000000000143	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2969	6	1	0	30	30	D	D2	S
2016	DEHE	9 Dillenburg-Frohnhausen TZ	_90007000000000000143	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2969	6	1	0	30	30	P	P2	S
2016	DEHE	Wasserbeschaffungsverband Ost	_90007000000000000157	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2435	2	1	1	2	2	D	O1	S
2016	DEHE	Birkenau Hornbach	_90007000000000000165	Calcitlösekapazität	mg/l	642	1	1	25	25	25	T	T1	L
2016	DEHE	Birkenau Löhrbach / Buchklingen	_90007000000000000166	Calcitlösekapazität	mg/l	888	1	1	40	40	40	T	T1	L
2016	DEHE	Birkenau Reisen / Schimbach	_90007000000000000168	Calcitlösekapazität	mg/l	1216	1	1	8,4	8,3999996	8,4	T	T1	L
2016	DEHE	Birkenau N-Liebersbach / Am Heiligenberg	_90007000000000000169	Calcitlösekapazität	mg/l	1757	1	1	14	14	14	T	T1	L
2016	DEHE	Fürth Seidenbach / Erlenbach / Linnenbach	_90007000000000000173	Calcitlösekapazität	mg/l	793	1	1	5,8	5,8000002	5,8	T	O1	M
2016	DEHE	Fürth Weschnitz / Leberbach	_90007000000000000174	Coliforme Bakterien	#/100 ml	301	6	2	2	2	2	T	O1	S
2016	DEHE	Grasellenbach Scharbach / Tromm	_90007000000000000178	Coliforme Bakterien	#/100 ml	536	5	1	0	3	3	T	P2	S
2016	DEHE	Heppenheim Sonderbach HZ	_90007000000000000180	Koloniezahl bei 22 °C		342	5	1				O	O1	S
2016	DEHE	Hirschhorn	_90007000000000000189	Trübung	NTU	2995	5	1	0,13	1,4299999	1,43	C	C1	S
2016	DEHE	Hirschhorn	_90007000000000000189	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2995	4	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DEHE	Hirschhorn	_90007000000000000189	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2995	4	1	0	19	19	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Lindenfels Lindenfels / Schlierbach / Eulsbach	_9000700000000000191	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	3060	7	1	0	3	3	T	E1	M
2016	DEHE	Lindenfels Lindenfels / Schlierbach / Eulsbach	_9000700000000000191	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3060	7	2	0	11,5	22	T	P1	S
2016	DEHE	Lindenfels Lindenfels / Schlierbach / Eulsbach	_9000700000000000191	Calcitlösekapazität	mg/l	3060	3	3	22,7	22,700001	41,7	T	P1	M
2016	DEHE	Wald-Michelbach Affolterbach / Kocherbach	_9000700000000000213	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1426	5	1	0	2	2	D	O1	S
2016	DEHE	Wald-Michelbach Kreidach	_9000700000000000214	Calcitlösekapazität	mg/l	449	1	1	26	26	26	T	T1	S
2016	DEHE	1 Bischoffen TZ	_9000700000000000233	Calcitlösekapazität	mg/l	650	1	1	27,1	27,1	27,1	C	O1	L
2016	DEHE	5 Roßbach	_9000700000000000237	Koloniezahl bei 22 °C		372	5	1				P	P2	S
2016	DEHE	6 Roßbach	_9000700000000000237	Coliforme Bakterien	#/100 ml	372	5	1	0	2	2	C	C1	S
2016	DEHE	6 Wilsbach	_9000700000000000238	Calcitlösekapazität	mg/l	432	1	1	8,4	8,4	8,4	C	O1	L
2016	DEHE	7 Rodenroth	_9000700000000000260	Calcitlösekapazität	mg/l	430	1	1	11,2	11,2	11,2	C	O1	L
2016	DEHE	1 Altenkirchen TZ (+ Mudersbach)	_9000700000000000262	Calcitlösekapazität	mg/l	489	1	1	18,2	18,2	18,2	C	O1	L
2016	DEHE	2 Altenkirchen HZ	_9000700000000000263	Calcitlösekapazität	mg/l	420	1	1	16	16	16	C	O1	L
2016	DEHE	1 Leun	_9000700000000000268	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2581	5	1	0	2	2	D	D2	I
2016	DEHE	2 Leun Verb.(Stockhausen,Bisk.,Bissenb.)	_9000700000000000269	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3205	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	1 Bicken TZ	_9000700000000000270	Färbung	m-1	1724	5	1	0	0,52	0,52	P	O1	S
2016	DEHE	2 Bicken TZ	_9000700000000000270	Calcitlösekapazität	mg/l	1724	1	1	11,8	11,8	11,8	C	O1	L
2016	DEHE	2 Burgsolms HZ	_9000700000000000283	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4044	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	3 Burgsolms(Höchstzone+TZ)	_9000700000000000284	Coliforme Bakterien	#/100 ml	578	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	7 Niederbiel TZ	_9000700000000000288	Coliforme Bakterien	#/100 ml	296	5	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	Bad Arolsen- Neu Berich, Wetterburg, Braunsen	_9000700000000000293	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1204	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DEHE	Diemelsee - Benkhausen	_9000700000000000301	Coliforme Bakterien	#/100 ml	160	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Diemelstadt - Hesperinghausen	_9000700000000000305	Coliforme Bakterien	#/100 ml	486	4	1	0	14	14	P	P2	M
2016	DEHE	Diemelstadt - Neudorf, Bad Arolsen - Kohlgrund	_9000700000000000306	Trübung	NTU	427	4	1	0,31	3,9000001	3,9	P	P2	M
2016	DEHE	Diemelstadt - Neudorf, Bad Arolsen - Kohlgrund	_9000700000000000306	Eisen	mg/l	427	1	1	2,4	2,4000001	2,4	P	P2	M
2016	DEHE	Diemelstadt - Neudorf, Bad Arolsen - Kohlgrund	_9000700000000000306	Coliforme Bakterien	#/100 ml	427	4	1	0	1	1	P	P2	M
2016	DEHE	Twistetal - Berndorf	_9000700000000000315	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1668	4	1	0	3	3	P, P2	P, E1	S, S
2016	DEHE	Twistetal - Berndorf	_9000700000000000315	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1668	4	1	0	3	3	P, P2	P, E1	S, S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Volkmarsen, Lütersheim	_9000700000000000316	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4772	4	1	0	2	2	P	P2	M
2016	DEHE	Volkmarsen - Ehringen	_9000700000000000317	Coliforme Bakterien	#/100 ml	761	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Volkmarsen - Herbsen, Hörle, Diemelstadt - Ammenhausen, Dehausen	_9000700000000000318	Coliforme Bakterien	#/100 ml	642	4	1	0	1	1	P	P2	M
2016	DEHE	Waldeck - Dehringhausen	_9000700000000000321	Trübung	NTU	149	4	1	0,32	1,5599999	1,56	P	P2	M
2016	DEHE	Waldeck - Freienhagen	_9000700000000000322	Arsen	mg/l	813	1	1	0,011	0,011	0,011	C	O1	L
2016	DEHE	Waldeck - Nieder-Werbe TZ, Scheid	_9000700000000000324	Coliforme Bakterien	#/100 ml	502	4	1	0,5	5	5	P	P2	S
2016	DEHE	Waldeck - Nieder-Werbe TZ, Scheid	_9000700000000000324	Coliforme Bakterien	#/100 ml	502	4	1	0,5	1	1	O	O1	S
2016	DEHE	Willingen - Eimelrod, Hemmighausen	_9000700000000000330	Coliforme Bakterien	#/100 ml	519	4	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DEHE	Willingen - Neerda, Böhmighausen, Welleringhausen	_9000700000000000331	Trübung	NTU	456	4	1	1,74	1,8200001	1,82	D	D2	M
2016	DEHE	Willingen - Neerda, Böhmighausen, Welleringhausen	_9000700000000000331	Trübung	NTU	456	4	2	1,74	2,0799999	2,5	P	O1	M
2016	DEHE	Battenberg Zone 1	_9000700000000000334	Calcitlösekapazität	mg/l	885	1	1	20,6	20,6	20,6	T	T1	M
2016	DEHE	Battenberg	_9000700000000000335	Uran	mg/l	1853	1	1	0,015	0,015	0,015	T	O1	M
2016	DEHE	Battenberg	_9000700000000000335	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1853	6	1	0	2	2	P	O1	S
2016	DEHE	Battenberg	_9000700000000000335	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1853	6	1	0	22	22	T	O1	S
2016	DEHE	Battenberg - Laisa	_9000700000000000337	Coliforme Bakterien	#/100 ml	552	5	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	Battenberg - Berghofen	_9000700000000000338	Coliforme Bakterien	#/100 ml	303	5	1	0	2	2	P	P1	M
2016	DEHE	Battenberg - Fronhausen	_9000700000000000339	Coliforme Bakterien	#/100 ml	383	5	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DEHE	Burgwald - Ernsthausen	_9000700000000000342	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1261	4	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DEHE	Burgwald - Ernsthausen	_9000700000000000342	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1261	4	1	0,5	1	1	O	O1	M
2016	DEHE	Burgwald - Ernsthausen	_9000700000000000342	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1261	4	1	0,5	1	1	C	O1	S
2016	DEHE	Frankenau,A.loth,Allend,Dainr,Ellersh,Louisend,Dörnhh,Haubern,Friedr.h	_9000700000000000344	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4777	4	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	Frankenberg - Rengershausen	_9000700000000000348	Coliforme Bakterien	#/100 ml	394	5	1	0	6	6	P	P2	M
2016	DEHE	Gemünden - Herbelhausen	_9000700000000000351	Calcitlösekapazität	mg/l	85	1	1	22,8	22,799999	22,8	O	O1	L
2016	DEHE	Haina, Vitos	_9000700000000000352	Coliforme Bakterien	#/100 ml	935	4	3	1	1	2	T	T1	S
2016	DEHE	Haina - Löhlbach	_9000700000000000353	Trübung	NTU	1365	4	1	0,295	1,74	1,74	P	P2	M
2016	DEHE	Haina - Löhlbach	_9000700000000000353	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1365	5	1	1	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Haina - Löhlbach	_9000700000000000353	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1365	5	1	1	2	2	U	O1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Haina - Löhlbach	_9000700000000000353	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1365	5	1	1	3	3	T	O1	S
2016	DEHE	Haina - Haddenberg, Battenhausen	_9000700000000000354	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	4	1	0	2	2	U	O1	S
2016	DEHE	Hatzfeld	_9000700000000000361	Calcitlösekapazität	mg/l	1581	1	1	8,73	8,7299995	8,73	T	O1	M
2016	DEHE	Hatzfeld - Eifa	_9000700000000000362	Trübung	NTU	314	4	3	2,72	4,0999999	6,3	T	O1	L
2016	DEHE	Hatzfeld - Eifa	_9000700000000000362	Coliforme Bakterien	#/100 ml	314	4	1	2	2	2	O	O1	S
2016	DEHE	Hatzfeld - Eifa	_9000700000000000362	Coliforme Bakterien	#/100 ml	314	4	2	2	5,5	9	T	T1	S
2016	DEHE	Hatzfeld - Eifa	_9000700000000000362	Calcitlösekapazität	mg/l	314	1	1	8,4	8,3999996	8,4	T	O1	M
2016	DEHE	Hatzfeld - Holzhausen	_9000700000000000363	Coliforme Bakterien	#/100 ml	476	4	1	0,5	2	2	D	D2	S
2016	DEHE	Hatzfeld - Holzhausen	_9000700000000000363	Coliforme Bakterien	#/100 ml	476	4	1	0,5	1	1	O	O1	M
2016	DEHE	Hatzfeld - Reddighausen	_9000700000000000364	Trübung	NTU	790	4	2	1,65	4,75	7,1	P	P2	M
2016	DEHE	Hatzfeld - Reddighausen	_9000700000000000364	Coliforme Bakterien	#/100 ml	790	4	2	1	5	8	T	T1	S
2016	DEHE	Hatzfeld - Reddighausen	_9000700000000000364	Calcitlösekapazität	mg/l	790	1	1	13,8	13,8	13,8	T	O1	M
2016	DEHE	Vöhl - Kirchlotheim	_9000700000000000372	Mangan	mg/l	113	3	2	0,07	0,085	0,1	T	O1	L
2016	DEHE	Vöhl - Kirchlotheim	_9000700000000000372	Coliforme Bakterien	#/100 ml	113	4	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	Vöhl - Schmittlotheim	_9000700000000000373	Coliforme Bakterien	#/100 ml	271	4	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEHE	Bad Wildungen - Armsfeld	_9000700000000000377	Calcitlösekapazität	mg/l	287	1	1	6,3	6,3000002	6,3	T	O1	M
2016	DEHE	Bad Wildungen - Hundsdorf	_9000700000000000382	Calcitlösekapazität	mg/l	288	1	1	19,4	19,4	19,4	T	O1	M
2016	DEHE	Edertal - Affoldern, Buhlen	_9000700000000000386	Coliforme Bakterien	#/100 ml	649	4	1	0	2	2	T	O1	M
2016	DEHE	Edertal - Bringhausen	_9000700000000000390	Calcitlösekapazität	mg/l	272	1	1	11,1	11,1	11,1	T	O1	L
2016	DEHE	Edertal - Giflitz	_9000700000000000393	Enterokokken	#/100 ml	850	1	1	1	1	1	O	O1	S
2016	DEHE	Edertal - Giflitz	_9000700000000000393	Coliforme Bakterien	#/100 ml	850	4	1	1,5	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	Edertal - Giflitz	_9000700000000000393	Coliforme Bakterien	#/100 ml	850	4	3	1,5	1	2	D	D2	S
2016	DEHE	Edertal - Hemfurth, Rehbach	_9000700000000000394	Coliforme Bakterien	#/100 ml	819	5	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	Edertal - Mehlen	_9000700000000000397	Coliforme Bakterien	#/100 ml	494	5	2	0	6,5	9	T	O1	M
2016	DEHE	Edertal - Wellen	_9000700000000000398	Coliforme Bakterien	#/100 ml	735	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Lichtenfels - Neukirchen	_9000700000000000408	Coliforme Bakterien	#/100 ml	488	4	1	0	2	2	P	P2	M
2016	DEHE	BSS_Katholisch Willenroth	_9000700000000000412	Calcitlösekapazität	mg/l	215	1	1	10,5	10,5	10,5	C	T1	M
2016	DEHE	BSS_Ahl, Hausen, Salmünster Kernstadt, Alsberg	_9000700000000000415	Calcitlösekapazität	mg/l	4984	1	1	12,4	12,4	12,4	C	T1	M
2016	DEHE	BSS_Salmünster Stadthallengebiet	_9000700000000000416	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1650	4	1	0	1	1	C	O1	S
2016	DEHE	BSS_Mernes	_9000700000000000418	Calcitlösekapazität	mg/l	852	1	1	27,3	27,3	27,3	C	T1	L
2016	DEHE	SLÜ_Molkerei Immergut, Schlüchtern	_9000700000000000420	Koloniezahl bei 36 °C		1	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	SLÜ_Herolz	_9000700000000000422	Calcitlösekapazität	mg/l	1749	1	1	30	30	30	T	T1	S
2016	DEHE	SLÜ_Breitenbach, Kressenbach	_9000700000000000425	Calcitlösekapazität	mg/l	917	1	1	24,6	24,6	24,6	C	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	SLÜ_Klosterhöfe, Wallroth	_9000700000000000426	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1172	4	1	0,5	3	3	C	P2	S
2016	DEHE	SLÜ_Klosterhöfe, Wallroth	_9000700000000000426	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1172	4	1	0,5	1	1	P	P2	I
2016	DEHE	SLÜ_Ramholz	_9000700000000000427	Calcitlösekapazität	mg/l	127	1	1	8,2	8,2	8,2	C	T1	S
2016	DEHE	SIN_Neuengronau	_9000700000000000431	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	350	4	1	9,055	9,78	9,78	T	T1	S
2016	DEHE	SIN_Breunings, Sannerz, Weiperz	_9000700000000000432	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1551	4	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	SIN_Oberzell, Oberzell - Ziegelhütte	_9000700000000000435	Koloniezahl bei 36 °C		980	4	1				P	P2	S
2016	DEHE	SIN_Oberzell, Oberzell - Ziegelhütte	_9000700000000000435	Koloniezahl bei 22 °C		980	4	1				P	P2	S
2016	DEHE	STE_Marborn, Steinau Industriegebiet	_9000700000000000439	Trübung	NTU	864	4	2	2,2	7,8	12	C	C1	S
2016	DEHE	STE_Marborn, Steinau Industriegebiet	_9000700000000000439	Blei	mg/l	864	1	1	0,015	0,015	0,015	D	D1	S
2016	DEHE	STE_Marborn, Steinau Industriegebiet	_9000700000000000439	Mangan	mg/l	864	1	1	0,061	0,061	0,061	C	C1	S
2016	DEHE	STE_Marborn, Steinau Industriegebiet	_9000700000000000439	Eisen	mg/l	864	1	1	1,2	1,2	1,2	P	P2	S
2016	DEHE	STE_Marborn, Steinau Industriegebiet	_9000700000000000439	Calcitlösekapazität	mg/l	864	1	1	60,9	60,9	60,9	C	O1	S
2016	DEHE	STE_Hintersteinau	_9000700000000000441	Coliforme Bakterien	#/100 ml	778	4	1	0	34	34	C	O1	S
2016	DEHE	STE_Marjoss	_9000700000000000442	Trübung	NTU	832	4	1	0,6	2,4	2,4	C	C1	I
2016	DEHE	STE_Seidenroth	_9000700000000000445	Koloniezahl bei 36 °C		393	4	1				S	D2	S
2016	DEHE	STE_Seidenroth	_9000700000000000445	Koloniezahl bei 36 °C		393	4	1				P	P2	S
2016	DEHE	STE_Seidenroth	_9000700000000000445	Koloniezahl bei 22 °C		393	3	1				S	D2	S
2016	DEHE	STE_Seidenroth	_9000700000000000445	Calcitlösekapazität	mg/l	393	1	1	16,8	16,8	16,8	T	T1	S
2016	DEHE		_9000700000000000446	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1684	4	1	0	1	1	C	O1	S
2016	DEHE	STE_Ulmbach - Süd	_9000700000000000446	Calcitlösekapazität	mg/l	1684	1	1	11,8	11,8	11,8	C	O1	S
2016	DEHE	FLÖ_Mosborn	_9000700000000000449	Calcitlösekapazität	mg/l	68	1	1	5,8	5,8	5,8	C	C1	S
2016	DEHE	HU_ABB AG, Grossauheim	_9000700000000000464	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1	4	1	0	1	1	T	O1	S
2016	DEHE	HU_ABB AG, Grossauheim	_9000700000000000464	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	4	1	0	120	120	T	O1	S
2016	DEHE	BBG_Wirtheim	_9000700000000000465	Trübung	NTU	1988	4	1	0,73	1,41	1,41	P	P2	S
2016	DEHE	BBG_Wirtheim	_9000700000000000465	Eisen	mg/l	1988	1	1	0,212	0,212	0,212	P	P2	S
2016	DEHE	BBG_Wirtheim	_9000700000000000465	Calcitlösekapazität	mg/l	1988	1	1	23,8	23,8	23,8	T	T1	S
2016	DEHE	BBG_Kassel	_9000700000000000466	Trübung	NTU	2533	4	2	1,325	2,795	3,93	P	P2	S
2016	DEHE	BBG_Kassel	_9000700000000000466	Eisen	mg/l	2533	1	1	0,213	0,213	0,213	T	T1	S
2016	DEHE	BBG_Rossbach	_9000700000000000467	Calcitlösekapazität	mg/l	792	1	1	5,3	5,3	5,3	T	T1	S
2016	DEHE	BBG_Lanzingen	_9000700000000000468	Calcitlösekapazität	mg/l	628	1	1	32,7	32,7	32,7	T	T1	S
2016	DEHE	BBG_Bieber	_9000700000000000469	Trübung	NTU	2276	4	1	0,25	1,09	1,09	P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhaltung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	BBG_Bieber	_90007000000000000469	Calcitlösekapazität	mg/l	2276	1	1	8,3	8,3	8,3	T	T1	S
2016	DEHE	BBG_Spessart - Quelle, Rossbach	_90007000000000000470	Blei	mg/l	3	1	1	0,012	0,012	0,012	D	D1	L
2016	DEHE	BBG_Spessart - Quelle, Rossbach	_90007000000000000470	Kupfer	mg/l	3	1	1	3,3	3,3	3,3	D	D1	L
2016	DEHE	BBG_Spessart - Quelle, Rossbach	_90007000000000000470	Calcitlösekapazität	mg/l	3	1	1	9,87	9,87	9,87	C	O1	S
2016	DEHE	BBG_Wasserverband Frondelsgrott, Bieber	_90007000000000000472	Trübung	NTU	66	4	1	0,81	13,7	13,7	P	P2	S
2016	DEHE	BBG_Wasserverband Frondelsgrott, Bieber	_90007000000000000472	Clostridium perfringens	#/100 ml	66	4	2	2	46	88	P	P2	S
2016	DEHE	WAE_Wittgenborn	_90007000000000000475	Calcitlösekapazität	mg/l	1072	1	1	6	6	6	T	T1	S
2016	DEHE	BIR_Untersotzbach	_90007000000000000477	Calcitlösekapazität	mg/l	367	1	1	15,1	15,1	15,1	P	P2	S
2016	DEHE	BIR_Bösgesäss	_90007000000000000478	Koloniezahl bei 22 °C		176	3	1				P	P2	S
2016	DEHE	BIR_Bösgesäss	_90007000000000000478	Coliforme Bakterien	#/100 ml	176	3	1	0	6	6	D	D2	S
2016	DEHE	BIR_Bösgesäss	_90007000000000000478	Calcitlösekapazität	mg/l	176	1	1	7,5	7,5	7,5	T	T1	S
2016	DEHE	BIR_Obersotzbach	_90007000000000000479	Calcitlösekapazität	mg/l	532	1	1	30,5	30,5	30,5	P	P2	S
2016	DEHE	BIR_Völz,Lichen,Wüstwille,Wet, Kirch,Maus,Illn,Fisch,Oreichen,Ureichen	_90007000000000000480	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2751	4	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	BIR_Völz,Lichen,Wüstwille,Wet, Kirch,Maus,Illn,Fisch,Oreichen,Ureichen	_90007000000000000480	Calcitlösekapazität	mg/l	2751	1	1	6,9	6,9	6,9	P	P2	S
2016	DEHE	BRA_Hellstein_Neuenschmidten	_90007000000000000483	Calcitlösekapazität	mg/l	1749	1	1	20	20	20	T	T1	S
2016	DEHE	BRA_Spielberg	_90007000000000000485	Calcitlösekapazität	mg/l	520	1	1	14	14	14	T	T1	S
2016	DEHE	LAN_Baumwieserhof, Langenselbold	_90007000000000000493	Bentazon	mg/l	55	1	1	0,00029	0,00029	0,00029	C	O1	L
2016	DEHE	LAN_Baumwieserhof, Langenselbold	_90007000000000000493	Mangan	mg/l	55	1	1	0,06	0,06	0,06	C	T1	L
2016	DEHE	FRE_Neuses	_90007000000000000500	Trübung	NTU	2444	4	1	0,335	2,4	2,4	P	P2	S
2016	DEHE	MTL_Landkelterei Höhl, Hochstadt	_90007000000000000507	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	1	4	4	5,36	5,36	5,72	O	O1	L
2016	DEHE	MTL_Landkelterei Höhl, Hochstadt	_90007000000000000507	Calcitlösekapazität	mg/l	1	1	1	65	65	65	T	O1	L
2016	DEHE	GRÜ_Breitenborn	_90007000000000000519	Calcitlösekapazität	mg/l	1057	1	1	22	22	22	P	P2	S
2016	DEHE	GRÜ_Gettenbach	_90007000000000000521	Calcitlösekapazität	mg/l	461	1	1	8,8	8,8	8,8	P	P2	S
2016	DEHE	Kiedrich	_90007000000000000535	Trübung	NTU	4102	4	1	0,25	1,4	1,4	U	O1	M
2016	DEHE	Lorch / Lorchhausen	_90007000000000000536	Koloniezahl bei 36 °C		2990	5	1				U	P2	S
2016	DEHE	Lorch-Ransel / -Wollmerschied	_90007000000000000538	Koloniezahl bei 36 °C		651	5	1				U	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Lorch-Ransel / -Wollmerschied	_9000700000000000538	Koloniezahl bei 22 °C		651	5	1				U	P2	S
2016	DEHE	Oestrich-Winkel Mittelheim	_9000700000000000541	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1276	5	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DEHE	Rüdesheim Assmanshausen	_9000700000000000544	Trübung	NTU	955	4	3	1,45	1,7	5,5	U	O1	M
2016	DEHE	Rüdesheim Assmanshausen	_9000700000000000544	Calcitlösekapazität	mg/l	955	1	1	9,9	9,9	9,9	U	O1	M
2016	DEHE	Rüdesheim Presberg	_9000700000000000546	Calcitlösekapazität	mg/l	746	1	1	6	6	6	U	O1	M
2016	DEHE	Schlangenbad	_9000700000000000548	Clostridium perfringens	#/100 ml	864	2	1	0,5	1	1	U	P2	S
2016	DEHE	Schlangenbad Bärstadt	_9000700000000000550	Enterokokken	#/100 ml	1347	2	1	1	2	2	T	P2	S
2016	DEHE	Schlangenbad Bärstadt	_9000700000000000550	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1347	5	1	0	1	1	T	P2	S
2016	DEHE	Schlangenbad Bärstadt	_9000700000000000550	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1347	5	1	0	52	52	T	P2	S
2016	DEHE	Aarbergen-Panrod	_9000700000000000559	Coliforme Bakterien	#/100 ml	648	5	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	Bad Schwalbach-Adolfseck	_9000700000000000564	Trübung	NTU	257	5	1	0	1,2	1,2	P	P2	S
2016	DEHE	Bad Schwalbach-Fischbach	_9000700000000000565	Trübung	NTU	331	5	1	1,3	1,9	1,9	P	P2	M
2016	DEHE	Bad Schwalbach-Fischbach	_9000700000000000565	Trübung	NTU	331	5	1	1,3	1,3	1,3	P	P2	M
2016	DEHE	Bad Schwalbach-Fischbach	_9000700000000000565	Trübung	NTU	331	5	1	1,3	3,3	3,3	P	P2	M
2016	DEHE	Bad Schwalbach-Fischbach	_9000700000000000565	Eisen	mg/l	331	3	1	0,11	0,81	0,81	P	P2	M
2016	DEHE	Bad Schwalbach-Langenseifen	_9000700000000000568	Coliforme Bakterien	#/100 ml	469	5	1	0	4	4	P	P2	S
2016	DEHE	Bad Schwalbach-Ramschied	_9000700000000000570	Koloniezahl bei 36 °C		545	5	1				P	P2	S
2016	DEHE	Heidenrod-Dickschied / Geroldstein	_9000700000000000573	Coliforme Bakterien	#/100 ml	552	5	1	0	1	1	P	P2	M
2016	DEHE	Heidenrod-Grebenroth / Martenroth	_9000700000000000574	Koloniezahl bei 36 °C		415	7	3				T	T1	M
2016	DEHE	Heidenrod-Grebenroth / Martenroth	_9000700000000000574	Enterokokken	#/100 ml	415	5	2	0	1	1	T	T1	M
2016	DEHE	Heidenrod-Grebenroth / Martenroth	_9000700000000000574	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	415	7	2	0	1,5	2	T	T1	M
2016	DEHE	Heidenrod-Grebenroth / Martenroth	_9000700000000000574	Coliforme Bakterien	#/100 ml	415	7	3	0	200	200	T	T1	M
2016	DEHE	Heidenrod-Laufenselden	_9000700000000000579	Koloniezahl bei 36 °C		1866	6	1				T	T1	S
2016	DEHE	Heidenrod-Laufenselden	_9000700000000000579	Enterokokken	#/100 ml	1866	2	1	1	2	2	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Heidenrod-Laufenselden	_9000700000000000579	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1866	6	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEHE	Heidenrod-Laufenselden	_9000700000000000579	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1866	6	1	0	14	14	T	T1	S
2016	DEHE	Hohenstein-Hennethal	_9000700000000000590	Coliforme Bakterien	#/100 ml	384	7	2	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Hohenstein-Strinz-Margarethä	_9000700000000000593	Coliforme Bakterien	#/100 ml	998	5	1	0	6	6	P	P2	S
2016	DEHE	Hünstetten-Ketternschwalbach	_9000700000000000598	Coliforme Bakterien	#/100 ml	454	5	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	Hünstetten-Wallbach	_9000700000000000601	Calcitlösekapazität	mg/l	1078	2	1	-0,345	5,56	5,56	P	P2	S
2016	DEHE	Idstein-Hochzone I	_9000700000000000605	Färbung	m-1	2980	4	1	0,035	0,63	0,63	O	O1	M
2016	DEHE	Idstein-Ehrenbach	_9000700000000000607	Färbung	m-1	290	4	1	0	0,78	0,78	O	O1	M
2016	DEHE	Idstein-Kröftel	_9000700000000000610	Coliforme Bakterien	#/100 ml	435	6	2	0	1	1	P	P2	M
2016	DEHE	Idstein-Wörsdorf	_9000700000000000614	Färbung	m-1	3434	4	1	0	0,53	0,53	O	O1	M
2016	DEHE	Niedernhausen HB Buchwaldskopf	_9000700000000000616	Trübung	NTU	3730	4	1	0,35	1,3	1,3	P	P2	M
2016	DEHE	Niedernhausen HB Buchwaldskopf	_9000700000000000616	Eisen	mg/l	3730	1	1	0,25	0,25	0,25	P	P2	M
2016	DEHE	Taunusstein-Hambach	_9000700000000000624	Calcitlösekapazität	mg/l	373	2	1	4,7	7,8	7,8	T	T1	M
2016	DEHE	Taunusstein-Niederlibbach	_9000700000000000627	Calcitlösekapazität	mg/l	512	1	1	11,7	11,7	11,7	T	T1	M
2016	DEHE	Taunusstein-Orlen	_9000700000000000628	Mangan	mg/l	1195	2	1	0,095	0,19	0,19	T	T1	M
2016	DEHE	Taunusstein-Orlen	_9000700000000000628	Eisen	mg/l	1195	2	1	0,105	0,21	0,21	T	T1	M
2016	DEHE	Waldems-Niederems Tiefzone	_9000700000000000634	Trübung	NTU	217	4	2	0,9	1,2	1,3	P	P2	M
2016	DEHE	Waldems-Niederems Hochzone	_9000700000000000635	Trübung	NTU	530	4	1	0,4	1,3	1,3	P	P2	M
2016	DEHE	Waldems-Niederems Hochzone	_9000700000000000635	Nitrat	mg/l	530	4	1	28,55	58,5	58,5	C	O1	M
2016	DEHE	Waldems-Niederems Hochzone	_9000700000000000635	Eisen	mg/l	530	2	1	0,135	0,23	0,23	P	P2	M
2016	DEHE	Waldems-Steinfischbach TZ (Stollen)	_9000700000000000637	Trübung	NTU	286	5	1	0,3	2	2	P	P2	M
2016	DEHE	Waldems-Wüstems	_9000700000000000638	Trübung	NTU	395	4	1	0,4	1,1	1,1	P	P2	M
2016	DEHE	Fischbachtal: Lichtenberg	_9000700000000000652	Koloniezahl bei 22 °C		455	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	Fischbachtal: Lichtenberg	_9000700000000000652	Coliforme Bakterien	#/100 ml	455	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Fischbachtal: Lichtenberg	_9000700000000000652	Calcitlösekapazität	mg/l	455	1	1	14,6	14,6	14,6	T	T1	M
2016	DEHE	Fischbachtal: Messbach	_9000700000000000653	Calcitlösekapazität	mg/l	100	1	1	15,6	15,6	15,6	T	T1	S
2016	DEHE	Fischbachtal: Nonrod	_9000700000000000654	Aluminium	mg/l	109	1	1	0,37	0,37	0,37	U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Fischbachtal: Billings, Steinau	_9000700000000000655	Calcitlösekapazität	mg/l	619	1	1	9,7	9,7	9,7	T	T1	M
2016	DEHE	Groß-Umstadt: Dorndiel	_9000700000000000658	Coliforme Bakterien	#/100 ml	455	4	1	0	2	2	P	P2	M
2016	DEHE	Messel	_9000700000000000666	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3760	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Obergrenzebach	_9000700000000000709	Coliforme Bakterien	#/100 ml	811	4	1	0	4	4	P	D2	S
2016	DEHE	Todenhausen - Linsingen	_9000700000000000710	Trübung	NTU	726	4	1	0,47	8,8	8,8	C	P2	S
2016	DEHE	Todenhausen - Linsingen	_9000700000000000710	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	726	5	1	8,06	6,31	6,31	C	T1	S
2016	DEHE	Appenhain + OT	_9000700000000000711	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1273	5	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	Appenhain + OT	_9000700000000000711	Calcitlösekapazität	mg/l	1273	1	1	18,4	18,4	18,4	C	C1	L
2016	DEHE	Gilserberg + OT	_9000700000000000712	Trübung	NTU	1925	4	1	0,41	1,18	1,18	P	P2	S
2016	DEHE	Gilserberg + OT	_9000700000000000712	Calcitlösekapazität	mg/l	1925	1	1	6,6	6,6	6,6	C	C1	L
2016	DEHE	Lischeid	_9000700000000000713	Trübung	NTU	542	4	1	0,435	1,55	1,55	P	P2	S
2016	DEHE	Lischeid	_9000700000000000713	Eisen	mg/l	542	1	1	0,31	0,31	0,31	P	P1	S
2016	DEHE	Lischeid	_9000700000000000713	Calcitlösekapazität	mg/l	542	1	1	19,6	19,6	19,6	C	T1	L
2016	DEHE	Guxhagen + OT	_9000700000000000715	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4452	5	1	0	5	5	P	P2	S
2016	DEHE	Elnrode - Strang	_9000700000000000716	Koloniezahl bei 22 °C		493	5	1				P	P2	S
2016	DEHE	Jesberg - Densberg	_9000700000000000717	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1738	9	3	2	5	6	P	P2	S
2016	DEHE	Jesberg - Densberg	_9000700000000000717	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1738	9	2	2	1,5	2	P	P2	S
2016	DEHE	Jesberg - Densberg	_9000700000000000717	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1738	9	2	2	2,5	3	P	P2	S
2016	DEHE	Knüllwald - Hergetsfeld	_9000700000000000719	Calcitlösekapazität	mg/l	61	1	1	12,5	12,5	12,5	C	T1	M
2016	DEHE	Knüllwald - Nausis	_9000700000000000720	Coliforme Bakterien	#/100 ml	101	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Knüllwald - Nausis	_9000700000000000720	Calcitlösekapazität	mg/l	101	1	1	7,5	7,5	7,5	C	O1	L
2016	DEHE	Knüllwald - Niederbeisheim	_9000700000000000721	Coliforme Bakterien	#/100 ml	792	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Knüllwald - Oberbeisheim	_9000700000000000722	Calcitlösekapazität	mg/l	476	1	1	12,9	12,9	12,9	C	T1	L
2016	DEHE	Melsungen VZ Obermelsungen	_9000700000000000729	Coliforme Bakterien	#/100 ml	690	8	1	0	5	5	P	P2	S
2016	DEHE	Melsungen VZ Obermelsungen	_9000700000000000729	Coliforme Bakterien	#/100 ml	690	8	2	0	2,5	3	P	P2	S
2016	DEHE	Melsungen VZ Obermelsungen	_9000700000000000729	Nickel	mg/l	690	1	1	0,027	0,027	0,027	P	P1	S
2016	DEHE	Morschen - Altmorschen + Eubach	_9000700000000000730	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1715	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Morschen - Altmorschen + Eubach	_9000700000000000730	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1715	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Morschen - Altmorschen + Eubach	_9000700000000000730	Calcitlösekapazität	mg/l	1715	1	1	22,7	22,7	22,7	C	T1	L
2016	DEHE	Morschen - Heina	_9000700000000000731	Blei	mg/l	223	1	1	0,016	0,016	0,016	P	P1	S
2016	DEHE	Morschen - Heina	_9000700000000000731	Calcitlösekapazität	mg/l	223	1	1	8,8	8,8	8,8	C	T1	L
2016	DEHE	Morschen - Wichte	_9000700000000000733	Coliforme Bakterien	#/100 ml	230	6	1	0	9	9	C	T1	S
2016	DEHE	Römersberg	_9000700000000000734	Coliforme Bakterien	#/100 ml	240	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Christerode	_9000700000000000736	Coliforme Bakterien	#/100 ml	280	6	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Christerode	_90007000000000000736	Koloniezahl bei 36 °C		280	6	1				P	P2	S
2016	DEHE	Christerode	_90007000000000000736	Koloniezahl bei 22 °C		280	6	1				P	P2	S
2016	DEHE	Seigertshausen	_90007000000000000738	Calcitlösekapazität	mg/l	662	1	1	8,9	8,9	8,9	C	T1	L
2016	DEHE	Olberode + OT	_90007000000000000740	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1220	6	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	Schorbach - Kleinropperhausen	_90007000000000000742	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	388	4	1	8,26	6,33	6,33	C	T1	L
2016	DEHE	Schorbach - Kleinropperhausen	_90007000000000000742	Calcitlösekapazität	mg/l	388	1	1	54,3	54,3	54,3	C	T1	L
2016	DEHE	Weißenborn	_90007000000000000743	Trübung	NTU	357	3	1	0,62	1,86	1,86	U	P2	S
2016	DEHE	Röllshausen	_90007000000000000744	Calcitlösekapazität	mg/l	1079	1	1	85,1	85,1	85,1	C	T1	L
2016	DEHE	Salmshausen	_90007000000000000745	Calcitlösekapazität	mg/l	69	1	1	11,4	11,4	11,4	C	T1	L
2016	DEHE	Ziegenhain	_90007000000000000751	Koloniezahl bei 36 °C		4727	5	1				P	P2	S
2016	DEHE	Ziegenhain	_90007000000000000751	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4727	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Schwarzenborn + Grebenhagen	_90007000000000000753	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1363	8	3	0	1	3	P	P2	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bromsberg	_90007000000000000754	Trübung	NTU	1172	4	1	0,33	2,15	2,15	P	P1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bromsberg	_90007000000000000754	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1172	5	1	0	2	2	P	P1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bromsberg	_90007000000000000754	Calcitlösekapazität	mg/l	1172	1	1	70,11	70,11	70,11	C	T1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Giersgrund	_90007000000000000755	Calcitlösekapazität	mg/l	1800	1	1	19,94	19,94	19,94	C	T1	L
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bergheim	_90007000000000000756	Coliforme Bakterien	#/100 ml	415	6	2	0,5	1	1	C	T1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bergheim	_90007000000000000756	Enterokokken	#/100 ml	415	2	1	1	2	2	C	T1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bergheim	_90007000000000000756	Coliforme Bakterien	#/100 ml	415	6	1	0,5	30	30	C	T1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bergheim	_90007000000000000756	Calcitlösekapazität	mg/l	415	1	1	20,11	20,11	20,11	C	T1	L
2016	DEHE	Spangenberg VZ Bischofferode	_90007000000000000757	Clostridium perfringens	#/100 ml	698	4	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Elbersdorf	_90007000000000000758	Trübung	NTU	940	4	1	0,395	1,74	1,74	C	T1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Elbersdorf	_90007000000000000758	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	940	5	1	0	6	6	C	T1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Elbersdorf	_90007000000000000758	Coliforme Bakterien	#/100 ml	940	5	1	0	21	21	C	T1	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Elbersdorf	_90007000000000000758	Calcitlösekapazität	mg/l	940	1	1	10,69	10,69	10,69	C	T1	L
2016	DEHE	Spangenberg VZ Landetal / Metzebach	_90007000000000000759	Coliforme Bakterien	#/100 ml	687	5	1	0	2	2	P	P1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Spangenberg VZ Landetal / Metzebach	_9000700000000000759	Calcitlösekapazität	mg/l	687	1	1	9,01	9,01	9,01	C	T1	L
2016	DEHE	Spangenberg VZ Schnellrode	_9000700000000000761	Trübung	NTU	227	4	1	0,325	2,3	2,3	P	P2	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Schnellrode	_9000700000000000761	Coliforme Bakterien	#/100 ml	227	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Spangenberg VZ Schnellrode	_9000700000000000761	Calcitlösekapazität	mg/l	227	1	1	6,53	6,53	6,53	C	T1	L
2016	DEHE	Spangenberg VZ Weidelbach	_9000700000000000762	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	238	4	1	8,355	9,52	9,52	T	O1	S
2016	DEHE	Loshausen + OT	_9000700000000000763	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1456	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Merzhausen + OT	_9000700000000000764	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3124	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Niederurff	_9000700000000000765	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	399	5	1	8,23	9,56	9,56	C	T1	S
2016	DEHE	Niederurff	_9000700000000000765	Coliforme Bakterien	#/100 ml	399	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Niederurff	_9000700000000000765	Coliforme Bakterien	#/100 ml	399	6	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	Bad Zwesten + OT	_9000700000000000766	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3240	11	1	0	2	2	U	P2	S
2016	DEHE	Wenzigerorde - Betzigerode	_9000700000000000767	Coliforme Bakterien	#/100 ml	860	6	2	0	2	3	P	P1	S
2016	DEHE	GWW Züschen	_9000700000000000771	Coliforme Bakterien	#/100 ml	922	6	2	0	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	Genossenschaft Großroppershausen	_9000700000000000773	Coliforme Bakterien	#/100 ml	701	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Genossenschaft Großroppershausen	_9000700000000000773	Calcitlösekapazität	mg/l	701	1	1	6,8	6,8	6,8	C	T1	L
2016	DEHE	Hengstenberg - Fritzlar	_9000700000000000774	Sulfat	mg/l	1	1	1	342	342	342	C	T1	L
2016	DEHE	Wasserbeschaffungsverband	_9000700000000000775	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1201	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	Richerode	_9000700000000000776	Trübung	NTU	85	4	1	0,395	2	2	P	P1	S
2016	DEHE	Richerode	_9000700000000000776	Calcitlösekapazität	mg/l	85	1	1	13,2	13,2	13,2	C	T1	L
2016	DEHE	Melsungen B.Braun	_9000700000000000779	Calcitlösekapazität	mg/l	4	1	1	27,6	27,6	27,6	C	T1	L
2016	DEHE	Genossenschaft Ibra	_9000700000000000785	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	135	5	1	7,1	5,36	5,36	C	T1	S
2016	DEHE	Genossenschaft Ibra	_9000700000000000785	Calcitlösekapazität	mg/l	135	1	1	30,1	30,1	30,1	C	T1	L
2016	DEHE	Genossenschaft Görzhain	_9000700000000000786	Trübung	NTU	333	4	1	0,52	9,2	9,2	P	O1	S
2016	DEHE	KS_Direktion Bundesbereitschaftspolizei 2	_9000700000000000790	Uran	mg/l	450	1	1	0,011	0,011	0,011	C	C2	L
2016	DEHE	KS_Hütt Brauerei Baunatal 6	_9000700000000000794	Uran	mg/l	90	1	1	0,014	0,014	0,014	C	O1	L
2016	DEHE	KS_Bad Emstal - Balhorn 11	_9000700000000000799	Calcitlösekapazität	mg/l	1710	1	1	7,8	7,8	7,8	C	O1	M
2016	DEHE	KS_Bad Emstal - Riede 13	_9000700000000000801	Calcitlösekapazität	mg/l	307	1	1	6,6	6,6	6,6	C	T1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	KS_Calden - Obermeiser 21	_9000700000000000809	Calcitlösekapazität	mg/l	521	1	1	26,1	26,1	26,1	C	T1	L
2016	DEHE	KS_Wolfhagen - Altenhasungen, - Wenigenhasungen 35	_9000700000000000823	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1154	4	1	0	3	3	U, E1	U, P2	S, S
2016	DEHE	KS_Wolfhagen - Altenhasungen, - Wenigenhasungen 36	_9000700000000000823	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1154	4	1	0	20	20	P	P2	S
2016	DEHE	KS_Liebenau - Ostheim 38	_9000700000000000826	Coliforme Bakterien	#/100 ml	389	4	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DEHE	KS_Liebenau - Lamerden 39	_9000700000000000827	Coliforme Bakterien	#/100 ml	434	4	1	0	19	19	P	P2	M
2016	DEHE	KS_Nieste 46	_9000700000000000834	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1967	4	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	Wasserbeschaffungsverband Wachtküppel	_9000700000000000877	Calcitlösekapazität	mg/l	375	1	1	8,3	8,3000002	8,3	C	O1	S
2016	DEHE	Gemeinde Dipperz	_9000700000000000878	Koloniezahl bei 22 °C		734	5	1				D	O1	S
2016	DEHE	Hochstiftliches Brauhaus Fulda	_9000700000000000879	Koloniezahl bei 36 °C		50	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	Hochstiftliches Brauhaus Fulda	_9000700000000000879	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	4	1	0	1	1	D	O1	S
2016	DEHE	Hochstiftliches Brauhaus Fulda	_9000700000000000879	Calcitlösekapazität	mg/l	50	1	1	23	23	23	T	O1	L
2016	DEHE	WIG Tann - Habel	_9000700000000000881	Koloniezahl bei 36 °C		106	4	1				D	O1	S
2016	DEHE	WVV Gersfeld - Schachen	_9000700000000000883	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	200	5	1	0	35	35	T	P2	S
2016	DEHE	WIG Tann - Hundsbach	_9000700000000000884	Coliforme Bakterien	#/100 ml	46	4	1	0	8	8	C	O1	S
2016	DEHE	WIG Tann - Hundsbach	_9000700000000000884	Calcitlösekapazität	mg/l	46	1	1	18	18	18	T	T1	S
2016	DEHE	WGS Gersfeld - Rodenbach e.V.	_9000700000000000885	Trübung	NTU	60	4	1	0,195	2,8199999	2,82	D	O1	S
2016	DEHE	BUE4_Wolferborn, Rinderbügen	_9000700000000000919	Calcitlösekapazität	mg/l	2149	1	1	5,8	5,8	5,8	C	O1	L
2016	DEHE	FBG4_Ockstadt	_9000700000000000938	Calcitlösekapazität	mg/l	3211	2	1	5,05	6,2	6,2	C	O1	L
2016	DEHE	KEF2_Bindsachsen	_9000700000000000951	Coliforme Bakterien	#/100 ml	955	7	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	KEF3_Burgbracht	_9000700000000000952	Calcitlösekapazität	mg/l	350	1	1	6,2	6,2	6,2	C	O1	L
2016	DEHE	NDT4_Wickstadt, Assenheim	_9000700000000000960	Trübung	NTU	3863	5	1	0,43	2,85	2,85	P	O1	S
2016	DEHE	NDT4_Wickstadt, Assenheim	_9000700000000000960	Calcitlösekapazität	mg/l	3863	1	1	9,1	9,1	9,1	C	O1	L
2016	DEHE	ORT2_Gelnhaar	_9000700000000000971	Calcitlösekapazität	mg/l	1036	1	1	6,3	6,3	6,3	C	O1	L
2016	DEHE	Philippshospital	_9000700000000000992	Färbung	m-1	1615	4	4	0,8335	0,8335	0,87	C	O1	L
2016	DEHE	WVG Allendorf / Lda. "Tiefzone"	_9000700000000000996	Calcitlösekapazität	mg/l	800	1	1	11	11	11	C	O1	M
2016	DEHE	WVG Allendorf / Lda. "Climbach"	_9000700000000000998	Calcitlösekapazität	mg/l	300	1	1	33	33	33	C	O1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	WVG Allendorf / Lda. "Nordeck / Winnen"	_90007000000000000999	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1100	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	WVG Buseck "Beuern"	_90007000000000001008	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2150	13	4	0	2,5	3	T, E1, T	T, P2, O1	S, S, S
2016	DEHE	WVG Buseck "Beuern"	_90007000000000001008	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2150	13	1	0	1	1	T		
2016	DEHE	WVG Buseck "Großen Buseck Hochzone"	_90007000000000001010	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2700	5	1	0	1	1	T, P2	T, O1	S, S
2016	DEHE	WVG Grünberg "Stockhausen"	_90007000000000001018	Eisen	mg/l	330	1	1	0,533	0,533	0,533	D		
2016	DEHE	WVG Grünberg "Stockhausen"	_90007000000000001018	Trübung	NTU	330	4	1	0,66	3,3	3,3	D		
2016	DEHE	WVG Hungen "Bellersheim"	_90007000000000001023	Calcitlösekapazität	mg/l	1125	1	1	14	14	14	C		
2016	DEHE	WVG Hungen "Bellersheim"	_90007000000000001023	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1125	10	1	0	22	22	C		
2016	DEHE	WVG Hungen "Bellersheim"	_90007000000000001023	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1125	10	1	0	62	62	S		
2016	DEHE	WVG Hungen "Bellersheim"	_90007000000000001023	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1125	10	1	0	136	136	P		
2016	DEHE	WVG Hungen "Rodheim"	_90007000000000001024	Enterokokken	#/100 ml	1380	11	1	0	34	34	C, P2	C, O1	S, S
2016	DEHE	WVG Hungen "Rodheim"	_90007000000000001024	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1380	11	1	0	2	2	C, P2	C, O1	S, S
2016	DEHE	WVG Langgöns "Niederkleen Tiefzone"	_90007000000000001031	Coliforme Bakterien	#/100 ml	700	5	1	0	27	27	C, P2	C, O1	S, S
2016	DEHE	WVG Laubach "Freienseen"	_90007000000000001035	Calcitlösekapazität	mg/l	850	1	1	6,2	6,2	6,2	O	O1	M
2016	DEHE	WVG Laubach "Gonterskirchen"	_90007000000000001036	Coliforme Bakterien	#/100 ml	880	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEHE	WVG Lich "Eberstadt"	_90007000000000001039	Koloniezahl bei 36 °C		880	5	1				U	P2	S
2016	DEHE	WVG Lich "Arnsburg / Muschenheim"	_90007000000000001042	Trübung	NTU	1090	4	1	0,1	1,99	1,99	D	D2	S
2016	DEHE	WVG Lich "Arnsburg / Muschenheim"	_90007000000000001042	Koloniezahl bei 36 °C		1090	5	1				U	P2	S
2016	DEHE	WVG Lich "Bettenhausen"	_90007000000000001043	Koloniezahl bei 36 °C		553	5	1				P	P2	S
2016	DEHE	WVG Lich - OVAG "Bessingen"	_90007000000000001044	Koloniezahl bei 36 °C		1246	5	2				U	P2	S
2016	DEHE	WVG Lich - OVAG "Birklar"	_90007000000000001045	Koloniezahl bei 36 °C		741	5	1				P	P2	S
2016	DEHE	WVG Zweckverband Lollar Staufenberg "Odenhausen"	_90007000000000001050	Calcitlösekapazität	mg/l	1590	1	1	22,5	22,5	22,5	U	O1	M
2016	DEHE	WVG Rabenau "Londorf"	_90007000000000001051	Calcitlösekapazität	mg/l	1911	1	1	17,6	17,6	17,6	T	O1	M
2016	DEHE	WVG Rabenau "Kesselbach"	_90007000000000001052	Calcitlösekapazität	mg/l	650	1	1	26,7	26,7	26,7	T	O1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	WVG Rabenau "Odenhausen / Rüddingshausen Hochzone"	_9000700000000001054	Calcitlösekapazität	mg/l	900	1	1	23,9	23,9	23,9	O	O1	M
2016	DEHE	WVG Rabenau "Allertshausen"	_9000700000000001057	Coliforme Bakterien	#/100 ml	657	7	1	0	5	5	P	P2	S
2016	DEHE	WVG Reiskirchen "Hattenrod"	_9000700000000001061	Trübung	NTU	625	5	2	0,82	7,18	13	D	D2	S
2016	DEHE	Brechen: Niederbrechen TZ (BR1)	_9000700000000001105	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1285	5	1	0	5	5	T	P2	S
2016	DEHE	Elbtal: Heuchelheim TZ (EL2)	_9000700000000001115	Calcitlösekapazität	mg/l	62	1	1	8,2	8,2	8,2	T	T1	S
2016	DEHE	Hünfelden: Dauborn TZ (HÜ1)	_9000700000000001120	Calcitlösekapazität	mg/l	1450	1	1	18,5	18,5	18,5	T	T1	S
2016	DEHE	Hünfelden: Heringen TZ (HÜ4)	_9000700000000001123	Calcitlösekapazität	mg/l	499	1	1	11,2	11,2	11,2	T	T1	S
2016	DEHE	Löhnberg: Obershausen (LB4)	_9000700000000001130	Coliforme Bakterien	#/100 ml	535	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Selters: Münster, Eisenbach HZ1, Niederselters HZ + MZ (SE1)	_9000700000000001139	Trübung	NTU	4561	4	1	0,15	1,4	1,4	C	O1	S
2016	DEHE	Selters: Niederselters TZ (SE2)	_9000700000000001140	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4007	4	1	0	3	3	T	P2	S
2016	DEHE	Selters: Haintchen (SE4)	_9000700000000001142	Coliforme Bakterien	#/100 ml	464	8	2	0	2,5	3	T	P2	S
2016	DEHE	Selters: Haintchen (SE4)	_9000700000000001142	Koloniezahl bei 22 °C		464	8	1				P	P2	S
2016	DEHE	Selters: Haintchen (SE4)	_9000700000000001142	Trübung	NTU	464	7	1	0	2,2	2,2	T	P2	S
2016	DEHE	Villmar: Falkenbach (VI3)	_9000700000000001146	Coliforme Bakterien	#/100 ml	286	4	1	0,5	2	2	P	P2	S
2016	DEHE	Villmar: Falkenbach (VI3)	_9000700000000001146	Coliforme Bakterien	#/100 ml	286	4	1	0,5	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Villmar: Falkenbach (VI3)	_9000700000000001146	Koloniezahl bei 22 °C		286	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	Villmar: Seelbach (VI4)	_9000700000000001147	Trübung	NTU	688	4	2	1,345	1,805	1,87	P	P2	S
2016	DEHE	Waldbrunn: Ellar, Fussingen (WA1)	_9000700000000001149	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2141	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Waldbrunn: Hausen (WA2)	_9000700000000001150	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1241	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Waldbrunn: Hintermeiligen (WA3)	_9000700000000001151	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1305	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Waldbrunn: Lahr (WA4)	_9000700000000001152	Trübung	NTU	1443	4	1	0	4,2	4,2	C	C2	S
2016	DEHE	Waldbrunn: Lahr (WA4)	_9000700000000001152	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1443	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Weilmünster: Laimbach (WM3)	_9000700000000001160	Coliforme Bakterien	#/100 ml	168	4	2	0,5	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Weilmünster: Langenbach TZ (WM4)	_9000700000000001161	Coliforme Bakterien	#/100 ml	90	4	1	0	1	1	D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Weilmünster: Laubuseschbach, Langenbach HZ (WM5)	_9000700000000001162	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1808	4	1	0	10	10	P	P2	S
2016	DEHE	Weilmünster: Wolfenhausen (WM11)	_9000700000000001167	Calcitlösekapazität	mg/l	1100	1	1	14,1	14,1	14,1	O	O1	M
2016	DEHE	Weilmünster: Wolfenhausen (WM11)	_9000700000000001167	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1100	5	1	0	9	9	D	D2	S
2016	DEHE	Weinbach: Edelsberg (WB2)	_9000700000000001169	Coliforme Bakterien	#/100 ml	557	5	1	0	4	4	D	D2	S
2016	DEHE	BIE_Dexbach, Engelbach	_9000700000000001185	Coliforme Bakterien	#/100 ml	590	4	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	DAU_Buchenau	_9000700000000001193	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1910	5	1	0	1	1	D	D2	I
2016	DEHE	DAU_Damshausen	_9000700000000001194	Koloniezahl bei 22 °C		215	14	3				T	E1	I
2016	DEHE	DAU_Damshausen	_9000700000000001194	Coliforme Bakterien	#/100 ml	215	14	10	6	7,5	16	T	E1	I
2016	DEHE	DAU_Damshausen	_9000700000000001194	Enterokokken	#/100 ml	215	12	7	3	5	9	T	E1	I
2016	DEHE	DAU_Holzhausen	_9000700000000001199	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1906	6	2	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	STE_Steinperf	_9000700000000001205	Koloniezahl bei 22 °C		1470	6	2				D	D2	S
2016	DEHE	STE_Steinperf	_9000700000000001205	Koloniezahl bei 36 °C		1470	6	1				D	D2	S
2016	DEHE	ZMW_Gla Wei	_9000700000000001209	Trübung	NTU	543	4	2	0,93	1,22	1,25	P	P2	S
2016	DEHE	AMO_Erfurtshausen, Mardorf, Roßdorf	_9000700000000001213	Calcitlösekapazität	mg/l	3500	2	2	19,1	19,1	24,6	S	O1	M
2016	DEHE	EBS_Dreihausen, Leidenhofen	_9000700000000001216	Trübung	NTU	2600	4	1	0,205	2,6	2,6	P	P2	S
2016	DEHE	EBS_Ilschhausen	_9000700000000001219	Calcitlösekapazität	mg/l	100	1	1	12,5	12,5	12,5	C	O1	L
2016	DEHE	EBS_Ilschhausen	_9000700000000001219	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	8	5	6,5	8	14	T	O1	I
2016	DEHE	MUE_Münchhausen	_9000700000000001228	Calcitlösekapazität	mg/l	1250	1	1	7,1	7,1	7,1	T	O1	M
2016	DEHE	MUE_Münchhausen	_9000700000000001228	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1250	9	2	0	4	6	P	P2	S
2016	DEHE	MUE_Simtshausen, Niederasphe, Oberasphe, Wollmar	_9000700000000001229	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2300	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	NEU_Momberg	_9000700000000001231	Calcitlösekapazität	mg/l	1212	2	2	14,55	14,55	19,6	T	O1	M
2016	DEHE	NEU_Speckswinkel	_9000700000000001232	Calcitlösekapazität	mg/l	555	1	1	9,9	9,9	9,9	T	O1	M
2016	DEHE	NEU_Speckswinkel	_9000700000000001232	Koloniezahl bei 22 °C		555	6	2				P	P2	I
2016	DEHE	RAU_Albshausen	_9000700000000001233	Calcitlösekapazität	mg/l	300	4	3	11,55	13	14,8	T	O1	M
2016	DEHE	RAU_Bracht	_9000700000000001234	Calcitlösekapazität	mg/l	720	4	4	18,65	18,65	28,4	T	O1	M
2016	DEHE	RAU_Bracht	_9000700000000001234	Coliforme Bakterien	#/100 ml	720	12	2	0	5	7	D, D2	D, D2	S, I
2016	DEHE	RAU_Ernsthausen	_9000700000000001235	Calcitlösekapazität	mg/l	500	4	1	-5,6	13,9	13,9	T	O1	M
2016	DEHE	RAU_Ernsthausen	_9000700000000001235	Koloniezahl bei 22 °C		500	5	1				D	D2	S
2016	DEHE	RAU_Josbach	_9000700000000001236	Calcitlösekapazität	mg/l	380	4	4	22,5	22,5	25,4	T	O1	M
2016	DEHE	RAU_Josbach	_9000700000000001236	Nitrat	mg/l	380	4	1	21,6	50,3	50,3	S	O1	M
2016	DEHE	RAU_Josbach	_9000700000000001236	Coliforme Bakterien	#/100 ml	380	5	1	0	1	1	P	P2	I
2016	DEHE	STA_Erksdorf	_9000700000000001239	Nickel	mg/l	970	1	1	0,073	0,073	0,073	D	D2	S
2016	DEHE	STA_Hatzbach	_9000700000000001240	Calcitlösekapazität	mg/l	590	1	1	10,1	10,1	10,1	T	O1	M
2016	DEHE	STA_Wolferode	_9000700000000001244	Coliforme Bakterien	#/100 ml	450	5	1	0	1	1	D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	TB Alsfeld - Berfa alt und neu	_9000700000000001307	Calcitlösekapazität	mg/l	563	1	1	6	6	6	C	C1	M
2016	DEHE	TB Alsfeld - Elbenrod	_9000700000000001310	Koloniezahl bei 36 °C		386	4	1				C	C1	S
2016	DEHE	TB Alsfeld - Elbenrod	_9000700000000001310	Koloniezahl bei 22 °C		386	4	1				C	C1	S
2016	DEHE	TB Alsfeld - Elbenrod	_9000700000000001310	Coliforme Bakterien	#/100 ml	386	4	1	0	5	5	C	C1	S
2016	DEHE	TB Alsfeld - Heidelbach	_9000700000000001313	Calcitlösekapazität	mg/l	299	1	1	9,2	9,2	9,2	C	C1	M
2016	DEHE	TB Alsfeld - Lingelbach	_9000700000000001315	Coliforme Bakterien	#/100 ml	594	4	1	7,5	21	21	C	S1	S
2016	DEHE	TB Alsfeld - Lingelbach	_9000700000000001315	Coliforme Bakterien	#/100 ml	594	4	1	7,5	15	15	D	D2	S
2016	DEHE	TB Alsfeld - Lingelbach	_9000700000000001315	Calcitlösekapazität	mg/l	594	1	1	12,4	12,4	12,4	C	C1	M
2016	DEHE	TB Antriftal - Vockenrod	_9000700000000001317	Coliforme Bakterien	#/100 ml	308	4	2	1,5	15	27	C	C1	S
2016	DEHE	TB Antriftal - Seibelsdorf	_9000700000000001318	Coliforme Bakterien	#/100 ml	927	4	4	7	7	14	D	D2	S
2016	DEHE	TB Feldatal - Windhausen	_9000700000000001321	Coliforme Bakterien	#/100 ml	523	4	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DEHE	TB Feldatal - Zeilbach	_9000700000000001322	Calcitlösekapazität	mg/l	183	1	1	9,9	9,9	9,9	C	C1	M
2016	DEHE	TB Freiensteinau - Fleschenbach	_9000700000000001323	Coliforme Bakterien	#/100 ml	118	4	1	2	4	4	D	D2	S
2016	DEHE	TB Freiensteinau - Fleschenbach	_9000700000000001323	Coliforme Bakterien	#/100 ml	118	4	1	2	5	5	C	C1	S
2016	DEHE	TB Freiensteinau - Gunzenau	_9000700000000001324	Coliforme Bakterien	#/100 ml	158	4	1	0	4	4	D	D2	S
2016	DEHE	TB Gemünden - Ehringshausen	_9000700000000001333	Coliforme Bakterien	#/100 ml	645	4	2	0,5	1	1	C	C1	S
2016	DEHE	TB Gemünden - Elpenrod	_9000700000000001334	Coliforme Bakterien	#/100 ml	626	4	1	0	6	6	D	D2	S
2016	DEHE	TB Gemünden - Nieder-Gemünden (Leinhegsquelle)	_9000700000000001335	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1656	4	2	0,5	1,5	2	D	D2	S
2016	DEHE	TB Gemünden - Nieder-Gemünden (Leinhegsquelle)	_9000700000000001335	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1656	4	2	2	4,5	5	D	D2	S
2016	DEHE	TB Grebenau - Schwarz	_9000700000000001336	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	642	4	1	7,545	6,34	6,34	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenau - Stadt	_9000700000000001337	Mangan	mg/l	832	2	1	0,04	0,07	0,07	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenau - Stadt	_9000700000000001337	Eisen	mg/l	832	2	1	0,17	0,32	0,32	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenau - Stadt	_9000700000000001337	Coliforme Bakterien	#/100 ml	832	4	2	0,5	1,5	2	C	C1	S
2016	DEHE	TB Grebenau - Stadt	_9000700000000001337	Calcitlösekapazität	mg/l	832	1	1	9,6	9,6	9,6	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenau - Udenhausen	_9000700000000001338	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	330	4	1	7,815	6,41	6,41	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenau - Udenhausen	_9000700000000001338	Coliforme Bakterien	#/100 ml	330	4	1	0	3	3	C	C1	S
2016	DEHE	TB Grebenau - Wallersdorf	_9000700000000001339	Calcitlösekapazität	mg/l	539	1	1	5,8	5,8	5,8	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenau - Warthügel	_9000700000000001340	Mangan	mg/l	464	2	1	0,095	0,18	0,18	C	C1	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	TB Grebenau - Warthügel	_9000700000000001340	Eisen	mg/l	464	2	1	1,36	2,7	2,7	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenhain - Bannerod	_9000700000000001341	Calcitlösekapazität	mg/l	113	1	1	6,4	6,4	6,4	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenhain - Bermuthshain (Quellen)	_9000700000000001342	Coliforme Bakterien	#/100 ml	529	4	1	0	42	42	D	S1	S
2016	DEHE	TB Grebenhain - Heisters	_9000700000000001343	Coliforme Bakterien	#/100 ml	257	4	1	0	14	14	C	C1	S
2016	DEHE	TB Grebenhain - Nösberts-Weidmoos	_9000700000000001348	Calcitlösekapazität	mg/l	188	1	1	6,5	6,5	6,5	C	C1	M
2016	DEHE	TB Grebenhain - Volkartshain	_9000700000000001350	Koloniezahl bei 22 °C		793	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	TB Herbstein - Lanzenhain	_9000700000000001352	Coliforme Bakterien	#/100 ml	551	4	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DEHE	TB Herbstein - Lanzenhain	_9000700000000001352	Calcitlösekapazität	mg/l	551	1	1	13,1	13,1	13,1	C	C1	M
2016	DEHE	TB Herbstein - Rixfeld	_9000700000000001353	Calcitlösekapazität	mg/l	377	1	1	13	13	13	C	C1	M
2016	DEHE	TB Herbstein - Schlechtenwegen	_9000700000000001355	Koloniezahl bei 22 °C		174	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	TB Herbstein - Schlechtenwegen	_9000700000000001355	Coliforme Bakterien	#/100 ml	174	4	1	1	2	2	D	D2	S
2016	DEHE	TB Herbstein - Schlechtenwegen	_9000700000000001355	Coliforme Bakterien	#/100 ml	174	4	1	1	3	3	C	C1	S
2016	DEHE	TB Herbstein - Stockhausen	_9000700000000001358	Trübung	NTU	807	4	2	0,74	1,285	1,51	C	C1	M
2016	DEHE	TB Homberg - Deckenbach	_9000700000000001360	Koloniezahl bei 22 °C		369	4	2				C	S1	S
2016	DEHE	TB Homberg - Deckenbach	_9000700000000001360	Coliforme Bakterien	#/100 ml	369	4	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DEHE	TB Homberg - Höingen	_9000700000000001361	Coliforme Bakterien	#/100 ml	62	2	2	9	9	9	C	C1	S
2016	DEHE	TB Kirtorf - Ober-Gleen, Antriftal - Ohmes	_9000700000000001363	Coliforme Bakterien	#/100 ml	507	4	2	1	2,5	3	C	S1	S
2016	DEHE	TB Kirtorf - Stadt	_9000700000000001364	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	1598	4	1	7,34	6,3	6,3	C	C1	M
2016	DEHE	TB Lauterbach Brauerei	_9000700000000001366	Calcitlösekapazität	mg/l	39	1	1	12	12	12	C	C1	M
2016	DEHE	TB Lauterbach - Allmenrod, - Sickendorf	_9000700000000001367	Coliforme Bakterien	#/100 ml	487	4	1	0	9	9	D	D2	S
2016	DEHE	TB Lauterbach - Maar	_9000700000000001368	Calcitlösekapazität	mg/l	1572	1	1	7,5	7,5	7,5	C	C1	M
2016	DEHE	TB Lautertal - Dirlammen	_9000700000000001374	Calcitlösekapazität	mg/l	393	1	1	8,6	8,6	8,6	C	C1	M
2016	DEHE	TB Lautertal - Eichelhain	_9000700000000001375	Calcitlösekapazität	mg/l	1018	1	1	11,4	11,4	11,4	C	C1	M
2016	DEHE	TB Lautertal - Engelrod	_9000700000000001376	Koloniezahl bei 22 °C		543	4	1				C	C1	S
2016	DEHE	TB Lautertal - Engelrod	_9000700000000001376	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	543	4	1	0	2	2	C	C1	S
2016	DEHE	TB Lautertal - Engelrod	_9000700000000001376	Coliforme Bakterien	#/100 ml	543	4	1	0	122	122	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	TB Lautertal - Engelrod	_9000700000000001376	Calcitlösekapazität	mg/l	543	1	1	11,7	11,7	11,7	C	C1	M
2016	DEHE	TB Lautertal - Meiches	_9000700000000001377	Calcitlösekapazität	mg/l	473	1	1	5,3	5,3	5,3	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Eichberg	_9000700000000001385	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	1440	4	1	7,91	6,31	6,31	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Hartershausen	_9000700000000001386	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	256	3	1	8,02	6,41	6,41	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Niederstoll	_9000700000000001387	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	814	4	1	7,92	6,28	6,28	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Richthof	_9000700000000001390	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	180	6	1	7,28	6,39	6,39	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Richthof	_9000700000000001390	Koloniezahl bei 36 °C		180	6	1				C	C1	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Richthof	_9000700000000001390	Koloniezahl bei 22 °C		180	6	1				C	C1	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Rimbach	_9000700000000001391	Coliforme Bakterien	#/100 ml	940	4	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Rodenbachgrund	_9000700000000001392	Koloniezahl bei 22 °C		157	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Hemmen	_9000700000000001393	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	460	4	1	8,005	6,38	6,38	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Hemmen	_9000700000000001393	Enterokokken	#/100 ml	460	1	1	2	2	2	C	C1	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Hemmen	_9000700000000001393	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	460	4	1	0	2	2	C	C1	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Hemmen	_9000700000000001393	Coliforme Bakterien	#/100 ml	460	4	1	0	50	50	C	C1	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Unterschwarz	_9000700000000001395	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	127	4	1	7,39	6,3	6,3	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Unterschwarz	_9000700000000001395	Coliforme Bakterien	#/100 ml	127	4	1	0,5	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Unterschwarz	_9000700000000001395	Coliforme Bakterien	#/100 ml	127	4	1	0,5	4	4	C	C1	S
2016	DEHE	TB Schlitz - Unterschwarz	_9000700000000001395	Calcitlösekapazität	mg/l	127	1	1	9,7	9,7	9,7	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schlitz - Willofs	_9000700000000001396	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	388	4	1	8,185	6,1	6,1	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Betzenrod	_9000700000000001397	Calcitlösekapazität	mg/l	911	1	1	5,3	5,3	5,3	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Burkhards	_9000700000000001398	Coliforme Bakterien	#/100 ml	464	4	1	0	3	3	D	D2	S
2016	DEHE	TB Schotten - Burkhards	_9000700000000001398	Calcitlösekapazität	mg/l	464	1	1	23,1	23,1	23,1	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Busenborn	_9000700000000001399	Calcitlösekapazität	mg/l	359	1	1	5,5	5,5	5,5	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Eichelsachsen	_9000700000000001400	Calcitlösekapazität	mg/l	718	1	1	5,8	5,8	5,8	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Eschenrod	_9000700000000001402	Calcitlösekapazität	mg/l	609	1	1	26,5	26,5	26,5	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Rainrod	_9000700000000001404	Calcitlösekapazität	mg/l	1156	1	1	11,8	11,8	11,8	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Rudingshain	_9000700000000001405	Coliforme Bakterien	#/100 ml	932	4	1	0	32	32	D	D1	S
2016	DEHE	TB Schotten - Sichenhausen	_9000700000000001406	Trübung	NTU	396	4	1	1,55	3	3	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Stadt Hochzone	_9000700000000001407	Calcitlösekapazität	mg/l	2404	1	1	12,4	12,4	12,4	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schwalmtal - Brauerschwend	_9000700000000001409	Coliforme Bakterien	#/100 ml	753	4	1	0	1	1	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	TB Schwalmtal - Hopfgarten	_90007000000000001410	Coliforme Bakterien	#/100 ml	623	4	1	0	3	3	C	C1	S
2016	DEHE	TB Schwalmtal - Vadenrod	_90007000000000001412	Koloniezahl bei 22 °C		1167	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	TB Schwalmtal - Vadenrod	_90007000000000001412	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1167	4	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Bobenhausen	_90007000000000001417	Koloniezahl bei 36 °C		610	4	1				C	C1	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Bobenhausen	_90007000000000001417	Koloniezahl bei 22 °C		610	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Bobenhausen	_90007000000000001417	Coliforme Bakterien	#/100 ml	610	4	1	0	5	5	D	D2	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Feldkrücken	_90007000000000001418	Coliforme Bakterien	#/100 ml	235	4	1	2,5	5	5	D	D2	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Feldkrücken	_90007000000000001418	Coliforme Bakterien	#/100 ml	235	4	1	2,5	6	6	C	C1	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Rebgeshain	_90007000000000001421	Koloniezahl bei 22 °C		240	4	1				C	C1	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Rebgeshain	_90007000000000001421	Coliforme Bakterien	#/100 ml	240	4	2	0,5	3	5	C	C1	S
2016	DEHE	TB Ulrichstein - Stadt	_90007000000000001422	Koloniezahl bei 36 °C		961	4	1				D	D2	S
2016	DEHE	TB Wartenberg - Angersbach	_90007000000000001424	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	2562	4	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEHE	Herleshausen: Herleshausen + OT	_90007000000000001436	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3358	4	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DEHE	Neu-Eichenberg: OT	_90007000000000001440	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1923	6	2	0	6	10	S	P1	S
2016	DEHE	Ringgau: OT	_90007000000000001441	Trübung	NTU	3611	4	2	0,815	1,36	1,54	P	P1	S
2016	DEHE	FLÖ_Lohrhaupten	_90007000000000001452	Calcitlösekapazität	mg/l	1039	1	1	5,1	5,1	5,1	C	C1	S
2016	DEHE	TB Lauterbach - Rudlos	_90007000000000001458	Trübung	NTU	69	4	1	0,2	1,1	1,1	C	C1	M
2016	DEHE	TB Schotten - Stadt Tiefzone	_90007000000000001459	Calcitlösekapazität	mg/l	1694	1	1	20,1	20,1	20,1	C	C1	M
2016	DEHE	Mörlenbach Tröselbach / Mitte / Ober-Liebersbach	_90007000000000001579	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4122	5	1	0	2	2	C	C1	S
2016	DEHE	Neckarsteinach Grein / Darsberg	_90007000000000001582	Calcitlösekapazität	mg/l	621	1	1	9,8	9,8000002	9,8	T	T1	M
2016	DEHE	Rimbach Mitlechtern	_90007000000000001583	Koloniezahl bei 22 °C		571	5	1				C	P2	S
2016	DEHE	Heppenheim Erbach	_90007000000000001587	Koloniezahl bei 36 °C		782	5	1				O	O1	S
2016	DEHE	Neckarsteinach	_90007000000000001601	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3132	5	1	0	3	3	O	P2	S
2016	DEHE	Neckarsteinach	_90007000000000001601	Calcitlösekapazität	mg/l	3132	1	1	5,8	5,8000002	5,8	T	T1	M
2016	DEHE	Willingen - Stryck	_90007000000000001607	Coliforme Bakterien	#/100 ml	106	4	1	0	1	1	T	O1	S
2016	DEHE	Willingen - Stryck	_90007000000000001607	Calcitlösekapazität	mg/l	106	1	1	10,3	10,3	10,3	T	O1	L
2016	DEHE	Willingen - Usseln	_90007000000000001608	Calcitlösekapazität	mg/l	1576	1	1	6,6	6,5999999	6,6	O	O1	L
2016	DEHE	Willingen - Rattlar	_90007000000000001609	Trübung	NTU	289	4	1	0,32	1,53	1,53	D	D2	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEHE	Willingen - Rattlar	_9000700000000001609	Coliforme Bakterien	#/100 ml	289	4	1	0	7	7	P	P2	S
2016	DEHE	Willingen - Rattlar	_9000700000000001609	Calcitlösekapazität	mg/l	289	1	1	10,1	10,1	10,1	T	O1	L
2016	DEHE	Allendorf - Battenfeld	_9000700000000001610	Coliforme Bakterien	#/100 ml	977	5	1	0	8	8	C	C1	S
2016	DEHE	Lautertal Lautern	_9000700000000001623	Calcitlösekapazität	mg/l	777	2	1	10,1	15,3	15,3	T	T1	S
2016	DEHE	Lautertal Staffel	_9000700000000001625	Calcitlösekapazität	mg/l	163	2	1	11,85	19	19	T	T1	S
2016	DEHE	Lautertal Wurzelbach / Beedenkirchen / Reichenbach HZ Rödchen	_9000700000000001626	Calcitlösekapazität	mg/l	1424	2	1	7,55	10,7	10,7	T	T1	S
2016	DEHE	MAR_Klinik Sonnenblick	_9000700000000001628	Calcitlösekapazität	mg/l	1	4	4	5,85	5,85	10,8	T	O1	M
2016	DEHE	MAR_Universität	_9000700000000001630	Trübung	NTU	1	4	1	0,455	9,5	9,5	D	D2	S
2016	DEHE	MAR_Universität	_9000700000000001630	Färbung	m-1	1	4	1	0,15	1,7	1,7	D	D2	S
2016	DEHE	MAR_Universität	_9000700000000001630	Calcitlösekapazität	mg/l	1	3	1	-1,1	12	12	O	O1	M
2016	DEHE	MAR_Universität	_9000700000000001630	Eisen	mg/l	1	4	1	0,038	0,95	0,95	D	D1	S
2016	DEHE	Kali und Salz GmbH	_9000700000000001662	Calcitlösekapazität	mg/l	127	1	1	7	7	7	T	T1	S
2016	DEHH	HH-E-001-LMB	_9000200000000000057	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	2	1	54,5	109	109,00	T	T1	M
2016	DEHH	HH-E-001-LMB	_9000200000000000057	Enterokokken	#/100 ml	1	2	1	200	400	400	T	T1	M
2016	DEHH	HH-E-001-LMB	_9000200000000000057	Koloniezahl bei 22 °C		1	2	1				T	T1	M
2016	DEHH	HH-E-001-LMB	_9000200000000000057	Koloniezahl bei 36 °C		1	2	1				T	T1	M
2016	DEHH	HH-E-001-LMB	_9000200000000000057	Mangan	mg/l	1	2	2	0,059	0,059	0,06	T	T1	M
2016	DEHH	HH-E-001-LMB	_9000200000000000057	Trübung	NTU	1	2	1	0,875	1,6	1,6	T	T1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Herzfeld	_9000300000000000042	Eisen	mg/l	20	6	1	0	0,29	0,29	P	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Herzfeld	_9000300000000000042	Mangan	mg/l	20	9	1	0	0,07	0,07	P	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Herzfeld	_9000300000000000042	Trübung	NTU	20	9	1	0,2	1,3	1,3	P	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Borkow	_9000300000000000052	Coliforme Bakterien	#/100 ml	361	7	1	0	3	3	P	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Borkow	_9000300000000000052	Mangan	mg/l	361	6	2	0,0445	0,095	0,1	D	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Zahrensdorf	_9000300000000000056	Ammonium	mg/l	565	5	1	0	0,56	0,56	T	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Zahrensdorf	_9000300000000000056	Coliforme Bakterien	#/100 ml	565	9	2	0	3,5	4	U	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Kolbow	_9000300000000000077	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.591	12	2	0	2,5	3	U	O1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Hülseburg	_9000300000000000086	Koloniezahl bei 22 °C		2.422	19	2				T	T1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Hülseburg	_9000300000000000086	Koloniezahl bei 36 °C		2.422	19	1				T	T1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Setzin	_9000300000000000093	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.713	13	1	0	1	1	U	O1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Trent	_9000300000000000105	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	mg/l	610	1	1	0,22	0,22	0,22	C	O1	L
2016	DEMV	Wasserwerk Patzig	_9000300000000000111	Trübung	NTU	774	3	1	0,8	1,2	1,2	P	O1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Hohendorf (Gr. Mohrdorf)	_9000300000000000139	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.153	5	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Hohendorf (Gr. Mohrdorf)	_9000300000000000139	Enterokokken	#/100 ml	3.153	18	1	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEMV	Wasserwerk Hohendorf (Gr. Mohrdorf)	_90003000000000000139	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.153	15	4	0	1,5	3	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Eickhof	_90003000000000000143	Calcitlösekapazität	mg/l	1.424	2	1	5,55	6,3	6,3	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Barhöft	_90003000000000000144	Blei	mg/l	214	1	1	0,016	0,016	0,016	P	P1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Polzin	_90003000000000000164	Coliforme Bakterien	#/100 ml	725	7	1	0	24	24	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Ramitzow	_90003000000000000169	Coliforme Bakterien	#/100 ml	374	6	1	0	7	7	T	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Banzelvitz	_90003000000000000176	Trübung	NTU	40	2	1	4,15	7,6	7,6	T	T1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Banzelvitz	_90003000000000000176	Mangan	mg/l	40	1	1	0,26	0,26	0,26	C	T1	M
2016	DEMV	LmB WW Dettmannsdorf, Spirituosenfabrik	_90003000000000000185	Mangan	mg/l	1.255	4	1	0,0075	0,12	0,12	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Palmzin	_90003000000000000189	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.699	8	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Palmzin	_90003000000000000189	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.699	8	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Barth, Sund. Berg	_90003000000000000191	Mangan	mg/l	4.817	4	1	0,05		0,06	T	C2	M
2016	DEMV	Wasserwerk Hessenburg	_90003000000000000194	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.506	12	4	0	3,5	4	P	P2	M
2016	DEMV	Wasserwerk Hessenburg	_90003000000000000194	Mangan	mg/l	1.506	5	1	0,02	0,06	0,06	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerke Fienstorf / Hohenfelde	_90003000000000000198	Trübung	NTU	3.666	16	1	0,2	1,6	1,6	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerke Fienstorf / Hohenfelde	_90003000000000000198	Blei	mg/l	3.666	16	1	0,003	0,013	0,013	D	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Zarnewanz	_90003000000000000203	Calcitlösekapazität	mg/l	503	7	1	5	5,213	5,213	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Hohen Luckow	_90003000000000000215	Koloniezahl bei 36 °C		2.273	8	1				T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Boitin	_90003000000000000222	Ammonium	mg/l	156	7	1	0,1	0,53	0,53	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Bölkow	_90003000000000000223	Mangan	mg/l	1.190	7	1	0,04	0,06	0,06	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Breesen	_90003000000000000224	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.575	8	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Gnoien	_90003000000000000233	Mangan	mg/l	4.287	27	1	0,005	0,15	0,15	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Göllin	_90003000000000000234	Mangan	mg/l	333	6	1	0,12	0,12	0,23	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Göllin	_90003000000000000234	Mangan	mg/l	333	6	1	0,12	0,12	0,23	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Göllin	_90003000000000000234	Coliforme Bakterien	#/100 ml	333	6	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Bäbelin	_90003000000000000237	Coliforme Bakterien	#/100 ml	472	6	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Ridsenow	_90003000000000000240	Coliforme Bakterien	#/100 ml	246	6	1	0	58	58	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Jürgenshagen	_90003000000000000246	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.118	7	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Lübzin	_90003000000000000259	Mangan	mg/l	599	4	1	0,014	0,15	0,15	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Neu Heinde	_90003000000000000262	Coliforme Bakterien	#/100 ml	990	10	1	0	2	2	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEMV	Wasserwerk Neu Rachow	_90003000000000000268	Ammonium	mg/l	1.860	13	1	0,05	0,52	0,52	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Rothspalk	_90003000000000000271	Coliforme Bakterien	#/100 ml	856	5	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Schlemmin	_90003000000000000273	Ammonium	mg/l	1.803	8	1	0,32	0,7	0,7	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Schlemmin	_90003000000000000273	Mangan	mg/l	1.803	8	2	0,05	0,06	0,07	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Schlieffenberg	_90003000000000000274	Coliforme Bakterien	#/100 ml	995	7	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Zernin	_90003000000000000288	Mangan	mg/l	371	6	1	0,02	0,07	0,07	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Löcknitz	_90003000000000000306	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.906	8	2	0	1	1	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Ahrenshoop	_90003000000000000367	Mangan	mg/l	810	4	1	0,035		0,053	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Alt Käbelich	_90003000000000000592	Ammonium	mg/l	2.767	8	1	0,065	0,51	0,51	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Alt Käbelich	_90003000000000000592	Coliforme Bakterien	#/100 ml	800	11	1	0	3	3	P	P2	I
2016	DEMV	Wasserwerk Carwitz	_90003000000000000597	Eisen	mg/l	175	3	1	0,02	0,29	0,29	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Feldberg	_90003000000000000601	Eisen	mg/l	4.140	3	1	0,02	0,54	0,54	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Feldberg	_90003000000000000601	Mangan	mg/l	4.140	3	1	0,01	0,106	0,106	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Grauenhagen	_90003000000000000603	Coliforme Bakterien	#/100 ml	347	7	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Ollendorf	_90003000000000000610	Calcitlösekapazität	mg/l	470	1	1	6,1	6,1	6,1	S	T1	L
2016	DEMV	Wasserwerk Ollendorf	_90003000000000000610	Coliforme Bakterien	#/100 ml	470	5	2	0	1	1	T	T1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Seewalde	_90003000000000000613	Mangan	mg/l	80	4	2	0,0455	0,0955	0,139	T	T1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Weisdin	_90003000000000000615	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	9	4	0	3	5	P, P	P2, P2	I, S
2016	DEMV	Wasserwerk Wustrow	_90003000000000000619	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.460	5	1	0	2	2	T	T1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Bütow	_90003000000000000648	Mangan	mg/l	930	3	1	0,01	0,069	0,069	U	T1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Grabow-Below	_90003000000000000651	Coliforme Bakterien	#/100 ml	109	6	1	0	2	2	U	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Grabow-Below	_90003000000000000651	Coliforme Bakterien	#/100 ml	109	6	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Priborn	_90003000000000000665	Eisen	mg/l	494	3	1	0,12	0,31	0,31	U	T1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Priborn	_90003000000000000665	Mangan	mg/l	494	3	1	0,019	0,051	0,051	U	T1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Rechlin	_90003000000000000666	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.800	16	2	0	8	15	U	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Rechlin	_90003000000000000666	Koloniezahl bei 36 °C		2.800	16	1				U	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Siehdichum	_90003000000000000669	Coliforme Bakterien	#/100 ml	205	14	6	0	1,5	15	U	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Vipperow	_90003000000000000672	Coliforme Bakterien	#/100 ml	509	8	1	0	2	2	U	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Fahrenwalde	_90003000000000000689	Coliforme Bakterien	#/100 ml	642	13	1	0	2	2	C	C1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Fahrenwalde	_90003000000000000689	Koloniezahl bei 22 °C		642	13	3				C	C1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Fahrenwalde	_90003000000000000689	Koloniezahl bei 36 °C		642	13	1				C	C1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Gellin	_90003000000000000693	Mangan	mg/l	653	4	1	0,026	0,063	0,063	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Koblentz	_90003000000000000695	Trübung	NTU	2.217	8	1	0,225	1,41	1,41	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DEMV	Wasserwerk Storkow	_90003000000000000705	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.107	8	1	0	4	4	C	C1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Storkow	_90003000000000000705	Mangan	mg/l	3.107	7	1	0	0,058	0,058	C	C1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Beggerow	_90003000000000000715	Eisen	mg/l	390	3	1	0,021	0,27	0,27	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Borrentin	_90003000000000000716	Eisen	mg/l	431	4	2	0,2365	0,365	0,39	P, P	P2, P2	M, S
2016	DEMV	Wasserwerk Borrentin	_90003000000000000716	Mangan	mg/l	431	4	3	0,17	0,17	0,23	P, P	P2, P2	M, S
2016	DEMV	Wasserwerk Borrentin	_90003000000000000716	Coliforme Bakterien	#/100 ml	431	7	2	0	5	5	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Daberkow	_90003000000000000718	Coliforme Bakterien	#/100 ml	873	8	1	0	1	2	T	C1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Daberkow	_90003000000000000718	Coliforme Bakterien	#/100 ml	873	8	1	0	1	2	P	O1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Gädebehn	_90003000000000000721	Coliforme Bakterien	#/100 ml	411	7	1	0	2	2	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Gielow	_90003000000000000723	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.079	13	2	0	6	8	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Gielow	_90003000000000000723	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.079	13	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Gielow	_90003000000000000723	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.079	13	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Below	_90003000000000000726	Coliforme Bakterien	#/100 ml	674	11	2	0	4,5	8	P, P	P, P1	S, S
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Below	_90003000000000000726	Koloniezahl bei 22 °C		674	11	3				P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Below	_90003000000000000726	Koloniezahl bei 22 °C		674	11	2				T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Groß Helle	_90003000000000000727	Coliforme Bakterien	#/100 ml	509	7	2	0	2	2	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Ivenack	_90003000000000000730	Calcitlösekapazität	mg/l	794	1	1	9,62	9,62	9,62	S	T1	L
2016	DEMV	Wasserwerk Lindenberg	_90003000000000000734	Coliforme Bakterien	#/100 ml	712	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Pripsleben	_90003000000000000741	Coliforme Bakterien	#/100 ml	643	11	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Rittermannshagen	_90003000000000000743	Eisen	mg/l	756	5	1	0,02	0,22	0,22	C	T1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Ritzerow	_90003000000000000744	Ammonium	mg/l	451	5	1	0,05	1,04	1,04	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Ritzerow	_90003000000000000744	Calcitlösekapazität	mg/l	451	1	1	10,6	10,6	10,6	S	T1	L
2016	DEMV	Wasserwerk Wagun	_90003000000000000754	Calcitlösekapazität	mg/l	195	1	1	5,86	5,86	5,86	S	T1	L
2016	DEMV	Wasserwerk Wildberg	_90003000000000000756	Ammonium	mg/l	560	5	1	0,05	0,59	0,59	T	T1	M
2016	DEMV	Wasserwerk Wolde	_90003000000000000758	Coliforme Bakterien	#/100 ml	370	8	1	0	2	2	T	T1	I
2016	DEMV	Wasserwerk Wolde	_90003000000000000758	Coliforme Bakterien	#/100 ml	370	8	2	0	9	14	P	P2	S
2016	DEMV	Wasserwerk Zettemin	_90003000000000000759	Mangan	mg/l	378	5	2	0,005	0,1275	0,18	T, T	T1, T1	S, M
2016	DEMV	Wasserwerk Zinnowitz	_90003000000000000781	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.908	21	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DEMV	Wasserwerk Toitenwinkel, Brunnengalerie	_90003000000000000782	Coliforme Bakterien	#/100 ml	10	37	7	0	28	144	D	D2	I
2016	DEMV	Wasserwerk Toitenwinkel, Brunnengalerie	_90003000000000000782	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	20	37	1	0	1	1	D	D2	I
2016	DEMV	Wasserwerk Daskow (Druckstation Verschnitt Damgarten und Ribnitz)	_90003000000000000825	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.359	6	1	0	3	3	D	D2	S
2016	DENI	B1009	B1009	Calcitlösekapazität	mg/l	692	1	1	17	17	17	C	O1	S
2016	DENI	B1041	B1041	Koloniezahl bei 36 °C		1.000	10	1				P, P	S1, S1	S, S
2016	DENI	B15115	B15115	Mangan	mg/l	110	1	1	0,091	0,091	0,091	T	T1	L
2016	DENI	B15204	B15204	Natrium	mg/l	1.100	2	1	140,1	268	268	C	O1	L
2016	DENI	B15204	B15204	Sulfat	mg/l	1.100	5	4	275	292	338	C	O1	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DENI	B15204	B15204	Calcitlösekapazität	mg/l	1.100	1	1	43,488	43,488	43,488	C	O1	L
2016	DENI	B15207	B15207	Coliforme Bakterien	#/100 ml	680	2	1	0,5	1	1	D	D2	S
2016	DENI	B15209	B15209	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.246	2	1	5	10	10	D	P2	S
2016	DENI	B15216	B15216	Coliforme Bakterien	#/100 ml	227	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DENI	B15224	B15224	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	mg/l	246	1	1	0,000025	0,00025	0,00025	C	E1	M
2016	DENI	B15224	B15224	Calcitlösekapazität	mg/l	246	1	1	5,806	5,806	5,806	C	E1	M
2016	DENI	B15225	B15225	Sulfat	mg/l	2.015	1	1	450	450	450	C	O1	L
2016	DENI	B15253	B15253	Nickel	mg/l	4.436	2	1	0,0885	0	0,17	D	D1	S
2016	DENI	B15253	B15253	Calcitlösekapazität	mg/l	4.436	2	1	5,9955	19,163	19,163	T	O1	S
2016	DENI	B15256	B15256	Calcitlösekapazität	mg/l	448	1	1	10,513	10,513	10,513	T	O1	S
2016	DENI	B15302	B15302	Calcitlösekapazität	mg/l	50	1	1	7	7	7	C	O1	L
2016	DENI	B15316	B15316	Calcitlösekapazität	mg/l	2.400	1	1	6,83	6,83	6,83	C	T1	L
2016	DENI	B15320	B15320	Calcitlösekapazität	mg/l	975	1	1	7,6	7,6	7,6	C	T1	L
2016	DENI	B15325	B15325	Sulfat	mg/l	446	1	1	319	319	319	C	O1	L
2016	DENI	B15356	B15356	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	303	4	1	8,945	9,55	9,55	T	T1	S
2016	DENI	B15357	B15357	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.070	2	1	0,5	1	1	T	T1	S
2016	DENI	B15363	B15363	Natrium	mg/l	12	1	1	212,2	212,2	212,2	T	O1	L
2016	DENI	B15363	B15363	Calcitlösekapazität	mg/l	12	1	1	82,26	82,26	82,26	T	O1	L
2016	DENI	B15405	B15405	Coliforme Bakterien	#/100 ml	799	5	1	0	2	2	P	P2	I
2016	DENI	B15406	B15406	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.966	4	1	0	1	1	D	D2	I
2016	DENI	B15414	B15414	Calcitlösekapazität	mg/l	4.750	1	1	8,223	8,223	8,223	D	T1	L
2016	DENI	B15504	B15504	Koloniezahl bei 22 °C		2.986	5	1				D	P2	S
2016	DENI	B15518	B15518	Nickel	mg/l	778	2	1	0,0313	0,0626	0,0626	D	D1	S
2016	DENI	B15519	B15519	Blei	mg/l	3.169	2	1	0,012	0,024	0,024	D	D1	S
2016	DENI	B15524	B15524	Calcitlösekapazität	mg/l	1.185	1	1	9,8	9,8	9,8	C	C1	S
2016	DENI	B15526	B15526	Calcitlösekapazität	mg/l	785	1	1	5,2	5	5,2	C	T1	S
2016	DENI	B15527	B15527	Koloniezahl bei 22 °C		2.545	4	1				D	D2	S
2016	DENI	B15533	B15533	Nickel	mg/l	551	2	1	0,0109	0,0218	0,0218	D	D1	S
2016	DENI	B15533	B15533	Calcitlösekapazität	mg/l	551	1	1	5,2	5,2	5,2	C	C1	S
2016	DENI	B15534	B15534	Calcitlösekapazität	mg/l	41	1	1	21,231	21,231	21,231	C	O1	S
2016	DENI	B15539	B15539	Coliforme Bakterien	#/100 ml	598	5	1	0	18	18	P	P2	S
2016	DENI	B15541	B15541	Coliforme Bakterien	#/100 ml	627	5	1	0	19	19	D	D2	S
2016	DENI	B15545	B15545	Coliforme Bakterien	#/100 ml	485	5	1	0	2	2	C	C1	S
2016	DENI	B15552	B15552	Coliforme Bakterien	#/100 ml	580	4	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DENI	B15556	B15556	Koloniezahl bei 22 °C		469	5	1				D	D2	S
2016	DENI	B15557	B15557	Coliforme Bakterien	#/100 ml	175	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DENI	B15562	B15562	Coliforme Bakterien	#/100 ml	870	4	1	0	41	41	D	D2	S
2016	DENI	B15564	B15564	Calcitlösekapazität	mg/l	530	1	1	14,1	14,1	14,1	C	C1	S
2016	DENI	B15567	B15567	Blei	mg/l	0	1	1	0,014	0	0,014	D	D1	S
2016	DENI	B15570	B15570	Calcitlösekapazität	mg/l	3.077	1	1	7,76	7,76	7,76	C	C1	S
2016	DENI	B15607	B15607	Koloniezahl bei 22 °C		1.048	4	1				C	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DENI	B15607	B15607	Calcitlösekapazität	mg/l	1.048	1	1	6,052	6,052	6,052	C	O1	S
2016	DENI	B15620	B15620	Calcitlösekapazität	mg/l	454	4	1	1,426	6,955	6,955	C	O1	S
2016	DENI	B15627	B15627	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.025	4	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DENI	B15629	B15629	Calcitlösekapazität	mg/l	177	1	1	9,6	9,6	9,6	C	O1	S
2016	DENI	B15632	B15632	Calcitlösekapazität	mg/l	1.148	4	1	4,0135	12,981	12,981	C	O1	S
2016	DENI	B15636	B15636	Calcitlösekapazität	mg/l	1.390	1	1	11,24	11,24	11,24	C	O1	S
2016	DENI	B2003	B2003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.514	7	1	0	2	2	C	P2	S
2016	DENI	B2031	B2031	Calcitlösekapazität	mg/l	1.073	1	1	20,742	20,742	20,742	T	T1	S
2016	DENI	B2052	B2052	Calcitlösekapazität	mg/l	458	1	1	20,63	20,63	20,63	T	T1	S
2016	DENI	B25202	B25202	Sulfat	mg/l	3.251	1	1	328	328	328	C	O1	L
2016	DENI	B25216	B25216	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	73	5	1	0	9	9	C	C2	S
2016	DENI	B25216	B25216	Coliforme Bakterien	#/100 ml	73	5	1	0	9	9	C	C2	S
2016	DENI	B25221	B25221	Coliforme Bakterien	#/100 ml	464	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DENI	B25422	B25422	Blei	mg/l	560	1	1	0,023	0,023	0,023	D	D1	S
2016	DENI	B25422	B25422	Calcitlösekapazität	mg/l	560	1	1	5,079	5,079	5,079	D	D1	M
2016	DENI	B25502	B25502	Nickel	mg/l	755	1	1	0,03	0,03	0,03	U	O1	S
2016	DENI	B25504	B25504	Clostridium perfringens	#/100 ml	1.308	10	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENI	B25504	B25504	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.308	10	1	0	2	2	U	O1	S
2016	DENI	B25508	B25508	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	152	6	1	7,35	6,3	7,5	U	O1	S
2016	DENI	B25508	B25508	Calcitlösekapazität	mg/l	152	1	1	9,9	9,9	9,9	U	O1	S
2016	DENI	B25509	B25509	Calcitlösekapazität	mg/l	61	1	1	12,1	12,1	12,1	U	O1	S
2016	DENI	B25510	B25510	Coliforme Bakterien	#/100 ml	550	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENI	B25510	B25510	Calcitlösekapazität	mg/l	550	1	1	21,43	21,43	21,43	C	O1	S
2016	DENI	B25511	B25511	Coliforme Bakterien	#/100 ml	648	8	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENI	B25511	B25511	Calcitlösekapazität	mg/l	648	2	1	1,9	5,1	5,1	U	O1	S
2016	DENI	B25517	B25517	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.340	4	1	0	3	3	U	D2	S
2016	DENI	B25521	B25521	Enterokokken	#/100 ml	4.589	1	1	2	2	2	U	O1	S
2016	DENI	B25528	B25528	Coliforme Bakterien	#/100 ml	700	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENI	B25532	B25532	Nickel	mg/l	715	4	1	0,0025	0	0,0742	U	O1	S
2016	DENI	B25620	B25620	Calcitlösekapazität	mg/l	197	1	1	13	13	13	C	O1	L
2016	DENI	B25703	B25703	Calcitlösekapazität	mg/l	1.700	1	1	10	10	10	T	O1	S
2016	DENI	B25705	B25705	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.236	4	1	0	2	2	D	D2	I
2016	DENI	B25707	B25707	Coliforme Bakterien	#/100 ml	845	4	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DENI	B25729	B25729	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.823	5	1	0	4	4	P	T1	S
2016	DENI	B35303	B35303	Calcitlösekapazität	mg/l	1.035	1	1	5,5	5,5	5,5	C	T1	L
2016	DENI	B35304	B35304	Calcitlösekapazität	mg/l	3.415	1	1	6,5	6,5	6,5	C	T1	L
2016	DENI	B35307	B35307	Calcitlösekapazität	mg/l	595	1	1	30	30	30	C	T1	L
2016	DENI	B35309	B35309	Calcitlösekapazität	mg/l	120	1	1	43	43	43	C	T1	L
2016	DENI	B35313	B35313	Coliforme Bakterien	#/100 ml	795	4	1	0	10	10	T	T1	S
2016	DENI	B35821	B35821	Eisen	mg/l	100	1	1	0,28	0,28	0,28	T	T1	S
2016	DENI	B40406	B40406	Coliforme Bakterien	#/100 ml	34	6	2	0	1	1	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DENI	B40406	B40406	Calcitlösekapazität	mg/l	34	1	1	37	37	37	T	T1	M
2016	DENI	B40407	B40407	Eisen	mg/l	120	1	1	1,75	1,75	1,75	C	C1	M
2016	DENI	B40407	B40407	Mangan	mg/l	120	1	1	0,11	0,11	0,11	C	C1	M
2016	DENI	B40407	B40407	Trübung	NTU	120	4	1	0,225	18	18	C	C1	M
2016	DENI	B45203	B45203	Färbung	m-1	1.866	6	6	0,885	0,885	1	C	C1	L
2016	DENI	B45407	B45407	Calcitlösekapazität	mg/l	250	1	1	14,2	14,2	14,2	C	O1	L
2016	DENI	B45602	B45602	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.280	2	1	1	2	2	T, T	E1, E1	S, S
2016	DENI	B45602	B45602	Färbung	m-1	4.280	2	1	0,805	0,84	0,84	P, P	E1, E1	S, S
2016	DENI	B45602	B45602	Färbung	m-1	4.280	2	1	0,77	0,77	0,805	T, T	E1, E1	S, S
2016	DENI	B45911	B45911	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.387	5	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DENI	B45930	B45930	Blei	mg/l	200	5	1	0,008	0,021	0,021	D	D1	S
2016	DENI	B45930	B45930	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	6	1	0	1	1	D	D2	I
2016	DENI	B45930	B45930	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	6	1	0	6	6	P	P2	S
2016	DENI	B46201	B46201	Färbung	m-1	2.028	9	9	0,83	0,83	1	C	C1	L
2016	DENI	B46202	B46202	Coliforme Bakterien	#/100 ml	958	10	10	47,5	47,5	86	C, T, P	C1, T1, P2	L, L, L
2016	DENI	B46202	B46202	Färbung	m-1	958	10	9	0,755	0,77	0,89	C, T, P	C1, T1, P2	L, L, L
2016	DENI	F25501	F25501	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	16	1	0	1	1	U	D2	S
2016	DENI	F25501	F25501	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	9,632	9,632	9,632	C	P2	S
2016	DENI	F25606	F25606	Mangan	mg/l	0	5	3	0,14	1,3	1,7	C, T	O1, O1	L, L
2016	DENI	F25606	F25606	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	29	29	29	C, T	O1, O1	L, L
2016	DENI	L15502	L15502	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	7	2	6,56	6,49	6,96	C	T1	S
2016	DENI	L15502	L15502	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	2	77,55	77,55	110,7	C	O1	S
2016	DENI	L24103	L24103	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	22	22	22	C	O1	L
2016	DENI	L25101	L25101	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	33,9	33,9	33,9	C	O1	L
2016	DENI	L25104	L25104	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	3	3	6,17	6,17	6,17	C	O1	L
2016	DENI	L25104	L25104	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	104	104	104	C	O1	L
2016	DENI	L25501	L25501	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	8	1	6,63	6,39	6,8	C	P2	S
2016	DENI	L25601	L25601	Koloniezahl bei 22 °C		0	5	1				D	D2	S
2016	DENI	L25602	L25602	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	9	9	9	T	T1	L
2016	DENI	L25604	L25604	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	5,6	5,6	5,6	C	O1	L
2016	DENI	L35201	L35201	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	10	1	0	2	2	D, D	S1, S1	S, S
2016	DENI	L35201	L35201	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	75,5	75,5	75,5	T, T	O1, O1	S, S
2016	DENI	L35202	L35202	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	76,5	76,5	76,5	T, T	O1, E1	S, S
2016	DENI	L35801	L35801	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	7,9	7,9	7,9	T	T1	S
2016	DENI	L45112	L45112	Oxidierbarkeit	mg/l	0	1	1	6,3	6,3	6,3	T	T1	S
2016	DENI	L45302	L45302	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	44,4	44,4	44,4	T	T1	M
2016	DENI	L45311	L45311	Nickel	mg/l	0	1	1	0,022	0,022	0,022	D	D2	M
2016	DENI	L45311	L45311	Koloniezahl bei 22 °C		0	4	1				D	D2	S
2016	DENI	L45402	L45402	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	0	7	1	0	58	58	D	D1	S
2016	DENI	L45402	L45402	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	7	1	0	58	58	D	D1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DENI	L45402	L45402	Koloniezahl bei 22 °C		0	7	1				D	D1	S
2016	DENI	L45402	L45402	Koloniezahl bei 36 °C		0	7	1				D	D1	S
2016	DENI	L45402	L45402	Mangan	mg/l	0	1	1	0,16	0,16	0,16	D	O1	L
2016	DENI	L45402	L45402	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	5	1	6,49	6,08	6,08	D	O1	L
2016	DENI	L45402	L45402	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	5	1	6,49	6	6	U	O1	S
2016	DENI	L45402	L45402	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	56,7	56,7	56,7	D	O1	L
2016	DENI	L45801	L45801	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	15	15	15	D	D2	S
2016	DENI	L45802	L45802	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	4	1	6,7	6,13	6,8	D	D2	S
2016	DENI	L45802	L45802	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	126	126	126	D	D2	S
2016	DENI	L45803	L45803	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	16	16	16	D	D2	S
2016	DENI	L46002	L46002	Mangan	mg/l	0	4	3	0,121	0,161	0,23	T	C1	M
2016	DENI	L46002	L46002	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	5	1	7,8	6,3	9,5	T	T1	L
2016	DENI	L46002	L46002	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	92,8	92,8	92,8	T	T1	L
2016	DENI	L46004	L46004	Koloniezahl bei 36 °C		0	5	1				D	D2	S
2016	DENI	L46004	L46004	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	0	5	1	6,6	6,2	6,65	T	S1	M
2016	DENI	L46004	L46004	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	50,7	50,7	50,7	T	T1	M
2016	DENI	L46007	L46007	Trübung	NTU	0	5	1	0,25	1,84	1,84	T	O1	M
2016	DENI	L46007	L46007	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	5,5	5,5	5,5	T	O1	M
2016	DENI	L46011	L46011	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	16	16	16	T	T1	M
2016	DENI	L46012	L46012	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	6	1	0	6	6	D	D2	S
2016	DENI	L46012	L46012	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	10,8	10,8	10,8	T	T1	M
2016	DENI	L46013	L46013	Mangan	mg/l	0	3	1	0,044	0,071	0,071	T	T1	M
2016	DENI	L46013	L46013	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	26,4	26,4	26,4	T	T1	M
2016	DENI	L46014	L46014	Nickel	mg/l	0	1	1	0,04	0,04	0,04	D	P1	S
2016	DENI	L46014	L46014	Calcitlösekapazität	mg/l	0	2	1	8,05	12,3	12,3	T	T1	M
2016	DENW	PB_HX_WWNeuenheerse	_9000000000000000176	Calcitlösekapazität	mg/l	2.050	1	1	13,2	13,2	13,2	T	T1	S
2016	DENW	PB_HX_WWNeuenheerse	_9000000000000000176	Mangan	mg/l	2.050	1	1	0,22	0,22	0,22	T	T1	S
2016	DENW	PB_HX_WWNeuenheerse	_9000000000000000176	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	2.050	5	1	7,51	5,45	5,45	T	T1	S
2016	DENW	PB_WWAltenautal	_9000000000000000185	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.500	13	1	0	1	1	U	D2	S
2016	DENW	HX_BadDriburg_Al	_9000000000000000209	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	809	6	2	0	7	11	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Al	_9000000000000000209	Enterokokken	#/100 ml	809	1	1	5	5	5	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Dr_Kue	_9000000000000000211	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	2.089	6	1	7,485	6,45	6,45	O	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Dr_Kue	_9000000000000000211	Eisen	mg/l	2.089	3	2	1,25	4,58	7,91	C	O1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DENW	HX_BadDriburg_La	_90000000000000000212	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	440	8	1	0	24	24	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_La	_90000000000000000212	Enterokokken	#/100 ml	440	2	1	8	8	8	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_La	_90000000000000000212	Natrium	mg/l	440	4	2	113,615	235	247	C	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_La	_90000000000000000212	Coliforme Bakterien	#/100 ml	440	8	1	0	15	15	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Poe	_90000000000000000213	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	620	6	1	0	23	23	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Poe	_90000000000000000213	Enterokokken	#/100 ml	620	1	1	12	12	12	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Poe	_90000000000000000213	Coliforme Bakterien	#/100 ml	620	6	1	0	69	69	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Re	_90000000000000000214	Enterokokken	#/100 ml	840	1	1	11	11	11	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Re	_90000000000000000214	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	840	6	1	0	19	19	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Re	_90000000000000000214	Coliforme Bakterien	#/100 ml	840	5	1	0	40	40	U	O1	I
2016	DENW	HX_BadDriburg_Si	_90000000000000000215	Coliforme Bakterien	#/100 ml	430	6	1	0	3	3	U	O1	I
2016	DENW	HX_Beverungen_Bl	_90000000000000000217	Coliforme Bakterien	#/100 ml	304	14	3	0	2	5	U	O1	S
2016	DENW	HX_Beverungen_Da	_90000000000000000218	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.200	39	2	0	1	1	U	O1	S
2016	DENW	HX_Brakel_Sch	_90000000000000000222	Coliforme Bakterien	#/100 ml	219	8	3	0	1	8	U, P2, S	U, O1, I	
2016	DENW	HX_Brakel_Sch	_90000000000000000222	Enterokokken	#/100 ml	219	6	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DENW	HX_Hoexter_Luec	_90000000000000000225	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.296	44	2	0	1	1	U	O1	I
2016	DENW	HX_Nieheim_Ev_Ro	_90000000000000000236	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.394	13	1	0	3	3	U	O1	S
2016	DENW	HX_Steinheim_Ei	_90000000000000000238	Sulfat	mg/l	255	2	2	280	280	288	C	O1	M
2016	DENW	HX_Steinheim_Ei	_90000000000000000238	Coliforme Bakterien	#/100 ml	255	7	2	0	2	3	U, O1, S	U, O1, I	
2016	DENW	HX_Steinheim_Gr	_90000000000000000239	Eisen	mg/l	276	4	2	0,01	2,46	2,46	C	O1	I
2016	DENW	HX_Steinheim_Gr	_90000000000000000239	Mangan	mg/l	276	4	2	0,01	0,38	0,43	C	O1	I
2016	DENW	HX_Warburg_Ge	_90000000000000000242	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.018	18	1	0	1	1	U	O1	I
2016	DENW	HX_Warburg_Noe	_90000000000000000243	Coliforme Bakterien	#/100 ml	772	7	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENW	HX_Warburg_Os_Me_Ho	_90000000000000000244	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.553	19	2	0	2,5	3	U, O1, S	U, O1, I	
2016	DENW	HX_Willebadessen_Bo	_90000000000000000247	Coliforme Bakterien	#/100 ml	427	7	3	0	24	61	U, P2, S	U, O1, I	
2016	DENW	HX_Willebadessen_Bo	_90000000000000000247	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	427	7	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DENW	HX_Willebadessen_Ei	_90000000000000000248	Eisen	mg/l	752	3	2	0,23	0,235	0,24	U, O1, I	U, O1, S	
2016	DENW	HX_Willebadessen_Ik_Loe	_90000000000000000251	Coliforme Bakterien	#/100 ml	868	8	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENW	HX_Willebadessen_Ni	_90000000000000000252	Coliforme Bakterien	#/100 ml	591	6	1	0	7	7	U	O1	S
2016	DENW	HX_Willebadessen_Wi	_90000000000000000254	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.574	7	2	0	2	3	U, O1, S	U, O1, I	
2016	DENW	HF_Exter_Steinegge	_90000000000000000386	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.940	42	18	0	2	6	S	T1	M
2016	DENW	HF_Exter_Steinegge	_90000000000000000386	Koloniezahl bei 36 °C		1.940	42	1				S	T1	M
2016	DENW	HF_Wehrendorf	_90000000000000000408	Trübung	NTU	251	4	1	0,205	1,12	1,12	T	T1	S
2016	DENW	MK_HolthauserWV	_90000000000000000426	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	5	3	0	1	2	D	D2	S
2016	DENW	MK_HolthauserWV	_90000000000000000426	Calcitlösekapazität	mg/l	1.500	1	1	9,16	9,16	9,16	C	C1	S
2016	DENW	MK_StWNeuenrade_4	_90000000000000000434	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	7	2	0	1	2	D	D2	S
2016	DENW	MK_StWNeuenrade_5	_90000000000000000434	Calcitlösekapazität	mg/l	1.765	2	1	5	10	10	C	C1	S
2016	DENW	MK_WBVBlintrop	_90000000000000000442	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	5	2	0	4,5	9	D	D2	S
2016	DENW	MK_WBVBlintrop	_90000000000000000442	Calcitlösekapazität	mg/l	344	1	1	7,5	7,5	7,5	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DENW	MK_WBVBuerhausen	_90000000000000000443	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	6	2	0	2,5	5	D	D2	S
2016	DENW	MK_WBVDeilinghofen	_90000000000000000444	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	14	4	0	0,5	1	D	D2	S
2016	DENW	MK_WBVDeilinghofen	_90000000000000000444	Calcitlösekapazität	mg/l	2.800	1	1	8,9	8,9	8,9	C	C1	S
2016	DENW	MK_WBVKiesbert	_90000000000000000447	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	6	5	1	2	12	D	D2	S
2016	DENW	MK_WGBoeddinghausen	_90000000000000000455	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	8	7	0,5	1	9	D	D2	S
2016	DENW	MK_WGFruehlinghausen	_90000000000000000460	Calcitlösekapazität	mg/l	130	1	1	5,9	5,9	5,9	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Holzen	_90000000000000000569	Calcitlösekapazität	mg/l	2.000	2	1	4,1	5,5	5,5	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Eslohe	_90000000000000000578	Calcitlösekapazität	mg/l	10	1	1	6,51	6,51	6,51	D	O1	S
2016	DENW	HSK_Wenholthausen	_90000000000000000580	Calcitlösekapazität	mg/l	10	1	1	5,30477	5,30477	5,30477	D	O1	S
2016	DENW	HSK_Niedersalwey	_90000000000000000583	Calcitlösekapazität	mg/l	540	1	1	6,7	6,7	6,7	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Grevenstein	_90000000000000000595	Calcitlösekapazität	mg/l	10	1	1	7,3	7,3	7,3	D	O1	S
2016	DENW	HSK_Oberkirchen	_90000000000000000602	Calcitlösekapazität	mg/l	830	1	2	12,6	11,2	12,6	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Westfeld	_90000000000000000603	Calcitlösekapazität	mg/l	875	1	1	6,4	6,4	6,4	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Werpe	_90000000000000000604	Calcitlösekapazität	mg/l	758	1	1	6,5	6,5	6,5	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Arpe	_90000000000000000605	Calcitlösekapazität	mg/l	320	1	1	18,91701	18,91701	18,91701	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Nordenau	_90000000000000000607	Calcitlösekapazität	mg/l	229	1	1	27,1	27,1	27,1	C	C2	L
2016	DENW	HSK_Boedefeld	_90000000000000000609	Calcitlösekapazität	mg/l	1.138	1	1	8	8	8	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Jagdhaus	_90000000000000000612	Calcitlösekapazität	mg/l	10	1	1	5,4	5,4	5,4	D	O1	S
2016	DENW	HSK_Holthausen	_90000000000000000614	Calcitlösekapazität	mg/l	569	2	1	5,30477	6,20558	6,20558	C	C1	S
2016	DENW	HSK_Siedlinghausen	_90000000000000000626	Calcitlösekapazität	mg/l	1.926	1	1	5,7	5,7	5,7	C	C1	S
2016	DENW	BI_WVAQuelle1	_90000000000000000632	Mangan	mg/l	195	1	1	0,06	0,06	0,06	C	C2	L
2016	DENW	BI_WVAQuelle2	_90000000000000000632	Pestizide - einzeln: Methabenzthiazuron, CAS-Nr. 18691-97-9	mg/l	195	1	1	0,00017	0,00017	0,00017	C	C2	L
2016	DENW	BI_WVAQuelle2	_90000000000000000633	Coliforme Bakterien	#/100 ml	155	4	2	1	3,5	5	P	P1	S
2016	DENW	BI_WVAQuelle3	_90000000000000000633	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	155	4	3	6,3	6,2	6,4	C	O1	L
2016	DENW	GM_WBV Neuenothe	_90000000000000000695	Calcitlösekapazität	mg/l	500	1	1	7,8	7,8	7,8	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Remerscheid	_90000000000000000696	Calcitlösekapazität	mg/l	240	1	1	6,1	6,1	6,1	C	C1	S
2016	DENW	GM_WG Ebbinghausen-Fahn	_90000000000000000698	Calcitlösekapazität	mg/l	79	1	1	10,8	10,8	10,8	U	O1	S
2016	DENW	GM_WG Unterbergscheid	_90000000000000000702	Calcitlösekapazität	mg/l	86	1	1	17,3	17,3	17,3	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Malzhagen	_90000000000000000705	Coliforme Bakterien	#/100 ml	280	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Oenkfeld	_90000000000000000706	Coliforme Bakterien	#/100 ml	126	6	1	0	2	2	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Oenkfeld	_90000000000000000706	Calcitlösekapazität	mg/l	126	1	1	18,3	18,3	18,3	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Feld-Sotterbach	_90000000000000000707	Calcitlösekapazität	mg/l	194	1	1	5,5	5,5	5,5	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Odenspiel	_90000000000000000709	Coliforme Bakterien	#/100 ml	411	5	1	0	3	3	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Odenspiel	_90000000000000000709	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	411	5	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENW	GM_WBV Rossenbach	_90000000000000000711	Calcitlösekapazität	mg/l	256	1	1	19,9	19,9	19,9	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Hufen	_90000000000000000713	Coliforme Bakterien	#/100 ml	118	8	2	0	3	5	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Hufen	_90000000000000000713	Trübung	NTU	118	4	4	1,19	1,19	12,9	U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DENW	GM_WLV Hahn	_90000000000000000714	Calcitlösekapazität	mg/l	90	1	1	17,5	17,5	17,5	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Oberbladersbach	_90000000000000000715	Calcitlösekapazität	mg/l	260	2	2	40,668	40,668	40,7	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Niedergeilenkausen	_90000000000000000716	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	5	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Niedergeilenkausen	_90000000000000000716	Calcitlösekapazität	mg/l	100	1	1	7,6	7,6	7,6	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Ruh	_90000000000000000718	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	80	4	1	7,33	6,14	6,14	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Ruh	_90000000000000000718	Calcitlösekapazität	mg/l	80	2	1	14,8	24,8	24,8	U	O1	S
2016	DENW	GM_WLV Niederbladersbach	_90000000000000000720	Calcitlösekapazität	mg/l	74	1	1	66,5	66,5	66,5	C	C1	S
2016	DENW	GM_WVV Loopeperle	_90000000000000000721	Calcitlösekapazität	mg/l	800	1	1	42	42	42	U	O1	S
2016	DENW	GM_WG Abstoss	_90000000000000000722	Calcitlösekapazität	mg/l	110	1	1	18	18	18	U	O1	S
2016	DENW	GM_WBV OHL	_90000000000000000724	Calcitlösekapazität	mg/l	782	1	1	6,65	6,65	6,65	U	O1	S
2016	DENW	GM_WBV OHL	_90000000000000000724	Coliforme Bakterien	#/100 ml	782	5	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DENW	NE_Kinderheim	_90000000000000000770	Calcitlösekapazität	mg/l	400	1	1	10,5	10,5	10,5	U	O1	S
2016	DERP	HB Ediger-Eller (WW), TW	103	Koloniezahl bei 36 °C		1	11	1				U	D2	S
2016	DERP	HB Ediger-Eller (WW), TW	103	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	12	4	0	2	7	D	D2	S
2016	DERP	HB Ediger-Eller (WW), TW	103	Oxidierbarkeit	mg/l	5	2	1	10,3	16	16	T	T1	M
2016	DERP	HB Bad Bertrich (WW), TW im HB	112	Koloniezahl bei 36 °C		90	17	1				D	D2	M
2016	DERP	HB Pommern (WW), TW	235	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	5	1	0	1	1	C	C1	M
2016	DERP	Übergabeschacht Burgen (WW), TW	236	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	11	1	0	1	1	C	C1	I
2016	DERP	Übergabeschacht Burgen (WW), TW	236	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	200	11	1	0	1	1	C	C1	I
2016	DERP	HB Dichtelbach (WW), TW	273	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	14	1	0	1	1	D	D2	I
2016	DERP	Erbach (WW), TW	274	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	14	1	0	21	21	D	D2	I
2016	DERP	Erbach (WW), TW	274	Koloniezahl bei 22 °C		100	14	1				D	D2	I
2016	DERP	HB Ellern (WW), TW	280	Coliforme Bakterien	#/100 ml	800	11	1	0	18	18	P	P2	S
2016	DERP	HB Ellern (WW), TW	280	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	300	4	1	9,36	10,29	10,29	P	P2	S
2016	DERP	HB Hunsrück I (WW), TW	282	Nitrat/Nitrit Formel	mg/l	500	1	1	1,2	1,2	1,2	O	O1	S
2016	DERP	HB Hunsrück II (WW), TW	283	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.000	10	1	0	60	60	O	O1	I
2016	DERP	HB Kirchberg (WW), TW	285	Trübung	NTU	100	4	1	0,45	2,48	2,48	O	O1	S
2016	DERP	HB Kirchberg (WW), TW	285	Färbung	m-1	100	4	1	0,14	0,9	0,9	O	O1	S
2016	DERP	Weisenheim am Berg (WW),TW	474	Calcitlösekapazität	mg/l	100	3	1	-2,9	14	14	O	O1	S
2016	DERP	Riedbrunnen (WW), TW	493	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	6	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	Schwarzbach (WW), TW	499	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	7	2	0	1,5	2	U	P2	S
2016	DERP	Iggelbach (WW), TW	501	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	6	1	0	2	2	U	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	Stdw. Lamb. Lindenberg (WW), TW	508	Koloniezahl bei 22 °C		0	7	2				U	P2	S
2016	DERP	AB Ramsen (WW), TW	533	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.500	17	2	0	3	3	C	C2	M
2016	DERP	AB Ramsen (WW), TW	533	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.500	17	2	0	3	3	C	C2	M
2016	DERP	AB Einselthum (WW), TW	540	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	6	1	0	5	5	P	P2	S
2016	DERP	AB Oberwiesen (WW),TW	544	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	11	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB Langenhahn (WW), TW	618	Calcitlösekapazität	mg/l	200	1	1	5,9	5,9	5,9	O	O1	S
2016	DERP	HB Bornich (WW), TW	753	Trübung	NTU	1.100	5	1	0,1	1,1	1,1	P	P2	M
2016	DERP	HB Bornich (WW), TW	753	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	6	1	0	18	18	P	P2	S
2016	DERP	HB Alpenrod (WW), TW	773	Coliforme Bakterien	#/100 ml	120	5	1	0	5	5	O	D2	S
2016	DERP	HB Bergn./Scheuern (WW), TW	834	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	5	1	0	6	6	P	P2	S
2016	DERP	HB Dienethal (WW), TW	835	Koloniezahl bei 36 °C		279	4	1				P	P2	M
2016	DERP	HB Nassau II (WW), TW	838	Calcitlösekapazität	mg/l	500	1	1	6,6	6,6	6,6	P	P2	M
2016	DERP	HB u.Aufb.Singhofen (WW), TW	840	Calcitlösekapazität	mg/l	500	1	1	11,9	11,9	11,9	U	O1	M
2016	DERP	HB Winden (WW), TW	841	Calcitlösekapazität	mg/l	200	1	1	11,3	11,3	11,3	U	O1	M
2016	DERP	HB Braub./Dautenstiel (WW),TW	855	Koloniezahl bei 22 °C		50	17	2				D	D2	S
2016	DERP	HB Braub./Dautenstiel (WW),TW	855	Färbung	m-1	3.650	7	1	0,05	0,63	0,63	P	P2	M
2016	DERP	HB Braub./Dautenstiel (WW),TW	855	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.100	18	6	0	20	200	P	P2	S
2016	DERP	HB Braub./Dautenstiel (WW),TW	855	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	3.100	18	3	0	8	78	P	P2	S
2016	DERP	HB Braub./Dautenstiel (WW),TW	855	Koloniezahl bei 36 °C		50	17	3				D	D2	S
2016	DERP	HB Osterspai (WW), TW	856	Blei	mg/l	10	3	1	0,003	0,02	0,02	D	D1	S
2016	DERP	Becheln-Früchт	894	Koloniezahl bei 36 °C		1.230	13	2				P	P2	S
2016	DERP	Kemmenau-Dausenau	896	Enterokokken	#/100 ml	1.230	5	2	0	14	17	P	P2	S
2016	DERP	Kemmenau-Dausenau	896	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.230	14	1	0	7	7	P	P2	S
2016	DERP	Kemmenau-Dausenau	896	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.780	14	4	0	3	227	P	P2	S
2016	DERP	AA Ensch (Kahlenbach) (WW), TW	919	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.150	11	1	0	1	1	C	C1	I
2016	DERP	Arzbach	945	Koloniezahl bei 36 °C		1.270	8	1				P	P2	S
2016	DERP	HB + AB Nastätten/Dauborn (WW), TW	948	Blei	mg/l	50	8	1	0,001	0,02	0,02	D	D1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	HB + AB Nastätten/Dauborn (WW), TW	948	Eisen	mg/l	30	10	1	0,0325	0,37	0,37	D	D1	S
2016	DERP	ZHB Hillesheim(WW),TW	973	Calcitlösekapazität	mg/l	1.819	2	1	5,5	7	7	T	T1	S
2016	DERP	HB Kahlenberg (WW), TW	974	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	7	1	0	14	14	O	D2	I
2016	DERP	HB Kahlenberg (WW), TW	974	Koloniezahl bei 36 °C		432	9	1				P	P2	I
2016	DERP	Böhl (WW), TW	1034	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	7	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	HB Dahlheim/Hochzone (WW), TW	1133	Koloniezahl bei 36 °C		50	8	1				D	D2	S
2016	DERP	HB Stollen Sauerthal (WW), TW, Stollen	1140	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	194	9	2	0	2,5	4	P	P2	M
2016	DERP	HB Stollen Sauerthal (WW), TW, Stollen	1140	Koloniezahl bei 22 °C		194	9	1				P	P2	M
2016	DERP	HB Stollen Sauerthal (WW), TW, Stollen	1140	Färbung	m-1	194	5	1	0,05	0,64	0,64	P	P2	M
2016	DERP	HB Stollen Sauerthal (WW), TW, Stollen	1140	Coliforme Bakterien	#/100 ml	194	9	6	2	3,5	34	P	P2	S
2016	DERP	HB Weisel (WW) TW	1141	Färbung	m-1	30	6	1	0,05	0,63	0,63	P	P2	M
2016	DERP	HB Weisel (WW) TW	1141	Koloniezahl bei 36 °C		2	12	2				D	D2	S
2016	DERP	HB Weisel (WW) TW	1141	Koloniezahl bei 22 °C		2	12	1				D	D2	S
2016	DERP	HB Weyer (WW), TW	1142	Coliforme Bakterien	#/100 ml	540	6	1	0	4	4	P	P2	S
2016	DERP	HB Weyer (WW), TW	1142	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	540	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB 25 Burgsponheim(WW), TW	1173	Trübung	NTU	300	5	1	0,1	1,41	1,41	U	P2	S
2016	DERP	HB 27 Bockenau (WW), TW	1174	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	8	3	0	7	7	O	O1	S
2016	DERP	HB Mudershausen/Bonscheuer (WW), TW	1195	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	15	8	2	0	86	86	P	P2	S
2016	DERP	HB Mudershausen/Bonscheuer (WW), TW	1195	Coliforme Bakterien	#/100 ml	15	8	2	0	86	86	P	P2	S
2016	DERP	HB Roter Kopf (WW), TW	1197	Calcitlösekapazität	mg/l	2.682	1	1	9,8	9,8	9,8	C	C1	I
2016	DERP	HB Schöneberg (WW), TW	1198	Calcitlösekapazität	mg/l	2.243	1	1	5,1	5,1	5,1	C	C1	I
2016	DERP	HB Dörrebach (WW), TW	1199	Coliforme Bakterien	#/100 ml	730	5	2	0	1,5	2	P	P2	M
2016	DERP	HB Dörrebach (WW), TW	1199	Calcitlösekapazität	mg/l	730	1	1	13	13	13	T	T1	I
2016	DERP	HB Seibersbach (WW), TW	1200	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.300	6	1	0	2	2	U	P2	S
2016	DERP	HB Seibersbach (WW), TW	1200	Calcitlösekapazität	mg/l	1.300	1	1	9,5	9,5	9,5	C	C2	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	HB Stromberg (alt), Goldborn (WW), TW	1201	Calcitlösekapazität	mg/l	290	1	1	5,5	5,5	5,5	C	C2	I
2016	DERP	HB 3 Kreershäuschen (WW), TW	1213	Calcitlösekapazität	mg/l	649	1	1	36,3	36,3	36,3	C	C1	M
2016	DERP	HB 3 Kreershäuschen (WW), TW	1213	Trübung	NTU	649	5	1	0,22	1,42	1,42	C	C1	M
2016	DERP	HB 3 Kreershäuschen (WW), TW	1213	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	649	17	6	0	9,5	55	C	C1	S
2016	DERP	HB 3 Kreershäuschen (WW), TW	1213	Coliforme Bakterien	#/100 ml	649	17	8	0	24	200	C	C1	S
2016	DERP	HB 3 Kreershäuschen (WW), TW	1213	Koloniezahl bei 22 °C		649	17	2				C	C1	S
2016	DERP	HB 6 Allenfeld - Spall (WW), TW	1214	Calcitlösekapazität	mg/l	199	1	1	29,2	29,2	29,2	C	C1	M
2016	DERP	HB 6 Allenfeld - Spall (WW), TW	1214	Coliforme Bakterien	#/100 ml	40	7	3	0	3	5	C	C1	S
2016	DERP	HB 10 Münchwald (WW), TW	1215	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	300	7	2	0	4	6	U	P2	S
2016	DERP	HB 10 Münchwald (WW), TW	1215	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	7	2	0	18,5	33	U	P2	S
2016	DERP	HB 11 Spabrücken - Hambuch(WW), TW	1216	Trübung	NTU	5	5	1	0,1	1,65	1,65	O	O1	S
2016	DERP	HB 16 Wallhausen (Hochzone) (WW), TW	1217	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.601	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB 20 Roxheim (WW), TW	1218	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.300	5	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DERP	HB 23 Weinsheim(WW), TW	1220	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DERP	ZB 4 Oberstreit-Boos(Zwischenbeh.) (WW), TW	1224	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	5	2	0	2,5	3	U	P2	S
2016	DERP	Übergabeschacht Bruchweg/Traisen(WW), TW	1225	Mangan	mg/l	40	1	1	0,07	0,07	0,07	O	O1	M
2016	DERP	Übergabeschacht Bruchweg/Traisen(WW), TW	1225	Eisen	mg/l	40	1	1	1,1	1,1	1,1	O	O1	M
2016	DERP	Übergabeschacht Butterberg/Gutenberg (WW), TW	1226	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.300	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB 19 Braunweiler (WW), TW	1233	Coliforme Bakterien	#/100 ml	606	9	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DERP	HB 19 Braunweiler (WW), TW	1233	Koloniezahl bei 22 °C		606	9	1				C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	HB 19 Braunweiler (WW), TW	1233	Koloniezahl bei 36 °C		606	9	1				C	C1	S
2016	DERP	HB Soonwald (WW), TW	1294	Coliforme Bakterien	#/100 ml	189	4	2	0,5	1	1	P	P2	S
2016	DERP	Übergabeschacht Bahnhof Martinstein, (WW), TW	1296	Coliforme Bakterien	#/100 ml	5	7	4	1	1	29	O	O1	S
2016	DERP	HB 1 Bad Sobernheim (WW), TW	1297	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	4	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DERP	HB Monzingen (WW), TW	1314	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.605	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB Merxheim (WW), RTW,Qu.,u. Br.3 Winchendell	1315	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.440	7	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DERP	HB Merxheim (WW), RTW,Qu.,u. Br.3 Winchendell	1315	Enterokokken	#/100 ml	50	3	1	0	2	2	O	O1	S
2016	DERP	Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Neumühle	1353	Koloniezahl bei 22 °C		35	5	1				D	D2	S
2016	DERP	Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Neumühle	1353	Eisen	mg/l	50	2	1	1,0805	2,15	2,15	D	D2	M
2016	DERP	Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Neumühle	1353	Koloniezahl bei 36 °C		35	5	1				D	D2	S
2016	DERP	HB Peterstich (WW), TW	1373	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.600	4	2	0,5	2,5	4	P	P2	S
2016	DERP	HB Bremberg (WW), TW	1396	Calcitlösekapazität	mg/l	150	3	1	-6,2	21	21	U	O1	M
2016	DERP	HB Katzenelnbogen (WW), TW	1414	Koloniezahl bei 36 °C		10	9	1				D	D2	S
2016	DERP	Aufb.Kaltenholzhausen (WW),TW	1418	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	15	9	2	0	12	12	P	P2	S
2016	DERP	Aufb.Kaltenholzhausen (WW),TW	1418	Coliforme Bakterien	#/100 ml	15	9	2	0	12	12	P	P2	S
2016	DERP	HB Burg Schwalbach, (WW),TW	1419	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	7	2	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB Hahnstätten (WW),TW	1420	Coliforme Bakterien	#/100 ml	120	14	1	0	8	8	D	D2	S
2016	DERP	HB Hahnstätten (WW),TW	1420	Eisen	mg/l	25	7	1	0,0096	0,448	0,448	D	D2	S
2016	DERP	HB Lohrheim (WW),TW	1421	Coliforme Bakterien	#/100 ml	30	9	3	0	24	24	P	P2	S
2016	DERP	HB Lohrheim (WW),TW	1421	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	30	9	2	0	24	24	P	P2	S
2016	DERP	HB Niederneisen (WW), TW	1422	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	10	2	0	1	1	P	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	HB Balduinstein (WW), TW	1424	Coliforme Bakterien	#/100 ml	20	5	1	0	1	1	D	D2	M
2016	DERP	HB Balduinstein (WW), TW	1424	Färbung	m-1	40	4	1	0,05	0,75	0,75	P	P2	S
2016	DERP	HB Birlenbach (WW), TW	1425	Coliforme Bakterien	#/100 ml	20	8	3	0	2	3	D	D2	M
2016	DERP	Aufbereitung Cramberg (WW),TW	1426	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	15	4	0	14	29	P	P2	S
2016	DERP	Aufbereitung Cramberg (WW),TW	1426	Koloniezahl bei 36 °C		10	15	1				P	P2	S
2016	DERP	Aufbereitung Cramberg (WW),TW	1426	Trübung	NTU	150	6	1	0,1	1,6	1,6	C	C1	M
2016	DERP	HB Hambach (WW),TW	1429	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	6	2	0	1	1	P	P2	M
2016	DERP	HB Hirschberg (WW),TW	1431	Calcitlösekapazität	mg/l	150	3	2	7	12,3	17,6	D	D2	M
2016	DERP	HB Hirschberg (WW),TW	1431	Coliforme Bakterien	#/100 ml	30	9	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB Holzappel (WW),TW	1432	Coliforme Bakterien	#/100 ml	30	7	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB Holzappel (WW),TW	1432	Trübung	NTU	50	4	1	0,1	1,6	1,6	U	P2	M
2016	DERP	HB Ruppenrod (WW), TW	1433	Koloniezahl bei 36 °C		50	6	2				P	P2	S
2016	DERP	HB Ruppenrod (WW), TW	1433	Koloniezahl bei 22 °C		50	6	1				P	P2	M
2016	DERP	HB Steinsberg-Wasenbach(WW), TW	1434	Koloniezahl bei 22 °C		10	6	1				P	P2	S
2016	DERP	HB Steinsberg-Wasenbach(WW), TW	1434	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	HB Steinsberg-Wasenbach(WW), TW	1434	Koloniezahl bei 36 °C		10	6	1				P	P2	S
2016	DERP	AB St. Alban, Hengstbacherhof (WW), TW	1455	Coliforme Bakterien	#/100 ml	5	6	2	0	1,5	2	D	D2	S
2016	DERP	AB St. Alban, Hengstbacherhof (WW), TW	1455	Calcitlösekapazität	mg/l	70	1	1	12,8	12,8	12,8	C	C1	M
2016	DERP	AB St. Alban, Hengstbacherhof (WW), TW	1455	Natrium	mg/l	70	1	1	233	233	233	C	C1	M
2016	DERP	HB Kreuzberg-Daun (WW), TW	1513	Koloniezahl bei 36 °C		10	9	1				D	D2	S
2016	DERP	HB Kreuzberg-Daun (WW), TW	1513	Calcitlösekapazität	mg/l	4.862	2	1	5,1	9,2	9,2	T	T1	S
2016	DERP	HB Ernstberg (WW), TW	1558	Koloniezahl bei 22 °C		159	13	1				P	P2	I
2016	DERP	PW Stambach (WW), TW	1616	Calcitlösekapazität	mg/l	1.180	2	1	-0,5	6	6	T	T1	S
2016	DERP	PW Stambach (WW), TW	1616	Trübung	NTU	1.180	5	1	0,05	1,4	1,4	P	P2	S
2016	DERP	AB Heimborn (WW), TW	1633	Coliforme Bakterien	#/100 ml	30	6	1	0	11	11	U	D2	S
2016	DERP	AB Heimborn (WW), TW	1633	Calcitlösekapazität	mg/l	60	1	1	16	16	16	T	T1	S
2016	DERP	HB Ehringhausen I (WW), TW	1693	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	8	1	0	1	1	S	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	HB Ehringhausen II (WW), TW	1694	Färbung	m-1	50	4	1	0,11	0,62	0,62	O	P2	S
2016	DERP	HB Ehringhausen II (WW), TW	1694	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	12	3	0	1	1	O	D2	S
2016	DERP	HB Ehringhausen II (WW), TW	1694	Koloniezahl bei 36 °C		60	11	1				O	P2	S
2016	DERP	HB Markwald,(WW), TW	1696	Färbung	m-1	50	4	1	0,11	0,62	0,62	O	P2	S
2016	DERP	HB Kölsberg, (WW), TW	1697	Färbung	m-1	60	4	1	0,08	0,61	0,61	O	P2	S
2016	DERP	HB Obersayn, ÜGS Wallmerod (WW), TW	1698	Coliforme Bakterien	#/100 ml	30	4	1	0	2	2	O	P2	S
2016	DERP	HB Oberhattert (WW), TW	1757	Calcitlösekapazität	mg/l	50	1	1	7,6	7,6	7,6	T	T1	S
2016	DERP	AB Mudenbach (WW), TW	1762	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	7	3	0	2	2	U	P2	S
2016	DERP	HB Nister (WW), TW	1774	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	6	2	0	6	10	D	D2	S
2016	DERP	HB Rossbach (WW),TW	1775	Calcitlösekapazität	mg/l	60	1	1	7,6	7,6	7,6	O	O1	S
2016	DERP	HB Rossbach (WW),TW	1775	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	5	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DERP	HB Wahlrod (WW), TW	1794	Coliforme Bakterien	#/100 ml	120	7	3	0	5	6	O	O1	S
2016	DERP	HB Hellenhahn-Schellenberg (WW), TW	1877	Enterokokken	#/100 ml	100	3	1	0	1	1	D	D1	S
2016	DERP	HB Hellenhahn-Schellenberg (WW), TW	1877	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	8	4	1	2,5	3	U	P2	S
2016	DERP	HB Homberg (WW), TW	1878	Calcitlösekapazität	mg/l	324	1	1	5,8	5,8	5,8	T	T1	S
2016	DERP	HB Hüblingen (WW), TW	1879	Calcitlösekapazität	mg/l	324	2	1	5,45	11,2	11,2	T	T1	S
2016	DERP	HB Mittelhofen (WW), TW	1882	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	5	1	0	4	4	U	P2	S
2016	DERP	Hinterweidenthal (WW), TW	1935	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.575	4	1	0	3	3	T	T1	S
2016	DERP	AB Alsberg (WW), TW	1993	Koloniezahl bei 36 °C		65	9	1				D	D2	S
2016	DERP	HB Hof (WW),TW	2016	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	5	1	0	1	1	U	D2	S
2016	DERP	HB Meisburg (WW), TW	2058	Koloniezahl bei 36 °C		254	6	1				T	T1	I
2016	DERP	HB Ailertchen (WW), TW	2093	Calcitlösekapazität	mg/l	100	2	1	7,65	8,6	8,6	O	O1	S
2016	DERP	HB Püschen (WW), TW	2103	Calcitlösekapazität	mg/l	200	1	1	5,5	5,5	5,5	O	O1	S
2016	DERP	HB Püschen (WW), TW	2103	Koloniezahl bei 36 °C		100	6	1				D	D2	S
2016	DERP	HB Püschen (WW), TW	2103	Trübung	NTU	50	5	1	0,2	2,7	2,7	U	P2	S
2016	DERP	HB Westerburg/Reinholdstollen (WW), TW	2104	Calcitlösekapazität	mg/l	100	2	1	5,95	7,8	7,8	O	O1	S
2016	DERP	HB Neunkhausen "Alt"(WW), TW	2161	Calcitlösekapazität	mg/l	675	2	1	6,8	11,2	11,2	T	T1	S
2016	DERP	HB Rother Berg (WW), TW	2162	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	36	1	0	1	1	U	D2	S
2016	DERP	HB Rother Berg (WW), TW	2162	Trübung	NTU	500	9	1	0,2	2,1	2,1	U	P2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhaltung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	HB Rother Berg (WW), TW	2162	Koloniezahl bei 36 °C		200	36	1				U	O1	I
2016	DERP	HB Schenkelberg (WW), TW	2195	Calcitlösekapazität	mg/l	100	1	1	5,8	5,8	5,8	T	T1	S
2016	DERP	HB Hartenfels-Steinen (WW), TW	2196	Calcitlösekapazität	mg/l	50	1	1	13,4	13,4	13,4	T	T1	S
2016	DERP	HB Neuhochstein-ÜGS (WW), TW	2233	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	13	1	0	6	6	O	P2	S
2016	DERP	HB Neuhochstein-ÜGS (WW), TW	2233	Eisen	mg/l	50	9	1	0,05	0,48	0,48	O	O1	S
2016	DERP	HB Neuhochstein-ÜGS (WW), TW	2233	Calcitlösekapazität	mg/l	100	9	1	0,9	5,9	5,9	O	O1	S
2016	DERP	HB Reinsfeld (WW), TW	2235	Trübung	NTU	100	8	1	0,07	1,3	1,3	D	D1	M
2016	DERP	HB St. Johann (WW), TW	2246	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	133	1	0	1	1	O	O1	I
2016	DERP	HB Flammborn (WW), TW	2248	Koloniezahl bei 22 °C		1	11	1				D	O1	I
2016	DERP	HB Hochsimmer (WW), TW	2249	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	18	2	0	1	1	O	O1	I
2016	DERP	HB Karpathen (WW), TW	2250	Koloniezahl bei 22 °C		1.150	6	1				P	P2	S
2016	DERP	HB Rieden (WW), TW	2252	Calcitlösekapazität	mg/l	200	3	2	16	32	48	O	O1	S
2016	DERP	HB Rieden (WW), TW	2252	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	16	3	0	3	3	O	O1	I
2016	DERP	HB Rieden (WW), TW	2252	Koloniezahl bei 22 °C		15	16	1				D	D2	S
2016	DERP	ÜG-HB Jettenbach (WW), TW	2294	Koloniezahl bei 22 °C		300	6	1				P	P2	S
2016	DERP	ÜG-HB Jettenbach (WW), TW	2294	Coliforme Bakterien	#/100 ml	900	6	1	0	1	1	U	C1	S
2016	DERP	PW Breitenbach (WW), TW	2315	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.200	15	3	0	1	1	U	C1	I
2016	DERP	HB Börfink (WW), TW	2317	Coliforme Bakterien	#/100 ml	163	8	2	0	1	1	C	O1	S
2016	DERP	HB Boos (WW), TW	2354	Koloniezahl bei 22 °C		100	19	1				U	O1	I
2016	DERP	HB Boos (WW), TW	2354	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	19	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DERP	HB Gerolstein-Müllenb.(WW), TW	2494	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	21	2	0	1	1	P	P2	I
2016	DERP	HB Weitersborn (WW), TW	2514	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	243	14	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DERP	HB Weitersborn (WW), TW	2514	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.880	14	7	0,5	1	10	P	P2	S
2016	DERP	Übergabestellen HB Heimweiler (WW), TW	2515	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.900	13	3	0	4	26	P	P2	S
2016	DERP	Übergabestellen HB Heimweiler (WW), TW	2515	Trübung	NTU	3.900	9	1	0,09	1,32	1,32	P	P2	S
2016	DERP	HB Becherbach (WW), TW	2516	Koloniezahl bei 36 °C		400	5	1				O	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	Bruschied-Schneppenbach (WW), TW	2517	Coliforme Bakterien	#/100 ml	630	4	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DERP	HB Brauweiler (WW),TW	2519	Coliforme Bakterien	#/100 ml	10	4	3	2,5	4	4	P	P2	S
2016	DERP	HB Schwabenheim (WW),TW	2561	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	11	4	0	14	29	U	O1	S
2016	DERP	HB Heimweiler (WW), TW, Br.1a Heimweiler	2613	Coliforme Bakterien	#/100 ml	500	4	1	0	5	5	P	P2	S
2016	DERP	HB Otzweiler (WW),TW	2614	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4	6	2	0	76,5	86	O	O1	S
2016	DERP	HB Otzweiler (WW),TW	2614	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	4	6	2	0	1,5	2	O	O1	S
2016	DERP	HB Limbach (WW), TW, Br.1a Limbach	2773	Coliforme Bakterien	#/100 ml	310	5	1	0	2	2	O	O1	S
2016	DERP	AB Vorderweidenthal (WW), TW	4424	Calcitlösekapazität	mg/l	802	2	1	-0,25	8,2	8,2	T	T1	S
2016	DERP	PW Irsch (WW),TW	4554	Calcitlösekapazität	mg/l	1.400	2	1	11,85	18,7	18,7	C	C1	S
2016	DERP	PW Irsch (WW),TW	4554	Trübung	NTU	0	5	1	0,1	3,2	3,2	D	D2	S
2016	DERP	HB Schankweiler (WW), TW	4583	Eisen	mg/l	1.000	3	1	0,005	0,274	0,274	O	O1	S
2016	DERP	AA Uersfeld-Gunderath (WW), TW	4634	Coliforme Bakterien	#/100 ml	289	7	1	0	1	1	P	P2	I
2016	DERP	HB Borlerbachtal (WW), TW, Ausgang Borlerb.	4635	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	173	14	1	0	1	1	P	P2	I
2016	DERP	HB Borlerbachtal (WW), TW, Ausgang Borlerb.	4635	Coliforme Bakterien	#/100 ml	274	14	2	0	12	18	P	P2	I
2016	DERP	HB Gerolstein-Büscheich (WW),TW	4636	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	7	1	0	3	3	P	P2	I
2016	DERP	HB Kyllerhöhe (WW), TW	4642	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	4	1	0	1	1	U	P2	I
2016	DERP	HB Leudersdorf(WW),TW	4644	Coliforme Bakterien	#/100 ml	429	13	3	0	21	33	P	P2	I
2016	DERP	HB Radersberg (WW), TW	4649	Coliforme Bakterien	#/100 ml	159	6	1	0	3	3	P	P2	I
2016	DERP	HB Walsdorf(WW),TW	4653	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	13	2	0	4	6	U	P2	I
2016	DERP	HB Walsdorf(WW),TW	4653	Koloniezahl bei 22 °C		0	13	1				U	P2	I
2016	DERP	Jünkerath-HB Tiergarten (WW), TW	4656	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	8	1	0	3	3	D	D2	I
2016	DERP	HB Gerolstein (WW), TW	4667	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	25	5	0	3	15	S	D2	I
2016	DERP	HB Gerolstein (WW), TW	4667	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	904	25	1	0	1	1	C	C2	I
2016	DERP	AB Rettersen (WW), TW	4759	Coliforme Bakterien	#/100 ml	120	5	1	0	2	2	P	P2	S
2016	DERP	HB Massenberg/Wirges (WW), TW	4877	Calcitlösekapazität	mg/l	100	1	1	5,9	5,9	5,9	O	O1	I
2016	DERP	HB Föhren (WW), TW	5133	Calcitlösekapazität	mg/l	2.592	10	4	6,05	9,25	11,4	T	T1	S
2016	DERP	HB Naurath/ Eifel (WW), TW	5134	Coliforme Bakterien	#/100 ml	336	13	2	0	12	19	P	P2	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	AA Zerf (WW), TW	5195	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.574	7	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DERP	ÜGS Maxdorf (WW), TW für GA NW	5416	Calcitlösekapazität	mg/l	3.500	1	1	7	7	7	U	O1	S
2016	DERP	HB Wolken (WW), TW	5726	Koloniezahl bei 22 °C		20	14	1				C	C1	M
2016	DERP	HB Kobern-Gondorf (WW), TW	5728	Blei	mg/l	10	10	1	0,0012	0,0102	0,0102	O	O1	I
2016	DERP	HB Kobern-Gondorf (WW), TW	5728	Eisen	mg/l	20	2	1	0,15	0,28	0,28	O	O1	I
2016	DERP	HB Kobern-Gondorf (WW), TW	5728	Koloniezahl bei 22 °C		40	23	1				C	C1	M
2016	DERP	Aufbereitung Langgrube (WW), TW	6357	Koloniezahl bei 36 °C		1.650	6	2				P	P2	S
2016	DERP	Aufbereitung Langgrube (WW), TW	6357	Koloniezahl bei 22 °C		1.650	6	2				P	P2	S
2016	DERP	Pumpstation Weibern I (WW),TW	6996	Calcitlösekapazität	mg/l	3.600	3	1	-3,3	6,4	6,4	U	O1	S
2016	DERP	Pumpstation Weibern I (WW),TW	6996	Coliforme Bakterien	#/100 ml	758	20	1	0	1	1	O	P2	I
2016	DERP	HB Engelner Kopf (WW), TW	6999	Trübung	NTU	1.900	7	1	0,1	1,5	1,5	U	P2	S
2016	DERP	HB Engelner Kopf (WW), TW	6999	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.900	21	4	0	2	14	U	D2	S
2016	DERP	HB Wehr (WW), TW, Ausgang HB	7000	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.200	21	3	0	30	30	O	O1	S
2016	DERP	HB Flonheim (WW), TW	7895	Calcitlösekapazität	mg/l	2.738	3	1	-4,5	27,1	27,1	O	C1	S
2016	DERP	Wendelsheim (WW), TW, HB Wendelsheim	7936	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.429	9	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DERP	AB Lambsborn (WW), TW	8520	Calcitlösekapazität	mg/l	75	1	1	10	10	10	O	O1	I
2016	DERP	AB Neuhemsbach (WW), TW	8527	Calcitlösekapazität	mg/l	757	1	1	8,5	8,5	8,5	C	C1	M
2016	DERP	ÜG-PT Weltersbach (GW Steinwenden)(WW), TW	8543	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	3	1	0	1	1	P	P2	I
2016	DERP	HB Roth (WW), TW	9956	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	9	2	0	1,5	2	P	P2	I
2016	DERP	AB Reichenbach-Steegen (WW), TW, von TBR. 2	10174	Calcitlösekapazität	mg/l	450	1	1	5,6	5,6	5,6	C	O1	S
2016	DERP	Aufber. Erfweiler (WW), TW	10497	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.200	5	2	0	8	9	U	O1	S
2016	DERP	Aufber. Erfweiler (WW), TW	10497	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	1.200	5	2	0	1	1	U	O1	S
2016	DERP	Übergabeschacht Harscheid/Sierscheid (WW), TW	11280	Koloniezahl bei 36 °C		250	5	1				U	P2	S
2016	DERP	Dörrenbach (WW), TW	11364	Calcitlösekapazität	mg/l	1.177	2	1	0,1	5,7	5,7	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	Pleisweiler-Oberhofen (WW), TW	11370	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	7	2	0	1	1	D	D2	S
2016	DERP	Pleisweiler-Oberhofen (WW), TW	11370	Calcitlösekapazität	mg/l	1.395	2	1	2,9	11,7	11,7	T	T1	S
2016	DERP	Schweigen-Rechtenbach (WW), TW	11375	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.522	17	6	0	4	19	S	P2	S
2016	DERP	Rheintal-TK, Roxheim (WW), TW	13353	Sulfat	mg/l	50	3	2	263	274	285	C	T1	S
2016	DERP	HB Schauren (WW), TW	13571	Coliforme Bakterien	#/100 ml	209	8	1	0	7	7	U	C1	S
2016	DERP	Blankenborn (WW), TW, Q.	14816	Trübung	NTU	150	5	1	0,3	4,1	4,1	D	D2	S
2016	DERP	Rohrbach (WW), TW, Br. 3+4, Rohrbach	15073	Trübung	NTU	100	5	1	0,18	1,79	1,79	D	D2	S
2016	DERP	Waldrohrbach (WW), TW	16011	Arsen	mg/l	2.800	2	1	0,01	0,012	0,012	T	T1	S
2016	DERP	Waldrohrbach (WW), TW	16011	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.800	5	2	0	6	9	T	T1	S
2016	DERP	Mischanlage Wackernheim (WW),TW	16147	Coliforme Bakterien	#/100 ml	500	13	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DERP	ESA Monzelfeld-Gonzerath (WW) TW	16531	Calcitlösekapazität	mg/l	250	1	1	8,1	8,1	8,1	T	T1	S
2016	DERP	HB Burg-Bernkastel, (WW), TW	16532	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	6	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	HB Gornhausen (WW), TW	16534	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	7	1	0	2	2	U	P2	S
2016	DERP	HB Hochscheid (WW), TW	16535	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	8	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	HB Veldenz (WW); TW	16536	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	7	2	0	1,5	2	U	P2	S
2016	DERP	HB Hirzlei-Wintrich(WW),TW	16537	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	6	1	0	4	4	U	P2	S
2016	DERP	HB Ürzig (WW), TW	16538	Trübung	NTU	50	5	1	0,1	1,2	1,2	U	P2	S
2016	DERP	PW Mittelmosel (WW), TW	16540	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	7	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	HB Heuchelheim (WW), TW	16614	Koloniezahl bei 36 °C		35	8	1				D	D2	S
2016	DERP	AB Frankweiler (WW), TW	16615	Calcitlösekapazität	mg/l	1.013	2	1	6,35	11,2	11,2	T	T1	S
2016	DERP	ÜG-ESP-HB Kerzenheim (WW), TW	16653	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	13	2	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	Bad Ems TZ	16716	Calcitlösekapazität	mg/l	2.000	6	2	0	9,7	11,5	C	C1	M
2016	DERP	Bad Ems HZ	16717	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.730	6	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DERP	Stdw. Lamb. HB Luhrbach (WW), TW	16719	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.600	11	4	0	1	2	U	P2	S
2016	DERP	Stdw. Lamb. HB Schauerberg	16720	Coliforme Bakterien	#/100 ml	10	6	2	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	St. Martin (WW), TW	16795	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	7	1	0	1	1	C	C1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	Fa. KSB Pumpen (WW), FT-TW	17294	Koloniezahl bei 36 °C		100	5	1				U	D2	S
2016	DERP	ÜGS / HB Impflingen (WW), TW, für VGW Landau Land	17476	Coliforme Bakterien	#/100 ml	808	5	1	0	5	5	C	C1	S
2016	DERP	PW-Fa. Gienanth (WW), RTW, TB 1 Gienanth	17563	Calcitlösekapazität	mg/l	50	1	1	68	68	68	C	C1	L
2016	DERP	HER-HB Ochsenheck-NP-Netzabgang[01]	19754	Coliforme Bakterien	#/100 ml	407	9	1	0	1	1	C	C1	S
2016	DERP	HB Oberdiebach (WW), TW	19992	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	7	1	0	14	14	D	D2	S
2016	DERP	HB Thalveldenz (WW), TW	20113	Coliforme Bakterien	#/100 ml	30	7	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	HB Hunsrück I -TWIST (WW), TW, Übergabe ZV	20221	Aluminium	mg/l	0	1	1	0,22	0,22	0,22	T	T1	S
2016	DERP	HB Hunsrück I -TWIST (WW), TW, Übergabe ZV	20221	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	7	3	0	8	12	U	P2	S
2016	DERP	ZHB Morbach (WW), TW	20226	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	1	0	23	23	U	P2	S
2016	DERP	HB Bischofsdhron (WW), TW	20227	Mangan	mg/l	0	1	1	0,07	0,07	0,07	T	T1	S
2016	DERP	HB Bischofsdhron (WW), TW	20227	Koloniezahl bei 36 °C		100	7	1				U	P2	S
2016	DERP	HB Bischofsdhron (WW), TW	20227	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	9,8	9,8	9,8	T	T1	S
2016	DERP	HB Bischofsdhron (WW), TW	20227	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	7	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DERP	HB Haag (WW), TW	20229	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	6,7	6,7	6,7	T	T1	S
2016	DERP	HB Haag (WW), TW	20229	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	6	1	0	2	2	U	P2	S
2016	DERP	HB Wenigerath (WW), TW	20231	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	6,6	6,6	6,6	T	T1	S
2016	DERP	HB Wenigerath (WW), TW	20231	Mangan	mg/l	0	1	1	0,061	0,061	0,061	T	T1	S
2016	DERP	HB Hochscheid, Übergabe VGW Bernk.-Kues (WW), TW	20233	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	220	8	1	0	1	1	U	E1	S
2016	DERP	HB Hochscheid, Übergabe VGW Bernk.-Kues (WW), TW	20233	Coliforme Bakterien	#/100 ml	220	8	2	0	2	3	U	P2	S
2016	DERP	HB Morbach-Hundheim (WW), TW	20235	Mangan	mg/l	0	1	1	0,078	0,078	0,078	T	T1	S
2016	DERP	HB Hinzerath (WW), TW	20237	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	5,8	5,8	5,8	T	T1	S
2016	DERP	HB Malborn (WW), TW	20651	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	15	1	0	15	15	U	P2	S
2016	DERP	NP Schwanheim, ÜGS Schwanheim (WW), TW	20771	Coliforme Bakterien	#/100 ml	600	5	1	0	1	1	U	O1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	NP Schwanheim, ÜGS Schwanheim (WW), TW	20771	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	600	5	1	0	1	1	U	O1	I
2016	DERP	HB Sprendlingen (WW), TW	20913	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.000	49	1	0	1	1	U	O1	M
2016	DERP	HB Oberheimbach (WW), TW	20954	Coliforme Bakterien	#/100 ml	10	14	2	0	1	1	U	O1	S
2016	DERP	Versorgungsgebiet HB Rheinbrohl	20996	Koloniezahl bei 22 °C		0	16	1				D	D2	S
2016	DERP	Versorgungsgebiet HB Rheinbrohl	20996	Koloniezahl bei 36 °C		0	16	1				D	D2	S
2016	DERP	Aufbereitung Brunnen neustadt (WW), TW	21373	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	11	1	0	2	2	U	P2	S
2016	DERP	Versorgungsgebiet AB Neustadt/Wied	21734	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	7,3	7,3	7,3	O	O1	I
2016	DERP	PW Bärweiler, (WW), TW	21931	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	5	1	0	2	2	O	O1	S
2016	DERP	PW Bärweiler, (WW), TW	21931	Enterokokken	#/100 ml	100	1	1	1	1	1	O	O1	S
2016	DERP	ÜGS Kapellen-Drusweiler (WW), TW	24613	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	5	1	0	3	3	D	D2	S
2016	DERP	AB Ramstein, neu (WW), TW	24845	Coliforme Bakterien	#/100 ml	125	6	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DERP	AB Schopp neu, (WW), TW	25092	Coliforme Bakterien	#/100 ml	155	6	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DERP	HB Herresbach (WW), TW	25231	Koloniezahl bei 36 °C		5	26	1				D	O1	S
2016	DERP	HB Herresbach (WW), TW	25231	Koloniezahl bei 22 °C		5	26	1				D	O1	S
2016	DERP	ÜGS Birkenhördt (WW), TW	28611	Clostridium perfringens	#/100 ml	25	5	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DERP	LD-Nußdorf (WW), TW	28991	Trübung	NTU	200	6	1	0,15	1,05	1,05	U	T1	S
2016	DERP	Quellstube Nübel(WW), TW	29551	Calcitlösekapazität	mg/l	50	2	2	23,3	23,3	27,8	C	C1	L
2016	DERP	PRIVATKLINIK GLEISWEILER HILS KG	30452	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	5	2	0	3	3	D	C1	S
2016	DERP	DIAKONISSEN-MUTTERHAUS NW-LACHEN	33191	Trübung	NTU	335	4	1	0,105	1,11	1,11	U	D2	S
2016	DERP	Eusserthal (WW), TW	34571	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	5	1	0	2	2	C	C1	S
2016	DERP	HB St. Aldegund (WW), TW	39471	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1	8	1	0	2	2	U	O1	S
2016	DERP	HB Altendiez neu (WW), TW	39611	Calcitlösekapazität	mg/l	150	1	1	9,3	9,3	9,3	U	P2	M
2016	DERP	HB Altendiez neu (WW), TW	39611	Coliforme Bakterien	#/100 ml	20	6	1	0	1	1	D	D2	M

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DERP	PW Steinwenden (WW), TW	39691	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	5	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DERP	Wasserhaus Kreuznacher Diakonie (WW), TW	39811	Coliforme Bakterien	#/100 ml	500	21	2	0	2,5	3	P	P2	I
2016	DERP	Kloster Ebernach (WW), TW	41231	Calcitlösekapazität	mg/l	70	1	1	16	16	16	C	C1	M
2016	DERP	Kloster Ebernach (WW), TW	41231	Trübung	NTU	300	5	1	0,4	1,7	1,7	C	C1	M
2016	DERP	AB Klingenmünster (WW), TW	46271	Coliforme Bakterien	#/100 ml	150	31	1	0	3	3	D	D2	S
2016	DESH	VG Seedorf/Berlin-Kiwitt	_0000050000000000063	Mangan	mg/l	94	3	2	0,085	0,1125	0,14	T	T1	M
2016	DESH	VG Seedorf/Berlin-Kiwitt	_0000050000000000063	Trübung	NTU	94	4	2	0,995	1,225	1,26	T	T1	M
2016	DESH	VG Nehms/Muggesfelde	_0000050000000000067	Coliforme Bakterien	#/100 ml	70	20	12	1,5	5,5	1000	T, T, T	C1, E1, E2	M, M, M
2016	DESH	VG Nehms/Muggesfelde	_0000050000000000067	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	70	20	2	0	3	5	T, T, T	C1, E1, E2	M, M, M
2016	DESH	VG Nehms/Muggesfelde	_0000050000000000067	Koloniezahl bei 22 °C		70	20	3				T, T, T	C1, E1, E2	M, M, M
2016	DESH	VG Klein Rönnau Campingplatz	_0000050000000000072	Coliforme Bakterien	#/100 ml	170	10	3	0	53	67	T	T1	S
2016	DESH	VG Klein Rönnau Campingplatz	_0000050000000000072	Eisen	mg/l	170	3	1	0,29	0,29	0,29	T	T1	M
2016	DESH	VG Klein Rönnau Campingplatz	_0000050000000000072	Eisen	mg/l	170	3	1	0,29	0,5	0,5	T	T1	M
2016	DESH	VG Klein Rönnau Campingplatz	_0000050000000000072	Trübung	NTU	170	10	2	0,42	1,63	1,86	T	T1	M
2016	DESH	VG Latendorf Braak-Siedlung	_0000050000000000097	Eisen	mg/l	72	1	1	0,29	0,29	0,29	T	T1	M
2016	DESH	VG Latendorf Braak-Siedlung	_0000050000000000097	Mangan	mg/l	72	1	1	3,9	3,9	3,9	T	T1	M
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_0000060000000000015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	107	1	0	1	1	D	D2	M
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_0000060000000000015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	107	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_0000060000000000015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	107	1	0	1	1	D	D2	M
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_0000060000000000015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	107	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_0000060000000000015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	107	1	0	1	1	D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_00000600000000000015	Koloniezahl bei 36 °C		100	103	5				D	D2	M
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_00000600000000000015	Mangan	mg/l	50	89	1	0	0,11	0,11	D	D2	S
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_00000600000000000015	Mangan	mg/l	50	89	2	0	0,1245	0,17	D	D2	M
2016	DESH	VG ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (ehemals HDW)	_00000600000000000015	Koloniezahl bei 22 °C		100	103	2				D	D2	M
2016	DESH	VG Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG	_00000600000000000016	Calcitlösekapazität	mg/l	1.500	1	1	8,8	8,8	8,8	T	T1	S
2016	DESH	VG Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG	_00000600000000000016	Trübung	NTU	1.500	20	2	0,58	3,95	6,5	P	P2	S
2016	DESH	VG Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG	_00000600000000000016	Trübung	NTU	1.500	20	4	0,58	2,25	4,3	P	P2	S
2016	DESH	VG Wasserwerk Börnsen	_00001400000000000065	Calcitlösekapazität	mg/l	4.200	13	13	13	13	17	S	T1	S
2016	DESH	Gemeinde Hennstedt Wasserwerk Sattelkamp	_00003600000000000257	Koloniezahl bei 36 °C		603	6	1				U	O1	S
2016	DESH	VG WW Schenefeld	_00003600000000000272	Trübung	NTU	2.410	3	1	0,86	1,13	1,13	T	O1	M
2016	DESH	VG WW Schönböken	_00006500000000000033	Koloniezahl bei 36 °C		848	4	1				P	P2	S
2016	DESH	VG Schädtbeck	_00006500000000000035	Coliforme Bakterien	#/100 ml	31	7	1	0	3	3	P	P2	S
2016	DESH	VG Schädtbeck	_00006500000000000035	Koloniezahl bei 36 °C		31	9	1				P	P2	S
2016	DESH	VG WV Ferdinand Ciesla	_00006500000000000036	Arsen	mg/l	150	2	1	0,013	0,016	0,016	T	T1	M
2016	DESH	VG WV Ferdinand Ciesla	_00006500000000000036	Färbung	m-1	150	5	1	0,1	1,32	1,32	T	T1	S
2016	DESH	VG WVVTheresienhof	_00006500000000000038	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	mg/l	267	1	1	0,0002	0,0002	0,0002	T	T1	L
2016	DESH	VG WV Marienwarder	_00006500000000000043	Coliforme Bakterien	#/100 ml	60	3	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DESH	VG WV Marienwarder	_00006500000000000043	Koloniezahl bei 36 °C		60	8	1				P	P2	S
2016	DESH	VG WV Marienwarder	_00006500000000000043	Mangan	mg/l	60	3	1	0,018	0,079	0,079	T	T1	S
2016	DESH	VG WV Marienwarder	_00006500000000000043	Trübung	NTU	60	4	1	0,645	3,3	3,3	T	T1	S
2016	DESH	VG WV Marienwarder	_00006500000000000043	Koloniezahl bei 22 °C		60	5	2				P	P2	S
2016	DESH	VG WW Sepel/Godau	_00006500000000000046	Eisen	mg/l	230	1	1	0,289	0,289	0,289	T	T1	S
2016	DESH	VG WW Neuenrade	_00006500000000000047	Eisen	mg/l	55	1	1	0,229	0,229	0,229	T	T1	S
2016	DESH	VG WW Sophienhof	_00006500000000000049	Koloniezahl bei 36 °C		121	3	1				P	P2	S
2016	DESH	VG WW Sophienhof	_00006500000000000049	Trübung	NTU	121	3	1	0,16	1,4	1,4	T	T1	S
2016	DESH	VG WW Sophienhof	_00006500000000000049	Koloniezahl bei 22 °C		121	3	1				P	P2	S
2016	DESH	VG Rodekamp	_00006500000000000051	Koloniezahl bei 36 °C		80	1	1				D	D2	S
2016	DESH	VG Wasserwerk Rickert	_00006600000000000047	Koloniezahl bei 36 °C		8	4	1				D	D2	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DESH	VG WVV Bovenau Wakendorf Windmühlenberg	_00006600000000000087	Ammonium	mg/l	89	4	2	0,376	1,451	2,15	C	T1	S
2016	DESH	VG WVV Bovenau Wakendorf Windmühlenberg	_00006600000000000087	Koloniezahl bei 36 °C		15	4	1				D	D2	M
2016	DESH	VG WGM Bredenbeker Moor	_00006600000000000089	Färbung	m-1	5	4	1	0,46	0,66	0,66	P	P1	S
2016	DESH	VG Mückenbarg-Bünsdorf	_00006600000000000093	Ammonium	mg/l	52	4	1	0,2595	0,65	0,65	C	T1	M
2016	DESH	VG Mückenbarg-Bünsdorf	_00006600000000000093	Mangan	mg/l	52	1	1	0,06	0,06	0,06	T	T1	S
2016	DESH	VG WVG Kaltenhof	_00006600000000000097	Trübung	NTU	3	5	1	0,76	1,6	1,6	D	D2	S
2016	DESH	VG Wassergemeinschaft Emkendorf	_00006600000000000107	Trübung	NTU	3	5	1	0,57	1,33	1,33	D	D2	S
2016	DESH	VG Gut Marienthal Goosefeld	_00006600000000000112	Mangan	mg/l	55	1	1	0,14	0,14	0,14	T	T1	S
2016	DESH	VG WG Kl. Königsförde	_00006600000000000137	Pestizide - einzeln: Bentazon, CAS-Nr. 25057-89-0	mg/l	330	2	2	0,000195	0,000195	0,00025	C	C2	M
2016	DESH	VG WVV Nindorf	_00006600000000000143	Calcitlösekapazität	mg/l	700	1	1	12	12	12	C	O1	S
2016	DESH	Wassergenossenschaft Schinkel e.G.	_00006600000000000157	Trübung	NTU	5	6	1	0,57	1,1	1,1	P	P2	S
2016	DESH	VG WVGen. Schülp / Rendsburg e.G.	_00006600000000000167	Färbung	m-1	4	5	1	0,3	0,6	0,6	P	P2	S
2016	DESH	VG Verkehrsverein Wapelfeld	_00006600000000000174	Trübung	NTU	4	4	1	0,215	1,56	1,56	P	P2	S
2016	DESH	VG Heimwasserversorgung Friedland e.V.	_00006600000000000177	Eisen	mg/l	120	2	1	0,92	1,7	1,7	T	T1	M
2016	DESH	VG Heimwasserversorgung Friedland e.V.	_00006600000000000177	Mangan	mg/l	120	2	2	0,1095	0,1095	0,16	T	T1	M
2016	DESH	VG Heimwasserversorgung Friedland e.V.	_00006600000000000177	Trübung	NTU	120	4	1	0,34	10,9	10,9	T	T1	M
2016	DESH	VG WVV Sehestedt Nord e.V.	_00006600000000000187	Eisen	mg/l	440	3	1	0,025	0,28	0,28	T	T1	M
2016	DESH	VG WVV Sehestedt Nord e.V.	_00006600000000000187	Mangan	mg/l	440	3	1	0,006	0,074	0,074	T	T1	M
2016	DESH	VG WVV Nord e.V. Sehestedt-Süd	_00006600000000000189	Mangan	mg/l	360	1	1	0,35	0,35	0,35	T	T1	M
2016	DESH	VG Ulsnis-Land 2	_00006700000000000038	Mangan	mg/l	120	1	1	0,13	0,13	0,13	U	O1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DESH	VG Wasserbeschaffungsverband Steinfeld	_0000670000000000041	Koloniezahl bei 22 °C		280	5	2				U	O1	S
2016	DESH	VG Gemeinde Hude	_9000100000000000245	Coliforme Bakterien	#/100 ml	220	7	5	1	2	5	T	T1	M
2016	DESH	VG Ellerhoop	_9000100000000000250	Coliforme Bakterien	#/100 ml	300	17	6	0	2	7	T	T1	M
2016	DESH	VG Thumby	_9000100000000000255	Mangan	mg/l	1.012	1	1	0,097	0,097	0,097	U	O1	S
2016	DESH	VG WW Warnau	_9000100000000000305	Mangan	mg/l	401	2	1	0,038	0,075	0,075	T	T1	S
2016	DESH	VG WW Dobersdorf	_9000100000000000309	Coliforme Bakterien	#/100 ml	40	2	1	2,5	5	5	T	T1	S
2016	DESH	VG WW Dobersdorf	_9000100000000000309	Coliforme Bakterien	#/100 ml	40	9	7	1	2	200	P	P2	S
2016	DESH	VG WG e.G.m.g.H. Rethwisch	_9000100000000000313	Ammonium	mg/l	260	4	1	0,02	0,56	0,56	T	T1	S
2016	DESH	VG WW Lilienthal	_9000100000000000314	Coliforme Bakterien	#/100 ml	480	4	2	0,5	1	1	P	P2	S
2016	DESH	VG Gunneby	_9000100000000000319	Coliforme Bakterien	#/100 ml	315	16	9	1,5	5	13	T	O1	M
2016	DESH	VG Gunneby	_9000100000000000319	Enterokokken	#/100 ml	315	13	2	0	1	1	T	O1	M
2016	DESH	VG Haale-Wettersberg	_9000100000000000331	Mangan	mg/l	480	2	1	0,24	0,48	0,48	T	T1	M
2016	DESH	VG Haale-Wettersberg	_9000100000000000331	Ammonium	mg/l	480	5	4	0,6	0,605	0,61	T	T1	S
2016	DESH	VG Ohrsee / Gokels	_9000100000000000340	Mangan	mg/l	410	2	1	0,345	0,69	0,69	T	T1	M
2016	DESH	VG Osterstedt	_9000100000000000341	Calcitlösekapazität	mg/l	660	1	1	12	12	12	C	O1	S
2016	DESH	VG Osterstedt	_9000100000000000341	Färbung	m-1	5	4	1	0,47	0,66	0,66	P	P2	S
2016	DESH	VG Langwedel / Heidkoppel	_9000100000000000344	Ammonium	mg/l	50	4	1	0,4075	0,692	0,692	T	T1	S
2016	DESH	VG Langwedel / Heidkoppel	_9000100000000000344	Trübung	NTU	4	4	1	0,125	1,59	1,59	D	D2	S
2016	DESH	VG Langwedel	_9000100000000000345	Trübung	NTU	60	3	1	0,78	2,15	2,15	P	P2	S
2016	DESH	VG Schierensee	_9000100000000000347	Trübung	NTU	190	4	1	0,2	19,9	19,9	T	T1	S
2016	DESH	VG Schierensee	_9000100000000000347	Coliforme Bakterien	#/100 ml	190	7	3	0	19	40	C, C	C1, E1	S, S
2016	DESH	VG Schwissel	_9000100000000000362	Koloniezahl bei 22 °C		5	7	1				D	D2	S
2016	DESH	VG Schieren	_9000100000000000367	Mangan	mg/l	283	7	1	0,038	0,066	0,066	T	T1	M
2016	DESH	VG Schieren	_9000100000000000367	Eisen	mg/l	283	6	1	0,0625	0,21	0,21	T	T1	M
2016	DESH	VG Schieren	_9000100000000000367	Ammonium	mg/l	283	9	1	0,15	0,62	0,62	T	T1	M
2016	DESH	VG Schieren	_9000100000000000367	Mangan	mg/l	283	7	2	0,038	0,0835	0,11	T	T1	M
2016	DESH	VG Boostedt	_9000100000000000388	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	13	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DESH	VG Boostedt	_9000100000000000388	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	12	1	0	1	1	D	D2	M
2016	DESH	VG Fredesdorf	_9000100000000000405	Eisen	mg/l	365	1	1	0,23	0,23	0,23	T	T1	M
2016	DESH	VG Fredesdorf	_9000100000000000405	Mangan	mg/l	365	1	1	0,101	0,101	0,101	T	T1	M
2016	DESH	VG Fredesdorf	_9000100000000000405	Trübung	NTU	365	1	1	1,24	1,24	1,24	T	T1	M
2016	DESH	VG Rickling-Falkenhorst	_9000100000000000408	Calcitlösekapazität	mg/l	235	1	1	6	6	6	C	O1	L
2016	DESH	VG Rickling-Falkenhorst	_9000100000000000408	Natrium	mg/l	235	2	2	232,5	232,5	238	T	T1	S
2016	DESH	VG Rickling-Falkenhorst	_9000100000000000408	Nickel	mg/l	235	10	3	0,02	0,023	0,026	D	D1	M
2016	DESH	VG Leezen	_9000100000000000413	Mangan	mg/l	1.340	3	1	0,03	0,054	0,054	T	T1	M
2016	DESH	VG Stipsdorf	_9000100000000000415	Eisen	mg/l	1	4	1	0,018	0,66	0,66	D	O1	S
2016	DESH	VG Stipsdorf	_9000100000000000415	Mangan	mg/l	1	4	1	0	0,18	0,18	D	O1	S
2016	DESH	VG Stipsdorf	_9000100000000000415	Trübung	NTU	214	5	2	0,08	5,84	7,89	T	T1	M
2016	DESH	VG Latendorf	_9000100000000000417	Trübung	NTU	245	5	1	0,81	1,25	1,25	T	T1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DESH	VG Bebensee	_90001000000000000420	Coliforme Bakterien	#/100 ml	20	6	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DESH	VG Rohlstorf/Quaal	_90001000000000000423	Coliforme Bakterien	#/100 ml	335	11	3	0	5	6	T	T1	S
2016	DESH	VG Nehms	_90001000000000000424	Mangan	mg/l	98	1	1	0,09	0,09	0,09	T	T1	M
2016	DESH	VG FFG Flensburg	_90001000000000001001	Coliforme Bakterien	#/100 ml	100	7	1	0	1	1	C	O1	S
2016	DESH	VG FFG Flensburg	_90001000000000001001	Eisen	mg/l	100	6	6	0,305	0,305	1,8	C, C	E1, T1	L, L
2016	DESH	VG FFG Flensburg	_90001000000000001001	Mangan	mg/l	100	6	2	0,041	0,1135	0,14	C	T1	L
2016	DESH	VG FFG Flensburg	_90001000000000001001	Trübung	NTU	100	6	2	1,105	5,85	8,7	C	T1	L
2016	DESH	VG FSG Flensburg	_90001000000000001002	Coliforme Bakterien	#/100 ml	700	6	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DESH	VG FSG Flensburg	_90001000000000001002	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	700	6	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DESH	VG FSG Flensburg	_90001000000000001002	Koloniezahl bei 22 °C		700	7	1				T	T1	S
2016	DESH	VG FSG Flensburg	_90001000000000001002	Koloniezahl bei 22 °C		700	7	1				T	T1	S
2016	DESL	WVG 9 Lauterbachtal	DESAL410009	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3000	43	1	0	1	1	C	O1	S
2016	DESL	WVG Perl 1	DESAL420004	Coliforme Bakterien	#/100 ml	12	9	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DESL	WVG Mettlach 2	DESAL420008	Aluminium	mg/l	4849	8	2	0,01	0,335	0,34	T	P1	S
2016	DESL	WVG Mettlach 2	DESAL420008	Mangan	mg/l	4849	8	2	0,005	0,12	0,14	C	C1	S
2016	DESL	WVG Losheim Nord-Zwalbach	DESAL420010	Trübung	NTU	4068	10	1	0,505	7,38	7,38	T	P1	S
2016	DESL	WVG Wadern-Süd	DESAL420011	Koloniezahl bei 36 °C		27	8	1				D	D2	S
2016	DESL	WVG Mitlosheim-Rappweiler	DESAL420012	Koloniezahl bei 36 °C		26	10	1				D	D2	S
2016	DESL	WVG Mitlosheim-Rappweiler	DESAL420012	Trübung	NTU	2191	11	1	0,52	1,3	1,3	P	P1	S
2016	DESL	WVG Mitlosheim-Rappweiler	DESAL420012	Trübung	NTU	26	11	1	0,52	1,8	1,8	D	D2	S
2016	DESL	WVG Perl 2	DESAL420013	Trübung	NTU	30	6	1	0,57	1,04	1,04	D	D2	S
2016	DESL	WVG Altland-Vogelsbüsch	DESAL420015	Trübung	NTU	192	7	1	0,42	2,88	2,88	U	O1	S
2016	DESL	WVG 2-Spiesermühltal	DESAL430002	Benzo-(a)-pyren	mg/l	0	3	1	0	0	0	U	O1	S
2016	DESL	WVG 2-Spiesermühltal	DESAL430002	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/l	0	3	1	0	0	0	U	O1	S
2016	DESL	WVG_Kirkel	DESAL450018	Koloniezahl bei 22 °C		4560	17	1				U	O1	S
2016	DESL	WVG 12 Bierfeld (Quellen 1 u. 2 / Sitzerath / Primstal I (80/10/10)	DESAL460009	Trübung	NTU	0	8	1	0,63	1,33	1,33	C, C	T1, O1	I, S
2016	DESL	WVG 5 Oberkirchen (Bohrungen Gerrweiler)	DESAL460011	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1416	10	2	18	49,5	63	C	O1	S
2016	DESL	WVG 6 Namborn (Rohrbacher Wiesen/Würzbachtal)	DESAL460012	Arsen	mg/l	0	4	1	0,01	0,025	0,025	O	T1	I

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DESL	WVG 6 Namborn (Rohrbacher Wiesen/Würzbachtal)	DESAL460012	Arsen	mg/l	0	4	1	0,01	0,016	0,016	C	O1	S
2016	DESN	510405	510405	Calcitlösekapazität	mg/l	256	1	1	31	31	31	C	T1	S
2016	DESN	510620	510620	Koloniezahl bei 22 °C		4.999	4	1				P	P2	S
2016	DESN	510620	510620	Koloniezahl bei 36 °C		4.999	4	1				P	P2	S
2016	DESN	510620	510620	Calcitlösekapazität	mg/l	4.999	1	1	13	13	13	T	T1	S
2016	DESN	510670	510670	Calcitlösekapazität	mg/l	1.180	1	1	27	27	27	T	T1	S
2016	DESN	510730	510730	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	190	4	1	6,5	6,4	6,4	T	T1	S
2016	DESN	510750	510750	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.999	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DESN	510780	510780	Coliforme Bakterien	#/100 ml	800	4	1	0	5	5	O	T1	S
2016	DESN	510810	510810	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.400	4	1	0	12	12	P	P2	S
2016	DESN	510900	510900	Koloniezahl bei 36 °C		2.730	4	1				U	O1	S
2016	DESN	510960	510960	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.900	4	1	0	8	8	P	P2	S
2016	DESN	511030	511030	Mangan	mg/l	3.400	1	1	0,17	0,17	0,17	C	T1	S
2016	DESN	511040	511040	Coliforme Bakterien	#/100 ml	3.300	4	1	0	1	1	O	O1	S
2016	DESN	511050	511050	Coliforme Bakterien	#/100 ml	208	4	1	0	9	9	U	O1	S
2016	DESN	511060	511060	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	1.100	4	1	7,7	6,1	6,1	T	T1	S
2016	DESN	511100	511100	Koloniezahl bei 36 °C		850	4	1				U	O1	S
2016	DESN	511135	511135	Calcitlösekapazität	mg/l	850	1	1	12	12	12	T	T1	S
2016	DESN	520020	520020	Mangan	mg/l	750	1	1	0,066	0,066	0,066	P	P2	S
2016	DESN	520060	520060	Calcitlösekapazität	mg/l	150	1	1	19	19	19	C	O1	S
2016	DESN	520070	520070	Coliforme Bakterien	#/100 ml	230	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DESN	520090	520090	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	4	1	0	1	5	U	O1	S
2016	DESN	520090	520090	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	4	1	0	1	5	C	C1	S
2016	DESN	520100	520100	Calcitlösekapazität	mg/l	200	1	1	25	25	25	C	O1	S
2016	DESN	520120	520120	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	130	4	1	6,3	6,3	6,3	C	O1	S
2016	DESN	520140	520140	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	150	4	1	6,92	6,1	6,1	C	T1	S
2016	DESN	520160	520160	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	760	4	2	0	2	77	U	P2	S
2016	DESN	520170	520170	Koloniezahl bei 22 °C		2.789	4	1				P	P2	S
2016	DESN	520250	520250	Koloniezahl bei 36 °C		80	4	1				U	P2	S
2016	DESN	520370	520370	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	4.490	4	1	7	5,8	5,8	S	O1	S
2016	DESN	520370	520370	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.490	4	1	0	6	6	U	O1	S
2016	DESN	520430	520430	Calcitlösekapazität	mg/l	2.900	1	1	16	16	16	O	T1	S
2016	DESN	520500	520500	Eisen	mg/l	560	1	1	1,066	1,066	1,066	P	P2	S
2016	DESN	520520	520520	Coliforme Bakterien	#/100 ml	719	4	1	0	76	76	D	D1	S
2016	DESN	520520	520520	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	719	4	1	0	2	2	D	D1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DESN	520540	520540	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.100	4	1	0	1	1	U	P2	S
2016	DESN	520566	520566	Coliforme Bakterien	#/100 ml	4.999	4	1	0	2	2	D	P2	S
2016	DESN	520566	520566	Koloniezahl bei 36 °C		4.999	4	1				D	D2	S
2016	DESN	520590	520590	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.247	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DESN	520590	520590	Coliforme Bakterien	#/100 ml	2.247	4	1	0	1	1	U	O1	S
2016	DESN	530110	530110	Sulfat	mg/l	4.999	1	1	270	270	270	C	E1	S
2016	DEST	WVG WW Görschen	15084-K14 GÖRSCHEN	Sulfat	mg/l	291	1	1	355	355	355	C	C1	L
2016	DEST	WVG WW Wallroda	15084-K18 WALLRODA	Calcitlösekapazität	mg/l	81	5	5	13,6	13,6	26,5	C	T1	M
2016	DEST	WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	15085-2 HARZGERODE	Coliforme Bakterien	#/100 ml	15	5	1	0	2	2	U	P2	I
2016	DEST	WVG WW Quedlinburg-Münchenhof	15085-K2 MÜNCHENHOF	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	3	1	0	5	5	T	T1	S
2016	DEST	WVG WW Wüstenjerichow	15086-K1 WÜSTENJERIC	Mangan	mg/l	103	6	1	0,0025	0,075	0,075	C	C1	M
2016	DEST	WVG WW Schopsdorf	15086-K2 SCHOPSDORF	Färbung	m-1	548	7	1	0,3	0,508	0,508	C	C1	L
2016	DEST	WVG WW Schopsdorf	15086-K2 SCHOPSDORF	Trübung	NTU	548	10	4	1,5	1,7	1,8	C	C1	L
2016	DEST	WVG WGA Kelbra	15087-K11 KELBRA	Coliforme Bakterien	#/100 ml	120	5	1	0	2	2	D	D2	S
2016	DEST	WVG WGA Kelbra	15087-K11 KELBRA	Geruch		3.465	5	1	1	4	4	U	O1	S
2016	DEST	WVG WW Breitenstein	15087-K15 BREITENSTE	Coliforme Bakterien	#/100 ml	414	11	1	0	70	70	T	T1	S
2016	DEST	WVG WW Breitenstein	15087-K15 BREITENSTE	Calcitlösekapazität	mg/l	414	3	1	5,1	6,2	6,2	C	T1	L
2016	DEST	WVG WGA Berga	15087-K18 BERGA	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	80	9	1	0	1	1	D	D2	S
2016	DEST	WVG WGA Berga	15087-K18 BERGA	Coliforme Bakterien	#/100 ml	80	9	2	0	1	1	D	D2	S
2016	DEST	WVG WGA Berga	15087-K18 BERGA	Koloniezahl bei 36 °C		80	9	1				D	D2	S
2016	DEST	WVG WGA Berga	15087-K18 BERGA	Calcitlösekapazität	mg/l	1.770	2	1	4,1	9	9	C	T1	L
2016	DEST	WVG WW Uftrungen	15087-K2 UFTRUNGEN	Calcitlösekapazität	mg/l	1.382	4	1	-1,05	9,7	9,7	C	T1	L
2016	DEST	WVG MW Uftrungen + Dietersdorf	15087-K20 UFTR/DIETE	Koloniezahl bei 36 °C		927	5	1				U	O1	S
2016	DEST	WVG WW Stolberg Graubach	15087-K3 STOLBERG	Calcitlösekapazität	mg/l	1.131	1	1	11	11	11	C	C2	L
2016	DEST	WVG WW Wettelrode	15087-K6 WETTELRODE	Koloniezahl bei 36 °C		535	5	1				U	O1	S
2016	DEST	WVG WW Rottleberode	15087-K7 ROTTLEBEROD	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	7	1	0	4	4	D	D2	S
2016	DEST	WVG WW Roßla	15087-K8 ROßLA	Sulfat	mg/l	3.180	1	1	305	305	305	C	C2	L
2016	DEST	WVG WW Questenberg	15087-K9 QUESTENBERG	Selen	mg/l	131	3	2	0,011	0,012	0,013	C	C1	M
2016	DEST	WVG WW Wünsch	15088-K1 WÜNSCH	Coliforme Bakterien	#/100 ml	65	4	1	0	1	1	P	P2	S
2016	DEST	WVG WW Hohenturm	15088-K2 HOHENTURM	Coliforme Bakterien	#/100 ml	50	2	1	0,5	1	1	P	P2	S
2016	DEST	WVG WW Hohenturm	15088-K2 HOHENTURM	Calcitlösekapazität	mg/l	1.695	1	1	80,5	80,5	80,5	C	C2	L
2016	DEST	WVG WW Esperstedt	15088-K3 ESPERSTEDT	Sulfat	mg/l	1.942	1	1	254,1	254,1	254,1	C	C1	L
2016	DEST	WVG WW Klobikau	15088-K4 KLOBIKAU	Sulfat	mg/l	552	1	1	255,3	255,3	255,3	C	C1	L
2016	DEST	WVG AIG Altenzaun	15090-K3 ALTENZAUN	Coliforme Bakterien	#/100 ml	5	11	1	0	3	3	D	D2	S
2016	DEST	WVG AIG Altenzaun	15090-K3 ALTENZAUN	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.108	11	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DETH	VG 200 Jenoptik AG	53200	Sulfat	mg/l	2.000	4	4	385	385	396	C	O1	S
2016	DETH	VG 002 Hohes Kreuz	61002	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	7	2	0	51	70	D, D, D, D, P	2, P2, T1, D1	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 011 Hohengandern	61011	Sulfat	mg/l	0	7	6	325	331	363	C	O1	L

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhaltung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DETH	VG 012 Gerbershausen	61012	Aluminium	mg/l	0	2	1	0,1125	0,22	0,22	C, C, D, D, P	1, D2, O1, D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 012 Gerbershausen	61012	Eisen	mg/l	0	2	1	0,2765	0,538	0,538	D, D, D, D, P	1, D2, P2, D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 012 Gerbershausen	61012	Trübung	NTU	0	6	1	0,3	3,76	3,76	C, C, D, D, P	2, D2, P2, D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 015 Röhrig	61015	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	0	8	1	0	9	9	C, C, C, C, C	1, E1, P2, T1	S, S, S, S
2016	DETH	VG 015 Röhrig	61015	Enterokokken	#/100 ml	0	3	1	0	20	20	C, C, C, C, C	1, E1, P2, T1	S, S, S, S
2016	DETH	VG 015 Röhrig	61015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	8	1	0	120	120	C, C, C, C, C	2, E1, P2, T1	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 015 Röhrig	61015	Koloniezahl bei 36 °C		0	8	1				C, C, C, D, D	2, T1, D2, P2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 026 Martinfeld	61026	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	6	1	0	1	1	D, D, P, P, S	P2, D2, P2D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 027 Dieterode	61027	Trübung	NTU	0	5	3	1,1	1,13	1,45	C, C, D, D, P	2, D2, P2, D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 029 Rüstungen	61029	Trübung	NTU	0	5	1	0,33	1,2	1,2	D	D2	S
2016	DETH	VG 034 Wiesenfeld	61034	Sulfat	mg/l	0	5	5	449	449	555	C	O1	L
2016	DETH	VG 035 Lehna	61035	Eisen	mg/l	0	2	1	0,1465	0,266	0,266	C, C, D, D, P	2, D2, P2, D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 038 Pfaffschwende	61038	Sulfat	mg/l	0	5	1	177	276	276	C	O1	S
2016	DETH	VG 039 Kella	61039	Trübung	NTU	0	5	3	1,5	1,68	1,8	C, C, D, D, P	2, D2, P2, D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 040 Geismar	61040	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	1	0	1	1	C, C, C, D, D	2, T1, D2, P2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 041 Bebendorf	61041	Eisen	mg/l	0	1	1	0,452			D, D, P, P, S	2, D2, P2, D2	S, S, S, S, S
2016	DETH	VG 011 Niedersachswerfen	62011	Sulfat	mg/l	3.633	1	1	286			C	C2	L
2016	DETH	VG 017 Bairoda	63017	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	4	1	0	14	14	T, T	S1, T1	S, S
2016	DETH	VG 040 Deicheroda	63040	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	0	1	1	1			T, T	S1, T1	S, S
2016	DETH	VG 040 Deicheroda	63040	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	1	1	1			T, T	S1, T1	S, S
2016	DETH	VG 099 Rhönbrauerei Kaltennordheim	63099	Bromat	mg/l	5	1	1	0,0142			T	T1	S
2016	DETH	VG 099 Rhönbrauerei Kaltennordheim	63099	Nitrat	mg/l	5	1	1	61,4			C, O	C1, C1	L, L
2016	DETH	VG 099 Rhönbrauerei Kaltennordheim	63099	Nitrat/Nitrit Formel	mg/l	5	1	1	1,23			C, O	C1, C1	L, L
2016	DETH	VG 403 Nazza-Hallungen	63403	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	4	1	0	1	1	D	D2	I
2016	DETH	VG 413 Großensee	63413	Enterokokken	#/100 ml	0	2	1	0,5	1	1	C	T1	S
2016	DETH	VG 426 Behringen	63426	Sulfat	mg/l	0	2	1	204,55	345,8	345,8	C	O1	L
2016	DETH	VG 004 Kirchheilingen	64004	Sulfat	mg/l	0	1	1	336,3			C	T1	L
2016	DETH	VG 009 Udersleben	65009	Eisen	mg/l	0	3	1	0,023	0,267	0,267	D	D1	S
2016	DETH	VG 020 Wiehe	65020	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	2	0	4,5	5	D	D1	S
2016	DETH	VG 021 Langenroda	65021	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	4	1	0	4	4	D	D1	S
2016	DETH	VG 007 Bürden	69007	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	2	1	1	2	2	T	T1	S
2016	DETH	VG 014 HB Schleusingerneundorf	69014	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	600	4	1	0	21	21	D	D1	S
2016	DETH	VG 014 HB Schleusingerneundorf	69014	Koloniezahl bei 22 °C		600	4	1				D	D1	S
2016	DETH	VG 014 HB Schleusingerneundorf	69014	Coliforme Bakterien	#/100 ml	600	4	1	0	45	45	D	D1	S

Tab. A4-3 Bericht über die Trinkwasserqualität in kleinen und mittleren Wasserversorgungsgebieten Deutschlands 2014-2016

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhal tung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DETH	VG 014 HB Schleusingerneundorf	69014	Koloniezahl bei 36 °C		600	4	1				D	D1	S
2016	DETH	VG 026 Heubach, Mischwasser	69026	Coliforme Bakterien	#/100 ml	900	1	1	2			T	T1	S
2016	DETH	VG 028 Heubach, HB Schafberg	69028	Coliforme Bakterien	#/100 ml	200	5	1	0	2	2	T	T1	S
2016	DETH	VG 005 Elgersburg / Geraberg-Just	70005	Calcitlösekapazität	mg/l	1.400	7	4	7,56	14,5	29,36	T	T1	S
2016	DETH	VG 007 Gehlberg	70007	Calcitlösekapazität	mg/l	505	3	2	5,2	8,15	11,1	C	T1	S
2016	DETH	VG 018 Neusiß	70018	Eisen	mg/l	224	5	1	0,11	0,333	0,333	P	P2	S
2016	DETH	VG 018 Neusiß	70018	Coliforme Bakterien	#/100 ml	224	6	1	0	6	6	C	C1	S
2016	DETH	VG 019 Neustadt am Rennsteig	70019	Calcitlösekapazität	mg/l	942	3	3	16,13	16,13	28,85	C	C2	M
2016	DETH	VG 024 Schmiedefeld am Rennsteig	70024	Clostridium perfringens	#/100 ml	1.717	7	2	0	1,5	2	C	C1	S
2016	DETH	VG 001 Goldisthal	72001	Calcitlösekapazität	mg/l	0	1	1	7,8			T	T1	L
2016	DETH	VG 009 Mengersgereuth-Hämmern	72009	Clostridium perfringens	#/100 ml	0	4	1	0	17	17	U	O1	S
2016	DETH	VG 012 Heubisch/Mupperg	72012	Clostridium perfringens	#/100 ml	0	2	1	0,5	1	1	U	O1	S
2016	DETH	VG 012 Heubisch/Mupperg	72012	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	4	1	0	21	21	U	O1	S
2016	DETH	VG 014 Unterloquitz	73014	Eisen	mg/l	0	3	3	0,72	0,27	0,94	D	D1	S
2016	DETH	VG 029 Wickersdorf	73029	Mangan	mg/l	0	2	1	0,056	0,112	0,112	T	T1	S
2016	DETH	VG 042 Schloßkulm	73042	Sulfat	mg/l	0	1	1	284			C	O1	L
2016	DETH	VG 042 Schloßkulm	73042	Koloniezahl bei 22 °C		0	5	1				T	T1	I
2016	DETH	VG 042 Schloßkulm	73042	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	1	0	225	225	T	T1	I
2016	DETH	VG 042 Schloßkulm	73042	Koloniezahl bei 36 °C		0	5	1				T	T1	I
2016	DETH	VG 043 Naundorf	73043	Sulfat	mg/l	0	6	5	266,6	272,2	278	C	C1	S
2016	DETH	VG 045 Etzelbach	73045	Clostridium perfringens	#/100 ml	0	5	1	0	2	2	T	T1	I
2016	DETH	VG 046 Weißen	73046	Nickel	mg/l	0	7	1	0,002	0,049	0,049	D	D1	I
2016	DETH	VG 047 Zeutsch	73047	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	4	2	0,5	4,5	8	S, S, S, T, T	1, T1, O1, P1	I, I, I, I, I
2016	DETH	VG 059 Teichröda	73059	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	1	0	4	4	P, P	P1, P2	I, I
2016	DETH	VG 060 Geitersdorf	73060	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	4	1	0	73	73	T	T1	I
2016	DETH	VG 060 Geitersdorf	73060	Koloniezahl bei 36 °C		0	4	1				T	T1	I
2016	DETH	VG 068 Tellbach	73068	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	8	1	0	1	1	P	P1	I
2016	DETH	VG 076 Dittrichshütte	73076	Eisen	mg/l	0	2	1	0,1995	0,399	0,399	P, P, P, P	1, P1, P2, T1	I, I, I, I
2016	DETH	VG 079 Wittgendorf	73079	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	1	0	8	8	T	T1	I
2016	DETH	VG 019 Porzellanwerk Kahla	74019	Uran	mg/l	350	7	6	0,011	0,01131	0,01177	C	O1	L
2016	DETH	VG 030 ZWVA Stöben	74030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	77	5	1	0	5	5	D	O1	L
2016	DETH	VG 005 Blankenberg, untere Zone	75005	Clostridium perfringens	#/100 ml	350	6	1	0	5	5	T	T1	S

Jahr	Land	Name des WVG	WVG-ID	Parameter	Parameter-einheit	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Unter-suchungen	Anzahl der Unter-suchungen mit Nicht-einhaltung	Median Total	Median noncom-plient	Max	Ursache der Nichteinhaltung (Code)	Abhilfe-maß-nahme (Code)	Zeitplan (Code)
2016	DETH	VG 005 Blankenberg, untere Zone	75005	Koloniezahl bei 22 °C		350	6	1				T	T1	S
2016	DETH	VG 006 Pottiga	75006	Nickel	mg/l	467	1	1	0,024			U	O1	L
2016	DETH	VG 006 Pottiga	75006	Koloniezahl bei 22 °C		467	10	1				T	T1	S
2016	DETH	VG 006 Pottiga	75006	Koloniezahl bei 36 °C		467	10	1				T	T1	S
2016	DETH	VG 010 WVA Helmsgrün	75010	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	532	3	1	0	980	980	C, C, T, T	1, T1, C1, T1	S, S, S, S
2016	DETH	VG 010 WVA Helmsgrün	75010	Enterokokken	#/100 ml	532	2	1	115	230	230	C, C, T, T	1, T1, C1, T1	S, S, S, S
2016	DETH	VG 010 WVA Helmsgrün	75010	Koloniezahl bei 22 °C		532	3	1				C, C, T, T	1, T1, C1, T1	S, S, S, S
2016	DETH	VG 010 WVA Helmsgrün	75010	Coliforme Bakterien	#/100 ml	532	3	1	0	8664	8664	C, C, T, T	1, T1, C1, T1	S, S, S, S
2016	DETH	VG 010 WVA Helmsgrün	75010	Koloniezahl bei 36 °C		532	3	1				C, C, T, T	1, T1, C1, T1	S, S, S, S
2016	DETH	VG 014 Heinersdorf	75014	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	110	8	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DETH	VG 014 Heinersdorf	75014	Coliforme Bakterien	#/100 ml	251	8	1	0	4	4	T	T1	S
2016	DETH	VG 014 Heinersdorf	75014	Koloniezahl bei 36 °C		251	8	1				T	T1	S
2016	DETH	VG 015 Ebersdorf	75015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	1.329	5	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DETH	VG 016 Zoppoten	75016	Coliforme Bakterien	#/100 ml	232	5	1	0	5	5	T	T1	S
2016	DETH	VG 017 Lückenmühle	75017	Clostridium perfringens	#/100 ml	136	10	1	0	1	1	T	T1	S
2016	DETH	VG 030 Langenbuch	75030	Coliforme Bakterien	#/100 ml	292	5	1	0	2	2	T	T1	S
2016	DETH	VG 007 Quelle Zedlitz und Sirbis	76007	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	0	12	1	0	1	1	C	C1	I
2016	DETH	VG 007 Quelle Zedlitz und Sirbis	76007	Geschmack		0	12	1				T	T1	I
2016	DETH	VG 007 Quelle Zedlitz und Sirbis	76007	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	12	1	0	31	31	P	P2	I
2016	DETH	VG 008 Quelle Zedlitz	76008	Geschmack		0	12	1				T	T1	I
2016	DETH	VG 008 Quelle Zedlitz	76008	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	12	1	0	2	2	P	P2	I
2016	DETH	VG 008 Quelle Zedlitz	76008	Koloniezahl bei 36 °C		0	12	1				P	P2	I
2016	DETH	VG 009 SL Seifersdorf	76009	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	0	8	1	0	100	100	C	C2	S
2016	DETH	VG 009 SL Seifersdorf	76009	Koloniezahl bei 22 °C		0	8	1				C	C2	S
2016	DETH	VG 009 SL Seifersdorf	76009	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	8	1	0	100	100	C	C2	S
2016	DETH	VG 009 SL Seifersdorf	76009	Koloniezahl bei 36 °C		0	8	1				C	C2	S
2016	DETH	VG 015 VST Fröbersgrün (Sachsen)	76015	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	5	2	0	8,5	13	P	P2	S
2016	DETH	VG 017 Birkhausen	76017	Calcitlösekapazität	mg/l	0	7	2	0,34	6,17	6,72	T	T1	S
2016	DETH	VG 003 Naundorf	77003	Coliforme Bakterien	#/100 ml	347	5	1	0	1	1	U	O1	I
2016	DETH	VG 007 Göllnitz	77007	Coliforme Bakterien	#/100 ml	401	5	1	0	3	3	U	O1	S
2016	DETH	VG 010 Neuenmörbitz	77010	Calcitlösekapazität	mg/l	78	1	1	20,3			T	T1	M
2016	DETH	VG 011 Sturm, Langenleuba-Niederh., Boderitz	77011	Calcitlösekapazität	mg/l	65	1	1	50,8			T	T1	S

Tab. A5-1 **|** Parameter und Grenzwerte/Anforderungen nach TrinkwV i.d.F. vom 10. März 2016

TrinkwV i.d.F. vom 10. März 2016					
Parameter-bezeichnung	***Maß-einheit***	***Parameter-wert***	***Parameter-bezeichnung***	***Maß-einheit***	***Grenzwert/ Anforderung***
Aluminium	mg/l	0,200	Koloniezahl bei 22 °C	ohne	ohne anormale Veränderung
Ammonium	mg/l	0,50	Koloniezahl bei 37 °C	ohne	ohne anormale Veränderung
Antimon	mg/l	0,0050	Kupfer	mg/l	2,0
Arsen	mg/l	0,010	Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	2790 bei 25°C
Benzo-(a)-pyren	mg/l	0,000010	Mangan	mg/l	0,050
Benzol	mg/l	0,0010	Natrium	mg/l	200
Blei	mg/l	0,010	Nickel	mg/l	0,020
Bor	mg/l	1,0	Nitrat	mg/l	50
Bromat	mg/l	0,010	Nitrat/Nitrit Formel		1
Cadmium	mg/l	0,0030	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	mg/l	0,10
Calcilösekapazität	mg/l	5	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	mg/l	0,50
Chlorid	mg/l	250	Organisch gebundener Kohlenstoff	ohne	ohne anormale Veränderung
Chrom	mg/l	0,050	Oxidierbarkeit	mg/l	5,0
Clostridium perfringens	Anzahl/ 100 ml	0	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukte-Wirkstoffe – einzeln	mg/l	0,00010
Coliforme Bakterien	Anzahl/ 100 ml	0	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukte-Wirkstoffe – insgesamt	mg/l	0,00050
Cyanid	mg/l	0,050	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/l	0,00010
1,2-Dichloroethan	mg/l	0,0030	Quecksilber	mg/l	0,0010
Eisen	mg/l	0,200	Selen	mg/l	0,010
Enterokokken	Anzahl/ 100 ml	0	Sulfat	mg/l	250
Escherichia coli (E.coli)	Anzahl/ 100 ml	0	Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,010
Färbung	m^{-1}	0,5	Trihalogenmethane – insgesamt	mg/l	0,050
Fluorid	mg/l	1,5	Tritium	Bq/l	100
Geruch	TON	3 bei 23°C	Trübung	NTU	1,0
Gesamtrichtdosis	mSv/Jahr	0,1	Uran	mg/l	0,010
Geschmack	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5

Tab. A5-2 **|** Codeliste für Ursachen der Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Code	Beschreibung
C	Auf Einzugsgebiet zurückzuführen
T	Auf Wasserwerk zurückzuführen
P	Auf öffentliches Verteilungsnetz zurückzuführen
D	Auf häusliche Trinkwasser-Installation zurückzuführen
S	Kombination an Ursachen
U	Unbekannte Ursache

Tab. A5-3 **|** Codeliste für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Code	Beschreibung
C1	Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zur Behebung bzw. Minderung der Ursache
C2	Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zum Ersatz der Wasserressource
T1	Abhilfemaßnahme(n) in der Aufbereitung: Einführung, Aufrüstung oder Ertüchtigung der Aufbereitung
P1	Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
P2	Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
D1	Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
D2	Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
S1	Sicherungsmaßnahmen: Sicherungsmaßnahmen, um Zutritt durch Unbefugte zu verhindern
O1	Sonstige Maßnahmen im Versorgungsgebiet
E1	Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Benachrichtigung der Verbraucher und Anweisungen (z.B. Entnahmeverbot, Abkochgebot, vorübergehende Gebrauchseinschränkung)
E2	Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Vorübergehende Bereitstellung einer alternativen Trinkwasserversorgung (z.B. Wasser in Flaschen, Behältern, Tankwagen)

Tab. A5-4 **|** Codeliste für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen

Code	Beschreibung
I	Sehr kurzfristig, d. h. nicht mehr als 1 Tag
S	Kurzfristig, d.h. nicht mehr als 30 Tage
M	Mittelfristig, d.h. mehr als 30 Tage, aber nicht mehr als ein Jahr
L	Langfristig, d.h. mehr als ein Jahr